

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,484	1			1				
	01:00	0,449	1			1				
	02:00	0,435	1			1				
	03:00	0,435	1			1				
	04:00	0,443	1			1				
	05:00	0,457	1			1				
	06:00	0,489	1			1				
	07:00	0,532	1			1				
	08:00	0,553	1			1				1
	09:00	0,562	1			1				1
	10:00	0,566	1			1				1
	11:00	0,500	1							1
	12:00	0,543	1							1
	13:00	0,559	1							1
	14:00	0,578	1				1			1
	15:00	0,624	1				1			1
	16:00	0,650	1				1			1
	17:00	0,671	1				1			1
	18:00	0,716	1			1	1			
	19:00	0,685	1			1	1			
	20:00	0,686	1	1		1	1			
	21:00	0,646	1	1		1	1			
	22:00	0,577	1			1	1			
	23:00	0,530	1			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,511	1			1				
	01:00	0,475	1			1				
	02:00	0,471	1			1				
	03:00	0,466	1			1				
	04:00	0,463	1			1				
	05:00	0,475	1			1				
	06:00	0,526	1			1				
	07:00	0,551	1			1	1			
	08:00	0,578	1			1	1			
	09:00	0,588	1			1			1	
	10:00	0,570	1			1			1	
	11:00	0,535	1			1			1	
	12:00	0,449	1			1				
	13:00	0,375	1			1				
	14:00	0,494	1			1				
	15:00	0,560	1			1	1			
	16:00	0,596	1			1	1			
	17:00	0,655	1			1	1			
	18:00	0,710	1	1			1			
	19:00	0,686	1	1			1			
	20:00	0,682	1	1			1			
	21:00	0,675	1	1			1			
	22:00	0,628	1			1	1			
	23:00	0,572	1			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,550	1			1	1			
	01:00	0,527	1			1	1			
	02:00	0,497	1			1	1			
	03:00	0,453	1			1				
	04:00	0,434	1			1				
	05:00	0,458	1			1				
	06:00	0,475	1			1				
	07:00	0,467	1			1				
	08:00	0,508	1			1				
	09:00	0,529	1			1				
	10:00	0,515	1			1				
	11:00	0,515	1			1				
	12:00	0,526	1			1	1			
	13:00	0,547	1			1	1			
	14:00	0,539	1			1	1			
	15:00	0,559	1			1	1			
	16:00	0,594	1			1	1			
	17:00	0,655	1			1	1			
	18:00	0,703	1			1	1			
	19:00	0,699	1		1	1				
	20:00	0,684	1		1	1				
	21:00	0,596	1			1	1			
	22:00	0,540	1			1	1			
	23:00	0,490	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,473	1			1				
	01:00	0,456	1			1				
	02:00	0,448	1			1				
	03:00	0,442	1			1				
	04:00	0,457	1			1				
	05:00	0,448	1			1				
	06:00	0,451		1		1				
	07:00	0,455		1		1				
	08:00	0,495		1		1				
	09:00	0,510		1		1				
	10:00	0,492		1		1				
	11:00	0,466		1		1				
	12:00	0,466		1		1				
	13:00	0,482		1		1				
	14:00	0,474		1		1				
	15:00	0,479		1		1				
	16:00	0,460		1		1				
	17:00	0,502		1		1				
	18:00	0,577		1		1	1			
	19:00	0,594		1		1	1			
	20:00	0,594		1		1	1			
	21:00	0,574		1		1	1			
	22:00	0,543		1		1	1			
	23:00	0,491		1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,437		1		1				
	01:00	0,418		1		1				
	02:00	0,419		1		1				
	03:00	0,398		1		1				
	04:00	0,413		1		1				
	05:00	0,426		1		1				
	06:00	0,465		1			1			
	07:00	0,497		1			1			
	08:00	0,525		1	1					
	09:00	0,496		1	1					
	10:00	0,414		1	1					
	11:00	0,411		1	1					
	12:00	0,422		1	1					
	13:00	0,442		1	1					
	14:00	0,474		1	1					
	15:00	0,582		1	1					
	16:00	0,547		1	1					
	17:00	0,567		1	1					
	18:00	0,619		1	1					
	19:00	0,608		1	1					
	20:00	0,621		1	1					
	21:00	0,589		1		1	1			
	22:00	0,562		1		1	1			
	23:00	0,495		1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,462		1		1				
	01:00	0,457		1		1				
	02:00	0,443		1		1				
	03:00	0,436		1		1				
	04:00	0,444		1		1				
	05:00	0,451		1		1				
	06:00	0,489		1		1				
	07:00	0,489		1		1				
	08:00	0,536		1	1					
	09:00	0,534		1	1					
	10:00	0,490		1	1					
	11:00	0,479		1	1					
	12:00	0,507		1	1					
	13:00	0,524		1	1					
	14:00	0,570		1	1					
	15:00	0,535		1	1					
	16:00	0,511		1	1					
	17:00	0,506		1	1					
	18:00	0,559		1	1					
	19:00	0,534		1	1					
	20:00	0,461		1		1				
	21:00	0,427		1		1				
	22:00	0,389		1		1				
	23:00	0,406		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,390		1		1				
	01:00	0,374		1		1				
	02:00	0,368		1		1				
	03:00	0,376		1		1				
	04:00	0,373		1		1				
	05:00	0,400		1		1				
	06:00	0,453		1		1				
	07:00	0,432		1		1				
	08:00	0,505		1		1				
	09:00	0,521		1	1					
	10:00	0,514		1	1					
	11:00	0,516		1	1					
	12:00	0,537		1	1					
	13:00	0,570		1	1					
	14:00	0,561		1	1					
	15:00	0,570		1	1					
	16:00	0,569		1	1					
	17:00	0,586		1	1					
	18:00	0,647		1	1	1				
	19:00	0,666		1	1	1				
	20:00	0,657		1	1	1				
	21:00	0,615		1		1	1			
	22:00	0,571		1		1	1			
	23:00	0,518		1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης