

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	00:00	0,447	1			1				
	01:00	0,453	1			1				
	02:00	0,414	1			1				
	03:00	0,391	1			1				
	04:00	0,395	1			1				
	05:00	0,448	1			1				
	06:00	0,446	1			1				
	07:00	0,408	1			1				
	08:00	0,454	1			1				
	09:00	0,465	1				1			
	10:00	0,463	1				1		1	
	11:00	0,474	1				1		1	
	12:00	0,484	1				1		1	
	13:00	0,498	1				1		1	
	14:00	0,477	1						1	
	15:00	0,471	1						1	
	16:00	0,450	1						1	
	17:00	0,462	1						1	
	18:00	0,505	1						1	
	19:00	0,518	1						1	
	20:00	0,544	1						1	
	21:00	0,491	1						1	
	22:00	0,441	1						1	
	23:00	0,394	1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	0,386	1						1	
	01:00	0,374	1						1	
	02:00	0,367	1						1	
	03:00	0,383	1						1	
	04:00	0,391	1						1	
	05:00	0,412	1						1	
	06:00	0,420	1						1	
	07:00	0,440	1						1	
	08:00	0,461	1						1	
	09:00	0,490	1						1	
	10:00	0,464	1						1	
	11:00	0,348	1						1	
	12:00	0,358	1						1	
	13:00	0,347	1						1	
	14:00	0,430	1						1	
	15:00	0,473	1						1	
	16:00	0,446	1						1	
	17:00	0,462	1						1	
	18:00	0,521	1				1		1	
	19:00	0,549	1				1		1	
	20:00	0,475	1				1		1	
	21:00	0,482	1				1		1	
	22:00	0,452	1						1	
	23:00	0,414	1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	0,409	1						1	
	01:00	0,410	1						1	
	02:00	0,399	1						1	
	03:00	0,409	1						1	
	04:00	0,415	1						1	
	05:00	0,420	1						1	
	06:00	0,422	1						1	
	07:00	0,432	1						1	
	08:00	0,416	1						1	
	09:00	0,449	1						1	
	10:00	0,494	1						1	
	11:00	0,498	1						1	
	12:00	0,513	1			1			1	
	13:00	0,522	1			1			1	
	14:00	0,501	1						1	
	15:00	0,469	1						1	
	16:00	0,451	1						1	
	17:00	0,477	1						1	
	18:00	0,521	1						1	
	19:00	0,505	1						1	
	20:00	0,505	1						1	
	21:00	0,473	1						1	
	22:00	0,459	1						1	
	23:00	0,415	1						1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	0,389	1						1	
	01:00	0,431	1						1	
	02:00	0,423	1						1	
	03:00	0,404	1						1	
	04:00	0,406	1						1	
	05:00	0,420	1						1	
	06:00	0,395	1						1	
	07:00	0,391	1						1	
	08:00	0,417	1						1	
	09:00	0,397	1						1	
	10:00	0,416	1						1	
	11:00	0,463	1						1	
	12:00	0,470	1						1	
	13:00	0,457	1						1	
	14:00	0,476	1						1	
	15:00	0,438	1						1	
	16:00	0,431	1						1	
	17:00	0,462	1						1	
	18:00	0,480	1						1	
	19:00	0,499	1						1	
	20:00	0,473	1						1	
	21:00	0,476	1						1	
	22:00	0,467	1						1	
	23:00	0,417	1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025	00:00	0,396	1						1	
	01:00	0,409	1						1	
	02:00	0,401	1						1	
	03:00	0,400	1						1	
	04:00	0,403	1						1	
	05:00	0,411	1						1	
	06:00	0,382	1						1	
	07:00	0,381	1						1	
	08:00	0,437	1						1	
	09:00	0,363	1						1	
	10:00	0,325	1			1				
	11:00	0,354	1			1				
	12:00	0,433	1			1				
	13:00	0,446	1			1				
	14:00	0,459	1			1				
	15:00	0,435	1			1				
	16:00	0,406	1			1				
	17:00	0,347	1				1			
	18:00	0,367	1				1			
	19:00	0,389	1				1			
	20:00	0,369	1				1			
	21:00	0,363	1				1			
	22:00	0,342	1				1			
	23:00	0,300	1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	0,282	1				1			
	01:00	0,270	1				1			
	02:00	0,264	1							
	03:00	0,260	1							
	04:00	0,264	1							
	05:00	0,272	1							
	06:00	0,266		1						
	07:00	0,286		1						
	08:00	0,307		1						
	09:00	0,278		1						
	10:00	0,290		1						
	11:00	0,323		1						
	12:00	0,339		1						
	13:00	0,348		1			1			
	14:00	0,362		1			1			
	15:00	0,362		1			1			
	16:00	0,341		1			1			
	17:00	0,349		1			1			
	18:00	0,397		1			1			
	19:00	0,417		1			1			
	20:00	0,406		1			1			
	21:00	0,378		1			1			
	22:00	0,351		1			1			
	23:00	0,324		1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	0,306		1			1			
	01:00	0,299		1			1			
	02:00	0,298		1			1			
	03:00	0,287		1			1			
	04:00	0,291		1			1			
	05:00	0,288		1			1			
	06:00	0,294		1						
	07:00	0,312		1						
	08:00	0,351		1		1				
	09:00	0,351		1		1				
	10:00	0,343		1		1				
	11:00	0,348		1		1				
	12:00	0,375		1		1				
	13:00	0,373		1		1				
	14:00	0,356		1		1				
	15:00	0,337		1		1				
	16:00	0,342		1		1				
	17:00	0,376		1		1				
	18:00	0,428		1		1				
	19:00	0,456		1		1				
	20:00	0,460		1		1				
	21:00	0,440		1		1				
	22:00	0,398		1		1				
	23:00	0,363		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης