

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,396		1				1		
	01:00	0,379		1				1		
	02:00	0,374		1				1		
	03:00	0,360		1				1		
	04:00	0,358		1				1		
	05:00	0,382		1				1		
	06:00	0,429		1				1		
	07:00	0,422		1				1		
	08:00	0,437		1				1		
	09:00	0,454		1						1
	10:00	0,454		1						1
	11:00	0,445		1						1
	12:00	0,467		1						1
	13:00	0,485		1						1
	14:00	0,506		1						1
	15:00	0,475		1						1
	16:00	0,391		1						1
	17:00	0,435		1						1
	18:00	0,460		1						1
	19:00	0,458		1				1		
	20:00	0,450		1				1		
	21:00	0,419		1				1		
	22:00	0,388		1				1		
	23:00	0,362		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Β Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,370		1				1		
	01:00	0,414		1				1		
	02:00	0,404		1				1		
	03:00	0,398		1				1		
	04:00	0,367		1				1		
	05:00	0,366		1				1		
	06:00	0,423		1				1		
	07:00	0,419		1				1		
	08:00	0,427		1				1		
	09:00	0,435		1				1		
	10:00	0,428		1				1		
	11:00	0,342		1				1		
	12:00	0,307		1				1		
	13:00	0,353		1				1		
	14:00	0,383		1				1		
	15:00	0,472		1			1	1		
	16:00	0,476		1			1	1		
	17:00	0,542		1			1	1		
	18:00	0,612		1			1	1		
	19:00	0,581		1			1	1		
	20:00	0,546		1			1	1		
	21:00	0,500		1			1	1		
	22:00	0,462		1				1		
	23:00	0,417		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,385		1				1		
	01:00	0,396		1				1		
	02:00	0,389		1				1		
	03:00	0,369		1				1		
	04:00	0,375		1				1		
	05:00	0,378		1				1		
	06:00	0,388		1				1		
	07:00	0,397		1				1		
	08:00	0,428		1						1
	09:00	0,425		1						1
	10:00	0,447		1						1
	11:00	0,421		1						1
	12:00	0,417		1						1
	13:00	0,414		1						1
	14:00	0,447		1						1
	15:00	0,472		1						1
	16:00	0,482		1						1
	17:00	0,511		1						1
	18:00	0,584		1			1	1		
	19:00	0,573		1			1	1		
	20:00	0,547		1			1	1		
	21:00	0,515		1			1	1		
	22:00	0,449		1				1		
	23:00	0,443		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,403		1				1		
	01:00	0,390		1				1		
	02:00	0,389		1				1		
	03:00	0,385		1				1		
	04:00	0,382		1				1		
	05:00	0,406		1				1		
	06:00	0,422		1				1		
	07:00	0,427		1				1		
	08:00	0,447		1						1
	09:00	0,459		1						1
	10:00	0,425		1				1		
	11:00	0,442		1				1		
	12:00	0,494		1				1		
	13:00	0,492		1				1		
	14:00	0,507		1				1		
	15:00	0,472		1				1		
	16:00	0,500		1				1		
	17:00	0,568		1			1	1		
	18:00	0,606		1			1	1		
	19:00	0,583		1			1	1		
	20:00	0,585		1			1	1		
	21:00	0,569		1			1	1		
	22:00	0,514		1			1	1		
	23:00	0,491		1				1		

Γενική Διακοπή στις 10:00, λόγω βλάβης της G8.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,456		1				1		
	01:00	0,447		1				1		
	02:00	0,421		1				1		
	03:00	0,420		1				1		
	04:00	0,432		1				1		
	05:00	0,429		1				1		
	06:00	0,492		1				1		
	07:00	0,485		1				1		
	08:00	0,519		1			1	1		
	09:00	0,454		1			1	1		
	10:00	0,371		1			1	1		
	11:00	0,353		1			1	1		
	12:00	0,400		1			1	1		
	13:00	0,467		1				1		
	14:00	0,515		1				1		
	15:00	0,482		1				1		
	16:00	0,467		1				1		
	17:00	0,525		1		1		1		
	18:00	0,569		1		1		1		
	19:00	0,587		1		1		1		
	20:00	0,580		1		1		1		
	21:00	0,514		1		1		1		
	22:00	0,477		1				1		
	23:00	0,446		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,390	1					1		
	01:00	0,379	1					1		
	02:00	0,371	1					1		
	03:00	0,362	1					1		
	04:00	0,369	1					1		
	05:00	0,378	1					1		
	06:00	0,423	1					1		
	07:00	0,429	1					1		
	08:00	0,434	1					1		
	09:00	0,462	1					1		
	10:00	0,454	1			1				
	11:00	0,446	1			1				
	12:00	0,497	1			1				
	13:00	0,536	1			1	1			
	14:00	0,534	1			1	1			
	15:00	0,535	1			1	1			
	16:00	0,519	1			1	1			
	17:00	0,558	1			1	1			
	18:00	0,579	1			1	1			
	19:00	0,576	1			1	1			
	20:00	0,564	1			1	1			
	21:00	0,536	1			1	1			
	22:00	0,505	1			1	1			
	23:00	0,458	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,439	1			1				
	01:00	0,399	1			1				
	02:00	0,374	1			1				
	03:00	0,379	1			1				
	04:00	0,375	1			1				
	05:00	0,384	1			1				
	06:00	0,435	1			1				
	07:00	0,440	1			1				
	08:00	0,451	1			1				
	09:00	0,488	1			1				
	10:00	0,413	1			1				
	11:00	0,340	1			1				
	12:00	0,370	1			1				
	13:00	0,391	1			1				
	14:00	0,422	1			1				
	15:00	0,428	1			1				
	16:00	0,418	1			1				
	17:00	0,439	1			1				
	18:00	0,470	1			1				
	19:00	0,486	1			1				
	20:00	0,469	1			1				
	21:00	0,446	1			1				
	22:00	0,387	1			1				
	23:00	0,355	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης