

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,316	1							
	01:00	0,283	1							
	02:00	0,275	1							
	03:00	0,272	1							
	04:00	0,277	1							
	05:00	0,284	1							
	06:00	0,319	1							
	07:00	0,326	1							
	08:00	0,334	1			1				
	09:00	0,347	1			1				
	10:00	0,332	1			1				
	11:00	0,334	1			1				
	12:00	0,424	1			1				
	13:00	0,484	1			1				
	14:00	0,503	1			1				
	15:00	0,525	1			1				
	16:00	0,524	1			1	1			
	17:00	0,567	1			1	1			
	18:00	0,604	1			1	1			
	19:00	0,613	1			1	1			
	20:00	0,578	1			1	1			
	21:00	0,548	1			1	1			
	22:00	0,536	1			1	1			
	23:00	0,437	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,412	1			1				
	01:00	0,389	1			1				
	02:00	0,376	1			1				
	03:00	0,360	1			1				
	04:00	0,367	1			1				
	05:00	0,382	1			1				
	06:00	0,439	1			1				
	07:00	0,436	1			1				
	08:00	0,444	1			1				
	09:00	0,398	1			1				
	10:00	0,328	1			1				
	11:00	0,369	1			1				
	12:00	0,374	1			1				
	13:00	0,366	1			1				
	14:00	0,418	1			1				
	15:00	0,505	1			1				
	16:00	0,498	1			1				
	17:00	0,570	1			1	1			
	18:00	0,606	1			1	1			
	19:00	0,593	1			1	1			
	20:00	0,609	1			1	1			
	21:00	0,581	1			1	1			
	22:00	0,517	1			1	1			
	23:00	0,435	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,407	1			1				
	01:00	0,399	1			1				
	02:00	0,385	1					1		
	03:00	0,371	1					1		
	04:00	0,379	1					1		
	05:00	0,381	1					1		
	06:00	0,415	1					1		
	07:00	0,421	1					1		
	08:00	0,428	1			1				
	09:00	0,469	1			1				
	10:00	0,477	1			1				
	11:00	0,470	1			1				
	12:00	0,526	1			1	1			
	13:00	0,521	1			1	1			
	14:00	0,533	1			1	1			
	15:00	0,571	1			1	1			
	16:00	0,546	1			1	1			
	17:00	0,591	1			1	1			
	18:00	0,636	1			1	1			
	19:00	0,606	1			1	1			
	20:00	0,604	1			1	1			
	21:00	0,570	1			1	1			
	22:00	0,476	1			1				
	23:00	0,436	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Β Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,407	1			1				
	01:00	0,385	1			1				
	02:00	0,377	1			1				
	03:00	0,381	1			1				
	04:00	0,382	1			1				
	05:00	0,387	1			1				
	06:00	0,398	1			1				
	07:00	0,425	1			1				
	08:00	0,453	1			1				
	09:00	0,498	1			1				
	10:00	0,539	1			1	1			
	11:00	0,535	1			1	1			
	12:00	0,521	1			1	1			
	13:00	0,554	1			1	1			
	14:00	0,571	1			1	1			
	15:00	0,557	1			1	1			
	16:00	0,541	1			1	1			
	17:00	0,593	1			1	1			
	18:00	0,613	1			1	1			
	19:00	0,624	1			1	1			
	20:00	0,612	1			1	1			
	21:00	0,572	1			1	1			
	22:00	0,496	1			1	1			
	23:00	0,454	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,411		1		1				
	01:00	0,394		1		1				
	02:00	0,378		1		1				
	03:00	0,371		1		1				
	04:00	0,380		1		1				
	05:00	0,390		1		1				
	06:00	0,433		1		1				
	07:00	0,464		1		1				
	08:00	0,466		1		1				
	09:00	0,458		1		1				
	10:00	0,326		1		1				
	11:00	0,317		1		1				
	12:00	0,413		1		1				
	13:00	0,492		1		1				
	14:00	0,516		1		1	1			
	15:00	0,535		1		1	1			
	16:00	0,533		1		1	1			
	17:00	0,573		1		1	1			
	18:00	0,610		1		1	1			
	19:00	0,604		1		1	1			
	20:00	0,614		1		1	1			
	21:00	0,588		1		1	1			
	22:00	0,519		1		1	1			
	23:00	0,442		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,406		1		1				
	01:00	0,396		1		1				
	02:00	0,382		1		1				
	03:00	0,302		1		1				
	04:00	0,279		1						
	05:00	0,296		1						
	06:00	0,321		1						
	07:00	0,324		1						
	08:00	0,349		1		1				
	09:00	0,358		1		1				
	10:00	0,347		1		1				
	11:00	0,348		1		1				
	12:00	0,351		1		1				
	13:00	0,391		1		1				
	14:00	0,413		1		1				
	15:00	0,445		1		1				
	16:00	0,440		1		1				
	17:00	0,475		1		1				
	18:00	0,523		1		1	1			
	19:00	0,506		1		1	1			
	20:00	0,499		1		1	1			
	21:00	0,549		1		1	1			
	22:00	0,492		1		1	1			
	23:00	0,433		1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,414		1			1			
	01:00	0,385		1			1			
	02:00	0,376		1			1			
	03:00	0,373		1			1			
	04:00	0,369		1			1			
	05:00	0,388		1			1			
	06:00	0,429		1			1			
	07:00	0,446		1			1			
	08:00	0,471		1			1			
	09:00	0,470		1			1			
	10:00	0,431		1			1			
	11:00	0,360		1			1			
	12:00	0,397		1			1			
	13:00	0,481		1			1	1		
	14:00	0,530		1			1	1		
	15:00	0,520		1			1	1		
	16:00	0,503		1			1	1		
	17:00	0,565		1			1	1		
	18:00	0,639		1			1	1		
	19:00	0,630		1			1	1		
	20:00	0,630		1			1	1		
	21:00	0,578		1			1	1		
	22:00	0,506		1			1	1		
	23:00	0,443		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης