

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025	00:00	0,342	1			1				
	01:00	0,321	1			1				
	02:00	0,316	1			1				
	03:00	0,298	1							
	04:00	0,308	1							
	05:00	0,318	1							
	06:00	0,324	1							
	07:00	0,368	1			1				
	08:00	0,373	1			1				
	09:00	0,388	1			1				
	10:00	0,391	1			1				
	11:00	0,396	1			1				
	12:00	0,383	1			1				
	13:00	0,380	1			1				
	14:00	0,393	1			1				
	15:00	0,378	1			1				
	16:00	0,351	1			1				
	17:00	0,348	1			1				
	18:00	0,381	1			1				
	19:00	0,409	1			1				
	20:00	0,456	1			1				
	21:00	0,428	1			1				
	22:00	0,400	1			1				
	23:00	0,361	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025	00:00	0,340	1			1				
	01:00	0,319	1			1				
	02:00	0,313	1							
	03:00	0,312	1							
	04:00	0,309	1							
	05:00	0,269	1							
	06:00	0,271	1							
	07:00	0,307	1							
	08:00	0,314	1							
	09:00	0,364	1			1				
	10:00	0,389	1			1				
	11:00	0,397	1			1				
	12:00	0,396	1			1				
	13:00	0,385	1			1				
	14:00	0,404	1			1				
	15:00	0,390	1			1				
	16:00	0,377	1			1				
	17:00	0,378	1			1				
	18:00	0,393	1			1				
	19:00	0,423	1			1				
	20:00	0,463	1			1				
	21:00	0,456	1			1				
	22:00	0,414	1			1				
	23:00	0,385	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 26 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 26 Απριλίου 2025	00:00	0,353	1			1				
	01:00	0,319	1			1				
	02:00	0,273	1							
	03:00	0,269	1							
	04:00	0,266	1							
	05:00	0,271	1							
	06:00	0,274	1							
	07:00	0,291	1							
	08:00	0,318	1							
	09:00	0,380	1			1				
	10:00	0,413	1			1				
	11:00	0,418	1			1				
	12:00	0,403	1			1				
	13:00	0,425	1			1				
	14:00	0,395	1			1				
	15:00	0,397	1			1				
	16:00	0,371	1			1				
	17:00	0,377	1			1				
	18:00	0,390	1			1				
	19:00	0,429	1			1				
	20:00	0,469	1			1				
	21:00	0,449	1			1				
	22:00	0,414	1			1				
	23:00	0,375	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 27 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	00:00	0,347	1			1				
	01:00	0,327	1			1				
	02:00	0,320	1			1				
	03:00	0,305	1							
	04:00	0,260	1							
	05:00	0,257	1							
	06:00	0,251	1							
	07:00	0,273	1							
	08:00	0,317	1							
	09:00	0,390	1			1				
	10:00	0,399	1			1				
	11:00	0,380	1			1				
	12:00	0,406	1			1				
	13:00	0,412	1			1				
	14:00	0,412	1			1				
	15:00	0,385	1			1				
	16:00	0,360	1			1				
	17:00	0,350	1			1				
	18:00	0,375	1			1				
	19:00	0,404	1			1				
	20:00	0,447	1			1				
	21:00	0,451	1			1				
	22:00	0,404	1			1				
	23:00	0,369	1			1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025	00:00	0,330	1			1				
	01:00	0,313	1							
	02:00	0,310	1							
	03:00	0,305	1							
	04:00	0,297	1							
	05:00	0,280	1							
	06:00	0,286	1							
	07:00	0,349	1			1				
	08:00	0,378	1			1				
	09:00	0,359	1			1				
	10:00	0,343	1			1				
	11:00	0,343	1			1				
	12:00	0,369	1			1				
	13:00	0,375	1			1				
	14:00	0,400	1			1				
	15:00	0,388	1			1				
	16:00	0,359	1			1				
	17:00	0,364	1			1				
	18:00	0,460	1			1				
	19:00	0,517	1			1				
	20:00	0,562	1		1	1				
	21:00	0,544	1		1	1				
	22:00	0,517	1		1					
	23:00	0,474	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 29 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 29 Απριλίου 2025	00:00	0,441	1		1					
	01:00	0,406	1			1				
	02:00	0,398	1			1				
	03:00	0,404	1			1				
	04:00	0,404	1			1				
	05:00	0,409	1			1				
	06:00	0,441	1			1				
	07:00	0,455	1			1				
	08:00	0,479	1			1				
	09:00	0,507	1			1				
	10:00	0,502	1			1				
	11:00	0,512	1			1				
	12:00	0,513	1			1				
	13:00	0,538	1		1					
	14:00	0,537	1		1					
	15:00	0,511	1		1					
	16:00	0,492	1		1					
	17:00	0,472	1		1					
	18:00	0,503	1		1					
	19:00	0,527	1		1					
	20:00	0,557	1		1					
	21:00	0,543	1		1					
	22:00	0,509	1		1					
	23:00	0,472	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	00:00	0,426		1		1				
	01:00	0,419		1		1				
	02:00	0,422		1		1				
	03:00	0,401		1		1				
	04:00	0,409		1		1				
	05:00	0,403		1		1				
	06:00	0,414		1		1				
	07:00	0,412		1		1				
	08:00	0,430		1		1				
	09:00	0,437		1		1				
	10:00	0,410		1		1				
	11:00	0,397		1		1				
	12:00	0,465		1	1					
	13:00	0,541		1	1					
	14:00	0,539		1	1					
	15:00	0,532		1	1					
	16:00	0,538		1	1					
	17:00	0,537		1	1					
	18:00	0,541		1	1					
	19:00	0,586		1	1					
	20:00	0,602		1	1					
	21:00	0,569		1	1					
	22:00	0,533		1	1					
	23:00	0,487		1	1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης