

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	00:00	0,367		1					1	
	01:00	0,350		1					1	
	02:00	0,339		1					1	
	03:00	0,333		1					1	
	04:00	0,334		1		1				
	05:00	0,336		1		1				
	06:00	0,342		1		1				
	07:00	0,401		1		1				
	08:00	0,414		1		1				
	09:00	0,435		1		1				
	10:00	0,449		1		1				
	11:00	0,453		1		1				
	12:00	0,459		1		1				
	13:00	0,479		1		1				
	14:00	0,464		1		1				
	15:00	0,449		1		1				
	16:00	0,484		1		1			1	
	17:00	0,531		1		1			1	
	18:00	0,522		1		1			1	
	19:00	0,554		1		1			1	
	20:00	0,591		1		1			1	
	21:00	0,592		1		1			1	
	22:00	0,565		1		1			1	
	23:00	0,509		1		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	0,466		1					1	
	01:00	0,453		1					1	
	02:00	0,443		1					1	
	03:00	0,428		1					1	
	04:00	0,433		1					1	
	05:00	0,420		1					1	
	06:00	0,456		1					1	
	07:00	0,509		1					1	
	08:00	0,525		1		1			1	
	09:00	0,586		1		1			1	
	10:00	0,609		1		1			1	
	11:00	0,594		1		1			1	
	12:00	0,495		1		1			1	
	13:00	0,502		1		1			1	
	14:00	0,574		1		1			1	
	15:00	0,586		1		1			1	
	16:00	0,592		1		1			1	
	17:00	0,600		1		1			1	
	18:00	0,611		1		1			1	
	19:00	0,618		1		1			1	
	20:00	0,635		1			1		1	
	21:00	0,650		1			1		1	
	22:00	0,606		1			1		1	
	23:00	0,538		1			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 31 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	00:00	0,504		1			1		1	
	01:00	0,479		1					1	
	02:00	0,460		1					1	
	03:00	0,458		1					1	
	04:00	0,447		1					1	
	05:00	0,446		1					1	
	06:00	0,469		1					1	
	07:00	0,506		1					1	
	08:00	0,567		1			1		1	
	09:00	0,595		1			1		1	
	10:00	0,630		1			1		1	
	11:00	0,634		1			1		1	
	12:00	0,667		1		1			1	
	13:00	0,626		1		1			1	
	14:00	0,616		1		1			1	
	15:00	0,566		1		1			1	
	16:00	0,557		1		1			1	
	17:00	0,577		1		1			1	
	18:00	0,575		1	1					
	19:00	0,600		1	1					
	20:00	0,640		1	1		1			
	21:00	0,597		1	1		1			
	22:00	0,558		1	1					
	23:00	0,514		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	00:00	0,402	1	1		1				
	01:00	0,425			1	1	1			
	02:00	0,408			1	1				
	03:00	0,401			1	1				
	04:00	0,404			1	1				
	05:00	0,398			1	1				
	06:00	0,392			1	1				
	07:00	0,434			1	1				
	08:00	0,512			1	1	1			
	09:00	0,577		1	1	1	1			
	10:00	0,576		1	1					
	11:00	0,564		1	1					
	12:00	0,583		1	1					
	13:00	0,587		1	1					
	14:00	0,568		1	1					
	15:00	0,554		1	1					
	16:00	0,529		1	1					
	17:00	0,553		1	1					
	18:00	0,560		1	1					
	19:00	0,593		1	1					
	20:00	0,654		1	1	1				
	21:00	0,630		1	1	1				
	22:00	0,582		1	1					
	23:00	0,525		1	1	1				

Γενική διακοπή στις 00:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	0,482		1		1				
	01:00	0,483		1		1				
	02:00	0,458		1		1				
	03:00	0,419	1			1				
	04:00	0,445	1			1				
	05:00	0,445	1			1				
	06:00	0,332		1		1				
	07:00	0,357		1		1				
	08:00	0,410		1		1				
	09:00	0,460		1		1				
	10:00	0,451		1		1				
	11:00	0,447		1		1				
	12:00	0,449		1		1				
	13:00	0,472		1		1				
	14:00	0,489		1		1				
	15:00	0,455		1		1				
	16:00	0,429		1		1				
	17:00	0,430		1		1				
	18:00	0,441		1		1				
	19:00	0,469		1		1				
	20:00	0,497		1		1				
	21:00	0,496		1		1				
	22:00	0,458		1		1				
	23:00	0,392		1		1				

Γενική διακοπή στις 06:10 λόγω βλάβης της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025	00:00	0,364		1		1				
	01:00	0,343		1		1				
	02:00	0,334		1		1				
	03:00	0,329		1		1				
	04:00	0,326		1		1				
	05:00	0,322		1		1				
	06:00	0,336		1		1				
	07:00	0,401		1		1				
	08:00	0,414		1		1				
	09:00	0,469		1		1				
	10:00	0,505		1	1	1				
	11:00	0,620		1	1	1				
	12:00	0,637		1	1	1				
	13:00	0,668		1	1	1				
	14:00	0,657		1	1	1				
	15:00	0,625		1	1	1				
	16:00	0,607		1	1					
	17:00	0,599		1	1					
	18:00	0,616		1	1					
	19:00	0,649		1	1		1			
	20:00	0,664		1	1		1			
	21:00	0,653		1	1		1			
	22:00	0,624		1	1		1			
	23:00	0,549		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	0,506		1	1					
	01:00	0,475		1		1				
	02:00	0,474		1		1				
	03:00	0,464		1		1				
	04:00	0,459		1		1				
	05:00	0,464		1		1				
	06:00	0,483		1	1					
	07:00	0,533		1	1					
	08:00	0,565		1	1					
	09:00	0,606		1	1					
	10:00	0,545		1	1					
	11:00	0,514		1	1					
	12:00	0,525		1	1					
	13:00	0,598		1	1	1				
	14:00	0,696		1	1	1				
	15:00	0,647		1	1	1				
	16:00	0,629		1	1	1				
	17:00	0,655		1	1	1				
	18:00	0,662		1	1	1				
	19:00	0,651		1	1	1				
	20:00	0,697		1	1	1				
	21:00	0,681		1	1	1				
	22:00	0,618		1	1	1				
	23:00	0,589		1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης