

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,416		1				1		
	01:00	0,385		1				1		
	02:00	0,383		1				1		
	03:00	0,377		1				1		
	04:00	0,381		1				1		
	05:00	0,391		1				1		
	06:00	0,430		1				1		
	07:00	0,419		1				1		
	08:00	0,452		1				1		
	09:00	0,438		1				1		
	10:00	0,433		1				1		
	11:00	0,438		1				1		
	12:00	0,472		1				1		
	13:00	0,521		1				1		
	14:00	0,522		1			1	1		
	15:00	0,540		1			1	1		
	16:00	0,537		1			1	1		
	17:00	0,539		1			1	1		
	18:00	0,593		1			1	1		
	19:00	0,606		1			1	1		
	20:00	0,588		1			1	1		
	21:00	0,564		1			1	1		
	22:00	0,538		1			1	1		
	23:00	0,421		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Β Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,404		1				1		
	01:00	0,390		1				1		
	02:00	0,367		1				1		
	03:00	0,368		1				1		
	04:00	0,383		1				1		
	05:00	0,379		1				1		
	06:00	0,428		1				1		
	07:00	0,437		1				1		
	08:00	0,449		1				1		
	09:00	0,453		1				1		
	10:00	0,449		1				1		
	11:00	0,480		1				1		
	12:00	0,373		1				1		
	13:00	0,361		1				1		
	14:00	0,444		1			1	1		
	15:00	0,512		1				1		
	16:00	0,517		1			1	1		
	17:00	0,552		1			1	1		
	18:00	0,621		1			1	1		
	19:00	0,625		1			1	1		
	20:00	0,609		1			1	1		
	21:00	0,567		1			1	1		
	22:00	0,511		1			1	1		
	23:00	0,461		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,425		1				1		
	01:00	0,401		1				1		
	02:00	0,401		1				1		
	03:00	0,379		1				1		
	04:00	0,380		1				1		
	05:00	0,403		1				1		
	06:00	0,423		1				1		
	07:00	0,405		1				1		
	08:00	0,433		1				1		
	09:00	0,470		1				1		
	10:00	0,465		1				1		
	11:00	0,442		1				1		
	12:00	0,462		1				1		
	13:00	0,521		1				1		
	14:00	0,516		1				1		
	15:00	0,529		1		1		1		
	16:00	0,511		1		1		1		
	17:00	0,550		1		1		1		
	18:00	0,609		1		1		1		
	19:00	0,568		1		1		1		
	20:00	0,493		1		1				
	21:00	0,471		1		1				
	22:00	0,466		1		1				
	23:00	0,405		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,384	1			1				
	01:00	0,376	1			1				
	02:00	0,383	1			1				
	03:00	0,372	1			1				
	04:00	0,378	1			1				
	05:00	0,392	1			1				
	06:00	0,395	1			1				
	07:00	0,398	1			1				
	08:00	0,436	1			1				
	09:00	0,439	1			1				
	10:00	0,446	1			1				
	11:00	0,452	1			1				
	12:00	0,460	1			1				
	13:00	0,471	1			1				
	14:00	0,440	1			1				
	15:00	0,441	1			1				
	16:00	0,446	1			1				
	17:00	0,489	1			1				
	18:00	0,577	1			1	1			
	19:00	0,582	1			1	1			
	20:00	0,575	1			1	1			
	21:00	0,534	1			1	1			
	22:00	0,496	1			1				
	23:00	0,447	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,419	1			1				
	01:00	0,409	1			1				
	02:00	0,385	1			1				
	03:00	0,372	1			1				
	04:00	0,381	1			1				
	05:00	0,396	1			1				
	06:00	0,452	1			1				
	07:00	0,431	1			1				
	08:00	0,459	1			1				
	09:00	0,496	1			1				
	10:00	0,374	1			1				
	11:00	0,367	1			1				
	12:00	0,411	1			1				
	13:00	0,459	1			1				
	14:00	0,486	1			1				
	15:00	0,517	1			1				
	16:00	0,528	1			1				
	17:00	0,559	1			1	1			
	18:00	0,590	1			1	1			
	19:00	0,603	1			1	1			
	20:00	0,599	1			1	1			
	21:00	0,582	1			1	1			
	22:00	0,543	1			1	1			
	23:00	0,484	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,440	1			1				
	01:00	0,446	1			1				
	02:00	0,432	1			1				
	03:00	0,427	1			1				
	04:00	0,422	1			1				
	05:00	0,448	1			1				
	06:00	0,448	1			1				
	07:00	0,436	1			1				
	08:00	0,456	1			1				
	09:00	0,466	1			1				
	10:00	0,494	1			1				
	11:00	0,455	1			1				
	12:00	0,467	1			1				
	13:00	0,477	1			1				
	14:00	0,494	1			1				
	15:00	0,482	1			1				
	16:00	0,461	1			1				
	17:00	0,546	1			1	1			
	18:00	0,584	1			1	1			
	19:00	0,584	1			1	1			
	20:00	0,568	1			1	1			
	21:00	0,545	1			1	1			
	22:00	0,500	1			1	1			
	23:00	0,446	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,409	1			1				
	01:00	0,396	1			1				
	02:00	0,409	1			1				
	03:00	0,399	1			1				
	04:00	0,377	1			1				
	05:00	0,402	1			1				
	06:00	0,436	1			1				
	07:00	0,429	1			1				
	08:00	0,450	1			1				
	09:00	0,450	1			1				
	10:00	0,488	1			1				
	11:00	0,486	1			1				
	12:00	0,491	1			1				
	13:00	0,509	1			1				
	14:00	0,551	1			1	1			
	15:00	0,563	1			1	1			
	16:00	0,555	1			1	1			
	17:00	0,588	1			1	1			
	18:00	0,638	1			1	1			
	19:00	0,634	1			1	1			
	20:00	0,580	1			1	1			
	21:00	0,625	1			1	1			
	22:00	0,568	1			1	1			
	23:00	0,526	1			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης