

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογιστική Λειτουργία								Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400			
ΤΕ (MW)			0,160	0,160	0,180	0,100	0,088	0,100	0,100	0,200			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	0,446	1						1		0,174	72%	143
	01:00	0,431	1						1		0,189	70%	139
	02:00	0,418	1						1		0,202	67%	136
	03:00	0,410	1						1		0,210	66%	134
	04:00	0,406	1						1		0,214	66%	132
	05:00	0,395	1						1		0,225	64%	129
	06:00	0,419	1						1		0,201	68%	136
	07:00	0,470	1			1					0,180	72%	160
	08:00	0,507	1			1					0,143	78%	172
	09:00	0,560	1			1	1				0,290	66%	197
	10:00	0,566	1			1	1				0,284	67%	196
	11:00	0,569	1			1	1				0,281	67%	197
	12:00	0,604	1			1	1				0,246	71%	208
	13:00	0,626	1			1	1				0,224	74%	215
	14:00	0,614	1			1			1		0,256	71%	213
	15:00	0,594	1			1			1		0,276	68%	204
	16:00	0,567	1			1			1		0,303	65%	196
	17:00	0,566	1			1			1		0,304	65%	196
	18:00	0,548	1			1			1		0,322	63%	191
	19:00	0,583	1			1			1		0,287	67%	201
	20:00	0,611	1			1			1		0,259	70%	210
	21:00	0,595	1			1			1		0,275	68%	205
	22:00	0,545	1			1			1		0,325	63%	190
	23:00	0,482	1			1			1		0,388	55%	171
		12,53 MWh											4.271 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογιστική Λειτουργία								Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400			
ΤΕ (MW)			0,160	0,160	0,180	0,100	0,088	0,100	0,100	0,200			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	0,475	1						1		0,145	77%	152
	01:00	0,450	1						1		0,171	73%	144
	02:00	0,439	1						1		0,181	71%	141
	03:00	0,427	1						1		0,193	69%	138
	04:00	0,425	1						1		0,195	68%	138
	05:00	0,421	1						1		0,199	68%	137
	06:00	0,431	1						1		0,189	70%	139
	07:00	0,484	1						1		0,136	78%	154
	08:00	0,536	1			1			1		0,334	62%	187
	09:00	0,533	1			1			1		0,337	61%	186
	10:00	0,552	1			1			1		0,318	63%	192
	11:00	0,565	1			1			1		0,305	65%	196
	12:00	0,429	1						1		0,191	69%	139
	13:00	0,438	1						1		0,182	71%	141
	14:00	0,543	1			1			1		0,328	62%	189
	15:00	0,559	1			1			1		0,311	64%	194
	16:00	0,518	1			1			1		0,352	60%	182
	17:00	0,547	1			1			1		0,323	63%	190
	18:00	0,570	1			1			1		0,300	65%	197
	19:00	0,600	1			1			1		0,270	69%	206
	20:00	0,631	1			1			1		0,239	73%	216
	21:00	0,611	1			1			1		0,259	70%	209
	22:00	0,546	1			1			1		0,324	63%	190
	23:00	0,499	1			1			1		0,371	57%	176
		12,23 MWh											4.133 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογιστική Λειτουργία								Σάββατο, 24 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400			
ΤΕ (MW)			0,160	0,160	0,180	0,100	0,088	0,100	0,100	0,200			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	0,461	1			1					0,189	71%	157
	01:00	0,450	1			1					0,200	69%	154
	02:00	0,436	1			1					0,214	67%	149
	03:00	0,428	1			1					0,222	66%	147
	04:00	0,428	1			1					0,222	66%	147
	05:00	0,431	1			1					0,219	66%	148
	06:00	0,339	1			1					0,311	52%	120
	07:00	0,385	1			1					0,265	59%	134
	08:00	0,428	1			1					0,222	66%	147
	09:00	0,482	1			1			1		0,388	55%	174
	10:00	0,493	1			1			1		0,377	57%	174
	11:00	0,491	1			1			1		0,379	56%	174
	12:00	0,495	1			1			1		0,375	57%	175
	13:00	0,516	1			1			1		0,354	59%	181
	14:00	0,512	1			1			1		0,358	59%	180
	15:00	0,500	1			1			1		0,370	58%	176
	16:00	0,500	1			1			1		0,370	58%	176
	17:00	0,493	1						1		0,127	80%	157
	18:00	0,503	1						1		0,117	81%	160
	19:00	0,508	1						1		0,112	82%	161
	20:00	0,522	1						1		0,098	84%	165
	21:00	0,512	1						1		0,108	83%	162
	22:00	0,469	1						1		0,151	76%	150
	23:00	0,424	1						1		0,196	68%	137
		11,21 MWh											3.804 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογιστική Λειτουργία								Κυριακή, 25 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400			
ΤΕ (MW)			0,160	0,160	0,180	0,100	0,088	0,100	0,100	0,200			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	0,409	1						1		0,211	66%	133
	01:00	0,388	1						1		0,232	63%	127
	02:00	0,373	1						1		0,247	60%	123
	03:00	0,361	1						1		0,259	58%	120
	04:00	0,355	1						1		0,265	57%	118
	05:00	0,355	1						1		0,265	57%	118
	06:00	0,342	1						1		0,278	55%	115
	07:00	0,386	1						1		0,234	62%	127
	08:00	0,418	1						1		0,202	67%	136
	09:00	0,465	1						1		0,155	75%	149
	10:00	0,486	1						1		0,134	78%	155
	11:00	0,497	1						1		0,123	80%	158
	12:00	0,514	1						1		0,106	83%	163
	13:00	0,557	1			1			1		0,313	64%	193
	14:00	0,548	1			1			1		0,322	63%	191
	15:00	0,505	1			1			1		0,365	58%	178
	16:00	0,467	1			1					0,183	72%	159
	17:00	0,488	1			1					0,162	75%	166
	18:00	0,490	1			1			1		0,380	56%	176
	19:00	0,503	1			1			1		0,367	58%	177
	20:00	0,545	1			1			1		0,325	63%	190
	21:00	0,527	1			1			1		0,343	61%	184
	22:00	0,480	1			1			1		0,390	55%	170
	23:00	0,444	1			1			1		0,426	51%	159
		10,90 MWh											3.684 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογιστική Λειτουργία								Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400			
ΤΕ (MW)			0,160	0,160	0,180	0,100	0,088	0,100	0,100	0,200			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	0,403	1			1					0,247	62%	139
	01:00	0,389	1			1					0,261	60%	135
	02:00	0,379	1			1					0,271	58%	132
	03:00	0,370	1			1					0,280	57%	129
	04:00	0,261	1			1					0,389	40%	96
	05:00	0,316		1		1					0,334	49%	113
	06:00	0,334		1		1					0,316	51%	118
	07:00	0,358		1		1					0,292	55%	126
	08:00	0,406		1		1					0,244	62%	140
	09:00	0,470		1		1					0,180	72%	160
	10:00	0,460		1		1					0,190	71%	157
	11:00	0,479		1		1					0,171	74%	163
	12:00	0,480		1		1					0,170	74%	163
	13:00	0,501		1		1					0,149	77%	170
	14:00	0,485		1		1					0,165	75%	165
	15:00	0,478		1		1					0,172	74%	163
	16:00	0,458		1		1					0,192	71%	156
	17:00	0,447		1		1					0,203	69%	153
	18:00	0,470		1		1					0,180	72%	160
	19:00	0,474		1		1					0,176	73%	161
	20:00	0,488		1		1					0,162	75%	166
	21:00	0,494		1		1					0,156	76%	168
	22:00	0,468		1		1					0,182	72%	159
	23:00	0,408		1		1					0,242	63%	141
		10,28 MWh											3.534 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Γενική διακοπή στις 04:15 και στις 04:44 λόγω βλάβης στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογιστική Λειτουργία								Τρίτη, 27 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400			
ΤΕ (MW)			0,160	0,160	0,180	0,100	0,088	0,100	0,100	0,200			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	0,373		1		1					0,277	57%	130
	01:00	0,352		1		1					0,298	54%	124
	02:00	0,340		1		1					0,310	52%	120
	03:00	0,322		1		1					0,328	49%	115
	04:00	0,331		1							0,069	83%	101
	05:00	0,336		1		1					0,314	52%	119
	06:00	0,346		1		1					0,304	53%	122
	07:00	0,394		1		1					0,256	61%	137
	08:00	0,410		1		1					0,240	63%	142
	09:00	0,447		1		1					0,203	69%	153
	10:00	0,453		1		1					0,197	70%	155
	11:00	0,451		1		1					0,199	69%	154
	12:00	0,449		1		1					0,201	69%	154
	13:00	0,484		1		1					0,166	74%	164
	14:00	0,477		1		1					0,173	73%	162
	15:00	0,452		1		1					0,198	70%	154
	16:00	0,433		1		1					0,217	67%	149
	17:00	0,433		1		1					0,217	67%	148
	18:00	0,439		1		1					0,211	68%	150
	19:00	0,462		1		1					0,188	71%	157
	20:00	0,471		1		1					0,179	72%	160
	21:00	0,462		1		1					0,188	71%	157
	22:00	0,430		1		1					0,220	66%	148
	23:00	0,378		1		1					0,272	58%	132
		9,93 MWh									3.408 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογιστική Λειτουργία								Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400			
ΤΕ (MW)			0,160	0,160	0,180	0,100	0,088	0,100	0,100	0,200			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	00:00	0,356		1		1					0,294	55%	125
	01:00	0,338		1		1					0,312	52%	120
	02:00	0,336		1		1					0,314	52%	119
	03:00	0,330		1		1					0,320	51%	117
	04:00	0,319		1		1					0,331	49%	114
	05:00	0,322		1		1					0,328	49%	115
	06:00	0,335		1		1					0,315	52%	119
	07:00	0,399		1		1					0,251	61%	138
	08:00	0,437		1		1					0,213	67%	150
	09:00	0,443		1		1					0,207	68%	152
	10:00	0,439		1		1					0,211	68%	150
	11:00	0,439		1		1					0,211	68%	151
	12:00	0,474		1		1					0,176	73%	161
	13:00	0,499		1		1					0,151	77%	169
	14:00	0,508		1		1					0,142	78%	172
	15:00	0,479		1		1					0,171	74%	163
	16:00	0,446		1		1					0,204	69%	152
	17:00	0,439		1		1					0,211	67%	150
	18:00	0,454		1		1					0,196	70%	155
	19:00	0,465		1		1					0,185	71%	158
	20:00	0,493		1		1					0,157	76%	167
	21:00	0,494		1		1					0,156	76%	168
	22:00	0,441		1		1					0,209	68%	151
	23:00	0,398		1		1					0,252	61%	138
		10,08 MWh										3.475 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης