

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	0,507	1			1				
	01:00	0,488	1			1				
	02:00	0,473	1			1				
	03:00	0,459	1			1				
	04:00	0,445	1			1				
	05:00	0,445	1			1				
	06:00	0,459	1			1				
	07:00	0,495	1			1				
	08:00	0,538	1	1						
	09:00	0,576	1	1						
	10:00	0,594	1	1						
	11:00	0,598	1	1						
	12:00	0,578	1	1						
	13:00	0,585	1	1						
	14:00	0,607	1	1						
	15:00	0,608	1	1						
	16:00	0,608	1	1						
	17:00	0,614	1	1						
	18:00	0,621	1	1						
	19:00	0,625	1	1						
	20:00	0,633	1	1						
	21:00	0,621	1	1						
	22:00	0,584	1	1						
	23:00	0,540	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	0,501	1			1				
	01:00	0,480	1			1				
	02:00	0,461	1			1				
	03:00	0,445	1			1				
	04:00	0,434	1			1				
	05:00	0,432	1			1				
	06:00	0,446	1			1				
	07:00	0,481	1			1				
	08:00	0,531	1	1						
	09:00	0,568	1	1						
	10:00	0,589	1	1						
	11:00	0,598	1	1						
	12:00	0,609	1	1						
	13:00	0,605	1	1						
	14:00	0,607	1	1						
	15:00	0,597	1	1						
	16:00	0,602	1	1						
	17:00	0,609	1	1						
	18:00	0,615	1	1						
	19:00	0,622	1	1						
	20:00	0,626	1	1						
	21:00	0,610	1	1						
	22:00	0,576	1	1						
	23:00	0,532	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	0,517	1			1				
	01:00	0,497	1			1				
	02:00	0,477	1			1				
	03:00	0,458	1			1				
	04:00	0,446	1			1				
	05:00	0,441	1			1				
	06:00	0,450	1			1				
	07:00	0,485	1			1				
	08:00	0,531	1	1						
	09:00	0,565	1	1						
	10:00	0,573	1	1						
	11:00	0,575	1	1						
	12:00	0,585	1	1						
	13:00	0,595	1	1						
	14:00	0,596	1	1						
	15:00	0,594	1	1						
	16:00	0,593	1	1						
	17:00	0,603	1	1						
	18:00	0,611	1	1						
	19:00	0,620	1	1						
	20:00	0,624	1	1						
	21:00	0,607	1	1						
	22:00	0,573	1	1						
	23:00	0,528	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	0,489	1			1				
	01:00	0,477	1			1				
	02:00	0,461	1			1				
	03:00	0,443	1			1				
	04:00	0,442	1			1				
	05:00	0,445	1			1				
	06:00	0,442	1			1				
	07:00	0,476	1			1				
	08:00	0,505	1	1						
	09:00	0,515	1	1						
	10:00	0,510	1	1						
	11:00	0,511	1	1						
	12:00	0,520	1	1						
	13:00	0,540	1	1						
	14:00	0,557	1	1						
	15:00	0,558	1	1						
	16:00	0,563	1	1						
	17:00	0,576	1	1						
	18:00	0,588	1	1						
	19:00	0,599	1	1						
	20:00	0,599	1	1						
	21:00	0,579	1	1						
	22:00	0,539	1	1						
	23:00	0,486	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	00:00	0,462	1			1				
	01:00	0,447	1			1				
	02:00	0,432	1			1				
	03:00	0,420	1			1				
	04:00	0,412	1			1				
	05:00	0,412	1			1				
	06:00	0,429	1			1				
	07:00	0,466	1			1				
	08:00	0,496	1	1						
	09:00	0,522	1	1						
	10:00	0,539	1	1						
	11:00	0,573	1	1						
	12:00	0,585	1	1						
	13:00	0,592	1	1						
	14:00	0,586	1	1						
	15:00	0,575	1	1						
	16:00	0,570	1	1						
	17:00	0,572	1	1						
	18:00	0,581	1	1						
	19:00	0,590	1	1						
	20:00	0,589	1	1						
	21:00	0,571	1	1						
	22:00	0,537	1	1						
	23:00	0,483	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025	00:00	0,477	1			1				
	01:00	0,463	1			1				
	02:00	0,453	1			1				
	03:00	0,441	1			1				
	04:00	0,434	1			1				
	05:00	0,434	1			1				
	06:00	0,451	1			1				
	07:00	0,487	1			1				
	08:00	0,526	1	1						
	09:00	0,553	1	1						
	10:00	0,550	1	1						
	11:00	0,539	1	1						
	12:00	0,549	1	1						
	13:00	0,579	1	1						
	14:00	0,600	1	1						
	15:00	0,587	1	1						
	16:00	0,582	1	1						
	17:00	0,586	1	1						
	18:00	0,593	1	1						
	19:00	0,598	1	1						
	20:00	0,600	1	1						
	21:00	0,584	1	1						
	22:00	0,548	1	1						
	23:00	0,502	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	00:00	0,487	1			1				
	01:00	0,475	1			1				
	02:00	0,460	1			1				
	03:00	0,446	1			1				
	04:00	0,440	1			1				
	05:00	0,436	1			1				
	06:00	0,452	1			1				
	07:00	0,487	1			1				
	08:00	0,523	1	1						
	09:00	0,543	1	1						
	10:00	0,560	1	1						
	11:00	0,573	1	1						
	12:00	0,583	1	1						
	13:00	0,585	1	1						
	14:00	0,592	1	1						
	15:00	0,589	1	1						
	16:00	0,588	1	1						
	17:00	0,593	1	1						
	18:00	0,601	1	1						
	19:00	0,606	1	1						
	20:00	0,607	1	1						
	21:00	0,590	1	1						
	22:00	0,555	1	1						
	23:00	0,508	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης