

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,456	1					1		
	01:00	0,439	1					1		
	02:00	0,420	1					1		
	03:00	0,412	1					1		
	04:00	0,400	1					1		
	05:00	0,413	1					1		
	06:00	0,439	1					1		
	07:00	0,470	1					1		
	08:00	0,493	1					1	1	
	09:00	0,500	1					1	1	
	10:00	0,497	1					1	1	
	11:00	0,492	1					1	1	
	12:00	0,489	1					1	1	
	13:00	0,496	1					1	1	
	14:00	0,518	1					1	1	
	15:00	0,544	1					1	1	
	16:00	0,564	1					1	1	
	17:00	0,597	1					1	1	
	18:00	0,637	1					1	1	
	19:00	0,650	1					1	1	
	20:00	0,633	1					1	1	
	21:00	0,618	1					1	1	
	22:00	0,564	1					1	1	
	23:00	0,501	1					1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,450	1					1		
	01:00	0,431	1					1		
	02:00	0,416	1					1		
	03:00	0,401	1					1		
	04:00	0,395	1					1		
	05:00	0,407	1					1		
	06:00	0,432	1					1		
	07:00	0,458	1					1		
	08:00	0,481	1					1	1	
	09:00	0,487	1					1	1	
	10:00	0,482	1					1	1	
	11:00	0,475	1					1	1	
	12:00	0,478	1					1	1	
	13:00	0,496	1					1	1	
	14:00	0,510	1					1	1	
	15:00	0,541	1					1	1	
	16:00	0,562	1					1	1	
	17:00	0,595	1					1	1	
	18:00	0,632	1					1	1	
	19:00	0,641	1					1	1	
	20:00	0,623	1					1	1	
	21:00	0,599	1					1	1	
	22:00	0,549	1					1	1	
	23:00	0,485	1					1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,444	1					1		
	01:00	0,426	1					1		
	02:00	0,411	1					1		
	03:00	0,396	1					1		
	04:00	0,390	1					1		
	05:00	0,398	1					1		
	06:00	0,420	1					1		
	07:00	0,449	1					1		
	08:00	0,477	1					1		
	09:00	0,485	1					1	1	
	10:00	0,484	1					1	1	
	11:00	0,482	1					1	1	
	12:00	0,485	1					1	1	
	13:00	0,496	1					1	1	
	14:00	0,505	1					1	1	
	15:00	0,527	1					1	1	
	16:00	0,549	1					1	1	
	17:00	0,583	1					1	1	
	18:00	0,622	1					1	1	
	19:00	0,634	1					1	1	
	20:00	0,621	1					1	1	
	21:00	0,593	1					1	1	
	22:00	0,544	1					1	1	
	23:00	0,482	1					1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,417	1					1		
	01:00	0,404	1					1		
	02:00	0,389	1					1		
	03:00	0,378	1					1		
	04:00	0,378	1					1		
	05:00	0,392	1					1		
	06:00	0,421	1					1		
	07:00	0,447	1					1		
	08:00	0,456	1					1		
	09:00	0,448	1					1		
	10:00	0,449	1					1		
	11:00	0,447	1					1		
	12:00	0,453	1					1		
	13:00	0,470	1					1		
	14:00	0,491	1					1		
	15:00	0,518	1					1	1	
	16:00	0,547	1					1	1	
	17:00	0,582	1					1	1	
	18:00	0,616	1					1	1	
	19:00	0,627	1					1	1	
	20:00	0,615	1					1	1	
	21:00	0,586	1					1	1	
	22:00	0,537	1					1	1	
	23:00	0,474	1					1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,419	1					1		
	01:00	0,410	1					1		
	02:00	0,398	1					1		
	03:00	0,390	1					1		
	04:00	0,387	1					1		
	05:00	0,402	1					1		
	06:00	0,425	1					1		
	07:00	0,447	1					1		
	08:00	0,457	1					1		
	09:00	0,455	1					1		
	10:00	0,451	1					1		
	11:00	0,451	1					1		
	12:00	0,460	1					1		
	13:00	0,474	1					1	1	
	14:00	0,493	1					1	1	
	15:00	0,513	1					1	1	
	16:00	0,537	1					1	1	
	17:00	0,573	1					1	1	
	18:00	0,602	1					1	1	
	19:00	0,613	1					1	1	
	20:00	0,602	1					1	1	
	21:00	0,572	1					1	1	
	22:00	0,523	1					1	1	
	23:00	0,461	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,416	1					1		
	01:00	0,405	1					1		
	02:00	0,397	1					1		
	03:00	0,388	1					1		
	04:00	0,382	1					1		
	05:00	0,396	1					1		
	06:00	0,421	1					1		
	07:00	0,443	1					1		
	08:00	0,458	1					1		
	09:00	0,459	1					1		
	10:00	0,458	1					1		
	11:00	0,459	1					1		
	12:00	0,467	1					1		
	13:00	0,482	1					1		
	14:00	0,503	1					1	1	
	15:00	0,522	1					1	1	
	16:00	0,542	1					1	1	
	17:00	0,573	1					1	1	
	18:00	0,602	1					1	1	
	19:00	0,613	1					1	1	
	20:00	0,600	1					1	1	
	21:00	0,578	1					1	1	
	22:00	0,531	1					1	1	
	23:00	0,473	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,436	1					1		
	01:00	0,422	1					1		
	02:00	0,407	1					1		
	03:00	0,396	1					1		
	04:00	0,384	1					1		
	05:00	0,394	1					1		
	06:00	0,417	1					1		
	07:00	0,443	1					1		
	08:00	0,460	1					1		
	09:00	0,464	1					1		
	10:00	0,463	1					1		
	11:00	0,463	1					1		
	12:00	0,470	1					1		
	13:00	0,484	1					1		
	14:00	0,503	1					1	1	
	15:00	0,524	1					1	1	
	16:00	0,546	1					1	1	
	17:00	0,574	1					1	1	
	18:00	0,602	1					1	1	
	19:00	0,612	1					1	1	
	20:00	0,601	1					1	1	
	21:00	0,580	1					1	1	
	22:00	0,535	1					1	1	
	23:00	0,476	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης