

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	0,430	1					1		
	01:00	0,417	1					1		
	02:00	0,404	1					1		
	03:00	0,394	1					1		
	04:00	0,388	1					1		
	05:00	0,391	1					1		
	06:00	0,409	1					1		
	07:00	0,435	1					1		
	08:00	0,457	1					1		
	09:00	0,466	1					1		
	10:00	0,466	1					1		
	11:00	0,464	1					1		
	12:00	0,461	1					1		
	13:00	0,473	1					1		
	14:00	0,485	1					1		
	15:00	0,504	1					1		
	16:00	0,518	1				1	1		
	17:00	0,537	1				1	1		
	18:00	0,555	1				1	1		
	19:00	0,566	1				1	1		
	20:00	0,563	1				1	1		
	21:00	0,542	1				1	1		
	22:00	0,502	1					1		
	23:00	0,447	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025	00:00	0,431	1					1		
	01:00	0,417	1					1		
	02:00	0,402	1					1		
	03:00	0,389	1					1		
	04:00	0,381	1					1		
	05:00	0,384	1					1		
	06:00	0,402	1					1		
	07:00	0,432	1					1		
	08:00	0,459	1					1		
	09:00	0,471	1					1		
	10:00	0,475	1					1		
	11:00	0,475	1					1		
	12:00	0,479	1					1		
	13:00	0,486	1					1		
	14:00	0,496	1					1		
	15:00	0,507	1					1		
	16:00	0,519	1				1	1		
	17:00	0,537	1				1	1		
	18:00	0,554	1				1	1		
	19:00	0,566	1				1	1		
	20:00	0,564	1				1	1		
	21:00	0,544	1				1	1		
	22:00	0,505	1					1		
	23:00	0,451	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025	00:00	0,437	1					1		
	01:00	0,419	1					1		
	02:00	0,401	1					1		
	03:00	0,385	1					1		
	04:00	0,375	1					1		
	05:00	0,377	1					1		
	06:00	0,397	1					1		
	07:00	0,431	1					1		
	08:00	0,462	1					1		
	09:00	0,476	1					1		
	10:00	0,478	1					1		
	11:00	0,477	1					1		
	12:00	0,480	1					1		
	13:00	0,487	1					1		
	14:00	0,498	1					1		
	15:00	0,509	1					1		
	16:00	0,522	1				1	1		
	17:00	0,540	1				1	1		
	18:00	0,559	1				1	1		
	19:00	0,572	1				1	1		
	20:00	0,570	1				1	1		
	21:00	0,550	1				1	1		
	22:00	0,510	1					1		
	23:00	0,457	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025	00:00	0,402	1					1		
	01:00	0,389	1					1		
	02:00	0,375	1					1		
	03:00	0,365	1					1		
	04:00	0,361	1					1		
	05:00	0,371	1					1		
	06:00	0,398	1					1		
	07:00	0,427	1					1		
	08:00	0,439	1					1		
	09:00	0,435	1					1		
	10:00	0,428	1					1		
	11:00	0,427	1					1		
	12:00	0,436	1					1		
	13:00	0,452	1					1		
	14:00	0,471	1					1		
	15:00	0,491	1					1		
	16:00	0,514	1					1		
	17:00	0,538	1				1	1		
	18:00	0,560	1				1	1		
	19:00	0,572	1				1	1		
	20:00	0,568	1				1	1		
	21:00	0,546	1				1	1		
	22:00	0,504	1					1		
	23:00	0,448	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	00:00	0,397	1					1		
	01:00	0,386	1					1		
	02:00	0,375	1					1		
	03:00	0,366	1					1		
	04:00	0,362	1					1		
	05:00	0,372	1					1		
	06:00	0,397	1					1		
	07:00	0,425	1					1		
	08:00	0,440	1					1		
	09:00	0,443	1					1		
	10:00	0,443	1					1		
	11:00	0,445	1					1		
	12:00	0,451	1					1		
	13:00	0,463	1					1		
	14:00	0,477	1					1		
	15:00	0,494	1					1		
	16:00	0,514	1					1		
	17:00	0,537	1				1	1		
	18:00	0,560	1				1	1		
	19:00	0,573	1				1	1		
	20:00	0,570	1				1	1		
	21:00	0,547	1				1	1		
	22:00	0,505	1					1		
	23:00	0,447	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	0,396	1					1		
	01:00	0,385	1					1		
	02:00	0,373	1					1		
	03:00	0,363	1					1		
	04:00	0,360	1					1		
	05:00	0,369	1					1		
	06:00	0,394	1					1		
	07:00	0,424	1					1		
	08:00	0,444	1					1		
	09:00	0,452	1					1		
	10:00	0,453	1					1		
	11:00	0,454	1					1		
	12:00	0,460	1					1		
	13:00	0,472	1					1		
	14:00	0,485	1					1		
	15:00	0,500	1					1		
	16:00	0,518	1				1	1		
	17:00	0,540	1				1	1		
	18:00	0,562	1				1	1		
	19:00	0,574	1				1	1		
	20:00	0,569	1				1	1		
	21:00	0,546	1				1	1		
	22:00	0,503	1					1		
	23:00	0,444	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	00:00	0,400	1					1		
	01:00	0,389	1					1		
	02:00	0,377	1					1		
	03:00	0,367	1					1		
	04:00	0,364	1					1		
	05:00	0,373	1					1		
	06:00	0,398	1					1		
	07:00	0,428	1					1		
	08:00	0,448	1					1		
	09:00	0,457	1					1		
	10:00	0,458	1					1		
	11:00	0,459	1					1		
	12:00	0,465	1					1		
	13:00	0,477	1					1		
	14:00	0,490	1					1		
	15:00	0,505	1					1		
	16:00	0,523	1				1	1		
	17:00	0,545	1				1	1		
	18:00	0,568	1				1	1		
	19:00	0,580	1				1	1		
	20:00	0,575	1				1	1		
	21:00	0,551	1				1	1		
	22:00	0,508	1					1		
	23:00	0,448	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης