

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,423	1					1		
	01:00	0,405	1					1		
	02:00	0,393	1					1		
	03:00	0,385	1					1		
	04:00	0,389	1					1		
	05:00	0,396	1					1		
	06:00	0,407	1					1		
	07:00	0,420	1					1		
	08:00	0,446	1					1		
	09:00	0,466	1					1		
	10:00	0,469	1					1		
	11:00	0,457	1					1		
	12:00	0,434	1					1		
	13:00	0,447	1					1		
	14:00	0,482	1					1		
	15:00	0,500	1					1		
	16:00	0,512	1				1	1		
	17:00	0,539	1				1	1		
	18:00	0,556	1				1	1		
	19:00	0,567	1				1	1		
	20:00	0,559	1				1	1		
	21:00	0,537	1				1	1		
	22:00	0,496	1					1		
	23:00	0,455	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,424	1					1		
	01:00	0,405	1					1		
	02:00	0,394	1					1		
	03:00	0,384	1					1		
	04:00	0,389	1					1		
	05:00	0,392	1					1		
	06:00	0,400	1					1		
	07:00	0,411	1					1		
	08:00	0,436	1					1		
	09:00	0,461	1					1		
	10:00	0,468	1					1		
	11:00	0,461	1					1		
	12:00	0,473	1					1		
	13:00	0,479	1					1		
	14:00	0,493	1					1		
	15:00	0,500	1					1		
	16:00	0,512	1				1	1		
	17:00	0,542	1				1	1		
	18:00	0,563	1				1	1		
	19:00	0,574	1				1	1		
	20:00	0,560	1				1	1		
	21:00	0,536	1				1	1		
	22:00	0,503	1					1		
	23:00	0,462	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,436	1					1		
	01:00	0,417	1					1		
	02:00	0,402	1					1		
	03:00	0,392	1					1		
	04:00	0,392	1					1		
	05:00	0,394	1					1		
	06:00	0,399	1					1		
	07:00	0,410	1					1		
	08:00	0,434	1					1		
	09:00	0,464	1					1		
	10:00	0,475	1					1		
	11:00	0,464	1					1		
	12:00	0,458	1					1		
	13:00	0,468	1					1		
	14:00	0,484	1					1		
	15:00	0,496	1					1		
	16:00	0,509	1				1	1		
	17:00	0,542	1				1	1		
	18:00	0,563	1				1	1		
	19:00	0,575	1				1	1		
	20:00	0,565	1				1	1		
	21:00	0,544	1				1	1		
	22:00	0,509	1				1	1		
	23:00	0,466	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,428	1					1		
	01:00	0,405	1					1		
	02:00	0,390	1					1		
	03:00	0,380	1					1		
	04:00	0,384	1					1		
	05:00	0,388	1					1		
	06:00	0,402	1					1		
	07:00	0,423	1					1		
	08:00	0,444	1					1		
	09:00	0,449	1					1		
	10:00	0,410	1					1		
	11:00	0,403	1					1		
	12:00	0,441	1					1		
	13:00	0,474	1					1		
	14:00	0,489	1					1		
	15:00	0,491	1					1		
	16:00	0,497	1					1		
	17:00	0,529	1				1	1		
	18:00	0,552	1				1	1		
	19:00	0,563	1				1	1		
	20:00	0,557	1				1	1		
	21:00	0,532	1				1	1		
	22:00	0,495	1					1		
	23:00	0,446	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,424	1					1		
	01:00	0,406	1					1		
	02:00	0,394	1					1		
	03:00	0,391	1					1		
	04:00	0,394	1					1		
	05:00	0,398	1					1		
	06:00	0,413	1					1		
	07:00	0,420	1					1		
	08:00	0,440	1					1		
	09:00	0,452	1					1		
	10:00	0,449	1					1		
	11:00	0,446	1					1		
	12:00	0,457	1					1		
	13:00	0,473	1					1		
	14:00	0,478	1					1		
	15:00	0,477	1					1		
	16:00	0,483	1					1		
	17:00	0,510	1				1	1		
	18:00	0,533	1				1	1		
	19:00	0,543	1				1	1		
	20:00	0,539	1				1	1		
	21:00	0,511	1				1	1		
	22:00	0,470	1					1		
	23:00	0,418	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,414	1					1		
	01:00	0,395	1					1		
	02:00	0,384	1					1		
	03:00	0,380	1					1		
	04:00	0,383	1					1		
	05:00	0,393	1					1		
	06:00	0,405	1					1		
	07:00	0,419	1					1		
	08:00	0,441	1					1		
	09:00	0,455	1					1		
	10:00	0,446	1					1		
	11:00	0,430	1					1		
	12:00	0,443	1					1		
	13:00	0,466	1					1		
	14:00	0,479	1					1		
	15:00	0,480	1					1		
	16:00	0,485	1					1		
	17:00	0,508	1				1	1		
	18:00	0,531	1				1	1		
	19:00	0,544	1				1	1		
	20:00	0,540	1				1	1		
	21:00	0,515	1				1	1		
	22:00	0,475	1					1		
	23:00	0,425	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,418	1					1		
	01:00	0,399	1					1		
	02:00	0,388	1					1		
	03:00	0,384	1					1		
	04:00	0,387	1					1		
	05:00	0,397	1					1		
	06:00	0,409	1					1		
	07:00	0,423	1					1		
	08:00	0,445	1					1		
	09:00	0,460	1					1		
	10:00	0,450	1					1		
	11:00	0,434	1					1		
	12:00	0,447	1					1		
	13:00	0,471	1					1		
	14:00	0,484	1					1		
	15:00	0,485	1					1		
	16:00	0,490	1					1		
	17:00	0,513	1				1	1		
	18:00	0,536	1				1	1		
	19:00	0,549	1				1	1		
	20:00	0,545	1				1	1		
	21:00	0,520	1				1	1		
	22:00	0,480	1					1		
	23:00	0,429	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης