

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025	00:00	0,337	1				1			
	01:00	0,324	1				1			
	02:00	0,314	1							
	03:00	0,306	1							
	04:00	0,301	1							
	05:00	0,305	1							
	06:00	0,322	1							
	07:00	0,349	1				1			
	08:00	0,372	1				1			
	09:00	0,383	1				1			
	10:00	0,387	1				1			
	11:00	0,372	1				1			
	12:00	0,373	1				1			
	13:00	0,392	1				1			
	14:00	0,413	1				1			
	15:00	0,425	1				1			
	16:00	0,412	1				1			
	17:00	0,422	1				1			
	18:00	0,432	1				1			
	19:00	0,438	1				1			
	20:00	0,445	1				1			
	21:00	0,427	1				1			
	22:00	0,397	1				1			
	23:00	0,345	1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 12 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 12 Απριλίου 2025	00:00	0,314		1						
	01:00	0,300		1						
	02:00	0,288		1						
	03:00	0,279		1						
	04:00	0,275		1						
	05:00	0,282		1						
	06:00	0,300		1						
	07:00	0,328		1			1			
	08:00	0,355		1			1			
	09:00	0,368		1			1			
	10:00	0,369		1			1			
	11:00	0,363		1			1			
	12:00	0,362		1			1			
	13:00	0,371		1			1			
	14:00	0,383		1			1			
	15:00	0,395		1			1			
	16:00	0,392		1			1			
	17:00	0,407		1			1			
	18:00	0,422		1			1			
	19:00	0,430		1			1			
	20:00	0,435		1			1			
	21:00	0,418		1			1			
	22:00	0,409		1			1			
	23:00	0,362		1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 13 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 13 Απριλίου 2025	00:00	0,321		1			1			
	01:00	0,306		1						
	02:00	0,293		1						
	03:00	0,281		1						
	04:00	0,275		1						
	05:00	0,279		1						
	06:00	0,294		1						
	07:00	0,318		1			1			
	08:00	0,348		1			1			
	09:00	0,366		1			1			
	10:00	0,372		1			1			
	11:00	0,370		1			1			
	12:00	0,367		1			1			
	13:00	0,378		1			1			
	14:00	0,391		1			1			
	15:00	0,395		1			1			
	16:00	0,403		1			1			
	17:00	0,412		1			1			
	18:00	0,431		1			1			
	19:00	0,448		1			1			
	20:00	0,460		1			1			
	21:00	0,449		1			1			
	22:00	0,424		1			1			
	23:00	0,376		1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025	00:00	0,322	1				1			
	01:00	0,310	1							
	02:00	0,304	1							
	03:00	0,297	1							
	04:00	0,294	1							
	05:00	0,303	1							
	06:00	0,324	1				1			
	07:00	0,342	1				1			
	08:00	0,361	1				1			
	09:00	0,365	1				1			
	10:00	0,358	1				1			
	11:00	0,351	1				1			
	12:00	0,351	1				1			
	13:00	0,359	1				1			
	14:00	0,373	1				1			
	15:00	0,384	1				1			
	16:00	0,392	1				1			
	17:00	0,404	1				1			
	18:00	0,421	1				1			
	19:00	0,437	1				1			
	20:00	0,445	1				1			
	21:00	0,428	1				1			
	22:00	0,397	1				1			
	23:00	0,344	1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 15 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 15 Απριλίου 2025	00:00	0,298	1							
	01:00	0,289	1							
	02:00	0,281	1							
	03:00	0,276	1							
	04:00	0,274	1							
	05:00	0,283	1							
	06:00	0,305	1							
	07:00	0,330	1				1			
	08:00	0,353	1				1			
	09:00	0,363	1				1			
	10:00	0,362	1				1			
	11:00	0,355	1				1			
	12:00	0,351	1				1			
	13:00	0,358	1				1			
	14:00	0,366	1				1			
	15:00	0,372	1				1			
	16:00	0,375	1				1			
	17:00	0,386	1				1			
	18:00	0,406	1				1			
	19:00	0,420	1				1			
	20:00	0,421	1				1			
	21:00	0,400	1				1			
	22:00	0,367	1				1			
	23:00	0,313	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	0,294	1							
	01:00	0,288	1							
	02:00	0,280	1							
	03:00	0,274	1							
	04:00	0,270	1							
	05:00	0,268	1							
	06:00	0,287	1							
	07:00	0,315	1							
	08:00	0,341	1				1			
	09:00	0,355	1				1			
	10:00	0,359	1				1			
	11:00	0,361	1				1			
	12:00	0,367	1				1			
	13:00	0,377	1				1			
	14:00	0,384	1				1			
	15:00	0,387	1				1			
	16:00	0,385	1				1			
	17:00	0,391	1				1			
	18:00	0,409	1				1			
	19:00	0,422	1				1			
	20:00	0,423	1				1			
	21:00	0,404	1				1			
	22:00	0,371	1				1			
	23:00	0,319	1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025	00:00	0,296	1							
	01:00	0,291	1							
	02:00	0,283	1							
	03:00	0,277	1							
	04:00	0,273	1							
	05:00	0,271	1							
	06:00	0,290	1							
	07:00	0,318	1				1			
	08:00	0,344	1				1			
	09:00	0,359	1				1			
	10:00	0,363	1				1			
	11:00	0,365	1				1			
	12:00	0,371	1				1			
	13:00	0,381	1				1			
	14:00	0,388	1				1			
	15:00	0,391	1				1			
	16:00	0,389	1				1			
	17:00	0,395	1				1			
	18:00	0,413	1				1			
	19:00	0,426	1				1			
	20:00	0,427	1				1			
	21:00	0,408	1				1			
	22:00	0,375	1				1			
	23:00	0,322	1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης