

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	0,569	1	1						
	01:00	0,546	1	1						
	02:00	0,523	1	1						
	03:00	0,502	1	1						
	04:00	0,488	1	1						
	05:00	0,479	1	1						
	06:00	0,490	1	1						
	07:00	0,527	1	1						
	08:00	0,581	1	1						
	09:00	0,623	1	1						
	10:00	0,648	1	1				1		
	11:00	0,666	1	1				1		
	12:00	0,680	1	1				1		
	13:00	0,705	1	1				1		
	14:00	0,710	1	1				1		
	15:00	0,700	1	1				1		
	16:00	0,689	1	1				1		
	17:00	0,682	1	1				1		
	18:00	0,685	1	1				1		
	19:00	0,689	1	1				1		
	20:00	0,687	1	1				1		
	21:00	0,670	1	1				1		
	22:00	0,639	1	1				1		
	23:00	0,594	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	00:00	0,558	1	1						
	01:00	0,531	1	1						
	02:00	0,510	1	1						
	03:00	0,492	1	1						
	04:00	0,477	1	1						
	05:00	0,472	1	1						
	06:00	0,483	1	1						
	07:00	0,519	1	1						
	08:00	0,570	1	1						
	09:00	0,613	1	1						
	10:00	0,636	1	1				1		
	11:00	0,646	1	1				1		
	12:00	0,657	1	1				1		
	13:00	0,675	1	1				1		
	14:00	0,662	1	1				1		
	15:00	0,658	1	1				1		
	16:00	0,662	1	1				1		
	17:00	0,662	1	1				1		
	18:00	0,675	1	1				1		
	19:00	0,692	1	1				1		
	20:00	0,688	1	1				1		
	21:00	0,672	1	1				1		
	22:00	0,640	1	1				1		
	23:00	0,594	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	00:00	0,573	1	1						
	01:00	0,551	1	1						
	02:00	0,527	1	1						
	03:00	0,506	1	1						
	04:00	0,490	1	1						
	05:00	0,482	1	1						
	06:00	0,490	1	1						
	07:00	0,529	1	1						
	08:00	0,576	1	1						
	09:00	0,603	1	1						
	10:00	0,621	1	1						
	11:00	0,633	1	1						
	12:00	0,650	1	1				1		
	13:00	0,665	1	1				1		
	14:00	0,672	1	1				1		
	15:00	0,669	1	1				1		
	16:00	0,663	1	1				1		
	17:00	0,662	1	1				1		
	18:00	0,668	1	1				1		
	19:00	0,675	1	1				1		
	20:00	0,670	1	1				1		
	21:00	0,653	1	1				1		
	22:00	0,624	1	1						
	23:00	0,587	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	00:00	0,555	1	1						
	01:00	0,534	1	1						
	02:00	0,513	1	1						
	03:00	0,495	1	1						
	04:00	0,481	1	1						
	05:00	0,478	1	1						
	06:00	0,494	1	1						
	07:00	0,530	1	1						
	08:00	0,568	1	1						
	09:00	0,587	1	1						
	10:00	0,588	1	1						
	11:00	0,605	1	1						
	12:00	0,624	1	1						
	13:00	0,655	1	1				1		
	14:00	0,668	1	1				1		
	15:00	0,664	1	1				1		
	16:00	0,657	1	1				1		
	17:00	0,655	1	1				1		
	18:00	0,655	1	1				1		
	19:00	0,660	1	1				1		
	20:00	0,654	1	1				1		
	21:00	0,638	1	1				1		
	22:00	0,606	1	1						
	23:00	0,565	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	0,539	1	1						
	01:00	0,518	1	1						
	02:00	0,498	1	1						
	03:00	0,485	1	1						
	04:00	0,474	1	1						
	05:00	0,471	1	1						
	06:00	0,486	1	1						
	07:00	0,526	1	1						
	08:00	0,574	1	1						
	09:00	0,611	1	1						
	10:00	0,639	1	1				1		
	11:00	0,657	1	1				1		
	12:00	0,675	1	1				1		
	13:00	0,679	1	1				1		
	14:00	0,671	1	1				1		
	15:00	0,657	1	1				1		
	16:00	0,643	1	1				1		
	17:00	0,639	1	1				1		
	18:00	0,641	1	1				1		
	19:00	0,644	1	1				1		
	20:00	0,640	1	1				1		
	21:00	0,626	1	1						
	22:00	0,596	1	1						
	23:00	0,554	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	00:00	0,543	1	1						
	01:00	0,524	1	1						
	02:00	0,506	1	1						
	03:00	0,488	1	1						
	04:00	0,475	1	1						
	05:00	0,470	1	1						
	06:00	0,485	1	1						
	07:00	0,526	1	1						
	08:00	0,581	1	1						
	09:00	0,621	1	1						
	10:00	0,640	1	1						
	11:00	0,632	1	1						
	12:00	0,653	1	1				1		
	13:00	0,672	1	1				1		
	14:00	0,677	1	1				1		
	15:00	0,668	1	1				1		
	16:00	0,654	1	1				1		
	17:00	0,651	1	1				1		
	18:00	0,655	1	1				1		
	19:00	0,659	1	1				1		
	20:00	0,657	1	1				1		
	21:00	0,644	1	1				1		
	22:00	0,614	1	1						
	23:00	0,571	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	0,541	1	1						
	01:00	0,521	1	1						
	02:00	0,502	1	1						
	03:00	0,486	1	1						
	04:00	0,474	1	1						
	05:00	0,472	1	1						
	06:00	0,486	1	1						
	07:00	0,524	1	1						
	08:00	0,573	1	1						
	09:00	0,607	1	1						
	10:00	0,628	1	1						
	11:00	0,649	1	1				1		
	12:00	0,664	1	1				1		
	13:00	0,675	1	1				1		
	14:00	0,676	1	1				1		
	15:00	0,668	1	1				1		
	16:00	0,658	1	1				1		
	17:00	0,656	1	1				1		
	18:00	0,662	1	1				1		
	19:00	0,668	1	1				1		
	20:00	0,668	1	1				1		
	21:00	0,654	1	1				1		
	22:00	0,626	1	1						
	23:00	0,584	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης