

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Ρ	00:00	0,464	1					1		
	01:00	0,437	1					1		
	02:00	0,423	1					1		
	03:00	0,411	1					1		
	04:00	0,405	1					1		
	05:00	0,420	1					1		
	06:00	0,447	1					1		
	07:00	0,472	1					1		
	08:00	0,486	1					1		
	09:00	0,489	1					1		
	10:00	0,489	1					1		
	11:00	0,491	1					1		
	12:00	0,495	1	1						
	13:00	0,503	1	1						
	14:00	0,530	1	1						
	15:00	0,561	1	1						
	16:00	0,588	1	1						
	17:00	0,621	1	1						
	18:00	0,658	1	1				1		
	19:00	0,673	1	1				1		
	20:00	0,666	1	1				1		
	21:00	0,635	1	1						
	22:00	0,586	1	1						
	23:00	0,527	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,476	1					1		
	01:00	0,451	1					1		
	02:00	0,430	1					1		
	03:00	0,409	1					1		
	04:00	0,401	1					1		
	05:00	0,416	1					1		
	06:00	0,446	1					1		
	07:00	0,478	1					1		
	08:00	0,501	1	1						
	09:00	0,509	1	1						
	10:00	0,511	1	1						
	11:00	0,516	1	1						
	12:00	0,526	1	1						
	13:00	0,541	1	1						
	14:00	0,561	1	1						
	15:00	0,574	1	1						
	16:00	0,607	1	1						
	17:00	0,643	1	1				1		
	18:00	0,676	1	1				1		
	19:00	0,689	1	1				1		
	20:00	0,683	1	1				1		
	21:00	0,646	1	1				1		
	22:00	0,592	1	1						
	23:00	0,527	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,482	1					1		
	01:00	0,460	1					1		
	02:00	0,440	1					1		
	03:00	0,423	1					1		
	04:00	0,417	1					1		
	05:00	0,424	1					1		
	06:00	0,450	1					1		
	07:00	0,486	1					1		
	08:00	0,514	1	1						
	09:00	0,524	1	1						
	10:00	0,525	1	1						
	11:00	0,528	1	1						
	12:00	0,537	1	1						
	13:00	0,552	1	1						
	14:00	0,571	1	1						
	15:00	0,591	1	1						
	16:00	0,618	1	1						
	17:00	0,654	1	1				1		
	18:00	0,689	1	1				1		
	19:00	0,691	1	1				1		
	20:00	0,689	1	1				1		
	21:00	0,658	1	1				1		
	22:00	0,604	1	1						
	23:00	0,536	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,470	1					1		
	01:00	0,451	1					1		
	02:00	0,434	1					1		
	03:00	0,421	1					1		
	04:00	0,420	1					1		
	05:00	0,435	1					1		
	06:00	0,467	1					1		
	07:00	0,491	1					1		
	08:00	0,492	1	1						
	09:00	0,490	1	1						
	10:00	0,501	1	1						
	11:00	0,504	1	1						
	12:00	0,516	1	1						
	13:00	0,537	1	1						
	14:00	0,565	1	1						
	15:00	0,598	1	1						
	16:00	0,636	1	1				1		
	17:00	0,675	1	1				1		
	18:00	0,707	1	1				1		
	19:00	0,715	1	1				1		
	20:00	0,699	1	1				1		
	21:00	0,656	1	1				1		
	22:00	0,596	1	1						
	23:00	0,525	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,468	1					1		
	01:00	0,453	1					1		
	02:00	0,437	1					1		
	03:00	0,426	1					1		
	04:00	0,426	1					1		
	05:00	0,441	1					1		
	06:00	0,472	1					1		
	07:00	0,495	1	1						
	08:00	0,500	1	1						
	09:00	0,498	1	1						
	10:00	0,496	1	1						
	11:00	0,499	1	1						
	12:00	0,511	1	1						
	13:00	0,531	1	1						
	14:00	0,559	1	1						
	15:00	0,588	1	1						
	16:00	0,624	1	1						
	17:00	0,662	1	1				1		
	18:00	0,692	1	1				1		
	19:00	0,699	1	1				1		
	20:00	0,680	1	1				1		
	21:00	0,635	1	1						
	22:00	0,574	1	1						
	23:00	0,508	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,456	1					1		
	01:00	0,440	1					1		
	02:00	0,427	1					1		
	03:00	0,418	1					1		
	04:00	0,417	1					1		
	05:00	0,433	1					1		
	06:00	0,466	1					1		
	07:00	0,491	1					1		
	08:00	0,505	1	1						
	09:00	0,505	1	1						
	10:00	0,502	1	1						
	11:00	0,503	1	1						
	12:00	0,514	1	1						
	13:00	0,534	1	1						
	14:00	0,554	1	1						
	15:00	0,581	1	1						
	16:00	0,613	1	1						
	17:00	0,646	1	1				1		
	18:00	0,674	1	1				1		
	19:00	0,681	1	1				1		
	20:00	0,665	1	1				1		
	21:00	0,626	1	1						
	22:00	0,572	1	1						
	23:00	0,508	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,468	1					1		
	01:00	0,446	1					1		
	02:00	0,433	1					1		
	03:00	0,422	1					1		
	04:00	0,417	1					1		
	05:00	0,430	1					1		
	06:00	0,457	1					1		
	07:00	0,484	1					1		
	08:00	0,499	1	1						
	09:00	0,500	1	1						
	10:00	0,496	1	1						
	11:00	0,496	1	1						
	12:00	0,503	1	1						
	13:00	0,519	1	1						
	14:00	0,540	1	1						
	15:00	0,565	1	1						
	16:00	0,592	1	1						
	17:00	0,622	1	1						
	18:00	0,649	1	1				1		
	19:00	0,658	1	1				1		
	20:00	0,646	1	1				1		
	21:00	0,612	1	1						
	22:00	0,562	1	1						
	23:00	0,500	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης