

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,350	1			1				
	01:00	0,337	1			1				
	02:00	0,327	1			1				
	03:00	0,324	1			1				
	04:00	0,320	1			1				
	05:00	0,326	1			1				
	06:00	0,359	1			1				
	07:00	0,362	1			1				
	08:00	0,380	1			1				
	09:00	0,399	1			1				
	10:00	0,399	1			1				
	11:00	0,377	1			1				
	12:00	0,370	1			1				
	13:00	0,394	1			1				
	14:00	0,412	1			1				
	15:00	0,432	1			1				
	16:00	0,439	1			1				
	17:00	0,467	1			1				
	18:00	0,502	1			1				
	19:00	0,512	1			1				
	20:00	0,503	1			1				
	21:00	0,477	1			1				
	22:00	0,438	1			1				
	23:00	0,391	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,361	1			1				
	01:00	0,346	1			1				
	02:00	0,335	1			1				
	03:00	0,328	1			1				
	04:00	0,330	1			1				
	05:00	0,335	1			1				
	06:00	0,346	1			1				
	07:00	0,355	1			1				
	08:00	0,377	1			1				
	09:00	0,401	1			1				
	10:00	0,408	1			1				
	11:00	0,400	1			1				
	12:00	0,399	1			1				
	13:00	0,408	1			1				
	14:00	0,423	1			1				
	15:00	0,442	1			1				
	16:00	0,452	1			1				
	17:00	0,475	1			1				
	18:00	0,508	1			1				
	19:00	0,518	1			1				
	20:00	0,510	1			1				
	21:00	0,486	1			1				
	22:00	0,444	1			1				
	23:00	0,404	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,377	1			1				
	01:00	0,358	1			1				
	02:00	0,346	1			1				
	03:00	0,339	1			1				
	04:00	0,339	1			1				
	05:00	0,347	1			1				
	06:00	0,353	1			1				
	07:00	0,358	1			1				
	08:00	0,378	1			1				
	09:00	0,406	1			1				
	10:00	0,417	1			1				
	11:00	0,411	1			1				
	12:00	0,416	1			1				
	13:00	0,425	1			1				
	14:00	0,438	1			1				
	15:00	0,445	1			1				
	16:00	0,460	1			1				
	17:00	0,486	1			1				
	18:00	0,515	1			1				
	19:00	0,524	1			1				
	20:00	0,519	1			1				
	21:00	0,497	1			1				
	22:00	0,456	1			1				
	23:00	0,413	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,385	1			1				
	01:00	0,368	1			1				
	02:00	0,354	1			1				
	03:00	0,352	1			1				
	04:00	0,360	1			1				
	05:00	0,365	1			1				
	06:00	0,382	1			1				
	07:00	0,389	1			1				
	08:00	0,405	1			1				
	09:00	0,409	1			1				
	10:00	0,383	1			1				
	11:00	0,375	1			1				
	12:00	0,401	1			1				
	13:00	0,432	1			1				
	14:00	0,445	1			1				
	15:00	0,441	1			1				
	16:00	0,447	1			1				
	17:00	0,476	1			1				
	18:00	0,511	1			1				
	19:00	0,529	1			1				
	20:00	0,527	1			1				
	21:00	0,495	1			1				
	22:00	0,451	1			1				
	23:00	0,402	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,378	1			1				
	01:00	0,360	1			1				
	02:00	0,348	1			1				
	03:00	0,343	1			1				
	04:00	0,349	1			1				
	05:00	0,358	1			1				
	06:00	0,377	1			1				
	07:00	0,390	1			1				
	08:00	0,410	1			1				
	09:00	0,421	1			1				
	10:00	0,416	1			1				
	11:00	0,410	1			1				
	12:00	0,430	1			1				
	13:00	0,453	1			1				
	14:00	0,459	1			1				
	15:00	0,457	1			1				
	16:00	0,459	1			1				
	17:00	0,482	1			1				
	18:00	0,512	1			1				
	19:00	0,528	1			1				
	20:00	0,524	1			1				
	21:00	0,496	1			1				
	22:00	0,454	1			1				
	23:00	0,402	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,388	1			1				
	01:00	0,366	1			1				
	02:00	0,352	1			1				
	03:00	0,349	1			1				
	04:00	0,351	1			1				
	05:00	0,360	1			1				
	06:00	0,380	1			1				
	07:00	0,392	1			1				
	08:00	0,414	1			1				
	09:00	0,431	1			1				
	10:00	0,423	1			1				
	11:00	0,400	1			1				
	12:00	0,414	1			1				
	13:00	0,437	1			1				
	14:00	0,453	1			1				
	15:00	0,457	1			1				
	16:00	0,461	1			1				
	17:00	0,481	1			1				
	18:00	0,508	1			1				
	19:00	0,524	1			1				
	20:00	0,520	1			1				
	21:00	0,495	1			1				
	22:00	0,453	1			1				
	23:00	0,404	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,373	1			1				
	01:00	0,348	1			1				
	02:00	0,331	1			1				
	03:00	0,322	1			1				
	04:00	0,321	1			1				
	05:00	0,328	1			1				
	06:00	0,364	1			1				
	07:00	0,379	1			1				
	08:00	0,406	1			1				
	09:00	0,428	1			1				
	10:00	0,429	1			1				
	11:00	0,421	1			1				
	12:00	0,423	1			1				
	13:00	0,438	1			1				
	14:00	0,450	1			1				
	15:00	0,456	1			1				
	16:00	0,465	1			1				
	17:00	0,482	1			1				
	18:00	0,505	1			1				
	19:00	0,522	1			1				
	20:00	0,517	1			1				
	21:00	0,492	1			1				
	22:00	0,452	1			1				
	23:00	0,403	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης