

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Ρ	00:00	0,458	1					1		
	01:00	0,439	1					1		
	02:00	0,425	1					1		
	03:00	0,415	1					1		
	04:00	0,411	1					1		
	05:00	0,416	1					1		
	06:00	0,440	1					1		
	07:00	0,467	1					1		
	08:00	0,490	1	1						
	09:00	0,495	1	1						
	10:00	0,492	1	1						
	11:00	0,487	1	1						
	12:00	0,466	1	1						
	13:00	0,492	1	1						
	14:00	0,509	1	1						
	15:00	0,525	1	1						
	16:00	0,547	1	1						
	17:00	0,579	1	1						
	18:00	0,602	1	1						
	19:00	0,613	1	1						
	20:00	0,606	1	1						
	21:00	0,581	1	1						
	22:00	0,537	1	1						
	23:00	0,481	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	0,458	1					1		
	01:00	0,440	1					1		
	02:00	0,424	1					1		
	03:00	0,410	1					1		
	04:00	0,405	1					1		
	05:00	0,410	1					1		
	06:00	0,433	1					1		
	07:00	0,461	1					1		
	08:00	0,482	1	1						
	09:00	0,487	1	1						
	10:00	0,484	1	1						
	11:00	0,482	1	1						
	12:00	0,488	1	1						
	13:00	0,496	1	1						
	14:00	0,508	1	1						
	15:00	0,537	1	1						
	16:00	0,553	1	1						
	17:00	0,578	1	1						
	18:00	0,598	1	1						
	19:00	0,610	1	1						
	20:00	0,605	1	1						
	21:00	0,581	1	1						
	22:00	0,538	1	1						
	23:00	0,482	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	0,463	1					1		
	01:00	0,444	1					1		
	02:00	0,425	1					1		
	03:00	0,409	1					1		
	04:00	0,400	1					1		
	05:00	0,404	1					1		
	06:00	0,427	1					1		
	07:00	0,461	1					1		
	08:00	0,490	1	1						
	09:00	0,504	1	1						
	10:00	0,508	1	1						
	11:00	0,507	1	1						
	12:00	0,510	1	1						
	13:00	0,517	1	1						
	14:00	0,527	1	1						
	15:00	0,541	1	1						
	16:00	0,557	1	1						
	17:00	0,581	1	1						
	18:00	0,602	1	1						
	19:00	0,614	1	1						
	20:00	0,608	1	1						
	21:00	0,583	1	1						
	22:00	0,539	1	1						
	23:00	0,482	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	0,432	1					1		
	01:00	0,417	1					1		
	02:00	0,402	1					1		
	03:00	0,389	1					1		
	04:00	0,386	1					1		
	05:00	0,398	1					1		
	06:00	0,426	1					1		
	07:00	0,454	1					1		
	08:00	0,462	1					1		
	09:00	0,456	1					1		
	10:00	0,448	1					1		
	11:00	0,450	1					1		
	12:00	0,463	1					1		
	13:00	0,482	1	1						
	14:00	0,504	1	1						
	15:00	0,528	1	1						
	16:00	0,553	1	1						
	17:00	0,580	1	1						
	18:00	0,602	1	1						
	19:00	0,611	1	1						
	20:00	0,604	1	1						
	21:00	0,576	1	1						
	22:00	0,530	1	1						
	23:00	0,470	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	0,429	1					1		
	01:00	0,418	1					1		
	02:00	0,405	1					1		
	03:00	0,394	1					1		
	04:00	0,390	1					1		
	05:00	0,400	1					1		
	06:00	0,425	1					1		
	07:00	0,451	1					1		
	08:00	0,466	1					1		
	09:00	0,470	1					1		
	10:00	0,469	1					1		
	11:00	0,469	1					1		
	12:00	0,475	1					1		
	13:00	0,486	1	1						
	14:00	0,503	1	1						
	15:00	0,523	1	1						
	16:00	0,547	1	1						
	17:00	0,572	1	1						
	18:00	0,593	1	1						
	19:00	0,603	1	1						
	20:00	0,594	1	1						
	21:00	0,566	1	1						
	22:00	0,519	1	1						
	23:00	0,458	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	0,432	1					1		
	01:00	0,421	1					1		
	02:00	0,410	1					1		
	03:00	0,400	1					1		
	04:00	0,396	1					1		
	05:00	0,405	1					1		
	06:00	0,427	1					1		
	07:00	0,451	1					1		
	08:00	0,465	1					1		
	09:00	0,467	1					1		
	10:00	0,464	1					1		
	11:00	0,465	1					1		
	12:00	0,473	1					1		
	13:00	0,487	1	1						
	14:00	0,502	1	1						
	15:00	0,520	1	1						
	16:00	0,540	1	1						
	17:00	0,564	1	1						
	18:00	0,584	1	1						
	19:00	0,594	1	1						
	20:00	0,586	1	1						
	21:00	0,560	1	1						
	22:00	0,515	1	1						
	23:00	0,456	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025	00:00	0,435	1					1		
	01:00	0,422	1					1		
	02:00	0,409	1					1		
	03:00	0,398	1					1		
	04:00	0,393	1					1		
	05:00	0,400	1					1		
	06:00	0,422	1					1		
	07:00	0,447	1					1		
	08:00	0,465	1					1		
	09:00	0,470	1					1		
	10:00	0,468	1					1		
	11:00	0,468	1					1		
	12:00	0,474	1					1		
	13:00	0,485	1	1						
	14:00	0,499	1	1						
	15:00	0,514	1	1						
	16:00	0,533	1	1						
	17:00	0,556	1	1						
	18:00	0,576	1	1						
	19:00	0,586	1	1						
	20:00	0,581	1	1						
	21:00	0,556	1	1						
	22:00	0,514	1	1						
	23:00	0,457	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης