

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ								Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400			
ΤΕ (MW)			0,160	0,160	0,180	0,100	0,088	0,100	0,100	0,200			
Η Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	0,401	1			1					0,249	62%	139
	01:00	0,391	1			1					0,259	60%	136
	02:00	0,381	1			1					0,269	59%	133
	03:00	0,371	1			1					0,279	57%	130
	04:00	0,364	1			1					0,286	56%	128
	05:00	0,363	1			1					0,287	56%	127
	06:00	0,375	1			1					0,275	58%	131
	07:00	0,407	1			1					0,243	63%	141
	08:00	0,442	1			1					0,208	68%	151
	09:00	0,460	1			1					0,190	71%	157
	10:00	0,471	1			1					0,179	72%	160
	11:00	0,478	1			1					0,172	74%	163
	12:00	0,443	1			1					0,207	68%	152
	13:00	0,452	1			1					0,198	70%	154
	14:00	0,490	1			1					0,160	75%	166
	15:00	0,493	1			1					0,157	76%	167
	16:00	0,482	1			1					0,168	74%	164
	17:00	0,490	1			1					0,160	75%	166
	18:00	0,501	1			1					0,149	77%	170
	19:00	0,513	1			1					0,137	79%	174
	20:00	0,521	1			1	1				0,329	61%	185
	21:00	0,507	1			1					0,143	78%	172
	22:00	0,469	1			1					0,181	72%	160
	23:00	0,423	1			1					0,227	65%	145
10,69 MWh													3.670 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ								Σάββατο, 31 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400			
ΤΕ (MW)			0,160	0,160	0,180	0,100	0,088	0,100	0,100	0,200			
Η Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	00:00	0,414	1			1					0,236	64%	143
	01:00	0,403	1			1					0,247	62%	139
	02:00	0,390	1			1					0,260	60%	135
	03:00	0,379	1			1					0,271	58%	132
	04:00	0,372	1			1					0,278	57%	130
	05:00	0,372	1			1					0,278	57%	130
	06:00	0,365	1			1					0,285	56%	128
	07:00	0,398	1			1					0,252	61%	138
	08:00	0,431	1			1					0,219	66%	148
	09:00	0,454	1			1					0,196	70%	155
	10:00	0,457	1			1					0,193	70%	156
	11:00	0,451	1			1					0,199	69%	154
	12:00	0,457	1			1					0,193	70%	156
	13:00	0,467	1			1					0,183	72%	159
	14:00	0,473	1			1					0,177	73%	161
	15:00	0,477	1			1					0,173	73%	162
	16:00	0,483	1			1					0,167	74%	164
	17:00	0,489	1			1					0,161	75%	166
	18:00	0,501	1			1					0,149	77%	170
	19:00	0,512	1			1					0,138	79%	173
	20:00	0,517	1			1	1				0,333	61%	184
	21:00	0,504	1			1					0,146	78%	171
	22:00	0,468	1			1					0,182	72%	159
	23:00	0,422	1			1					0,228	65%	145
		10,66 MWh											3.660 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ								Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400			
ΤΕ (MW)			0,160	0,160	0,180	0,100	0,088	0,100	0,100	0,200			
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	00:00	0,414	1			1					0,236	64%	143
	01:00	0,397	1			1					0,253	61%	138
	02:00	0,380	1			1					0,270	58%	132
	03:00	0,365	1			1					0,285	56%	128
	04:00	0,355	1			1					0,295	55%	125
	05:00	0,353	1			1					0,297	54%	124
	06:00	0,361	1			1					0,289	56%	127
	07:00	0,394	1			1					0,256	61%	137
	08:00	0,428	1			1					0,222	66%	147
	09:00	0,457	1			1					0,193	70%	156
	10:00	0,469	1			1					0,181	72%	160
	11:00	0,474	1			1					0,176	73%	161
	12:00	0,479	1			1					0,171	74%	163
	13:00	0,494	1			1					0,156	76%	168
	14:00	0,493	1			1					0,157	76%	167
	15:00	0,484	1			1					0,166	74%	164
	16:00	0,479	1			1					0,171	74%	163
	17:00	0,488	1			1					0,162	75%	166
	18:00	0,497	1			1					0,153	76%	169
	19:00	0,508	1			1					0,142	78%	172
	20:00	0,517	1			1	1				0,333	61%	184
	21:00	0,504	1			1					0,146	78%	171
	22:00	0,469	1			1					0,181	72%	160
	23:00	0,427	1			1					0,223	66%	147
		10,69 MWh											3.670 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ								Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400			
ΤΕ (MW)			0,160	0,160	0,180	0,100	0,088	0,100	0,100	0,200			
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	0,393	1			1					0,257	60%	136
	01:00	0,383	1			1					0,267	59%	133
	02:00	0,372	1			1					0,278	57%	130
	03:00	0,362	1			1					0,288	56%	127
	04:00	0,337	1			1					0,313	52%	119
	05:00	0,349	1			1					0,301	54%	123
	06:00	0,367	1			1					0,283	56%	128
	07:00	0,398	1			1					0,252	61%	138
	08:00	0,426	1			1					0,224	66%	146
	09:00	0,440	1			1					0,210	68%	151
	10:00	0,436	1			1					0,214	67%	149
	11:00	0,441	1			1					0,209	68%	151
	12:00	0,448	1			1					0,202	69%	153
	13:00	0,462	1			1					0,188	71%	158
	14:00	0,466	1			1					0,184	72%	159
	15:00	0,469	1			1					0,181	72%	160
	16:00	0,470	1			1					0,180	72%	160
	17:00	0,477	1			1					0,173	73%	162
	18:00	0,491	1			1					0,159	76%	167
	19:00	0,499	1			1					0,151	77%	169
	20:00	0,502	1			1					0,148	77%	170
	21:00	0,489	1			1					0,161	75%	166
	22:00	0,454	1			1					0,196	70%	155
	23:00	0,403	1			1					0,247	62%	139
		10,33 MWh											3.551 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ								Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400			
ΤΕ (MW)			0,160	0,160	0,180	0,100	0,088	0,100	0,100	0,200			
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025	00:00	0,387	1			1					0,263	60%	135
	01:00	0,376	1			1					0,274	58%	131
	02:00	0,365	1			1					0,285	56%	128
	03:00	0,353	1			1					0,297	54%	124
	04:00	0,349	1			1					0,301	54%	123
	05:00	0,350	1			1					0,300	54%	123
	06:00	0,364	1			1					0,286	56%	128
	07:00	0,397	1			1					0,253	61%	138
	08:00	0,424	1			1					0,226	65%	146
	09:00	0,443	1			1					0,207	68%	152
	10:00	0,450	1			1					0,200	69%	154
	11:00	0,450	1			1					0,200	69%	154
	12:00	0,453	1			1					0,197	70%	155
	13:00	0,468	1			1					0,182	72%	159
	14:00	0,470	1			1					0,180	72%	160
	15:00	0,464	1			1					0,186	71%	158
	16:00	0,461	1			1					0,189	71%	157
	17:00	0,466	1			1					0,184	72%	159
	18:00	0,476	1			1					0,174	73%	162
	19:00	0,486	1			1					0,164	75%	165
	20:00	0,487	1			1					0,163	75%	165
	21:00	0,471	1			1					0,179	72%	160
	22:00	0,436	1			1					0,214	67%	149
	23:00	0,384	1			1					0,266	59%	134
		10,23 MWh											3.519 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ								Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400			
ΤΕ (MW)			0,160	0,160	0,180	0,100	0,088	0,100	0,100	0,200			
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	0,381	1			1					0,269	59%	133
	01:00	0,370	1			1					0,280	57%	129
	02:00	0,360	1			1					0,290	55%	126
	03:00	0,350	1			1					0,300	54%	123
	04:00	0,342	1			1					0,308	53%	121
	05:00	0,343	1			1					0,307	53%	121
	06:00	0,357	1			1					0,293	55%	125
	07:00	0,392	1			1					0,258	60%	136
	08:00	0,427	1			1					0,223	66%	147
	09:00	0,447	1			1					0,203	69%	153
	10:00	0,453	1			1					0,197	70%	155
	11:00	0,455	1			1					0,195	70%	155
	12:00	0,467	1			1					0,183	72%	159
	13:00	0,479	1			1					0,171	74%	163
	14:00	0,484	1			1					0,166	74%	164
	15:00	0,475	1			1					0,175	73%	162
	16:00	0,466	1			1					0,184	72%	159
	17:00	0,467	1			1					0,183	72%	159
	18:00	0,477	1			1					0,173	73%	162
	19:00	0,486	1			1					0,164	75%	165
	20:00	0,490	1			1					0,160	75%	166
	21:00	0,478	1			1					0,172	74%	163
	22:00	0,440	1			1					0,210	68%	151
	23:00	0,393	1			1					0,257	60%	136
		10,28 MWh											3.534 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ								Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400			
ΤΕ (MW)			0,160	0,160	0,180	0,100	0,088	0,100	0,100	0,200			
Η Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	0,382	1			1					0,268	59%	133
	01:00	0,370	1			1					0,280	57%	129
	02:00	0,358	1			1					0,292	55%	126
	03:00	0,347	1			1					0,303	53%	122
	04:00	0,341	1			1					0,309	52%	121
	05:00	0,341	1			1					0,309	52%	121
	06:00	0,354	1			1					0,296	54%	125
	07:00	0,388	1			1					0,262	60%	135
	08:00	0,424	1			1					0,226	65%	146
	09:00	0,451	1			1					0,199	69%	154
	10:00	0,463	1			1					0,187	71%	158
	11:00	0,467	1			1					0,183	72%	159
	12:00	0,472	1			1					0,178	73%	161
	13:00	0,481	1			1					0,169	74%	163
	14:00	0,485	1			1					0,165	75%	165
	15:00	0,480	1			1					0,170	74%	163
	16:00	0,474	1			1					0,176	73%	161
	17:00	0,476	1			1					0,174	73%	162
	18:00	0,484	1			1					0,166	74%	164
	19:00	0,492	1			1					0,158	76%	167
	20:00	0,496	1			1					0,154	76%	168
	21:00	0,483	1			1					0,167	74%	164
	22:00	0,448	1			1					0,202	69%	153
	23:00	0,401	1			1					0,249	62%	139
		10,36 MWh											3.559 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης