

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	81,2					1
	01:00	76,9					1
	02:00	76,9					1
	03:00	72,5					1
	04:00	72,3					1
	05:00	72,7					1
	06:00	68,4					1
	07:00	60,9				1	
	08:00	60,6				1	
	09:00	61,1				1	
	10:00	68,8				1	
	11:00	57,8				1	
	12:00	64,1				1	
	13:00	65,8				1	
	14:00	47,8				1	
	15:00	50,8				1	
	16:00	51,0				1	
	17:00	51,3				1	
	18:00	72,1				1	
	19:00	79,4				1	
	20:00	89,8				1	
	21:00	91,4				1	
	22:00	92,9				1	
	23:00	78,6				1	

Γενική διακοπή στις 07:35 λόγω βλάβης της G5.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025	00:00	68,2				1	
	01:00	68,4				1	
	02:00	66,5				1	
	03:00	67,5				1	
	04:00	67,9				1	
	05:00	69,3				1	
	06:00	64,4				1	
	07:00	60,5				1	
	08:00	61,7				1	
	09:00	60,1				1	
	10:00	65,4				1	
	11:00	67,3				1	
	12:00	70,4				1	
	13:00	73,8				1	
	14:00	63,0				1	
	15:00	63,0				1	
	16:00	66,5				1	
	17:00	58,8				1	
	18:00	90,8				1	
	19:00	97,6				1	
	20:00	95,3				1	
	21:00	100,1				1	
	22:00	93,0				1	
	23:00	84,5				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	00:00	80,8				1	
	01:00	73,5				1	
	02:00	72,9				1	
	03:00	71,5				1	
	04:00	70,8				1	
	05:00	71,2				1	
	06:00	70,3				1	
	07:00	71,7				1	
	08:00	66,7				1	
	09:00	51,7				1	
	10:00	55,3				1	
	11:00	59,9				1	
	12:00	65,8				1	
	13:00	67,9				1	
	14:00	65,3				1	
	15:00	55,0				1	
	16:00	55,9				1	
	17:00	54,6				1	
	18:00	67,2				1	
	19:00	72,4				1	
	20:00	81,4				1	
	21:00	84,8				1	
	22:00	88,1				1	
	23:00	77,4				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 19 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 19 Απριλίου 2025	00:00	73,5				1	
	01:00	75,1				1	
	02:00	74,2				1	
	03:00	70,5				1	
	04:00	69,1				1	
	05:00	67,5				1	
	06:00	65,6				1	
	07:00	65,6				1	
	08:00	61,7				1	
	09:00	58,8				1	
	10:00	62,0				1	
	11:00	75,0				1	
	12:00	63,7					1
	13:00	63,7					1
	14:00	56,4					1
	15:00	53,6					1
	16:00	48,7					1
	17:00	62,1					1
	18:00	75,2					1
	19:00	87,5					1
	20:00	88,8					1
	21:00	89,1					1
	22:00	85,4					1
	23:00	72,8					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 20 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 20 Απριλίου 2025	00:00	71,4					1
	01:00	71,2					1
	02:00	66,7					1
	03:00	67,6					1
	04:00	66,6					1
	05:00	65,2					1
	06:00	59,8					1
	07:00	56,2					1
	08:00	53,2				1	
	09:00	61,5				1	
	10:00	66,4				1	
	11:00	68,2				1	
	12:00	61,0				1	
	13:00	58,2				1	
	14:00	49,9				1	
	15:00	44,0				1	
	16:00	46,8				1	
	17:00	47,5				1	
	18:00	56,4				1	
	19:00	57,7				1	
	20:00	71,5				1	
	21:00	76,6				1	
	22:00	75,8				1	
	23:00	73,3				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025	00:00	68,3				1	
	01:00	66,8				1	
	02:00	65,4				1	
	03:00	66,5				1	
	04:00	66,3				1	
	05:00	65,0				1	
	06:00	58,5				1	
	07:00	57,2				1	
	08:00	58,3				1	
	09:00	53,6	1	1			
	10:00	59,0	1	1			
	11:00	54,7	1	1			
	12:00	54,1	1	1			
	13:00	51,5	1	1			
	14:00	48,3	1	1			
	15:00	47,0	1	1			
	16:00	45,4	1	1			
	17:00	48,5	1	1			
	18:00	54,4	1	1			
	19:00	62,8					1
	20:00	72,8					1
	21:00	80,3					1
	22:00	72,7					1
	23:00	72,6					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 22 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 22 Απριλίου 2025	00:00	69,0					1
	01:00	64,8					1
	02:00	63,1					1
	03:00	64,0					1
	04:00	63,6					1
	05:00	64,0					1
	06:00	58,7					1
	07:00	50,5					1
	08:00	59,5					1
	09:00	60,8		1	1		
	10:00	61,2		1	1		
	11:00	58,3		1	1		
	12:00	59,8		1	1		
	13:00	61,1		1	1		
	14:00	57,5		1	1		
	15:00	55,6		1	1		
	16:00	50,5		1	1		
	17:00	51,3		1	1		
	18:00	62,2		1	1		
	19:00	63,9					1
	20:00	85,2					1
	21:00	98,3					1
	22:00	89,2					1
	23:00	80,5					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης