

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	69,4				1	
	01:00	68,4				1	
	02:00	65,4				1	
	03:00	64,9				1	
	04:00	64,9				1	
	05:00	64,1				1	
	06:00	59,3				1	
	07:00	55,8				1	
	08:00	55,5				1	
	09:00	56,0				1	
	10:00	49,0				1	
	11:00	47,9				1	
	12:00	41,8				1	
	13:00	47,0				1	
	14:00	48,2				1	
	15:00	48,8				1	
	16:00	44,9				1	
	17:00	43,7				1	
	18:00	57,6				1	
	19:00	60,0				1	
	20:00	81,3				1	
	21:00	78,8				1	
	22:00	74,8				1	
	23:00	73,4				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	66,1				1	
	01:00	67,3				1	
	02:00	63,9				1	
	03:00	63,6				1	
	04:00	61,8				1	
	05:00	62,1				1	
	06:00	59,6				1	
	07:00	56,4				1	
	08:00	54,6				1	
	09:00	51,1				1	
	10:00	48,9				1	
	11:00	57,6				1	
	12:00	48,4				1	
	13:00	51,2				1	
	14:00	45,4				1	
	15:00	40,7				1	
	16:00	49,3				1	
	17:00	43,2				1	
	18:00	56,2				1	
	19:00	66,2				1	
	20:00	79,5				1	
	21:00	82,0				1	
	22:00	84,5				1	
	23:00	82,8				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	75,9				1	
	01:00	72,8				1	
	02:00	69,6				1	
	03:00	68,6				1	
	04:00	66,2				1	
	05:00	68,3				1	
	06:00	66,6				1	
	07:00	70,8				1	
	08:00	68,4				1	
	09:00	54,4				1	
	10:00	60,7				1	
	11:00	62,4				1	
	12:00	66,8				1	
	13:00	59,6				1	
	14:00	54,0				1	
	15:00	46,5				1	
	16:00	44,7				1	
	17:00	55,9				1	
	18:00	69,8				1	
	19:00	80,3				1	
	20:00	83,8				1	
	21:00	89,2				1	
	22:00	80,9				1	
	23:00	72,8				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 5 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	68,9				1	
	01:00	66,3				1	
	02:00	65,9				1	
	03:00	64,6				1	
	04:00	64,2				1	
	05:00	64,5				1	
	06:00	61,5				1	
	07:00	52,3					1
	08:00	55,3					1
	09:00	53,8					1
	10:00	58,1					1
	11:00	54,0					1
	12:00	61,4					1
	13:00	62,9					1
	14:00	50,6					1
	15:00	50,0					1
	16:00	53,8					1
	17:00	55,6					1
	18:00	65,9					1
	19:00	85,0					1
	20:00	88,3					1
	21:00	90,6					1
	22:00	85,9					1
	23:00	79,8					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 6 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	76,3					1
	01:00	74,0					1
	02:00	72,6					1
	03:00	75,3					1
	04:00	71,0					1
	05:00	69,7					1
	06:00	63,5					1
	07:00	61,8					1
	08:00	63,2				1	
	09:00	65,1				1	
	10:00	72,4				1	
	11:00	71,0				1	
	12:00	62,2				1	
	13:00	65,4				1	
	14:00	50,8				1	
	15:00	55,6				1	
	16:00	51,7				1	
	17:00	57,8				1	
	18:00	79,7				1	
	19:00	80,5				1	
	20:00	88,7				1	
	21:00	93,2				1	
	22:00	85,9				1	
	23:00	86,8				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	00:00	79,6				1	
	01:00	77,1				1	
	02:00	78,6				1	
	03:00	76,3				1	
	04:00	76,3				1	
	05:00	76,5				1	
	06:00	77,1				1	
	07:00	74,3				1	
	08:00	69,6				1	
	09:00	66,8				1	
	10:00	66,4				1	
	11:00	62,2				1	
	12:00	62,3				1	
	13:00	63,5				1	
	14:00	66,9				1	
	15:00	60,9				1	
	16:00	58,3				1	
	17:00	70,9				1	
	18:00	71,5				1	
	19:00	84,1				1	
	20:00	96,7				1	
	21:00	91,4				1	
	22:00	89,5				1	
	23:00	88,3				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 8 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	78,8				1	
	01:00	77,0				1	
	02:00	77,7				1	
	03:00	76,2				1	
	04:00	77,2				1	
	05:00	76,7				1	
	06:00	73,4				1	
	07:00	71,2				1	
	08:00	67,4				1	
	09:00	69,5				1	
	10:00	65,1				1	
	11:00	62,0				1	
	12:00	58,0				1	
	13:00	66,4				1	
	14:00	57,0				1	
	15:00	54,1				1	
	16:00	50,2				1	
	17:00	53,3				1	
	18:00	84,6				1	
	19:00	98,3				1	
	20:00	97,0				1	
	21:00	95,8				1	
	22:00	94,6				1	
	23:00	87,0				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης