

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	82,1					1
	01:00	79,0					1
	02:00	77,3					1
	03:00	75,5					1
	04:00	71,2					1
	05:00	73,2					1
	06:00	61,3					1
	07:00	59,9					1
	08:00	61,5					1
	09:00	75,5					1
	10:00	76,9					1
	11:00	70,3					1
	12:00	74,7					1
	13:00	75,3					1
	14:00	73,2					1
	15:00	63,4					1
	16:00	58,3					1
	17:00	71,4					1
	18:00	82,6					1
	19:00	75,3					1
	20:00	85,6					1
	21:00	95,6					1
	22:00	93,2					1
	23:00	90,1					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	80,0					1
	01:00	73,9					1
	02:00	71,5					1
	03:00	69,9					1
	04:00	70,0					1
	05:00	63,6					1
	06:00	57,1					1
	07:00	57,5					1
	08:00	66,2					1
	09:00	72,3					1
	10:00	77,0				1	
	11:00	81,5				1	
	12:00	89,0				1	
	13:00	85,0				1	
	14:00	75,2				1	
	15:00	72,1				1	
	16:00	70,9				1	
	17:00	79,1				1	
	18:00	89,5				1	
	19:00	93,2				1	
	20:00	97,5					1
	21:00	114,9					1
	22:00	104,4					1
	23:00	91,0					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	82,6					1
	01:00	83,5					1
	02:00	79,2					1
	03:00	77,0					1
	04:00	78,1					1
	05:00	72,4					1
	06:00	63,1					1
	07:00	65,3					1
	08:00	64,0					1
	09:00	85,4					1
	10:00	93,5					1
	11:00	86,1					1
	12:00	93,3					1
	13:00	91,9					1
	14:00	85,4					1
	15:00	81,3					1
	16:00	79,5					1
	17:00	88,4					1
	18:00	93,5					1
	19:00	97,3					1
	20:00	105,5					1
	21:00	117,1					1
	22:00	108,0					1
	23:00	100,2					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	86,8					1
	01:00	80,1					1
	02:00	80,7					1
	03:00	80,9					1
	04:00	78,0					1
	05:00	74,7					1
	06:00	68,2					1
	07:00	70,4					1
	08:00	71,2					1
	09:00	84,9					1
	10:00	90,1					1
	11:00	84,3					1
	12:00	102,3					1
	13:00	94,3					1
	14:00	86,8					1
	15:00	83,7					1
	16:00	81,1					1
	17:00	90,9					1
	18:00	97,2					1
	19:00	118,0					1
	20:00	116,6					1
	21:00	127,7					1
	22:00	129,0					1
	23:00	108,3					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	96,7					1
	01:00	87,9					1
	02:00	80,9					1
	03:00	78,9					1
	04:00	78,3					1
	05:00	74,8					1
	06:00	66,5					1
	07:00	75,6					1
	08:00	75,2					1
	09:00	92,7					1
	10:00	97,8					1
	11:00	101,1					1
	12:00	105,1					1
	13:00	103,0					1
	14:00	81,3					1
	15:00	106,2					1
	16:00	96,5					1
	17:00	100,2					1
	18:00	112,5					1
	19:00	99,0					1
	20:00	101,1					1
	21:00	123,1					1
	22:00	115,2					1
	23:00	97,2					1

Μερική διακοπή στις 14:40, λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	85,2					1
	01:00	83,3					1
	02:00	78,6					1
	03:00	76,9					1
	04:00	79,0					1
	05:00	77,4					1
	06:00	63,4					1
	07:00	67,7					1
	08:00	72,5					1
	09:00	85,3					1
	10:00	81,4					1
	11:00	93,6					1
	12:00	109,5					1
	13:00	97,0					1
	14:00	86,6					1
	15:00	97,3					1
	16:00	89,0					1
	17:00	93,5					1
	18:00	96,2					1
	19:00	94,4					1
	20:00	97,9					1
	21:00	111,6					1
	22:00	100,7					1
	23:00	92,9					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	00:00	83,6					1
	01:00	83,1					1
	02:00	79,8					1
	03:00	78,7					1
	04:00	79,8					1
	05:00	74,7					1
	06:00	65,5					1
	07:00	68,4					1
	08:00	73,0					1
	09:00	91,1					1
	10:00	85,6					1
	11:00	95,9					1
	12:00	101,4					1
	13:00	89,8					1
	14:00	89,9					1
	15:00	78,4					1
	16:00	75,4					1
	17:00	84,3					1
	18:00	93,9					1
	19:00	93,9					1
	20:00	96,6					1
	21:00	100,9					1
	22:00	100,1					1
	23:00	91,4					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης