

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	00:00	67					1
	01:00	64					1
	02:00	66					1
	03:00	64					1
	04:00	62					1
	05:00	58					1
	06:00	59					1
	07:00	63					1
	08:00	53					1
	09:00	57					1
	10:00	59					1
	11:00	49					1
	12:00	43					1
	13:00	51					1
	14:00	56					1
	15:00	52					1
	16:00	61					1
	17:00	63					1
	18:00	89					1
	19:00	83					1
	20:00	77					1
	21:00	74					1
	22:00	77					1
	23:00	76					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025	00:00	72					1
	01:00	68					1
	02:00	67					1
	03:00	63					1
	04:00	65					1
	05:00	61					1
	06:00	60					1
	07:00	61					1
	08:00	51					1
	09:00	48					1
	10:00	47					1
	11:00	47					1
	12:00	45					1
	13:00	47					1
	14:00	49					1
	15:00	50					1
	16:00	52					1
	17:00	54					1
	18:00	77					1
	19:00	86					1
	20:00	75					1
	21:00	72					1
	22:00	71					1
	23:00	66					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025	00:00	66					1
	01:00	65					1
	02:00	65					1
	03:00	64					1
	04:00	62					1
	05:00	60					1
	06:00	60					1
	07:00	64					1
	08:00	55					1
	09:00	40					1
	10:00	49	1				
	11:00	47	1				
	12:00	41	1				
	13:00	47	1	1			
	14:00	53	1	1			
	15:00	62	1	1			
	16:00	60	1	1			
	17:00	64	1	1			
	18:00	78	1	1			
	19:00	90					1
	20:00	81					1
	21:00	77					1
	22:00	68					1
	23:00	70					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	00:00	73					1
	01:00	69					1
	02:00	67					1
	03:00	67					1
	04:00	68					1
	05:00	64					1
	06:00	62					1
	07:00	64					1
	08:00	60					1
	09:00	67					1
	10:00	93	1	1			1
	11:00	98	1	1			1
	12:00	89	1	1			1
	13:00	95	1	1			1
	14:00	101	1	1			1
	15:00	96	1	1			1
	16:00	101	1	1			1
	17:00	82	1	1			1
	18:00	80					1
	19:00	91					1
	20:00	84					1
	21:00	80					1
	22:00	77					1
	23:00	75					1

Γενική διακοπή στις 09:22 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	71					1
	01:00	69					1
	02:00	68					1
	03:00	64					1
	04:00	63					1
	05:00	59					1
	06:00	61					1
	07:00	63					1
	08:00	63					1
	09:00	55	1	1			
	10:00	61	1	1			
	11:00	54	1	1			
	12:00	60	1	1			
	13:00	60	1	1			
	14:00	65	1	1			
	15:00	59	1	1			
	16:00	61	1	1			
	17:00	63	1	1			
	18:00	85					1
	19:00	91					1
	20:00	95					1
	21:00	98					1
	22:00	88					1
	23:00	79					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025	00:00	69					1
	01:00	68					1
	02:00	68					1
	03:00	66					1
	04:00	67					1
	05:00	63					1
	06:00	62					1
	07:00	63					1
	08:00	56					1
	09:00	58	1	1			
	10:00	56	1	1			
	11:00	58	1	1			
	12:00	57	1	1			
	13:00	55	1	1			
	14:00	54	1	1			
	15:00	61	1	1			
	16:00	64	1	1			
	17:00	62	1	1			
	18:00	81	1	1			
	19:00	96					1
	20:00	84					1
	21:00	80					1
	22:00	85					1
	23:00	78					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025	00:00	76					1
	01:00	70					1
	02:00	70					1
	03:00	69					1
	04:00	68					1
	05:00	64					1
	06:00	66					1
	07:00	71					1
	08:00	57	1	1			
	09:00	60	1	1			
	10:00	65	1	1			
	11:00	70	1	1			
	12:00	58	1	1			
	13:00	63	1	1			
	14:00	67	1	1			
	15:00	65	1	1			
	16:00	62	1	1			
	17:00	62	1	1			
	18:00	81					1
	19:00	102					1
	20:00	81					1
	21:00	77					1
	22:00	73					1
	23:00	71					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης