

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	00:00	63,2					1
	01:00	61,6					1
	02:00	59,3					1
	03:00	60,3					1
	04:00	60,2					1
	05:00	64,0					1
	06:00	60,5					1
	07:00	57,4					1
	08:00	59,5					1
	09:00	66,1					1
	10:00	67,0					1
	11:00	66,4					1
	12:00	62,3					1
	13:00	54,0					1
	14:00	53,1					1
	15:00	55,8					1
	16:00	56,0					1
	17:00	65,1					1
	18:00	70,5					1
	19:00	58,0					1
	20:00	69,0					1
	21:00	81,5					1
	22:00	80,2					1
	23:00	68,7					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025	00:00	65,7					1
	01:00	66,2					1
	02:00	62,9					1
	03:00	62,3					1
	04:00	61,9					1
	05:00	65,4					1
	06:00	53,8					1
	07:00	48,2					1
	08:00	59,4					1
	09:00	61,3					1
	10:00	66,0					1
	11:00	67,5					1
	12:00	63,1					1
	13:00	61,1					1
	14:00	51,0					1
	15:00	55,0					1
	16:00	51,6					1
	17:00	63,5					1
	18:00	70,0					1
	19:00	66,5					1
	20:00	67,6					1
	21:00	80,5					1
	22:00	78,3					1
	23:00	71,4					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	00:00	66,7					1
	01:00	65,9					1
	02:00	63,7					1
	03:00	62,2					1
	04:00	61,5					1
	05:00	61,9					1
	06:00	53,3					1
	07:00	50,6					1
	08:00	53,2					1
	09:00	67,0					1
	10:00	65,7					1
	11:00	63,5				1	
	12:00	63,5				1	
	13:00	58,3				1	
	14:00	59,0				1	
	15:00	64,1				1	
	16:00	56,8				1	
	17:00	62,4				1	
	18:00	81,5				1	
	19:00	87,4				1	
	20:00	85,4				1	
	21:00	86,5				1	
	22:00	86,6				1	
	23:00	75,1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 10 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 10 Μαΐου 2025	00:00	69,5				1	
	01:00	66,9				1	
	02:00	64,8				1	
	03:00	66,1				1	
	04:00	66,0				1	
	05:00	65,1				1	
	06:00	59,7				1	
	07:00	56,5				1	
	08:00	60,2				1	
	09:00	66,6				1	
	10:00	71,2				1	
	11:00	72,4				1	
	12:00	70,7				1	
	13:00	64,3				1	
	14:00	56,7				1	
	15:00	52,6				1	
	16:00	57,2				1	
	17:00	64,5				1	
	18:00	74,6				1	
	19:00	71,4				1	
	20:00	74,1				1	
	21:00	91,5				1	
	22:00	84,8				1	
	23:00	73,2				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 11 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 11 Μαΐου 2025	00:00	71,6				1	
	01:00	68,1				1	
	02:00	67,9				1	
	03:00	66,8				1	
	04:00	65,7				1	
	05:00	65,9				1	
	06:00	59,4				1	
	07:00	58,5				1	
	08:00	66,1				1	
	09:00	80,6				1	
	10:00	77,0				1	
	11:00	70,9				1	
	12:00	69,9				1	
	13:00	66,7				1	
	14:00	63,7				1	
	15:00	57,1				1	
	16:00	58,5				1	
	17:00	63,3				1	
	18:00	79,7				1	
	19:00	95,3				1	
	20:00	84,2				1	
	21:00	84,5				1	
	22:00	82,9				1	
	23:00	77,6				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	69,7				1	
	01:00	66,3				1	
	02:00	67,6				1	
	03:00	64,5				1	
	04:00	63,9				1	
	05:00	63,8				1	
	06:00	57,8				1	
	07:00	58,1				1	
	08:00	71,0				1	
	09:00	69,8				1	
	10:00	72,1				1	
	11:00	71,0				1	
	12:00	76,3				1	
	13:00	61,1				1	
	14:00	60,6				1	
	15:00	55,2				1	
	16:00	53,1				1	
	17:00	64,1				1	
	18:00	73,3				1	
	19:00	75,6				1	
	20:00	87,9				1	
	21:00	85,3				1	
	22:00	80,3				1	
	23:00	73,4				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 13 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 13 Μαΐου 2025	00:00	71,3				1	
	01:00	69,3				1	
	02:00	68,6				1	
	03:00	66,5				1	
	04:00	67,0				1	
	05:00	67,3				1	
	06:00	58,9				1	
	07:00	55,6				1	
	08:00	58,3				1	
	09:00	74,8				1	
	10:00	69,0				1	
	11:00	83,3				1	
	12:00	86,7				1	
	13:00	75,3				1	
	14:00	60,5				1	
	15:00	58,8				1	
	16:00	55,9				1	
	17:00	65,0				1	
	18:00	78,8				1	
	19:00	77,0				1	
	20:00	83,1				1	
	21:00	89,5				1	
	22:00	85,1				1	
	23:00	75,4				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης