

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	66,2					1
	01:00	63,9					1
	02:00	63,1					1
	03:00	62,6					1
	04:00	62,4					1
	05:00	57,4					1
	06:00	59,7					1
	07:00	60,1					1
	08:00	60,5					1
	09:00	57,5	1	1			
	10:00	59,7	1	1			
	11:00	62,4	1	1			
	12:00	52,6	1	1			
	13:00	50,3	1	1			
	14:00	55,4	1	1			
	15:00	59,8	1	1			
	16:00	61,1	1	1			
	17:00	57,2	1				
	18:00	74,4					1
	19:00	84,0					1
	20:00	80,1					1
	21:00	74,0					1
	22:00	65,4					1
	23:00	63,0					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025	00:00	64,1					1
	01:00	60,9					1
	02:00	57,5					1
	03:00	57,6					1
	04:00	58,6					1
	05:00	52,8					1
	06:00	54,6					1
	07:00	56,3					1
	08:00	51,8					1
	09:00	53,1	1	1			
	10:00	64,0	1	1			
	11:00	58,1	1	1			
	12:00	51,2	1	1			
	13:00	48,6	1	1			
	14:00	53,1	1	1			
	15:00	51,2	1	1			
	16:00	59,0	1	1			
	17:00	62,4	1	1			
	18:00	80,7					1
	19:00	79,6					1
	20:00	80,0					1
	21:00	75,2					1
	22:00	65,4					1
	23:00	63,1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025	00:00	63,6					1
	01:00	61,8					1
	02:00	60,6					1
	03:00	58,8					1
	04:00	58,3					1
	05:00	52,1					1
	06:00	58,6					1
	07:00	58,9					1
	08:00	51,0					1
	09:00	53,2	1	1			
	10:00	56,7	1	1			
	11:00	59,3	1	1			
	12:00	49,8	1	1			
	13:00	60,6	1	1			
	14:00	61,8	1	1			
	15:00	63,5	1	1			
	16:00	57,4	1	1			
	17:00	53,3	1	1			
	18:00	68,6					1
	19:00	88,2					1
	20:00	76,8					1
	21:00	75,1					1
	22:00	69,5					1
	23:00	69,3					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025	00:00	68,5					1
	01:00	66,7					1
	02:00	62,6					1
	03:00	59,0					1
	04:00	56,9					1
	05:00	54,0					1
	06:00	59,9					1
	07:00	56,9					1
	08:00	46,6					1
	09:00	44,4	1	1			
	10:00	61,5	1	1			
	11:00	66,4	1	1			
	12:00	63,7	1	1			
	13:00	52,2	1	1			
	14:00	58,2	1	1			
	15:00	53,1	1	1			
	16:00	51,3	1	1			
	17:00	52,1	1	1			
	18:00	74,5	1	1			
	19:00	87,4					1
	20:00	78,6					1
	21:00	66,8					1
	22:00	66,1					1
	23:00	68,8					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	00:00	66,5					1
	01:00	64,7					1
	02:00	60,9					1
	03:00	59,9					1
	04:00	57,6					1
	05:00	53,2					1
	06:00	61,6					1
	07:00	60,0					1
	08:00	56,7					1
	09:00	44,2	1	1			
	10:00	53,2	1	1			
	11:00	58,7	1	1			
	12:00	48,3	1	1			
	13:00	48,2	1	1			
	14:00	44,9	1	1			
	15:00	44,3	1	1			
	16:00	43,7	1	1			
	17:00	55,6	1	1			
	18:00	70,8					1
	19:00	91,0					1
	20:00	76,9					1
	21:00	70,3					1
	22:00	66,0					1
	23:00	68,4					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	00:00	64,1					1
	01:00	59,1					1
	02:00	57,0					1
	03:00	56,3					1
	04:00	58,2					1
	05:00	55,9					1
	06:00	55,0					1
	07:00	55,8					1
	08:00	44,6					1
	09:00	46,5	1	1			
	10:00	48,5	1	1			
	11:00	48,2	1	1			
	12:00	44,1	1	1			
	13:00	40,0	1	1			
	14:00	46,9	1	1			
	15:00	51,8	1	1			
	16:00	44,3	1	1			
	17:00	55,3	1	1			
	18:00	78,5					1
	19:00	82,2					1
	20:00	78,2					1
	21:00	73,4					1
	22:00	71,6					1
	23:00	67,7					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025	00:00	64,1					1
	01:00	61,2					1
	02:00	60,6					1
	03:00	59,8					1
	04:00	59,6					1
	05:00	56,8					1
	06:00	61,3					1
	07:00	57,9					1
	08:00	51,2					1
	09:00	47,6	1	1			
	10:00	47,4	1	1			
	11:00	51,0	1	1			
	12:00	52,9	1	1			
	13:00	50,3	1	1			
	14:00	54,2	1	1			
	15:00	58,0	1	1			
	16:00	53,6	1	1			
	17:00	59,3	1	1			
	18:00	74,2					1
	19:00	94,2					1
	20:00	91,0					1
	21:00	89,2					1
	22:00	79,9					1
	23:00	75,7					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης