

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	66,1					1
	01:00	64,9					1
	02:00	65,0					1
	03:00	63,6					1
	04:00	61,9					1
	05:00	57,1					1
	06:00	60,3					1
	07:00	48,3					1
	08:00	50,4					1
	09:00	60,4					1
	10:00	58,4					1
	11:00	59,5					1
	12:00	57,1					1
	13:00	46,7					1
	14:00	42,8					1
	15:00	48,5					1
	16:00	41,6					1
	17:00	46,6					1
	18:00	71,6					1
	19:00	93,4					1
	20:00	88,4					1
	21:00	76,3					1
	22:00	70,4					1
	23:00	69,7					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	00:00	66,8					1
	01:00	66,7					1
	02:00	59,8					1
	03:00	60,4					1
	04:00	60,4					1
	05:00	56,5					1
	06:00	55,9					1
	07:00	49,5					1
	08:00	52,4					1
	09:00	58,8				1	
	10:00	63,3				1	
	11:00	62,9				1	
	12:00	55,9				1	
	13:00	60,7				1	
	14:00	44,8				1	
	15:00	47,2				1	
	16:00	53,4				1	
	17:00	58,7				1	
	18:00	67,6				1	
	19:00	92,0					1
	20:00	92,8					1
	21:00	87,3					1
	22:00	74,3					1
	23:00	69,6					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	66,5					1
	01:00	66,8					1
	02:00	65,5					1
	03:00	62,5					1
	04:00	62,1					1
	05:00	58,7					1
	06:00	58,2					1
	07:00	51,4					1
	08:00	52,0				1	
	09:00	56,9				1	
	10:00	65,1				1	
	11:00	58,9				1	
	12:00	63,5				1	
	13:00	59,1				1	
	14:00	51,9				1	
	15:00	53,3				1	
	16:00	44,4				1	
	17:00	57,3				1	
	18:00	67,5				1	
	19:00	88,4					1
	20:00	84,1					1
	21:00	80,6					1
	22:00	70,3					1
	23:00	72,3					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	67,2					1
	01:00	66,6					1
	02:00	61,8					1
	03:00	59,8					1
	04:00	59,3					1
	05:00	54,6					1
	06:00	53,0					1
	07:00	50,2					1
	08:00	48,7					1
	09:00	60,8				1	
	10:00	59,0				1	
	11:00	58,7				1	
	12:00	55,4				1	
	13:00	54,4				1	
	14:00	45,1				1	
	15:00	46,7				1	
	16:00	48,9				1	
	17:00	54,8				1	
	18:00	62,0				1	
	19:00	94,2					1
	20:00	90,8					1
	21:00	81,9					1
	22:00	64,5					1
	23:00	64,1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	64,0					1
	01:00	65,1					1
	02:00	64,0					1
	03:00	62,4					1
	04:00	62,5					1
	05:00	56,8					1
	06:00	58,8					1
	07:00	56,2					1
	08:00	54,5					1
	09:00	67,6				1	
	10:00	56,4				1	
	11:00	51,8				1	
	12:00	55,8				1	
	13:00	51,4				1	
	14:00	41,1				1	
	15:00	42,0				1	
	16:00	39,9				1	
	17:00	46,4				1	
	18:00	59,1				1	
	19:00	90,9				1	
	20:00	85,3					1
	21:00	76,8					1
	22:00	66,8					1
	23:00	75,2					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025	00:00	64,2					1
	01:00	63,0					1
	02:00	62,9					1
	03:00	60,0					1
	04:00	59,2					1
	05:00	55,5					1
	06:00	56,7					1
	07:00	52,4					1
	08:00	54,7					1
	09:00	57,3	1		1		
	10:00	54,8	1		1		
	11:00	52,0	1		1		
	12:00	50,9	1		1		
	13:00	55,8				1	
	14:00	46,3				1	
	15:00	43,9				1	
	16:00	47,3				1	
	17:00	52,4				1	
	18:00	61,9				1	
	19:00	86,8				1	
	20:00	100,7					1
	21:00	91,2					1
	22:00	75,4					1
	23:00	71,5					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	66,5					1
	01:00	64,7					1
	02:00	63,4					1
	03:00	62,4					1
	04:00	60,8					1
	05:00	58,9					1
	06:00	59,7					1
	07:00	60,2					1
	08:00	64,9					1
	09:00	61,8	1		1		
	10:00	61,0	1		1		
	11:00	59,9	1		1		
	12:00	60,8	1		1		
	13:00	52,9	1		1		
	14:00	47,8	1		1		
	15:00	48,3	1		1		
	16:00	59,8	1		1		
	17:00	59,5					1
	18:00	72,9					1
	19:00	100,1					1
	20:00	106,0					1
	21:00	97,3					1
	22:00	86,5					1
	23:00	80,0					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης