

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	71					1
	01:00	68					1
	02:00	68					1
	03:00	69					1
	04:00	67					1
	05:00	63					1
	06:00	64					1
	07:00	61					1
	08:00	62					1
	09:00	51	1	1			
	10:00	47	1	1			
	11:00	47	1	1			
	12:00	47	1	1			
	13:00	46	1	1			
	14:00	48	1	1			
	15:00	49	1	1			
	16:00	49	1	1			
	17:00	56	1	1			
	18:00	72					1
	19:00	87					1
	20:00	88					1
	21:00	83					1
	22:00	78					1
	23:00	79					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	73					1
	01:00	69					1
	02:00	68					1
	03:00	64					1
	04:00	65					1
	05:00	66					1
	06:00	70					1
	07:00	60					1
	08:00	64					1
	09:00	58	1	1			
	10:00	57	1	1			
	11:00	64	1	1			
	12:00	71	1	1			
	13:00	68	1	1			
	14:00	59	1	1			
	15:00	64	1	1			
	16:00	63	1	1			
	17:00	71	1	1			
	18:00	82	1	1			
	19:00	105					1
	20:00	108					1
	21:00	88					1
	22:00	90					1
	23:00	90					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	00:00	76					1
	01:00	72					1
	02:00	68					1
	03:00	70					1
	04:00	71					1
	05:00	70					1
	06:00	71					1
	07:00	65					1
	08:00	69					1
	09:00	67					1
	10:00	64					1
	11:00	60					1
	12:00	62					1
	13:00	59					1
	14:00	54					1
	15:00	72					1
	16:00	80					1
	17:00	89					1
	18:00	110					1
	19:00	121					1
	20:00	113					1
	21:00	97					1
	22:00	95					1
	23:00	101					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	93					1
	01:00	91					1
	02:00	90					1
	03:00	85					1
	04:00	85					1
	05:00	82					1
	06:00	84					1
	07:00	92					1
	08:00	83					1
	09:00	82					1
	10:00	70					1
	11:00	57					1
	12:00	60					1
	13:00	68					1
	14:00	60					1
	15:00	54					1
	16:00	62					1
	17:00	73					1
	18:00	86					1
	19:00	103					1
	20:00	101					1
	21:00	99					1
	22:00	95					1
	23:00	89					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	89					1
	01:00	85					1
	02:00	82					1
	03:00	83					1
	04:00	84					1
	05:00	78					1
	06:00	78					1
	07:00	76					1
	08:00	76					1
	09:00	75					1
	10:00	68					1
	11:00	69					1
	12:00	56					1
	13:00	55					1
	14:00	57					1
	15:00	57					1
	16:00	63					1
	17:00	73					1
	18:00	86					1
	19:00	103					1
	20:00	97					1
	21:00	89					1
	22:00	83					1
	23:00	77					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	72					1
	01:00	69					1
	02:00	69					1
	03:00	67					1
	04:00	71					1
	05:00	69					1
	06:00	61					1
	07:00	60					1
	08:00	73					1
	09:00	59	1	1			
	10:00	57	1	1			
	11:00	54	1	1			
	12:00	56					1
	13:00	69					1
	14:00	59					1
	15:00	60					1
	16:00	64					1
	17:00	66					1
	18:00	78					1
	19:00	93					1
	20:00	97					1
	21:00	94					1
	22:00	87					1
	23:00	84					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	78					1
	01:00	73					1
	02:00	74					1
	03:00	71					1
	04:00	70					1
	05:00	67					1
	06:00	68					1
	07:00	75					1
	08:00	71					1
	09:00	51					1
	10:00	45					1
	11:00	47					1
	12:00	49					1
	13:00	54					1
	14:00	53					1
	15:00	53					1
	16:00	51					1
	17:00	60					1
	18:00	75					1
	19:00	91					1
	20:00	101					1
	21:00	89					1
	22:00	78					1
	23:00	75					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης