

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	79,8					1
	01:00	76,8					1
	02:00	75,8					1
	03:00	73,6					1
	04:00	70,3					1
	05:00	64,1					1
	06:00	64,1					1
	07:00	64,5					1
	08:00	59,8					1
	09:00	63,3				1	
	10:00	57,8				1	
	11:00	57,2				1	
	12:00	63,3				1	
	13:00	63,8				1	
	14:00	50,8				1	
	15:00	42,0				1	
	16:00	42,3				1	
	17:00	56,2					1
	18:00	75,3					1
	19:00	95,9					1
	20:00	100,1					1
	21:00	94,6					1
	22:00	93,2					1
	23:00	81,0					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025	00:00	77,6					1
	01:00	78,4					1
	02:00	75,8					1
	03:00	73,7					1
	04:00	74,9					1
	05:00	73,1					1
	06:00	70,3					1
	07:00	71,0					1
	08:00	63,9					1
	09:00	67,4					1
	10:00	64,0					1
	11:00	59,4				1	
	12:00	63,9				1	
	13:00	68,8				1	
	14:00	52,4				1	
	15:00	47,3				1	
	16:00	45,3				1	
	17:00	58,3				1	
	18:00	65,8				1	
	19:00	102,9					1
	20:00	105,0					1
	21:00	92,6					1
	22:00	80,2					1
	23:00	71,1					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	00:00	69,4					1
	01:00	70,3					1
	02:00	69,1					1
	03:00	69,2					1
	04:00	72,2					1
	05:00	70,2					1
	06:00	72,7					1
	07:00	71,2					1
	08:00	63,7					1
	09:00	62,1				1	
	10:00	63,3				1	
	11:00	58,6				1	
	12:00	56,8				1	
	13:00	55,1				1	
	14:00	45,7				1	
	15:00	41,9				1	
	16:00	48,1				1	
	17:00	55,5				1	
	18:00	63,1				1	
	19:00	97,3					1
	20:00	101,9					1
	21:00	94,0					1
	22:00	76,1					1
	23:00	70,7					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025	00:00	70,0					1
	01:00	68,7					1
	02:00	68,4					1
	03:00	68,1					1
	04:00	71,3					1
	05:00	66,8					1
	06:00	66,5					1
	07:00	73,3					1
	08:00	58,0					1
	09:00	67,8				1	
	10:00	65,4				1	
	11:00	64,5				1	
	12:00	61,7				1	
	13:00	61,6				1	
	14:00	58,4				1	
	15:00	61,6				1	
	16:00	61,1				1	
	17:00	72,0				1	
	18:00	86,6				1	
	19:00	109,1					1
	20:00	101,4					1
	21:00	95,1					1
	22:00	78,7					1
	23:00	76,2					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025	00:00	72,2					1
	01:00	71,5					1
	02:00	72,7					1
	03:00	69,4					1
	04:00	71,1					1
	05:00	70,4					1
	06:00	69,3					1
	07:00	72,5					1
	08:00	70,1					1
	09:00	73,0				1	
	10:00	68,6				1	
	11:00	71,8				1	
	12:00	75,3				1	
	13:00	83,5				1	
	14:00	71,7				1	
	15:00	62,7				1	
	16:00	67,0				1	
	17:00	81,7				1	
	18:00	95,0				1	
	19:00	99,6					1
	20:00	104,7					1
	21:00	98,8					1
	22:00	80,9					1
	23:00	75,3					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	00:00	71,0					1
	01:00	69,7					1
	02:00	68,4					1
	03:00	69,4					1
	04:00	68,2					1
	05:00	63,5					1
	06:00	60,7					1
	07:00	64,9					1
	08:00	65,4					1
	09:00	70,5				1	
	10:00	68,8				1	
	11:00	71,3				1	
	12:00	74,1				1	
	13:00	82,0				1	
	14:00	60,8				1	
	15:00	60,5				1	
	16:00	66,8				1	
	17:00	79,9				1	
	18:00	79,9				1	
	19:00	95,5					1
	20:00	102,2					1
	21:00	90,5					1
	22:00	73,7					1
	23:00	71,1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	68,1					1
	01:00	69,3					1
	02:00	65,4					1
	03:00	65,3					1
	04:00	63,9					1
	05:00	60,3					1
	06:00	63,1					1
	07:00	70,0					1
	08:00	67,5					1
	09:00	64,4				1	
	10:00	65,2				1	
	11:00	77,6				1	
	12:00	86,1				1	
	13:00	87,4				1	
	14:00	84,4				1	
	15:00	74,7				1	
	16:00	69,7				1	
	17:00	87,5				1	
	18:00	87,3				1	
	19:00	107,4					1
	20:00	98,7					1
	21:00	92,9					1
	22:00	74,4					1
	23:00	76,5					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης