

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	70,5					1
	01:00	66,3					1
	02:00	67,8					1
	03:00	65,1					1
	04:00	62,4					1
	05:00	57,8					1
	06:00	60,7					1
	07:00	61,1					1
	08:00	56,2					1
	09:00	54,2					1
	10:00	52,1					1
	11:00	46,8					1
	12:00	52,7					1
	13:00	54,7					1
	14:00	51,7					1
	15:00	44,4					1
	16:00	50,1					1
	17:00	58,1					1
	18:00	71,9					1
	19:00	84,4					1
	20:00	94,2					1
	21:00	91,2					1
	22:00	80,2					1
	23:00	75,5					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	73,3					1
	01:00	71,7					1
	02:00	69,7					1
	03:00	69,4					1
	04:00	69,5					1
	05:00	63,0					1
	06:00	61,7					1
	07:00	60,1					1
	08:00	61,1					1
	09:00	63,2					1
	10:00	67,5					1
	11:00	67,9					1
	12:00	72,2					1
	13:00	70,7					1
	14:00	67,7					1
	15:00	58,3					1
	16:00	56,6					1
	17:00	73,3					1
	18:00	84,7					1
	19:00	98,2					1
	20:00	95,5					1
	21:00	90,1					1
	22:00	78,6					1
	23:00	77,1					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	73,4					1
	01:00	69,5					1
	02:00	68,5					1
	03:00	65,8					1
	04:00	69,2					1
	05:00	65,3					1
	06:00	66,0					1
	07:00	69,3					1
	08:00	60,5					1
	09:00	56,5					1
	10:00	62,5					1
	11:00	59,1					1
	12:00	52,0					1
	13:00	53,4					1
	14:00	47,5					1
	15:00	43,9					1
	16:00	45,3					1
	17:00	59,7					1
	18:00	71,0					1
	19:00	92,5					1
	20:00	95,1					1
	21:00	88,0					1
	22:00	80,2					1
	23:00	73,9					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	71,1					1
	01:00	71,1					1
	02:00	67,3					1
	03:00	66,7					1
	04:00	66,8					1
	05:00	61,3					1
	06:00	63,9					1
	07:00	55,2					1
	08:00	49,2					1
	09:00	52,9					1
	10:00	55,4					1
	11:00	57,5					1
	12:00	56,3					1
	13:00	63,9					1
	14:00	57,6					1
	15:00	57,0					1
	16:00	55,8					1
	17:00	59,6					1
	18:00	73,7					1
	19:00	95,5					1
	20:00	98,3					1
	21:00	94,2					1
	22:00	84,3					1
	23:00	80,2					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	72,7					1
	01:00	72,8					1
	02:00	69,2					1
	03:00	67,3					1
	04:00	64,4					1
	05:00	61,0					1
	06:00	67,3					1
	07:00	71,2					1
	08:00	69,7					1
	09:00	60,6					1
	10:00	64,7					1
	11:00	65,3				1	1
	12:00	69,6					1
	13:00	65,3					1
	14:00	54,2					1
	15:00	48,3					1
	16:00	56,3					1
	17:00	61,6					1
	18:00	74,4			1		1
	19:00	89,8					1
	20:00	83,6					1
	21:00	75,9					1
	22:00	76,1					1
	23:00	70,6					1

Γενική διακοπή στις 11:00 και στις 18:00 λόγω βλάβης στον ΤΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	67,6					1
	01:00	67,5					1
	02:00	65,2					1
	03:00	62,4					1
	04:00	62,4					1
	05:00	61,8					1
	06:00	64,7					1
	07:00	64,4					1
	08:00	59,2					1
	09:00	61,9					1
	10:00	54,6					1
	11:00	52,2					1
	12:00	52,6					1
	13:00	47,6					1
	14:00	45,3					1
	15:00	42,9					1
	16:00	39,6					1
	17:00	51,0					1
	18:00	66,7					1
	19:00	85,2					1
	20:00	87,2					1
	21:00	78,8					1
	22:00	76,0					1
	23:00	71,6					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	66,5					1
	01:00	64,4					1
	02:00	61,6					1
	03:00	61,1					1
	04:00	60,1					1
	05:00	55,5					1
	06:00	58,0					1
	07:00	57,9					1
	08:00	48,0					1
	09:00	51,1					1
	10:00	49,1					1
	11:00	50,1					1
	12:00	47,7					1
	13:00	49,2					1
	14:00	47,7					1
	15:00	42,9					1
	16:00	46,8					1
	17:00	48,2					1
	18:00	57,7					1
	19:00	75,2					1
	20:00	84,5					1
	21:00	79,2					1
	22:00	76,3					1
	23:00	73,5					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης