

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	70,7					1
	01:00	69,0					1
	02:00	67,6					1
	03:00	66,8					1
	04:00	64,8					1
	05:00	61,7					1
	06:00	59,1					1
	07:00	63,2					1
	08:00	60,0					1
	09:00	70,0				1	
	10:00	71,4				1	
	11:00	68,1				1	
	12:00	64,5				1	
	13:00	69,8				1	
	14:00	56,1				1	
	15:00	49,1				1	
	16:00	49,7				1	
	17:00	61,4				1	
	18:00	64,7				1	
	19:00	92,6				1	
	20:00	100,6				1	
	21:00	95,4				1	
	22:00	86,7				1	
	23:00	74,2				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	70,3				1	
	01:00	70,1				1	
	02:00	70,9				1	
	03:00	66,6				1	
	04:00	69,0				1	
	05:00	67,0				1	
	06:00	64,0				1	
	07:00	64,9				1	
	08:00	59,1				1	
	09:00	78,0				1	
	10:00	72,2				1	
	11:00	71,3				1	
	12:00	68,3				1	
	13:00	76,0				1	
	14:00	59,8				1	
	15:00	50,4				1	
	16:00	50,6				1	
	17:00	54,8				1	
	18:00	69,6				1	
	19:00	96,9				1	
	20:00	98,9				1	
	21:00	90,5				1	
	22:00	78,6				1	
	23:00	74,4				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	72,2				1	
	01:00	71,4				1	
	02:00	67,2				1	
	03:00	66,0				1	
	04:00	68,9				1	
	05:00	65,0				1	
	06:00	61,6				1	
	07:00	60,1				1	
	08:00	53,5				1	
	09:00	53,5				1	
	10:00	56,2				1	
	11:00	53,2				1	
	12:00	55,6				1	
	13:00	57,0				1	
	14:00	46,4				1	
	15:00	52,9				1	
	16:00	51,4				1	
	17:00	62,8				1	
	18:00	81,4				1	
	19:00	100,9				1	
	20:00	99,1				1	
	21:00	86,7				1	
	22:00	74,9				1	
	23:00	73,6				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	71,8				1	
	01:00	66,4				1	
	02:00	65,5				1	
	03:00	68,3				1	
	04:00	69,5				1	
	05:00	66,2				1	
	06:00	61,2				1	
	07:00	53,3				1	
	08:00	60,0				1	
	09:00	62,3				1	
	10:00	63,4				1	
	11:00	59,8				1	
	12:00	63,9				1	
	13:00	49,6				1	
	14:00	56,8				1	
	15:00	57,7				1	
	16:00	52,9				1	
	17:00	62,0				1	
	18:00	71,3				1	
	19:00	86,4				1	
	20:00	80,0				1	
	21:00	76,0				1	
	22:00	75,6				1	
	23:00	71,8				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	66,6				1	
	01:00	66,1				1	
	02:00	66,2				1	
	03:00	64,2				1	
	04:00	63,0				1	
	05:00	61,9				1	
	06:00	57,8				1	
	07:00	57,0				1	
	08:00	54,5				1	
	09:00	51,5				1	
	10:00	54,5				1	
	11:00	50,1				1	
	12:00	43,1				1	
	13:00	48,0				1	
	14:00	51,7				1	
	15:00	42,1				1	
	16:00	43,9				1	
	17:00	46,2				1	
	18:00	58,3				1	
	19:00	66,5				1	
	20:00	79,6				1	
	21:00	82,9				1	
	22:00	77,2				1	
	23:00	75,8				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	70,4				1	
	01:00	68,6				1	
	02:00	66,9				1	
	03:00	69,0				1	
	04:00	66,2				1	
	05:00	64,2				1	
	06:00	60,4				1	
	07:00	58,7				1	
	08:00	56,4				1	
	09:00	51,8				1	
	10:00	50,0				1	
	11:00	48,9				1	
	12:00	49,0				1	
	13:00	46,9				1	
	14:00	49,1				1	
	15:00	49,7				1	
	16:00	42,9				1	
	17:00	45,3				1	
	18:00	57,3				1	
	19:00	62,4				1	
	20:00	82,7				1	
	21:00	84,4				1	
	22:00	77,2				1	
	23:00	69,0				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 1 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	68,4				1	
	01:00	65,6				1	
	02:00	64,5				1	
	03:00	63,7				1	
	04:00	64,0				1	
	05:00	61,7				1	
	06:00	57,2				1	
	07:00	57,1				1	
	08:00	55,9				1	
	09:00	52,8				1	
	10:00	44,5				1	
	11:00	44,4				1	
	12:00	54,0				1	
	13:00	52,8				1	
	14:00	48,1				1	
	15:00	44,2				1	
	16:00	48,6				1	
	17:00	49,9				1	
	18:00	62,4				1	
	19:00	62,6				1	
	20:00	80,6				1	
	21:00	84,9				1	
	22:00	78,1				1	
	23:00	69,6				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης