

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	00:00	65,2					1
	01:00	59,2					1
	02:00	60,0					1
	03:00	59,9					1
	04:00	59,6					1
	05:00	59,4					1
	06:00	53,5					1
	07:00	50,5					1
	08:00	55,9					1
	09:00	57,9	1		1		
	10:00	57,4	1		1		
	11:00	51,6	1		1		
	12:00	56,0	1		1		
	13:00	55,0	1		1		
	14:00	51,8	1		1		
	15:00	51,3	1		1		
	16:00	52,7	1		1		
	17:00	51,3	1		1		
	18:00	59,4	1		1		
	19:00	67,8					1
	20:00	71,1					1
	21:00	75,1					1
	22:00	79,7					1
	23:00	72,5					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	71,4					1
	01:00	68,2					1
	02:00	65,1					1
	03:00	64,3					1
	04:00	62,9					1
	05:00	61,4					1
	06:00	53,7					1
	07:00	51,2					1
	08:00	51,6					1
	09:00	56,6					1
	10:00	49,3					1
	11:00	52,1					1
	12:00	55,2					1
	13:00	52,9					1
	14:00	49,3					1
	15:00	48,2					1
	16:00	51,0					1
	17:00	50,8					1
	18:00	56,3					1
	19:00	68,5					1
	20:00	77,0					1
	21:00	84,8					1
	22:00	79,1					1
	23:00	72,6					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	00:00	65,2					1
	01:00	65,2					1
	02:00	61,9					1
	03:00	62,6					1
	04:00	62,1					1
	05:00	61,2					1
	06:00	55,9					1
	07:00	59,4					1
	08:00	52,8					1
	09:00	48,5					1
	10:00	46,2					1
	11:00	49,3					1
	12:00	51,6					1
	13:00	52,7					1
	14:00	52,2					1
	15:00	49,7					1
	16:00	53,6					1
	17:00	48,0					1
	18:00	56,2					1
	19:00	57,8					1
	20:00	68,2					1
	21:00	77,8					1
	22:00	76,3					1
	23:00	67,5					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 3 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	63,5					1
	01:00	66,0					1
	02:00	61,9					1
	03:00	63,4					1
	04:00	63,3					1
	05:00	62,8					1
	06:00	55,6					1
	07:00	58,7					1
	08:00	62,6					1
	09:00	57,8					1
	10:00	61,5					1
	11:00	56,3					1
	12:00	55,2					1
	13:00	55,8					1
	14:00	53,6					1
	15:00	49,2					1
	16:00	49,8					1
	17:00	49,8					1
	18:00	59,8					1
	19:00	62,4					1
	20:00	74,6					1
	21:00	77,2					1
	22:00	69,6					1
	23:00	65,3					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 4 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	60,9					1
	01:00	59,8					1
	02:00	62,2					1
	03:00	61,0					1
	04:00	62,1					1
	05:00	60,9					1
	06:00	56,9					1
	07:00	62,1					1
	08:00	52,9					1
	09:00	49,0					1
	10:00	46,5					1
	11:00	51,9					1
	12:00	57,9					1
	13:00	54,3					1
	14:00	52,3					1
	15:00	56,6					1
	16:00	55,8					1
	17:00	50,5					1
	18:00	59,1					1
	19:00	61,4					1
	20:00	64,6					1
	21:00	71,4					1
	22:00	69,1					1
	23:00	63,1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	61,1					1
	01:00	59,9					1
	02:00	60,2					1
	03:00	60,6					1
	04:00	62,0					1
	05:00	57,7					1
	06:00	54,5					1
	07:00	50,5					1
	08:00	54,8					1
	09:00	53,0	1	1			
	10:00	52,4	1	1			
	11:00	50,9	1	1			
	12:00	58,3					1
	13:00	58,8					1
	14:00	56,2					1
	15:00	52,0					1
	16:00	48,0					1
	17:00	48,1					1
	18:00	62,9					1
	19:00	68,6					1
	20:00	68,6					1
	21:00	74,6					1
	22:00	75,1					1
	23:00	69,5					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 6 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 6 Μαΐου 2025	00:00	65,8					1
	01:00	61,5					1
	02:00	61,2					1
	03:00	60,7					1
	04:00	59,3					1
	05:00	59,6					1
	06:00	54,9					1
	07:00	56,0					1
	08:00	58,5					1
	09:00	52,9					1
	10:00	51,5					1
	11:00	51,2					1
	12:00	53,9					1
	13:00	59,8					1
	14:00	50,7					1
	15:00	47,4					1
	16:00	59,1					1
	17:00	54,3					1
	18:00	68,7					1
	19:00	64,3					1
	20:00	72,7					1
	21:00	75,7					1
	22:00	76,3					1
	23:00	70,8					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης