

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ			Απολογιστική Λειτουργία					Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200			
TE (kW)			36	36	36	72	85			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	79,7				1		100	44%	33
	01:00	74,5				1		105	41%	31
	02:00	75,1				1		105	42%	31
	03:00	72,5				1		107	40%	30
	04:00	72,4				1		108	40%	30
	05:00	71,9				1		108	40%	30
	06:00	66,0				1		114	37%	28
	07:00	62,2				1		118	35%	27
	08:00	62,7					1	137	31%	29
	09:00	82,2					1	118	41%	33
	10:00	82,3					1	118	41%	33
	11:00	84,1					1	116	42%	34
	12:00	76,4					1	124	38%	31
	13:00	76,0				1		104	42%	34
	14:00	67,6				1		112	38%	29
	15:00	60,6				1		119	34%	26
	16:00	64,7				1		115	36%	27
	17:00	79,0				1		101	44%	33
	18:00	81,9				1		98	45%	34
	19:00	73,6				1		106	41%	31
	20:00	75,7				1		104	42%	31
	21:00	90,3				1		90	50%	37
	22:00	86,2				1		94	48%	35
	23:00	83,2				1		97	46%	34
		1.800,7								750 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ			Απολογιστική Λειτουργία					Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200			
TE (kW)			36	36	36	72	85			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	75,2				1		105	42%	31
	01:00	74,1				1		106	41%	31
	02:00	72,4				1		108	40%	30
	03:00	70,9				1		109	39%	30
	04:00	70,2				1		110	39%	29
	05:00	70,6				1		109	39%	30
	06:00	63,5				1		117	35%	27
	07:00	60,2				1		120	33%	26
	08:00	64,2				1		116	36%	27
	09:00	79,7				1		100	44%	33
	10:00	74,4				1		106	41%	31
	11:00	74,9				1		105	42%	31
	12:00	76,4				1		104	42%	32
	13:00	72,0				1		108	40%	30
	14:00	65,5				1		115	36%	28
	15:00	60,6				1		119	34%	26
	16:00	56,6				1		123	31%	24
	17:00	63,5				1		116	35%	27
	18:00	78,6				1		101	44%	32
	19:00	78,3				1		102	43%	32
	20:00	81,3				1		99	45%	33
	21:00	97,7				1		82	54%	39
	22:00	90,0				1		90	50%	37
	23:00	82,6				1		97	46%	34
		1.753,3								731 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ			Απολογιστική Λειτουργία					Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200			
TE (kW)			36	36	36	72	85			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	75,1				1		105	42%	31
	01:00	71,6				1		108	40%	30
	02:00	70,6				1		109	39%	30
	03:00	70,3				1		110	39%	29
	04:00	69,1				1		111	38%	29
	05:00	68,1				1		112	38%	29
	06:00	59,9				1		120	33%	26
	07:00	56,5				1		123	31%	24
	08:00	65,2				1		115	36%	28
	09:00	75,6				1		104	42%	31
	10:00	76,7				1		103	43%	32
	11:00	73,8				1		106	41%	31
	12:00	76,5				1		104	42%	32
	13:00	70,7				1		109	39%	30
	14:00	64,6				1		115	36%	27
	15:00	63,4				1		117	35%	27
	16:00	60,0				1		120	33%	26
	17:00	79,1				1		101	44%	33
	18:00	92,3				1		88	51%	37
	19:00	92,1				1		88	51%	37
	20:00	80,8				1		99	45%	33
	21:00	91,8				1		88	51%	37
	22:00	89,1				1		91	49%	36
	23:00	79,2				1		101	44%	33
		1.771,9								738 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ			Απολογιστική Λειτουργία					Σάββατο, 24 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200			
TE (kW)			36	36	36	72	85			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	71,9				1		108	40%	30
	01:00	70,7				1		109	39%	30
	02:00	70,6				1		109	39%	30
	03:00	69,1				1		111	38%	29
	04:00	70,8				1		109	39%	30
	05:00	70,9				1		109	39%	30
	06:00	62,2				1		118	35%	27
	07:00	58,7				1		121	33%	25
	08:00	59,8				1		120	33%	26
	09:00	76,3				1		104	42%	32
	10:00	80,1				1		100	45%	33
	11:00	75,4				1		105	42%	31
	12:00	67,3				1		113	37%	28
	13:00	68,5				1		111	38%	29
	14:00	71,0				1		109	39%	30
	15:00	62,3				1		118	35%	27
	16:00	56,2				1		124	31%	24
	17:00	70,5				1		109	39%	30
	18:00	79,9				1		100	44%	33
	19:00	82,3				1		98	46%	34
	20:00	81,3				1		99	45%	33
	21:00	104,2				1		76	58%	41
	22:00	96,8				1		83	54%	39
	23:00	85,4				1		95	47%	35
		1.762,0								734 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ			Απολογιστική Λειτουργία					Κυριακή, 25 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200			
TE (kW)			36	36	36	72	85			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	79,6				1		100	44%	33
	01:00	75,7				1		104	42%	31
	02:00	73,7				1		106	41%	31
	03:00	71,6				1		108	40%	30
	04:00	71,3				1		109	40%	30
	05:00	69,6				1		110	39%	29
	06:00	65,9				1		114	37%	28
	07:00	66,0				1		114	37%	28
	08:00	66,9				1		113	37%	28
	09:00	76,9				1		103	43%	32
	10:00	81,5				1		98	45%	34
	11:00	85,0				1		95	47%	35
	12:00	86,8				1		93	48%	35
	13:00	72,0				1		108	40%	30
	14:00	70,0				1		110	39%	29
	15:00	61,7				1		118	34%	26
	16:00	57,5				1		123	32%	25
	17:00	71,7				1		108	40%	30
	18:00	74,3				1		106	41%	31
	19:00	74,3				1		106	41%	31
	20:00	78,3				1		102	44%	32
	21:00	97,8				1		82	54%	39
	22:00	94,1				1		86	52%	38
	23:00	81,5				1		99	45%	33
		1.803,6								749 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ			Απολογιστική Λειτουργία					Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200			
TE (kW)			36	36	36	72	85			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	79,7				1		100	44%	33
	01:00	73,7				1		106	41%	31
	02:00	72,6				1		107	40%	30
	03:00	72,0				1		108	40%	30
	04:00	72,6				1		107	40%	30
	05:00	72,1				1		108	40%	30
	06:00	58,9				1		121	33%	25
	07:00	57,9				1		122	32%	25
	08:00	65,3				1		115	36%	28
	09:00	78,0				1		102	43%	32
	10:00	76,6				1		103	43%	32
	11:00	75,3				1		105	42%	31
	12:00	69,0				1		111	38%	29
	13:00	65,0				1		115	36%	28
	14:00	64,9				1		115	36%	28
	15:00	64,8				1		115	36%	27
	16:00	55,0				1		125	31%	24
	17:00	66,4				1		114	37%	28
	18:00	72,6				1		107	40%	30
	19:00	70,3				1		110	39%	30
	20:00	71,4				1		109	40%	30
	21:00	89,2				1		91	50%	36
	22:00	85,2				1		95	47%	35
	23:00	75,8				1		104	42%	31
		1.704,4								714 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ			Απολογιστική Λειτουργία					Τρίτη, 27 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200			
TE (kW)			36	36	36	72	85			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	71,4				1		109	40%	30
	01:00	66,7				1		113	37%	28
	02:00	65,4				1		115	36%	28
	03:00	64,7				1		115	36%	27
	04:00	64,8				1		115	36%	27
	05:00	63,5				1		117	35%	27
	06:00	56,6				1		123	31%	24
	07:00	55,7				1		124	31%	24
	08:00	59,9				1		120	33%	26
	09:00	70,5				1		110	39%	30
	10:00	63,4				1		117	35%	27
	11:00	69,0				1		111	38%	29
	12:00	76,1				1		104	42%	32
	13:00	63,6				1		116	35%	27
	14:00	60,3				1		120	33%	26
	15:00	50,5				1		130	28%	22
	16:00	48,4				1		132	27%	21
	17:00	60,1				1		120	33%	26
	18:00	73,0				1		107	41%	30
	19:00	75,3				1		105	42%	31
	20:00	73,2				1		107	41%	31
	21:00	86,2				1		94	48%	35
	22:00	93,1				1		87	52%	38
	23:00	74,4				1		106	41%	31
		1.605,6								677 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης