

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025	00:00	66,0					1
	01:00	64,7					1
	02:00	64,9					1
	03:00	64,2					1
	04:00	62,6					1
	05:00	60,5					1
	06:00	59,1					1
	07:00	57,2					1
	08:00	54,6					1
	09:00	52,8					1
	10:00	51,3					1
	11:00	50,4					1
	12:00	50,9					1
	13:00	51,2					1
	14:00	50,9					1
	15:00	48,8					1
	16:00	51,1					1
	17:00	59,0					1
	18:00	69,5					1
	19:00	81,2					1
	20:00	85,6					1
	21:00	81,3					1
	22:00	75,7					1
	23:00	71,8					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	65,7					1
	01:00	64,4					1
	02:00	63,9					1
	03:00	63,3					1
	04:00	62,8					1
	05:00	61,5					1
	06:00	60,3					1
	07:00	58,7					1
	08:00	56,0					1
	09:00	53,4					1
	10:00	52,3					1
	11:00	51,0					1
	12:00	50,1					1
	13:00	49,6					1
	14:00	47,5					1
	15:00	45,4					1
	16:00	48,3					1
	17:00	59,0					1
	18:00	71,4					1
	19:00	84,3					1
	20:00	87,6					1
	21:00	83,5					1
	22:00	77,5					1
	23:00	72,0					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025	00:00	68,1					1
	01:00	66,4					1
	02:00	65,4					1
	03:00	64,7					1
	04:00	64,1					1
	05:00	63,0					1
	06:00	62,5					1
	07:00	60,5					1
	08:00	58,2					1
	09:00	56,3					1
	10:00	54,6					1
	11:00	54,0					1
	12:00	53,8					1
	13:00	53,6					1
	14:00	51,8					1
	15:00	50,6					1
	16:00	52,8					1
	17:00	61,9					1
	18:00	75,0					1
	19:00	87,5					1
	20:00	89,9					1
	21:00	86,6					1
	22:00	80,5					1
	23:00	74,2					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025	00:00	78,6					1
	01:00	75,7					1
	02:00	73,1					1
	03:00	71,2					1
	04:00	69,4					1
	05:00	67,6					1
	06:00	67,0					1
	07:00	65,7					1
	08:00	63,7					1
	09:00	60,4					1
	10:00	58,4					1
	11:00	57,6					1
	12:00	57,7					1
	13:00	57,2					1
	14:00	54,9					1
	15:00	52,9					1
	16:00	55,4					1
	17:00	62,9					1
	18:00	75,3					1
	19:00	87,4					1
	20:00	89,4					1
	21:00	85,8					1
	22:00	80,6					1
	23:00	73,9					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025	00:00	76,4					1
	01:00	74,7					1
	02:00	73,4					1
	03:00	72,3					1
	04:00	71,8					1
	05:00	70,9					1
	06:00	69,6					1
	07:00	67,5					1
	08:00	63,8					1
	09:00	60,1					1
	10:00	57,1					1
	11:00	55,2					1
	12:00	54,0					1
	13:00	52,0					1
	14:00	49,6					1
	15:00	48,3					1
	16:00	49,5					1
	17:00	58,8					1
	18:00	73,0					1
	19:00	86,5					1
	20:00	89,4					1
	21:00	86,3					1
	22:00	81,8					1
	23:00	75,5					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	00:00	72,8					1
	01:00	71,1					1
	02:00	70,0					1
	03:00	69,1					1
	04:00	68,4					1
	05:00	66,9					1
	06:00	65,3					1
	07:00	62,9					1
	08:00	59,1					1
	09:00	56,7					1
	10:00	54,1					1
	11:00	52,9					1
	12:00	52,2					1
	13:00	52,3					1
	14:00	52,1					1
	15:00	51,6					1
	16:00	53,0					1
	17:00	59,6					1
	18:00	71,6					1
	19:00	85,3					1
	20:00	89,2					1
	21:00	86,7					1
	22:00	82,5					1
	23:00	76,5					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	75,9					1
	01:00	73,0					1
	02:00	71,1					1
	03:00	70,1					1
	04:00	69,0					1
	05:00	67,7					1
	06:00	66,1					1
	07:00	64,0					1
	08:00	61,2					1
	09:00	58,2					1
	10:00	55,3					1
	11:00	53,5					1
	12:00	52,5					1
	13:00	52,1					1
	14:00	51,4					1
	15:00	50,7					1
	16:00	53,0					1
	17:00	59,4					1
	18:00	71,5					1
	19:00	84,6					1
	20:00	88,8					1
	21:00	86,4					1
	22:00	81,9					1
	23:00	75,6					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης