

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025	00:00	65,4					1
	01:00	63,3					1
	02:00	61,8					1
	03:00	61,3					1
	04:00	60,6					1
	05:00	59,6					1
	06:00	57,8					1
	07:00	56,1					1
	08:00	54,2					1
	09:00	52,7					1
	10:00	51,0					1
	11:00	50,5					1
	12:00	50,6					1
	13:00	50,4					1
	14:00	48,7					1
	15:00	47,5					1
	16:00	51,0					1
	17:00	53,1					1
	18:00	63,4					1
	19:00	69,0					1
	20:00	75,6					1
	21:00	77,6					1
	22:00	75,1					1
	23:00	68,5					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	00:00	63,2					1
	01:00	61,9					1
	02:00	60,9					1
	03:00	60,5					1
	04:00	59,9					1
	05:00	58,9					1
	06:00	57,1					1
	07:00	55,6					1
	08:00	53,4					1
	09:00	51,6					1
	10:00	50,5					1
	11:00	50,5					1
	12:00	51,1					1
	13:00	51,5					1
	14:00	50,2					1
	15:00	48,9					1
	16:00	50,5					1
	17:00	52,7					1
	18:00	63,2					1
	19:00	69,2					1
	20:00	76,9					1
	21:00	78,7					1
	22:00	75,6					1
	23:00	68,5					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 10 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 10 Μαΐου 2025	00:00	62,9					1
	01:00	61,9					1
	02:00	61,3					1
	03:00	61,6					1
	04:00	61,3					1
	05:00	60,6					1
	06:00	59,1					1
	07:00	57,8					1
	08:00	55,7					1
	09:00	53,5					1
	10:00	53,0					1
	11:00	53,1					1
	12:00	53,9					1
	13:00	54,3					1
	14:00	53,4					1
	15:00	52,0					1
	16:00	52,8					1
	17:00	55,0					1
	18:00	64,9					1
	19:00	71,3					1
	20:00	79,3					1
	21:00	80,4					1
	22:00	76,1					1
	23:00	69,3					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 11 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 11 Μαΐου 2025	00:00	66,1					1
	01:00	64,4					1
	02:00	63,8					1
	03:00	63,6					1
	04:00	63,5					1
	05:00	62,8					1
	06:00	61,3					1
	07:00	60,1					1
	08:00	57,1					1
	09:00	54,4					1
	10:00	52,7					1
	11:00	53,0					1
	12:00	54,1					1
	13:00	53,6					1
	14:00	52,3					1
	15:00	51,4					1
	16:00	50,9					1
	17:00	51,7					1
	18:00	60,5					1
	19:00	67,6					1
	20:00	74,9					1
	21:00	77,1					1
	22:00	73,6					1
	23:00	67,8					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	63,5					1
	01:00	62,3					1
	02:00	62,1					1
	03:00	62,1					1
	04:00	61,9					1
	05:00	61,2					1
	06:00	59,9					1
	07:00	58,1					1
	08:00	56,0					1
	09:00	54,0					1
	10:00	52,5					1
	11:00	51,7					1
	12:00	52,2					1
	13:00	51,7					1
	14:00	51,5					1
	15:00	51,4					1
	16:00	52,0					1
	17:00	54,5					1
	18:00	64,3					1
	19:00	71,7					1
	20:00	76,8					1
	21:00	79,3					1
	22:00	76,3					1
	23:00	70,5					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 13 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 13 Μαΐου 2025	00:00	66,4					1
	01:00	64,4					1
	02:00	63,3					1
	03:00	62,7					1
	04:00	62,2					1
	05:00	61,4					1
	06:00	60,0					1
	07:00	58,3					1
	08:00	56,0					1
	09:00	54,0					1
	10:00	53,0					1
	11:00	52,7					1
	12:00	53,3					1
	13:00	53,4					1
	14:00	51,2					1
	15:00	49,3					1
	16:00	51,4					1
	17:00	53,3					1
	18:00	63,7					1
	19:00	69,2					1
	20:00	75,3					1
	21:00	77,8					1
	22:00	75,6					1
	23:00	70,6					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	66,0					1
	01:00	64,6					1
	02:00	63,7					1
	03:00	63,3					1
	04:00	62,7					1
	05:00	61,8					1
	06:00	60,3					1
	07:00	58,3					1
	08:00	55,5					1
	09:00	52,3					1
	10:00	50,5					1
	11:00	49,2					1
	12:00	48,9					1
	13:00	48,9					1
	14:00	47,4					1
	15:00	46,7					1
	16:00	49,6					1
	17:00	52,6					1
	18:00	62,9					1
	19:00	68,6					1
	20:00	74,7					1
	21:00	76,9					1
	22:00	75,4					1
	23:00	71,8					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης