

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025	00:00	76,5					1
	01:00	73,6					1
	02:00	72,0					1
	03:00	70,7					1
	04:00	69,9					1
	05:00	68,1					1
	06:00	66,6					1
	07:00	65,1					1
	08:00	61,8					1
	09:00	59,3					1
	10:00	57,2					1
	11:00	55,7					1
	12:00	54,3					1
	13:00	54,2					1
	14:00	54,1					1
	15:00	55,9					1
	16:00	60,4					1
	17:00	65,4					1
	18:00	80,8					1
	19:00	89,3					1
	20:00	86,1					1
	21:00	82,7					1
	22:00	80,9					1
	23:00	74,1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025	00:00	77,1					1
	01:00	74,6					1
	02:00	73,1					1
	03:00	71,7					1
	04:00	70,3					1
	05:00	68,7					1
	06:00	67,0					1
	07:00	65,4					1
	08:00	62,4					1
	09:00	58,7					1
	10:00	57,4					1
	11:00	55,8					1
	12:00	54,3					1
	13:00	54,3					1
	14:00	54,1					1
	15:00	55,3					1
	16:00	58,7					1
	17:00	64,6					1
	18:00	79,5					1
	19:00	88,7					1
	20:00	86,6					1
	21:00	83,3					1
	22:00	79,3					1
	23:00	72,6					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ρ Ε Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025	00:00	76,0					1
	01:00	73,8					1
	02:00	72,6					1
	03:00	71,6					1
	04:00	70,8					1
	05:00	69,3					1
	06:00	67,6					1
	07:00	66,1					1
	08:00	63,8					1
	09:00	61,9					1
	10:00	59,5					1
	11:00	57,0					1
	12:00	56,9					1
	13:00	55,2					1
	14:00	52,9					1
	15:00	55,7					1
	16:00	59,9					1
	17:00	70,0					1
	18:00	82,9					1
	19:00	91,3					1
	20:00	89,2					1
	21:00	85,1					1
	22:00	79,9					1
	23:00	72,8					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	00:00	79,2					1
	01:00	75,7					1
	02:00	73,3					1
	03:00	70,9					1
	04:00	69,5					1
	05:00	67,8					1
	06:00	66,9					1
	07:00	65,8					1
	08:00	64,3					1
	09:00	61,6					1
	10:00	61,2					1
	11:00	59,1					1
	12:00	60,4					1
	13:00	60,3					1
	14:00	60,9					1
	15:00	61,9					1
	16:00	65,7					1
	17:00	73,4					1
	18:00	87,2					1
	19:00	93,1					1
	20:00	91,6					1
	21:00	87,8					1
	22:00	80,1					1
	23:00	71,2					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	00:00	80,3					1
	01:00	78,3					1
	02:00	76,9					1
	03:00	75,6					1
	04:00	74,8					1
	05:00	73,1					1
	06:00	71,6					1
	07:00	69,9					1
	08:00	66,7					1
	09:00	63,6					1
	10:00	60,3					1
	11:00	57,8					1
	12:00	56,6					1
	13:00	55,9					1
	14:00	56,8					1
	15:00	60,8					1
	16:00	66,1					1
	17:00	72,0					1
	18:00	86,7					1
	19:00	94,6					1
	20:00	94,0					1
	21:00	92,1					1
	22:00	88,0					1
	23:00	80,8					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025	00:00	85,6					1
	01:00	82,1					1
	02:00	80,4					1
	03:00	78,8					1
	04:00	77,5					1
	05:00	75,4					1
	06:00	73,3					1
	07:00	71,0					1
	08:00	67,9					1
	09:00	64,6					1
	10:00	61,7					1
	11:00	59,3					1
	12:00	57,7					1
	13:00	56,7					1
	14:00	57,2					1
	15:00	60,4					1
	16:00	65,6					1
	17:00	72,1					1
	18:00	85,0					1
	19:00	92,8					1
	20:00	93,2					1
	21:00	91,8					1
	22:00	88,5					1
	23:00	81,7					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	86,4					1
	01:00	82,9					1
	02:00	81,2					1
	03:00	79,6					1
	04:00	78,2					1
	05:00	76,2					1
	06:00	74,1					1
	07:00	71,7					1
	08:00	68,5					1
	09:00	65,2					1
	10:00	62,3					1
	11:00	59,9					1
	12:00	58,2					1
	13:00	57,2					1
	14:00	57,8					1
	15:00	61,0					1
	16:00	66,3					1
	17:00	72,8					1
	18:00	85,9					1
	19:00	93,7					1
	20:00	94,1					1
	21:00	92,7					1
	22:00	89,3					1
	23:00	82,5					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης