

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	00:00	66					1
	01:00	65					1
	02:00	64					1
	03:00	63					1
	04:00	62					1
	05:00	60					1
	06:00	59					1
	07:00	57					1
	08:00	55	1		1		
	09:00	53	1		1		
	10:00	52	1		1		
	11:00	51	1		1		
	12:00	51	1		1		
	13:00	50	1		1		
	14:00	50	1		1		
	15:00	50	1		1		
	16:00	50	1		1		
	17:00	58					1
	18:00	70					1
	19:00	84					1
	20:00	83					1
	21:00	80					1
	22:00	74					1
	23:00	68					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	69					1
	01:00	67					1
	02:00	65					1
	03:00	65					1
	04:00	64					1
	05:00	62					1
	06:00	61					1
	07:00	59					1
	08:00	57					1
	09:00	54	1		1		
	10:00	52	1		1		
	11:00	52	1		1		
	12:00	52	1		1		
	13:00	51	1		1		
	14:00	51	1		1		
	15:00	50	1		1		
	16:00	50	1		1		
	17:00	57					1
	18:00	71					1
	19:00	86					1
	20:00	86					1
	21:00	82					1
	22:00	75					1
	23:00	69					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	66					1
	01:00	65					1
	02:00	64					1
	03:00	64					1
	04:00	63					1
	05:00	61					1
	06:00	60					1
	07:00	58					1
	08:00	55	1		1		
	09:00	54	1		1		
	10:00	54	1		1		
	11:00	52	1		1		
	12:00	53	1		1		
	13:00	56	1		1		
	14:00	56	1		1		
	15:00	54	1		1		
	16:00	52	1		1		
	17:00	60					1
	18:00	73					1
	19:00	88					1
	20:00	89					1
	21:00	85					1
	22:00	79					1
	23:00	72					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	68					1
	01:00	67					1
	02:00	66					1
	03:00	66					1
	04:00	65					1
	05:00	65					1
	06:00	64					1
	07:00	62					1
	08:00	61					1
	09:00	58					1
	10:00	57	1		1		
	11:00	55	1		1		
	12:00	56	1		1		
	13:00	55	1		1		
	14:00	55	1		1		
	15:00	52	1		1		
	16:00	51	1		1		
	17:00	56					1
	18:00	67					1
	19:00	83					1
	20:00	86					1
	21:00	84					1
	22:00	78					1
	23:00	71					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025	00:00	69					1
	01:00	68					1
	02:00	67					1
	03:00	67					1
	04:00	66					1
	05:00	65					1
	06:00	64					1
	07:00	62					1
	08:00	59					1
	09:00	56					1
	10:00	54	1		1		
	11:00	52	1		1		
	12:00	52	1		1		
	13:00	51	1		1		
	14:00	51	1		1		
	15:00	51	1		1		
	16:00	50	1		1		
	17:00	58					1
	18:00	70					1
	19:00	84					1
	20:00	87					1
	21:00	86					1
	22:00	81					1
	23:00	75					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	71					1
	01:00	69					1
	02:00	68					1
	03:00	67					1
	04:00	66					1
	05:00	65					1
	06:00	64					1
	07:00	61					1
	08:00	59					1
	09:00	55	1		1		
	10:00	52	1		1		
	11:00	52	1		1		
	12:00	51	1		1		
	13:00	50	1		1		
	14:00	51	1		1		
	15:00	51	1		1		
	16:00	52	1		1		
	17:00	60					1
	18:00	73					1
	19:00	85					1
	20:00	87					1
	21:00	84					1
	22:00	80					1
	23:00	76					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	72					1
	01:00	70					1
	02:00	69					1
	03:00	68					1
	04:00	67					1
	05:00	66					1
	06:00	65					1
	07:00	63					1
	08:00	59					1
	09:00	56					1
	10:00	54	1		1		
	11:00	52	1		1		
	12:00	50	1		1		
	13:00	49	1		1		
	14:00	49	1		1		
	15:00	49	1		1		
	16:00	50	1		1		
	17:00	59					1
	18:00	73					1
	19:00	85					1
	20:00	85					1
	21:00	83					1
	22:00	79					1
	23:00	76					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης