

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	94,6					1
	01:00	89,2					1
	02:00	85,4					1
	03:00	81,8					1
	04:00	79,7					1
	05:00	78,4					1
	06:00	77,5					1
	07:00	78,2					1
	08:00	80,4					1
	09:00	85,3					1
	10:00	90,2					1
	11:00	93,9					1
	12:00	96,5					1
	13:00	97,9					1
	14:00	95,9					1
	15:00	93,8					1
	16:00	89,8					1
	17:00	92,1					1
	18:00	100,3					1
	19:00	113,5					1
	20:00	118,0					1
	21:00	131,7					1
	22:00	115,9					1
	23:00	104,6					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	95,4					1
	01:00	89,6					1
	02:00	85,1					1
	03:00	81,8					1
	04:00	79,8					1
	05:00	78,7					1
	06:00	78,2					1
	07:00	78,7					1
	08:00	81,0					1
	09:00	86,3					1
	10:00	92,1					1
	11:00	97,0					1
	12:00	99,6					1
	13:00	100,8					1
	14:00	98,5					1
	15:00	96,7					1
	16:00	101,9					1
	17:00	101,3					1
	18:00	106,9					1
	19:00	120,2					1
	20:00	124,7					1
	21:00	136,3					1
	22:00	120,2					1
	23:00	107,6					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025	00:00	97,7					1
	01:00	92,2					1
	02:00	89,0					1
	03:00	86,4					1
	04:00	85,0					1
	05:00	84,3					1
	06:00	84,2					1
	07:00	83,7					1
	08:00	84,8					1
	09:00	90,9					1
	10:00	100,1					1
	11:00	110,7					1
	12:00	117,1					1
	13:00	120,2					1
	14:00	119,0					1
	15:00	117,2					1
	16:00	118,3					1
	17:00	117,3					1
	18:00	122,8					1
	19:00	134,1					1
	20:00	136,9					1
	21:00	145,0					1
	22:00	130,3					1
	23:00	118,9					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025	00:00	104,1					1
	01:00	98,9					1
	02:00	94,4					1
	03:00	90,8					1
	04:00	88,7					1
	05:00	88,1					1
	06:00	89,0					1
	07:00	90,0					1
	08:00	90,1					1
	09:00	96,2					1
	10:00	107,8					1
	11:00	119,3					1
	12:00	127,2					1
	13:00	129,9					1
	14:00	127,7					1
	15:00	124,2					1
	16:00	125,4					1
	17:00	123,3					1
	18:00	127,3					1
	19:00	137,1					1
	20:00	140,3					1
	21:00	146,1					1
	22:00	133,4					1
	23:00	123,6					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025	00:00	107,8					1
	01:00	103,6					1
	02:00	99,8					1
	03:00	96,1					1
	04:00	93,3					1
	05:00	92,0					1
	06:00	91,9					1
	07:00	92,4					1
	08:00	93,9					1
	09:00	100,9					1
	10:00	112,4					1
	11:00	123,0					1
	12:00	128,9					1
	13:00	130,3					1
	14:00	129,1					1
	15:00	125,4					1
	16:00	125,3					1
	17:00	125,8					1
	18:00	129,8					1
	19:00	139,8					1
	20:00	140,5					1
	21:00	143,3					1
	22:00	128,2					1
	23:00	117,0					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025	00:00	109,9					1
	01:00	104,5					1
	02:00	100,5					1
	03:00	97,8					1
	04:00	96,3					1
	05:00	95,7					1
	06:00	95,8					1
	07:00	95,2					1
	08:00	96,0					1
	09:00	102,5					1
	10:00	115,0					1
	11:00	126,7					1
	12:00	133,4					1
	13:00	133,6					1
	14:00	133,7					1
	15:00	130,4					1
	16:00	131,5					1
	17:00	128,4					1
	18:00	130,4					1
	19:00	139,3					1
	20:00	140,6					1
	21:00	141,0					1
	22:00	126,8					1
	23:00	113,9					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	00:00	113,5					1
	01:00	107,1					1
	02:00	102,1					1
	03:00	99,2					1
	04:00	97,5					1
	05:00	96,9					1
	06:00	97,2					1
	07:00	97,6					1
	08:00	99,9					1
	09:00	108,5					1
	10:00	124,3					1
	11:00	138,4					1
	12:00	148,0					1
	13:00	149,1					1
	14:00	148,2					1
	15:00	142,4					1
	16:00	142,8					1
	17:00	138,5					1
	18:00	138,6					1
	19:00	145,2					1
	20:00	145,1					1
	21:00	141,0					1
	22:00	127,2					1
	23:00	113,1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης