

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	69,0					1
	01:00	67,0					1
	02:00	66,1					1
	03:00	66,1					1
	04:00	65,8					1
	05:00	63,1					1
	06:00	62,5					1
	07:00	60,6					1
	08:00	57,5					1
	09:00	55,2					1
	10:00	54,6					1
	11:00	53,1					1
	12:00	51,3					1
	13:00	50,3					1
	14:00	52,4					1
	15:00	54,3					1
	16:00	58,3					1
	17:00	63,2					1
	18:00	78,2					1
	19:00	87,1					1
	20:00	85,7					1
	21:00	83,4					1
	22:00	76,8					1
	23:00	75,2					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	00:00	67,1					1
	01:00	65,2					1
	02:00	64,1					1
	03:00	63,5					1
	04:00	63,1					1
	05:00	61,0					1
	06:00	61,1					1
	07:00	59,5					1
	08:00	55,8					1
	09:00	53,7					1
	10:00	53,1					1
	11:00	53,2					1
	12:00	50,6					1
	13:00	52,4					1
	14:00	54,3					1
	15:00	56,5					1
	16:00	59,3					1
	17:00	63,2					1
	18:00	78,2					1
	19:00	88,9					1
	20:00	85,5					1
	21:00	82,7					1
	22:00	76,2					1
	23:00	73,3					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	70,5					1
	01:00	66,1					1
	02:00	63,2					1
	03:00	61,6					1
	04:00	60,8					1
	05:00	59,6					1
	06:00	60,6					1
	07:00	59,3					1
	08:00	56,0					1
	09:00	54,3					1
	10:00	56,0					1
	11:00	56,3					1
	12:00	55,3					1
	13:00	54,8					1
	14:00	57,6					1
	15:00	59,1					1
	16:00	62,0					1
	17:00	66,3					1
	18:00	82,0					1
	19:00	91,1					1
	20:00	87,2					1
	21:00	81,8					1
	22:00	76,2					1
	23:00	72,7					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	73,8					1
	01:00	70,5					1
	02:00	68,6					1
	03:00	66,6					1
	04:00	64,9					1
	05:00	63,0					1
	06:00	63,7					1
	07:00	62,4					1
	08:00	60,9					1
	09:00	57,3					1
	10:00	57,7					1
	11:00	57,8					1
	12:00	56,0					1
	13:00	56,0					1
	14:00	56,4					1
	15:00	57,4					1
	16:00	59,8					1
	17:00	67,1					1
	18:00	81,5					1
	19:00	91,5					1
	20:00	87,2					1
	21:00	82,0					1
	22:00	76,3					1
	23:00	72,6					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	76,7					1
	01:00	74,3					1
	02:00	72,6					1
	03:00	71,1					1
	04:00	70,5					1
	05:00	69,3					1
	06:00	67,9					1
	07:00	66,0					1
	08:00	63,0					1
	09:00	59,1					1
	10:00	56,7					1
	11:00	54,7					1
	12:00	52,9					1
	13:00	51,7					1
	14:00	53,2					1
	15:00	55,7					1
	16:00	57,5					1
	17:00	66,2					1
	18:00	80,8					1
	19:00	89,9					1
	20:00	88,7					1
	21:00	85,7					1
	22:00	81,7					1
	23:00	78,1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	79,4					1
	01:00	76,8					1
	02:00	75,1					1
	03:00	73,6					1
	04:00	72,4					1
	05:00	70,8					1
	06:00	69,6					1
	07:00	67,3					1
	08:00	64,3					1
	09:00	60,5					1
	10:00	57,7					1
	11:00	56,1					1
	12:00	54,9					1
	13:00	53,8					1
	14:00	54,3					1
	15:00	56,1					1
	16:00	58,0					1
	17:00	66,0					1
	18:00	79,7					1
	19:00	88,9					1
	20:00	89,4					1
	21:00	87,4					1
	22:00	83,5					1
	23:00	79,5					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	81,9					1
	01:00	79,2					1
	02:00	77,5					1
	03:00	76,0					1
	04:00	74,6					1
	05:00	72,7					1
	06:00	71,0					1
	07:00	68,4					1
	08:00	65,5					1
	09:00	62,0					1
	10:00	59,2					1
	11:00	57,6					1
	12:00	56,5					1
	13:00	55,5					1
	14:00	55,6					1
	15:00	56,8					1
	16:00	59,0					1
	17:00	66,1					1
	18:00	78,8					1
	19:00	88,0					1
	20:00	89,4					1
	21:00	87,6					1
	22:00	83,0					1
	23:00	77,8					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης