

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025	00:00	73,6				1	
	01:00	72,0				1	
	02:00	70,5				1	
	03:00	69,5				1	
	04:00	68,1				1	
	05:00	65,3				1	
	06:00	63,7				1	
	07:00	60,5				1	
	08:00	58,7				1	
	09:00	57,2				1	
	10:00	55,6				1	
	11:00	54,6				1	
	12:00	52,9				1	
	13:00	52,0				1	
	14:00	47,8				1	
	15:00	49,6				1	
	16:00	54,5				1	
	17:00	59,8				1	
	18:00	73,4				1	
	19:00	93,3				1	
	20:00	96,1				1	
	21:00	89,5				1	
	22:00	81,2				1	
	23:00	76,4				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	00:00	70,4				1	
	01:00	68,9				1	
	02:00	67,8				1	
	03:00	66,9				1	
	04:00	66,1				1	
	05:00	64,4				1	
	06:00	62,9				1	
	07:00	59,8				1	
	08:00	57,7				1	
	09:00	56,1				1	
	10:00	55,3				1	
	11:00	53,7				1	
	12:00	53,5				1	
	13:00	52,6				1	
	14:00	49,7				1	
	15:00	51,0				1	
	16:00	53,0				1	
	17:00	61,0				1	
	18:00	74,4				1	
	19:00	92,1				1	
	20:00	93,8				1	
	21:00	88,4				1	
	22:00	80,0				1	
	23:00	74,9				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025	00:00	75,7				1	
	01:00	72,4				1	
	02:00	69,6				1	
	03:00	68,0				1	
	04:00	66,9				1	
	05:00	65,1				1	
	06:00	63,6				1	
	07:00	61,7				1	
	08:00	60,4				1	
	09:00	59,6				1	
	10:00	58,0				1	
	11:00	56,7				1	
	12:00	56,2				1	
	13:00	55,9				1	
	14:00	53,5				1	
	15:00	54,3				1	
	16:00	56,5				1	
	17:00	64,2				1	
	18:00	76,3				1	
	19:00	93,0				1	
	20:00	94,1				1	
	21:00	88,8				1	
	22:00	79,2				1	
	23:00	73,6				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025	00:00	78,6				1	
	01:00	76,6				1	
	02:00	74,7				1	
	03:00	72,9				1	
	04:00	71,6				1	
	05:00	69,5				1	
	06:00	68,4				1	
	07:00	66,4				1	
	08:00	64,1				1	
	09:00	63,0				1	
	10:00	60,2				1	
	11:00	58,4				1	
	12:00	58,3				1	
	13:00	56,9				1	
	14:00	53,0				1	
	15:00	52,2				1	
	16:00	52,3				1	
	17:00	59,4				1	
	18:00	72,2				1	
	19:00	91,0				1	
	20:00	90,7				1	
	21:00	85,5				1	
	22:00	77,0				1	
	23:00	73,3				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	00:00	70,3				1	
	01:00	69,2				1	
	02:00	68,6				1	
	03:00	67,9				1	
	04:00	68,8				1	
	05:00	67,8				1	
	06:00	66,2				1	
	07:00	62,9				1	
	08:00	59,9				1	
	09:00	56,8				1	
	10:00	53,5				1	
	11:00	52,0				1	
	12:00	50,4				1	
	13:00	50,2				1	
	14:00	47,0				1	
	15:00	46,4				1	
	16:00	48,2				1	
	17:00	54,5				1	
	18:00	65,7				1	
	19:00	85,6				1	
	20:00	88,4				1	
	21:00	83,5				1	
	22:00	75,9				1	
	23:00	72,9				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	66,5				1	
	01:00	65,0				1	
	02:00	64,1				1	
	03:00	63,2				1	
	04:00	62,5				1	
	05:00	60,9				1	
	06:00	59,3				1	
	07:00	57,2				1	
	08:00	55,7				1	
	09:00	54,2				1	
	10:00	53,4				1	
	11:00	53,5				1	
	12:00	52,9				1	
	13:00	51,5				1	
	14:00	49,4				1	
	15:00	47,8				1	
	16:00	48,8				1	
	17:00	54,1				1	
	18:00	65,6				1	
	19:00	83,4				1	
	20:00	86,9				1	
	21:00	83,5				1	
	22:00	76,5				1	
	23:00	71,4				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	70,6				1	
	01:00	68,4				1	
	02:00	67,4				1	
	03:00	66,6				1	
	04:00	65,8				1	
	05:00	64,5				1	
	06:00	63,1				1	
	07:00	60,9				1	
	08:00	58,0				1	
	09:00	55,5				1	
	10:00	53,8				1	
	11:00	53,5				1	
	12:00	53,1				1	
	13:00	52,0				1	
	14:00	50,6				1	
	15:00	50,1				1	
	16:00	52,0				1	
	17:00	57,5				1	
	18:00	69,8				1	
	19:00	84,9				1	
	20:00	88,0				1	
	21:00	85,2				1	
	22:00	78,9				1	
	23:00	73,3				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης