

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	72,1					1
	01:00	69,7					1
	02:00	68,7					1
	03:00	67,5					1
	04:00	66,9					1
	05:00	66,8					1
	06:00	65,5					1
	07:00	63,3					1
	08:00	61,2					1
	09:00	58,2					1
	10:00	56,4					1
	11:00	55,8					1
	12:00	55,2					1
	13:00	54,7					1
	14:00	54,2					1
	15:00	54,9					1
	16:00	55,7					1
	17:00	62,9					1
	18:00	75,3					1
	19:00	88,7					1
	20:00	94,9					1
	21:00	86,8					1
	22:00	78,8					1
	23:00	72,9					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	72,8					1
	01:00	70,5					1
	02:00	68,9					1
	03:00	68,1					1
	04:00	67,4					1
	05:00	66,6					1
	06:00	65,4					1
	07:00	63,1					1
	08:00	61,2					1
	09:00	58,9					1
	10:00	57,1					1
	11:00	56,0					1
	12:00	55,5					1
	13:00	54,8					1
	14:00	53,7					1
	15:00	55,5					1
	16:00	57,2					1
	17:00	64,5					1
	18:00	74,3					1
	19:00	84,5					1
	20:00	92,6					1
	21:00	87,4					1
	22:00	80,1					1
	23:00	73,1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	79,3					1
	01:00	76,2					1
	02:00	74,3					1
	03:00	72,6					1
	04:00	71,6					1
	05:00	70,0					1
	06:00	68,7					1
	07:00	67,1					1
	08:00	64,7					1
	09:00	61,7					1
	10:00	59,7					1
	11:00	58,2					1
	12:00	58,0					1
	13:00	58,0					1
	14:00	57,5					1
	15:00	57,9					1
	16:00	60,5					1
	17:00	68,1					1
	18:00	77,8					1
	19:00	86,7					1
	20:00	93,5					1
	21:00	89,3					1
	22:00	82,4					1
	23:00	74,9					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	84,9					1
	01:00	82,4					1
	02:00	79,1					1
	03:00	77,0					1
	04:00	75,3					1
	05:00	73,1					1
	06:00	71,2					1
	07:00	69,2					1
	08:00	67,2					1
	09:00	65,2					1
	10:00	63,3					1
	11:00	62,5					1
	12:00	60,7					1
	13:00	60,3					1
	14:00	60,1					1
	15:00	59,8					1
	16:00	62,2					1
	17:00	68,9					1
	18:00	78,7					1
	19:00	87,3					1
	20:00	92,8					1
	21:00	89,0					1
	22:00	82,6					1
	23:00	75,1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	80,3					1
	01:00	78,0					1
	02:00	77,2					1
	03:00	76,5					1
	04:00	76,2					1
	05:00	75,1					1
	06:00	73,1					1
	07:00	70,9					1
	08:00	68,5					1
	09:00	65,5					1
	10:00	62,1					1
	11:00	59,9					1
	12:00	58,6					1
	13:00	58,5					1
	14:00	57,8					1
	15:00	58,6					1
	16:00	61,9					1
	17:00	68,7					1
	18:00	79,2					1
	19:00	88,0					1
	20:00	93,2					1
	21:00	90,8					1
	22:00	85,2					1
	23:00	78,6					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	78,5					1
	01:00	77,8					1
	02:00	76,9					1
	03:00	75,7					1
	04:00	74,9					1
	05:00	73,4					1
	06:00	71,9					1
	07:00	70,1					1
	08:00	66,8					1
	09:00	60,3					1
	10:00	55,8					1
	11:00	53,4					1
	12:00	52,2					1
	13:00	52,7					1
	14:00	52,4					1
	15:00	53,5					1
	16:00	56,4					1
	17:00	65,3					1
	18:00	77,9					1
	19:00	88,4					1
	20:00	93,3					1
	21:00	90,5					1
	22:00	84,8					1
	23:00	78,9					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	77,2					1
	01:00	75,3					1
	02:00	74,4					1
	03:00	73,4					1
	04:00	72,3					1
	05:00	71,5					1
	06:00	69,8					1
	07:00	67,7					1
	08:00	64,7					1
	09:00	60,8					1
	10:00	57,8					1
	11:00	56,0					1
	12:00	54,9					1
	13:00	54,5					1
	14:00	54,0					1
	15:00	54,3					1
	16:00	56,4					1
	17:00	64,7					1
	18:00	77,6					1
	19:00	88,3					1
	20:00	92,7					1
	21:00	89,5					1
	22:00	83,4					1
	23:00	77,2					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης