

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	75,7					1
	01:00	74,3					1
	02:00	72,5					1
	03:00	71,6					1
	04:00	70,5					1
	05:00	71,2					1
	06:00	70,6					1
	07:00	69,1					1
	08:00	66,6					1
	09:00	65,0					1
	10:00	63,6					1
	11:00	62,9					1
	12:00	63,1					1
	13:00	63,1					1
	14:00	60,8					1
	15:00	58,1					1
	16:00	57,6					1
	17:00	69,6					1
	18:00	78,1					1
	19:00	98,6					1
	20:00	95,6					1
	21:00	91,1					1
	22:00	77,3					1
	23:00	72,4					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	75,8					1
	01:00	73,9					1
	02:00	72,8					1
	03:00	72,8					1
	04:00	72,0					1
	05:00	70,9					1
	06:00	69,5					1
	07:00	67,8					1
	08:00	65,4					1
	09:00	63,2					1
	10:00	61,7					1
	11:00	60,5					1
	12:00	60,1					1
	13:00	59,6					1
	14:00	57,6					1
	15:00	55,4					1
	16:00	56,1					1
	17:00	66,0					1
	18:00	75,6					1
	19:00	94,4					1
	20:00	93,0					1
	21:00	89,8					1
	22:00	77,8					1
	23:00	71,3					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	79,5					1
	01:00	77,1					1
	02:00	75,6					1
	03:00	74,6					1
	04:00	73,9					1
	05:00	72,4					1
	06:00	71,0					1
	07:00	69,5					1
	08:00	66,3					1
	09:00	64,6					1
	10:00	62,9					1
	11:00	62,1					1
	12:00	61,8					1
	13:00	61,4					1
	14:00	59,9					1
	15:00	58,6					1
	16:00	59,3					1
	17:00	67,9					1
	18:00	77,6					1
	19:00	92,3					1
	20:00	92,9					1
	21:00	90,4					1
	22:00	80,2					1
	23:00	72,9					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	84,6					1
	01:00	81,1					1
	02:00	79,1					1
	03:00	74,5					1
	04:00	74,5					1
	05:00	73,4					1
	06:00	72,6					1
	07:00	71,1					1
	08:00	68,8					1
	09:00	66,6					1
	10:00	64,9					1
	11:00	64,2					1
	12:00	63,7					1
	13:00	62,6					1
	14:00	62,3					1
	15:00	61,2					1
	16:00	61,5					1
	17:00	67,7					1
	18:00	76,8					1
	19:00	89,7					1
	20:00	91,1					1
	21:00	89,7					1
	22:00	81,1					1
	23:00	73,7					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	81,1					1
	01:00	79,6					1
	02:00	78,5					1
	03:00	79,1					1
	04:00	77,1					1
	05:00	75,8					1
	06:00	74,2					1
	07:00	72,1					1
	08:00	69,2					1
	09:00	65,5					1
	10:00	62,9					1
	11:00	61,4					1
	12:00	60,1					1
	13:00	58,7					1
	14:00	59,3					1
	15:00	59,4					1
	16:00	61,6					1
	17:00	68,7					1
	18:00	77,7					1
	19:00	89,6					1
	20:00	91,6					1
	21:00	90,8					1
	22:00	83,3					1
	23:00	76,4					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 1 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	80,2					1
	01:00	78,4					1
	02:00	77,4					1
	03:00	76,4					1
	04:00	75,0					1
	05:00	73,4					1
	06:00	71,7					1
	07:00	69,7					1
	08:00	67,1					1
	09:00	64,2					1
	10:00	62,1					1
	11:00	61,1					1
	12:00	60,6					1
	13:00	59,6					1
	14:00	58,8					1
	15:00	58,5					1
	16:00	60,0					1
	17:00	68,3					1
	18:00	77,6					1
	19:00	89,2					1
	20:00	91,6					1
	21:00	90,2					1
	22:00	82,1					1
	23:00	75,2					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	77,4					1
	01:00	75,5					1
	02:00	74,4					1
	03:00	73,6					1
	04:00	73,1					1
	05:00	72,1					1
	06:00	70,5					1
	07:00	68,0					1
	08:00	65,5					1
	09:00	63,1					1
	10:00	61,5					1
	11:00	61,1					1
	12:00	61,1					1
	13:00	60,4					1
	14:00	59,1					1
	15:00	57,9					1
	16:00	58,8					1
	17:00	67,1					1
	18:00	77,0					1
	19:00	88,7					1
	20:00	91,4					1
	21:00	89,8					1
	22:00	81,6					1
	23:00	74,1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης