

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025	00:00	73,7					1
	01:00	72,2					1
	02:00	70,7					1
	03:00	69,7					1
	04:00	68,5					1
	05:00	66,1					1
	06:00	67,7					1
	07:00	67,5					1
	08:00	65,6					1
	09:00	64,1					1
	10:00	61,4					1
	11:00	60,5					1
	12:00	59,8					1
	13:00	45,8					1
	14:00	45,6					1
	15:00	46,1					1
	16:00	60,5					1
	17:00	71,4					1
	18:00	86,8					1
	19:00	90,7					1
	20:00	86,0					1
	21:00	82,1					1
	22:00	79,6					1
	23:00	72,4					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025	00:00	74,1					1
	01:00	72,3					1
	02:00	70,8					1
	03:00	69,1					1
	04:00	67,7					1
	05:00	66,1					1
	06:00	65,7					1
	07:00	65,6					1
	08:00	63,2					1
	09:00	61,2					1
	10:00	58,2					1
	11:00	56,1					1
	12:00	55,1					1
	13:00	49,9					1
	14:00	49,2					1
	15:00	49,9					1
	16:00	60,1					1
	17:00	70,4					1
	18:00	85,5					1
	19:00	90,7					1
	20:00	87,0					1
	21:00	83,4					1
	22:00	80,2					1
	23:00	73,6					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	00:00	75,0					1
	01:00	73,2					1
	02:00	71,7					1
	03:00	70,3					1
	04:00	69,2					1
	05:00	67,5					1
	06:00	67,2					1
	07:00	65,7					1
	08:00	63,7					1
	09:00	61,0					1
	10:00	58,4					1
	11:00	55,5					1
	12:00	54,1					1
	13:00	51,4					1
	14:00	50,8					1
	15:00	51,2					1
	16:00	57,4					1
	17:00	68,0					1
	18:00	84,8					1
	19:00	91,3					1
	20:00	88,7					1
	21:00	84,8					1
	22:00	80,8					1
	23:00	74,0					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025	00:00	76,0					1
	01:00	73,9					1
	02:00	72,4					1
	03:00	71,2					1
	04:00	70,2					1
	05:00	69,4					1
	06:00	68,9					1
	07:00	67,9					1
	08:00	65,6					1
	09:00	63,4					1
	10:00	61,6					1
	11:00	59,8					1
	12:00	58,5					1
	13:00	56,8					1
	14:00	55,2					1
	15:00	55,1					1
	16:00	59,9					1
	17:00	68,6					1
	18:00	84,3					1
	19:00	91,3					1
	20:00	88,8					1
	21:00	85,6					1
	22:00	81,2					1
	23:00	74,5					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025	00:00	73,2					1
	01:00	72,4					1
	02:00	72,9					1
	03:00	72,5					1
	04:00	71,7					1
	05:00	69,8					1
	06:00	69,8					1
	07:00	67,8					1
	08:00	63,7					1
	09:00	60,3					1
	10:00	55,4					1
	11:00	52,4					1
	12:00	49,8					1
	13:00	48,5					1
	14:00	49,0					1
	15:00	49,9					1
	16:00	54,9					1
	17:00	62,3					1
	18:00	79,8					1
	19:00	88,1					1
	20:00	84,8					1
	21:00	82,4					1
	22:00	80,6					1
	23:00	76,7					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025	00:00	68,9					1
	01:00	68,7					1
	02:00	69,4					1
	03:00	69,5					1
	04:00	69,0					1
	05:00	67,0					1
	06:00	66,3					1
	07:00	64,4					1
	08:00	60,0					1
	09:00	56,6					1
	10:00	53,7					1
	11:00	52,6					1
	12:00	51,3					1
	13:00	49,3					1
	14:00	48,9					1
	15:00	49,5					1
	16:00	55,1					1
	17:00	64,9					1
	18:00	82,2					1
	19:00	88,5					1
	20:00	86,1					1
	21:00	85,0					1
	22:00	84,6					1
	23:00	81,7					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	00:00	68,7					1
	01:00	68,9					1
	02:00	69,3					1
	03:00	69,8					1
	04:00	69,3					1
	05:00	67,3					1
	06:00	67,5					1
	07:00	65,3					1
	08:00	61,7					1
	09:00	58,8					1
	10:00	55,1					1
	11:00	52,8					1
	12:00	51,3					1
	13:00	50,0					1
	14:00	50,1					1
	15:00	51,5					1
	16:00	57,6					1
	17:00	68,1					1
	18:00	84,6					1
	19:00	90,4					1
	20:00	89,0					1
	21:00	88,2					1
	22:00	87,5					1
	23:00	84,2					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης