

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,963	0,872	0,820	0,814	0,797	0,812	0,822	0,852	0,932	0,965	0,999	1,034	0,977	0,969	0,905	0,938	1,037	1,244	1,445	1,440	1,396	1,320	1,198	1,052	24,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46										1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,925	0,838	0,804	0,795	0,811	0,796	0,869	0,990	1,054	0,950	0,910	0,867	0,861	0,885	0,866	1,006	1,085	1,217	1,429	1,546	1,450	1,353	1,260	1,098	24,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46								1	1	1						1	1	1					1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,862	0,811	0,773	0,738	0,738	0,753	0,813	0,890	0,943	1,087	1,107	1,061	1,112	1,131	1,062	1,114	1,114	1,281	1,453	1,465	1,432	1,371	1,227	1,080	25,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,973	0,922	0,878	0,828	0,827	0,844	0,851	0,912	0,967	1,039	0,972	0,928	0,900	0,881	0,885	0,973	1,090	1,248	1,431	1,447	1,429	1,318	1,216	1,038	24,80	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 27 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,917	0,866	0,825	0,783	0,783	0,798	0,832	0,901	0,955	1,063	1,039	0,994	1,006	1,006	0,974	1,043	1,102	1,265	1,442	1,456	1,430	1,344	1,221	1,059	25,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46									1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,020	0,976	0,963	0,930	0,906	0,934	0,978	1,047	1,042	1,046	1,049	1,049	1,081	1,052	1,054	1,055	1,159	1,395	1,573	1,603	1,589	1,492	1,299	1,162	27,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46													1	1	1	1	1	1					1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,030	0,961	0,896	0,889	0,884	0,926	0,993	0,965	1,087	1,140	1,266	1,300	1,327	1,347	1,333	1,352	1,419	1,669	1,739	1,772	1,700	1,582	1,420	1,278	30,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46									1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 30 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,106	1,018	0,982	0,961	0,949	0,955	1,000	1,104	1,252	1,449	1,690	1,831	1,773	1,663	1,547	1,527	1,524	1,675	1,759	1,779	1,730	1,586	1,475	1,287	33,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1							1	1	1													1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Σάββατο, 12 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,173	1,081	1,011	1,016	1,035	1,081	1,169	1,139	1,174	1,119	1,088	1,092	1,003	1,025	1,029	1,006	1,020	1,228	1,432	1,568	1,563	1,541	1,359	1,235	28,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1					1	1	1	1	1	1	1						1	1				1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 13 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,100	0,990	0,938	0,913	0,903	0,900	0,963	0,987	1,032	0,992	0,980	0,928	0,902	0,880	0,853	0,963	1,036	1,186	1,448	1,535	1,513	1,442	1,287	1,136	25,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1																	1	1			1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 14 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,981	0,906	0,862	0,864	0,878	0,892	0,997	1,054	1,156	1,251	1,180	1,205	1,279	1,148	1,204	1,277	1,299	1,434	1,657	1,724	1,671	1,584	1,406	1,291	29,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 15 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,117	1,029	0,975	0,968	0,970	1,004	1,037	1,141	1,233	1,314	1,331	1,411	1,392	1,308	1,260	1,326	1,433	1,541	1,642	1,687	1,657	1,531	1,392	1,255	30,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 16 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,109	0,979	0,926	0,917	0,925	0,934	0,993	1,152	1,224	1,260	1,252	1,196	1,181	1,151	1,247	1,312	1,419	1,525	1,699	1,738	1,695	1,568	1,424	1,252	30,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 17 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,097	0,969	0,917	0,908	0,916	0,925	0,983	1,141	1,212	1,247	1,239	1,184	1,169	1,139	1,235	1,299	1,405	1,510	1,682	1,720	1,678	1,552	1,410	1,239	29,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 25 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,157	1,092	1,051	1,020	1,031	1,040	1,103	1,144	1,161	1,023	0,891	0,872	0,819	0,798	0,797	0,831	0,901	1,090	1,430	1,565	1,524	1,444	1,331	1,193	26,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1	1	1	1	1	1	1	1	1														1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 26 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,039	0,957	0,933	0,923	0,925	0,938	0,978	0,956	1,006	0,981	1,083	1,186	1,118	1,095	1,050	1,054	1,081	1,259	1,495	1,583	1,515	1,413	1,320	1,183	27,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1										1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 27 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,008	0,939	0,883	0,858	0,862	0,864	0,887	0,941	1,011	1,061	1,052	1,079	1,111	1,216	1,257	1,220	1,285	1,385	1,567	1,678	1,682	1,519	1,379	1,198	27,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46										1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 28 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,075	1,009	0,974	0,944	0,928	0,986	1,060	1,166	1,249	1,196	1,106	1,093	1,098	1,071	1,105	1,134	1,279	1,472	1,671	1,600	1,605	1,518	1,410	1,205	28,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 18 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,168	1,103	1,062	1,030	1,041	1,050	1,114	1,155	1,172	1,033	0,900	0,881	0,828	0,806	0,805	0,839	0,911	1,101	1,444	1,581	1,540	1,458	1,344	1,205	26,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 19 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,050	0,967	0,942	0,933	0,934	0,948	0,988	0,966	1,016	0,991	1,094	1,198	1,130	1,106	1,060	1,064	1,092	1,272	1,510	1,599	1,530	1,427	1,334	1,195	27,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46											1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 20 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,018	0,949	0,892	0,867	0,870	0,873	0,896	0,951	1,021	1,071	1,062	1,090	1,122	1,229	1,270	1,232	1,298	1,399	1,582	1,695	1,699	1,535	1,393	1,210	28,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 21 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,086	1,019	0,983	0,954	0,938	0,996	1,071	1,177	1,261	1,208	1,117	1,104	1,110	1,082	1,116	1,145	1,292	1,487	1,688	1,616	1,622	1,534	1,424	1,217	29,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 22 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,056	0,969	0,910	0,932	0,913	0,956	1,043	1,053	1,122	1,113	1,056	1,005	0,946	0,951	0,964	0,993	1,045	1,198	1,476	1,550	1,540	1,466	1,366	1,210	26,83	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1			Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46									1	1	1							1	1					1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 23 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,071	0,994	0,947	0,943	0,926	0,976	1,057	1,115	1,191	1,161	1,086	1,055	1,028	1,017	1,040	1,069	1,169	1,342	1,582	1,583	1,581	1,500	1,395	1,213	28,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1							1	1	1	1	1											1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 24 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,064	0,981	0,929	0,938	0,919	0,966	1,050	1,084	1,156	1,137	1,071	1,030	0,987	0,984	1,002	1,031	1,107	1,270	1,529	1,567	1,561	1,483	1,381	1,212	27,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46								1	1	1	1						1	1					1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 4 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,030	0,903	0,879	0,881	0,861	0,865	0,916	1,028	1,167	1,251	1,276	1,263	1,215	1,234	1,213	1,272	1,307	1,394	1,528	1,594	1,549	1,429	1,278	1,139	28,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 10 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,921	0,862	0,810	0,802	0,804	0,804	0,857	0,940	0,889	0,857	1,047	1,107	1,157	1,187	1,181	1,212	1,263	1,323	1,467	1,537	1,501	1,394	1,169	1,007	26,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46											1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 25 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,901	0,818	0,764	0,740	0,737	0,738	0,752	0,806	0,878	1,015	1,055	0,972	0,861	0,800	0,739	0,701	0,759	0,878	1,084	1,231	1,245	1,169	1,067	0,950	21,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46										1	1								1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 1 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,046	0,959	0,901	0,923	0,904	0,946	1,033	1,042	1,110	1,102	1,045	0,995	0,937	0,942	0,954	0,983	1,034	1,186	1,461	1,535	1,525	1,451	1,353	1,198	26,57	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46									1	1	1						1	1						1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 2 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,061	0,984	0,937	0,934	0,916	0,966	1,047	1,104	1,180	1,149	1,075	1,044	1,018	1,006	1,029	1,058	1,157	1,329	1,566	1,567	1,565	1,485	1,381	1,201	27,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46								1	1	1	1						1	1					1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 3 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,053	0,972	0,919	0,928	0,910	0,956	1,040	1,073	1,145	1,126	1,060	1,019	0,977	0,974	0,992	1,021	1,096	1,257	1,514	1,551	1,545	1,468	1,367	1,200	27,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46								1	1	1	1						1	1					1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 11 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,184	1,096	1,050	1,043	1,063	1,066	1,088	1,140	1,255	1,369	1,483	1,461	1,286	1,247	1,149	1,186	1,288	1,449	1,646	1,751	1,647	1,578	1,376	1,189	31,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,046	1,003	0,954	0,944	0,927	0,926	0,942	1,011	1,104	1,101	1,087	1,073	1,124	1,120	1,010	0,987	1,018	1,175	1,557	1,732	1,728	1,624	1,497	1,299	27,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 14 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,092	1,016	1,003	0,958	0,938	0,980	1,045	1,126	1,029	1,165	1,165	1,072	1,008	1,027	0,998	1,033	1,117	1,260	1,484	1,545	1,461	1,371	1,229	1,082	27,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1						1	1	1	1	1	1					1	1				1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 15 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,941	0,850	0,824	0,826	0,829	0,812	0,853	0,915	0,984	0,997	1,006	1,010	1,085	1,067	1,127	1,212	1,315	1,385	1,499	1,586	1,595	1,518	1,397	1,196	26,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 16 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,049	0,997	0,972	0,922	0,928	0,957	0,987	1,060	1,140	1,156	1,152	1,249	1,298	1,370	1,340	1,306	1,322	1,450	1,615	1,633	1,605	1,528	1,396	1,211	29,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 17 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,995	0,924	0,898	0,874	0,879	0,884	0,920	0,988	1,062	1,076	1,079	1,129	1,192	1,219	1,234	1,259	1,319	1,417	1,557	1,610	1,600	1,523	1,397	1,204	28,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 3 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,121	0,997	1,030	0,992	0,948	0,992	1,013	1,040	1,150	1,264	1,263	1,262	1,228	1,202	1,143	0,920	0,981	0,982	1,088	1,260	1,500	1,603	1,508	1,368	27,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46									1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1																		1	1					Διαθέσιμη

Τετάρτη, 4 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,205	1,101	1,060	1,015	1,033	1,049	1,040	1,049	1,204	1,274	1,251	1,213	1,145	1,084	1,083	1,054	1,094	1,125	1,175	1,293	1,529	1,629	1,615	1,412	28,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																								Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 17 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,410	1,297	1,151	1,078	1,076	1,078	1,144	1,225	1,446	1,598	1,587	1,562	1,589	1,622	1,578	1,546	1,526	1,544	1,634	1,746	1,823	1,839	1,759	1,578	35,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46		1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,728	1,549	1,457	1,406	1,388	1,401	1,408	1,538	1,778	1,972	2,044	1,975	2,012	2,069	2,057	2,002	1,975	1,990	2,101	2,242	2,365	2,362	2,199	1,964	44,98	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1	1																								Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 18 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,267	1,875	1,752	1,693	1,649	1,604	1,628	1,725	2,094	2,198	2,274	2,285	2,319	2,387	2,422	2,247	2,260	2,317	2,501	2,648	2,781	2,862	2,644	2,414	52,85	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																				1	1	1	1			Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,225	1,976	1,822	1,758	1,735	1,712	1,738	1,850	2,107	2,300	2,397	2,373	2,399	2,424	2,398	2,337	2,341	2,433	2,582	2,753	2,899	2,908	2,667	2,424	54,56	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																					1	1				Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,225	1,996	1,859	1,813	1,735	1,712	1,738	1,850	2,107	2,300	2,397	2,373	2,399	2,424	2,398	2,337	2,341	2,433	2,582	2,753	2,899	2,908	2,667	2,424	54,67	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																						1	1			Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 8 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,877	1,696	1,583	1,521	1,481	1,467	1,501	1,601	1,725	1,873	1,958	1,931	1,973	2,014	2,041	1,962	1,961	1,980	2,109	2,249	2,465	2,408	2,252	2,072	45,70	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη

[illegible]

Σάββατο, 10 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,610	1,454	1,381	1,342	1,321	1,335	1,369	1,421	1,675	1,841	1,917	1,923	1,952	1,911	1,852	1,801	1,842	1,868	1,922	2,043	2,089	2,040	1,925	1,769	41,60	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 25 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,340	1,246	1,201	1,187	1,191	1,212	1,213	1,260	1,457	1,573	1,637	1,633	1,634	1,557	1,576	1,531	1,565	1,566	1,717	1,926	1,976	1,898	1,731	1,569	36,40	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 9 Οκτώβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,204	1,157	1,119	1,078	1,079	1,082	1,113	1,176	1,314	1,383	1,411	1,444	1,452	1,464	1,380	1,292	1,233	1,278	1,395	1,624	1,643	1,527	1,416	1,296	31,56	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 14 Οκτώβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,094	1,030	0,985	0,988	0,976	0,971	1,017	1,058	1,219	1,293	1,255	1,245	1,245	1,215	1,192	1,187	1,163	1,170	1,273	1,445	1,434	1,375	1,218	1,094	28,14	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 25 Οκτώβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,756	0,713	0,695	0,690	0,686	0,734	0,800	1,083	1,129	1,154	1,158	1,169	1,185	1,108	1,111	1,161	1,186	1,254	1,392	1,345	1,228	1,158	1,051	0,979	24,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																							1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Δευτέρα, 7 Νοέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,879	0,869	0,844	0,839	0,861	0,863	0,878	0,901	0,943	0,987	0,955	0,892	0,914	0,895	0,884	0,860	0,966	1,113	1,213	1,173	1,124	1,097	0,997	0,971	22,91	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																										Βλάβη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,007	0,970	0,939	0,913	0,916	0,909	0,938	0,934	0,966	0,989	0,885	0,826	0,866	0,829	0,780	0,853	0,919	1,056	1,133	1,136	1,120	1,028	0,941	0,855	22,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1			Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 18 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,781	0,732	0,706	0,713	0,716	0,741	0,770	0,771	0,838	0,862	0,900	0,898	0,836	0,786	0,774	0,781	0,878	1,018	1,105	1,089	1,081	1,034	0,948	0,843	20,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη

[illegible]

Τρίτη, 20 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,962	0,905	0,894	0,888	0,901	0,899	0,941	0,956	1,016	1,043	1,072	1,119	1,101	0,971	1,055	1,031	1,109	1,221	1,232	1,216	1,178	1,106	0,993	0,914	24,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 23 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,912	0,861	0,826	0,819	0,830	0,826	0,865	0,890	0,963	1,026	0,955	0,965	0,959	0,937	0,954	0,947	1,031	1,165	1,233	1,188	1,175	1,109	1,025	0,956	23,42	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

Κυριακή, 25 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,856	0,838	0,821	0,832	0,810	0,825	0,833	0,833	0,850	0,864	0,870	0,682	0,767	0,743	0,740	0,723	0,796	0,943	1,014	1,005	1,001	0,943	0,870	0,848	20,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]