Πέμπτη, 28 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,062	0,062	0,062	0,065	0,064	0,062	0,061	0,057	0,057	0,061	0,048	0,053	0,051	0,048	0,044	0,049	0,057	0,063	0,064	0,068	0,068	0,064	0,061	1,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,060	0,052	0,053	0,053	0,054	0,053	0,055	0,048	0,043	0,049	0,041	0,041	0,044	0,042	0,040	0,039	0,040	0,047	0,054	0,053	0,053	0,053	0,054	0,051	1,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,053	0,050	0,048	0,050	0,049	0,047	0,049	0,043	0,036	0,036	0,037	0,033	0,044	0,040	0,036	0,036	0,037	0,045	0,053	0,055	0,057	0,051	0,047	0,044	1,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 31 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,045	0,042	0,044	0,044	0,044	0,044	0,050	0,043	0,039	0,039	0,035	0,035	0,038	0,038	0,037	0,037	0,036	0,039	0,054	0,055	0,054	0,051	0,050	0,046	1,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,046	0,046	0,045	0,046	0,046	0,047	0,046	0,042	0,038	0,040	0,038	0,038	0,039	0,040	0,037	0,036	0,036	0,040	0,049	0,049	0,051	0,051	0,049	0,046	1,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,047	0,045	0,044	0,043	0,043	0,044	0,045	0,042	0,041	0,040	0,042	0,045	0,048	0,041	0,040	0,040	0,041	0,043	0,053	0,053	0,050	0,048	0,049	0,046	1,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,048	0,048	0,046	0,046	0,046	0,047	0,047	0,044	0,041	0,042	0,042	0,043	0,045	0,042	0,040	0,039	0,040	0,043	0,052	0,053	0,054	0,052	0,051	0,048	1,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,047	0,046	0,046	0,048	0,051	0,049	0,047	0,042	0,040	0,043	0,045	0,043	0,045	0,050	0,047	0,042	0,047	0,054	0,058	0,058	0,064	0,064	0,063	0,057	1,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,055	0,054	0,052	0,052	0,056	0,053	0,055	0,050	0,051	0,049	0,048	0,049	0,051	0,056	0,054	0,054	0,056	0,063	0,074	0,073	0,072	0,072	0,076	0,072	1,40
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,071	0,069	0,067	0,067	0,069	0,066	0,066	0,062	0,058	0,055	0,061	0,056	0,060	0,058	0,059	0,056	0,055	0,062	0,065	0,067	0,066	0,065	0,063	0,061	1,50
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,061	0,061	0,062	0,058	0,062	0,063	0,063	0,063	0,056	0,053	0,058	0,056	0,055	0,056	0,055	0,055	0,057	0,063	0,069	0,069	0,069	0,069	0,071	0,064	1,47
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,061	0,060	0,063	0,061	0,063	0,062	0,064	0,061	0,054	0,056	0,060	0,056	0,058	0,053	0,054	0,055	0,058	0,057	0,064	0,067	0,067	0,066	0,069	0,064	1,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,064	0,064	0,063	0,063	0,065	0,064	0,064	0,060	0,053	0,054	0,061	0,066	0,065	0,069	0,063	0,061	0,063	0,067	0,076	0,081	0,080	0,076	0,075	0,070	1,59
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,065	0,065	0,065	0,065	0,067	0,066	0,067	0,063	0,056	0,057	0,063	0,063	0,064	0,064	0,061	0,061	0,063	0,064	0,073	0,077	0,077	0,074	0,075	0,070	1,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,073	0,073	0,072	0,071	0,072	0,072	0,074	0,085	0,077	0,072	0,079	0,068	0,073	0,071	0,070	0,066	0,065	0,073	0,086	0,084	0,084	0,081	0,083	0,077	1,80
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,075	0,075	0,077	0,075	0,079	0,078	0,078	0,080	0,071	0,065	0,065	0,069	0,075	0,068	0,073	0,072	0,069	0,073	0,086	0,089	0,083	0,093	0,091	0,085	1,84
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,076	0,075	0,075	0,073	0,076	0,075	0,075	0,079	0,073	0,064	0,065	0,068	0,065	0,068	0,068	0,068	0,071	0,075	0,088	0,086	0,081	0,084	0,078	0,077	1,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,073	0,072	0,072	0,070	0,073	0,070	0,070	0,069	0,068	0,085	0,078	0,074	0,080	0,072	0,075	0,067	0,070	0,073	0,079	0,078	0,082	0,078	0,077	0,075	1,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,078	0,076	0,073	0,074	0,076	0,076	0,075	0,071	0,073	0,080	0,081	0,089	0,083	0,086	0,065	0,074	0,074	0,081	0,088	0,089	0,090	0,085	0,085	0,083	1,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,078	0,075	0,074	0,075	0,075	0,076	0,077	0,076	0,072	0,065	0,059	0,059	0,062	0,058	0,060	0,059	0,057	0,063	0,084	0,078	0,081	0,082	0,078	0,074	1,70
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,078	0,075	0,074	0,074	0,075	0,076	0,076	0,073	0,072	0,072	0,070	0,074	0,072	0,072	0,063	0,066	0,066	0,072	0,086	0,083	0,085	0,083	0,081	0,078	1,80
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,075	0,075	0,074	0,073	0,075	0,074	0,076	0,088	0,080	0,074	0,081	0,070	0,075	0,073	0,072	0,068	0,067	0,075	0,088	0,087	0,087	0,083	0,086	0,079	1,86
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,078	0,078	0,079	0,077	0,081	0,080	0,080	0,083	0,073	0,067	0,067	0,071	0,078	0,070	0,075	0,074	0,071	0,075	0,088	0,092	0,086	0,096	0,094	0,087	1,90
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,079	0,077	0,077	0,075	0,078	0,077	0,077	0,082	0,075	0,066	0,067	0,070	0,067	0,070	0,070	0,070	0,073	0,077	0,090	0,089	0,084	0,086	0,081	0,079	1,84
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,075	0,074	0,075	0,072	0,075	0,072	0,072	0,071	0,070	0,087	0,080	0,076	0,082	0,074	0,077	0,069	0,072	0,075	0,081	0,080	0,085	0,080	0,080	0,077	1,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,080	0,078	0,075	0,076	0,078	0,078	0,077	0,073	0,075	0,082	0,083	0,092	0,085	0,089	0,067	0,076	0,077	0,084	0,091	0,092	0,093	0,087	0,087	0,085	1,96
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,081	0,077	0,077	0,078	0,077	0,078	0,079	0,078	0,074	0,067	0,060	0,061	0,063	0,060	0,062	0,060	0,059	0,065	0,087	0,080	0,083	0,084	0,080	0,076	1,75
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,080	0,077	0,076	0,077	0,078	0,078	0,078	0,076	0,074	0,075	0,072	0,077	0,074	0,074	0,065	0,068	0,068	0,074	0,089	0,086	0,088	0,086	0,084	0,081	1,85
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,072	0,072	0,069	0,067	0,066	0,065	0,066	0,063	0,060	0,066	0,068	0,062	0,067	0,066	0,062	0,062	0,062	0,065	0,080	0,078	0,085	0,090	0,080	0,073	1,66
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,071	0,071	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	1,69
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	1,68
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	1,68
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	1,68
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	1,68
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	1,68
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,071	0,070	0,071	0,069	0,069	0,069	0,069	0,065	0,062	0,063	0,062	0,057	0,059	0,061	0,062	0,062	0,063	0,068	0,088	0,100	0,090	0,083	0,076	0,075	1,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,072	0,071	0,071	0,068	0,072	0,076	0,071	0,072	0,074	0,071	0,069	0,059	0,057	0,059	0,061	0,061	0,062	0,061	0,082	0,081	0,079	0,078	0,076	0,072	1,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,070	0,070	0,069	0,067	0,068	0,069	0,067	0,067	0,060	0,060	0,062	0,057	0,063	0,060	0,062	0,058	0,067	0,064	0,079	0,076	0,074	0,074	0,071	0,069	1,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 4 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,066	0,065	0,064	0,065	0,067	0,068	0,069	0,066	0,061	0,068	0,057	0,067	0,065	0,056	0,057	0,059	0,058	0,071	0,073	0,077	0,076	0,074	0,070	1,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,069	0,069	0,070	0,068	0,072	0,068	0,069	0,065	0,060	0,064	0,068	0,066	0,065	0,069	0,063	0,060	0,058	0,064	0,077	0,076	0,076	0,080	0,078	0,076	1,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,071	0,068	0,070	0,072	0,072	0,072	0,075	0,064	0,060	0,064	0,065	0,069	0,067	0,063	0,060	0,063	0,066	0,061	0,081	0,084	0,085	0,078	0,078	0,071	1,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,069	0,068	0,069	0,069	0,071	0,069	0,071	0,064	0,059	0,063	0,066	0,067	0,065	0,065	0,061	0,061	0,061	0,062	0,078	0,079	0,079	0,079	0,077	0,072	1,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,065	0,065	0,070	0,070	0,069	0,068	0,069	0,060	0,058	0,056	0,059	0,060	0,063	0,074	0,063	0,062	0,064	0,083	0,083	0,085	0,078	0,070	0,067	1,63
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,067	0,064	0,064	0,064	0,067	0,064	0,067	0,060	0,058	0,065	0,060	0,064	0,060	0,061	0,060	0,059	0,059	0,061	0,079	0,083	0,078	0,076	0,069	0,061	1,57
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 10 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,061	0,061	0,061	0,059	0,062	0,062	0,067	0,060	0,057	0,059	0,057	0,059	0,061	0,059	0,060	0,058	0,062	0,059	0,083	0,086	0,086	0,079	0,077	0,069	1,57
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,068	0,067	0,064	0,066	0,066	0,072	0,063	0,054	0,064	0,069	0,059	0,060	0,064	0,053	0,056	0,051	0,054	0,083	0,079	0,078	0,077	0,069	0,072	1,58
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,070	0,068	0,067	0,067	0,065	0,066	0,068	0,062	0,058	0,056	0,057	0,056	0,056	0,062	0,063	0,061	0,062	0,068	0,078	0,074	0,082	0,082	0,072	0,067	1,59
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,064	0,063	0,064	0,063	0,063	0,066	0,067	0,063	0,063	0,073	0,071	0,064	0,060	0,062	0,064	0,070	0,078	0,072	0,087	0,090	0,090	0,092	0,086	0,075	1,71
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,067	0,066	0,066	0,065	0,064	0,066	0,068	0,063	0,060	0,064	0,064	0,060	0,058	0,062	0,064	0,065	0,070	0,070	0,082	0,082	0,086	0,087	0,079	0,071	1,65
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,073	0,071	0,069	0,069	0,070	0,072	0,075	0,074	0,069	0,061	0,058	0,060	0,061	0,060	0,058	0,057	0,066	0,069	0,084	0,095	0,084	0,079	0,075	0,073	1,68
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,073	0,072	0,073	0,074	0,070	0,073	0,079	0,067	0,068	0,068	0,066	0,063	0,068	0,073	0,072	0,078	0,078	0,061	0,075	0,079	0,078	0,077	0,073	0,072	1,73
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 17 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,072	0,071	0,070	0,072	0,071	0,071	0,072	0,068	0,062	0,060	0,055	0,055	0,054	0,061	0,059	0,064	0,063	0,072	0,084	0,084	0,082	0,085	0,079	0,076	1,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 18 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,074	0,073	0,072	0,073	0,075	0,071	0,070	0,069	0,071	0,068	0,068	0,065	0,064	0,057	0,055	0,061	0,056	0,067	0,081	0,082	0,084	0,079	0,075	0,072	1,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 19 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,073	0,073	0,070	0,071	0,069	0,071	0,074	0,069	0,064	0,060	0,060	0,061	0,060	0,059	0,058	0,058	0,058	0,066	0,082	0,093	0,083	0,078	0,072	0,071	1,65
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,070	0,068	0,069	0,067	0,067	0,074	0,075	0,063	0,066	0,065	0,064	0,068	0,062	0,062	0,068	0,066	0,072	0,083	0,092	0,086	0,079	0,075	0,071	1,70
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,070	0,071	0,069	0,070	0,068	0,069	0,074	0,072	0,064	0,063	0,063	0,062	0,064	0,061	0,060	0,063	0,062	0,069	0,082	0,092	0,085	0,078	0,073	0,071	1,68
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 22 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,085	0,081	0,079	0,079	0,078	0,079	0,083	0,080	0,079	0,080	0,078	0,077	0,075	0,073	0,070	0,068	0,072	0,085	0,093	0,103	0,099	0,094	0,089	0,087	1,97
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 23 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,088	0,083	0,079	0,078	0,077	0,077	0,081	0,082	0,081	0,080	0,079	0,077	0,076	0,074	0,072	0,070	0,072	0,082	0,092	0,100	0,097	0,093	0,089	0,086	1,96
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 24 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,088	0,089	0,089	0,086	0,085	0,087	0,091	0,081	0,080	0,088	0,080	0,071	0,079	0,081	0,084	0,084	0,086	0,097	0,111	0,118	0,112	0,107	0,100	0,099	2,17
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,096	0,090	0,089	0,085	0,085	0,090	0,096	0,083	0,070	0,075	0,071	0,069	0,072	0,075	0,070	0,070	0,072	0,077	0,104	0,113	0,119	0,118	0,113	0,097	2,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,091	0,087	0,087	0,090	0,086	0,087	0,099	0,094	0,087	0,078	0,079	0,073	0,078	0,076	0,075	0,076	0,086	0,089	0,103	0,120	0,119	0,107	0,096	0,094	2,16
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,091	0,087	0,088	0,087	0,088	0,091	0,093	0,086	0,085	0,080	0,070	0,067	0,066	0,074	0,071	0,077	0,079	0,079	0,102	0,120	0,118	0,110	0,100	0,098	2,11
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 28 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,091	0,087	0,088	0,089	0,087	0,089	0,096	0,090	0,086	0,079	0,075	0,070	0,072	0,075	0,073	0,076	0,082	0,084	0,103	0,120	0,118	0,109	0,098	0,096	2,13
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 29 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,079	0,080	0,081	0,078	0,076	0,080	0,083	0,081	0,069	0,068	0,064	0,066	0,065	0,062	0,060	0,056	0,062	0,073	0,080	0,096	0,093	0,087	0,081	0,077	1,80
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,073	0,072	0,071	0,072	0,073	0,074	0,075	0,063	0,069	0,065	0,053	0,051	0,051	0,058	0,052	0,054	0,057	0,066	0,065	0,079	0,094	0,075	0,071	0,068	1,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,067	0,064	0,062	0,060	0,059	0,059	0,064	0,055	0,056	0,050	0,051	0,051	0,055	0,060	0,053	0,053	0,059	0,079	0,077	0,079	0,075	0,071	0,076	0,073	1,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,068	0,067	0,067	0,067	0,067	0,069	0,062	0,058	0,059	0,060	0,057	0,059	0,058	0,059	0,059	0,065	0,072	0,078	0,089	0,086	0,076	0,076	0,071	1,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,070	0,073	0,071	0,071	0,070	0,071	0,073	0,066	0,065	0,065	0,060	0,060	0,061	0,059	0,060	0,061	0,065	0,070	0,080	0,091	0,089	0,083	0,081	0,080	1,69
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,074	0,073	0,074	0,074	0,074	0,071	0,073	0,074	0,065	0,070	0,075	0,064	0,067	0,064	0,060	0,062	0,073	0,074	0,075	0,083	0,081	0,076	0,079	0,078	1,73
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,072	0,073	0,072	0,072	0,072	0,071	0,073	0,070	0,065	0,068	0,068	0,062	0,064	0,061	0,060	0,061	0,069	0,072	0,078	0,087	0,085	0,079	0,080	0,079	1,71
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,077	0,078	0,076	0,076	0,073	0,073	0,074	0,070	0,077	0,064	0,061	0,065	0,066	0,070	0,062	0,065	0,071	0,084	0,087	0,091	0,085	0,080	0,078	0,077	1,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,075	0,074	0,073	0,073	0,074	0,071	0,075	0,070	0,069	0,071	0,063	0,060	0,064	0,068	0,060	0,069	0,072	0,070	0,078	0,091	0,082	0,079	0,074	0,072	1,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,070	0,070	0,069	0,069	0,074	0,074	0,071	0,067	0,071	0,064	0,060	0,061	0,060	0,060	0,058	0,056	0,068	0,084	0,072	0,087	0,087	0,083	0,077	0,073	1,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,069	0,069	0,069	0,068	0,074	0,073	0,070	0,066	0,070	0,063	0,059	0,060	0,059	0,060	0,057	0,055	0,068	0,083	0,071	0,086	0,086	0,082	0,076	0,072	1,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,084	0,085	0,082	0,084	0,083	0,086	0,086	0,080	0,074	0,076	0,073	0,078	0,076	0,074	0,073	0,080	0,095	0,097	0,097	0,099	0,100	0,099	0,092	0,087	2,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,085	0,080	0,075	0,075	0,075	0,076	0,079	0,083	0,076	0,095	0,091	0,086	0,080	0,080	0,078	0,090	0,095	0,093	0,101	0,113	0,103	0,101	0,105	0,100	2,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,084	0,083	0,079	0,080	0,079	0,081	0,082	0,082	0,075	0,085	0,082	0,082	0,078	0,077	0,076	0,085	0,095	0,095	0,099	0,106	0,102	0,100	0,099	0,093	2,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,092	0,089	0,087	0,088	0,088	0,087	0,091	0,080	0,076	0,071	0,072	0,064	0,069	0,079	0,074	0,080	0,089	0,088	0,088	0,098	0,096	0,096	0,087	0,078	2,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,074	0,072	0,076	0,076	0,075	0,074	0,080	0,077	0,078	0,081	0,074	0,062	0,068	0,071	0,074	0,073	0,065	0,069	0,076	0,091	0,095	0,088	0,087	0,080	1,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,072	0,070	0,070	0,068	0,067	0,068	0,072	0,075	0,074	0,074	0,083	0,082	0,083	0,086	0,090	0,078	0,077	0,079	0,082	0,085	0,081	0,086	0,082	0,081	1,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,071	0,068	0,068	0,067	0,066	0,067	0,070	0,074	0,073	0,072	0,081	0,080	0,082	0,084	0,081	0,076	0,075	0,078	0,081	0,083	0,080	0,084	0,080	0,079	1,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,072	0,070	0,070	0,068	0,067	0,068	0,072	0,075	0,072	0,074	0,068	0,067	0,067	0,073	0,071	0,078	0,078	0,082	0,082	0,094	0,095	0,087	0,091	0,083	1,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,076	0,069	0,067	0,066	0,065	0,065	0,072	0,068	0,066	0,065	0,057	0,050	0,057	0,057	0,056	0,057	0,050	0,054	0,068	0,090	0,093	0,083	0,077	0,072	1,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,074	0,069	0,068	0,067	0,066	0,067	0,072	0,072	0,069	0,069	0,063	0,059	0,062	0,065	0,064	0,067	0,064	0,068	0,075	0,092	0,094	0,085	0,084	0,078	1,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,070	0,064	0,063	0,063	0,065	0,063	0,060	0,068	0,057	0,058	0,056	0,055	0,056	0,056	0,053	0,050	0,054	0,063	0,070	0,078	0,081	0,077	0,074	0,065	1,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,061	0,062	0,060	0,060	0,064	0,064	0,060	0,062	0,057	0,066	0,054	0,052	0,052	0,054	0,052	0,054	0,052	0,056	0,065	0,075	0,071	0,067	0,067	0,061	1,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,059	0,060	0,059	0,060	0,064	0,061	0,060	0,063	0,058	0,063	0,059	0,059	0,059	0,058	0,055	0,051	0,057	0,059	0,068	0,082	0,068	0,074	0,069	0,061	1,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,060	0,059	0,059	0,061	0,061	0,066	0,064	0,065	0,071	0,056	0,057	0,057	0,060	0,059	0,057	0,060	0,055	0,060	0,067	0,076	0,069	0,071	0,068	0,063	1,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,060	0,059	0,059	0,062	0,065	0,063	0,059	0,059	0,058	0,064	0,058	0,053	0,053	0,049	0,048	0,046	0,049	0,052	0,062	0,077	0,068	0,065	0,061	0,057	1,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,056	0,056	0,055	0,055	0,061	0,058	0,054	0,055	0,059	0,066	0,063	0,067	0,064	0,059	0,058	0,057	0,059	0,063	0,065	0,081	0,075	0,071	0,066	0,065	1,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,058	0,058	0,057	0,059	0,063	0,060	0,057	0,057	0,059	0,065	0,061	0,060	0,059	0,054	0,053	0,052	0,054	0,057	0,063	0,079	0,072	0,068	0,063	0,061	1,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,060	0,058	0,056	0,057	0,060	0,057	0,051	0,048	0,050	0,058	0,056	0,051	0,053	0,052	0,049	0,051	0,053	0,052	0,062	0,075	0,076	0,074	0,072	0,065	1,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,061	0,059	0,057	0,058	0,059	0,057	0,052	0,047	0,049	0,064	0,061	0,056	0,059	0,061	0,057	0,056	0,061	0,062	0,064	0,080	0,079	0,075	0,070	0,065	1,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,063	0,062	0,061	0,061	0,062	0,060	0,057	0,057	0,061	0,068	0,064	0,062	0,060	0,061	0,057	0,060	0,064	0,066	0,065	0,080	0,083	0,079	0,077	0,069	1,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 31 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,065	0,064	0,064	0,063	0,066	0,067	0,063	0,064	0,068	0,064	0,060	0,062	0,062	0,058	0,057	0,061	0,064	0,063	0,064	0,079	0,084	0,081	0,080	0,069	1,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,067	0,067	0,062	0,060	0,063	0,065	0,057	0,061	0,067	0,051	0,052	0,060	0,060	0,060	0,050	0,053	0,053	0,060	0,059	0,079	0,083	0,079	0,077	0,068	1,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,065	0,060	0,059	0,059	0,066	0,062	0,056	0,062	0,063	0,065	0,062	0,061	0,063	0,064	0,062	0,062	0,070	0,077	0,072	0,084	0,084	0,078	0,082	0,070	1,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,063	0,060	0,060	0,065	0,064	0,057	0,061	0,065	0,058	0,057	0,060	0,061	0,062	0,056	0,058	0,062	0,068	0,065	0,082	0,084	0,078	0,079	0,069	1,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,062	0,062	0,060	0,060	0,062	0,061	0,059	0,065	0,065	0,063	0,061	0,059	0,062	0,062	0,060	0,057	0,057	0,062	0,070	0,080	0,082	0,071	0,070	0,065	1,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,062	0,061	0,060	0,061	0,063	0,063	0,061	0,063	0,068	0,069	0,069	0,060	0,059	0,062	0,061	0,057	0,057	0,057	0,067	0,084	0,081	0,076	0,071	0,070	1,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,062	0,059	0,060	0,063	0,063	0,061	0,070	0,074	0,062	0,060	0,068	0,068	0,078	0,069	0,064	0,072	0,068	0,071	0,078	0,071	0,078	0,077	0,074	1,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,065	0,065	0,065	0,065	0,067	0,069	0,066	0,070	0,073	0,074	0,072	0,069	0,073	0,069	0,062	0,070	0,073	0,078	0,071	0,075	0,078	0,075	0,072	1,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,076	0,065	0,062	0,062	0,060	0,061	0,066	0,062	0,058	0,064	0,066	0,059	0,060	0,063	0,064	0,060	0,059	0,074	0,062	0,064	0,078	0,083	0,076	0,069	1,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,067	0,064	0,061	0,060	0,062	0,062	0,067	0,063	0,074	0,079	0,074	0,063	0,061	0,066	0,061	0,063	0,054	0,053	0,060	0,068	0,072	0,080	0,071	0,064	1,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,071	0,065	0,062	0,061	0,061	0,061	0,067	0,063	0,066	0,072	0,070	0,061	0,061	0,065	0,062	0,061	0,056	0,063	0,061	0,066	0,075	0,081	0,074	0,066	1,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,065	0,061	0,059	0,056	0,058	0,061	0,065	0,056	0,053	0,058	0,059	0,053	0,064	0,061	0,065	0,060	0,061	0,062	0,063	0,063	0,076	0,082	0,072	0,067	1,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,067	0,064	0,062	0,061	0,062	0,063	0,067	0,060	0,057	0,062	0,062	0,058	0,067	0,068	0,068	0,061	0,062	0,063	0,066	0,066	0,079	0,082	0,072	0,067	1,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,064	0,064	0,062	0,061	0,062	0,062	0,064	0,057	0,065	0,069	0,070	0,065	0,065	0,066	0,063	0,055	0,061	0,064	0,067	0,065	0,087	0,080	0,073	0,068	1,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,059	0,055	0,056	0,057	0,057	0,055	0,063	0,055	0,057	0,053	0,059	0,062	0,065	0,070	0,066	0,060	0,060	0,059	0,064	0,070	0,070	0,070	0,065	0,062	1,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,059	0,057	0,055	0,055	0,056	0,055	0,065	0,063	0,060	0,064	0,058	0,053	0,064	0,069	0,059	0,054	0,055	0,063	0,062	0,063	0,077	0,078	0,071	0,062	1,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,055	0,056	0,054	0,054	0,055	0,054	0,060	0,056	0,057	0,056	0,056	0,055	0,057	0,062	0,060	0,053	0,056	0,055	0,057	0,067	0,074	0,077	0,064	0,057	1,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,057	0,056	0,054	0,055	0,056	0,055	0,062	0,059	0,059	0,060	0,057	0,054	0,060	0,066	0,060	0,054	0,055	0,059	0,059	0,065	0,076	0,078	0,068	0,059	1,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,059	0,057	0,056	0,055	0,057	0,057	0,058	0,061	0,063	0,064	0,064	0,060	0,061	0,059	0,062	0,056	0,058	0,066	0,062	0,062	0,081	0,085	0,075	0,069	1,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,064	0,063	0,059	0,061	0,060	0,063	0,065	0,061	0,063	0,064	0,068	0,059	0,060	0,057	0,068	0,063	0,062	0,061	0,064	0,069	0,082	0,084	0,075	0,068	1,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,063	0,065	0,064	0,060	0,063	0,058	0,063	0,058	0,054	0,060	0,063	0,059	0,063	0,062	0,066	0,058	0,063	0,065	0,058	0,069	0,075	0,090	0,080	0,066	1,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,060	0,059	0,062	0,058	0,055	0,056	0,062	0,055	0,058	0,070	0,070	0,063	0,067	0,069	0,059	0,055	0,054	0,062	0,064	0,064	0,077	0,076	0,071	0,067	1,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,064	0,060	0,059	0,057	0,059	0,057	0,059	0,055	0,056	0,059	0,061	0,059	0,059	0,058	0,056	0,055	0,054	0,055	0,058	0,062	0,080	0,082	0,074	0,059	1,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,059	0,061	0,058	0,059	0,059	0,057	0,058	0,056	0,057	0,059	0,073	0,077	0,062	0,059	0,058	0,056	0,055	0,056	0,058	0,065	0,067	0,069	0,071	0,065	1,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,061	0,060	0,058	0,058	0,059	0,057	0,058	0,055	0,057	0,059	0,067	0,068	0,061	0,058	0,057	0,056	0,054	0,055	0,058	0,064	0,073	0,076	0,073	0,062	1,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,061	0,060	0,061	0,060	0,060	0,060	0,061	0,055	0,056	0,061	0,061	0,056	0,055	0,060	0,057	0,055	0,055	0,052	0,056	0,064	0,073	0,077	0,072	0,067	1,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,061	0,060	0,061	0,059	0,058	0,058	0,059	0,053	0,056	0,066	0,064	0,063	0,056	0,060	0,057	0,064	0,068	0,064	0,065	0,072	0,078	0,082	0,074	0,067	1,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,061	0,062	0,064	0,061	0,060	0,061	0,061	0,055	0,056	0,061	0,056	0,052	0,052	0,058	0,056	0,051	0,047	0,054	0,063	0,063	0,069	0,077	0,068	0,068	1,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,063	0,061	0,058	0,058	0,058	0,058	0,060	0,059	0,063	0,073	0,071	0,068	0,073	0,070	0,069	0,060	0,055	0,064	0,075	0,074	0,076	0,077	0,074	0,072	1,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,070	0,064	0,061	0,062	0,063	0,068	0,063	0,059	0,059	0,059	0,052	0,054	0,065	0,069	0,062	0,061	0,064	0,063	0,065	0,071	0,076	0,082	0,076	0,072	1,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,065	0,064	0,063	0,063	0,063	0,060	0,060	0,067	0,071	0,068	0,067	0,058	0,063	0,068	0,061	0,058	0,065	0,073	0,069	0,075	0,082	0,074	0,066	1,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 1 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,069	0,064	0,063	0,063	0,063	0,065	0,061	0,060	0,063	0,065	0,060	0,060	0,062	0,066	0,065	0,061	0,061	0,064	0,069	0,070	0,075	0,082	0,075	0,069	1,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 2 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,069	0,068	0,065	0,063	0,064	0,064	0,062	0,058	0,055	0,063	0,067	0,063	0,060	0,069	0,059	0,059	0,052	0,061	0,063	0,073	0,087	0,093	0,084	0,073	1,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 3 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,069	0,068	0,066	0,064	0,065	0,065	0,063	0,056	0,060	0,069	0,071	0,062	0,065	0,069	0,062	0,061	0,054	0,061	0,060	0,065	0,086	0,103	0,095	0,079	1,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 4 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,072	0,069	0,068	0,066	0,065	0,064	0,062	0,062	0,070	0,071	0,072	0,064	0,067	0,071	0,063	0,065	0,075	0,073	0,070	0,069	0,089	0,098	0,092	0,077	1,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,073	0,070	0,067	0,068	0,068	0,070	0,066	0,070	0,064	0,065	0,067	0,065	0,068	0,072	0,070	0,069	0,064	0,069	0,070	0,076	0,078	0,079	0,077	0,074	1,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 6 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,078	0,066	0,066	0,064	0,064	0,067	0,063	0,061	0,060	0,059	0,062	0,065	0,060	0,061	0,057	0,061	0,054	0,060	0,058	0,062	0,067	0,081	0,075	0,070	1,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 7 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,067	0,068	0,064	0,061	0,061	0,058	0,055	0,071	0,060	0,065	0,063	0,059	0,062	0,058	0,059	0,056	0,068	0,062	0,072	0,081	0,089	0,090	0,074	1,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 8 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,073	0,067	0,067	0,064	0,062	0,064	0,060	0,058	0,065	0,060	0,064	0,064	0,060	0,062	0,058	0,060	0,055	0,064	0,060	0,067	0,074	0,085	0,082	0,072	1,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 9 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,069	0,066	0,064	0,063	0,063	0,065	0,062	0,059	0,059	0,064	0,064	0,062	0,061	0,068	0,062	0,060	0,057	0,063	0,066	0,072	0,081	0,087	0,080	0,071	1,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,069	0,068	0,065	0,063	0,064	0,065	0,063	0,057	0,058	0,066	0,069	0,062	0,062	0,069	0,061	0,060	0,053	0,061	0,062	0,069	0,086	0,098	0,089	0,076	1,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,070	0,068	0,067	0,065	0,065	0,064	0,063	0,059	0,065	0,070	0,071	0,063	0,066	0,070	0,063	0,063	0,065	0,067	0,065	0,067	0,087	0,101	0,093	0,078	1,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 12 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,072	0,069	0,067	0,067	0,067	0,067	0,064	0,066	0,067	0,068	0,069	0,064	0,067	0,071	0,067	0,067	0,070	0,071	0,070	0,074	0,085	0,090	0,086	0,077	1,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 13 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,074	0,067	0,066	0,064	0,064	0,066	0,063	0,059	0,060	0,064	0,067	0,063	0,063	0,065	0,060	0,061	0,054	0,060	0,059	0,064	0,076	0,092	0,085	0,075	1,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 14 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,073	0,067	0,067	0,064	0,062	0,064	0,060	0,058	0,065	0,060	0,064	0,064	0,060	0,062	0,058	0,060	0,055	0,064	0,060	0,067	0,074	0,085	0,082	0,072	1,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,073	0,067	0,067	0,064	0,063	0,065	0,062	0,058	0,063	0,062	0,065	0,064	0,061	0,063	0,059	0,061	0,055	0,062	0,060	0,065	0,075	0,088	0,084	0,074	1,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,072	0,064	0,063	0,064	0,062	0,062	0,054	0,057	0,062	0,065	0,073	0,069	0,073	0,068	0,063	0,053	0,061	0,060	0,062	0,065	0,074	0,090	0,086	0,073	1,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 17 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,070	0,065	0,063	0,062	0,063	0,065	0,055	0,051	0,060	0,065	0,066	0,063	0,068	0,067	0,054	0,057	0,057	0,060	0,066	0,065	0,075	0,086	0,084	0,070	1,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 18 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,066	0,060	0,059	0,060	0,058	0,053	0,055	0,059	0,063	0,069	0,067	0,063	0,066	0,058	0,051	0,056	0,055	0,071	0,066	0,069	0,090	0,085	0,073	1,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 19 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,065	0,061	0,060	0,058	0,060	0,064	0,051	0,053	0,076	0,074	0,061	0,059	0,060	0,063	0,065	0,050	0,054	0,065	0,058	0,065	0,067	0,081	0,085	0,079	1,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 20 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,062	0,060	0,056	0,058	0,057	0,054	0,056	0,059	0,063	0,068	0,068	0,072	0,063	0,056	0,059	0,070	0,069	0,064	0,070	0,072	0,089	0,085	0,070	1,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 21 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,067	0,064	0,061	0,059	0,062	0,059	0,051	0,052	0,059	0,066	0,068	0,058	0,060	0,060	0,057	0,067	0,062	0,058	0,059	0,060	0,076	0,086	0,087	0,072	1,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 22 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,067	0,063	0,060	0,058	0,060	0,058	0,053	0,054	0,059	0,064	0,068	0,063	0,066	0,061	0,056	0,063	0,066	0,063	0,061	0,065	0,074	0,088	0,086	0,071	1,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 23 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,065	0,062	0,059	0,059	0,060	0,058	0,059	0,061	0,064	0,071	0,069	0,064	0,074	0,076	0,076	0,065	0,064	0,065	0,068	0,067	0,072	0,084	0,079	0,068	1,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 24 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,065	0,061	0,060	0,059	0,060	0,060	0,058	0,053	0,055	0,067	0,066	0,063	0,074	0,074	0,065	0,059	0,061	0,066	0,066	0,072	0,075	0,085	0,079	0,071	1,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,065	0,064	0,059	0,059	0,060	0,062	0,052	0,051	0,057	0,064	0,073	0,069	0,067	0,074	0,062	0,063	0,066	0,062	0,068	0,069	0,072	0,082	0,078	0,076	1,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,067	0,064	0,058	0,058	0,061	0,063	0,055	0,056	0,064	0,059	0,062	0,067	0,077	0,074	0,076	0,072	0,067	0,066	0,079	0,073	0,073	0,075	0,072	0,070	1,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 27 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,063	0,059	0,060	0,060	0,059	0,057	0,055	0,055	0,071	0,074	0,071	0,074	0,081	0,061	0,068	0,071	0,069	0,065	0,067	0,076	0,083	0,084	0,073	1,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,065	0,061	0,060	0,060	0,060	0,057	0,055	0,057	0,063	0,077	0,071	0,074	0,071	0,063	0,070	0,060	0,065	0,068	0,075	0,076	0,083	0,079	0,071	1,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 29 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,067	0,064	0,060	0,060	0,060	0,059	0,057	0,055	0,056	0,067	0,076	0,071	0,074	0,076	0,062	0,069	0,065	0,067	0,066	0,071	0,076	0,083	0,081	0,072	1,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 30 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,064	0,064	0,060	0,061	0,063	0,062	0,061	0,065	0,067	0,070	0,065	0,066	0,070	0,066	0,066	0,064	0,060	0,069	0,076	0,081	0,087	0,084	0,073	1,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 31 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,065	0,063	0,063	0,061	0,060	0,061	0,057	0,062	0,067	0,068	0,071	0,063	0,065	0,070	0,067	0,067	0,062	0,063	0,070	0,077	0,082	0,090	0,083	0,074	1,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 1 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,070	0,068	0,064	0,064	0,064	0,063	0,054	0,058	0,073	0,086	0,078	0,076	0,079	0,087	0,078	0,069	0,066	0,069	0,071	0,088	0,080	0,086	0,084	0,084	1,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 2 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,071	0,068	0,063	0,061	0,061	0,061	0,059	0,062	0,063	0,068	0,074	0,079	0,073	0,071	0,071	0,066	0,069	0,070	0,075	0,083	0,085	0,096	0,093	0,073	1,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1																	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 3 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,069	0,066	0,062	0,063	0,063	0,065	0,063	0,061	0,068	0,076	0,073	0,072	0,070	0,073	0,076	0,066	0,063	0,061	0,071	0,078	0,077	0,096	0,090	0,075	1,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09										1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 4 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,071	0,066	0,064	0,065	0,064	0,064	0,066	0,067	0,067	0,072	0,080	0,080	0,073	0,081	0,076	0,078	0,075	0,073	0,085	0,088	0,089	0,099	0,096	0,081	1,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1														1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 5 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,070	0,066	0,063	0,064	0,063	0,065	0,073	0,064	0,067	0,074	0,076	0,076	0,072	0,077	0,076	0,072	0,069	0,067	0,078	0,083	0,083	0,097	0,093	0,078	1,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 6 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,072	0,070	0,067	0,065	0,065	0,066	0,059	0,076	0,076	0,084	0,091	0,087	0,083	0,088	0,080	0,075	0,076	0,076	0,087	0,081	0,084	0,100	0,097	0,080	1,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 7 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,074	0,071	0,067	0,064	0,065	0,066	0,069	0,077	0,078	0,082	0,099	0,097	0,088	0,087	0,085	0,080	0,086	0,089	0,092	0,101	0,103	0,113	0,123	0,101	2,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 8 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,104	0,099	0,085	0,081	0,082	0,080	0,075	0,090	0,101	0,111	0,115	0,100	0,104	0,105	0,101	0,095	0,087	0,095	0,107	0,126	0,130	0,133	0,128	0,118	2,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,110	0,092	0,082	0,078	0,082	0,079	0,082	0,097	0,105	0,109	0,105	0,105	0,102	0,097	0,095	0,087	0,092	0,092	0,093	0,094	0,099	0,112	0,111	0,088	2,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 10 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,085	0,079	0,079	0,073	0,073	0,073	0,067	0,088	0,088	0,095	0,105	0,096	0,092	0,106	0,098	0,089	0,082	0,095	0,097	0,111	0,117	0,125	0,128	0,109	2,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																						1	1		Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 11 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,093	0,085	0,083	0,081	0,078	0,079	0,078	0,090	0,088	0,105	0,106	0,103	0,100	0,100	0,096	0,103	0,104	0,100	0,108	0,120	0,131	0,137	0,129	0,114	2,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																					1	1	1		Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,089	0,082	0,081	0,077	0,076	0,076	0,073	0,089	0,088	0,100	0,106	0,100	0,096	0,103	0,097	0,096	0,093	0,097	0,103	0,115	0,124	0,131	0,129	0,112	2,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																						1	1		Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,101	0,091	0,088	0,085	0,083	0,086	0,088	0,090	0,103	0,110	0,107	0,117	0,126	0,127	0,114	0,111	0,101	0,100	0,114	0,119	0,116	0,129	0,130	0,109	2,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,06																						1	1		Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,08																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,098	0,091	0,088	0,085	0,084	0,084	0,081	0,088	0,103	0,112	0,112	0,122	0,122	0,123	0,117	0,114	0,105	0,111	0,122	0,121	0,129	0,141	0,141	0,117	2,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,08												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,113	0,102	0,102	0,102	0,095	0,094	0,089	0,104	0,110	0,116	0,130	0,129	0,121	0,116	0,125	0,122	0,113	0,110	0,122	0,133	0,131	0,134	0,135	0,131	2,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,06											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,08																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,115	0,102	0,099	0,098	0,093	0,093	0,088	0,099	0,109	0,132	0,132	0,126	0,127	0,133	0,124	0,123	0,111	0,128	0,134	0,134	0,138	0,141	0,139	0,136	2,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,06										1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,06																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,08																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 17 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,119	0,111	0,107	0,104	0,102	0,099	0,093	0,113	0,108	0,110	0,112	0,113	0,115	0,119	0,112	0,117	0,113	0,123	0,123	0,133	0,126	0,137	0,131	0,120	2,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,06								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,06								1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,16	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 18 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,107	0,101	0,094	0,094	0,092	0,092	0,081	0,096	0,109	0,108	0,126	0,125	0,122	0,119	0,109	0,102	0,103	0,106	0,130	0,126	0,141	0,143	0,144	0,127	2,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,06											1	1	1	1											Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,06																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,08																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,113	0,106	0,100	0,099	0,097	0,096	0,087	0,104	0,108	0,109	0,119	0,119	0,119	0,119	0,111	0,109	0,108	0,115	0,127	0,130	0,134	0,140	0,137	0,123	2,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,06																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,08																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,114	0,103	0,099	0,099	0,095	0,097	0,087	0,099	0,108	0,111	0,118	0,123	0,126	0,125	0,115	0,111	0,104	0,110	0,116	0,127	0,136	0,140	0,134	0,122	2,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,06																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,08																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,112	0,104	0,099	0,098	0,095	0,097	0,090	0,092	0,103	0,111	0,124	0,125	0,124	0,121	0,105	0,103	0,098	0,109	0,117	0,125	0,135	0,133	0,128	0,113	2,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,06																					1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,08																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,102	0,093	0,089	0,087	0,087	0,089	0,086	0,094	0,103	0,102	0,112	0,123	0,116	0,114	0,114	0,118	0,108	0,093	0,113	0,119	0,113	0,117	0,123	0,117	2,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,08																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,108	0,099	0,092	0,091	0,088	0,090	0,085	0,099	0,107	0,103	0,126	0,135	0,134	0,133	0,117	0,107	0,114	0,132	0,126	0,133	0,138	0,142	0,143	0,124	2,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,06												1	1	1											Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,06																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,08																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,106	0,108	0,110	0,107	0,101	0,102	0,096	0,112	0,120	0,131	0,135	0,134	0,125	0,126	0,125	0,117	0,108	0,119	0,121	0,127	0,134	0,140	0,137	0,130	2,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,06										1	1	1									1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,08																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,124	0,121	0,117	0,115	0,111	0,109	0,103	0,117	0,124	0,139	0,136	0,130	0,130	0,134	0,128	0,124	0,120	0,116	0,127	0,122	0,131	0,136	0,137	0,122	2,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,06										1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,06																					1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,08																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,115	0,114	0,113	0,111	0,106	0,105	0,100	0,114	0,122	0,135	0,135	0,132	0,128	0,130	0,127	0,120	0,114	0,117	0,124	0,125	0,133	0,138	0,137	0,126	2,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,06										1	1	1	1	1							1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,08																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,142	0,131	0,124	0,124	0,120	0,121	0,109	0,127	0,135	0,137	0,148	0,151	0,153	0,153	0,141	0,138	0,132	0,141	0,172	0,181	0,188	0,195	0,189	0,173	3,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,06	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,06																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,08																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,141	0,129	0,123	0,123	0,119	0,122	0,111	0,120	0,132	0,138	0,166	0,170	0,171	0,169	0,152	0,149	0,141	0,152	0,161	0,173	0,184	0,185	0,179	0,176	3,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,06	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,08																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,157	0,144	0,133	0,133	0,128	0,143	0,135	0,151	0,160	0,162	0,168	0,178	0,183	0,194	0,190	0,199	0,183	0,195	0,187	0,180	0,188	0,187	0,188	0,164	4,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,06														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,08																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 30 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,155	0,142	0,128	0,123	0,123	0,131	0,134	0,147	0,152	0,166	0,178	0,192	0,198	0,198	0,187	0,198	0,181	0,180	0,185	0,187	0,175	0,199	0,205	0,182	4,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,06	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,06												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,08																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,167	0,144	0,132	0,132	0,127	0,129	0,122	0,131	0,146	0,167	0,170	0,183	0,175	0,173	0,179	0,175	0,178	0,163	0,164	0,164	0,167	0,177	0,174	0,160	3,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,06	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,08																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,137	0,130	0,122	0,112	0,114	0,115	0,114	0,126	0,125	0,150	0,152	0,152	0,157	0,168	0,169	0,159	0,142	0,156	0,152	0,164	0,168	0,173	0,170	0,164	3,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,06	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,08																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,152	0,137	0,127	0,122	0,120	0,122	0,118	0,128	0,135	0,158	0,161	0,168	0,166	0,171	0,174	0,167	0,160	0,159	0,158	0,164	0,167	0,175	0,172	0,162	3,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,06	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,06																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,08																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,162	0,151	0,141	0,139	0,135	0,140	0,142	0,144	0,155	0,173	0,184	0,175	0,184	0,190	0,185	0,187	0,179	0,184	0,183	0,196	0,187	0,206	0,197	0,180	4,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,153	0,148	0,140	0,140	0,133	0,136	0,148	0,149	0,160	0,167	0,176	0,175	0,173	0,176	0,171	0,169	0,168	0,169	0,174	0,186	0,196	0,212	0,208	0,167	3,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,135	0,126	0,126	0,121	0,118	0,137	0,128	0,136	0,157	0,165	0,193	0,198	0,200	0,190	0,183	0,181	0,176	0,181	0,195	0,220	0,204	0,215	0,218	0,190	4,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,166	0,151	0,141	0,141	0,136	0,145	0,152	0,151	0,164	0,192	0,202	0,201	0,175	0,188	0,189	0,179	0,160	0,171	0,196	0,194	0,215	0,233	0,230	0,221	4,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,191	0,170	0,153	0,154	0,145	0,163	0,149	0,160	0,166	0,190	0,189	0,191	0,187	0,187	0,180	0,188	0,193	0,201	0,208	0,212	0,228	0,247	0,245	0,217	4,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,178	0,168	0,157	0,155	0,153	0,158	0,159	0,168	0,168	0,188	0,184	0,183	0,190	0,195	0,212	0,203	0,194	0,184	0,205	0,201	0,198	0,221	0,214	0,197	4,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																						1	1		Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,184	0,169	0,155	0,154	0,149	0,160	0,154	0,164	0,167	0,189	0,186	0,187	0,188	0,191	0,196	0,195	0,193	0,193	0,206	0,206	0,213	0,234	0,229	0,207	4,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																						1	1		Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,146	0,134	0,130	0,134	0,132	0,138	0,140	0,132	0,153	0,159	0,174	0,184	0,184	0,177	0,162	0,159	0,156	0,156	0,169	0,193	0,183	0,193	0,188	0,174	3,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,151	0,135	0,134	0,133	0,131	0,142	0,142	0,145	0,159	0,181	0,190	0,191	0,188	0,204	0,198	0,191	0,189	0,191	0,205	0,204	0,184	0,200	0,211	0,184	4,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,158	0,147	0,142	0,138	0,134	0,144	0,140	0,156	0,175	0,183	0,183	0,179	0,185	0,202	0,206	0,192	0,197	0,209	0,216	0,212	0,219	0,229	0,247	0,222	4,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,185	0,160	0,154	0,146	0,142	0,143	0,144	0,154	0,170	0,180	0,218	0,218	0,225	0,222	0,229	0,229	0,219	0,225	0,238	0,236	0,232	0,228	0,241	0,216	4,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,193	0,170	0,160	0,152	0,150	0,166	0,167	0,177	0,189	0,219	0,237	0,244	0,239	0,252	0,259	0,250	0,236	0,245	0,246	0,256	0,241	0,235	0,234	0,234	5,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,210	0,190	0,182	0,172	0,164	0,165	0,174	0,190	0,194	0,221	0,231	0,243	0,261	0,256	0,246	0,249	0,255	0,236	0,257	0,262	0,245	0,259	0,265	0,236	5,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,202	0,180	0,171	0,162	0,157	0,165	0,171	0,184	0,191	0,220	0,234	0,243	0,250	0,254	0,252	0,249	0,246	0,241	0,252	0,259	0,243	0,247	0,250	0,235	5,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,239	0,214	0,204	0,195	0,190	0,197	0,205	0,207	0,220	0,242	0,261	0,282	0,288	0,288	0,284	0,286	0,273	0,269	0,249	0,269	0,282	0,295	0,311	0,277	6,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,248	0,224	0,211	0,204	0,196	0,202	0,201	0,210	0,222	0,251	0,282	0,302	0,295	0,313	0,302	0,299	0,276	0,279	0,274	0,291	0,293	0,306	0,318	0,282	6,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,243	0,209	0,193	0,181	0,176	0,188	0,188	0,182	0,210	0,227	0,246	0,255	0,266	0,287	0,282	0,289	0,285	0,268	0,283	0,303	0,319	0,330	0,315	0,293	6,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,276	0,244	0,211	0,200	0,195	0,201	0,186	0,190	0,233	0,263	0,294	0,297	0,310	0,337	0,341	0,318	0,303	0,301	0,309	0,307	0,324	0,328	0,327	0,311	6,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09			1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,290	0,251	0,232	0,217	0,210	0,224	0,220	0,216	0,235	0,283	0,321	0,316	0,323	0,340	0,344	0,336	0,304	0,305	0,308	0,316	0,329	0,316	0,324	0,298	6,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,275	0,248	0,231	0,220	0,213	0,220	0,223	0,230	0,258	0,279	0,311	0,345	0,337	0,335	0,325	0,317	0,302	0,290	0,289	0,326	0,303	0,319	0,326	0,299	6,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,283	0,250	0,231	0,219	0,212	0,222	0,222	0,223	0,247	0,281	0,316	0,330	0,330	0,338	0,335	0,326	0,303	0,297	0,298	0,321	0,316	0,317	0,325	0,298	6,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,263	0,235	0,225	0,215	0,209	0,216	0,225	0,228	0,241	0,266	0,287	0,310	0,317	0,316	0,313	0,315	0,301	0,296	0,274	0,296	0,311	0,324	0,342	0,304	6,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,273	0,247	0,232	0,225	0,216	0,222	0,222	0,231	0,244	0,277	0,311	0,333	0,324	0,344	0,332	0,328	0,304	0,307	0,302	0,320	0,322	0,337	0,350	0,310	6,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,255	0,219	0,203	0,190	0,185	0,198	0,197	0,191	0,220	0,239	0,258	0,268	0,279	0,301	0,296	0,303	0,300	0,281	0,297	0,319	0,335	0,346	0,331	0,308	6,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,290	0,256	0,222	0,210	0,205	0,211	0,196	0,200	0,245	0,277	0,309	0,312	0,326	0,353	0,358	0,333	0,318	0,316	0,325	0,322	0,340	0,344	0,344	0,326	6,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,296	0,256	0,236	0,222	0,214	0,229	0,225	0,220	0,239	0,288	0,328	0,322	0,330	0,347	0,351	0,342	0,310	0,311	0,314	0,322	0,335	0,322	0,330	0,304	6,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,281	0,253	0,236	0,225	0,218	0,225	0,227	0,235	0,263	0,284	0,317	0,352	0,344	0,342	0,332	0,323	0,308	0,296	0,295	0,333	0,309	0,325	0,333	0,305	6,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08												1	1												Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 31 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,288	0,255	0,236	0,223	0,216	0,227	0,226	0,228	0,251	0,286	0,322	0,337	0,337	0,344	0,341	0,333	0,309	0,303	0,304	0,327	0,322	0,324	0,332	0,304	6,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08												1	1	1	1										Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 1 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,268	0,240	0,229	0,219	0,213	0,220	0,230	0,233	0,246	0,271	0,293	0,316	0,323	0,323	0,319	0,321	0,307	0,302	0,279	0,302	0,317	0,331	0,348	0,310	6,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	-																									Βλάβη

Παρασκευή, 2 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,279	0,252	0,236	0,229	0,220	0,227	0,226	0,236	0,249	0,282	0,317	0,339	0,331	0,351	0,339	0,335	0,310	0,313	0,308	0,326	0,329	0,344	0,357	0,316	7,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	-																									Βλάβη

Σάββατο, 3 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,260	0,224	0,207	0,194	0,189	0,202	0,201	0,194	0,225	0,244	0,263	0,273	0,285	0,307	0,302	0,309	0,306	0,287	0,303	0,325	0,342	0,353	0,338	0,314	6,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	-																									Βλάβη

Κυριακή, 4 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,295	0,261	0,226	0,214	0,209	0,215	0,199	0,204	0,249	0,282	0,315	0,318	0,332	0,340	0,346	0,340	0,324	0,322	0,331	0,329	0,347	0,351	0,351	0,333	7,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	-																									Βλάβη

Δευτέρα, 5 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,302	0,261	0,241	0,226	0,218	0,233	0,229	0,225	0,244	0,294	0,334	0,328	0,336	0,354	0,358	0,349	0,316	0,317	0,320	0,329	0,342	0,328	0,337	0,310	7,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	-																									Βλάβη

Τρίτη, 6 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,286	0,258	0,241	0,229	0,222	0,229	0,232	0,240	0,269	0,290	0,323	0,359	0,351	0,348	0,339	0,330	0,314	0,302	0,300	0,339	0,315	0,332	0,340	0,311	7,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	-																									Βλάβη

Τετάρτη, 7 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,294	0,260	0,241	0,228	0,220	0,231	0,231	0,232	0,256	0,292	0,329	0,344	0,344	0,351	0,348	0,340	0,315	0,309	0,310	0,334	0,329	0,330	0,338	0,310	7,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Βλάβη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	-																									Βλάβη

Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,266	0,237	0,227	0,217	0,211	0,218	0,228	0,230	0,244	0,268	0,290	0,313	0,320	0,319	0,316	0,318	0,303	0,299	0,276	0,299	0,314	0,327	0,345	0,307	6,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	-																									Βλάβη

Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,276	0,249	0,234	0,227	0,218	0,225	0,224	0,234	0,247	0,279	0,314	0,336	0,328	0,347	0,335	0,332	0,307	0,310	0,305	0,323	0,325	0,340	0,353	0,313	6,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	-																									Βλάβη

Σάββατο, 10 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,257	0,222	0,205	0,192	0,187	0,200	0,199	0,192	0,223	0,241	0,260	0,270	0,282	0,304	0,299	0,306	0,302	0,284	0,300	0,322	0,338	0,349	0,334	0,311	6,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	-																									Βλάβη

Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,292	0,258	0,224	0,212	0,207	0,213	0,197	0,202	0,247	0,279	0,312	0,315	0,329	0,337	0,342	0,337	0,321	0,319	0,328	0,326	0,343	0,348	0,347	0,330	6,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	-																									Βλάβη

Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,298	0,259	0,239	0,224	0,216	0,231	0,227	0,223	0,242	0,291	0,331	0,325	0,333	0,350	0,354	0,346	0,313	0,314	0,317	0,325	0,339	0,325	0,333	0,307	7,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	-																									Βλάβη

Τρίτη, 13 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,283	0,256	0,238	0,227	0,220	0,227	0,230	0,237	0,266	0,287	0,320	0,356	0,347	0,345	0,335	0,327	0,311	0,299	0,297	0,336	0,312	0,329	0,336	0,308	7,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	-																									Βλάβη

Τετάρτη, 14 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,291	0,257	0,238	0,225	0,218	0,229	0,228	0,230	0,254	0,289	0,325	0,340	0,340	0,348	0,345	0,336	0,312	0,306	0,307	0,331	0,325	0,327	0,335	0,307	7,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	-																									Βλάβη

Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,259	0,230	0,205	0,195	0,190	0,191	0,199	0,191	0,222	0,250	0,261	0,286	0,277	0,295	0,308	0,303	0,322	0,299	0,309	0,317	0,303	0,309	0,300	0,282	6,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09															1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,253	0,219	0,215	0,211	0,206	0,209	0,206	0,193	0,215	0,250	0,273	0,286	0,289	0,308	0,314	0,322	0,307	0,292	0,286	0,277	0,286	0,304	0,293	0,269	6,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09														1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 17 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,229	0,204	0,197	0,190	0,182	0,185	0,191	0,183	0,210	0,225	0,250	0,266	0,280	0,305	0,303	0,300	0,305	0,298	0,291	0,305	0,302	0,313	0,298	0,266	6,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 18 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,252	0,230	0,209	0,188	0,181	0,189	0,189	0,196	0,227	0,236	0,268	0,292	0,282	0,300	0,328	0,309	0,297	0,310	0,309	0,330	0,335	0,328	0,313	0,285	6,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09															1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,254	0,238	0,213	0,209	0,192	0,193	0,203	0,185	0,213	0,259	0,272	0,291	0,288	0,312	0,318	0,309	0,301	0,305	0,312	0,337	0,346	0,348	0,314	0,289	6,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 20 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,273	0,236	0,214	0,201	0,192	0,199	0,200	0,191	0,234	0,256	0,288	0,299	0,298	0,308	0,325	0,326	0,319	0,322	0,317	0,320	0,341	0,359	0,348	0,321	6,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,263	0,237	0,213	0,205	0,192	0,196	0,202	0,188	0,224	0,257	0,280	0,295	0,293	0,310	0,321	0,318	0,310	0,313	0,314	0,328	0,343	0,353	0,331	0,305	6,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,246	0,218	0,195	0,185	0,181	0,181	0,189	0,181	0,211	0,237	0,248	0,271	0,263	0,280	0,292	0,287	0,306	0,284	0,294	0,301	0,288	0,294	0,285	0,268	5,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 23 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,241	0,208	0,204	0,200	0,196	0,198	0,196	0,184	0,204	0,237	0,259	0,271	0,274	0,292	0,298	0,306	0,291	0,277	0,272	0,264	0,271	0,289	0,279	0,255	5,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 24 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,217	0,193	0,187	0,181	0,172	0,176	0,181	0,174	0,200	0,213	0,237	0,252	0,266	0,290	0,288	0,285	0,290	0,283	0,276	0,290	0,287	0,297	0,283	0,252	5,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 25 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,239	0,218	0,199	0,178	0,172	0,180	0,180	0,186	0,215	0,224	0,255	0,277	0,268	0,285	0,312	0,294	0,282	0,294	0,294	0,313	0,319	0,312	0,298	0,271	6,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08				1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08				1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 26 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,242	0,226	0,202	0,199	0,182	0,184	0,193	0,176	0,202	0,246	0,258	0,276	0,273	0,296	0,302	0,293	0,286	0,290	0,296	0,320	0,329	0,330	0,298	0,275	6,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 27 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,259	0,224	0,203	0,191	0,182	0,189	0,190	0,181	0,223	0,243	0,274	0,284	0,283	0,293	0,308	0,310	0,303	0,306	0,301	0,304	0,323	0,341	0,330	0,305	6,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,250	0,225	0,203	0,195	0,182	0,186	0,192	0,178	0,212	0,245	0,266	0,280	0,278	0,295	0,305	0,302	0,294	0,298	0,299	0,312	0,326	0,336	0,314	0,290	6,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,192	0,167	0,159	0,156	0,155	0,160	0,168	0,159	0,188	0,209	0,233	0,260	0,254	0,263	0,259	0,256	0,252	0,252	0,261	0,256	0,265	0,284	0,271	0,247	5,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 30 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,221	0,195	0,182	0,182	0,177	0,178	0,182	0,166	0,204	0,228	0,244	0,265	0,265	0,273	0,270	0,266	0,249	0,262	0,278	0,268	0,272	0,283	0,269	0,248	5,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 31 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,235	0,211	0,191	0,183	0,181	0,184	0,187	0,164	0,192	0,213	0,229	0,256	0,263	0,280	0,284	0,275	0,268	0,254	0,280	0,272	0,259	0,261	0,250	0,236	5,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 1 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,231	0,197	0,179	0,179	0,175	0,175	0,174	0,154	0,173	0,198	0,238	0,260	0,256	0,291	0,284	0,277	0,256	0,262	0,269	0,276	0,266	0,278	0,267	0,237	5,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 2 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,226	0,206	0,192	0,196	0,185	0,185	0,201	0,179	0,202	0,214	0,246	0,243	0,254	0,277	0,277	0,285	0,250	0,242	0,240	0,215	0,250	0,254	0,241	0,198	5,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 3 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,183	0,168	0,158	0,159	0,157	0,155	0,181	0,185	0,187	0,205	0,201	0,215	0,209	0,216	0,226	0,234	0,221	0,208	0,228	0,216	0,220	0,225	0,213	0,203	4,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																								1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 4 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,208	0,191	0,179	0,181	0,174	0,174	0,195	0,185	0,198	0,214	0,228	0,234	0,236	0,251	0,257	0,265	0,240	0,229	0,239	0,220	0,240	0,244	0,232	0,205	5,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 5 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,180	0,166	0,160	0,156	0,151	0,150	0,168	0,154	0,165	0,180	0,206	0,212	0,231	0,239	0,235	0,244	0,236	0,223	0,219	0,219	0,238	0,240	0,222	0,201	4,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,180	0,168	0,159	0,150	0,147	0,146	0,168	0,152	0,167	0,186	0,212	0,212	0,224	0,242	0,249	0,244	0,227	0,225	0,224	0,218	0,230	0,236	0,220	0,204	4,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 7 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,181	0,174	0,170	0,159	0,156	0,150	0,175	0,152	0,177	0,205	0,211	0,209	0,222	0,230	0,234	0,233	0,233	0,244	0,225	0,228	0,249	0,241	0,221	0,210	4,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 8 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,183	0,172	0,169	0,157	0,153	0,150	0,183	0,155	0,170	0,203	0,224	0,225	0,221	0,239	0,240	0,248	0,226	0,217	0,243	0,236	0,235	0,254	0,231	0,200	4,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,191	0,171	0,168	0,159	0,150	0,155	0,176	0,162	0,172	0,178	0,190	0,193	0,202	0,197	0,214	0,205	0,206	0,203	0,188	0,202	0,225	0,244	0,217	0,191	4,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,168	0,156	0,153	0,147	0,141	0,138	0,168	0,145	0,146	0,169	0,191	0,190	0,194	0,193	0,182	0,191	0,197	0,192	0,185	0,188	0,204	0,201	0,182	0,170	4,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,179	0,164	0,161	0,153	0,146	0,146	0,172	0,154	0,159	0,174	0,191	0,191	0,198	0,195	0,198	0,198	0,201	0,198	0,186	0,195	0,215	0,223	0,200	0,180	4,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,157	0,147	0,143	0,138	0,136	0,135	0,143	0,140	0,138	0,155	0,166	0,168	0,170	0,175	0,185	0,182	0,187	0,179	0,184	0,198	0,204	0,207	0,193	0,180	4,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,162	0,155	0,152	0,146	0,143	0,144	0,151	0,148	0,147	0,172	0,181	0,179	0,186	0,182	0,186	0,191	0,182	0,177	0,172	0,179	0,180	0,184	0,185	0,171	4,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 14 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,159	0,154	0,145	0,136	0,134	0,130	0,142	0,129	0,132	0,145	0,155	0,170	0,163	0,179	0,174	0,172	0,170	0,173	0,174	0,166	0,175	0,180	0,179	0,169	3,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 15 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,156	0,146	0,140	0,131	0,128	0,127	0,136	0,125	0,132	0,158	0,159	0,158	0,148	0,157	0,168	0,172	0,164	0,170	0,158	0,169	0,178	0,174	0,165	0,150	3,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,146	0,137	0,130	0,128	0,131	0,132	0,136	0,134	0,129	0,139	0,138	0,135	0,134	0,147	0,151	0,154	0,158	0,171	0,176	0,175	0,186	0,172	0,162	0,150	3,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,133	0,131	0,126	0,124	0,121	0,121	0,116	0,126	0,132	0,143	0,141	0,139	0,137	0,135	0,125	0,120	0,116	0,114	0,128	0,135	0,157	0,145	0,134	0,119	3,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,139	0,134	0,128	0,126	0,126	0,126	0,126	0,130	0,131	0,141	0,139	0,137	0,136	0,141	0,138	0,137	0,137	0,143	0,152	0,155	0,172	0,158	0,148	0,135	3,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,110	0,108	0,105	0,101	0,101	0,103	0,107	0,117	0,118	0,124	0,119	0,111	0,122	0,125	0,121	0,122	0,120	0,120	0,128	0,122	0,128	0,129	0,124	0,112	2,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,106	0,105	0,102	0,099	0,098	0,100	0,102	0,108	0,109	0,114	0,110	0,106	0,113	0,113	0,112	0,108	0,109	0,109	0,115	0,116	0,122	0,120	0,115	0,101	2,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 21 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,099	0,094	0,095	0,090	0,091	0,094	0,098	0,104	0,104	0,106	0,104	0,097	0,112	0,110	0,095	0,094	0,094	0,096	0,098	0,114	0,119	0,124	0,122	0,095	2,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 22 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,099	0,088	0,087	0,085	0,087	0,093	0,085	0,087	0,103	0,095	0,106	0,108	0,106	0,122	0,108	0,102	0,103	0,109	0,115	0,126	0,130	0,122	0,110	0,110	2,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,100	0,098	0,097	0,098	0,095	0,103	0,099	0,098	0,094	0,102	0,108	0,097	0,094	0,104	0,097	0,102	0,102	0,086	0,101	0,114	0,120	0,116	0,105	0,096	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 24 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,091	0,087	0,084	0,085	0,082	0,085	0,082	0,082	0,082	0,099	0,101	0,103	0,103	0,094	0,089	0,090	0,106	0,089	0,101	0,103	0,116	0,107	0,109	0,106	2,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,096	0,092	0,091	0,091	0,089	0,094	0,090	0,090	0,088	0,100	0,104	0,100	0,099	0,099	0,093	0,096	0,104	0,087	0,101	0,108	0,118	0,112	0,107	0,101	2,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 26 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,092	0,089	0,089	0,085	0,085	0,086	0,090	0,086	0,087	0,097	0,110	0,103	0,095	0,095	0,091	0,088	0,093	0,097	0,095	0,095	0,122	0,119	0,105	0,096	2,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 27 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,091	0,087	0,087	0,085	0,083	0,086	0,089	0,088	0,088	0,094	0,100	0,083	0,089	0,092	0,084	0,082	0,078	0,082	0,081	0,093	0,119	0,112	0,104	0,088	2,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 28 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,085	0,080	0,085	0,080	0,077	0,081	0,082	0,083	0,077	0,090	0,087	0,085	0,083	0,089	0,099	0,092	0,092	0,091	0,086	0,087	0,097	0,091	0,088	0,078	2,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 29 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,077	0,075	0,071	0,073	0,071	0,072	0,076	0,066	0,081	0,082	0,083	0,091	0,080	0,082	0,082	0,078	0,086	0,081	0,088	0,092	0,099	0,096	0,095	0,098	1,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,088	0,087	0,085	0,084	0,080	0,083	0,086	0,081	0,080	0,093	0,094	0,101	0,098	0,101	0,095	0,091	0,093	0,097	0,102	0,107	0,109	0,108	0,105	0,098	2,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,091	0,085	0,086	0,086	0,081	0,084	0,089	0,089	0,085	0,096	0,098	0,097	0,100	0,100	0,090	0,095	0,092	0,102	0,097	0,113	0,112	0,111	0,103	0,095	2,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,089	0,086	0,085	0,085	0,080	0,084	0,087	0,085	0,082	0,094	0,096	0,099	0,099	0,100	0,092	0,093	0,093	0,099	0,099	0,110	0,111	0,109	0,104	0,096	2,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,089	0,084	0,085	0,085	0,079	0,082	0,085	0,081	0,087	0,099	0,092	0,099	0,096	0,093	0,089	0,087	0,086	0,093	0,094	0,102	0,116	0,111	0,108	0,100	2,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,091	0,088	0,089	0,086	0,086	0,088	0,091	0,086	0,090	0,098	0,100	0,099	0,099	0,103	0,097	0,095	0,090	0,096	0,099	0,102	0,114	0,109	0,106	0,097	2,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,093	0,077	0,080	0,076	0,076	0,078	0,077	0,075	0,086	0,087	0,096	0,085	0,081	0,082	0,081	0,077	0,074	0,078	0,079	0,097	0,107	0,098	0,091	0,086	2,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,081	0,081	0,079	0,079	0,076	0,076	0,082	0,073	0,070	0,087	0,090	0,090	0,079	0,081	0,081	0,077	0,085	0,080	0,087	0,091	0,098	0,095	0,094	0,097	2,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,087	0,086	0,084	0,084	0,080	0,082	0,085	0,081	0,079	0,092	0,094	0,100	0,097	0,100	0,094	0,090	0,092	0,096	0,101	0,106	0,108	0,107	0,104	0,097	2,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,090	0,084	0,085	0,085	0,080	0,083	0,088	0,088	0,084	0,095	0,097	0,096	0,099	0,099	0,089	0,094	0,091	0,101	0,096	0,112	0,111	0,110	0,102	0,094	2,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,089	0,085	0,084	0,084	0,080	0,083	0,087	0,085	0,081	0,093	0,095	0,098	0,098	0,099	0,091	0,092	0,092	0,098	0,098	0,109	0,109	0,108	0,103	0,095	2,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,085	0,084	0,082	0,082	0,078	0,082	0,085	0,085	0,078	0,079	0,080	0,080	0,077	0,080	0,074	0,071	0,073	0,078	0,086	0,096	0,102	0,096	0,092	0,083	1,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,079	0,077	0,076	0,076	0,074	0,076	0,080	0,076	0,071	0,069	0,072	0,076	0,076	0,078	0,069	0,067	0,070	0,074	0,087	0,098	0,099	0,093	0,089	0,081	1,88
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,087	0,084	0,083	0,080	0,079	0,083	0,083	0,084	0,079	0,080	0,081	0,081	0,083	0,081	0,079	0,074	0,080	0,089	0,096	0,098	0,100	0,095	0,088	0,085	2,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,088	0,080	0,080	0,079	0,077	0,081	0,085	0,078	0,076	0,083	0,076	0,079	0,083	0,083	0,082	0,079	0,078	0,095	0,103	0,099	0,096	0,083	0,094	0,088	2,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,087	0,084	0,084	0,079	0,075	0,078	0,079	0,077	0,077	0,078	0,079	0,074	0,076	0,077	0,079	0,079	0,078	0,084	0,088	0,108	0,117	0,098	0,086	0,085	2,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,086	0,087	0,081	0,080	0,076	0,079	0,082	0,077	0,078	0,084	0,079	0,085	0,091	0,084	0,076	0,077	0,083	0,096	0,088	0,103	0,104	0,102	0,092	0,089	2,06
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,084	0,084	0,081	0,078	0,074	0,077	0,079	0,075	0,076	0,079	0,078	0,078	0,082	0,079	0,076	0,076	0,079	0,088	0,086	0,103	0,108	0,098	0,087	0,085	1,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,077	0,075	0,074	0,067	0,067	0,068	0,070	0,071	0,067	0,068	0,067	0,064	0,066	0,069	0,070	0,067	0,072	0,076	0,075	0,091	0,093	0,081	0,079	0,076	1,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,075	0,073	0,071	0,072	0,070	0,072	0,075	0,074	0,067	0,074	0,071	0,070	0,073	0,073	0,078	0,071	0,075	0,079	0,085	0,103	0,103	0,091	0,090	0,084	1,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,086	0,078	0,078	0,076	0,072	0,075	0,079	0,076	0,071	0,072	0,069	0,070	0,078	0,072	0,073	0,069	0,075	0,085	0,082	0,103	0,092	0,080	0,070	0,068	1,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,063	0,063	0,062	0,064	0,065	0,064	0,068	0,061	0,067	0,064	0,057	0,060	0,061	0,060	0,069	0,066	0,067	0,066	0,081	0,085	0,074	0,074	0,071	1,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,064	0,064	0,062	0,062	0,062	0,065	0,064	0,063	0,061	0,061	0,066	0,069	0,062	0,059	0,059	0,067	0,073	0,076	0,096	0,086	0,075	0,077	0,069	1,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,068	0,065	0,067	0,067	0,065	0,069	0,066	0,068	0,067	0,061	0,063	0,067	0,070	0,063	0,066	0,064	0,067	0,069	0,078	0,081	0,076	0,077	0,076	1,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,067	0,066	0,064	0,065	0,065	0,064	0,067	0,065	0,066	0,064	0,061	0,064	0,068	0,066	0,061	0,062	0,065	0,070	0,073	0,087	0,083	0,075	0,077	0,073	1,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,071	0,067	0,067	0,066	0,066	0,065	0,068	0,069	0,062	0,061	0,065	0,061	0,066	0,064	0,064	0,064	0,066	0,068	0,075	0,089	0,086	0,077	0,076	0,072	1,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,071	0,067	0,067	0,067	0,067	0,066	0,071	0,069	0,063	0,062	0,067	0,062	0,065	0,068	0,062	0,057	0,062	0,069	0,071	0,086	0,086	0,077	0,075	0,074	1,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,071	0,066	0,064	0,065	0,065	0,065	0,070	0,070	0,058	0,067	0,067	0,063	0,066	0,064	0,063	0,065	0,063	0,069	0,076	0,098	0,086	0,078	0,073	0,072	1,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,071	0,067	0,064	0,065	0,065	0,068	0,072	0,066	0,062	0,067	0,066	0,061	0,063	0,067	0,065	0,060	0,059	0,065	0,062	0,082	0,085	0,075	0,075	0,072	1,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,066	0,064	0,064	0,064	0,064	0,063	0,061	0,054	0,054	0,053	0,054	0,055	0,066	0,064	0,056	0,060	0,067	0,073	0,090	0,079	0,082	0,073	0,072	1,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,065	0,064	0,064	0,066	0,066	0,067	0,073	0,063	0,063	0,064	0,064	0,070	0,064	0,067	0,066	0,061	0,064	0,071	0,085	0,083	0,077	0,072	0,069	1,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,066	0,064	0,064	0,065	0,065	0,065	0,067	0,059	0,059	0,059	0,059	0,063	0,065	0,066	0,061	0,061	0,066	0,082	0,087	0,081	0,079	0,073	0,070	1,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,065	0,065	0,065	0,064	0,066	0,069	0,068	0,058	0,060	0,059	0,061	0,069	0,069	0,064	0,062	0,069	0,070	0,068	0,094	0,089	0,083	0,080	0,068	1,65
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,067	0,065	0,066	0,064	0,066	0,070	0,069	0,064	0,067	0,066	0,063	0,064	0,068	0,062	0,061	0,068	0,066	0,072	0,095	0,088	0,080	0,080	0,071	1,67
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,065	0,067	0,065	0,062	0,065	0,064	0,069	0,067	0,063	0,057	0,065	0,063	0,065	0,064	0,067	0,063	0,057	0,060	0,070	0,093	0,078	0,075	0,071	0,067	1,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,063	0,065	0,063	0,063	0,064	0,068	0,071	0,066	0,055	0,056	0,062	0,065	0,065	0,063	0,057	0,059	0,059	0,067	0,079	0,080	0,081	0,070	0,066	0,064	1,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,064	0,060	0,061	0,062	0,064	0,064	0,063	0,065	0,063	0,059	0,059	0,057	0,064	0,059	0,053	0,058	0,062	0,073	0,083	0,083	0,080	0,071	0,067	0,065	1,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,065	0,061	0,064	0,061	0,063	0,068	0,070	0,064	0,062	0,063	0,061	0,062	0,065	0,065	0,063	0,060	0,069	0,070	0,089	0,093	0,087	0,082	0,076	0,075	1,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,065	0,061	0,062	0,062	0,063	0,066	0,067	0,064	0,062	0,061	0,060	0,060	0,065	0,062	0,058	0,059	0,065	0,072	0,086	0,088	0,083	0,076	0,071	0,070	1,61
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,065	0,062	0,065	0,062	0,062	0,068	0,061	0,058	0,060	0,059	0,065	0,065	0,062	0,061	0,066	0,071	0,073	0,088	0,089	0,084	0,084	0,076	0,071	1,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,065	0,063	0,064	0,062	0,062	0,066	0,059	0,060	0,060	0,059	0,066	0,064	0,065	0,061	0,065	0,069	0,075	0,097	0,093	0,081	0,080	0,074	0,071	1,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,069	0,070	0,069	0,065	0,068	0,066	0,068	0,055	0,063	0,059	0,061	0,065	0,062	0,067	0,060	0,061	0,078	0,081	0,097	0,086	0,090	0,084	0,081	0,076	1,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,070	0,067	0,068	0,068	0,069	0,075	0,077	0,063	0,064	0,063	0,058	0,062	0,064	0,068	0,060	0,059	0,065	0,074	0,092	0,093	0,087	0,089	0,083	0,076	1,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,072	0,069	0,071	0,071	0,072	0,072	0,074	0,061	0,056	0,059	0,061	0,057	0,065	0,059	0,064	0,064	0,065	0,075	0,092	0,099	0,092	0,083	0,079	0,074	1,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,071	0,074	0,070	0,070	0,073	0,079	0,077	0,067	0,065	0,058	0,059	0,063	0,060	0,061	0,065	0,067	0,071	0,075	0,095	0,086	0,086	0,090	0,079	0,076	1,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,071	0,072	0,070	0,070	0,072	0,075	0,075	0,064	0,060	0,058	0,060	0,060	0,062	0,060	0,065	0,065	0,068	0,075	0,094	0,092	0,089	0,086	0,079	0,075	1,72
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,064	0,064	0,064	0,065	0,064	0,063	0,060	0,050	0,048	0,051	0,051	0,047	0,047	0,048	0,050	0,059	0,068	0,080	0,078	0,076	0,072	0,070	0,069	1,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,063	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,059	0,054	0,050	0,055	0,050	0,049	0,049	0,048	0,050	0,055	0,060	0,068	0,080	0,078	0,076	0,073	0,069	0,068	1,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,062	0,061	0,060	0,061	0,064	0,065	0,060	0,054	0,049	0,047	0,055	0,046	0,043	0,047	0,046	0,046	0,054	0,063	0,078	0,082	0,076	0,076	0,072	0,065	1,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,064	0,063	0,061	0,060	0,061	0,062	0,058	0,056	0,057	0,054	0,049	0,045	0,045	0,047	0,046	0,045	0,051	0,063	0,072	0,080	0,085	0,081	0,071	0,067	1,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,065	0,063	0,060	0,059	0,061	0,062	0,060	0,058	0,048	0,046	0,046	0,043	0,046	0,047	0,055	0,050	0,058	0,066	0,073	0,084	0,076	0,077	0,074	0,067	1,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,063	0,061	0,061	0,061	0,063	0,064	0,065	0,061	0,063	0,055	0,052	0,052	0,048	0,057	0,056	0,057	0,067	0,071	0,090	0,095	0,090	0,082	0,071	0,068	1,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,064	0,062	0,061	0,060	0,062	0,063	0,063	0,059	0,056	0,050	0,049	0,047	0,047	0,052	0,055	0,054	0,062	0,068	0,081	0,090	0,083	0,079	0,073	0,067	1,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,064	0,063	0,063	0,065	0,066	0,060	0,059	0,052	0,051	0,050	0,048	0,053	0,051	0,055	0,062	0,072	0,082	0,093	0,101	0,099	0,093	0,085	0,077	1,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,068	0,066	0,066	0,068	0,068	0,065	0,064	0,058	0,060	0,062	0,062	0,066	0,067	0,063	0,069	0,070	0,078	0,092	0,092	0,091	0,089	0,087	0,078	1,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,063	0,062	0,061	0,062	0,064	0,065	0,061	0,054	0,050	0,047	0,047	0,046	0,043	0,048	0,047	0,046	0,054	0,063	0,079	0,083	0,092	0,087	0,073	0,066	1,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,065	0,063	0,061	0,061	0,062	0,062	0,059	0,056	0,058	0,054	0,050	0,045	0,046	0,048	0,046	0,045	0,051	0,064	0,072	0,081	0,086	0,082	0,071	0,068	1,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,063	0,060	0,060	0,062	0,063	0,061	0,058	0,049	0,046	0,047	0,043	0,046	0,048	0,049	0,050	0,059	0,066	0,079	0,089	0,092	0,083	0,075	0,067	1,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,063	0,061	0,062	0,062	0,064	0,065	0,066	0,062	0,063	0,055	0,052	0,052	0,049	0,054	0,056	0,058	0,067	0,072	0,091	0,096	0,091	0,082	0,072	0,069	1,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,064	0,062	0,061	0,061	0,063	0,064	0,063	0,060	0,056	0,051	0,050	0,048	0,047	0,053	0,056	0,054	0,063	0,069	0,082	0,090	0,091	0,080	0,073	0,068	1,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,081	0,070	0,066	0,067	0,066	0,067	0,073	0,068	0,064	0,059	0,057	0,054	0,053	0,055	0,059	0,065	0,072	0,082	0,102	0,098	0,106	0,095	0,096	0,090	1,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,083	0,071	0,065	0,064	0,063	0,065	0,065	0,066	0,063	0,062	0,057	0,057	0,059	0,062	0,066	0,067	0,075	0,087	0,099	0,101	0,093	0,085	0,082	0,077	1,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,065	0,064	0,064	0,061	0,066	0,066	0,070	0,066	0,064	0,055	0,049	0,057	0,054	0,048	0,050	0,048	0,057	0,083	0,094	0,087	0,078	0,082	0,075	0,071	1,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 1 Δεκέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,072	0,067	0,067	0,066	0,067	0,069	0,066	0,065	0,066	0,066	0,067	0,062	0,064	0,065	0,062	0,066	0,072	0,081	0,092	0,091	0,092	0,088	0,081	0,079	1,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 2 Δεκέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,069	0,066	0,063	0,063	0,065	0,066	0,064	0,061	0,051	0,049	0,049	0,045	0,049	0,050	0,052	0,053	0,061	0,070	0,083	0,093	0,100	0,087	0,078	0,071	1,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 3 Δεκέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,065	0,065	0,065	0,067	0,068	0,069	0,065	0,067	0,058	0,055	0,055	0,051	0,057	0,059	0,061	0,071	0,075	0,096	0,101	0,096	0,086	0,075	0,072	1,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 4 Δεκέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,065	0,064	0,064	0,066	0,067	0,066	0,063	0,059	0,053	0,052	0,050	0,050	0,055	0,058	0,057	0,066	0,072	0,086	0,095	0,101	0,084	0,077	0,071	1,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI D6AU)	0,09																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,090	0,200	0,180	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,070						1	
	01:00	0,069						1	
	02:00	0,069						1	
	03:00	0,065						1	
	04:00	0,064						1	
	05:00	0,065						1	
	06:00	0,067						1	
	07:00	0,066						1	
	08:00	0,065						1	
	09:00	0,065						1	
	10:00	0,064						1	
	11:00	0,063						1	
	12:00	0,061						1	
	13:00	0,060						1	
	14:00	0,060						1	
	15:00	0,061						1	
	16:00	0,064						1	
	17:00	0,071						1	
	18:00	0,077						1	
	19:00	0,078						1	
	20:00	0,077						1	
	21:00	0,077						1	
	22:00	0,074						1	
	23:00	0,068						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,090	0,200	0,180	0,400	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,068						1		
	01:00	0,066						1		
	02:00	0,065						1		
	03:00	0,063						1		
	04:00	0,063						1		
	05:00	0,063						1		
	06:00	0,065						1		
	07:00	0,064						1		
	08:00	0,063						1		
	09:00	0,062						1		
	10:00	0,062						1		
	11:00	0,062						1		
	12:00	0,061						1		
	13:00	0,060						1		
	14:00	0,060						1		
	15:00	0,060						1		
	16:00	0,063						1		
	17:00	0,071						1		
	18:00	0,077						1		
	19:00	0,078						1		
	20:00	0,078						1		
	21:00	0,076						1		
	22:00	0,073						1		
	23:00	0,068						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,090	0,200	0,180	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,067						1	
	01:00	0,065						1	
	02:00	0,064						1	
	03:00	0,063						1	
	04:00	0,063						1	
	05:00	0,063						1	
	06:00	0,064						1	
	07:00	0,064						1	
	08:00	0,063						1	
	09:00	0,061						1	
	10:00	0,061						1	
	11:00	0,059						1	
	12:00	0,058						1	
	13:00	0,057						1	
	14:00	0,058						1	
	15:00	0,059						1	
	16:00	0,063						1	
	17:00	0,070						1	
	18:00	0,076						1	
	19:00	0,079						1	
	20:00	0,079						1	
	21:00	0,077						1	
	22:00	0,074						1	
	23:00	0,069						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,090	0,200	0,180	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,067						1	
	01:00	0,066						1	
	02:00	0,064						1	
	03:00	0,063						1	
	04:00	0,063						1	
	05:00	0,062						1	
	06:00	0,063						1	
	07:00	0,063						1	
	08:00	0,062						1	
	09:00	0,061						1	
	10:00	0,060						1	
	11:00	0,058						1	
	12:00	0,057						1	
	13:00	0,057						1	
	14:00	0,057						1	
	15:00	0,059						1	
	16:00	0,062						1	
	17:00	0,069						1	
	18:00	0,075						1	
	19:00	0,079						1	
	20:00	0,079						1	
	21:00	0,078						1	
	22:00	0,073						1	
	23:00	0,067						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,090	0,200	0,180	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,066						1	
	01:00	0,066						1	
	02:00	0,065						1	
	03:00	0,064						1	
	04:00	0,063						1	
	05:00	0,062						1	
	06:00	0,063						1	
	07:00	0,065						1	
	08:00	0,065						1	
	09:00	0,063						1	
	10:00	0,061						1	
	11:00	0,060						1	
	12:00	0,058						1	
	13:00	0,058						1	
	14:00	0,059						1	
	15:00	0,060						1	
	16:00	0,063						1	
	17:00	0,067						1	
	18:00	0,073						1	
	19:00	0,077						1	
	20:00	0,078						1	
	21:00	0,078						1	
	22:00	0,074						1	
	23:00	0,068						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,090	0,200	0,180	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,066						1	
	01:00	0,065						1	
	02:00	0,064						1	
	03:00	0,063						1	
	04:00	0,062						1	
	05:00	0,062						1	
	06:00	0,062						1	
	07:00	0,063						1	
	08:00	0,063						1	
	09:00	0,062						1	
	10:00	0,061						1	
	11:00	0,059						1	
	12:00	0,058						1	
	13:00	0,057						1	
	14:00	0,058						1	
	15:00	0,059						1	
	16:00	0,062						1	
	17:00	0,067						1	
	18:00	0,073						1	
	19:00	0,077						1	
	20:00	0,078						1	
	21:00	0,078						1	
	22:00	0,075						1	
	23:00	0,069						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080		0,080	0,090	0,200	0,180	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,065						1	
	01:00	0,064						1	
	02:00	0,063						1	
	03:00	0,062						1	
	04:00	0,062						1	
	05:00	0,062						1	
	06:00	0,063						1	
	07:00	0,063						1	
	08:00	0,063						1	
	09:00	0,062						1	
	10:00	0,060						1	
	11:00	0,059						1	
	12:00	0,057						1	
	13:00	0,057						1	
	14:00	0,057						1	
	15:00	0,059						1	
	16:00	0,062						1	
	17:00	0,067						1	
	18:00	0,072						1	
	19:00	0,075						1	
	20:00	0,077						1	
	21:00	0,077						1	
	22:00	0,073						1	
	23:00	0,068						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,090	0,200	0,180	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,066						1	
	01:00	0,064						1	
	02:00	0,062						1	
	03:00	0,061						1	
	04:00	0,061						1	
	05:00	0,062						1	
	06:00	0,065						1	
	07:00	0,066						1	
	08:00	0,063						1	
	09:00	0,062						1	
	10:00	0,062						1	
	11:00	0,060						1	
	12:00	0,060						1	
	13:00	0,059						1	
	14:00	0,060						1	
	15:00	0,060						1	
	16:00	0,062						1	
	17:00	0,071						1	
	18:00	0,076						1	
	19:00	0,077						1	
	20:00	0,080						1	
	21:00	0,078						1	
	22:00	0,074						1	
	23:00	0,068						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080		0,080	0,090	0,200	0,180	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,067						1	
	01:00	0,065						1	
	02:00	0,064						1	
	03:00	0,064						1	
	04:00	0,064						1	
	05:00	0,065						1	
	06:00	0,066						1	
	07:00	0,067						1	
	08:00	0,065						1	
	09:00	0,062						1	
	10:00	0,061						1	
	11:00	0,060						1	
	12:00	0,059						1	
	13:00	0,053						1	
	14:00	0,058						1	
	15:00	0,060						1	
	16:00	0,063						1	
	17:00	0,071						1	
	18:00	0,076						1	
	19:00	0,080						1	
	20:00	0,081						1	
	21:00	0,079						1	
	22:00	0,074						1	
	23:00	0,068						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,090	0,200	0,180	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,068						1	
	01:00	0,066						1	
	02:00	0,065						1	
	03:00	0,065						1	
	04:00	0,065						1	
	05:00	0,066						1	
	06:00	0,067						1	
	07:00	0,068						1	
	08:00	0,066						1	
	09:00	0,062						1	
	10:00	0,061						1	
	11:00	0,060						1	
	12:00	0,058						1	
	13:00	0,057						1	
	14:00	0,058						1	
	15:00	0,059						1	
	16:00	0,062						1	
	17:00	0,071						1	
	18:00	0,076						1	
	19:00	0,079						1	
	20:00	0,080						1	
	21:00	0,079						1	
	22:00	0,074						1	
	23:00	0,068						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,090	0,200	0,180	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,068						1	
	01:00	0,067						1	
	02:00	0,065						1	
	03:00	0,064						1	
	04:00	0,063						1	
	05:00	0,064						1	
	06:00	0,065						1	
	07:00	0,066						1	
	08:00	0,064						1	
	09:00	0,062						1	
	10:00	0,060						1	
	11:00	0,059						1	
	12:00	0,057						1	
	13:00	0,056						1	
	14:00	0,056						1	
	15:00	0,059						1	
	16:00	0,062						1	
	17:00	0,071						1	
	18:00	0,077						1	
	19:00	0,081						1	
	20:00	0,081						1	
	21:00	0,080						1	
	22:00	0,073						1	
	23:00	0,067						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,090	0,200	0,180	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,065						1	
	01:00	0,065						1	
	02:00	0,065						1	
	03:00	0,064						1	
	04:00	0,064						1	
	05:00	0,064						1	
	06:00	0,065						1	
	07:00	0,065						1	
	08:00	0,064						1	
	09:00	0,063						1	
	10:00	0,062						1	
	11:00	0,061						1	
	12:00	0,059						1	
	13:00	0,058						1	
	14:00	0,057						1	
	15:00	0,058						1	
	16:00	0,061						1	
	17:00	0,070						1	
	18:00	0,076						1	
	19:00	0,080						1	
	20:00	0,079						1	
	21:00	0,079						1	
	22:00	0,074						1	
	23:00	0,068						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,090	0,200	0,180	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,067						1	
	01:00	0,065						1	
	02:00	0,063						1	
	03:00	0,063						1	
	04:00	0,062						1	
	05:00	0,062						1	
	06:00	0,063						1	
	07:00	0,064						1	
	08:00	0,062						1	
	09:00	0,062						1	
	10:00	0,061						1	
	11:00	0,060						1	
	12:00	0,059						1	
	13:00	0,058						1	
	14:00	0,058						1	
	15:00	0,059						1	
	16:00	0,062						1	
	17:00	0,069						1	
	18:00	0,074						1	
	19:00	0,077						1	
	20:00	0,078						1	
	21:00	0,078						1	
	22:00	0,074						1	
	23:00	0,070						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,090	0,200	0,180	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,065						1	
	01:00	0,064						1	
	02:00	0,063						1	
	03:00	0,062						1	
	04:00	0,061						1	
	05:00	0,061						1	
	06:00	0,063						1	
	07:00	0,064						1	
	08:00	0,063						1	
	09:00	0,062						1	
	10:00	0,061						1	
	11:00	0,060						1	
	12:00	0,059						1	
	13:00	0,058						1	
	14:00	0,058						1	
	15:00	0,060						1	
	16:00	0,063						1	
	17:00	0,069						1	
	18:00	0,074						1	
	19:00	0,078						1	
	20:00	0,079						1	
	21:00	0,079						1	
	22:00	0,076						1	
	23:00	0,071						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,090	0,200	0,180	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,056						1	
	01:00	0,055						1	
	02:00	0,052						1	
	03:00	0,051						1	
	04:00	0,051						1	
	05:00	0,051						1	
	06:00	0,053						1	
	07:00	0,052						1	
	08:00	0,052						1	
	09:00	0,053						1	
	10:00	0,054						1	
	11:00	0,052						1	
	12:00	0,051						1	
	13:00	0,052						1	
	14:00	0,052						1	
	15:00	0,054						1	
	16:00	0,056						1	
	17:00	0,061						1	
	18:00	0,067						1	
	19:00	0,072						1	
	20:00	0,071						1	
	21:00	0,069						1	
	22:00	0,066						1	
	23:00	0,063						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,090	0,200	0,180	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,056						1	
	01:00	0,055						1	
	02:00	0,054						1	
	03:00	0,052						1	
	04:00	0,051						1	
	05:00	0,051						1	
	06:00	0,052						1	
	07:00	0,052						1	
	08:00	0,052						1	
	09:00	0,053						1	
	10:00	0,053						1	
	11:00	0,053						1	
	12:00	0,052						1	
	13:00	0,053						1	
	14:00	0,053						1	
	15:00	0,053						1	
	16:00	0,056						1	
	17:00	0,061						1	
	18:00	0,067						1	
	19:00	0,070						1	
	20:00	0,071						1	
	21:00	0,068						1	
	22:00	0,065						1	
	23:00	0,062						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,090	0,200	0,180	0,400	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	
Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,057						1		
	01:00	0,056						1		
	02:00	0,054						1		
	03:00	0,053						1		
	04:00	0,051						1		
	05:00	0,052						1		
	06:00	0,053						1		
	07:00	0,053						1		
	08:00	0,052						1		
	09:00	0,052						1		
	10:00	0,052						1		
	11:00	0,051						1		
	12:00	0,050						1		
	13:00	0,050						1		
	14:00	0,051						1		
	15:00	0,053						1		
	16:00	0,056						1		
	17:00	0,064						1		
	18:00	0,070						1		
	19:00	0,073						1		
	20:00	0,073						1		
	21:00	0,071						1		
	22:00	0,067						1		
	23:00	0,061						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,090	0,200	0,180	0,400	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,058						1	
	01:00	0,057						1	
	02:00	0,055						1	
	03:00	0,054						1	
	04:00	0,054						1	
	05:00	0,054						1	
	06:00	0,056						1	
	07:00	0,058						1	
	08:00	0,055						1	
	09:00	0,054						1	
	10:00	0,053						1	
	11:00	0,051						1	
	12:00	0,050						1	
	13:00	0,051						1	
	14:00	0,051						1	
	15:00	0,053						1	
	16:00	0,055						1	
	17:00	0,068						1	
	18:00	0,073						1	
	19:00	0,077						1	
	20:00	0,077						1	
	21:00	0,074						1	
	22:00	0,070						1	
	23:00	0,062						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,090	0,200	0,180	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,059						1	
	01:00	0,058						1	
	02:00	0,056						1	
	03:00	0,055						1	
	04:00	0,054						1	
	05:00	0,055						1	
	06:00	0,057						1	
	07:00	0,060						1	
	08:00	0,060						1	
	09:00	0,060						1	
	10:00	0,060						1	
	11:00	0,057						1	
	12:00	0,055						1	
	13:00	0,053						1	
	14:00	0,053						1	
	15:00	0,054						1	
	16:00	0,056						1	
	17:00	0,062						1	
	18:00	0,068						1	
	19:00	0,071						1	
	20:00	0,072						1	
	21:00	0,073						1	
	22:00	0,071						1	
	23:00	0,064						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,090	0,200	0,180	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,056						1	
	01:00	0,055						1	
	02:00	0,055						1	
	03:00	0,055						1	
	04:00	0,056						1	
	05:00	0,057						1	
	06:00	0,059						1	
	07:00	0,061						1	
	08:00	0,062						1	
	09:00	0,064						1	
	10:00	0,063						1	
	11:00	0,061						1	
	12:00	0,060						1	
	13:00	0,060						1	
	14:00	0,060						1	
	15:00	0,062						1	
	16:00	0,063						1	
	17:00	0,069						1	
	18:00	0,073						1	
	19:00	0,076						1	
	20:00	0,077						1	
	21:00	0,076						1	
	22:00	0,072						1	
	23:00	0,066						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,090	0,200	0,180	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,058						1	
	01:00	0,058						1	
	02:00	0,057						1	
	03:00	0,057						1	
	04:00	0,058						1	
	05:00	0,060						1	
	06:00	0,062						1	
	07:00	0,064						1	
	08:00	0,066						1	
	09:00	0,068						1	
	10:00	0,068						1	
	11:00	0,067						1	
	12:00	0,066						1	
	13:00	0,066						1	
	14:00	0,067						1	
	15:00	0,070						1	
	16:00	0,072						1	
	17:00	0,077						1	
	18:00	0,080						1	
	19:00	0,083						1	
	20:00	0,083						1	
	21:00	0,081						1	
	22:00	0,077						1	
	23:00	0,072						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης