

[illegible]

Τετάρτη, 1 Ιούλιος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,28	3,10	2,99	2,93	2,93	2,91	2,93	3,03	3,28	3,30	3,25	3,39	3,48	3,53	3,32	3,14	3,14	3,39	3,65	3,88	4,04	4,21	3,85	3,56	80,47	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,83	2,65	2,54	2,48	2,48	2,46	2,48	2,58	2,83	2,85	2,80	2,94	3,03	3,08	2,87	2,69	2,69	2,94	3,20	3,43	3,59	3,76	3,40	3,11	69,67	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 2 Ιούλιος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,25	3,06	2,95	2,91	2,90	2,89	2,89	2,99	3,21	3,25	3,24	3,36	3,42	3,45	3,31	3,19	3,20	3,41	3,69	3,90	4,06	4,24	3,89	3,59	80,25	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,80	2,61	2,50	2,46	2,45	2,44	2,44	2,54	2,76	2,80	2,79	2,91	2,97	3,00	2,86	2,74	2,75	2,96	3,24	3,45	3,61	3,79	3,44	3,14	69,45	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 3 Ιούλιος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,34	3,15	3,04	3,00	2,97	2,89	2,90	2,97	3,27	3,40	3,41	3,50	3,56	3,61	3,53	3,39	3,41	3,62	3,90	4,11	4,22	4,41	4,09	3,79	83,50	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,89	2,70	2,59	2,55	2,52	2,44	2,45	2,52	2,82	2,95	2,96	3,05	3,11	3,16	3,08	2,94	2,96	3,17	3,45	3,66	3,77	3,96	3,64	3,34	72,70	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

Κυριακή, 5 Ιούλιος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,53	3,31	3,21	3,14	3,10	3,08	3,05	3,16	3,30	3,36	3,44	3,57	3,67	3,61	3,50	3,40	3,49	3,65	3,93	4,12	4,28	4,41	4,13	3,85	85,27	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,08	2,86	2,76	2,69	2,65	2,63	2,60	2,71	2,85	2,91	2,99	3,12	3,22	3,16	3,05	2,95	3,04	3,20	3,48	3,67	3,83	3,96	3,68	3,40	74,47	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 6 Ιούλιος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,45	3,26	3,15	3,10	3,06	2,90	2,94	2,97	3,39	3,59	3,59	3,65	3,75	3,82	3,76	3,53	3,54	3,78	4,06	4,29	4,34	4,52	4,24	3,95	86,64	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,00	2,81	2,70	2,65	2,61	2,45	2,49	2,52	2,94	3,14	3,14	3,20	3,30	3,37	3,31	3,08	3,09	3,33	3,61	3,84	3,89	4,07	3,79	3,50	75,84	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 10 Ιούλιος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,00	3,73	3,60	3,54	3,48	3,45	3,43	3,65	3,99	4,01	4,07	4,27	4,37	4,30	4,37	4,21	4,24	4,38	4,67	4,88	5,12	5,17	4,85	4,52	100,28	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,55	3,28	3,15	3,09	3,03	3,00	2,98	3,20	3,54	3,56	3,62	3,82	3,92	3,85	3,92	3,76	3,79	3,93	4,22	4,43	4,67	4,72	4,40	4,07	89,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 11 Ιούλιος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,98	3,76	3,66	3,56	3,49	3,45	3,35	3,46	3,67	3,79	3,91	4,04	4,26	4,23	4,08	3,92	3,97	4,20	4,42	4,61	4,81	5,02	4,71	4,36	96,72	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,53	3,31	3,21	3,11	3,04	3,00	2,90	3,01	3,22	3,34	3,46	3,59	3,81	3,78	3,63	3,47	3,52	3,75	3,97	4,16	4,36	4,57	4,26	3,91	85,92	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 12 Ιούλιος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,06	3,81	3,65	3,54	3,48	3,44	3,40	3,50	3,65	3,67	3,72	3,82	3,88	3,89	3,71	3,60	3,70	3,90	4,16	4,34	4,57	4,73	4,46	4,23	92,91	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,61	3,36	3,20	3,09	3,03	2,99	2,95	3,05	3,20	3,22	3,27	3,37	3,43	3,44	3,26	3,15	3,25	3,45	3,71	3,89	4,12	4,28	4,01	3,78	82,11	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 13 Ιούλιος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,96	3,71	3,55	3,47	3,43	3,42	3,35	3,53	3,84	3,96	4,00	4,11	4,22	4,31	4,16	4,09	4,04	4,26	4,47	4,69	4,94	5,06	4,62	4,38	97,58	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,51	3,26	3,10	3,02	2,98	2,97	2,90	3,08	3,39	3,51	3,55	3,66	3,77	3,86	3,71	3,64	3,59	3,81	4,02	4,24	4,49	4,61	4,17	3,93	86,78	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 17 Ιούλιος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,75	3,54	3,44	3,37	3,31	3,34	3,36	3,67	3,79	3,86	3,88	3,86	3,99	4,01	3,86	3,65	3,62	3,84	4,17	4,53	4,80	4,81	4,46	4,04	92,95	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,30	3,09	2,99	2,92	2,86	2,89	2,91	3,22	3,34	3,41	3,43	3,41	3,54	3,56	3,41	3,20	3,17	3,39	3,72	4,08	4,35	4,36	4,01	3,59	82,15	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 18 Ιούλιος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																						Αιολικό δυναμικό: Υψηλό			
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,73	3,51	3,42	3,37	3,34	3,35	3,30	3,48	3,80	3,87	3,95	4,01	4,15	4,15	3,90	3,78	3,84	4,02	4,26	4,49	4,77	4,88	4,55	4,14	94,05	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,28	3,06	2,97	2,92	2,89	2,90	2,85	3,03	3,35	3,42	3,50	3,56	3,70	3,70	3,45	3,33	3,39	3,57	3,81	4,04	4,32	4,43	4,10	3,69	83,25	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,70	3,49	3,35	3,31	3,30	3,31	3,26	3,48	3,75	3,80	3,84	3,87	3,98	3,97	3,86	3,66	3,76	4,00	4,25	4,49	4,78	4,85	4,43	4,10	92,60	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,25	3,04	2,90	2,86	2,85	2,86	2,81	3,03	3,30	3,35	3,39	3,42	3,53	3,52	3,41	3,21	3,31	3,55	3,80	4,04	4,33	4,40	3,98	3,65	81,80	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

Τετάρτη, 22 Ιούλιος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,90	3,65	3,52	3,47	3,42	3,41	3,44	3,73	4,01	4,16	4,20	4,32	4,41	4,42	4,26	4,06	4,09	4,34	4,85	5,15	5,38	5,40	5,01	4,60	101,20	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,45	3,20	3,07	3,02	2,97	2,96	2,99	3,28	3,56	3,71	3,75	3,87	3,96	3,97	3,81	3,61	3,64	3,89	4,40	4,70	4,93	4,95	4,56	4,15	90,40	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 23 Ιούλιος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,07	3,84	3,70	3,64	3,57	3,55	3,59	3,91	4,14	4,30	4,36	4,50	4,50	4,62	4,50	4,29	4,33	4,60	5,03	5,31	5,58	5,60	5,23	4,67	105,45	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,62	3,39	3,25	3,19	3,12	3,10	3,14	3,46	3,69	3,85	3,91	4,05	4,05	4,17	4,05	3,84	3,88	4,15	4,58	4,86	5,13	5,15	4,78	4,22	94,65	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 24 Ιούλιος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,11	3,88	3,73	3,68	3,60	3,58	3,63	3,91	4,14	4,30	4,36	4,50	4,50	4,62	4,50	4,29	4,33	4,56	4,98	5,26	5,52	5,55	5,18	4,72	105,45	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,66	3,43	3,28	3,23	3,15	3,13	3,18	3,46	3,69	3,85	3,91	4,05	4,05	4,17	4,05	3,84	3,88	4,11	4,53	4,81	5,07	5,10	4,73	4,27	94,65	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 25 Ιούλιος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,02	3,79	3,66	3,59	3,55	3,52	3,51	3,76	4,05	4,19	4,23	4,35	4,41	4,43	4,27	4,07	4,09	4,31	4,64	4,97	5,31	5,31	4,87	4,46	101,36	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,57	3,34	3,21	3,14	3,10	3,07	3,06	3,31	3,60	3,74	3,78	3,90	3,96	3,98	3,82	3,62	3,64	3,86	4,19	4,52	4,86	4,86	4,42	4,01	90,56	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

Δευτέρα, 27 Ιούλιος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,19	3,97	3,83	3,77	3,70	3,66	3,67	3,93	4,18	4,34	4,39	4,53	4,51	4,63	4,51	4,30	4,33	4,52	4,86	5,17	5,55	5,56	5,14	4,66	105,90	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,74	3,52	3,38	3,32	3,25	3,21	3,22	3,48	3,73	3,89	3,94	4,08	4,06	4,18	4,06	3,85	3,88	4,07	4,41	4,72	5,10	5,11	4,69	4,21	95,10	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 30 Ιούλιος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,75	4,35	4,19	4,11	4,04	4,02	3,99	4,33	4,67	4,68	4,76	4,89	5,10	5,17	5,10	4,89	4,83	5,08	5,47	5,67	5,94	5,92	5,55	5,16	116,66	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,30	3,90	3,74	3,66	3,59	3,57	3,54	3,88	4,22	4,23	4,31	4,44	4,65	4,72	4,65	4,44	4,38	4,63	5,02	5,22	5,49	5,47	5,10	4,71	105,86	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 31 Ιούλιος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,75	4,45	4,24	4,17	4,08	4,03	4,06	4,40	4,75	4,90	4,98	5,17	5,36	5,35	5,21	4,95	4,98	5,22	5,41	5,77	6,14	6,22	5,72	5,24	119,56	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,30	4,00	3,79	3,72	3,63	3,58	3,61	3,95	4,30	4,45	4,53	4,72	4,91	4,90	4,76	4,50	4,53	4,77	4,96	5,32	5,69	5,77	5,27	4,79	108,76	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 1 Αύγουστος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,90	4,63	4,45	4,33	4,25	4,23	4,24	4,58	4,86	5,08	5,27	5,42	5,60	5,62	5,47	5,15	5,17	5,38	5,67	6,02	6,32	6,29	5,86	5,40	124,18	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,45	4,18	4,00	3,88	3,80	3,78	3,79	4,13	4,41	4,63	4,82	4,97	5,15	5,17	5,02	4,70	4,72	4,93	5,22	5,57	5,87	5,84	5,41	4,95	113,38	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 2 Αύγουστος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,83	4,56	4,35	4,25	4,14	4,12	4,09	4,39	4,66	4,93	5,15	5,29	5,45	5,51	5,31	5,08	5,09	5,32	5,59	5,89	6,15	6,09	5,65	5,28	121,18	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,38	4,11	3,90	3,80	3,69	3,67	3,64	3,94	4,21	4,48	4,70	4,84	5,00	5,06	4,86	4,63	4,64	4,87	5,14	5,44	5,70	5,64	5,20	4,83	110,38	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 5 Αύγουστος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,26	4,81	4,64	4,51	4,40	4,39	4,45	4,80	5,23	5,38	5,41	5,52	5,63	5,58	5,58	5,29	5,30	5,53	5,90	6,23	6,62	6,54	6,00	5,60	128,58	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,81	4,36	4,19	4,06	3,95	3,94	4,00	4,35	4,78	4,93	4,96	5,07	5,18	5,13	5,13	4,84	4,85	5,08	5,45	5,78	6,17	6,09	5,55	5,15	117,78	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 6 Αύγουστος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,17	4,78	4,58	4,47	4,41	4,38	4,38	4,75	4,99	5,15	5,27	5,32	5,45	5,56	5,38	5,11	5,09	5,35	5,74	6,10	6,53	6,46	5,92	5,34	125,67	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,72	4,33	4,13	4,02	3,96	3,93	3,93	4,30	4,54	4,70	4,82	4,87	5,00	5,11	4,93	4,66	4,64	4,90	5,29	5,65	6,08	6,01	5,47	4,89	114,87	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 7 Αύγουστος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,93	4,55	4,38	4,17	4,10	4,10	4,24	4,61	5,02	5,23	5,31	5,32	5,39	5,56	5,50	5,27	5,25	5,48	5,84	6,18	6,62	6,57	6,11	5,59	125,30	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,48	4,10	3,93	3,72	3,65	3,65	3,79	4,16	4,57	4,78	4,86	4,87	4,94	5,11	5,05	4,82	4,80	5,03	5,39	5,73	6,17	6,12	5,66	5,14	114,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 8 Αύγουστος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,12	4,76	4,60	4,46	4,37	4,32	4,36	4,78	5,11	5,33	5,43	5,58	5,72	5,88	5,73	5,56	5,53	5,88	6,29	6,59	6,94	6,92	6,54	6,06	131,88	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,67	4,31	4,15	4,01	3,92	3,87	3,91	4,33	4,66	4,88	4,98	5,13	5,27	5,43	5,28	5,11	5,08	5,43	5,84	6,14	6,49	6,47	6,09	5,61	121,08	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 9 Αύγουστος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,38	4,97	4,82	4,66	4,55	4,50	4,51	4,87	5,26	5,51	5,59	5,67	5,85	5,97	5,88	5,68	5,57	5,79	6,20	6,49	6,83	6,82	6,41	5,96	133,75	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,93	4,52	4,37	4,21	4,10	4,05	4,06	4,42	4,81	5,06	5,14	5,22	5,40	5,52	5,43	5,23	5,12	5,34	5,75	6,04	6,38	6,37	5,96	5,51	122,95	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 10 Αύγουστος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,29	4,86	4,70	4,56	4,46	4,43	4,47	4,92	5,35	5,58	5,64	5,74	5,89	5,94	5,91	5,65	5,61	5,85	6,26	6,60	6,96	6,87	6,39	5,94	133,85	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,84	4,41	4,25	4,11	4,01	3,98	4,02	4,47	4,90	5,13	5,19	5,29	5,44	5,49	5,46	5,20	5,16	5,40	5,81	6,15	6,51	6,42	5,94	5,49	123,05	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 11 Αύγουστος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,23	4,81	4,66	4,51	4,44	4,38	4,41	4,94	5,37	5,66	5,76	5,84	6,03	6,19	6,13	5,91	5,81	6,05	6,50	6,85	7,16	7,07	6,65	6,16	136,50	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,78	4,36	4,21	4,06	3,99	3,93	3,96	4,49	4,92	5,21	5,31	5,39	5,58	5,74	5,68	5,46	5,36	5,60	6,05	6,40	6,71	6,62	6,20	5,71	125,70	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 12 Αύγουστος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,30	4,94	4,77	4,61	4,50	4,54	4,62	5,07	5,45	5,74	5,85	5,88	5,92	6,00	5,75	5,53	5,46	5,66	6,12	6,56	7,10	6,89	6,34	5,84	134,46	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,34	0,24	0,28	0,36	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,21	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,85	4,49	4,32	4,26	4,26	4,26	4,26	4,62	5,00	5,29	5,40	5,43	5,47	5,55	5,30	5,08	5,01	5,21	5,67	6,11	6,65	6,44	5,89	5,39	124,24	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 13 Αύγουστος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,37	4,97	4,71	4,57	4,49	4,51	4,69	4,91	5,35	5,58	5,61	5,69	5,75	5,73	5,66	5,50	5,37	5,55	5,99	6,34	6,89	6,87	6,35	5,88	132,33	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,31	0,23	0,25	0,43	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,22	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,92	4,52	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,46	4,90	5,13	5,16	5,24	5,30	5,28	5,21	5,05	4,92	5,10	5,54	5,89	6,44	6,42	5,90	5,43	122,11	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 14 Αύγουστος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,38	4,93	4,69	4,57	4,49	4,47	4,63	4,89	5,29	5,50	5,46	5,50	5,58	5,70	5,53	5,35	5,45	5,67	6,12	6,47	7,06	6,85	6,38	5,89	131,84	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,43	0,30	0,22	0,21	0,37	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,08	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,93	4,48	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,44	4,84	5,05	5,01	5,05	5,13	5,25	5,08	4,90	5,00	5,22	5,67	6,02	6,61	6,40	5,93	5,44	121,75	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 15 Αύγουστος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,47	5,10	4,93	4,74	4,55	4,54	4,58	4,93	5,36	5,53	5,54	5,55	5,60	5,70	5,50	5,40	5,31	5,60	6,08	6,34	6,88	6,71	6,25	5,84	132,03	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,29	0,28	0,31	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,34	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,02	4,65	4,48	4,29	4,26	4,26	4,26	4,48	4,91	5,08	5,09	5,10	5,15	5,25	5,05	4,95	4,86	5,15	5,63	5,89	6,43	6,26	5,80	5,39	121,69	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 16 Αύγουστος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,43	5,05	4,80	4,60	4,44	4,45	4,57	4,83	5,15	5,39	5,26	5,29	5,42	5,58	5,41	5,19	5,17	5,47	5,81	6,11	6,58	6,49	5,96	5,59	128,03	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,34	0,18	0,19	0,31	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,02	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,98	4,60	4,35	4,26	4,26	4,26	4,26	4,38	4,70	4,94	4,81	4,84	4,97	5,13	4,96	4,74	4,72	5,02	5,36	5,66	6,13	6,04	5,51	5,14	118,01	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 17 Αύγουστος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,20	4,84	4,67	4,51	4,41	4,45	4,53	4,97	5,34	5,63	5,74	5,77	5,81	5,88	5,64	5,42	5,36	5,55	6,00	6,43	6,96	6,76	6,22	5,73	131,80	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,41	0,25	0,15	0,19	0,27	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	9,82	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,75	4,39	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,52	4,89	5,18	5,29	5,32	5,36	5,43	5,19	4,97	4,91	5,10	5,55	5,98	6,51	6,31	5,77	5,28	121,98	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 27 Αύγουστος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,20	4,84	4,64	4,46	4,36	4,40	4,51	4,69	5,08	5,31	5,30	5,52	5,76	5,90	5,76	5,53	5,44	5,68	5,95	6,35	6,83	6,51	6,05	5,64	129,69	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,38	0,20	0,10	0,14	0,25	0,42	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	9,59	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,75	4,39	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,63	4,86	4,85	5,07	5,31	5,45	5,31	5,08	4,99	5,23	5,50	5,90	6,38	6,06	5,60	5,19	120,10	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 28 Αύγουστος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,25	4,87	4,64	4,53	4,41	4,43	4,53	4,77	5,16	5,40	5,31	5,33	5,50	5,60	5,39	5,16	5,16	5,31	5,71	6,10	6,58	6,35	5,84	5,36	126,69	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,38	0,27	0,14	0,17	0,27	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	9,78	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,80	4,42	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,32	4,71	4,95	4,86	4,88	5,05	5,15	4,94	4,71	4,71	4,86	5,26	5,65	6,13	5,90	5,39	4,91	116,91	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 29 Αύγουστος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,00	4,64	4,57	4,48	4,36	4,33	4,47	4,56	4,94	5,19	5,15	5,19	5,36	5,38	5,19	5,13	5,15	5,39	5,56	5,89	6,37	6,06	5,66	5,29	123,30	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,37	0,31	0,22	0,10	0,07	0,21	0,29	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	9,23	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,55	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,49	4,74	4,70	4,74	4,91	4,93	4,74	4,68	4,70	4,94	5,11	5,44	5,92	5,61	5,21	4,84	114,07	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 30 Αύγουστος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,08	4,78	4,61	4,49	4,36	4,30	4,33	4,59	4,86	5,04	5,01	5,06	5,18	5,26	5,04	4,85	4,94	5,19	5,39	5,71	6,22	6,02	5,66	5,24	121,20	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,35	0,23	0,10	0,04	0,07	0,33	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	9,22	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,63	4,33	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,41	4,59	4,56	4,61	4,73	4,81	4,59	4,40	4,49	4,74	4,94	5,26	5,77	5,57	5,21	4,79	111,99	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 31 Αύγουστος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,98	4,78	4,56	4,40	4,32	4,30	4,38	4,70	4,95	5,09	5,14	5,26	5,37	5,59	5,52	5,25	5,17	5,39	5,65	5,96	6,43	6,15	5,68	5,32	124,35	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,53	4,33	4,11	3,95	3,87	3,85	3,93	4,25	4,50	4,64	4,69	4,81	4,92	5,14	5,07	4,80	4,72	4,94	5,20	5,51	5,98	5,70	5,23	4,87	113,55	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 1 Σεπτέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,92	4,65	4,37	4,29	4,24	4,24	4,32	4,57	4,89	5,15	5,16	5,30	5,44	5,45	5,30	5,08	5,04	5,28	5,56	5,96	6,37	6,14	5,67	5,20	122,59	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,47	4,20	3,92	3,84	3,79	3,79	3,87	4,12	4,44	4,70	4,71	4,85	4,99	5,00	4,85	4,63	4,59	4,83	5,11	5,51	5,92	5,69	5,22	4,75	111,79	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 2 Σεπτέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,05	4,71	4,47	4,35	4,25	4,25	4,38	4,57	4,76	5,09	5,02	5,05	5,14	5,23	5,14	5,08	5,05	5,19	5,60	5,97	6,33	5,95	5,57	5,25	121,46	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,21	0,09	0,00	0,00	0,12	0,31	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	8,83	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,60	4,26	4,26	4,26	4,25	4,25	4,26	4,26	4,31	4,64	4,57	4,60	4,69	4,78	4,69	4,63	4,60	4,74	5,15	5,52	5,88	5,50	5,12	4,80	112,62	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 3 Σεπτέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,99	4,67	4,47	4,36	4,28	4,30	4,43	4,71	5,14	5,32	5,30	5,29	5,45	5,69	5,51	5,30	5,27	5,54	5,79	6,10	6,49	6,33	5,95	5,51	126,19	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,41	0,21	0,10	0,02	0,04	0,17	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	9,05	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,54	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,69	4,87	4,85	4,84	5,00	5,24	5,06	4,85	4,82	5,09	5,34	5,65	6,04	5,88	5,50	5,06	117,14	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 4 Σεπτέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,07	4,75	4,52	4,40	4,28	4,27	4,32	4,48	4,88	5,19	5,23	5,20	5,32	5,45	5,40	5,28	5,27	5,56	5,88	6,26	6,61	6,31	5,90	5,49	125,33	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,26	0,14	0,02	0,01	0,06	0,22	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	8,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,62	4,30	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,43	4,74	4,78	4,75	4,87	5,00	4,95	4,83	4,82	5,11	5,43	5,81	6,16	5,86	5,45	5,04	116,53	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 5 Σεπτέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,70	4,52	4,29	4,15	4,05	4,06	4,19	4,37	4,66	4,94	4,99	5,04	5,11	5,23	5,13	4,96	4,99	5,23	5,60	6,01	6,54	6,21	5,86	5,40	120,24	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,44	0,26	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,39	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	7,99	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,26	4,26	4,26	4,15	4,05	4,06	4,19	4,26	4,26	4,49	4,54	4,59	4,66	4,78	4,68	4,51	4,54	4,78	5,15	5,56	6,09	5,76	5,41	4,95	112,26	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 6 Σεπτέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,98	4,64	4,45	4,29	4,14	4,22	4,30	4,41	4,62	4,80	4,82	5,00	5,15	5,11	5,00	4,95	5,02	5,36	5,54	5,78	6,22	6,06	5,78	5,43	120,06	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,38	0,19	0,03	0,00	0,00	0,03	0,15	0,36	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	8,34	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,53	4,26	4,26	4,26	4,14	4,22	4,26	4,26	4,26	4,35	4,37	4,55	4,70	4,66	4,55	4,50	4,57	4,91	5,09	5,33	5,77	5,61	5,33	4,98	111,72	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 7 Σεπτέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,15	4,80	4,56	4,44	4,34	4,34	4,47	4,66	4,86	5,19	5,12	5,15	5,25	5,33	5,25	5,18	5,15	5,29	5,71	6,09	6,46	6,07	5,68	5,35	123,91	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,30	0,18	0,08	0,08	0,21	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	9,35	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,70	4,35	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,41	4,74	4,67	4,70	4,80	4,88	4,80	4,73	4,70	4,84	5,26	5,64	6,01	5,62	5,23	4,90	114,56	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

Τετάρτη, 9 Σεπτέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,52	4,24	4,09	4,00	3,91	3,90	4,05	4,33	4,61	4,77	4,84	4,88	4,96	5,09	4,88	4,79	4,70	5,01	5,34	5,61	5,87	5,63	5,29	4,90	114,21	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,79	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,07	3,79	3,64	3,55	3,46	3,45	3,60	3,88	4,16	4,32	4,39	4,43	4,51	4,64	4,43	4,34	4,26	4,56	4,89	5,16	5,42	5,18	4,84	4,45	103,42	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 13 Σεπτέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,40	4,13	3,98	3,90	3,79	3,79	3,91	4,04	4,17	4,23	4,27	4,40	4,37	4,38	4,24	4,09	4,21	4,49	4,83	5,25	5,58	5,33	5,01	4,76	105,56	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,95	3,68	3,53	3,45	3,34	3,34	3,46	3,59	3,72	3,78	3,82	3,95	3,92	3,93	3,79	3,64	3,76	4,04	4,38	4,80	5,13	4,88	4,56	4,31	94,76	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 16 Σεπτέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,24	3,99	3,86	3,79	3,73	3,80	4,03	4,32	4,59	4,65	4,72	4,65	4,81	4,92	4,84	4,26	4,22	4,44	4,84	5,30	5,51	5,22	4,87	4,49	108,11	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,79	3,54	3,41	3,34	3,28	3,35	3,58	3,87	4,14	4,20	4,27	4,20	4,36	4,47	4,39	3,81	3,77	3,99	4,39	4,85	5,06	4,77	4,42	4,04	97,31	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 20 Σεπτέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,22	3,94	3,80	3,70	3,65	3,64	3,76	3,87	4,09	4,04	3,99	4,12	4,18	4,14	4,09	4,01	4,00	4,31	4,66	5,07	5,18	4,95	4,71	4,38	100,51	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,77	3,49	3,35	3,25	3,20	3,19	3,31	3,42	3,64	3,59	3,54	3,67	3,73	3,69	3,64	3,56	3,55	3,86	4,21	4,62	4,73	4,50	4,26	3,93	89,71	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 21 Σεπτέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,16	3,91	3,78	3,72	3,66	3,72	3,95	4,23	4,50	4,56	4,62	4,55	4,72	4,82	4,75	4,18	4,14	4,35	4,75	5,20	5,40	5,11	4,78	4,41	105,96	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,71	3,46	3,33	3,27	3,21	3,27	3,50	3,78	4,05	4,11	4,17	4,10	4,27	4,37	4,30	3,73	3,69	3,90	4,30	4,75	4,95	4,66	4,33	3,96	95,16	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

Τετάρτη, 23 Σεπτέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,76	3,58	3,44	3,40	3,37	3,39	3,61	3,84	4,14	4,24	4,11	4,13	4,20	4,13	4,07	3,99	4,00	4,20	4,52	4,99	5,11	4,69	4,31	4,01	97,20	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,31	3,13	2,99	2,95	2,92	2,94	3,16	3,39	3,69	3,79	3,66	3,68	3,75	3,68	3,62	3,54	3,55	3,75	4,07	4,54	4,66	4,24	3,86	3,56	86,40	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 24 Σεπτέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,67	3,49	3,39	3,39	3,37	3,40	3,58	3,82	4,02	4,06	4,12	4,03	4,16	3,89	3,77	3,59	3,93	4,09	4,41	4,96	4,99	4,61	4,13	3,86	94,73	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,22	3,04	2,94	2,94	2,92	2,95	3,13	3,37	3,57	3,61	3,67	3,58	3,71	3,44	3,32	3,14	3,48	3,64	3,96	4,51	4,54	4,16	3,68	3,41	83,93	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 25 Σεπτέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,50	3,28	3,18	3,15	3,15	3,22	3,40	3,66	3,87	3,95	3,87	3,99	4,07	4,14	4,01	3,64	3,63	3,96	4,30	4,87	4,83	4,53	4,12	3,87	92,21	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,05	2,83	2,73	2,70	2,70	2,77	2,95	3,21	3,42	3,50	3,42	3,54	3,62	3,69	3,56	3,19	3,18	3,51	3,85	4,42	4,38	4,08	3,67	3,42	81,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 26 Σεπτέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,51	3,31	3,21	3,18	3,14	3,15	3,36	3,59	3,86	3,93	3,89	3,92	3,97	4,05	4,01	3,81	3,92	4,17	4,50	4,95	4,91	4,59	4,25	3,97	93,15	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,06	2,86	2,76	2,73	2,69	2,70	2,91	3,14	3,41	3,48	3,44	3,47	3,52	3,60	3,56	3,36	3,47	3,72	4,05	4,50	4,46	4,14	3,80	3,52	82,35	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 30 Σεπτέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,51	3,28	3,20	3,19	3,16	3,19	3,41	3,58	3,87	3,82	3,84	3,68	4,03	4,16	4,12	3,86	3,89	4,10	4,44	4,90	4,93	4,60	4,20	3,92	92,88	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,06	2,83	2,75	2,74	2,71	2,74	2,96	3,13	3,42	3,37	3,39	3,23	3,58	3,71	3,67	3,41	3,44	3,65	3,99	4,45	4,48	4,15	3,75	3,47	82,08	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

Παρασκευή, 2 Οκτώβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,54	3,37	3,30	3,24	3,20	3,23	3,45	3,62	3,84	3,96	3,95	3,87	3,90	3,88	3,78	3,46	3,49	3,71	4,05	4,61	4,53	4,24	3,86	3,59	89,67	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,09	2,92	2,85	2,79	2,75	2,78	3,00	3,17	3,39	3,51	3,50	3,42	3,45	3,43	3,33	3,01	3,04	3,26	3,60	4,16	4,08	3,79	3,41	3,14	78,87	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 7 Οκτώβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,38	3,14	3,04	3,02	3,01	3,03	3,23	3,33	3,52	3,55	3,50	3,59	3,73	3,77	3,64	3,54	3,64	3,84	4,14	4,73	4,57	4,18	3,88	3,63	86,63	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,93	2,69	2,59	2,57	2,56	2,58	2,78	2,88	3,07	3,10	3,05	3,14	3,28	3,32	3,19	3,09	3,19	3,39	3,69	4,28	4,12	3,73	3,43	3,18	75,83	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 8 Οκτώβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,30	3,14	3,04	2,99	2,96	3,01	3,18	3,31	3,52	3,75	3,76	3,94	4,07	4,03	3,88	3,56	3,52	3,77	4,12	4,56	4,40	4,10	3,77	3,51	87,21	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,85	2,69	2,59	2,54	2,51	2,56	2,73	2,86	3,07	3,30	3,31	3,49	3,62	3,58	3,43	3,11	3,07	3,32	3,67	4,11	3,95	3,65	3,32	3,06	76,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 9 Οκτώβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,28	3,11	3,02	3,01	2,99	3,11	3,29	3,39	3,54	3,47	3,62	3,79	3,90	3,72	3,61	3,45	3,64	3,82	4,13	4,60	4,47	4,18	3,87	3,58	86,57	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,83	2,66	2,57	2,56	2,54	2,66	2,84	2,94	3,09	3,02	3,17	3,34	3,45	3,27	3,16	3,00	3,19	3,37	3,68	4,15	4,02	3,73	3,42	3,13	75,77	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 10 Οκτώβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,27	3,08	2,97	2,96	2,91	2,94	3,06	3,15	3,32	3,45	3,43	3,47	3,52	3,53	3,43	3,32	3,36	3,67	4,04	4,59	4,43	4,13	3,84	3,53	83,39	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,82	2,63	2,52	2,51	2,46	2,49	2,61	2,70	2,87	3,00	2,98	3,02	3,07	3,08	2,98	2,87	2,91	3,22	3,59	4,14	3,98	3,68	3,39	3,08	72,59	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

Δευτέρα, 12 Οκτώβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,25	3,08	2,99	2,98	2,96	3,08	3,26	3,36	3,50	3,43	3,59	3,75	3,86	3,68	3,58	3,41	3,60	3,78	4,09	4,55	4,42	4,14	3,83	3,54	85,69	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,80	2,63	2,54	2,53	2,51	2,63	2,81	2,91	3,05	2,98	3,14	3,30	3,41	3,23	3,13	2,96	3,15	3,33	3,64	4,10	3,97	3,69	3,38	3,09	74,89	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 13 Οκτώβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,20	3,05	2,94	2,90	2,87	2,92	3,09	3,21	3,38	3,41	3,42	3,58	3,70	3,67	3,53	3,45	3,42	3,66	3,99	4,42	4,27	3,98	3,66	3,41	83,11	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,75	2,60	2,49	2,45	2,42	2,47	2,64	2,76	2,93	2,96	2,97	3,13	3,25	3,22	3,08	3,00	2,97	3,21	3,54	3,97	3,82	3,53	3,21	2,96	72,31	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 16 Οκτώβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,95	2,75	2,73	2,69	2,67	2,73	2,93	3,12	3,22	3,31	3,22	3,22	3,27	3,28	3,11	2,97	2,96	3,16	3,64	4,10	3,95	3,74	3,42	3,17	76,31	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,50	2,30	2,28	2,24	2,22	2,28	2,48	2,67	2,77	2,86	2,77	2,77	2,82	2,83	2,66	2,52	2,51	2,71	3,19	3,65	3,50	3,29	2,97	2,72	65,51	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 17 Οκτώβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,03	2,87	2,81	2,78	2,72	2,77	2,89	2,98	3,11	3,03	3,05	3,18	3,19	3,16	3,11	3,00	3,02	3,22	3,60	4,15	3,92	3,69	3,44	3,20	75,94	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,58	2,42	2,36	2,33	2,27	2,32	2,44	2,53	2,66	2,58	2,60	2,73	2,74	2,71	2,66	2,55	2,57	2,77	3,15	3,70	3,47	3,24	2,99	2,75	65,14	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

Δευτέρα, 19 Οκτώβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,92	2,75	2,68	2,67	2,69	2,73	2,92	3,09	3,21	3,28	3,29	3,06	3,08	2,97	2,94	2,78	2,94	3,09	3,55	4,07	3,90	3,70	3,39	3,14	74,85	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,47	2,30	2,23	2,22	2,24	2,28	2,47	2,64	2,76	2,83	2,84	2,61	2,63	2,52	2,49	2,33	2,49	2,64	3,10	3,62	3,45	3,25	2,94	2,69	64,05	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

Τετάρτη, 21 Οκτώβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,09	2,94	2,86	2,81	2,78	2,90	3,02	3,06	3,25	3,42	3,49	3,56	3,54	3,65	3,48	3,23	3,25	3,44	3,80	4,28	4,14	3,77	3,41	3,19	80,39	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,64	2,49	2,41	2,36	2,33	2,45	2,57	2,61	2,80	2,97	3,04	3,11	3,09	3,20	3,03	2,78	2,80	2,99	3,35	3,83	3,69	3,32	2,96	2,74	69,59	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 22 Οκτώβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,93	2,78	2,71	2,70	2,66	2,74	2,95	3,13	2,86	2,83	3,02	3,24	3,46	3,59	3,53	3,47	3,15	3,21	3,77	4,14	4,00	3,66	3,30	3,04	76,86	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,48	2,33	2,26	2,25	2,21	2,29	2,50	2,68	2,41	2,38	2,57	2,79	3,01	3,14	3,08	3,02	2,70	2,76	3,32	3,69	3,55	3,21	2,85	2,59	66,06	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 23 Οκτώβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,81	2,69	2,61	2,59	2,57	2,66	2,90	3,15	3,33	3,21	3,49	3,72	3,63	3,52	3,12	2,98	3,00	3,31	3,78	4,05	3,99	3,68	3,32	2,99	77,06	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,79	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,36	2,24	2,16	2,14	2,13	2,21	2,45	2,70	2,88	2,76	3,04	3,27	3,18	3,07	2,67	2,53	2,55	2,86	3,33	3,60	3,54	3,23	2,87	2,54	66,27	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 24 Οκτώβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,82	2,67	2,57	2,54	2,55	2,58	2,71	2,84	3,11	3,17	3,21	3,23	3,38	3,31	3,12	3,11	3,26	3,39	3,68	4,02	3,81	3,63	3,39	3,12	75,23	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,44	0,41	0,42	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,72	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,37	2,22	2,13	2,13	2,13	2,13	2,26	2,39	2,66	2,72	2,76	2,78	2,93	2,86	2,67	2,66	2,81	2,94	3,23	3,57	3,36	3,18	2,94	2,67	64,51	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 25 Οκτώβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,96	2,78	2,68	2,59	2,60	2,62	2,71	2,78	2,86	2,84	2,87	2,94	3,00	3,00	2,84	2,87	2,91	3,15	3,63	3,93	3,80	3,52	3,26	3,07	72,21	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,51	2,33	2,23	2,14	2,15	2,17	2,26	2,33	2,41	2,39	2,42	2,49	2,55	2,55	2,39	2,42	2,46	2,70	3,18	3,48	3,35	3,07	2,81	2,62	61,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 26 Οκτώβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,94	2,80	2,72	2,67	2,65	2,76	2,87	2,97	3,15	3,32	3,39	3,45	3,43	3,54	3,37	3,07	3,09	3,27	3,61	4,07	3,94	3,59	3,25	3,03	76,94	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,49	2,35	2,27	2,22	2,20	2,31	2,42	2,52	2,70	2,87	2,94	3,00	2,98	3,09	2,92	2,62	2,64	2,82	3,16	3,62	3,49	3,14	2,80	2,58	66,14	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 29 Οκτώβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,66	2,49	2,41	2,40	2,37	2,46	2,64	2,81	2,88	3,22	3,09	2,92	3,01	3,49	3,42	3,20	3,09	3,23	3,69	4,02	3,78	3,49	3,20	2,91	72,90	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,35	0,28	0,27	0,24	0,33	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,03	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,21	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,19	2,36	2,43	2,77	2,64	2,47	2,56	3,04	2,97	2,75	2,64	2,78	3,24	3,57	3,33	3,04	2,75	2,46	62,87	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 12 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,63	2,50	2,42	2,41	2,42	2,53	2,66	2,77	2,70	2,58	2,51	2,49	2,59	2,62	2,61	2,76	3,10	3,60	3,91	3,84	3,64	3,41	3,16	2,87	68,74
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,37	0,29	0,28	0,29	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45	0,38	0,36	0,46	0,49	0,48	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,45	0,45	11,06
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,18	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,21	2,32	2,25	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,21	2,55	3,00	3,31	3,24	3,04	2,81	2,71	2,42	57,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως από 11/11/2020 τίθεται σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,59	2,43	2,35	2,30	2,35	2,39	2,61	2,74	2,71	2,66	2,61	2,71	2,96	2,91	2,89	2,97	3,13	3,64	3,86	3,69	3,54	3,24	2,99	2,73	68,99	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,30	0,21	0,17	0,21	0,26	0,45	0,45	0,45	0,45	0,48	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,45	0,45	11,09	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,16	2,29	2,26	2,21	2,13	2,16	2,41	2,36	2,34	2,42	2,58	3,04	3,26	3,09	2,94	2,64	2,54	2,28	57,90	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,66	2,52	2,42	2,41	2,45	2,52	2,53	2,62	2,83	2,63	2,57	2,55	2,72	2,84	2,86	2,85	3,03	3,58	3,84	3,68	3,50	3,24	3,00	2,74	68,61
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,39	0,29	0,28	0,32	0,39	0,40	0,45	0,45	0,45	0,44	0,42	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,13
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,21	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,17	2,38	2,18	2,13	2,13	2,27	2,39	2,41	2,40	2,58	3,13	3,39	3,23	3,05	2,79	2,55	2,29	58,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής. Το αιολικό πάρκο αναμένεται να λειτουργήσει εντός των επόμενων ημερών.

Κυριακή, 15 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,62	2,52	2,42	2,41	2,43	2,49	2,59	2,59	2,65	2,64	2,70	2,69	2,74	2,74	2,62	2,67	2,96	3,59	3,75	3,56	3,37	3,22	3,00	2,74	67,71
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,39	0,29	0,28	0,30	0,35	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,16
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,17	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,14	2,14	2,20	2,19	2,25	2,24	2,29	2,29	2,17	2,22	2,51	3,14	3,30	3,11	2,92	2,77	2,55	2,29	57,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής. Το αιολικό πάρκο αναμένεται να λειτουργήσει εντός των επόμενων ημερών.

Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,59	2,48	2,41	2,40	2,43	2,52	2,59	2,72	2,85	2,79	3,05	3,18	3,26	3,17	3,10	3,04	3,18	3,51	3,87	3,73	3,57	3,37	3,09	2,82	71,72
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,35	0,28	0,27	0,29	0,39	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,13
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,14	2,27	2,40	2,34	2,60	2,73	2,81	2,72	2,65	2,59	2,73	3,06	3,42	3,28	3,12	2,92	2,64	2,37	61,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής. Το αιολικό πάρκο αναμένεται να λειτουργήσει εντός των επόμενων ημερών.

Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,72	2,58	2,46	2,43	2,46	2,53	2,75	3,05	3,29	3,35	3,41	3,40	3,46	3,52	3,26	3,25	3,52	3,88	3,98	3,93	3,73	3,42	3,07	2,87	76,32
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,33	0,30	0,33	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,36
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,27	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,30	2,60	2,84	2,90	2,96	2,95	3,01	3,07	2,81	2,80	3,07	3,43	3,53	3,48	3,28	2,97	2,62	2,42	65,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής. Το αιολικό πάρκο αναμένεται να λειτουργήσει εντός των επόμενων ημερών.

Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: μέγριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,68	2,50	2,47	2,45	2,47	2,51	2,80	2,87	2,66	2,55	2,57	2,57	2,66	2,85	2,92	3,03	3,39	4,03	4,21	4,08	3,92	3,60	3,25	2,92	71,96
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,37	0,33	0,32	0,34	0,38	0,45	0,45	0,45	0,42	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,24
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,23	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,35	2,42	2,21	2,13	2,13	2,13	2,21	2,40	2,47	2,58	2,94	3,58	3,76	3,63	3,47	3,15	2,80	2,47	61,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής. Το αιολικό πάρκο αναμένεται να λειτουργήσει εντός των επόμενων ημερών.

Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: μέγριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,69	2,56	2,49	2,45	2,50	2,60	2,74	2,83	2,74	2,72	2,66	2,74	2,83	2,70	2,83	2,92	3,49	4,10	4,38	4,25	3,91	3,64	3,36	3,04	73,16
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,56	0,43	0,36	0,32	0,37	0,47	0,60	0,60	0,60	0,58	0,53	0,60	0,60	0,57	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	13,19
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,14	2,23	2,14	2,13	2,13	2,14	2,23	2,13	2,23	2,32	2,89	3,50	3,78	3,65	3,31	3,04	2,76	2,44	59,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής. Το αιολικό πάρκο αναμένεται να λειτουργήσει εντός των επόμενων ημερών.

Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,72	2,59	2,52	2,47	2,53	2,62	2,77	2,85	2,76	2,74	2,73	2,76	2,75	2,73	2,86	2,95	3,53	4,14	4,42	4,29	3,94	3,67	3,39	3,07	73,82
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,58	0,45	0,39	0,34	0,40	0,49	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	13,46
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,17	2,25	2,16	2,14	2,13	2,16	2,15	2,13	2,26	2,35	2,93	3,54	3,82	3,69	3,34	3,07	2,79	2,47	60,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής. Το αιολικό πάρκο αναμένεται να λειτουργήσει εντός των επόμενων ημερών.

Σάββατο, 21 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,73	2,65	2,57	2,55	2,55	2,66	2,83	2,83	2,54	2,51	2,38	2,69	2,90	3,26	3,11	3,17	3,66	4,16	4,30	4,17	3,91	3,60	3,28	3,00	74,00
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,60	0,52	0,44	0,42	0,42	0,53	0,60	0,60	0,41	0,38	0,25	0,56	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	12,91
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,23	2,23	2,13	2,13	2,13	2,13	2,30	2,66	2,51	2,57	3,06	3,56	3,70	3,57	3,31	3,00	2,68	2,40	61,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής. Το αιολικό πάρκο αναμένεται να λειτουργήσει εντός των επόμενων ημερών.

Κυριακή, 22 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,70	2,58	2,50	2,47	2,47	2,54	2,74	2,75	2,78	2,89	2,78	2,74	2,90	2,83	2,68	2,87	3,27	3,93	4,12	3,92	3,64	3,42	3,18	2,92	71,63
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,57	0,45	0,36	0,34	0,34	0,41	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	13,22
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,14	2,15	2,18	2,29	2,18	2,14	2,30	2,23	2,13	2,27	2,67	3,33	3,52	3,32	3,04	2,82	2,58	2,32	58,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής. Το αιολικό πάρκο αναμένεται να λειτουργήσει εντός των επόμενων ημερών.

Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,78	2,60	2,56	2,55	2,56	2,61	2,91	2,99	2,77	2,65	2,68	2,67	2,76	2,97	3,03	3,15	3,52	4,19	4,38	4,24	4,07	3,74	3,38	3,04	74,81
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,60	0,47	0,43	0,42	0,43	0,48	0,60	0,60	0,60	0,52	0,55	0,54	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	13,43
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,18	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,31	2,39	2,17	2,13	2,13	2,13	2,16	2,37	2,43	2,55	2,92	3,59	3,78	3,64	3,47	3,14	2,78	2,44	61,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής. Το αιολικό πάρκο αναμένεται να λειτουργήσει εντός των επόμενων ημερών.

Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,90	2,73	2,58	2,57	2,59	2,71	2,97	3,16	3,30	3,15	3,05	3,25	3,14	3,34	3,51	3,51	3,83	4,53	4,68	4,57	4,37	3,93	3,61	3,25	81,20
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,60	0,60	0,45	0,44	0,46	0,58	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	13,92
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,30	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,37	2,56	2,70	2,55	2,45	2,65	2,54	2,74	2,91	2,91	3,23	3,93	4,08	3,97	3,77	3,33	3,01	2,65	67,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,07	2,84	2,70	2,63	2,64	2,78	3,03	3,05	2,97	2,77	2,65	2,67	2,75	2,93	2,95	3,28	3,72	4,43	4,65	4,55	4,34	4,02	3,73	3,39	78,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,63	0,63	0,57	0,49	0,51	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,52	0,54	0,62	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	14,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,44	2,21	2,13	2,13	2,13	2,15	2,40	2,42	2,34	2,14	2,13	2,13	2,13	2,30	2,32	2,65	3,09	3,80	4,02	3,92	3,71	3,39	3,10	2,76	63,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,98	2,76	2,63	2,58	2,58	2,71	2,98	2,98	2,99	2,84	2,70	2,77	2,76	3,21	3,15	3,22	3,73	4,35	4,63	4,56	4,40	4,08	3,70	3,28	78,58	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,63	0,63	0,50	0,45	0,45	0,58	0,63	0,63	0,63	0,63	0,57	0,63	0,62	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	14,51	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,35	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,35	2,35	2,36	2,21	2,13	2,14	2,13	2,58	2,52	2,59	3,10	3,72	4,00	3,93	3,77	3,45	3,07	2,65	64,07	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,99	2,84	2,70	2,65	2,65	2,78	3,03	3,22	3,20	3,21	2,98	3,03	3,08	3,16	3,21	3,54	3,95	4,67	4,85	4,80	4,50	4,13	3,81	3,48	82,48
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,63	0,63	0,57	0,52	0,52	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	14,85
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,36	2,21	2,13	2,13	2,13	2,15	2,40	2,59	2,57	2,58	2,35	2,40	2,45	2,53	2,58	2,91	3,32	4,04	4,22	4,17	3,87	3,50	3,18	2,85	67,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 28 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,10	2,90	2,77	2,75	2,75	2,83	3,05	3,09	2,97	2,92	2,93	2,90	2,89	3,04	3,30	3,66	3,95	4,45	4,62	4,53	4,32	3,98	3,65	3,40	80,73	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,63	0,63	0,63	0,62	0,61	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	15,09	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,47	2,27	2,14	2,13	2,13	2,20	2,42	2,46	2,34	2,29	2,30	2,27	2,26	2,41	2,67	3,03	3,32	3,82	3,99	3,90	3,69	3,35	3,02	2,77	65,64	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 29 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,05	2,83	2,65	2,59	2,60	2,69	2,98	3,03	3,03	3,39	3,55	3,36	3,72	3,48	3,38	3,31	3,79	4,42	4,49	4,42	4,33	4,03	3,64	3,29	82,07	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,63	0,63	0,51	0,46	0,47	0,56	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	14,61	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,42	2,20	2,13	2,13	2,13	2,13	2,35	2,40	2,40	2,76	2,92	2,73	3,09	2,85	2,75	2,68	3,16	3,79	3,86	3,79	3,70	3,40	3,01	2,66	67,46	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,10	2,86	2,73	2,65	2,67	2,80	3,06	3,14	3,36	3,35	3,23	3,25	3,33	3,32	3,34	3,38	3,72	4,43	4,65	4,55	4,34	4,02	3,73	3,39	82,42	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,63	0,63	0,60	0,52	0,54	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	14,89	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,47	2,23	2,13	2,13	2,13	2,17	2,43	2,51	2,73	2,72	2,60	2,62	2,70	2,69	2,71	2,75	3,09	3,80	4,02	3,92	3,71	3,39	3,10	2,76	67,53	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 1 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,05	2,83	2,70	2,64	2,64	2,78	3,05	3,05	3,07	2,91	2,77	2,84	2,82	3,29	3,23	3,30	3,82	4,46	4,75	4,68	4,51	4,18	3,80	3,36	80,56
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,60	2,38	2,25	2,19	2,19	2,33	2,60	2,60	2,52	2,36	2,17	2,24	2,22	2,69	2,63	2,70	3,22	3,81	4,10	4,03	3,86	3,53	3,35	2,91	67,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 2 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,99	2,84	2,70	2,65	2,65	2,78	3,03	3,22	3,20	3,21	2,98	3,03	3,08	3,16	3,21	3,54	3,95	4,67	4,85	4,80	4,50	4,13	3,81	3,48	82,48
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,54	2,39	2,25	2,20	2,20	2,33	2,58	2,77	2,65	2,66	2,38	2,43	2,48	2,56	2,61	2,94	3,35	4,02	4,20	4,15	3,85	3,48	3,36	3,03	69,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 3 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,01	2,82	2,73	2,67	2,65	2,74	2,96	3,10	3,20	3,12	3,09	3,51	3,62	3,74	3,44	3,69	4,20	4,93	5,14	5,02	4,87	4,50	4,16	3,75	86,66	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,05	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,56	2,37	2,28	2,22	2,20	2,29	2,51	2,65	2,65	2,57	2,49	2,91	3,02	3,14	2,84	3,09	3,60	4,28	4,49	4,37	4,22	3,85	3,71	3,30	73,61	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 4 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,06	2,85	2,72	2,65	2,67	2,74	3,01	3,05	2,95	2,95	2,99	3,07	3,33	3,72	3,84	3,93	4,15	4,76	5,04	4,92	4,62	4,20	3,86	3,51	84,61	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,05	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,61	2,40	2,27	2,20	2,22	2,29	2,56	2,60	2,40	2,40	2,39	2,47	2,73	3,12	3,24	3,33	3,55	4,11	4,39	4,27	3,97	3,55	3,41	3,06	71,56	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 5 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,25	2,99	2,84	2,75	2,76	2,84	3,06	3,22	3,17	2,95	2,87	2,94	2,92	2,98	3,14	3,37	3,85	4,56	4,86	4,75	4,51	4,28	3,97	3,60	82,41
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,80	2,54	2,39	2,30	2,31	2,39	2,61	2,77	2,62	2,40	2,27	2,34	2,32	2,38	2,54	2,77	3,25	3,91	4,21	4,10	3,86	3,63	3,52	3,15	69,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 6 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,22	2,96	2,81	2,72	2,73	2,81	3,03	3,18	3,14	2,92	2,84	2,91	2,89	2,95	3,11	3,30	3,77	4,47	4,77	4,65	4,42	4,19	3,89	3,53	81,21
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,77	2,51	2,36	2,27	2,28	2,36	2,58	2,73	2,59	2,37	2,24	2,31	2,29	2,35	2,51	2,70	3,17	3,82	4,12	4,00	3,77	3,54	3,44	3,08	68,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 7 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,35	3,06	2,87	2,77	2,84	2,96	3,17	3,28	3,29	3,14	3,02	3,03	3,16	3,17	3,18	3,34	3,93	4,72	5,02	4,93	4,69	4,43	4,10	3,68	85,14
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,90	2,61	2,42	2,32	2,39	2,51	2,72	2,83	2,74	2,59	2,42	2,43	2,56	2,57	2,58	2,74	3,33	4,07	4,37	4,28	4,04	3,78	3,65	3,23	72,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 8 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,95	2,76	2,68	2,62	2,60	2,69	2,90	3,04	3,14	3,05	3,03	3,44	3,55	3,66	3,37	3,62	4,12	4,83	5,04	4,92	4,78	4,41	4,08	3,67	84,94
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,50	2,31	2,23	2,17	2,15	2,24	2,45	2,59	2,59	2,50	2,43	2,84	2,95	3,06	2,77	3,02	3,52	4,18	4,39	4,27	4,13	3,76	3,63	3,22	71,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 9 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,25	3,01	2,84	2,75	2,76	2,87	3,06	3,32	3,51	3,27	3,25	3,54	3,52	3,52	3,44	3,83	4,20	4,78	4,88	4,80	4,53	4,26	3,89	3,51	86,57	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,05	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,80	2,56	2,39	2,30	2,31	2,42	2,61	2,87	2,96	2,72	2,65	2,94	2,92	2,92	2,84	3,23	3,60	4,13	4,23	4,15	3,88	3,61	3,44	3,06	73,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 10 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,22	2,99	2,80	2,75	2,79	2,87	3,12	3,29	3,27	3,18	3,10	2,97	3,05	3,20	3,14	3,34	3,76	4,58	4,79	4,78	4,63	4,37	3,95	3,62	83,56
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,77	2,54	2,35	2,30	2,34	2,42	2,67	2,84	2,72	2,63	2,50	2,37	2,45	2,60	2,54	2,74	3,16	3,93	4,14	4,13	3,98	3,72	3,50	3,17	70,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 11 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,17	2,89	2,81	2,79	2,79	2,86	3,11	3,48	3,60	3,69	3,68	3,78	4,06	4,02	3,77	3,75	4,20	4,75	4,89	4,76	4,68	4,36	3,98	3,64	89,49
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,72	2,44	2,36	2,34	2,34	2,41	2,66	3,03	3,05	3,14	3,08	3,18	3,46	3,42	3,17	3,15	3,60	4,10	4,24	4,11	4,03	3,71	3,53	3,19	76,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 12 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,24	2,99	2,86	2,73	2,76	2,86	3,09	3,20	3,17	3,29	3,16	3,17	3,40	3,56	3,67	3,62	3,94	4,65	4,83	4,82	4,61	4,31	4,01	3,65	85,60
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,79	2,54	2,41	2,28	2,31	2,41	2,64	2,75	2,62	2,74	2,56	2,57	2,80	2,96	3,07	3,02	3,34	4,00	4,18	4,17	3,96	3,66	3,56	3,20	72,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 13 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,35	3,12	2,92	2,79	2,79	2,91	3,15	3,40	3,46	3,40	3,32	3,35	3,54	3,45	3,34	3,51	3,80	4,47	4,71	4,63	4,46	4,21	3,91	3,59	85,59	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,05	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,90	2,67	2,47	2,34	2,34	2,46	2,70	2,95	2,91	2,85	2,72	2,75	2,94	2,85	2,74	2,91	3,20	3,82	4,06	3,98	3,81	3,56	3,46	3,14	72,54	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 14 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,25	3,01	2,84	2,75	2,76	2,87	3,06	3,32	3,51	3,27	3,25	3,54	3,52	3,52	3,44	3,83	4,20	4,78	4,88	4,80	4,53	4,26	3,89	3,51	86,57	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,05	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,80	2,56	2,39	2,30	2,31	2,42	2,61	2,87	2,96	2,72	2,65	2,94	2,92	2,92	2,84	3,23	3,60	4,13	4,23	4,15	3,88	3,61	3,44	3,06	73,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 15 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,29	3,01	2,85	2,79	2,84	2,90	3,13	3,28	3,38	3,19	3,02	3,06	3,20	3,28	3,34	3,48	4,00	4,78	4,94	4,83	4,70	4,36	3,83	3,46	84,95	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,05	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,84	2,56	2,40	2,34	2,39	2,45	2,68	2,83	2,83	2,64	2,42	2,46	2,60	2,68	2,74	2,88	3,40	4,13	4,29	4,18	4,05	3,71	3,38	3,01	71,90	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 16 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,29	3,03	2,94	2,89	2,86	2,97	3,24	3,36	3,25	3,21	3,16	3,26	3,57	3,71	3,61	3,74	4,08	4,70	4,92	4,85	4,63	4,32	4,02	3,73	87,36	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,05	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,84	2,58	2,49	2,44	2,41	2,52	2,79	2,91	2,70	2,66	2,56	2,66	2,97	3,11	3,01	3,14	3,48	4,05	4,27	4,20	3,98	3,67	3,57	3,28	74,31	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 17 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,26	3,01	2,86	2,84	2,84	2,93	3,21	3,45	3,80	3,78	3,66	3,67	3,73	3,66	3,53	3,82	4,19	4,79	5,06	4,96	4,77	4,46	4,08	3,72	90,10
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,81	2,56	2,41	2,39	2,39	2,48	2,76	3,00	3,25	3,23	3,06	3,07	3,13	3,06	2,93	3,22	3,59	4,14	4,41	4,31	4,12	3,81	3,63	3,27	77,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 18 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,23	2,98	2,83	2,80	2,80	2,91	3,18	3,52	3,90	4,11	4,06	3,97	3,87	3,57	3,55	3,81	4,14	4,74	4,98	4,90	4,67	4,38	4,00	3,66	90,55	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,05	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,78	2,53	2,38	2,35	2,35	2,46	2,73	3,07	3,35	3,56	3,46	3,37	3,27	2,97	2,95	3,21	3,54	4,09	4,33	4,25	4,02	3,73	3,55	3,21	77,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 19 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,26	2,97	2,78	2,76	2,77	2,83	3,02	3,23	3,32	3,45	3,39	3,35	3,49	3,71	3,76	4,14	4,46	4,98	4,97	4,87	4,60	4,24	3,93	3,57	87,87
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,81	2,52	2,33	2,31	2,32	2,38	2,57	2,78	2,77	2,90	2,79	2,75	2,89	3,11	3,16	3,54	3,86	4,33	4,32	4,22	3,95	3,59	3,48	3,12	74,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 20 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,28	3,02	2,84	2,74	2,71	2,84	3,02	3,20	3,34	3,40	3,15	3,26	3,24	3,21	3,32	3,63	4,17	4,61	4,71	4,72	4,68	4,32	3,96	3,50	84,88
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,83	2,57	2,39	2,29	2,26	2,39	2,57	2,75	2,79	2,85	2,55	2,66	2,64	2,61	2,72	3,03	3,57	3,96	4,06	4,07	4,03	3,67	3,51	3,05	71,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 21 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,22	2,97	2,82	2,80	2,79	2,91	3,17	3,51	3,89	4,10	4,05	3,97	3,87	3,56	3,54	3,80	4,13	4,73	4,97	4,89	4,66	4,37	3,99	3,65	90,36
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	14,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,77	2,52	2,37	2,35	2,34	2,46	2,72	3,06	3,29	3,50	3,45	3,37	3,27	2,96	2,94	3,20	3,53	3,78	4,02	3,94	3,71	3,42	3,54	3,20	75,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 22 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,24	2,99	2,84	2,84	2,84	2,91	3,39	3,53	3,84	3,60	3,41	3,51	3,54	3,71	3,46	3,78	4,18	4,78	5,06	4,94	4,80	4,47	4,10	3,73	89,49
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	14,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,79	2,54	2,39	2,39	2,39	2,46	2,94	3,08	3,24	3,00	2,81	2,91	2,94	3,11	2,86	3,18	3,58	3,83	4,11	3,99	3,85	3,52	3,65	3,28	74,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 23 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,36	3,05	2,87	2,80	2,80	2,89	3,16	3,41	3,55	3,19	3,05	3,08	3,19	3,57	3,36	3,71	4,16	4,83	5,05	4,87	4,74	4,46	4,05	3,72	86,91	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	14,65	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,91	2,60	2,42	2,35	2,35	2,44	2,71	2,96	2,95	2,59	2,45	2,48	2,59	2,97	2,76	3,11	3,56	3,88	4,10	3,92	3,79	3,51	3,60	3,27	72,26	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε βλάβη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 24 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,79	2,48	2,33	2,27	2,27	2,31	2,60	3,41	3,63	3,44	2,85	2,85	3,54	4,23	4,35	4,35	4,48	4,89	5,02	4,90	4,71	4,27	4,04	3,74	85,77	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,35	0,20	0,14	0,14	0,18	0,45	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	13,41	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,34	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,15	2,96	3,03	2,84	2,25	2,25	2,94	3,63	3,75	3,75	3,88	3,94	4,07	3,95	3,76	3,32	3,59	3,29	72,36	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 25 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,40	3,10	2,97	2,88	2,91	3,05	3,35	3,65	3,70	3,95	4,01	4,10	4,01	3,80	3,53	3,57	3,67	3,92	4,10	4,07	4,03	3,91	3,72	3,50	86,90	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	14,65	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,95	2,65	2,52	2,43	2,46	2,60	2,90	3,20	3,10	3,35	3,41	3,50	3,41	3,20	2,93	2,97	3,07	2,97	3,15	3,12	3,08	2,96	3,27	3,05	72,25	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 26 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,30	3,01	2,81	2,79	2,80	2,87	3,06	3,27	3,49	3,62	3,56	3,53	3,66	3,87	3,92	4,19	4,52	5,04	5,03	4,93	4,65	4,30	3,98	3,61	89,83	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	14,65	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,85	2,56	2,36	2,34	2,35	2,42	2,61	2,82	2,89	3,02	2,96	2,93	3,06	3,27	3,32	3,59	3,92	4,09	4,08	3,98	3,70	3,35	3,53	3,16	75,18	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 27 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,32	3,05	2,88	2,78	2,74	2,87	3,06	3,24	3,61	3,87	3,62	3,73	3,71	3,48	3,30	3,60	4,14	4,57	4,67	4,76	4,74	4,37	4,01	3,54	87,67	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	14,65	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,87	2,60	2,43	2,33	2,29	2,42	2,61	2,79	3,01	3,27	3,02	3,13	3,11	2,88	2,70	3,00	3,54	3,62	3,72	3,81	3,79	3,42	3,56	3,09	73,02	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 28 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,26	3,01	2,86	2,83	2,83	2,94	3,21	3,56	3,94	4,15	4,10	4,01	3,91	3,61	3,59	3,84	4,18	4,79	5,03	4,95	4,71	4,42	4,04	3,69	91,46	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	14,65	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,81	2,56	2,41	2,38	2,38	2,49	2,76	3,11	3,34	3,55	3,50	3,41	3,31	3,01	2,99	3,24	3,58	3,84	4,08	4,00	3,76	3,47	3,59	3,24	76,81	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 29 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,32	3,01	2,85	2,76	2,81	2,88	3,18	3,35	3,58	3,54	3,46	3,80	3,58	3,87	3,83	3,97	4,45	5,07	5,30	5,21	4,99	4,68	4,38	3,92	91,79
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	14,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,87	2,56	2,40	2,31	2,36	2,43	2,73	2,90	2,98	2,94	2,86	3,20	2,98	3,27	3,23	3,37	3,85	4,12	4,35	4,26	4,04	3,73	3,93	3,47	77,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 30 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,35	3,12	2,95	2,85	2,80	2,85	3,19	3,30	3,47	3,75	3,65	3,73	3,43	3,64	3,54	3,61	3,72	4,49	4,87	4,88	4,81	4,48	4,18	3,80	88,47
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	14,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,90	2,67	2,50	2,40	2,35	2,40	2,74	2,85	2,87	3,15	3,05	3,13	2,83	3,04	2,94	3,01	3,12	3,54	3,92	3,93	3,86	3,53	3,73	3,35	73,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,46	3,13	2,95	2,87	2,85	2,90	3,11	3,43	3,85	4,08	4,01	4,04	3,86	3,99	4,15	4,23	4,63	5,14	5,42	5,39	5,10	4,47	4,01	3,77	94,83	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	14,65	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,01	2,68	2,50	2,42	2,40	2,45	2,66	2,98	3,25	3,48	3,41	3,44	3,26	3,39	3,55	3,63	4,03	4,19	4,47	4,44	4,15	3,52	3,56	3,32	80,18	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.