

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 3/9/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Σάββατο	00:00	61,19	60,89	0,30	0,00	1	1	1	1	1	1												1	
	01:00	57,65	57,40	0,25	0,00		1	1	1	1	1												1	
	02:00	54,59	54,42	0,17	0,00		1	1	1	1	1												1	
	03:00	53,22	53,11	0,11	0,00		1	1	1	1	1												1	
	04:00	52,46	52,37	0,09	0,00		1	1	1	1	1												1	
	05:00	53,31	53,23	0,08	0,00		1	1	1	1	1												1	
	06:00	54,54	54,50	0,04	0,00		1	1	1	1	1												1	
	07:00	60,38	60,36	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1												1	
	08:00	66,06	66,06	0,00	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1					1
	09:00	70,95	70,95	0,00	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1					1
	10:00	71,97	71,95	0,02	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1					1
	11:00	71,84	71,75	0,08	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1					1
	12:00	73,21	72,96	0,25	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1					1
	13:00	74,70	74,24	0,46	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1					1
	14:00	73,99	73,38	0,62	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1					1
	15:00	71,60	70,67	0,93	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1					1
	16:00	72,02	70,72	1,30	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1					1
	17:00	75,26	73,86	1,40	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1					1
	18:00	80,11	78,78	1,32	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1					1
	19:00	82,17	80,84	1,32	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1	1
	20:00	83,66	82,26	1,40	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1	1
	21:00	78,79	76,63	2,16	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1					1
	22:00	72,10	69,69	2,41	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1					1
23:00	66,35	63,26	3,10	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1					1	

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 4/9/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Κυριακή	00:00	61,91	59,52	2,39	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	01:00	58,53	55,97	2,56	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	02:00	55,64	52,22	3,42	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1	
	03:00	53,73	49,54	4,19	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1	
	04:00	52,76	48,55	4,21	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1	
	05:00	53,38	49,25	4,13	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1	
	06:00	54,77	50,31	4,47	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1	
	07:00	59,72	54,75	4,97	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1	
	08:00	64,32	61,00	3,31	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	09:00	67,82	64,29	3,53	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	10:00	68,42	64,60	3,82	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	11:00	68,14	63,42	4,72	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	12:00	69,37	63,66	5,71	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	13:00	71,24	64,91	6,33	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	14:00	70,75	62,34	8,41	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	15:00	69,24	59,36	9,88	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	16:00	70,72	59,23	11,50	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	17:00	74,33	63,52	10,81	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	18:00	80,30	69,12	11,17	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1	
	19:00	82,13	69,47	12,66	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1	
	20:00	83,77	70,70	13,07	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1	
	21:00	80,06	67,18	12,89	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1	
	22:00	73,72	61,40	12,32	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1	
23:00	69,20	57,07	12,14	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Δευτέρα 5/9/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	63,82	51,53	12,29	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	01:00	60,41	48,18	12,23	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	02:00	57,85	45,36	12,49	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	03:00	55,82	43,04	12,78	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	04:00	54,72	41,56	13,16	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	05:00	55,03	41,57	13,46	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	06:00	57,08	43,38	13,70	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	07:00	62,94	48,94	14,00	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	08:00	69,14	54,89	14,24	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	09:00	74,81	60,41	14,40	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	10:00	75,38	60,77	14,61	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	11:00	75,38	60,56	14,82	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	12:00	77,47	62,68	14,79	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	13:00	79,71	65,13	14,59	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	14:00	78,68	64,06	14,63	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	15:00	76,35	61,58	14,78	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	16:00	76,75	61,91	14,84	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	17:00	79,93	65,05	14,87	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	18:00	84,39	69,46	14,93	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	19:00	84,89	69,84	15,05	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	20:00	85,78	70,59	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	21:00	80,30	65,26	15,04	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	22:00	73,77	58,85	14,92	0,40		1	1	1	1	1							1	1			1	1
	23:00	68,53	53,64	14,88	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 6/9/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	62,10	47,76	14,34	0,00		1	1	1	1	1								1				1
	01:00	59,08	45,18	13,90	0,00		1	1	1	1	1								1				1
	02:00	56,57	43,56	13,01	0,40		1	1	1	1	1								1				1
	03:00	54,85	42,89	11,96	0,40		1	1	1	1	1								1				1
	04:00	53,88	42,36	11,52	0,40		1	1	1	1	1								1				1
	05:00	54,66	43,11	11,54	0,40		1	1	1	1	1								1				1
	06:00	56,45	45,86	10,59	0,40		1	1	1	1	1								1				1
	07:00	61,93	52,97	8,96	0,40		1	1	1	1	1								1				1
	08:00	68,22	59,33	8,90	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	09:00	73,78	64,40	9,39	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	10:00	74,73	64,60	10,13	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	11:00	74,68	64,14	10,53	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	12:00	76,08	63,00	13,08	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	13:00	77,88	64,40	13,48	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	14:00	76,96	63,42	13,54	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	15:00	74,39	59,92	14,47	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	16:00	74,37	59,51	14,86	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	17:00	78,61	63,53	15,08	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	18:00	83,31	68,11	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	19:00	84,33	69,13	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	20:00	84,70	69,50	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	21:00	79,26	64,11	15,15	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	22:00	72,10	57,22	14,88	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	23:00	67,14	53,37	13,76	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 7/9/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Τετάρτη	00:00	64,35	51,86	12,49	0,20		1	1	1	1	1								1				1	
	01:00	60,90	49,01	11,89	0,20		1	1	1	1	1								1				1	
	02:00	58,38	46,96	11,42	0,20		1	1	1	1	1								1				1	
	03:00	56,35	45,19	11,17	0,20		1	1	1	1	1								1				1	
	04:00	55,09	44,98	10,12	0,20		1	1	1	1	1								1				1	
	05:00	55,72	46,95	8,77	0,20		1	1	1	1	1								1				1	
	06:00	57,21	48,51	8,70	0,20		1	1	1	1	1								1				1	
	07:00	62,62	54,47	8,15	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1			1	
	08:00	67,93	60,45	7,48	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1			1	
	09:00	69,87	63,33	6,54	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1			1	
	10:00	71,76	65,88	5,88	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1			1	
	11:00	70,99	63,61	7,38	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1			1	
	12:00	72,29	62,41	9,87	0,40	1	1	1	1	1	1	1							1	1			1	
	13:00	74,46	64,03	10,42	0,40	1	1	1	1	1	1	1							1	1			1	
	14:00	73,84	61,99	11,85	0,40	1	1	1	1	1	1	1							1	1			1	
	15:00	72,13	59,35	12,77	0,40	1	1	1	1	1	1	1							1	1			1	
	16:00	73,02	63,21	9,81	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1			1	
	17:00	76,72	66,95	9,77	0,20	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1			1	
	18:00	81,19	71,74	9,45	0,20	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1			1	
	19:00	82,71	73,71	9,00	0,20	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1			1	
	20:00	83,02	74,59	8,43	0,20	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1			1	
	21:00	77,62	69,58	8,04	0,20	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1			1	
	22:00	70,71	62,97	7,74	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1			1	
23:00	65,56	58,12	7,45	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 9/9/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Παρασκευή	00:00	59,58	55,36	4,22	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1	
	01:00	56,56	53,37	3,19	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1	
	02:00	53,94	51,35	2,59	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1	
	03:00	52,42	49,92	2,50	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1	
	04:00	51,58	48,80	2,78	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1	
	05:00	52,20	49,14	3,06	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1	
	06:00	54,85	51,65	3,21	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1	
	07:00	60,69	57,54	3,15	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1	
	08:00	66,22	61,24	4,98	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	09:00	69,60	63,05	6,55	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	10:00	69,73	63,54	6,19	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	11:00	69,93	63,32	6,61	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	12:00	71,31	64,32	6,99	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	13:00	73,04	65,13	7,91	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	14:00	71,87	63,31	8,56	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	15:00	69,04	59,50	9,54	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	16:00	70,04	62,95	7,09	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	17:00	73,56	66,48	7,08	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1	
	18:00	76,97	70,13	6,84	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1	
	19:00	79,99	73,18	6,81	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1	
	20:00	80,44	73,46	6,98	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1	
	21:00	74,56	67,68	6,88	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1	
	22:00	68,21	62,89	5,31	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
23:00	63,18	58,83	4,35	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 10/9/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Σάββατο	00:00	57,02	55,55	1,47	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1	
	01:00	54,49	53,18	1,31	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1	
	02:00	52,15	50,80	1,35	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1	
	03:00	50,52	48,98	1,54	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1	
	04:00	49,71	47,78	1,93	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1	
	05:00	50,72	47,64	3,08	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1	
	06:00	52,89	49,85	3,03	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1	
	07:00	58,41	56,25	2,16	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1	
	08:00	64,04	62,49	1,55	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	09:00	67,62	66,41	1,21	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	10:00	68,01	66,89	1,12	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	11:00	67,28	65,82	1,46	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	12:00	68,98	66,94	2,05	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	13:00	71,07	68,54	2,53	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	14:00	69,81	66,96	2,86	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	15:00	67,08	64,14	2,94	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	16:00	67,93	64,86	3,06	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	17:00	71,16	68,33	2,83	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	18:00	76,61	74,44	2,17	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1	
	19:00	78,45	76,11	2,34	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1	
	20:00	77,87	75,84	2,02	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1	
	21:00	71,88	70,48	1,40	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1	
	22:00	65,55	64,51	1,05	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1	
	23:00	59,64	58,82	0,82	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 11/9/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Κυριακή	00:00	55,88	55,30	0,58	0,20		1	1	1	1	1												1	
	01:00	53,40	53,02	0,38	0,20		1	1	1	1	1												1	
	02:00	51,11	50,95	0,16	0,20		1	1	1	1	1												1	
	03:00	49,51	49,37	0,14	0,20		1	1	1	1	1												1	
	04:00	48,71	48,60	0,11	0,20		1	1	1	1	1												1	
	05:00	49,71	49,60	0,11	0,20		1	1	1	1	1												1	
	06:00	51,83	51,71	0,12	0,20		1	1	1	1	1												1	
	07:00	57,24	57,14	0,10	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1				1
	08:00	62,76	62,70	0,06	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	09:00	66,26	66,20	0,07	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	10:00	66,65	66,55	0,11	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	11:00	65,93	65,75	0,18	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	12:00	67,60	67,13	0,47	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	13:00	69,65	68,67	0,97	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	14:00	68,42	66,95	1,47	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	15:00	65,74	64,24	1,50	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	16:00	66,57	66,13	0,44	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	17:00	69,73	69,35	0,39	0,20	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1
	18:00	75,07	74,85	0,22	0,20	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1
	19:00	76,88	76,76	0,12	0,20	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1
	20:00	76,31	76,21	0,09	0,20	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1
	21:00	70,44	70,35	0,10	0,20	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1
	22:00	64,24	64,15	0,09	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1				1
23:00	58,45	58,37	0,08	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 13/9/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Τρίτη	00:00	57,02	50,04	6,97	0,40			1	1	1	1							1	1				1	
	01:00	54,49	47,98	6,51	0,40			1	1	1	1							1	1				1	
	02:00	52,15	44,64	7,51	0,40			1	1	1	1							1	1				1	
	03:00	50,52	41,75	8,77	0,40			1	1	1	1							1	1				1	
	04:00	49,71	39,43	10,28	0,40			1	1	1	1							1	1				1	
	05:00	50,72	39,76	10,96	0,40			1	1	1	1							1	1				1	
	06:00	52,89	41,78	11,11	0,40			1	1	1	1							1	1				1	
	07:00	58,41	46,94	11,47	0,40			1	1	1	1							1	1				1	
	08:00	64,04	53,15	10,89	0,40			1	1	1	1							1	1				1	
	09:00	67,62	57,65	9,97	0,40			1	1	1	1							1	1				1	
	10:00	68,01	58,76	9,25	0,40			1	1	1	1							1	1				1	
	11:00	67,28	57,89	9,39	0,40			1	1	1	1							1	1				1	
	12:00	68,98	58,58	10,40	0,40			1	1	1	1							1	1				1	
	13:00	71,07	58,61	12,46	0,40			1	1	1	1							1	1				1	
	14:00	69,81	55,92	13,89	0,40			1	1	1	1							1	1				1	
	15:00	67,08	52,26	14,82	0,40			1	1	1	1							1	1				1	
	16:00	67,93	52,73	15,20	0,40			1	1	1	1							1	1				1	
	17:00	71,16	55,96	15,20	0,40			1	1	1	1							1	1				1	
	18:00	76,61	61,41	15,20	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1	
	19:00	78,45	63,40	15,05	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1	
	20:00	77,87	63,10	14,77	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1	
	21:00	71,88	57,59	14,29	0,40			1	1	1	1							1	1				1	
	22:00	65,55	52,33	13,22	0,40			1	1	1	1							1	1				1	
23:00	59,64	47,32	12,32	0,40			1	1	1	1							1	1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 14/9/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	58,17	51,20	6,97	0,40			1	1	1	1							1	1				1
	01:00	54,96	48,45	6,51	0,40			1	1	1	1							1	1				1
	02:00	52,71	45,20	7,51	0,40			1	1	1	1							1	1				1
	03:00	51,50	42,73	8,77	0,40			1	1	1	1							1	1				1
	04:00	50,63	40,35	10,28	0,40			1	1	1	1							1	1				1
	05:00	51,32	40,36	10,96	0,40			1	1	1	1							1	1				1
	06:00	53,47	42,36	11,11	0,40			1	1	1	1							1	1				1
	07:00	58,99	47,52	11,47	0,40			1	1	1	1							1	1				1
	08:00	64,32	53,43	10,89	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	09:00	68,78	58,82	9,97	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	10:00	68,79	59,54	9,25	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	11:00	66,92	57,53	9,39	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	12:00	69,74	59,34	10,40	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	13:00	72,35	59,89	12,46	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	14:00	70,44	56,55	13,89	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	15:00	67,44	52,63	14,82	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	16:00	68,78	53,58	15,20	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	17:00	72,13	56,93	15,20	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	18:00	77,38	62,18	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	19:00	79,58	64,53	15,05	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	20:00	78,95	64,18	14,77	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	21:00	73,13	58,84	14,29	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	22:00	67,37	54,15	13,22	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	23:00	61,67	49,35	12,32	0,40			1	1	1	1							1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 2 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 15/9/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	57,15	47,92	9,23	0,20			1	1	1	1							1	1				1
	01:00	55,12	45,34	9,78	0,20			1	1	1	1							1	1				1
	02:00	52,52	42,79	9,73	0,20			1	1	1	1							1	1				1
	03:00	51,46	42,61	8,85	0,20			1	1	1	1							1	1				1
	04:00	50,76	43,21	7,56	0,20			1	1	1	1							1	1				1
	05:00	51,52	45,10	6,42	0,20			1	1	1	1							1	1				1
	06:00	54,03	47,82	6,21	0,20			1	1	1	1							1	1				1
	07:00	59,40	53,23	6,17	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	08:00	63,29	57,95	5,34	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	09:00	65,83	60,51	5,31	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	10:00	65,06	59,33	5,74	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	11:00	64,35	59,13	5,23	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	12:00	65,35	59,27	6,08	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	13:00	67,23	60,26	6,96	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	14:00	65,52	56,13	9,39	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	15:00	63,12	53,53	9,59	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	16:00	63,90	56,85	7,05	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	17:00	67,59	60,81	6,78	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	18:00	73,09	66,76	6,33	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	19:00	75,98	70,00	5,98	0,20	1	1	1	1	1	1			1				1	1				1
	20:00	76,30	70,45	5,85	0,20	1	1	1	1	1	1			1				1	1				1
	21:00	71,00	65,36	5,64	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	22:00	63,67	58,18	5,49	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	23:00	58,03	52,93	5,10	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 2 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 16/9/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	54,96	50,75	4,21	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	01:00	52,57	50,24	2,33	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	02:00	50,23	48,76	1,47	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	03:00	49,06	47,73	1,33	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	04:00	48,55	47,34	1,21	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	05:00	49,57	48,26	1,31	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	06:00	52,26	50,99	1,27	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	07:00	57,77	56,70	1,07	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	08:00	61,84	60,82	1,02	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	09:00	64,04	62,87	1,17	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	10:00	63,28	62,20	1,08	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	11:00	62,60	61,71	0,89	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	12:00	63,64	62,92	0,71	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	13:00	64,64	63,37	1,27	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	14:00	63,56	61,85	1,71	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	15:00	61,14	58,76	2,38	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	16:00	62,09	58,90	3,20	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	17:00	65,83	63,65	2,18	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	18:00	71,43	70,13	1,30	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1				1
	19:00	74,79	73,69	1,11	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1				1
	20:00	75,11	74,38	0,73	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1				1
	21:00	69,52	69,13	0,39	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1				1
	22:00	62,37	61,93	0,44	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	23:00	57,08	56,79	0,30	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 2 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 17/9/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	54,25	53,94	0,31	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	01:00	51,14	50,89	0,25	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	02:00	48,97	48,84	0,13	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	03:00	47,69	47,62	0,07	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	04:00	47,25	47,19	0,06	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	05:00	48,29	48,24	0,05	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	06:00	50,27	50,25	0,02	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	07:00	55,50	55,50	0,01	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	08:00	61,13	61,11	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	09:00	63,73	63,66	0,08	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	10:00	64,51	64,38	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	11:00	63,97	63,67	0,30	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	12:00	65,68	65,17	0,51	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	13:00	66,95	65,98	0,97	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	14:00	65,69	64,29	1,40	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	15:00	64,01	62,39	1,62	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	16:00	65,29	63,93	1,36	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	17:00	69,34	68,36	0,98	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1	1				1
	18:00	73,78	73,38	0,40	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1	1				1
	19:00	75,15	74,85	0,30	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1	1				1
	20:00	74,99	74,76	0,23	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1	1				1
	21:00	69,91	69,60	0,30	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1	1				1
	22:00	63,91	63,49	0,42	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	23:00	59,82	59,37	0,46	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 18/9/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	55,81	55,31	0,50	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	01:00	52,88	52,59	0,29	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	02:00	50,75	50,56	0,19	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	03:00	49,29	49,03	0,25	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	04:00	48,23	48,04	0,19	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	05:00	48,94	48,80	0,14	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	06:00	50,53	50,49	0,04	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	07:00	54,60	54,58	0,02	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	08:00	59,80	59,74	0,06	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	09:00	62,63	62,50	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	10:00	62,99	62,78	0,21	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	11:00	62,97	62,63	0,33	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	12:00	64,10	63,84	0,27	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	13:00	65,70	64,71	0,99	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	14:00	65,25	64,12	1,14	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	15:00	63,68	62,32	1,37	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	16:00	65,08	64,91	0,18	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	17:00	68,84	68,70	0,14	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1	1				1
	18:00	73,65	73,48	0,16	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1	1				1
	19:00	75,21	75,02	0,19	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1	1				1
	20:00	75,53	75,35	0,18	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1	1				1
	21:00	71,22	71,04	0,18	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1	1				1
	22:00	65,42	65,25	0,17	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	23:00	61,23	61,08	0,15	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 19/9/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	56,99	56,87	0,12	0,00	1		1	1	1	1							1	1				1
	01:00	53,84	53,75	0,09	0,00	1		1	1	1	1							1	1				1
	02:00	51,64	51,54	0,10	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	03:00	50,45	50,32	0,12	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	04:00	49,59	49,38	0,21	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	05:00	50,27	49,69	0,58	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	06:00	52,38	51,73	0,65	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	07:00	57,79	57,31	0,48	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	08:00	63,01	62,51	0,50	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	09:00	65,97	65,78	0,19	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	10:00	65,98	65,90	0,09	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	11:00	64,19	64,16	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	12:00	65,47	65,45	0,02	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	13:00	66,45	66,43	0,02	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1
	14:00	66,13	66,05	0,08	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1
	15:00	64,00	63,74	0,26	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1
	16:00	65,30	64,73	0,57	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1
	17:00	68,49	67,45	1,03	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1
	18:00	73,47	72,01	1,46	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1
	19:00	76,37	74,80	1,56	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1
	20:00	76,55	74,94	1,62	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1
	21:00	70,91	68,86	2,05	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1				1
	22:00	65,33	62,81	2,53	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	23:00	59,80	56,88	2,92	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τρίτη 20/9/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	52,76	47,27	5,49	0,40	1	1	1	1	1								1	1				1
	01:00	50,04	42,88	7,15	0,40		1	1	1	1								1	1				1
	02:00	47,60	40,17	7,43	0,40		1	1	1	1								1	1				1
	03:00	46,62	39,26	7,36	0,40		1	1	1	1								1	1				1
	04:00	46,11	39,09	7,02	0,40		1	1	1	1								1	1				1
	05:00	47,45	41,09	6,37	0,40		1	1	1	1								1	1				1
	06:00	50,66	44,46	6,20	0,40		1	1	1	1								1	1				1
	07:00	56,92	49,98	6,95	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	08:00	61,58	53,96	7,62	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	09:00	64,74	57,64	7,11	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	10:00	64,94	57,06	7,87	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	11:00	64,53	57,76	6,78	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	12:00	65,71	59,55	6,15	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	13:00	67,12	58,78	8,34	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	14:00	64,69	54,68	10,01	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	15:00	62,21	51,05	11,15	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	16:00	63,21	51,29	11,92	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	17:00	67,15	54,61	12,55	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	18:00	72,50	59,57	12,93	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	19:00	76,14	62,93	13,21	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	20:00	75,66	62,63	13,03	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	21:00	68,86	56,60	12,26	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	22:00	62,65	51,41	11,24	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	23:00	56,17	46,27	9,90	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 21/9/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	52,66	44,17	8,49	0,00		1	1	1	1								1	1				1
	01:00	49,71	41,59	8,12	0,00		1	1	1	1								1	1				1
	02:00	47,94	39,26	8,68	0,20		1	1	1	1								1	1				1
	03:00	46,49	38,18	8,31	0,20		1	1	1	1								1	1				1
	04:00	45,32	36,01	9,31	0,20		1	1	1	1								1	1				1
	05:00	46,05	36,13	9,92	0,20		1	1	1	1								1	1				1
	06:00	49,53	40,50	9,02	0,20		1	1	1	1								1	1				1
	07:00	56,24	47,45	8,78	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	08:00	61,04	52,48	8,56	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	09:00	63,75	56,83	6,92	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	10:00	63,45	56,54	6,91	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	11:00	65,04	58,42	6,62	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	12:00	65,75	58,60	7,15	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	13:00	66,45	58,10	8,36	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	14:00	64,68	54,37	10,30	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	15:00	61,88	50,22	11,66	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	16:00	62,31	49,24	13,07	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	17:00	65,47	51,57	13,90	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	18:00	70,32	56,60	13,73	0,40		1	1	1	1	1					1		1	1				1
	19:00	74,49	60,91	13,58	0,40		1	1	1	1	1					1		1	1				1
	20:00	73,58	60,27	13,31	0,40		1	1	1	1	1					1		1	1				1
	21:00	67,80	55,60	12,19	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	22:00	60,83	50,16	10,67	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	23:00	55,14	45,98	9,17	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 22/9/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	51,73	44,31	7,42	0,40		1	1	1		1							1	1				1
	01:00	48,85	41,54	7,31	0,40		1	1	1		1							1	1				1
	02:00	47,17	38,54	8,63	0,40		1	1	1		1							1	1				1
	03:00	46,13	35,52	10,61	0,40		1	1	1		1							1	1				1
	04:00	45,05	34,82	10,23	0,40		1	1	1		1							1	1				1
	05:00	46,09	36,10	9,99	0,40		1	1	1		1							1	1				1
	06:00	49,57	39,64	9,93	0,40		1	1	1		1							1	1				1
	07:00	55,68	46,44	9,24	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	08:00	58,15	49,40	8,75	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	09:00	62,11	54,07	8,04	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	10:00	60,58	53,88	6,70	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	11:00	59,74	54,03	5,71	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	12:00	61,31	54,14	7,17	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	13:00	61,84	53,14	8,71	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	14:00	56,46	47,30	9,16	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	15:00	57,88	47,15	10,73	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	16:00	58,90	48,87	10,02	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	17:00	62,82	52,23	10,59	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	18:00	68,20	57,46	10,74	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	19:00	73,19	62,55	10,65	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	20:00	72,93	62,69	10,24	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	21:00	66,99	56,93	10,06	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	22:00	58,65	48,81	9,84	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	23:00	54,13	44,75	9,38	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 23/9/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	49,99	41,48	8,51	0,40		1	1	1	1								1	1				1
	01:00	47,00	39,36	7,65	0,40		1	1	1	1								1	1				1
	02:00	45,41	38,09	7,32	0,40		1	1	1	1								1	1				1
	03:00	44,07	36,62	7,45	0,40		1	1	1	1								1	1				1
	04:00	43,80	36,08	7,72	0,40		1	1	1	1								1	1				1
	05:00	44,79	37,15	7,65	0,40		1	1	1	1								1	1				1
	06:00	48,30	40,83	7,47	0,40		1	1	1	1								1	1				1
	07:00	53,52	46,32	7,20	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	08:00	56,19	49,37	6,82	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	09:00	58,42	52,32	6,11	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	10:00	57,90	52,40	5,50	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	11:00	56,67	51,39	5,28	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	12:00	56,68	51,22	5,46	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	13:00	56,43	50,27	6,17	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	14:00	56,11	48,52	7,60	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	15:00	53,40	44,86	8,54	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	16:00	54,50	45,56	8,94	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	17:00	60,00	51,00	8,99	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	18:00	66,40	57,52	8,88	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	19:00	71,20	62,57	8,63	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	20:00	70,45	62,19	8,26	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	21:00	64,34	56,24	8,10	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	22:00	57,40	49,14	8,26	0,40	1	1	1	1	1								1	1				1
	23:00	52,20	44,00	8,20	0,40		1	1	1	1								1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Σάββατο 24/9/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	45,84	34,80	11,04	0,40		1		1	1								1	1				1
	01:00	43,71	33,66	10,05	0,40		1		1	1								1	1				1
	02:00	42,15	30,10	12,06	0,40		1		1	1								1	1				1
	03:00	41,24	28,76	12,47	0,40		1		1	1								1	1				1
	04:00	40,90	28,69	12,21	0,40		1		1	1								1	1				1
	05:00	42,01	29,77	12,24	0,40		1		1	1								1	1				1
	06:00	44,18	32,94	11,24	0,40		1		1	1								1	1				1
	07:00	48,93	39,21	9,73	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	08:00	53,82	45,19	8,63	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	09:00	55,94	48,41	7,53	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	10:00	56,08	49,30	6,79	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	11:00	55,50	48,98	6,52	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	12:00	56,71	50,08	6,63	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	13:00	58,05	50,84	7,22	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	14:00	56,67	49,27	7,40	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	15:00	54,21	46,20	8,00	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	16:00	54,62	45,66	8,96	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	17:00	57,93	48,27	9,66	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	18:00	61,72	51,47	10,26	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	19:00	64,85	53,54	11,31	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	20:00	64,10	52,26	11,84	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	21:00	58,71	48,33	10,38	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	22:00	53,34	44,26	9,07	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	23:00	48,88	41,84	7,04	0,40		1		1	1	1							1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 25/9/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	45,88	41,38	4,50	0,00			1	1	1								1	1				1
	01:00	43,73	40,28	3,45	0,00			1	1	1								1	1				1
	02:00	42,13	39,18	2,95	0,00			1	1	1								1	1				1
	03:00	40,93	38,55	2,38	0,00			1	1	1								1	1				1
	04:00	40,32	38,35	1,97	0,00			1	1	1								1	1				1
	05:00	41,19	39,04	2,15	0,00			1	1	1								1	1				1
	06:00	43,48	41,47	2,01	0,20			1	1	1								1	1				1
	07:00	45,96	44,58	1,38	0,20		1		1	1	1							1	1				1
	08:00	50,56	48,64	1,92	0,20		1		1	1	1							1	1				1
	09:00	53,45	52,04	1,40	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	10:00	53,91	53,26	0,65	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	11:00	54,89	54,68	0,21	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	12:00	55,03	55,00	0,03	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	13:00	55,66	55,57	0,08	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	14:00	53,90	53,45	0,45	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	15:00	51,79	51,17	0,63	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	16:00	52,44	52,34	0,10	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	17:00	55,99	55,88	0,11	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	18:00	60,77	60,55	0,21	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	19:00	64,57	64,47	0,10	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	20:00	64,36	64,25	0,11	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	21:00	60,26	60,16	0,11	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	22:00	54,78	54,67	0,11	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	23:00	50,02	49,94	0,08	0,20		1		1	1	1							1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 26/9/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	47,52	47,46	0,06	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	01:00	44,68	44,63	0,05	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	02:00	43,16	43,10	0,06	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	03:00	41,89	41,81	0,07	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	04:00	41,64	41,57	0,06	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	05:00	42,58	42,49	0,09	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	06:00	45,91	45,79	0,12	0,20		1		1	1	1							1	1				1
	07:00	51,90	51,77	0,13	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	08:00	55,61	55,52	0,09	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	09:00	57,82	57,73	0,09	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	10:00	57,30	57,23	0,07	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	11:00	56,08	56,06	0,02	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	12:00	56,09	56,04	0,05	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	13:00	55,85	55,77	0,08	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	14:00	55,53	55,46	0,07	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	15:00	52,85	52,78	0,07	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	16:00	53,94	53,84	0,10	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	17:00	58,18	58,09	0,09	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	18:00	63,12	63,08	0,04	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	19:00	67,68	67,64	0,03	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1	1			1
	20:00	66,96	66,93	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1	1			1
	21:00	61,16	61,12	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	22:00	54,56	54,54	0,02	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	23:00	49,61	49,60	0,01	0,00		1		1	1	1							1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 27/9/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	45,38	45,30	0,08	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	01:00	42,56	42,54	0,02	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	02:00	41,17	41,17	0,00	0,00				1	1	1							1	1				1
	03:00	39,84	39,84	0,00	0,00				1	1	1							1	1				1
	04:00	39,64	39,64	0,00	0,00				1	1	1							1	1				1
	05:00	40,95	40,95	0,00	0,00				1	1	1							1	1				1
	06:00	43,91	43,87	0,04	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	07:00	49,96	49,69	0,27	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	08:00	52,39	52,16	0,24	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	09:00	54,37	53,98	0,38	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	10:00	52,75	51,85	0,90	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	11:00	52,83	51,56	1,27	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	12:00	53,70	52,22	1,48	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	13:00	53,89	52,63	1,26	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	14:00	51,80	50,73	1,08	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	15:00	49,34	48,03	1,31	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	16:00	49,97	48,15	1,82	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	17:00	54,02	52,30	1,72	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	18:00	59,40	57,72	1,68	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	19:00	64,48	62,70	1,78	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	20:00	63,77	61,73	2,05	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	21:00	58,49	55,35	3,14	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	22:00	51,64	46,89	4,75	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	23:00	46,07	40,74	5,33	0,00				1	1	1							1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 28/9/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	43,37	37,24	6,13	0,00				1	1	1							1	1				1
	01:00	40,89	34,82	6,07	0,00				1	1	1							1	1				1
	02:00	39,72	33,86	5,86	0,00				1	1	1							1	1				1
	03:00	38,63	34,62	4,01	0,00				1	1	1							1	1				1
	04:00	38,54	35,22	3,32	0,00				1	1	1							1	1				1
	05:00	40,19	35,83	4,36	0,00				1	1	1							1	1				1
	06:00	43,96	37,14	6,82	0,00				1	1	1							1	1				1
	07:00	49,56	43,82	5,74	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	08:00	53,14	49,41	3,73	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	09:00	54,76	52,65	2,12	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	10:00	53,89	51,11	2,78	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	11:00	53,02	51,65	1,37	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	12:00	53,68	51,92	1,76	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	13:00	53,99	50,97	3,02	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	14:00	52,38	50,05	2,33	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	15:00	50,07	48,30	1,77	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	16:00	50,73	49,71	1,02	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	17:00	54,50	53,49	1,00	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	18:00	60,48	59,85	0,63	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	19:00	66,72	66,18	0,54	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1	1			1
	20:00	65,53	65,04	0,49	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1	1			1
	21:00	59,90	59,55	0,34	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	22:00	52,66	52,42	0,24	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	23:00	46,69	46,42	0,28	0,00		1		1	1	1							1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 29/9/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	44,88	42,88	2,00	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	01:00	42,24	40,23	2,01	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	02:00	40,81	38,56	2,25	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	03:00	39,75	37,80	1,96	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	04:00	39,55	38,74	0,81	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	05:00	41,15	40,38	0,77	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	06:00	44,55	44,00	0,55	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	07:00	50,86	50,53	0,33	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	08:00	54,19	53,93	0,26	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	09:00	55,99	55,12	0,87	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	10:00	54,99	53,11	1,89	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	11:00	54,88	52,94	1,94	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	12:00	55,46	53,61	1,85	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	13:00	56,15	54,60	1,55	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	14:00	54,66	53,38	1,28	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	15:00	52,92	51,90	1,02	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	16:00	52,83	51,77	1,06	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	17:00	57,30	55,98	1,32	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	18:00	63,00	61,38	1,61	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	19:00	67,98	66,25	1,73	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1	1			1
	20:00	66,85	64,83	2,02	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1	1			1
	21:00	61,28	58,07	3,21	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	22:00	54,20	50,44	3,76	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	23:00	48,51	45,58	2,93	0,00		1		1	1	1							1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 30/9/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,50	5,50	5,50	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	44,64	41,54	3,10	0,00			1	1	1								1	1				1
	01:00	41,89	39,12	2,77	0,00			1	1	1								1	1				1
	02:00	40,37	38,22	2,15	0,00			1	1	1								1	1				1
	03:00	39,91	37,91	1,99	0,00			1	1	1								1	1				1
	04:00	39,46	37,19	2,27	0,00			1	1	1								1	1				1
	05:00	40,99	38,60	2,39	0,00			1	1	1								1	1				1
	06:00	45,52	43,04	2,48	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	07:00	52,32	49,39	2,93	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	08:00	58,18	56,58	1,60	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	09:00	60,35	58,42	1,93	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	10:00	58,66	56,84	1,82	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	11:00	57,73	55,91	1,82	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	12:00	58,30	56,62	1,68	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	13:00	58,81	57,46	1,36	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	14:00	57,77	56,87	0,90	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	15:00	55,00	54,38	0,62	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	16:00	56,99	56,47	0,51	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	17:00	60,77	60,27	0,50	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	18:00	66,30	65,95	0,35	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1	1			1
	19:00	71,43	71,40	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1	1			1
	20:00	70,44	70,43	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1	1			1
	21:00	64,55	64,52	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1	1			1
	22:00	57,40	57,40	0,00	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1
	23:00	51,53	51,53	0,00	0,00		1	1	1	1	1							1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 2 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 1/10/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,5	5,5	5,5	7,3	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Σάββατο	00:00	44,35	44,02	0,34	0,20			1	1	1	1								1	1				1
	01:00	41,83	41,15	0,68	0,20				1	1	1								1	1				1
	02:00	40,18	39,59	0,59	0,20				1	1	1								1	1				1
	03:00	39,35	38,95	0,40	0,20				1	1	1								1	1				1
	04:00	38,89	38,39	0,50	0,20				1	1	1								1	1				1
	05:00	40,57	40,20	0,37	0,20				1	1	1								1	1				1
	06:00	44,14	43,85	0,29	0,20		1		1	1	1								1	1				1
	07:00	49,21	48,95	0,26	0,20		1		1	1	1								1	1				1
	08:00	53,34	52,96	0,38	0,20		1	1	1	1	1								1	1				1
	09:00	55,48	54,55	0,92	0,20		1	1	1	1	1								1	1				1
	10:00	55,10	53,81	1,29	0,20		1	1	1	1	1								1	1				1
	11:00	54,15	53,35	0,80	0,20		1	1	1	1	1								1	1				1
	12:00	54,58	52,77	1,81	0,20		1	1	1	1	1								1	1				1
	13:00	55,01	50,13	4,89	0,20		1	1	1	1	1								1	1				1
	14:00	52,72	46,69	6,04	0,20		1	1	1	1	1								1	1				1
	15:00	49,94	43,68	6,26	0,20		1	1	1	1	1								1	1				1
	16:00	51,24	46,42	4,82	0,20		1	1	1	1	1								1	1				1
	17:00	55,39	51,23	4,16	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1				1
	18:00	60,95	57,22	3,73	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1				1
	19:00	66,89	63,93	2,96	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1				1
	20:00	65,43	62,42	3,01	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1				1
	21:00	60,16	58,99	1,17	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1				1
	22:00	53,24	52,77	0,47	0,20		1	1	1	1	1								1	1				1
	23:00	48,15	47,96	0,19	0,20		1	1	1	1	1								1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 2 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 2/10/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,5	5,5	5,5	7,3
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	44,13	43,96	0,17	0,20		1	1	1	1								1	1				1
	01:00	41,96	41,84	0,12	0,20		1	1	1	1								1	1				1
	02:00	40,50	40,42	0,08	0,20		1	1	1	1								1	1				1
	03:00	39,34	39,26	0,08	0,20		1	1	1	1								1	1				1
	04:00	38,92	38,83	0,09	0,20		1	1	1	1								1	1				1
	05:00	40,51	40,44	0,07	0,20		1	1	1	1								1	1				1
	06:00	43,36	43,30	0,06	0,20		1	1	1	1								1	1				1
	07:00	47,79	47,52	0,27	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	08:00	50,97	50,46	0,51	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	09:00	52,93	52,02	0,90	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	10:00	52,87	49,97	2,91	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	11:00	52,63	48,23	4,41	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	12:00	52,74	48,21	4,53	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	13:00	52,97	47,14	5,83	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	14:00	50,73	42,86	7,88	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	15:00	48,57	39,50	9,07	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	16:00	49,71	39,35	10,35	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	17:00	53,72	42,00	11,73	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	18:00	59,31	47,92	11,39	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	19:00	65,12	53,88	11,25	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	20:00	64,53	53,20	11,33	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	21:00	59,35	48,00	11,35	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	22:00	52,69	40,81	11,89	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	23:00	47,54	35,06	12,47	0,40		1		1	1	1							1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 2 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 3/10/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,5	5,5	5,5	7,3
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	44,23	30,75	13,48	0,40		1		1	1								1	1				1
	01:00	41,70	27,76	13,94	0,40		1		1	1								1	1				1
	02:00	40,50	25,61	14,89	0,40		1		1	1								1	1				1
	03:00	39,39	24,45	14,94	0,40		1		1	1								1	1				1
	04:00	39,30	24,35	14,95	0,40		1		1	1								1	1				1
	05:00	40,99	26,02	14,96	0,40		1		1	1								1	1				1
	06:00	44,83	29,88	14,95	0,40		1		1	1								1	1				1
	07:00	50,54	35,62	14,91	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	08:00	54,19	39,31	14,88	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	09:00	55,85	40,99	14,86	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	10:00	54,95	40,10	14,85	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	11:00	54,07	39,21	14,86	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	12:00	54,74	39,77	14,97	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	13:00	55,06	39,97	15,08	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	14:00	53,42	38,27	15,15	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	15:00	51,06	35,86	15,20	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	16:00	51,73	36,53	15,20	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	17:00	55,57	40,37	15,20	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	18:00	61,67	46,47	15,20	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	19:00	68,04	52,91	15,13	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	20:00	66,83	52,05	14,77	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	21:00	61,08	46,57	14,52	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	22:00	53,70	39,31	14,40	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	23:00	47,62	33,41	14,21	0,40		1			1	1							1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 2 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 4/10/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,5	5,5	5,5	7,3
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	42,41	30,64	11,77	0,40		1		1		1							1	1				1
	01:00	40,07	28,76	11,31	0,40		1		1		1							1	1				1
	02:00	38,67	27,85	10,82	0,40		1		1		1							1	1				1
	03:00	37,95	27,34	10,61	0,40		1		1		1							1	1				1
	04:00	37,74	27,32	10,42	0,40		1		1		1							1	1				1
	05:00	39,58	29,39	10,19	0,40		1		1		1							1	1				1
	06:00	43,31	32,78	10,53	0,40		1		1		1							1	1				1
	07:00	49,63	39,92	9,70	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	08:00	53,76	45,00	8,76	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	09:00	55,29	46,77	8,52	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	10:00	55,00	45,08	9,92	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	11:00	54,69	42,04	12,65	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	12:00	54,94	42,46	12,48	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	13:00	56,12	42,98	13,14	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	14:00	55,34	41,69	13,65	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	15:00	54,44	40,18	14,26	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	16:00	53,59	38,57	15,02	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	17:00	58,31	43,18	15,13	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	18:00	64,10	48,97	15,14	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	19:00	68,76	53,56	15,20	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	20:00	67,23	52,03	15,20	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	21:00	61,60	46,40	15,20	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	22:00	54,58	39,99	14,60	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	23:00	49,01	37,14	11,88	0,40		1		1	1	1							1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 2 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 5/10/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,5	5,5	5,5	7,3
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	47,13	33,05	14,08	0,40		1		1	1								1	1				1
	01:00	44,06	30,07	14,00	0,40		1		1	1								1	1				1
	02:00	42,53	30,74	11,79	0,40		1		1	1								1	1				1
	03:00	41,53	31,47	10,06	0,40		1		1	1								1	1				1
	04:00	40,74	32,09	8,65	0,40		1		1	1								1	1				1
	05:00	42,16	33,50	8,67	0,40		1		1	1								1	1				1
	06:00	45,92	36,83	9,10	0,40		1		1	1								1	1				1
	07:00	51,52	42,38	9,14	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	08:00	54,62	46,09	8,53	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	09:00	55,74	46,02	9,72	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	10:00	56,19	45,60	10,59	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	11:00	54,91	43,84	11,07	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	12:00	55,23	43,77	11,46	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	13:00	55,54	44,36	11,18	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	14:00	54,33	42,49	11,84	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	15:00	52,89	39,58	13,31	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	16:00	54,05	39,84	14,21	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	17:00	57,67	43,09	14,59	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	18:00	63,74	48,85	14,89	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	19:00	68,61	53,55	15,06	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	20:00	67,13	51,93	15,20	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	21:00	61,51	46,55	14,96	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	22:00	55,05	40,91	14,14	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	23:00	49,72	37,26	12,47	0,40		1		1	1	1							1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 2 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 6/10/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,5	5,5	5,5	7,3
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	44,55	34,17	10,38	0,40		1		1		1							1	1				1
	01:00	42,15	33,02	9,13	0,40		1		1		1							1	1				1
	02:00	40,46	31,63	8,83	0,40		1		1		1							1	1				1
	03:00	39,29	30,51	8,78	0,40		1		1		1							1	1				1
	04:00	39,22	30,99	8,24	0,40		1		1		1							1	1				1
	05:00	40,89	31,24	9,65	0,40		1		1		1							1	1				1
	06:00	44,57	34,30	10,27	0,40		1		1		1							1	1				1
	07:00	49,69	38,85	10,85	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	08:00	50,65	39,94	10,71	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	09:00	54,60	44,01	10,59	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	10:00	53,99	43,67	10,31	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	11:00	53,64	42,58	11,05	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	12:00	53,91	41,72	12,19	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	13:00	54,28	40,60	13,69	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	14:00	53,23	38,92	14,30	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	15:00	50,58	35,87	14,71	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	16:00	51,84	43,57	8,26	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	17:00	55,59	46,84	8,74	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	18:00	61,05	52,18	8,87	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	19:00	65,74	56,94	8,80	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	20:00	63,81	55,42	8,39	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	21:00	58,15	49,97	8,18	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	22:00	51,72	43,36	8,35	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	23:00	45,87	37,04	8,83	0,40		1		1	1								1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Παρασκευή 7/10/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	44,20	31,07	13,13	0,00		1		1	1								1	1				1
	01:00	41,83	29,01	12,82	0,00		1		1	1								1	1				1
	02:00	40,16	28,39	11,77	0,00		1		1	1								1	1				1
	03:00	39,06	27,66	11,40	0,00		1		1	1								1	1				1
	04:00	39,18	28,45	10,73	0,00		1		1	1								1	1				1
	05:00	40,76	30,19	10,57	0,00		1		1	1								1	1				1
	06:00	44,66	33,98	10,69	0,00		1		1	1								1	1				1
	07:00	49,93	39,61	10,32	0,00		1		1	1	1							1	1				1
	08:00	52,29	41,97	10,32	0,20		1		1	1	1							1	1				1
	09:00	54,97	44,55	10,42	0,20		1		1	1	1							1	1				1
	10:00	54,21	43,52	10,69	0,20		1		1	1	1							1	1				1
	11:00	53,50	42,43	11,07	0,20		1		1	1	1							1	1				1
	12:00	53,68	42,28	11,40	0,20		1		1	1	1							1	1				1
	13:00	53,91	42,22	11,69	0,20		1		1	1	1							1	1				1
	14:00	52,71	38,82	13,89	0,20		1		1	1	1							1	1				1
	15:00	50,05	35,24	14,81	0,20		1		1	1	1							1	1				1
	16:00	51,43	36,78	14,65	0,20		1		1	1	1							1	1				1
	17:00	55,65	41,02	14,63	0,20		1		1	1	1							1	1				1
	18:00	61,31	47,44	13,87	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	19:00	66,24	51,21	15,03	0,20		1	1	1	1	1							1	1				1
	20:00	64,28	49,42	14,86	0,40		1	1	1	1	1							1	1				1
	21:00	58,62	44,39	14,23	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	22:00	51,84	38,76	13,08	0,40		1		1	1	1							1	1				1
	23:00	46,42	35,20	11,22	0,40		1		1	1								1	1				1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 8/10/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	40,86	32,09	8,77	0,20		1		1	1													1
	01:00	38,77	31,92	6,86	0,20		1		1	1													1
	02:00	37,49	31,87	5,63	0,20		1		1	1													1
	03:00	36,69	31,45	5,24	0,20		1		1	1													1
	04:00	36,60	30,76	5,84	0,20		1		1	1													1
	05:00	38,08	31,01	7,06	0,20		1		1	1													1
	06:00	41,77	34,74	7,03	0,20		1		1	1													1
	07:00	45,81	38,49	7,32	0,20		1		1	1	1												1
	08:00	50,94	43,57	7,37	0,20		1		1	1	1												1
	09:00	51,92	44,22	7,70	0,20		1		1	1	1												1
	10:00	50,77	43,74	7,03	0,20		1		1	1	1												1
	11:00	50,30	43,21	7,10	0,20		1		1	1	1												1
	12:00	50,67	43,51	7,16	0,40		1		1	1	1												1
	13:00	51,27	44,07	7,20	0,40		1		1	1	1												1
	14:00	49,80	40,14	9,66	0,40		1		1	1	1												1
	15:00	47,26	35,48	11,78	0,40		1		1	1	1												1
	16:00	48,73	35,75	12,98	0,40		1		1	1	1												1
	17:00	53,18	39,46	13,71	0,40		1		1	1	1												1
	18:00	58,87	45,18	13,69	0,40		1		1	1	1												1
	19:00	63,64	49,58	14,06	0,40		1	1	1	1	1												1
	20:00	61,64	47,76	13,87	0,40		1	1	1	1	1												1
	21:00	56,69	44,72	11,97	0,40		1		1	1	1												1
	22:00	50,35	40,34	10,01	0,40		1		1	1	1												1
	23:00	44,57	35,68	8,89	0,40		1		1		1												1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 9/10/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	41,65	33,86	7,79	0,40		1		1		1												1
	01:00	39,42	31,87	7,55	0,40		1		1		1												1
	02:00	37,86	30,58	7,28	0,40		1		1		1												1
	03:00	36,89	30,42	6,46	0,40		1		1		1												1
	04:00	37,19	30,69	6,50	0,40		1		1		1												1
	05:00	38,60	31,64	6,96	0,40		1		1		1												1
	06:00	42,53	34,99	7,54	0,40		1		1		1												1
	07:00	47,19	39,85	7,34	0,40		1		1	1	1												1
	08:00	50,78	44,32	6,45	0,40		1		1	1	1												1
	09:00	52,06	46,75	5,31	0,40		1		1	1	1												1
	10:00	51,19	46,30	4,89	0,40		1		1	1	1												1
	11:00	50,18	43,74	6,43	0,40		1		1	1	1												1
	12:00	50,25	43,31	6,94	0,40		1		1	1	1												1
	13:00	50,33	44,12	6,21	0,40		1		1	1	1												1
	14:00	49,06	41,47	7,60	0,40		1		1	1	1												1
	15:00	46,55	37,93	8,62	0,40		1		1	1	1												1
	16:00	47,96	44,49	3,47	0,40		1		1	1	1												1
	17:00	52,40	48,56	3,83	0,40		1	1	1	1	1												1
	18:00	57,92	54,47	3,44	0,40		1	1	1	1	1												1
	19:00	62,79	59,76	3,03	0,40	1	1	1	1	1	1												1
	20:00	60,91	58,25	2,66	0,40	1	1	1	1	1	1												1
	21:00	55,58	53,31	2,27	0,40		1	1	1	1	1												1
	22:00	48,87	46,94	1,93	0,40		1		1	1	1												1
	23:00	45,11	43,39	1,73	0,40		1		1	1	1												1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Δευτέρα 10/10/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	42,56	41,12	1,44	0,20		1		1	1	1												1
	01:00	40,02	38,88	1,14	0,20		1			1	1											1	
	02:00	38,54	37,43	1,11	0,20		1			1	1											1	
	03:00	37,99	37,05	0,93	0,20		1			1	1											1	
	04:00	37,76	36,90	0,86	0,20		1			1	1											1	
	05:00	39,13	38,24	0,90	0,20		1			1	1											1	
	06:00	42,86	41,84	1,02	0,20		1	1		1	1											1	
	07:00	48,07	46,80	1,26	0,20		1	1		1	1											1	
	08:00	51,33	50,14	1,19	0,20		1	1	1	1	1											1	
	09:00	52,50	51,55	0,95	0,20		1	1	1	1	1											1	
	10:00	51,76	50,93	0,83	0,20		1	1	1	1	1											1	
	11:00	50,65	49,96	0,69	0,20		1	1	1	1	1											1	
	12:00	50,84	50,19	0,64	0,20		1	1	1	1	1											1	
	13:00	51,02	50,04	0,99	0,20		1	1	1	1	1											1	
	14:00	49,83	48,38	1,45	0,20		1	1	1	1	1											1	
	15:00	47,90	46,09	1,81	0,20		1	1	1	1	1											1	
	16:00	49,15	47,29	1,86	0,20		1	1	1	1	1											1	
	17:00	53,05	51,38	1,67	0,20		1	1	1	1	1											1	
	18:00	58,63	57,07	1,56	0,20	1	1	1	1	1	1											1	
	19:00	63,33	61,94	1,39	0,20	1	1	1	1	1	1											1	
	20:00	61,71	60,49	1,22	0,20	1	1	1	1	1	1											1	
	21:00	56,43	55,26	1,17	0,20		1	1	1	1	1											1	
	22:00	50,07	49,24	0,84	0,20		1	1	1	1	1											1	
	23:00	45,25	44,46	0,79	0,20		1		1	1	1											1	

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 11/10/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	41,93	41,85	0,08	0,00		1		1	1	1												1
	01:00	40,16	40,07	0,09	0,00		1		1	1	1												1
	02:00	38,79	38,55	0,24	0,00				1	1	1												1
	03:00	37,73	37,50	0,23	0,00				1	1	1												1
	04:00	37,96	37,74	0,22	0,00				1	1	1												1
	05:00	39,29	39,18	0,11	0,00				1	1	1												1
	06:00	43,53	43,44	0,08	0,00			1	1	1	1												1
	07:00	49,14	49,05	0,09	0,00		1	1	1	1	1												1
	08:00	52,49	52,44	0,05	0,20		1	1	1	1	1												1
	09:00	53,69	53,62	0,06	0,20		1	1	1	1	1												1
	10:00	53,86	53,61	0,24	0,20		1	1	1	1	1												1
	11:00	52,31	52,12	0,19	0,20		1	1	1	1	1												1
	12:00	52,40	52,27	0,13	0,20		1	1	1	1	1												1
	13:00	52,43	52,14	0,30	0,20		1	1	1	1	1												1
	14:00	50,70	49,76	0,94	0,20		1	1	1	1	1												1
	15:00	48,81	47,77	1,04	0,20		1	1	1	1	1												1
	16:00	49,61	48,81	0,80	0,20		1	1	1	1	1												1
	17:00	54,57	53,68	0,89	0,20		1	1	1	1	1												1
	18:00	60,25	58,96	1,29	0,20	1	1	1	1	1	1												1
	19:00	65,41	64,59	0,82	0,20	1	1	1	1	1	1												1
	20:00	63,34	62,11	1,23	0,20	1	1	1	1	1	1												1
	21:00	57,67	56,19	1,47	0,20		1	1	1	1	1												1
	22:00	51,03	49,62	1,41	0,20		1	1	1	1	1												1
	23:00	46,20	45,00	1,21	0,20			1	1	1	1												1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τετάρτη 12/10/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	41,39	39,73	1,66	0,00				1	1	1												1
	01:00	39,07	37,42	1,66	0,00				1	1	1											1	
	02:00	37,87	35,88	1,99	0,00				1	1	1											1	
	03:00	37,29	35,38	1,91	0,00				1	1	1											1	
	04:00	37,08	35,33	1,75	0,00				1	1	1											1	
	05:00	38,82	36,48	2,34	0,00				1	1	1											1	
	06:00	42,74	40,29	2,45	0,00			1	1	1	1											1	
	07:00	48,23	45,90	2,34	0,00			1	1	1	1											1	
	08:00	50,99	49,31	1,67	0,20		1	1	1	1	1											1	
	09:00	52,35	50,44	1,91	0,20		1	1	1	1	1											1	
	10:00	50,80	48,24	2,56	0,20		1	1	1	1	1											1	
	11:00	47,71	45,77	1,94	0,20		1	1		1	1											1	
	12:00	51,36	48,14	3,21	0,40		1	1		1	1											1	
	13:00	52,14	48,16	3,97	0,40		1	1		1	1											1	
	14:00	50,68	47,18	3,51	0,40		1	1		1	1											1	
	15:00	48,24	43,17	5,08	0,40		1	1		1	1											1	
	16:00	49,11	43,25	5,86	0,40		1	1		1	1											1	
	17:00	53,38	47,91	5,47	0,40		1	1		1	1											1	
	18:00	59,98	55,30	4,68	0,40		1	1	1	1	1											1	
	19:00	64,95	59,99	4,96	0,40	1	1	1	1	1	1											1	
	20:00	62,96	58,66	4,29	0,40	1	1	1	1	1	1											1	
	21:00	57,33	53,99	3,34	0,40		1	1	1	1	1											1	
	22:00	50,10	45,02	5,09	0,40			1	1	1	1											1	
	23:00	45,16	40,42	4,74	0,40			1	1	1	1											1	

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 13/10/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	40,46	35,07	5,38	0,00			1	1	1													1
	01:00	38,57	34,77	3,80	0,00			1	1	1													1
	02:00	37,15	33,85	3,30	0,00			1	1	1													1
	03:00	36,07	31,49	4,58	0,20			1	1	1													1
	04:00	35,23	28,73	6,50	0,20			1	1	1													1
	05:00	37,11	29,55	7,57	0,20			1	1	1													1
	06:00	41,55	34,13	7,42	0,20			1	1	1													1
	07:00	47,29	40,89	6,40	0,20			1	1	1	1												1
	08:00	51,31	45,59	5,72	0,40			1	1	1	1												1
	09:00	53,25	48,68	4,56	0,40			1	1	1	1												1
	10:00	53,48	48,94	4,54	0,40			1	1	1	1												1
	11:00	52,90	48,48	4,43	0,40			1	1	1	1												1
	12:00	52,66	47,25	5,41	0,40			1	1	1	1												1
	13:00	53,59	44,88	8,71	0,40			1	1	1	1												1
	14:00	49,20	39,10	10,10	0,40			1	1	1	1												1
	15:00	48,50	37,14	11,36	0,40			1	1	1	1												1
	16:00	49,48	39,61	9,87	0,40			1	1	1	1												1
	17:00	53,57	42,22	11,36	0,40		1	1	1	1	1												1
	18:00	59,76	47,16	12,60	0,40		1	1	1	1	1												1
	19:00	63,86	51,56	12,30	0,40		1	1	1	1	1												1
	20:00	61,63	49,59	12,03	0,40		1	1	1	1	1												1
	21:00	56,15	45,22	10,92	0,40		1		1	1	1												1
	22:00	49,39	41,18	8,21	0,40		1		1	1	1												1
	23:00	44,19	39,31	4,87	0,40		1			1	1												1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Παρασκευή 14/10/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	40,68	37,13	3,56	0,00		1			1	1												1
	01:00	38,97	34,85	4,12	0,00		1			1	1												1
	02:00	37,64	33,60	4,04	0,00		1			1	1												1
	03:00	36,61	32,97	3,63	0,20		1			1	1												1
	04:00	36,83	31,97	4,86	0,20		1			1	1												1
	05:00	38,13	33,33	4,80	0,20		1			1	1												1
	06:00	42,23	38,74	3,50	0,20		1			1	1												1
	07:00	47,68	45,59	2,09	0,20		1		1	1	1												1
	08:00	51,45	50,01	1,45	0,40		1	1	1	1	1												1
	09:00	52,62	51,29	1,33	0,40		1	1	1	1	1												1
	10:00	52,79	51,77	1,02	0,40		1	1	1	1	1												1
	11:00	51,27	50,67	0,60	0,40		1	1	1	1	1												1
	12:00	51,36	50,70	0,66	0,40		1	1	1	1	1												1
	13:00	51,40	50,26	1,13	0,40		1	1	1	1	1												1
	14:00	49,70	48,40	1,30	0,40		1	1	1	1	1												1
	15:00	47,85	46,75	1,09	0,40		1	1	1	1	1												1
	16:00	48,63	45,78	2,84	0,40		1	1	1	1	1												1
	17:00	53,49	50,99	2,50	0,40		1	1	1	1	1												1
	18:00	59,06	56,75	2,31	0,40	1	1	1	1	1	1												1
	19:00	64,11	61,57	2,55	0,40	1	1	1	1	1	1												1
	20:00	62,09	59,62	2,46	0,20	1	1	1	1	1	1												1
	21:00	56,53	54,23	2,30	0,00		1	1	1	1	1												1
	22:00	50,02	47,57	2,45	0,00		1		1	1	1												1
	23:00	45,29	42,83	2,46	0,00		1		1	1	1												1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 15/10/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	41,41	41,39	0,02	0,00		1		1	1	1												1
	01:00	39,10	39,08	0,02	0,00				1	1	1												1
	02:00	37,34	37,34	0,00	0,00				1	1	1												1
	03:00	36,44	36,41	0,03	0,00				1	1	1												1
	04:00	36,63	36,30	0,33	0,00				1	1	1												1
	05:00	38,02	37,14	0,88	0,00				1	1	1												1
	06:00	41,30	40,08	1,22	0,00				1	1	1												1
	07:00	46,08	44,78	1,30	0,00		1		1	1	1												1
	08:00	49,75	48,21	1,54	0,00		1		1	1	1												1
	09:00	51,61	48,90	2,71	0,00		1		1	1	1												1
	10:00	50,93	48,39	2,54	0,00		1		1	1	1												1
	11:00	50,49	48,22	2,26	0,20		1		1	1	1												1
	12:00	50,80	48,04	2,76	0,20		1		1	1	1												1
	13:00	51,37	46,62	4,75	0,20		1		1	1	1												1
	14:00	49,90	46,08	3,82	0,20		1		1	1	1												1
	15:00	47,39	44,26	3,13	0,20		1		1	1	1												1
	16:00	48,58	44,19	4,39	0,00		1		1	1	1												1
	17:00	52,18	47,68	4,50	0,00		1		1	1	1												1
	18:00	57,65	52,80	4,86	0,00		1	1	1	1	1												1
	19:00	61,97	57,20	4,77	0,00		1	1	1	1	1												1
	20:00	59,83	56,84	2,99	0,00		1	1	1	1	1												1
	21:00	54,96	51,85	3,11	0,00		1	1	1	1	1												1
	22:00	48,67	45,68	2,99	0,00		1		1	1	1												1
	23:00	44,23	41,03	3,20	0,00		1		1	1	1												1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 16/10/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	41,38	37,28	4,10	0,00		1			1	1												1
	01:00	38,16	35,34	2,82	0,00		1			1	1												1
	02:00	36,85	35,37	1,47	0,00		1			1	1												1
	03:00	36,03	34,82	1,21	0,00		1			1	1												1
	04:00	35,95	33,34	2,61	0,00		1			1	1												1
	05:00	36,94	33,43	3,51	0,00		1			1	1												1
	06:00	40,58	35,99	4,59	0,00		1			1	1												1
	07:00	44,34	39,10	5,25	0,00		1			1	1												1
	08:00	45,83	40,67	5,16	0,00		1		1	1	1												1
	09:00	48,52	43,79	4,73	0,00		1		1	1	1												1
	10:00	48,59	44,08	4,51	0,00		1		1	1	1												1
	11:00	48,17	43,60	4,57	0,20		1		1	1	1												1
	12:00	48,24	43,51	4,73	0,20		1		1	1	1												1
	13:00	48,26	43,20	5,06	0,20		1		1	1	1												1
	14:00	46,82	40,65	6,17	0,20		1		1	1	1												1
	15:00	44,53	37,35	7,18	0,20		1		1	1	1												1
	16:00	45,78	37,86	7,92	0,00		1		1	1	1												1
	17:00	49,82	41,51	8,31	0,00		1		1	1	1												1
	18:00	55,15	46,34	8,81	0,00		1		1	1	1												1
	19:00	60,17	50,47	9,70	0,00		1	1	1	1	1												1
	20:00	58,45	48,39	10,06	0,00		1	1	1	1	1												1
	21:00	53,88	44,03	9,85	0,00		1	1	1		1												1
	22:00	47,99	38,48	9,51	0,00		1	1	1		1												1
	23:00	43,40	34,21	9,20	0,00		1		1		1												1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 17/10/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	39,77	30,90	8,87	0,00		1		1		1												1
	01:00	37,54	28,87	8,67	0,00		1		1		1												1
	02:00	36,39	27,81	8,58	0,00		1		1		1												1
	03:00	35,83	27,36	8,47	0,00		1		1		1												1
	04:00	35,63	27,20	8,43	0,00		1		1		1												1
	05:00	37,30	28,84	8,46	0,00		1		1		1												1
	06:00	41,07	32,60	8,47	0,00		1		1		1												1
	07:00	46,34	37,57	8,77	0,00		1		1	1	1												1
	08:00	48,99	40,15	8,83	0,00		1		1	1	1												1
	09:00	50,30	41,77	8,53	0,00		1		1	1	1												1
	10:00	48,81	40,29	8,52	0,00		1		1	1	1												1
	11:00	45,84	37,32	8,52	0,20		1		1	1	1												1
	12:00	49,34	41,04	8,31	0,20		1		1	1	1												1
	13:00	50,09	42,13	7,96	0,20		1		1	1	1												1
	14:00	48,69	40,70	7,99	0,20		1		1	1	1												1
	15:00	46,35	38,47	7,88	0,20		1		1	1	1												1
	16:00	47,19	39,32	7,87	0,20		1		1	1	1												1
	17:00	51,28	43,49	7,79	0,20		1		1	1	1												1
	18:00	57,63	49,86	7,77	0,20		1	1	1	1	1												1
	19:00	62,40	53,95	8,45	0,20		1	1	1	1	1												1
	20:00	60,49	51,82	8,66	0,20		1	1	1	1	1												1
	21:00	55,08	46,37	8,71	0,20		1	1	1	1	1												1
	22:00	48,14	39,35	8,79	0,20		1		1	1	1												1
	23:00	43,39	34,93	8,46	0,20		1		1		1												1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τρίτη 18/10/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	39,22	27,78	11,43	0,20		1		1		1												1
	01:00	37,43	26,55	10,89	0,20		1		1		1											1	
	02:00	36,11	25,70	10,41	0,20		1		1		1											1	
	03:00	35,64	25,32	10,32	0,20		1		1		1											1	
	04:00	35,55	24,92	10,62	0,20		1		1		1											1	
	05:00	37,34	26,65	10,68	0,20		1		1		1											1	
	06:00	39,41	29,42	9,99	0,20		1		1		1											1	
	07:00	43,08	32,58	10,49	0,20		1		1		1											1	
	08:00	48,51	38,73	9,78	0,20		1		1	1	1											1	
	09:00	49,79	42,69	7,10	0,20		1		1	1	1											1	
	10:00	49,30	44,16	5,14	0,20		1		1	1	1											1	
	11:00	49,89	45,03	4,86	0,20		1		1	1	1											1	
	12:00	50,09	44,39	5,70	0,20		1		1	1	1											1	
	13:00	49,86	43,47	6,40	0,20		1		1	1	1											1	
	14:00	48,34	40,99	7,35	0,20		1		1	1	1											1	
	15:00	46,34	38,32	8,03	0,20		1		1	1	1											1	
	16:00	47,37	38,58	8,79	0,20		1		1	1	1											1	
	17:00	51,36	42,00	9,36	0,20		1		1	1	1											1	
	18:00	57,03	47,71	9,32	0,20		1	1	1	1	1											1	
	19:00	61,21	51,87	9,34	0,20		1	1	1	1	1											1	
	20:00	58,88	49,43	9,45	0,20		1	1	1	1	1											1	
	21:00	54,05	44,83	9,22	0,20		1		1	1	1											1	
	22:00	47,95	40,50	7,45	0,20		1		1	1	1											1	
	23:00	42,44	34,42	8,03	0,20		1		1		1											1	

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

[illegible]

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Πέμπτη 20/10/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη	00:00	37,17	35,53	1,64	0,00		1		1		1												1	
	01:00	34,93	33,33	1,60	0,00		1		1		1												1	
	02:00	33,77	32,01	1,76	0,20		1		1		1												1	
	03:00	33,28	31,63	1,65	0,20		1		1		1												1	
	04:00	33,10	31,45	1,66	0,20		1		1		1												1	
	05:00	35,17	33,56	1,61	0,20		1		1		1												1	
	06:00	38,69	36,09	2,60	0,20		1	1	1		1												1	
	07:00	43,95	41,72	2,23	0,20		1	1	1		1												1	
	08:00	46,78	44,43	2,34	0,20		1	1	1		1												1	
	09:00	47,59	44,83	2,76	0,20		1	1	1		1												1	
	10:00	46,91	44,26	2,65	0,20		1	1	1		1												1	
	11:00	46,87	44,24	2,63	0,20		1	1	1		1												1	
	12:00	46,72	43,49	3,23	0,40		1	1	1		1												1	
	13:00	46,76	42,81	3,95	0,40		1	1	1		1												1	
	14:00	45,11	40,33	4,78	0,40		1	1	1		1												1	
	15:00	42,68	39,43	3,25	0,40		1	1	1		1												1	
	16:00	43,77	40,29	3,49	0,40		1	1	1		1												1	
	17:00	48,97	44,81	4,16	0,40		1	1	1		1												1	
	18:00	55,34	50,70	4,63	0,40	1	1	1	1		1												1	
	19:00	59,29	56,21	3,08	0,40	1	1	1	1		1					1							1	
	20:00	57,27	55,16	2,11	0,40	1	1	1	1		1					1							1	
	21:00	52,63	51,57	1,07	0,40	1	1	1	1		1												1	
	22:00	46,28	45,95	0,33	0,40	1	1	1	1		1												1	
	23:00	41,07	41,00	0,07	0,40		1	1	1		1												1	

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Παρασκευή 21/10/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	37,42	28,94	8,48	0,20		1		1		1												1
	01:00	35,57	27,18	8,39	0,20		1		1		1											1	
	02:00	34,42	25,97	8,45	0,20		1		1		1											1	
	03:00	33,94	24,65	9,29	0,20		1		1		1											1	
	04:00	33,93	24,17	9,76	0,20		1		1		1											1	
	05:00	35,57	26,42	9,15	0,20		1		1		1											1	
	06:00	39,60	30,74	8,86	0,20		1		1		1											1	
	07:00	44,56	35,59	8,97	0,20		1		1		1											1	
	08:00	44,66	36,25	8,40	0,20		1		1		1											1	
	09:00	49,34	42,00	7,34	0,20		1	1	1		1											1	
	10:00	48,70	41,11	7,59	0,20		1	1	1		1											1	
	11:00	47,60	37,79	9,82	0,20		1	1	1		1											1	
	12:00	46,33	33,25	13,08	0,20		1	1	1		1											1	
	13:00	46,75	32,90	13,85	0,20		1	1	1		1											1	
	14:00	46,15	32,37	13,79	0,20		1	1	1		1											1	
	15:00	43,65	30,47	13,19	0,20		1	1	1		1											1	
	16:00	45,06	31,44	13,62	0,20		1	1	1		1											1	
	17:00	49,36	35,53	13,83	0,20		1	1	1		1											1	
	18:00	54,93	40,20	14,73	0,20		1	1	1		1											1	
	19:00	58,02	43,38	14,63	0,20		1	1	1		1											1	
	20:00	55,79	41,62	14,17	0,20		1	1	1		1											1	
	21:00	51,28	38,18	13,10	0,20		1	1	1		1											1	
	22:00	45,54	33,64	11,90	0,20		1		1		1											1	
	23:00	40,54	29,84	10,70	0,20		1		1		1											1	

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Σάββατο 22/10/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	37,18	27,68	9,50	0,00		1		1		1												1
	01:00	35,10	25,52	9,58	0,00		1		1		1												1
	02:00	34,00	25,42	8,58	0,00		1		1		1												1
	03:00	33,28	25,07	8,21	0,00		1		1		1												1
	04:00	33,35	26,64	6,71	0,00		1		1		1												1
	05:00	35,06	28,24	6,82	0,00		1		1		1												1
	06:00	38,26	31,49	6,78	0,00		1		1		1												1
	07:00	42,92	36,31	6,60	0,00		1	1	1		1												1
	08:00	46,28	40,21	6,07	0,00		1	1	1		1												1
	09:00	48,89	42,89	6,00	0,00		1	1	1		1												1
	10:00	49,30	44,10	5,20	0,20		1	1	1		1												1
	11:00	48,53	44,60	3,92	0,20		1	1	1		1												1
	12:00	48,93	45,49	3,44	0,20	1	1	1	1		1												1
	13:00	51,70	47,52	4,18	0,20	1	1	1	1		1												1
	14:00	51,89	46,98	4,91	0,20	1	1	1	1		1												1
	15:00	49,16	43,87	5,28	0,20	1	1	1	1		1												1
	16:00	48,65	42,84	5,81	0,20	1	1	1	1		1												1
	17:00	51,80	46,17	5,63	0,20	1	1	1	1		1												1
	18:00	55,33	48,65	6,68	0,20	1	1	1	1		1												1
	19:00	57,88	52,30	5,58	0,20	1	1	1	1		1												1
	20:00	55,26	50,78	4,48	0,20	1	1	1	1		1												1
	21:00	50,99	47,30	3,69	0,20	1	1	1	1		1												1
	22:00	45,23	42,42	2,81	0,20		1	1	1		1												1
	23:00	40,48	37,57	2,91	0,20		1	1	1		1												1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Κυριακή 23/10/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	36,85	34,78	2,07	0,20		1		1		1												1
	01:00	34,84	33,47	1,37	0,20		1		1		1												1
	02:00	33,62	32,65	0,97	0,20		1		1		1												1
	03:00	33,11	31,86	1,25	0,20		1		1		1												1
	04:00	33,02	31,41	1,61	0,20		1		1		1												1
	05:00	34,16	32,72	1,44	0,20		1		1		1												1
	06:00	37,66	36,61	1,05	0,20		1		1		1												1
	07:00	41,41	40,39	1,02	0,20		1	1	1		1												1
	08:00	44,73	43,72	1,01	0,20		1	1	1		1												1
	09:00	46,84	46,09	0,75	0,20	1	1	1	1		1												1
	10:00	47,65	47,02	0,63	0,20	1	1	1	1		1												1
	11:00	46,15	45,71	0,45	0,20	1	1	1	1		1												1
	12:00	44,98	43,98	1,00	0,20		1	1	1		1												1
	13:00	44,84	43,05	1,79	0,20		1	1	1		1												1
	14:00	43,10	41,02	2,08	0,20		1	1	1		1												1
	15:00	41,63	39,33	2,31	0,20		1	1	1		1												1
	16:00	43,47	41,90	1,56	0,20		1	1	1		1												1
	17:00	47,22	45,80	1,42	0,20	1	1	1	1		1												1
	18:00	52,76	51,58	1,18	0,20	1	1	1	1		1												1
	19:00	56,06	55,06	1,01	0,20	1	1	1	1		1					1							1
	20:00	54,10	53,28	0,83	0,20	1	1	1	1		1					1							1
	21:00	49,80	48,94	0,86	0,20	1	1	1	1		1												1
	22:00	44,63	43,70	0,93	0,20		1	1	1		1												1
23:00	40,39	39,48	0,91	0,20		1	1	1		1												1	

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Δευτέρα 24/10/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	37,07	36,01	1,07	0,20		1		1		1												1
	01:00	35,00	33,62	1,38	0,20		1		1		1												1
	02:00	34,07	32,27	1,80	0,20		1		1		1												1
	03:00	34,03	31,95	2,07	0,20		1		1		1												1
	04:00	33,90	31,59	2,31	0,20		1		1		1												1
	05:00	35,81	33,20	2,61	0,20		1		1		1												1
	06:00	39,61	36,86	2,74	0,20		1		1		1												1
	07:00	44,42	41,50	2,92	0,20		1	1	1		1												1
	08:00	47,35	44,15	3,21	0,20		1	1	1		1												1
	09:00	47,80	44,27	3,52	0,20		1	1	1		1												1
	10:00	47,15	43,93	3,22	0,20		1	1	1		1												1
	11:00	46,27	43,08	3,19	0,20		1	1	1		1												1
	12:00	46,42	43,05	3,38	0,20		1	1	1		1												1
	13:00	46,95	42,92	4,02	0,20		1	1	1		1												1
	14:00	45,44	40,11	5,33	0,20		1	1	1		1												1
	15:00	43,24	36,90	6,34	0,20		1	1	1		1												1
	16:00	44,09	36,54	7,55	0,20		1	1	1		1												1
	17:00	47,71	38,83	8,88	0,20		1	1	1		1												1
	18:00	54,01	44,20	9,81	0,20		1	1	1		1												1
	19:00	58,10	47,64	10,47	0,20	1	1	1	1		1												1
	20:00	55,89	45,46	10,43	0,20	1	1	1	1		1												1
	21:00	51,20	40,96	10,24	0,20		1	1	1		1												1
	22:00	45,41	35,40	10,01	0,20		1		1		1												1
	23:00	40,69	30,89	9,79	0,20		1		1		1												1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 25/10/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	36,65	30,13	6,53	0,00					1	1												1
	01:00	34,62	29,28	5,35	0,00					1	1												1
	02:00	33,65	29,36	4,29	0,00					1	1												1
	03:00	33,19	28,89	4,30	0,00					1	1												1
	04:00	33,32	29,75	3,57	0,00					1	1												1
	05:00	35,29	32,42	2,87	0,00				1	1	1												1
	06:00	37,89	33,93	3,96	0,00				1	1	1												1
	07:00	41,40	36,09	5,31	0,00				1	1	1												1
	08:00	44,65	41,14	3,51	0,00		1		1	1	1												1
	09:00	45,57	42,63	2,94	0,00		1		1	1	1												1
	10:00	44,55	41,59	2,95	0,20		1		1	1	1												1
	11:00	43,65	41,21	2,43	0,20		1		1	1	1												1
	12:00	43,67	41,60	2,07	0,20		1		1	1	1												1
	13:00	43,09	40,72	2,37	0,20		1		1	1	1												1
	14:00	41,50	39,27	2,24	0,20		1		1	1	1												1
	15:00	40,02	37,11	2,90	0,00		1		1	1	1												1
	16:00	42,39	38,18	4,21	0,00		1		1	1	1												1
	17:00	48,12	44,51	3,61	0,00		1		1	1	1												1
	18:00	54,47	51,21	3,26	0,00		1	1	1	1	1												1
	19:00	58,04	55,01	3,03	0,00		1	1	1	1	1												1
	20:00	56,02	53,55	2,47	0,00		1	1	1	1	1												1
	21:00	51,26	49,61	1,65	0,00		1	1	1	1	1												1
	22:00	44,76	43,40	1,36	0,00		1		1	1	1												1
	23:00	39,84	38,68	1,16	0,00				1	1	1												1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 26/10/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	35,58	34,88	0,69	0,00				1	1	1									1			
	01:00	33,57	33,06	0,50	0,00				1	1	1									1			
	02:00	32,56	32,32	0,24	0,00				1	1	1									1			
	03:00	32,20	32,09	0,12	0,00				1	1	1									1			
	04:00	32,22	31,99	0,23	0,00				1	1	1									1			
	05:00	33,75	33,58	0,16	0,00				1	1	1									1			
	06:00	37,40	37,26	0,14	0,00				1	1	1									1			
	07:00	43,36	42,70	0,66	0,00			1	1	1	1									1			
	08:00	46,10	44,98	1,11	0,00			1	1	1	1									1			
	09:00	46,92	46,17	0,74	0,00			1	1	1	1									1			
	10:00	45,97	45,12	0,84	0,00			1	1	1	1									1			
	11:00	44,64	43,96	0,68	0,00			1	1	1	1									1			
	12:00	44,71	43,67	1,04	0,00			1	1	1	1									1			
	13:00	44,94	43,42	1,52	0,00			1	1	1	1									1			
	14:00	43,66	42,21	1,46	0,00			1	1	1	1									1			
	15:00	41,97	40,32	1,65	0,00			1	1	1	1									1			
	16:00	43,26	40,75	2,51	0,00			1	1	1	1									1			
	17:00	47,86	47,28	0,58	0,00			1	1	1	1									1			
	18:00	53,52	53,11	0,42	0,00	1		1	1	1	1									1			
	19:00	55,77	54,37	1,40	0,00	1		1	1	1	1									1			
	20:00	53,69	51,45	2,24	0,00	1		1	1	1	1									1			
	21:00	49,06	45,78	3,28	0,00			1	1	1	1									1			
	22:00	43,13	38,41	4,73	0,00				1	1	1									1			
	23:00	38,90	36,11	2,79	0,00				1	1	1									1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Πέμπτη 27/10/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	34,88	33,40	1,47	-0,20			1	1		1									1			
	01:00	32,92	32,06	0,85	-0,20			1	1		1									1			
	02:00	31,95	31,05	0,90	-0,20			1	1		1									1			
	03:00	31,72	30,51	1,21	-0,20			1	1		1									1			
	04:00	31,28	29,39	1,88	-0,20			1	1		1									1			
	05:00	33,01	30,60	2,41	0,00			1	1		1									1			
	06:00	36,71	33,63	3,08	0,00			1	1		1									1			
	07:00	41,59	37,83	3,76	0,00			1	1	1	1									1			
	08:00	44,60	41,68	2,92	0,00			1	1	1	1									1			
	09:00	45,84	43,69	2,15	0,00			1	1	1	1									1			
	10:00	44,71	43,01	1,70	0,00			1	1	1	1									1			
	11:00	43,69	42,27	1,42	0,00			1	1	1	1									1			
	12:00	43,08	41,58	1,49	0,00			1	1	1	1									1			
	13:00	43,87	41,43	2,44	0,00			1	1	1	1									1			
	14:00	42,39	38,65	3,74	0,00			1	1	1	1									1			
	15:00	39,80	33,51	6,29	0,00			1	1	1	1									1			
	16:00	40,97	32,26	8,70	0,00			1	1	1	1									1			
	17:00	45,10	35,73	9,36	0,00			1	1	1	1									1			
	18:00	51,38	44,76	6,62	0,00			1	1	1	1									1			
	19:00	53,17	47,73	5,45	0,00	1		1	1	1	1									1			
	20:00	51,57	48,64	2,93	0,00	1		1	1	1	1									1			
	21:00	47,31	43,99	3,33	0,00			1	1	1	1									1			
	22:00	41,66	35,40	6,26	0,00			1	1		1									1			
	23:00	37,82	31,81	6,01	0,00			1	1		1									1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Παρασκευή 28/10/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	35,79	31,20	4,59	0,00			1	1		1									1			
	01:00	33,82	30,17	3,65	0,00			1	1		1									1			
	02:00	32,39	29,46	2,93	0,00			1	1		1									1			
	03:00	31,76	28,60	3,16	0,00			1	1		1									1			
	04:00	31,67	29,13	2,54	0,00			1	1		1									1			
	05:00	32,97	30,69	2,28	0,00			1	1		1									1			
	06:00	35,92	33,16	2,76	0,00			1	1		1									1			
	07:00	39,19	35,43	3,76	0,00			1	1		1									1			
	08:00	41,37	36,95	4,43	0,00			1	1	1	1									1			
	09:00	42,88	38,72	4,16	0,00			1	1	1	1									1			
	10:00	43,24	39,72	3,52	0,00			1	1	1	1									1			
	11:00	42,77	39,78	2,98	0,00			1	1	1	1									1			
	12:00	42,36	39,45	2,90	0,00			1	1	1	1									1			
	13:00	42,24	39,25	2,98	0,00			1	1	1	1									1			
	14:00	40,48	36,94	3,55	0,00			1	1	1	1									1			
	15:00	38,88	35,10	3,79	0,00			1	1	1	1									1			
	16:00	40,31	35,69	4,62	0,00			1	1	1	1									1			
	17:00	44,25	39,98	4,27	0,00			1	1	1	1									1			
	18:00	50,08	44,46	5,62	0,00			1	1	1	1									1			
	19:00	51,84	42,60	9,24	0,00			1	1	1	1									1			
	20:00	49,97	39,58	10,39	0,00			1	1	1	1									1			
	21:00	46,80	37,80	9,01	0,00			1	1	1	1									1			
	22:00	41,60	33,24	8,37	0,00			1	1		1									1			
	23:00	37,71	32,10	5,61	0,00			1	1		1									1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Σάββατο 29/10/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	34,92	31,14	3,78	0,00			1	1		1									1			
	01:00	33,36	30,29	3,07	0,00			1	1		1									1			
	02:00	32,05	28,63	3,42	0,00			1	1		1									1			
	03:00	31,37	27,40	3,97	0,00			1	1		1									1			
	04:00	31,19	27,70	3,49	0,00			1	1		1									1			
	05:00	32,93	29,51	3,42	0,00			1	1		1									1			
	06:00	35,91	32,58	3,33	0,00			1	1		1									1			
	07:00	40,10	37,11	2,99	0,00			1	1	1	1									1			
	08:00	43,79	41,12	2,66	0,00			1	1	1	1									1			
	09:00	44,63	42,17	2,46	0,00			1	1	1	1									1			
	10:00	44,66	42,35	2,31	0,00			1	1	1	1									1			
	11:00	43,69	41,37	2,32	0,20			1	1	1	1									1			
	12:00	43,56	41,24	2,32	0,20			1	1	1	1									1			
	13:00	43,62	41,64	1,98	0,20			1	1	1	1									1			
	14:00	42,34	40,41	1,93	0,20			1	1	1	1									1			
	15:00	39,87	37,57	2,31	0,00			1	1	1	1									1			
	16:00	40,65	38,28	2,37	0,00			1	1	1	1									1			
	17:00	44,65	42,62	2,04	0,00			1	1	1	1									1			
	18:00	50,50	48,82	1,68	0,00	1		1	1	1	1									1			
	19:00	52,73	50,96	1,77	0,00	1		1	1	1	1									1			
	20:00	50,49	48,92	1,57	0,00	1		1	1	1	1									1			
	21:00	46,73	45,51	1,22	0,00			1	1	1	1									1			
	22:00	41,71	40,72	0,99	0,00			1	1	1	1									1			
	23:00	37,71	36,78	0,93	0,00			1	1	1	1									1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Κυριακή 30/10/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	35,06	34,17	0,89	0,00			1	1	1										1			
	01:00	33,48	32,61	0,86	0,00			1	1	1										1			
	02:00	32,06	31,16	0,90	0,00			1	1	1										1			
	03:00	31,43	30,42	1,01	0,00			1	1	1										1			
	04:00	31,35	30,32	1,03	0,00			1	1	1										1			
	05:00	32,63	31,60	1,03	0,00			1	1	1										1			
	06:00	35,55	34,53	1,02	0,00			1	1	1										1			
	07:00	38,79	37,83	0,95	0,00			1	1	1	1									1			
	08:00	40,95	39,83	1,12	0,00			1	1	1	1									1			
	09:00	42,44	41,40	1,04	0,00			1	1	1	1									1			
	10:00	42,80	41,69	1,11	0,00			1	1	1	1									1			
	11:00	42,33	41,10	1,23	0,00			1	1	1	1									1			
	12:00	41,92	40,79	1,13	0,00			1	1	1	1									1			
	13:00	41,81	40,82	0,99	0,00			1	1	1	1									1			
	14:00	40,07	39,19	0,88	0,00			1	1	1	1									1			
	15:00	38,49	37,57	0,92	0,00			1	1	1	1									1			
	16:00	39,90	38,83	1,07	0,00			1	1	1	1									1			
	17:00	43,80	42,85	0,95	0,00			1	1	1	1									1			
	18:00	49,57	48,66	0,91	0,00	1		1	1	1	1									1			
	19:00	51,32	50,67	0,64	0,00	1		1	1	1	1									1			
	20:00	49,46	48,93	0,53	0,00	1		1	1	1	1									1			
	21:00	46,32	45,77	0,55	0,00			1	1	1	1									1			
	22:00	41,18	40,57	0,61	0,00			1	1	1	1									1			
	23:00	37,33	36,75	0,58	0,00			1	1	1	1									1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Δευτέρα 31/10/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	33,81	33,32	0,49	0,00			1	1		1									1			
	01:00	31,91	31,38	0,52	0,00			1	1		1									1			
	02:00	30,95	30,38	0,57	0,00			1	1		1									1			
	03:00	30,61	30,04	0,57	0,00			1	1		1									1			
	04:00	30,63	30,07	0,56	0,00			1	1		1									1			
	05:00	32,08	31,47	0,61	0,00			1	1		1									1			
	06:00	35,55	34,75	0,80	0,00			1	1		1									1			
	07:00	41,01	39,86	1,15	0,00			1	1	1	1									1			
	08:00	43,60	42,15	1,45	0,00			1	1	1	1									1			
	09:00	44,38	42,79	1,59	0,00			1	1	1	1									1			
	10:00	43,48	41,72	1,76	0,00			1	1	1	1									1			
	11:00	42,22	40,49	1,73	0,20			1	1	1	1									1			
	12:00	42,29	40,52	1,77	0,20			1	1	1	1									1			
	13:00	42,51	40,27	2,24	0,20			1	1	1	1									1			
	14:00	41,30	38,74	2,55	0,20			1	1	1	1									1			
	15:00	39,69	37,31	2,39	0,00			1	1	1	1									1			
	16:00	40,92	38,94	1,98	0,00			1	1	1	1									1			
	17:00	45,27	43,58	1,70	0,00			1	1	1	1									1			
	18:00	50,87	48,86	2,01	0,00	1		1	1	1	1									1			
	19:00	53,01	50,87	2,14	0,00	1		1	1	1	1									1			
	20:00	51,03	49,19	1,84	0,00	1		1	1	1	1									1			
	21:00	46,63	45,23	1,40	0,00			1	1	1	1									1			
	22:00	41,00	39,92	1,08	0,00			1	1	1	1									1			
	23:00	36,97	36,18	0,79	0,00			1	1		1									1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 1/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	32,72	32,68	0,04	0,20			1	1		1									1			
	01:00	30,91	30,89	0,03	0,20			1	1		1									1			
	02:00	29,80	29,67	0,13	0,20			1	1		1									1			
	03:00	29,47	28,81	0,67	0,20			1	1		1									1			
	04:00	29,59	28,27	1,33	0,20			1	1		1									1			
	05:00	30,82	29,18	1,64	0,20			1	1		1									1			
	06:00	33,18	31,13	2,05	0,20			1	1		1									1			
	07:00	36,08	33,93	2,16	0,20				1	1	1									1			
	08:00	37,78	35,95	1,83	0,20				1	1	1									1			
	09:00	38,09	36,72	1,37	0,20				1	1	1									1			
	10:00	37,44	36,46	0,99	0,20				1	1	1									1			
	11:00	36,60	35,56	1,04	0,20				1	1	1									1			
	12:00	36,24	34,87	1,37	0,20				1	1	1									1			
	13:00	36,10	34,42	1,68	0,20				1	1	1									1			
	14:00	34,84	32,48	2,35	0,20				1	1	1									1			
	15:00	34,13	33,54	0,59	0,20				1	1	1									1			
	16:00	35,95	35,00	0,95	0,20				1	1	1									1			
	17:00	39,84	38,50	1,34	0,20			1	1	1	1									1			
	18:00	43,95	42,00	1,95	0,20			1	1	1	1									1			
	19:00	44,85	41,83	3,01	0,20			1	1	1	1									1			
	20:00	43,03	38,30	4,73	0,20			1	1	1	1									1			
	21:00	40,30	34,64	5,65	0,20			1	1	1	1									1			
	22:00	36,60	32,22	4,38	0,20			1	1		1									1			
	23:00	33,65	30,10	3,54	0,20			1	1		1									1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 2/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	28,69	26,95	1,74	0,00					1	1									1			
	01:00	27,39	24,38	3,01	0,00					1	1									1			
	02:00	26,50	22,28	4,22	0,00					1	1									1			
	03:00	26,35	23,19	3,16	0,00					1	1									1			
	04:00	26,71	23,48	3,23	0,00					1	1									1			
	05:00	28,18	23,43	4,75	0,00					1	1									1			
	06:00	30,05	25,76	4,29	0,00					1	1									1			
	07:00	33,06	30,09	2,97	0,00				1	1	1									1			
	08:00	33,60	31,06	2,54	0,00				1	1	1									1			
	09:00	33,71	31,13	2,58	0,00				1	1	1									1			
	10:00	33,72	30,40	3,31	0,00				1	1	1									1			
	11:00	33,49	30,09	3,40	0,00				1	1	1									1			
	12:00	33,52	29,96	3,56	0,20				1	1	1									1			
	13:00	33,22	29,84	3,38	0,20				1	1	1									1			
	14:00	32,51	28,38	4,14	0,20					1	1									1			
	15:00	31,75	26,58	5,18	0,20					1	1									1			
	16:00	33,47	27,86	5,61	0,20					1	1									1			
	17:00	37,96	32,70	5,25	0,00			1		1	1									1			
	18:00	40,10	35,21	4,90	0,00			1		1	1									1			
	19:00	38,70	33,27	5,43	0,00			1		1	1									1			
	20:00	37,49	31,49	5,99	0,00			1		1	1									1			
	21:00	34,67	30,01	4,66	0,00			1		1	1									1			
	22:00	31,11	27,97	3,15	0,00					1	1									1			
	23:00	28,79	26,59	2,21	0,00					1	1									1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Πέμπτη 3/11/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	26,51	24,83	1,68	0,00					1	1									1			
	01:00	25,54	24,51	1,02	0,00					1	1									1			
	02:00	24,98	24,05	0,93	0,00					1	1									1			
	03:00	24,57	22,93	1,64	0,00					1	1									1			
	04:00	24,79	21,91	2,87	0,00					1	1									1			
	05:00	25,80	22,63	3,18	0,00					1	1									1			
	06:00	27,23	24,06	3,17	0,00					1	1									1			
	07:00	30,23	27,85	2,38	0,00				1	1	1									1			
	08:00	30,75	29,21	1,54	0,00				1	1	1									1			
	09:00	30,78	29,57	1,21	0,00				1	1	1									1			
	10:00	30,49	29,87	0,61	0,00				1	1	1									1			
	11:00	30,63	30,02	0,61	0,00				1	1	1									1			
	12:00	31,31	30,26	1,05	0,00				1	1	1									1			
	13:00	30,98	29,43	1,55	0,00				1	1	1									1			
	14:00	29,88	27,75	2,13	0,00				1	1	1									1			
	15:00	29,46	29,36	0,10	0,00				1	1	1									1			
	16:00	31,30	31,22	0,08	0,00				1	1	1									1			
	17:00	35,64	35,59	0,05	0,00				1	1	1									1			
	18:00	37,35	37,28	0,07	0,00				1	1	1									1			
	19:00	35,95	35,90	0,05	0,00				1	1	1									1			
	20:00	34,77	34,72	0,05	0,00				1	1	1									1			
	21:00	31,80	31,76	0,04	0,00				1	1	1									1			
	22:00	28,96	28,93	0,03	0,00					1	1									1			
	23:00	26,51	26,49	0,02	0,00					1	1									1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 4/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	24,81	24,81	0,00	0,00					1	1									1			
	01:00	23,51	23,51	0,00	0,00					1	1									1			
	02:00	22,86	22,86	0,00	0,00					1	1									1			
	03:00	22,65	22,65	0,00	0,00					1	1									1			
	04:00	22,80	22,80	0,00	0,00					1	1									1			
	05:00	24,03	24,03	0,00	0,00					1	1									1			
	06:00	24,89	24,89	0,00	0,00					1	1									1			
	07:00	27,71	27,71	0,00	0,00					1	1									1			
	08:00	28,31	28,30	0,00	0,00					1	1									1			
	09:00	28,31	28,31	0,00	0,00					1	1									1			
	10:00	27,92	27,90	0,02	0,00					1	1									1			
	11:00	27,27	27,24	0,04	0,00					1	1									1			
	12:00	27,52	27,49	0,03	0,00					1	1									1			
	13:00	27,50	27,47	0,03	0,00					1	1									1			
	14:00	26,59	26,51	0,09	0,00					1	1									1			
	15:00	26,73	26,60	0,13	0,00					1	1									1			
	16:00	29,15	28,97	0,17	0,00					1	1									1			
	17:00	33,23	33,09	0,14	0,00				1	1	1									1			
	18:00	35,11	35,06	0,06	0,00				1	1	1									1			
	19:00	34,09	34,09	0,00	0,00				1	1	1									1			
	20:00	32,72	32,72	0,00	0,00				1	1	1									1			
	21:00	30,36	30,36	0,00	0,00				1	1	1									1			
	22:00	27,56	27,55	0,01	0,00					1	1									1			
	23:00	25,04	25,01	0,03	0,00					1	1									1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 5/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	23,65	23,34	0,31	0,20					1	1									1			
	01:00	22,25	21,92	0,33	0,20					1	1									1			
	02:00	21,63	21,35	0,28	0,20					1	1									1			
	03:00	21,58	21,31	0,27	0,20					1	1									1			
	04:00	21,48	21,24	0,24	0,20					1	1									1			
	05:00	22,42	22,29	0,13	0,20					1	1									1			
	06:00	24,46	23,90	0,56	0,20					1	1									1			
	07:00	26,68	25,28	1,40	0,20					1	1									1			
	08:00	28,73	27,56	1,17	0,20					1	1									1			
	09:00	28,93	27,54	1,39	0,20					1	1									1			
	10:00	28,54	26,37	2,17	0,20					1	1									1			
	11:00	28,11	25,64	2,46	0,20					1	1									1			
	12:00	27,95	24,99	2,97	0,20					1	1									1			
	13:00	27,62	23,71	3,91	0,20					1	1									1			
	14:00	26,56	22,03	4,53	0,20					1	1									1			
	15:00	25,60	20,50	5,10	0,20					1	1									1			
	16:00	26,34	19,45	6,89	0,20					1	1									1			
	17:00	28,56	20,96	7,59	0,20					1	1									1			
	18:00	32,17	23,86	8,30	0,20					1	1									1			
	19:00	33,21	24,39	8,83	0,20					1	1									1			
	20:00	31,95	22,55	9,40	0,20					1	1									1			
	21:00	29,76	20,35	9,41	0,20					1	1									1			
	22:00	27,09	17,61	9,48	0,20				1	1										1			
	23:00	24,94	16,64	8,30	0,20				1	1										1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 6/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	22,80	14,99	7,82	0,40			1	1											1			
	01:00	21,68	14,09	7,59	0,40			1	1											1			
	02:00	20,68	13,84	6,83	0,40			1	1											1			
	03:00	20,31	13,84	6,47	0,40			1	1											1			
	04:00	20,56	14,34	6,22	0,40			1	1											1			
	05:00	21,54	14,32	7,21	0,40			1	1											1			
	06:00	23,72	16,08	7,65	0,40			1	1											1			
	07:00	25,88	19,84	6,04	0,40				1		1									1			
	08:00	27,87	21,13	6,74	0,40				1		1									1			
	09:00	28,06	20,83	7,23	0,40				1		1									1			
	10:00	27,68	19,26	8,42	0,40				1		1									1			
	11:00	27,26	17,81	9,45	0,40				1		1									1			
	12:00	27,12	19,00	8,12	0,40				1		1									1			
	13:00	26,79	18,58	8,21	0,40				1		1									1			
	14:00	25,76	16,76	9,00	0,40				1		1									1			
	15:00	24,83	17,56	7,28	0,40				1		1									1			
	16:00	25,55	18,10	7,45	0,40				1		1									1			
	17:00	27,70	20,63	7,07	0,40				1		1									1			
	18:00	31,20	25,08	6,12	0,40			1	1		1									1			
	19:00	32,22	26,24	5,97	0,40			1	1		1									1			
	20:00	30,99	26,35	4,64	0,40			1	1		1									1			
	21:00	28,87	24,11	4,76	0,40			1	1		1									1			
	22:00	26,28	21,94	4,34	0,40				1		1									1			
	23:00	24,19	17,25	6,94	0,40				1		1									1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 7/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	23,31	16,64	6,67	0,20				1		1									1			
	01:00	22,08	16,64	5,44	0,20				1		1									1			
	02:00	21,47	16,64	4,83	0,20				1		1									1			
	03:00	21,28	16,64	4,64	0,20				1		1									1			
	04:00	21,41	17,60	3,81	0,20				1		1									1			
	05:00	22,57	19,03	3,54	0,20				1		1									1			
	06:00	23,38	19,83	3,56	0,20				1		1									1			
	07:00	26,03	22,49	3,54	0,20				1		1									1			
	08:00	26,59	23,13	3,46	0,20				1		1									1			
	09:00	26,60	22,96	3,64	0,20				1		1									1			
	10:00	26,23	21,52	4,71	0,20				1		1									1			
	11:00	25,62	20,96	4,66	0,20				1		1									1			
	12:00	25,85	21,57	4,28	0,20				1		1									1			
	13:00	25,83	21,13	4,70	0,20				1		1									1			
	14:00	24,98	19,34	5,64	0,20				1		1									1			
	15:00	25,11	18,53	6,57	0,20				1		1									1			
	16:00	27,38	19,87	7,51	0,20					1	1									1			
	17:00	31,22	22,83	8,39	0,20					1	1									1			
	18:00	32,99	23,86	9,12	0,20					1	1									1			
	19:00	32,02	22,70	9,33	0,20					1	1									1			
	20:00	30,74	21,48	9,25	0,20					1	1									1			
	21:00	28,52	19,31	9,21	0,20			1		1										1			
	22:00	25,89	16,83	9,06	0,20			1		1										1			
	23:00	23,52	16,64	6,88	0,20			1		1										1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 8/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	23,88	17,83	6,05	0,00				1	1													1
	01:00	22,81	17,83	4,98	0,00				1	1													1
	02:00	22,13	17,83	4,31	0,00				1	1													1
	03:00	21,83	17,83	4,01	0,20				1	1													1
	04:00	22,02	17,83	4,19	0,20				1	1													1
	05:00	22,89	17,83	5,07	0,20				1	1													1
	06:00	24,18	19,24	4,94	0,20				1	1													1
	07:00	26,29	21,86	4,43	0,20				1	1													1
	08:00	26,52	22,85	3,67	0,20				1	1													1
	09:00	27,30	24,36	2,94	0,20				1	1													1
	10:00	27,56	24,64	2,92	0,40				1	1													1
	11:00	26,92	22,90	4,02	0,40				1	1													1
	12:00	27,47	22,92	4,55	0,40				1	1													1
	13:00	27,94	23,24	4,70	0,40				1	1													1
	14:00	27,41	22,45	4,96	0,40				1	1													1
	15:00	27,41	22,25	5,16	0,40				1	1													1
	16:00	29,29	23,04	6,25	0,40				1	1													1
	17:00	34,04	26,14	7,89	0,40					1	1												1
	18:00	35,53	27,58	7,95	0,40					1	1												1
	19:00	34,38	27,64	6,74	0,40					1	1												1
	20:00	33,17	27,67	5,50	0,20					1	1												1
	21:00	30,47	26,78	3,68	0,20					1	1												1
	22:00	27,88	24,78	3,10	0,00					1	1												1
	23:00	24,99	22,25	2,75	0,00					1	1												1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 9/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	22,49	17,45	5,03	0,20			1	1											1			
	01:00	21,41	15,11	6,30	0,20			1	1											1			
	02:00	20,59	13,84	6,74	0,20			1	1											1			
	03:00	20,60	13,84	6,75	0,20			1	1											1			
	04:00	20,70	13,84	6,86	0,20			1	1											1			
	05:00	21,34	13,87	7,47	0,20			1	1											1			
	06:00	21,83	14,19	7,64	0,20			1	1											1			
	07:00	23,59	16,23	7,36	0,20			1	1											1			
	08:00	24,68	16,71	7,97	0,20				1		1									1			
	09:00	25,38	18,27	7,11	0,20				1		1									1			
	10:00	25,64	19,04	6,61	0,20				1		1									1			
	11:00	25,56	17,99	7,57	0,40				1		1									1			
	12:00	25,91	17,84	8,06	0,40				1		1									1			
	13:00	25,83	17,31	8,52	0,40				1		1									1			
	14:00	25,04	16,64	8,40	0,20				1		1									1			
	15:00	25,01	16,64	8,37	0,20				1		1									1			
	16:00	26,39	17,70	8,68	0,20				1		1									1			
	17:00	30,04	20,88	9,16	0,20				1		1									1			
	18:00	31,65	22,20	9,45	0,20				1		1									1			
	19:00	30,69	20,71	9,99	0,20				1		1									1			
	20:00	29,30	19,41	9,89	0,20				1		1									1			
	21:00	27,48	20,16	7,32	0,20				1		1									1			
	22:00	25,26	19,72	5,53	0,20				1		1									1			
	23:00	23,29	18,90	4,39	0,20				1		1									1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Πέμπτη 10/11/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	21,76	19,63	2,13	0,00				1		1									1			
	01:00	20,46	17,90	2,57	0,00				1		1									1			
	02:00	20,03	16,79	3,24	0,00				1		1									1			
	03:00	19,53	16,64	2,88	0,00				1		1									1			
	04:00	19,52	16,64	2,87	0,00				1		1									1			
	05:00	20,32	17,48	2,84	0,00				1		1									1			
	06:00	21,67	18,27	3,40	0,00				1		1									1			
	07:00	23,98	20,60	3,38	0,00				1		1									1			
	08:00	23,69	20,01	3,68	0,00				1		1									1			
	09:00	22,94	20,00	2,94	0,00				1		1									1			
	10:00	22,66	20,54	2,12	0,20				1		1									1			
	11:00	22,66	21,28	1,37	0,20				1		1									1			
	12:00	22,72	20,58	2,14	0,20				1		1									1			
	13:00	23,22	20,32	2,90	0,20				1		1									1			
	14:00	22,95	19,99	2,96	0,20				1		1									1			
	15:00	23,07	19,68	3,39	0,20				1		1									1			
	16:00	25,96	22,49	3,47	0,00				1		1									1			
	17:00	30,18	26,78	3,40	0,00			1	1		1									1			
	18:00	30,49	26,86	3,63	0,00			1	1		1									1			
	19:00	30,40	26,47	3,93	0,00			1	1		1									1			
	20:00	29,73	26,27	3,46	0,00			1	1		1									1			
	21:00	27,38	25,29	2,09	0,00				1		1									1			
	22:00	25,15	24,00	1,15	0,00				1		1									1			
	23:00	23,01	22,23	0,78	0,00				1		1									1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Παρασκευή 11/11/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	20,17	19,73	0,44	0,00				1		1									1			
	01:00	19,52	19,09	0,43	0,00				1		1									1			
	02:00	19,03	18,57	0,46	0,00				1		1									1			
	03:00	18,71	18,15	0,56	0,00				1		1									1			
	04:00	18,59	18,00	0,58	0,00				1		1									1			
	05:00	19,15	18,36	0,79	0,00				1		1									1			
	06:00	20,54	19,42	1,12	0,00				1		1									1			
	07:00	22,51	20,79	1,72	0,00				1		1									1			
	08:00	22,95	21,24	1,71	0,00				1		1									1			
	09:00	21,72	20,56	1,15	0,00				1		1									1			
	10:00	21,42	20,55	0,87	0,00				1		1									1			
	11:00	21,15	20,23	0,91	0,00				1		1									1			
	12:00	21,37	20,43	0,94	0,00				1		1									1			
	13:00	22,09	20,79	1,31	0,00				1		1									1			
	14:00	21,36	19,39	1,96	0,00				1		1									1			
	15:00	21,84	18,68	3,16	0,00				1		1									1			
	16:00	24,37	21,08	3,29	0,00				1		1									1			
	17:00	28,63	25,06	3,57	0,00				1		1									1			
	18:00	30,00	26,84	3,16	0,00			1	1		1									1			
	19:00	29,73	27,60	2,13	0,00			1	1		1									1			
	20:00	28,86	26,39	2,46	0,00			1	1		1									1			
	21:00	26,98	24,93	2,05	0,00				1		1									1			
	22:00	24,83	23,03	1,80	0,00				1		1									1			
	23:00	22,23	20,86	1,37	0,00				1		1									1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 12/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	20,86	20,78	0,08	0,00				1		1									1			
	01:00	19,86	19,73	0,13	0,00				1		1									1			
	02:00	19,10	19,06	0,04	0,00				1		1									1			
	03:00	19,11	19,04	0,07	0,00				1		1									1			
	04:00	19,21	19,17	0,04	0,00				1		1									1			
	05:00	19,80	19,80	0,00	0,00				1		1									1			
	06:00	20,26	20,26	0,00	0,00				1		1									1			
	07:00	21,89	21,81	0,08	0,00				1		1									1			
	08:00	23,13	23,12	0,01	0,00				1		1									1			
	09:00	23,79	23,69	0,10	0,00				1		1									1			
	10:00	24,04	23,87	0,18	0,20				1		1									1			
	11:00	23,97	23,54	0,42	0,20				1		1									1			
	12:00	24,29	23,69	0,60	0,20				1		1									1			
	13:00	24,21	23,48	0,74	0,20				1		1									1			
	14:00	23,48	22,74	0,73	0,20				1		1									1			
	15:00	23,45	22,90	0,55	0,20				1		1									1			
	16:00	24,74	24,55	0,19	0,00				1		1									1			
	17:00	28,16	28,00	0,17	0,00			1	1		1									1			
	18:00	29,67	29,50	0,18	0,00			1	1		1									1			
	19:00	28,78	28,58	0,19	0,00			1	1		1									1			
	20:00	27,47	27,30	0,17	0,00			1	1		1									1			
	21:00	25,77	25,61	0,16	0,00				1		1									1			
	22:00	23,68	23,64	0,03	0,00				1		1									1			
	23:00	21,84	21,84	0,00	0,00				1		1									1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 13/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	20,54	20,52	0,02	0,00				1		1									1			
	01:00	19,43	19,28	0,15	0,00				1		1									1			
	02:00	18,85	18,59	0,26	0,00				1		1									1			
	03:00	18,53	18,29	0,24	0,00				1		1									1			
	04:00	18,51	18,22	0,29	0,00				1		1									1			
	05:00	18,78	18,46	0,31	0,00				1		1									1			
	06:00	19,00	18,80	0,20	0,00				1		1									1			
	07:00	20,57	20,51	0,06	0,00				1		1									1			
	08:00	21,32	21,30	0,01	0,00				1		1									1			
	09:00	20,36	20,35	0,02	0,00				1		1									1			
	10:00	21,88	21,84	0,04	0,20				1		1									1			
	11:00	21,98	21,92	0,05	0,20				1		1									1			
	12:00	24,78	24,70	0,09	0,20				1		1									1			
	13:00	25,11	24,91	0,20	0,20				1		1									1			
	14:00	23,71	23,11	0,60	0,20				1		1									1			
	15:00	23,44	21,30	2,14	0,20				1		1									1			
	16:00	23,26	20,81	2,45	0,00				1		1									1			
	17:00	26,22	23,50	2,72	0,00				1		1									1			
	18:00	28,03	24,81	3,22	0,00				1		1									1			
	19:00	25,51	22,11	3,40	0,00				1		1									1			
	20:00	25,41	22,00	3,40	0,00				1		1									1			
	21:00	23,25	19,91	3,34	0,00				1		1									1			
	22:00	21,61	18,32	3,29	0,00				1		1									1			
	23:00	19,36	16,10	3,25	0,00			1	1											1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 14/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	18,71	15,74	2,96	0,00			1	1											1			
	01:00	17,87	14,92	2,95	0,00			1	1											1			
	02:00	17,63	14,62	3,00	0,00			1	1											1			
	03:00	17,29	14,33	2,96	0,00			1	1											1			
	04:00	17,30	14,46	2,84	0,00			1	1											1			
	05:00	18,18	15,41	2,77	0,00			1	1											1			
	06:00	19,32	16,48	2,84	0,00			1	1											1			
	07:00	21,52	18,89	2,62	0,00				1		1									1			
	08:00	21,86	19,24	2,62	0,00				1		1									1			
	09:00	20,91	18,39	2,52	0,00				1		1									1			
	10:00	21,09	18,79	2,30	0,20				1		1									1			
	11:00	22,33	20,16	2,17	0,20				1		1									1			
	12:00	24,25	22,10	2,16	0,20				1		1									1			
	13:00	23,41	21,23	2,18	0,20				1		1									1			
	14:00	22,66	20,40	2,26	0,20				1		1									1			
	15:00	22,35	20,11	2,23	0,20				1		1									1			
	16:00	23,52	21,34	2,18	0,00				1		1									1			
	17:00	28,29	26,28	2,02	0,00			1	1		1									1			
	18:00	30,30	28,31	1,99	0,00			1	1		1									1			
	19:00	28,86	27,25	1,61	0,00			1	1		1									1			
	20:00	28,27	27,03	1,24	0,00			1	1		1									1			
	21:00	26,24	25,13	1,11	0,00				1		1									1			
	22:00	24,18	23,16	1,02	0,00				1		1									1			
	23:00	20,86	20,00	0,86	0,00				1		1									1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 15/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	20,19	18,15	2,04	0,00			1	1											1			
	01:00	19,03	16,64	2,38	0,00			1	1											1			
	02:00	18,57	15,94	2,63	0,00			1	1											1			
	03:00	18,37	15,55	2,82	0,00			1	1											1			
	04:00	18,28	15,55	2,73	0,00			1	1											1			
	05:00	19,04	17,02	2,02	0,00			1	1											1			
	06:00	21,02	19,77	1,25	0,00				1	1										1			
	07:00	22,65	21,47	1,18	0,00				1	1										1			
	08:00	22,43	21,27	1,16	0,00				1	1										1			
	09:00	21,83	20,86	0,98	0,20				1	1										1			
	10:00	21,09	20,62	0,47	0,20				1	1										1			
	11:00	21,25	20,68	0,57	0,20				1	1										1			
	12:00	21,39	20,22	1,17	0,20				1	1										1			
	13:00	21,44	19,49	1,95	0,20				1	1										1			
	14:00	21,08	18,32	2,76	0,20				1	1										1			
	15:00	21,75	18,87	2,87	0,20				1	1										1			
	16:00	23,88	21,25	2,64	0,20				1	1										1			
	17:00	28,75	26,21	2,54	0,00			1	1	1										1			
	18:00	30,95	28,48	2,48	0,00			1	1	1										1			
	19:00	30,28	28,24	2,04	0,00			1	1	1										1			
	20:00	29,38	27,73	1,65	0,00			1	1	1										1			
	21:00	27,62	26,37	1,25	0,00			1	1	1										1			
	22:00	25,07	24,00	1,07	0,00				1	1										1			
	23:00	22,23	21,22	1,01	0,00				1	1										1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 16/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	20,80	20,40	0,39	0,00				1	1										1			
	01:00	19,45	19,03	0,42	0,00				1	1										1			
	02:00	18,87	18,07	0,80	0,00				1	1										1			
	03:00	18,89	18,17	0,72	0,00				1	1										1			
	04:00	18,61	17,98	0,63	0,00				1	1										1			
	05:00	19,36	18,98	0,38	0,00				1	1										1			
	06:00	20,81	20,62	0,19	0,00				1	1										1			
	07:00	22,15	21,77	0,38	0,00				1	1										1			
	08:00	22,89	22,67	0,21	0,00				1	1										1			
	09:00	22,35	22,22	0,14	0,20				1	1										1			
	10:00	21,74	21,60	0,14	0,20				1	1										1			
	11:00	21,60	21,43	0,17	0,20				1	1										1			
	12:00	22,02	21,71	0,30	0,20				1	1										1			
	13:00	21,95	21,73	0,22	0,20				1	1										1			
	14:00	22,12	22,02	0,10	0,20				1	1										1			
	15:00	23,08	22,99	0,09	0,20				1	1										1			
	16:00	25,75	25,64	0,11	0,20			1	1	1										1			
	17:00	29,92	29,84	0,09	0,00			1	1	1										1			
	18:00	31,42	31,37	0,06	0,00			1	1	1										1			
	19:00	31,01	30,98	0,03	0,00			1	1	1										1			
	20:00	29,94	29,87	0,07	0,00			1	1	1										1			
	21:00	28,10	27,98	0,12	0,00			1	1	1										1			
	22:00	25,68	25,57	0,10	0,00				1	1										1			
	23:00	23,03	22,94	0,09	0,00				1	1										1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 17/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	20,60	19,94	0,66	0,00				1	1										1			
	01:00	19,60	19,28	0,33	0,00				1	1										1			
	02:00	19,15	19,02	0,13	0,00				1	1										1			
	03:00	18,83	18,46	0,37	0,00				1	1										1			
	04:00	18,76	17,77	0,99	0,00				1	1										1			
	05:00	19,55	18,04	1,51	0,00				1	1										1			
	06:00	20,99	18,14	2,86	0,00				1	1										1			
	07:00	22,97	19,98	2,98	0,20				1	1										1			
	08:00	23,94	22,40	1,54	0,20				1	1										1			
	09:00	24,18	22,49	1,69	0,20				1	1										1			
	10:00	23,61	21,77	1,84	0,20				1	1										1			
	11:00	23,20	20,79	2,41	0,20				1	1										1			
	12:00	23,66	20,03	3,63	0,20				1	1										1			
	13:00	23,57	19,77	3,80	0,20				1	1										1			
	14:00	24,07	20,30	3,77	0,20				1	1										1			
	15:00	24,74	21,48	3,26	0,20				1	1										1			
	16:00	26,41	23,36	3,05	0,20				1	1										1			
	17:00	29,93	27,00	2,94	0,20			1	1	1										1			
	18:00	32,10	29,06	3,04	0,00			1	1	1										1			
	19:00	32,09	28,71	3,38	0,00			1	1	1										1			
	20:00	31,24	26,99	4,25	0,00			1	1	1										1			
	21:00	28,99	23,62	5,38	0,00				1	1										1			
	22:00	26,53	21,05	5,48	0,00				1	1										1			
	23:00	23,51	18,46	5,05	0,00				1	1										1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 18/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	22,90	18,28	4,62	0,20				1	1										1			
	01:00	21,21	16,46	4,74	0,20			1	1											1			
	02:00	19,94	15,07	4,87	0,20			1	1											1			
	03:00	19,14	13,84	5,30	0,20			1	1											1			
	04:00	18,93	13,84	5,08	0,20			1	1											1			
	05:00	19,42	13,84	5,58	0,20			1	1											1			
	06:00	20,99	15,02	5,97	0,20			1	1											1			
	07:00	22,77	17,30	5,47	0,20			1	1											1			
	08:00	24,27	19,35	4,92	0,20				1	1										1			
	09:00	24,37	20,16	4,21	0,20				1	1										1			
	10:00	24,64	21,07	3,57	0,20				1	1										1			
	11:00	23,50	20,75	2,75	0,40				1	1										1			
	12:00	25,78	23,16	2,62	0,40				1	1										1			
	13:00	23,11	20,35	2,76	0,40				1	1										1			
	14:00	22,84	20,36	2,48	0,40				1	1										1			
	15:00	24,67	22,66	2,01	0,40				1	1										1			
	16:00	26,99	25,23	1,76	0,40				1	1										1			
	17:00	31,44	29,67	1,77	0,20			1	1	1										1			
	18:00	32,95	31,40	1,55	0,20			1	1	1										1			
	19:00	32,54	30,53	2,01	0,20			1	1	1										1			
	20:00	31,89	28,91	2,99	0,20			1	1	1										1			
	21:00	29,76	25,87	3,89	0,20			1	1	1										1			
	22:00	26,95	22,34	4,60	0,20			1	1	1										1			
	23:00	23,92	18,95	4,97	0,20			1	1											1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Σάββατο 19/11/2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	20,32	15,83	4,50	0,00			1	1											1			
	01:00	19,43	15,71	3,72	0,00			1	1											1			
	02:00	18,91	15,47	3,44	0,00			1	1											1			
	03:00	18,62	15,66	2,96	0,00			1	1											1			
	04:00	18,67	16,09	2,58	0,00			1	1											1			
	05:00	19,10	16,32	2,78	0,00			1	1											1			
	06:00	19,86	16,68	3,18	0,00			1	1											1			
	07:00	21,24	18,32	2,92	0,00				1	1										1			
	08:00	23,22	20,46	2,76	0,20				1	1										1			
	09:00	24,03	20,49	3,54	0,20				1	1										1			
	10:00	22,84	19,32	3,52	0,20				1	1										1			
	11:00	23,32	19,11	4,20	0,20				1	1										1			
	12:00	23,76	19,34	4,42	0,20				1	1										1			
	13:00	23,35	20,25	3,10	0,20				1	1										1			
	14:00	22,87	20,09	2,78	0,20				1	1										1			
	15:00	23,36	19,65	3,71	0,20				1	1										1			
	16:00	25,73	22,04	3,70	0,20				1	1										1			
	17:00	29,75	25,66	4,09	0,20				1	1										1			
	18:00	31,01	25,71	5,29	0,20				1	1										1			
	19:00	30,07	24,54	5,53	0,20				1	1										1			
	20:00	28,19	23,75	4,44	0,20				1	1										1			
	21:00	27,04	22,38	4,66	0,00				1	1										1			
	22:00	24,96	20,33	4,63	0,00				1	1										1			
	23:00	23,01	18,19	4,82	0,00				1	1										1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 20/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	21,45	16,61	4,84	0,40			1	1											1			
	01:00	20,20	13,84	6,35	0,40			1	1											1			
	02:00	19,55	13,84	5,71	0,40			1	1											1			
	03:00	19,20	13,84	5,35	0,40			1	1											1			
	04:00	18,86	13,84	5,02	0,40			1	1											1			
	05:00	19,21	13,84	5,37	0,40			1	1											1			
	06:00	20,74	13,84	6,89	0,40			1	1											1			
	07:00	23,44	15,24	8,21	0,40			1	1											1			
	08:00	23,95	16,31	7,64	0,40			1	1											1			
	09:00	23,64	16,02	7,62	0,40			1	1											1			
	10:00	23,63	15,60	8,03	0,40			1	1											1			
	11:00	23,80	15,47	8,33	0,40			1	1											1			
	12:00	23,82	15,48	8,34	0,40			1	1											1			
	13:00	23,19	15,07	8,12	0,40			1	1											1			
	14:00	22,70	14,76	7,95	0,40			1	1											1			
	15:00	23,80	15,47	8,33	0,40			1	1											1			
	16:00	24,26	15,77	8,49	0,40			1	1											1			
	17:00	28,04	18,23	9,81	0,40				1	1										1			
	18:00	30,00	19,50	10,50	0,40				1	1										1			
	19:00	29,50	19,17	10,32	0,40				1	1										1			
	20:00	28,39	18,46	9,94	0,40				1	1										1			
	21:00	26,77	17,40	9,37	0,40				1	1										1			
	22:00	24,65	16,64	8,01	0,40				1	1										1			
	23:00	22,62	14,70	7,92	0,40			1	1											1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 21/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	20,80	13,84	6,95	0,40			1	1											1			
	01:00	19,45	13,84	5,61	0,40			1	1											1			
	02:00	18,87	13,84	5,03	0,40			1	1											1			
	03:00	18,89	13,84	5,04	0,20			1	1											1			
	04:00	18,61	13,84	4,77	0,20			1	1											1			
	05:00	19,36	13,84	5,52	0,20			1	1											1			
	06:00	20,81	13,84	6,97	0,20			1	1											1			
	07:00	22,59	14,68	7,91	0,20			1	1											1			
	08:00	24,02	15,61	8,41	0,20			1	1											1			
	09:00	23,68	15,39	8,29	0,20			1	1											1			
	10:00	23,03	14,97	8,06	0,20			1	1											1			
	11:00	22,89	14,88	8,01	0,20			1	1											1			
	12:00	23,32	15,16	8,16	0,40			1	1											1			
	13:00	23,25	15,11	8,14	0,40			1	1											1			
	14:00	23,44	17,91	5,52	0,40				1	1										1			
	15:00	24,45	19,92	4,53	0,20				1	1										1			
	16:00	27,28	21,01	6,27	0,20				1	1										1			
	17:00	29,92	22,61	7,32	0,20				1	1										1			
	18:00	31,42	23,72	7,71	0,20				1	1										1			
	19:00	31,01	24,69	6,33	0,20				1	1										1			
	20:00	29,94	23,78	6,15	0,20				1	1										1			
	21:00	28,10	21,69	6,41	0,20				1	1										1			
	22:00	25,68	18,53	7,15	0,20				1	1										1			
	23:00	23,03	17,34	5,69	0,20				1	1										1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 22/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	22,05	15,03	7,02	0,20			1	1														1
	01:00	20,34	15,03	5,31	0,20			1	1														1
	02:00	19,05	15,03	4,02	0,20			1	1														1
	03:00	18,37	15,03	3,34	0,20			1	1														1
	04:00	18,40	15,03	3,37	0,20			1	1														1
	05:00	19,34	15,03	4,31	0,20			1	1														1
	06:00	21,36	17,67	3,69	0,20			1	1														1
	07:00	23,78	21,78	2,00	0,20				1	1													1
	08:00	24,63	23,92	0,71	0,20				1	1													1
	09:00	26,07	25,57	0,50	0,20				1	1													1
	10:00	26,65	26,00	0,66	0,20				1	1													1
	11:00	26,64	26,27	0,38	0,20				1	1													1
	12:00	26,77	26,57	0,19	0,20				1	1													1
	13:00	26,75	26,58	0,17	0,20				1	1													1
	14:00	26,90	26,80	0,11	0,20				1	1													1
	15:00	28,23	27,97	0,27	0,20				1	1													1
	16:00	30,79	30,12	0,66	0,20			1	1	1													1
	17:00	33,71	32,75	0,96	0,20			1	1	1													1
	18:00	33,78	32,49	1,29	0,20			1	1	1													1
	19:00	33,58	32,17	1,41	0,20			1	1	1													1
	20:00	32,09	29,73	2,36	0,20			1	1	1													1
	21:00	29,37	24,83	4,55	0,20			1	1	1													1
	22:00	25,91	18,64	7,27	0,20			1	1														1
	23:00	22,30	15,03	7,27	0,20			1	1														1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 23/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	χ20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	20,25	15,03	5,22	0,20			1	1														1
	01:00	19,19	15,03	4,16	0,20			1	1														1
	02:00	18,50	15,03	3,47	0,20			1	1														1
	03:00	18,15	15,03	3,13	0,20			1	1														1
	04:00	18,12	15,03	3,09	0,20			1	1														1
	05:00	18,75	15,03	3,72	0,20			1	1														1
	06:00	20,18	15,03	5,15	0,20			1	1														1
	07:00	22,78	15,03	7,75	0,40			1	1														1
	08:00	24,26	17,83	6,43	0,40				1	1													1
	09:00	25,09	17,83	7,26	0,40				1	1													1
	10:00	24,23	17,83	6,40	0,40				1	1													1
	11:00	24,54	17,83	6,72	0,40				1	1													1
	12:00	26,06	17,83	8,23	0,40				1	1													1
	13:00	25,42	17,83	7,60	0,40				1	1													1
	14:00	25,59	17,83	7,77	0,40				1	1													1
	15:00	26,77	17,83	8,94	0,40				1	1													1
	16:00	27,86	18,11	9,75	0,40				1	1													1
	17:00	30,56	21,29	9,28	0,40				1	1													1
	18:00	31,36	22,17	9,18	0,20				1	1													1
	19:00	30,89	22,11	8,78	0,20				1	1													1
	20:00	29,99	22,48	7,51	0,20				1	1													1
	21:00	27,34	19,67	7,68	0,20				1	1													1
	22:00	24,42	17,61	6,81	0,20			1	1														1
	23:00	21,62	15,54	6,08	0,20			1	1														1

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 24/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	23,30	18,54	4,77	0,20				1	1										1			
	01:00	21,61	17,89	3,72	0,20				1	1										1			
	02:00	20,33	17,41	2,92	0,20				1	1										1			
	03:00	19,50	16,64	2,86	0,20				1	1										1			
	04:00	19,30	16,64	2,66	0,20				1	1										1			
	05:00	20,04	16,76	3,28	0,20				1	1										1			
	06:00	21,77	19,40	2,36	0,20				1	1										1			
	07:00	23,93	22,60	1,33	0,40				1	1										1			
	08:00	25,46	24,50	0,96	0,40				1	1										1			
	09:00	27,24	26,63	0,61	0,40				1	1										1			
	10:00	27,97	27,65	0,32	0,40			1	1	1										1			
	11:00	28,72	28,55	0,17	0,40			1	1	1										1			
	12:00	29,44	29,19	0,24	0,40			1	1	1										1			
	13:00	30,23	29,91	0,32	0,40			1	1	1										1			
	14:00	30,51	30,24	0,27	0,40			1	1	1										1			
	15:00	32,00	31,96	0,05	0,40			1	1	1										1			
	16:00	33,71	33,63	0,08	0,40			1	1	1										1			
	17:00	36,53	36,32	0,21	0,40	1		1	1	1										1			
	18:00	37,41	37,19	0,22	0,20	1		1	1	1										1			
	19:00	36,38	36,34	0,04	0,20	1		1	1	1										1			
	20:00	34,18	34,03	0,15	0,20			1	1	1										1			
	21:00	31,90	31,00	0,90	0,20			1	1	1										1			
	22:00	28,49	26,27	2,21	0,20			1	1	1										1			
	23:00	24,93	21,26	3,67	0,20				1	1										1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 25/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	21,07	15,21	5,86	0,40			1	1											1			
	01:00	19,65	13,87	5,77	0,40			1	1											1			
	02:00	19,10	13,84	5,26	0,40			1	1											1			
	03:00	18,77	13,84	4,92	0,40			1	1											1			
	04:00	18,86	13,84	5,01	0,40			1	1											1			
	05:00	19,40	13,84	5,56	0,40			1	1											1			
	06:00	21,06	13,84	7,22	0,40			1	1											1			
	07:00	23,41	15,22	8,19	0,40			1	1											1			
	08:00	23,85	15,50	8,35	0,40			1	1											1			
	09:00	22,92	14,90	8,02	0,40			1	1											1			
	10:00	25,27	17,28	7,99	0,40				1	1										1			
	11:00	24,24	16,64	7,59	0,40				1	1										1			
	12:00	26,01	17,79	8,21	0,40				1	1										1			
	13:00	24,84	16,64	8,20	0,40				1	1										1			
	14:00	25,04	16,64	8,40	0,40				1	1										1			
	15:00	26,70	17,35	9,34	0,40				1	1										1			
	16:00	27,70	18,01	9,70	0,40				1	1										1			
	17:00	31,64	20,58	11,05	0,40				1	1										1			
	18:00	32,15	21,28	10,87	0,40				1	1										1			
	19:00	31,08	20,69	10,39	0,40				1	1										1			
	20:00	30,36	20,29	10,06	0,40				1	1										1			
	21:00	28,01	18,21	9,80	0,40				1	1										1			
	22:00	25,69	16,70	8,99	0,40				1	1										1			
	23:00	22,93	16,64	6,29	0,40				1	1										1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 26/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	20,88	13,70	7,17	0,20				1		1												
	01:00	19,76	13,70	6,05	0,20				1		1												
	02:00	19,13	13,70	5,43	0,20				1		1												
	03:00	18,85	13,70	5,14	0,20				1		1												
	04:00	18,92	13,70	5,22	0,20				1		1												
	05:00	19,24	13,70	5,53	0,20				1		1												
	06:00	20,18	13,70	6,48	0,20				1		1												
	07:00	22,75	14,79	7,96	0,20				1		1												
	08:00	24,26	16,12	8,14	0,20				1		1												
	09:00	24,59	17,97	6,62	0,20				1		1												
	10:00	24,68	18,43	6,25	0,20				1		1												
	11:00	23,95	17,73	6,22	0,20				1		1												
	12:00	24,34	17,07	7,27	0,20				1		1												
	13:00	25,05	17,21	7,84	0,20				1		1												
	14:00	24,99	17,11	7,88	0,20				1		1												
	15:00	25,78	16,76	9,02	0,20				1		1												
	16:00	26,95	18,16	8,79	0,20				1		1												
	17:00	30,13	21,95	8,18	0,20			1	1		1												
	18:00	30,61	23,16	7,45	0,20			1	1		1												
	19:00	29,66	23,87	5,79	0,20			1	1		1												
	20:00	28,59	24,12	4,47	0,20			1	1		1												
	21:00	26,72	23,02	3,71	0,20			1	1		1												
	22:00	24,53	21,88	2,65	0,20			1	1		1												
	23:00	22,37	20,71	1,66	0,20			1	1		1												

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.
Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ Καλύμνου, ο σταθμός θα παραμείνει συνολικά μη διαθέσιμος από τις 07:00 μέχρι το πέρας της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 27/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	20,99	19,85	1,14	0,20				1		1												
	01:00	19,83	18,81	1,02	0,20				1		1												
	02:00	19,15	18,27	0,88	0,20				1		1												
	03:00	18,72	18,05	0,67	0,20				1		1												
	04:00	18,61	18,16	0,45	0,20				1		1												
	05:00	18,71	18,42	0,29	0,20				1		1												
	06:00	19,09	18,98	0,11	0,20				1		1												
	07:00	19,59	19,59	0,00	0,20				1		1												
	08:00	20,68	20,68	0,00	0,20				1		1												
	09:00	22,11	22,11	0,00	0,20			1	1		1												
	10:00	21,63	21,63	0,00	0,20			1	1		1												
	11:00	23,26	23,26	0,00	0,20			1	1		1												
	12:00	24,63	24,63	0,00	0,20			1	1		1												
	13:00	26,48	26,47	0,00	0,20			1	1		1												
	14:00	25,61	25,61	0,00	0,20			1	1		1												
	15:00	25,47	25,47	0,00	0,20			1	1		1												
	16:00	26,29	26,29	0,00	0,20			1	1		1												
	17:00	28,69	28,69	0,00	0,20			1	1		1												
	18:00	29,45	29,45	0,00	0,20			1	1		1												
	19:00	29,13	29,12	0,01	0,20			1	1		1									1			
	20:00	28,27	28,24	0,03	0,20			1	1		1									1			
	21:00	26,62	26,57	0,04	0,20			1	1		1									1			
	22:00	24,38	24,35	0,03	0,20				1		1									1			
	23:00	21,93	21,93	0,01	0,20				1		1									1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.
Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ Καλύμνου, ο σταθμός θα παραμείνει συνολικά μη διαθέσιμος κατά το διάστημα 00:00-18:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 28/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	20,25	20,25	0,00	0,20				1		1									1			
	01:00	19,19	19,19	0,00	0,20				1		1									1			
	02:00	18,50	18,50	0,00	0,20				1		1									1			
	03:00	18,15	18,15	0,00	0,20				1		1									1			
	04:00	18,12	18,12	0,00	0,20				1		1									1			
	05:00	18,75	18,72	0,03	0,20				1		1									1			
	06:00	20,18	20,10	0,08	0,20				1		1									1			
	07:00	22,78	22,66	0,11	0,20				1		1									1			
	08:00	24,26	24,09	0,17	0,20				1		1									1			
	09:00	25,09	24,84	0,25	0,20				1		1									1			
	10:00	24,23	23,78	0,45	0,20				1		1									1			
	11:00	24,54	23,82	0,73	0,20				1		1									1			
	12:00	26,06	25,18	0,88	0,20				1		1									1			
	13:00	25,42	24,72	0,70	0,20				1		1									1			
	14:00	25,59	25,14	0,46	0,20				1		1									1			
	15:00	26,77	26,29	0,48	0,20			1	1		1									1			
	16:00	27,86	27,11	0,76	0,20			1	1		1									1			
	17:00	30,26	28,66	1,60	0,20			1	1		1									1			
	18:00	31,05	27,66	3,39	0,20			1	1		1									1			
	19:00	30,59	25,58	5,00	0,20			1	1		1									1			
	20:00	29,69	23,47	6,22	0,20				1		1									1			
	21:00	27,08	20,75	6,32	0,20				1		1									1			
	22:00	24,18	18,60	5,58	0,20				1		1									1			
	23:00	21,41	17,03	4,38	0,20				1		1									1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Τρίτη 29/11/2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	26,19	25,39	0,79	0,20				1		1									1			
	01:00	24,36	24,16	0,20	0,20				1		1									1			
	02:00	22,93	22,68	0,25	0,20				1		1									1			
	03:00	21,90	21,27	0,64	0,20				1		1									1			
	04:00	21,53	21,16	0,37	0,20				1		1									1			
	05:00	22,07	21,16	0,91	0,20				1		1									1			
	06:00	23,91	21,93	1,97	0,20				1		1									1			
	07:00	26,87	25,08	1,80	0,20				1		1									1			
	08:00	28,30	26,75	1,56	0,20			1	1		1									1			
	09:00	30,15	28,77	1,38	0,20			1	1		1									1			
	10:00	31,63	31,06	0,56	0,20			1	1		1									1			
	11:00	32,47	32,44	0,03	0,20			1	1		1									1			
	12:00	32,89	32,77	0,12	0,20			1	1		1									1			
	13:00	33,19	33,01	0,17	0,20			1	1		1									1			
	14:00	34,42	34,27	0,14	0,20			1	1		1									1			
	15:00	34,86	34,75	0,11	0,20	1		1	1		1									1			
	16:00	35,30	35,12	0,18	0,20	1		1	1		1									1			
	17:00	38,62	38,45	0,17	0,20	1		1	1		1									1			
	18:00	38,83	38,80	0,04	0,20	1		1	1		1									1			
	19:00	38,03	38,03	0,00	0,20	1		1	1		1									1			
	20:00	36,79	36,79	0,00	0,20	1		1	1		1									1			
	21:00	32,69	32,69	0,00	0,20			1	1		1									1			
	22:00	30,03	30,03	0,00	0,20			1	1		1									1			
	23:00	27,45	27,45	0,00	0,20			1	1		1									1			

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 30/11/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	25,51	25,44	0,07	0,00				1		1									1			
	01:00	23,71	23,28	0,43	0,00				1		1									1			
	02:00	22,25	21,39	0,86	0,00				1		1									1			
	03:00	21,30	19,50	1,80	0,00				1		1									1			
	04:00	21,02	17,91	3,11	0,00				1		1									1			
	05:00	21,62	17,23	4,39	0,00				1		1									1			
	06:00	23,34	18,12	5,22	0,00				1		1									1			
	07:00	26,06	19,85	6,21	0,00				1		1									1			
	08:00	28,33	21,44	6,89	0,00				1		1									1			
	09:00	30,34	24,19	6,15	0,00				1		1									1			
	10:00	31,57	28,14	3,43	0,00			1	1		1									1			
	11:00	32,06	27,15	4,91	0,00			1	1		1									1			
	12:00	32,02	27,76	4,26	0,00			1	1		1									1			
	13:00	32,29	27,10	5,20	0,00			1	1		1									1			
	14:00	32,67	26,72	5,95	0,00			1	1		1									1			
	15:00	35,42	32,08	3,34	0,00			1	1		1									1			
	16:00	37,75	33,79	3,96	0,00			1	1		1									1			
	17:00	40,13	35,08	5,05	0,00	1		1	1		1									1			
	18:00	40,28	34,41	5,87	0,00	1		1	1		1									1			
	19:00	39,43	35,06	4,37	0,00	1		1	1		1									1			
	20:00	37,88	34,55	3,33	0,00	1		1	1		1									1			
	21:00	35,33	30,69	4,64	0,00			1	1		1									1			
	22:00	31,99	28,02	3,97	0,00			1	1		1									1			
	23:00	28,20	22,04	6,16	0,00				1		1									1			

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Πέμπτη 1/12/2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	24,53	15,94	8,58	0,00			1	1											1			
	01:00	22,69	14,75	7,94	0,00			1	1											1			
	02:00	21,44	13,94	7,51	0,00			1	1											1			
	03:00	20,66	13,84	6,82	0,00			1	1											1			
	04:00	20,52	13,84	6,68	0,00			1	1											1			
	05:00	21,22	13,84	7,37	0,00			1	1											1			
	06:00	23,05	14,98	8,07	0,00			1	1											1			
	07:00	25,58	16,64	8,94	0,00				1		1									1			
	08:00	27,93	18,16	9,78	0,00				1		1									1			
	09:00	29,23	19,00	10,23	0,00				1		1									1			
	10:00	31,66	20,58	11,08	0,00				1		1									1			
	11:00	32,02	22,56	9,46	0,00				1		1									1			
	12:00	29,46	21,73	7,73	0,20				1		1									1			
	13:00	28,72	23,12	5,59	0,20				1		1									1			
	14:00	29,04	25,73	3,31	0,20				1		1									1			
	15:00	30,51	28,13	2,38	0,20			1	1		1									1			
	16:00	33,50	32,27	1,23	0,20			1	1		1									1			
	17:00	36,93	36,26	0,67	0,20	1		1	1		1									1			
	18:00	37,63	37,15	0,49	0,20	1		1	1		1									1			
	19:00	37,33	36,57	0,76	0,20	1		1	1		1									1			
	20:00	36,23	35,10	1,13	0,20	1		1	1		1									1			
	21:00	33,85	32,45	1,40	0,20			1	1		1									1			
	22:00	30,24	28,46	1,78	0,20			1	1		1									1			
	23:00	26,54	24,46	2,08	0,20			1	1		1									1			

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 7/12/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	26,46	25,92	0,53	0,00				1	1										1			
	01:00	24,61	24,17	0,44	0,00				1	1										1			
	02:00	23,17	22,91	0,25	0,00				1	1										1			
	03:00	22,20	22,11	0,09	0,00				1	1										1			
	04:00	21,91	21,81	0,10	0,00				1	1										1			
	05:00	22,64	22,46	0,18	0,00				1	1										1			
	06:00	24,65	24,57	0,08	0,00				1	1										1			
	07:00	26,14	26,08	0,07	0,00				1	1										1			
	08:00	29,64	29,62	0,02	0,20				1	1	1									1			
	09:00	30,84	30,84	0,00	0,20				1	1	1									1			
	10:00	31,47	31,46	0,01	0,20				1	1	1									1			
	11:00	31,59	31,59	0,00	0,20				1	1	1									1			
	12:00	31,21	31,21	0,00	0,20				1	1	1									1			
	13:00	31,24	31,24	0,00	0,20				1	1	1									1			
	14:00	31,88	31,88	0,00	0,20				1	1	1									1			
	15:00	33,16	33,16	0,00	0,20				1	1	1									1			
	16:00	37,78	37,78	0,00	0,20				1	1	1									1			
	17:00	42,58	42,58	0,00	0,00			1	1	1	1									1			
	18:00	43,39	43,39	0,00	0,00			1	1	1	1									1			
	19:00	43,00	42,99	0,01	0,00			1	1	1	1									1			
	20:00	41,83	41,83	0,00	0,00			1	1	1	1									1			
	21:00	38,95	38,95	0,00	0,00			1	1	1	1									1			
	22:00	34,83	34,83	0,00	0,00				1	1	1									1			
	23:00	30,11	30,11	0,00	0,00				1	1	1									1			

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Πέμπτη 8/12/2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	25,87	25,18	0,69	0,00				1	1										1			
	01:00	24,16	23,16	1,00	0,00				1	1										1			
	02:00	22,81	21,55	1,26	0,00				1	1										1			
	03:00	21,92	19,83	2,09	0,00				1	1										1			
	04:00	21,69	18,38	3,31	0,00				1	1										1			
	05:00	22,37	18,25	4,12	0,00				1	1										1			
	06:00	24,23	20,09	4,14	0,00				1	1										1			
	07:00	26,93	22,51	4,42	0,00				1	1										1			
	08:00	28,25	23,80	4,45	0,00					1	1									1			
	09:00	29,68	24,59	5,09	0,00					1	1									1			
	10:00	30,46	25,06	5,40	0,00					1	1									1			
	11:00	30,60	24,97	5,63	0,00					1	1									1			
	12:00	30,90	25,70	5,21	0,20					1	1									1			
	13:00	31,51	26,81	4,70	0,20					1	1									1			
	14:00	31,82	27,00	4,82	0,20					1	1									1			
	15:00	30,74	25,38	5,36	0,20					1	1									1			
	16:00	34,91	29,61	5,30	0,20					1	1									1			
	17:00	38,87	33,18	5,69	0,20				1	1	1									1			
	18:00	39,79	33,72	6,07	0,20				1	1	1									1			
	19:00	39,48	34,81	4,67	0,20				1	1	1									1			
	20:00	38,35	32,59	5,75	0,20				1	1	1									1			
	21:00	35,68	29,00	6,67	0,20				1	1	1									1			
	22:00	31,93	26,96	4,97	0,20				1	1	1									1			
	23:00	27,86	23,61	4,25	0,20				1	1										1			

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 9/12/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	26,44	17,19	9,25	0,20			1	1											1			
	01:00	24,54	15,95	8,59	0,20			1	1											1			
	02:00	23,00	14,95	8,05	0,20			1	1											1			
	03:00	22,01	14,31	7,70	0,20			1	1											1			
	04:00	21,69	14,10	7,59	0,40			1	1											1			
	05:00	22,22	14,44	7,78	0,40			1	1											1			
	06:00	23,80	15,47	8,33	0,40			1	1											1			
	07:00	26,29	17,30	8,99	0,40				1	1										1			
	08:00	28,06	19,75	8,31	0,40				1	1										1			
	09:00	29,50	21,44	8,06	0,40				1	1										1			
	10:00	30,66	22,28	8,38	0,40				1	1										1			
	11:00	30,66	22,73	7,93	0,40				1	1										1			
	12:00	30,35	22,89	7,46	0,40				1	1										1			
	13:00	30,31	23,25	7,06	0,40				1	1										1			
	14:00	30,13	23,90	6,23	0,40				1	1										1			
	15:00	32,07	26,15	5,93	0,40				1	1	1									1			
	16:00	34,49	27,71	6,78	0,40				1	1	1									1			
	17:00	38,02	30,40	7,62	0,40				1	1	1									1			
	18:00	38,82	31,69	7,13	0,40				1	1	1									1			
	19:00	38,78	31,46	7,31	0,40				1	1	1									1			
	20:00	38,01	31,74	6,27	0,20				1	1	1									1			
	21:00	35,95	30,43	5,52	0,20				1	1	1									1			
	22:00	32,92	27,16	5,76	0,20				1	1	1									1			
	23:00	29,32	22,98	6,33	0,20				1	1										1			

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 10/12/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	χ20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	22,73	17,57	5,16	0,00			1	1											1			
	01:00	20,86	15,55	5,31	0,00			1	1											1			
	02:00	19,59	13,84	5,75	0,00			1	1											1			
	03:00	18,70	13,84	4,85	0,00			1	1											1			
	04:00	18,38	13,84	4,53	0,00			1	1											1			
	05:00	18,90	13,84	5,06	0,00			1	1											1			
	06:00	20,37	13,84	6,53	0,00			1	1											1			
	07:00	22,80	15,55	7,25	0,00			1	1											1			
	08:00	24,77	18,52	6,25	0,00				1	1										1			
	09:00	26,26	19,27	6,99	0,00				1	1										1			
	10:00	27,35	19,56	7,78	0,00				1	1										1			
	11:00	27,48	18,99	8,49	0,00				1	1										1			
	12:00	26,57	17,27	9,30	0,40				1	1										1			
	13:00	26,25	17,61	8,64	0,40				1	1										1			
	14:00	26,25	17,65	8,61	0,40				1	1										1			
	15:00	27,16	18,89	8,27	0,40				1	1										1			
	16:00	29,49	21,16	8,33	0,40				1	1										1			
	17:00	32,46	23,39	9,07	0,40				1	1										1			
	18:00	33,48	23,21	10,27	0,40				1	1										1			
	19:00	33,57	22,81	10,76	0,40				1	1										1			
	20:00	32,84	21,83	11,01	0,40				1	1										1			
	21:00	31,20	20,28	10,92	0,40				1	1										1			
	22:00	28,69	18,65	10,04	0,40				1	1										1			
	23:00	26,10	16,96	9,13	0,40				1	1										1			

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 11/12/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	22,19	14,42	7,77	0,40			1	1											1			
	01:00	20,49	13,84	6,64	0,40			1	1											1			
	02:00	19,90	13,84	6,05	0,40			1	1											1			
	03:00	19,09	13,84	5,24	0,40			1	1											1			
	04:00	18,84	13,84	4,99	0,40			1	1											1			
	05:00	19,24	13,84	5,39	0,40			1	1											1			
	06:00	20,24	13,84	6,40	0,40			1	1											1			
	07:00	23,05	14,98	8,07	0,40			1	1											1			
	08:00	25,82	16,79	9,04	0,40				1	1										1			
	09:00	25,85	16,80	9,05	0,40				1	1										1			
	10:00	26,01	16,91	9,11	0,40				1	1										1			
	11:00	25,67	16,69	8,99	0,40				1	1										1			
	12:00	25,34	16,64	8,70	0,40				1	1										1			
	13:00	24,19	16,64	7,55	0,40				1	1										1			
	14:00	24,68	16,64	8,04	0,40				1	1										1			
	15:00	26,54	17,25	9,29	0,40				1	1										1			
	16:00	27,94	18,16	9,78	0,40				1	1										1			
	17:00	30,58	19,88	10,70	0,40				1	1										1			
	18:00	31,89	20,73	11,16	0,40				1	1										1			
	19:00	32,10	20,87	11,24	0,40				1	1										1			
	20:00	31,72	20,62	11,10	0,40				1	1										1			
	21:00	29,94	19,46	10,48	0,40				1	1										1			
	22:00	27,61	17,94	9,66	0,40				1	1										1			
	23:00	24,46	15,90	8,56	0,40			1	1											1			

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Δευτέρα 12/12/2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	21,17	13,84	7,33	0,40			1	1											1			
	01:00	20,03	13,84	6,19	0,40			1	1											1			
	02:00	19,34	13,84	5,49	0,40			1	1											1			
	03:00	18,86	13,84	5,01	0,40			1	1											1			
	04:00	18,64	14,62	4,03	0,40			1	1											1			
	05:00	19,40	17,53	1,86	0,40			1	1											1			
	06:00	21,29	20,35	0,94	0,40			1	1											1			
	07:00	24,30	23,79	0,51	0,40				1	1										1			
	08:00	24,86	23,99	0,87	0,40				1	1										1			
	09:00	24,17	22,75	1,42	0,40				1	1										1			
	10:00	23,82	21,88	1,94	0,40				1	1										1			
	11:00	24,37	21,64	2,72	0,40				1	1										1			
	12:00	24,60	21,63	2,97	0,40				1	1										1			
	13:00	24,67	22,23	2,44	0,40				1	1										1			
	14:00	26,31	24,71	1,60	0,40				1	1										1			
	15:00	27,82	26,73	1,08	0,40				1	1										1			
	16:00	31,02	30,30	0,73	0,40				1	1	1									1			
	17:00	35,20	34,67	0,53	0,40				1	1	1									1			
	18:00	35,64	35,25	0,39	0,40				1	1	1									1			
	19:00	35,04	34,48	0,56	0,40				1	1	1									1			
	20:00	34,81	34,16	0,65	0,40				1	1	1									1			
	21:00	32,63	32,19	0,44	0,40				1	1	1									1			
	22:00	29,78	29,32	0,46	0,40				1	1	1									1			
	23:00	26,11	25,64	0,46	0,40				1		1									1			

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 13/12/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	25,27	21,26	4,00	0,00				1		1									1			
	01:00	23,43	19,09	4,35	0,00				1		1									1			
	02:00	22,03	17,87	4,16	0,00				1		1									1			
	03:00	21,19	17,02	4,16	0,00				1		1									1			
	04:00	21,03	16,64	4,39	0,00				1		1									1			
	05:00	21,83	17,19	4,64	0,00				1		1									1			
	06:00	23,96	19,73	4,22	0,00				1		1									1			
	07:00	25,64	22,09	3,54	0,00		1		1		1									1			
	08:00	29,01	25,34	3,67	0,00		1			1	1									1			
	09:00	31,76	26,35	5,41	0,00		1			1	1									1			
	10:00	33,49	28,25	5,23	0,00		1			1	1									1			
	11:00	34,30	28,57	5,73	0,00		1			1	1									1			
	12:00	34,22	28,81	5,41	0,20		1			1	1									1			
	13:00	34,68	28,87	5,81	0,20		1			1	1									1			
	14:00	34,35	28,83	5,52	0,20		1			1	1									1			
	15:00	34,32	30,34	3,98	0,20		1			1	1									1			
	16:00	35,53	31,98	3,56	0,20		1		1	1	1									1			
	17:00	38,47	35,49	2,97	0,20		1		1	1	1									1			
	18:00	39,35	38,51	0,84	0,20		1		1	1	1									1			
	19:00	39,07	38,65	0,42	0,20				1	1	1									1			
	20:00	37,44	35,92	1,52	0,20				1	1	1									1			
	21:00	34,34	32,10	2,24	0,20				1	1	1									1			
	22:00	30,38	26,91	3,47	0,20					1	1									1			
	23:00	26,52	21,62	4,90	0,20					1	1									1			

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.
Κατόπιν ενημέρωσης του ΑΣΠ Κω, η μονάδα G2 θα ενταχθεί σε δοκιμαστική λειτουργία κατά το διάστημα 07:00-19:00.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 14/12/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	22,22	20,46	1,75	0,00				1	1										1			
	01:00	20,79	19,13	1,66	0,00				1	1										1			
	02:00	19,97	18,92	1,05	0,00				1	1										1			
	03:00	19,85	18,72	1,12	0,00				1	1										1			
	04:00	20,66	20,05	0,61	0,00				1	1										1			
	05:00	22,73	22,49	0,25	0,00				1	1										1			
	06:00	25,77	25,63	0,14	0,00				1	1										1			
	07:00	27,21	27,16	0,06	0,00		1		1	1										1			
	08:00	28,05	28,02	0,03	0,00		1		1	1										1			
	09:00	28,05	28,05	0,00	0,00		1		1	1										1			
	10:00	28,07	28,07	0,00	0,00		1		1	1										1			
	11:00	27,61	27,60	0,01	0,00		1		1	1										1			
	12:00	29,43	29,26	0,17	0,00		1		1	1										1			
	13:00	30,28	30,26	0,02	0,00		1		1	1										1			
	14:00	31,02	31,00	0,02	0,00		1		1	1										1			
	15:00	33,03	32,97	0,06	0,00		1		1	1										1			
	16:00	35,70	35,65	0,05	0,00		1		1	1	1									1			
	17:00	37,13	36,95	0,18	0,00		1		1	1	1									1			
	18:00	36,91	36,06	0,85	0,00		1		1	1	1									1			
	19:00	35,49	33,96	1,54	0,00				1	1	1									1			
	20:00	34,40	32,18	2,22	0,00				1	1	1									1			
	21:00	30,57	27,62	2,95	0,00				1	1	1									1			
	22:00	26,01	22,93	3,08	0,00				1	1										1			
	23:00	25,33	23,46	1,88	0,00				1	1										1			

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.
Κατόπιν ενημέρωσης του ΑΣΠ Κω, η μονάδα G2 θα ενταχθεί σε δοκιμαστική λειτουργία κατά το διάστημα 07:00-19:00.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Πέμπτη 15/12/2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	25,03	25,03	0,00	0,00				1	1										1			
	01:00	23,27	23,27	0,00	0,00				1	1										1			
	02:00	21,91	21,91	0,00	0,00				1	1										1			
	03:00	20,99	20,99	0,00	0,00				1	1										1			
	04:00	20,73	20,70	0,02	0,00				1	1										1			
	05:00	21,34	20,97	0,37	0,00				1	1										1			
	06:00	23,26	22,30	0,96	0,00				1	1										1			
	07:00	26,02	23,79	2,23	0,00		1		1	1										1			
	08:00	27,87	24,50	3,37	0,00		1		1	1										1			
	09:00	29,27	25,43	3,84	0,00		1		1	1										1			
	10:00	29,94	25,50	4,45	0,20		1		1	1										1			
	11:00	30,06	24,67	5,39	0,20		1		1	1										1			
	12:00	30,46	24,90	5,56	0,20		1		1	1										1			
	13:00	30,81	25,46	5,35	0,20		1		1	1										1			
	14:00	31,22	25,81	5,41	0,40		1		1	1										1			
	15:00	32,20	28,02	4,18	0,40		1		1	1										1			
	16:00	34,99	31,67	3,33	0,40		1		1	1										1			
	17:00	37,89	34,29	3,60	0,40		1		1	1										1			
	18:00	38,54	34,47	4,07	0,40		1		1	1										1			
	19:00	38,57	34,62	3,96	0,40			1	1	1										1			
	20:00	37,72	33,93	3,79	0,40			1	1	1										1			
	21:00	35,03	31,70	3,33	0,40			1	1	1										1			
	22:00	32,27	28,98	3,28	0,40			1	1	1										1			
	23:00	29,50	23,62	5,87	0,40			1	1	1										1			

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Κατόπιν ενημέρωσης του ΑΣΠ Κω, η μονάδα G2 θα ενταχθεί σε δοκιμαστική λειτουργία κατά το διάστημα 07:00-19:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 16/12/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	24,31	16,85	7,46	0,00		1		1											1			
	01:00	22,50	14,96	7,54	0,00		1		1											1			
	02:00	21,22	13,84	7,37	0,00		1		1											1			
	03:00	20,33	13,84	6,48	0,00		1		1											1			
	04:00	19,98	13,84	6,14	0,00		1		1											1			
	05:00	20,47	13,84	6,63	0,00		1		1											1			
	06:00	22,11	14,37	7,74	0,00		1		1											1			
	07:00	24,52	16,94	7,58	0,00		1		1											1			
	08:00	26,93	20,09	6,84	0,00				1	1										1			
	09:00	28,84	22,31	6,53	0,00				1	1										1			
	10:00	29,68	23,41	6,27	0,00				1	1										1			
	11:00	29,25	23,87	5,38	0,20				1	1										1			
	12:00	29,18	24,44	4,74	0,20				1	1										1			
	13:00	29,26	24,89	4,37	0,20				1	1										1			
	14:00	29,58	25,58	4,00	0,20				1	1										1			
	15:00	30,35	26,43	3,92	0,00				1	1										1			
	16:00	32,27	28,93	3,34	0,00				1	1	1									1			
	17:00	35,35	32,04	3,31	0,00				1	1	1									1			
	18:00	35,86	32,59	3,27	0,00				1	1	1									1			
	19:00	35,68	32,42	3,26	0,00				1	1	1									1			
	20:00	35,17	31,72	3,45	0,00				1	1	1									1			
	21:00	33,36	29,61	3,75	0,00				1	1	1									1			
	22:00	30,70	27,08	3,61	0,00		1		1	1										1			
	23:00	27,52	24,33	3,19	0,00		1		1	1										1			

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 17/12/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	21,88	18,59	3,29	0,00			1	1											1			
	01:00	20,18	16,46	3,72	0,00			1	1											1			
	02:00	18,82	14,91	3,90	0,00			1	1											1			
	03:00	18,05	14,30	3,75	0,00			1	1											1			
	04:00	17,71	14,36	3,35	0,00			1	1											1			
	05:00	18,13	14,89	3,23	0,00			1	1											1			
	06:00	19,65	16,08	3,57	0,00			1	1											1			
	07:00	21,76	17,27	4,50	0,00			1	1											1			
	08:00	23,89	19,31	4,58	0,00			1	1											1			
	09:00	25,52	20,95	4,57	0,00			1	1											1			
	10:00	26,27	22,57	3,70	0,00				1	1										1			
	11:00	26,63	23,42	3,21	0,20				1	1										1			
	12:00	26,82	23,71	3,11	0,20				1	1										1			
	13:00	26,69	23,67	3,02	0,20				1	1										1			
	14:00	26,70	24,04	2,67	0,20				1	1										1			
	15:00	27,42	25,10	2,32	0,00				1	1										1			
	16:00	29,66	27,34	2,32	0,00				1	1	1									1			
	17:00	33,09	31,04	2,05	0,00				1	1	1									1			
	18:00	33,89	32,21	1,68	0,00				1	1	1									1			
	19:00	33,93	32,58	1,35	0,00				1	1	1									1			
	20:00	33,19	32,16	1,03	0,00				1	1	1									1			
	21:00	31,88	31,34	0,53	0,00				1	1	1									1			
	22:00	29,86	29,61	0,25	0,00				1	1	1									1			
	23:00	27,05	26,80	0,25	0,00				1	1	1									1			

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 18/12/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	20,37	20,30	0,07	0,00				1	1										1			
	01:00	19,66	19,62	0,04	0,00				1	1										1			
	02:00	18,42	18,42	0,00	0,00				1	1										1			
	03:00	17,84	17,82	0,02	0,00				1	1										1			
	04:00	17,79	17,76	0,03	0,00				1	1										1			
	05:00	18,40	18,39	0,01	0,00				1	1										1			
	06:00	19,84	19,84	0,00	0,00				1	1										1			
	07:00	20,92	20,92	0,00	0,00				1	1										1			
	08:00	20,11	20,11	0,00	0,00				1	1										1			
	09:00	21,03	21,03	0,00	0,00				1	1										1			
	10:00	21,61	21,61	0,00	0,00				1	1										1			
	11:00	21,88	21,88	0,00	0,00				1	1										1			
	12:00	22,10	22,06	0,04	0,00				1	1										1			
	13:00	22,23	22,16	0,07	0,00				1	1										1			
	14:00	22,16	22,08	0,09	0,00				1	1										1			
	15:00	23,43	23,33	0,10	0,00				1	1										1			
	16:00	25,56	25,35	0,20	0,00				1	1										1			
	17:00	30,74	30,60	0,13	0,00				1	1	1									1			
	18:00	32,40	32,11	0,30	0,00				1	1	1									1			
	19:00	32,49	32,11	0,39	0,00				1	1	1									1			
	20:00	31,65	31,20	0,45	0,00				1	1	1									1			
	21:00	29,94	29,39	0,55	0,00				1	1	1									1			
	22:00	26,18	25,60	0,58	0,00				1	1										1			
	23:00	24,72	24,06	0,66	0,00				1	1										1			

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 19/12/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	21,83	21,04	0,80	0,00		1		1											1			
	01:00	19,33	18,26	1,07	0,00		1		1											1			
	02:00	18,72	17,00	1,73	0,00		1		1											1			
	03:00	17,71	15,47	2,24	0,00		1		1											1			
	04:00	17,43	14,87	2,55	0,00		1		1											1			
	05:00	18,03	14,78	3,24	0,00		1		1											1			
	06:00	19,75	15,70	4,05	0,00		1		1											1			
	07:00	20,62	16,49	4,14	0,00		1		1											1			
	08:00	23,36	18,37	4,98	0,00				1	1										1			
	09:00	24,65	18,23	6,42	0,00				1	1										1			
	10:00	25,05	17,84	7,21	0,00				1	1										1			
	11:00	24,94	17,40	7,54	0,00				1	1										1			
	12:00	24,80	17,40	7,41	0,20				1	1										1			
	13:00	24,99	16,64	8,35	0,20				1	1										1			
	14:00	25,85	16,80	9,05	0,20				1	1										1			
	15:00	28,36	18,44	9,93	0,20				1	1										1			
	16:00	31,63	20,56	11,07	0,20				1	1										1			
	17:00	36,43	24,56	11,86	0,20		1		1	1										1			
	18:00	37,43	25,55	11,88	0,20		1		1	1										1			
	19:00	36,98	25,22	11,77	0,20		1		1	1										1			
	20:00	35,61	23,66	11,95	0,20		1		1	1										1			
	21:00	33,31	21,65	11,66	0,20				1	1										1			
	22:00	30,08	19,55	10,53	0,20				1	1										1			
	23:00	26,45	17,19	9,26	0,20				1	1										1			

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 4 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 20/12/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	8	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	23,76	15,45	8,32	0,40		1		1											1			
	01:00	22,21	14,44	7,77	0,40		1		1											1			
	02:00	21,13	13,84	7,29	0,40		1		1											1			
	03:00	20,48	13,84	6,64	0,40		1		1											1			
	04:00	20,47	13,84	6,63	0,40		1		1											1			
	05:00	21,37	13,89	7,48	0,40		1		1											1			
	06:00	23,72	15,42	8,30	0,40		1		1											1			
	07:00	26,73	17,38	9,36	0,40		1		1											1			
	08:00	28,77	18,70	10,07	0,40				1	1										1			
	09:00	29,67	19,71	9,96	0,40				1	1										1			
	10:00	30,00	19,67	10,34	0,40				1	1										1			
	11:00	29,50	19,22	10,28	0,40				1	1										1			
	12:00	28,90	18,78	10,11	0,40				1	1										1			
	13:00	28,91	18,79	10,12	0,40				1	1										1			
	14:00	29,52	19,19	10,33	0,40				1	1										1			
	15:00	30,87	20,07	10,81	0,40				1	1										1			
	16:00	34,24	22,26	11,98	0,40				1	1										1			
	17:00	37,81	24,57	13,23	0,40		1		1	1										1			
	18:00	38,57	25,07	13,50	0,40		1		1	1										1			
	19:00	38,66	25,13	13,53	0,40		1		1	1										1			
	20:00	38,59	25,09	13,51	0,40		1		1	1										1			
	21:00	37,21	24,92	12,29	0,40		1		1	1										1			
	22:00	34,34	23,81	10,53	0,40		1		1	1										1			
	23:00	30,20	19,84	10,37	0,40		1		1											1			

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα. Κατόπιν ενημέρωσης του ΑΣΠ Κω, η μονάδα G2 λειτουργεί σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 21/12/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	8	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	26,56	17,26	9,30	0,20		1		1											1			
	01:00	24,54	15,95	8,59	0,20		1		1											1			
	02:00	23,31	15,15	8,16	0,20		1		1											1			
	03:00	22,56	14,66	7,90	0,20		1		1											1			
	04:00	22,49	14,62	7,87	0,20		1		1											1			
	05:00	23,35	15,18	8,17	0,20		1		1											1			
	06:00	25,78	17,73	8,06	0,20		1		1											1			
	07:00	29,54	21,66	7,88	0,20				1	1										1			
	08:00	31,10	23,25	7,85	0,20				1	1										1			
	09:00	31,29	24,51	6,77	0,20				1	1										1			
	10:00	30,89	24,85	6,04	0,20				1	1										1			
	11:00	30,15	24,67	5,48	0,20				1	1										1			
	12:00	29,56	23,27	6,29	0,20				1	1										1			
	13:00	29,42	21,24	8,18	0,20				1	1										1			
	14:00	30,07	22,00	8,08	0,20				1	1										1			
	15:00	31,71	23,37	8,34	0,20				1	1										1			
	16:00	35,20	27,27	7,93	0,20				1	1	1									1			
	17:00	39,02	30,69	8,33	0,20				1	1	1									1			
	18:00	39,70	31,50	8,20	0,20				1	1	1									1			
	19:00	39,84	33,91	5,93	0,20				1	1	1									1			
	20:00	39,74	35,60	4,14	0,20				1	1	1									1			
	21:00	37,99	35,37	2,62	0,20				1	1	1									1			
	22:00	34,63	33,06	1,58	0,20				1	1	1									1			
	23:00	30,63	30,00	0,63	0,20				1	1	1									1			

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα. Κατόπιν ενημέρωσης του ΑΣΠ Κω, η μονάδα G2 λειτουργεί σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 22/12/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	25,71	25,70	0,01	0,00				1	1										1			
	01:00	23,82	23,63	0,19	0,00				1	1										1			
	02:00	22,48	21,68	0,80	0,00				1	1										1			
	03:00	21,50	20,61	0,89	0,00				1	1										1			
	04:00	21,21	20,44	0,77	0,00				1	1										1			
	05:00	21,89	21,03	0,86	0,00				1	1										1			
	06:00	23,51	22,86	0,65	0,00				1	1										1			
	07:00	24,72	24,00	0,72	0,00				1	1										1			
	08:00	25,74	25,08	0,66	0,00				1	1										1			
	09:00	26,64	26,29	0,35	0,00				1	1										1			
	10:00	27,12	26,83	0,29	0,00		1		1	1										1			
	11:00	27,71	27,42	0,28	0,00		1		1	1										1			
	12:00	27,74	27,51	0,22	0,00		1		1	1										1			
	13:00	27,54	27,38	0,16	0,00		1		1	1										1			
	14:00	27,35	27,22	0,14	0,00		1		1	1										1			
	15:00	27,80	27,67	0,13	0,00		1		1	1										1			
	16:00	32,03	31,90	0,13	0,00		1		1	1										1			
	17:00	37,66	37,57	0,09	0,00		1		1	1	1									1			
	18:00	38,47	38,41	0,06	0,00		1		1	1	1									1			
	19:00	38,73	38,67	0,06	0,00		1		1	1	1									1			
	20:00	38,23	38,13	0,10	0,00		1		1	1	1									1			
	21:00	36,09	35,95	0,14	0,00		1		1	1	1									1			
	22:00	32,65	32,54	0,11	0,00		1		1	1										1			
	23:00	28,13	28,05	0,08	0,00		1		1	1										1			

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα. Κατόπιν ενημέρωσης του ΑΣΠ Κω, η μονάδα G2 λειτουργεί σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 23/12/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	25,08	24,63	0,45	0,00				1	1										1			
	01:00	23,37	22,95	0,42	0,00				1	1										1			
	02:00	22,00	21,34	0,66	0,00				1	1										1			
	03:00	21,10	20,61	0,48	0,00				1	1										1			
	04:00	20,84	20,69	0,15	0,00				1	1										1			
	05:00	21,53	21,40	0,13	0,00				1	1										1			
	06:00	23,47	23,36	0,11	0,00				1	1										1			
	07:00	25,42	25,36	0,06	0,00				1	1										1			
	08:00	25,97	25,90	0,07	0,00				1	1										1			
	09:00	26,97	26,90	0,07	0,00		1		1	1										1			
	10:00	27,63	27,44	0,19	0,20		1		1	1										1			
	11:00	28,72	28,02	0,70	0,20		1		1	1										1			
	12:00	28,70	27,80	0,90	0,20		1		1	1										1			
	13:00	28,18	27,19	0,99	0,20		1		1	1										1			
	14:00	28,29	27,14	1,15	0,00		1		1	1										1			
	15:00	29,77	28,95	0,82	0,00		1		1	1										1			
	16:00	34,23	33,87	0,37	0,00		1		1	1										1			
	17:00	40,15	39,89	0,26	0,00		1	1	1	1										1			
	18:00	40,53	40,30	0,23	0,00		1	1	1	1										1			
	19:00	39,84	39,46	0,38	0,00		1	1	1	1										1			
	20:00	38,71	38,11	0,60	0,00		1	1	1	1										1			
	21:00	36,86	36,04	0,82	0,00		1	1	1	1										1			
	22:00	33,78	32,77	1,01	0,00		1		1	1										1			
	23:00	30,09	29,17	0,93	0,00		1		1	1										1			

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 24/12/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	25,94	25,44	0,50	0,00				1	1										1			
	01:00	24,12	23,70	0,42	0,00				1	1										1			
	02:00	22,42	22,00	0,42	0,00				1	1										1			
	03:00	21,20	20,78	0,42	0,00				1	1										1			
	04:00	20,57	20,10	0,47	0,00				1	1										1			
	05:00	20,76	19,90	0,86	0,00				1	1										1			
	06:00	22,13	21,30	0,82	0,00				1	1										1			
	07:00	24,91	24,26	0,65	0,00				1	1										1			
	08:00	26,87	26,04	0,84	0,00		1		1	1										1			
	09:00	28,15	27,10	1,05	0,00		1		1	1										1			
	10:00	28,82	27,81	1,00	0,20		1		1	1										1			
	11:00	28,03	27,02	1,02	0,20		1		1	1										1			
	12:00	27,54	26,34	1,19	0,20		1		1	1										1			
	13:00	27,67	26,28	1,39	0,20		1		1	1										1			
	14:00	28,18	26,71	1,47	0,20		1		1	1										1			
	15:00	30,05	28,64	1,41	0,00		1		1	1										1			
	16:00	34,30	32,68	1,63	0,00		1		1	1										1			
	17:00	41,29	38,86	2,43	0,00		1	1	1	1										1			
	18:00	41,57	37,57	4,00	0,00		1	1	1	1										1			
	19:00	41,16	36,80	4,36	0,00		1	1	1	1										1			
	20:00	40,00	35,80	4,19	0,00		1	1	1	1										1			
	21:00	37,47	33,13	4,35	0,00		1		1	1										1			
	22:00	34,09	30,22	3,87	0,00		1		1	1										1			
	23:00	30,51	26,62	3,90	0,00		1		1	1										1			

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 25/12/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	25,75	21,99	3,76	0,00		1		1											1			
	01:00	23,99	20,35	3,63	0,00		1		1											1			
	02:00	22,58	18,90	3,68	0,00		1		1											1			
	03:00	21,49	17,15	4,35	0,00		1		1											1			
	04:00	20,95	15,36	5,59	0,00		1		1											1			
	05:00	21,15	16,11	5,04	0,00		1		1											1			
	06:00	22,33	17,28	5,05	0,00		1		1											1			
	07:00	24,37	18,90	5,47	0,00		1		1											1			
	08:00	25,56	20,42	5,13	0,00		1		1											1			
	09:00	26,25	21,74	4,51	0,00		1		1											1			
	10:00	26,74	22,27	4,48	0,20		1	1	1											1			
	11:00	26,80	22,27	4,53	0,20		1	1	1											1			
	12:00	26,71	20,95	5,76	0,20		1	1	1											1			
	13:00	26,78	22,74	4,05	0,20		1	1	1											1			
	14:00	26,90	24,23	2,67	0,20		1	1	1											1			
	15:00	29,47	23,85	5,62	0,20		1		1	1										1			
	16:00	33,26	27,59	5,66	0,40		1		1	1										1			
	17:00	38,57	32,82	5,75	0,40		1		1	1										1			
	18:00	39,13	33,17	5,97	0,40		1		1	1										1			
	19:00	38,90	32,85	6,05	0,40		1		1	1										1			
	20:00	37,84	31,70	6,15	0,40		1		1	1										1			
	21:00	35,53	29,18	6,34	0,40		1		1	1										1			
	22:00	32,36	25,70	6,67	0,40		1		1	1										1			
	23:00	29,03	21,81	7,23	0,40		1		1											1			

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 26/12/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	26,52	18,83	7,69	0,40		1		1											1			
	01:00	24,03	15,84	8,20	0,40		1		1											1			
	02:00	22,27	14,48	7,80	0,40		1		1											1			
	03:00	21,16	13,84	7,31	0,40		1		1											1			
	04:00	20,96	13,84	7,12	0,40		1		1											1			
	05:00	21,84	14,20	7,64	0,40		1		1											1			
	06:00	24,06	16,47	7,59	0,40		1		1											1			
	07:00	27,26	20,03	7,23	0,40		1		1											1			
	08:00	30,00	23,03	6,96	0,40		1	1	1											1			
	09:00	30,62	23,67	6,95	0,40		1	1	1											1			
	10:00	30,53	23,42	7,11	0,40		1	1	1											1			
	11:00	29,86	22,65	7,21	0,40		1	1	1											1			
	12:00	28,92	21,83	7,08	0,40		1		1											1			
	13:00	28,14	21,03	7,11	0,40		1		1											1			
	14:00	28,16	20,83	7,33	0,40		1		1											1			
	15:00	29,69	22,35	7,34	0,40		1		1	1										1			
	16:00	32,38	25,14	7,24	0,40		1		1	1										1			
	17:00	36,13	29,19	6,94	0,40		1		1	1										1			
	18:00	37,71	31,30	6,40	0,40		1		1	1										1			
	19:00	38,15	32,70	5,45	0,40		1		1	1										1			
	20:00	37,91	33,24	4,67	0,40		1		1	1										1			
	21:00	37,25	33,21	4,04	0,40		1		1	1										1			
	22:00	36,24	32,36	3,88	0,40		1		1	1										1			
	23:00	35,44	31,66	3,78	0,40		1		1	1										1			

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 27/12/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	25,03	21,38	3,65	0,00				1	1										1			
	01:00	23,03	19,34	3,69	0,00				1	1										1			
	02:00	21,64	18,02	3,63	0,00				1	1										1			
	03:00	20,87	17,65	3,22	0,00				1	1										1			
	04:00	20,93	18,14	2,79	0,00				1	1										1			
	05:00	22,01	19,85	2,16	0,00				1	1										1			
	06:00	24,33	22,90	1,44	0,00				1	1										1			
	07:00	26,72	25,93	0,79	0,00				1	1										1			
	08:00	28,68	28,27	0,40	0,00		1		1	1										1			
	09:00	29,35	29,09	0,25	0,20		1		1	1										1			
	10:00	29,41	29,31	0,09	0,20		1		1	1										1			
	11:00	29,00	28,96	0,04	0,20		1		1	1										1			
	12:00	28,38	28,36	0,02	0,20		1		1	1										1			
	13:00	27,82	27,81	0,01	0,20		1		1	1										1			
	14:00	28,07	28,07	0,00	0,20		1		1	1										1			
	15:00	29,42	29,42	0,00	0,20		1		1	1										1			
	16:00	32,81	32,81	0,00	0,00		1		1	1										1			
	17:00	38,77	38,77	0,00	0,00		1	1	1	1										1			
	18:00	39,86	39,86	0,00	0,00		1	1	1	1										1			
	19:00	40,21	40,21	0,00	0,00		1	1	1	1										1			
	20:00	39,63	39,63	0,00	0,00		1	1	1	1										1			
	21:00	38,34	38,34	0,00	0,00		1	1	1	1										1			
	22:00	36,35	36,35	0,00	0,00		1	1	1	1										1			
	23:00	34,47	34,47	0,00	0,00		1		1	1										1			

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 3 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

[illegible]

Παρατηρήσεις

3 μονάδες MTU και 1 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

[illegible]

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

[illegible]

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.