

[illegible]

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 3/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	24,85	24,06	0,79	0,00				1	1													1
	01:00	23,13	22,45	0,68	0,00				1	1													1
	02:00	21,85	21,19	0,66	0,00				1	1													1
	03:00	20,94	20,30	0,65	0,00				1	1													1
	04:00	20,73	20,12	0,62	0,00				1	1													1
	05:00	21,61	21,07	0,55	0,00				1	1													1
	06:00	23,77	23,35	0,42	0,00				1	1													1
	07:00	26,41	26,27	0,14	0,00				1	1													1
	08:00	26,46	26,34	0,12	0,00				1	1													1
	09:00	26,24	26,17	0,07	0,00				1	1													1
	10:00	26,31	26,27	0,04	0,00				1	1													1
	11:00	25,95	25,89	0,05	0,20				1	1													1
	12:00	25,23	25,15	0,09	0,20				1	1													1
	13:00	24,35	24,22	0,13	0,20				1	1													1
	14:00	24,61	24,45	0,17	0,20				1	1													1
	15:00	26,51	26,35	0,15	0,20				1	1													1
	16:00	32,15	31,76	0,39	0,20		1		1	1													1
	17:00	40,94	40,42	0,51	0,00		1	1	1	1													1
	18:00	42,67	42,17	0,50	0,00		1	1	1	1													1
	19:00	42,54	42,04	0,50	0,00		1	1	1	1													1
	20:00	41,45	40,90	0,54	0,00		1	1	1	1													1
	21:00	39,29	38,70	0,58	0,00		1	1	1	1													1
	22:00	35,86	35,19	0,67	0,00		1		1	1													1
	23:00	31,50	30,86	0,65	0,00		1		1	1													1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 4/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	27,21	26,73	0,48	0,00				1	1													1
	01:00	25,39	25,00	0,38	0,00				1	1													1
	02:00	23,93	23,32	0,61	0,00				1	1													1
	03:00	22,96	22,02	0,94	0,00				1	1													1
	04:00	22,76	21,71	1,04	0,00				1	1													1
	05:00	23,64	22,45	1,19	0,00				1	1													1
	06:00	25,98	24,53	1,45	0,00				1	1													1
	07:00	29,32	27,28	2,04	0,20				1	1													1
	08:00	30,82	27,95	2,87	0,20				1	1													1
	09:00	31,00	27,69	3,31	0,20				1	1													1
	10:00	31,07	28,27	2,80	0,20				1	1													1
	11:00	30,61	27,54	3,07	0,20				1	1													1
	12:00	29,76	26,42	3,34	0,20				1	1													1
	13:00	28,78	24,77	4,01	0,20				1	1													1
	14:00	28,12	23,86	4,26	0,20				1	1													1
	15:00	32,98	28,02	4,96	0,20				1	1													1
	16:00	36,97	31,89	5,08	0,20		1		1	1													1
	17:00	43,17	37,59	5,58	0,40		1	1	1	1													1
	18:00	44,56	38,36	6,20	0,40		1	1	1	1													1
	19:00	44,18	37,69	6,49	0,40		1	1	1	1													1
	20:00	42,73	36,12	6,61	0,40		1		1	1													1
	21:00	40,09	33,36	6,73	0,40		1		1	1													1
	22:00	37,18	30,22	6,96	0,40		1		1	1													1
	23:00	32,18	24,84	7,34	0,40		1		1	1													1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Πέμπτη 5/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη	00:00	23,59	19,20	4,39	0,20		1		1														1	
	01:00	21,97	16,93	5,04	0,20		1		1														1	
	02:00	20,96	15,95	5,01	0,20		1		1														1	
	03:00	20,38	15,29	5,08	0,20		1		1														1	
	04:00	20,43	15,03	5,40	0,20		1		1														1	
	05:00	21,26	15,35	5,90	0,20		1		1														1	
	06:00	23,05	17,18	5,87	0,20		1		1														1	
	07:00	24,49	18,85	5,64	0,20		1		1														1	
	08:00	25,65	20,08	5,57	0,20		1		1														1	
	09:00	25,86	20,46	5,40	0,20		1		1														1	
	10:00	25,80	20,87	4,93	0,20		1		1														1	
	11:00	25,61	21,33	4,28	0,20		1		1														1	
	12:00	25,40	21,64	3,75	0,20		1		1														1	
	13:00	24,42	20,76	3,66	0,20		1		1														1	
	14:00	24,26	20,75	3,51	0,40		1		1														1	
	15:00	25,79	21,93	3,86	0,40		1		1														1	
	16:00	29,82	25,30	4,51	0,40		1		1	1													1	
	17:00	36,40	31,57	4,83	0,40		1		1	1													1	
	18:00	38,68	33,67	5,01	0,20		1		1	1													1	
	19:00	38,42	33,02	5,40	0,20		1		1	1													1	
	20:00	37,52	32,69	4,83	0,20		1		1	1													1	
	21:00	35,32	31,17	4,15	0,20		1		1	1													1	
	22:00	32,05	28,55	3,50	0,20		1		1	1													1	
	23:00	28,22	24,90	3,32	0,20				1	1													1	

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 6/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	24,66	21,77	2,89	0,00				1	1										1			
	01:00	22,80	20,90	1,90	0,00				1	1										1			
	02:00	21,39	19,77	1,62	0,00				1	1										1			
	03:00	20,42	17,80	2,62	0,00				1	1										1			
	04:00	20,11	17,10	3,01	0,00				1	1										1			
	05:00	20,61	17,74	2,87	0,00				1	1										1			
	06:00	22,16	19,66	2,49	0,00				1	1										1			
	07:00	23,72	21,74	1,98	0,00				1	1										1			
	08:00	25,23	23,49	1,74	0,00				1	1										1			
	09:00	25,73	24,62	1,10	0,00				1	1										1			
	10:00	25,64	24,64	0,99	0,20				1	1										1			
	11:00	25,63	24,76	0,87	0,20				1	1										1			
	12:00	24,64	23,84	0,80	0,20				1	1										1			
	13:00	24,20	23,17	1,02	0,20				1	1										1			
	14:00	26,49	25,36	1,12	0,20				1	1										1			
	15:00	28,78	28,71	0,07	0,20		1		1	1										1			
	16:00	31,63	31,56	0,07	0,00		1		1	1										1			
	17:00	37,72	37,67	0,05	0,00		1		1	1	1									1			
	18:00	40,49	40,43	0,06	0,00		1		1	1	1									1			
	19:00	40,48	40,42	0,06	0,00		1		1	1	1									1			
	20:00	39,17	39,11	0,06	0,00		1		1	1	1									1			
	21:00	36,62	36,55	0,07	0,00				1	1	1									1			
	22:00	32,89	32,79	0,10	0,00				1	1	1									1			
	23:00	28,54	28,42	0,11	0,00				1	1	1									1			

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 7/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	24,69	24,56	0,13	0,00				1		1									1			
	01:00	22,61	22,47	0,14	0,00				1		1									1			
	02:00	20,96	20,82	0,14	0,00				1		1									1			
	03:00	19,80	19,65	0,15	0,00				1		1									1			
	04:00	19,27	19,09	0,19	0,00				1		1									1			
	05:00	19,55	19,35	0,19	0,00				1		1									1			
	06:00	20,83	20,64	0,19	0,00				1		1									1			
	07:00	23,26	23,07	0,19	0,00				1		1									1			
	08:00	25,39	25,22	0,17	0,00				1		1									1			
	09:00	26,55	26,25	0,31	0,00		1		1		1									1			
	10:00	26,44	26,18	0,25	0,20		1		1		1									1			
	11:00	26,08	25,94	0,14	0,20		1		1		1									1			
	12:00	25,64	25,43	0,21	0,20		1		1		1									1			
	13:00	25,50	25,28	0,23	0,20		1		1		1									1			
	14:00	26,50	26,26	0,24	0,00		1		1		1									1			
	15:00	27,50	27,28	0,22	0,00		1		1		1									1			
	16:00	31,53	31,41	0,12	0,00		1		1		1									1			
	17:00	39,23	39,15	0,08	0,00		1		1	1	1									1			
	18:00	41,95	41,84	0,11	0,00		1		1	1	1									1			
	19:00	41,25	41,14	0,11	0,00		1		1	1	1									1			
	20:00	38,96	38,87	0,09	0,00		1		1	1	1									1			
	21:00	35,63	35,54	0,09	0,00				1	1	1									1			
	22:00	31,51	31,42	0,09	0,00				1	1	1									1			
	23:00	27,19	27,12	0,08	0,00				1	1										1			

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω βλάβης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 8/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	24,67	24,61	0,06	0,00				1	1										1			
	01:00	22,71	22,65	0,06	0,00				1	1										1			
	02:00	21,17	21,10	0,07	0,00				1	1										1			
	03:00	20,11	20,03	0,08	0,00				1	1										1			
	04:00	19,69	19,60	0,09	0,00				1	1										1			
	05:00	20,08	19,96	0,11	0,00				1	1										1			
	06:00	21,49	21,36	0,13	0,00				1	1										1			
	07:00	23,02	22,88	0,14	0,00				1	1										1			
	08:00	24,06	23,94	0,13	0,00				1	1										1			
	09:00	24,85	24,72	0,13	0,00				1	1										1			
	10:00	24,75	24,61	0,15	0,20				1	1										1			
	11:00	24,58	24,46	0,12	0,20				1	1										1			
	12:00	23,90	23,79	0,10	0,20				1	1										1			
	13:00	23,62	23,49	0,13	0,20				1	1										1			
	14:00	23,72	23,50	0,22	0,00				1	1										1			
	15:00	27,02	26,89	0,13	0,00				1	1										1			
	16:00	29,72	29,61	0,11	0,00				1	1	1									1			
	17:00	35,84	35,74	0,09	0,00				1	1	1									1			
	18:00	38,78	38,65	0,13	0,00				1	1	1									1			
	19:00	38,44	38,31	0,13	0,00				1	1	1									1			
	20:00	36,75	36,63	0,13	0,00				1	1	1									1			
	21:00	33,99	33,87	0,11	0,00				1	1	1									1			
	22:00	30,92	30,81	0,11	0,00				1	1	1									1			
	23:00	26,49	26,39	0,10	0,00				1		1									1			

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 9/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	22,84	22,76	0,08	0,00				1		1									1			
	01:00	21,15	21,05	0,09	0,00				1		1									1			
	02:00	19,92	19,82	0,10	0,00				1		1									1			
	03:00	19,17	19,09	0,08	0,00				1		1									1			
	04:00	19,15	19,08	0,07	0,00				1		1									1			
	05:00	20,02	19,95	0,07	0,00				1		1									1			
	06:00	21,93	21,84	0,08	0,00				1		1									1			
	07:00	23,71	23,63	0,08	0,00				1		1									1			
	08:00	25,72	25,65	0,07	0,00				1		1									1			
	09:00	25,27	25,20	0,07	0,00				1		1									1			
	10:00	24,92	24,86	0,06	0,20				1		1									1			
	11:00	24,78	24,73	0,05	0,20				1		1									1			
	12:00	24,44	24,40	0,04	0,20				1		1									1			
	13:00	24,27	24,24	0,04	0,20				1		1									1			
	14:00	24,32	24,28	0,04	0,00				1		1									1			
	15:00	24,71	24,68	0,03	0,00				1		1									1			
	16:00	26,63	26,61	0,01	0,00				1		1									1			
	17:00	35,19	35,19	0,00	0,00				1	1	1									1			
	18:00	38,02	38,02	0,00	0,00				1	1	1									1			
	19:00	38,14	38,14	0,00	0,00				1	1	1									1			
	20:00	36,88	36,88	0,00	0,00				1	1	1									1			
	21:00	34,14	34,14	0,00	0,00				1	1	1									1			
	22:00	30,12	30,12	0,00	0,00				1	1	1									1			
	23:00	25,52	25,52	0,00	0,00				1	1										1			

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 10/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	24,21	22,08	2,14	0,00		1		1											1			
	01:00	22,21	19,40	2,81	0,00		1		1											1			
	02:00	21,37	17,58	3,78	0,00		1		1											1			
	03:00	20,68	16,29	4,39	0,00		1		1											1			
	04:00	20,64	14,63	6,01	0,00		1		1											1			
	05:00	21,46	13,95	7,51	0,00		1		1											1			
	06:00	23,43	15,23	8,20	0,20		1		1											1			
	07:00	25,47	16,56	8,91	0,20		1		1											1			
	08:00	26,65	17,32	9,33	0,20		1		1											1			
	09:00	27,13	17,63	9,50	0,20		1		1											1			
	10:00	28,33	18,42	9,92	0,20		1		1											1			
	11:00	28,78	18,71	10,07	0,20		1		1											1			
	12:00	28,45	18,49	9,96	0,40		1		1											1			
	13:00	28,76	18,69	10,06	0,40		1		1											1			
	14:00	29,84	19,40	10,44	0,40		1		1											1			
	15:00	30,87	20,07	10,80	0,40		1		1											1			
	16:00	35,26	22,92	12,34	0,40		1		1	1										1			
	17:00	40,22	29,55	10,67	0,40		1		1	1										1			
	18:00	40,43	31,27	9,16	0,40		1		1	1										1			
	19:00	40,09	28,56	11,53	0,40		1		1	1										1			
	20:00	37,98	25,07	12,92	0,40		1		1	1										1			
	21:00	34,71	22,56	12,15	0,40		1		1	1										1			
	22:00	31,09	20,21	10,88	0,40		1		1											1			
	23:00	27,38	17,80	9,58	0,40		1		1											1			

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 11/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	25,38	16,50	8,88	0,40		1		1											1			
	01:00	23,41	15,22	8,19	0,40		1		1											1			
	02:00	22,67	14,74	7,94	0,40		1		1											1			
	03:00	22,18	14,42	7,76	0,40		1		1											1			
	04:00	22,24	14,46	7,78	0,40		1		1											1			
	05:00	23,15	15,05	8,10	0,40		1		1											1			
	06:00	25,29	17,09	8,20	0,40		1		1											1			
	07:00	28,42	20,92	7,50	0,40		1		1											1			
	08:00	30,46	25,38	5,08	0,40		1		1		1									1			
	09:00	31,79	28,04	3,75	0,40		1		1		1									1			
	10:00	32,25	28,67	3,58	0,40		1		1		1									1			
	11:00	32,08	27,99	4,09	0,40		1		1		1									1			
	12:00	32,32	28,69	3,62	0,40		1		1		1									1			
	13:00	32,22	29,54	2,68	0,40		1		1		1									1			
	14:00	33,40	31,34	2,06	0,40		1		1		1									1			
	15:00	34,13	31,09	3,04	0,40		1		1		1									1			
	16:00	36,08	33,29	2,79	0,40		1		1		1									1			
	17:00	40,11	37,61	2,50	0,40		1		1	1	1									1			
	18:00	43,02	40,65	2,37	0,40		1		1	1	1									1			
	19:00	43,43	42,16	1,27	0,40		1		1	1	1									1			
	20:00	42,35	41,13	1,21	0,40		1		1	1	1									1			
	21:00	39,15	37,85	1,30	0,40		1		1	1	1									1			
	22:00	34,66	32,30	2,36	0,40		1		1		1									1			
	23:00	29,67	25,73	3,94	0,40		1		1		1									1			

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 12/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	24,98	24,64	0,35	0,00				1		1									1			
	01:00	23,06	22,10	0,96	0,00				1		1									1			
	02:00	22,01	20,60	1,40	0,00				1		1									1			
	03:00	21,43	20,00	1,43	0,00				1		1									1			
	04:00	21,41	20,44	0,97	0,00				1		1									1			
	05:00	22,27	21,87	0,41	0,00				1		1									1			
	06:00	24,46	24,32	0,14	0,00				1		1									1			
	07:00	27,42	27,35	0,07	0,00		1		1		1									1			
	08:00	28,83	28,68	0,14	0,00		1		1		1									1			
	09:00	30,28	29,90	0,37	0,00		1		1		1									1			
	10:00	30,60	30,39	0,20	0,00		1		1		1									1			
	11:00	30,97	30,97	0,00	0,00		1		1		1									1			
	12:00	31,66	31,56	0,10	0,00		1		1		1									1			
	13:00	31,88	31,87	0,01	0,00		1		1		1									1			
	14:00	32,18	32,18	0,00	0,00		1		1		1									1			
	15:00	33,32	33,32	0,00	0,00		1		1		1									1			
	16:00	36,50	36,41	0,09	0,00		1	1	1		1									1			
	17:00	41,11	40,72	0,39	0,00		1	1	1		1									1			
	18:00	43,08	42,95	0,13	0,00		1	1	1		1									1			
	19:00	42,81	42,72	0,09	0,00		1	1	1		1									1			
	20:00	41,14	40,90	0,24	0,00		1	1	1		1									1			
	21:00	38,16	37,77	0,38	0,00		1	1	1		1									1			
	22:00	35,99	35,67	0,32	0,00		1	1	1		1									1			
	23:00	31,33	31,16	0,17	0,00		1		1		1									1			

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω βλάβης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 13/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	25,22	25,20	0,02	0,00				1		1									1			
	01:00	23,30	23,30	0,00	0,00				1		1									1			
	02:00	22,55	22,55	0,00	0,00				1		1									1			
	03:00	21,75	21,71	0,04	0,00				1		1									1			
	04:00	21,17	20,78	0,40	0,00				1		1									1			
	05:00	21,87	21,70	0,17	0,00				1		1									1			
	06:00	23,69	22,89	0,81	0,00				1		1									1			
	07:00	26,70	26,34	0,37	0,00			1	1		1									1			
	08:00	29,61	29,61	0,00	0,00			1	1		1									1			
	09:00	31,05	31,05	0,00	0,00			1	1		1									1			
	10:00	30,95	30,95	0,00	0,00			1	1		1									1			
	11:00	31,44	31,38	0,06	0,00			1	1		1									1			
	12:00	33,85	33,82	0,03	0,00			1	1		1									1			
	13:00	35,62	35,60	0,03	0,00			1	1		1									1			
	14:00	36,79	36,56	0,22	0,00			1	1	1	1									1			
	15:00	37,32	36,85	0,48	0,00			1	1	1	1									1			
	16:00	40,14	39,47	0,67	0,00			1	1	1	1									1			
	17:00	44,54	43,68	0,86	0,00			1	1	1	1									1			
	18:00	46,16	45,12	1,04	0,00			1	1	1	1									1			
	19:00	45,13	43,24	1,88	0,00			1	1	1	1									1			
	20:00	43,78	42,22	1,57	0,00			1	1	1	1									1			
	21:00	41,02	39,41	1,60	0,00			1	1	1	1									1			
	22:00	37,04	35,81	1,24	0,00			1	1	1	1									1			
	23:00	32,49	31,65	0,84	0,00			1	1		1									1			

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 14/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	24,83	23,48	1,36	0,00				1		1									1			
	01:00	22,98	22,14	0,84	0,00				1		1									1			
	02:00	22,30	21,86	0,44	0,00				1		1									1			
	03:00	21,84	21,43	0,41	0,00				1		1									1			
	04:00	21,82	21,41	0,40	0,00				1		1									1			
	05:00	22,63	22,32	0,31	0,00				1		1									1			
	06:00	24,93	24,69	0,24	0,00				1		1									1			
	07:00	28,04	27,80	0,24	0,00			1	1		1									1			
	08:00	28,90	28,58	0,32	0,00			1	1		1									1			
	09:00	29,18	29,08	0,10	0,00			1	1		1									1			
	10:00	29,47	29,39	0,07	0,00			1	1		1									1			
	11:00	29,76	29,72	0,04	0,00			1	1		1									1			
	12:00	31,55	31,37	0,18	0,00			1	1		1									1			
	13:00	32,32	31,78	0,54	0,00			1	1		1									1			
	14:00	33,76	33,00	0,76	0,00			1	1		1									1			
	15:00	34,30	33,97	0,34	0,00			1	1		1									1			
	16:00	35,48	35,26	0,22	0,00			1	1		1									1			
	17:00	42,90	42,70	0,20	0,00			1	1	1	1									1			
	18:00	44,51	44,49	0,02	0,00			1	1	1	1									1			
	19:00	43,75	43,75	0,00	0,00			1	1	1	1									1			
	20:00	42,67	42,67	0,00	0,00			1	1	1	1									1			
	21:00	40,07	40,07	0,00	0,00			1	1	1	1									1			
	22:00	36,05	36,00	0,06	0,00			1	1	1	1									1			
	23:00	30,92	29,95	0,97	0,00			1	1		1									1			

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 15/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	22,88	19,36	3,52	0,00			1	1											1			
	01:00	21,45	17,60	3,84	0,00			1	1											1			
	02:00	20,84	16,55	4,30	0,00			1	1											1			
	03:00	20,16	15,48	4,67	0,00			1	1											1			
	04:00	20,05	16,25	3,80	0,00			1	1											1			
	05:00	20,82	17,95	2,87	0,00			1	1											1			
	06:00	22,85	19,58	3,26	0,00			1	1											1			
	07:00	25,41	21,41	4,01	0,00			1	1											1			
	08:00	26,53	23,58	2,95	0,00			1	1		1									1			
	09:00	28,13	25,25	2,88	0,00			1	1		1									1			
	10:00	29,58	26,73	2,86	0,20			1	1		1									1			
	11:00	30,01	28,79	1,22	0,20			1	1		1									1			
	12:00	29,74	28,74	1,00	0,20			1	1		1									1			
	13:00	31,06	29,91	1,14	0,20			1	1		1									1			
	14:00	31,03	30,10	0,93	0,00			1	1		1									1			
	15:00	34,30	34,30	0,00	0,00			1	1		1									1			
	16:00	36,30	36,30	0,00	0,00			1	1	1	1									1			
	17:00	40,04	40,04	0,00	0,00			1	1	1	1									1			
	18:00	42,06	42,06	0,00	0,00			1	1	1	1									1			
	19:00	41,99	41,99	0,00	0,00			1	1	1	1									1			
	20:00	40,92	40,91	0,00	0,00			1	1	1	1									1			
	21:00	38,49	38,49	0,00	0,00			1	1	1	1									1			
	22:00	34,55	34,55	0,00	0,00			1	1		1									1			
	23:00	29,97	29,96	0,01	0,00			1	1		1									1			

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 16/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	23,25	23,24	0,01	0,00				1		1									1			
	01:00	21,89	21,87	0,02	0,00				1		1									1			
	02:00	21,07	21,03	0,04	0,00				1		1									1			
	03:00	20,52	20,44	0,08	0,00				1		1									1			
	04:00	20,86	20,75	0,11	0,00				1		1									1			
	05:00	21,97	21,85	0,12	0,00				1		1									1			
	06:00	24,21	24,09	0,12	0,00				1		1									1			
	07:00	27,36	27,25	0,11	0,00			1	1		1									1			
	08:00	30,51	30,38	0,13	0,00			1	1		1									1			
	09:00	33,27	33,13	0,14	0,00			1	1		1									1			
	10:00	33,43	33,30	0,13	0,20			1	1		1									1			
	11:00	32,76	32,65	0,11	0,20			1	1		1									1			
	12:00	31,50	31,37	0,13	0,20			1	1		1									1			
	13:00	31,65	31,40	0,25	0,20			1	1		1									1			
	14:00	32,52	32,30	0,22	0,00			1	1		1									1			
	15:00	34,74	34,62	0,12	0,00			1	1		1									1			
	16:00	37,68	37,57	0,12	0,00			1	1	1	1									1			
	17:00	42,63	42,57	0,05	0,00			1	1	1	1									1			
	18:00	45,21	45,13	0,09	0,00			1	1	1	1									1			
	19:00	44,96	44,89	0,07	0,00			1	1	1	1									1			
	20:00	43,26	43,21	0,05	0,00			1	1	1	1									1			
	21:00	40,17	40,10	0,07	0,00			1	1	1	1									1			
	22:00	35,76	35,54	0,22	0,00			1	1		1									1			
	23:00	30,90	30,46	0,44	0,00			1	1		1									1			

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω βλάβης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 17/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	25,88	21,90	3,97	0,00				1		1									1			
	01:00	24,10	19,71	4,39	0,00				1		1									1			
	02:00	23,28	18,48	4,80	0,00				1		1									1			
	03:00	22,59	17,23	5,36	0,00				1		1									1			
	04:00	22,39	16,99	5,40	0,00				1		1									1			
	05:00	23,09	16,92	6,17	0,00				1		1									1			
	06:00	25,53	19,72	5,81	0,00				1		1									1			
	07:00	29,09	24,43	4,65	0,00				1		1									1			
	08:00	30,26	26,26	4,00	0,00				1		1									1			
	09:00	31,19	26,27	4,92	0,00				1		1									1			
	10:00	31,73	25,25	6,48	0,20				1		1									1			
	11:00	31,31	23,33	7,99	0,20				1		1									1			
	12:00	30,28	21,10	9,18	0,20				1		1									1			
	13:00	29,56	20,85	8,71	0,20				1		1									1			
	14:00	30,16	22,99	7,16	0,00				1		1									1			
	15:00	32,03	26,23	5,80	0,00				1		1									1			
	16:00	35,44	30,61	4,83	0,00			1	1		1									1			
	17:00	40,99	36,12	4,87	0,00	1		1	1		1									1			
	18:00	43,93	38,10	5,83	0,00	1		1	1		1									1			
	19:00	44,54	38,84	5,70	0,00	1		1	1		1									1			
	20:00	43,58	37,84	5,75	0,00	1		1	1		1									1			
	21:00	42,17	35,39	6,78	0,00	1		1	1		1									1			
	22:00	38,52	30,65	7,87	0,00			1	1		1									1			
	23:00	33,42	26,98	6,44	0,00			1	1		1									1			

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω βλάβης.
Η μονάδα G2 του ΑΣΠ Κω θεωρείται μη διαθέσιμη έως την 18/01/23 για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 18/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	25,38	16,49	8,88	0,40			1	1											1			
	01:00	23,46	15,25	8,21	0,40			1	1											1			
	02:00	22,78	14,81	7,97	0,40			1	1											1			
	03:00	22,08	14,35	7,73	0,40			1	1											1			
	04:00	21,78	14,15	7,62	0,40			1	1											1			
	05:00	22,44	14,58	7,85	0,40			1	1											1			
	06:00	24,70	16,05	8,64	0,40			1	1											1			
	07:00	27,71	18,01	9,70	0,40			1	1											1			
	08:00	29,26	19,02	10,24	0,40			1	1											1			
	09:00	29,93	19,45	10,48	0,40			1	1											1			
	10:00	30,29	19,69	10,60	0,40			1	1											1			
	11:00	29,10	18,92	10,19	0,40			1	1											1			
	12:00	28,16	18,31	9,86	0,40			1	1											1			
	13:00	27,67	17,98	9,68	0,40			1	1											1			
	14:00	28,16	18,30	9,85	0,40			1	1											1			
	15:00	29,52	19,19	10,33	0,40			1	1											1			
	16:00	32,15	20,90	11,25	0,40			1	1											1			
	17:00	35,94	23,36	12,58	0,40			1	1		1									1			
	18:00	38,15	24,80	13,35	0,40			1	1		1									1			
	19:00	39,41	25,62	13,79	0,40			1	1		1									1			
	20:00	40,00	26,00	14,00	0,40			1	1		1									1			
	21:00	37,87	24,62	13,25	0,40			1	1		1									1			
	22:00	34,55	22,46	12,09	0,40			1	1		1									1			
	23:00	29,59	19,23	10,35	0,40			1	1											1			

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω βλάβης.
Η μονάδα G2 του ΑΣΠ Κω θεωρείται μη διαθέσιμη έως την 18/01/23 για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 19/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	24,41	15,87	8,54	0,40			1	1											1			
	01:00	22,52	14,64	7,88	0,40			1	1											1			
	02:00	21,76	14,15	7,62	0,40			1	1											1			
	03:00	21,09	13,84	7,25	0,40			1	1											1			
	04:00	20,84	13,84	7,00	0,40			1	1											1			
	05:00	21,40	13,91	7,49	0,40			1	1											1			
	06:00	23,35	15,18	8,17	0,40			1	1											1			
	07:00	26,33	17,11	9,22	0,40				1		1									1			
	08:00	28,56	18,56	9,99	0,40				1		1									1			
	09:00	29,30	19,04	10,25	0,40				1		1									1			
	10:00	29,38	19,10	10,28	0,40				1		1									1			
	11:00	29,08	18,90	10,18	0,40				1		1									1			
	12:00	28,34	18,42	9,92	0,40				1		1									1			
	13:00	27,77	18,05	9,72	0,40				1		1									1			
	14:00	28,86	18,76	10,10	0,40				1		1									1			
	15:00	29,81	19,38	10,43	0,40				1		1									1			
	16:00	31,77	20,65	11,12	0,40				1		1									1			
	17:00	34,91	22,69	12,22	0,40			1	1		1									1			
	18:00	36,33	23,62	12,72	0,40			1	1		1									1			
	19:00	36,68	23,85	12,84	0,40			1	1		1									1			
	20:00	36,53	23,74	12,79	0,40			1	1		1									1			
	21:00	34,54	22,45	12,09	0,40			1	1		1									1			
	22:00	31,41	20,42	10,99	0,40			1	1											1			
	23:00	27,38	17,80	9,58	0,40			1	1											1			

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 20/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	23,46	15,25	8,21	0,40		1	1												1			
	01:00	21,72	14,12	7,60	0,40		1	1												1			
	02:00	20,97	13,84	7,13	0,40		1	1												1			
	03:00	20,27	13,84	6,42	0,40		1	1												1			
	04:00	20,04	13,84	6,19	0,40		1	1												1			
	05:00	20,54	13,84	6,70	0,40		1	1												1			
	06:00	22,49	14,62	7,87	0,40		1	1												1			
	07:00	25,19	16,38	8,82	0,40		1	1												1			
	08:00	27,80	18,07	9,73	0,40		1				1									1			
	09:00	30,16	19,60	10,56	0,40		1				1									1			
	10:00	31,62	20,55	11,07	0,40		1				1									1			
	11:00	32,13	20,88	11,25	0,40		1				1									1			
	12:00	31,77	20,65	11,12	0,40		1				1									1			
	13:00	31,41	20,42	10,99	0,40		1				1									1			
	14:00	32,67	21,23	11,43	0,40		1				1									1			
	15:00	34,91	25,42	9,49	0,40		1				1									1			
	16:00	34,67	27,09	7,57	0,40		1			1	1									1			
	17:00	36,64	29,33	7,31	0,40		1			1	1									1			
	18:00	38,12	30,77	7,35	0,40		1			1	1									1			
	19:00	38,72	32,29	6,43	0,40		1			1	1									1			
	20:00	38,49	34,71	3,78	0,40		1			1	1									1			
	21:00	36,75	33,85	2,90	0,40		1			1	1									1			
	22:00	33,23	30,59	2,64	0,40		1			1	1									1			
	23:00	29,04	27,45	1,59	0,40		1			1	1									1			

Παρατηρήσεις

2 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 21/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	24,81	23,09	1,72	0,00		1			1										1			
	01:00	22,88	21,94	0,94	0,00		1			1										1			
	02:00	22,31	21,25	1,05	0,00		1			1										1			
	03:00	20,88	19,44	1,44	0,00		1			1										1			
	04:00	20,44	18,79	1,65	0,00		1			1										1			
	05:00	20,71	18,85	1,86	0,00		1			1										1			
	06:00	22,36	19,68	2,68	0,00		1			1										1			
	07:00	23,48	19,84	3,65	0,00		1			1										1			
	08:00	24,91	20,29	4,63	0,00		1			1										1			
	09:00	26,51	20,55	5,96	0,00		1			1										1			
	10:00	27,49	20,13	7,36	0,00		1			1										1			
	11:00	26,93	19,13	7,80	0,00		1			1										1			
	12:00	26,13	18,84	7,29	0,00		1			1										1			
	13:00	25,49	18,69	6,81	0,00		1			1										1			
	14:00	25,48	19,31	6,17	0,00		1			1										1			
	15:00	26,58	20,91	5,67	0,00		1			1										1			
	16:00	29,56	24,29	5,27	0,00		1			1										1			
	17:00	33,87	28,87	5,00	0,00		1		1	1										1			
	18:00	35,45	30,91	4,53	0,00		1		1	1										1			
	19:00	35,43	30,94	4,49	0,00		1		1	1										1			
	20:00	34,34	30,05	4,29	0,00		1		1	1										1			
	21:00	32,13	27,78	4,36	0,00		1		1	1										1			
	22:00	28,61	23,94	4,67	0,00		1			1										1			
	23:00	24,32	19,45	4,87	0,00		1			1										1			

Παρατηρήσεις

2 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 22/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	23,93	19,17	4,75	0,00		1			1										1			
	01:00	21,42	17,28	4,14	0,00		1			1										1			
	02:00	21,16	17,70	3,46	0,00		1			1										1			
	03:00	20,56	16,79	3,77	0,00		1			1										1			
	04:00	20,21	16,64	3,56	0,00		1			1										1			
	05:00	20,71	16,96	3,75	0,00		1			1										1			
	06:00	23,03	19,25	3,78	0,00		1			1										1			
	07:00	26,23	22,44	3,79	0,00		1			1										1			
	08:00	26,88	23,57	3,31	0,00		1			1										1			
	09:00	27,53	23,80	3,73	0,00		1			1										1			
	10:00	26,09	22,65	3,44	0,20		1			1										1			
	11:00	24,83	22,23	2,61	0,20		1			1										1			
	12:00	25,43	23,66	1,77	0,20		1			1										1			
	13:00	24,80	22,94	1,85	0,20		1			1										1			
	14:00	23,70	21,66	2,04	0,00		1			1										1			
	15:00	25,03	24,61	0,42	0,00		1			1										1			
	16:00	27,17	26,77	0,40	0,00		1			1										1			
	17:00	33,16	32,91	0,25	0,00		1			1	1									1			
	18:00	35,32	35,20	0,13	0,00		1			1	1									1			
	19:00	36,05	35,84	0,21	0,00		1			1	1									1			
	20:00	35,56	35,44	0,12	0,00		1			1	1									1			
	21:00	33,15	33,04	0,11	0,00		1			1	1									1			
	22:00	29,92	29,82	0,10	0,00		1			1	1									1			
	23:00	26,26	26,17	0,10	0,00		1			1										1			

Παρατηρήσεις

2 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 23/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	22,90	22,81	0,09	0,00		1			1										1			
	01:00	20,76	20,68	0,09	0,00		1			1										1			
	02:00	20,58	20,51	0,07	0,00		1			1										1			
	03:00	19,94	19,86	0,08	0,00		1			1										1			
	04:00	19,64	19,55	0,09	0,00		1			1										1			
	05:00	20,00	19,91	0,10	0,00		1			1										1			
	06:00	22,30	22,20	0,10	0,00		1			1										1			
	07:00	25,02	24,91	0,10	0,00		1			1										1			
	08:00	25,93	25,82	0,11	0,00		1			1										1			
	09:00	26,97	26,58	0,39	0,00		1			1										1			
	10:00	26,18	25,63	0,56	0,20		1			1										1			
	11:00	26,29	25,42	0,87	0,20		1			1										1			
	12:00	25,88	24,63	1,25	0,20		1			1										1			
	13:00	25,42	23,85	1,57	0,20		1			1										1			
	14:00	26,24	24,23	2,01	0,00		1			1										1			
	15:00	26,70	24,52	2,18	0,00		1			1										1			
	16:00	28,72	26,71	2,01	0,00		1			1										1			
	17:00	32,91	31,05	1,86	0,00		1			1	1									1			
	18:00	35,77	33,76	2,01	0,00		1			1	1									1			
	19:00	36,00	33,64	2,36	0,00		1			1	1									1			
	20:00	35,47	32,63	2,85	0,00		1			1	1									1			
	21:00	33,23	30,15	3,08	0,00		1			1	1									1			
	22:00	29,97	26,88	3,09	0,00		1			1	1									1			
	23:00	25,98	22,74	3,24	0,00		1			1										1			

Παρατηρήσεις

2 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 24/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	24,53	24,52	0,01	0,00					1	1									1			
	01:00	23,06	23,06	0,00	0,00					1	1									1			
	02:00	22,39	22,39	0,00	0,00					1	1									1			
	03:00	21,68	21,68	0,00	0,00					1	1									1			
	04:00	21,57	21,57	0,00	0,00					1	1									1			
	05:00	22,34	22,34	0,00	0,00					1	1									1			
	06:00	24,36	24,36	0,00	0,00					1	1									1			
	07:00	25,44	25,44	0,00	0,00					1	1									1			
	08:00	26,00	26,00	0,00	0,00					1	1									1			
	09:00	27,06	27,06	0,00	0,00					1	1									1			
	10:00	27,28	27,28	0,00	0,20					1	1									1			
	11:00	26,91	26,88	0,03	0,20					1	1									1			
	12:00	26,33	26,27	0,07	0,20					1	1									1			
	13:00	25,99	25,91	0,09	0,20					1	1									1			
	14:00	26,06	25,93	0,13	0,20					1	1									1			
	15:00	27,04	26,87	0,17	0,00					1	1									1			
	16:00	32,83	32,50	0,33	0,00				1	1	1									1			
	17:00	38,91	38,35	0,56	0,00	1			1	1	1									1			
	18:00	40,99	40,35	0,64	0,00	1			1	1	1									1			
	19:00	40,82	40,08	0,74	0,00	1			1	1	1									1			
	20:00	39,76	38,79	0,97	0,00	1			1	1	1									1			
	21:00	37,40	36,28	1,12	0,00				1	1	1									1			
	22:00	33,57	32,16	1,42	0,00				1	1	1									1			
	23:00	29,09	27,56	1,53	0,00					1	1									1			

Παρατηρήσεις

2 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 25/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	24,73	22,93	1,80	0,00		1				1									1			
	01:00	23,19	21,28	1,91	0,00		1				1									1			
	02:00	22,38	19,95	2,43	0,00		1				1									1			
	03:00	21,70	19,17	2,53	0,00		1				1									1			
	04:00	21,58	19,34	2,24	0,00		1				1									1			
	05:00	22,41	20,00	2,41	0,00		1				1									1			
	06:00	24,38	22,20	2,18	0,00		1				1									1			
	07:00	27,08	24,75	2,33	0,00		1				1									1			
	08:00	28,63	26,23	2,40	0,00		1				1									1			
	09:00	29,44	27,25	2,19	0,00		1		1		1									1			
	10:00	29,44	27,76	1,68	0,20		1		1		1									1			
	11:00	28,92	26,99	1,93	0,20		1		1		1									1			
	12:00	27,72	26,21	1,50	0,20		1		1		1									1			
	13:00	27,14	26,48	0,66	0,20		1		1		1									1			
	14:00	27,62	27,25	0,37	0,20		1		1		1									1			
	15:00	28,94	28,55	0,40	0,00		1		1		1									1			
	16:00	31,63	31,19	0,44	0,00		1		1		1									1			
	17:00	37,67	37,03	0,63	0,00		1		1	1	1									1			
	18:00	40,23	39,60	0,64	0,00		1		1	1	1									1			
	19:00	40,66	40,32	0,34	0,00		1		1	1	1									1			
	20:00	40,03	39,76	0,27	0,00		1		1	1	1									1			
	21:00	37,45	37,28	0,17	0,00		1		1	1	1									1			
	22:00	33,51	33,34	0,17	0,00		1		1		1									1			
	23:00	29,28	29,15	0,12	0,00		1		1		1									1			

Παρατηρήσεις

2 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

[illegible]

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 27/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	24,19	15,73	8,47	0,40		1		1											1			
	01:00	22,59	14,68	7,91	0,40		1		1											1			
	02:00	21,81	14,17	7,63	0,40		1		1											1			
	03:00	21,17	13,84	7,33	0,40		1		1											1			
	04:00	21,18	13,84	7,34	0,40		1		1											1			
	05:00	22,08	14,35	7,73	0,40		1		1											1			
	06:00	24,02	15,61	8,41	0,40		1		1											1			
	07:00	26,39	17,15	9,24	0,40		1		1											1			
	08:00	28,56	18,57	10,00	0,40		1		1											1			
	09:00	30,81	22,09	8,72	0,40		1		1		1									1			
	10:00	32,84	23,98	8,86	0,40		1		1		1									1			
	11:00	33,18	28,62	4,56	0,40		1		1		1									1			
	12:00	29,82	27,05	2,78	0,40		1		1		1									1			
	13:00	28,58	26,08	2,50	0,40		1		1		1									1			
	14:00	28,28	25,84	2,44	0,40		1		1		1									1			
	15:00	29,12	26,20	2,93	0,40		1		1		1									1			
	16:00	31,60	28,01	3,59	0,40		1		1		1									1			
	17:00	36,18	31,82	4,36	0,40	1	1		1		1									1			
	18:00	38,68	34,70	3,98	0,40	1	1		1		1									1			
	19:00	38,37	33,64	4,72	0,40	1	1		1		1									1			
	20:00	37,45	30,43	7,02	0,40		1		1		1									1			
	21:00	35,01	28,29	6,72	0,40		1		1		1									1			
	22:00	31,71	24,53	7,18	0,40		1		1		1									1			
	23:00	28,94	22,62	6,33	0,40		1		1		1									1			

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 28/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	24,87	21,50	3,37	0,00				1		1									1			
	01:00	23,22	18,62	4,60	0,00				1		1									1			
	02:00	22,22	17,44	4,78	0,00				1		1									1			
	03:00	21,49	17,33	4,16	0,00				1		1									1			
	04:00	21,45	16,87	4,58	0,00				1		1									1			
	05:00	22,03	16,64	5,39	0,00				1		1									1			
	06:00	23,29	19,47	3,82	0,00				1		1									1			
	07:00	25,74	24,98	0,76	0,20				1		1									1			
	08:00	27,45	26,51	0,94	0,20				1		1									1			
	09:00	29,49	28,43	1,06	0,20				1	1	1									1			
	10:00	30,96	28,50	2,46	0,20				1	1	1									1			
	11:00	31,53	27,91	3,62	0,20				1	1	1									1			
	12:00	31,40	29,43	1,97	0,40				1	1	1									1			
	13:00	30,22	29,71	0,51	0,40				1	1	1									1			
	14:00	29,79	29,63	0,16	0,40				1	1	1									1			
	15:00	30,87	30,78	0,09	0,20				1	1	1									1			
	16:00	33,07	33,02	0,05	0,20				1	1	1									1			
	17:00	38,92	38,82	0,10	0,20		1		1	1	1									1			
	18:00	41,38	41,28	0,10	0,00		1		1	1	1									1			
	19:00	41,12	41,04	0,08	0,00		1		1	1	1									1			
	20:00	39,84	39,77	0,07	0,00		1		1	1	1									1			
	21:00	37,31	37,28	0,03	0,00				1	1	1									1			
	22:00	33,99	33,98	0,00	0,00				1	1	1									1			
	23:00	30,39	30,39	0,00	0,00				1	1	1									1			

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 29/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	25,14	25,13	0,01	0,00				1		1									1			
	01:00	23,55	23,54	0,01	0,00				1		1									1			
	02:00	22,20	22,20	0,00	0,00				1		1									1			
	03:00	21,20	21,20	0,00	0,00				1		1									1			
	04:00	20,72	20,72	0,00	0,00				1		1									1			
	05:00	21,06	20,69	0,37	0,00				1		1									1			
	06:00	22,08	19,62	2,46	0,00				1		1									1			
	07:00	24,11	21,10	3,00	0,00				1		1									1			
	08:00	27,51	23,57	3,94	0,00				1		1									1			
	09:00	30,47	26,56	3,91	0,00		1		1		1									1			
	10:00	30,65	29,37	1,28	0,20		1		1		1									1			
	11:00	28,82	28,28	0,54	0,20		1		1		1									1			
	12:00	27,96	27,74	0,22	0,20		1		1		1									1			
	13:00	29,79	29,45	0,34	0,20		1		1		1									1			
	14:00	31,11	30,84	0,27	0,20		1		1		1									1			
	15:00	37,25	36,74	0,50	0,20		1		1	1	1									1			
	16:00	37,49	36,60	0,88	0,00		1		1	1	1									1			
	17:00	39,13	37,84	1,30	0,00		1		1	1	1									1			
	18:00	41,37	39,99	1,38	0,00		1		1	1	1									1			
	19:00	41,40	39,93	1,47	0,00		1		1	1	1									1			
	20:00	40,22	38,74	1,47	0,00		1		1	1	1									1			
	21:00	37,86	36,40	1,46	0,00		1		1	1	1									1			
	22:00	34,55	33,02	1,52	0,00		1		1		1									1			
	23:00	30,75	29,24	1,50	0,00		1		1		1									1			

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 30/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	25,57	23,81	1,76	0,00				1		1									1			
	01:00	24,22	22,20	2,02	0,00				1		1									1			
	02:00	23,11	20,78	2,34	0,00				1		1									1			
	03:00	22,35	19,46	2,89	0,00				1		1									1			
	04:00	22,23	18,48	3,75	0,00				1		1									1			
	05:00	23,08	18,67	4,41	0,00				1		1									1			
	06:00	25,08	20,27	4,81	0,00				1		1									1			
	07:00	28,45	23,28	5,18	0,00				1		1									1			
	08:00	31,88	26,63	5,25	0,00		1		1		1									1			
	09:00	32,92	27,72	5,21	0,20		1		1		1									1			
	10:00	32,87	27,24	5,62	0,20		1		1		1									1			
	11:00	32,25	26,26	5,98	0,20		1		1		1									1			
	12:00	31,54	25,23	6,31	0,20		1		1		1									1			
	13:00	31,65	24,78	6,87	0,20		1		1		1									1			
	14:00	32,84	25,59	7,25	0,40		1		1		1									1			
	15:00	35,29	28,15	7,14	0,40		1		1		1									1			
	16:00	38,68	31,64	7,04	0,40		1		1		1									1			
	17:00	42,63	35,83	6,80	0,40		1		1	1	1									1			
	18:00	45,25	38,61	6,64	0,40		1		1	1	1									1			
	19:00	45,26	39,11	6,15	0,40		1		1	1	1									1			
	20:00	43,92	38,21	5,71	0,40		1		1	1	1									1			
	21:00	41,34	36,15	5,18	0,40		1		1	1	1									1			
	22:00	37,64	33,20	4,44	0,40		1		1		1									1			
	23:00	33,40	29,54	3,86	0,40		1		1		1									1			

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 31/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	27,19	17,67	9,52	0,20		1		1											1			
	01:00	24,84	16,15	8,70	0,20		1		1											1			
	02:00	23,29	15,14	8,15	0,20		1		1											1			
	03:00	22,39	14,56	7,84	0,20		1		1											1			
	04:00	22,57	14,67	7,90	0,20		1		1											1			
	05:00	23,98	15,59	8,39	0,20		1		1											1			
	06:00	26,40	18,16	8,24	0,20		1		1											1			
	07:00	27,97	23,03	4,94	0,20		1		1		1									1			
	08:00	29,38	24,98	4,41	0,20		1		1		1									1			
	09:00	29,62	25,73	3,89	0,20		1		1		1									1			
	10:00	29,19	25,95	3,23	0,20		1		1		1									1			
	11:00	28,75	25,49	3,26	0,20		1		1		1									1			
	12:00	28,88	25,68	3,20	0,20		1		1		1									1			
	13:00	29,39	26,18	3,21	0,20		1		1		1									1			
	14:00	30,44	26,29	4,15	0,20		1		1		1									1			
	15:00	32,13	27,22	4,91	0,20		1		1		1									1			
	16:00	34,36	28,90	5,46	0,20		1		1		1									1			
	17:00	39,02	33,49	5,53	0,20	1	1		1		1									1			
	18:00	41,59	35,22	6,37	0,20	1	1		1		1									1			
	19:00	41,66	34,04	7,62	0,20	1	1		1		1									1			
	20:00	40,75	31,76	8,99	0,20		1		1		1									1			
	21:00	38,88	28,71	10,17	0,20		1		1		1									1			
	22:00	36,22	26,29	9,92	0,20		1		1		1									1			
	23:00	32,81	22,81	10,01	0,20		1		1		1									1			

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 1/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	27,71	18,01	9,70	0,40		1		1											1			
	01:00	25,31	16,45	8,86	0,40		1		1											1			
	02:00	23,78	15,45	8,32	0,40		1		1											1			
	03:00	22,86	14,86	8,00	0,40		1		1											1			
	04:00	22,84	14,85	7,99	0,40		1		1											1			
	05:00	23,94	15,56	8,38	0,40		1		1											1			
	06:00	26,50	17,22	9,27	0,40		1		1											1			
	07:00	29,95	19,47	10,48	0,40				1	1										1			
	08:00	31,14	20,24	10,90	0,40				1	1										1			
	09:00	31,72	20,62	11,10	0,40				1	1										1			
	10:00	31,78	20,66	11,12	0,40				1	1										1			
	11:00	31,53	20,49	11,03	0,40				1	1										1			
	12:00	31,58	20,53	11,05	0,40				1	1										1			
	13:00	31,89	20,73	11,16	0,40				1	1										1			
	14:00	32,76	21,29	11,47	0,40				1	1										1			
	15:00	34,62	22,50	12,12	0,40		1		1	1										1			
	16:00	37,59	24,44	13,16	0,40		1		1	1										1			
	17:00	42,40	28,93	13,46	0,40		1		1	1										1			
	18:00	45,46	32,33	13,14	0,40		1		1	1										1			
	19:00	45,72	32,86	12,85	0,40		1		1	1										1			
	20:00	45,30	33,21	12,10	0,40		1		1	1										1			
	21:00	43,11	31,82	11,29	0,40		1		1	1										1			
	22:00	39,70	29,65	10,05	0,40		1		1	1										1			
	23:00	35,44	27,31	8,14	0,40		1		1	1										1			

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 2/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	χ20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	27,36	20,07	7,29	0,20				1	1										1			
	01:00	25,48	20,51	4,97	0,20				1	1										1			
	02:00	23,71	20,84	2,87	0,20				1	1										1			
	03:00	22,68	21,14	1,54	0,20				1	1										1			
	04:00	22,81	22,07	0,74	0,20				1	1										1			
	05:00	24,44	24,06	0,38	0,20				1	1										1			
	06:00	27,95	27,49	0,46	0,20		1		1	1										1			
	07:00	30,76	30,09	0,67	0,20		1		1	1										1			
	08:00	31,81	31,63	0,18	0,20		1		1	1										1			
	09:00	32,04	32,00	0,05	0,20		1		1	1										1			
	10:00	30,98	30,97	0,00	0,20		1		1	1										1			
	11:00	30,68	30,68	0,00	0,20		1		1	1										1			
	12:00	31,65	31,65	0,00	0,20		1		1	1										1			
	13:00	32,51	32,44	0,07	0,20		1		1	1										1			
	14:00	33,47	33,20	0,27	0,20		1		1	1										1			
	15:00	35,45	34,57	0,88	0,20		1		1	1	1									1			
	16:00	38,51	36,95	1,56	0,20		1		1	1	1									1			
	17:00	41,79	40,57	1,21	0,20		1		1	1	1									1			
	18:00	41,87	40,43	1,45	0,20		1		1	1	1									1			
	19:00	41,67	39,95	1,71	0,20		1		1	1	1									1			
	20:00	40,52	38,77	1,75	0,20		1		1	1	1									1			
	21:00	38,31	36,82	1,49	0,20		1		1	1	1									1			
	22:00	35,49	33,72	1,77	0,20		1		1	1										1			
	23:00	32,11	29,93	2,17	0,20		1		1	1										1			

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 3/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	29,74	29,31	0,43	0,00		1		1	1													1
	01:00	27,08	26,94	0,13	0,00				1	1													1
	02:00	25,52	25,27	0,25	0,00				1	1													1
	03:00	24,57	24,33	0,25	0,00				1	1													1
	04:00	24,47	24,32	0,15	0,00				1	1													1
	05:00	25,46	25,30	0,15	0,00				1	1													1
	06:00	26,99	26,73	0,26	0,00				1	1													1
	07:00	29,94	29,68	0,26	0,00		1		1	1													1
	08:00	31,27	30,52	0,75	0,00		1		1	1													1
	09:00	32,34	31,90	0,43	0,00		1		1	1													1
	10:00	32,65	32,31	0,34	0,00		1		1	1													1
	11:00	33,45	32,96	0,49	0,00		1		1	1													1
	12:00	34,60	32,25	2,34	0,00		1		1	1													1
	13:00	33,26	30,73	2,53	0,00		1		1	1													1
	14:00	34,09	33,34	0,75	0,40		1		1	1													1
	15:00	35,18	35,09	0,09	0,40		1		1	1													1
	16:00	38,65	38,60	0,05	0,40		1		1	1	1												1
	17:00	44,05	43,94	0,10	0,40		1		1	1	1												1
	18:00	47,24	47,24	0,00	0,40		1		1	1	1												1
	19:00	47,44	47,42	0,02	0,40		1		1	1	1												1
	20:00	46,59	46,59	0,00	0,40		1		1	1	1												1
	21:00	44,29	44,28	0,01	0,40		1		1	1	1												1
	22:00	40,49	40,49	0,00	0,40		1		1	1	1												1
	23:00	36,97	36,32	0,66	0,40		1		1	1	1												1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 4/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	30,26	19,67	10,59	0,20		1			1										1			
	01:00	27,64	17,97	9,68	0,20		1			1										1			
	02:00	25,79	16,77	9,03	0,20		1			1										1			
	03:00	24,64	16,65	7,99	0,20		1			1										1			
	04:00	24,51	18,51	6,00	0,20		1			1										1			
	05:00	25,73	21,65	4,08	0,20		1			1										1			
	06:00	28,78	26,52	2,27	0,20		1		1	1										1			
	07:00	32,05	30,76	1,29	0,20		1		1	1										1			
	08:00	32,55	31,94	0,61	0,20		1		1	1										1			
	09:00	33,63	33,29	0,34	0,20		1		1	1										1			
	10:00	34,24	34,09	0,14	0,20		1		1	1										1			
	11:00	34,24	32,93	1,31	0,20		1		1	1										1			
	12:00	33,44	30,42	3,02	0,20		1		1	1										1			
	13:00	34,15	30,94	3,22	0,20		1		1	1										1			
	14:00	35,26	33,53	1,73	0,20		1		1	1										1			
	15:00	37,75	37,46	0,28	0,20		1		1	1	1									1			
	16:00	40,86	40,61	0,24	0,20		1		1	1	1									1			
	17:00	45,83	45,70	0,12	0,20		1		1	1	1									1			
	18:00	50,07	49,86	0,22	0,20	1	1		1	1	1									1			
	19:00	49,90	49,43	0,47	0,20	1	1		1	1	1									1			
	20:00	48,54	46,91	1,63	0,20	1	1		1	1	1									1			
	21:00	46,09	42,62	3,47	0,20		1		1	1	1									1			
	22:00	41,66	35,82	5,85	0,20		1			1	1									1			
	23:00	36,84	31,02	5,82	0,20		1			1	1									1			

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 5/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	29,35	25,28	4,07	0,40		1				1									1			
	01:00	26,94	21,73	5,21	0,40		1				1									1			
	02:00	25,18	19,42	5,76	0,40		1				1									1			
	03:00	24,21	18,73	5,47	0,40		1				1									1			
	04:00	24,30	18,52	5,77	0,40		1				1									1			
	05:00	25,68	20,83	4,85	0,40		1				1									1			
	06:00	28,49	25,72	2,76	0,40		1		1		1									1			
	07:00	31,63	28,69	2,94	0,40		1		1		1									1			
	08:00	33,79	27,64	6,14	0,40		1		1		1									1			
	09:00	34,89	29,58	5,31	0,40		1		1		1									1			
	10:00	36,52	29,42	7,10	0,40		1		1		1									1			
	11:00	36,73	28,41	8,32	0,40		1		1		1									1			
	12:00	36,62	26,40	10,22	0,40		1		1		1									1			
	13:00	36,17	23,51	12,66	0,40		1		1		1									1			
	14:00	35,74	23,23	12,51	0,40		1		1		1									1			
	15:00	35,75	23,24	12,51	0,40		1		1		1									1			
	16:00	39,51	25,68	13,83	0,40		1		1		1									1			
	17:00	46,62	31,42	15,20	0,40		1		1		1									1			
	18:00	52,07	36,87	15,20	0,40		1		1	1	1									1			
	19:00	53,02	37,82	15,20	0,40		1		1	1	1									1			
	20:00	52,53	37,33	15,20	0,40		1		1	1	1									1			
	21:00	50,65	35,45	15,20	0,40		1			1	1									1			
	22:00	47,24	32,04	15,20	0,40		1			1	1									1			
	23:00	43,53	28,42	15,11	0,40		1			1	1									1			

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Δευτέρα 6/2/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	31,28	20,33	10,95	0,40		1			1										1			
	01:00	28,70	18,65	10,04	0,40		1			1										1			
	02:00	26,74	17,38	9,36	0,40		1			1										1			
	03:00	25,79	16,76	9,03	0,40		1			1										1			
	04:00	26,11	16,97	9,14	0,40		1			1										1			
	05:00	28,04	18,23	9,81	0,40		1			1										1			
	06:00	31,81	20,68	11,13	0,40		1			1										1			
	07:00	34,93	22,71	12,23	0,40		1			1										1			
	08:00	35,91	23,34	12,57	0,40		1		1	1										1			
	09:00	37,23	24,20	13,03	0,40		1		1	1										1			
	10:00	37,01	24,05	12,95	0,40		1		1	1										1			
	11:00	36,33	23,62	12,72	0,40		1		1	1										1			
	12:00	36,15	23,50	12,65	0,40		1		1	1										1			
	13:00	36,35	23,63	12,72	0,40		1		1	1										1			
	14:00	37,06	24,09	12,97	0,40		1		1	1										1			
	15:00	39,09	25,41	13,68	0,40		1		1	1										1			
	16:00	42,07	27,35	14,72	0,40		1		1	1										1			
	17:00	46,51	31,74	14,77	0,40		1		1	1	1									1			
	18:00	50,46	35,72	14,74	0,40		1		1	1	1									1			
	19:00	50,47	35,82	14,65	0,40		1		1	1	1									1			
	20:00	49,45	34,82	14,63	0,40		1		1	1	1									1			
	21:00	47,41	32,80	14,60	0,40		1		1	1	1									1			
	22:00	44,18	29,63	14,55	0,40		1		1	1										1			
	23:00	41,82	27,31	14,52	0,40		1		1	1										1			

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τρίτη 7/2/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	32,83	21,34	11,49	0,40				1	1													1
	01:00	30,66	19,93	10,73	0,40				1	1													1
	02:00	29,15	18,95	10,20	0,40				1	1													1
	03:00	28,10	18,27	9,84	0,40				1	1													1
	04:00	27,91	18,14	9,77	0,40				1	1													1
	05:00	29,29	20,42	8,87	0,40				1	1													1
	06:00	32,68	24,20	8,48	0,40				1	1													1
	07:00	37,30	28,18	9,12	0,40		1		1	1													1
	08:00	39,60	31,61	7,99	0,40		1		1	1													1
	09:00	40,41	33,29	7,12	0,40		1		1	1													1
	10:00	40,45	32,73	7,72	0,40		1		1	1													1
	11:00	40,28	32,43	7,85	0,40		1		1	1													1
	12:00	40,18	32,39	7,78	0,40		1		1	1													1
	13:00	40,12	32,21	7,91	0,40		1		1	1													1
	14:00	41,72	32,70	9,02	0,40		1		1	1													1
	15:00	45,24	35,60	9,65	0,40		1		1	1	1												1
	16:00	50,66	40,14	10,51	0,40		1		1	1	1												1
	17:00	55,89	44,37	11,52	0,40		1		1	1	1												1
	18:00	54,45	41,90	12,55	0,40		1		1	1	1												1
	19:00	53,06	39,88	13,18	0,40		1		1	1	1												1
	20:00	52,44	40,38	12,07	0,40		1		1	1	1												1
	21:00	50,72	39,85	10,87	0,40		1		1	1	1												1
	22:00	46,96	37,20	9,77	0,40		1		1	1	1												1
	23:00	41,51	33,60	7,91	0,40		1		1		1												1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τετάρτη 8/2/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	30,41	22,55	7,86	0,40				1		1												1
	01:00	31,63	23,51	8,12	0,40				1		1												1
	02:00	30,06	20,76	9,30	0,40				1		1												1
	03:00	28,92	18,80	10,12	0,40				1		1												1
	04:00	28,76	18,69	10,06	0,40				1		1												1
	05:00	30,05	20,45	9,60	0,40				1		1												1
	06:00	33,63	24,09	9,54	0,40				1		1												1
	07:00	38,19	28,97	9,23	0,40		1		1		1												1
	08:00	39,32	31,74	7,58	0,40		1		1		1												1
	09:00	39,82	32,99	6,82	0,40		1		1		1												1
	10:00	39,32	32,93	6,40	0,40		1		1		1												1
	11:00	39,04	32,66	6,37	0,40		1		1		1												1
	12:00	39,25	31,98	7,27	0,40		1		1		1												1
	13:00	39,37	32,01	7,36	0,40		1		1		1												1
	14:00	40,62	33,04	7,59	0,40		1		1		1												1
	15:00	43,67	36,32	7,35	0,40		1		1	1	1												1
	16:00	49,08	41,66	7,42	0,40		1		1	1	1												1
	17:00	56,42	48,53	7,88	0,40	1	1		1	1	1												1
	18:00	58,95	50,18	8,77	0,40	1	1		1	1	1												1
	19:00	58,90	48,55	10,35	0,40	1	1		1	1	1												1
	20:00	57,79	49,22	8,57	0,40	1	1		1	1	1												1
	21:00	55,27	47,76	7,51	0,40	1	1		1	1	1												1
	22:00	50,70	42,15	8,55	0,40		1		1	1	1												1
	23:00	44,89	36,48	8,41	0,40		1		1	1	1												1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Πέμπτη 9/2/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	34,45	22,39	12,06	0,00				1	1													1
	01:00	31,98	20,79	11,19	0,00				1	1													1
	02:00	30,39	21,23	9,16	0,00				1	1													1
	03:00	29,26	21,07	8,19	0,20				1	1													1
	04:00	28,92	21,58	7,34	0,20				1	1													1
	05:00	30,20	22,36	7,83	0,20				1	1													1
	06:00	33,56	25,16	8,40	0,20			1	1	1													1
	07:00	37,34	29,15	8,19	0,20			1	1	1													1
	08:00	38,98	31,92	7,06	0,20			1	1	1													1
	09:00	39,58	33,07	6,50	0,20			1	1	1													1
	10:00	39,60	32,86	6,73	0,20			1	1	1													1
	11:00	38,87	32,22	6,65	0,20			1	1	1													1
	12:00	38,24	33,11	5,13	0,20			1	1	1													1
	13:00	37,99	33,33	4,66	0,20			1	1	1													1
	14:00	38,48	33,70	4,78	0,20			1	1	1													1
	15:00	40,51	34,90	5,62	0,20			1	1	1											1	1	
	16:00	44,81	37,86	6,95	0,20			1	1	1											1	1	
	17:00	52,97	44,58	8,39	0,20			1	1	1	1										1	1	
	18:00	57,21	47,03	10,18	0,20			1	1	1	1										1	1	
	19:00	58,15	47,98	10,16	0,20			1	1	1	1										1	1	
	20:00	57,32	47,84	9,48	0,20			1	1	1	1										1	1	
	21:00	54,61	46,26	8,34	0,00			1	1	1	1										1	1	
	22:00	50,16	43,21	6,96	0,00			1	1	1	1										1	1	
	23:00	44,30	38,93	5,37	0,00			1	1	1											1	1	

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Παρασκευή 10/2/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	33,30	28,03	5,26	0,00				1	1									1				1
	01:00	31,02	24,99	6,03	0,00				1	1									1				1
	02:00	29,41	22,42	6,99	0,00				1	1									1				1
	03:00	28,21	22,37	5,85	0,00				1	1									1				1
	04:00	28,05	21,08	6,97	0,00				1	1									1				1
	05:00	29,02	21,08	7,94	0,00				1	1									1				1
	06:00	32,37	23,88	8,49	0,00				1	1									1				1
	07:00	36,71	26,94	9,77	0,00				1	1									1				1
	08:00	38,05	28,04	10,01	0,00			1	1	1									1				1
	09:00	38,43	29,23	9,20	0,00			1	1	1									1				1
	10:00	38,36	30,77	7,59	0,00			1	1	1									1				1
	11:00	38,18	31,83	6,35	0,00			1	1	1									1				1
	12:00	37,77	32,05	5,73	0,20			1	1	1									1				1
	13:00	37,30	31,44	5,87	0,20			1	1	1									1				1
	14:00	38,25	30,35	7,90	0,20			1	1	1									1				1
	15:00	41,30	32,64	8,66	0,20			1	1	1									1				1
	16:00	43,56	34,92	8,64	0,00			1	1	1									1				1
	17:00	49,88	41,49	8,39	0,00			1	1	1	1								1				1
	18:00	54,46	46,21	8,25	0,00			1	1	1	1								1				1
	19:00	55,66	48,75	6,92	0,00			1	1	1	1								1				1
	20:00	54,91	48,62	6,29	0,00			1	1	1	1								1				1
	21:00	52,20	47,45	4,75	0,00			1	1	1	1								1				1
	22:00	47,64	44,50	3,14	0,00			1	1	1	1								1				1
	23:00	42,15	39,44	2,71	0,00			1	1	1	1								1				1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Σάββατο 11/2/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	32,50	29,44	3,06	0,00			1	1		1												1
	01:00	30,47	26,97	3,50	0,00				1		1												1
	02:00	29,05	25,59	3,46	0,00				1		1												1
	03:00	28,15	23,58	4,57	0,00				1		1												1
	04:00	27,76	22,43	5,33	0,00				1		1												1
	05:00	28,67	23,55	5,12	0,00				1		1												1
	06:00	31,49	26,08	5,42	0,00				1		1												1
	07:00	35,34	29,81	5,53	0,00			1	1		1												1
	08:00	36,94	30,62	6,33	0,00			1	1		1												1
	09:00	37,49	30,90	6,58	0,00			1	1		1												1
	10:00	37,23	30,60	6,64	0,00			1	1		1												1
	11:00	36,47	30,50	5,97	0,00			1	1		1												1
	12:00	35,79	29,98	5,81	0,00			1	1		1												1
	13:00	35,92	30,48	5,44	0,00			1	1		1												1
	14:00	36,89	29,74	7,15	0,20			1	1		1												1
	15:00	38,98	31,25	7,72	0,20			1	1		1												1
	16:00	42,17	34,44	7,73	0,40			1	1	1	1												1
	17:00	49,07	41,11	7,96	0,40			1	1	1	1												1
	18:00	54,02	45,84	8,18	0,40			1	1	1	1												1
	19:00	54,61	47,05	7,56	0,40			1	1	1	1												1
	20:00	53,39	44,93	8,46	0,40			1	1	1	1												1
	21:00	50,25	42,87	7,38	0,40			1	1	1	1												1
	22:00	46,10	38,96	7,15	0,40			1	1	1	1												1
	23:00	40,49	33,80	6,69	0,40			1	1		1												1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 12/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	32,42	26,12	6,30	0,20			1			1												1
	01:00	30,58	24,60	5,98	0,20			1			1												1
	02:00	29,18	22,85	6,33	0,20			1			1												1
	03:00	28,00	24,65	3,35	0,20			1			1												1
	04:00	27,42	21,46	5,96	0,20			1			1												1
	05:00	27,96	22,09	5,87	0,20			1			1												1
	06:00	30,09	23,72	6,38	0,20			1			1												1
	07:00	33,60	27,43	6,17	0,20			1	1		1												1
	08:00	35,95	29,90	6,06	0,20			1	1		1												1
	09:00	36,70	30,96	5,74	0,20			1	1		1												1
	10:00	36,84	30,77	6,07	0,20			1	1		1												1
	11:00	36,53	30,86	5,67	0,20			1	1		1												1
	12:00	36,20	31,00	5,20	0,20			1	1		1												1
	13:00	36,05	30,78	5,27	0,20			1	1		1												1
	14:00	35,97	31,10	4,87	0,20			1	1		1												1
	15:00	44,21	40,46	3,74	0,20			1	1	1	1												1
	16:00	46,97	43,31	3,66	0,20			1	1	1	1												1
	17:00	51,37	47,60	3,77	0,20			1	1	1	1									1			1
	18:00	55,68	52,16	3,53	0,20			1	1	1	1									1			1
	19:00	55,21	51,78	3,44	0,20			1	1	1	1									1			1
	20:00	53,22	50,25	2,97	0,20			1	1	1	1									1			1
	21:00	49,69	47,33	2,37	0,20			1	1	1	1									1			1
	22:00	45,11	42,93	2,18	0,20			1	1	1	1									1			1
	23:00	39,41	37,31	2,10	0,20			1	1		1									1			1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Δευτέρα 13/2/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	32,73	30,75	1,97	0,00				1		1									1			1
	01:00	30,70	28,84	1,86	0,00				1		1									1			1
	02:00	29,34	27,39	1,96	0,00				1		1									1			1
	03:00	28,48	26,21	2,27	0,00				1		1									1			1
	04:00	28,53	26,10	2,43	0,00				1		1									1			1
	05:00	29,98	27,34	2,64	0,00				1		1									1			1
	06:00	33,28	30,35	2,93	0,00			1	1		1									1			1
	07:00	38,03	35,25	2,78	0,00			1	1		1									1			1
	08:00	40,88	38,29	2,59	0,00			1	1		1									1			1
	09:00	41,05	38,25	2,79	0,00			1	1		1									1			1
	10:00	40,62	37,62	3,00	0,00			1	1		1									1			1
	11:00	39,77	36,86	2,91	0,00			1	1		1									1			1
	12:00	38,74	36,18	2,55	0,20			1	1		1									1			1
	13:00	37,88	35,53	2,35	0,20			1	1		1									1			1
	14:00	37,82	35,61	2,21	0,20			1	1		1									1			1
	15:00	41,37	39,29	2,09	0,20			1	1		1									1			1
	16:00	44,83	42,86	1,98	0,00			1	1	1	1									1			1
	17:00	50,06	48,05	2,01	0,00			1	1	1	1									1			1
	18:00	55,38	52,32	3,06	0,00			1	1	1	1									1			1
	19:00	55,63	52,49	3,14	0,00			1	1	1	1									1			1
	20:00	54,08	50,93	3,16	0,00			1	1	1	1									1			1
	21:00	50,76	47,23	3,53	0,00			1	1	1	1									1			1
	22:00	46,09	43,07	3,02	0,00			1	1	1	1									1			1
	23:00	40,41	37,18	3,23	0,00			1		1	1									1			1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Τρίτη 14/2/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	29,63	28,00	1,63	0,00			1			1												1
	01:00	28,20	27,23	0,97	0,00			1			1												1
	02:00	27,39	26,00	1,39	0,00			1			1												1
	03:00	26,83	24,08	2,75	0,00			1			1												1
	04:00	26,87	21,38	5,48	0,00			1			1												1
	05:00	27,96	19,62	8,34	0,00			1			1												1
	06:00	30,83	22,84	7,99	0,00			1			1												1
	07:00	34,43	28,45	5,97	0,00			1		1	1												1
	08:00	34,96	29,77	5,20	0,00			1		1	1												1
	09:00	34,71	30,14	4,57	0,00			1		1	1												1
	10:00	34,12	29,83	4,30	0,00			1		1	1												1
	11:00	32,92	27,72	5,21	0,20					1	1												1
	12:00	31,81	22,48	9,34	0,20					1	1												1
	13:00	31,35	22,38	8,97	0,20					1	1												1
	14:00	31,40	22,78	8,62	0,20					1	1												1
	15:00	32,57	24,08	8,49	0,20					1	1												1
	16:00	35,48	27,12	8,36	0,00					1	1												1
	17:00	41,15	31,35	9,79	0,00				1	1	1												1
	18:00	45,73	35,17	10,56	0,00				1	1	1												1
	19:00	47,48	36,95	10,54	0,00				1	1	1												1
	20:00	47,31	36,56	10,76	0,00				1	1	1												1
	21:00	45,23	33,79	11,43	0,00				1	1	1												1
	22:00	41,42	29,62	11,80	0,00				1	1	1												1
	23:00	36,47	24,95	11,53	0,00				1	1													1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 15/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	30,01	19,51	10,50	0,40				1	1										1			
	01:00	28,16	18,31	9,86	0,40				1	1										1			
	02:00	27,30	17,74	9,55	0,40				1	1										1			
	03:00	26,70	17,36	9,35	0,40				1	1										1			
	04:00	26,62	17,30	9,32	0,40				1	1										1			
	05:00	27,51	17,88	9,63	0,40				1	1										1			
	06:00	30,25	20,53	9,72	0,40				1	1										1			
	07:00	32,98	21,58	11,40	0,40					1	1									1			
	08:00	33,74	22,44	11,30	0,40					1	1									1			
	09:00	33,86	24,18	9,68	0,40					1	1									1			
	10:00	33,48	24,43	9,05	0,40					1	1									1			
	11:00	32,94	22,21	10,74	0,40					1	1									1			
	12:00	32,72	21,27	11,45	0,40					1	1									1			
	13:00	33,04	21,48	11,56	0,40					1	1									1			
	14:00	33,64	21,87	11,77	0,40					1	1									1			
	15:00	35,01	22,76	12,25	0,40					1	1									1			
	16:00	37,90	24,64	13,27	0,40					1	1									1			
	17:00	44,52	30,64	13,88	0,40				1	1	1									1			
	18:00	47,57	33,46	14,11	0,40				1	1	1									1			
	19:00	48,41	34,32	14,09	0,40				1	1	1									1			
	20:00	48,11	35,09	13,02	0,40				1	1	1									1			
	21:00	45,85	34,31	11,54	0,40				1	1	1									1			
	22:00	41,90	31,46	10,44	0,40				1	1	1									1			
	23:00	37,37	29,24	8,13	0,40				1	1	1									1			

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 16/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	31,00	26,34	4,66	0,40					1	1									1			
	01:00	29,58	24,48	5,10	0,40					1	1									1			
	02:00	28,55	22,06	6,49	0,40					1	1									1			
	03:00	27,83	21,60	6,22	0,20					1	1									1			
	04:00	27,79	21,24	6,55	0,20					1	1									1			
	05:00	28,83	21,83	7,00	0,20					1	1									1			
	06:00	31,65	24,43	7,22	0,20					1	1									1			
	07:00	35,10	27,01	8,09	0,20					1	1									1			1
	08:00	35,82	26,33	9,49	0,20					1	1									1			1
	09:00	35,75	26,14	9,60	0,20					1	1									1			1
	10:00	35,06	27,12	7,93	0,20					1	1									1			1
	11:00	34,05	27,41	6,64	0,20					1	1									1			1
	12:00	33,22	26,70	6,51	0,40					1	1									1			1
	13:00	32,88	25,77	7,11	0,40					1	1									1			1
	14:00	33,01	25,54	7,47	0,40					1	1									1			1
	15:00	36,61	35,02	1,59	0,20			1	1	1										1			1
	16:00	39,89	38,76	1,12	0,20			1	1	1										1			1
	17:00	44,71	44,00	0,70	0,20			1	1	1	1									1			1
	18:00	51,56	51,12	0,44	0,20			1	1	1	1									1			1
	19:00	52,68	52,24	0,43	0,20			1	1	1	1									1			1
	20:00	51,30	51,00	0,30	0,20			1	1	1	1									1			1
	21:00	48,16	47,91	0,26	0,20			1	1	1	1									1			1
	22:00	44,01	43,86	0,15	0,20			1	1	1	1									1			1
	23:00	39,36	39,23	0,13	0,20				1	1	1									1			1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 17/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	31,31	29,70	1,61	0,00				1		1									1			1
	01:00	29,97	29,08	0,89	0,00				1		1									1			1
	02:00	29,28	28,88	0,40	0,00				1		1									1			1
	03:00	28,65	28,44	0,21	0,00				1		1									1			1
	04:00	28,47	28,38	0,09	0,00				1		1									1			1
	05:00	29,17	29,10	0,07	0,00				1		1									1			1
	06:00	31,36	31,28	0,08	0,00			1	1		1									1			1
	07:00	34,44	34,37	0,07	0,00			1	1		1									1			1
	08:00	34,65	34,61	0,05	0,00			1	1		1									1			1
	09:00	34,74	34,71	0,03	0,00			1	1		1									1			1
	10:00	34,50	34,46	0,04	0,00			1	1		1									1			1
	11:00	34,03	33,97	0,06	0,20			1	1		1									1			1
	12:00	33,55	33,51	0,04	0,20			1	1		1									1			1
	13:00	33,56	33,52	0,04	0,20			1	1		1									1			1
	14:00	34,43	34,37	0,05	0,20			1	1		1									1			1
	15:00	36,23	36,18	0,05	0,20			1	1		1									1			1
	16:00	39,34	39,28	0,07	0,00			1	1	1	1									1			1
	17:00	45,73	45,65	0,07	0,00			1	1	1	1									1			1
	18:00	50,96	50,90	0,06	0,00			1	1	1	1									1			1
	19:00	51,15	51,11	0,04	0,00			1	1	1	1									1			1
	20:00	49,80	49,76	0,04	0,00			1	1	1	1									1			1
	21:00	46,87	46,83	0,04	0,00			1	1	1	1									1			1
	22:00	43,01	42,90	0,11	0,00			1	1	1	1									1			1
	23:00	38,58	38,43	0,15	0,00			1	1	1	1									1			1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 18/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	29,03	29,03	0,00	0,00			1	1		1									1			
	01:00	27,41	27,41	0,00	0,00			1	1		1									1			
	02:00	26,50	26,50	0,00	0,00			1	1		1									1			
	03:00	25,63	25,63	0,01	0,00			1	1		1									1			
	04:00	25,17	25,09	0,07	0,00			1	1		1									1			
	05:00	25,65	25,54	0,11	0,00			1	1		1									1			
	06:00	27,65	27,54	0,11	0,00			1	1		1									1			
	07:00	30,33	30,16	0,17	0,00			1	1		1									1			
	08:00	31,99	31,90	0,10	0,00		1	1	1		1									1			
	09:00	32,73	32,72	0,02	0,00		1	1	1		1									1			
	10:00	33,44	33,44	0,00	0,00		1	1	1		1									1			
	11:00	33,58	33,57	0,02	0,00		1	1	1		1									1			
	12:00	33,65	33,62	0,03	0,20		1	1	1		1									1			
	13:00	34,01	33,91	0,10	0,20		1	1	1		1									1			
	14:00	34,44	34,18	0,26	0,20		1	1	1		1									1			
	15:00	34,90	34,57	0,33	0,20		1	1	1		1									1			
	16:00	37,15	36,97	0,18	0,00		1	1	1		1									1			
	17:00	40,92	40,78	0,14	0,00		1	1	1		1									1			
	18:00	46,20	46,08	0,12	0,00		1	1	1	1	1									1			
	19:00	46,60	46,47	0,12	0,00		1	1	1	1	1									1			
	20:00	45,10	45,02	0,08	0,00		1	1	1	1	1									1			
	21:00	42,29	42,18	0,10	0,00		1	1	1	1	1									1			
	22:00	38,63	38,54	0,09	0,00		1	1	1		1									1			
	23:00	34,32	34,29	0,04	0,00		1	1	1		1									1			

Παρατηρήσεις

5 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 19/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	29,95	29,94	0,01	0,00			1	1		1									1			
	01:00	26,95	26,95	0,00	0,00			1	1		1									1			
	02:00	26,55	26,55	0,00	0,00			1	1		1									1			
	03:00	25,34	25,34	0,00	0,00			1	1		1									1			
	04:00	24,89	24,89	0,00	0,00			1	1		1									1			
	05:00	24,73	24,73	0,00	0,00			1	1		1									1			
	06:00	26,27	26,27	0,00	0,00			1	1		1									1			
	07:00	27,59	27,56	0,03	0,00			1	1		1									1			
	08:00	28,29	28,23	0,06	0,00			1	1		1									1			
	09:00	28,49	28,47	0,02	0,00			1	1		1									1			
	10:00	29,65	29,64	0,01	0,00			1	1		1									1			
	11:00	28,97	28,94	0,03	0,00			1	1		1									1			
	12:00	27,31	27,17	0,15	0,20			1	1		1									1			
	13:00	26,57	26,16	0,41	0,20			1	1		1									1			
	14:00	26,06	25,45	0,62	0,20			1	1		1									1			
	15:00	28,12	27,31	0,81	0,20			1	1		1									1			
	16:00	32,09	31,19	0,90	0,00			1	1		1									1			
	17:00	37,82	36,91	0,91	0,00			1	1	1	1									1			
	18:00	44,09	43,19	0,90	0,00			1	1	1	1									1			
	19:00	45,61	44,50	1,11	0,00			1	1	1	1									1			
	20:00	45,03	43,74	1,29	0,00			1	1	1	1									1			
	21:00	42,96	41,79	1,17	0,00			1	1	1	1									1			
	22:00	38,83	37,80	1,03	0,00			1	1	1	1									1			
	23:00	33,56	32,47	1,09	0,00			1	1		1									1			

Παρατηρήσεις

5 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Δευτέρα 20/2/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	28,00	26,94	1,06	0,00			1	1		1									1			
	01:00	25,28	24,26	1,02	0,00				1		1									1			
	02:00	25,08	23,99	1,09	0,00				1		1									1			
	03:00	24,37	23,14	1,23	0,00				1		1									1			
	04:00	23,88	22,00	1,88	0,00				1		1									1			
	05:00	24,73	22,37	2,36	0,00				1		1									1			
	06:00	28,03	25,20	2,82	0,00				1		1									1			
	07:00	33,04	30,01	3,03	0,00			1	1		1									1			
	08:00	32,54	29,74	2,80	0,00			1	1		1									1			
	09:00	31,23	27,81	3,42	0,00			1	1		1									1			
	10:00	29,64	26,85	2,79	0,00			1	1		1									1			
	11:00	28,72	26,39	2,33	0,00			1	1		1									1			
	12:00	28,20	25,98	2,22	0,20			1	1		1									1			
	13:00	28,33	26,57	1,76	0,20			1	1		1									1			
	14:00	28,48	26,92	1,56	0,20			1	1		1									1			
	15:00	30,20	28,85	1,35	0,20			1	1		1									1			
	16:00	34,73	33,83	0,90	0,00			1	1		1									1			
	17:00	40,01	39,23	0,78	0,00			1	1	1	1									1			
	18:00	44,86	44,38	0,48	0,00			1	1	1	1									1			
	19:00	46,05	45,76	0,29	0,00			1	1	1	1									1			
	20:00	45,68	45,62	0,06	0,00			1	1	1	1									1			
	21:00	43,68	43,68	0,00	0,00			1	1	1	1									1			
	22:00	39,27	39,27	0,00	0,00			1	1	1	1									1			
	23:00	33,73	33,73	0,00	0,00			1	1		1									1			

Παρατηρήσεις

5 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Τρίτη 21/2/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	26,60	21,88	4,72	-0,20				1		1									1			
	01:00	24,59	18,48	6,11	-0,20				1		1									1			
	02:00	23,64	18,08	5,56	-0,20				1		1									1			
	03:00	23,21	18,14	5,07	0,00				1		1									1			
	04:00	23,43	19,01	4,42	0,00				1		1									1			
	05:00	24,46	20,22	4,24	0,00				1		1									1			
	06:00	27,45	23,22	4,23	0,00				1		1									1			
	07:00	29,20	24,81	4,39	0,00				1		1									1			
	08:00	29,77	27,10	2,67	0,00		1		1		1									1			
	09:00	29,76	27,55	2,21	0,00		1		1		1									1			
	10:00	29,47	27,59	1,89	0,00		1		1		1									1			
	11:00	29,34	27,41	1,94	0,00		1		1		1									1			
	12:00	28,94	27,21	1,74	0,00		1		1		1									1			
	13:00	29,12	27,62	1,50	0,00		1		1		1									1			
	14:00	29,55	27,65	1,91	0,00		1		1		1									1			
	15:00	30,66	27,92	2,73	0,00		1		1		1									1			
	16:00	32,71	30,21	2,50	0,00		1		1		1									1			
	17:00	37,89	35,29	2,60	0,00		1		1	1	1									1			
	18:00	45,33	43,22	2,11	0,00		1		1	1	1									1			
	19:00	46,93	45,33	1,60	0,00		1		1	1	1									1			
	20:00	45,39	44,16	1,23	0,00		1		1	1	1									1			
	21:00	41,54	40,81	0,73	0,00		1		1	1	1									1			
	22:00	36,83	36,27	0,57	0,00		1		1	1	1									1			
	23:00	31,86	31,39	0,48	0,00		1		1		1									1			

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης. Η μονάδα G3 είναι μη διαθέσιμη για την πραγματοποίηση έκτακτων εργασιών συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 22/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	27,94	27,89	0,04	0,00		1		1		1									1			
	01:00	25,99	25,96	0,03	0,00		1		1		1									1			
	02:00	25,05	25,05	0,00	0,00		1		1		1									1			
	03:00	24,50	24,50	0,00	0,00		1		1		1									1			
	04:00	24,65	24,65	0,00	0,00		1		1		1									1			
	05:00	25,86	25,86	0,00	0,00		1		1		1									1			
	06:00	28,52	28,52	0,00	0,00		1		1		1									1			
	07:00	30,21	30,21	0,00	0,00		1		1		1									1			
	08:00	30,22	30,22	0,00	0,00		1		1		1									1			
	09:00	30,35	30,35	0,00	0,00		1		1		1									1			
	10:00	29,80	29,80	0,00	0,00		1		1		1									1			
	11:00	29,29	29,26	0,02	0,00		1		1		1									1			
	12:00	29,20	29,13	0,07	0,00		1		1		1									1			
	13:00	29,35	29,13	0,21	0,00		1		1		1									1			
	14:00	29,93	29,56	0,37	0,00		1		1		1									1			
	15:00	30,88	30,43	0,45	0,00		1		1		1									1			
	16:00	33,23	32,88	0,35	0,00		1		1		1									1			
	17:00	38,17	37,95	0,22	0,00		1		1	1	1									1			
	18:00	45,19	44,98	0,22	0,00		1		1	1	1									1			
	19:00	46,39	46,25	0,15	0,00		1		1	1	1									1			
	20:00	45,61	45,54	0,07	0,00		1		1	1	1									1			
	21:00	42,50	42,48	0,02	0,00		1		1	1	1									1			
	22:00	37,75	37,75	0,00	0,00		1		1	1	1									1			
	23:00	32,53	32,53	0,00	0,00		1		1		1									1			

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 23/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	26,22	26,22	0,00	0,00		1		1		1									1			
	01:00	24,74	24,74	0,00	0,00				1		1									1			
	02:00	23,89	23,89	0,00	0,00				1		1									1			
	03:00	23,48	23,48	0,00	0,00				1		1									1			
	04:00	23,64	23,64	0,00	0,00				1		1									1			
	05:00	24,56	24,56	0,00	0,00				1		1									1			
	06:00	26,64	26,64	0,00	0,00		1		1		1									1			
	07:00	28,22	28,22	0,00	0,00		1		1		1									1			
	08:00	29,01	29,01	0,00	0,00		1		1		1									1			
	09:00	29,05	29,05	0,00	0,00		1		1		1									1			
	10:00	29,46	29,46	0,00	0,00		1		1		1									1			
	11:00	29,59	29,57	0,03	0,20		1		1		1									1			
	12:00	29,73	29,66	0,07	0,20		1		1		1									1			
	13:00	29,61	29,52	0,09	0,20		1		1		1									1			
	14:00	29,82	29,69	0,12	0,20		1		1		1									1			
	15:00	30,28	30,11	0,17	0,00		1		1		1									1			
	16:00	32,12	31,83	0,28	0,00		1		1		1									1			
	17:00	36,17	35,80	0,37	0,00		1		1	1	1									1			
	18:00	41,88	41,27	0,62	0,00		1		1	1	1									1			
	19:00	42,76	41,88	0,88	0,00		1		1	1	1									1			
	20:00	43,24	42,27	0,96	0,00		1		1	1	1									1			
	21:00	40,20	39,40	0,80	0,00		1		1	1	1									1			
	22:00	35,78	35,38	0,41	0,00		1		1	1	1									1			
	23:00	31,15	31,04	0,11	0,00		1		1		1									1			

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 24/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	26,45	26,45	0,00	0,00				1		1												1
	01:00	24,98	24,98	0,00	0,00				1		1												1
	02:00	24,08	24,08	0,00	0,00				1		1												1
	03:00	23,52	23,52	0,00	0,00				1		1												1
	04:00	23,37	23,36	0,01	0,00				1		1												1
	05:00	24,00	24,00	0,00	0,00				1		1												1
	06:00	25,90	25,90	0,00	0,00				1		1												1
	07:00	28,35	28,35	0,00	0,00		1		1		1												1
	08:00	29,05	29,05	0,00	0,00		1		1		1												1
	09:00	29,58	29,58	0,00	0,00		1		1		1												1
	10:00	30,36	30,36	0,00	0,00		1		1		1												1
	11:00	31,17	31,14	0,02	0,00		1		1		1												1
	12:00	31,20	31,09	0,11	0,00		1		1		1												1
	13:00	31,51	31,37	0,14	0,00		1		1		1												1
	14:00	32,00	31,76	0,24	0,00		1		1		1												1
	15:00	32,44	32,19	0,25	0,00		1		1		1												1
	16:00	33,97	33,74	0,23	0,00		1		1		1												1
	17:00	37,16	36,91	0,25	0,00		1		1	1	1												1
	18:00	42,03	41,77	0,26	0,00		1		1	1	1												1
	19:00	42,88	42,67	0,22	0,00		1		1	1	1												1
	20:00	42,01	41,84	0,18	0,00		1		1	1	1												1
	21:00	39,62	39,46	0,15	0,00		1		1	1	1												1
	22:00	36,14	36,02	0,12	0,00		1		1	1	1												1
	23:00	32,37	32,24	0,12	0,00		1		1		1												1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Σάββατο 25/2/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	25,04	24,51	0,54	0,00				1		1												1
	01:00	22,97	22,46	0,51	0,00				1		1												1
	02:00	22,58	22,02	0,57	0,00				1		1												1
	03:00	21,71	21,28	0,43	0,00				1		1												1
	04:00	21,14	20,83	0,31	0,00				1		1												1
	05:00	21,63	21,29	0,34	0,00				1		1												1
	06:00	23,15	22,57	0,58	0,00				1		1												1
	07:00	24,35	23,35	0,99	0,00				1		1												1
	08:00	25,55	23,72	1,83	0,00				1		1												1
	09:00	27,23	24,70	2,53	0,00				1		1												1
	10:00	28,15	23,93	4,23	0,00				1		1												1
	11:00	26,63	21,94	4,68	0,00				1		1												1
	12:00	24,91	20,41	4,50	0,20				1		1												1
	13:00	24,28	19,76	4,52	0,20				1		1												1
	14:00	24,41	19,85	4,56	0,20				1		1												1
	15:00	25,89	21,18	4,71	0,20				1		1									1			
	16:00	28,96	23,98	4,98	0,20		1		1		1									1			
	17:00	31,47	26,33	5,14	0,20		1		1		1									1			
	18:00	35,97	30,72	5,25	0,20		1		1		1									1			
	19:00	37,53	31,39	6,14	0,20		1		1		1									1			
	20:00	36,68	29,70	6,98	0,20		1		1		1									1			
	21:00	34,43	26,15	8,28	0,40		1		1		1									1			
	22:00	31,32	22,92	8,41	0,40		1		1		1									1			
	23:00	27,78	18,71	9,07	0,40		1		1											1			

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Κυριακή 26/2/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	24,14	15,69	8,45	0,40		1		1											1			
	01:00	21,98	14,29	7,69	0,40		1		1											1			
	02:00	21,63	14,06	7,57	0,40		1		1											1			
	03:00	20,76	13,84	6,92	0,40		1		1											1			
	04:00	20,14	13,84	6,30	0,40		1		1											1			
	05:00	20,18	13,84	6,34	0,40		1		1											1			
	06:00	21,38	13,89	7,48	0,40		1		1											1			
	07:00	22,49	14,62	7,87	0,40		1		1											1			
	08:00	24,72	16,07	8,65	0,40		1		1											1			
	09:00	25,34	16,47	8,87	0,40		1		1											1			
	10:00	26,05	16,93	9,12	0,40		1		1											1			
	11:00	24,52	15,94	8,58	0,40		1		1											1			
	12:00	24,50	15,92	8,57	0,40		1		1											1			
	13:00	24,73	16,07	8,65	0,40		1		1											1			
	14:00	23,60	15,34	8,26	0,40		1		1											1			
	15:00	25,00	16,25	8,75	0,40		1		1											1			
	16:00	26,94	17,51	9,43	0,40		1		1											1			
	17:00	29,06	18,89	10,17	0,40		1		1											1			
	18:00	34,03	22,12	11,91	0,40		1		1		1									1			
	19:00	36,21	23,53	12,67	0,40		1		1		1									1			
	20:00	35,96	23,37	12,59	0,40		1		1		1									1			
	21:00	33,45	22,09	11,35	0,40		1		1		1									1			
	22:00	30,21	19,64	10,57	0,40		1		1											1			
	23:00	26,47	17,21	9,26	0,40		1		1											1			

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Δευτέρα 27/2/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	22,56	14,67	7,90	0,40		1		1											1			
	01:00	20,52	13,84	6,67	0,40		1		1											1			
	02:00	20,16	13,84	6,32	0,40		1		1											1			
	03:00	19,51	13,84	5,67	0,40		1		1											1			
	04:00	19,15	13,84	5,31	0,40		1		1											1			
	05:00	19,71	13,84	5,87	0,40		1		1											1			
	06:00	22,25	14,46	7,79	0,40		1		1											1			
	07:00	24,71	16,06	8,65	0,40		1		1											1			
	08:00	25,45	16,54	8,91	0,40		1		1											1			
	09:00	25,96	16,87	9,09	0,40		1		1											1			
	10:00	25,95	16,87	9,08	0,40		1		1											1			
	11:00	24,98	16,24	8,74	0,40		1		1											1			
	12:00	25,42	16,52	8,90	0,40		1		1											1			
	13:00	25,92	16,85	9,07	0,40		1		1											1			
	14:00	25,20	16,38	8,82	0,40		1		1											1			
	15:00	24,74	16,08	8,66	0,40		1		1											1			
	16:00	26,82	17,43	9,39	0,40		1		1											1			
	17:00	29,60	19,24	10,36	0,40		1		1											1			
	18:00	34,00	22,10	11,90	0,40		1		1		1									1			
	19:00	35,57	24,39	11,18	0,40		1		1		1									1			
	20:00	35,27	24,23	11,04	0,40		1		1		1									1			
	21:00	33,44	22,09	11,34	0,40		1		1		1									1			
	22:00	29,97	19,87	10,11	0,40		1		1											1			
	23:00	25,79	16,76	9,03	0,40		1		1											1			

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Τρίτη 28/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Τρίτη	00:00	22,75	14,79	7,96	0,40		1		1											1				
	01:00	20,84	13,84	7,00	0,40		1		1											1				
	02:00	19,63	13,84	5,78	0,40		1		1											1				
	03:00	19,26	13,84	5,42	0,40		1		1											1				
	04:00	19,77	13,84	5,93	0,40		1		1											1				
	05:00	21,04	13,84	7,19	0,40		1		1											1				
	06:00	22,93	14,91	8,03	0,40		1		1											1				
	07:00	25,17	16,36	8,81	0,40		1		1											1				
	08:00	26,28	17,08	9,20	0,40		1				1									1				
	09:00	27,35	17,77	9,57	0,40		1				1									1				
	10:00	28,20	18,33	9,87	0,40		1				1									1				
	11:00	29,09	18,91	10,18	0,40		1				1									1				
	12:00	27,62	17,95	9,67	0,40		1				1									1				
	13:00	28,64	18,61	10,02	0,40		1				1									1				
	14:00	28,24	18,35	9,88	0,40		1				1									1				
	15:00	27,94	18,16	9,78	0,40		1				1									1				
	16:00	28,69	18,65	10,04	0,40		1				1									1				
	17:00	33,31	22,81	10,50	0,40		1		1		1									1				
	18:00	35,36	24,93	10,43	0,40		1		1		1									1				
	19:00	36,28	25,01	11,27	0,40		1		1		1									1				
	20:00	35,91	24,49	11,42	0,40		1		1		1									1				
	21:00	34,00	23,08	10,91	0,40		1		1		1									1				
	22:00	30,47	19,81	10,67	0,40		1		1											1				
	23:00	26,29	17,09	9,20	0,40		1		1											1				

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 1/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	25,05	17,83	7,23	0,00				1		1												1
	01:00	22,98	17,83	5,15	0,00				1		1												1
	02:00	22,88	17,83	5,05	0,00				1		1												1
	03:00	22,16	17,83	4,33	0,00				1		1												1
	04:00	21,69	17,83	3,86	0,00				1		1												1
	05:00	22,35	17,83	4,52	0,00				1		1												1
	06:00	24,73	18,35	6,38	0,00				1		1												1
	07:00	27,85	23,13	4,72	0,00				1		1												1
	08:00	26,92	22,86	4,06	0,00				1		1												1
	09:00	26,05	22,78	3,27	0,00				1		1												1
	10:00	25,91	22,80	3,11	0,00				1		1												1
	11:00	26,82	22,80	4,03	0,20				1		1												1
	12:00	27,33	23,13	4,20	0,20				1		1												1
	13:00	27,39	24,50	2,89	0,20				1		1												1
	14:00	26,72	25,43	1,29	0,20				1		1												1
	15:00	27,54	26,74	0,80	0,00				1		1												1
	16:00	29,15	28,56	0,60	0,00				1	1	1												1
	17:00	31,83	30,96	0,87	0,00				1	1	1												1
	18:00	36,78	35,61	1,17	0,00				1	1	1												1
	19:00	39,08	37,52	1,56	0,00				1	1	1												1
	20:00	38,77	36,84	1,93	0,00				1	1	1												1
	21:00	36,51	34,87	1,63	0,00				1	1	1												1
	22:00	32,93	31,09	1,84	0,00				1	1	1												1
	23:00	28,41	26,45	1,95	0,00				1		1												1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 2/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	23,09	22,95	0,13	0,00				1		1												1
	01:00	21,73	21,46	0,27	0,00				1		1												1
	02:00	20,82	20,39	0,43	0,00				1		1												1
	03:00	20,05	19,71	0,34	0,00				1		1												1
	04:00	19,93	19,50	0,43	0,00				1		1												1
	05:00	20,71	20,39	0,32	0,00				1		1												1
	06:00	22,75	22,52	0,23	0,00				1		1												1
	07:00	25,24	24,94	0,30	0,00					1	1												1
	08:00	27,10	26,51	0,58	0,00					1	1												1
	09:00	27,79	27,02	0,76	0,00					1	1												1
	10:00	27,47	27,06	0,41	0,00					1	1												1
	11:00	27,11	26,01	1,10	0,20					1	1												1
	12:00	26,56	25,47	1,09	0,20					1	1												1
	13:00	26,31	25,85	0,46	0,20					1	1												1
	14:00	27,04	25,54	1,49	0,20					1	1												1
	15:00	28,17	25,91	2,27	0,00					1	1												1
	16:00	29,31	27,94	1,37	0,00					1	1												1
	17:00	32,12	30,87	1,26	0,00				1	1	1												1
	18:00	35,78	33,30	2,48	0,00				1	1	1												1
	19:00	36,22	34,52	1,70	0,00				1	1	1												1
	20:00	35,33	33,31	2,02	0,00				1	1	1												1
	21:00	33,35	31,99	1,36	0,00				1	1	1												1
	22:00	30,40	29,23	1,17	0,00				1	1	1												1
	23:00	27,27	26,86	0,41	0,00				1		1												1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 3/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	21,39	16,82	4,58	0,20				1		1							1					
	01:00	20,28	16,05	4,22	0,20				1		1							1					
	02:00	19,46	15,71	3,74	0,20				1		1							1					
	03:00	18,76	16,56	2,20	0,20				1		1							1					
	04:00	18,59	17,26	1,33	0,20				1		1							1					
	05:00	19,31	18,02	1,29	0,20				1		1							1					
	06:00	21,19	19,53	1,66	0,20				1		1							1					
	07:00	22,92	19,99	2,93	0,20				1		1							1					1
	08:00	23,85	20,62	3,23	0,20				1		1							1					1
	09:00	24,99	22,04	2,95	0,20				1		1							1					1
	10:00	25,91	23,42	2,50	0,20				1		1							1					1
	11:00	25,04	22,90	2,14	0,20				1		1							1					1
	12:00	24,82	22,80	2,02	0,40				1		1							1					1
	13:00	24,72	22,46	2,26	0,40				1		1							1					1
	14:00	24,59	22,32	2,26	0,40				1		1							1					1
	15:00	25,26	23,51	1,75	0,40				1		1							1					1
	16:00	27,63	26,26	1,36	0,20				1		1							1					1
	17:00	31,08	29,89	1,19	0,20				1	1	1							1					1
	18:00	34,97	34,07	0,90	0,20				1	1	1							1					1
	19:00	35,32	34,55	0,77	0,20				1	1	1							1					1
	20:00	34,41	33,87	0,55	0,20				1	1	1							1					1
	21:00	32,51	32,30	0,21	0,20				1	1	1							1					1
	22:00	30,02	29,89	0,13	0,20				1	1	1							1					1
	23:00	27,48	27,41	0,07	0,20				1	1	1							1					

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Σάββατο 4/3/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	22,89	22,88	0,01	0,20				1		1												1
	01:00	21,60	21,60	0,00	0,20				1		1												1
	02:00	20,49	20,49	0,00	0,20				1		1												1
	03:00	19,66	19,66	0,00	0,20				1		1												1
	04:00	19,48	19,48	0,00	0,20				1		1												1
	05:00	20,24	20,24	0,00	0,20				1		1												1
	06:00	22,26	22,26	0,00	0,20				1		1												1
	07:00	23,87	23,86	0,01	0,20				1		1												1
	08:00	25,22	25,22	0,00	0,20				1		1							1					1
	09:00	26,43	26,43	0,01	0,20				1		1							1					1
	10:00	26,66	26,55	0,11	0,20				1		1							1					1
	11:00	26,81	26,60	0,21	0,20				1		1							1					1
	12:00	26,56	26,05	0,51	0,20				1		1							1					1
	13:00	26,80	25,23	1,57	0,20				1		1							1					1
	14:00	27,65	24,68	2,97	0,20				1		1							1					1
	15:00	29,01	27,22	1,79	0,20				1		1							1					1
	16:00	29,89	26,94	2,94	0,20				1		1							1					1
	17:00	31,37	27,58	3,79	0,20				1	1	1							1					1
	18:00	33,98	30,35	3,63	0,20				1	1	1							1					1
	19:00	34,22	30,19	4,04	0,20				1	1	1							1					1
	20:00	33,38	30,79	2,59	0,20				1	1	1							1					1
	21:00	31,25	27,88	3,37	0,20				1	1	1							1					1
	22:00	28,26	26,75	1,51	0,20				1		1							1					1
	23:00	25,20	23,38	1,82	0,20				1		1							1					1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Κυριακή 5/3/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	20,12	15,81	4,31	0,20				1		1							1					
	01:00	19,00	16,02	2,98	0,20				1		1							1					
	02:00	18,10	14,62	3,48	0,20				1		1							1					
	03:00	17,27	14,62	2,65	0,20				1		1							1					
	04:00	16,96	14,62	2,34	0,20				1		1							1					
	05:00	17,34	15,62	1,71	0,20				1		1							1					
	06:00	18,63	16,75	1,88	0,20				1		1							1					
	07:00	20,38	17,70	2,68	0,20				1		1							1					
	08:00	22,13	17,54	4,59	0,20				1		1							1					
	09:00	23,74	18,75	4,99	0,20				1		1							1					
	10:00	25,42	20,75	4,68	0,20				1		1							1					1
	11:00	26,68	23,40	3,29	0,20				1		1							1					1
	12:00	27,66	23,86	3,80	0,20				1		1							1					1
	13:00	27,03	25,01	2,02	0,20				1		1							1					1
	14:00	26,17	23,40	2,77	0,20				1		1							1					1
	15:00	26,01	25,91	0,10	0,20				1		1							1					1
	16:00	27,24	26,36	0,88	0,20				1		1							1					1
	17:00	30,26	28,12	2,14	0,20				1	1	1							1					1
	18:00	33,51	30,60	2,91	0,20				1	1	1							1					1
	19:00	33,86	30,76	3,10	0,20				1	1	1							1					1
	20:00	32,65	29,17	3,48	0,20				1	1	1							1					1
	21:00	30,43	26,90	3,53	0,20				1	1								1					1
	22:00	27,59	24,29	3,30	0,20				1	1								1					1
	23:00	25,07	22,15	2,92	0,20				1	1								1					1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Δευτέρα 6/3/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	22,17	19,24	2,93	0,20				1	1								1					
	01:00	20,99	18,16	2,83	0,20				1	1								1					
	02:00	20,14	17,42	2,72	0,20				1	1								1					
	03:00	19,47	16,53	2,94	0,20				1	1								1					
	04:00	19,36	16,13	3,23	0,20				1	1								1					
	05:00	20,14	17,64	2,50	0,20				1	1								1					
	06:00	22,01	20,09	1,91	0,20				1	1								1					
	07:00	24,72	23,29	1,44	0,20				1	1								1					1
	08:00	26,00	24,97	1,03	0,20				1	1								1					1
	09:00	26,62	25,88	0,74	0,20				1	1								1					1
	10:00	26,06	25,66	0,40	0,20				1	1								1					1
	11:00	24,39	24,11	0,28	0,20				1	1								1					1
	12:00	23,77	23,64	0,13	0,20				1	1								1					1
	13:00	23,50	23,40	0,10	0,20				1	1								1					1
	14:00	23,82	23,72	0,10	0,20				1	1								1					1
	15:00	25,65	25,53	0,12	0,20				1	1								1					1
	16:00	27,45	27,31	0,13	0,20				1	1								1					1
	17:00	30,36	30,24	0,12	0,20				1	1	1							1					1
	18:00	34,86	34,84	0,03	0,20				1	1	1							1					1
	19:00	36,00	35,98	0,02	0,20				1	1	1							1					1
	20:00	34,73	34,62	0,10	0,20				1	1	1							1					1
	21:00	32,13	31,73	0,40	0,20				1	1	1							1					1
	22:00	29,20	28,61	0,59	0,20				1	1	1							1					1
	23:00	26,52	25,75	0,77	0,20				1		1							1					1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

[illegible]

[illegible]

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Πέμπτη 9/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη	00:00	23,95	23,52	0,43	0,00				1		1												1	
	01:00	22,58	22,36	0,22	0,00				1		1												1	
	02:00	21,60	21,40	0,20	0,00				1		1												1	
	03:00	20,83	20,67	0,16	0,00				1		1												1	
	04:00	20,68	20,62	0,06	0,00				1		1												1	
	05:00	21,51	21,49	0,02	0,00				1		1												1	
	06:00	23,55	23,49	0,06	0,00				1		1												1	
	07:00	25,44	25,32	0,12	0,00				1		1												1	
	08:00	26,75	26,72	0,02	0,00				1		1												1	
	09:00	27,35	27,32	0,03	0,00				1		1												1	
	10:00	26,96	26,51	0,45	0,00				1		1												1	
	11:00	26,99	25,98	1,01	0,20				1		1												1	
	12:00	26,77	25,36	1,41	0,20				1		1												1	
	13:00	26,36	24,48	1,88	0,20				1		1												1	
	14:00	27,13	24,79	2,34	0,20				1		1												1	
	15:00	28,18	25,66	2,52	0,20				1		1												1	
	16:00	29,62	27,13	2,50	0,00				1		1												1	
	17:00	33,74	31,44	2,29	0,00		1		1		1												1	
	18:00	38,21	35,53	2,68	0,00		1		1		1												1	
	19:00	39,19	35,68	3,51	0,00		1		1		1												1	
	20:00	38,09	34,38	3,71	0,00		1		1		1												1	
	21:00	35,59	31,74	3,84	0,00		1		1		1												1	
	22:00	32,39	28,81	3,59	0,00		1		1		1												1	
	23:00	29,35	25,84	3,51	0,00		1		1		1												1	

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 10/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	22,98	20,46	2,52	0,00		1				1							1					
	01:00	21,59	19,19	2,40	0,00		1				1							1					
	02:00	20,65	18,30	2,34	0,00		1				1							1					
	03:00	19,98	17,50	2,48	0,00		1				1							1					
	04:00	19,86	17,41	2,45	0,00		1				1							1					
	05:00	20,59	18,25	2,34	0,00		1				1							1					
	06:00	22,37	20,10	2,27	0,00		1				1							1					
	07:00	24,71	22,20	2,51	0,00		1				1							1					1
	08:00	26,80	23,67	3,13	0,00		1				1							1					1
	09:00	28,20	24,08	4,12	0,00		1				1							1					1
	10:00	28,49	23,72	4,77	0,00		1				1							1					1
	11:00	27,28	22,57	4,71	0,20		1				1							1					1
	12:00	25,97	20,62	5,35	0,20		1				1							1					1
	13:00	25,03	19,47	5,57	0,20		1				1							1					1
	14:00	25,53	21,15	4,39	0,20		1				1							1					1
	15:00	27,04	22,43	4,61	0,20		1				1							1					1
	16:00	29,74	23,83	5,91	0,20		1				1							1					1
	17:00	33,00	26,84	6,16	0,20		1				1							1					1
	18:00	36,32	30,19	6,13	0,20		1		1		1							1					1
	19:00	37,05	31,20	5,85	0,20		1		1		1							1					1
	20:00	36,06	32,62	3,44	0,20		1		1		1							1					1
	21:00	33,86	29,79	4,07	0,20		1		1		1							1					1
	22:00	30,66	26,52	4,14	0,20		1		1		1							1					
	23:00	27,26	23,45	3,81	0,20		1		1		1							1					

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 11/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	21,36	14,14	7,23	0,00		1		1									1					
	01:00	20,07	13,04	7,02	0,00		1		1									1					
	02:00	19,25	12,51	6,74	0,40		1		1									1					
	03:00	18,59	12,08	6,51	0,40		1		1									1					
	04:00	18,50	12,02	6,47	0,40		1		1									1					
	05:00	19,14	12,44	6,70	0,40		1		1									1					
	06:00	20,72	13,47	7,25	0,40		1		1									1					
	07:00	22,96	14,93	8,04	0,40		1		1									1					
	08:00	25,35	16,48	8,87	0,40				1		1							1					
	09:00	27,17	17,66	9,51	0,40				1		1							1					
	10:00	27,56	17,91	9,65	0,40				1		1							1					
	11:00	26,38	17,15	9,23	0,40				1		1							1					
	12:00	24,27	15,78	8,49	0,40				1		1							1					
	13:00	23,03	14,97	8,06	0,40				1		1							1					
	14:00	23,49	15,27	8,22	0,40				1		1							1					
	15:00	24,73	16,98	7,75	0,40				1		1							1					
	16:00	27,08	21,21	5,87	0,40				1		1							1					1
	17:00	30,72	25,98	4,74	0,40				1		1							1					1
	18:00	34,32	30,48	3,84	0,40		1		1		1							1					1
	19:00	34,81	30,89	3,92	0,40		1		1		1							1					1
	20:00	33,81	29,45	4,36	0,40		1		1		1							1					1
	21:00	31,60	26,66	4,94	0,40		1		1		1							1					
	22:00	28,41	23,76	4,65	0,00		1		1		1							1					
	23:00	25,07	20,71	4,36	0,00		1		1		1							1					

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Κυριακή 12/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Κυριακή	00:00	23,36	16,80	6,56	0,00		1		1									1						
	01:00	21,87	14,22	7,66	0,00		1		1									1						
	02:00	20,85	13,55	7,30	0,00		1		1									1						
	03:00	20,05	13,04	7,02	0,00		1		1									1						
	04:00	19,71	12,81	6,90	0,00		1		1									1						
	05:00	20,17	13,11	7,06	0,20		1		1									1						
	06:00	21,88	14,22	7,66	0,20		1		1									1						
	07:00	23,83	15,89	7,95	0,20				1		1							1						
	08:00	23,20	15,32	7,88	0,20				1		1							1						
	09:00	23,79	15,75	8,04	0,20				1		1							1						
	10:00	24,34	16,26	8,08	0,20				1		1							1						
	11:00	24,62	16,42	8,19	0,20				1		1							1						
	12:00	23,39	15,20	8,19	0,20				1		1							1						
	13:00	22,77	14,80	7,97	0,20				1		1							1						
	14:00	22,96	14,93	8,04	0,20				1		1							1						
	15:00	23,78	15,45	8,32	0,20				1		1							1						
	16:00	26,07	17,35	8,72	0,20				1		1							1						
	17:00	27,79	19,06	8,73	0,20				1		1							1						
	18:00	31,46	22,63	8,83	0,20			1	1		1							1						
	19:00	33,19	24,53	8,66	0,00			1	1		1							1						
	20:00	32,04	23,63	8,41	0,00			1	1		1							1						
	21:00	29,29	21,09	8,19	0,00			1	1		1							1						
	22:00	25,75	17,96	7,79	0,00			1	1									1						
	23:00	22,30	14,92	7,37	0,00			1	1									1						

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 13/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	20,65	13,42	7,23	0,40			1	1									1					
	01:00	19,86	12,91	6,95	0,40			1	1									1					
	02:00	19,68	12,79	6,89	0,40			1	1									1					
	03:00	19,80	12,87	6,93	0,40			1	1									1					
	04:00	20,28	13,18	7,10	0,40			1	1									1					
	05:00	21,23	13,80	7,43	0,40			1	1									1					
	06:00	23,20	15,08	8,12	0,40			1	1									1					
	07:00	25,84	16,80	9,05	0,40			1			1							1					
	08:00	26,07	16,94	9,12	0,40			1			1							1					
	09:00	25,88	16,82	9,06	0,40			1			1							1					
	10:00	25,17	16,36	8,81	0,40			1			1							1					
	11:00	24,53	15,94	8,58	0,40			1			1							1					
	12:00	24,12	15,68	8,44	0,40			1			1							1					
	13:00	24,43	15,88	8,55	0,40			1			1							1					
	14:00	25,15	16,35	8,80	0,40			1			1							1					
	15:00	26,53	17,24	9,28	0,40			1			1							1					
	16:00	28,73	18,67	10,06	0,40			1			1							1					
	17:00	31,47	20,46	11,01	0,40		1	1			1							1					
	18:00	35,26	22,92	12,34	0,40		1	1			1							1					
	19:00	36,27	23,57	12,69	0,40		1	1			1							1					
	20:00	35,37	22,99	12,38	0,40		1	1			1							1					
	21:00	33,78	21,95	11,82	0,40		1	1			1							1					
	22:00	31,79	20,66	11,13	0,40		1	1			1							1					
	23:00	29,76	20,08	9,69	0,40		1	1			1							1					

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 14/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	23,82	15,48	8,34	0,40		1	1										1	1				
	01:00	22,28	14,48	7,80	0,40		1	1										1	1				
	02:00	21,33	13,86	7,46	0,40		1	1										1	1				
	03:00	20,79	13,51	7,28	0,40		1	1										1	1				
	04:00	20,98	13,64	7,34	0,20		1	1										1	1				
	05:00	21,40	13,91	7,49	0,20		1	1										1	1				
	06:00	23,25	15,12	8,14	0,20		1	1										1	1				
	07:00	24,55	15,96	8,59	0,20			1			1							1	1				
	08:00	25,12	16,33	8,79	0,20			1			1							1	1				
	09:00	25,36	16,48	8,87	0,20			1			1							1	1				
	10:00	25,12	16,33	8,79	0,20			1			1							1	1				
	11:00	24,83	16,14	8,69	0,20			1			1							1					
	12:00	23,78	15,46	8,32	0,40			1			1							1					
	13:00	23,41	15,22	8,20	0,40			1			1							1					
	14:00	23,77	15,45	8,32	0,40			1			1							1					
	15:00	25,08	16,30	8,78	0,40			1			1							1					
	16:00	27,68	17,99	9,69	0,20			1			1							1					
	17:00	31,28	21,38	9,90	0,20			1	1		1							1					
	18:00	35,26	25,86	9,40	0,20			1	1		1							1					1
	19:00	36,51	26,75	9,77	0,20			1	1		1							1					1
	20:00	35,93	27,10	8,83	0,20			1	1		1							1					1
	21:00	34,05	27,67	6,38	0,20			1	1		1							1					1
	22:00	31,14	27,41	3,73	0,20			1	1		1							1					1
	23:00	27,62	25,39	2,23	0,20			1	1		1							1					

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 15/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	23,08	19,65	3,43	0,20				1		1							1					
	01:00	21,47	18,84	2,63	0,20				1		1							1					
	02:00	20,49	18,59	1,90	0,20				1		1							1					
	03:00	19,88	18,82	1,06	0,20				1		1							1					
	04:00	19,97	19,29	0,67	0,20				1		1							1					
	05:00	21,12	20,64	0,48	0,20				1		1							1					
	06:00	23,16	22,86	0,29	0,20				1		1							1					1
	07:00	23,98	23,29	0,69	0,20				1		1							1					1
	08:00	24,19	23,74	0,46	0,20				1		1							1					1
	09:00	24,48	24,31	0,17	0,20				1		1							1					1
	10:00	24,41	24,29	0,12	0,20				1		1							1					1
	11:00	24,37	23,82	0,55	0,20				1		1							1					1
	12:00	24,95	23,30	1,64	0,20				1		1							1					1
	13:00	25,00	21,68	3,32	0,20				1		1							1					1
	14:00	24,60	20,10	4,50	0,20				1		1							1					1
	15:00	24,31	19,66	4,65	0,20				1		1							1					1
	16:00	26,94	21,76	5,18	0,20				1		1							1					1
	17:00	30,10	25,21	4,89	0,20				1		1							1					1
	18:00	34,26	29,74	4,52	0,20		1		1		1							1					1
	19:00	35,53	32,32	3,21	0,20		1		1		1							1					1
	20:00	36,71	33,80	2,91	0,20		1		1		1							1					1
	21:00	33,01	28,50	4,51	0,20		1		1		1							1					1
	22:00	29,94	24,85	5,09	0,20		1		1		1							1					
	23:00	25,70	20,52	5,19	0,20		1		1		1							1					

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 16/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	21,86	15,81	6,06	0,00		1		1									1					
	01:00	20,35	14,20	6,15	0,00		1		1									1					
	02:00	20,47	13,98	6,49	0,00		1		1									1					
	03:00	19,83	13,55	6,28	0,00		1		1									1					
	04:00	19,54	14,24	5,30	0,00		1		1									1					
	05:00	20,49	15,67	4,82	0,00		1		1									1					
	06:00	22,09	19,04	3,05	0,00		1		1									1					1
	07:00	25,34	24,39	0,95	0,00		1				1							1					1
	08:00	26,21	25,77	0,44	0,00		1				1							1					1
	09:00	24,41	24,25	0,16	0,00		1				1							1					1
	10:00	23,46	23,25	0,22	0,00		1				1							1					1
	11:00	23,15	22,92	0,23	0,00		1				1							1					1
	12:00	22,83	22,74	0,09	0,00		1				1							1					1
	13:00	22,92	22,85	0,07	0,00		1				1							1					1
	14:00	22,54	22,45	0,09	0,00		1				1							1					1
	15:00	23,08	22,99	0,09	0,00		1				1							1					1
	16:00	25,49	25,45	0,04	0,00		1				1							1					1
	17:00	29,01	28,99	0,02	0,00		1		1		1							1					1
	18:00	33,24	33,22	0,01	0,00		1		1		1							1					1
	19:00	35,85	35,85	0,00	0,00		1		1		1							1					1
	20:00	36,23	36,15	0,07	0,00		1		1		1							1					1
	21:00	34,08	34,06	0,01	0,00		1		1		1							1					1
	22:00	31,07	30,96	0,11	0,00		1		1		1							1					1
	23:00	27,21	26,95	0,26	0,00		1		1		1							1					

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 17/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	22,99	22,62	0,37	0,00		1		1		1							1					
	01:00	21,35	20,22	1,13	0,00				1		1							1					
	02:00	20,28	18,58	1,70	0,00				1		1							1					
	03:00	19,39	18,31	1,08	0,00				1		1							1					
	04:00	19,17	18,38	0,79	0,00				1		1							1					
	05:00	19,88	19,14	0,74	0,00				1		1							1					
	06:00	21,54	20,72	0,81	0,00				1		1							1					
	07:00	23,74	23,16	0,58	0,00				1		1							1					1
	08:00	24,97	24,56	0,41	0,00				1		1							1					1
	09:00	26,13	25,86	0,26	0,00				1		1							1					1
	10:00	27,32	26,87	0,46	0,00				1		1							1					1
	11:00	27,23	26,70	0,54	0,20				1		1							1					1
	12:00	26,08	25,03	1,05	0,20				1		1							1					1
	13:00	24,89	23,27	1,63	0,20				1		1							1					1
	14:00	25,00	22,92	2,09	0,20				1		1							1					1
	15:00	26,75	23,77	2,98	0,00				1		1							1					1
	16:00	29,50	27,31	2,19	0,00				1		1							1					1
	17:00	31,74	27,97	3,77	0,00		1		1		1							1					1
	18:00	34,88	33,27	1,61	0,00		1		1		1							1					1
	19:00	36,14	34,55	1,59	0,00		1		1		1							1					1
	20:00	35,78	35,66	0,13	0,00		1		1		1							1					1
	21:00	33,96	33,96	0,00	0,00		1		1		1							1					1
	22:00	30,70	30,42	0,28	0,00		1		1		1							1					1
	23:00	26,95	25,72	1,22	0,00		1		1		1							1					

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 18/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	23,60	15,68	7,92	0,20		1		1									1	1				
	01:00	22,08	14,35	7,73	0,20		1		1									1	1				
	02:00	21,00	13,65	7,35	0,20		1		1									1	1				
	03:00	20,19	13,12	7,07	0,20		1		1									1	1				
	04:00	19,88	12,92	6,96	0,20		1		1									1	1				
	05:00	20,37	13,24	7,13	0,20		1		1									1	1				
	06:00	21,43	13,93	7,50	0,20		1		1									1	1				
	07:00	22,52	14,64	7,88	0,20		1		1									1	1				
	08:00	22,96	14,92	8,03	0,20		1		1									1	1				
	09:00	23,16	15,05	8,10	0,40		1		1									1	1				
	10:00	23,17	15,06	8,11	0,40		1		1									1	1				
	11:00	22,74	14,78	7,96	0,40		1		1									1	1				
	12:00	22,27	14,48	7,79	0,40		1		1									1	1				
	13:00	22,08	14,35	7,73	0,40		1		1									1	1				
	14:00	22,65	14,72	7,93	0,40		1		1									1	1				
	15:00	24,22	15,75	8,48	0,40		1		1									1	1				
	16:00	26,90	17,48	9,41	0,40		1		1									1	1				
	17:00	30,55	19,86	10,69	0,40		1	1	1									1	1				
	18:00	33,98	22,09	11,89	0,40		1	1	1									1	1				
	19:00	35,22	22,89	12,33	0,40		1	1	1									1	1				
	20:00	35,08	22,81	12,28	0,40		1	1	1									1	1				
	21:00	33,43	21,73	11,70	0,40		1	1	1									1	1				
	22:00	30,49	19,82	10,67	0,40		1	1	1									1					
	23:00	26,85	17,45	9,40	0,40		1	1	1									1					

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 19/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	23,01	14,95	8,05	0,40		1		1									1					
	01:00	21,60	14,04	7,56	0,40		1		1									1					
	02:00	20,12	13,08	7,04	0,40		1		1									1					
	03:00	18,99	12,35	6,65	0,40		1		1									1					
	04:00	18,36	11,93	6,43	0,40		1		1									1					
	05:00	18,44	11,99	6,45	0,40		1		1									1					
	06:00	19,14	12,44	6,70	0,40		1		1									1					
	07:00	20,98	13,64	7,34	0,40		1		1									1					
	08:00	21,30	13,84	7,45	0,40		1		1									1					
	09:00	21,35	13,88	7,47	0,40		1		1									1					
	10:00	20,61	13,40	7,21	0,40		1		1									1					
	11:00	19,07	12,40	6,68	0,40		1		1									1					
	12:00	18,76	12,19	6,57	0,40		1		1									1					
	13:00	18,85	12,25	6,60	0,40		1		1									1					
	14:00	19,09	12,41	6,68	0,40		1		1									1					
	15:00	21,60	14,04	7,56	0,40		1		1									1					
	16:00	23,81	15,48	8,33	0,40		1		1									1					
	17:00	27,41	17,82	9,59	0,40		1	1	1									1					
	18:00	31,73	20,62	11,10	0,40		1	1	1									1					
	19:00	33,36	21,69	11,68	0,40		1	1	1									1					
	20:00	32,55	21,16	11,39	0,40		1	1	1									1					
	21:00	30,39	19,75	10,63	0,40		1	1	1									1					
	22:00	27,14	17,64	9,50	0,40		1	1	1									1					
	23:00	23,39	15,21	8,19	0,40				1	1								1					

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 20/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	21,54	14,00	7,54	0,40			1	1									1					
	01:00	20,12	13,08	7,04	0,40			1	1									1					
	02:00	19,19	12,47	6,72	0,40			1	1									1					
	03:00	18,77	12,20	6,57	0,40			1	1									1					
	04:00	19,00	12,35	6,65	0,40			1	1									1					
	05:00	20,07	13,05	7,02	0,40			1	1									1					
	06:00	22,00	14,30	7,70	0,40			1	1									1					
	07:00	24,34	15,82	8,52	0,40			1			1							1					
	08:00	25,16	16,35	8,80	0,40			1			1							1					
	09:00	25,10	16,31	8,78	0,40			1			1							1					
	10:00	24,45	15,89	8,56	0,40			1			1							1					
	11:00	23,47	15,26	8,21	0,40			1			1							1					
	12:00	22,39	14,62	7,77	0,40			1			1							1					
	13:00	21,69	14,62	7,07	0,40			1			1							1					
	14:00	21,80	14,62	7,17	0,40			1			1							1					
	15:00	22,98	14,94	8,04	0,40			1			1							1					
	16:00	25,35	16,48	8,87	0,40			1			1							1					
	17:00	28,61	18,60	10,02	0,40			1			1							1					
	18:00	32,27	20,97	11,29	0,40		1	1			1							1					
	19:00	33,60	22,28	11,32	0,40		1	1			1							1					
	20:00	32,77	21,52	11,25	0,40		1	1			1							1					
	21:00	30,65	20,08	10,58	0,40		1	1			1							1					
	22:00	27,60	20,08	7,52	0,40		1	1			1							1					
	23:00	24,03	15,62	8,41	0,40		1	1										1					

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 21/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	24,15	22,72	1,43	0,00		1	1										1					1
	01:00	22,26	20,72	1,54	0,00		1	1										1					1
	02:00	21,04	19,92	1,12	0,00		1	1										1					1
	03:00	20,37	19,46	0,92	0,00		1	1										1					1
	04:00	20,42	19,90	0,52	0,00		1	1										1					1
	05:00	21,45	20,89	0,56	0,00		1	1										1					1
	06:00	23,21	22,71	0,49	0,00		1				1							1					1
	07:00	24,77	23,93	0,83	0,00		1				1							1					1
	08:00	25,23	23,97	1,26	0,00		1				1							1					1
	09:00	25,13	24,49	0,63	0,00		1				1							1					1
	10:00	24,62	24,21	0,42	0,00		1				1							1					1
	11:00	23,95	23,18	0,77	0,20		1				1							1					1
	12:00	23,40	22,15	1,26	0,20		1				1							1					1
	13:00	23,18	21,21	1,97	0,20		1				1							1					1
	14:00	23,73	22,52	1,21	0,20		1				1							1					1
	15:00	25,88	25,38	0,50	0,20		1				1							1					1
	16:00	27,23	26,21	1,01	0,00		1				1							1					1
	17:00	29,32	28,46	0,85	0,00		1	1			1							1					1
	18:00	33,32	31,66	1,66	0,00		1	1			1							1					1
	19:00	35,36	33,84	1,52	0,00		1	1			1							1					1
	20:00	36,63	35,81	0,82	0,00		1	1			1							1					1
	21:00	35,72	35,37	0,35	0,00		1	1			1							1					1
	22:00	32,23	31,44	0,79	0,00		1	1			1							1					1
	23:00	28,80	28,38	0,42	0,00		1	1			1							1					1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Τετάρτη 22/3/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	23,56	23,47	0,09	0,00		1	1										1					1
	01:00	21,93	21,72	0,21	0,00		1	1										1					1
	02:00	20,85	20,80	0,04	0,00		1	1										1					1
	03:00	20,18	20,06	0,12	0,00		1	1										1					1
	04:00	20,25	19,92	0,34	0,00		1	1										1					1
	05:00	21,21	20,93	0,28	0,00		1	1										1					1
	06:00	23,17	21,18	1,99	0,00		1	1										1					1
	07:00	25,93	23,87	2,06	0,00			1			1							1					1
	08:00	27,91	24,11	3,80	0,00			1			1							1					1
	09:00	26,73	24,05	2,68	0,00			1			1							1					1
	10:00	28,09	24,81	3,28	0,00			1			1							1					1
	11:00	25,22	22,17	3,05	0,00			1			1							1					1
	12:00	24,57	21,26	3,31	0,20			1			1							1					1
	13:00	26,13	24,11	2,02	0,20			1			1							1					1
	14:00	27,33	25,82	1,51	0,20			1			1							1					1
	15:00	26,91	26,91	0,00	0,20			1			1							1					1
	16:00	26,96	26,96	0,00	0,20			1			1							1					1
	17:00	29,74	29,74	0,00	0,20		1	1			1							1					1
	18:00	34,16	34,16	0,00	0,20		1	1			1							1					1
	19:00	37,26	37,26	0,00	0,20		1	1			1							1					1
	20:00	37,39	37,39	0,00	0,20		1	1			1							1					1
	21:00	35,83	35,83	0,00	0,20		1	1			1							1					1
	22:00	32,63	32,60	0,03	0,20		1	1			1							1					1
	23:00	28,90	28,84	0,05	0,20		1	1			1							1					1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 23/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	24,44	23,91	0,53	0,00		1	1	1									1					
	01:00	22,66	22,12	0,54	0,00		1	1	1									1					
	02:00	21,72	21,41	0,31	0,00		1	1	1									1					
	03:00	21,18	20,34	0,84	0,00		1	1	1									1					
	04:00	21,29	19,26	2,03	0,00		1	1	1									1					
	05:00	22,32	20,48	1,83	0,00		1	1	1									1					
	06:00	24,06	22,61	1,45	0,00		1	1	1									1					
	07:00	25,77	23,82	1,96	0,00		1	1	1									1					
	08:00	26,03	24,12	1,92	0,00		1		1		1							1					
	09:00	26,26	23,88	2,38	0,00		1		1		1							1					
	10:00	26,51	24,67	1,85	0,00		1		1		1							1					
	11:00	26,19	25,09	1,10	0,20		1		1		1							1					
	12:00	25,84	23,71	2,13	0,20		1		1		1							1					
	13:00	25,80	22,25	3,55	0,20		1		1		1							1					
	14:00	26,12	22,49	3,63	0,20		1		1		1							1					
	15:00	26,85	23,04	3,81	0,00		1		1		1							1					
	16:00	28,79	24,99	3,80	0,00		1		1		1							1					
	17:00	31,01	27,88	3,13	0,00		1		1		1							1					
	18:00	35,19	30,11	5,07	0,00		1		1		1							1					1
	19:00	36,79	32,14	4,65	0,00		1		1		1							1					1
	20:00	36,55	33,96	2,59	0,00		1		1		1							1					1
	21:00	34,68	33,52	1,16	0,00		1		1		1							1					1
	22:00	31,75	27,37	4,39	0,00		1		1		1							1					1
	23:00	28,17	24,20	3,97	0,00		1		1		1							1					1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 24/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	23,19	22,27	0,92	0,00		1		1									1					1
	01:00	21,56	20,49	1,07	0,00		1		1									1					1
	02:00	20,70	19,04	1,66	0,00		1		1									1					1
	03:00	20,27	18,14	2,13	0,00		1		1									1					1
	04:00	20,39	18,45	1,94	0,00		1		1									1					1
	05:00	21,11	19,58	1,53	0,00		1		1									1					1
	06:00	22,40	20,76	1,64	0,00		1		1									1					1
	07:00	23,34	21,90	1,44	0,00		1		1									1					1
	08:00	24,23	22,47	1,76	0,00		1		1									1					1
	09:00	24,07	22,01	2,06	0,00		1		1									1					1
	10:00	23,78	21,90	1,87	0,00		1		1									1					1
	11:00	23,25	21,78	1,47	0,00		1		1									1					1
	12:00	22,91	21,53	1,38	0,00		1		1									1					1
	13:00	22,94	20,84	2,10	0,00		1		1									1					1
	14:00	23,16	18,94	4,22	0,00		1		1									1					1
	15:00	23,98	18,36	5,62	0,00		1		1									1					1
	16:00	25,22	21,82	3,41	0,00		1		1									1					1
	17:00	28,11	26,11	2,00	0,00		1		1		1							1					1
	18:00	32,99	32,00	0,99	0,00		1		1		1							1					1
	19:00	35,45	34,00	1,45	0,00		1		1		1							1					1
	20:00	35,28	33,81	1,47	0,00		1		1		1							1					1
	21:00	33,61	31,44	2,17	0,00		1		1		1							1					1
	22:00	30,50	28,05	2,45	0,00		1		1		1							1					1
	23:00	26,57	24,40	2,17	0,00		1		1									1					1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 25/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	22,90	20,64	2,25	0,20		1		1									1					1
	01:00	21,16	18,32	2,84	0,20		1		1									1					1
	02:00	20,10	17,17	2,93	0,20		1		1									1					1
	03:00	19,44	17,20	2,25	0,20		1		1									1					1
	04:00	19,28	17,57	1,71	0,20		1		1									1					1
	05:00	19,77	17,94	1,83	0,20		1		1									1					1
	06:00	20,79	18,79	2,00	0,20		1		1									1					1
	07:00	21,85	19,93	1,92	0,20		1		1									1					1
	08:00	22,65	20,44	2,21	0,20		1		1									1					1
	09:00	22,92	20,63	2,29	0,20		1		1									1					1
	10:00	22,71	20,42	2,29	0,20		1		1									1					1
	11:00	22,25	19,81	2,44	0,20		1		1									1					1
	12:00	21,65	17,44	4,21	0,20		1		1									1					1
	13:00	21,33	16,28	5,05	0,20		1		1									1					1
	14:00	21,64	16,04	5,60	0,20		1		1									1					1
	15:00	22,40	16,24	6,16	0,40		1		1									1					1
	16:00	24,62	19,37	5,25	0,40		1		1									1					1
	17:00	27,40	23,75	3,64	0,40		1		1									1					1
	18:00	32,19	29,49	2,70	0,40		1		1		1							1					1
	19:00	34,93	32,98	1,95	0,40		1		1		1							1					1
	20:00	35,28	33,10	2,19	0,40		1		1		1							1					1
	21:00	34,74	31,91	2,84	0,40		1		1		1							1					1
	22:00	32,43	28,98	3,46	0,40		1		1		1							1					1
	23:00	29,15	25,91	3,24	0,40		1		1		1							1					1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 26/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	24,18	20,83	3,35	0,20		1		1									1					1
	01:00	22,19	18,78	3,41	0,20		1		1									1					1
	02:00	21,72	19,10	2,62	0,20		1		1									1					1
	03:00	21,02	18,60	2,42	0,20		1		1									1					1
	04:00	20,55	18,43	2,12	0,20		1		1									1					1
	05:00	21,20	19,37	1,83	0,20		1		1									1					1
	06:00	21,44	20,30	1,14	0,20		1		1									1					1
	07:00	22,09	21,72	0,37	0,20		1		1									1					1
	08:00	21,44	21,14	0,30	0,20		1		1									1					1
	09:00	20,42	19,88	0,54	0,20		1		1									1					1
	10:00	20,52	20,19	0,33	0,20		1		1									1					1
	11:00	20,94	20,42	0,52	0,20		1		1									1					1
	12:00	21,31	18,79	2,52	0,20		1		1									1					1
	13:00	20,76	17,79	2,97	0,20		1		1									1					1
	14:00	19,91	16,08	3,83	0,20		1		1									1					1
	15:00	22,21	18,08	4,14	0,20		1		1									1					1
	16:00	23,76	22,26	1,50	0,20		1		1									1					1
	17:00	26,16	24,81	1,35	0,20		1		1									1					1
	18:00	31,13	29,99	1,15	0,20		1		1		1							1					1
	19:00	34,32	33,23	1,10	0,20		1		1		1							1					1
	20:00	33,96	33,25	0,70	0,20		1		1		1							1					1
	21:00	32,21	31,67	0,54	0,20		1		1		1							1					1
	22:00	29,38	29,07	0,30	0,20		1		1		1							1					1
	23:00	26,51	26,41	0,10	0,20		1				1							1					1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 27/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	23,45	23,39	0,07	0,20		1				1							1					1
	01:00	21,42	21,37	0,05	0,20		1				1							1					1
	02:00	20,74	20,70	0,04	0,20		1				1							1					1
	03:00	20,60	20,60	0,00	0,20		1				1							1					1
	04:00	20,20	20,20	0,01	0,20		1				1							1					1
	05:00	21,10	21,10	0,00	0,20		1				1							1					1
	06:00	22,45	22,43	0,02	0,20		1				1							1					1
	07:00	24,34	24,24	0,10	0,20		1				1							1					1
	08:00	23,82	23,64	0,18	0,20		1				1							1					1
	09:00	23,24	22,56	0,68	0,20		1				1							1					1
	10:00	22,21	21,21	1,00	0,20		1				1							1					1
	11:00	21,66	20,07	1,59	0,20		1				1							1					
	12:00	21,65	19,28	2,37	0,20		1				1							1					
	13:00	21,47	17,98	3,49	0,20		1				1							1					
	14:00	21,48	17,12	4,35	0,20		1				1							1					
	15:00	21,79	16,76	5,03	0,20		1				1							1					
	16:00	23,71	17,81	5,90	0,20		1				1							1					
	17:00	27,06	20,49	6,57	0,20		1	1			1							1					
	18:00	32,00	25,07	6,94	0,20		1	1			1							1					
	19:00	34,32	27,54	6,78	0,20		1	1			1							1					
	20:00	34,22	27,28	6,94	0,20		1	1			1							1					
	21:00	32,46	25,30	7,16	0,20		1	1			1							1					
	22:00	29,47	23,20	6,28	0,20		1	1			1							1					
	23:00	26,11	20,79	5,33	0,20		1	1			1							1					

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Τρίτη 28/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Τρίτη	00:00	21,90	14,24	7,67	0,20		1	1										1						
	01:00	20,08	13,05	7,03	0,20		1	1										1						
	02:00	18,87	12,27	6,60	0,20		1	1										1						
	03:00	18,29	11,89	6,40	0,20		1	1										1						
	04:00	18,46	13,13	5,34	0,20		1	1										1						
	05:00	19,42	13,05	6,37	0,20		1	1										1						
	06:00	21,40	13,91	7,49	0,20		1	1										1						
	07:00	23,14	15,04	8,10	0,40			1			1							1						
	08:00	23,83	15,49	8,34	0,40			1			1							1						
	09:00	23,54	15,30	8,24	0,40			1			1							1						
	10:00	22,74	14,78	7,96	0,40			1			1							1						
	11:00	21,95	14,62	7,33	0,40			1			1							1						
	12:00	21,53	14,62	6,91	0,40			1			1							1						
	13:00	23,44	15,24	8,20	0,40			1			1							1						
	14:00	26,29	19,80	6,49	0,40			1			1							1						
	15:00	29,55	22,69	6,86	0,40			1	1		1							1						
	16:00	33,24	24,53	8,71	0,40			1	1		1							1						
	17:00	30,54	23,51	7,04	0,40			1	1		1							1						
	18:00	32,06	25,68	6,38	0,40			1	1		1							1						
	19:00	35,37	27,60	7,78	0,40			1	1		1							1						
	20:00	36,75	26,95	9,80	0,40			1	1		1							1						
	21:00	35,39	24,49	10,90	0,40			1	1		1							1						
	22:00	32,34	21,02	11,32	0,40			1	1		1							1						
	23:00	28,86	20,08	8,78	0,40			1	1		1							1						

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 29/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	24,53	15,95	8,58	0,40			1	1									1					1
	01:00	22,74	15,95	6,79	0,40			1	1									1					1
	02:00	21,53	15,95	5,58	0,40			1	1									1					1
	03:00	20,89	15,95	4,94	0,40			1	1									1					1
	04:00	20,94	15,95	4,99	0,40			1	1									1					1
	05:00	21,81	15,95	5,86	0,40			1	1									1					1
	06:00	24,18	15,95	8,23	0,40			1	1									1					1
	07:00	27,67	17,98	9,68	0,40			1	1									1					1
	08:00	29,57	19,22	10,35	0,40			1	1									1					1
	09:00	31,68	20,59	11,09	0,40			1	1									1					1
	10:00	31,85	20,70	11,15	0,40			1	1									1					1
	11:00	29,59	19,23	10,36	0,40			1	1									1					1
	12:00	28,14	18,29	9,85	0,40			1	1									1					1
	13:00	26,20	17,03	9,17	0,40			1	1									1					1
	14:00	26,32	17,11	9,21	0,40			1	1									1					1
	15:00	27,16	17,65	9,50	0,40			1	1									1					1
	16:00	28,92	18,80	10,12	0,40			1	1									1					1
	17:00	32,05	20,83	11,22	0,40			1	1									1					1
	18:00	36,71	23,86	12,85	0,40		1	1	1									1					1
	19:00	41,19	26,77	14,42	0,40		1	1	1									1					1
	20:00	40,85	26,56	14,30	0,40		1	1	1									1					1
	21:00	38,71	25,16	13,55	0,40		1	1	1									1					1
	22:00	35,54	23,10	12,44	0,40		1	1	1									1					1
	23:00	32,17	20,91	11,26	0,40		1	1										1					1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 30/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	26,88	17,47	9,41	0,40		1	1										1					1
	01:00	25,17	17,06	8,11	0,40		1	1										1					1
	02:00	24,07	17,79	6,28	0,40		1	1										1					1
	03:00	23,51	19,32	4,19	0,40		1	1										1					1
	04:00	23,40	21,05	2,35	0,20		1	1										1					1
	05:00	23,97	22,36	1,60	0,20		1	1										1					1
	06:00	25,76	24,51	1,25	0,20		1	1										1					1
	07:00	28,18	28,11	0,07	0,20		1	1			1							1					1
	08:00	31,56	31,55	0,01	0,20		1	1			1							1					1
	09:00	32,93	32,92	0,00	0,20		1	1			1							1					1
	10:00	33,57	33,57	0,00	0,20		1	1			1							1					1
	11:00	32,44	32,41	0,03	0,20		1	1			1							1					1
	12:00	31,37	31,24	0,13	0,40		1	1			1							1					1
	13:00	31,13	30,10	1,03	0,40		1	1			1							1					1
	14:00	32,65	30,70	1,95	0,40		1	1			1							1					1
	15:00	33,34	30,64	2,70	0,40		1	1			1							1					1
	16:00	32,52	30,07	2,46	0,20		1	1			1							1					1
	17:00	32,67	28,96	3,71	0,20		1	1			1							1					1
	18:00	35,28	31,54	3,74	0,20		1	1			1							1					1
	19:00	39,68	36,77	2,92	0,20		1	1	1		1							1					1
	20:00	40,57	37,63	2,94	0,20		1	1	1		1							1					1
	21:00	39,08	36,71	2,37	0,20		1	1	1		1							1					1
	22:00	35,93	33,99	1,94	0,20		1	1	1		1							1					1
	23:00	31,77	29,48	2,29	0,20		1		1		1							1					1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Παρασκευή 31/3/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	26,27	23,39	2,88	0,20				1		1							1					1
	01:00	24,52	22,26	2,25	0,20				1		1							1					1
	02:00	23,60	22,12	1,47	0,20				1		1							1					1
	03:00	22,94	21,98	0,96	0,20				1		1							1					1
	04:00	22,90	22,34	0,56	0,20				1		1							1					1
	05:00	23,90	23,66	0,24	0,20				1		1							1					1
	06:00	26,45	26,39	0,06	0,20				1		1							1					1
	07:00	29,31	29,26	0,05	0,20			1	1		1							1					1
	08:00	29,02	28,98	0,04	0,20			1	1		1							1					1
	09:00	28,31	28,29	0,02	0,20			1	1		1							1					1
	10:00	28,01	28,01	0,00	0,20			1	1		1							1					
	11:00	27,83	27,83	0,00	0,20			1	1		1							1					
	12:00	27,31	27,26	0,05	0,20			1	1		1							1					
	13:00	26,82	26,60	0,21	0,20			1	1		1							1					
	14:00	24,98	24,67	0,32	0,20			1	1		1							1					
	15:00	22,02	21,49	0,53	0,20			1	1		1							1					
	16:00	21,85	21,15	0,70	0,20			1	1		1							1					
	17:00	24,95	24,10	0,86	0,20			1	1		1							1					
	18:00	29,74	28,48	1,26	0,20			1	1		1							1					1
	19:00	36,39	34,70	1,69	0,20			1	1		1							1					1
	20:00	38,72	36,59	2,13	0,20			1	1		1							1					1
	21:00	37,92	35,44	2,48	0,20			1	1		1							1					1
	22:00	35,92	33,32	2,60	0,20			1	1		1							1					1
	23:00	33,17	31,14	2,04	0,20			1	1		1							1					1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 1/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	23,54	21,99	1,55	0,00			1	1									1					1
	01:00	21,89	20,60	1,29	0,00			1	1									1					1
	02:00	21,10	20,06	1,05	0,00			1	1									1					1
	03:00	20,41	19,51	0,90	0,00			1	1									1					1
	04:00	20,30	19,37	0,93	0,00			1	1									1					1
	05:00	21,00	18,98	2,02	0,00			1	1									1					1
	06:00	22,94	19,05	3,89	0,00			1	1									1					1
	07:00	25,87	21,63	4,25	0,00			1	1									1					1
	08:00	27,59	24,45	3,14	0,00		1	1	1									1					1
	09:00	29,02	26,08	2,94	0,20		1	1	1									1					1
	10:00	29,65	25,74	3,91	0,20		1	1	1									1					
	11:00	28,82	24,03	4,79	0,20		1	1	1									1					
	12:00	28,12	22,89	5,23	0,20		1	1	1									1					
	13:00	26,75	20,55	6,20	0,20		1	1	1									1					
	14:00	26,25	19,34	6,91	0,20		1	1	1									1					
	15:00	25,72	18,54	7,18	0,20		1	1	1									1					
	16:00	28,00	20,62	7,38	0,20		1	1	1									1					
	17:00	29,53	21,59	7,94	0,20		1	1	1									1					
	18:00	31,07	24,14	6,93	0,20		1	1	1									1					
	19:00	34,28	26,76	7,52	0,00		1	1	1									1					1
	20:00	35,63	28,22	7,40	0,00		1	1	1									1					1
	21:00	34,23	26,04	8,19	0,00		1	1	1									1					1
	22:00	31,18	24,58	6,60	0,00		1	1	1									1					1
	23:00	27,26	21,24	6,03	0,00		1	1	1														1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 2/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	22,36	16,65	5,72	0,00		1	1															1
	01:00	21,01	15,45	5,57	0,00		1	1															1
	02:00	20,57	15,03	5,54	0,00		1	1															1
	03:00	19,91	15,03	4,88	0,00		1	1															1
	04:00	19,95	15,75	4,20	0,00		1	1															1
	05:00	20,06	16,01	4,04	0,00		1	1															1
	06:00	20,91	16,34	4,57	0,00		1	1															1
	07:00	21,80	16,09	5,71	0,00		1	1															1
	08:00	23,52	17,03	6,49	0,20		1	1															1
	09:00	24,37	17,16	7,21	0,20		1	1															1
	10:00	24,37	16,98	7,38	0,20		1	1															1
	11:00	23,94	17,01	6,93	0,20		1	1															1
	12:00	23,25	15,94	7,31	0,20		1	1															1
	13:00	22,63	15,83	6,80	0,20		1	1															1
	14:00	22,77	16,97	5,80	0,40		1	1															1
	15:00	22,89	16,72	6,17	0,40		1	1															1
	16:00	27,87	19,86	8,01	0,40		1	1															1
	17:00	29,49	22,63	6,86	0,40		1	1	1														1
	18:00	30,30	21,77	8,54	0,40		1	1	1														1
	19:00	31,41	21,17	10,25	0,40		1	1	1														1
	20:00	32,14	20,89	11,25	0,40		1	1	1														1
	21:00	31,36	20,48	10,88	0,40		1	1	1														1
	22:00	29,21	18,99	10,22	0,40		1		1														1
	23:00	26,06	16,94	9,12	0,40		1		1														1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 3/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	20,89	15,03	5,87	0,40		1		1														1
	01:00	20,40	15,03	5,38	0,40		1		1														1
	02:00	19,99	15,03	4,97	0,40		1		1														1
	03:00	20,02	15,03	4,99	0,40		1		1														1
	04:00	20,70	15,03	5,68	0,40		1		1														1
	05:00	22,44	15,03	7,41	0,40		1		1														1
	06:00	25,37	16,49	8,88	0,40		1		1														1
	07:00	25,49	16,57	8,92	0,40		1		1														1
	08:00	24,86	16,16	8,70	0,40		1		1														1
	09:00	23,71	15,41	8,30	0,40		1		1														1
	10:00	24,28	15,78	8,50	0,40		1		1														1
	11:00	24,05	15,63	8,42	0,40		1		1														1
	12:00	23,35	15,17	8,17	0,40		1		1														1
	13:00	21,46	15,03	6,43	0,40		1		1														1
	14:00	20,84	15,03	5,81	0,40		1		1														1
	15:00	20,93	15,03	5,90	0,40		1		1														1
	16:00	22,62	15,03	7,59	0,40		1		1														1
	17:00	24,64	16,01	8,62	0,40		1		1														1
	18:00	29,34	19,22	10,12	0,40		1		1														1
	19:00	33,35	24,20	9,15	0,40		1	1	1														1
	20:00	32,15	26,28	5,88	0,40		1	1	1														1
	21:00	29,36	25,96	3,40	0,40		1	1	1														1
	22:00	25,93	24,50	1,43	0,40		1	1	1														1
	23:00	22,82	21,71	1,12	0,40		1	1															1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται κακοκαιρία.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 4/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	25,78	16,75	9,02	0,40		1	1															1
	01:00	22,97	15,03	7,95	0,40		1	1															1
	02:00	22,74	15,03	7,71	0,40		1	1															1
	03:00	22,15	15,03	7,12	0,40		1	1															1
	04:00	21,86	15,03	6,83	0,40		1	1															1
	05:00	22,71	15,03	7,68	0,40		1	1															1
	06:00	25,48	16,56	8,92	0,40		1	1															1
	07:00	29,38	20,48	8,90	0,40		1	1	1														1
	08:00	29,94	20,48	9,46	0,40		1	1	1														1
	09:00	29,41	20,48	8,93	0,40		1	1	1														1
	10:00	29,09	20,48	8,61	0,40		1	1	1														1
	11:00	29,50	20,48	9,02	0,40		1	1	1														1
	12:00	27,61	17,95	9,66	0,40		1		1														1
	13:00	25,97	16,88	9,09	0,40		1		1														1
	14:00	24,40	15,86	8,54	0,40		1		1														1
	15:00	24,29	15,79	8,50	0,40		1		1														1
	16:00	24,75	16,09	8,66	0,40		1		1														1
	17:00	26,70	18,54	8,16	0,40		1		1														1
	18:00	29,86	23,78	6,09	0,40		1		1		1												1
	19:00	34,03	27,90	6,13	0,40		1		1		1												1
	20:00	38,35	32,33	6,02	0,40		1		1		1												1
	21:00	37,59	29,34	8,26	0,40		1		1		1												1
	22:00	34,28	25,75	8,53	0,40		1		1		1												1
	23:00	29,09	18,91	10,18	0,40		1		1														1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται κακοκαιρία.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 5/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	23,79	15,46	8,33	0,20		1		1														1
	01:00	22,23	15,03	7,20	0,20		1		1														1
	02:00	21,19	15,03	6,16	0,20		1		1														1
	03:00	20,47	15,03	5,44	0,20		1		1														1
	04:00	20,58	15,03	5,55	0,20		1		1														1
	05:00	21,69	15,03	6,66	0,20		1		1														1
	06:00	23,01	15,03	7,98	0,20		1		1														1
	07:00	25,71	16,94	8,77	0,20		1		1														1
	08:00	27,32	17,76	9,56	0,20		1		1														1
	09:00	27,64	18,40	9,24	0,20		1		1														1
	10:00	26,52	19,61	6,91	0,20		1		1														1
	11:00	24,74	16,08	8,66	0,20		1		1														1
	12:00	23,81	15,48	8,33	0,20		1		1														1
	13:00	23,07	15,03	8,04	0,20		1		1														1
	14:00	23,25	15,11	8,14	0,20		1		1														1
	15:00	23,72	15,42	8,30	0,20		1		1														1
	16:00	25,21	18,16	7,05	0,20		1		1									1					1
	17:00	27,34	21,75	5,60	0,20		1		1									1					1
	18:00	30,34	25,60	4,75	0,20		1		1		1							1					1
	19:00	34,40	30,06	4,33	0,20		1		1		1							1					1
	20:00	36,17	32,27	3,90	0,20		1		1		1							1					1
	21:00	34,41	29,36	5,05	0,20		1		1		1							1					1
	22:00	31,11	24,78	6,34	0,20		1		1		1							1					1
	23:00	26,88	21,21	5,68	0,20		1				1							1					1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 6/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	24,65	21,99	2,65	0,20		1				1							1					1
	01:00	22,76	21,09	1,67	0,20		1				1							1					1
	02:00	21,52	20,25	1,27	0,20		1				1							1					
	03:00	20,81	18,22	2,58	0,20		1				1							1					
	04:00	20,76	17,61	3,15	0,20		1				1							1					
	05:00	21,63	18,32	3,31	0,20		1				1							1					
	06:00	23,62	20,21	3,41	0,20		1				1							1					
	07:00	26,09	23,55	2,53	0,20		1				1							1					1
	08:00	27,30	25,37	1,92	0,20		1				1							1					1
	09:00	27,81	25,96	1,85	0,20		1				1							1					1
	10:00	29,06	26,93	2,13	0,20		1				1							1					1
	11:00	28,36	24,93	3,43	0,20		1				1							1					1
	12:00	27,22	21,63	5,60	0,20		1				1							1					1
	13:00	27,43	20,57	6,86	0,20		1				1							1					1
	14:00	27,25	21,96	5,28	0,20		1				1							1					1
	15:00	27,76	22,92	4,84	0,20		1				1							1					1
	16:00	29,15	23,03	6,12	0,20		1				1							1					1
	17:00	32,07	27,73	4,34	0,20		1	1			1							1					1
	18:00	36,14	32,14	4,00	0,20		1	1			1							1					1
	19:00	38,65	32,44	6,21	0,20		1	1			1							1					1
	20:00	38,92	35,16	3,77	0,20		1	1			1							1					1
	21:00	36,44	30,55	5,89	0,20		1	1			1							1					1
	22:00	32,19	26,75	5,43	0,20		1	1			1							1					
	23:00	27,64	23,65	4,00	0,20		1	1			1							1					

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 7/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	23,98	19,22	4,77	0,20		1	1															1
	01:00	22,28	16,90	5,38	0,20		1	1															1
	02:00	21,17	17,83	3,34	0,20		1	1															1
	03:00	20,41	17,96	2,44	0,20		1	1															1
	04:00	20,33	17,90	2,44	0,20		1	1															1
	05:00	21,16	19,31	1,86	0,20		1	1															1
	06:00	23,13	21,52	1,61	0,20		1	1															1
	07:00	25,69	24,44	1,25	0,20		1	1			1												1
	08:00	27,49	27,05	0,43	0,20		1	1			1												1
	09:00	28,31	28,27	0,04	0,20		1	1			1												1
	10:00	28,29	28,21	0,08	0,20		1	1			1												1
	11:00	28,71	27,99	0,72	0,20		1	1			1												1
	12:00	28,85	27,65	1,20	0,20		1	1			1												1
	13:00	28,48	26,06	2,42	0,20			1			1												1
	14:00	27,02	23,72	3,30	0,20			1			1												1
	15:00	25,94	21,37	4,57	0,20			1			1												1
	16:00	25,54	20,70	4,84	0,20			1			1												1
	17:00	27,36	22,37	4,98	0,20			1			1												1
	18:00	30,23	25,30	4,94	0,20			1			1												1
	19:00	33,96	28,74	5,22	0,20		1	1			1												1
	20:00	35,44	30,05	5,39	0,20		1	1			1												1
	21:00	33,98	29,22	4,75	0,20		1	1			1												1
	22:00	31,12	26,61	4,51	0,20		1	1			1												1
	23:00	27,40	23,71	3,70	0,20		1	1			1												1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 8/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	26,20	24,37	1,83	0,00		1				1												1
	01:00	24,20	22,69	1,51	0,00		1				1												1
	02:00	23,01	22,19	0,81	0,00		1				1												1
	03:00	22,11	21,19	0,92	0,00		1				1												1
	04:00	21,82	20,82	1,00	0,00		1				1												1
	05:00	22,44	21,61	0,83	0,00		1				1												1
	06:00	24,09	23,46	0,63	0,00		1				1												1
	07:00	26,45	26,19	0,27	0,00		1				1												1
	08:00	27,13	27,12	0,02	0,00		1				1												1
	09:00	27,14	27,11	0,03	0,00		1				1												1
	10:00	26,62	26,56	0,06	0,00		1				1												1
	11:00	25,90	25,83	0,07	0,00		1				1												1
	12:00	25,26	25,21	0,05	0,00		1				1												1
	13:00	24,61	24,57	0,04	0,00		1				1												1
	14:00	25,04	24,95	0,09	0,00		1				1												1
	15:00	26,41	26,15	0,26	0,00		1				1												1
	16:00	27,84	27,47	0,37	0,00		1				1												1
	17:00	30,37	29,59	0,78	0,00		1	1			1												1
	18:00	32,90	32,22	0,68	0,00		1	1			1												1
	19:00	35,39	34,69	0,70	0,00		1	1			1												1
	20:00	37,28	36,82	0,46	0,00		1	1			1												1
	21:00	35,42	35,22	0,19	0,00		1	1			1												1
	22:00	32,56	32,42	0,14	0,00		1	1			1												1
	23:00	28,73	28,72	0,01	0,00		1	1			1												1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 9/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	24,83	24,83	0,00	0,00		1				1												1
	01:00	22,96	22,96	0,00	0,00		1				1												1
	02:00	21,62	21,62	0,00	0,00		1				1												1
	03:00	20,67	20,67	0,00	0,00		1				1												1
	04:00	20,27	20,27	0,00	0,00		1				1												1
	05:00	20,65	20,59	0,06	0,00		1				1												1
	06:00	21,88	21,76	0,11	0,00		1				1												1
	07:00	23,88	23,79	0,09	0,00		1				1												1
	08:00	24,42	24,42	0,00	0,00		1				1												1
	09:00	25,02	25,02	0,00	0,00		1				1												1
	10:00	25,49	25,49	0,00	0,00		1				1												1
	11:00	25,19	25,15	0,04	0,00		1				1												1
	12:00	24,39	24,33	0,06	0,00		1				1												1
	13:00	23,77	23,66	0,11	0,00		1				1												1
	14:00	23,23	22,96	0,27	0,00		1				1												1
	15:00	22,82	22,52	0,30	0,00		1				1												1
	16:00	23,26	22,85	0,41	0,00		1				1												1
	17:00	25,94	25,22	0,73	0,00		1				1												1
	18:00	29,26	28,49	0,77	0,00		1	1			1												1
	19:00	32,93	32,05	0,88	0,00		1	1			1												1
	20:00	35,91	35,06	0,85	0,00		1	1			1												1
	21:00	34,37	33,38	0,99	0,00		1	1			1												1
	22:00	31,56	30,61	0,95	0,00		1	1			1												1
	23:00	28,00	27,19	0,81	0,00		1	1			1												1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 10/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	23,95	23,03	0,92	0,00		1	1															1
	01:00	22,30	20,72	1,58	0,00		1	1															1
	02:00	21,20	18,51	2,69	0,00		1	1															1
	03:00	20,60	16,78	3,82	0,00		1	1															1
	04:00	20,62	15,94	4,68	0,00		1	1															1
	05:00	21,49	16,31	5,19	0,00		1	1															1
	06:00	23,33	17,95	5,37	0,00		1	1															1
	07:00	26,18	20,76	5,41	0,00		1				1												1
	08:00	27,16	21,86	5,30	0,00		1				1												1
	09:00	26,90	21,44	5,46	0,00		1				1												1
	10:00	27,32	21,79	5,53	0,00		1				1												1
	11:00	26,60	20,87	5,72	0,00		1				1												1
	12:00	27,00	21,21	5,80	0,00		1				1												1
	13:00	27,21	21,12	6,10	0,00		1				1												1
	14:00	26,57	20,02	6,55	0,00		1				1												1
	15:00	26,00	19,02	6,98	0,00		1				1												1
	16:00	27,18	19,67	7,51	0,00		1				1												1
	17:00	29,23	21,20	8,03	0,00		1				1												1
	18:00	31,61	23,45	8,16	0,00		1				1												1
	19:00	34,59	26,30	8,29	0,00		1		1		1												1
	20:00	36,85	28,88	7,98	0,00		1		1		1												1
	21:00	35,05	26,89	8,16	0,00		1		1		1												1
	22:00	32,01	23,52	8,49	0,00		1		1		1												1
	23:00	28,30	20,23	8,07	0,00		1		1														1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τρίτη 11/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	26,02	22,54	3,48	0,40		1		1														1
	01:00	23,60	20,49	3,11	0,40		1		1														1
	02:00	22,13	19,42	2,71	0,40		1		1														1
	03:00	21,41	18,96	2,46	0,40		1		1														1
	04:00	21,68	19,19	2,49	0,40		1		1														1
	05:00	22,90	19,90	3,00	0,40		1		1														1
	06:00	25,22	22,16	3,06	0,40		1		1														1
	07:00	27,52	24,48	3,05	0,40		1		1		1												1
	08:00	29,30	26,20	3,11	0,40		1		1		1							1					
	09:00	30,15	26,36	3,79	0,40		1		1		1							1					
	10:00	30,74	25,93	4,81	0,40		1		1		1							1					
	11:00	31,00	25,47	5,53	0,40		1		1		1							1					
	12:00	29,26	21,65	7,62	0,40		1		1		1							1					
	13:00	27,62	21,12	6,49	0,40		1		1		1							1					
	14:00	28,16	20,84	7,32	0,40		1		1		1							1					
	15:00	28,88	22,40	6,49	0,40		1		1		1							1					
	16:00	29,53	22,87	6,66	0,40		1		1		1							1					
	17:00	31,18	24,06	7,11	0,40		1		1		1							1					
	18:00	32,45	25,05	7,40	0,40		1		1		1							1					
	19:00	34,63	27,42	7,21	0,40		1		1		1							1					
	20:00	36,80	29,65	7,15	0,40		1		1		1							1					1
	21:00	35,16	27,86	7,30	0,40		1		1		1							1					1
	22:00	32,13	24,98	7,15	0,40		1		1		1												1
	23:00	27,98	21,66	6,32	0,40		1		1														1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Μ. Τετάρτη 12/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Μ. Τετάρτη	00:00	25,89	16,83	9,06	0,20		1		1														1
	01:00	23,58	15,32	8,25	0,20		1		1														1
	02:00	22,16	15,03	7,13	0,20		1		1														1
	03:00	21,51	15,03	6,48	0,20		1		1														1
	04:00	21,09	15,25	5,84	0,20		1		1														1
	05:00	22,58	18,05	4,53	0,20		1		1														1
	06:00	24,63	20,72	3,91	0,20		1		1														1
	07:00	26,78	23,74	3,03	0,20		1	1	1														1
	08:00	27,59	24,50	3,09	0,20		1	1	1														1
	09:00	27,94	24,01	3,93	0,20		1	1	1														1
	10:00	27,68	22,96	4,73	0,20		1	1	1														1
	11:00	26,98	21,27	5,71	0,20		1	1															1
	12:00	26,67	20,00	6,67	0,40		1	1															1
	13:00	27,02	18,94	8,09	0,40		1	1															1
	14:00	25,24	16,41	8,83	0,40		1	1															1
	15:00	24,82	16,14	8,69	0,40		1	1															1
	16:00	25,79	16,76	9,03	0,40		1	1															1
	17:00	27,37	19,89	7,48	0,40		1	1															1
	18:00	30,11	23,94	6,17	0,40		1	1			1												1
	19:00	33,72	28,01	5,71	0,40		1	1			1												1
	20:00	36,46	30,87	5,59	0,40		1	1			1												1
	21:00	35,01	29,49	5,52	0,40		1	1			1												1
	22:00	31,46	26,69	4,78	0,40		1	1			1												1
	23:00	27,19	21,59	5,60	0,40		1	1															1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Μ. Πέμπτη 13/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Μ. Πέμπτη	00:00	25,79	23,74	2,05	0,00		1				1												1	
	01:00	23,39	22,63	0,76	0,00		1				1												1	
	02:00	21,95	21,85	0,09	0,00		1				1												1	
	03:00	21,32	21,32	0,00	0,00		1				1												1	
	04:00	21,52	21,52	0,00	0,00		1				1												1	
	05:00	22,69	22,69	0,00	0,00		1				1												1	
	06:00	24,92	24,92	0,00	0,00		1				1												1	
	07:00	26,44	26,44	0,00	0,00		1				1												1	
	08:00	26,95	26,93	0,02	0,00		1				1													1
	09:00	27,13	27,09	0,04	0,00		1				1													1
	10:00	26,79	26,77	0,02	0,00		1				1													1
	11:00	26,84	26,79	0,05	0,20		1				1													1
	12:00	25,35	25,29	0,06	0,20		1				1													1
	13:00	25,21	25,13	0,08	0,20		1				1													1
	14:00	24,54	24,35	0,19	0,20		1				1													1
	15:00	24,31	24,01	0,29	0,00		1				1													1
	16:00	25,92	25,58	0,34	0,00		1				1													1
	17:00	27,31	26,81	0,50	0,00		1				1													1
	18:00	29,38	28,72	0,66	0,00		1		1		1													1
	19:00	33,07	32,81	0,26	0,00		1		1		1													1
	20:00	36,31	36,11	0,20	0,00		1		1		1													1
	21:00	35,14	34,97	0,18	0,00		1		1		1													1
	22:00	32,00	31,93	0,07	0,00		1		1		1													1
	23:00	28,05	28,03	0,03	0,00		1		1		1													1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Μ. Παρασκευή 14/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Μ. Παρασκευή	00:00	27,87	27,45	0,42	0,00		1				1												1
	01:00	25,34	24,74	0,60	0,00		1				1												1
	02:00	23,61	22,91	0,70	0,00		1				1												1
	03:00	22,53	21,90	0,63	0,00		1				1												1
	04:00	22,34	20,96	1,38	0,20		1				1												1
	05:00	23,14	20,25	2,89	0,20		1				1												1
	06:00	24,76	20,42	4,34	0,20		1				1												1
	07:00	26,48	20,93	5,55	0,20		1				1												1
	08:00	27,42	19,66	7,76	0,20		1				1												1
	09:00	27,89	18,25	9,64	0,20		1		1														1
	10:00	27,86	18,11	9,75	0,20		1		1														1
	11:00	28,65	18,62	10,03	0,20		1		1														1
	12:00	27,06	17,59	9,47	0,40		1		1														1
	13:00	26,63	17,31	9,32	0,40		1		1														1
	14:00	26,06	16,94	9,12	0,40		1		1														1
	15:00	26,48	17,21	9,27	0,40		1		1														1
	16:00	27,66	17,98	9,68	0,40		1		1														1
	17:00	29,09	18,91	10,18	0,40		1		1														1
	18:00	31,79	20,67	11,13	0,40		1	1	1														1
	19:00	34,51	22,43	12,08	0,40		1	1	1														1
	20:00	36,79	23,92	12,88	0,40		1	1	1														1
	21:00	35,96	23,37	12,58	0,40		1	1	1														1
	22:00	33,23	21,60	11,63	0,40		1	1	1														1
	23:00	29,49	19,17	10,32	0,40		1	1															1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Μ. Σάββατο 15/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Μ. Σάββατο	00:00	27,81	18,08	9,73	0,00		1	1															1
	01:00	25,16	16,35	8,81	0,00		1	1															1
	02:00	23,10	15,03	8,07	0,00		1	1															1
	03:00	21,90	15,03	6,87	0,40		1	1															1
	04:00	21,57	15,03	6,54	0,40		1	1															1
	05:00	22,20	15,03	7,17	0,40		1	1															1
	06:00	23,74	15,43	8,31	0,40		1	1															1
	07:00	25,61	16,65	8,97	0,40		1	1															1
	08:00	27,00	17,55	9,45	0,40		1	1															1
	09:00	27,78	18,06	9,72	0,40		1	1															1
	10:00	27,90	18,14	9,77	0,40		1	1															1
	11:00	28,02	18,22	9,81	0,40		1	1															1
	12:00	26,91	17,49	9,42	0,40		1	1															1
	13:00	26,04	16,93	9,11	0,40		1	1															1
	14:00	25,54	16,60	8,94	0,40		1	1															1
	15:00	25,56	16,61	8,95	0,40		1	1															1
	16:00	30,35	19,73	10,62	0,40		1	1															1
	17:00	30,77	20,00	10,77	0,40		1	1															1
	18:00	31,27	20,48	10,79	0,40		1	1	1														1
	19:00	32,16	21,40	10,76	0,40		1	1	1														1
	20:00	34,65	24,69	9,96	0,40		1	1	1														1
	21:00	33,88	23,97	9,91	0,00		1	1	1														1
	22:00	31,36	21,95	9,40	0,00		1	1	1														1
	23:00	27,94	19,36	8,57	0,00		1		1														1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή του Πάσχα 16/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή του Πάσχα	00:00	25,59	17,47	8,11	0,00		1		1														1
	01:00	23,14	15,04	8,10	0,00		1		1														1
	02:00	21,34	15,03	6,31	0,00		1		1														1
	03:00	20,31	15,03	5,28	0,00		1		1														1
	04:00	20,10	15,03	5,07	0,00		1		1														1
	05:00	20,72	15,03	5,69	0,00		1		1														1
	06:00	22,13	17,20	4,93	0,00		1		1														1
	07:00	24,13	20,25	3,88	0,00		1		1														1
	08:00	26,25	23,23	3,02	0,00		1		1														1
	09:00	27,69	25,27	2,42	0,00		1		1		1												1
	10:00	28,81	26,48	2,33	0,00		1		1		1												1
	11:00	30,08	28,08	1,99	0,20		1		1		1												1
	12:00	29,85	28,32	1,53	0,20		1		1		1												1
	13:00	29,36	28,21	1,15	0,20		1		1		1												1
	14:00	28,96	28,22	0,74	0,20		1		1		1												1
	15:00	28,86	28,44	0,41	0,20		1		1		1												1
	16:00	28,68	28,53	0,15	0,00		1		1		1												1
	17:00	29,53	29,48	0,05	0,00		1		1		1												1
	18:00	30,78	30,78	0,00	0,00		1		1		1												1
	19:00	32,31	32,31	0,00	0,00		1		1		1												1
	20:00	33,79	33,79	0,00	0,00		1		1		1												1
	21:00	32,88	32,88	0,00	0,00		1		1		1												1
	22:00	30,50	30,49	0,01	0,00		1		1		1												1
	23:00	27,27	27,22	0,05	0,00		1		1		1												1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα του Πάσχα 17/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα του Πάσχα	00:00	24,70	24,58	0,12	0,00		1		1		1												1
	01:00	22,03	21,64	0,39	0,00		1		1														1
	02:00	20,08	19,70	0,38	0,00		1		1														1
	03:00	18,99	18,47	0,52	0,00		1		1														1
	04:00	18,81	18,44	0,37	0,00		1		1														1
	05:00	19,63	19,52	0,12	0,00		1		1														1
	06:00	21,44	21,37	0,07	0,00		1		1														1
	07:00	23,97	23,90	0,07	0,00		1				1												1
	08:00	25,02	24,94	0,09	0,00		1				1												1
	09:00	25,32	25,23	0,08	0,00		1				1												1
	10:00	25,13	25,02	0,10	0,00		1				1												1
	11:00	24,72	24,60	0,11	0,20		1				1												1
	12:00	24,02	23,91	0,11	0,20		1				1												1
	13:00	23,49	23,38	0,10	0,20		1				1												1
	14:00	23,27	23,14	0,13	0,20		1				1												1
	15:00	23,67	23,43	0,24	0,20		1				1												1
	16:00	24,61	24,37	0,24	0,00		1				1												1
	17:00	26,25	26,12	0,13	0,00		1				1												1
	18:00	28,56	28,45	0,11	0,00		1		1		1												1
	19:00	31,41	31,32	0,09	0,00		1		1		1												1
	20:00	34,30	34,24	0,06	0,00		1		1		1												1
	21:00	33,18	33,10	0,07	0,00		1		1		1												1
	22:00	30,46	30,38	0,07	0,00		1		1		1												1
	23:00	26,88	26,79	0,09	0,00		1				1												1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη του Πάσχα 18/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη του Πάσχα	00:00	24,64	24,52	0,12	0,00		1				1												1
	01:00	22,15	22,03	0,13	0,00		1				1												1
	02:00	20,40	20,31	0,09	0,00		1				1												1
	03:00	19,61	19,59	0,02	0,00		1				1												1
	04:00	19,73	19,73	0,00	0,00		1				1												1
	05:00	21,06	21,06	0,00	0,00		1				1												1
	06:00	23,32	23,32	0,00	0,00		1				1												1
	07:00	26,15	26,15	0,00	0,00		1				1												1
	08:00	26,55	26,54	0,01	0,00		1				1												1
	09:00	26,48	26,40	0,08	0,00		1				1												1
	10:00	25,88	25,74	0,14	0,00		1				1												1
	11:00	24,89	24,52	0,37	0,20		1				1												1
	12:00	23,97	23,35	0,62	0,20		1				1												1
	13:00	23,26	22,58	0,68	0,20		1				1												1
	14:00	23,02	22,42	0,61	0,20		1				1												1
	15:00	23,34	22,78	0,56	0,20		1				1												1
	16:00	24,32	23,76	0,57	0,00		1				1												1
	17:00	26,06	25,58	0,48	0,00		1				1												1
	18:00	28,43	28,12	0,31	0,00		1	1			1												1
	19:00	31,58	31,38	0,20	0,00		1	1			1												1
	20:00	35,35	35,30	0,05	0,00		1	1			1												1
	21:00	34,49	34,43	0,06	0,00		1	1			1												1
	22:00	31,64	31,60	0,05	0,00		1	1			1												1
	23:00	27,81	27,79	0,01	0,00		1	1			1												1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 19/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Τετάρτη	00:00	24,35	24,35	0,00	0,00			1			1												1	
	01:00	22,10	22,10	0,00	0,00			1			1												1	
	02:00	20,49	20,49	0,00	0,00			1			1												1	
	03:00	19,88	19,88	0,00	0,00			1			1												1	
	04:00	20,20	20,20	0,00	0,00			1			1												1	
	05:00	21,59	21,59	0,00	0,00			1			1												1	
	06:00	23,93	23,93	0,00	0,00			1			1												1	
	07:00	26,71	26,71	0,00	0,00			1			1												1	
	08:00	26,89	26,89	0,00	0,00			1			1													1
	09:00	26,58	26,56	0,01	0,00			1			1													1
	10:00	25,82	25,78	0,04	0,20			1			1													1
	11:00	24,52	24,48	0,03	0,20			1			1													1
	12:00	23,70	23,67	0,03	0,20			1			1													1
	13:00	22,94	22,92	0,01	0,20			1			1													1
	14:00	22,81	22,81	0,00	0,20			1			1													1
	15:00	23,23	23,23	0,00	0,20			1			1													1
	16:00	24,27	24,17	0,10	0,20			1			1													1
	17:00	26,30	26,20	0,10	0,00			1			1													1
	18:00	28,83	28,82	0,01	0,00			1	1		1													1
	19:00	31,71	31,70	0,01	0,00			1	1		1													1
	20:00	35,69	35,68	0,01	0,00			1	1		1													1
	21:00	34,81	34,79	0,01	0,00			1	1		1													1
	22:00	31,70	31,70	0,00	0,00			1	1		1													1
	23:00	27,72	27,72	0,00	0,00			1	1		1													1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 20/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	26,15	25,28	0,87	0,00				1		1												1
	01:00	24,27	23,57	0,69	0,00				1		1												1
	02:00	23,03	22,68	0,35	0,00				1		1												1
	03:00	22,42	22,01	0,41	0,00				1		1												1
	04:00	22,52	21,95	0,57	0,00				1		1												1
	05:00	23,35	22,89	0,46	0,00				1		1												1
	06:00	25,10	24,63	0,47	0,00				1		1												1
	07:00	26,58	26,17	0,41	0,00				1		1												1
	08:00	28,09	27,92	0,18	0,20					1	1												1
	09:00	28,79	28,66	0,12	0,20					1	1												1
	10:00	28,69	28,51	0,19	0,20					1	1												1
	11:00	27,65	27,26	0,38	0,20					1	1												1
	12:00	27,05	26,48	0,57	0,20					1	1												1
	13:00	26,82	26,16	0,66	0,20					1	1												1
	14:00	26,40	25,85	0,55	0,20					1	1												1
	15:00	26,26	25,59	0,66	0,20					1	1												1
	16:00	26,61	25,68	0,93	0,20					1	1												1
	17:00	27,43	26,26	1,17	0,20					1	1												1
	18:00	29,22	27,87	1,34	0,20					1	1												1
	19:00	32,38	31,16	1,22	0,20				1	1	1												1
	20:00	36,00	34,72	1,27	0,00				1	1	1												1
	21:00	34,72	33,68	1,04	0,00				1	1	1												1
	22:00	32,23	31,39	0,84	0,00				1	1	1												1
	23:00	29,24	28,52	0,72	0,00				1	1	1												1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 21/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	26,15	24,45	1,71	0,00				1		1												1
	01:00	24,81	23,33	1,48	0,00				1		1												1
	02:00	23,87	22,74	1,13	0,00				1		1												1
	03:00	23,31	22,72	0,60	0,00				1		1												1
	04:00	23,29	22,84	0,45	0,00				1		1												1
	05:00	23,55	22,98	0,57	0,00				1		1												1
	06:00	24,90	24,21	0,69	0,00				1		1												1
	07:00	27,87	27,31	0,56	0,00					1	1												1
	08:00	27,91	27,44	0,47	0,20					1	1												1
	09:00	29,05	28,80	0,25	0,20					1	1												1
	10:00	29,35	29,11	0,24	0,20					1	1												1
	11:00	28,36	28,19	0,17	0,20					1	1												1
	12:00	28,24	28,05	0,19	0,20					1	1												1
	13:00	27,73	27,53	0,20	0,20					1	1												1
	14:00	28,27	28,03	0,24	0,20					1	1												1
	15:00	26,46	26,06	0,41	0,20					1	1												1
	16:00	26,68	25,82	0,85	0,20					1	1												1
	17:00	27,63	26,36	1,28	0,20					1	1												1
	18:00	29,81	28,56	1,25	0,20					1	1												1
	19:00	33,35	32,36	0,98	0,20				1	1	1												1
	20:00	37,53	36,89	0,65	0,00				1	1	1												1
	21:00	35,96	35,54	0,43	0,00				1	1	1												1
	22:00	32,75	32,45	0,30	0,00				1	1	1												1
	23:00	29,54	29,29	0,25	0,00				1	1	1												1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 22/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	27,10	26,99	0,11	0,20				1	1													1
	01:00	25,45	25,37	0,09	0,20				1	1													1
	02:00	24,18	24,08	0,10	0,20				1	1													1
	03:00	23,54	23,46	0,08	0,20				1	1													1
	04:00	23,46	23,43	0,04	0,20				1	1													1
	05:00	23,90	23,90	0,00	0,20				1	1													1
	06:00	24,95	24,95	0,00	0,20				1	1													1
	07:00	25,86	25,85	0,01	0,20				1	1													1
	08:00	26,75	26,70	0,04	0,20				1	1													1
	09:00	28,26	28,25	0,01	0,20			1	1	1													1
	10:00	27,86	27,86	0,00	0,20			1	1	1													1
	11:00	28,82	28,75	0,06	0,20			1	1	1													1
	12:00	28,73	28,08	0,65	0,20			1	1	1													1
	13:00	28,11	27,19	0,92	0,20			1	1	1													1
	14:00	26,65	25,41	1,25	0,20			1	1	1													1
	15:00	26,85	25,78	1,07	0,20			1	1	1													1
	16:00	27,46	26,83	0,64	0,20			1	1	1													1
	17:00	28,73	28,17	0,56	0,20			1	1	1													1
	18:00	30,35	29,98	0,37	0,20			1	1	1													1
	19:00	32,96	32,89	0,07	0,20			1	1	1													1
	20:00	35,68	35,65	0,03	0,20			1	1	1													1
	21:00	34,47	34,47	0,00	0,20			1	1	1													1
	22:00	31,97	31,97	0,00	0,20			1	1	1													1
	23:00	29,29	29,26	0,04	0,20			1	1	1													1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 23/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	26,48	26,39	0,08	0,20			1		1													1
	01:00	24,71	24,59	0,12	0,20			1		1													1
	02:00	23,32	23,09	0,23	0,20			1		1													1
	03:00	22,58	22,46	0,12	0,20			1		1													1
	04:00	22,40	22,34	0,06	0,20			1		1													1
	05:00	22,74	22,72	0,02	0,20			1		1													1
	06:00	23,82	23,81	0,01	0,20			1		1													1
	07:00	25,25	25,08	0,18	0,20			1		1													1
	08:00	27,76	27,33	0,43	0,20		1	1		1													1
	09:00	27,99	27,43	0,56	0,20		1	1		1													1
	10:00	29,27	28,72	0,56	0,20		1	1		1													1
	11:00	29,72	29,21	0,50	0,20		1	1		1													1
	12:00	27,97	27,55	0,43	0,20		1	1		1													1
	13:00	26,56	26,01	0,55	0,20		1			1													1
	14:00	24,49	23,32	1,17	0,20		1			1													1
	15:00	24,78	23,18	1,59	0,20		1			1													1
	16:00	25,43	20,27	5,16	0,20		1			1													1
	17:00	26,31	18,84	7,47	0,20		1			1													1
	18:00	28,57	21,41	7,17	0,20		1			1													1
	19:00	31,27	24,69	6,58	0,20		1			1													1
	20:00	34,58	28,65	5,93	0,20		1		1	1													1
	21:00	33,50	28,10	5,40	0,20		1		1	1													1
	22:00	31,42	26,22	5,20	0,20		1		1	1													1
	23:00	28,36	23,23	5,12	0,20		1		1														1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 24/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	24,80	19,60	5,20	0,20		1		1														1
	01:00	22,85	18,01	4,84	0,20		1		1														1
	02:00	21,98	17,39	4,60	0,20		1		1														1
	03:00	21,39	17,01	4,38	0,20		1		1														1
	04:00	21,65	17,43	4,22	0,20		1		1														1
	05:00	22,20	18,24	3,96	0,20		1		1														1
	06:00	23,61	19,90	3,70	0,20		1		1														1
	07:00	26,12	22,53	3,59	0,20		1		1														1
	08:00	28,84	25,27	3,57	0,20		1		1	1													1
	09:00	31,09	27,22	3,87	0,20		1		1	1													1
	10:00	31,50	27,74	3,76	0,20		1		1	1													1
	11:00	29,08	25,33	3,74	0,20				1	1													1
	12:00	28,37	24,65	3,71	0,20				1	1													1
	13:00	26,82	23,31	3,51	0,20				1	1													1
	14:00	26,49	23,22	3,27	0,20				1	1													1
	15:00	26,04	23,09	2,95	0,20				1	1													1
	16:00	26,01	22,93	3,08	0,20				1	1													1
	17:00	27,15	23,86	3,28	0,20				1	1													1
	18:00	29,85	27,03	2,83	0,20				1	1													1
	19:00	33,47	30,82	2,66	0,20			1	1	1													1
	20:00	37,47	35,28	2,19	0,20			1	1	1													1
	21:00	36,32	34,69	1,63	0,20			1	1	1													1
	22:00	32,75	31,39	1,36	0,20			1	1	1													1
	23:00	28,83	27,67	1,16	0,20			1	1	1													1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 25/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	28,67	28,45	0,22	0,00			1	1	1													1
	01:00	26,43	26,20	0,23	0,00			1		1													1
	02:00	25,24	25,05	0,19	0,00			1		1													1
	03:00	24,67	24,51	0,16	0,00			1		1													1
	04:00	25,27	25,13	0,14	0,00			1		1													1
	05:00	26,45	26,34	0,11	0,00			1		1													1
	06:00	28,32	28,28	0,04	0,00		1	1		1													1
	07:00	29,55	29,51	0,04	0,00		1	1		1													1
	08:00	30,84	30,78	0,05	0,00		1	1		1													1
	09:00	31,52	30,98	0,54	0,00		1	1		1													1
	10:00	31,57	30,34	1,23	0,00		1	1		1													1
	11:00	31,34	29,32	2,02	0,00		1	1		1													1
	12:00	31,37	28,84	2,53	0,20		1	1		1													1
	13:00	31,14	28,31	2,82	0,20		1	1		1													1
	14:00	30,84	28,00	2,84	0,20		1	1		1													1
	15:00	30,66	27,41	3,26	0,20		1	1		1													1
	16:00	31,46	27,90	3,56	0,20		1	1		1													1
	17:00	32,82	29,44	3,38	0,20		1	1		1													1
	18:00	34,52	31,32	3,20	0,20		1	1		1													1
	19:00	36,53	32,51	4,03	0,20		1	1		1													1
	20:00	39,78	34,94	4,84	0,20		1	1		1													1
	21:00	38,24	34,00	4,23	0,20		1	1		1													1
	22:00	35,41	30,95	4,46	0,20		1	1		1													1
	23:00	31,96	27,93	4,02	0,20		1	1		1													1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 26/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	30,34	23,38	6,96	0,20			1		1													1
	01:00	27,82	22,32	5,50	0,20			1		1													1
	02:00	26,48	21,44	5,05	0,20			1		1													1
	03:00	25,86	22,01	3,84	0,20			1		1													1
	04:00	26,14	23,36	2,78	0,20			1		1													1
	05:00	27,52	24,89	2,63	0,20			1		1													1
	06:00	29,07	25,65	3,42	0,20			1		1													1
	07:00	31,68	29,03	2,65	0,20			1	1	1													1
	08:00	32,79	30,90	1,89	0,20			1	1	1													1
	09:00	33,38	31,70	1,68	0,20			1	1	1													1
	10:00	33,81	32,43	1,38	0,20			1	1	1													1
	11:00	35,14	33,59	1,56	0,20			1	1	1													1
	12:00	35,35	32,54	2,81	0,40			1	1	1													1
	13:00	36,32	32,72	3,60	0,40			1	1	1													1
	14:00	35,72	30,27	5,45	0,40			1	1	1													1
	15:00	33,30	27,22	6,08	0,40			1	1	1													1
	16:00	36,46	35,33	1,14	0,40			1	1	1													1
	17:00	36,44	34,74	1,70	0,40			1	1	1													1
	18:00	36,33	34,15	2,18	0,40			1	1	1													1
	19:00	38,41	35,57	2,84	0,40		1	1	1	1													1
	20:00	41,43	38,31	3,13	0,40		1	1	1	1													1
	21:00	39,64	35,27	4,37	0,40		1	1	1	1													1
	22:00	35,87	30,33	5,54	0,40		1		1	1													1
	23:00	31,76	25,82	5,94	0,40		1		1	1													1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Πέμπτη 27/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	30,54	24,12	6,42	0,00		1			1													1
	01:00	28,41	24,00	4,42	0,00		1			1													1
	02:00	27,33	23,46	3,87	0,00		1			1													1
	03:00	26,85	22,71	4,14	0,00		1			1													1
	04:00	26,77	22,87	3,91	0,00		1			1													1
	05:00	28,02	23,44	4,58	0,00		1			1													1
	06:00	29,64	25,38	4,26	0,00		1			1													1
	07:00	32,51	29,04	3,47	0,00		1	1		1													1
	08:00	35,08	30,63	4,45	0,00		1	1		1													1
	09:00	37,38	31,98	5,40	0,00		1	1		1													1
	10:00	38,40	29,77	8,63	0,00		1	1		1													1
	11:00	37,37	26,56	10,80	0,00		1	1		1													1
	12:00	38,30	26,80	11,50	0,40		1	1		1													1
	13:00	38,84	25,25	13,59	0,40		1	1		1													1
	14:00	35,93	23,35	12,58	0,40		1	1		1													1
	15:00	36,01	23,41	12,60	0,40		1	1		1													1
	16:00	36,65	23,82	12,83	0,40		1	1		1													1
	17:00	36,67	23,84	12,83	0,40		1	1		1													1
	18:00	37,92	24,65	13,27	0,40		1	1		1													1
	19:00	39,49	25,67	13,82	0,40		1	1		1													1
	20:00	41,40	26,91	14,49	0,40		1	1		1													1
	21:00	39,28	25,54	13,75	0,40		1	1		1													1
	22:00	35,59	23,28	12,31	0,40		1	1		1													1
	23:00	31,77	20,65	11,12	0,40		1	1															1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 28/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	31,53	20,50	11,04	0,40		1	1															1
	01:00	28,98	18,84	10,14	0,40		1	1															1
	02:00	27,46	17,85	9,61	0,40		1	1															1
	03:00	26,85	17,45	9,40	0,40		1	1															1
	04:00	27,06	17,59	9,47	0,40		1	1															1
	05:00	28,25	18,36	9,89	0,40		1	1															1
	06:00	30,02	19,51	10,51	0,40		1	1															1
	07:00	32,18	20,92	11,26	0,40		1	1															1
	08:00	34,93	23,28	11,65	0,40		1	1		1													1
	09:00	35,83	23,29	12,54	0,40		1	1		1													1
	10:00	36,30	23,60	12,71	0,40		1	1		1													1
	11:00	36,50	23,73	12,78	0,40		1	1		1													1
	12:00	38,29	24,89	13,40	0,40		1	1		1													1
	13:00	41,25	26,81	14,44	0,40		1	1		1													1
	14:00	36,66	23,83	12,83	0,40		1	1		1													1
	15:00	36,75	23,89	12,86	0,40		1	1		1													1
	16:00	37,35	24,27	13,07	0,40		1	1		1													1
	17:00	38,85	25,25	13,60	0,40		1	1		1													1
	18:00	40,58	26,38	14,20	0,40		1	1		1													1
	19:00	42,48	27,61	14,87	0,40		1	1		1													1
	20:00	43,38	28,32	15,06	0,40		1	1		1													1
	21:00	41,23	26,80	14,43	0,40		1	1		1													1
	22:00	36,56	23,76	12,80	0,40		1	1		1													1
	23:00	32,50	21,12	11,37	0,40		1			1													1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας προβλέπονται υψηλής ταχύτητας άνεμοι και ριπές ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 29/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	28,86	18,76	10,10	0,40		1			1													1
	01:00	27,26	17,83	9,43	0,40		1			1													1
	02:00	26,57	17,83	8,75	0,40		1			1													1
	03:00	26,08	17,83	8,25	0,40		1			1													1
	04:00	25,73	17,83	7,90	0,40		1			1													1
	05:00	26,54	17,83	8,71	0,40		1			1													1
	06:00	27,25	17,83	9,42	0,40		1			1													1
	07:00	29,42	19,12	10,30	0,40		1			1								1					1
	08:00	31,74	20,63	11,11	0,40		1	1		1								1					
	09:00	33,25	21,61	11,64	0,40		1	1		1								1					
	10:00	33,61	21,85	11,76	0,40		1	1		1								1					
	11:00	34,23	22,25	11,98	0,40		1	1		1								1					
	12:00	33,86	22,01	11,85	0,40		1	1		1								1					
	13:00	32,19	20,92	11,27	0,40		1	1		1								1					
	14:00	30,23	20,08	10,15	0,40		1	1		1								1					
	15:00	29,59	20,08	9,51	0,40		1	1		1								1					
	16:00	29,71	20,08	9,64	0,40		1	1		1								1					
	17:00	30,46	20,08	10,39	0,40		1	1		1								1					
	18:00	33,58	21,83	11,75	0,40		1	1		1								1					
	19:00	36,49	23,72	12,77	0,40		1	1		1								1					
	20:00	40,40	27,16	13,24	0,40		1	1		1								1					
	21:00	39,23	27,18	12,05	0,40		1	1		1								1					
	22:00	36,08	25,62	10,46	0,40		1	1		1								1					
	23:00	32,76	23,84	8,92	0,40		1	1		1								1					

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας προβλέπονται υψηλής ταχύτητας άνεμοι και ριπές ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 30/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	29,75	22,59	7,16	0,40		1	1	1									1					
	01:00	28,18	21,72	6,46	0,40		1	1	1									1					
	02:00	27,06	20,80	6,26	0,40		1	1	1									1					
	03:00	26,48	19,73	6,75	0,40		1	1	1									1					
	04:00	26,55	19,52	7,03	0,40		1	1	1									1					
	05:00	26,70	20,37	6,33	0,40		1	1	1									1					
	06:00	27,21	21,74	5,47	0,40		1	1	1									1					
	07:00	29,56	24,54	5,02	0,40		1	1	1									1					
	08:00	31,37	26,70	4,68	0,20		1		1	1								1					
	09:00	31,30	26,87	4,43	0,20		1		1	1								1					
	10:00	31,32	27,25	4,07	0,20		1		1	1								1					
	11:00	30,56	27,58	2,99	0,20		1		1	1								1					
	12:00	30,45	28,13	2,31	0,40		1		1	1								1					
	13:00	29,39	26,06	3,32	0,40		1		1	1								1					
	14:00	27,94	24,23	3,71	0,40		1		1	1								1					
	15:00	26,54	22,64	3,90	0,40		1		1	1								1					
	16:00	27,02	21,78	5,25	0,40		1		1	1								1					
	17:00	28,47	23,02	5,45	0,40		1		1	1								1					
	18:00	31,30	26,56	4,73	0,40		1		1	1								1					1
	19:00	34,66	30,48	4,18	0,40		1		1	1								1					1
	20:00	39,21	35,69	3,53	0,20		1		1	1								1					1
	21:00	37,76	34,71	3,04	0,20		1		1	1								1					1
	22:00	35,00	32,45	2,55	0,20		1		1	1								1					1
	23:00	32,14	29,55	2,59	0,20		1		1	1								1					1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Δευτέρα 1/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	28,29	25,40	2,89	0,00		1		1	1								1					
	01:00	26,63	23,89	2,75	0,00		1		1	1								1					
	02:00	25,71	23,25	2,45	0,00		1		1	1								1					
	03:00	24,96	23,19	1,77	0,00		1		1	1								1					
	04:00	25,29	24,28	1,01	0,00		1		1	1								1					
	05:00	26,04	25,31	0,73	0,00		1		1	1								1					
	06:00	27,58	26,94	0,64	0,00		1		1	1								1					
	07:00	31,35	30,77	0,57	0,00		1		1	1								1					1
	08:00	32,00	31,23	0,78	0,00		1		1	1								1					1
	09:00	32,30	31,65	0,65	0,20		1		1	1								1					1
	10:00	32,29	31,69	0,60	0,20		1		1	1								1					1
	11:00	31,83	31,29	0,53	0,20		1		1	1								1					1
	12:00	31,76	31,28	0,49	0,20		1		1	1								1					1
	13:00	31,82	31,25	0,57	0,20		1		1	1								1					1
	14:00	30,69	29,99	0,71	0,20		1		1	1								1					1
	15:00	28,96	27,95	1,01	0,20		1		1	1								1					1
	16:00	29,06	27,62	1,43	0,20		1		1	1								1					1
	17:00	30,59	29,09	1,50	0,20		1		1	1								1					1
	18:00	34,47	33,08	1,39	0,20		1		1	1								1					1
	19:00	38,11	36,41	1,71	0,00		1	1	1	1								1					1
	20:00	41,81	40,31	1,50	0,00		1	1	1	1								1					1
	21:00	40,13	39,23	0,90	0,00		1	1	1	1								1					1
	22:00	36,27	35,42	0,85	0,00		1	1	1	1								1					1
	23:00	32,52	31,85	0,67	0,00			1	1	1								1					1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 2/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	29,37	28,84	0,53	0,00			1		1								1					1
	01:00	27,88	27,47	0,41	0,00			1		1								1					1
	02:00	27,31	27,02	0,30	0,00			1		1								1					1
	03:00	26,69	26,26	0,43	0,00			1		1								1					1
	04:00	26,60	26,10	0,51	0,00			1		1								1					1
	05:00	27,87	27,51	0,36	0,00			1		1								1					1
	06:00	28,74	28,49	0,25	0,00		1	1		1													1
	07:00	32,41	32,32	0,09	0,00		1	1		1													1
	08:00	34,57	34,54	0,03	0,00		1	1		1													1
	09:00	35,71	35,69	0,02	0,20		1	1		1													1
	10:00	35,28	35,26	0,02	0,20		1	1		1													1
	11:00	35,36	35,32	0,03	0,20		1	1		1													1
	12:00	35,30	35,22	0,07	0,20		1	1		1													1
	13:00	36,50	36,42	0,09	0,20		1	1		1													1
	14:00	33,96	33,71	0,25	0,20		1	1		1													1
	15:00	31,91	31,53	0,38	0,20		1	1		1													1
	16:00	32,48	31,93	0,56	0,20		1	1		1													1
	17:00	35,83	35,38	0,45	0,20		1	1		1													1
	18:00	37,93	37,63	0,30	0,20		1	1	1	1													1
	19:00	40,22	40,15	0,07	0,00		1	1	1	1													1
	20:00	43,93	43,91	0,01	0,00		1	1	1	1													1
	21:00	41,85	41,84	0,00	0,00		1	1	1	1													1
	22:00	37,46	37,46	0,00	0,00		1	1	1	1													1
	23:00	33,45	33,45	0,00	0,00		1		1	1													1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τετάρτη 3/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήγλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	34,27	31,74	2,53	0,00		1		1	1												1	
	01:00	32,32	29,60	2,72	0,00		1		1	1												1	
	02:00	30,66	26,66	4,00	0,00		1		1	1												1	
	03:00	30,16	27,91	2,25	0,00		1		1	1												1	
	04:00	30,30	28,76	1,54	0,00		1		1	1												1	
	05:00	31,56	29,77	1,79	0,00		1		1	1												1	
	06:00	33,60	31,85	1,75	0,00		1		1	1												1	
	07:00	34,97	33,15	1,82	0,00		1		1	1												1	
	08:00	38,04	34,76	3,28	0,00		1		1	1												1	
	09:00	40,29	38,24	2,05	0,00		1	1	1	1												1	
	10:00	39,80	37,96	1,83	0,00		1	1	1	1												1	
	11:00	38,86	36,78	2,08	0,00		1	1	1	1												1	
	12:00	39,39	39,19	0,20	0,40		1	1	1	1												1	
	13:00	42,06	41,87	0,19	0,40		1	1	1	1												1	
	14:00	41,73	41,31	0,41	0,40		1	1	1	1												1	
	15:00	40,87	40,17	0,69	0,40		1	1	1	1												1	
	16:00	41,57	40,26	1,30	0,40		1	1	1	1												1	
	17:00	41,98	41,73	0,25	0,40		1	1	1	1												1	
	18:00	42,41	39,79	2,62	0,40		1	1	1	1												1	
	19:00	43,76	39,68	4,08	0,40		1	1	1	1												1	
	20:00	46,65	42,43	4,22	0,20		1	1	1	1												1	
	21:00	44,85	41,77	3,08	0,20		1	1	1	1												1	
	22:00	39,78	39,27	0,51	0,20		1	1	1	1												1	
	23:00	35,06	34,89	0,17	0,20		1	1	1	1												1	

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Πέμπτη 4/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήγλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	35,48	31,72	3,76	0,40			1	1	1													1
	01:00	32,87	27,00	5,87	0,40			1	1	1													1
	02:00	31,98	26,33	5,64	0,40			1	1	1													1
	03:00	31,52	28,00	3,52	0,20			1	1	1													1
	04:00	31,27	27,61	3,66	0,20			1	1	1													1
	05:00	32,58	28,98	3,60	0,20			1	1	1													1
	06:00	34,91	32,37	2,54	0,20			1	1	1													1
	07:00	39,02	36,22	2,80	0,20		1	1	1	1													1
	08:00	41,61	38,37	3,24	0,20		1	1	1	1													1
	09:00	41,62	38,23	3,40	0,20		1	1	1	1													1
	10:00	42,22	37,83	4,39	0,20		1	1	1	1													1
	11:00	43,14	37,90	5,23	0,20		1	1	1	1													1
	12:00	46,91	42,70	4,21	0,40		1	1	1	1													1
	13:00	45,81	42,24	3,56	0,40		1	1	1	1													1
	14:00	44,07	40,72	3,35	0,40		1	1	1	1													1
	15:00	43,65	39,52	4,13	0,20		1	1	1	1													1
	16:00	43,26	38,55	4,70	0,20		1	1	1	1													1
	17:00	44,40	39,67	4,73	0,20		1	1	1	1													1
	18:00	47,88	43,65	4,23	0,20	1	1	1	1	1													1
	19:00	50,84	45,05	5,79	0,20	1	1	1	1	1													1
	20:00	53,78	48,75	5,03	0,20	1	1	1	1	1													1
	21:00	50,93	46,01	4,92	0,20	1	1	1	1	1													1
	22:00	45,20	40,56	4,63	0,20		1	1	1	1													1
	23:00	39,99	36,26	3,73	0,20		1	1	1	1													1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 5/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	34,32	30,43	3,89	0,40		1		1	1													1
	01:00	33,81	30,87	2,94	0,40		1		1	1													1
	02:00	32,75	28,14	4,61	0,40		1		1	1													1
	03:00	32,20	26,98	5,21	0,20		1		1	1													1
	04:00	31,29	24,47	6,82	0,20		1		1	1													1
	05:00	31,92	24,24	7,68	0,20		1		1	1													1
	06:00	32,46	24,98	7,48	0,20		1		1	1													1
	07:00	40,07	31,23	8,84	0,20		1	1	1	1													1
	08:00	43,45	34,04	9,41	0,20		1	1	1	1													1
	09:00	45,89	35,49	10,40	0,20		1	1	1	1													1
	10:00	47,08	35,74	11,35	0,20		1	1	1	1													1
	11:00	47,08	36,17	10,91	0,20		1	1	1	1													1
	12:00	46,98	35,32	11,66	0,40		1	1	1	1													1
	13:00	45,60	33,64	11,96	0,40		1	1	1	1													1
	14:00	44,78	32,78	12,00	0,40		1	1	1	1													1
	15:00	44,35	30,81	13,55	0,40		1	1	1	1													1
	16:00	44,78	30,55	14,23	0,40		1	1	1	1													1
	17:00	46,70	32,23	14,47	0,40		1	1	1	1													1
	18:00	50,72	35,90	14,83	0,40		1	1	1	1													1
	19:00	53,50	40,16	13,34	0,40		1	1	1	1													1
	20:00	54,48	41,09	13,39	0,40		1	1	1	1													1
	21:00	51,97	39,89	12,09	0,40		1	1	1	1													1
	22:00	46,80	36,46	10,34	0,40		1	1	1	1													1
	23:00	40,38	29,85	10,53	0,40			1	1	1													1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 6/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	36,53	30,91	5,62	0,20			1	1	1													1
	01:00	34,18	27,28	6,90	0,20			1	1	1													1
	02:00	33,13	26,26	6,87	0,20			1	1	1													1
	03:00	32,39	27,19	5,20	0,20			1	1	1													1
	04:00	32,40	26,80	5,60	0,20			1	1	1													1
	05:00	33,95	28,54	5,41	0,20			1	1	1													1
	06:00	34,78	27,84	6,94	0,20			1	1	1													1
	07:00	39,40	31,76	7,64	0,20			1	1	1													1
	08:00	42,43	35,05	7,38	0,20		1	1	1	1													1
	09:00	44,60	36,90	7,70	0,20		1	1	1	1													1
	10:00	43,91	35,59	8,32	0,20		1	1	1	1													1
	11:00	43,05	35,86	7,19	0,20		1	1	1	1													1
	12:00	42,93	35,27	7,66	0,20		1	1	1	1													1
	13:00	42,54	34,02	8,52	0,20		1	1	1	1													1
	14:00	41,65	33,35	8,29	0,20		1	1	1	1													1
	15:00	40,69	31,33	9,35	0,20		1	1	1	1													1
	16:00	41,65	30,74	10,91	0,20		1	1	1	1													1
	17:00	43,73	32,27	11,47	0,20		1	1	1	1													1
	18:00	46,01	34,93	11,08	0,20		1	1	1	1													1
	19:00	48,87	38,55	10,32	0,20		1	1	1	1													1
	20:00	53,55	44,50	9,05	0,20	1	1	1	1	1													1
	21:00	52,18	42,88	9,30	0,20	1	1	1	1	1													1
	22:00	46,94	38,53	8,41	0,20		1	1	1	1													1
	23:00	42,22	33,83	8,39	0,20		1	1	1	1													1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 7/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	34,61	25,60	9,01	0,20		1	1	1														1
	01:00	32,45	22,25	10,20	0,20		1	1	1														1
	02:00	31,19	20,83	10,36	0,20		1	1	1														1
	03:00	30,60	20,48	10,12	0,20		1	1	1														1
	04:00	30,78	20,48	10,30	0,20		1	1	1														1
	05:00	31,56	20,51	11,05	0,20		1	1	1														1
	06:00	34,99	22,74	12,25	0,20		1	1	1														1
	07:00	39,27	25,53	13,74	0,20			1	1	1													1
	08:00	40,94	26,87	14,07	0,20			1	1	1													1
	09:00	42,20	29,01	13,19	0,20			1	1	1													1
	10:00	42,60	29,38	13,22	0,20			1	1	1													1
	11:00	42,51	28,74	13,78	0,20			1	1	1													1
	12:00	41,87	28,73	13,14	0,20			1	1	1													1
	13:00	41,37	29,56	11,81	0,20			1	1	1													1
	14:00	39,54	28,44	11,10	0,20			1	1	1													1
	15:00	37,66	25,58	12,09	0,20			1	1	1													1
	16:00	37,90	24,64	13,27	0,20			1	1	1													1
	17:00	40,60	26,39	14,21	0,20			1	1	1													1
	18:00	43,83	29,04	14,79	0,20			1	1	1													1
	19:00	47,29	32,99	14,29	0,20		1	1	1	1													1
	20:00	52,47	39,22	13,24	0,20		1	1	1	1													1
	21:00	50,90	38,85	12,05	0,20		1	1	1	1													1
	22:00	46,38	35,92	10,46	0,20		1	1	1	1													1
	23:00	42,09	32,17	9,92	0,20		1	1	1	1													1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 8/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 Η/Ζ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	35,37	28,09	7,28	0,20		1	1	1														1
	01:00	32,97	25,76	7,21	0,20		1	1	1														1
	02:00	32,19	24,22	7,98	0,20		1	1	1														1
	03:00	31,70	23,58	8,12	0,20		1	1	1														1
	04:00	31,37	23,54	7,83	0,20		1	1	1														1
	05:00	32,84	25,05	7,79	0,20		1	1	1														1
	06:00	35,19	28,04	7,14	0,20		1	1	1														1
	07:00	40,70	34,44	6,26	0,20		1	1	1	1													1
	08:00	42,24	36,99	5,25	0,20		1	1	1	1													1
	09:00	44,56	38,61	5,95	0,20		1	1	1	1													1
	10:00	46,24	39,84	6,40	0,20		1	1	1	1													1
	11:00	44,84	36,96	7,88	0,20		1	1	1	1													1
	12:00	45,34	37,62	7,72	0,20		1	1	1	1													1
	13:00	47,81	40,39	7,42	0,20		1	1	1	1													1
	14:00	48,26	38,87	9,39	0,20		1	1	1	1													1
	15:00	45,70	36,09	9,61	0,20		1	1	1	1													1
	16:00	46,69	36,55	10,14	0,20		1	1	1	1													1
	17:00	48,14	38,01	10,13	0,20		1	1	1	1													1
	18:00	51,46	40,91	10,55	0,20		1	1	1	1													1
	19:00	53,78	44,91	8,87	0,20	1	1	1	1	1													1
	20:00	55,33	47,69	7,64	0,20	1	1	1	1	1													1
	21:00	51,77	46,11	5,66	0,20	1	1	1	1	1													1
	22:00	45,67	40,65	5,02	0,20		1	1	1	1													1
	23:00	39,72	35,33	4,40	0,20		1	1	1	1													1

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 9/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x14 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	34,44	32,52	1,93	0,20			1	1	1													1
	01:00	32,49	31,44	1,05	0,20			1	1	1													1
	02:00	30,94	29,92	1,01	0,20			1	1	1													1
	03:00	30,67	29,18	1,49	0,20			1	1	1													1
	04:00	30,96	29,36	1,60	0,20			1	1	1													1
	05:00	32,53	30,85	1,68	0,20			1	1	1													1
	06:00	35,42	34,33	1,09	0,20		1	1	1	1													1
	07:00	39,82	38,87	0,95	0,20		1	1	1	1													1
	08:00	43,68	42,64	1,04	0,20		1	1	1	1													1
	09:00	46,88	46,17	0,71	0,20	1	1	1	1	1													1
	10:00	48,66	48,08	0,59	0,20	1	1	1	1	1													1
	11:00	48,08	47,64	0,44	0,20	1	1	1	1	1													1
	12:00	45,65	45,04	0,61	0,20	1	1	1	1	1													1
	13:00	45,41	44,40	1,01	0,20	1	1	1	1	1													1
	14:00	44,36	42,60	1,76	0,20	1	1	1	1	1													1
	15:00	43,78	41,67	2,11	0,20	1	1	1	1	1													1
	16:00	44,01	41,14	2,87	0,20	1	1	1	1	1													1
	17:00	45,96	44,18	1,77	0,20	1	1	1	1	1													1
	18:00	49,07	48,28	0,79	0,20	1	1	1	1	1													1
	19:00	52,89	52,35	0,53	0,20	1	1	1	1	1											1		1
	20:00	55,18	54,56	0,62	0,20	1	1	1	1	1											1		1
	21:00	52,51	51,79	0,71	0,20	1	1	1	1	1											1		1
	22:00	46,90	46,08	0,82	0,20	1	1	1	1	1													1
	23:00	40,81	40,26	0,56	0,20		1	1	1	1													1

Παρατηρήσεις

2 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 10/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x14 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	36,26	36,26	0,00	0,00		1	1	1	1													1
	01:00	33,99	33,98	0,00	0,00		1		1	1													1
	02:00	32,28	32,21	0,07	0,00		1		1	1													1
	03:00	31,80	31,73	0,08	0,00		1		1	1													1
	04:00	31,85	31,84	0,01	0,00		1		1	1													1
	05:00	33,39	33,39	0,00	0,00		1		1	1													1
	06:00	36,50	36,50	0,00	0,00		1	1	1	1													1
	07:00	41,50	41,50	0,00	0,00		1	1	1	1													1
	08:00	45,48	45,28	0,20	0,00	1	1	1	1	1													1
	09:00	47,53	47,21	0,32	0,00	1	1	1	1	1													1
	10:00	47,93	47,91	0,02	0,00	1	1	1	1	1													1
	11:00	48,45	48,42	0,03	0,00	1	1	1	1	1													1
	12:00	47,77	47,74	0,03	0,00	1	1	1	1	1													1
	13:00	45,69	45,51	0,18	0,00	1	1	1	1	1													1
	14:00	44,57	43,23	1,35	0,00	1	1	1	1	1													1
	15:00	43,92	41,29	2,63	0,00	1	1	1	1	1													1
	16:00	44,57	43,73	0,83	0,00	1	1	1	1	1													1
	17:00	46,78	46,18	0,60	0,00	1	1	1	1	1													1
	18:00	50,00	47,71	2,29	0,00	1	1	1	1	1													1
	19:00	53,18	50,11	3,07	0,00	1	1	1	1	1													1
	20:00	56,01	54,18	1,83	0,00	1	1	1	1	1											1		1
	21:00	53,05	52,86	0,19	0,00	1	1	1	1	1											1		1
	22:00	47,06	45,71	1,35	0,00	1	1	1	1	1													1
	23:00	41,00	39,09	1,91	0,00		1	1	1	1													1

Παρατηρήσεις

2 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 11/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x14 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	37,17	33,93	3,23	0,00			1	1	1													1
	01:00	35,05	32,09	2,97	0,00			1	1	1													1
	02:00	33,45	31,35	2,10	0,00			1	1	1													1
	03:00	33,05	30,65	2,40	0,00			1	1	1													1
	04:00	33,28	30,62	2,66	0,00			1	1	1													1
	05:00	34,42	31,53	2,88	0,00			1	1	1													1
	06:00	37,17	34,54	2,63	0,00			1	1	1													1
	07:00	42,21	40,00	2,20	0,00		1	1	1	1													1
	08:00	44,89	42,67	2,22	0,00		1	1	1	1													1
	09:00	47,20	44,86	2,34	0,00		1	1	1	1													1
	10:00	47,65	44,87	2,77	0,00		1	1	1	1													1
	11:00	47,56	44,87	2,69	0,20		1	1	1	1													1
	12:00	46,79	42,30	4,49	0,20		1	1	1	1													1
	13:00	46,39	40,35	6,05	0,40		1	1	1	1													1
	14:00	45,57	38,86	6,71	0,40		1	1	1	1													1
	15:00	45,03	36,27	8,76	0,40		1	1	1	1													1
	16:00	45,66	38,42	7,24	0,40		1	1	1	1													1
	17:00	47,72	39,27	8,45	0,40		1	1	1	1													1
	18:00	51,08	43,59	7,49	0,40		1	1	1	1													1
	19:00	53,84	46,77	7,07	0,40	1	1	1	1	1													1
	20:00	55,63	48,52	7,11	0,40	1	1	1	1	1													1
	21:00	52,73	46,99	5,74	0,40	1	1	1	1	1													1
	22:00	47,78	41,98	5,81	0,40		1	1	1	1													1
	23:00	43,36	37,51	5,85	0,40		1	1	1	1													1

Παρατηρήσεις

2 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 12/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x14 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	36,77	29,15	7,62	0,40			1	1	1													1
	01:00	34,79	28,29	6,50	0,40			1	1	1													1
	02:00	33,50	27,85	5,66	0,40			1	1	1													1
	03:00	33,17	27,09	6,08	0,40			1	1	1													1
	04:00	31,78	25,38	6,41	0,40			1	1	1													1
	05:00	32,44	25,26	7,19	0,40			1	1	1													1
	06:00	34,29	26,36	7,92	0,40			1	1	1													1
	07:00	40,55	32,64	7,92	0,40			1	1	1													1
	08:00	43,75	35,47	8,28	0,40		1	1	1	1													1
	09:00	45,05	36,38	8,67	0,40		1	1	1	1													1
	10:00	44,58	34,60	9,98	0,40		1	1	1	1													1
	11:00	44,30	33,79	10,51	0,40		1	1	1	1													1
	12:00	43,81	33,34	10,47	0,40		1	1	1	1													1
	13:00	43,30	34,76	8,54	0,40		1	1	1	1													1
	14:00	42,84	34,01	8,82	0,40		1	1	1	1													1
	15:00	42,09	32,89	9,21	0,40		1	1	1	1													1
	16:00	43,59	33,71	9,88	0,40		1	1	1	1													1
	17:00	46,07	36,06	10,01	0,40		1	1	1	1													1
	18:00	50,29	39,66	10,63	0,40		1	1	1	1	1												1
	19:00	53,80	42,96	10,83	0,40		1	1	1	1	1												1
	20:00	55,79	44,33	11,46	0,40		1	1	1	1	1												1
	21:00	53,47	42,62	10,85	0,40		1	1	1	1	1												1
	22:00	47,67	37,26	10,41	0,40		1	1	1	1													1
	23:00	42,52	32,01	10,51	0,40		1	1	1	1													1

Παρατηρήσεις

2 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 13/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x14 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	38,34	26,99	11,35	0,40		1	1	1														1
	01:00	35,75	25,22	10,53	0,40		1	1	1														1
	02:00	33,55	22,92	10,63	0,40		1	1	1														1
	03:00	32,71	21,36	11,35	0,40		1	1	1														1
	04:00	32,81	21,32	11,48	0,40		1	1	1														1
	05:00	34,43	22,58	11,85	0,40		1	1	1														1
	06:00	36,54	25,74	10,80	0,40		1	1	1														1
	07:00	41,29	30,20	11,09	0,40		1	1	1														1
	08:00	44,53	34,28	10,25	0,40		1	1	1		1												1
	09:00	44,20	35,01	9,19	0,40		1	1	1		1												1
	10:00	42,53	34,00	8,53	0,40		1	1	1		1												1
	11:00	43,79	35,17	8,61	0,40		1	1	1		1												1
	12:00	43,86	34,25	9,61	0,40		1	1	1		1												1
	13:00	44,04	33,54	10,51	0,40		1	1	1		1												1
	14:00	42,41	31,26	11,15	0,40		1	1	1		1												1
	15:00	40,46	29,01	11,45	0,40		1	1	1		1												1
	16:00	40,69	29,33	11,36	0,40		1	1	1		1												1
	17:00	42,76	31,95	10,81	0,40		1	1	1		1												1
	18:00	45,95	34,50	11,45	0,40		1	1	1		1												1
	19:00	49,73	38,65	11,08	0,40		1	1	1		1												1
	20:00	53,65	44,33	9,31	0,40		1	1	1	1	1												1
	21:00	51,49	42,91	8,58	0,40		1	1	1	1	1												1
	22:00	46,28	40,43	5,85	0,40		1	1	1	1	1												1
	23:00	40,96	37,53	3,44	0,40			1	1	1	1												1

Παρατηρήσεις

2 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω συντήρησης.
Ο ενοικιαζόμενος Α/Σ είναι μη διαθέσιμος για προετοιμασία δοκιμών απόδοσης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 14/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x14 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	37,41	34,24	3,17	0,30			1	1	1													1
	01:00	35,35	32,06	3,29	0,30			1	1	1													1
	02:00	33,52	29,49	4,03	0,30			1	1	1													1
	03:00	32,82	27,98	4,84	0,30			1	1	1													1
	04:00	32,46	28,59	3,88	0,30			1	1	1													1
	05:00	33,42	29,05	4,37	0,30			1	1	1													1
	06:00	34,90	29,46	5,44	0,30			1	1	1													1
	07:00	38,55	33,15	5,40	0,30			1	1	1													1
	08:00	40,65	37,56	3,09	0,30		1	1	1	1													1
	09:00	42,38	40,20	2,19	0,30		1	1	1	1													1
	10:00	43,29	39,78	3,51	0,30		1	1	1	1													1
	11:00	42,15	38,09	4,07	0,30		1	1	1	1													1
	12:00	42,17	36,32	5,85	0,30		1	1	1	1													1
	13:00	42,25	35,96	6,29	0,30		1	1	1	1													1
	14:00	40,17	33,11	7,06	0,30		1	1	1	1													1
	15:00	37,52	29,91	7,62	0,30		1	1	1	1													1
	16:00	38,14	32,76	5,38	0,30		1	1	1	1													1
	17:00	40,59	36,97	3,62	0,30		1	1	1	1													1
	18:00	45,26	41,30	3,96	0,30		1	1	1	1													1
	19:00	49,45	43,46	5,99	0,30		1	1	1	1	1												1
	20:00	53,16	47,58	5,58	0,30		1	1	1	1	1												1
	21:00	51,04	46,27	4,77	0,30		1	1	1	1	1												1
	22:00	45,39	41,61	3,78	0,30		1	1	1	1	1												1
	23:00	40,27	35,95	4,32	0,30		1	1	1		1												1

Παρατηρήσεις

2 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω συντήρησης.
Ο ενοικιαζόμενος Α/Σ είναι μη διαθέσιμος για προετοιμασία δοκιμών απόδοσης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 15/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x14 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	36,45	33,57	2,87	0,20			1	1		1												1
	01:00	34,54	32,68	1,87	0,20			1	1		1												1
	02:00	32,81	30,52	2,29	0,20			1	1		1												1
	03:00	32,45	29,71	2,74	0,20			1	1		1												1
	04:00	32,86	29,16	3,70	0,20			1	1		1												1
	05:00	34,40	29,60	4,80	0,20			1	1		1												1
	06:00	36,81	32,16	4,64	0,20			1	1		1												1
	07:00	41,57	37,33	4,24	0,20			1	1	1	1												1
	08:00	44,78	42,30	2,48	0,20			1	1	1	1												1
	09:00	46,04	44,73	1,31	0,20			1	1	1	1												1
	10:00	45,03	44,03	1,00	0,20			1	1	1	1												1
	11:00	44,43	43,60	0,83	0,20			1	1	1	1												1
	12:00	44,22	43,48	0,74	0,20			1	1	1	1												1
	13:00	45,02	44,38	0,64	0,20			1	1	1	1												1
	14:00	44,11	43,58	0,53	0,20			1	1	1	1												1
	15:00	41,43	41,04	0,39	0,20			1	1	1	1												1
	16:00	41,78	41,36	0,42	0,20			1	1	1	1												1
	17:00	44,54	44,20	0,34	0,20			1	1	1	1												1
	18:00	48,58	48,31	0,27	0,20		1	1	1	1	1	1											1
	19:00	52,26	51,96	0,30	0,20		1	1	1	1	1	1											1
	20:00	55,63	55,47	0,17	0,20		1	1	1	1	1	1											1
	21:00	52,68	52,49	0,19	0,20		1	1	1	1	1	1											1
	22:00	46,73	46,56	0,17	0,20		1	1	1	1	1	1											1
	23:00	41,47	41,38	0,09	0,20		1			1	1	1											1

Παρατηρήσεις

2 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω συντήρησης.
Ο ενοικιαζόμενος Α/Σ είναι μη διαθέσιμος για προετοιμασία δοκιμών απόδοσης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 16/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x14 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	40,05	37,76	2,29	0,00				1	1	1												1
	01:00	37,45	36,26	1,19	0,00				1	1	1												1
	02:00	36,06	35,02	1,03	0,00				1	1	1												1
	03:00	35,48	34,15	1,33	0,00				1	1	1												1
	04:00	35,80	34,59	1,22	0,00				1	1	1												1
	05:00	37,41	36,80	0,61	0,00				1	1	1												1
	06:00	40,31	38,85	1,46	0,00				1	1	1												1
	07:00	48,03	45,76	2,27	0,00			1	1	1	1												1
	08:00	51,36	48,03	3,34	0,00		1	1	1	1	1												1
	09:00	52,58	48,85	3,73	0,00		1	1	1	1	1												1
	10:00	51,22	48,22	2,99	0,00		1	1	1	1	1												1
	11:00	50,11	47,34	2,78	0,20		1	1	1	1	1												1
	12:00	49,28	45,79	3,48	0,20		1	1	1	1	1												1
	13:00	48,47	42,06	6,41	0,20		1		1	1	1												1
	14:00	47,60	41,11	6,49	0,20		1		1	1	1												1
	15:00	46,51	40,73	5,79	0,20		1		1	1	1												1
	16:00	46,42	40,87	5,55	0,20		1		1	1	1												1
	17:00	49,46	45,08	4,38	0,00		1		1	1	1												1
	18:00	52,43	47,98	4,45	0,00		1	1	1	1	1												1
	19:00	53,91	48,82	5,10	0,00		1	1	1	1	1												1
	20:00	56,54	49,95	6,60	0,00		1	1	1	1	1												1
	21:00	54,79	49,47	5,32	0,00		1	1	1	1	1												1
	22:00	50,00	47,04	2,97	0,00		1	1	1	1	1												1
	23:00	45,14	42,56	2,59	0,00				1	1	1	1											1

Παρατηρήσεις

2 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 17/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x14 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	40,60	40,15	0,45	0,00			1	1	1	1												1
	01:00	36,62	35,92	0,70	0,00			1	1	1													1
	02:00	35,58	31,76	3,82	0,00			1	1	1													1
	03:00	34,63	32,57	2,06	0,00			1	1	1													1
	04:00	34,43	33,26	1,17	0,00			1	1	1													1
	05:00	35,20	33,03	2,17	0,00			1	1	1													1
	06:00	36,65	33,55	3,10	0,00			1	1	1													1
	07:00	44,57	42,52	2,05	0,00			1	1	1	1												1
	08:00	48,43	46,58	1,86	0,00		1	1	1	1	1												1
	09:00	50,32	47,38	2,94	0,00		1	1	1	1	1												1
	10:00	49,72	46,07	3,65	0,20		1	1	1	1	1												1
	11:00	49,28	45,27	4,01	0,20		1	1	1	1	1												1
	12:00	49,91	45,59	4,32	0,20		1	1	1	1	1												1
	13:00	50,32	45,76	4,56	0,20		1	1	1	1	1												1
	14:00	49,83	45,66	4,17	0,20		1	1	1	1	1												1
	15:00	48,62	44,37	4,25	0,20		1	1	1	1	1												1
	16:00	49,33	44,50	4,83	0,20		1	1	1	1	1												1
	17:00	50,65	45,52	5,13	0,20		1	1	1	1	1												1
	18:00	53,96	49,51	4,45	0,20		1	1	1	1	1												1
	19:00	56,59	53,53	3,06	0,20	1	1	1	1	1	1												1
	20:00	59,02	56,49	2,53	0,20	1	1	1	1	1	1												1
	21:00	56,29	53,22	3,07	0,20	1	1	1	1	1	1												1
	22:00	50,53	47,79	2,74	0,20		1	1	1	1	1												1
	23:00	45,18	42,77	2,40	0,20			1	1	1	1												1

Παρατηρήσεις

2 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Πέμπτη 18/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x14 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	40,84	37,86	2,98	0,20			1	1	1	1												1
	01:00	38,29	35,18	3,12	0,20				1	1	1												1
	02:00	36,33	33,17	3,16	0,20				1	1	1												1
	03:00	35,17	32,85	2,31	0,20				1	1	1												1
	04:00	35,29	34,17	1,12	0,20				1	1	1												1
	05:00	36,73	36,12	0,61	0,20				1	1	1												1
	06:00	39,65	39,24	0,40	0,20		1		1	1	1												1
	07:00	44,23	43,89	0,35	0,20		1		1	1	1												1
	08:00	48,10	47,62	0,47	0,20		1	1	1	1	1												1
	09:00	49,78	49,13	0,65	0,20		1	1	1	1	1												1
	10:00	49,79	48,80	0,99	0,40		1	1	1	1	1												1
	11:00	49,88	48,55	1,32	0,40		1	1	1	1	1												1
	12:00	50,23	47,94	2,28	0,40		1	1	1	1	1												1
	13:00	50,75	48,14	2,61	0,40		1	1	1	1	1												1
	14:00	50,11	47,14	2,97	0,40		1	1	1	1	1												1
	15:00	49,20	46,08	3,11	0,40		1	1	1	1	1												1
	16:00	49,85	47,30	2,55	0,40		1	1	1	1	1												1
	17:00	50,33	48,13	2,19	0,30		1	1	1	1	1												1
	18:00	53,56	51,92	1,64	0,30		1	1	1	1	1												1
	19:00	56,22	54,07	2,15	0,20		1	1	1	1	1												1
	20:00	58,74	55,21	3,53	0,20		1	1	1	1	1												1
	21:00	55,31	51,85	3,46	0,20		1	1	1	1	1												1
	22:00	49,50	46,67	2,83	0,20		1	1	1	1	1												1
	23:00	43,99	41,72	2,28	0,20		1	1	1	1	1												1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 19/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x14 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	40,91	36,16	4,74	0,00		1	1		1	1												1
	01:00	37,53	32,69	4,84	0,00		1	1			1												1
	02:00	35,64	30,06	5,59	0,00		1	1			1												1
	03:00	34,83	28,63	6,20	0,20		1	1			1												1
	04:00	35,04	28,50	6,53	0,20		1	1			1												1
	05:00	36,71	29,41	7,31	0,20		1	1			1												1
	06:00	38,99	31,81	7,17	0,40		1	1			1												1
	07:00	42,72	36,28	6,44	0,40		1	1		1	1												1
	08:00	46,88	40,79	6,09	0,40		1	1		1	1												1
	09:00	48,89	43,01	5,88	0,40		1	1		1	1												1
	10:00	49,03	42,96	6,07	0,40		1	1		1	1												1
	11:00	47,57	41,83	5,74	0,40		1	1		1	1												1
	12:00	49,32	42,73	6,59	0,40		1	1		1	1												1
	13:00	49,62	40,20	9,42	0,40		1	1		1	1												1
	14:00	48,82	37,27	11,55	0,40		1	1		1	1												1
	15:00	47,60	35,67	11,93	0,40		1	1		1	1												1
	16:00	48,15	36,09	12,06	0,40		1	1		1	1												1
	17:00	50,72	37,74	12,98	0,40		1	1		1	1												1
	18:00	54,45	40,95	13,50	0,40		1	1		1	1												1
	19:00	56,95	43,56	13,39	0,40		1	1	1	1	1												1
	20:00	59,42	46,17	13,25	0,40		1	1	1	1	1												1
	21:00	56,45	43,92	12,52	0,40		1	1	1	1	1												1
	22:00	50,14	38,46	11,68	0,40		1		1	1	1												1
	23:00	44,40	34,22	10,17	0,40		1		1	1	1												1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

[illegible]

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

[illegible]

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

[illegible]

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 23/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	38,54	38,39	0,15	0,00		1			1	1												1
	01:00	36,32	36,22	0,10	0,00		1			1	1												1
	02:00	34,86	34,58	0,27	0,00		1			1	1												1
	03:00	34,24	33,83	0,41	0,00		1			1	1												1
	04:00	34,43	34,14	0,29	0,00		1			1	1												1
	05:00	36,56	36,45	0,11	0,00		1			1	1												1
	06:00	39,96	39,92	0,04	0,00		1			1	1												1
	07:00	44,72	44,67	0,04	0,00		1	1		1	1												1
	08:00	48,96	48,90	0,06	0,00		1	1	1	1	1												1
	09:00	51,58	51,24	0,34	0,20		1	1	1	1	1												1
	10:00	50,74	49,99	0,75	0,20		1	1	1	1	1												1
	11:00	50,45	49,40	1,05	0,20		1	1	1	1	1												1
	12:00	50,59	49,12	1,47	0,20		1	1	1	1	1												1
	13:00	50,19	48,93	1,27	0,20		1	1	1	1	1												1
	14:00	48,70	47,84	0,86	0,20		1	1	1	1	1												1
	15:00	47,39	46,58	0,81	0,20		1	1	1	1	1												1
	16:00	47,79	46,32	1,48	0,20		1	1	1	1	1												1
	17:00	50,08	49,13	0,94	0,20		1	1	1	1	1												1
	18:00	53,95	53,46	0,50	0,20		1	1	1	1	1												1
	19:00	56,86	56,55	0,32	0,20		1	1	1	1	1												1
	20:00	58,40	58,09	0,31	0,20		1	1	1	1	1												1
	21:00	55,91	55,65	0,26	0,20		1	1	1	1	1												1
	22:00	51,44	51,20	0,24	0,20		1	1	1	1	1												1
	23:00	45,92	45,71	0,21	0,20				1	1	1	1											1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 24/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	37,65	37,51	0,14	0,00				1	1	1												1
	01:00	35,46	35,32	0,13	0,00				1	1	1												1
	02:00	34,15	34,09	0,06	0,00				1	1	1												1
	03:00	33,61	33,60	0,00	0,00				1	1	1												1
	04:00	34,05	34,05	0,00	0,00				1	1	1												1
	05:00	36,24	36,24	0,00	0,00				1	1	1												1
	06:00	39,60	39,60	0,00	0,00				1	1	1												1
	07:00	45,05	45,05	0,00	0,00		1		1	1	1												1
	08:00	48,54	48,54	0,00	0,00		1	1	1	1	1												1
	09:00	49,64	49,64	0,00	0,00		1	1	1	1	1												1
	10:00	49,86	49,84	0,02	0,00		1	1	1	1	1												1
	11:00	48,61	48,53	0,07	0,20		1	1	1	1	1												1
	12:00	48,61	48,34	0,26	0,20		1	1	1	1	1												1
	13:00	48,61	47,75	0,86	0,20		1	1	1	1	1												1
	14:00	48,85	47,61	1,25	0,20		1	1	1	1	1												1
	15:00	47,83	46,56	1,27	0,00		1	1	1	1	1												1
	16:00	47,86	46,75	1,10	0,00		1	1	1	1	1												1
	17:00	49,68	48,84	0,83	0,00		1	1	1	1	1												1
	18:00	54,44	53,97	0,47	0,00		1	1	1	1	1												1
	19:00	57,39	57,09	0,30	0,00	1	1	1	1	1	1												1
	20:00	60,06	59,84	0,22	0,00	1	1	1	1	1	1												1
	21:00	56,23	56,04	0,19	0,00		1	1	1	1	1												1
	22:00	52,00	51,83	0,17	0,00		1	1	1	1	1												1
	23:00	46,60	46,50	0,10	0,00		1		1	1	1												1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 25/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	39,79	39,30	0,49	0,00				1	1	1												1
	01:00	37,18	36,52	0,65	0,00				1	1	1												1
	02:00	35,38	34,88	0,51	0,00				1	1	1												1
	03:00	34,94	34,56	0,39	0,00				1	1	1												1
	04:00	35,22	34,95	0,27	0,00				1	1	1												1
	05:00	36,53	36,18	0,35	0,00				1	1	1												1
	06:00	39,88	39,36	0,52	0,00				1	1	1												1
	07:00	46,05	45,48	0,57	0,00			1	1	1	1												1
	08:00	50,13	49,79	0,34	0,00		1	1	1	1	1												1
	09:00	51,47	51,13	0,34	0,00		1	1	1	1	1												1
	10:00	51,51	51,07	0,44	0,00		1	1	1	1	1												1
	11:00	50,89	50,33	0,56	0,00		1	1	1	1	1												1
	12:00	51,65	51,15	0,50	0,00		1	1	1	1	1												1
	13:00	51,90	51,27	0,63	0,00		1	1	1	1	1												1
	14:00	50,92	49,81	1,10	0,00		1	1	1	1	1												1
	15:00	49,12	47,81	1,31	0,00		1	1	1	1	1												1
	16:00	49,74	48,33	1,41	0,00		1	1	1	1	1												1
	17:00	51,55	50,81	0,74	0,00		1	1	1	1	1												1
	18:00	54,85	54,48	0,37	0,00		1	1	1	1	1												1
	19:00	57,64	57,43	0,21	0,00	1	1	1	1	1	1												1
	20:00	60,97	60,81	0,17	0,00	1	1	1	1	1	1												1
	21:00	59,31	59,04	0,27	0,00	1	1	1	1	1	1												1
	22:00	52,90	52,63	0,27	0,00		1	1	1	1	1												1
	23:00	46,40	46,04	0,36	0,00		1	1		1	1												1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 26/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	39,76	38,55	1,21	0,00			1		1	1												1
	01:00	37,50	36,59	0,91	0,00			1		1	1												1
	02:00	35,94	35,45	0,48	0,00			1		1	1												1
	03:00	35,11	34,78	0,33	0,00			1		1	1												1
	04:00	35,35	35,31	0,05	0,00			1		1	1												1
	05:00	36,51	36,48	0,02	0,00			1		1	1												1
	06:00	39,60	39,60	0,00	0,00			1	1	1	1												1
	07:00	45,67	45,67	0,00	0,00			1	1	1	1												1
	08:00	48,33	48,31	0,02	0,00		1	1	1	1	1												1
	09:00	50,35	50,32	0,03	0,00		1	1	1	1	1												1
	10:00	50,29	50,23	0,05	0,00		1	1	1	1	1												1
	11:00	50,09	50,07	0,03	0,00		1	1	1	1	1												1
	12:00	50,30	50,27	0,04	0,00		1	1	1	1	1												1
	13:00	50,03	50,01	0,02	0,00		1	1	1	1	1												1
	14:00	50,58	50,57	0,01	0,00		1	1	1	1	1												1
	15:00	49,07	49,03	0,03	0,00		1	1	1	1	1												1
	16:00	49,32	49,28	0,05	0,00		1	1	1	1	1												1
	17:00	50,85	50,74	0,11	0,00		1	1	1	1	1												1
	18:00	54,44	54,26	0,18	0,00		1	1	1	1	1												1
	19:00	57,07	56,96	0,11	0,00	1	1	1	1	1	1												1
	20:00	59,72	59,71	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1												1
	21:00	57,78	57,77	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1												1
	22:00	52,04	51,77	0,28	0,00		1	1	1	1	1												1
	23:00	46,09	45,82	0,27	0,00			1	1	1	1												1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 27/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	39,15	38,30	0,85	0,20				1	1	1												1
	01:00	36,90	36,14	0,76	0,20				1	1	1												1
	02:00	35,32	35,04	0,28	0,20				1	1	1												1
	03:00	34,71	33,85	0,86	0,20				1	1	1												1
	04:00	35,02	34,97	0,05	0,20				1	1	1												1
	05:00	36,90	36,62	0,27	0,20				1	1	1												1
	06:00	39,96	37,63	2,33	0,20				1	1	1												1
	07:00	44,44	43,28	1,16	0,20			1	1	1	1												1
	08:00	48,78	48,66	0,12	0,20		1	1	1	1	1												1
	09:00	51,97	51,45	0,52	0,20		1	1	1	1	1												1
	10:00	53,32	51,64	1,68	0,20		1	1	1	1	1												1
	11:00	53,61	50,67	2,94	0,20		1	1	1	1	1												1
	12:00	53,15	50,35	2,80	0,20		1	1	1	1	1												1
	13:00	52,59	47,90	4,68	0,20		1	1	1	1	1												1
	14:00	51,12	48,06	3,05	0,20		1	1	1	1	1												1
	15:00	50,22	48,24	1,99	0,20		1	1	1	1	1												1
	16:00	50,54	47,08	3,46	0,20		1	1	1	1	1												1
	17:00	52,65	46,80	5,85	0,20		1	1	1	1	1												1
	18:00	55,71	50,22	5,49	0,20		1	1	1	1	1												1
	19:00	57,94	52,28	5,66	0,20		1	1	1	1	1												1
	20:00	60,95	56,29	4,66	0,20		1	1	1	1	1												1
	21:00	57,68	51,25	6,43	0,20		1	1	1	1	1												1
	22:00	50,94	44,65	6,29	0,20		1	1		1	1												1
	23:00	45,12	41,49	3,63	0,20		1	1		1	1												1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 28/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	41,53	37,91	3,62	0,00			1		1	1												1
	01:00	39,16	35,49	3,67	0,00			1		1	1												1
	02:00	37,14	34,42	2,72	0,00			1		1	1												1
	03:00	36,14	33,86	2,27	0,00			1		1	1												1
	04:00	35,89	33,83	2,06	0,00			1		1	1												1
	05:00	37,61	35,26	2,35	0,00			1		1	1												1
	06:00	39,49	37,03	2,46	0,20			1		1	1												1
	07:00	44,12	42,73	1,38	0,20			1	1	1	1												1
	08:00	48,06	47,40	0,67	0,20			1	1	1	1												1
	09:00	49,33	47,94	1,38	0,20			1	1	1	1												1
	10:00	49,10	46,63	2,47	0,20			1	1	1	1												1
	11:00	48,20	45,48	2,72	0,20			1	1	1	1												1
	12:00	49,82	46,23	3,59	0,20			1	1	1	1												1
	13:00	51,20	47,57	3,64	0,20			1	1	1	1												1
	14:00	48,68	45,50	3,19	0,20			1	1	1	1												1
	15:00	46,06	43,45	2,61	0,20			1	1	1	1												1
	16:00	47,15	45,79	1,36	0,20			1	1	1	1												1
	17:00	50,76	49,35	1,40	0,20		1	1	1	1	1	1											1
	18:00	53,94	52,57	1,37	0,20		1	1	1	1	1	1											1
	19:00	56,28	54,83	1,44	0,20		1	1	1	1	1	1											1
	20:00	57,12	55,93	1,19	0,20		1	1	1	1	1	1											1
	21:00	54,00	53,18	0,82	0,20		1	1	1	1	1	1											1
	22:00	49,11	48,49	0,61	0,20		1	1	1	1	1	1											1
	23:00	44,83	44,27	0,55	0,20		1		1	1	1	1											1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 29/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	40,58	39,93	0,65	0,00		1		1	1	1												1
	01:00	37,97	37,24	0,73	0,00		1			1	1												1
	02:00	36,43	35,45	0,98	0,00		1			1	1												1
	03:00	35,61	34,54	1,07	0,00		1			1	1												1
	04:00	35,50	34,41	1,09	0,00		1			1	1												1
	05:00	37,33	36,55	0,77	0,00		1			1	1												1
	06:00	40,24	39,83	0,41	0,20		1	1		1	1												1
	07:00	45,86	45,58	0,28	0,20		1	1		1	1												1
	08:00	50,62	50,56	0,06	0,20		1	1	1	1	1												1
	09:00	52,49	52,44	0,05	0,20		1	1	1	1	1												1
	10:00	52,48	52,43	0,05	0,20		1	1	1	1	1												1
	11:00	50,04	50,00	0,04	0,20		1	1	1	1	1												1
	12:00	50,74	50,70	0,04	0,20		1	1	1	1	1												1
	13:00	51,52	51,46	0,06	0,20		1	1	1	1	1												1
	14:00	49,95	49,66	0,29	0,20		1	1	1	1	1												1
	15:00	46,91	46,18	0,73	0,20		1	1	1	1	1												1
	16:00	47,30	46,32	0,98	0,20		1	1	1	1	1												1
	17:00	50,75	49,79	0,96	0,20		1	1	1	1	1												1
	18:00	56,19	55,15	1,05	0,20	1	1	1	1	1	1												1
	19:00	58,71	57,76	0,95	0,20	1	1	1	1	1	1												1
	20:00	60,81	60,16	0,65	0,20	1	1	1	1	1	1												1
	21:00	57,63	57,29	0,34	0,00	1	1	1	1	1	1												1
	22:00	51,19	50,99	0,20	0,00		1	1	1	1	1												1
	23:00	44,86	44,76	0,11	0,00			1	1	1	1												1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 30/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	42,37	41,50	0,87	0,00			1	1	1	1												1
	01:00	39,78	38,80	0,98	0,00				1	1	1												1
	02:00	38,15	37,53	0,62	0,00				1	1	1												1
	03:00	37,30	36,82	0,48	0,00				1	1	1												1
	04:00	37,39	36,83	0,56	0,00				1	1	1												1
	05:00	39,08	38,67	0,40	0,00				1	1	1												1
	06:00	41,80	41,67	0,13	0,00			1	1	1	1												1
	07:00	46,55	46,53	0,01	0,00			1	1	1	1												1
	08:00	50,01	49,95	0,06	0,00		1	1	1	1	1												1
	09:00	52,20	52,12	0,08	0,00		1	1	1	1	1												1
	10:00	53,59	53,50	0,09	0,00		1	1	1	1	1												1
	11:00	53,13	52,65	0,47	0,20		1	1	1	1	1												1
	12:00	53,18	51,92	1,27	0,20		1	1	1	1	1												1
	13:00	53,17	51,59	1,59	0,20		1	1	1	1	1												1
	14:00	52,01	50,19	1,83	0,20		1	1	1	1	1												1
	15:00	51,31	49,68	1,63	0,00		1	1	1	1	1												1
	16:00	52,05	50,82	1,23	0,00		1	1	1	1	1												1
	17:00	53,84	53,03	0,81	0,00		1	1	1	1	1												1
	18:00	56,51	56,02	0,49	0,00		1	1	1	1	1												1
	19:00	59,14	58,85	0,29	0,00	1	1	1	1	1	1												1
	20:00	62,62	62,33	0,29	0,00	1	1	1	1	1	1												1
	21:00	61,55	61,13	0,42	0,00	1	1	1	1	1	1												1
	22:00	55,60	55,15	0,44	0,00		1	1	1	1	1												1
	23:00	50,79	50,32	0,47	0,00		1	1	1	1	1												1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 31/5/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	42,88	42,60	0,27	0,00			1	1	1	1												1
	01:00	39,91	39,71	0,20	0,00			1	1	1	1												1
	02:00	38,21	38,13	0,08	0,00			1	1	1	1												1
	03:00	37,20	37,20	0,00	0,00			1	1	1	1												1
	04:00	37,14	37,14	0,00	0,00			1	1	1	1												1
	05:00	38,72	38,72	0,00	0,00			1	1	1	1												1
	06:00	41,55	41,55	0,00	0,00			1	1	1	1												1
	07:00	46,51	46,50	0,02	0,00	1		1	1	1	1												1
	08:00	49,86	49,82	0,03	0,00	1		1	1	1	1												1
	09:00	51,81	51,74	0,07	0,00	1		1	1	1	1												1
	10:00	52,57	52,57	0,01	0,00	1		1	1	1	1												1
	11:00	52,64	52,60	0,04	0,20	1		1	1	1	1												1
	12:00	52,88	52,79	0,09	0,20	1		1	1	1	1												1
	13:00	52,54	52,20	0,33	0,20		1	1	1	1	1												1
	14:00	52,79	52,02	0,77	0,20		1	1	1	1	1												1
	15:00	52,15	50,94	1,21	0,00		1	1	1	1	1												1
	16:00	52,02	50,64	1,39	0,00		1	1	1	1	1												1
	17:00	53,68	53,38	0,30	0,00		1	1	1	1	1												1
	18:00	57,75	57,69	0,06	0,00	1	1	1	1	1	1												1
	19:00	61,21	61,15	0,06	0,00	1	1	1	1	1	1												1
	20:00	62,76	62,73	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1												1
	21:00	61,80	61,38	0,42	0,00	1	1	1	1	1	1												1
	22:00	54,89	54,37	0,52	0,00		1	1	1	1	1												1
	23:00	49,32	48,52	0,79	0,00		1	1	1	1	1												1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 1/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	42,15	41,92	0,23	0,00			1	1	1	1							1					1
	01:00	39,26	39,17	0,09	0,00			1	1	1	1							1					1
	02:00	37,56	37,49	0,06	0,00			1	1	1	1							1					1
	03:00	36,62	36,59	0,03	0,00			1	1	1	1							1					1
	04:00	36,72	36,66	0,06	0,00			1	1	1	1							1					1
	05:00	38,26	38,26	0,00	0,00			1	1	1	1							1					1
	06:00	41,08	40,98	0,09	0,00			1	1	1	1							1					1
	07:00	46,12	44,74	1,38	0,00			1	1	1	1							1					1
	08:00	50,21	49,87	0,35	0,00	1		1	1	1	1							1					1
	09:00	52,07	51,95	0,12	0,00	1		1	1	1	1							1					1
	10:00	52,68	52,60	0,07	0,00	1		1	1	1	1							1					1
	11:00	52,22	52,15	0,07	0,20	1		1	1	1	1							1					1
	12:00	52,13	51,66	0,47	0,40	1		1	1	1	1							1					1
	13:00	52,77	52,43	0,34	0,40	1		1	1	1	1							1					1
	14:00	52,80	52,28	0,52	0,40	1		1	1	1	1							1					1
	15:00	50,90	49,84	1,06	0,40	1		1	1	1	1							1					1
	16:00	51,37	49,63	1,73	0,40	1		1	1	1	1							1					1
	17:00	53,58	51,85	1,74	0,20	1		1	1	1	1							1					1
	18:00	57,17	56,30	0,87	0,20	1		1	1	1	1					1		1					1
	19:00	61,72	60,20	1,52	0,20	1		1	1	1	1					1		1					1
	20:00	65,15	61,80	3,35	0,20	1		1	1	1	1					1		1					1
	21:00	63,47	60,20	3,26	0,20	1		1	1	1	1					1		1					1
	22:00	55,42	53,61	1,81	0,20	1		1	1	1	1							1					1
	23:00	49,98	48,23	1,75	0,20	1		1	1	1	1							1					1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 2/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	42,95	42,67	0,28	0,00			1	1	1	1							1					1
	01:00	40,17	39,27	0,91	0,00			1	1	1	1							1					1
	02:00	38,74	37,36	1,38	0,00			1	1	1	1							1					1
	03:00	38,08	37,40	0,68	0,00			1	1	1	1							1					1
	04:00	38,37	37,85	0,52	0,00			1	1	1	1							1					1
	05:00	39,85	39,16	0,69	0,00			1	1	1	1							1					1
	06:00	42,72	41,97	0,75	0,00			1	1	1	1							1					1
	07:00	48,10	47,43	0,67	0,00			1	1	1	1							1					1
	08:00	53,17	52,64	0,54	0,00	1		1	1	1	1							1					1
	09:00	57,03	55,65	1,38	0,00	1		1	1	1	1							1			1		1
	10:00	57,65	56,87	0,78	0,00	1		1	1	1	1							1			1		1
	11:00	58,00	56,92	1,08	0,20	1		1	1	1	1							1			1		1
	12:00	58,73	56,86	1,86	0,20	1		1	1	1	1							1			1		1
	13:00	58,87	54,10	4,77	0,20	1		1	1	1	1							1			1		1
	14:00	58,59	54,25	4,34	0,20	1		1	1	1	1							1			1		1
	15:00	57,72	51,47	6,25	0,20	1		1	1	1	1							1			1		1
	16:00	57,33	52,50	4,83	0,20	1		1	1	1	1							1			1		1
	17:00	57,92	52,51	5,42	0,20	1		1	1	1	1							1			1		1
	18:00	59,75	53,54	6,21	0,20	1		1	1	1	1							1			1		1
	19:00	61,18	55,26	5,92	0,00	1		1	1	1	1							1			1		1
	20:00	63,58	56,91	6,67	0,00	1		1	1	1	1							1			1		1
	21:00	61,47	52,29	9,19	0,00	1		1	1	1	1							1					1
	22:00	54,46	44,69	9,77	0,00			1	1	1	1							1					1
	23:00	48,85	39,14	9,71	0,00			1	1	1	1							1					1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 3/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	44,71	40,32	4,39	0,00			1	1	1	1							1					1
	01:00	41,88	34,69	7,19	0,00				1	1	1							1					1
	02:00	40,09	30,67	9,42	0,00				1	1	1							1					1
	03:00	39,16	29,36	9,80	0,00				1	1	1							1					1
	04:00	38,93	29,16	9,78	0,40				1	1	1							1					1
	05:00	39,51	29,99	9,53	0,40				1	1	1							1					1
	06:00	41,73	32,26	9,46	0,40				1	1	1							1					1
	07:00	46,46	37,31	9,14	0,40				1	1	1							1					1
	08:00	51,25	42,87	8,38	0,40			1	1	1	1							1					1
	09:00	53,93	47,30	6,63	0,40			1	1	1	1							1					1
	10:00	54,86	49,43	5,43	0,40			1	1	1	1							1					1
	11:00	53,36	47,79	5,57	0,40			1	1	1	1							1					1
	12:00	51,83	45,93	5,91	0,40			1	1	1	1							1					1
	13:00	50,97	42,84	8,13	0,40			1	1	1	1							1					1
	14:00	50,33	42,15	8,19	0,40			1	1	1	1							1					1
	15:00	50,05	42,47	7,58	0,40			1	1	1	1							1					1
	16:00	50,88	44,07	6,81	0,40			1	1	1	1							1					1
	17:00	53,41	48,16	5,25	0,40	1		1	1	1	1							1					1
	18:00	57,18	53,01	4,18	0,40	1		1	1	1	1							1					1
	19:00	60,68	57,60	3,08	0,40	1		1	1	1	1							1			1		1
	20:00	63,06	60,03	3,03	0,00	1		1	1	1	1							1			1		1
	21:00	60,20	57,35	2,85	0,00	1		1	1	1	1							1			1		1
	22:00	55,10	52,01	3,09	0,00	1		1	1	1	1							1					1
	23:00	48,59	45,51	3,08	0,00	1		1	1	1	1							1					1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 4/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	41,94	38,98	2,95	0,20			1	1	1	1							1					1
	01:00	39,43	36,28	3,15	0,20			1		1	1							1					1
	02:00	37,74	34,46	3,28	0,20			1		1	1							1					1
	03:00	36,67	33,85	2,82	0,20			1		1	1							1					1
	04:00	36,19	33,86	2,33	0,20			1		1	1							1					1
	05:00	36,43	34,22	2,21	0,20			1		1	1							1					1
	06:00	37,61	35,46	2,15	0,20			1		1	1							1					1
	07:00	40,35	37,77	2,58	0,20			1		1	1							1					1
	08:00	43,89	40,96	2,93	0,20			1	1	1	1							1					1
	09:00	46,31	43,18	3,13	0,20			1	1	1	1							1					1
	10:00	47,00	44,20	2,80	0,20			1	1	1	1							1					1
	11:00	46,57	43,90	2,67	0,20			1	1	1	1							1					1
	12:00	45,67	42,17	3,50	0,20			1	1	1	1							1					1
	13:00	44,72	39,44	5,29	0,20			1	1	1	1							1					1
	14:00	43,93	37,62	6,31	0,20			1	1	1	1							1					1
	15:00	43,22	36,01	7,21	0,20			1	1	1	1							1					1
	16:00	43,83	39,28	4,56	0,20			1	1	1	1							1					1
	17:00	46,25	41,21	5,04	0,20			1	1	1	1							1					1
	18:00	50,13	45,17	4,95	0,20			1	1	1	1							1					1
	19:00	54,05	49,45	4,60	0,20	1		1	1	1	1							1					1
	20:00	57,22	53,13	4,10	0,20	1		1	1	1	1							1					1
	21:00	55,01	51,35	3,66	0,20	1		1	1	1	1							1					1
	22:00	49,97	46,31	3,66	0,20	1		1	1	1	1							1					1
	23:00	43,72	39,94	3,78	0,20			1	1	1	1							1					1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 5/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	41,58	37,63	3,95	0,20			1	1	1	1							1					1
	01:00	38,98	34,75	4,23	0,20				1	1	1							1					1
	02:00	37,31	32,91	4,40	0,20				1	1	1							1					1
	03:00	36,41	31,77	4,64	0,20				1	1	1							1					1
	04:00	36,25	31,70	4,55	0,20				1	1	1							1					1
	05:00	37,03	32,93	4,10	0,20				1	1	1							1					1
	06:00	39,44	35,94	3,50	0,20				1	1	1							1					1
	07:00	43,96	39,55	4,42	0,20			1	1	1	1							1					1
	08:00	48,44	43,60	4,85	0,20			1	1	1	1							1					1
	09:00	51,12	47,20	3,92	0,20			1	1	1	1							1					1
	10:00	51,82	49,05	2,77	0,20			1	1	1	1							1					1
	11:00	51,35	48,95	2,40	0,20			1	1	1	1							1					1
	12:00	50,29	46,53	3,75	0,20			1	1	1	1							1					1
	13:00	49,13	45,26	3,87	0,20			1	1	1	1							1					1
	14:00	48,67	46,13	2,54	0,20			1	1	1	1							1					1
	15:00	47,52	45,01	2,51	0,20			1	1	1	1							1					1
	16:00	47,66	45,63	2,03	0,20			1	1	1	1							1					1
	17:00	49,41	47,01	2,41	0,20			1	1	1	1							1					1
	18:00	52,75	49,74	3,00	0,20	1		1	1	1	1							1					1
	19:00	56,73	54,01	2,72	0,20	1		1	1	1	1							1			1		1
	20:00	59,79	58,24	1,54	0,20	1		1	1	1	1							1			1		1
	21:00	57,38	55,84	1,54	0,20	1		1	1	1	1							1			1		1
	22:00	52,04	50,04	2,01	0,20	1		1	1	1	1							1					1
	23:00	45,12	43,53	1,59	0,20			1	1	1	1							1					1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Τρίτη 6/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Τρίτη	00:00	41,42	40,00	1,42	0,00				1	1	1							1					1	
	01:00	38,70	37,43	1,26	0,00				1	1	1							1					1	
	02:00	37,07	35,97	1,10	0,00				1	1	1							1					1	
	03:00	36,23	35,37	0,87	0,00				1	1	1							1					1	
	04:00	36,36	36,04	0,33	0,00				1	1	1							1					1	
	05:00	37,54	36,77	0,77	0,00				1	1	1							1					1	
	06:00	40,51	38,92	1,59	0,00				1	1	1							1					1	
	07:00	45,68	43,85	1,83	0,00			1	1	1	1							1					1	
	08:00	50,79	49,64	1,15	0,00			1	1	1	1							1					1	
	09:00	53,25	52,31	0,94	0,00	1		1	1	1	1							1					1	
	10:00	53,93	52,98	0,95	0,20	1		1	1	1	1							1					1	
	11:00	53,82	52,39	1,43	0,20	1		1	1	1	1							1					1	
	12:00	53,21	52,12	1,09	0,20	1		1	1	1	1							1					1	
	13:00	52,29	51,27	1,02	0,20	1		1	1	1	1							1					1	
	14:00	51,38	50,58	0,80	0,20	1		1	1	1	1							1					1	
	15:00	51,16	50,66	0,50	0,20	1		1	1	1	1							1					1	
	16:00	51,08	50,66	0,42	0,00	1		1	1	1	1							1					1	
	17:00	52,08	51,35	0,73	0,00	1		1	1	1	1							1					1	
	18:00	54,72	53,19	1,53	0,00	1		1	1	1	1							1					1	
	19:00	58,17	56,27	1,90	0,00	1		1	1	1	1							1					1	
	20:00	61,08	58,95	2,13	0,00	1		1	1	1	1							1			1		1	
	21:00	58,48	56,65	1,83	0,00	1		1	1	1	1							1			1		1	
	22:00	52,99	51,14	1,84	0,00			1	1	1	1							1			1		1	
	23:00	45,52	43,51	2,00	0,00			1	1	1	1							1					1	

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 7/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	45,29	44,74	0,55	0,00			1	1	1	1							1					1
	01:00	42,39	41,35	1,04	0,00			1	1	1	1							1					1
	02:00	40,66	38,43	2,24	0,00			1	1	1	1							1					1
	03:00	39,56	37,95	1,61	0,00			1	1	1	1							1					1
	04:00	39,46	38,57	0,89	0,00			1	1	1	1							1					1
	05:00	40,47	39,56	0,91	0,00			1	1	1	1							1					1
	06:00	43,66	42,57	1,09	0,00			1	1	1	1							1					1
	07:00	48,70	47,82	0,88	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	53,34	52,65	0,69	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	09:00	56,45	55,66	0,79	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	10:00	57,21	56,16	1,05	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	11:00	57,30	55,75	1,55	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	12:00	57,08	55,50	1,57	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	13:00	56,80	54,54	2,26	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	14:00	56,09	52,18	3,91	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	15:00	55,09	50,69	4,40	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	16:00	54,88	50,69	4,19	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	17:00	56,88	52,48	4,40	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	18:00	60,52	57,03	3,49	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	19:00	63,27	60,86	2,41	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	20:00	64,83	62,54	2,29	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	21:00	62,69	60,88	1,81	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	22:00	56,81	55,28	1,53	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	23:00	49,87	47,90	1,97	0,00			1	1	1	1							1					1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 8/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	46,13	44,47	1,66	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	01:00	43,43	41,42	2,01	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	02:00	41,79	39,28	2,51	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	03:00	40,93	38,67	2,26	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	04:00	41,17	39,87	1,30	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	05:00	42,09	40,71	1,38	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	06:00	45,14	42,72	2,42	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	07:00	50,89	48,34	2,55	0,00			1	1	1	1							1	1				1
	08:00	56,02	55,52	0,51	0,00		1	1	1	1	1	1						1	1				1
	09:00	59,91	59,84	0,07	0,00	1	1	1	1	1	1	1						1	1				1
	10:00	61,03	60,70	0,33	0,00	1	1	1	1	1	1	1						1	1				1
	11:00	61,60	60,96	0,65	0,30	1	1	1	1	1	1	1						1	1				1
	12:00	62,81	61,90	0,91	0,30	1	1	1	1	1	1	1						1	1				1
	13:00	62,33	61,57	0,76	0,30	1	1	1	1	1	1	1						1	1				1
	14:00	61,01	60,03	0,98	0,30	1	1	1	1	1	1	1						1	1				1
	15:00	60,81	58,41	2,40	0,30	1	1	1	1	1	1	1						1	1				1
	16:00	61,16	57,85	3,31	0,30	1	1	1	1	1	1	1						1	1				1
	17:00	62,04	59,60	2,44	0,30	1	1	1	1	1	1	1						1	1				1
	18:00	64,63	62,84	1,79	0,30	1	1	1	1	1	1	1						1	1				1
	19:00	65,71	63,93	1,78	0,00	1	1	1	1	1	1	1						1	1				1
	20:00	66,62	64,85	1,77	0,00	1	1	1	1	1	1	1						1	1				1
	21:00	62,53	61,05	1,48	0,00	1	1	1	1	1	1	1						1	1				1
	22:00	56,87	55,60	1,27	0,00		1	1	1	1	1	1						1	1				1
	23:00	50,03	49,16	0,87	0,00		1	1	1	1	1	1						1	1				1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 9/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	49,10	46,58	2,52	0,00		1		1	1	1							1					1
	01:00	46,15	43,96	2,18	0,00		1		1	1	1							1					1
	02:00	44,28	42,53	1,75	0,00		1		1	1	1							1					1
	03:00	43,09	41,71	1,37	0,00		1		1	1	1							1					1
	04:00	42,69	42,02	0,67	0,00		1		1	1	1							1					1
	05:00	43,36	42,86	0,50	0,00		1		1	1	1							1					1
	06:00	45,89	45,29	0,60	0,30		1		1	1	1							1					1
	07:00	50,54	49,83	0,71	0,30		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	54,73	53,54	1,19	0,30		1	1	1	1	1							1					1
	09:00	57,84	56,45	1,39	0,30		1	1	1	1	1							1					1
	10:00	59,41	58,62	0,78	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	11:00	59,88	58,76	1,12	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	12:00	59,62	57,59	2,03	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	13:00	59,12	56,95	2,17	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	14:00	58,56	55,06	3,49	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	15:00	58,02	53,92	4,10	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	16:00	58,48	53,48	5,01	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	17:00	60,41	54,77	5,63	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	18:00	63,94	59,08	4,86	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	19:00	66,32	61,56	4,76	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	20:00	67,55	62,63	4,92	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	21:00	65,36	60,92	4,44	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	22:00	59,68	56,20	3,48	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	23:00	53,84	50,09	3,76	0,30		1	1	1	1	1							1					1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 10/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	47,30	43,65	3,65	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	44,54	39,70	4,83	0,20		1	1	1	1								1					1
	02:00	42,62	36,72	5,89	0,20		1	1	1	1								1					1
	03:00	41,40	35,72	5,69	0,20		1	1	1	1								1					1
	04:00	41,04	35,44	5,60	0,20		1	1	1	1								1					1
	05:00	42,07	37,22	4,84	0,20		1	1	1	1								1					1
	06:00	44,84	40,97	3,87	0,20		1	1	1	1								1					1
	07:00	49,98	46,70	3,28	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	54,09	50,02	4,07	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	09:00	56,97	51,51	5,46	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	10:00	58,19	53,03	5,16	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	11:00	58,64	54,45	4,19	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	12:00	58,96	54,33	4,62	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	13:00	58,79	52,95	5,84	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	14:00	58,23	51,92	6,31	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	15:00	57,51	51,53	5,98	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	16:00	57,46	52,05	5,41	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	17:00	58,15	53,10	5,06	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	18:00	61,68	57,04	4,63	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	19:00	64,09	60,42	3,68	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	20:00	65,77	62,46	3,32	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	21:00	64,51	60,91	3,60	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	22:00	58,45	54,16	4,29	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	23:00	51,68	46,62	5,07	0,40		1	1	1	1	1							1					1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 11/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	48,07	42,63	5,45	0,20			1	1	1	1							1					1
	01:00	45,35	39,58	5,78	0,20			1	1	1	1							1					1
	02:00	43,34	37,60	5,74	0,20			1	1	1	1							1					1
	03:00	41,68	36,73	4,95	0,20			1	1	1	1							1					1
	04:00	41,26	37,40	3,85	0,20			1	1	1	1							1					1
	05:00	42,31	39,42	2,90	0,20			1	1	1	1							1					1
	06:00	44,71	42,40	2,31	0,20			1	1	1	1							1					1
	07:00	48,69	47,34	1,35	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	52,17	51,76	0,41	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	09:00	54,31	53,89	0,42	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	10:00	54,90	54,34	0,57	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	11:00	55,13	54,15	0,98	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	12:00	55,40	53,41	2,00	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	13:00	55,56	53,11	2,46	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	14:00	55,20	51,83	3,38	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	15:00	54,20	50,29	3,91	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	16:00	54,09	52,30	1,79	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	17:00	54,70	53,07	1,63	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	18:00	57,64	56,15	1,49	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	19:00	60,69	59,28	1,41	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	20:00	63,36	62,04	1,32	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	21:00	63,24	61,98	1,25	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	22:00	58,14	56,68	1,46	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	23:00	51,73	50,27	1,45	0,20		1	1	1	1	1							1					1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 12/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	46,20	44,74	1,46	0,20		1	1	1	1	1							1					
	01:00	43,34	41,85	1,49	0,20		1	1	1	1	1							1					
	02:00	41,13	40,26	0,86	0,20		1	1	1	1	1							1					
	03:00	39,66	39,07	0,59	0,20		1	1	1	1	1							1					
	04:00	39,55	39,02	0,54	0,20		1	1	1	1	1							1					
	05:00	40,99	40,52	0,47	0,20		1	1	1	1	1							1					
	06:00	44,23	43,79	0,44	0,20		1	1	1	1	1							1					
	07:00	49,65	49,02	0,63	0,20		1	1	1	1	1							1					
	08:00	54,00	53,48	0,52	0,20	1	1	1	1	1	1							1					
	09:00	56,95	56,49	0,47	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1		
	10:00	58,04	57,54	0,51	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1		
	11:00	58,14	57,29	0,85	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1		
	12:00	57,75	56,56	1,20	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1		
	13:00	57,04	55,59	1,45	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1		
	14:00	55,89	54,05	1,84	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1		
	15:00	54,70	52,43	2,26	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1		
	16:00	54,38	51,96	2,42	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1		
	17:00	55,23	52,94	2,29	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1		
	18:00	58,26	56,23	2,04	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1		
	19:00	61,46	59,38	2,08	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1					
	20:00	64,03	61,99	2,05	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1					
	21:00	63,58	61,58	2,00	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1					
	22:00	58,47	56,43	2,04	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1					
	23:00	51,93	49,80	2,12	0,20	1	1	1	1	1	1							1					

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης. Κατόπιν ενημέρωσης του ΑΣΠ Καλύμνου, οι μονάδες G2, G3 εντάσσονται τελευταίες λόγω τεχνικού ζητήματος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 13/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	48,70	48,01	0,69	0,00		1	1	1	1	1							1					
	01:00	45,66	45,14	0,52	0,00		1	1	1	1	1							1					
	02:00	43,49	42,82	0,67	0,00		1	1	1	1	1							1					
	03:00	42,11	41,42	0,69	0,00		1	1	1	1	1							1					
	04:00	41,78	41,13	0,65	0,00		1	1	1	1	1							1					
	05:00	42,42	42,11	0,32	0,00		1	1	1	1	1							1					
	06:00	45,73	45,55	0,18	0,00		1	1	1	1	1							1					
	07:00	50,91	50,88	0,03	0,00		1	1	1	1	1							1			1		
	08:00	55,51	55,49	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		
	09:00	58,33	58,29	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		
	10:00	59,65	59,61	0,04	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1		
	11:00	60,07	59,95	0,11	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1		
	12:00	59,75	59,36	0,39	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1		
	13:00	58,86	57,92	0,94	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1		
	14:00	57,71	56,07	1,64	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1		
	15:00	56,74	54,54	2,20	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1		
	16:00	57,26	55,54	1,72	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	17:00	59,58	57,99	1,59	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	18:00	63,52	61,35	2,17	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	19:00	65,95	63,56	2,39	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	20:00	66,88	64,41	2,47	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	21:00	65,06	62,44	2,62	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	22:00	59,51	57,01	2,50	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	23:00	53,78	51,89	1,89	0,00		1	1	1	1	1							1					1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης. Κατόπιν ενημέρωσης του ΑΣΠ Καλύμνου, οι μονάδες G2, G3 εντάσσονται τελευταίες λόγω τεχνικού ζητήματος.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 14/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	50,59	47,90	2,69	0,00		1		1	1	1							1					1
	01:00	48,98	45,79	3,19	0,00		1		1	1	1							1					1
	02:00	47,86	45,05	2,80	0,00		1		1	1	1							1					1
	03:00	47,02	44,76	2,26	0,00		1		1	1	1							1					1
	04:00	46,30	44,66	1,63	0,00		1		1	1	1							1					1
	05:00	46,48	45,64	0,84	0,20		1		1	1	1							1					1
	06:00	47,44	46,52	0,92	0,20		1		1	1	1							1					1
	07:00	52,07	50,77	1,30	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	56,61	55,09	1,52	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	09:00	59,31	57,38	1,93	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	10:00	60,54	58,35	2,19	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	11:00	60,76	58,34	2,42	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	12:00	60,62	57,07	3,55	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	13:00	60,04	55,82	4,21	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	14:00	59,14	54,52	4,62	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	15:00	59,65	55,00	4,66	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	16:00	59,92	55,64	4,28	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	17:00	63,03	59,29	3,74	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	18:00	67,95	64,11	3,84	0,30	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	19:00	70,38	66,60	3,78	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	20:00	71,17	67,66	3,51	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	21:00	69,32	65,36	3,96	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	22:00	62,03	58,23	3,80	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	23:00	56,22	53,18	3,04	0,20		1	1	1	1	1							1					1

Παρατηρήσεις

2 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω συντήρησης/βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 15/6/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη	00:00	50,25	46,10	4,16	0,00			1	1	1	1							1					1	
	01:00	47,14	44,03	3,11	0,00			1	1	1	1							1					1	
	02:00	44,93	42,80	2,13	0,00			1	1	1	1							1					1	
	03:00	43,44	42,02	1,42	0,00			1	1	1	1							1					1	
	04:00	42,96	41,60	1,37	0,00			1	1	1	1							1					1	
	05:00	43,87	42,64	1,24	0,20			1	1	1	1							1					1	
	06:00	46,66	45,61	1,05	0,20			1	1	1	1							1					1	
	07:00	52,82	52,13	0,69	0,20	1		1	1	1	1							1					1	
	08:00	57,26	56,27	0,99	0,20	1		1	1	1	1							1					1	
	09:00	59,96	58,70	1,27	0,20	1		1	1	1	1							1			1		1	
	10:00	61,24	60,24	1,00	0,20	1		1	1	1	1							1			1		1	
	11:00	61,77	60,78	0,99	0,20	1		1	1	1	1							1			1		1	
	12:00	61,64	60,26	1,38	0,30	1		1	1	1	1							1			1		1	
	13:00	61,33	59,66	1,68	0,30	1		1	1	1	1							1			1		1	
	14:00	60,72	59,01	1,71	0,30	1		1	1	1	1							1			1		1	
	15:00	60,26	59,10	1,16	0,30	1		1	1	1	1							1			1		1	
	16:00	60,55	59,71	0,84	0,30	1		1	1	1	1							1			1		1	
	17:00	62,15	61,02	1,13	0,30	1		1	1	1	1					1			1			1		1
	18:00	65,31	64,04	1,28	0,30	1		1	1	1	1					1			1			1		1
	19:00	67,59	66,40	1,19	0,20	1		1	1	1	1					1			1			1		1
	20:00	68,18	67,39	0,79	0,20	1		1	1	1	1					1			1			1		1
	21:00	66,03	65,91	0,12	0,20	1		1	1	1	1					1			1			1		1
	22:00	60,33	60,33	0,00	0,20	1		1	1	1	1								1			1		1
	23:00	53,65	53,65	0,00	0,20	1		1	1	1	1								1					1

Παρατηρήσεις

2 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω συντήρησης/βλάβης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 16/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	49,92	49,53	0,39	0,00			1	1	1	1							1					1
	01:00	46,96	45,84	1,12	0,00			1	1	1	1							1					1
	02:00	44,93	43,26	1,68	0,00			1	1	1	1							1					1
	03:00	43,70	41,32	2,38	0,00			1	1	1	1							1					1
	04:00	43,26	41,07	2,19	0,00			1	1	1	1							1					1
	05:00	44,08	42,00	2,08	0,00			1	1	1	1							1					1
	06:00	47,23	45,03	2,20	0,00			1	1	1	1							1					1
	07:00	53,94	51,98	1,95	0,00	1		1	1	1	1							1					1
	08:00	57,01	52,99	4,01	0,00	1		1	1	1	1							1					1
	09:00	60,57	53,47	7,10	0,00	1		1	1	1	1							1					1
	10:00	61,60	51,93	9,67	0,00	1		1	1	1	1							1					1
	11:00	62,07	50,85	11,22	0,00	1		1	1	1	1							1					1
	12:00	62,24	48,80	13,43	0,30	1		1	1	1	1							1					1
	13:00	62,13	47,50	14,63	0,30		1	1	1	1	1							1					1
	14:00	61,25	46,49	14,77	0,30		1	1	1	1	1							1					1
	15:00	60,58	46,12	14,46	0,30		1	1	1	1	1							1					1
	16:00	60,86	46,81	14,05	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	17:00	63,16	51,14	12,03	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	18:00	67,79	57,97	9,83	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	19:00	70,09	61,94	8,15	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	20:00	70,67	65,12	5,55	0,30	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	21:00	68,64	64,01	4,64	0,30	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	22:00	62,23	58,90	3,33	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	23:00	54,74	52,04	2,70	0,30		1	1	1	1	1							1					1

Παρατηρήσεις

2 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω συντήρησης/βλάβης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 17/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	50,80	47,34	3,46	0,00		1		1	1	1							1					1
	01:00	47,60	45,22	2,38	0,00		1		1	1	1							1					1
	02:00	45,60	43,94	1,66	0,00		1		1	1	1							1					1
	03:00	44,20	42,98	1,21	0,00		1		1	1	1							1					1
	04:00	43,93	43,21	0,71	0,00		1		1	1	1							1					1
	05:00	44,93	44,29	0,63	0,20		1		1	1	1							1					1
	06:00	47,51	46,95	0,56	0,20		1		1	1	1							1					1
	07:00	52,99	52,79	0,20	0,20		1	1	1	1	1	1						1					1
	08:00	57,74	57,60	0,14	0,20	1	1	1	1	1	1	1						1					1
	09:00	60,63	60,43	0,20	0,20	1	1	1	1	1	1	1						1					1
	10:00	62,19	61,44	0,75	0,20	1	1	1	1	1	1	1						1					1
	11:00	62,65	60,89	1,77	0,20	1	1	1	1	1	1	1						1					1
	12:00	62,23	59,53	2,70	0,20	1	1	1	1	1	1	1						1					1
	13:00	61,95	58,51	3,44	0,20	1	1	1	1	1	1	1						1					1
	14:00	61,26	57,29	3,97	0,20	1	1	1	1	1	1	1						1					1
	15:00	60,71	56,09	4,62	0,20	1	1	1	1	1	1	1						1					1
	16:00	61,08	56,44	4,64	0,40	1	1	1	1	1	1	1						1					1
	17:00	62,90	58,94	3,95	0,40	1	1	1	1	1	1	1						1					1
	18:00	66,40	63,10	3,30	0,40	1	1	1	1	1	1	1						1			1		1
	19:00	68,83	66,85	1,98	0,40	1	1	1	1	1	1	1						1			1		1
	20:00	69,68	68,65	1,03	0,20	1	1	1	1	1	1	1						1			1		1
	21:00	67,81	67,36	0,45	0,20	1	1	1	1	1	1	1						1			1		1
	22:00	61,88	61,74	0,14	0,00	1	1	1	1	1	1	1						1					1
	23:00	55,29	55,01	0,28	0,00		1	1	1	1	1	1						1					1

Παρατηρήσεις

3 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω συντήρησης/βλάβης.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 18/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	50,75	49,80	0,95	0,00			1	1	1	1							1					1
	01:00	47,92	46,47	1,45	0,00			1	1	1	1							1					1
	02:00	45,92	44,78	1,14	0,00			1	1	1	1							1					1
	03:00	44,50	43,69	0,81	0,00			1	1	1	1							1					1
	04:00	44,06	43,19	0,88	0,00			1	1	1	1							1					1
	05:00	44,89	43,78	1,11	0,00			1	1	1	1							1					1
	06:00	46,91	45,13	1,78	0,00			1	1	1	1							1					1
	07:00	50,54	49,43	1,10	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	54,16	53,38	0,79	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	09:00	56,70	55,78	0,92	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	10:00	57,92	56,62	1,30	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	11:00	58,40	57,07	1,34	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	12:00	58,64	56,69	1,95	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	13:00	58,54	55,85	2,69	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	14:00	57,94	54,08	3,86	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	15:00	56,96	52,77	4,19	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	16:00	56,77	51,45	5,32	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	17:00	58,13	52,55	5,58	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	18:00	61,39	55,78	5,61	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	19:00	64,60	59,22	5,37	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	20:00	66,84	61,47	5,37	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	21:00	66,23	60,42	5,81	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	22:00	61,08	55,27	5,80	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	23:00	54,61	49,28	5,32	0,40		1	1	1	1	1							1					1

Παρατηρήσεις

3 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω συντήρησης/βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Δευτέρα 19/6/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	49,86	44,78	5,07	0,40		1	1		1	1							1					1
	01:00	46,91	41,58	5,33	0,40		1	1		1	1							1					1
	02:00	44,74	39,37	5,36	0,40		1	1		1	1							1					1
	03:00	43,28	38,27	5,02	0,40		1	1		1	1							1					1
	04:00	43,03	37,98	5,05	0,40		1	1		1	1							1					1
	05:00	44,18	38,72	5,46	0,40		1	1		1	1							1					1
	06:00	47,24	41,63	5,62	0,40		1	1		1	1							1					1
	07:00	52,45	46,28	6,17	0,40		1	1		1	1							1					1
	08:00	57,08	50,92	6,16	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	09:00	60,13	53,51	6,61	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	10:00	61,56	54,59	6,97	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	11:00	61,95	54,17	7,78	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	12:00	61,92	53,44	8,47	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	13:00	61,48	52,54	8,94	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	14:00	60,43	51,00	9,43	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	15:00	59,30	49,01	10,29	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	16:00	59,03	48,53	10,50	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	17:00	60,23	49,53	10,70	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	18:00	66,61	55,78	10,82	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	19:00	68,99	58,05	10,94	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	20:00	69,76	58,83	10,93	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	21:00	67,95	56,78	11,18	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	22:00	60,80	49,46	11,34	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	23:00	55,10	43,60	11,50	0,40		1	1	1	1	1							1					1

Παρατηρήσεις

3 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω συντήρησης/βλάβης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 20/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	50,17	42,57	7,60	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	46,71	38,19	8,53	0,40		1	1	1		1							1					1
	02:00	44,79	34,93	9,86	0,40		1	1	1		1							1					1
	03:00	43,82	34,57	9,25	0,40		1	1	1		1							1					1
	04:00	43,76	35,40	8,35	0,40		1	1	1		1							1					1
	05:00	44,81	37,35	7,46	0,40		1	1	1		1							1					1
	06:00	47,38	40,14	7,24	0,40		1	1	1		1							1					1
	07:00	53,42	46,90	6,52	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	57,67	51,84	5,83	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	09:00	60,21	54,40	5,81	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	10:00	61,24	55,33	5,92	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	11:00	61,51	55,70	5,81	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	12:00	61,48	54,04	7,44	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	13:00	61,27	51,76	9,51	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	14:00	60,33	49,16	11,17	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	15:00	59,23	46,86	12,36	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	16:00	59,37	46,18	13,19	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	17:00	61,58	47,90	13,68	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	18:00	65,22	52,07	13,15	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	19:00	67,51	55,22	12,29	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	20:00	68,16	55,63	12,52	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	21:00	66,50	55,06	11,44	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	22:00	60,52	50,74	9,77	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	23:00	54,49	45,09	9,40	0,40			1	1	1	1							1					1

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 21/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	52,10	41,47	10,63	0,00				1	1	1							1					1
	01:00	48,58	37,59	10,99	0,00				1	1	1							1					1
	02:00	46,24	34,63	11,61	0,00				1	1	1							1					1
	03:00	44,75	32,68	12,06	0,00				1	1	1							1					1
	04:00	44,30	33,03	11,27	0,00				1	1	1							1					1
	05:00	45,08	34,81	10,27	0,40				1	1	1							1					1
	06:00	47,92	37,70	10,22	0,40				1	1	1							1					1
	07:00	53,58	43,67	9,91	0,40			1	1	1	1							1					1
	08:00	57,39	48,14	9,25	0,40			1	1	1	1							1					1
	09:00	59,45	49,57	9,87	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	10:00	60,27	49,90	10,37	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	11:00	60,61	50,11	10,50	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	12:00	60,93	49,65	11,28	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	13:00	61,29	50,04	11,25	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	14:00	61,20	49,43	11,77	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	15:00	60,75	47,36	13,39	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	16:00	61,19	46,91	14,28	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	17:00	63,24	48,80	14,44	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	18:00	66,95	52,42	14,53	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	19:00	69,41	55,07	14,34	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	20:00	69,99	55,94	14,05	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	21:00	68,17	54,60	13,57	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	22:00	62,49	49,69	12,80	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	23:00	56,14	43,96	12,18	0,40			1	1	1	1							1					1

Παρατηρήσεις

2 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 22/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	53,95	44,08	9,86	0,40			1	1	1	1							1					1
	01:00	50,40	40,83	9,56	0,40			1	1	1	1							1					1
	02:00	47,97	39,70	8,28	0,40			1	1	1	1							1					1
	03:00	46,54	38,88	7,66	0,40			1	1	1	1							1					1
	04:00	45,99	37,89	8,10	0,40			1	1	1	1							1					1
	05:00	46,60	37,93	8,67	0,40			1	1	1	1							1					1
	06:00	49,11	39,29	9,82	0,40			1	1	1	1							1					1
	07:00	54,99	44,01	10,99	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	59,02	48,15	10,88	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	09:00	61,30	49,96	11,34	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	10:00	62,23	50,33	11,90	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	11:00	62,54	49,49	13,05	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	12:00	62,55	49,06	13,49	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	13:00	62,94	49,01	13,93	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	14:00	63,34	48,43	14,90	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	15:00	63,71	48,77	14,94	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	16:00	64,50	49,90	14,60	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	17:00	66,76	51,94	14,83	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	18:00	70,27	55,95	14,32	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	19:00	72,75	59,47	13,28	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	20:00	73,40	60,59	12,81	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	21:00	71,45	59,41	12,03	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	22:00	65,32	53,54	11,78	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	23:00	58,34	47,13	11,22	0,40		1	1	1	1	1							1					1

Παρατηρήσεις

2 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 23/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	55,33	44,41	10,93	0,00			1	1	1	1							1					1
	01:00	52,08	42,64	9,44	0,00			1	1	1	1							1					1
	02:00	49,64	41,85	7,79	0,00			1	1	1	1							1					1
	03:00	48,13	41,23	6,90	0,00			1	1	1	1							1					1
	04:00	47,38	41,13	6,24	0,00			1	1	1	1							1					1
	05:00	47,97	41,96	6,00	0,00			1	1	1	1							1					1
	06:00	50,72	45,46	5,26	0,00			1	1	1	1							1					1
	07:00	56,88	51,96	4,92	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	61,31	56,67	4,64	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	09:00	64,01	60,07	3,94	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	10:00	65,14	62,70	2,44	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	11:00	65,61	63,64	1,96	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	12:00	66,00	63,54	2,46	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	13:00	66,53	63,60	2,93	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	14:00	67,01	62,73	4,28	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	15:00	67,46	60,87	6,59	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	16:00	68,18	60,95	7,23	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1
	17:00	70,19	62,18	8,01	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	18:00	73,82	64,92	8,90	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	19:00	75,75	68,58	7,17	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1					1
	20:00	76,21	70,00	6,21	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1					1
	21:00	74,12	68,97	5,15	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1					1
	22:00	67,17	62,03	5,14	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	23:00	59,95	53,51	6,43	0,00		1	1	1	1	1							1					1

Παρατηρήσεις

2 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Σάββατο 24/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,30	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Σάββατο	00:00	56,93	54,30	2,62	0,00		1	1	1	1	1							1					1	
	01:00	53,83	51,19	2,64	0,00		1	1	1	1	1							1					1	
	02:00	51,33	48,41	2,93	0,00		1	1		1	1							1					1	
	03:00	49,48	46,76	2,73	0,00		1	1		1	1							1					1	
	04:00	48,55	47,36	1,18	0,00		1	1		1	1							1					1	
	05:00	48,96	48,42	0,54	0,00		1	1		1	1							1					1	
	06:00	51,81	51,38	0,43	0,00		1	1	1	1	1							1					1	
	07:00	58,70	58,42	0,29	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1	
	08:00	63,38	63,25	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1	
	09:00	65,53	65,39	0,14	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1	
	10:00	66,32	66,22	0,10	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1	
	11:00	66,36	66,15	0,21	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1	
	12:00	66,62	66,31	0,31	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1	
	13:00	67,27	66,90	0,37	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1	
	14:00	67,61	66,99	0,62	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1	
	15:00	67,51	66,09	1,42	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1	
	16:00	68,02	66,22	1,80	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1	
	17:00	69,69	68,16	1,53	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1	
	18:00	72,77	71,47	1,30	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1	
	19:00	74,80	73,81	0,99	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1	
	20:00	75,24	74,29	0,95	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1	
	21:00	73,62	72,63	0,99	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1	
	22:00	67,71	65,58	2,13	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1	
23:00	60,85	58,33	2,52	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1		

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Κυριακή 25/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,30	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Κυριακή	00:00	55,51	53,36	2,15	0,00		1	1	1	1	1							1					1	
	01:00	52,67	51,39	1,28	0,00		1	1	1	1	1							1					1	
	02:00	50,38	49,84	0,53	0,00		1	1	1	1	1							1					1	
	03:00	48,70	48,35	0,35	0,00		1		1	1	1							1					1	
	04:00	47,85	47,68	0,17	0,00		1		1	1	1							1					1	
	05:00	48,39	48,01	0,37	0,00		1		1	1	1							1					1	
	06:00	50,42	49,71	0,71	0,00		1	1	1	1	1							1					1	
	07:00	54,22	53,50	0,72	0,00		1	1	1	1	1							1					1	
	08:00	57,29	56,57	0,72	0,00		1	1	1	1	1							1					1	
	09:00	59,20	58,61	0,59	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1	
	10:00	60,25	59,69	0,56	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1	
	11:00	60,82	60,30	0,51	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1	
	12:00	61,53	60,78	0,75	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1	
	13:00	62,11	60,59	1,52	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1	
	14:00	62,20	60,70	1,50	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1	
	15:00	61,73	60,27	1,45	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1	
	16:00	62,72	61,32	1,40	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1	
	17:00	64,08	62,72	1,36	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1	
	18:00	66,75	65,60	1,15	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1					1	
	19:00	69,42	68,40	1,02	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1					1	
	20:00	71,18	70,39	0,79	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1					1	
	21:00	70,68	70,22	0,46	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1					1	
	22:00	65,98	65,59	0,39	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1					1	
23:00	59,57	59,25	0,32	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1		

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 26/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	54,59	54,30	0,29	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	51,10	50,86	0,23	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	02:00	48,77	48,65	0,12	0,00		1		1	1	1							1					1
	03:00	47,54	47,43	0,11	0,00		1		1	1	1							1					1
	04:00	46,96	46,77	0,19	0,00		1		1	1	1							1					1
	05:00	47,62	47,40	0,23	0,00		1		1	1	1							1					1
	06:00	48,99	48,78	0,21	0,00		1		1	1	1							1					1
	07:00	56,84	56,61	0,24	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	62,38	62,16	0,22	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	09:00	65,98	65,88	0,10	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	10:00	66,47	66,39	0,09	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	11:00	65,86	65,67	0,19	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	12:00	67,11	66,77	0,34	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	13:00	68,44	67,95	0,50	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	14:00	66,65	65,74	0,90	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	15:00	65,84	64,61	1,23	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	16:00	67,56	66,20	1,36	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	17:00	69,87	68,52	1,35	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	18:00	75,52	74,28	1,24	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	19:00	76,90	75,67	1,23	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	20:00	77,09	76,02	1,07	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	21:00	75,32	74,43	0,89	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	22:00	68,51	67,78	0,73	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
23:00	62,31	61,71	0,60	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1	

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Τρίτη 27/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,30	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Τρίτη	00:00	57,45	47,21	10,24	0,20	1	1		1	1	1							1					1	
	01:00	53,86	44,67	9,19	0,20		1		1	1	1							1					1	
	02:00	51,32	44,09	7,23	0,20		1		1	1	1							1					1	
	03:00	49,64	43,32	6,31	0,20		1		1	1	1							1					1	
	04:00	48,87	42,48	6,39	0,20		1		1	1	1							1					1	
	05:00	48,98	42,37	6,60	0,20		1		1	1	1							1					1	
	06:00	51,18	44,53	6,66	0,20		1		1	1	1							1					1	
	07:00	57,90	51,66	6,24	0,20	1	1		1	1	1							1					1	
	08:00	63,50	57,31	6,18	0,20	1	1		1	1	1				1			1					1	
	09:00	67,87	62,76	5,11	0,20	1	1		1	1	1				1			1					1	
	10:00	68,34	64,56	3,78	0,20	1	1		1	1	1				1			1					1	
	11:00	68,56	63,86	4,70	0,20	1	1		1	1	1				1			1					1	
	12:00	69,51	62,80	6,71	0,40	1	1		1	1	1				1			1					1	
	13:00	71,45	63,56	7,90	0,40	1	1		1	1	1				1			1					1	
	14:00	70,44	61,68	8,76	0,40	1	1		1	1	1				1			1					1	
	15:00	68,54	59,02	9,52	0,40	1	1		1	1	1				1			1					1	
	16:00	69,64	59,62	10,02	0,40	1	1		1	1	1				1			1					1	
	17:00	73,00	62,83	10,18	0,40	1	1		1	1	1				1			1					1	
	18:00	78,14	67,97	10,17	0,40	1	1		1	1	1				1			1					1	
	19:00	79,07	70,69	8,38	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1	
	20:00	77,97	69,54	8,43	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1	
	21:00	75,84	67,35	8,49	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1	
	22:00	69,48	61,91	7,57	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1	
23:00	64,11	58,42	5,69	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1		

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Τετάρτη 28/6/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,30		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6		
Τετάρτη	00:00	59,45	54,09	5,36	0,20	1	1	1		1	1							1					1		
	01:00	55,77	51,67	4,10	0,20	1	1	1		1	1							1					1		
	02:00	52,58	48,60	3,99	0,20	1	1	1		1	1							1					1		
	03:00	50,07	46,24	3,83	0,20	1	1	1		1	1							1					1		
	04:00	49,10	45,44	3,65	0,20	1	1	1		1	1							1					1		
	05:00	49,30	45,83	3,47	0,20	1	1	1		1	1							1					1		
	06:00	52,40	48,76	3,64	0,20	1	1	1		1	1							1					1		
	07:00	58,58	54,49	4,09	0,20	1	1	1		1	1				1			1					1		
	08:00	62,81	58,42	4,39	0,20	1	1	1		1	1				1			1					1		
	09:00	65,43	61,49	3,94	0,20	1	1	1		1	1				1			1					1		
	10:00	66,78	62,80	3,98	0,20	1	1	1		1	1				1			1					1		
	11:00	67,42	63,46	3,96	0,20	1	1	1		1	1				1			1					1		
	12:00	67,67	63,39	4,28	0,20	1	1	1		1	1				1			1					1		
	13:00	67,26	62,40	4,86	0,20	1	1	1		1	1				1			1					1		
	14:00	66,54	62,55	3,99	0,20	1	1	1		1	1				1			1					1		
	15:00	65,90	62,27	3,63	0,20	1	1	1		1	1				1			1					1		
	16:00	66,81	64,26	2,55	0,20	1	1	1		1	1				1			1					1		
	17:00	68,17	65,85	2,33	0,20	1	1	1		1	1				1			1					1		
	18:00	71,02	69,05	1,97	0,20	1	1	1		1	1				1			1					1		
	19:00	72,75	71,07	1,68	0,20	1	1	1		1	1				1			1					1		
	20:00	72,62	71,30	1,32	0,20	1	1	1		1	1				1			1					1		
	21:00	70,44	69,58	0,86	0,20	1	1	1		1	1				1			1					1		
	22:00	65,46	64,74	0,72	0,20	1	1	1		1	1				1			1					1		
23:00	59,32	58,71	0,61	0,20	1	1	1		1	1				1			1					1			

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 8/7/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	70,28	57,89	12,39	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	66,13	54,23	11,90	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	02:00	62,86	50,94	11,91	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	03:00	60,32	48,83	11,49	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	58,63	48,26	10,37	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	58,50	48,46	10,04	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	58,98	48,52	10,47	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	65,60	56,88	8,72	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	08:00	70,06	63,40	6,66	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	09:00	73,47	66,90	6,57	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	10:00	75,33	67,93	7,40	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	11:00	76,23	66,33	9,90	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	12:00	76,73	64,27	12,46	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	13:00	77,66	63,35	14,30	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	14:00	77,67	62,73	14,95	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	15:00	77,54	62,34	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	16:00	78,26	63,06	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	17:00	80,62	65,42	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	18:00	84,81	69,61	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	19:00	86,14	70,94	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	20:00	86,00	70,83	15,17	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	21:00	85,03	70,26	14,77	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	22:00	80,52	66,00	14,52	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	23:00	76,38	62,58	13,80	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 9/7/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	69,63	55,50	14,13	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	66,09	51,76	14,33	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	02:00	62,98	48,96	14,03	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	03:00	60,49	45,82	14,66	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	58,82	43,88	14,93	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	58,46	43,55	14,90	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	59,36	44,91	14,45	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	63,81	50,18	13,63	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	66,99	53,43	13,55	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	09:00	69,44	55,20	14,23	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	10:00	70,83	56,00	14,83	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	11:00	71,55	56,86	14,69	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	12:00	72,20	57,93	14,28	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	13:00	72,95	58,16	14,79	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	14:00	73,26	58,20	15,06	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	15:00	73,22	58,19	15,03	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	16:00	74,77	59,57	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	17:00	76,94	61,74	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	18:00	80,91	65,71	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	19:00	82,99	67,79	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	20:00	84,00	68,80	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	21:00	84,15	68,95	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	22:00	80,40	65,20	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	23:00	76,71	61,51	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 10/7/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	65,03	49,83	15,20	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	60,54	45,34	15,20	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	02:00	57,84	42,64	15,20	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	03:00	55,67	40,49	15,18	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	54,77	39,66	15,11	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	55,26	40,24	15,02	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	57,40	42,51	14,89	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	64,12	49,36	14,75	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	71,17	56,51	14,66	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	09:00	76,47	61,83	14,65	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	10:00	77,87	63,27	14,60	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	11:00	78,31	63,87	14,44	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	12:00	80,56	66,30	14,26	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	13:00	81,92	67,79	14,13	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	14:00	80,87	66,69	14,18	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	15:00	77,55	63,32	14,23	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	16:00	78,56	64,31	14,25	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	17:00	82,46	68,49	13,96	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	18:00	87,48	73,71	13,77	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	19:00	88,15	74,51	13,64	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	20:00	87,76	74,18	13,58	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	21:00	85,51	71,77	13,75	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	22:00	78,69	64,79	13,90	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	23:00	72,44	58,59	13,85	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 11/7/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	65,52	54,03	11,49	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	60,98	50,06	10,93	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	02:00	57,75	47,67	10,08	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	03:00	55,55	46,01	9,54	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	54,41	44,95	9,47	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	54,86	45,05	9,81	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	53,81	44,19	9,62	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	59,93	51,46	8,48	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	68,84	62,13	6,71	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	09:00	74,32	68,13	6,19	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	10:00	76,06	69,68	6,39	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	11:00	76,03	68,95	7,07	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	12:00	78,01	70,45	7,55	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	13:00	80,39	71,98	8,41	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	14:00	80,11	69,68	10,43	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	15:00	77,86	64,89	12,97	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	16:00	78,60	64,25	14,34	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	17:00	82,19	67,51	14,69	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	18:00	87,27	72,97	14,30	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	19:00	86,96	73,27	13,69	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	20:00	84,98	72,49	12,49	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	21:00	82,68	71,76	10,91	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	22:00	77,24	66,67	10,57	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	23:00	72,80	62,62	10,19	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 12/7/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	23	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,30
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	64,82	54,17	10,65	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	60,55	50,38	10,16	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	02:00	56,96	48,11	8,85	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	03:00	54,56	46,82	7,73	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	53,36	46,70	6,67	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	53,96	47,77	6,18	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	56,34	50,59	5,75	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	63,09	58,08	5,01	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	08:00	68,45	64,44	4,01	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	09:00	71,80	68,80	3,00	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	10:00	73,15	70,03	3,12	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	11:00	73,98	69,69	4,29	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	12:00	75,06	69,10	5,96	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	13:00	76,18	68,44	7,74	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	14:00	76,60	67,92	8,69	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	15:00	76,24	65,46	10,78	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	16:00	76,93	63,56	13,37	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	17:00	79,16	64,70	14,46	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	18:00	83,84	69,40	14,45	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	19:00	85,06	71,38	13,68	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	20:00	84,20	72,42	11,79	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	21:00	82,27	71,68	10,59	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	22:00	76,84	68,19	8,65	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	23:00	71,78	62,29	9,49	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Πέμπτη 13/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	68,04	58,64	9,39	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	01:00	63,58	55,21	8,37	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	02:00	59,74	51,19	8,55	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	03:00	56,91	48,14	8,76	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	55,52	46,62	8,90	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	55,66	47,41	8,25	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	57,84	50,48	7,37	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	65,41	59,64	5,77	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	08:00	71,38	66,25	5,13	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	09:00	75,15	69,85	5,30	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	10:00	76,87	71,23	5,65	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	11:00	77,86	71,83	6,02	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	12:00	78,68	71,30	7,38	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	13:00	79,58	70,86	8,73	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	14:00	80,30	70,31	9,99	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	15:00	80,02	69,02	11,00	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	16:00	83,77	73,55	10,22	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	17:00	85,16	73,74	11,42	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	18:00	87,81	75,99	11,82	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	19:00	88,09	75,98	12,11	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	20:00	86,66	74,75	11,91	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	21:00	84,18	72,38	11,80	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	22:00	79,02	67,22	11,80	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
23:00	74,06	62,48	11,59	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 14/7/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	76,67	65,54	11,13	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	01:00	72,47	61,77	10,70	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	02:00	68,64	58,32	10,33	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	03:00	65,63	56,03	9,60	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	04:00	63,50	54,69	8,81	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	05:00	63,08	55,09	7,99	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	06:00	64,36	56,63	7,72	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	07:00	70,41	62,62	7,79	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	08:00	76,52	67,79	8,72	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	09:00	80,97	71,22	9,74	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	10:00	83,31	72,32	11,00	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	11:00	84,87	72,87	12,00	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	12:00	86,15	73,85	12,30	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	13:00	87,76	75,64	12,13	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	14:00	88,38	77,92	10,45	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	15:00	87,79	77,09	10,70	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	16:00	88,09	75,53	12,56	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	17:00	89,88	78,11	11,77	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	18:00	93,36	81,90	11,46	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	19:00	94,07	82,51	11,56	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	20:00	92,87	81,62	11,25	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	21:00	91,41	82,04	9,37	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	22:00	86,77	76,68	10,09	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	23:00	82,56	72,60	9,96	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 15/7/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	80,07	70,59	9,48	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	01:00	76,67	68,23	8,44	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	02:00	73,71	65,08	8,62	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	03:00	70,52	62,45	8,07	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	04:00	68,55	61,00	7,54	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	05:00	66,75	58,83	7,92	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	06:00	67,24	59,81	7,43	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	07:00	76,83	70,05	6,78	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	08:00	80,85	73,98	6,86	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	09:00	85,16	78,10	7,06	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	10:00	88,45	82,46	5,99	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	11:00	90,32	84,85	5,48	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	12:00	91,84	85,32	6,52	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	13:00	94,26	87,22	7,04	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	14:00	96,90	88,16	8,74	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	15:00	98,85	88,96	9,90	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	16:00	99,70	89,24	10,46	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	17:00	100,37	88,68	11,70	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	18:00	101,99	89,64	12,35	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	19:00	101,70	87,78	13,92	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	20:00	100,68	87,10	13,58	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	21:00	98,79	87,30	11,49	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	22:00	94,39	83,36	11,03	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	23:00	88,79	78,27	10,53	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Κυριακή 16/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	84,09	74,05	10,04	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	01:00	81,45	72,87	8,58	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	02:00	77,15	68,98	8,17	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	03:00	73,49	66,08	7,41	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	04:00	70,37	62,81	7,56	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	05:00	68,15	59,67	8,47	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	06:00	68,04	58,77	9,27	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	07:00	71,95	62,82	9,14	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	08:00	78,03	70,05	7,98	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	09:00	79,79	72,28	7,51	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	10:00	81,15	70,98	10,17	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	11:00	82,21	69,04	13,17	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	12:00	83,39	70,67	12,72	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	13:00	84,53	71,38	13,15	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	14:00	85,53	71,51	14,02	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	15:00	87,05	72,94	14,10	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	16:00	93,60	80,03	13,56	0,30	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1	1
	17:00	94,32	80,73	13,60	0,30	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1	1
	18:00	95,62	82,15	13,47	0,30	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1	1
	19:00	96,02	82,62	13,40	0,30	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1	1
	20:00	95,44	82,20	13,24	0,30	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1	1
	21:00	93,30	80,04	13,26	0,30	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1	1
	22:00	89,33	76,07	13,26	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	23:00	84,58	71,39	13,18	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1					1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 17/7/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	82,26	69,33	12,93	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	01:00	78,98	66,40	12,58	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	02:00	75,84	63,54	12,30	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	03:00	72,96	61,02	11,94	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	04:00	70,48	58,73	11,76	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	05:00	68,64	56,97	11,68	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	06:00	68,20	56,85	11,35	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	07:00	71,56	60,24	11,33	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	08:00	75,50	64,65	10,85	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	09:00	78,99	68,57	10,42	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	10:00	84,38	74,22	10,16	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	11:00	86,35	76,43	9,92	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1		1
	12:00	88,57	78,99	9,59	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1		1
	13:00	91,29	82,04	9,25	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1		1
	14:00	90,73	81,31	9,41	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1		1
	15:00	89,32	79,92	9,40	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1		1
	16:00	89,32	79,63	9,69	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1		1
	17:00	93,49	84,02	9,47	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	18:00	99,86	90,60	9,26	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	19:00	99,91	90,60	9,31	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	20:00	97,98	88,90	9,08	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	21:00	95,97	87,08	8,89	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	22:00	91,22	82,53	8,69	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	23:00	86,28	77,70	8,58	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 18/7/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	82,96	71,38	11,58	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1				1	1
	01:00	79,04	67,71	11,33	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1				1	1
	02:00	75,57	64,86	10,71	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1				1	1
	03:00	72,55	63,59	8,96	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1				1	1
	04:00	70,08	63,06	7,02	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1				1	1
	05:00	68,80	60,91	7,89	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1				1	1
	06:00	69,28	61,88	7,40	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1				1	1
	07:00	75,23	69,09	6,14	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1
	08:00	79,36	73,86	5,51	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	09:00	82,65	76,56	6,09	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	10:00	85,22	77,72	7,50	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	11:00	87,52	77,36	10,16	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	12:00	89,23	76,09	13,14	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	13:00	90,41	77,76	12,65	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	14:00	91,60	79,23	12,37	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	15:00	92,40	79,34	13,06	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	16:00	93,86	79,93	13,93	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	17:00	95,84	81,55	14,29	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	18:00	98,07	83,79	14,28	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	19:00	99,28	84,58	14,70	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	20:00	98,26	84,16	14,10	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	21:00	96,05	83,61	12,43	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	22:00	91,19	79,44	11,76	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1		1
	23:00	85,00	73,45	11,55	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1		1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τετάρτη 19/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	79,97	68,81	11,17	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1			1		1
	01:00	75,44	65,17	10,27	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	02:00	71,85	62,25	9,60	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	03:00	69,14	59,74	9,41	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	04:00	66,81	58,09	8,71	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	05:00	65,46	56,66	8,80	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	06:00	65,80	56,29	9,51	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	07:00	71,31	61,31	10,01	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	08:00	76,12	66,00	10,12	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	09:00	80,14	70,10	10,04	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	10:00	83,36	73,47	9,88	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	11:00	85,93	75,33	10,60	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	12:00	88,16	75,82	12,34	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	13:00	89,89	75,42	14,48	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	14:00	91,42	76,40	15,01	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	15:00	92,50	77,79	14,71	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	16:00	93,45	78,94	14,52	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1		1
	17:00	96,09	81,74	14,36	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1		1
	18:00	99,63	86,07	13,56	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	19:00	100,76	87,31	13,44	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	20:00	99,08	86,55	12,52	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	21:00	97,19	84,59	12,60	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	22:00	92,64	81,15	11,49	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1	1
23:00	86,80	77,48	9,32	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1	1	

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Πέμπτη 20/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	79,87	70,55	9,32	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1				1	1
	01:00	74,10	66,00	8,11	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1				1	1
	02:00	70,51	65,75	4,76	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1				1	1
	03:00	67,89	64,24	3,65	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1				1	1
	04:00	65,25	61,89	3,36	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	05:00	64,53	60,85	3,68	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	06:00	66,12	61,42	4,70	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	07:00	72,51	68,08	4,43	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	08:00	79,01	72,55	6,46	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	09:00	83,29	78,01	5,27	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	10:00	85,72	80,73	4,99	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	11:00	87,46	81,50	5,96	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	12:00	89,27	83,07	6,20	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	13:00	90,74	84,75	5,99	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	14:00	91,44	84,49	6,95	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	15:00	91,73	83,04	8,69	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	16:00	92,72	82,69	10,03	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	17:00	95,26	84,26	11,00	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	18:00	98,68	87,85	10,83	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	19:00	99,82	89,94	9,88	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	20:00	97,65	89,59	8,06	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	21:00	95,88	87,16	8,72	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	22:00	92,35	85,35	7,00	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	23:00	87,69	77,72	9,97	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 21/7/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	82,11	77,78	4,33	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1
	01:00	78,04	73,04	5,00	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1
	02:00	75,02	69,88	5,15	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1
	03:00	72,81	67,65	5,16	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	04:00	70,71	64,91	5,79	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	05:00	69,62	63,20	6,42	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	06:00	70,51	63,91	6,60	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	07:00	78,36	72,32	6,04	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1
	08:00	83,96	78,65	5,31	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	09:00	88,29	83,26	5,03	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	10:00	90,49	85,55	4,94	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	11:00	92,07	87,01	5,06	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	12:00	93,99	88,87	5,12	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	13:00	95,28	89,65	5,62	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	14:00	95,75	87,66	8,09	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	15:00	95,82	85,94	9,88	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	16:00	96,56	85,43	11,13	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	17:00	97,76	85,13	12,63	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	18:00	100,25	88,22	12,03	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1			1	1	1
	19:00	101,00	89,78	11,23	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1			1	1	1
	20:00	98,51	88,97	9,54	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1			1	1	1
	21:00	96,76	88,25	8,51	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1			1	1	1
	22:00	93,22	87,23	5,99	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
23:00	88,48	86,11	2,37	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Σάββατο 22/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	79,72	72,81	6,91	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1
	01:00	77,60	69,88	7,72	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1
	02:00	75,59	68,45	7,14	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1
	03:00	73,93	66,44	7,49	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	04:00	72,70	65,44	7,25	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	05:00	72,36	65,19	7,17	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	06:00	74,36	66,47	7,89	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	07:00	82,45	74,51	7,95	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1
	08:00	88,27	80,73	7,53	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	09:00	93,08	85,73	7,36	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	10:00	95,37	87,00	8,37	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	11:00	95,75	86,78	8,97	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	12:00	96,66	86,60	10,06	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	13:00	97,66	86,23	11,42	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	14:00	97,68	85,24	12,44	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	15:00	98,06	83,51	14,56	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	16:00	98,53	83,33	15,20	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	17:00	98,95	83,75	15,20	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	18:00	100,07	84,87	15,20	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	19:00	100,19	84,99	15,20	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	20:00	98,68	85,45	13,22	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	21:00	96,72	85,15	11,57	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	22:00	93,89	83,18	10,71	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	23:00	90,73	80,31	10,43	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 23/7/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	84,86	74,50	10,36	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1
	01:00	80,27	71,19	9,08	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1
	02:00	78,90	69,88	9,02	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1
	03:00	77,75	70,68	7,06	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1
	04:00	75,85	69,15	6,70	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1
	05:00	75,00	67,79	7,21	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1
	06:00	74,09	67,08	7,00	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1
	07:00	77,65	69,96	7,69	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1
	08:00	81,55	73,76	7,79	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	09:00	83,73	76,02	7,71	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	10:00	85,03	77,24	7,79	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	11:00	86,35	78,71	7,63	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	12:00	87,15	79,35	7,80	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	13:00	87,00	78,10	8,90	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	14:00	87,16	77,76	9,40	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	15:00	87,35	77,94	9,41	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	16:00	92,74	84,47	8,27	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	17:00	93,54	85,01	8,52	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	18:00	94,34	85,56	8,78	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	19:00	94,27	85,07	9,20	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	20:00	94,41	84,77	9,63	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	21:00	93,85	83,57	10,28	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	22:00	90,15	79,65	10,51	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	23:00	86,63	76,42	10,21	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Δευτέρα 24/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	83,16	73,41	9,75	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1
	01:00	80,78	71,87	8,91	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1
	02:00	78,57	68,63	9,93	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1
	03:00	76,80	66,15	10,65	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	04:00	75,72	64,86	10,86	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	05:00	75,66	64,50	11,16	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	06:00	77,26	65,56	11,70	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	07:00	82,14	69,96	12,18	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1
	08:00	86,82	75,44	11,39	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	09:00	90,56	80,72	9,84	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	10:00	93,39	84,19	9,20	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	11:00	95,44	85,59	9,85	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	12:00	96,65	85,99	10,66	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	13:00	97,30	85,63	11,68	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	14:00	97,39	84,32	13,07	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	15:00	97,39	83,41	13,97	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	16:00	97,26	82,62	14,64	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	17:00	98,56	83,44	15,11	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	18:00	101,59	86,39	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	19:00	101,21	86,01	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	20:00	99,21	84,01	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	21:00	97,16	81,96	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	22:00	94,66	79,46	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	23:00	90,25	75,07	15,19	0,40	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τρίτη 25/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	80,60	67,29	13,32	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	01:00	77,16	64,18	12,98	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	02:00	74,04	61,54	12,50	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	03:00	71,91	59,89	12,03	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	04:00	70,73	59,30	11,43	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	05:00	71,07	60,04	11,03	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	06:00	74,06	63,09	10,97	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	07:00	81,81	70,17	11,63	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	08:00	87,14	75,95	11,19	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	09:00	91,92	80,71	11,21	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	10:00	94,26	82,94	11,32	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	11:00	93,81	81,85	11,97	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	12:00	95,99	83,09	12,90	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	13:00	99,13	85,42	13,71	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	14:00	99,00	84,70	14,30	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	15:00	97,25	82,46	14,79	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	16:00	96,92	81,72	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	17:00	99,33	84,13	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	18:00	103,96	88,93	15,03	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	19:00	103,93	89,70	14,23	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	20:00	101,68	88,52	13,16	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	21:00	99,90	88,07	11,83	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	22:00	95,25	84,47	10,77	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
23:00	92,20	82,40	9,80	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τετάρτη 26/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	82,01	73,99	8,02	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	01:00	78,90	71,46	7,44	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	02:00	76,20	68,40	7,80	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	03:00	74,19	66,69	7,49	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	04:00	72,80	65,42	7,38	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	05:00	72,70	65,56	7,14	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	06:00	75,31	68,20	7,11	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	07:00	84,23	77,43	6,80	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1	1		1	1	1
	08:00	88,56	81,61	6,95	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	09:00	91,95	84,90	7,05	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	10:00	94,27	87,73	6,54	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	11:00	95,81	89,45	6,36	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	12:00	96,71	89,11	7,60	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	13:00	97,37	88,58	8,79	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	14:00	97,27	88,79	8,48	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	15:00	97,33	90,31	7,03	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	16:00	98,11	91,27	6,84	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	17:00	99,09	92,85	6,24	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	1
	18:00	102,88	97,15	5,72	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	1
	19:00	102,60	97,09	5,51	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	1
	20:00	98,68	93,12	5,56	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	1
	21:00	95,29	90,18	5,11	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	1	1
	22:00	92,83	88,00	4,83	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	1	1
	23:00	89,34	85,18	4,16	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Πέμπτη 27/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	83,56	83,44	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	01:00	78,96	78,91	0,05	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	02:00	75,54	75,49	0,05	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	03:00	72,37	72,32	0,05	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	04:00	71,32	71,27	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	05:00	70,81	70,72	0,09	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	06:00	70,80	70,73	0,07	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	07:00	77,02	76,98	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	08:00	82,20	82,18	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	09:00	86,68	85,71	0,97	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	10:00	87,81	85,51	2,30	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	11:00	87,17	82,93	4,24	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	12:00	88,73	81,52	7,21	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	13:00	91,95	80,16	11,79	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	14:00	92,37	79,59	12,78	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	15:00	91,82	78,69	13,12	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	16:00	93,62	80,98	12,63	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	17:00	97,25	84,72	12,52	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	18:00	102,12	88,77	13,34	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	19:00	101,67	87,51	14,16	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	20:00	99,89	86,63	13,25	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	1	1
	21:00	97,64	85,11	12,53	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	22:00	92,72	80,32	12,40	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	23:00	89,57	77,19	12,38	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 28/7/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	82,04	68,65	13,39	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	01:00	77,01	63,61	13,40	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	02:00	73,44	59,20	14,24	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	03:00	71,01	56,81	14,20	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	04:00	68,93	55,98	12,95	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	05:00	68,71	56,74	11,98	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	06:00	69,11	59,14	9,97	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	07:00	74,45	65,21	9,24	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	08:00	77,67	69,23	8,45	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	09:00	85,67	77,19	8,48	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	10:00	91,37	81,24	10,13	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	11:00	91,37	79,69	11,67	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	12:00	92,95	80,97	11,98	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	13:00	96,40	83,80	12,60	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	14:00	92,07	78,05	14,02	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	15:00	92,60	77,61	14,99	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	16:00	96,82	81,62	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	17:00	100,31	85,11	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	1	1
	18:00	103,98	89,07	14,90	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	1	1
	19:00	103,96	89,32	14,64	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	1	1
	20:00	101,74	86,80	14,95	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	1	1
	21:00	99,48	84,88	14,60	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	1	1
	22:00	94,49	80,21	14,29	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	23:00	88,65	74,67	13,99	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Σάββατο 29/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	90,21	78,12	12,09	0,40	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	1	1
	01:00	84,62	73,82	10,80	0,40	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	1	1
	02:00	80,36	69,77	10,59	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	03:00	77,55	66,52	11,03	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	04:00	75,87	64,33	11,54	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	05:00	75,28	64,45	10,83	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	06:00	74,73	64,70	10,03	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	07:00	78,84	69,70	9,14	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	08:00	82,45	74,18	8,27	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	09:00	87,99	79,89	8,10	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	10:00	92,87	84,54	8,33	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	11:00	92,97	83,43	9,54	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	12:00	94,56	83,46	11,10	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	13:00	96,15	83,76	12,40	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	14:00	95,72	81,78	13,94	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	15:00	93,15	78,15	15,00	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	16:00	93,79	78,59	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	17:00	97,32	82,12	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	18:00	101,65	86,45	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	19:00	97,70	82,50	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	20:00	94,55	79,45	15,09	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	21:00	94,39	79,21	15,18	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	22:00	91,04	75,89	15,15	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	23:00	87,15	73,68	13,48	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Κυριακή 30/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	81,91	69,88	12,02	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	01:00	77,40	66,63	10,76	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	02:00	74,04	63,96	10,08	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	03:00	71,65	64,42	7,22	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	04:00	69,91	64,61	5,30	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	05:00	69,41	64,07	5,34	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	06:00	69,40	61,69	7,71	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	07:00	75,50	67,13	8,36	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	08:00	80,58	72,74	7,84	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	09:00	84,96	77,62	7,34	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	10:00	86,07	79,16	6,91	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	11:00	85,45	78,12	7,33	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	12:00	86,97	78,64	8,33	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	13:00	90,13	80,55	9,58	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	14:00	90,54	79,45	11,09	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	15:00	90,00	78,36	11,63	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	16:00	91,76	80,87	10,89	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	17:00	95,32	84,97	10,35	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	1	1
	18:00	100,10	90,70	9,40	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	1	1
	19:00	99,66	90,69	8,97	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	1	1
	20:00	97,91	89,37	8,54	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	1	1
	21:00	95,71	87,29	8,42	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	1	1
	22:00	90,88	82,62	8,26	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
23:00	87,79	80,01	7,78	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Δευτέρα 31/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	84,11	76,80	7,30	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	01:00	79,27	72,51	6,75	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	02:00	75,76	69,12	6,64	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	03:00	73,16	66,58	6,58	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	04:00	70,82	64,42	6,39	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	05:00	70,59	63,89	6,70	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	06:00	71,64	64,58	7,06	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	07:00	78,52	71,32	7,20	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	1	1
	08:00	85,49	79,12	6,37	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	09:00	92,34	86,91	5,43	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	1	1
	10:00	94,70	89,75	4,95	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	1	1
	11:00	94,42	89,87	4,55	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	1	1
	12:00	96,62	92,63	3,99	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	1
	13:00	99,33	95,98	3,35	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	1
	14:00	97,23	93,68	3,54	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	1
	15:00	92,68	89,20	3,48	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	1	1
	16:00	92,26	89,23	3,03	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	1	1
	17:00	94,86	92,39	2,46	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	1
	18:00	99,15	97,12	2,03	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	1
	19:00	98,74	96,92	1,82	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	1
	20:00	96,23	94,78	1,45	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	1
	21:00	92,85	91,66	1,18	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	1
	22:00	87,38	86,44	0,94	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	1	1
	23:00	83,21	82,67	0,54	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τρίτη 1/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	70,65	66,84	3,81	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	01:00	66,54	62,86	3,69	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	02:00	63,23	60,36	2,87	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	03:00	60,42	57,75	2,66	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	04:00	58,82	56,55	2,27	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	05:00	59,24	57,03	2,21	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	06:00	61,00	58,51	2,49	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1				1
	07:00	67,97	65,48	2,49	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1		1
	08:00	74,81	71,85	2,96	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1		1
	09:00	79,18	76,62	2,55	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1		1
	10:00	80,65	77,72	2,93	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1		1
	11:00	80,94	77,25	3,69	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1		1
	12:00	81,14	77,94	3,21	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1		1
	13:00	81,84	78,36	3,47	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1		1
	14:00	81,82	77,49	4,33	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1		1
	15:00	81,63	75,74	5,88	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1		1
	16:00	82,64	75,71	6,93	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1		1
	17:00	85,37	76,87	8,50	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1		1
	18:00	89,19	80,44	8,75	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	19:00	89,68	82,88	6,80	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	20:00	87,23	82,20	5,03	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	21:00	84,67	80,90	3,77	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	1	1
	22:00	78,88	75,56	3,32	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1			1	1
	23:00	72,63	70,27	2,36	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1			1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τετάρτη 2/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	72,19	70,01	2,19	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	01:00	68,21	66,22	1,99	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	02:00	64,81	62,79	2,02	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	03:00	62,23	60,34	1,88	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	04:00	60,54	58,96	1,58	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	05:00	60,85	58,93	1,92	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	06:00	62,43	60,49	1,94	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	07:00	69,16	67,31	1,86	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1
	08:00	75,28	73,56	1,72	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1	1			1	1
	09:00	80,02	78,29	1,73	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1	1			1	1
	10:00	82,08	80,81	1,27	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1	1		1	1	1
	11:00	82,62	81,29	1,33	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1	1		1	1	1
	12:00	82,79	80,58	2,21	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1	1		1	1	1
	13:00	83,33	80,35	2,98	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1	1		1	1	1
	14:00	83,11	79,60	3,51	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1	1		1	1	1
	15:00	83,05	79,76	3,29	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1	1		1	1	1
	16:00	84,11	81,96	2,15	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1	1		1	1	1
	17:00	87,36	85,84	1,53	0,00	1	1	1	1	1	1		1			1		1	1		1	1	1
	18:00	91,68	90,13	1,55	0,00	1	1	1	1	1	1		1			1		1	1		1	1	1
	19:00	91,83	90,27	1,56	0,00	1	1	1	1	1	1		1			1		1	1		1	1	1
	20:00	89,09	87,53	1,56	0,00	1	1	1	1	1	1		1			1		1	1		1	1	1
	21:00	85,97	84,72	1,25	0,00	1	1	1	1	1	1		1			1		1	1		1	1	1
	22:00	78,73	77,95	0,78	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1	1		1		1
	23:00	72,05	70,91	1,14	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1	1		1		1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 3/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	69,76	66,04	3,73	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	01:00	66,71	63,98	2,73	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	02:00	63,83	61,22	2,61	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	03:00	61,60	59,84	1,76	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	04:00	60,33	59,33	1,00	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	05:00	60,48	59,53	0,95	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	06:00	59,06	58,34	0,72	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	07:00	69,98	69,07	0,91	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	08:00	76,50	75,57	0,93	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	09:00	81,07	80,08	1,00	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	10:00	82,92	81,89	1,03	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	11:00	83,25	81,93	1,32	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	12:00	83,52	81,09	2,43	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	13:00	83,97	81,11	2,86	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	14:00	83,83	80,37	3,46	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	15:00	83,47	79,71	3,75	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	16:00	84,10	80,44	3,66	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	17:00	87,93	84,23	3,71	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	18:00	93,73	90,39	3,34	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	19:00	94,56	90,58	3,98	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	20:00	93,39	89,90	3,49	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	21:00	89,92	86,61	3,31	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	22:00	83,55	80,15	3,40	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	23:00	78,23	74,62	3,61	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Παρασκευή 4/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	72,21	70,87	1,34	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	01:00	68,34	67,02	1,31	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	02:00	65,57	64,22	1,35	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	03:00	63,45	62,00	1,45	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	04:00	61,97	60,60	1,37	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	05:00	61,85	60,45	1,39	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	06:00	63,19	61,70	1,49	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	07:00	70,73	68,91	1,82	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	08:00	77,27	75,54	1,73	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	09:00	81,37	79,24	2,13	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	10:00	82,71	80,43	2,28	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	11:00	82,81	80,05	2,76	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	12:00	83,32	80,19	3,13	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	13:00	84,04	80,55	3,50	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	14:00	84,31	80,57	3,74	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	15:00	84,29	79,82	4,47	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	16:00	85,29	81,15	4,14	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	17:00	87,48	83,72	3,77	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	18:00	90,76	87,68	3,08	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	19:00	91,18	88,69	2,49	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	20:00	89,05	86,51	2,53	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	21:00	86,18	83,47	2,71	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	22:00	80,14	77,53	2,61	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	23:00	73,85	71,90	1,95	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Σάββατο 5/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	73,27	71,55	1,72	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	01:00	68,89	67,40	1,49	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	02:00	65,51	64,62	0,89	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	03:00	62,92	62,25	0,67	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	04:00	61,23	60,64	0,59	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	05:00	61,12	60,68	0,44	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	06:00	61,18	60,96	0,22	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	07:00	68,30	68,15	0,15	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	08:00	74,52	74,25	0,27	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	09:00	77,38	76,64	0,74	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	10:00	78,52	77,70	0,82	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	11:00	82,65	81,65	0,99	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	12:00	84,66	83,29	1,37	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	13:00	85,50	83,70	1,79	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	14:00	85,78	84,26	1,52	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	15:00	86,21	85,04	1,17	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	16:00	87,84	86,80	1,04	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	17:00	90,66	89,54	1,12	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	18:00	94,58	93,79	0,79	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	19:00	94,84	94,40	0,43	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	20:00	91,07	90,23	0,84	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	21:00	87,98	86,57	1,41	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	22:00	83,38	82,46	0,92	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	23:00	78,38	77,88	0,50	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Κυριακή 6/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	73,61	73,19	0,41	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1
	01:00	69,50	69,15	0,35	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	02:00	66,53	66,38	0,16	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	03:00	64,25	64,22	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	04:00	62,80	62,76	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	05:00	63,12	63,06	0,06	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	06:00	59,93	59,74	0,19	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	07:00	66,31	66,01	0,31	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	08:00	71,40	70,97	0,43	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1
	09:00	76,33	75,58	0,75	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1
	10:00	77,04	75,85	1,19	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1
	11:00	76,39	74,84	1,55	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1
	12:00	77,92	76,09	1,83	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1
	13:00	80,85	78,41	2,44	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1
	14:00	80,48	77,61	2,87	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1
	15:00	79,43	76,72	2,71	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1
	16:00	81,06	79,52	1,54	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1
	17:00	85,66	84,25	1,41	0,00	1	1	1	1	1	1		1			1		1			1	1	1
	18:00	91,85	90,49	1,36	0,00	1	1	1	1	1	1		1			1		1			1	1	1
	19:00	93,44	91,91	1,53	0,00	1	1	1	1	1	1		1			1		1			1	1	1
	20:00	92,41	90,71	1,70	0,00	1	1	1	1	1	1		1			1		1			1	1	1
	21:00	90,27	88,91	1,36	0,00	1	1	1	1	1	1		1			1		1			1	1	1
	22:00	85,21	84,54	0,67	0,00	1	1	1	1	1	1		1			1		1			1	1	1
	23:00	80,83	80,44	0,40	0,00	1	1	1	1	1	1		1			1		1			1	1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Δευτέρα 7/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	73,49	73,31	0,18	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1
	01:00	69,26	69,17	0,09	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	02:00	66,00	65,98	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	03:00	63,21	63,21	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	04:00	61,43	61,43	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	05:00	61,83	61,83	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	06:00	62,69	62,69	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	07:00	69,30	69,30	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	08:00	74,10	74,10	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1
	09:00	79,52	79,52	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1
	10:00	82,31	82,30	0,01	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1
	11:00	82,72	82,69	0,03	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1
	12:00	85,30	85,22	0,08	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	13:00	87,75	87,53	0,23	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	14:00	87,34	86,74	0,60	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	15:00	84,77	83,83	0,94	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	16:00	85,94	84,61	1,33	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	17:00	90,24	88,43	1,82	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	18:00	95,50	93,08	2,42	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	19:00	95,84	92,74	3,10	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	20:00	94,43	91,37	3,05	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	21:00	91,70	88,77	2,93	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	22:00	86,05	82,62	3,43	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1
	23:00	81,23	77,20	4,03	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τρίτη 8/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	72,06	68,99	3,07	0,00	1	1	1	1	1	1										1	1	1
	01:00	68,29	65,56	2,74	0,00	1	1	1	1	1	1										1		1
	02:00	65,03	62,01	3,02	0,00	1	1	1	1	1	1										1		1
	03:00	62,77	59,18	3,59	0,00	1	1	1	1	1	1										1		1
	04:00	61,19	57,37	3,82	0,00	1	1	1	1	1	1										1		1
	05:00	61,38	57,60	3,77	0,00	1	1	1	1	1	1										1		1
	06:00	59,53	55,77	3,76	0,00	1	1	1	1	1	1										1		1
	07:00	69,80	66,45	3,35	0,00	1	1	1	1	1	1								1		1		1
	08:00	76,31	73,39	2,93	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1		1	1	1
	09:00	80,31	76,77	3,53	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1		1	1	1
	10:00	82,15	76,70	5,45	0,20	1	1	1	1	1	1		1						1		1	1	1
	11:00	83,02	75,60	7,42	0,20	1	1	1	1	1	1		1						1		1	1	1
	12:00	83,77	74,18	9,59	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1		1	1	1
	13:00	84,63	74,39	10,24	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1		1	1	1
	14:00	85,37	73,37	12,00	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1		1	1	1
	15:00	86,13	71,81	14,32	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1		1	1	1
	16:00	87,65	72,73	14,92	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1		1	1	1
	17:00	89,88	74,86	15,02	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1		1	1	1
	18:00	92,24	77,61	14,63	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1		1	1	1
	19:00	92,41	78,51	13,90	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1		1	1	1
	20:00	90,42	77,32	13,10	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1		1	1	1
	21:00	88,13	75,66	12,47	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1		1	1	1
	22:00	83,67	72,95	10,72	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1		1	1	1
23:00	78,92	69,22	9,70	0,40	1	1	1	1	1	1								1		1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τετάρτη 9/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	73,99	63,74	10,25	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1	1	
	01:00	69,54	61,12	8,42	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		
	02:00	65,83	58,20	7,63	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		
	03:00	63,37	55,81	7,56	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		
	04:00	61,71	54,28	7,43	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		
	05:00	62,24	54,48	7,77	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		
	06:00	62,85	54,04	8,82	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		
	07:00	63,47	54,36	9,11	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		
	08:00	69,75	61,91	7,84	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1	1	
	09:00	76,46	69,49	6,97	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	
	10:00	82,34	75,52	6,82	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	
	11:00	83,84	76,45	7,39	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	12:00	86,98	76,97	10,00	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	13:00	90,72	78,79	11,94	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	14:00	90,26	77,54	12,72	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	15:00	87,99	73,74	14,25	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	16:00	88,95	74,29	14,66	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	17:00	93,12	78,60	14,52	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	18:00	97,86	83,46	14,39	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	19:00	98,36	84,61	13,75	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	20:00	97,24	85,65	11,60	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	21:00	92,78	81,72	11,06	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	22:00	86,09	74,91	11,18	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	23:00	80,66	71,85	8,81	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Πέμπτη 10/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	73,50	67,17	6,32	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	01:00	69,00	63,62	5,38	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	02:00	65,85	59,70	6,15	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	03:00	63,68	56,19	7,48	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	04:00	62,03	53,74	8,29	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	05:00	62,25	54,31	7,93	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	06:00	63,21	56,15	7,06	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	07:00	69,89	64,29	5,60	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	08:00	76,71	72,63	4,08	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	09:00	81,88	78,11	3,77	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	10:00	82,36	78,75	3,62	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	11:00	82,30	76,50	5,80	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	12:00	83,76	74,53	9,23	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	13:00	86,00	75,30	10,69	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	14:00	86,09	74,30	11,79	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	15:00	84,31	71,91	12,40	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	16:00	85,30	72,49	12,81	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	17:00	89,98	76,90	13,08	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	18:00	96,34	84,05	12,30	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	19:00	97,37	85,92	11,44	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	20:00	96,92	85,99	10,93	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	21:00	93,04	82,75	10,29	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	22:00	87,42	77,83	9,59	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	23:00	83,21	74,81	8,40	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Παρασκευή 11/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	77,46	69,62	7,83	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	01:00	71,99	65,82	6,16	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	02:00	67,94	60,80	7,14	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	03:00	65,32	57,45	7,87	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	04:00	63,28	54,35	8,92	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	05:00	63,05	54,52	8,53	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	06:00	63,76	55,67	8,09	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	07:00	70,27	62,25	8,02	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	08:00	75,25	67,82	7,44	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	09:00	80,75	73,73	7,03	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	10:00	82,56	75,85	6,71	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	11:00	82,27	74,67	7,59	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	12:00	83,59	74,14	9,44	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	13:00	85,26	73,15	12,12	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	14:00	84,34	70,63	13,71	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	15:00	82,10	67,64	14,47	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	16:00	82,00	67,15	14,85	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	17:00	86,18	71,74	14,45	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	18:00	91,43	76,88	14,55	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	19:00	91,65	76,93	14,72	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	20:00	91,89	76,91	14,98	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	21:00	87,69	73,18	14,51	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	22:00	80,82	67,57	13,26	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	23:00	76,43	64,14	12,29	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Σάββατο 12/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	72,95	63,09	9,87	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	01:00	68,77	60,45	8,32	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	02:00	65,22	58,12	7,10	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	03:00	62,95	57,30	5,66	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	04:00	61,36	56,89	4,47	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	05:00	61,29	57,21	4,08	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	06:00	61,62	57,09	4,53	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	07:00	68,20	63,73	4,46	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	08:00	72,97	69,79	3,18	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	09:00	77,38	74,65	2,73	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	10:00	79,37	77,06	2,31	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	11:00	80,59	78,45	2,14	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	12:00	81,43	77,81	3,62	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	13:00	81,89	75,65	6,23	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	14:00	82,26	75,32	6,94	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	15:00	82,78	75,97	6,81	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	16:00	84,29	77,46	6,82	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	17:00	87,45	80,92	6,53	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	18:00	92,46	87,28	5,18	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	19:00	93,20	89,32	3,88	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	20:00	91,46	88,94	2,52	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	21:00	88,52	86,78	1,74	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	22:00	83,67	82,23	1,44	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
23:00	78,48	77,39	1,09	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Κυριακή 13/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	72,24	71,64	0,61	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	01:00	69,07	68,95	0,12	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	02:00	65,30	65,24	0,06	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	03:00	62,35	62,33	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	04:00	60,50	60,30	0,20	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	05:00	60,20	60,13	0,07	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	06:00	60,01	60,00	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	07:00	66,58	66,54	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	08:00	71,61	71,59	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	09:00	74,05	74,04	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	10:00	76,68	76,64	0,03	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	11:00	77,74	77,70	0,03	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	12:00	78,65	78,57	0,08	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	13:00	79,48	79,39	0,09	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	14:00	79,88	79,53	0,35	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	15:00	79,77	79,15	0,62	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	16:00	80,46	80,36	0,10	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	17:00	83,38	83,27	0,12	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	18:00	87,64	87,50	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	19:00	88,62	88,37	0,26	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	20:00	85,55	85,42	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	21:00	82,50	82,13	0,37	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	22:00	78,37	77,92	0,45	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	23:00	73,27	72,76	0,51	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Δευτέρα 14/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	69,98	69,38	0,59	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	01:00	67,12	66,43	0,69	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	02:00	64,08	63,27	0,81	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	03:00	61,53	60,79	0,75	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	04:00	59,93	59,29	0,65	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	05:00	59,87	59,34	0,53	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	06:00	59,47	59,03	0,44	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	07:00	65,52	65,27	0,25	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	08:00	71,87	71,72	0,15	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	09:00	77,37	77,26	0,12	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	10:00	82,30	82,22	0,09	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	11:00	85,25	85,16	0,09	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	12:00	87,63	87,52	0,12	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	13:00	89,21	89,07	0,15	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	14:00	89,36	89,08	0,28	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	15:00	88,87	88,56	0,31	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	16:00	89,54	89,13	0,41	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	17:00	92,25	91,85	0,40	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	18:00	95,89	95,73	0,16	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	19:00	96,00	95,89	0,11	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	20:00	91,23	91,11	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	21:00	86,84	86,67	0,17	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	22:00	81,56	81,39	0,17	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	23:00	75,70	75,52	0,19	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 15/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	69,11	68,88	0,24	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1
	01:00	65,70	65,43	0,27	0,40	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	02:00	62,54	62,15	0,39	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	03:00	59,93	59,50	0,42	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	04:00	58,16	57,72	0,43	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	05:00	57,84	57,46	0,37	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	06:00	58,09	57,69	0,40	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	07:00	63,65	63,30	0,34	0,40	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	08:00	70,91	70,50	0,42	0,40	1	1	1	1	1	1					1		1				1	1
	09:00	76,92	76,50	0,42	0,40	1	1	1	1	1	1					1		1				1	1
	10:00	80,91	80,38	0,52	0,40	1	1	1	1	1	1					1		1				1	1
	11:00	83,55	82,61	0,93	0,40	1	1	1	1	1	1					1		1				1	1
	12:00	85,46	84,20	1,25	0,40	1	1	1	1	1	1					1		1				1	1
	13:00	86,86	85,37	1,49	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	14:00	87,44	85,66	1,79	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	15:00	87,45	85,45	2,00	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	16:00	88,46	86,27	2,19	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	17:00	91,17	88,90	2,27	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1		1			1	1	1
	18:00	94,62	92,39	2,23	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1		1			1	1	1
	19:00	94,62	92,32	2,30	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1		1			1	1	1
	20:00	90,96	88,60	2,35	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1		1			1	1	1
	21:00	86,74	84,34	2,40	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	22:00	81,61	79,32	2,29	0,40	1	1	1	1	1	1					1		1				1	1
	23:00	75,81	73,75	2,06	0,40	1	1	1	1	1	1					1			1				1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τετάρτη 16/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	69,25	67,22	2,03	0,40	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	01:00	66,72	64,97	1,75	0,40	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	02:00	63,66	61,61	2,05	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	03:00	61,20	59,08	2,12	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	04:00	59,54	57,44	2,10	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	05:00	59,27	57,15	2,12	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	06:00	60,05	57,96	2,09	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	07:00	65,38	63,18	2,20	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	08:00	72,15	70,08	2,07	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	09:00	77,97	76,20	1,77	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	10:00	81,95	80,02	1,94	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	11:00	84,53	81,64	2,89	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	12:00	86,48	82,16	4,33	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	13:00	88,15	82,92	5,23	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	14:00	89,07	83,18	5,90	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	15:00	89,44	83,17	6,27	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	16:00	90,68	84,32	6,36	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	17:00	93,22	87,06	6,16	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	18:00	96,20	90,33	5,87	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	19:00	95,75	89,99	5,76	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	20:00	92,26	86,46	5,80	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	21:00	88,15	82,16	5,99	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	22:00	82,66	76,90	5,76	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	23:00	76,73	71,76	4,97	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 17/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	72,46	68,29	4,16	0,20	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	01:00	68,85	64,15	4,70	0,20	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	02:00	65,74	60,22	5,52	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	03:00	63,18	58,30	4,88	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	04:00	61,75	58,29	3,46	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	05:00	61,83	58,67	3,15	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	06:00	61,07	58,47	2,60	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	07:00	68,69	66,38	2,31	0,20	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	08:00	74,61	72,11	2,51	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	09:00	79,11	76,91	2,20	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	10:00	82,33	80,45	1,88	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	11:00	84,48	82,95	1,53	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	12:00	86,19	84,41	1,79	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	13:00	87,28	84,79	2,48	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	14:00	87,55	83,38	4,18	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	15:00	87,39	82,68	4,70	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	16:00	88,87	84,53	4,34	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	17:00	91,90	87,70	4,20	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	18:00	95,72	91,85	3,87	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	19:00	95,81	92,60	3,21	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	20:00	93,72	91,04	2,68	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	21:00	90,15	87,75	2,40	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	22:00	84,42	81,94	2,49	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	23:00	79,06	76,61	2,45	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 18/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	71,11	68,70	2,41	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	01:00	69,80	67,64	2,16	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	02:00	66,54	64,53	2,01	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	03:00	64,10	61,93	2,17	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	04:00	62,51	60,26	2,26	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	05:00	62,46	60,32	2,14	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	06:00	62,33	61,20	1,12	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	07:00	70,01	69,68	0,33	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	08:00	76,07	75,74	0,34	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1				1	1
	09:00	79,66	79,23	0,43	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1				1	1
	10:00	82,39	82,07	0,32	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1				1	1
	11:00	83,69	82,81	0,88	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1				1	1
	12:00	84,92	84,31	0,60	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	13:00	86,26	85,66	0,61	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	14:00	87,42	86,53	0,89	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	15:00	88,33	87,50	0,83	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	16:00	89,58	88,37	1,22	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	17:00	92,24	91,08	1,16	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1			1	1	1
	18:00	95,88	95,25	0,64	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1			1	1	1
	19:00	95,85	95,31	0,54	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1			1	1	1
	20:00	93,00	91,98	1,01	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1			1	1	1
	21:00	89,79	88,21	1,58	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	22:00	84,27	82,19	2,08	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1				1	1
	23:00	79,00	76,83	2,17	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1				1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 19/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	72,54	70,40	2,14	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	01:00	69,04	67,39	1,65	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	02:00	65,94	65,73	0,21	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	03:00	63,26	62,86	0,41	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	04:00	61,57	61,07	0,50	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	05:00	61,46	60,94	0,52	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	06:00	61,03	60,24	0,79	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	07:00	66,05	64,98	1,08	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1					1
	08:00	72,97	71,86	1,11	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	09:00	77,99	77,17	0,82	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	10:00	81,10	80,66	0,44	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	11:00	82,79	82,45	0,34	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	12:00	84,11	83,59	0,52	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	13:00	85,18	84,37	0,82	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	14:00	85,72	84,59	1,13	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	15:00	86,05	84,71	1,34	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	16:00	87,24	86,30	0,94	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	17:00	89,96	89,41	0,55	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	18:00	93,79	93,40	0,39	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	19:00	93,97	93,85	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	20:00	91,96	91,69	0,27	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	21:00	88,59	88,04	0,55	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	22:00	82,39	81,41	0,98	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	23:00	77,29	76,18	1,11	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 20/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	70,00	69,15	0,85	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1					1
	01:00	66,72	66,05	0,68	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1					1
	02:00	63,73	62,63	1,10	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1					1
	03:00	61,20	60,03	1,18	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	04:00	59,48	57,92	1,56	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	05:00	59,34	57,07	2,27	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	06:00	59,36	57,74	1,62	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	07:00	63,69	62,63	1,06	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	08:00	70,04	68,74	1,30	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	09:00	74,71	74,02	0,70	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	10:00	77,54	77,02	0,52	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	11:00	79,17	78,57	0,60	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	12:00	80,29	79,55	0,74	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	13:00	81,35	80,38	0,97	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	14:00	82,39	81,60	0,80	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	15:00	82,90	82,13	0,77	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	16:00	84,40	83,08	1,32	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	17:00	86,27	84,64	1,62	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	18:00	89,23	87,66	1,58	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	19:00	89,75	88,28	1,46	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	20:00	87,73	86,66	1,07	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	21:00	84,82	84,00	0,82	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	22:00	79,57	78,87	0,70	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
23:00	75,01	74,43	0,58	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1	

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 21/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	70,79	70,28	0,51	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	01:00	67,14	66,69	0,46	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	02:00	63,83	63,52	0,32	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	03:00	61,09	60,86	0,23	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	04:00	59,41	59,31	0,10	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	05:00	59,35	59,28	0,08	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	06:00	60,20	60,15	0,05	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	07:00	65,45	65,42	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1					1
	08:00	72,72	72,71	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	09:00	79,13	79,13	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	10:00	82,52	82,52	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	11:00	84,43	84,43	0,00	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	12:00	85,67	85,67	0,00	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	13:00	86,68	86,67	0,01	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	14:00	87,25	87,22	0,03	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	15:00	87,58	87,52	0,05	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	16:00	88,81	88,73	0,08	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	17:00	90,78	90,67	0,11	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	18:00	93,65	93,38	0,27	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	19:00	93,79	93,46	0,34	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	20:00	90,62	90,26	0,36	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	21:00	87,00	86,65	0,36	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	22:00	81,25	80,91	0,34	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	23:00	76,04	75,75	0,29	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 22/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	71,20	70,98	0,22	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	01:00	67,94	67,92	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	02:00	66,38	66,36	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	03:00	63,60	63,59	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	04:00	61,72	61,70	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	05:00	61,33	61,30	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	06:00	62,49	62,47	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	07:00	68,63	68,62	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	08:00	76,42	76,42	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1			1		1
	09:00	81,97	81,97	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	10:00	84,99	84,99	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	11:00	86,32	86,30	0,02	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	12:00	87,31	87,25	0,06	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	13:00	88,20	88,02	0,18	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	14:00	88,80	88,46	0,34	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	15:00	89,64	89,21	0,42	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	16:00	91,48	91,13	0,35	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	17:00	94,03	93,68	0,35	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	18:00	97,15	96,84	0,31	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	19:00	96,48	96,14	0,34	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	20:00	93,29	93,12	0,17	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	21:00	90,16	90,05	0,11	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1
	22:00	84,65	84,57	0,07	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	23:00	79,29	79,21	0,09	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 23/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	73,17	73,07	0,10	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1					1
	01:00	69,39	69,33	0,06	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1					1
	02:00	65,77	65,70	0,08	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1					1
	03:00	62,77	62,65	0,12	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	04:00	60,81	60,36	0,45	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	05:00	60,35	60,03	0,32	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	06:00	60,84	60,72	0,12	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	07:00	67,33	67,23	0,10	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	08:00	75,17	75,15	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	09:00	81,79	81,74	0,05	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	10:00	85,13	85,00	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	11:00	86,71	86,49	0,22	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	12:00	88,14	87,64	0,51	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	13:00	89,39	88,64	0,75	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	14:00	89,98	88,66	1,32	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	15:00	90,31	88,86	1,45	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	16:00	91,70	90,77	0,93	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	17:00	94,63	94,06	0,57	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	18:00	97,91	97,49	0,41	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	19:00	95,89	95,55	0,34	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	20:00	92,12	91,58	0,54	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	21:00	89,02	88,51	0,51	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	22:00	83,45	82,96	0,49	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	23:00	78,20	77,02	1,18	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 24/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	72,78	71,63	1,15	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	01:00	69,32	68,54	0,78	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	02:00	65,86	65,33	0,53	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	03:00	62,98	62,73	0,25	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	04:00	61,04	60,65	0,39	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	05:00	60,43	60,01	0,42	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	06:00	60,78	60,58	0,21	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	07:00	66,08	65,90	0,18	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	08:00	75,45	75,29	0,16	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	09:00	81,85	81,55	0,29	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	10:00	85,02	84,30	0,72	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	11:00	86,45	85,63	0,83	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	12:00	87,40	86,04	1,36	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	
	13:00	88,51	87,06	1,45	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	
	14:00	88,97	87,48	1,49	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	
	15:00	88,68	87,03	1,65	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	
	16:00	90,78	89,02	1,76	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	
	17:00	92,86	90,74	2,13	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	
	18:00	95,24	93,02	2,22	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	
	19:00	93,72	91,44	2,28	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	
	20:00	89,95	88,00	1,96	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	
	21:00	86,58	84,78	1,79	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	22:00	80,55	79,09	1,45	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	23:00	75,16	73,89	1,27	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 25/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	70,67	69,54	1,14	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	01:00	67,93	66,80	1,13	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	02:00	65,14	63,86	1,28	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	03:00	62,73	61,42	1,31	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	04:00	61,11	59,75	1,36	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	05:00	60,72	59,53	1,19	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	06:00	61,30	60,38	0,92	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	07:00	65,42	64,63	0,79	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	08:00	73,32	72,11	1,21	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	09:00	79,52	78,12	1,40	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	10:00	83,07	81,27	1,80	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	11:00	85,13	82,90	2,23	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	12:00	86,68	83,97	2,71	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	13:00	88,03	85,05	2,97	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	14:00	88,47	84,97	3,51	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	15:00	88,54	84,58	3,96	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	16:00	89,56	85,21	4,35	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	17:00	91,01	86,52	4,49	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	18:00	92,75	88,39	4,36	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	19:00	91,39	87,24	4,15	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	20:00	87,11	83,75	3,36	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	21:00	83,71	81,10	2,62	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	22:00	77,84	76,00	1,84	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	23:00	72,45	70,76	1,69	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 26/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	69,69	67,82	1,86	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	01:00	67,43	65,80	1,63	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	02:00	66,14	64,72	1,42	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	03:00	63,94	62,89	1,05	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	04:00	62,53	61,98	0,55	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	05:00	62,30	62,01	0,29	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	06:00	62,81	62,46	0,35	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	07:00	66,30	65,77	0,53	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	08:00	74,11	73,31	0,80	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	09:00	79,96	79,34	0,62	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	10:00	83,54	83,11	0,43	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	11:00	85,71	85,44	0,27	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	12:00	87,37	87,18	0,19	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	13:00	88,38	88,26	0,11	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	14:00	89,10	88,98	0,12	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	15:00	89,74	89,65	0,10	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	16:00	91,00	90,94	0,06	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	17:00	92,70	92,66	0,04	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	18:00	94,20	94,15	0,06	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	19:00	93,59	93,56	0,03	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	20:00	87,98	87,95	0,03	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	21:00	84,58	84,54	0,04	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	22:00	79,20	79,14	0,06	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	23:00	74,22	74,16	0,06	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 27/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	71,28	71,24	0,05	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	01:00	67,98	67,94	0,04	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	02:00	65,98	65,96	0,03	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	03:00	63,70	63,68	0,02	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	04:00	62,17	62,16	0,01	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	05:00	61,69	61,69	0,00	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	06:00	62,21	62,21	0,00	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	07:00	65,25	65,24	0,01	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	08:00	72,20	72,19	0,01	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	09:00	77,41	77,40	0,02	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	10:00	80,86	80,84	0,02	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	11:00	82,84	82,80	0,04	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	12:00	83,89	83,79	0,09	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	13:00	84,51	84,38	0,13	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	14:00	85,05	84,89	0,15	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	15:00	85,76	85,60	0,15	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	16:00	86,99	86,75	0,24	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	17:00	88,81	88,66	0,15	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	18:00	90,88	90,75	0,13	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	19:00	90,76	90,64	0,12	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	20:00	85,16	85,08	0,07	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	21:00	81,94	81,85	0,08	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	22:00	76,86	76,76	0,09	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	23:00	72,01	71,92	0,09	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Δευτέρα 28/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	73,19	73,09	0,10	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	01:00	69,89	69,70	0,19	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	02:00	65,77	65,60	0,17	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	03:00	64,13	64,06	0,07	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	04:00	62,47	62,42	0,05	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	05:00	62,24	62,21	0,03	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	06:00	63,53	63,52	0,01	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	07:00	68,04	68,03	0,01	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	08:00	75,79	75,78	0,01	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	09:00	82,05	82,03	0,01	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	10:00	85,88	85,85	0,02	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	11:00	87,91	87,78	0,13	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	12:00	88,76	88,68	0,08	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	13:00	89,37	89,26	0,11	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	14:00	89,86	89,12	0,74	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	15:00	90,28	87,33	2,95	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	16:00	91,01	86,89	4,13	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	17:00	92,62	89,28	3,34	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	18:00	95,10	92,50	2,60	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	19:00	95,26	93,23	2,04	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	20:00	90,81	89,18	1,64	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	21:00	87,33	86,10	1,23	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1					1
	22:00	81,23	80,29	0,94	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
23:00	75,09	74,27	0,82	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 29/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	72,24	65,70	6,54	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	01:00	69,67	63,09	6,58	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	02:00	66,57	61,23	5,34	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	03:00	64,35	59,69	4,66	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	04:00	62,06	57,88	4,18	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	05:00	63,01	59,63	3,37	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	06:00	65,91	62,85	3,05	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	07:00	71,95	69,23	2,72	0,20	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	08:00	78,16	76,35	1,82	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	09:00	81,13	79,86	1,27	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	10:00	82,57	81,78	0,79	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	11:00	83,26	82,52	0,74	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	12:00	83,64	82,37	1,28	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	13:00	84,42	82,60	1,82	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	14:00	84,54	82,69	1,85	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	15:00	84,31	82,26	2,05	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	16:00	85,15	83,19	1,96	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	17:00	86,27	83,77	2,50	0,30	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	18:00	87,27	84,89	2,38	0,30	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	19:00	87,26	85,29	1,97	0,30	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	20:00	87,03	85,42	1,61	0,30	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	21:00	85,81	84,63	1,17	0,30	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	22:00	82,20	81,64	0,55	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	23:00	74,53	74,32	0,21	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 30/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	70,80	69,92	0,88	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	01:00	66,73	65,50	1,23	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	02:00	63,64	62,61	1,03	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	03:00	61,27	60,42	0,86	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	04:00	59,57	58,74	0,84	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	05:00	60,19	59,32	0,87	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	06:00	60,90	60,08	0,82	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1
	07:00	67,46	66,67	0,79	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	08:00	76,19	75,40	0,80	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1			1		1
	09:00	81,37	80,67	0,70	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1			1		1
	10:00	83,27	82,63	0,64	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1		1			1		1
	11:00	84,12	83,28	0,84	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1		1			1		1
	12:00	85,24	84,10	1,14	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1		1			1		1
	13:00	86,87	85,87	1,00	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1		1			1		1
	14:00	86,64	85,63	1,02	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1		1			1		1
	15:00	85,52	84,33	1,20	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1		1			1		1
	16:00	86,03	84,61	1,42	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1		1			1		1
	17:00	88,40	87,22	1,18	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1		1			1		1
	18:00	92,08	91,12	0,96	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1			1	1	1
	19:00	92,45	91,42	1,03	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1			1	1	1
	20:00	93,27	91,96	1,31	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1			1	1	1
	21:00	88,13	86,98	1,15	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	22:00	80,92	79,94	0,98	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	23:00	74,68	73,56	1,11	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 31/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	68,87	67,72	1,15	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	01:00	64,92	64,13	0,78	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	02:00	61,53	61,37	0,17	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	03:00	59,21	59,14	0,07	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	04:00	58,03	57,99	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	05:00	58,26	58,25	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	06:00	57,93	57,93	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	07:00	64,29	64,29	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1					1
	08:00	74,84	74,84	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	09:00	79,55	79,55	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	10:00	82,14	82,13	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	11:00	82,96	82,85	0,11	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	12:00	83,94	83,37	0,57	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	13:00	85,33	84,06	1,28	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	14:00	85,31	84,22	1,09	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	15:00	84,37	83,26	1,11	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	16:00	84,46	82,65	1,81	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	17:00	86,21	84,04	2,17	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	18:00	89,09	87,49	1,60	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	19:00	89,14	88,23	0,91	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	20:00	89,96	88,99	0,98	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	21:00	84,93	84,08	0,86	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	22:00	77,46	76,57	0,89	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1					1
	23:00	70,86	69,21	1,64	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1					1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 1/9/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	69,13	67,44	1,69	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1					1
	01:00	64,68	62,61	2,07	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	02:00	61,27	59,04	2,22	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	03:00	58,73	56,93	1,80	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	04:00	57,31	56,16	1,16	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	05:00	57,64	56,94	0,70	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	06:00	58,95	57,97	0,98	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	07:00	64,28	63,15	1,12	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	08:00	73,95	73,27	0,68	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	09:00	78,40	77,71	0,69	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	10:00	79,57	78,44	1,13	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	11:00	79,91	78,15	1,76	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	12:00	80,93	78,06	2,87	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	13:00	82,61	78,37	4,24	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	14:00	83,31	77,37	5,94	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	15:00	83,55	75,04	8,51	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	16:00	84,57	75,24	9,33	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	17:00	86,71	78,15	8,56	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	18:00	89,79	81,70	8,09	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	19:00	89,49	81,24	8,25	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	20:00	90,27	81,27	9,00	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1
	21:00	86,28	76,02	10,25	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	22:00	79,79	70,02	9,77	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	23:00	74,36	65,65	8,70	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Σάββατο 2/9/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	68,60	61,48	7,12	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	01:00	65,50	57,42	8,08	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	02:00	62,77	55,11	7,67	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	03:00	60,82	54,07	6,75	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	04:00	59,79	53,07	6,72	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	05:00	60,29	52,06	8,23	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	06:00	62,13	53,63	8,50	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	07:00	67,47	59,72	7,75	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	08:00	74,03	66,26	7,77	0,40	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	09:00	77,63	69,28	8,35	0,40	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	10:00	78,98	69,90	9,08	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	11:00	79,61	70,18	9,42	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	12:00	80,97	70,06	10,92	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	13:00	82,63	69,82	12,81	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	14:00	83,81	70,17	13,64	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	15:00	84,31	69,78	14,53	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	16:00	85,90	70,84	15,06	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	17:00	88,73	73,80	14,93	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	18:00	91,38	76,88	14,50	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	19:00	90,92	77,27	13,65	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	20:00	91,16	77,78	13,38	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	21:00	88,71	75,24	13,47	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1
	22:00	83,90	70,50	13,40	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1
	23:00	79,45	66,77	12,68	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1					1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 3/9/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	72,13	59,81	12,32	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	01:00	68,82	59,21	9,61	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	02:00	66,11	57,54	8,57	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	03:00	63,78	55,42	8,36	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	62,21	53,80	8,41	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	62,15	53,08	9,07	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	63,32	54,17	9,15	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	67,81	59,28	8,53	0,40	1	1	1	1	1	1							1					1
	08:00	72,87	65,86	7,00	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	09:00	75,82	68,39	7,43	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	10:00	77,11	68,59	8,52	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	11:00	78,06	68,98	9,09	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	12:00	79,82	70,49	9,33	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	13:00	81,77	72,28	9,49	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	14:00	82,80	72,10	10,70	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	15:00	82,98	71,52	11,47	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	16:00	83,54	75,10	8,44	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	17:00	85,96	77,41	8,55	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	18:00	88,47	79,92	8,55	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	19:00	88,39	79,94	8,45	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	20:00	88,93	80,61	8,31	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	21:00	87,12	78,98	8,14	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	22:00	83,32	75,41	7,91	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1
	23:00	79,88	72,39	7,49	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1			1		1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Δευτέρα 4/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	72,24	65,04	7,20	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	01:00	69,63	62,84	6,79	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1
	02:00	67,43	60,05	7,38	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	03:00	65,62	57,70	7,93	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	04:00	64,08	56,05	8,03	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	05:00	64,13	57,06	7,06	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	06:00	65,40	58,94	6,46	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	07:00	70,11	64,26	5,85	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	08:00	76,51	71,89	4,62	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1					1
	09:00	80,26	76,67	3,59	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1				1	1
	10:00	81,82	78,92	2,89	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1				1	1
	11:00	82,82	80,50	2,32	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1				1	1
	12:00	84,56	82,58	1,97	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1				1	1
	13:00	86,24	84,63	1,61	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	14:00	86,84	85,36	1,48	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	15:00	86,87	85,45	1,42	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	16:00	87,61	86,09	1,52	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	17:00	89,88	88,41	1,47	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	18:00	92,61	91,49	1,12	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	19:00	92,41	91,68	0,74	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	20:00	92,13	91,70	0,43	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	21:00	89,01	88,81	0,20	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	22:00	84,10	83,88	0,21	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	23:00	79,88	79,65	0,23	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 5/9/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	67,59	67,17	0,41	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	1
	01:00	64,59	61,32	3,28	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	02:00	62,44	57,23	5,21	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	03:00	59,82	55,09	4,73	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	04:00	58,41	54,55	3,85	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	05:00	58,51	55,09	3,43	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	06:00	59,84	56,75	3,08	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	07:00	67,71	64,53	3,17	0,00	1	1	1	1	1	1							1					1
	08:00	74,28	70,36	3,92	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1					1
	09:00	78,74	74,10	4,64	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1					1
	10:00	80,41	75,30	5,10	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1					1
	11:00	80,54	76,09	4,45	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1					1
	12:00	80,29	76,85	3,44	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1					1
	13:00	81,73	78,98	2,75	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1					1
	14:00	82,40	80,28	2,12	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1		1					1
	15:00	82,60	80,39	2,21	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1		1					1
	16:00	84,18	81,64	2,54	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1					1
	17:00	87,50	84,38	3,11	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	18:00	91,84	88,32	3,52	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	19:00	92,17	88,62	3,54	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	20:00	92,66	89,14	3,52	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	21:00	88,40	84,87	3,52	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	22:00	82,34	78,28	4,06	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1					1
	23:00	76,56	72,46	4,11	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1				

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 7/9/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	66,97	66,89	0,08	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	
	01:00	63,29	63,27	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	
	02:00	60,26	60,23	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	
	03:00	58,33	58,01	0,32	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	
	04:00	57,28	56,78	0,50	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	
	05:00	57,76	57,46	0,30	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	
	06:00	59,00	58,85	0,15	0,00	1	1	1	1	1	1							1				1	
	07:00	63,59	63,42	0,17	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1				1	
	08:00	72,79	72,72	0,07	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	
	09:00	77,52	77,47	0,05	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	
	10:00	78,92	78,87	0,05	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	
	11:00	79,76	79,72	0,03	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	
	12:00	81,33	81,22	0,11	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	
	13:00	83,40	82,87	0,53	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	
	14:00	84,12	82,89	1,23	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	
	15:00	84,02	82,52	1,50	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	
	16:00	85,45	83,00	2,44	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	
	17:00	88,34	85,19	3,14	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	
	18:00	91,52	88,13	3,39	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	
	19:00	90,95	86,97	3,98	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	
	20:00	90,47	87,09	3,38	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	
	21:00	86,35	84,01	2,34	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	
	22:00	81,00	79,21	1,79	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	
	23:00	75,95	74,02	1,93	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1			1	1	

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 8/9/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	66,97	66,89	0,08	0,00		1	1	1	1	1			1				1			1	1	
	01:00	63,29	63,27	0,02	0,00		1	1	1	1	1			1				1			1	1	
	02:00	60,26	60,23	0,03	0,00		1	1	1	1	1			1				1			1		
	03:00	58,33	58,01	0,32	0,00		1	1	1	1	1			1				1			1		
	04:00	57,28	56,78	0,50	0,00		1	1	1	1	1			1				1			1		
	05:00	57,76	57,46	0,30	0,00		1	1	1	1	1			1				1			1		
	06:00	59,00	58,85	0,15	0,00		1	1	1	1	1			1				1			1		
	07:00	61,59	61,42	0,17	0,00		1	1	1	1	1			1				1			1		
	08:00	71,79	71,72	0,07	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		
	09:00	77,52	77,47	0,05	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		
	10:00	78,92	78,87	0,05	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		
	11:00	79,76	79,72	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		
	12:00	81,33	81,22	0,11	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		
	13:00	83,40	82,87	0,53	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		
	14:00	84,12	82,89	1,23	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	15:00	84,02	82,52	1,50	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	16:00	85,45	83,00	2,44	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	17:00	88,34	85,19	3,14	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	18:00	91,52	88,13	3,39	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	19:00	90,95	86,97	3,98	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	20:00	90,47	87,09	3,38	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	21:00	86,35	84,01	2,34	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	22:00	81,00	79,21	1,79	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	23:00	75,95	74,02	1,93	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1			1		1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 9/9/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	68,99	68,99	0,00	0,00		1	1	1	1	1			1				1			1		1
	01:00	65,87	64,69	1,18	0,00		1	1	1	1	1			1				1			1		1
	02:00	63,04	62,12	0,92	0,00		1	1	1	1	1			1				1					1
	03:00	60,96	60,14	0,82	0,00		1	1	1	1	1			1				1					1
	04:00	59,83	59,07	0,75	0,00		1	1	1	1	1			1				1					1
	05:00	59,57	59,11	0,46	0,00		1	1	1	1	1			1				1					1
	06:00	60,57	60,26	0,31	0,00		1	1	1	1	1			1				1					1
	07:00	66,51	65,56	0,95	0,00		1	1	1	1	1			1				1					1
	08:00	74,17	72,90	1,27	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1					1
	09:00	77,85	76,33	1,52	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1					1
	10:00	79,14	77,33	1,81	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	11:00	80,02	77,97	2,05	0,20		1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	12:00	81,35	79,22	2,13	0,20		1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	13:00	83,35	80,65	2,70	0,20		1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	14:00	84,02	78,08	5,93	0,20		1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	15:00	84,19	75,03	9,16	0,20		1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	16:00	85,52	74,04	11,49	0,20		1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	17:00	87,81	75,85	11,96	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	18:00	89,99	78,29	11,70	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	19:00	89,08	78,86	10,22	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	20:00	88,43	79,33	9,10	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	21:00	85,57	76,85	8,72	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	22:00	81,42	74,94	6,48	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	23:00	77,24	74,00	3,25	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1				1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Κυριακή 10/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	68,71	66,23	2,48	0,00		1	1	1	1	1			1				1				1	1
	01:00	65,69	62,82	2,88	0,00		1	1	1	1	1			1				1				1	1
	02:00	63,01	60,49	2,51	0,00		1	1	1	1	1			1				1				1	1
	03:00	60,89	57,93	2,96	0,00		1	1	1	1	1							1				1	1
	04:00	59,54	56,32	3,22	0,00		1	1	1	1	1							1				1	1
	05:00	59,09	55,69	3,39	0,00		1	1	1	1	1							1				1	1
	06:00	59,69	56,80	2,89	0,00		1	1	1	1	1							1				1	1
	07:00	64,65	61,68	2,96	0,00		1	1	1	1	1							1				1	1
	08:00	70,47	67,87	2,60	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	09:00	73,42	71,21	2,21	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	10:00	74,54	72,32	2,22	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	11:00	75,36	72,26	3,09	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	12:00	76,14	69,76	6,38	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	13:00	77,64	69,21	8,43	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	14:00	78,61	68,62	9,99	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	15:00	78,85	68,25	10,60	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	16:00	78,90	74,66	4,24	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	17:00	80,95	76,73	4,22	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	18:00	83,41	79,49	3,92	0,00		1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	19:00	83,82	80,27	3,55	0,00		1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	20:00	83,79	80,72	3,07	0,00		1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	21:00	81,68	79,37	2,31	0,00		1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
	22:00	78,39	76,86	1,53	0,00		1	1	1	1	1				1	1		1				1	1
23:00	75,16	74,31	0,85	0,00		1	1	1	1	1				1	1		1				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Δευτέρα 11/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	65,94	65,08	0,87	0,00		1	1	1	1	1			1				1				1	1
	01:00	63,36	61,70	1,65	0,00		1	1	1	1	1							1				1	1
	02:00	61,79	58,12	3,67	0,00		1	1	1	1	1							1				1	1
	03:00	59,96	55,24	4,72	0,00		1	1	1	1	1							1				1	1
	04:00	58,91	53,85	5,06	0,00		1	1	1	1	1							1				1	1
	05:00	58,76	53,60	5,17	0,00		1	1	1	1	1							1				1	1
	06:00	59,76	54,57	5,19	0,00		1	1	1	1	1							1				1	1
	07:00	64,80	59,57	5,24	0,00		1	1	1	1	1							1				1	1
	08:00	71,18	65,73	5,45	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	09:00	74,71	69,21	5,51	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	10:00	76,07	70,99	5,08	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	11:00	76,89	72,07	4,81	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	12:00	77,90	73,14	4,76	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	13:00	79,33	74,37	4,96	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	14:00	79,71	74,10	5,61	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	15:00	79,50	73,56	5,94	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	16:00	79,28	73,12	6,16	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	17:00	81,64	75,49	6,15	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	18:00	84,70	78,44	6,26	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	19:00	85,44	78,93	6,50	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	20:00	85,50	78,93	6,57	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	21:00	82,70	75,51	7,19	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1				1	1
	22:00	78,45	70,40	8,05	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	23:00	74,70	65,90	8,80	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τρίτη 12/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	64,99	54,10	10,89	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	61,69	51,12	10,57	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	02:00	59,16	49,20	9,96	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	03:00	56,83	47,64	9,19	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	55,66	47,40	8,26	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	56,15	49,18	6,98	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	57,81	51,90	5,91	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	63,23	58,42	4,81	0,00		1	1	1	1	1							1				1	1
	08:00	69,21	64,89	4,32	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	09:00	72,24	67,81	4,42	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	10:00	72,69	68,01	4,68	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	11:00	72,39	67,04	5,35	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	12:00	72,88	66,20	6,67	0,40		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	13:00	74,28	66,31	7,97	0,40		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	14:00	74,65	64,01	10,64	0,40		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	15:00	74,43	61,81	12,62	0,40		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	16:00	76,01	62,34	13,67	0,40		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	17:00	79,15	65,55	13,60	0,40		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	18:00	82,68	70,47	12,22	0,40		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	19:00	84,02	72,70	11,32	0,40		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	20:00	85,01	73,20	11,81	0,40		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	21:00	81,48	69,69	11,79	0,40		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	22:00	75,55	66,09	9,46	0,40		1	1	1	1	1				1			1				1	1
23:00	70,29	63,44	6,85	0,40		1	1	1	1	1							1				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τετάρτη 13/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	61,54	58,64	2,90	0,40		1	1	1	1	1							1				1	1
	01:00	58,25	56,20	2,05	0,40		1	1	1	1	1							1				1	1
	02:00	56,09	53,45	2,64	0,40		1	1	1	1	1							1				1	1
	03:00	54,78	50,90	3,89	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	54,22	48,84	5,38	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	54,79	47,76	7,03	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	56,49	49,41	7,08	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	60,74	55,09	5,65	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	66,98	63,15	3,83	0,40		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	09:00	69,86	67,36	2,50	0,40		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	10:00	70,30	67,50	2,81	0,40		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	11:00	70,41	65,90	4,51	0,40		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	12:00	71,07	66,64	4,43	0,40		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	13:00	72,22	67,24	4,97	0,40		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	14:00	72,84	65,15	7,68	0,40		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	15:00	72,88	63,41	9,47	0,40		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	16:00	74,55	64,02	10,53	0,40		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	17:00	77,85	67,48	10,37	0,40		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	18:00	81,31	71,39	9,92	0,40		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	19:00	81,50	72,67	8,83	0,40		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	20:00	82,17	74,02	8,15	0,40		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	21:00	78,98	71,10	7,88	0,40		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	22:00	73,31	65,63	7,68	0,40		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	23:00	67,76	61,79	5,97	0,40		1	1	1	1	1							1			1		1

Παρατηρήσεις: Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 14/9/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	59,53	57,16	2,37	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	56,53	53,64	2,89	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	02:00	54,13	51,29	2,84	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	03:00	52,47	49,67	2,80	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	51,61	49,02	2,59	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	52,08	49,44	2,64	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	54,13	51,13	3,00	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	59,53	56,60	2,93	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	66,13	63,22	2,91	0,00		1	1	1	1	1							1			1		1
	09:00	68,49	65,52	2,97	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	10:00	68,90	65,69	3,21	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	11:00	68,88	66,32	2,57	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	12:00	69,56	66,88	2,68	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	13:00	70,21	67,34	2,87	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	14:00	70,84	64,85	5,99	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	15:00	71,05	62,08	8,96	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	16:00	72,15	61,86	10,28	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	17:00	74,54	64,27	10,27	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	18:00	77,15	66,48	10,67	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	19:00	77,44	66,85	10,59	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	20:00	77,40	68,55	8,85	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	21:00	74,42	67,65	6,77	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	22:00	69,87	62,65	7,22	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	23:00	64,95	57,80	7,15	0,00		1	1	1	1	1							1			1		1

Παρατηρήσεις: Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Παρασκευή 15/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	58,49	56,03	2,46	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	55,48	52,49	2,99	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	02:00	53,34	49,57	3,78	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	03:00	52,06	48,89	3,18	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	51,55	48,23	3,32	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	52,08	49,12	2,96	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	54,18	51,92	2,26	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	58,78	55,94	2,84	0,00		1	1	1	1	1							1				1	1
	08:00	64,97	62,34	2,62	0,00		1	1	1	1	1							1				1	1
	09:00	66,36	64,20	2,15	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	10:00	66,19	64,59	1,60	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	11:00	65,96	64,68	1,28	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	12:00	66,53	64,81	1,72	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	13:00	68,21	65,87	2,34	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	14:00	69,67	65,03	4,64	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	15:00	70,41	63,28	7,12	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	16:00	71,85	63,60	8,25	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	17:00	73,97	65,09	8,88	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	18:00	75,79	67,01	8,78	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	19:00	75,41	67,12	8,30	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	20:00	74,71	66,77	7,94	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	21:00	71,67	65,57	6,10	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	22:00	67,87	63,28	4,59	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	23:00	64,58	58,60	5,97	0,20		1	1	1	1	1							1				1	1

Παρατηρήσεις: Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 16/9/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	58,14	51,42	6,72	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	55,41	48,36	7,04	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	02:00	53,29	47,69	5,60	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	03:00	51,95	48,39	3,56	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	51,33	47,63	3,70	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	51,75	46,58	5,17	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	53,84	48,36	5,48	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	57,78	53,75	4,03	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	63,09	59,74	3,36	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	09:00	64,82	61,47	3,35	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	10:00	65,00	61,06	3,94	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	11:00	65,38	61,57	3,81	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	12:00	66,04	62,97	3,07	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	13:00	67,73	62,83	4,90	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	14:00	69,27	61,38	7,89	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	15:00	70,38	60,72	9,66	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	16:00	71,95	61,02	10,93	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	17:00	74,09	62,17	11,92	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	18:00	75,79	63,78	12,00	0,40		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	19:00	75,47	64,36	11,11	0,40		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	20:00	75,16	64,38	10,78	0,40		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	21:00	72,30	61,08	11,22	0,40		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	22:00	68,84	57,93	10,91	0,40		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	23:00	65,38	56,17	9,20	0,40		1	1	1	1	1							1			1		1

Παρατηρήσεις: Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Κυριακή 17/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	57,91	50,70	7,22	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	55,34	49,11	6,23	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	02:00	53,03	49,25	3,78	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	03:00	51,60	48,43	3,17	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	50,96	47,51	3,44	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	51,21	46,53	4,68	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	52,90	46,51	6,38	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	56,58	49,48	7,10	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	59,71	53,82	5,89	0,20		1	1	1	1	1							1				1	1
	09:00	61,27	56,29	4,98	0,20		1	1	1	1	1							1				1	1
	10:00	61,81	57,12	4,68	0,20		1	1	1	1	1							1				1	1
	11:00	62,38	57,09	5,29	0,20		1	1	1	1	1							1				1	1
	12:00	63,40	57,98	5,41	0,20		1	1	1	1	1							1				1	1
	13:00	65,24	59,14	6,10	0,20		1	1	1	1	1							1				1	1
	14:00	66,87	58,66	8,22	0,40		1	1	1	1	1							1				1	1
	15:00	67,75	57,84	9,92	0,40		1	1	1	1	1							1				1	1
	16:00	68,27	60,96	7,32	0,40		1	1	1	1	1					1		1				1	1
	17:00	70,23	63,44	6,79	0,40		1	1	1	1	1					1		1				1	1
	18:00	71,95	65,83	6,12	0,20		1	1	1	1	1					1		1				1	1
	19:00	72,14	66,47	5,66	0,20		1	1	1	1	1					1		1				1	1
	20:00	71,86	66,44	5,42	0,20		1	1	1	1	1					1		1				1	1
	21:00	69,32	64,27	5,04	0,20		1	1	1	1	1					1		1				1	1
	22:00	66,10	61,16	4,94	0,20		1	1	1	1	1					1		1				1	1
	23:00	63,05	58,16	4,89	0,20		1	1	1	1	1							1				1	1

Παρατηρήσεις: Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 18/9/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	57,48	52,51	4,97	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	54,90	51,19	3,71	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	02:00	52,66	48,82	3,84	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	03:00	51,26	47,21	4,05	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	50,66	46,36	4,31	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	51,04	47,05	3,99	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	52,80	49,04	3,76	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	56,99	52,54	4,45	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	62,98	57,82	5,15	0,00		1	1	1	1	1							1			1		1
	09:00	65,56	60,64	4,92	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	10:00	66,46	61,74	4,72	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	11:00	67,22	62,46	4,76	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	12:00	68,52	63,38	5,14	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	13:00	70,43	65,31	5,12	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	14:00	71,57	66,22	5,35	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	15:00	72,12	66,53	5,58	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	16:00	72,73	67,20	5,53	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	17:00	74,74	69,44	5,30	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	18:00	76,38	71,24	5,14	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	19:00	76,07	70,80	5,27	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	20:00	75,32	69,72	5,60	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	21:00	71,93	66,36	5,57	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	22:00	67,79	62,10	5,69	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	23:00	63,90	57,65	6,25	0,00		1	1	1	1	1							1			1		1

Παρατηρήσεις: Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τρίτη 19/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	59,93	53,52	6,41	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	56,74	51,86	4,88	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	02:00	54,72	49,29	5,44	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	03:00	53,31	48,21	5,11	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	52,54	46,66	5,88	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	53,00	45,91	7,09	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	55,29	47,94	7,36	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	59,85	52,35	7,50	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	64,66	57,31	7,35	0,00		1	1	1	1	1							1			1		1
	09:00	66,76	59,30	7,46	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	10:00	66,95	59,56	7,40	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	11:00	67,37	59,27	8,10	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	12:00	68,74	57,86	10,87	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	13:00	70,56	58,71	11,86	0,30		1	1	1	1	1							1			1		1
	14:00	71,61	59,04	12,57	0,30		1	1	1	1	1							1			1		1
	15:00	71,82	57,78	14,04	0,30		1	1	1	1	1							1			1		1
	16:00	73,44	58,91	14,53	0,30		1	1	1	1	1							1			1		1
	17:00	76,33	61,56	14,77	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	18:00	78,76	63,90	14,86	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	19:00	79,58	64,58	15,00	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	20:00	79,58	64,76	14,82	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	21:00	75,61	62,09	13,52	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	22:00	69,24	59,40	9,85	0,30		1	1	1	1	1							1				1	1
	23:00	63,43	56,49	6,94	0,30		1	1	1	1	1							1				1	1

Παρατηρήσεις: Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 20/9/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	57,17	53,98	3,19	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	54,13	50,94	3,19	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	02:00	52,12	48,97	3,16	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	03:00	50,59	47,09	3,50	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	49,95	45,30	4,65	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	50,70	45,51	5,20	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	53,67	49,24	4,42	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	58,52	53,92	4,60	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	63,51	58,96	4,55	0,00		1	1	1	1	1				1			1					1
	09:00	65,99	62,40	3,59	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	10:00	66,41	63,95	2,46	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	11:00	66,63	64,34	2,30	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	12:00	67,43	63,88	3,55	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	13:00	68,98	63,05	5,92	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	14:00	69,62	62,00	7,62	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	15:00	69,50	60,70	8,79	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	16:00	70,21	60,42	9,79	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	17:00	71,83	62,12	9,71	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	18:00	75,83	67,04	8,79	0,30		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	19:00	77,26	69,85	7,42	0,30		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	20:00	77,37	71,24	6,13	0,30		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	21:00	72,56	68,77	3,79	0,30		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	22:00	66,58	63,59	2,99	0,30		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	23:00	61,69	59,09	2,60	0,30		1	1	1	1	1							1				1	1

Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 21/9/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	54,85	52,02	2,83	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	52,20	50,03	2,16	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	02:00	50,46	48,28	2,18	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	03:00	49,22	47,19	2,03	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	48,55	46,63	1,91	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	49,63	47,83	1,80	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	51,91	49,89	2,02	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	56,68	53,94	2,75	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	62,16	59,60	2,56	0,00		1	1	1	1	1				1			1					1
	09:00	64,40	62,22	2,19	0,00		1	1	1	1	1				1			1					1
	10:00	64,75	62,91	1,84	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	11:00	65,21	63,55	1,66	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	12:00	66,06	63,51	2,55	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	13:00	67,67	62,52	5,15	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	14:00	68,23	60,19	8,04	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	15:00	68,03	58,65	9,38	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	16:00	71,02	61,76	9,26	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	17:00	73,20	64,28	8,92	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	18:00	76,20	68,09	8,11	0,00		1	1	1	1	1				1			1					1
	19:00	77,15	70,28	6,88	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	20:00	76,52	71,58	4,94	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	21:00	72,50	69,01	3,49	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	22:00	65,86	63,20	2,66	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	23:00	61,43	58,98	2,44	0,00		1	1	1	1	1							1				1	1

Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 22/9/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	59,19	56,50	2,70	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	55,65	53,18	2,48	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	02:00	53,48	51,22	2,27	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	03:00	51,79	49,34	2,45	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	51,14	48,62	2,52	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	52,33	50,08	2,25	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	56,11	54,01	2,09	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	62,08	58,24	3,84	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	66,43	62,65	3,79	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	09:00	69,83	66,06	3,77	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	10:00	69,79	66,01	3,79	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	11:00	69,31	65,20	4,10	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	12:00	69,67	65,32	4,35	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	13:00	70,79	64,59	6,20	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	14:00	69,49	62,21	7,29	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	15:00	66,61	57,54	9,07	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	16:00	67,41	56,80	10,60	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	17:00	71,80	60,86	10,94	0,40		1	1	1	1	1				1			1					1
	18:00	74,76	65,05	9,71	0,40		1	1	1	1	1				1			1					1
	19:00	78,92	70,06	8,86	0,40		1	1	1	1	1				1			1					1
	20:00	78,23	70,08	8,15	0,40		1	1	1	1	1				1			1					1
	21:00	72,32	67,35	4,97	0,40		1	1	1	1	1				1			1					1
	22:00	65,12	62,20	2,92	0,40		1	1	1	1	1				1			1					1
	23:00	59,73	55,95	3,78	0,40		1	1	1	1	1							1					1

Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Σάββατο 23/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	58,32	53,56	4,76	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	55,16	50,31	4,85	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	02:00	52,54	48,31	4,23	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	03:00	51,21	47,60	3,61	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	50,54	46,01	4,54	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	51,32	45,43	5,89	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	53,68	48,25	5,44	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	58,15	53,29	4,85	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	62,65	58,24	4,41	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	09:00	66,91	62,65	4,26	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	10:00	67,43	63,06	4,37	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	11:00	67,91	62,47	5,44	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	12:00	68,30	62,23	6,07	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	13:00	69,95	64,67	5,27	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	14:00	69,00	63,74	5,26	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	15:00	67,22	59,64	7,58	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	16:00	68,43	60,04	8,39	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	17:00	71,71	63,34	8,37	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	18:00	76,23	67,10	9,12	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	19:00	78,92	69,64	9,27	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	20:00	78,40	72,02	6,37	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	21:00	73,47	69,97	3,50	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	22:00	67,27	64,23	3,04	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	23:00	62,11	58,37	3,74	0,20		1	1	1	1	1							1				1	1

Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 24/9/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	59,78	56,56	3,22	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	56,78	54,04	2,74	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	02:00	53,98	51,34	2,64	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	03:00	52,25	49,06	3,18	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	51,34	48,02	3,33	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	51,98	49,17	2,81	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	54,23	52,03	2,21	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	58,17	56,46	1,71	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	61,11	59,11	1,99	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	09:00	63,24	61,34	1,90	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	10:00	63,08	61,63	1,45	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	11:00	63,23	61,80	1,43	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	12:00	64,34	63,09	1,25	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	13:00	65,61	63,80	1,81	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	14:00	65,51	60,98	4,53	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	15:00	63,85	59,26	4,59	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	16:00	65,44	59,66	5,78	0,30		1	1	1	1	1				1			1					1
	17:00	69,59	63,42	6,17	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	18:00	74,64	68,32	6,33	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	19:00	77,49	71,27	6,22	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	20:00	77,80	72,19	5,61	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	21:00	73,53	68,92	4,61	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	22:00	67,47	63,80	3,67	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	23:00	62,69	60,32	2,36	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1

Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 25/9/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	58,67	56,80	1,87	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	55,26	53,77	1,49	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	02:00	53,16	52,00	1,15	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	03:00	51,77	50,78	0,99	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	50,95	50,09	0,86	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	51,57	50,90	0,68	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	54,59	54,09	0,50	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	59,39	59,08	0,31	0,00		1	1	1	1	1							1				1	1
	08:00	61,75	61,65	0,10	0,00		1	1	1	1	1							1				1	1
	09:00	68,43	68,34	0,09	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	10:00	68,68	68,61	0,07	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	11:00	67,88	67,80	0,08	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	12:00	68,54	68,41	0,13	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	13:00	69,81	69,49	0,31	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	14:00	68,59	68,02	0,57	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	15:00	66,05	65,42	0,63	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	16:00	66,31	65,70	0,61	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	17:00	69,77	69,17	0,60	0,20		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	18:00	75,00	74,54	0,46	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	19:00	78,46	78,24	0,22	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	20:00	78,01	77,87	0,14	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	21:00	71,71	71,36	0,35	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	22:00	65,20	64,84	0,36	0,00		1	1	1	1	1				1			1				1	1
	23:00	60,46	60,12	0,33	0,00		1	1	1	1	1							1				1	1

Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 26/9/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	59,29	58,90	0,39	0,00		1	1	1	1	1							1			1		1
	01:00	56,58	56,40	0,18	0,00		1	1	1	1	1							1			1		1
	02:00	54,87	54,74	0,13	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	03:00	53,76	53,65	0,11	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	53,33	53,17	0,15	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	53,34	53,12	0,21	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	55,34	55,06	0,27	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	58,98	58,72	0,27	0,00		1	1	1	1	1							1			1		1
	08:00	66,15	65,99	0,16	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	09:00	71,38	71,23	0,15	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	10:00	73,16	73,02	0,13	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	11:00	73,80	73,42	0,38	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	12:00	74,25	73,60	0,65	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	13:00	75,54	74,86	0,68	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	14:00	75,56	74,99	0,57	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	15:00	75,08	74,57	0,52	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	16:00	76,85	76,37	0,48	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	17:00	78,91	78,61	0,30	0,20		1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	18:00	81,15	81,05	0,10	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	19:00	81,47	81,41	0,07	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	20:00	80,10	80,05	0,06	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	21:00	75,81	75,77	0,05	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	22:00	70,49	70,45	0,04	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	23:00	65,48	65,46	0,02	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1

Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τετάρτη 27/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	56,54	56,40	0,14	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	54,14	54,08	0,06	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	02:00	52,58	52,57	0,01	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	03:00	51,58	51,58	0,00	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	51,16	51,16	0,00	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	51,25	51,25	0,00	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	53,06	53,06	0,00	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	57,07	57,07	0,00	0,00		1	1	1	1	1							1			1		1
	08:00	64,97	64,97	0,00	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	09:00	71,67	71,67	0,00	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	10:00	73,46	73,41	0,06	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	11:00	74,55	74,41	0,13	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	12:00	67,83	67,72	0,12	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	13:00	68,88	68,75	0,13	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	14:00	70,13	69,95	0,18	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	15:00	71,36	71,11	0,25	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	16:00	72,59	72,39	0,20	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	17:00	73,72	73,52	0,20	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	18:00	76,71	76,64	0,08	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	19:00	79,04	79,02	0,02	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	20:00	79,56	79,56	0,00	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	21:00	78,25	78,25	0,00	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	22:00	74,84	74,84	0,00	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	23:00	68,78	68,78	0,00	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Πέμπτη 28/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	56,69	56,69	0,00	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	53,32	53,28	0,04	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	02:00	50,84	50,78	0,06	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	03:00	49,03	48,98	0,05	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	48,60	48,56	0,04	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	49,58	49,53	0,05	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	52,47	52,24	0,22	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	57,99	57,41	0,59	0,00		1	1	1	1	1							1			1		1
	08:00	63,91	63,62	0,29	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	09:00	68,33	68,11	0,22	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	10:00	70,51	70,10	0,41	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	11:00	70,95	70,24	0,71	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	12:00	71,67	70,80	0,86	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	13:00	71,49	70,50	0,99	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	14:00	69,90	68,82	1,08	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	15:00	69,29	68,20	1,09	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	16:00	68,85	67,94	0,91	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	17:00	71,79	71,22	0,56	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	18:00	76,21	75,95	0,26	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	19:00	79,62	79,34	0,28	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	20:00	78,37	78,07	0,30	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	21:00	73,01	72,75	0,27	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	22:00	66,57	66,34	0,23	0,00		1	1	1	1	1			1				1			1		1
	23:00	61,17	60,81	0,36	0,00		1	1	1	1	1			1				1			1		1

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Παρασκευή 29/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	54,98	54,97	0,01	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	51,87	51,85	0,02	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	02:00	49,62	49,60	0,02	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	03:00	48,09	48,06	0,03	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	04:00	47,35	47,31	0,04	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	05:00	48,33	48,28	0,05	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	06:00	51,07	51,03	0,04	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	07:00	56,22	56,19	0,03	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	63,00	62,99	0,02	0,00		1	1	1	1	1							1			1		1
	09:00	67,03	67,00	0,02	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	10:00	68,76	68,73	0,02	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	11:00	68,86	68,80	0,06	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	12:00	68,86	68,74	0,12	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	13:00	68,19	67,81	0,38	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	14:00	67,88	67,24	0,65	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	15:00	67,60	66,74	0,86	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	16:00	68,37	67,45	0,92	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	17:00	67,76	67,16	0,60	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	18:00	73,77	73,30	0,47	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	19:00	77,81	77,49	0,33	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	20:00	76,59	76,21	0,38	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	21:00	72,33	71,86	0,47	0,00		1	1	1	1	1			1	1			1			1		1
	22:00	66,25	65,89	0,35	0,00		1	1	1	1	1			1				1			1		1
	23:00	60,66	60,35	0,31	0,00		1	1	1	1	1			1				1			1		1

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 30/9/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	53,26	51,32	1,94	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	01:00	50,40	47,83	2,58	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	02:00	48,27	45,50	2,76	0,00			1	1	1	1							1					1
	03:00	46,82	43,98	2,83	0,00			1	1	1	1							1					1
	04:00	46,13	43,35	2,78	0,00			1	1	1	1							1					1
	05:00	47,16	44,53	2,63	0,00			1	1	1	1							1					1
	06:00	49,78	47,58	2,20	0,00			1	1	1	1							1					1
	07:00	54,52	53,25	1,27	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	60,50	59,78	0,73	0,00		1	1	1	1	1				1			1					1
	09:00	64,00	63,42	0,57	0,00		1	1	1	1	1				1			1					1
	10:00	65,09	64,25	0,84	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	11:00	65,04	63,83	1,20	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	12:00	64,73	61,86	2,87	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	13:00	64,43	60,56	3,87	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	14:00	64,15	59,81	4,34	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	15:00	63,60	59,39	4,21	0,20		1	1	1	1	1				1			1					1
	16:00	64,23	59,61	4,63	0,40		1	1	1	1	1				1			1					1
	17:00	66,88	61,52	5,36	0,40		1	1	1	1	1				1			1					1
	18:00	71,13	64,55	6,57	0,40		1	1	1	1	1				1			1					1
	19:00	75,63	67,96	7,67	0,40		1	1	1	1	1				1			1					1
	20:00	74,78	66,68	8,10	0,40		1	1	1	1	1				1			1					1
	21:00	69,78	61,11	8,67	0,40		1	1	1	1	1				1			1					1
	22:00	63,66	54,30	9,36	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	23:00	58,24	48,01	10,22	0,40		1	1	1	1	1							1					1

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 1/10/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	51,95	41,57	10,38	0,40		1	1	1	1								1					1
	01:00	49,27	39,12	10,15	0,40		1	1	1	1								1					1
	02:00	47,20	36,16	11,04	0,40		1	1	1	1								1					1
	03:00	45,73	33,80	11,94	0,40		1	1	1	1								1					1
	04:00	45,00	32,89	12,11	0,40		1	1	1	1								1					1
	05:00	45,45	34,39	11,05	0,40		1	1	1	1								1					1
	06:00	47,40	38,34	9,06	0,40		1	1	1	1								1					1
	07:00	51,00	43,40	7,60	0,40		1	1	1	1								1					1
	08:00	56,50	51,01	5,50	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	09:00	59,63	54,78	4,85	0,40		1	1	1	1	1							1			1		1
	10:00	60,67	55,36	5,31	0,40		1	1	1	1	1							1			1		1
	11:00	60,66	54,70	5,95	0,40		1	1	1	1	1							1			1		1
	12:00	60,43	53,22	7,21	0,40		1	1	1	1	1							1			1		1
	13:00	60,38	51,90	8,48	0,40		1	1	1	1	1							1			1		1
	14:00	60,18	49,85	10,34	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	15:00	59,65	47,94	11,70	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	16:00	59,65	51,21	8,44	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	17:00	62,30	53,71	8,59	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	18:00	67,52	58,98	8,55	0,40		1	1	1	1	1					1		1					1
	19:00	72,93	64,42	8,51	0,40		1	1	1	1	1					1		1					1
	20:00	72,62	64,23	8,39	0,40		1	1	1	1	1					1		1					1
	21:00	68,16	59,97	8,18	0,40		1	1	1	1	1					1		1					1
	22:00	62,34	54,09	8,25	0,40		1	1	1	1	1					1		1					1
	23:00	56,49	48,29	8,19	0,40		1	1	1	1	1							1					1

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Δευτέρα 2/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	51,30	43,68	7,62	0,40			1	1	1	1							1					1
	01:00	48,70	41,36	7,34	0,40			1	1	1	1							1					1
	02:00	46,76	39,23	7,52	0,40			1	1	1	1							1					1
	03:00	45,57	37,93	7,64	0,40			1	1	1	1							1					1
	04:00	45,32	37,67	7,64	0,40			1	1	1	1							1					1
	05:00	46,45	38,90	7,55	0,40			1	1	1	1							1					1
	06:00	49,39	41,62	7,77	0,40			1	1	1	1							1					1
	07:00	54,36	46,30	8,06	0,40			1	1	1	1							1					1
	08:00	60,15	51,87	8,28	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	09:00	63,30	54,99	8,31	0,40		1	1	1	1	1							1			1		1
	10:00	64,17	56,39	7,78	0,40		1	1	1	1	1							1			1		1
	11:00	63,88	56,46	7,43	0,40		1	1	1	1	1							1			1		1
	12:00	63,34	55,67	7,67	0,40		1	1	1	1	1							1			1		1
	13:00	62,72	54,82	7,90	0,40		1	1	1	1	1							1			1		1
	14:00	62,13	53,91	8,22	0,40		1	1	1	1	1							1			1		1
	15:00	61,70	53,05	8,65	0,40		1	1	1	1	1							1			1		1
	16:00	61,75	52,83	8,93	0,40		1	1	1	1	1							1			1		1
	17:00	64,13	55,16	8,97	0,40		1	1	1	1	1							1			1		1
	18:00	68,81	59,85	8,96	0,40		1	1	1	1	1					1		1			1		1
	19:00	74,67	65,38	9,29	0,40		1	1	1	1	1					1		1			1		1
	20:00	74,66	65,35	9,31	0,40		1	1	1	1	1					1		1			1		1
	21:00	69,71	60,67	9,04	0,40		1	1	1	1	1					1		1			1		1
	22:00	63,30	54,48	8,82	0,40		1	1	1	1	1							1			1		1
	23:00	57,34	48,75	8,59	0,40		1	1	1	1	1							1			1		1

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 3/10/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	48,60	39,92	8,67	0,20		1	1	1	1								1					1
	01:00	45,74	37,35	8,39	0,20		1	1	1	1								1					1
	02:00	44,08	35,15	8,92	0,20		1	1	1	1								1					1
	03:00	42,66	34,42	8,24	0,20		1	1	1	1								1					1
	04:00	42,28	32,69	9,58	0,20		1	1	1	1								1					1
	05:00	43,82	34,08	9,74	0,20		1	1	1	1								1					1
	06:00	47,24	38,23	9,00	0,20		1	1	1	1								1					1
	07:00	53,74	45,93	7,81	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	58,93	52,15	6,78	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	09:00	61,93	54,31	7,62	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	10:00	62,25	54,68	7,57	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	11:00	60,86	52,80	8,06	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	12:00	61,37	52,63	8,74	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	13:00	61,74	52,44	9,30	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	14:00	60,62	50,36	10,26	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	15:00	59,99	49,08	10,91	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	16:00	60,41	48,42	12,00	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	17:00	63,11	51,08	12,03	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	18:00	68,68	56,95	11,73	0,20		1	1	1	1	1					1		1					1
	19:00	75,12	63,34	11,78	0,20		1	1	1	1	1					1		1					1
	20:00	74,03	62,01	12,03	0,20		1	1	1	1	1					1		1					1
	21:00	68,14	56,73	11,41	0,20		1	1	1	1	1					1		1					1
	22:00	60,20	50,23	9,97	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	23:00	53,79	45,18	8,61	0,20		1	1	1	1	1							1					1

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τετάρτη 4/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	49,43	42,25	7,18	0,00			1	1	1	1							1					1
	01:00	46,75	40,41	6,33	0,00			1	1	1	1							1					1
	02:00	44,99	39,36	5,63	0,00			1	1	1	1							1					1
	03:00	43,85	38,27	5,58	0,00			1	1	1	1							1					1
	04:00	43,59	38,23	5,36	0,00			1	1	1	1							1					1
	05:00	45,01	41,39	3,62	0,00			1	1	1	1							1					1
	06:00	48,70	45,58	3,11	0,00			1	1	1	1							1					1
	07:00	53,37	49,66	3,72	0,20			1	1	1	1							1					1
	08:00	58,76	55,46	3,30	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	09:00	61,78	58,48	3,30	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	10:00	62,18	59,40	2,79	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	11:00	61,74	59,19	2,55	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	12:00	61,31	59,16	2,15	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	13:00	61,22	59,13	2,09	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	14:00	60,51	56,17	4,34	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	15:00	59,79	54,50	5,28	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	16:00	60,20	54,56	5,63	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	17:00	62,58	56,10	6,48	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	18:00	67,97	61,19	6,78	0,00		1	1	1	1	1					1		1					1
	19:00	74,14	67,80	6,35	0,00		1	1	1	1	1					1		1					1
	20:00	72,95	68,14	4,81	0,00		1	1	1	1	1					1		1					1
	21:00	66,85	63,77	3,08	0,00		1	1	1	1	1					1		1					1
	22:00	59,13	57,37	1,76	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	23:00	52,83	52,08	0,75	0,00		1	1	1	1	1							1					1

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 5/10/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	48,03	47,63	0,40	0,00			1	1	1	1							1					1
	01:00	45,22	44,55	0,67	0,00			1	1	1	1							1					1
	02:00	43,45	42,84	0,61	0,00			1	1	1	1							1					1
	03:00	42,37	41,80	0,57	0,00			1	1	1	1							1					1
	04:00	41,99	41,18	0,81	0,00			1	1	1	1							1					1
	05:00	43,50	42,65	0,85	0,00			1	1	1	1							1					1
	06:00	47,06	46,44	0,61	0,00			1	1	1	1							1					1
	07:00	50,81	50,51	0,29	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	56,35	56,17	0,18	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	09:00	59,43	59,35	0,08	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	10:00	59,84	59,74	0,10	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	11:00	60,03	59,78	0,25	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	12:00	60,44	59,99	0,45	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	13:00	61,21	60,63	0,58	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	14:00	61,17	60,28	0,90	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	15:00	60,10	58,73	1,37	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	16:00	60,96	59,16	1,80	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	17:00	63,48	61,53	1,95	0,20		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	18:00	66,40	64,75	1,65	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	19:00	69,25	67,99	1,26	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	20:00	67,34	66,32	1,02	0,00		1	1	1	1	1				1			1			1		1
	21:00	62,07	61,33	0,74	0,00		1	1	1	1	1							1			1		1
	22:00	56,29	55,74	0,55	0,00		1	1	1	1	1							1			1		1
	23:00	51,31	50,81	0,51	0,00		1	1	1	1	1							1			1		1

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 6/10/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	46,22	45,27	0,96	0,00			1	1	1	1							1					1
	01:00	43,80	42,71	1,09	0,00			1	1	1	1							1					1
	02:00	42,47	41,35	1,12	0,00			1	1	1	1							1					1
	03:00	41,74	40,74	1,00	0,00			1	1	1	1							1					1
	04:00	41,76	40,50	1,27	0,00			1	1	1	1							1					1
	05:00	43,47	42,18	1,29	0,00			1	1	1	1							1					1
	06:00	46,70	45,83	0,87	0,20			1	1	1	1							1					1
	07:00	50,27	49,25	1,01	0,20			1	1	1	1							1					1
	08:00	55,87	54,74	1,13	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	09:00	59,10	58,11	0,99	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	10:00	59,58	58,65	0,93	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	11:00	59,44	58,34	1,10	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	12:00	59,87	58,40	1,48	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	13:00	60,79	58,64	2,15	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	14:00	60,56	57,11	3,44	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	15:00	59,24	55,39	3,86	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	16:00	60,48	55,54	4,94	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	17:00	62,55	57,13	5,41	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	18:00	65,35	58,97	6,37	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	19:00	68,26	62,22	6,04	0,40		1	1	1	1	1							1			1		1
	20:00	66,26	60,99	5,26	0,40		1	1	1	1	1							1			1		1
	21:00	61,55	57,44	4,11	0,40		1	1	1	1	1							1			1		1
	22:00	55,70	50,84	4,86	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	23:00	51,27	46,24	5,03	0,20		1	1	1	1	1							1					1

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 7/10/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	45,62	44,17	1,45	0,00		1	1	1	1								1					1
	01:00	42,94	41,99	0,95	0,00		1	1	1	1								1					1
	02:00	41,65	40,22	1,43	0,00		1	1	1	1								1					1
	03:00	41,01	39,84	1,17	0,00		1	1	1	1								1					1
	04:00	41,22	40,09	1,13	0,00		1	1	1	1								1					1
	05:00	42,83	40,78	2,05	0,00		1	1	1	1								1					1
	06:00	45,92	42,72	3,20	0,00		1	1	1	1								1					1
	07:00	49,90	46,82	3,08	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	54,66	52,71	1,94	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	09:00	57,55	56,24	1,31	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	10:00	58,36	57,23	1,12	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	11:00	59,04	58,12	0,93	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	12:00	59,66	58,71	0,95	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	13:00	60,34	59,02	1,32	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	14:00	60,27	58,58	1,69	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	15:00	59,76	57,06	2,70	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	16:00	60,87	57,00	3,86	0,20		1	1	1	1	1							1			1		1
	17:00	63,18	59,46	3,72	0,00		1	1	1	1	1							1			1		1
	18:00	65,76	62,07	3,70	0,00		1	1	1	1	1							1			1		1
	19:00	68,21	64,27	3,93	0,00		1	1	1	1	1							1			1	1	1
	20:00	66,31	62,84	3,46	0,00		1	1	1	1	1							1			1	1	1
	21:00	61,84	59,27	2,57	0,00		1	1	1	1	1							1			1		1
	22:00	56,77	54,83	1,94	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	23:00	52,73	51,31	1,41	0,00		1	1	1	1	1							1					1

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 8/10/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	45,10	44,13	0,97	0,00		1	1	1	1								1					1
	01:00	42,57	41,83	0,74	0,00		1	1	1	1								1					1
	02:00	41,17	40,55	0,62	0,00		1	1	1	1								1					1
	03:00	40,48	39,86	0,63	0,00		1	1	1	1								1					1
	04:00	40,57	40,00	0,57	0,00		1	1	1	1								1					1
	05:00	41,80	41,47	0,33	0,00		1	1	1	1								1					1
	06:00	44,26	43,83	0,43	0,00		1	1	1	1								1					1
	07:00	47,56	46,79	0,78	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	52,10	50,83	1,27	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	09:00	54,68	53,88	0,80	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	10:00	55,62	55,27	0,35	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	11:00	56,51	55,97	0,54	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	12:00	57,34	56,55	0,79	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	13:00	58,16	56,71	1,45	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	14:00	58,50	56,19	2,31	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	15:00	58,38	55,76	2,63	0,00		1	1	1	1	1							1					1
	16:00	59,77	59,29	0,48	0,00		1	1	1	1	1							1			1		1
	17:00	61,83	61,39	0,44	0,00		1	1	1	1	1							1			1		1
	18:00	64,41	64,03	0,38	0,00		1	1	1	1	1							1			1	1	1
	19:00	67,15	67,04	0,12	0,00		1	1	1	1	1							1			1	1	1
	20:00	65,79	65,70	0,09	0,00		1	1	1	1	1							1			1	1	1
	21:00	62,20	62,13	0,07	0,00		1	1	1	1	1							1				1	1
	22:00	58,05	57,98	0,08	0,00		1	1	1	1	1							1				1	1
	23:00	54,65	54,57	0,08	0,00		1	1	1	1	1							1					1

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 9/10/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	44,83	44,76	0,07	0,00		1	1	1		1							1					1
	01:00	42,16	42,10	0,06	0,00		1	1	1		1							1					1
	02:00	40,88	40,84	0,05	0,00		1	1	1		1							1					1
	03:00	40,40	40,36	0,05	0,00		1	1	1		1							1					1
	04:00	40,74	40,68	0,07	0,00		1	1	1		1							1					1
	05:00	42,22	42,14	0,08	0,00		1	1	1		1							1					1
	06:00	44,83	44,72	0,11	0,20		1	1	1		1							1					1
	07:00	48,45	48,19	0,26	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	08:00	53,60	53,04	0,56	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	09:00	56,82	55,66	1,16	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	10:00	57,90	55,95	1,94	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	11:00	58,86	56,08	2,77	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	12:00	59,41	56,12	3,29	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	13:00	60,19	55,98	4,21	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	14:00	60,43	54,08	6,35	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	15:00	60,44	52,32	8,12	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	16:00	61,80	52,13	9,67	0,20		1	1	1	1	1							1					1
	17:00	63,67	52,60	11,07	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	18:00	65,87	53,75	12,11	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	19:00	67,93	55,10	12,83	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	20:00	66,05	52,94	13,12	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	21:00	62,08	48,90	13,18	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	22:00	57,75	44,70	13,05	0,40		1	1	1	1	1							1					1
	23:00	54,15	41,17	12,98	0,40		1	1	1	1								1					1

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 10/10/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	44,51	30,60	13,91	0,40		1	1	1	1										1			
	01:00	42,03	28,10	13,93	0,40		1	1	1	1										1			
	02:00	40,75	28,59	12,17	0,40		1	1	1	1										1			
	03:00	40,04	29,03	11,01	0,40		1	1	1	1										1			
	04:00	39,94	29,67	10,26	0,40		1	1	1	1										1			
	05:00	41,59	31,47	10,12	0,40		1	1	1	1										1			
	06:00	44,86	34,70	10,16	0,40		1	1	1	1										1			
	07:00	49,20	37,93	11,28	0,40		1	1	1	1										1			
	08:00	52,63	40,83	11,80	0,40		1	1	1	1	1									1			
	09:00	55,08	43,83	11,26	0,40		1	1	1	1	1									1			
	10:00	55,28	44,19	11,10	0,40		1	1	1	1	1									1			
	11:00	55,23	43,23	12,00	0,40		1	1	1	1	1									1			
	12:00	55,99	43,44	12,55	0,40		1	1	1	1	1									1			
	13:00	57,01	43,40	13,61	0,40		1	1	1	1	1									1			
	14:00	57,25	42,82	14,42	0,40		1	1	1	1	1									1			
	15:00	57,07	42,53	14,54	0,40		1	1	1	1	1									1			
	16:00	58,06	43,81	14,25	0,40		1	1	1	1	1									1			
	17:00	60,52	46,74	13,77	0,40		1	1	1	1	1									1			
	18:00	63,81	50,85	12,96	0,40		1	1	1	1	1									1			1
	19:00	67,36	54,62	12,74	0,40		1	1	1	1	1									1			1
	20:00	64,76	52,10	12,67	0,40		1	1	1	1	1									1			1
	21:00	59,97	47,84	12,13	0,40		1	1	1	1	1									1			1
	22:00	54,40	42,00	12,41	0,40		1	1	1	1	1									1			
	23:00	49,61	36,70	12,91	0,40		1	1	1		1									1			

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τετάρτη 11/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	45,20	30,95	14,26	0,40			1	1	1	1									1			
	01:00	42,60	29,29	13,31	0,40				1	1	1									1			
	02:00	41,30	28,93	12,38	0,40				1	1	1									1			
	03:00	40,62	29,55	11,07	0,40				1	1	1									1			
	04:00	40,48	29,82	10,66	0,40				1	1	1									1			
	05:00	42,07	31,55	10,53	0,40				1	1	1									1			
	06:00	45,44	34,47	10,97	0,40		1		1	1	1									1			
	07:00	48,12	37,21	10,92	0,40		1		1	1	1									1			
	08:00	51,88	41,26	10,62	0,40		1		1	1	1									1			
	09:00	54,31	44,42	9,89	0,40		1		1	1	1									1			1
	10:00	54,58	43,74	10,84	0,40		1		1	1	1									1			1
	11:00	54,92	43,53	11,39	0,40		1		1	1	1									1			1
	12:00	55,90	44,60	11,31	0,40		1		1	1	1									1			1
	13:00	56,91	44,24	12,66	0,40		1		1	1	1									1			1
	14:00	56,92	44,26	12,67	0,40		1		1	1	1									1			1
	15:00	56,50	44,30	12,20	0,40		1		1	1	1									1			1
	16:00	57,41	44,97	12,44	0,40		1		1	1	1									1			1
	17:00	60,20	47,22	12,98	0,40		1		1	1	1									1			1
	18:00	63,48	50,07	13,41	0,40		1	1	1	1	1									1			1
	19:00	66,80	53,15	13,65	0,40		1	1	1	1	1									1			1
	20:00	64,73	51,58	13,15	0,40		1	1	1	1	1									1			1
	21:00	60,44	48,21	12,23	0,40		1	1	1	1	1									1			
	22:00	54,58	43,32	11,26	0,40		1	1	1	1	1									1			
	23:00	49,50	39,35	10,15	0,40			1	1	1	1									1			

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 12/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη	00:00	45,10	37,82	7,28	0,00			1	1	1	1									1				
	01:00	42,78	36,55	6,23	0,00			1	1	1	1									1				
	02:00	41,68	36,73	4,95	0,00			1	1	1	1									1				
	03:00	40,74	36,62	4,12	0,00			1	1	1	1									1				
	04:00	40,30	37,24	3,06	0,00			1	1	1	1									1				
	05:00	41,82	39,58	2,23	0,00			1	1	1	1									1				
	06:00	45,41	42,83	2,58	0,00		1	1	1	1	1									1				
	07:00	49,55	46,81	2,74	0,00		1	1	1	1	1									1				
	08:00	54,52	52,49	2,04	0,00		1	1	1	1	1									1			1	
	09:00	57,05	55,32	1,73	0,00		1	1	1	1	1									1			1	
	10:00	57,02	55,81	1,21	0,20		1	1	1	1	1									1			1	
	11:00	56,72	55,89	0,84	0,20		1	1	1	1	1									1			1	
	12:00	57,28	56,32	0,96	0,20		1	1	1	1	1									1			1	
	13:00	58,04	56,39	1,65	0,20		1	1	1	1	1									1			1	
	14:00	58,25	54,74	3,51	0,20		1	1	1	1	1									1			1	
	15:00	57,68	52,80	4,88	0,00		1	1	1	1	1									1			1	
	16:00	58,72	53,93	4,79	0,00		1	1	1	1	1									1			1	
	17:00	61,09	56,27	4,81	0,00		1	1	1	1	1									1			1	
	18:00	63,12	58,43	4,69	0,00		1	1	1	1	1									1			1	
	19:00	64,78	60,17	4,61	0,00		1	1	1	1	1									1			1	
	20:00	63,43	59,24	4,18	0,00		1	1	1	1	1									1			1	
	21:00	59,73	56,28	3,46	0,00		1	1	1	1	1									1			1	
	22:00	53,79	50,82	2,97	0,00				1	1	1	1									1			1
	23:00	48,21	45,71	2,50	0,00				1	1	1	1									1			1

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 13/10/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	44,09	43,02	1,07	0,00			1		1	1									1			1
	01:00	41,66	40,51	1,15	0,00			1		1	1								1			1	
	02:00	40,56	39,38	1,18	0,00			1		1	1								1			1	
	03:00	39,75	38,63	1,12	0,00			1		1	1								1			1	
	04:00	39,56	38,55	1,01	0,00			1		1	1								1			1	
	05:00	41,17	40,08	1,10	0,00			1		1	1								1			1	
	06:00	44,71	43,33	1,39	0,00			1		1	1								1			1	
	07:00	48,48	47,54	0,94	0,00		1	1		1	1								1			1	
	08:00	52,97	52,43	0,55	0,00		1	1		1	1								1			1	
	09:00	55,65	55,39	0,26	0,00		1	1	1	1	1								1			1	
	10:00	56,30	56,06	0,25	0,20		1	1	1	1	1								1			1	
	11:00	56,24	55,62	0,62	0,20		1	1	1	1	1								1			1	
	12:00	56,67	56,10	0,58	0,20		1	1	1	1	1								1			1	
	13:00	57,20	56,02	1,18	0,20		1	1	1	1	1								1			1	
	14:00	57,20	54,66	2,54	0,20		1	1	1	1	1								1			1	
	15:00	56,28	52,64	3,64	0,00		1	1	1	1	1								1			1	
	16:00	57,02	52,34	4,68	0,00		1	1	1	1	1								1			1	
	17:00	59,33	55,07	4,26	0,00		1	1	1	1	1								1			1	
	18:00	62,09	58,53	3,56	0,00		1	1	1	1	1								1			1	
	19:00	63,95	61,03	2,93	0,00		1	1	1	1	1								1			1	
	20:00	61,98	60,00	1,98	0,00		1	1	1	1	1								1			1	
	21:00	58,20	56,73	1,48	0,00		1	1	1	1	1								1			1	
	22:00	52,29	51,10	1,19	0,00		1	1		1	1								1			1	
	23:00	46,78	46,32	0,46	0,00		1	1		1	1								1			1	

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 14/10/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	42,58	42,19	0,40	0,00		1			1	1									1			1
	01:00	40,35	39,93	0,43	0,00		1			1	1									1			1
	02:00	39,24	38,83	0,41	0,00		1			1	1									1			1
	03:00	38,43	37,62	0,81	0,00		1			1	1									1			1
	04:00	38,31	36,41	1,90	0,00		1			1	1									1			1
	05:00	39,70	37,64	2,06	0,00		1			1	1									1			1
	06:00	42,67	41,07	1,60	0,00		1			1	1									1			1
	07:00	46,14	44,47	1,67	0,00		1	1		1	1									1			1
	08:00	50,96	50,18	0,77	0,00		1	1		1	1									1			1
	09:00	53,69	53,24	0,45	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	10:00	54,48	53,83	0,65	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	11:00	54,71	53,70	1,01	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	12:00	55,30	54,12	1,18	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	13:00	55,83	54,45	1,38	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	14:00	56,11	54,24	1,87	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	15:00	55,31	53,16	2,15	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	16:00	56,04	55,54	0,50	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	17:00	57,94	57,47	0,47	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	18:00	60,44	60,05	0,39	0,00		1	1	1	1	1							2		1			1
	19:00	62,24	62,11	0,13	0,00		1	1	1	1	1							3		1			1
	20:00	60,36	60,29	0,07	0,00		1	1	1	1	1							2		1			1
	21:00	56,74	56,72	0,02	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	22:00	51,15	51,15	0,00	0,00		1	1		1	1									1			1
	23:00	45,76	45,76	0,00	0,00		1	1		1	1									1			1

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 15/10/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	39,30	39,29	0,00	0,00			1		1	1									1			1
	01:00	37,27	37,24	0,03	0,00			1		1	1												1
	02:00	36,16	36,13	0,03	0,00			1		1	1												1
	03:00	35,37	35,36	0,01	0,00			1		1	1												1
	04:00	35,24	35,24	0,00	0,00			1		1	1												1
	05:00	36,48	36,48	0,00	0,00			1		1	1												1
	06:00	39,21	39,21	0,00	0,00			1		1	1									1			1
	07:00	42,46	42,46	0,00	0,00			1		1	1									1			1
	08:00	47,10	47,10	0,00	0,00		1	1		1	1									1			1
	09:00	49,89	49,88	0,01	0,00		1	1		1	1									1			1
	10:00	50,73	50,69	0,04	0,20		1	1		1	1									1			1
	11:00	51,07	50,98	0,08	0,20		1	1		1	1									1			1
	12:00	51,79	51,64	0,14	0,20		1	1		1	1									1			1
	13:00	52,50	52,23	0,27	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	14:00	52,88	52,61	0,27	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	15:00	52,71	52,44	0,26	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	16:00	53,56	53,28	0,29	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	17:00	55,40	55,03	0,37	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	18:00	57,70	57,30	0,40	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	19:00	59,19	58,93	0,26	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	20:00	57,46	57,05	0,41	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	21:00	54,13	53,54	0,59	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	22:00	48,89	48,10	0,79	0,00		1	1		1	1									1			1
	23:00	43,60	42,78	0,82	0,00		1				1	1								1			1

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 16/10/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	39,08	38,30	0,78	0,00		1			1	1									1			1
	01:00	37,38	36,68	0,69	0,00		1			1	1											1	
	02:00	36,52	35,91	0,61	0,00		1			1	1											1	
	03:00	36,03	35,56	0,47	0,00		1			1	1											1	
	04:00	36,18	35,72	0,46	0,00		1			1	1											1	
	05:00	37,71	37,38	0,33	0,00		1			1	1											1	
	06:00	40,70	40,45	0,25	0,00		1			1	1								1			1	
	07:00	44,36	44,22	0,14	0,00		1	1		1	1								1			1	
	08:00	49,28	49,18	0,10	0,00		1	1		1	1								1			1	
	09:00	52,15	51,91	0,24	0,00		1	1		1	1								1			1	
	10:00	53,02	52,78	0,24	0,20		1	1	1	1	1								1			1	
	11:00	53,46	53,31	0,15	0,20		1	1	1	1	1								1			1	
	12:00	54,21	54,07	0,14	0,20		1	1	1	1	1								1			1	
	13:00	54,91	54,77	0,14	0,20		1	1	1	1	1								1			1	
	14:00	55,22	55,10	0,12	0,20		1	1	1	1	1								1			1	
	15:00	55,08	55,00	0,09	0,20		1	1	1	1	1								1			1	
	16:00	55,91	55,84	0,07	0,00		1	1	1	1	1								1			1	
	17:00	57,63	57,56	0,07	0,00		1	1	1	1	1								1			1	
	18:00	59,83	59,78	0,05	0,00		1	1	1	1	1						1		1			1	
	19:00	61,35	61,33	0,02	0,00		1	1	1	1	1						2		1			1	
	20:00	59,40	59,39	0,01	0,00		1	1	1	1	1						1		1			1	
	21:00	55,81	55,80	0,00	0,00		1	1	1	1	1								1			1	
	22:00	50,41	50,41	0,00	0,00		1	1		1	1								1			1	
	23:00	44,90	44,90	0,00	0,00		1	1		1	1								1			1	

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 17/10/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	40,93	37,17	3,76	0,00			1		1	1									1			1
	01:00	38,95	34,20	4,74	0,00			1		1	1											1	
	02:00	37,77	34,83	2,95	0,00			1		1	1											1	
	03:00	37,33	34,05	3,29	0,00			1		1	1											1	
	04:00	37,42	33,67	3,75	0,00			1		1	1											1	
	05:00	39,25	35,72	3,53	0,00			1		1	1											1	
	06:00	43,01	39,58	3,43	0,00			1		1	1								1			1	
	07:00	47,14	42,90	4,24	0,00			1		1	1								1			1	
	08:00	51,19	47,53	3,66	0,00		1	1		1	1								1			1	
	09:00	54,14	51,36	2,77	0,00		1	1	1	1	1								1			1	
	10:00	54,83	52,12	2,71	0,20		1	1	1	1	1								1			1	
	11:00	54,98	52,83	2,15	0,20		1	1	1	1	1								1			1	
	12:00	55,33	53,15	2,19	0,20		1	1	1	1	1								1			1	
	13:00	56,02	52,42	3,60	0,20		1	1	1	1	1								1			1	
	14:00	55,25	51,58	3,67	0,20		1	1	1	1	1								1			1	
	15:00	53,97	50,84	3,13	0,20		1	1	1	1	1								1			1	
	16:00	54,65	50,70	3,95	0,40		1	1	1	1	1								1			1	
	17:00	56,87	52,78	4,09	0,40		1	1	1	1	1								1			1	
	18:00	60,24	55,83	4,41	0,40		1	1	1	1	1								1			1	
	19:00	62,08	58,39	3,69	0,40		1	1	1	1	1								1			1	
	20:00	60,22	56,90	3,32	0,40		1	1	1	1	1								1			1	
	21:00	56,38	53,22	3,15	0,40		1	1	1	1	1								1			1	
	22:00	50,24	47,23	3,00	0,40		1	1		1	1								1			1	
	23:00	44,70	42,28	2,43	0,40		1	1		1	1								1			1	

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τετάρτη 18/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	41,41	37,38	4,04	0,00		1	1		1	1									1			
	01:00	39,32	34,91	4,41	0,00		1	1		1	1									1			
	02:00	38,25	34,36	3,89	0,00		1	1		1	1									1			
	03:00	37,90	35,08	2,82	0,00		1	1		1	1									1			
	04:00	37,57	35,28	2,29	0,00		1	1		1	1									1			
	05:00	39,42	36,82	2,60	0,00		1	1		1	1									1			
	06:00	42,99	41,10	1,89	0,00		1	1		1	1									1			
	07:00	46,67	45,63	1,04	0,00		1	1		1	1									1			1
	08:00	50,04	49,54	0,49	0,00		1	1		1	1									1			1
	09:00	53,05	52,79	0,27	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	10:00	53,93	53,69	0,24	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	11:00	54,44	54,12	0,32	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	12:00	55,13	54,71	0,42	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	13:00	56,51	55,97	0,54	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	14:00	57,06	56,40	0,66	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	15:00	57,58	56,74	0,84	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	16:00	58,03	56,36	1,67	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	17:00	59,30	54,95	4,35	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	18:00	61,78	57,04	4,74	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	19:00	62,97	60,08	2,89	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	20:00	60,77	58,44	2,33	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	21:00	56,68	54,31	2,37	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	22:00	50,37	47,07	3,30	0,00		1	1		1	1									1			1
	23:00	44,98	41,12	3,86	0,00		1	1		1	1									1			1

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 19/10/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	40,13	36,33	3,80	0,00			1		1	1												1
	01:00	38,09	34,85	3,24	0,00			1		1	1												1
	02:00	36,98	33,58	3,41	0,00			1		1	1												1
	03:00	36,60	32,82	3,78	0,00			1		1	1												1
	04:00	36,68	32,69	4,00	0,20			1		1	1												1
	05:00	38,13	33,71	4,42	0,20			1		1	1												1
	06:00	41,63	37,74	3,89	0,20			1		1	1												1
	07:00	46,13	42,92	3,21	0,00		1	1		1	1												1
	08:00	49,98	47,20	2,78	0,00		1	1	1	1	1												1
	09:00	52,01	49,37	2,64	0,20		1	1	1	1	1												1
	10:00	52,26	50,46	1,80	0,20		1	1	1	1	1												1
	11:00	52,33	50,83	1,50	0,20		1	1	1	1	1												1
	12:00	52,59	50,91	1,68	0,40		1	1	1	1	1												1
	13:00	53,01	50,88	2,13	0,40		1	1	1	1	1												1
	14:00	52,65	50,14	2,51	0,40		1	1	1	1	1												1
	15:00	52,15	49,20	2,95	0,40		1	1	1	1	1												1
	16:00	52,64	49,73	2,91	0,40		1	1	1	1	1												1
	17:00	54,75	52,22	2,53	0,40		1	1	1	1	1												1
	18:00	57,56	54,30	3,26	0,40		1	1	1	1	1									1			1
	19:00	59,66	55,91	3,75	0,40		1	1	1	1	1									1			1
	20:00	57,99	54,48	3,51	0,40		1	1	1	1	1									1			1
	21:00	53,94	51,39	2,54	0,40		1	1		1	1									1			1
	22:00	47,78	45,76	2,02	0,40		1	1		1	1												1
	23:00	42,71	41,04	1,67	0,40		1	1		1	1												1

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Παρασκευή 20/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	39,41	38,63	0,78	0,00			1		1	1												1
	01:00	37,39	36,71	0,69	0,00			1		1	1												1
	02:00	36,37	35,56	0,81	0,00			1		1	1												1
	03:00	35,64	34,90	0,74	0,00			1		1	1												1
	04:00	35,68	35,18	0,51	0,00			1		1	1												1
	05:00	37,47	37,20	0,27	0,00			1		1	1												1
	06:00	40,50	40,23	0,28	0,00		1	1		1	1												1
	07:00	44,66	44,41	0,24	0,00		1	1		1	1												1
	08:00	48,16	48,07	0,09	0,00		1	1	1	1	1												1
	09:00	50,30	50,25	0,05	0,00		1	1	1	1	1												1
	10:00	51,46	51,44	0,02	0,20		1	1	1	1	1												1
	11:00	51,96	51,94	0,02	0,20		1	1	1	1	1												1
	12:00	52,22	52,20	0,03	0,20		1	1	1	1	1												1
	13:00	52,75	52,70	0,06	0,20		1	1	1	1	1												1
	14:00	52,73	52,65	0,08	0,00		1	1	1	1	1												1
	15:00	52,24	52,14	0,09	0,00		1	1	1	1	1												1
	16:00	53,00	52,90	0,10	0,00		1	1	1	1	1												1
	17:00	54,76	54,68	0,08	0,00		1	1	1	1	1												1
	18:00	57,56	57,49	0,07	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	19:00	59,11	59,09	0,03	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	20:00	57,39	57,39	0,00	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	21:00	53,54	53,54	0,00	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	22:00	47,90	47,90	0,00	0,00		1	1		1	1									1			1
	23:00	43,04	43,04	0,00	0,00		1	1		1	1									1			

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 21/10/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	37,92	37,43	0,50	0,00			1		1	1												1
	01:00	36,08	35,40	0,68	0,00			1		1	1												1
	02:00	34,98	34,27	0,71	0,00			1		1	1												1
	03:00	34,59	33,97	0,62	0,00			1		1	1												1
	04:00	34,59	34,06	0,53	0,00			1		1	1												1
	05:00	36,13	35,59	0,54	0,00			1		1	1												1
	06:00	39,60	38,99	0,61	0,00		1	1		1	1												1
	07:00	42,89	42,27	0,62	0,00		1	1		1	1												1
	08:00	47,25	46,69	0,56	0,00		1	1		1	1									1			1
	09:00	51,08	50,78	0,30	0,00		1	1		1	1									1			1
	10:00	51,72	51,29	0,43	0,00		1	1		1	1									1			1
	11:00	51,57	51,06	0,51	0,00		1	1		1	1									1			1
	12:00	52,07	51,66	0,42	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	13:00	52,85	52,40	0,45	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	14:00	52,73	52,32	0,41	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	15:00	52,02	51,78	0,25	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	16:00	52,88	52,80	0,08	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	17:00	54,71	54,66	0,06	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	18:00	56,95	56,91	0,04	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	19:00	58,36	58,32	0,04	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	20:00	56,47	56,45	0,02	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	21:00	52,39	52,38	0,01	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	22:00	46,92	46,92	0,00	0,00		1	1		1	1									1			1
	23:00	42,27	42,26	0,01	0,00		1	1		1	1									1			

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 21/10/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	37,92	37,43	0,50	0,00			1		1	1												1
	01:00	36,08	35,40	0,68	0,00			1		1	1												1
	02:00	34,98	34,27	0,71	0,00			1		1	1												1
	03:00	34,59	33,97	0,62	0,00			1		1	1												1
	04:00	34,59	34,06	0,53	0,00			1		1	1												1
	05:00	36,13	35,59	0,54	0,00			1		1	1												1
	06:00	39,60	38,99	0,61	0,00		1	1		1	1												1
	07:00	42,89	42,27	0,62	0,00		1	1		1	1												1
	08:00	47,25	46,69	0,56	0,00		1	1		1	1									1			1
	09:00	51,08	50,78	0,30	0,00		1	1		1	1									1			1
	10:00	51,72	51,29	0,43	0,00		1	1		1	1									1			1
	11:00	51,57	51,06	0,51	0,00		1	1		1	1									1			1
	12:00	52,07	51,66	0,42	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	13:00	52,85	52,40	0,45	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	14:00	52,73	52,32	0,41	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	15:00	52,02	51,78	0,25	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	16:00	52,88	52,80	0,08	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	17:00	54,71	54,66	0,06	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	18:00	56,95	56,91	0,04	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	19:00	58,36	58,32	0,04	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	20:00	56,47	56,45	0,02	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	21:00	52,39	52,38	0,01	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	22:00	46,92	46,92	0,00	0,00		1	1		1	1									1			1
	23:00	42,27	42,26	0,01	0,00		1	1		1	1									1			

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 22/10/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	35,29	35,28	0,01	0,00			1		1	1									1			
	01:00	33,52	33,52	0,00	0,00			1		1	1									1			
	02:00	32,44	32,44	0,00	0,00			1		1	1									1			
	03:00	32,01	32,01	0,00	0,00			1		1	1									1			
	04:00	31,92	31,91	0,01	0,00			1		1	1									1			
	05:00	33,19	33,19	0,00	0,00			1		1	1									1			
	06:00	36,22	36,22	0,00	0,00			1		1	1									1			
	07:00	39,18	39,17	0,01	0,00		1	1		1	1									1			
	08:00	43,74	43,72	0,02	0,00		1	1		1	1									1			
	09:00	47,60	47,60	0,00	0,00		1	1		1	1									1			1
	10:00	48,64	48,63	0,01	0,00		1	1		1	1									1			1
	11:00	49,09	49,06	0,03	0,00		1	1		1	1									1			1
	12:00	49,95	49,86	0,09	0,00		1	1		1	1									1			1
	13:00	50,84	50,69	0,15	0,00		1	1		1	1									1			1
	14:00	50,82	50,65	0,17	0,00		1	1		1	1									1			1
	15:00	50,01	49,85	0,16	0,00		1	1		1	1									1			1
	16:00	50,21	49,96	0,25	0,00		1	1		1	1									1			1
	17:00	51,59	51,46	0,12	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	18:00	53,45	53,42	0,03	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	19:00	54,48	54,47	0,02	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	20:00	52,85	52,85	0,01	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	21:00	49,37	49,36	0,01	0,00		1	1		1	1									1			1
	22:00	44,34	44,33	0,01	0,00		1	1		1	1									1			1
	23:00	39,77	39,76	0,00	0,00			1		1	1									1			1

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 23/10/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	35,49	35,49	0,00	0,00			1		1	1									1			
	01:00	33,93	33,93	0,00	0,00			1		1	1									1			
	02:00	33,04	33,04	0,00	0,00			1		1	1									1			
	03:00	32,77	32,77	0,01	0,00			1		1	1									1			
	04:00	32,92	32,88	0,04	0,00			1		1	1									1			
	05:00	34,40	34,34	0,06	0,00			1		1	1									1			
	06:00	37,57	37,50	0,07	0,00		1	1		1	1									1			
	07:00	40,86	40,79	0,07	0,00		1	1		1	1									1			
	08:00	45,76	45,70	0,06	0,00		1	1	1	1	1									1			
	09:00	49,69	49,66	0,03	0,00		1	1	1	1	1									1			
	10:00	50,74	50,74	0,00	0,00		1	1	1	1	1									1			
	11:00	51,24	51,24	0,00	0,00		1	1	1	1	1									1			
	12:00	51,86	51,86	0,00	0,00		1	1	1	1	1									1			
	13:00	52,42	52,42	0,00	0,00		1	1	1	1	1									1			
	14:00	52,37	52,35	0,02	0,00		1	1	1	1	1									1			
	15:00	51,97	51,93	0,04	0,00		1	1	1	1	1									1			
	16:00	52,05	51,99	0,06	0,00		1	1	1	1	1									1			
	17:00	53,01	52,95	0,07	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	18:00	54,40	54,36	0,04	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	19:00	55,10	55,05	0,05	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	20:00	53,48	53,42	0,05	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	21:00	50,15	50,09	0,06	0,00		1	1	1	1	1									1			
	22:00	45,43	45,36	0,07	0,00		1	1	1	1	1									1			
	23:00	40,96	40,88	0,08	0,00		1	1			1	1								1			

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 24/10/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	39,68	39,26	0,42	0,00		1	1		1	1									1			
	01:00	36,03	35,36	0,67	0,00			1		1	1									1			
	02:00	34,84	34,45	0,38	0,00			1		1	1									1			
	03:00	34,24	33,98	0,26	0,00			1		1	1									1			
	04:00	34,32	34,16	0,17	0,00			1		1	1									1			
	05:00	36,04	35,72	0,32	0,00			1		1	1									1			
	06:00	39,97	39,35	0,62	0,00		1	1		1	1									1			
	07:00	43,98	43,59	0,39	0,00		1	1		1	1									1			
	08:00	48,09	47,64	0,45	0,00		1	1	1	1	1									1			
	09:00	51,26	49,96	1,29	0,00		1	1	1	1	1									1			
	10:00	52,19	51,13	1,06	0,20		1	1	1	1	1									1			
	11:00	52,56	52,01	0,55	0,20		1	1	1	1	1									1			
	12:00	52,95	52,33	0,62	0,20		1	1	1	1	1									1			
	13:00	53,36	52,16	1,20	0,20		1	1	1	1	1									1			
	14:00	52,66	50,99	1,67	0,20		1	1	1	1	1									1			
	15:00	51,95	49,13	2,82	0,20		1	1	1	1	1									1			
	16:00	52,86	49,39	3,47	0,20		1	1	1	1	1									1			
	17:00	54,79	50,92	3,88	0,00		1	1	1	1	1									1			
	18:00	58,40	54,95	3,45	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	19:00	59,12	56,30	2,82	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	20:00	56,54	54,65	1,89	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	21:00	52,57	51,30	1,27	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	22:00	47,12	46,39	0,73	0,00		1	1	1	1	1									1			
	23:00	42,61	42,16	0,45	0,00		1	1			1	1								1			

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 25/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Τετάρτη	00:00	37,79	37,28	0,51	0,00		1	1		1	1									1				
	01:00	35,99	35,65	0,35	0,00			1		1	1									1				
	02:00	34,65	34,21	0,43	0,00			1		1	1									1				
	03:00	34,03	33,76	0,27	0,00			1		1	1									1				
	04:00	34,18	34,02	0,15	0,00			1		1	1									1				
	05:00	35,62	35,54	0,08	0,00			1		1	1									1				
	06:00	38,87	38,84	0,04	0,00		1	1		1	1									1				
	07:00	43,67	43,66	0,01	0,00		1	1		1	1									1				
	08:00	48,13	48,13	0,00	0,00		1	1	1	1	1									1				
	09:00	52,35	52,35	0,00	0,00		1	1	1	1	1									1				
	10:00	53,65	53,64	0,01	0,20		1	1	1	1	1									1			1	
	11:00	54,18	54,16	0,02	0,20		1	1	1	1	1									1			1	
	12:00	54,40	54,36	0,04	0,20		1	1	1	1	1									1			1	
	13:00	54,02	53,93	0,08	0,20		1	1	1	1	1									1			1	
	14:00	54,33	54,19	0,14	0,00		1	1	1	1	1									1			1	
	15:00	54,25	53,93	0,31	0,00		1	1	1	1	1									1			1	
	16:00	54,60	54,42	0,18	0,00		1	1	1	1	1									1			1	
	17:00	55,83	55,70	0,13	0,00		1	1	1	1	1									1			1	
	18:00	58,07	58,01	0,07	0,00		1	1	1	1	1									1			1	
	19:00	59,21	59,18	0,03	0,00		1	1	1	1	1									1			1	
	20:00	57,21	57,21	0,00	0,00		1	1	1	1	1									1			1	
	21:00	53,11	53,09	0,02	0,00		1	1	1	1	1									1				
	22:00	47,44	47,40	0,04	0,00		1	1	1	1	1									1				
	23:00	42,25	42,20	0,04	0,00		1	1		1	1									1				

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Πέμπτη 26/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	38,79	38,39	0,40	0,00		1	1		1	1									1			
	01:00	37,21	36,61	0,60	0,00			1		1	1									1			
	02:00	36,08	35,02	1,06	0,00			1		1	1									1			
	03:00	35,44	33,15	2,29	0,00			1		1	1									1			
	04:00	35,90	33,11	2,79	0,00			1		1	1									1			
	05:00	37,21	34,76	2,45	0,00			1		1	1									1			
	06:00	40,68	38,11	2,57	0,00		1	1		1	1									1			
	07:00	44,41	42,11	2,30	0,00		1	1		1	1									1			
	08:00	47,72	46,35	1,37	0,00		1	1	1	1	1									1			
	09:00	52,25	50,81	1,44	0,00		1	1	1	1	1									1			
	10:00	53,37	52,00	1,37	0,00		1	1	1	1	1									1			
	11:00	53,73	52,33	1,40	0,00		1	1	1	1	1									1			
	12:00	54,56	53,15	1,41	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	13:00	55,15	54,10	1,05	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	14:00	54,99	53,89	1,10	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	15:00	54,27	52,86	1,41	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	16:00	54,77	51,68	3,09	0,00		1	1	1	1	1									1			
	17:00	56,18	50,03	6,15	0,00		1	1	1	1	1									1			
	18:00	58,58	47,75	10,83	0,00		1	1	1	1	1									1			
	19:00	59,86	48,04	11,82	0,00		1	1	1	1	1									1			
	20:00	57,82	48,06	9,77	0,00		1	1	1	1	1									1			
	21:00	53,84	45,01	8,83	0,00		1	1	1	1	1									1			
	22:00	48,68	43,34	5,34	0,00		1	1		1	1									1			
	23:00	44,12	40,33	3,79	0,00		1	1		1	1									1			

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Παρασκευή 27/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	38,38	32,73	5,65	0,00			1		1	1									1			
	01:00	36,72	31,27	5,45	0,00			1		1	1									1			
	02:00	35,71	29,88	5,83	0,00			1		1	1									1			
	03:00	35,16	28,99	6,16	0,00			1		1	1									1			
	04:00	35,47	28,98	6,49	0,00			1		1	1									1			
	05:00	36,89	30,48	6,41	0,00			1		1	1									1			
	06:00	40,53	34,28	6,26	0,00			1		1	1									1			
	07:00	44,84	38,67	6,18	0,00		1	1		1	1									1			
	08:00	48,17	41,61	6,56	0,00		1	1		1	1									1			
	09:00	51,94	45,38	6,56	0,20		1	1		1	1									1			
	10:00	52,98	46,80	6,18	0,20		1	1	1	1	1									1			
	11:00	53,18	47,53	5,64	0,20		1	1	1	1	1									1			
	12:00	53,16	48,04	5,12	0,20		1	1	1	1	1									1			
	13:00	53,49	49,21	4,29	0,20		1	1	1	1	1									1			
	14:00	53,28	50,57	2,71	0,30		1	1	1	1	1									1			
	15:00	52,59	51,13	1,46	0,30		1	1	1	1	1									1			
	16:00	53,40	52,51	0,88	0,30		1	1	1	1	1									1			
	17:00	54,50	53,68	0,82	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	18:00	56,76	55,62	1,14	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	19:00	57,35	56,06	1,29	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	20:00	55,74	54,37	1,37	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	21:00	52,42	50,95	1,48	0,00		1	1		1	1									1			1
	22:00	47,52	46,08	1,44	0,00		1	1		1	1									1			1
	23:00	43,03	41,64	1,40	0,00		1	1		1	1									1			

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 28/10/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	39,02	38,49	0,53	0,00		1	1		1	1									1			
	01:00	36,98	36,63	0,36	0,00			1		1	1									1			
	02:00	35,25	34,99	0,27	0,00			1		1	1									1			
	03:00	34,22	34,05	0,17	0,00			1		1	1									1			
	04:00	34,08	33,96	0,12	0,00			1		1	1									1			
	05:00	35,39	35,02	0,37	0,00			1		1	1									1			
	06:00	38,71	38,04	0,67	0,00		1	1		1	1									1			
	07:00	43,78	43,02	0,75	0,00		1	1		1	1									1			
	08:00	47,08	46,03	1,05	0,00		1	1	1	1	1									1			
	09:00	50,62	49,65	0,97	0,00		1	1	1	1	1									1			
	10:00	51,34	50,81	0,53	0,20		1	1	1	1	1									1			
	11:00	51,92	51,65	0,27	0,20		1	1	1	1	1									1			
	12:00	52,85	52,51	0,34	0,20		1	1	1	1	1									1			
	13:00	52,91	52,56	0,34	0,20		1	1	1	1	1									1			
	14:00	51,61	50,99	0,62	0,00		1	1	1	1	1									1			
	15:00	50,33	49,75	0,58	0,00		1	1	1	1	1									1			
	16:00	51,04	50,51	0,52	0,00		1	1	1	1	1									1			
	17:00	52,88	52,38	0,50	0,00		1	1	1	1	1									1			
	18:00	54,94	54,57	0,37	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	19:00	55,56	55,38	0,19	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	20:00	54,01	53,99	0,02	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	21:00	50,21	50,21	0,00	0,00		1	1	1	1	1									1			
	22:00	45,69	45,69	0,00	0,00		1	1		1	1									1			
	23:00	41,52	41,52	0,00	0,00		1	1		1	1									1			

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Κυριακή 29/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	35,99	35,99	0,00	0,00			1		1	1									1			
	01:00	34,11	34,11	0,00	0,00			1		1	1									1			
	02:00	32,47	32,47	0,00	0,00			1		1	1									1			
	03:00	31,40	31,40	0,00	0,00			1		1	1									1			
	04:00	31,16	31,16	0,00	0,00			1		1	1									1			
	05:00	32,27	32,27	0,00	0,00			1		1	1									1			
	06:00	35,20	35,20	0,00	0,00			1		1	1									1			
	07:00	39,74	39,74	0,00	0,00		1	1		1	1									1			
	08:00	42,72	42,72	0,00	0,00		1	1		1	1									1			
	09:00	45,71	45,71	0,00	0,00		1	1	1	1	1									1			
	10:00	46,55	46,52	0,03	0,20		1	1	1	1	1									1			
	11:00	47,47	47,42	0,05	0,20		1	1	1	1	1									1			
	12:00	48,54	48,43	0,11	0,20		1	1	1	1	1									1			
	13:00	49,42	49,20	0,22	0,20		1	1	1	1	1									1			
	14:00	49,04	48,61	0,42	0,00		1	1	1	1	1									1			
	15:00	48,10	47,74	0,36	0,00		1	1	1	1	1									1			
	16:00	49,29	48,85	0,44	0,00		1	1	1	1	1									1			
	17:00	50,76	50,02	0,73	0,00		1	1	1	1	1									1			
	18:00	52,20	51,12	1,08	0,00		1	1	1	1	1									1			
	19:00	52,67	51,14	1,53	0,00		1	1	1	1	1									1			
	20:00	51,10	49,11	1,98	0,00		1	1	1	1	1									1			
	21:00	47,59	44,94	2,65	0,00		1	1		1	1									1			
	22:00	43,12	39,68	3,44	0,00		1	1		1	1									1			
	23:00	38,92	34,79	4,13	0,00		1	1		1	1									1			

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 30/10/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	35,77	31,09	4,67	0,00		1	1		1										1			
	01:00	34,17	29,00	5,17	0,00		1	1		1										1			
	02:00	32,86	27,42	5,44	0,00		1	1		1										1			
	03:00	32,11	26,76	5,35	0,00		1	1		1										1			
	04:00	32,16	26,84	5,32	0,00		1	1		1										1			
	05:00	33,50	28,32	5,18	0,00		1	1		1										1			
	06:00	36,63	31,74	4,88	0,00		1	1		1										1			
	07:00	41,35	36,83	4,53	0,00		1	1		1	1									1			
	08:00	44,09	39,69	4,40	0,00		1	1		1	1									1			
	09:00	47,14	43,42	3,73	0,00		1	1		1	1									1			
	10:00	48,16	44,79	3,37	0,20		1	1		1	1									1			
	11:00	48,84	45,82	3,02	0,20		1	1	1	1	1									1			
	12:00	49,95	47,15	2,80	0,20		1	1	1	1	1									1			
	13:00	50,72	47,93	2,79	0,20		1	1	1	1	1									1			
	14:00	50,85	48,20	2,64	0,00		1	1	1	1	1									1			
	15:00	50,37	47,75	2,62	0,00		1	1	1	1	1									1			
	16:00	51,06	48,33	2,73	0,00		1	1	1	1	1									1			
	17:00	52,68	49,74	2,93	0,00		1	1	1	1	1									1			
	18:00	53,98	50,63	3,35	0,00		1	1	1	1	1									1			
	19:00	54,15	50,41	3,74	0,00		1	1	1	1	1									1			
	20:00	52,42	48,34	4,08	0,00		1	1	1	1	1									1			
	21:00	48,91	44,86	4,05	0,00		1	1		1	1									1			
	22:00	44,50	40,70	3,80	0,00		1	1		1	1									1			
	23:00	40,24	36,69	3,55	0,00		1	1		1	1									1			

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 31/10/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	31,91	31,69	0,22	0,00			1		1	1									1			
	01:00	30,99	30,89	0,10	0,00			1		1	1									1			
	02:00	30,40	30,40	0,00	0,00			1		1	1									1			
	03:00	30,33	30,33	0,00	0,00			1		1	1									1			
	04:00	30,97	30,97	0,00	0,00			1		1	1									1			
	05:00	32,45	32,45	0,00	0,00			1		1	1									1			
	06:00	35,11	35,11	0,00	0,00			1		1	1									1			
	07:00	39,12	39,12	0,00	0,00		1	1		1	1									1			
	08:00	41,58	41,58	0,00	0,00		1	1		1	1									1			
	09:00	44,47	44,47	0,00	0,00		1	1		1	1									1			1
	10:00	46,25	46,23	0,02	0,00		1	1		1	1									1			1
	11:00	46,02	45,98	0,04	0,00		1	1		1	1									1			1
	12:00	45,84	45,74	0,10	0,00		1	1		1	1									1			1
	13:00	46,26	46,04	0,23	0,00		1	1		1	1									1			1
	14:00	46,62	46,45	0,17	0,00		1	1		1	1									1			1
	15:00	46,41	46,12	0,29	0,00		1	1		1	1									1			1
	16:00	47,44	46,93	0,51	0,00		1	1		1	1									1			1
	17:00	49,93	49,10	0,83	0,00		1	1		1	1									1			1
	18:00	50,77	49,90	0,86	0,00		1	1		1	1									1			1
	19:00	49,64	48,69	0,96	0,00		1	1		1	1									1			1
	20:00	47,55	46,72	0,84	0,00		1	1		1	1									1			1
	21:00	44,70	44,13	0,57	0,00		1	1		1	1									1			1
	22:00	40,60	39,95	0,65	0,00		1	1		1	1									1			
	23:00	37,17	36,57	0,60	0,00		1	1		1	1									1			

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 1/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	31,08	30,94	0,14	0,00		1			1	1								1				
	01:00	29,85	29,71	0,14	0,00		1			1	1								1				
	02:00	29,43	29,30	0,13	0,00		1			1	1								1				
	03:00	29,23	29,16	0,07	0,00		1			1	1								1				
	04:00	29,66	29,63	0,03	0,00		1			1	1								1				
	05:00	31,04	31,02	0,02	0,00		1			1	1								1				
	06:00	33,21	33,19	0,01	0,00		1			1	1								1				
	07:00	38,90	38,88	0,02	0,00		1	1		1	1								1				
	08:00	41,24	41,19	0,05	0,00		1	1		1	1								1				
	09:00	44,00	43,89	0,11	0,00		1	1		1	1								1				
	10:00	44,45	44,12	0,33	0,00		1	1		1	1								1				
	11:00	44,91	44,19	0,72	0,00		1	1		1	1								1				
	12:00	45,86	44,91	0,95	0,00		1	1		1	1								1			1	
	13:00	46,50	45,51	0,99	0,00		1	1		1	1								1			1	
	14:00	45,21	44,33	0,88	0,00		1	1		1	1								1			1	
	15:00	45,32	44,74	0,58	0,00		1	1		1	1								1			1	
	16:00	45,63	45,12	0,51	0,00		1	1		1	1								1			1	
	17:00	47,89	47,31	0,58	0,00		1	1		1	1								1			1	
	18:00	48,90	48,12	0,79	0,00		1	1		1	1								1			1	
	19:00	47,76	46,87	0,89	0,00		1	1		1	1								1			1	
	20:00	46,08	45,29	0,79	0,00		1	1		1	1								1			1	
	21:00	42,98	42,36	0,62	0,00		1	1		1	1								1				
	22:00	39,40	38,94	0,46	0,00		1	1		1	1								1				
	23:00	36,08	35,69	0,39	0,00		1	1		1	1								1				

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 7/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	22,47	22,38	0,08	0,00				1	1										1			
	01:00	21,61	21,59	0,02	0,00				1	1										1			
	02:00	21,25	21,24	0,00	0,00				1	1										1			
	03:00	21,27	21,27	0,00	0,00				1	1										1			
	04:00	21,65	21,65	0,00	0,00				1	1										1			
	05:00	22,69	22,69	0,00	0,00				1	1										1			
	06:00	24,25	24,25	0,00	0,00				1	1										1			
	07:00	26,20	26,20	0,00	0,20		1		1	1										1			
	08:00	27,54	27,54	0,00	0,20		1		1	1										1			
	09:00	28,78	28,78	0,00	0,20		1		1	1										1			
	10:00	29,10	29,08	0,01	0,20		1		1	1										1			
	11:00	29,57	29,53	0,04	0,20		1		1	1										1			
	12:00	29,57	29,46	0,12	0,20		1		1	1										1			
	13:00	28,77	28,60	0,16	0,20		1		1	1										1			
	14:00	28,15	27,99	0,16	0,20		1		1	1										1			
	15:00	28,45	28,30	0,16	0,20		1		1	1										1			
	16:00	29,32	28,97	0,35	0,20		1		1	1										1			
	17:00	32,19	31,58	0,61	0,20		1		1	1										1			
	18:00	33,02	32,23	0,79	0,20		1		1	1										1			
	19:00	32,27	31,47	0,79	0,20		1		1	1										1			
	20:00	31,28	30,50	0,78	0,00		1		1	1										1			
	21:00	30,18	29,92	0,25	0,00		1		1	1										1			
	22:00	28,28	28,07	0,21	0,00		1		1	1										1			
	23:00	26,08	25,70	0,37	0,00		1		1	1										1			

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 8/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	22,05	22,01	0,04	0,00					1	1									1			
	01:00	21,14	21,09	0,05	0,00					1	1									1			
	02:00	20,78	20,65	0,13	0,00					1	1									1			
	03:00	20,99	20,74	0,24	0,00					1	1									1			
	04:00	21,35	21,14	0,21	0,00					1	1									1			
	05:00	22,31	22,19	0,12	0,00					1	1									1			
	06:00	23,70	23,60	0,10	0,00					1	1									1			
	07:00	26,67	26,60	0,07	0,00					1	1									1			
	08:00	27,60	27,54	0,05	0,00					1	1									1			
	09:00	28,33	28,30	0,03	0,00		1			1	1									1			
	10:00	28,67	28,65	0,02	0,20		1			1	1									1			
	11:00	29,15	29,11	0,04	0,20		1			1	1									1			
	12:00	30,36	30,26	0,10	0,20		1			1	1									1			
	13:00	30,85	30,73	0,12	0,20		1			1	1									1			
	14:00	31,31	31,17	0,14	0,20		1			1	1									1			
	15:00	30,70	30,44	0,26	0,00		1			1	1									1			
	16:00	31,34	31,01	0,33	0,00		1			1	1									1			
	17:00	33,51	33,22	0,29	0,00		1			1	1									1			
	18:00	34,00	33,77	0,23	0,00		1			1	1									1			
	19:00	33,47	33,39	0,08	0,00		1			1	1									1			
	20:00	32,48	32,43	0,05	0,00		1			1	1									1			
	21:00	30,78	30,76	0,02	0,00		1			1	1									1			
	22:00	28,57	28,56	0,02	0,00					1	1									1			
	23:00	25,90	25,89	0,02	0,00					1	1									1			

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 9/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	22,53	22,52	0,01	0,00					1	1									1			
	01:00	21,49	21,47	0,02	0,00					1	1									1			
	02:00	21,26	21,24	0,02	0,00					1	1									1			
	03:00	21,09	21,04	0,05	0,00					1	1									1			
	04:00	21,45	21,41	0,04	0,00					1	1									1			
	05:00	22,34	22,31	0,03	0,00					1	1									1			
	06:00	23,28	23,22	0,06	0,00					1	1									1			
	07:00	26,28	26,21	0,07	0,00					1	1									1			
	08:00	27,67	27,63	0,04	0,00					1	1									1			
	09:00	29,49	29,44	0,05	0,00		1			1	1									1			
	10:00	30,43	30,36	0,07	0,00		1			1	1									1			
	11:00	30,49	30,43	0,06	0,00		1			1	1									1			
	12:00	30,71	30,61	0,10	0,00		1			1	1									1			
	13:00	30,84	30,72	0,12	0,00		1			1	1									1			
	14:00	30,18	30,04	0,15	0,00		1			1	1									1			
	15:00	30,24	30,04	0,20	0,00		1			1	1									1			
	16:00	30,78	30,42	0,36	0,00		1			1	1									1			
	17:00	33,03	32,56	0,47	0,00		1			1	1									1			
	18:00	33,69	32,53	1,16	0,00		1			1	1									1			
	19:00	32,91	31,49	1,43	0,00		1			1	1									1			
	20:00	32,17	29,54	2,64	0,00		1			1	1									1			
	21:00	30,40	27,95	2,45	0,00					1	1									1			
	22:00	28,30	25,85	2,45	0,00					1	1									1			
	23:00	25,79	23,63	2,16	0,00					1	1									1			

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 10/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	21,89	20,15	1,73	0,00				1		1									1			
	01:00	20,87	19,17	1,70	0,00				1		1									1			
	02:00	20,43	19,07	1,36	0,00				1		1									1			
	03:00	20,03	19,23	0,80	0,00				1		1									1			
	04:00	20,31	19,44	0,87	0,00				1		1									1			
	05:00	21,19	20,15	1,04	0,00				1		1									1			
	06:00	22,49	21,75	0,74	0,00				1		1									1			
	07:00	24,53	24,11	0,42	0,00					1	1									1			
	08:00	25,82	25,51	0,31	0,00					1	1									1			
	09:00	27,00	26,80	0,19	0,00					1	1									1			
	10:00	27,67	27,36	0,32	0,20					1	1									1			
	11:00	28,05	27,72	0,32	0,20					1	1									1			
	12:00	28,68	28,49	0,19	0,20					1	1									1			
	13:00	29,16	29,01	0,15	0,20					1	1	1								1			
	14:00	28,67	28,54	0,13	0,20					1	1									1			
	15:00	28,49	28,39	0,10	0,20					1	1									1			
	16:00	29,22	29,15	0,07	0,00					1	1	1								1			
	17:00	31,33	31,28	0,04	0,00					1	1									1			
	18:00	31,94	31,93	0,01	0,00					1	1									1			
	19:00	31,33	31,33	0,00	0,00					1	1									1			
	20:00	30,42	30,42	0,00	0,00					1	1									1			
	21:00	28,81	28,81	0,00	0,00					1	1									1			
	22:00	26,82	26,82	0,00	0,00					1	1									1			
	23:00	24,54	24,35	0,19	0,00					1	1									1			

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 11/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	20,24	17,59	2,65	0,00				1		1							1					
	01:00	19,18	15,43	3,75	0,00				1		1							1					
	02:00	18,60	14,62	3,98	0,00				1		1							1					
	03:00	18,28	14,62	3,65	0,00				1		1							1					
	04:00	18,34	14,62	3,72	0,00				1		1							1					
	05:00	19,11	14,62	4,49	0,00				1		1							1					
	06:00	20,16	14,62	5,54	0,00				1		1							1					
	07:00	22,66	15,64	7,02	0,20				1		1							1					
	08:00	25,19	18,53	6,65	0,20					1	1							1					
	09:00	26,75	19,77	6,99	0,20					1	1							1					
	10:00	27,00	19,07	7,93	0,20					1	1							1					
	11:00	26,95	17,74	9,21	0,20					1	1							1					
	12:00	26,86	17,46	9,40	0,20					1	1							1					
	13:00	26,57	17,42	9,15	0,20					1	1							1					
	14:00	25,97	17,42	8,55	0,40					1	1							1					
	15:00	25,41	17,42	7,99	0,40					1	1							1					
	16:00	26,89	18,38	8,50	0,40					1	1							1					
	17:00	29,50	21,55	7,94	0,40					1	1							1		1			
	18:00	30,07	22,60	7,47	0,40					1	1							1		1			
	19:00	29,32	22,14	7,18	0,40					1	1							1		1			
	20:00	28,33	21,46	6,86	0,40					1	1							1		1			
	21:00	26,31	19,90	6,40	0,20					1	1							1					
	22:00	23,93	18,03	5,90	0,20					1	1							1					
	23:00	21,35	17,42	3,93	0,20					1	1							1					

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 12/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	19,84	14,62	5,21	0,00				1	1								1					
	01:00	18,79	14,62	4,17	0,00				1	1								1					
	02:00	18,23	14,62	3,61	0,00				1	1								1					
	03:00	17,91	14,62	3,29	0,00				1	1								1					
	04:00	17,97	15,71	2,26	0,00				1	1								1					
	05:00	18,73	17,24	1,49	0,00				1	1								1					
	06:00	19,76	18,65	1,11	0,00				1	1								1					
	07:00	22,21	21,14	1,06	0,00					1	1							1					
	08:00	23,93	23,22	0,70	0,00					1	1							1					
	09:00	25,42	24,76	0,65	0,20					1	1							1					1
	10:00	25,65	24,81	0,84	0,20					1	1							1					1
	11:00	25,60	24,61	0,99	0,20					1	1							1					1
	12:00	25,51	24,47	1,04	0,20					1	1							1					1
	13:00	25,24	24,22	1,02	0,20					1	1							1					1
	14:00	24,67	23,59	1,08	0,20					1	1							1					1
	15:00	24,14	24,00	0,13	0,20					1	1							1					1
	16:00	26,08	26,03	0,05	0,00					1	1							1					1
	17:00	28,61	28,61	0,00	0,00					1	1							1					1
	18:00	29,17	29,17	0,00	0,00					1	1							1					1
	19:00	28,44	28,44	0,00	0,00					1	1							1					1
	20:00	27,48	27,48	0,00	0,00					1	1							1					1
	21:00	25,52	25,52	0,00	0,00					1	1							1					1
	22:00	23,21	23,19	0,02	0,00					1	1							1					
	23:00	20,71	20,64	0,07	0,00					1	1							1					

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 13/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	20,21	20,09	0,12	0,00					1	1							1					
	01:00	19,16	18,90	0,25	0,00					1	1							1					
	02:00	18,88	18,53	0,35	0,00					1	1							1					
	03:00	18,59	18,14	0,45	0,00					1	1							1					
	04:00	18,79	18,06	0,73	0,00					1	1							1					
	05:00	19,46	18,52	0,94	0,00					1	1							1					
	06:00	20,03	18,97	1,06	0,00					1	1							1					
	07:00	21,37	19,82	1,55	0,00					1	1							1					
	08:00	22,59	20,12	2,46	0,00					1	1							1					
	09:00	24,56	20,85	3,71	0,20					1	1							1					
	10:00	25,82	20,21	5,61	0,20					1	1							1					
	11:00	26,78	17,85	8,92	0,20					1	1							1					
	12:00	26,94	17,51	9,43	0,40					1	1							1					
	13:00	26,91	17,49	9,42	0,40					1	1							1					
	14:00	26,35	17,42	8,93	0,40					1	1							1					
	15:00	25,11	17,42	7,68	0,40					1	1							1					
	16:00	26,02	17,42	8,60	0,40					1	1							1					
	17:00	27,83	18,09	9,74	0,40					1	1							1					
	18:00	28,10	19,06	9,04	0,40					1	1							1					
	19:00	27,25	21,15	6,11	0,40					1	1							1					
	20:00	26,20	21,76	4,44	0,40					1	1							1					
	21:00	24,48	17,42	7,06	0,40					1	1							1					
	22:00	22,37	14,62	7,75	0,40				1	1								1					
	23:00	20,14	14,62	5,51	0,40				1	1								1					

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 14/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	20,30	14,62	5,67	0,40				1	1								1					
	01:00	19,40	14,62	4,78	0,40				1	1								1					
	02:00	19,48	14,62	4,86	0,40				1	1								1					
	03:00	19,08	14,62	4,45	0,40				1	1								1					
	04:00	19,31	14,62	4,68	0,40				1	1								1					
	05:00	20,28	14,62	5,65	0,40				1	1								1					
	06:00	21,65	14,62	7,02	0,40				1	1								1					
	07:00	22,07	14,62	7,44	0,40				1	1								1					
	08:00	22,50	15,55	6,95	0,40				1	1								1	1				
	09:00	23,72	15,55	8,17	0,40				1	1								1	1				
	10:00	24,75	16,46	8,29	0,40				1	1								1	1				
	11:00	25,23	16,68	8,54	0,40				1	1								1	1				
	12:00	25,54	16,60	8,94	0,40				1	1								1	1				
	13:00	25,77	16,75	9,02	0,40				1	1								1	1				
	14:00	25,53	16,59	8,94	0,40				1	1								1	1				
	15:00	26,08	16,95	9,13	0,40				1	1								1	1				
	16:00	27,11	18,34	8,77	0,40					1	1							1	1				
	17:00	29,73	21,52	8,21	0,40					1	1							1	1				
	18:00	30,43	21,28	9,15	0,40					1	1							1	1				
	19:00	29,74	19,33	10,41	0,40					1	1							1	1				
	20:00	28,88	19,05	9,82	0,40					1	1							1	1				
	21:00	27,68	20,58	7,10	0,40					1	1							1	1				
	22:00	25,83	20,14	5,68	0,40					1	1							1	1				
	23:00	23,69	18,34	5,35	0,40					1	1							1	1				

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 15/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	21,12	17,88	3,23	0,00					1	1							1					
	01:00	19,83	17,71	2,12	0,00					1	1							1					
	02:00	19,43	17,47	1,95	0,00					1	1							1					
	03:00	19,35	18,19	1,16	0,00					1	1							1					
	04:00	19,47	18,86	0,61	0,00					1	1							1					
	05:00	20,33	19,93	0,39	0,00					1	1							1					
	06:00	21,61	21,44	0,17	0,00					1	1							1					
	07:00	23,99	23,93	0,07	0,00					1	1							1					1
	08:00	25,91	25,85	0,05	0,00					1	1							1					1
	09:00	26,74	26,63	0,11	0,20					1	1							1					1
	10:00	26,83	26,68	0,15	0,20					1	1							1					1
	11:00	27,08	26,75	0,33	0,20					1	1							1					1
	12:00	27,46	27,07	0,40	0,20					1	1							1					1
	13:00	28,65	28,13	0,52	0,20					1	1							1					1
	14:00	28,72	28,23	0,49	0,20					1	1							1					1
	15:00	28,83	28,27	0,56	0,20					1	1							1					1
	16:00	29,68	28,87	0,80	0,00					1	1							1					1
	17:00	31,69	30,49	1,20	0,00					1	1							1					1
	18:00	31,10	29,70	1,40	0,00					1	1							1					1
	19:00	30,73	29,21	1,52	0,00					1	1							1					1
	20:00	30,63	28,62	2,01	0,00					1	1							1					1
	21:00	28,58	27,00	1,58	0,00					1	1							1					1
	22:00	26,05	24,86	1,19	0,00					1	1							1					1
	23:00	23,69	22,85	0,84	0,00					1	1							1					1

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.
Η μονάδα G2 του ΑΣΠ Κω δεν συμμετέχει στην ατμοπαραγωγή, λόγω βλάβης στον ατμολέβητα καυσίμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 16/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	20,32	18,10	2,23	0,00					1	1							1					
	01:00	19,26	17,42	1,84	0,00					1	1							1					
	02:00	18,80	17,44	1,36	0,00					1	1							1					
	03:00	18,80	18,11	0,68	0,00					1	1							1					
	04:00	18,84	17,83	1,01	0,00					1	1							1					
	05:00	19,63	17,97	1,65	0,00					1	1							1					
	06:00	21,11	19,29	1,82	0,00					1	1							1					
	07:00	23,56	22,20	1,35	0,00					1	1							1					
	08:00	25,22	24,78	0,44	0,00					1	1							1		1			
	09:00	26,44	26,30	0,15	0,00					1	1							1		1			
	10:00	27,28	27,13	0,15	0,20					1	1							1		1			
	11:00	26,91	26,25	0,66	0,20					1	1							1		1			
	12:00	26,25	24,55	1,70	0,20					1	1							1		1			
	13:00	26,67	22,75	3,91	0,20					1	1							1					
	14:00	26,63	17,67	8,96	0,00					1	1							1					
	15:00	26,66	17,42	9,24	0,00					1	1							1					
	16:00	28,02	18,21	9,81	0,00					1	1							1					
	17:00	30,17	19,61	10,56	0,00					1	1							1	1				
	18:00	30,47	19,80	10,66	0,00					1	1							1	1				
	19:00	30,01	19,51	10,50	0,00					1	1							1	1				
	20:00	29,09	18,91	10,18	0,00					1	1							1	1				
	21:00	27,57	17,92	9,65	0,00					1	1								1				
	22:00	25,52	17,42	8,10	0,00					1	1								1				
	23:00	23,03	17,42	5,60	0,00					1	1								1				

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.
Η μονάδα G2 του ΑΣΠ Κω δεν συμμετέχει στην ατμοπαραγωγή, λόγω βλάβης στον ατμολέβητα καυσίμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 17/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	20,71	14,62	6,08	0,00				1		1								1				
	01:00	19,63	14,62	5,01	0,00				1		1								1				
	02:00	19,23	14,62	4,61	0,00				1		1								1				
	03:00	18,97	14,62	4,35	0,00				1		1								1				
	04:00	19,16	14,62	4,53	0,00				1		1								1				
	05:00	19,93	14,62	5,31	0,00				1		1								1				
	06:00	21,18	15,85	5,33	0,00				1		1								1				
	07:00	22,32	17,08	5,24	0,00				1		1								1				
	08:00	23,30	20,05	3,25	0,00					1	1								1				
	09:00	23,81	21,87	1,94	0,20					1	1								1				
	10:00	23,58	22,73	0,85	0,20					1	1								1				
	11:00	24,52	23,97	0,55	0,20					1	1								1	1			
	12:00	24,57	23,82	0,76	0,20					1	1								1	1			
	13:00	25,22	24,58	0,64	0,20					1	1								1	1			
	14:00	25,69	25,22	0,46	0,20					1	1								1	1			
	15:00	26,10	25,59	0,51	0,00					1	1								1	1			
	16:00	27,51	26,87	0,64	0,00					1	1								1	1			
	17:00	29,56	28,88	0,68	0,00					1	1								1	1			
	18:00	30,16	29,69	0,47	0,00					1	1								1	1			
	19:00	29,82	29,58	0,24	0,00					1	1								1	1			
	20:00	28,92	28,82	0,09	0,00					1	1								1	1			
	21:00	27,29	26,82	0,47	0,00					1	1								1	1			
	22:00	25,17	24,13	1,04	0,00					1	1								1				
	23:00	22,76	21,26	1,50	0,00					1	1								1				

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.
Η μονάδα G2 του ΑΣΠ Κω δεν συμμετέχει στην ατμοπαραγωγή, λόγω βλάβης στον ατμολέβητα καυσίμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 18/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	20,04	18,09	1,95	0,00				1	1									1				
	01:00	18,99	15,66	3,33	0,00				1	1									1				
	02:00	18,42	14,62	3,79	0,40				1	1									1				
	03:00	18,10	14,62	3,47	0,40				1	1									1				
	04:00	18,16	14,62	3,53	0,40				1	1									1				
	05:00	18,92	14,62	4,30	0,40				1	1									1				
	06:00	19,96	14,62	5,33	0,40				1	1									1				
	07:00	22,44	14,62	7,81	0,40				1	1									1				
	08:00	24,93	16,21	8,73	0,40				1	1									1				
	09:00	26,49	17,42	9,07	0,40					1	1								1				
	10:00	26,73	17,42	9,31	0,40					1	1								1				
	11:00	26,68	17,42	9,26	0,40					1	1								1				
	12:00	26,59	17,42	9,17	0,40					1	1								1				
	13:00	26,30	17,42	8,88	0,40					1	1								1				
	14:00	25,71	17,42	8,29	0,40					1	1								1				
	15:00	25,15	17,42	7,73	0,40					1	1								1				
	16:00	26,62	17,42	9,20	0,40					1	1								1				
	17:00	29,20	18,98	10,22	0,40					1	1								1				
	18:00	29,77	19,35	10,42	0,40					1	1								1				
	19:00	29,03	18,87	10,16	0,40					1	1								1				
	20:00	28,04	18,23	9,81	0,40					1	1								1				
	21:00	26,04	17,42	8,62	0,40					1	1								1				
	22:00	23,69	15,40	8,29	0,40				1	1									1				
	23:00	21,14	14,62	6,52	0,40				1	1									1				

Μια μονάδα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.
Η μονάδα G2 του ΑΣΠ Κω δεν συμμετέχει στην ατμοπαραγωγή, λόγω βλάβης στον ατμολέβητα καυσίμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 19/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	19,64	14,62	5,01	0,40				1	1									1				
	01:00	18,61	14,62	3,98	0,40				1	1									1				
	02:00	18,05	14,62	3,43	0,40				1	1									1				
	03:00	17,73	14,62	3,11	0,40				1	1									1				
	04:00	17,79	14,62	3,17	0,40				1	1									1				
	05:00	18,55	14,62	3,92	0,40				1	1									1				
	06:00	19,56	14,62	4,93	0,40				1	1									1				
	07:00	21,99	14,62	7,36	0,40				1	1									1				
	08:00	23,69	15,40	8,29	0,40				1	1									1				
	09:00	25,16	16,36	8,81	0,40				1	1								1	1				
	10:00	25,39	16,51	8,89	0,40				1	1								1	1				
	11:00	25,35	16,48	8,87	0,40				1	1								1	1				
	12:00	25,26	16,42	8,84	0,40				1	1								1	1				
	13:00	24,99	16,24	8,75	0,40				1	1								1	1				
	14:00	24,43	15,88	8,55	0,40				1	1								1	1				
	15:00	23,90	15,55	8,35	0,40				1	1								1	1				
	16:00	25,82	16,78	9,04	0,40				1	1								1	1				
	17:00	28,33	18,41	9,91	0,40				1	1								1	1				
	18:00	28,88	18,77	10,11	0,40				1	1								1	1				
	19:00	28,16	18,30	9,85	0,40				1	1								1	1				
	20:00	27,20	17,68	9,52	0,40				1	1								1	1				
	21:00	25,26	16,42	8,84	0,40				1	1								1					
	22:00	22,98	14,94	8,04	0,40				1	1								1					
	23:00	20,50	14,62	5,88	0,40				1	1								1					

Μια μονάδα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.
Η μονάδα G2 του ΑΣΠ Κω δεν συμμετέχει στην ατμοπαραγωγή, λόγω βλάβης στον ατμολέβητα καυσίμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Δευτέρα 20/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Δευτέρα	00:00	20,01	14,62	5,38	0,40				1	1								1						
	01:00	18,97	14,62	4,34	0,40				1	1								1						
	02:00	18,69	14,62	4,07	0,40				1	1								1						
	03:00	18,40	14,62	3,78	0,40				1	1								1						
	04:00	18,60	14,62	3,98	0,40				1	1								1						
	05:00	19,27	14,62	4,64	0,40				1	1								1						
	06:00	19,83	14,62	5,20	0,40				1	1								1						
	07:00	21,16	14,62	6,53	0,40				1	1								1						
	08:00	22,36	15,27	7,09	0,40				1	1								1						
	09:00	24,32	17,97	6,35	0,40					1	1							1						
	10:00	25,57	19,49	6,08	0,40					1	1							1						
	11:00	26,51	19,89	6,62	0,40					1	1							1						
	12:00	26,67	19,92	6,75	0,40					1	1							1						
	13:00	26,64	19,59	7,05	0,40					1	1	1						1						
	14:00	26,09	18,93	7,16	0,40					1	1							1						
	15:00	24,85	18,01	6,85	0,40					1	1							1						
	16:00	25,76	19,77	5,99	0,40					1	1	1						1						
	17:00	27,83	23,31	4,53	0,40					1	1							1		1				
	18:00	28,38	24,96	3,43	0,40					1	1							1		1				
	19:00	27,53	24,97	2,55	0,40					1	1							1		1				
	20:00	26,47	24,38	2,09	0,40					1	1							1		1				
	21:00	24,72	22,96	1,77	0,40					1	1							1		1				
	22:00	22,60	21,30	1,30	0,40					1	1							1						
	23:00	20,34	19,47	0,87	0,40					1	1							1						

Μια μονάδα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.
Η μονάδα G2 του ΑΣΠ Κω δεν συμμετέχει στην ατμοπαραγωγή, λόγω βλάβης στον ατμολέβητα καυσίμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 21/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	21,40	21,36	0,04	0,00					1	1							1					
	01:00	20,49	20,44	0,05	0,00					1	1							1					
	02:00	19,87	19,80	0,07	0,00					1	1							1					
	03:00	20,00	19,93	0,07	0,00					1	1							1					
	04:00	20,48	20,41	0,07	0,00					1	1							1					
	05:00	21,47	21,38	0,09	0,00					1	1							1					
	06:00	23,27	23,17	0,10	0,00					1	1							1					
	07:00	24,45	24,14	0,31	0,00					1	1							1					
	08:00	24,36	23,54	0,82	0,00					1	1							1					
	09:00	25,43	24,21	1,22	0,00					1	1							1		1			
	10:00	26,36	24,73	1,63	0,20					1	1							1		1			
	11:00	27,55	25,19	2,36	0,20					1	1							1		1			
	12:00	28,55	25,38	3,17	0,20					1	1							1		1			
	13:00	28,85	25,59	3,26	0,20					1	1							1		1			
	14:00	29,19	25,17	4,02	0,20					1	1							1		1			
	15:00	29,54	24,41	5,12	0,20					1	1							1		1			
	16:00	31,24	25,06	6,18	0,20					1	1							1		1			
	17:00	35,11	28,63	6,48	0,20					1	1							1		1			
	18:00	35,76	29,56	6,20	0,20					1	1							1		1			
	19:00	35,41	28,17	7,24	0,20					1	1							1		1			
	20:00	34,72	26,40	8,32	0,20					1	1							1		1			
	21:00	32,75	24,01	8,75	0,20					1	1							1		1			
	22:00	30,37	20,34	10,03	0,20					1	1							1					
	23:00	27,32	17,76	9,56	0,20					1	1							1					

Μια μονάδα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.
Η μονάδα G2 του ΑΣΠ Κω δεν συμμετέχει στην ατμοπαραγωγή, λόγω βλάβης στον ατμολέβητα καυσίμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 22/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	22,74	14,78	7,96	0,40				1	1								1					
	01:00	21,13	14,62	6,51	0,40				1	1								1					
	02:00	20,68	14,62	6,06	0,40				1	1								1					
	03:00	20,42	14,62	5,80	0,40				1	1								1					
	04:00	20,53	14,62	5,90	0,40				1	1								1					
	05:00	21,43	14,62	6,80	0,40				1	1								1					
	06:00	23,31	15,15	8,16	0,40				1	1								1					
	07:00	25,62	17,42	8,20	0,40					1	1							1					
	08:00	27,19	17,67	9,52	0,40					1	1							1					
	09:00	28,39	19,55	8,84	0,40					1	1							1	1				
	10:00	29,12	20,86	8,27	0,40					1	1							1	1				
	11:00	29,41	20,10	9,31	0,40					1	1							1	1				
	12:00	29,74	20,04	9,70	0,40					1	1							1	1				
	13:00	30,29	19,69	10,60	0,40					1	1							1	1				
	14:00	30,11	19,68	10,43	0,40					1	1							1	1				
	15:00	30,30	21,54	8,76	0,40					1	1							1	1				
	16:00	31,03	22,68	8,35	0,40					1	1							1	1				
	17:00	33,45	25,97	7,48	0,40	1				1	1							1	1				
	18:00	34,53	26,62	7,90	0,40	1				1	1							1	1				
	19:00	34,34	25,97	8,37	0,40	1				1	1							1	1				
	20:00	33,94	26,10	7,84	0,40	1				1	1							1	1				
	21:00	32,28	24,30	7,97	0,40	1				1	1							1	1				
	22:00	29,89	20,69	9,20	0,40					1	1							1	1				
	23:00	27,05	18,34	8,70	0,40					1	1							1	1				

Μια μονάδα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.
Η μονάδα G2 του ΑΣΠ Κω δεν συμμετέχει στην ατμοπαραγωγή, λόγω βλάβης στον ατμολέβητα καυσίμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 23/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	22,64	14,71	7,92	0,00				1	1								1					
	01:00	21,02	14,62	6,40	0,00				1	1								1					
	02:00	20,59	14,62	5,97	0,00				1	1								1					
	03:00	20,23	14,62	5,60	0,00				1	1								1					
	04:00	20,31	14,62	5,68	0,00				1	1								1					
	05:00	20,92	14,62	6,30	0,00				1	1								1					
	06:00	22,52	14,64	7,88	0,00				1	1								1					
	07:00	25,70	19,43	6,27	0,00					1	1							1					
	08:00	26,78	21,98	4,80	0,00					1	1							1					
	09:00	27,31	23,35	3,97	0,00					1	1							1	1				
	10:00	27,18	23,53	3,64	0,20					1	1							1	1				
	11:00	27,99	24,42	3,57	0,20					1	1							1	1				
	12:00	29,60	27,24	2,36	0,20	1				1	1							1	1				
	13:00	30,06	28,54	1,52	0,20	1				1	1							1	1				
	14:00	30,32	29,43	0,88	0,20	1				1	1							1	1				
	15:00	31,01	30,76	0,25	0,00	1				1	1							1	1				
	16:00	32,08	32,01	0,06	0,00	1				1	1							1	1				
	17:00	34,02	34,00	0,02	0,00	1				1	1							1	1	1			
	18:00	34,34	34,33	0,01	0,00	1				1	1							1	1	1			
	19:00	34,09	34,09	0,01	0,00	1				1	1							1	1	1			
	20:00	33,31	33,31	0,00	0,00	1				1	1							1	1	1			
	21:00	31,43	31,43	0,00	0,00	1				1	1							1	1				
	22:00	28,85	28,85	0,00	0,00	1				1	1							1	1				
	23:00	25,91	25,91	0,00	0,00					1	1							1	1				

Μια μονάδα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.
Η μονάδα G2 του ΑΣΠ Κω δεν συμμετέχει στην ατμοπαραγωγή, λόγω βλάβης στον ατμολέβητα καυσίμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Παρασκευή 24/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Παρασκευή	00:00	22,06	22,06	0,00	0,00					1	1							1						
	01:00	20,80	20,80	0,00	0,00					1	1							1						
	02:00	20,28	20,28	0,00	0,00					1	1							1						
	03:00	19,93	19,93	0,00	0,00					1	1							1						
	04:00	20,18	20,18	0,00	0,00					1	1							1						
	05:00	20,85	20,85	0,00	0,00					1	1							1						
	06:00	22,60	22,60	0,01	0,00					1	1							1						
	07:00	24,54	24,54	0,00	0,00					1	1							1	1					
	08:00	25,92	25,92	0,00	0,20					1	1							1	1					
	09:00	27,93	27,93	0,00	0,20	1				1	1							1	1					
	10:00	29,17	29,02	0,15	0,20	1				1	1							1	1					
	11:00	29,91	29,50	0,41	0,20	1				1	1							1	1					
	12:00	30,89	30,04	0,85	0,20	1				1	1							1	1					
	13:00	31,09	29,49	1,59	0,20	1				1	1							1	1					
	14:00	30,46	28,32	2,13	0,20	1				1	1							1	1					
	15:00	30,44	28,01	2,43	0,20	1				1	1							1	1					
	16:00	31,63	28,67	2,96	0,20	1				1	1							1	1					
	17:00	34,48	30,29	4,19	0,20	1				1	1							1	1					
	18:00	34,92	29,55	5,37	0,00	1				1	1							1	1					
	19:00	34,36	27,96	6,40	0,00	1				1	1							1	1					
	20:00	33,58	25,44	8,13	0,00					1	1							1	1					
	21:00	31,27	21,50	9,76	0,00					1	1							1	1					
	22:00	28,23	18,35	9,88	0,00					1	1							1	1					
	23:00	25,02	17,42	7,60	0,00					1	1							1						

Μια μονάδα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.
Η μονάδα G2 του ΑΣΠ Κω δεν συμμετέχει στην ατμοπαραγωγή, λόγω βλάβης στον ατμολέβητα καυσίμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 25/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	21,65	14,62	7,03	0,40				1	1								1					
	01:00	20,07	14,62	5,45	0,40				1	1								1					
	02:00	19,41	14,62	4,79	0,40				1	1								1					
	03:00	19,03	14,62	4,40	0,40				1	1								1					
	04:00	19,16	14,62	4,54	0,40				1	1								1					
	05:00	19,67	14,62	5,05	0,40				1	1								1					
	06:00	21,40	14,62	6,77	0,40				1	1								1					
	07:00	22,39	14,62	7,77	0,40				1	1								1					
	08:00	23,94	17,42	6,52	0,40					1	1							1					
	09:00	25,21	17,42	7,79	0,40					1	1							1					
	10:00	25,76	17,42	8,34	0,40					1	1							1					
	11:00	25,98	17,42	8,56	0,40					1	1							1					
	12:00	25,27	17,42	7,85	0,40					1	1							1					
	13:00	24,82	17,42	7,40	0,40					1	1							1					
	14:00	24,76	17,42	7,34	0,40					1	1							1					
	15:00	25,76	17,42	8,34	0,40					1	1							1					
	16:00	26,87	17,46	9,40	0,40					1	1							1					
	17:00	29,16	18,95	10,20	0,40					1	1							1	1				
	18:00	29,62	19,26	10,37	0,40					1	1							1	1				
	19:00	29,28	19,03	10,25	0,40					1	1							1	1				
	20:00	28,54	18,55	9,99	0,40					1	1							1	1				
	21:00	26,75	18,34	8,41	0,40					1	1							1	1				
	22:00	24,18	17,42	6,75	0,40					1	1							1					
	23:00	21,54	14,62	6,91	0,40				1	1								1					

Μια μονάδα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.
Η μονάδα G2 του ΑΣΠ Κω δεν συμμετέχει στην ατμοπαραγωγή, λόγω βλάβης στον ατμολέβητα καυσίμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 26/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	21,08	14,62	6,45	0,40				1	1								1					
	01:00	19,75	14,62	5,13	0,40				1	1								1					
	02:00	19,07	14,62	4,44	0,40				1	1								1					
	03:00	18,80	14,62	4,18	0,40				1	1								1					
	04:00	18,86	14,62	4,24	0,40				1	1								1					
	05:00	19,02	14,62	4,39	0,40				1	1								1					
	06:00	19,77	14,62	5,15	0,40				1	1								1					
	07:00	19,94	14,62	5,31	0,40				1	1								1					
	08:00	20,48	14,62	5,85	0,40				1	1								1					
	09:00	21,28	14,62	6,65	0,40				1	1								1					
	10:00	22,66	14,73	7,93	0,40				1	1								1					
	11:00	20,20	14,62	5,57	0,40				1	1								1					
	12:00	20,80	14,62	6,18	0,40				1	1								1					
	13:00	21,85	14,62	7,23	0,40				1	1								1					
	14:00	22,13	14,62	7,50	0,40				1	1								1					
	15:00	22,49	17,42	5,06	0,40					1	1							1					
	16:00	25,04	17,42	7,62	0,40					1	1							1					
	17:00	28,42	18,47	9,95	0,40					1	1							1					
	18:00	29,15	18,95	10,20	0,40					1	1							1					
	19:00	29,07	18,90	10,17	0,40					1	1							1					
	20:00	28,70	18,66	10,05	0,40					1	1							1					
	21:00	27,41	17,82	9,60	0,40					1	1							1					
	22:00	25,64	17,42	8,21	0,40					1	1							1					
	23:00	23,27	15,13	8,14	0,40				1		1							1					

Μια μονάδα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.
Η μονάδα G2 του ΑΣΠ Κω δεν συμμετέχει στην ατμοπαραγωγή, λόγω βλάβης στον ατμολέβητα καυσίμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 27/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	21,35	14,62	6,73	0,00				1		1								1				
	01:00	20,09	14,62	5,47	0,00				1		1								1				
	02:00	19,10	14,62	4,47	0,00				1		1								1				
	03:00	18,92	14,62	4,30	0,00				1		1								1				
	04:00	19,10	14,62	4,48	0,00				1		1								1				
	05:00	19,81	14,62	5,18	0,00				1		1								1				
	06:00	21,55	15,57	5,98	0,00				1		1								1				
	07:00	23,89	18,01	5,87	0,00				1		1								1				
	08:00	23,16	17,21	5,95	0,20				1		1								1				
	09:00	22,16	15,50	6,65	0,20				1		1								1				
	10:00	22,30	14,83	7,47	0,20				1		1								1				
	11:00	22,45	14,62	7,82	0,20				1		1								1				
	12:00	23,33	15,55	7,78	0,20				1		1							1	1				
	13:00	24,32	16,82	7,50	0,20				1		1							1	1				
	14:00	25,09	19,13	5,96	0,20					1	1							1	1				
	15:00	26,33	22,26	4,07	0,20					1	1							1	1				
	16:00	28,40	25,70	2,70	0,20	1				1	1							1	1				
	17:00	31,35	29,77	1,58	0,20	1				1	1							1	1				
	18:00	31,91	31,15	0,77	0,00	1				1	1							1	1				
	19:00	32,04	31,87	0,17	0,00	1				1	1							1	1				
	20:00	31,73	31,63	0,09	0,00	1				1	1							1	1				
	21:00	30,17	30,13	0,04	0,00	1				1	1							1	1				
	22:00	28,12	28,11	0,01	0,00	1				1	1							1	1				
	23:00	25,29	25,29	0,00	0,00					1	1							1	1				

Μια μονάδα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.
Η μονάδα G2 του ΑΣΠ Κω δεν συμμετέχει στην ατμοπαραγωγή, λόγω βλάβης στον ατμολέβητα καυσίμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 28/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	22,58	22,54	0,05	0,00				1		1									1			
	01:00	21,11	20,91	0,21	0,00				1		1									1			
	02:00	20,43	20,09	0,35	0,00				1		1									1			
	03:00	19,91	19,59	0,33	0,00				1		1									1			
	04:00	19,46	18,61	0,85	0,00				1		1									1			
	05:00	19,71	17,83	1,88	0,00				1		1									1			
	06:00	20,47	17,99	2,48	0,00				1		1									1			
	07:00	21,47	16,64	4,83	0,00				1		1									1			
	08:00	23,03	16,88	6,15	0,00				1		1									1			
	09:00	23,02	16,64	6,38	0,00				1		1									1			
	10:00	23,22	16,64	6,58	0,20				1		1									1			
	11:00	23,65	16,64	7,01	0,20				1		1									1			
	12:00	24,96	16,64	8,32	0,40				1		1									1			
	13:00	26,34	17,12	9,22	0,40				1		1									1			
	14:00	27,25	17,71	9,54	0,40				1		1									1			
	15:00	27,00	17,55	9,45	0,40				1		1									1			
	16:00	29,76	19,44	10,32	0,40					1	1									1			
	17:00	34,27	22,27	11,99	0,40					1	1									1			
	18:00	35,67	23,19	12,49	0,40					1	1									1			
	19:00	35,52	23,09	12,43	0,40					1	1									1			
	20:00	35,06	22,79	12,27	0,40					1	1									1			
	21:00	32,97	21,43	11,54	0,40					1	1									1			
	22:00	30,26	19,67	10,59	0,40					1	1									1			
	23:00	26,85	19,44	7,41	0,40					1	1									1			

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκονται σε βλάβη.
Η μονάδα G2 του ΑΣΠ Κω δεν συμμετέχει στην ατμοπαραγωγή, λόγω βλάβης στον ατμολέβητα καυσίμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 29/11/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	26,36	17,13	9,23	0,40				1		1							1					
	01:00	24,38	15,85	8,53	0,40				1		1							1					
	02:00	23,53	15,29	8,24	0,40				1		1							1					
	03:00	22,85	14,85	8,00	0,40				1		1							1					
	04:00	23,06	14,99	8,07	0,40				1		1							1					
	05:00	23,85	15,50	8,35	0,40				1		1							1					
	06:00	26,15	17,00	9,15	0,40				1		1							1					
	07:00	28,10	18,27	9,84	0,40				1		1							1					
	08:00	29,75	19,34	10,41	0,40					1	1							1					
	09:00	31,37	21,98	9,39	0,40					1	1							1					
	10:00	32,19	22,34	9,85	0,40					1	1							1					
	11:00	32,65	21,95	10,70	0,40					1	1							1					
	12:00	33,17	23,35	9,82	0,40					1	1							1					
	13:00	34,74	26,05	8,68	0,40					1	1							1					
	14:00	35,02	26,83	8,19	0,40					1	1							1					
	15:00	35,45	28,24	7,21	0,40	1				1	1							1					
	16:00	37,07	30,90	6,17	0,40	1				1	1							1					
	17:00	40,06	33,87	6,19	0,40	1				1	1							1	1				
	18:00	40,86	34,34	6,52	0,40	1				1	1							1	1				
	19:00	40,76	34,61	6,14	0,40	1				1	1							1	1				
	20:00	40,10	34,12	5,99	0,40	1				1	1							1	1				
	21:00	38,13	32,15	5,97	0,40	1				1	1							1	1				
	22:00	35,05	29,88	5,17	0,40	1				1	1								1				
	23:00	30,82	26,20	4,62	0,40					1	1								1				

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκονται σε βλάβη.
Η μονάδα G2 του ΑΣΠ Κω δεν συμμετέχει στην ατμοπαραγωγή, λόγω βλάβης στον ατμολέβητα καυσίμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Πέμπτη 30/11/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	24,27	17,04	7,24	0,20				1		1								1				
	01:00	22,34	16,64	5,70	0,20				1		1								1				
	02:00	21,86	16,64	5,22	0,00				1		1								1				
	03:00	21,17	16,64	4,52	0,00				1		1								1				
	04:00	21,14	16,64	4,49	0,00				1		1								1				
	05:00	22,00	17,95	4,05	0,00				1		1								1				
	06:00	24,18	20,89	3,29	0,00				1		1								1				
	07:00	27,51	25,26	2,25	0,00				1		1						1		1				
	08:00	28,77	27,63	1,14	0,00		1		1		1						1		1				
	09:00	32,00	31,04	0,96	0,20		1		1		1						1		1				
	10:00	32,92	31,63	1,29	0,20		1		1		1						1		1				
	11:00	32,68	31,10	1,58	0,20		1		1		1						1		1				
	12:00	32,49	30,12	2,38	0,20		1		1		1						1		1				
	13:00	33,33	30,40	2,93	0,20		1		1		1						1		1				
	14:00	31,71	30,11	1,61	0,20		1		1		1						1		1				
	15:00	32,13	31,14	0,99	0,20		1		1		1						1		1				
	16:00	35,55	34,86	0,70	0,20		1		1		1						1		1				
	17:00	40,37	39,73	0,64	0,00	1	1		1		1						1		1				
	18:00	41,61	40,90	0,71	0,00	1	1		1		1						1		1				
	19:00	41,98	41,30	0,68	0,00	1	1		1		1						1		1				
	20:00	41,81	41,22	0,59	0,00	1	1		1		1						1		1				
	21:00	39,54	38,78	0,76	0,00	1	1		1		1						1		1				
	22:00	35,94	34,94	1,00	0,00	1	1		1		1						1		1				
	23:00	30,91	29,96	0,95	0,00		1		1		1						1		1				

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκονται σε βλάβη.
Η μονάδα G2 του ΑΣΠ Κω δεν συμμετέχει στην ατμοπαραγωγή, λόγω βλάβης στον ατμολέβητα καυσίμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ						Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Παρασκευή 1/12/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	22,15	21,52	0,63	0,00				1		1									1			
	01:00	20,78	20,19	0,59	0,00				1		1									1			
	02:00	20,25	19,68	0,57	0,00				1		1									1			
	03:00	19,82	19,25	0,57	0,00				1		1									1			
	04:00	19,97	19,46	0,51	0,00				1		1									1			
	05:00	20,45	20,04	0,42	0,00				1		1									1			
	06:00	22,22	21,79	0,43	0,00				1		1									1			
	07:00	25,16	24,52	0,64	0,00				1		1									1			
	08:00	26,32	25,71	0,61	0,00				1		1									1			1
	09:00	27,46	26,98	0,48	0,00				1		1									1			1
	10:00	27,51	26,92	0,59	0,00				1		1									1			1
	11:00	27,78	26,90	0,88	0,00				1		1									1			1
	12:00	29,47	28,58	0,89	0,00				1		1									1			1
	13:00	28,47	27,62	0,85	0,20				1		1									1			1
	14:00	28,67	27,89	0,78	0,20				1		1									1			1
	15:00	28,64	28,09	0,55	0,20				1		1									1			1
	16:00	29,88	29,41	0,48	0,20				1		1									1			1
	17:00	33,62	33,29	0,32	0,00		1		1		1									1			
	18:00	33,79	33,57	0,22	0,00		1		1		1									1			
	19:00	33,48	33,27	0,20	0,00		1		1		1									1			
	20:00	33,10	32,88	0,22	0,00		1		1		1									1			
	21:00	31,05	30,69	0,35	0,00		1		1		1									1			
	22:00	28,08	27,65	0,44	0,00		1		1		1									1			
	23:00	25,35	24,86	0,50	0,00				1		1									1			

Μια μονάδα MTU και τρία Mitsubishi βρίσκονται σε βλάβη.
Η μονάδα G2 του ΑΣΠ Κω δεν συμμετέχει στην ατμοπαραγωγή, λόγω βλάβης στον ατμολέβητα καυσίμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ						Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Παρασκευή 1/12/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	22,15	21,52	0,63	0,00				1		1									1			
	01:00	20,78	20,19	0,59	0,00				1		1									1			
	02:00	20,25	19,68	0,57	0,00				1		1									1			
	03:00	19,82	19,25	0,57	0,00				1		1									1			
	04:00	19,97	19,46	0,51	0,00				1		1									1			
	05:00	20,45	20,04	0,42	0,00				1		1									1			
	06:00	22,22	21,79	0,43	0,00				1		1									1			
	07:00	25,16	24,52	0,64	0,00				1		1									1			
	08:00	26,32	25,71	0,61	0,00				1		1									1			1
	09:00	27,46	26,98	0,48	0,00				1		1									1			1
	10:00	27,51	26,92	0,59	0,00				1		1									1			1
	11:00	27,78	26,90	0,88	0,00				1		1									1			1
	12:00	29,47	28,58	0,89	0,00				1		1									1			1
	13:00	28,47	27,62	0,85	0,20				1		1									1			1
	14:00	28,67	27,89	0,78	0,20				1		1									1			1
	15:00	28,64	28,09	0,55	0,20				1		1									1			1
	16:00	29,88	29,41	0,48	0,20				1		1									1			1
	17:00	33,62	33,29	0,32	0,00		1		1		1									1			
	18:00	33,79	33,57	0,22	0,00		1		1		1									1			
	19:00	33,48	33,27	0,20	0,00		1		1		1									1			
	20:00	33,10	32,88	0,22	0,00		1		1		1									1			
	21:00	31,05	30,69	0,35	0,00		1		1		1									1			
	22:00	28,08	27,65	0,44	0,00		1		1		1									1			
	23:00	25,35	24,86	0,50	0,00				1		1									1			

Μια μονάδα MTU και τρία Mitsubishi βρίσκονται σε βλάβη.
 Η μονάδα G2 του ΑΣΠ Κω δεν συμμετέχει στην ατμοπαραγωγή, λόγω βλάβης στον ατμολέβητα καυσίμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 2/12/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	21,61	20,91	0,70	0,00					1	1							1					
	01:00	19,92	19,26	0,66	0,00					1	1							1					
	02:00	19,52	18,86	0,66	0,00					1	1							1					
	03:00	19,27	18,47	0,80	0,00					1	1							1					
	04:00	19,22	18,24	0,98	0,00					1	1							1					
	05:00	20,40	19,09	1,30	0,00					1	1							1					
	06:00	22,28	20,80	1,48	0,00					1	1							1					
	07:00	24,29	22,73	1,55	0,00					1	1							1		1			
	08:00	24,71	23,19	1,53	0,00					1	1							1		1			
	09:00	25,48	23,75	1,74	0,00					1	1							1		1			
	10:00	25,83	23,51	2,32	0,00					1	1							1		1			
	11:00	25,64	22,65	2,99	0,00					1	1							1		1			
	12:00	26,05	22,48	3,57	0,00					1	1							1		1			
	13:00	26,22	22,59	3,63	0,00					1	1							1		1			
	14:00	26,13	22,77	3,36	0,00					1	1							1		1			
	15:00	27,02	23,77	3,25	0,00					1	1							1		1			
	16:00	28,64	25,19	3,44	0,00					1	1							1		1			
	17:00	31,36	27,28	4,09	0,00					1	1							1		1			
	18:00	31,79	26,82	4,97	0,00					1	1							1		1			
	19:00	31,23	24,91	6,32	0,00					1	1							1		1			
	20:00	30,49	23,36	7,13	0,00					1	1							1		1			
	21:00	28,54	20,48	8,06	0,00					1	1							1					
	22:00	26,08	16,95	9,13	0,00		1				1							1					
	23:00	23,14	15,04	8,10	0,00		1				1							1					

Μια μονάδα MTU και τρία Mitsubishi βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 3/12/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	22,13	14,62	7,51	0,40		1				1							1					
	01:00	20,69	14,62	6,07	0,40		1				1							1					
	02:00	20,03	14,62	5,40	0,40		1				1							1					
	03:00	19,52	14,62	4,89	0,40		1				1							1					
	04:00	19,07	14,62	4,44	0,40		1				1							1					
	05:00	19,31	14,62	4,69	0,40		1				1							1					
	06:00	20,06	14,62	5,43	0,40		1				1							1					
	07:00	21,67	14,62	7,05	0,40		1				1							1					
	08:00	23,21	15,09	8,12	0,40		1				1							1					
	09:00	23,21	15,09	8,12	0,40		1				1							1					
	10:00	23,41	15,21	8,19	0,40		1				1							1					
	11:00	23,84	15,49	8,34	0,40		1				1							1					
	12:00	24,63	16,01	8,62	0,40		1				1							1					
	13:00	25,45	16,54	8,91	0,40		1				1							1					
	14:00	25,75	16,74	9,01	0,40		1				1							1					
	15:00	25,52	19,24	6,27	0,40					1	1							1					
	16:00	26,71	21,12	5,59	0,40					1	1							1		1			
	17:00	29,18	24,15	5,03	0,40					1	1							1		1			
	18:00	30,37	26,00	4,37	0,40					1	1							1		1			
	19:00	30,25	25,68	4,57	0,40					1	1							1		1			
	20:00	29,85	24,88	4,97	0,40					1	1							1		1			
	21:00	28,07	23,10	4,98	0,40					1	1							1		1			
	22:00	25,76	20,97	4,79	0,40					1	1							1					
	23:00	23,09	18,93	4,16	0,40					1	1							1					

Μια μονάδα MTU και τρία Mitsubishi βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 4/12/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	22,00	18,52	3,49	0,00		1			1								1					
	01:00	20,25	17,46	2,79	0,00		1			1								1					
	02:00	19,82	17,61	2,21	0,00		1			1								1					
	03:00	19,19	17,52	1,67	0,00		1			1								1					
	04:00	19,16	17,69	1,48	0,00		1			1								1					
	05:00	19,94	18,50	1,44	0,00		1			1								1					
	06:00	21,70	20,19	1,51	0,00		1			1								1					
	07:00	23,15	21,56	1,59	0,00		1			1								1		1			
	08:00	23,64	22,13	1,52	0,00		1			1								1		1			
	09:00	26,30	24,95	1,35	0,00					1	1							1		1			
	10:00	27,06	25,80	1,25	0,00					1	1							1		1			
	11:00	26,86	25,98	0,88	0,20					1	1							1		1			
	12:00	26,70	26,19	0,51	0,20					1	1							1		1			
	13:00	27,39	27,18	0,21	0,20					1	1							1		1			
	14:00	26,06	26,03	0,03	0,20					1	1							1		1			
	15:00	26,40	26,40	0,00	0,20					1	1							1		1			
	16:00	28,51	28,51	0,00	0,00					1	1							1		1			
	17:00	31,57	31,57	0,00	0,00		1			1	1							1		1			
	18:00	32,55	32,55	0,00	0,00		1			1	1							1		1			
	19:00	32,83	32,83	0,00	0,00		1			1	1							1		1			
	20:00	32,70	32,63	0,07	0,00		1			1	1							1		1			
	21:00	30,93	30,77	0,16	0,00		1			1	1							1		1			
	22:00	28,11	27,61	0,51	0,00					1	1							1		1			
	23:00	24,18	23,28	0,90	0,00					1	1							1		1			

Μια μονάδα MTU και τρία Mitsubishi βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 5/12/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	20,80	20,80	0,00	0,00					1	1							1					
	01:00	19,93	19,93	0,00	0,00					1	1							1					
	02:00	19,91	19,91	0,00	0,00					1	1							1					
	03:00	19,70	19,59	0,11	0,00					1	1							1					
	04:00	20,28	20,04	0,24	0,00					1	1							1					
	05:00	21,22	20,58	0,64	0,00					1	1							1					
	06:00	23,51	22,98	0,53	0,00					1	1							1					
	07:00	24,68	24,37	0,31	0,00					1	1							1		1			
	08:00	25,21	25,07	0,14	0,00					1	1							1		1			
	09:00	26,15	25,99	0,16	0,20					1	1							1		1			
	10:00	26,71	26,62	0,08	0,20					1	1							1		1			
	11:00	27,11	26,99	0,11	0,20					1	1							1		1			
	12:00	27,15	26,83	0,32	0,20					1	1							1		1			
	13:00	27,53	26,95	0,57	0,20					1	1							1		1			
	14:00	27,96	27,17	0,79	0,20					1	1							1		1			
	15:00	28,81	27,90	0,90	0,20					1	1							1		1			
	16:00	29,73	29,03	0,69	0,20			1		1	1							1		1			
	17:00	34,79	34,02	0,78	0,20			1		1	1							1		1			
	18:00	35,38	34,78	0,60	0,00			1		1	1							1		1			
	19:00	34,85	34,59	0,25	0,00			1		1	1							1		1			
	20:00	33,90	33,79	0,10	0,00			1		1	1							1		1			
	21:00	32,13	32,09	0,04	0,00			1		1	1							1		1			
	22:00	29,78	29,77	0,01	0,00			1		1	1							1		1			
	23:00	27,10	27,09	0,01	0,00					1	1							1		1			

Μια μονάδα MTU και τρία Mitsubishi βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Τετάρτη 6/12/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Τετάρτη	00:00	22,65	22,65	0,00	0,00					1	1							1						
	01:00	21,29	21,29	0,00	0,00					1	1							1						
	02:00	20,82	20,82	0,00	0,00					1	1							1						
	03:00	20,38	20,37	0,01	0,00					1	1							1						
	04:00	20,79	20,72	0,07	0,00					1	1							1						
	05:00	21,60	21,25	0,35	0,00					1	1							1						
	06:00	23,24	21,10	2,15	0,00					1	1							1						
	07:00	26,08	23,43	2,65	0,00					1	1							1						
	08:00	28,17	25,54	2,63	0,00					1	1							1		1				
	09:00	29,23	26,83	2,40	0,20					1	1							1		1				
	10:00	30,35	24,79	5,55	0,20					1	1							1		1				
	11:00	30,96	24,48	6,49	0,20					1	1							1		1				
	12:00	31,51	26,70	4,81	0,20					1	1							1		1				
	13:00	32,07	27,37	4,70	0,20					1	1							1		1				
	14:00	32,65	27,75	4,89	0,20					1	1							1		1				
	15:00	32,59	28,34	4,26	0,40					1	1							1		1				
	16:00	33,98	29,43	4,54	0,40					1	1							1		1				
	17:00	36,44	30,70	5,74	0,40		1			1	1							1		1				
	18:00	37,04	32,32	4,72	0,40		1			1	1							1		1				
	19:00	36,56	32,57	3,99	0,40		1			1	1							1		1				
	20:00	35,82	31,72	4,11	0,40		1			1	1							1		1				
	21:00	33,67	29,83	3,85	0,40					1	1							1		1				
	22:00	30,93	27,42	3,50	0,40					1	1							1		1				
	23:00	27,60	25,08	2,52	0,40					1	1							1		1				

Μια μονάδα MTU και τρία Mitsubishi βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Πέμπτη 7/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	22,59	20,95	1,63	0,00		1				1							1					
	01:00	21,30	19,76	1,54	0,00		1				1							1					
	02:00	20,75	18,79	1,95	0,00		1				1							1					
	03:00	20,28	16,52	3,76	0,00		1				1							1					
	04:00	20,54	16,86	3,68	0,00		1				1							1					
	05:00	21,25	19,24	2,01	0,00		1				1							1					
	06:00	22,86	20,42	2,44	0,00		1				1							1					
	07:00	25,64	22,37	3,27	0,00		1				1							1					1
	08:00	27,05	24,36	2,69	0,00		1				1							1					1
	09:00	27,66	25,50	2,15	0,00		1				1							1					1
	10:00	27,49	24,29	3,19	0,00		1				1							1					1
	11:00	28,38	24,08	4,30	0,20		1				1							1					1
	12:00	29,76	26,36	3,40	0,20		1				1							1					1
	13:00	30,27	27,77	2,51	0,20		1				1							1					1
	14:00	30,55	26,31	4,24	0,20		1				1							1					1
	15:00	30,68	27,65	3,03	0,00		1				1							1					1
	16:00	31,73	28,95	2,78	0,00		1			1	1							1					
	17:00	34,35	32,14	2,20	0,00		1			1	1							1					
	18:00	34,41	32,71	1,71	0,00		1			1	1							1					
	19:00	33,83	30,41	3,42	0,00		1			1	1							1					
	20:00	33,10	29,52	3,58	0,00		1			1	1							1					
	21:00	31,43	26,07	5,36	0,00		1			1	1							1					
	22:00	29,44	23,99	5,45	0,00		1				1							1		1			
	23:00	26,70	22,13	4,57	0,00		1				1							1		1			

Μια μονάδα MTU και τρία Mitsubishi βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 8/12/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	22,51	18,25	4,26	0,20		1				1							1					
	01:00	21,11	16,83	4,29	0,20		1				1							1					
	02:00	20,69	16,40	4,29	0,20		1				1							1					
	03:00	20,33	15,36	4,98	0,20		1				1							1					
	04:00	20,61	16,47	4,14	0,20		1				1							1					
	05:00	21,65	17,60	4,06	0,20		1				1							1					
	06:00	23,53	19,51	4,01	0,20		1				1							1					
	07:00	26,10	21,96	4,14	0,20		1				1							1		1			
	08:00	27,58	23,37	4,21	0,20		1				1							1		1			
	09:00	28,70	23,83	4,86	0,20		1				1							1		1			
	10:00	30,26	22,56	7,70	0,20		1				1							1		1			
	11:00	30,23	19,65	10,58	0,20		1				1							1		1			
	12:00	30,30	20,55	9,76	0,40		1				1							1		1			
	13:00	30,76	24,11	6,65	0,40					1	1							1		1			
	14:00	30,66	25,08	5,58	0,40					1	1							1		1			
	15:00	31,33	24,04	7,29	0,40					1	1							1		1			
	16:00	32,72	24,66	8,05	0,40					1	1							1		1			
	17:00	35,67	25,50	10,18	0,40					1	1							1		1			
	18:00	35,97	24,80	11,17	0,40					1	1							1		1			
	19:00	35,65	26,53	9,12	0,40					1	1							1		1			
	20:00	34,59	27,13	7,45	0,40					1	1							1		1			
	21:00	32,76	24,99	7,77	0,40					1	1							1		1			
	22:00	30,31	24,50	5,81	0,40					1	1							1		1			
	23:00	27,30	20,23	7,06	0,40					1	1							1					

Μια μονάδα MTU και τρία Mitsubishi βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 9/12/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	22,83	16,58	6,26	0,20		1				1							1					
	01:00	21,02	14,62	6,40	0,20		1				1							1					
	02:00	20,57	14,62	5,95	0,20		1				1							1					
	03:00	20,06	14,62	5,43	0,20		1				1							1					
	04:00	20,33	14,79	5,54	0,20		1				1							1					
	05:00	21,23	15,78	5,45	0,20		1				1							1					
	06:00	23,26	17,97	5,29	0,20		1				1							1					
	07:00	25,03	20,09	4,94	0,20		1				1							1					
	08:00	26,50	20,73	5,77	0,20		1				1							1		1			
	09:00	27,23	21,74	5,49	0,20		1				1							1		1			
	10:00	27,41	22,51	4,90	0,20		1				1							1		1			
	11:00	28,13	23,36	4,77	0,20		1				1							1		1			
	12:00	28,49	23,37	5,12	0,30		1				1							1		1			
	13:00	28,79	24,12	4,67	0,30		1				1							1		1			
	14:00	29,65	24,53	5,12	0,30		1				1							1		1			
	15:00	31,12	26,30	4,82	0,30		1				1							1		1			
	16:00	33,80	29,00	4,80	0,30		1			1	1							1		1			
	17:00	35,50	30,82	4,68	0,30		1			1	1							1		1			
	18:00	37,01	32,78	4,24	0,30		1			1	1							1		1			
	19:00	36,81	33,29	3,52	0,30		1			1	1							1		1			
	20:00	35,82	33,52	2,30	0,30		1			1	1							1		1			
	21:00	34,16	32,02	2,14	0,30		1			1	1							1		1			
	22:00	31,65	29,24	2,41	0,30		1			1	1							1					
	23:00	28,68	26,54	2,14	0,30		1			1	1							1					

Μια μονάδα MTU και τρία Mitsubishi βρίσκονται σε βλάβη.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 10/12/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	21,33	18,19	3,14	0,00		1				1							1					
	01:00	19,87	16,66	3,21	0,00		1				1							1					
	02:00	19,54	17,47	2,07	0,00		1				1							1					
	03:00	19,31	17,93	1,38	0,00		1				1							1					
	04:00	19,70	18,71	0,99	0,00		1				1							1					
	05:00	20,03	19,20	0,83	0,00		1				1							1					
	06:00	20,98	20,24	0,74	0,00		1				1							1					
	07:00	21,51	20,92	0,59	0,00		1				1							1					
	08:00	21,78	21,30	0,48	0,00		1				1							1		1			
	09:00	22,00	21,78	0,22	0,00		1				1							1		1			
	10:00	22,66	22,62	0,04	0,00		1				1							1		1			
	11:00	23,92	23,89	0,03	0,00		1				1							1		1			
	12:00	25,00	24,99	0,01	0,00		1				1							1		1			
	13:00	25,70	25,69	0,00	0,00		1				1							1		1			
	14:00	26,42	26,41	0,02	0,00		1				1							1		1			
	15:00	28,36	28,36	0,00	0,00		1			1	1							1		1			
	16:00	29,84	29,84	0,00	0,00		1			1	1							1		1			
	17:00	32,06	32,06	0,00	0,00		1			1	1							1		1			
	18:00	33,19	33,19	0,00	0,00		1			1	1							1		1			
	19:00	32,87	32,87	0,00	0,00		1			1	1							1		1			
	20:00	31,85	31,83	0,02	0,00		1			1	1							1		1			
	21:00	30,14	30,06	0,08	0,00		1			1	1							1		1			
	22:00	27,61	27,29	0,32	0,00		1			1	1							1		1			
	23:00	24,65	23,81	0,85	0,00		1				1							1		1			

Μια μονάδα MTU και τρία Mitsubishi βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 11/12/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	20,93	19,55	1,39	0,00		1				1							1					
	01:00	19,89	18,14	1,75	0,00		1				1							1					
	02:00	19,90	18,21	1,68	0,00		1				1							1					
	03:00	20,06	17,65	2,41	0,00		1				1							1					
	04:00	20,30	18,37	1,94	0,00		1				1							1					
	05:00	20,91	19,33	1,57	0,20		1				1							1					
	06:00	21,80	20,48	1,32	0,20		1				1							1					
	07:00	23,64	22,52	1,12	0,20		1				1							1					1
	08:00	24,91	24,00	0,91	0,20		1				1							1					1
	09:00	26,14	25,42	0,72	0,20		1				1							1					1
	10:00	27,28	26,90	0,37	0,20		1				1							1					1
	11:00	27,51	27,26	0,25	0,20		1				1							1					1
	12:00	28,48	28,38	0,11	0,20		1				1							1					1
	13:00	30,19	30,03	0,16	0,20		1			1	1							1					1
	14:00	31,15	30,33	0,82	0,20		1			1	1							1					1
	15:00	31,52	29,14	2,38	0,20		1			1	1							1					1
	16:00	32,51	30,62	1,89	0,20		1			1	1							1					1
	17:00	35,26	32,90	2,35	0,20		1			1	1							1					1
	18:00	35,96	32,85	3,11	0,20		1			1	1							1					1
	19:00	35,37	32,17	3,19	0,20		1			1	1							1					1
	20:00	34,11	30,49	3,62	0,20		1			1	1							1					1
	21:00	32,01	27,91	4,10	0,20		1				1							1					1
	22:00	29,39	25,63	3,75	0,20		1				1							1					1
	23:00	26,60	23,76	2,83	0,20		1				1							1					1

Μια μονάδα MTU και τρία Mitsubishi βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

[illegible]

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 13/12/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	24,59	24,20	0,39	0,00		1				1											1	
	01:00	22,70	22,12	0,58	0,00		1				1											1	
	02:00	22,52	21,77	0,74	0,00		1				1											1	
	03:00	22,15	21,16	0,99	0,00		1				1											1	
	04:00	22,37	21,14	1,23	0,00		1				1											1	
	05:00	23,33	22,17	1,16	0,00		1				1											1	
	06:00	25,67	24,52	1,16	0,00		1				1											1	
	07:00	29,33	28,66	0,67	0,00					1	1											1	
	08:00	29,34	29,14	0,20	0,20					1	1											1	
	09:00	29,36	29,30	0,05	0,20					1	1											1	
	10:00	28,58	28,57	0,00	0,20					1	1											1	
	11:00	28,34	28,32	0,02	0,20					1	1											1	
	12:00	28,67	28,59	0,08	0,20					1	1											1	
	13:00	29,15	29,08	0,07	0,20					1	1											1	
	14:00	30,17	30,12	0,05	0,20		1			1	1											1	
	15:00	31,70	31,70	0,00	0,20		1			1	1											1	
	16:00	34,74	34,74	0,00	0,20		1			1	1											1	
	17:00	38,54	38,54	0,00	0,00	1	1			1	1											1	
	18:00	39,15	39,15	0,00	0,00	1	1			1	1											1	
	19:00	38,94	38,93	0,00	0,00	1	1			1	1											1	
	20:00	38,23	38,12	0,11	0,00	1	1			1	1											1	
	21:00	36,30	35,67	0,63	0,00		1			1	1											1	
	22:00	33,35	31,80	1,56	0,00		1			1	1											1	
	23:00	29,59	26,90	2,69	0,00		1			1	1											1	

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

[illegible]

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 16/12/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	23,73	15,22	8,30	0,20		1				1							1					
	01:00	21,47	14,42	6,84	0,20		1				1							1					
	02:00	20,69	14,42	6,06	0,20		1				1							1					
	03:00	20,41	14,42	5,79	0,20		1				1							1					
	04:00	20,68	14,42	6,06	0,20		1				1							1					
	05:00	21,44	14,42	6,82	0,20		1				1							1					
	06:00	23,47	15,05	8,21	0,20		1				1							1					
	07:00	25,12	16,13	8,79	0,20		1				1							1					
	08:00	26,79	17,01	9,38	0,40		1				1							1					
	09:00	28,67	18,24	10,04	0,40		1				1							1		1			
	10:00	27,83	17,69	9,74	0,40		1				1							1		1			
	11:00	27,57	17,52	9,65	0,40		1				1							1		1			
	12:00	27,79	17,67	9,73	0,40		1				1							1		1			
	13:00	28,51	18,13	9,98	0,40		1				1							1		1			
	14:00	29,37	18,97	10,00	0,40		1				1							1		1			
	15:00	30,09	20,93	8,76	0,40		1				1							1		1			
	16:00	32,17	25,01	6,96	0,20		1				1							1		1			
	17:00	34,94	29,33	5,41	0,20		1			1	1							1		1			
	18:00	35,08	31,66	3,22	0,20		1			1	1							1		1			
	19:00	34,69	32,37	2,13	0,20		1			1	1							1		1			
	20:00	34,79	32,96	1,64	0,20		1			1	1							1		1			
	21:00	32,97	31,56	1,21	0,20		1			1	1							1		1			
	22:00	30,21	28,68	1,32	0,20		1			1	1							1		1			
23:00	27,03	25,63	1,20	0,20		1			1	1							1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Κυριακή 17/12/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	22,63	21,21	1,43	0,00		1				1							1					
	01:00	20,63	18,61	2,02	0,00		1				1							1					
	02:00	19,93	17,19	2,74	0,00		1				1							1					
	03:00	19,83	18,41	1,42	0,00		1				1							1					
	04:00	20,09	18,48	1,61	0,00		1				1							1					
	05:00	20,44	17,78	2,66	0,00		1				1							1					
	06:00	21,30	15,92	5,17	0,20		1				1							1					
	07:00	22,20	16,30	5,70	0,20		1				1							1					
	08:00	23,65	18,12	5,33	0,20		1				1							1					
	09:00	24,89	19,42	5,27	0,20		1				1							1		1			
	10:00	24,32	18,64	5,29	0,40		1				1							1		1			
	11:00	24,07	18,75	4,92	0,40		1				1							1		1			
	12:00	24,46	19,06	5,00	0,40		1				1							1		1			
	13:00	25,06	18,80	5,86	0,40		1				1							1		1			
	14:00	25,86	19,35	6,11	0,40		1				1							1		1			
	15:00	27,26	20,13	6,73	0,40		1				1							1		1			
	16:00	30,05	21,78	8,07	0,20		1				1							1		1			
	17:00	33,82	24,73	8,89	0,20	1	1				1							1		1			
	18:00	34,50	25,60	8,70	0,20	1	1				1							1		1			
	19:00	34,47	26,08	8,20	0,20	1	1				1							1		1			
	20:00	34,40	26,68	7,72	0,00	1	1				1							1		1			
	21:00	32,97	25,45	7,51	0,00	1	1				1							1		1			
	22:00	30,62	22,90	7,71	0,00		1				1							1		1			
23:00	27,66	19,72	7,93	0,00		1				1							1		1				

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 18/12/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	21,24	14,62	6,62	0,00		1				1							1					
	01:00	20,09	14,62	5,47	0,00		1				1							1					
	02:00	20,11	14,62	5,49	0,00		1				1							1					
	03:00	20,62	14,62	5,99	0,00		1				1							1					
	04:00	21,40	14,62	6,78	0,00		1				1							1					
	05:00	22,63	14,71	7,92	0,00		1				1							1					
	06:00	23,98	15,83	8,15	0,00		1				1							1					
	07:00	26,00	18,18	7,82	0,00		1				1							1					
	08:00	28,01	20,41	7,60	0,00		1				1							1	1				
	09:00	28,58	20,34	8,04	0,20		1				1							1	1				
	10:00	27,90	18,92	8,78	0,20		1				1							1	1				
	11:00	27,71	17,97	9,54	0,20		1				1							1	1				
	12:00	28,19	18,12	9,87	0,20		1				1							1	1				
	13:00	28,91	18,59	10,12	0,20		1				1							1	1				
	14:00	29,93	19,51	10,22	0,20		1				1							1	1				
	15:00	31,55	21,37	9,98	0,20		1				1							1	1				
	16:00	34,36	23,52	10,64	0,20		1				1							1	1				
	17:00	38,09	27,13	10,96	0,00		1			1	1							1	1				
	18:00	38,49	27,31	11,18	0,00		1			1	1							1	1				
	19:00	38,14	27,46	10,68	0,00		1			1	1							1	1				
	20:00	37,56	27,69	9,86	0,00		1			1	1							1	1				
	21:00	35,76	25,98	9,79	0,00		1			1	1							1	1				
	22:00	33,05	22,30	10,75	0,00		1				1							1	1				
23:00	29,81	19,38	10,43	0,00		1				1							1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 19/12/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	22,93	17,98	4,95	0,00		1				1							1					
	01:00	21,53	16,91	4,62	0,00		1				1							1					
	02:00	21,43	17,49	3,94	0,00		1				1							1					
	03:00	21,14	17,07	4,07	0,00		1				1							1					
	04:00	21,52	17,31	4,21	0,00		1				1							1					
	05:00	22,56	18,57	3,99	0,00		1				1							1					
	06:00	25,02	21,87	3,15	0,00		1				1							1				1	
	07:00	26,08	23,87	2,21	0,00		1				1							1				1	
	08:00	26,38	24,97	1,41	0,00		1				1							1				1	
	09:00	26,78	25,93	0,85	0,00		1				1							1				1	
	10:00	26,88	26,39	0,50	0,00		1				1							1				1	
	11:00	27,32	26,90	0,22	0,20		1				1							1				1	
	12:00	27,50	27,27	0,03	0,20		1				1							1				1	
	13:00	27,66	27,44	0,03	0,20		1				1							1				1	
	14:00	28,25	28,05	0,00	0,20		1				1							1				1	
	15:00	29,65	29,65	0,00	0,00		1			1	1							1				1	
	16:00	32,89	32,89	0,00	0,00		1			1	1							1				1	
	17:00	36,17	36,03	0,14	0,00		1			1	1							1				1	
	18:00	36,56	36,44	0,13	0,00		1			1	1							1				1	
	19:00	36,35	36,31	0,03	0,00		1			1	1							1				1	
	20:00	35,43	35,40	0,03	0,00		1			1	1							1				1	
	21:00	33,90	33,87	0,04	0,00		1			1	1							1				1	
	22:00	31,65	31,48	0,17	0,00		1			1	1							1				1	
	23:00	28,67	28,33	0,35	0,00		1				1							1				1	

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 20/12/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	24,26	23,72	0,54	0,00		1				1							1					1
	01:00	22,70	21,83	0,87	0,00		1				1							1					1
	02:00	22,48	21,10	1,38	0,00		1				1							1					
	03:00	22,12	20,67	1,45	0,00		1				1							1					
	04:00	22,50	20,61	1,89	0,00		1				1							1					
	05:00	23,48	20,73	2,76	0,00		1				1							1					
	06:00	25,61	22,88	2,73	0,00		1				1							1					1
	07:00	28,59	25,50	3,09	0,00		1				1							1					1
	08:00	29,45	26,21	3,24	0,00		1				1							1					1
	09:00	30,13	25,81	4,32	0,00		1				1							1					1
	10:00	30,10	25,25	4,65	0,20		1				1							1					1
	11:00	30,29	25,40	4,70	0,20		1				1							1					1
	12:00	30,30	24,93	5,17	0,20		1				1							1					1
	13:00	30,67	25,10	5,37	0,20		1				1							1					1
	14:00	30,67	24,64	5,83	0,20		1				1							1					1
	15:00	31,52	25,07	6,26	0,20		1				1							1					1
	16:00	34,38	27,81	6,37	0,20		1				1	1						1					
	17:00	37,74	30,04	7,50	0,20		1				1	1						1					
	18:00	38,19	30,31	7,67	0,20		1				1	1						1					
	19:00	38,04	29,29	8,55	0,20		1				1	1						1					
	20:00	37,50	27,53	9,57	0,40		1				1	1						1					
	21:00	35,63	24,66	10,57	0,40		1				1	1						1					
	22:00	32,95	21,02	11,53	0,40		1					1						1					
23:00	29,40	18,71	10,29	0,40		1					1						1						

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

[illegible]

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 22/12/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	24,19	21,96	2,24	0,00		1		1											1			1
	01:00	22,30	20,83	1,47	0,00		1		1											1			1
	02:00	22,00	19,86	2,14	0,00		1		1											1			1
	03:00	21,51	18,86	2,65	0,00		1		1											1			1
	04:00	21,53	18,04	3,49	0,00		1		1											1			1
	05:00	22,62	18,46	4,17	0,00		1		1											1			1
	06:00	23,97	20,52	3,46	0,00		1		1											1			1
	07:00	27,13	24,73	2,40	0,00		1		1											1			1
	08:00	26,94	25,95	1,00	0,00		1		1											1			1
	09:00	28,25	27,83	0,42	0,00	1	1		1											1			1
	10:00	30,12	29,49	0,63	0,00	1	1		1											1			1
	11:00	31,42	28,81	2,61	0,00	1	1		1											1			1
	12:00	32,27	28,45	3,43	0,40	1	1		1											1			1
	13:00	31,58	25,32	5,86	0,40	1	1		1											1			1
	14:00	30,63	22,87	7,36	0,40	1	1		1											1			1
	15:00	31,67	22,87	8,40	0,40	1	1		1											1			1
	16:00	34,50	24,88	9,22	0,40	1	1		1											1			1
	17:00	37,38	27,84	9,14	0,40	1	1		1											1			1
	18:00	37,74	27,44	9,90	0,40	1	1		1											1			1
	19:00	37,33	25,55	11,38	0,40	1	1		1											1			1
	20:00	36,67	24,56	11,71	0,40	1	1		1											1			1
	21:00	34,80	23,46	10,95	0,40	1	1		1											1			1
	22:00	32,13	21,26	10,47	0,40		1		1											1			1
	23:00	28,57	18,17	10,00	0,40		1		1											1			1

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.
Κατόπιν ενημέρωσης του ΑΣΠ Κω, οι μονάδες G5, G6 του ΑΣΠ λόγω τεχνικού προβλήματος εντάσσονται μόνο σε περίπτωση που απαιτηθεί.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο 23/12/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	24,54	15,95	8,59	0,00		1		1											1			
	01:00	22,25	14,46	7,79	0,00		1		1											1			
	02:00	21,67	17,40	4,28	0,00		1		1											1			
	03:00	21,22	20,09	1,13	0,00		1		1											1			
	04:00	21,17	20,57	0,60	0,00		1		1											1			
	05:00	22,04	21,33	0,50	0,20		1		1											1			1
	06:00	24,14	23,65	0,29	0,20		1		1											1			1
	07:00	26,04	25,52	0,13	0,40		1		1											1			1
	08:00	27,96	27,55	0,02	0,40	1	1		1											1			1
	09:00	30,07	29,67	0,00	0,40	1	1		1											1			1
	10:00	31,73	31,33	0,00	0,40	1	1		1											1			1
	11:00	31,13	30,67	0,06	0,40	1	1		1											1			1
	12:00	30,36	29,08	1,08	0,20	1	1		1											1			1
	13:00	31,72	28,48	3,04	0,20	1	1		1											1			1
	14:00	33,57	30,08	3,29	0,20	1	1		1											1			1
	15:00	34,38	31,48	2,69	0,20	1	1		1											1			1
	16:00	34,97	32,33	2,45	0,20	1	1		1											1			1
	17:00	37,76	35,49	2,06	0,20	1	1		1	1										1			1
	18:00	38,12	36,66	1,26	0,20	1	1		1	1										1			1
	19:00	37,80	36,46	1,14	0,20	1	1		1	1										1			1
	20:00	37,09	35,85	1,04	0,20	1	1		1	1										1			1
	21:00	34,88	34,28	0,40	0,20	1	1		1	1										1			1
	22:00	32,05	31,30	0,55	0,20	1	1		1											1			1
	23:00	28,46	27,15	1,11	0,20		1		1											1			1

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.
Κατόπιν ενημέρωσης του ΑΣΠ Κω, οι μονάδες G5, G6 του ΑΣΠ λόγω τεχνικού προβλήματος δεν εντάσσονται κατά προτεραιότητα.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 24/12/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	24,30	23,09	1,20	0,00		1		1											1			1
	01:00	22,02	20,74	1,28	0,00		1		1											1			
	02:00	21,23	19,70	1,53	0,00		1		1											1			
	03:00	20,61	18,44	2,17	0,00		1		1											1			
	04:00	20,42	19,06	1,36	0,00		1		1											1			
	05:00	21,07	20,16	0,91	0,00		1		1											1			
	06:00	22,78	21,31	1,47	0,00		1		1											1			1
	07:00	24,33	21,86	2,47	0,00		1		1											1			1
	08:00	25,45	22,70	2,75	0,00		1		1											1			1
	09:00	26,89	25,38	1,51	0,00		1		1											1			1
	10:00	27,92	27,41	0,32	0,20		1		1											1			1
	11:00	27,52	26,99	0,33	0,20		1		1											1			1
	12:00	27,26	26,80	0,25	0,20		1		1											1			1
	13:00	28,79	28,42	0,17	0,20	1	1		1											1			1
	14:00	30,26	29,97	0,09	0,20	1	1		1											1			1
	15:00	31,63	31,42	0,01	0,20	1	1		1											1			1
	16:00	32,57	32,56	0,01	0,00	1	1		1											1			1
	17:00	35,89	35,88	0,00	0,00	1	1		1	1										1			1
	18:00	36,34	36,34	0,00	0,00	1	1		1	1										1			1
	19:00	36,01	36,01	0,00	0,00	1	1		1	1										1			1
	20:00	35,20	35,20	0,00	0,00	1	1		1	1										1			1
	21:00	33,21	33,21	0,00	0,00	1	1		1											1			1
	22:00	30,55	30,55	0,00	0,00	1	1		1											1			1
	23:00	27,14	27,14	0,00	0,00		1		1											1			1

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.
Κατόπιν ενημέρωσης του ΑΣΠ Κω, οι μονάδες G5, G6 του ΑΣΠ λόγω τεχνικού προβλήματος δεν εντάσσονται κατά προτεραιότητα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 25/12/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	23,81	23,81	0,00	0,00		1		1											1			1
	01:00	21,62	21,62	0,00	0,00		1		1											1			1
	02:00	20,94	20,94	0,00	0,00		1		1											1			1
	03:00	20,44	20,44	0,00	0,00		1		1											1			1
	04:00	20,49	20,48	0,01	0,00		1		1											1			1
	05:00	21,36	21,36	0,00	0,00		1		1											1			1
	06:00	22,17	22,17	0,00	0,00		1		1											1			1
	07:00	23,96	23,96	0,00	0,00		1		1											1			1
	08:00	25,87	25,87	0,00	0,00		1		1											1			1
	09:00	27,72	27,72	0,00	0,00	1	1		1											1			1
	10:00	28,92	28,91	0,01	0,00	1	1		1											1			1
	11:00	28,77	28,76	0,02	0,00	1	1		1											1			1
	12:00	28,70	28,68	0,02	0,00	1	1		1											1			1
	13:00	30,20	30,17	0,02	0,00	1	1		1											1			1
	14:00	31,99	31,97	0,02	0,00	1	1		1											1			1
	15:00	33,36	33,35	0,01	0,00	1	1		1											1			1
	16:00	34,31	34,30	0,01	0,00	1	1		1											1			1
	17:00	37,40	37,37	0,03	0,00	1	1		1		1									1			1
	18:00	37,73	37,66	0,07	0,00	1	1		1		1									1			1
	19:00	37,27	37,15	0,12	0,00	1	1		1		1									1			1
	20:00	36,29	36,13	0,17	0,00	1	1		1		1									1			1
	21:00	34,41	34,23	0,18	0,00	1	1		1											1			1
	22:00	32,02	31,84	0,18	0,00	1	1		1											1			1
	23:00	29,12	28,96	0,16	0,00	1	1		1											1			1

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.
Κατόπιν ενημέρωσης του ΑΣΠ Κω, οι μονάδες G5, G6 του ΑΣΠ λόγω τεχνικού προβλήματος δεν εντάσσονται κατά προτεραιότητα.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 26/12/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	22,93	22,78	0,14	0,00		1		1											1			1
	01:00	20,82	20,72	0,10	0,00		1		1											1			1
	02:00	20,11	20,05	0,06	0,00		1		1											1			1
	03:00	19,72	19,68	0,04	0,00		1		1											1			1
	04:00	19,89	19,87	0,02	0,00		1		1											1			1
	05:00	20,83	20,82	0,01	0,00		1		1											1			1
	06:00	21,11	21,10	0,01	0,00		1		1											1			1
	07:00	22,92	22,90	0,02	0,00		1		1											1			1
	08:00	25,04	25,02	0,02	0,00		1		1											1			1
	09:00	27,20	26,99	0,01	0,20		1		1											1			1
	10:00	28,55	28,35	0,00	0,20	1	1		1											1			1
	11:00	28,75	28,55	0,00	0,20	1	1		1											1			1
	12:00	28,99	28,79	0,00	0,20	1	1		1											1			1
	13:00	30,63	30,43	0,00	0,20	1	1		1											1			1
	14:00	32,47	32,27	0,00	0,20	1	1		1											1			1
	15:00	33,88	33,88	0,00	0,00	1	1		1											1			1
	16:00	34,76	34,76	0,00	0,00	1	1		1		1									1			1
	17:00	37,35	37,35	0,00	0,00	1	1		1		1									1			1
	18:00	37,41	37,40	0,01	0,00	1	1		1		1									1			1
	19:00	36,80	36,80	0,00	0,00	1	1		1		1									1			1
	20:00	35,63	35,62	0,01	0,00	1	1		1		1									1			1
	21:00	33,80	33,80	0,00	0,00	1	1		1											1			1
	22:00	31,64	31,64	0,00	0,00	1	1		1											1			1
	23:00	29,12	29,12	0,01	0,00	1	1		1											1			1

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.
Κατόπιν ενημέρωσης του ΑΣΠ Κω, οι μονάδες G5, G6 του ΑΣΠ λόγω τεχνικού προβλήματος δεν εντάσσονται κατά προτεραιότητα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τετάρτη 27/12/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	22,01	22,01	0,01	0,00		1		1											1			1
	01:00	20,51	20,51	0,00	0,00		1		1											1			1
	02:00	20,17	20,17	0,00	0,00		1		1											1			1
	03:00	20,15	20,15	0,00	0,00		1		1											1			1
	04:00	20,61	20,61	0,00	0,00		1		1											1			1
	05:00	21,73	21,73	0,00	0,00		1		1											1			1
	06:00	22,62	22,62	0,00	0,00		1		1											1			1
	07:00	24,60	24,60	0,00	0,00		1		1											1			1
	08:00	26,52	26,52	0,00	0,00		1		1											1			1
	09:00	28,03	27,83	0,00	0,20	1	1		1											1			1
	10:00	28,98	28,78	0,00	0,20	1	1		1											1			1
	11:00	29,22	29,02	0,00	0,20	1	1		1											1			1
	12:00	29,56	29,36	0,00	0,20	1	1		1											1			1
	13:00	31,01	30,81	0,00	0,20	1	1		1											1			1
	14:00	32,67	32,46	0,01	0,20	1	1		1											1			1
	15:00	34,09	33,88	0,02	0,20	1	1		1											1			1
	16:00	35,23	35,21	0,03	0,00	1	1		1		1									1			1
	17:00	37,94	37,89	0,05	0,00	1	1		1		1									1			1
	18:00	38,11	38,00	0,12	0,00	1	1		1		1									1			1
	19:00	37,46	37,31	0,15	0,00	1	1		1		1									1			1
	20:00	36,22	36,05	0,17	0,00	1	1		1		1									1			1
	21:00	34,33	33,86	0,46	0,00	1	1		1											1			1
	22:00	31,99	31,17	0,82	0,00	1	1		1											1			1
	23:00	29,19	27,83	1,36	0,00	1	1		1											1			1

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.
Κατόπιν ενημέρωσης του ΑΣΠ Κω, οι μονάδες G5, G6 του ΑΣΠ λόγω τεχνικού προβλήματος δεν εντάσσονται κατά προτεραιότητα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 28/12/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	22,23	19,58	2,65	0,00		1		1											1			1
	01:00	20,88	17,92	2,97	0,00		1		1											1			
	02:00	20,56	17,18	3,39	0,00		1		1											1			
	03:00	20,31	16,98	3,34	0,00		1		1											1			
	04:00	20,36	16,85	3,51	0,00		1		1											1			
	05:00	21,15	16,89	4,26	0,00		1		1											1			
	06:00	22,64	18,03	4,61	0,00		1		1											1			
	07:00	23,85	18,84	5,01	0,00		1		1											1			
	08:00	24,31	18,71	5,61	0,00		1		1											1			
	09:00	25,02	19,43	5,59	0,00		1		1											1			1
	10:00	25,60	21,02	4,58	0,00		1		1											1			1
	11:00	25,67	22,08	3,59	0,00		1		1											1			1
	12:00	25,57	21,48	4,09	0,00		1		1											1			1
	13:00	26,19	22,09	4,10	0,00		1		1											1			1
	14:00	26,68	22,60	4,08	0,00		1		1											1			1
	15:00	28,03	23,01	5,03	0,00		1		1											1			1
	16:00	30,41	25,75	4,65	0,00		1		1											1			1
	17:00	33,54	28,95	4,59	0,00	1	1		1											1			1
	18:00	34,07	29,00	5,07	0,00	1	1		1											1			1
	19:00	33,74	29,46	4,27	0,00	1	1		1											1			1
	20:00	32,96	29,46	3,50	0,00	1	1		1											1			1
	21:00	31,46	28,12	3,34	0,00	1	1		1											1			1
	22:00	29,39	26,92	2,46	0,00		1		1											1			1
	23:00	26,74	25,16	1,58	0,00		1		1											1			1

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.
Κατόπιν ενημέρωσης του ΑΣΠ Κω, οι μονάδες G5, G6 του ΑΣΠ λόγω τεχνικού προβλήματος δεν εντάσσονται κατά προτεραιότητα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

[illegible]

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 31/12/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	22,76	22,73	0,03	0,00		1			1													1
	01:00	21,10	20,99	0,11	0,00		1			1													1
	02:00	20,64	20,48	0,16	0,00		1			1													1
	03:00	20,13	19,93	0,19	0,00		1			1													1
	04:00	20,07	19,91	0,17	0,00		1			1													1
	05:00	20,90	20,64	0,26	0,00		1			1													1
	06:00	21,66	21,26	0,40	0,00		1			1													1
	07:00	22,27	21,98	0,28	0,00		1			1													1
	08:00	22,03	21,87	0,16	0,00		1			1													1
	09:00	21,48	21,29	0,19	0,00		1			1													1
	10:00	21,38	21,25	0,12	0,00		1			1													1
	11:00	21,56	21,50	0,05	0,00		1			1													1
	12:00	23,03	22,99	0,04	0,00		1			1													1
	13:00	24,25	24,16	0,09	0,00		1			1													1
	14:00	24,60	24,48	0,12	0,00		1			1													1
	15:00	24,17	24,15	0,02	0,00		1			1													1
	16:00	27,36	27,35	0,01	0,00		1			1	1												1
	17:00	31,48	31,48	0,00	0,00		1			1	1												1
	18:00	32,38	32,38	0,00	0,00		1			1	1												1
	19:00	32,19	32,19	0,00	0,00		1			1	1												1
	20:00	31,40	31,40	0,00	0,00		1			1	1												1
	21:00	29,81	29,81	0,00	0,00		1			1	1												1
	22:00	27,72	27,72	0,00	0,00		1			1	1												1
	23:00	24,98	24,98	0,00	0,00		1				1												1

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.