

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Σάββατο, 8 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο			
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)		
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		27,93	25,29	24,31	23,15	22,70	22,89	24,63	26,54	27,92	28,31	28,45	28,33	28,81	28,97	27,93	29,21	33,59	39,76	43,33	43,19	42,06	39,46	35,46	31,20	733,40		
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,43	8,85	8,11	6,95	6,50	6,69	8,43	9,29	9,38	9,77	9,91	9,79	10,08	10,14	9,39	10,22	7,41	13,58	13,73	13,73	13,73	13,28	11,62	9,70	236,69		
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		21,50	16,44	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	17,25	18,54	18,54	18,54	18,54	18,72	18,83	18,54	18,98	26,18	26,18	29,60	29,47	28,34	26,18	23,84	21,50	496,72		
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																											
G2 (GMT A420.12)	3,5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη		
G3 (GMT A420.12)	3,5																	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη		
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1																1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη		
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη		
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη		
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη		
G11 (CEGIELSKI)	-																									Βλάβη		
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη		
11 Cummins	10x1,3																				2	2	1			Διαθέσιμα		
5 MITSUBISHI	2x1,1																									Διαθέσιμα		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 8 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		29,73	26,37	25,73	24,94	24,67	26,16	29,90	36,55	43,18	48,58	51,04	51,70	53,15	52,78	49,91	48,27	49,20	50,99	54,69	54,73	52,50	47,69	41,84	36,05	1.010,36
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,41	9,23	9,01	8,44	8,17	9,16	10,47	12,79	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	12,62	296,16
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,32	17,14	16,73	16,50	16,50	17,01	19,44	23,76	29,45	34,85	37,31	37,97	39,42	39,06	36,18	34,54	35,48	37,26	40,96	41,00	38,78	33,97	28,12	23,43	714,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3										2	4	5	6	6	4	3	3								Διαθέσιμα
5 MITSUBISHI	2x1,1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Η Μονάδα G10, δεν θα είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης έως τις 17:00.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 16 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		31,60	28,17	27,46	26,59	26,36	27,89	31,47	38,92	42,03	43,88	43,91	43,23	45,55	47,23	44,71	44,63	46,41	46,80	51,91	55,54	54,10	49,42	43,87	39,18	980,85
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,10	9,86	9,61	9,31	9,23	9,76	9,97	12,74	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,00	299,44
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		21,50	18,31	17,85	17,28	17,14	18,13	21,50	26,18	28,31	30,16	30,19	29,50	31,82	33,50	30,99	30,90	32,68	33,08	38,19	41,82	40,37	35,70	30,14	26,18	681,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	-																									Συντήρηση
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3									2	3	3	3	5	6	4	4	5	6	10	10	10	8	4		Διαθέσιμα
5 MITSUBISHI	3x1,1																				3	2				Διαθέσιμα

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 15 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		32,22	28,95	28,20	27,60	27,45	28,75	33,07	40,10	45,49	47,80	48,10	47,03	46,57	45,70	42,79	41,77	44,28	48,49	54,87	58,22	55,81	51,65	45,40	39,88	1.010,18
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,72	10,13	9,87	9,66	9,61	10,06	11,57	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	304,95
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		21,50	18,82	18,33	17,94	17,84	18,69	21,50	26,38	31,76	34,07	34,37	33,30	32,85	31,97	29,06	28,05	30,56	34,76	41,15	44,50	42,08	37,93	31,67	26,15	705,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	-																									Συντήρηση
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3								5	10	10	10	10	10	10	7		1	4	9	10	10	7	2		Διαθέσιμα
5 MITSUBISHI	3x1,1										2	2	1								2					Διαθέσιμα

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Σάββατο, 14 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,47	19,63	18,70	18,37	18,29	18,67	18,94	21,60	23,27	24,35	24,30	24,57	24,75	24,62	22,86	20,77	20,71	22,34	25,07	27,67	31,54	32,01	27,86	24,47	556,81	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,97	6,29	5,36	5,03	4,95	5,33	5,60	5,30	6,97	8,05	8,00	8,27	8,45	8,32	6,56	4,47	4,41	6,04	8,77	5,87	9,74	10,21	9,75	7,97	164,67	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,50	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	21,80	21,80	21,80	18,11	16,50	392,15	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη	
G3 (GMT A420.12)	3,5		1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη	
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1																			1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (WARTSILA 12V46B)	-																									Συντήρηση	
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη	
11 Cummins	11x1,3																									Διαθέσιμα	
5 MITSUBISHI	3x1,1																									Διαθέσιμα	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Σάββατο, 2 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		28,73	26,46	24,95	23,89	23,56	23,28	23,69	26,47	29,67	32,37	33,23	34,48	35,38	35,34	33,02	31,18	30,93	32,53	35,54	37,23	37,74	39,59	36,39	31,87	747,49	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,05	9,26	8,73	8,36	8,25	8,15	8,29	9,26	10,38	11,33	11,63	12,07	12,38	12,37	11,52	10,91	10,83	11,38	12,44	13,03	13,21	13,73	12,74	11,15	261,45	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,67	17,20	16,22	15,53	15,31	15,13	15,40	17,20	19,28	21,04	21,60	22,41	23,00	22,97	21,50	20,27	20,11	21,14	23,10	24,20	24,53	25,86	23,65	20,72	486,04	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη	
G3 (GMT A420.12)	3,5			1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη	
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5											1	1	1	1	1										Διαθέσιμη	
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G9 (WARTSILA 18V38A)	10																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη	
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα	
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022, έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW, μισθωμένης ισχύος.

Κυριακή, 3 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		29,22	26,88	25,40	24,24	23,84	23,38	23,46	25,86	27,95	29,89	30,92	32,18	33,39	33,27	30,47	28,53	28,48	30,41	33,25	35,01	36,01	38,44	35,71	32,29	718,48
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,23	9,41	8,89	8,48	8,34	8,18	8,21	9,05	9,78	10,46	10,82	11,26	11,69	11,64	10,66	9,99	9,97	10,64	11,64	12,25	12,60	13,45	12,50	11,30	251,47
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,99	17,47	16,51	15,76	15,49	15,20	15,25	16,81	18,17	19,43	20,10	20,92	21,71	21,63	19,80	18,54	18,51	19,77	21,61	22,76	23,41	24,98	23,21	20,99	467,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5			1	1	1	1	1	1				1	1	1											Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10																									Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022, έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW, μισθωμένης ισχύος.

Δευτέρα, 4 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		29,04	26,61	25,15	24,29	23,91	23,63	24,14	27,27	30,68	33,19	33,81	34,92	36,31	36,13	33,69	31,10	30,81	34,95	35,77	37,10	38,01	40,07	36,66	34,12	761,37
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,17	9,31	8,80	8,50	8,37	8,27	8,45	9,54	10,74	11,62	11,83	12,22	12,71	12,65	11,79	10,89	10,78	12,23	12,52	12,99	13,30	13,73	12,83	11,94	266,18
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,88	17,29	16,35	15,79	15,54	15,36	15,69	17,72	19,94	21,57	21,97	22,70	23,60	23,49	21,90	20,22	20,02	22,72	23,25	24,12	24,71	26,35	23,83	22,18	495,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5			1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5										1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022, έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW, μισθωμένης ισχύος.

Τρίτη, 5 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		28,75	26,34	24,90	24,04	23,67	23,39	23,90	27,00	30,37	32,86	33,47	34,57	35,94	35,77	33,35	30,79	30,50	32,62	35,42	36,73	37,63	39,67	36,29	33,85	751,85
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,06	9,22	8,72	8,42	8,28	8,19	8,37	9,45	10,63	11,36	11,71	12,10	12,58	12,52	11,67	10,78	10,67	10,92	12,40	12,86	13,17	13,73	12,70	11,85	262,35
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,69	17,12	16,19	15,63	15,39	15,21	15,54	17,55	19,74	21,50	21,75	22,47	23,36	23,25	21,68	20,01	19,82	21,70	23,02	23,88	24,46	25,95	23,59	22,00	489,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5			1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5										1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Τετάρτη, 6 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		29,04	25,97	24,85	24,51	24,12	23,46	23,76	27,46	30,05	31,67	33,81	35,10	36,49	37,35	35,37	32,61	32,32	34,12	36,40	37,59	38,01	39,39	36,08	32,86	762,41
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,17	9,09	8,70	8,58	8,44	8,21	8,32	9,61	10,52	10,17	11,83	12,29	12,77	13,07	12,38	11,11	10,82	11,94	12,74	13,16	13,30	13,73	12,63	11,16	264,73
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,88	16,88	16,15	15,93	15,68	15,25	15,44	17,85	19,53	21,50	21,97	22,82	23,72	24,28	22,99	21,50	21,50	22,18	23,66	24,44	24,71	25,67	23,45	21,70	497,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5			1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Πέμπτη, 7 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		28,60	26,26	24,41	24,19	23,76	23,27	23,79	27,03	29,91	30,91	33,33	34,72	35,79	36,29	34,35	32,00	31,62	33,27	36,30	37,74	38,37	39,48	36,12	33,60	755,10
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,01	9,19	8,54	8,47	8,31	8,15	8,33	9,46	10,47	10,82	11,66	12,15	12,53	12,70	12,02	10,50	10,12	11,64	12,71	13,21	13,43	13,73	12,64	11,76	262,54
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,59	17,07	15,87	15,72	15,44	15,13	15,47	17,57	19,44	20,09	21,66	22,57	23,26	23,59	22,33	21,50	21,50	21,63	23,60	24,53	24,94	25,76	23,48	21,84	492,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5			1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Παρασκευή, 8 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		29,15	25,77	24,95	24,47	24,10	23,80	24,29	27,09	30,14	31,92	33,51	34,81	36,06	36,11	33,95	32,13	31,70	33,49	36,27	37,73	38,44	40,11	36,79	33,15	759,91
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,20	9,02	8,73	8,56	8,44	8,33	8,50	9,48	10,55	10,42	11,73	12,18	12,62	12,64	11,88	10,63	10,20	11,72	12,69	13,21	13,45	13,73	12,88	11,45	263,24
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,95	16,75	16,22	15,90	15,67	15,47	15,79	17,61	19,59	21,50	21,78	22,63	23,44	23,47	22,07	21,50	21,50	21,77	23,57	24,53	24,98	26,39	23,91	21,70	496,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5		1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Σάββατο, 9 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		29,59	27,41	25,70	24,79	24,46	23,98	24,24	26,97	29,68	32,02	33,31	34,49	36,02	36,43	34,28	32,09	31,75	33,66	35,63	36,83	37,31	39,22	36,02	32,74	758,62	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,36	9,59	9,00	8,68	8,56	8,39	8,48	9,44	10,39	11,21	11,66	12,07	12,61	12,75	12,00	11,23	11,11	11,78	12,47	12,89	13,06	13,73	12,61	11,04	265,10	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,23	17,82	16,71	16,11	15,90	15,59	15,76	17,53	19,29	20,81	21,65	22,42	23,41	23,68	22,28	20,86	20,64	21,88	23,16	23,94	24,25	25,50	23,41	21,70	493,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη	
G3 (GMT A420.12)	3,5			1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη	
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5											1	1	1	1	1										Διαθέσιμη	
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G9 (WARTSILA 18V38A)	10																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη	
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα	
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Κυριακή, 10 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		29,34	26,12	24,78	24,32	24,19	23,67	23,70	24,74	28,04	30,33	31,49	32,56	33,78	33,70	31,62	30,24	30,21	30,69	33,94	36,07	36,58	38,87	35,87	32,66	727,53
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,27	9,14	8,67	8,51	8,47	8,28	8,30	8,66	9,82	10,62	11,02	11,40	11,82	11,79	11,07	10,58	10,57	10,74	11,88	12,63	12,80	13,60	12,56	11,16	254,37
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,07	16,98	16,11	15,81	15,73	15,38	15,41	16,08	18,23	19,72	20,47	21,16	21,96	21,90	20,56	19,66	19,63	19,95	22,06	23,45	23,77	25,27	23,32	21,50	473,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5			1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10																									Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Δευτέρα, 11 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		28,71	25,62	25,04	24,18	23,92	23,50	24,08	27,17	30,31	31,55	33,60	34,90	36,19	36,72	34,66	32,09	31,75	33,59	35,95	37,53	38,40	40,09	36,55	33,02	759,11
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,05	8,97	8,77	8,46	8,37	8,23	8,43	9,51	10,61	11,04	11,76	12,21	12,67	12,85	12,13	11,23	11,11	11,76	12,58	13,13	13,44	13,73	12,79	11,32	265,14
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,66	16,65	16,28	15,72	15,55	15,28	15,65	17,66	19,70	20,51	21,84	22,68	23,53	23,87	22,53	20,86	20,64	21,83	23,36	24,39	24,96	26,37	23,76	21,70	493,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5		1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5											1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Τρίτη, 12 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		30,45	28,01	25,78	25,42	24,98	24,50	24,86	28,36	31,62	34,19	35,69	36,86	37,90	38,14	36,47	34,22	33,65	35,03	38,43	39,73	39,89	40,92	37,57	34,33	797,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,66	9,80	9,02	8,90	8,74	8,57	8,70	9,93	11,07	11,97	12,49	12,90	13,26	13,35	12,76	11,98	11,78	12,26	13,45	13,73	13,73	13,73	13,15	12,02	277,94
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,79	18,21	16,76	16,52	16,24	15,92	16,16	18,43	20,56	22,22	23,20	23,96	24,63	24,79	23,70	22,25	21,87	22,77	24,98	26,00	26,17	27,20	24,42	22,32	519,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5			1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Τετάρτη, 13 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		29,57	27,11	24,87	24,76	24,36	23,94	24,29	27,46	30,83	33,15	34,53	35,57	36,63	36,75	34,69	32,57	31,98	33,32	36,47	38,15	38,71	40,19	36,65	33,34	769,88
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,35	9,49	8,70	8,67	8,53	8,38	8,50	9,61	10,79	11,60	12,08	12,45	12,82	12,86	12,14	11,07	10,48	11,66	12,76	13,35	13,55	13,73	12,83	11,64	268,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,22	17,62	16,17	16,09	15,84	15,56	15,79	17,85	20,04	21,55	22,44	23,12	23,81	23,89	22,55	21,50	21,50	21,66	23,70	24,80	25,16	26,46	23,82	21,70	501,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5			1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Πέμπτη, 14 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		28,24	26,01	24,64	23,90	23,36	23,20	23,51	26,51	29,64	31,98	33,02	34,01	35,19	35,28	33,15	30,74	29,95	31,23	34,49	36,36	37,29	39,06	35,55	32,02	738,34
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		9,88	9,10	8,63	8,37	8,18	8,12	8,23	9,28	10,38	10,48	11,52	11,90	12,31	12,35	11,60	10,76	10,48	10,93	12,07	12,73	13,05	13,67	12,44	10,32	256,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,35	16,91	16,02	15,54	15,19	15,08	15,28	17,23	19,27	21,50	21,50	22,11	22,87	22,93	21,55	19,98	19,47	20,30	22,42	23,63	24,24	25,39	23,11	21,70	481,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5			1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5										1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Παρασκευή, 15 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		28,58	26,27	24,99	24,15	23,68	23,54	23,68	26,85	29,73	32,27	33,05	34,15	34,98	34,83	32,46	29,90	29,08	30,63	34,04	35,85	36,90	38,67	35,26	31,71	735,23
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,00	9,19	8,75	7,95	7,48	7,34	7,48	9,40	10,41	11,29	11,57	11,95	12,24	12,19	11,36	10,46	10,18	10,72	11,91	12,55	12,91	13,54	12,34	11,10	254,31
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,58	17,08	16,25	16,20	16,20	16,20	16,20	17,45	19,33	20,97	21,49	22,19	22,74	22,64	21,10	19,43	18,90	19,91	22,12	23,30	23,98	25,14	22,92	20,61	480,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5										1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10																									Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Τετάρτη, 20 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		30,20	28,11	26,38	25,49	25,04	24,72	24,64	27,89	29,54	33,53	34,87	36,05	37,07	36,78	35,22	32,26	31,38	32,87	35,77	37,31	37,74	39,79	36,22	32,88	771,75
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,57	9,84	9,23	8,92	8,76	8,65	8,62	9,76	10,34	9,69	11,03	12,21	12,97	12,87	12,33	11,29	10,98	11,50	12,52	13,06	13,21	13,73	12,68	11,38	266,15
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,63	18,27	17,15	16,57	16,28	16,07	16,02	18,13	19,20	23,84	23,84	23,84	24,09	23,91	22,89	20,97	20,40	21,36	23,25	24,25	24,53	26,07	23,54	21,50	505,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5										1	1	1													Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10																									Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος. Το διάστημα 09:00 έως 11:00 θα γίνει διακοπή των ΑΠ Καστρί, Άντισσας και Τέρπανδρος, λόγω εργασιών στο δίκτυο.

Πέμπτη, 21 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		30,02	27,74	26,15	25,31	24,83	24,45	24,59	27,74	30,58	32,97	33,26	34,86	35,84	35,30	33,46	31,21	30,35	32,02	35,01	36,65	37,57	39,46	35,62	31,90	756,91
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,51	9,71	9,15	8,86	8,63	8,25	8,39	9,71	10,70	11,47	11,64	12,20	12,54	12,35	11,71	10,92	10,62	10,32	12,25	12,83	13,15	13,73	12,47	10,20	262,32
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,52	18,03	17,00	16,45	16,20	16,20	16,20	18,03	19,88	21,50	21,62	22,66	23,29	22,94	21,75	20,29	19,73	21,70	22,76	23,82	24,42	25,74	23,16	21,70	494,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5										1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Παρασκευή, 22 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		28,58	26,36	24,96	24,31	23,99	23,82	23,96	26,88	28,52	31,86	32,07	33,63	34,38	34,03	32,06	29,89	29,35	31,01	34,34	36,19	37,29	39,07	35,28	31,55	733,37
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,00	9,22	8,73	8,11	7,79	7,62	7,76	9,41	9,98	10,36	10,57	11,77	12,03	11,91	10,56	10,46	10,27	10,85	12,02	12,67	13,05	13,67	12,35	9,85	251,04
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,58	17,13	16,22	16,20	16,20	16,20	16,20	17,47	18,54	21,50	21,50	21,86	22,35	22,12	21,50	19,43	19,08	20,16	22,32	23,52	24,24	25,39	22,93	21,70	482,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5										1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Σάββατο, 23 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		29,00	26,77	25,26	24,41	24,04	23,92	23,97	27,28	29,97	32,74	34,16	35,59	36,33	36,18	35,35	32,79	32,30	33,96	36,79	38,57	39,18	40,54	37,15	34,14	770,38
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,15	9,37	8,84	8,21	7,84	7,72	7,77	9,55	10,49	11,24	11,96	12,46	12,72	12,66	12,37	11,29	10,80	11,88	12,88	13,50	13,71	13,73	13,00	11,95	266,07
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,85	17,40	16,42	16,20	16,20	16,20	16,20	17,73	19,48	21,50	22,21	23,13	23,61	23,52	22,98	21,50	21,50	22,07	23,92	25,07	25,47	26,82	24,15	22,19	504,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5										1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Κυριακή, 24 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		29,74	27,32	25,93	24,91	24,44	24,26	23,88	26,71	29,23	31,35	32,61	33,93	34,98	34,54	33,75	31,83	32,05	33,72	36,39	38,01	38,87	40,55	37,56	34,48	761,04
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,41	9,56	9,07	8,71	8,24	8,06	7,68	9,35	10,23	9,85	11,11	11,88	12,24	12,09	11,81	10,33	10,55	11,80	12,74	13,30	13,60	13,73	13,15	12,07	261,56
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,33	17,76	16,85	16,20	16,20	16,20	16,20	17,36	19,00	21,50	21,50	22,06	22,74	22,45	21,94	21,50	21,50	21,92	23,65	24,71	25,26	26,82	24,42	22,42	499,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Δευτέρα, 25 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		29,72	27,45	25,83	24,92	24,51	24,35	24,46	28,01	31,07	33,62	34,72	35,81	36,61	36,09	35,14	32,46	31,81	33,41	36,34	37,98	38,90	40,41	36,87	33,51	774,00
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,40	9,61	9,04	8,72	8,31	8,15	8,26	9,80	10,88	11,77	12,15	12,53	12,81	12,63	12,30	10,96	10,31	11,69	12,72	13,29	13,61	13,73	12,91	11,73	268,32
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,32	17,84	16,79	16,20	16,20	16,20	16,20	18,20	20,20	21,85	22,57	23,28	23,79	23,46	22,84	21,50	21,50	21,71	23,62	24,69	25,28	26,68	23,97	21,78	505,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Τρίτη, 26 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		31,92	29,34	27,62	26,70	26,28	25,68	25,89	29,27	32,63	35,71	37,36	38,56	39,68	40,16	38,76	36,31	36,14	38,48	41,92	42,81	43,28	44,22	40,51	36,60	845,83
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,22	10,27	9,67	9,35	9,20	8,99	9,06	10,24	10,93	12,50	13,08	13,50	13,73	13,73	13,56	12,71	12,65	13,47	13,73	13,73	13,73	13,73	13,51	12,81	288,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		21,70	19,07	17,95	17,36	17,08	16,69	16,83	19,03	21,70	23,21	24,28	25,07	25,96	26,44	25,19	23,60	23,49	25,01	28,20	29,08	29,56	30,50	27,00	23,79	557,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5												1	1	1	1										Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		37,42	34,37	32,29	30,79	30,02	29,26	28,90	32,65	37,15	41,14	42,90	45,84	45,89	47,18	46,01	43,96	43,74	43,16	45,21	45,13	44,78	46,22	43,54	40,45	957,98
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,42	12,03	10,79	9,29	8,52	7,76	7,40	11,15	13,00	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,45	295,96
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		27,00	22,34	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	24,15	27,41	29,17	32,12	32,16	33,46	32,28	30,24	30,01	29,44	31,48	31,41	31,06	32,49	29,81	27,00	662,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		37,31	34,53	32,14	30,64	29,82	29,30	28,81	31,94	35,65	38,78	39,95	41,78	43,73	44,69	43,50	41,68	41,36	42,40	45,07	45,29	44,98	45,27	41,83	39,21	929,66
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,31	12,08	10,64	9,14	8,32	7,80	7,31	10,44	8,65	11,78	12,95	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	12,21	286,33
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		27,00	22,44	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	27,00	27,00	27,00	28,06	30,01	30,97	29,78	27,95	27,64	28,68	31,34	31,56	31,26	31,54	28,10	27,00	643,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5													1	1	1				1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Παρασκευή, 29 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		36,14	33,44	31,29	29,87	29,07	28,62	28,24	31,45	35,22	38,40	39,70	41,54	43,38	44,52	43,48	41,77	41,58	42,62	44,65	44,80	45,77	45,68	42,44	39,65	923,34
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		9,14	11,71	9,79	8,37	7,57	7,12	6,74	9,95	8,22	11,40	12,70	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,28	13,73	13,73	13,73	13,73	13,10	12,65	279,00
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		27,00	21,74	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	27,00	27,00	27,00	27,82	29,66	30,80	29,76	28,05	27,85	29,34	30,92	31,07	32,05	31,96	29,34	27,00	644,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5													1	1	1			1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Σάββατο, 30 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		35,69	33,03	31,07	29,69	28,90	28,52	28,24	31,59	35,49	38,79	40,25	42,13	43,90	45,24	44,32	42,70	42,62	43,70	45,12	45,20	45,46	47,01	43,91	40,90	933,47
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		12,49	11,53	9,57	8,19	7,40	7,02	6,74	10,09	12,42	11,79	13,25	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	288,92
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		23,20	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	23,07	27,00	27,00	28,40	30,18	31,52	30,60	28,97	28,90	29,97	31,39	31,48	31,73	33,29	30,19	27,17	644,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5													1	1	1			1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Κυριακή, 31 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		34,41	31,89	29,89	28,67	27,80	27,30	26,72	29,21	32,47	35,28	36,75	38,54	39,84	40,77	39,82	38,93	39,41	40,50	42,12	42,65	43,19	44,23	42,81	39,98	873,18
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		12,04	10,39	8,39	10,03	9,73	9,56	9,35	7,71	10,97	12,35	12,86	11,54	12,84	13,73	12,82	11,93	12,41	13,50	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	12,98	283,76
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		22,36	21,50	21,50	18,63	18,07	17,75	17,37	21,50	21,50	22,93	23,89	27,00	27,00	27,04	27,00	27,00	27,00	27,00	28,40	28,93	29,47	30,51	29,09	27,00	589,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Σάββατο, 16 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		29,91	27,56	25,99	25,08	24,52	24,17	24,32	27,14	30,28	32,77	33,26	35,04	35,91	35,69	32,81	29,69	28,54	29,70	33,13	35,07	36,12	37,41	33,84	30,60	738,54
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,47	9,65	9,09	8,78	8,32	7,97	8,12	9,50	10,60	11,27	11,64	12,26	12,57	12,49	11,31	10,39	9,99	10,40	11,43	12,27	12,64	13,09	11,85	8,90	254,99
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,44	17,92	16,89	16,30	16,20	16,20	16,20	17,64	19,68	21,50	21,62	22,77	23,34	23,20	21,50	19,30	18,55	19,31	21,70	22,80	23,48	24,32	22,00	21,70	483,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5										1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Κυριακή, 17 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		28,26	26,11	24,68	24,03	23,45	23,13	22,93	25,18	27,84	29,85	31,03	32,49	33,10	32,49	30,12	27,68	27,60	29,51	32,60	34,70	35,84	37,74	34,66	31,26	706,27
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		9,89	9,14	8,48	7,83	7,25	6,93	6,73	8,81	9,74	10,45	10,86	11,37	11,58	11,37	10,54	9,69	9,66	10,33	10,90	12,14	12,54	13,21	12,13	9,56	241,15
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,37	16,97	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,37	18,10	19,40	20,17	21,12	21,51	21,12	19,58	17,99	17,94	19,18	21,70	22,55	23,29	24,53	22,53	21,70	465,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5											1	1	1	1											Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5																									Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Δευτέρα, 18 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		28,56	26,15	24,82	24,03	23,55	23,48	23,67	26,60	29,45	32,20	33,10	34,28	35,21	34,85	32,39	29,54	28,97	32,78	34,13	36,06	37,03	38,62	35,02	31,55	736,05
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,00	9,15	8,62	7,83	7,35	7,28	7,47	9,31	10,31	10,70	11,59	12,00	12,32	12,20	10,89	10,34	10,14	11,08	11,94	12,62	12,96	13,52	12,26	9,85	251,73
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,56	17,00	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	17,29	19,14	21,50	21,52	22,28	22,88	22,65	21,50	19,20	18,83	21,70	22,18	23,44	24,07	25,10	22,77	21,70	484,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5										1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Τρίτη, 19 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		28,42	26,06	24,72	23,86	23,35	23,34	23,68	26,61	28,79	32,41	33,45	34,50	35,41	35,62	33,44	30,77	30,43	31,32	35,96	37,64	38,37	39,40	35,68	32,05	745,26
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		9,95	9,12	8,65	7,86	7,35	7,34	7,68	9,31	10,08	10,91	11,71	12,07	12,39	12,47	11,70	10,77	10,65	10,96	12,58	13,17	13,43	13,73	12,49	10,55	256,92
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,47	16,94	16,07	16,00	16,00	16,00	16,00	17,30	18,71	21,50	21,74	22,42	23,02	23,15	21,74	20,00	19,78	20,36	23,37	24,46	24,94	25,67	23,19	21,50	488,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10																									Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Δευτέρα, 1 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		36,04	33,36	31,37	29,99	29,19	28,80	28,52	31,90	35,84	39,18	40,64	42,55	44,34	45,69	44,76	43,12	43,05	44,13	45,56	45,65	45,91	47,48	44,35	41,30	942,71
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		9,04	11,67	9,87	8,49	7,69	7,30	7,02	10,40	8,84	12,18	13,64	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	284,58
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		27,00	21,68	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	27,00	27,00	27,00	28,82	30,61	31,96	31,04	29,40	29,32	30,40	31,84	31,92	32,18	33,75	30,62	27,58	658,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5													1	1	1			1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Τρίτη, 2 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		37,62	34,88	32,64	30,92	29,84	29,44	29,11	30,78	33,97	37,08	38,87	40,29	42,21	43,85	43,12	42,27	42,83	44,12	45,05	45,70	45,55	46,90	43,57	40,44	931,05
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,62	12,21	11,14	9,42	8,34	7,94	7,61	9,28	11,89	10,08	11,87	13,29	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,44	288,10
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		27,00	22,67	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	22,08	27,00	27,00	27,00	28,48	30,12	29,40	28,54	29,10	30,40	31,33	31,98	31,83	33,18	29,85	27,00	642,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Τετάρτη, 3 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		37,95	35,51	33,58	31,61	30,64	30,13	29,43	32,10	36,15	39,62	41,46	43,43	45,52	46,80	45,59	43,98	43,20	43,46	44,01	44,00	43,68	44,37	42,82	39,52	948,57
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,95	8,51	11,75	10,11	9,14	8,63	7,93	10,60	9,15	12,62	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,48	12,52	290,10
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		27,00	27,00	21,83	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	27,00	27,00	27,73	29,71	31,80	33,07	31,87	30,25	29,47	29,74	30,28	30,28	29,95	30,64	29,34	27,00	658,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5												1	1	1	1										Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Πέμπτη, 4 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		36,66	33,77	31,66	30,12	29,16	28,78	28,52	30,96	33,00	35,87	38,15	41,22	42,65	43,93	43,21	41,92	41,95	42,99	44,70	45,00	44,97	46,05	42,31	39,03	916,56
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		12,83	11,82	11,08	10,54	10,21	10,07	9,98	10,84	11,30	12,56	13,35	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,66	302,94
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		23,83	21,95	20,58	19,58	18,95	18,71	18,53	20,12	21,70	23,32	24,80	27,49	28,92	30,21	29,48	28,19	28,22	29,27	30,97	31,28	31,24	32,32	28,58	25,37	613,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5												1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1																	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Παρασκευή, 5 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		35,44	32,53	30,51	29,15	28,50	28,28	28,04	31,30	33,62	36,58	38,84	41,88	43,43	44,19	43,15	41,67	41,58	42,01	43,61	43,93	44,29	45,30	43,29	40,77	911,90
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		12,40	10,83	10,68	10,20	9,97	9,90	9,82	10,95	11,77	12,80	13,59	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	301,35
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		23,04	21,70	19,83	18,95	18,52	18,38	18,23	20,34	21,85	23,78	25,25	28,16	29,70	30,46	29,42	27,95	27,86	28,29	29,89	30,20	30,57	31,58	29,57	27,05	610,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	-																									Βλάβη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Σάββατο, 6 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		36,01	33,32	31,25	29,86	28,99	28,68	28,40	30,68	34,12	36,91	38,91	40,78	42,57	43,78	42,69	41,43	41,50	42,55	44,26	44,85	45,07	45,79	42,28	39,10	913,77
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		12,60	11,62	10,94	10,45	10,15	10,04	9,94	10,74	11,94	12,92	13,62	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,69	303,34
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		23,41	21,70	20,31	19,41	18,84	18,64	18,46	19,94	22,18	23,99	25,29	27,06	28,84	30,06	28,96	27,70	27,77	28,82	30,54	31,12	31,34	32,07	28,56	25,42	610,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5													1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	-																									Βλάβη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Κυριακή, 7 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		36,18	33,50	31,44	30,14	29,21	28,74	27,95	30,33	33,24	35,37	37,29	39,14	40,54	41,36	40,54	39,60	39,54	40,54	42,62	43,12	43,81	44,87	42,18	39,24	890,47
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		12,66	11,73	11,00	10,55	10,22	10,06	9,78	10,62	11,54	12,38	13,05	13,70	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	301,99
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		23,52	21,78	20,43	19,59	18,98	18,68	18,17	19,72	21,70	22,99	24,24	25,44	26,82	27,63	26,82	25,87	25,82	26,82	28,89	29,39	30,08	31,14	28,45	25,51	588,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	-																									Βλάβη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5																									Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Δευτέρα, 8 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		34,79	32,08	30,11	28,89	28,33	28,18	27,93	31,02	34,73	37,62	39,60	41,44	43,35	44,04	42,62	40,58	40,12	41,12	43,18	43,77	44,39	45,05	41,26	37,85	902,08
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		12,18	11,23	10,54	10,11	9,92	9,86	9,77	10,86	12,16	13,17	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,25	301,46
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		22,62	20,85	19,57	18,78	18,42	18,32	18,15	20,16	22,58	24,45	25,87	27,72	29,63	30,31	28,90	26,85	26,40	27,40	29,46	30,05	30,67	31,32	27,54	24,60	600,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5													1	1	1				1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	-																									Βλάβη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5																									Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Τρίτη, 9 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		34,81	32,07	30,21	29,07	28,45	28,14	27,94	30,93	34,74	37,52	39,26	40,97	42,43	43,54	42,50	40,85	40,46	41,50	44,11	44,48	45,23	45,18	41,38	38,11	903,90
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		12,18	10,37	10,57	10,17	9,96	9,85	9,78	9,23	12,16	13,13	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,34	299,17
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		22,62	21,70	19,64	18,90	18,50	18,29	18,16	21,70	22,58	24,39	25,54	27,24	28,71	29,82	28,78	27,13	26,73	27,77	30,38	30,75	31,50	31,46	27,66	24,77	604,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5												1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Τετάρτη, 10 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		35,87	33,03	30,98	29,81	29,09	29,30	29,29	32,76	36,62	39,92	42,24	45,82	47,99	47,99	46,62	44,07	43,66	44,32	45,15	47,52	49,97	47,77	43,52	40,01	963,31
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		12,55	11,33	10,84	10,43	10,18	10,25	10,25	11,06	12,82	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	305,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		23,31	21,70	20,14	19,38	18,91	19,04	19,04	21,70	23,81	26,19	28,51	32,10	34,26	34,27	32,90	30,34	29,93	30,59	31,42	33,80	36,25	34,04	29,80	26,29	657,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																				1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	-																									Βλάβη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Πέμπτη, 11 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		36,36	33,61	31,55	30,32	29,49	29,55	29,39	31,57	36,22	39,86	42,19	43,62	46,52	47,35	46,37	43,97	43,35	44,16	45,88	45,96	48,47	47,18	41,75	39,85	954,53
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		12,73	11,77	11,04	10,61	10,32	10,34	10,29	11,05	12,68	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	306,70
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		23,64	21,85	20,51	19,71	19,17	19,21	19,11	20,52	23,54	26,13	28,46	29,89	32,80	33,62	32,64	30,24	29,63	30,43	32,15	32,23	34,75	33,45	28,02	26,12	647,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	-																									Βλάβη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Παρασκευή, 12 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		37,11	34,48	31,12	30,93	30,19	30,06	29,79	30,57	36,40	40,19	42,26	43,88	45,47	46,88	45,76	43,55	42,77	43,46	45,37	45,35	46,50	46,52	42,71	39,50	950,83	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		12,99	12,07	10,89	10,83	10,57	10,52	10,42	10,70	12,74	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	307,60	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		24,12	22,41	20,23	20,10	19,62	19,54	19,36	19,87	23,66	26,46	28,54	30,16	31,75	33,16	32,04	29,82	29,05	29,74	31,64	31,62	32,78	32,79	28,98	25,78	643,23	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη	
G3 (GMT A420.12)	-																									Βλάβη	
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη	
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα	
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Σάββατο, 13 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		35,93	33,48	31,29	29,93	29,26	28,94	28,67	31,49	34,74	37,80	39,48	41,55	43,29	44,57	43,31	41,31	41,13	41,85	43,23	43,49	44,82	45,06	41,53	38,49	914,64	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		12,58	11,72	9,59	8,23	7,56	7,24	6,97	9,79	12,16	10,80	12,48	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	11,49	285,31	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		23,35	21,76	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	22,58	27,00	27,00	27,82	29,56	30,84	29,59	27,59	27,40	28,13	29,51	29,76	31,09	31,34	27,80	27,00	629,34	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G2 (GMT A420.12)	3,5													1	1	1				1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G3 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη	
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη	
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα	
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Κυριακή, 14 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		36,16	33,77	31,71	30,21	29,51	29,27	28,59	31,04	34,00	36,42	38,11	39,95	41,30	42,15	40,62	39,31	39,28	40,04	41,39	42,14	43,61	44,88	41,51	38,58	893,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		12,65	11,82	10,01	8,51	7,81	7,57	6,89	9,34	11,90	9,42	11,11	12,95	11,96	12,81	13,62	12,31	12,28	13,04	13,73	12,80	13,73	13,73	13,73	11,58	275,29
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		23,50	21,95	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	22,10	27,00	27,00	27,00	29,34	29,34	27,00	27,00	27,00	27,00	27,67	29,34	29,89	31,15	27,78	27,00	618,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5													1	1						1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Δευτέρα, 15 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		35,66	33,42	31,59	29,99	29,12	28,79	27,68	29,78	31,70	32,98	34,59	36,35	37,57	38,09	36,64	36,19	36,88	37,95	39,49	40,66	42,12	44,21	41,47	38,62	851,54
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		12,48	11,70	9,89	8,29	7,42	7,09	5,98	8,08	10,00	11,28	12,11	12,31	13,15	13,33	12,60	12,15	12,84	13,28	12,49	13,66	12,78	13,73	13,73	11,62	271,98
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		23,18	21,72	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	22,48	24,04	24,42	24,76	24,04	24,04	24,04	24,67	27,00	27,00	29,34	30,49	27,74	27,00	579,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5												1	1	1	1	1	1	1			1	1			Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Τρίτη, 16 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		36,26	33,57	31,41	30,12	29,50	29,52	29,39	32,51	36,44	39,85	41,90	43,65	46,46	47,05	45,56	43,21	42,64	43,19	44,19	44,62	47,50	46,64	40,99	39,27	945,45
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		12,69	11,75	10,99	10,54	10,32	10,33	10,29	10,81	12,75	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	306,36
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		23,57	21,82	20,41	19,58	19,17	19,19	19,11	21,70	23,69	26,13	28,17	29,93	32,74	33,33	31,84	29,48	28,92	29,46	30,47	30,90	33,78	32,91	27,27	25,55	639,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Τετάρτη, 17 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		37,48	34,83	32,61	31,24	30,49	30,36	30,08	32,98	36,76	40,59	42,69	44,32	45,93	47,35	46,22	43,98	43,20	43,90	45,82	45,80	46,97	46,98	43,14	39,90	963,62
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		13,12	12,19	10,91	10,93	10,67	10,63	10,53	11,28	12,87	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	308,99
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		24,36	22,64	21,70	20,31	19,82	19,73	19,55	21,70	23,90	26,87	28,96	30,60	32,20	33,63	32,50	30,26	29,47	30,17	32,10	32,08	33,24	33,26	29,41	26,17	654,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Πέμπτη, 18 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		32,00	29,85	27,85	26,74	26,29	26,24	26,20	28,55	31,90	34,58	36,18	37,36	38,80	39,85	38,53	37,02	36,29	37,72	41,24	42,51	45,02	44,32	40,24	36,46	841,72
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,50	8,35	6,35	5,24	4,79	4,74	4,70	7,05	10,40	7,58	9,18	10,36	11,80	12,85	11,53	10,02	9,29	10,72	11,90	13,17	13,34	12,64	8,56	7,12	222,16
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	29,34	29,34	31,68	31,68	31,68	29,34	619,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																					1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Παρασκευή, 19 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		33,89	31,16	29,32	28,04	27,54	27,50	27,24	29,78	33,62	36,74	39,02	40,82	42,38	43,31	42,09	40,24	40,23	41,63	43,40	41,24	36,72	40,09	39,66	39,65	875,30
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,89	9,66	7,82	6,54	6,04	6,00	5,74	8,28	6,62	9,74	12,02	11,48	13,04	13,73	12,75	10,90	10,89	12,29	13,73	11,90	5,04	8,41	7,98	7,97	225,44
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		27,00	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	27,00	27,00	27,00	29,34	29,34	29,58	29,34	29,34	29,34	29,34	29,67	29,34	31,68	31,68	31,68	31,68	649,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Σάββατο, 20 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		35,46	33,18	31,05	29,58	28,87	28,58	28,45	30,80	34,66	38,97	41,37	43,53	44,62	44,93	44,25	42,63	41,75	42,33	44,92	44,77	44,84	44,67	44,57	41,93	930,72
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,46	6,18	9,25	7,78	7,07	6,78	6,65	9,00	7,66	11,97	12,03	13,73	13,73	13,73	13,73	13,29	12,41	12,99	13,24	13,09	13,16	12,99	12,89	10,25	262,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		27,00	27,00	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	27,00	27,00	29,34	29,80	30,90	31,21	30,52	29,34	29,34	29,34	31,68	31,68	31,68	31,68	31,68	31,68	668,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Κυριακή, 21 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		34,90	32,65	30,56	29,10	28,40	28,12	27,99	30,31	34,11	38,35	40,71	42,83	43,91	44,21	43,54	41,95	41,08	41,65	44,20	44,05	44,12	43,95	43,86	41,26	915,83
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,90	5,65	8,76	7,30	6,60	6,32	6,19	8,51	7,11	11,35	11,37	13,49	13,73	13,73	13,73	12,61	11,74	12,31	12,52	12,37	12,44	12,27	12,18	9,58	249,76
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		27,00	27,00	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	27,00	27,00	29,34	29,34	30,19	30,49	29,81	29,34	29,34	29,34	31,68	31,68	31,68	31,68	31,68	31,68	666,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Δευτέρα, 22 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		36,10	33,77	31,61	30,11	29,39	29,09	28,96	31,36	35,29	39,68	42,12	44,31	45,43	45,74	45,05	43,40	42,50	43,09	45,73	45,58	45,64	45,47	45,38	42,69	947,51
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		9,10	6,77	9,81	8,31	7,59	7,29	7,16	9,56	8,29	12,68	12,78	13,73	13,73	13,73	13,37	11,72	10,82	11,41	13,73	13,73	13,73	13,73	13,70	11,01	267,45
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		27,00	27,00	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	27,00	27,00	29,34	30,59	31,70	32,02	31,68	31,68	31,68	31,68	32,01	31,85	31,92	31,75	31,68	31,68	680,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Τρίτη, 23 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		39,65	36,94	34,65	32,88	31,75	31,20	30,57	32,62	39,59	40,54	42,51	40,81	45,47	47,70	47,72	46,90	46,68	47,42	46,36	42,87	47,01	50,59	48,85	45,90	997,17	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,31	7,60	5,31	9,04	7,91	7,36	9,07	11,12	10,25	11,20	13,17	11,47	13,73	13,73	13,73	13,05	12,82	13,56	12,50	9,02	13,16	13,73	13,73	13,73	270,27	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		29,34	29,34	29,34	23,84	23,84	23,84	21,50	21,50	29,34	29,34	29,34	29,34	31,75	33,97	33,99	33,85	33,85	33,85	33,85	33,85	33,85	36,87	35,13	32,17	726,90	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G2 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (GMT A420.12)	3,5													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη	
11 Cummins	10x1,3														4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Διαθέσιμα	
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Τετάρτη, 24 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		37,30	36,25	34,09	32,76	31,47	31,03	30,90	33,50	37,55	42,45	45,74	46,18	49,85	49,11	46,68	45,82	44,13	45,87	46,34	46,13	50,08	47,03	42,68	48,35	1.001,30
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,30	9,25	7,09	11,06	9,77	9,33	9,20	11,73	10,55	10,77	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	12,45	13,73	13,73	13,73	13,73	13,72	9,92	13,73	286,12
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		27,00	27,00	27,00	21,70	21,70	21,70	21,70	21,78	27,00	31,68	32,02	32,45	36,12	35,39	32,95	32,10	31,68	32,14	32,61	32,41	36,35	33,31	32,77	34,62	715,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3													3	3							3	3	2	3	Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό		
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		36,90	34,25	32,26	30,89	30,00	29,57	29,45	31,79	35,88	40,13	41,82	43,60	46,09	45,81	43,64	41,88	41,03	42,49	44,65	44,62	47,68	43,12	38,90	37,27	933,71	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		9,90	7,25	5,26	9,19	8,30	7,87	7,75	4,79	8,88	10,79	12,48	11,92	12,23	11,96	11,96	10,20	9,35	10,81	12,97	12,94	13,73	9,27	11,90	10,27	241,96	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		27,00	27,00	27,00	21,70	21,70	21,70	21,70	27,00	27,00	29,34	29,34	31,68	33,85	33,85	31,68	31,68	31,68	31,68	31,68	31,68	33,96	33,85	27,00	27,00	691,75	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G2 (GMT A420.12)	3,5												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G3 (GMT A420.12)	3,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη	
11 Cummins	10x1,3													4	4								4	4			Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Παρασκευή, 26 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		35,78	32,98	30,85	29,52	28,67	28,62	28,72	30,44	32,24	39,73	40,15	44,12	45,62	46,08	42,53	36,20	36,21	36,12	37,15	38,80	40,96	39,25	35,12	31,89	867,76
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,78	5,98	9,15	7,82	6,97	6,92	7,02	8,74	5,24	10,56	10,98	12,60	13,73	13,73	13,19	9,20	9,21	9,12	10,15	11,80	13,73	12,25	8,12	10,09	235,08
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		27,00	27,00	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	27,00	29,17	29,17	31,51	31,90	32,35	29,34	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,24	27,00	27,00	21,80	632,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5												1	1	1	1										Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3										4	4	4	4	4											Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Σάββατο, 27 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		35,49	32,71	30,60	29,28	28,44	28,39	28,49	30,19	31,98	39,41	39,83	43,76	45,25	45,70	42,18	35,91	35,92	35,82	36,85	38,49	40,63	38,94	34,84	31,63	860,73
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,49	5,71	8,90	7,58	6,74	6,69	6,79	8,49	4,98	12,41	12,83	12,25	13,73	13,73	12,84	8,91	8,92	8,82	9,85	11,49	13,63	11,94	7,84	9,83	233,38
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		27,00	27,00	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	27,00	27,00	27,00	31,51	31,53	31,98	29,34	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	21,80	627,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5												1	1	1	1										Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	-																									Συντήρηση
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3												4	4	4											Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Κυριακή, 28 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		35,03	32,28	30,20	28,90	28,07	28,02	28,12	29,80	31,57	38,90	39,31	43,19	44,66	45,11	41,64	35,44	35,45	35,36	36,37	37,99	40,10	38,43	34,38	31,22	849,54
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,03	5,28	8,50	7,20	6,37	6,32	6,42	8,10	9,87	11,90	12,31	11,68	13,15	13,60	12,30	8,44	8,45	8,36	9,37	10,99	11,47	9,80	7,38	9,42	224,71
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		27,00	27,00	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	27,00	27,00	31,51	31,51	31,51	29,34	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	28,63	28,63	27,00	21,80	624,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5												1	1	1	1										Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	-																									Συντήρηση
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3												4	4	4								3	3		Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Δευτέρα, 29 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό		
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		35,67	32,88	30,76	29,43	28,58	28,54	28,63	30,34	32,15	39,61	40,03	43,98	45,48	45,94	42,40	36,09	36,10	36,01	37,04	38,68	40,84	39,13	35,01	31,80	865,12	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,67	5,88	9,06	7,73	6,88	6,84	6,93	8,64	10,45	12,61	13,03	12,47	13,73	13,73	13,06	9,09	9,10	9,01	10,04	11,68	12,21	11,05	8,01	10,00	239,89	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		27,00	27,00	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	27,00	27,00	31,51	31,76	32,21	29,34	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	28,63	28,09	27,00	21,80	625,23	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G2 (GMT A420.12)	3,5												1	1	1	1										Διαθέσιμη	
G3 (GMT A420.12)	-																									Συντήρηση	
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη	
11 Cummins	10x1,3												4	4	4								3	2		Διαθέσιμα	
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Τρίτη, 30 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		31,76	29,15	27,62	26,69	26,34	26,34	26,73	29,60	31,84	34,99	37,15	38,90	39,86	40,35	36,18	34,27	33,68	34,04	36,76	37,80	42,68	37,73	36,51	33,09	810,07
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,06	7,45	5,92	4,99	4,64	4,64	5,03	7,90	10,14	7,99	10,15	9,56	10,52	11,01	6,84	7,27	6,68	7,04	9,76	10,80	13,51	8,56	9,51	6,09	196,06
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	27,00	27,00	29,34	29,34	29,34	29,34	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	29,17	29,17	27,00	27,00	614,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																									Βλάβη
G3 (GMT A420.12)	3,5												1	1	1	1										Συντήρηση
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																					4	4			Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

Τετάρτη, 31 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		31,05	29,19	27,55	26,34	25,82	25,56	26,02	28,34	35,92	32,67	36,23	38,23	41,46	39,49	37,57	36,36	37,04	37,91	39,98	41,66	42,22	43,62	42,39	38,06	840,71
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,91	5,05	8,71	7,50	6,98	6,72	7,18	9,50	11,78	8,53	12,09	9,75	12,98	11,01	9,08	7,87	8,56	9,43	11,50	13,18	13,73	13,73	13,73	9,57	235,07
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		24,14	24,14	18,84	18,84	18,84	18,84	18,84	18,84	24,14	24,14	24,14	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,50	29,90	28,66	28,48	605,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	-																									Βλάβη
G3 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Συντήρηση
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	-																									Βλάβη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3												8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Διαθέσιμα
15 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη 1/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Πέμπτη	01/09/22 0:00	31,82	31,82	0,00		1	1	1	1		1			
	01/09/22 1:00	29,91	29,91	0,00		1	1	1	1		1			
	01/09/22 2:00	28,23	28,23	0,00		1		1	1		1			
	01/09/22 3:00	26,99	26,89	0,10		1		1	1		1			
	01/09/22 4:00	26,46	26,46	0,00		1		1	1		1			
	01/09/22 5:00	26,19	26,19	0,00		1		1	1		1			
	01/09/22 6:00	26,66	26,66	0,00		1		1	1		1			
	01/09/22 7:00	29,03	29,03	0,00	1	1		1	1		1			
	01/09/22 8:00	36,81	36,80	0,01	1	1	1	1	1		1			
	01/09/22 9:00	33,48	33,41	0,07	1	1	1	1	1		1			
	01/09/22 10:00	37,13	36,97	0,16	1	1	1	1	1		1			
	01/09/22 11:00	39,18	38,99	0,19	1	1	1	1	1		1			
	01/09/22 12:00	42,49	42,01	0,48	1	1	1	1	1		1		4	
	01/09/22 13:00	40,47	39,66	0,81	1	1	1	1	1		1		4	
	01/09/22 14:00	38,49	37,54	0,96	1	1	1	1	1		1			
	01/09/22 15:00	37,26	36,67	0,59	1	1	1	1	1		1			
	01/09/22 16:00	37,96	37,68	0,28	1	1	1	1	1		1			
	01/09/22 17:00	38,85	38,64	0,21	1	1	1	1	1		1			
	01/09/22 18:00	40,97	40,85	0,11	1	1	1	1	1		1		4	
	01/09/22 19:00	42,69	42,65	0,04	1	1	1	1	1		1		4	
	01/09/22 20:00	43,26	43,25	0,01	1	1	1	1	1		1		6	
01/09/22 21:00	44,70	44,69	0,01	1	1	1	1	1		1		6		
01/09/22 22:00	43,43	43,43	0,01	1	1	1	1	1		1		6		
01/09/22 23:00	39,00	39,00	0,00	1	1	1	1	1	1		1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή 2/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Παρασκευή	02/09/22 0:00	34,25	34,17	0,08		1	1	1	1		1			
	02/09/22 1:00	32,34	31,73	0,62		1	1	1	1		1			
	02/09/22 2:00	30,33	29,93	0,40		1	1	1	1		1			
	02/09/22 3:00	29,14	28,97	0,17		1		1	1		1			
	02/09/22 4:00	28,75	28,66	0,09		1		1	1		1			
	02/09/22 5:00	28,44	28,40	0,04		1		1	1		1			
	02/09/22 6:00	28,69	28,61	0,09		1		1	1		1			
	02/09/22 7:00	30,83	30,60	0,24		1	1	1	1		1			
	02/09/22 8:00	33,57	33,09	0,48		1	1	1	1		1			
	02/09/22 9:00	35,92	34,71	1,21		1	1	1	1		1			
	02/09/22 10:00	39,41	37,54	1,87	1	1	1	1	1		1		4	
	02/09/22 11:00	42,09	39,94	2,15	1	1	1	1	1		1		4	
	02/09/22 12:00	44,32	42,91	1,41	1	1	1	1	1		1		6	
	02/09/22 13:00	44,96	44,46	0,51	1	1	1	1	1		1		6	
	02/09/22 14:00	43,10	42,68	0,42	1	1	1	1	1		1		4	
	02/09/22 15:00	39,54	39,02	0,51	1	1	1	1	1		1		4	
	02/09/22 16:00	37,35	35,48	1,87	1	1	1	1	1		1			
	02/09/22 17:00	37,96	35,63	2,33	1	1	1	1	1		1			
	02/09/22 18:00	39,19	36,72	2,47	1	1	1	1	1		1		3	
	02/09/22 19:00	40,09	37,87	2,23	1	1	1	1	1		1		4	
	02/09/22 20:00	42,38	40,36	2,01	1	1	1	1	1		1		4	
02/09/22 21:00	41,76	39,66	2,10	1	1	1	1	1		1		5		
02/09/22 22:00	38,37	36,13	2,24	1	1	1	1	1		1				
02/09/22 23:00	35,25	33,33	1,92		1	1	1	1	1		1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο 3/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Σάββατο	03/09/22 0:00	26,17	26,09	0,07		1	1	1	1		1			
	03/09/22 1:00	24,07	24,07	0,00		1	1	1	1		1			
	03/09/22 2:00	24,32	24,31	0,01		1	1	1	1		1			
	03/09/22 3:00	25,72	25,71	0,02		1		1	1		1			
	03/09/22 4:00	25,78	25,76	0,02		1		1	1		1			
	03/09/22 5:00	26,32	26,30	0,02		1		1	1		1			
	03/09/22 6:00	26,79	26,79	0,00		1		1	1		1			
	03/09/22 7:00	29,18	29,18	0,00		1	1	1	1		1			
	03/09/22 8:00	32,65	32,65	0,00		1	1	1	1		1			
	03/09/22 9:00	35,61	35,61	0,00		1	1	1	1		1			
	03/09/22 10:00	37,13	37,08	0,04	1	1	1	1	1		1		4	
	03/09/22 11:00	38,22	38,11	0,11	1	1	1	1	1		1		4	
	03/09/22 12:00	39,90	39,53	0,36	1	1	1	1	1		1		6	
	03/09/22 13:00	40,47	40,02	0,45	1	1	1	1	1		1		6	
	03/09/22 14:00	39,15	38,67	0,48	1	1	1	1	1		1		4	
	03/09/22 15:00	36,82	36,44	0,38	1	1	1	1	1		1		4	
	03/09/22 16:00	36,08	35,77	0,31	1	1	1	1	1		1			
	03/09/22 17:00	37,37	37,14	0,24	1	1	1	1	1		1			
	03/09/22 18:00	40,02	39,97	0,05	1	1	1	1	1		1		3	
	03/09/22 19:00	40,96	40,96	0,00	1	1	1	1	1		1		4	
	03/09/22 20:00	43,91	43,91	0,00	1	1	1	1	1		1		4	
	03/09/22 21:00	41,54	41,54	0,00	1	1	1	1	1		1		5	
	03/09/22 22:00	38,21	38,18	0,03	1	1	1	1	1		1			
03/09/22 23:00	35,44	35,38	0,06		1	1	1	1	1		1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή 4/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Κυριακή	04/09/22 0:00	25,75	25,69	0,06		1	1	1	1		1			
	04/09/22 1:00	23,69	23,69	0,00		1	1	1	1		1			
	04/09/22 2:00	23,93	23,93	0,00		1	1	1	1		1			
	04/09/22 3:00	25,31	21,57	3,74		1		1	1		1			
	04/09/22 4:00	25,37	20,18	5,19		1		1	1		1			
	04/09/22 5:00	25,90	22,22	3,68		1		1	1		1			
	04/09/22 6:00	26,37	23,55	2,82		1		1	1		1			
	04/09/22 7:00	28,71	25,97	2,74		1	1	1	1		1			
	04/09/22 8:00	32,13	29,16	2,97		1	1	1	1		1			
	04/09/22 9:00	35,04	31,39	3,64		1	1	1	1		1			
	04/09/22 10:00	36,53	33,96	2,58	1	1	1	1	1		1		4	
	04/09/22 11:00	37,61	35,94	1,67	1	1	1	1	1		1		4	
	04/09/22 12:00	39,26	37,87	1,39	1	1	1	1	1		1		6	
	04/09/22 13:00	39,82	37,34	2,49	1	1	1	1	1		1		6	
	04/09/22 14:00	38,52	34,89	3,63	1	1	1	1	1		1		4	
	04/09/22 15:00	36,23	30,81	5,42	1	1	1	1	1		1		4	
	04/09/22 16:00	35,51	30,81	4,70	1	1	1	1	1		1			
	04/09/22 17:00	36,78	30,89	5,89	1	1	1	1	1		1			
	04/09/22 18:00	39,38	32,78	6,60	1	1	1	1	1		1		3	
	04/09/22 19:00	40,30	33,47	6,83	1	1	1	1	1		1		4	
	04/09/22 20:00	43,20	35,87	7,33	1	1	1	1	1		1		4	
04/09/22 21:00	40,87	33,30	7,58	1	1	1	1	1		1		5		
04/09/22 22:00	37,60	31,13	6,47	1	1	1	1	1		1				
04/09/22 23:00	34,87	29,64	5,23		1	1	1	1	1		1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 5/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	05/09/22 0:00	26,35	24,14	2,21		1	1	1	1		1			
	05/09/22 1:00	24,25	24,14	0,11		1	1	1	1		1			
	05/09/22 2:00	24,49	24,14	0,35		1	1	1	1		1			
	05/09/22 3:00	25,91	21,36	4,55		1		1	1		1			
	05/09/22 4:00	25,96	20,25	5,71		1		1	1		1			
	05/09/22 5:00	26,51	19,84	6,67		1		1	1		1			
	05/09/22 6:00	26,99	19,39	7,60		1		1	1		1			
	05/09/22 7:00	29,39	24,14	5,25		1	1	1	1		1			
	05/09/22 8:00	32,88	24,14	8,74		1	1	1	1		1			
	05/09/22 9:00	35,86	26,72	9,14		1	1	1	1		1			
	05/09/22 10:00	37,39	28,65	8,74	1	1	1	1	1		1		4	
	05/09/22 11:00	38,49	28,65	9,84	1	1	1	1	1		1		4	
	05/09/22 12:00	40,18	29,74	10,44	1	1	1	1	1		1		6	
	05/09/22 13:00	40,76	29,74	11,02	1	1	1	1	1		1		6	
	05/09/22 14:00	39,43	28,65	10,78	1	1	1	1	1		1		4	
	05/09/22 15:00	37,08	28,65	8,43	1	1	1	1	1		1		4	
	05/09/22 16:00	36,34	26,48	9,86	1	1	1	1	1		1			
	05/09/22 17:00	37,64	26,48	11,16	1	1	1	1	1		1			
	05/09/22 18:00	40,31	28,11	12,20	1	1	1	1	1		1		3	
	05/09/22 19:00	41,25	28,65	12,60	1	1	1	1	1		1		4	
	05/09/22 20:00	44,22	31,54	12,68	1	1	1	1	1		1		4	
05/09/22 21:00	41,83	29,41	12,42	1	1	1	1	1		1		5		
05/09/22 22:00	38,48	26,62	11,86	1	1	1	1	1		1				
05/09/22 23:00	35,69	24,63	11,06		1	1	1	1	1		1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 6/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	06/09/22 0:00	29,88	17,93	11,95			1		1		1			
	06/09/22 1:00	27,62	16,57	11,05			1		1		1			
	06/09/22 2:00	26,85	17,98	8,88			1		1		1			
	06/09/22 3:00	27,12	20,26	6,85			1		1		1			
	06/09/22 4:00	26,75	19,90	6,85			1		1		1			
	06/09/22 5:00	27,10	19,06	8,04			1		1		1			
	06/09/22 6:00	27,52	17,52	10,00			1		1		1			
	06/09/22 7:00	29,78	19,41	10,37			1		1		1			
	06/09/22 8:00	33,31	24,07	9,24			1	1	1		1			
	06/09/22 9:00	36,43	27,85	8,58			1	1	1		1			
	06/09/22 10:00	37,95	28,36	9,59			1	1	1		1			
	06/09/22 11:00	39,28	31,03	8,25		1	1	1	1		1			
	06/09/22 12:00	40,92	34,68	6,24	1	1	1	1	1		1			
	06/09/22 13:00	41,52	34,53	6,99	1	1	1	1	1		1			
	06/09/22 14:00	40,08	32,56	7,52	1	1	1	1	1		1			
	06/09/22 15:00	37,79	26,55	11,24			1	1	1		1			
	06/09/22 16:00	36,93	24,37	12,56			1	1	1		1			
	06/09/22 17:00	38,28	25,02	13,25			1	1	1		1			
	06/09/22 18:00	41,10	27,74	13,36			1	1	1		1			
	06/09/22 19:00	41,63	28,60	13,03			1	1	1		1			
	06/09/22 20:00	44,69	31,98	12,71		1	1	1	1		1			
	06/09/22 21:00	41,92	29,89	12,03		1	1	1	1		1			
	06/09/22 22:00	38,32	29,09	9,23			1	1	1		1			
06/09/22 23:00	35,43	28,57	6,86			1	1	1		1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη 7/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Τετάρτη	07/09/22 0:00	30,26	21,84	8,42			1		1		1			
	07/09/22 1:00	28,22	20,64	7,57			1		1		1			
	07/09/22 2:00	26,80	20,53	6,27			1		1		1			
	07/09/22 3:00	26,01	20,82	5,19			1		1		1			
	07/09/22 4:00	25,64	20,89	4,74			1		1		1			
	07/09/22 5:00	25,59	21,01	4,57			1		1		1			
	07/09/22 6:00	26,07	21,74	4,32			1		1		1			
	07/09/22 7:00	27,60	23,50	4,10			1	1	1		1			
	07/09/22 8:00	30,56	27,15	3,41			1	1	1		1			
	07/09/22 9:00	33,42	29,71	3,71		1	1	1	1		1			
	07/09/22 10:00	35,09	31,84	3,25		1	1	1	1		1			
	07/09/22 11:00	36,84	34,54	2,31	1	1	1	1	1		1			
	07/09/22 12:00	37,80	34,90	2,90	1	1	1	1	1		1			
	07/09/22 13:00	36,85	34,02	2,83	1	1	1	1	1		1			
	07/09/22 14:00	34,87	33,22	1,65	1	1	1	1	1		1			
	07/09/22 15:00	31,60	29,51	2,10		1	1	1	1		1			
	07/09/22 16:00	30,91	26,98	3,93			1	1	1		1			
	07/09/22 17:00	32,24	25,62	6,62			1	1	1		1			
	07/09/22 18:00	34,09	24,96	9,13			1	1	1		1			
	07/09/22 19:00	35,93	26,71	9,23			1	1	1		1			
	07/09/22 20:00	39,54	31,50	8,04		1	1	1	1		1			
	07/09/22 21:00	37,51	31,69	5,82		1	1	1	1		1			
	07/09/22 22:00	33,90	27,20	6,70			1	1	1		1			
07/09/22 23:00	30,85	24,00	6,85			1	1	1		1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη 8/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Πέμπτη	08/09/22 0:00	25,77	21,50	4,27				1	1		1			
	08/09/22 1:00	23,96	20,13	3,84				1	1		1			
	08/09/22 2:00	22,97	19,22	3,75				1	1		1			
	08/09/22 3:00	22,61	18,45	4,16				1	1		1			
	08/09/22 4:00	22,19	17,76	4,43				1	1		1			
	08/09/22 5:00	22,69	19,23	3,46				1	1		1			
	08/09/22 6:00	23,70	21,15	2,55				1	1		1			
	08/09/22 7:00	25,48	22,73	2,75				1	1		1			
	08/09/22 8:00	27,82	25,09	2,72			1	1	1		1			
	08/09/22 9:00	29,14	26,06	3,08			1	1	1		1			
	08/09/22 10:00	29,45	27,08	2,38			1	1	1		1			
	08/09/22 11:00	30,61	28,79	1,82			1	1	1		1			
	08/09/22 12:00	31,69	29,64	2,05			1	1	1		1			
	08/09/22 13:00	31,66	29,16	2,50			1	1	1		1			
	08/09/22 14:00	29,50	28,02	1,47			1	1	1		1			
	08/09/22 15:00	27,25	22,82	4,43				1	1		1			
	08/09/22 16:00	27,06	22,72	4,35				1	1		1			
	08/09/22 17:00	28,76	23,69	5,07				1	1		1			
	08/09/22 18:00	32,26	28,07	4,19			1	1	1		1			
	08/09/22 19:00	34,70	30,97	3,73		1	1	1	1		1			
	08/09/22 20:00	38,38	34,61	3,77	1	1	1	1	1		1			
	08/09/22 21:00	35,66	34,62	1,04	1	1	1	1	1		1			
	08/09/22 22:00	31,90	31,82	0,08		1	1	1	1		1			
08/09/22 23:00	28,27	27,78	0,50			1	1	1		1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή 9/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Παρασκευή	09/09/22 0:00	25,44	25,07	0,37				1	1		1			
	09/09/22 1:00	23,77	23,33	0,44				1	1		1			
	09/09/22 2:00	22,67	22,30	0,37				1	1		1			
	09/09/22 3:00	22,29	22,09	0,20				1	1		1			
	09/09/22 4:00	22,06	22,02	0,03				1	1		1			
	09/09/22 5:00	22,49	22,43	0,06				1	1		1			
	09/09/22 6:00	23,50	23,41	0,09				1	1		1			
	09/09/22 7:00	24,19	24,07	0,12				1	1		1			
	09/09/22 8:00	27,55	27,44	0,11			1	1	1		1			
	09/09/22 9:00	29,00	28,93	0,07			1	1	1		1			
	09/09/22 10:00	29,63	29,55	0,08			1	1	1		1			
	09/09/22 11:00	30,55	29,46	1,09			1	1	1		1			
	09/09/22 12:00	31,71	30,43	1,28			1	1	1		1			
	09/09/22 13:00	31,49	30,20	1,29			1	1	1		1			
	09/09/22 14:00	29,32	27,96	1,36			1	1	1		1			
	09/09/22 15:00	26,89	23,54	3,34				1	1		1			
	09/09/22 16:00	26,68	22,00	4,69				1	1		1			
	09/09/22 17:00	28,45	23,57	4,88				1	1		1			
	09/09/22 18:00	31,73	27,17	4,56			1	1	1		1			
	09/09/22 19:00	34,08	29,93	4,15			1	1	1		1			
	09/09/22 20:00	37,60	33,35	4,24		1	1	1	1		1			
	09/09/22 21:00	35,22	32,09	3,13		1	1	1	1		1			
	09/09/22 22:00	31,33	29,07	2,26			1	1	1		1			
09/09/22 23:00	27,93	24,02	3,91				1	1		1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο 10/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Σάββατο	10/09/22 0:00	25,40	25,33	0,07				1	1		1			
	10/09/22 1:00	23,61	23,55	0,05				1	1		1			
	10/09/22 2:00	22,59	22,55	0,04				1	1		1			
	10/09/22 3:00	22,19	22,15	0,04				1	1		1			
	10/09/22 4:00	21,95	21,92	0,03				1	1		1			
	10/09/22 5:00	22,28	22,25	0,03				1	1		1			
	10/09/22 6:00	23,40	23,37	0,03				1	1		1			
	10/09/22 7:00	25,07	25,04	0,03				1	1		1			
	10/09/22 8:00	27,24	27,22	0,02			1	1	1		1			
	10/09/22 9:00	28,62	28,60	0,02			1	1	1		1			
	10/09/22 10:00	29,07	29,05	0,03			1	1	1		1			
	10/09/22 11:00	30,16	30,13	0,04			1	1	1		1			
	10/09/22 12:00	31,23	31,19	0,04			1	1	1		1			
	10/09/22 13:00	31,04	31,00	0,04			1	1	1		1			
	10/09/22 14:00	29,07	29,03	0,05			1	1	1		1			
	10/09/22 15:00	26,74	26,69	0,05			1	1	1		1			
	10/09/22 16:00	26,53	26,53	0,00			1	1	1		1			
	10/09/22 17:00	28,57	28,57	0,00			1	1	1		1			
	10/09/22 18:00	32,28	32,28	0,00		1	1	1	1		1			
	10/09/22 19:00	34,66	34,66	0,00		1	1	1	1		1			
	10/09/22 20:00	37,98	37,98	0,00	1	1	1	1	1		1			
	10/09/22 21:00	35,30	35,29	0,01	1	1	1	1	1		1			
	10/09/22 22:00	31,71	31,70	0,01		1	1	1	1		1			
10/09/22 23:00	28,44	28,43	0,01			1	1	1		1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή 11/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Κυριακή	11/09/22 0:00	24,53	24,53	0,00				1	1		1			
	11/09/22 1:00	22,78	22,78	0,00				1	1		1			
	11/09/22 2:00	21,77	21,77	0,00				1	1		1			
	11/09/22 3:00	21,34	21,34	0,00				1	1		1			
	11/09/22 4:00	21,28	21,28	0,00				1	1		1			
	11/09/22 5:00	21,43	21,43	0,00				1	1		1			
	11/09/22 6:00	22,64	22,64	0,00				1	1		1			
	11/09/22 7:00	24,16	24,16	0,00				1	1		1			
	11/09/22 8:00	26,13	26,13	0,00			1	1	1		1			
	11/09/22 9:00	27,54	27,54	0,00			1	1	1		1			
	11/09/22 10:00	28,12	28,12	0,00			1	1	1		1			
	11/09/22 11:00	29,12	29,12	0,00			1	1	1		1			
	11/09/22 12:00	30,15	30,15	0,00			1	1	1		1			
	11/09/22 13:00	29,81	29,81	0,00			1	1	1		1			
	11/09/22 14:00	28,08	28,08	0,00			1	1	1		1			
	11/09/22 15:00	25,71	25,71	0,00			1	1	1		1			
	11/09/22 16:00	25,47	25,46	0,00			1	1	1		1			
	11/09/22 17:00	27,82	27,80	0,01			1	1	1		1			
	11/09/22 18:00	31,65	31,64	0,01		1	1	1	1		1			
	11/09/22 19:00	35,92	35,90	0,02	1	1	1	1	1		1			
	11/09/22 20:00	36,82	36,80	0,02	1	1	1	1	1		1			
	11/09/22 21:00	34,23	34,22	0,01		1	1	1	1		1			
	11/09/22 22:00	30,87	30,87	0,00			1	1	1		1			
11/09/22 23:00	28,01	28,01	0,00			1	1	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 12/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	12/09/22 0:00	25,32	25,32	0,00				1	1		1			
	12/09/22 1:00	23,65	23,65	0,00				1	1		1			
	12/09/22 2:00	22,52	22,52	0,00				1	1		1			
	12/09/22 3:00	22,10	22,10	0,00				1	1		1			
	12/09/22 4:00	22,04	22,04	0,00				1	1		1			
	12/09/22 5:00	22,31	22,31	0,00				1	1		1			
	12/09/22 6:00	23,44	23,44	0,00				1	1		1			
	12/09/22 7:00	25,03	25,03	0,00			1	1	1		1			
	12/09/22 8:00	27,25	27,25	0,00			1	1	1		1			
	12/09/22 9:00	28,77	28,77	0,00			1	1	1		1			
	12/09/22 10:00	29,55	29,55	0,00			1	1	1		1			
	12/09/22 11:00	30,41	30,41	0,00			1	1	1		1			
	12/09/22 12:00	31,56	31,56	0,00			1	1	1		1			
	12/09/22 13:00	31,18	31,18	0,00			1	1	1		1			
	12/09/22 14:00	29,19	29,16	0,03			1	1	1		1			
	12/09/22 15:00	26,65	26,54	0,11			1	1	1		1			
	12/09/22 16:00	26,41	26,15	0,26			1	1	1		1			
	12/09/22 17:00	28,55	28,17	0,38			1	1	1		1			
	12/09/22 18:00	32,08	31,69	0,39		1	1	1	1		1			
	12/09/22 19:00	34,39	33,99	0,40		1	1	1	1		1			
12/09/22 20:00	37,58	37,11	0,46	1	1	1	1	1		1				
12/09/22 21:00	35,21	34,82	0,40	1	1	1	1	1		1				
12/09/22 22:00	31,45	31,10	0,35		1	1	1	1		1				
12/09/22 23:00	28,37	28,05	0,32			1	1	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 13/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	13/09/22 0:00	26,19	24,86	1,33				1	1		1			
	13/09/22 1:00	24,48	24,31	0,17				1	1		1			
	13/09/22 2:00	23,35	23,20	0,15				1	1		1			
	13/09/22 3:00	22,79	22,61	0,18				1	1		1			
	13/09/22 4:00	22,54	22,30	0,24				1	1		1			
	13/09/22 5:00	22,65	22,08	0,57				1	1		1			
	13/09/22 6:00	23,35	22,72	0,63				1	1		1			
	13/09/22 7:00	24,81	24,04	0,77				1	1		1			
	13/09/22 8:00	27,02	24,47	2,55				1	1		1			
	13/09/22 9:00	29,04	27,10	1,94			1	1	1		1			
	13/09/22 10:00	29,85	27,33	2,52			1	1	1		1			
	13/09/22 11:00	30,85	28,42	2,43			1	1	1		1			
	13/09/22 12:00	31,90	28,16	3,73			1	1	1		1			
	13/09/22 13:00	32,16	27,75	4,41			1	1	1		1			
	13/09/22 14:00	30,14	24,61	5,53				1	1		1			
	13/09/22 15:00	28,13	24,22	3,91				1	1		1			
	13/09/22 16:00	27,79	24,67	3,11				1	1		1			
	13/09/22 17:00	29,99	28,17	1,82				1	1	1	1			
	13/09/22 18:00	32,93	30,79	2,14				1	1	1	1			
	13/09/22 19:00	35,18	32,55	2,63				1	1	1	1			
	13/09/22 20:00	37,25	33,11	4,14				1	1	1	1			
	13/09/22 21:00	35,39	31,28	4,11				1	1	1	1			
	13/09/22 22:00	31,90	30,63	1,27				1	1	1	1			
13/09/22 23:00	29,11	28,52	0,60				1	1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη 14/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Τετάρτη	14/09/22 0:00	26,52	24,97	1,55				1	1		1			
	14/09/22 1:00	24,44	23,43	1,01				1	1		1			
	14/09/22 2:00	23,44	22,47	0,97				1	1		1			
	14/09/22 3:00	22,71	21,89	0,82				1	1		1			
	14/09/22 4:00	22,46	21,66	0,79				1	1		1			
	14/09/22 5:00	22,78	21,91	0,87				1	1		1			
	14/09/22 6:00	23,70	23,01	0,68				1	1		1			
	14/09/22 7:00	25,31	24,73	0,59				1	1		1			
	14/09/22 8:00	28,19	27,76	0,43			1	1	1		1			
	14/09/22 9:00	29,76	29,32	0,44			1	1	1		1			
	14/09/22 10:00	30,61	30,09	0,52			1	1	1		1			
	14/09/22 11:00	31,95	30,35	1,60			1	1	1		1			
	14/09/22 12:00	33,34	31,68	1,65			1	1	1		1			
	14/09/22 13:00	32,97	31,24	1,72			1	1	1		1			
	14/09/22 14:00	30,62	28,92	1,70			1	1	1		1			
	14/09/22 15:00	28,33	26,64	1,69			1	1	1		1			
	14/09/22 16:00	28,06	25,62	2,45			1	1	1		1			
	14/09/22 17:00	29,96	27,07	2,89				1	1	1	1			
	14/09/22 18:00	32,41	28,93	3,48				1	1	1	1			
	14/09/22 19:00	34,81	30,77	4,05				1	1	1	1			
	14/09/22 20:00	37,67	33,60	4,07				1	1	1	1			
	14/09/22 21:00	35,31	31,64	3,67				1	1	1	1			
	14/09/22 22:00	31,87	27,64	4,22				1	1	1	1			
14/09/22 23:00	28,77	25,05	3,71				1	1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη 15/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Πέμπτη	15/09/22 0:00	25,69	25,57	0,12				1	1		1			
	15/09/22 1:00	24,12	23,95	0,16				1	1		1			
	15/09/22 2:00	22,95	22,87	0,08				1	1		1			
	15/09/22 3:00	22,54	22,54	0,00				1	1		1			
	15/09/22 4:00	22,34	22,34	0,00				1	1		1			
	15/09/22 5:00	22,53	22,53	0,00				1	1		1			
	15/09/22 6:00	23,68	23,68	0,00				1	1		1			
	15/09/22 7:00	25,52	25,52	0,00			1	1	1		1			
	15/09/22 8:00	27,55	27,55	0,00			1	1	1		1			
	15/09/22 9:00	29,21	29,21	0,00			1	1	1		1			
	15/09/22 10:00	29,66	29,66	0,00			1	1	1		1			
	15/09/22 11:00	30,59	30,56	0,04			1	1	1		1			
	15/09/22 12:00	31,41	31,33	0,07			1	1	1		1			
	15/09/22 13:00	31,60	31,39	0,20			1	1	1		1			
	15/09/22 14:00	29,21	29,11	0,10			1	1	1		1			
	15/09/22 15:00	27,04	26,96	0,09			1	1	1		1			
	15/09/22 16:00	26,77	26,72	0,05			1	1	1		1			
	15/09/22 17:00	28,88	28,88	0,00			1	1	1		1			
	15/09/22 18:00	32,36	32,36	0,00				1	1	1	1			
	15/09/22 19:00	34,95	34,95	0,00				1	1	1	1			
	15/09/22 20:00	37,85	37,85	0,00		1		1	1	1	1			
	15/09/22 21:00	35,04	35,04	0,00		1		1	1	1	1			
	15/09/22 22:00	31,29	31,29	0,00				1	1	1	1			
15/09/22 23:00	28,12	28,12	0,00				1	1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή 16/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Παρασκευή	16/09/22 0:00	23,98	23,98	0,00					1	1	1			
	16/09/22 1:00	22,96	22,92	0,04			1		1		1			
	16/09/22 2:00	22,45	22,45	0,00			1		1		1			
	16/09/22 3:00	21,97	21,97	0,00			1		1		1			
	16/09/22 4:00	21,87	21,87	0,00			1		1		1			
	16/09/22 5:00	22,32	22,27	0,05			1		1		1			
	16/09/22 6:00	23,69	23,58	0,12			1		1		1			
	16/09/22 7:00	25,64	25,58	0,05			1		1	1	1			
	16/09/22 8:00	27,33	27,31	0,02			1		1	1	1			
	16/09/22 9:00	28,51	28,49	0,01			1		1	1	1			
	16/09/22 10:00	28,78	28,74	0,04			1		1	1	1			
	16/09/22 11:00	29,82	29,66	0,16			1		1	1	1			
	16/09/22 12:00	30,77	30,72	0,05			1		1	1	1			
	16/09/22 13:00	30,79	30,76	0,03			1		1	1	1			
	16/09/22 14:00	28,24	28,22	0,02			1		1	1	1			
	16/09/22 15:00	25,74	25,72	0,02			1		1	1	1			
	16/09/22 16:00	25,75	24,84	0,90			1		1	1	1			
	16/09/22 17:00	27,71	26,72	1,00			1		1	1	1			
	16/09/22 18:00	30,88	29,80	1,08			1		1	1	1			
	16/09/22 19:00	33,95	33,30	0,65			1	1	1	1	1			
	16/09/22 20:00	36,99	36,28	0,70			1	1	1	1	1			
	16/09/22 21:00	34,40	33,56	0,83			1	1	1	1	1			
	16/09/22 22:00	30,47	29,45	1,02			1	1			1	1		
16/09/22 23:00	27,30	26,04	1,26				1	1		1	1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο 17/9/2022					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Σάββατο	17/09/22 0:00	25,29	19,16	6,13			1		1		1			
	17/09/22 1:00	23,62	17,79	5,83			1		1		1			
	17/09/22 2:00	22,70	17,79	4,91			1		1		1			
	17/09/22 3:00	22,16	17,24	4,93			1		1		1			
	17/09/22 4:00	21,98	17,59	4,39			1		1		1			
	17/09/22 5:00	22,11	17,83	4,28			1		1		1			
	17/09/22 6:00	23,22	18,83	4,39			1		1		1			
	17/09/22 7:00	24,40	20,23	4,17			1		1		1			
	17/09/22 8:00	25,64	22,09	3,55			1		1		1			
	17/09/22 9:00	28,75	26,02	2,73			1		1	1	1			
	17/09/22 10:00	29,48	27,07	2,42			1		1	1	1			
	17/09/22 11:00	30,46	29,47	0,99			1		1	1	1			
	17/09/22 12:00	31,29	31,24	0,05			1		1	1	1			
	17/09/22 13:00	31,43	31,42	0,02			1		1	1	1			
	17/09/22 14:00	29,13	29,10	0,03			1		1	1	1			
	17/09/22 15:00	26,87	26,86	0,01			1		1	1	1			
	17/09/22 16:00	26,74	26,66	0,07			1		1	1	1			
	17/09/22 17:00	28,85	28,55	0,30			1		1	1	1			
	17/09/22 18:00	31,83	29,96	1,87			1		1	1	1			
	17/09/22 19:00	34,53	27,74	6,79			1		1	1	1			
	17/09/22 20:00	37,07	28,92	8,15			1		1	1	1			
	17/09/22 21:00	34,40	27,08	7,32			1		1	1	1			
	17/09/22 22:00	30,76	21,64	9,13			1		1		1			
	17/09/22 23:00	27,99	18,85	9,15			1		1		1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή 18/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Κυριακή	18/09/22 0:00	24,87	14,92	9,95					1		1			
	18/09/22 1:00	23,27	13,96	9,31					1		1			
	18/09/22 2:00	22,30	13,38	8,92					1		1			
	18/09/22 3:00	21,64	12,99	8,66					1		1			
	18/09/22 4:00	21,47	13,27	8,20					1		1			
	18/09/22 5:00	21,51	15,09	6,42					1		1			
	18/09/22 6:00	22,34	14,64	7,70					1		1			
	18/09/22 7:00	23,44	18,39	5,05			1		1		1			
	18/09/22 8:00	25,62	20,60	5,03			1		1		1			
	18/09/22 9:00	27,42	26,53	0,89			1		1	1	1			
	18/09/22 10:00	28,51	28,00	0,51			1		1	1	1			
	18/09/22 11:00	29,37	28,78	0,60			1		1	1	1			
	18/09/22 12:00	29,82	28,11	1,71			1		1	1	1			
	18/09/22 13:00	29,44	26,91	2,53			1		1	1	1			
	18/09/22 14:00	27,35	24,81	2,54					1	1	1			
	18/09/22 15:00	25,45	23,15	2,31					1	1	1			
	18/09/22 16:00	25,68	22,46	3,22					1	1	1			
	18/09/22 17:00	27,80	25,28	2,51					1	1	1			
	18/09/22 18:00	30,74	30,37	0,37				1	1	1	1			
	18/09/22 19:00	33,37	33,37	0,00		1		1	1	1	1			
	18/09/22 20:00	36,05	36,05	0,00		1		1	1	1	1			
	18/09/22 21:00	33,75	33,75	0,00		1		1	1	1	1			
	18/09/22 22:00	30,35	30,35	0,00				1	1	1	1			
18/09/22 23:00	27,43	27,38	0,05				1	1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 19/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	19/09/22 0:00	24,75	24,56	0,19					1	1	1			
	19/09/22 1:00	23,15	22,70	0,45			1		1		1			
	19/09/22 2:00	22,33	21,20	1,13			1		1		1			
	19/09/22 3:00	21,79	20,57	1,21			1		1		1			
	19/09/22 4:00	21,78	21,03	0,75			1		1		1			
	19/09/22 5:00	22,09	21,27	0,82			1		1		1			
	19/09/22 6:00	23,54	22,08	1,46			1		1		1			
	19/09/22 7:00	24,14	22,43	1,71			1		1		1			
	19/09/22 8:00	26,95	26,21	0,74			1		1	1	1			
	19/09/22 9:00	28,22	27,24	0,98			1		1	1	1			
	19/09/22 10:00	28,44	27,39	1,05			1		1	1	1			
	19/09/22 11:00	29,43	28,77	0,66			1		1	1	1			
	19/09/22 12:00	30,28	29,68	0,60			1		1	1	1			
	19/09/22 13:00	30,03	29,39	0,64			1		1	1	1			
	19/09/22 14:00	27,72	26,69	1,03			1		1	1	1			
	19/09/22 15:00	25,29	23,56	1,73					1	1	1			
	19/09/22 16:00	25,37	23,00	2,37					1	1	1			
	19/09/22 17:00	27,47	24,60	2,88					1	1	1			
	19/09/22 18:00	30,85	27,66	3,19				1	1	1	1			
	19/09/22 19:00	34,13	30,15	3,99				1	1	1	1			
	19/09/22 20:00	36,84	33,26	3,58				1	1	1	1			
	19/09/22 21:00	34,11	31,03	3,08				1	1	1	1			
	19/09/22 22:00	30,12	28,17	1,95				1	1	1	1			
19/09/22 23:00	27,10	24,62	2,48						1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 20/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	20/09/22 0:00	24,58	24,58	0,00				1	1	1				
	20/09/22 1:00	22,86	22,85	0,01			1	1	1					
	20/09/22 2:00	22,03	22,03	0,00			1	1	1					
	20/09/22 3:00	21,70	21,65	0,05			1	1	1					
	20/09/22 4:00	21,50	20,76	0,74			1	1	1					
	20/09/22 5:00	21,79	20,48	1,31			1	1	1					
	20/09/22 6:00	22,40	20,75	1,65			1	1	1					
	20/09/22 7:00	24,08	22,72	1,36			1	1	1					
	20/09/22 8:00	27,17	26,10	1,06		1		1	1	1				
	20/09/22 9:00	29,01	27,22	1,80		1		1	1	1				
	20/09/22 10:00	29,30	27,42	1,88		1		1	1	1				
	20/09/22 11:00	30,21	26,93	3,28		1		1	1	1				
	20/09/22 12:00	30,84	27,82	3,02		1		1	1	1				
	20/09/22 13:00	30,73	27,41	3,32		1		1	1	1				
	20/09/22 14:00	28,36	24,08	4,27				1	1	1				
	20/09/22 15:00	26,23	21,31	4,91				1	1	1				
	20/09/22 16:00	26,35	22,50	3,85				1	1	1				
	20/09/22 17:00	28,46	24,30	4,17				1	1	1				
	20/09/22 18:00	32,15	28,94	3,21			1	1	1	1				
	20/09/22 19:00	35,13	30,46	4,67			1	1	1	1				
	20/09/22 20:00	37,30	33,68	3,63		1	1	1	1	1				
	20/09/22 21:00	34,24	31,70	2,54		1	1	1	1	1				
	20/09/22 22:00	30,42	28,55	1,88			1	1	1	1				
20/09/22 23:00	27,47	23,79	3,68				1	1	1					
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη 21/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Τετάρτη	21/09/22 0:00	24,81	18,52	6,29				1	1	1				
	21/09/22 1:00	23,13	16,90	6,24				1	1					
	21/09/22 2:00	22,28	15,84	6,44				1	1					
	21/09/22 3:00	21,67	19,38	2,29			1	1	1					
	21/09/22 4:00	21,38	19,35	2,03			1	1	1					
	21/09/22 5:00	21,80	19,73	2,06			1	1	1					
	21/09/22 6:00	23,31	21,23	2,08			1	1	1					
	21/09/22 7:00	25,02	22,96	2,05			1	1	1					
	21/09/22 8:00	26,64	22,61	4,03			1	1	1					
	21/09/22 9:00	27,78	22,93	4,85			1	1	1					
	21/09/22 10:00	27,86	21,24	6,62			1	1	1					
	21/09/22 11:00	28,52	22,63	5,89			1	1	1					
	21/09/22 12:00	29,33	23,00	6,33			1	1	1					
	21/09/22 13:00	29,15	22,65	6,50			1	1	1					
	21/09/22 14:00	27,20	20,95	6,25			1	1	1					
	21/09/22 15:00	24,92	19,82	5,10			1	1	1					
	21/09/22 16:00	24,94	19,23	5,71			1	1	1					
	21/09/22 17:00	26,81	21,62	5,19			1	1	1					
	21/09/22 18:00	28,45	23,34	5,11			1	1	1					
	21/09/22 19:00	33,44	28,76	4,68			1	1	1	1				
	21/09/22 20:00	36,11	31,66	4,45			1	1	1	1				
	21/09/22 21:00	33,58	29,11	4,47			1	1	1	1				
	21/09/22 22:00	29,56	25,28	4,28			1	1	1	1				
21/09/22 23:00	26,44	22,28	4,17			1	1	1						
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη 22/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Πέμπτη	22/09/22 0:00	24,14	21,14	3,00			1	1	1					
	22/09/22 1:00	22,48	20,35	2,13			1	1	1					
	22/09/22 2:00	21,55	19,03	2,52			1	1	1					
	22/09/22 3:00	21,08	19,14	1,94			1	1	1					
	22/09/22 4:00	20,69	18,55	2,14			1	1	1					
	22/09/22 5:00	21,07	18,29	2,79			1	1	1					
	22/09/22 6:00	22,78	19,59	3,18			1	1	1					
	22/09/22 7:00	24,54	20,32	4,21			1	1	1					
	22/09/22 8:00	26,22	20,43	5,79			1	1	1					
	22/09/22 9:00	27,65	21,65	6,00			1	1	1					
	22/09/22 10:00	27,76	21,55	6,20			1	1	1					
	22/09/22 11:00	28,05	22,18	5,87			1	1	1					
	22/09/22 12:00	28,54	24,25	4,29				1	1	1				
	22/09/22 13:00	28,09	23,87	4,22				1	1	1				
	22/09/22 14:00	26,41	21,93	4,48				1	1	1				
	22/09/22 15:00	24,56	19,61	4,95				1	1	1				
	22/09/22 16:00	24,26	19,17	5,10				1	1	1				
	22/09/22 17:00	26,21	20,85	5,36				1	1	1				
	22/09/22 18:00	29,81	24,19	5,62				1	1	1				
	22/09/22 19:00	33,59	28,32	5,27			1	1	1	1				
	22/09/22 20:00	35,61	30,54	5,06			1	1	1	1				
22/09/22 21:00	32,72	28,19	4,53			1	1	1	1					
22/09/22 22:00	28,71	24,81	3,90				1	1	1					
22/09/22 23:00	25,72	22,40	3,32				1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή 23/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Παρασκευή	23/09/22 0:00	23,38	20,59	2,78				1	1	1				
	23/09/22 1:00	21,80	19,25	2,55				1	1	1				
	23/09/22 2:00	20,67	18,25	2,42				1	1	1				
	23/09/22 3:00	20,21	17,66	2,54				1	1	1				
	23/09/22 4:00	20,16	17,58	2,58				1	1	1				
	23/09/22 5:00	20,73	18,09	2,64				1	1	1				
	23/09/22 6:00	22,31	19,32	2,99				1	1	1				
	23/09/22 7:00	24,24	20,74	3,50				1	1	1				
	23/09/22 8:00	25,98	21,09	4,89				1	1	1				
	23/09/22 9:00	27,08	22,63	4,45				1	1	1				
	23/09/22 10:00	27,28	23,34	3,93				1	1	1				
	23/09/22 11:00	27,58	23,78	3,80				1	1	1				
	23/09/22 12:00	28,39	24,49	3,90				1	1	1				
	23/09/22 13:00	27,73	23,53	4,20				1	1	1				
	23/09/22 14:00	25,53	20,95	4,58				1	1	1				
	23/09/22 15:00	23,66	19,42	4,24				1	1	1				
	23/09/22 16:00	23,69	18,88	4,81				1	1	1				
	23/09/22 17:00	25,97	21,16	4,82				1	1	1				
	23/09/22 18:00	29,35	23,66	5,69				1	1	1				
	23/09/22 19:00	33,37	27,83	5,54			1	1	1	1				
23/09/22 20:00	35,05	29,21	5,84			1	1	1	1					
23/09/22 21:00	32,14	26,92	5,22			1	1	1	1					
23/09/22 22:00	28,11	22,31	5,81				1	1	1					
23/09/22 23:00	25,33	20,56	4,77				1	1	1					
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο 24/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Σάββατο	24/09/22 0:00	22,91	22,20	0,71				1	1	1				
	24/09/22 1:00	21,54	20,88	0,67				1	1	1				
	24/09/22 2:00	20,65	19,93	0,72				1	1	1				
	24/09/22 3:00	20,13	19,45	0,68				1	1	1				
	24/09/22 4:00	20,05	19,40	0,65				1	1	1				
	24/09/22 5:00	20,48	19,86	0,62				1	1	1				
	24/09/22 6:00	22,25	21,69	0,56				1	1	1				
	24/09/22 7:00	24,24	23,72	0,52				1	1	1				
	24/09/22 8:00	25,81	25,35	0,47		1		1	1	1				
	24/09/22 9:00	26,77	26,35	0,42		1		1	1	1				
	24/09/22 10:00	27,46	27,15	0,31		1		1	1	1				
	24/09/22 11:00	28,08	27,83	0,25		1		1	1	1				
	24/09/22 12:00	28,41	28,21	0,20		1		1	1	1				
	24/09/22 13:00	27,66	27,52	0,14		1		1	1	1				
	24/09/22 14:00	25,34	25,24	0,10		1		1	1	1				
	24/09/22 15:00	23,30	23,23	0,07				1	1	1				
	24/09/22 16:00	23,02	22,96	0,06				1	1	1				
	24/09/22 17:00	25,10	25,02	0,07				1	1	1				
	24/09/22 18:00	28,74	28,66	0,08			1	1	1	1				
	24/09/22 19:00	32,91	32,80	0,11		1	1	1	1	1				
	24/09/22 20:00	34,68	34,56	0,12		1	1	1	1	1				
	24/09/22 21:00	31,72	31,62	0,10		1	1	1	1	1				
	24/09/22 22:00	27,73	27,64	0,09			1	1	1	1				
	24/09/22 23:00	24,78	24,70	0,08				1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή 25/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Κυριακή	25/09/22 0:00	22,02	21,94	0,08				1	1	1				
	25/09/22 1:00	20,84	20,76	0,08				1	1	1				
	25/09/22 2:00	20,09	20,02	0,07				1	1	1				
	25/09/22 3:00	19,43	19,35	0,08				1	1	1				
	25/09/22 4:00	19,43	19,35	0,08				1	1	1				
	25/09/22 5:00	19,80	19,70	0,11				1	1	1				
	25/09/22 6:00	21,68	21,56	0,12				1	1	1				
	25/09/22 7:00	23,55	23,43	0,12				1	1	1				
	25/09/22 8:00	25,14	25,04	0,09				1	1	1				
	25/09/22 9:00	25,77	25,68	0,09		1		1	1	1				
	25/09/22 10:00	26,96	26,88	0,08		1		1	1	1				
	25/09/22 11:00	27,80	27,74	0,07		1		1	1	1				
	25/09/22 12:00	27,90	27,84	0,05		1		1	1	1				
	25/09/22 13:00	27,25	27,21	0,03		1		1	1	1				
	25/09/22 14:00	24,29	24,26	0,02				1	1	1				
	25/09/22 15:00	21,91	21,89	0,02				1	1	1				
	25/09/22 16:00	21,81	21,81	0,00				1	1	1				
	25/09/22 17:00	23,77	23,77	0,00				1	1	1				
	25/09/22 18:00	27,14	27,14	0,00			1	1	1	1				
	25/09/22 19:00	32,45	32,45	0,00		1	1	1	1	1				
	25/09/22 20:00	33,27	33,27	0,00		1	1	1	1	1				
	25/09/22 21:00	30,43	30,43	0,00			1	1	1	1				
	25/09/22 22:00	26,49	26,49	0,00			1	1	1	1				
25/09/22 23:00	23,41	23,41	0,00				1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 26/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	26/09/22 0:00	22,93	22,93	0,00				1	1	1				
	26/09/22 1:00	21,51	21,51	0,00				1	1	1				
	26/09/22 2:00	20,53	20,53	0,00				1	1	1				
	26/09/22 3:00	19,91	19,90	0,00				1	1	1				
	26/09/22 4:00	19,93	19,92	0,01				1	1	1				
	26/09/22 5:00	20,46	20,45	0,01				1	1	1				
	26/09/22 6:00	22,18	22,17	0,01				1	1	1				
	26/09/22 7:00	24,03	24,02	0,01				1	1	1				
	26/09/22 8:00	25,81	25,81	0,00		1		1	1	1				
	26/09/22 9:00	26,60	26,60	0,00		1		1	1	1				
	26/09/22 10:00	27,33	27,33	0,00		1		1	1	1				
	26/09/22 11:00	27,87	27,86	0,01		1		1	1	1				
	26/09/22 12:00	28,44	28,43	0,01		1		1	1	1				
	26/09/22 13:00	27,87	27,85	0,02		1		1	1	1				
	26/09/22 14:00	24,97	24,95	0,02				1	1	1				
	26/09/22 15:00	22,73	22,70	0,03				1	1	1				
	26/09/22 16:00	22,93	22,90	0,03				1	1	1				
	26/09/22 17:00	25,13	25,09	0,04				1	1	1				
	26/09/22 18:00	28,31	28,26	0,05			1	1	1	1				
	26/09/22 19:00	32,55	32,52	0,03		1	1	1	1	1				
	26/09/22 20:00	34,31	34,28	0,03		1	1	1	1	1				
	26/09/22 21:00	31,47	31,43	0,04			1	1	1	1				
	26/09/22 22:00	27,42	27,36	0,06			1	1	1	1				
26/09/22 23:00	24,44	24,37	0,07					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 27/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	27/09/22 0:00	21,32	12,79	8,53				1	1					
	27/09/22 1:00	20,02	12,01	8,01				1	1					
	27/09/22 2:00	19,32	11,59	7,73				1	1					
	27/09/22 3:00	18,85	11,31	7,54				1	1					
	27/09/22 4:00	18,71	11,23	7,49				1	1					
	27/09/22 5:00	19,35	11,61	7,74				1	1					
	27/09/22 6:00	20,84	12,50	8,33				1	1					
	27/09/22 7:00	22,25	13,35	8,90				1	1					
	27/09/22 8:00	23,92	14,35	9,57		1		1	1					
	27/09/22 9:00	24,89	14,93	9,96		1		1	1					
	27/09/22 10:00	25,10	15,06	10,04		1		1	1					
	27/09/22 11:00	25,59	15,36	10,24		1		1	1					
	27/09/22 12:00	26,09	15,65	10,44		1		1	1					
	27/09/22 13:00	25,90	15,54	10,36		1		1	1					
	27/09/22 14:00	23,66	14,20	9,46		1		1	1					
	27/09/22 15:00	21,61	13,34	8,27		1		1	1					
	27/09/22 16:00	22,14	13,34	8,80		1		1	1					
	27/09/22 17:00	24,13	14,48	9,65		1		1	1					
	27/09/22 18:00	27,15	16,30	10,85			1	1	1					
	27/09/22 19:00	31,64	18,98	12,65			1	1	1					
27/09/22 20:00	33,14	19,88	13,25			1	1	1						
27/09/22 21:00	30,44	18,26	12,18			1	1	1						
27/09/22 22:00	26,83	16,30	10,53			1	1	1						
27/09/22 23:00	23,56	14,14	9,42					1	1					
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη 28/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Τετάρτη	28/09/22 0:00	21,30	12,78	8,52						1	1			
	28/09/22 1:00	20,03	12,02	8,01						1	1			
	28/09/22 2:00	19,31	11,58	7,72						1	1			
	28/09/22 3:00	18,87	11,32	7,55						1	1			
	28/09/22 4:00	18,77	11,26	7,51						1	1			
	28/09/22 5:00	19,52	11,71	7,81						1	1			
	28/09/22 6:00	20,99	12,84	8,15						1	1			
	28/09/22 7:00	22,27	19,08	3,19				1		1	1			
	28/09/22 8:00	23,76	21,74	2,02				1		1	1			
	28/09/22 9:00	24,62	22,72	1,91				1		1	1			
	28/09/22 10:00	24,73	22,98	1,74				1		1	1			
	28/09/22 11:00	25,29	22,72	2,58				1		1	1			
	28/09/22 12:00	25,98	22,62	3,36				1		1	1			
	28/09/22 13:00	26,06	22,94	3,12				1		1	1			
	28/09/22 14:00	23,35	21,30	2,05				1		1	1			
	28/09/22 15:00	21,88	19,82	2,06				1		1	1			
	28/09/22 16:00	21,99	20,83	1,16				1		1	1			
	28/09/22 17:00	24,02	22,72	1,30				1		1	1			
	28/09/22 18:00	27,40	21,56	5,84				1		1	1			
	28/09/22 19:00	31,84	21,90	9,94				1		1	1			
	28/09/22 20:00	33,13	22,88	10,26				1		1	1			
	28/09/22 21:00	30,58	19,05	11,54				1		1	1			
	28/09/22 22:00	27,98	16,79	11,19				1		1	1			
28/09/22 23:00	23,08	13,85	9,23							1	1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη 29/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Πέμπτη	29/09/22 0:00	21,53	12,92	8,61					1		1			
	29/09/22 1:00	20,40	12,24	8,16					1		1			
	29/09/22 2:00	19,66	11,80	7,86					1		1			
	29/09/22 3:00	19,29	11,57	7,71					1		1			
	29/09/22 4:00	19,34	11,60	7,74					1		1			
	29/09/22 5:00	19,75	11,85	7,90					1		1			
	29/09/22 6:00	20,65	12,39	8,26					1		1			
	29/09/22 7:00	21,51	12,91	8,60					1		1			
	29/09/22 8:00	23,15	13,89	9,26					1		1			
	29/09/22 9:00	26,37	16,49	9,87			1		1		1			
	29/09/22 10:00	26,76	18,19	8,57			1		1		1			
	29/09/22 11:00	27,80	20,34	7,46			1		1		1			
	29/09/22 12:00	28,22	21,01	7,21			1		1		1			
	29/09/22 13:00	28,28	21,89	6,39			1		1		1			
	29/09/22 14:00	26,13	21,25	4,88			1		1		1			
	29/09/22 15:00	24,03	19,72	4,32			1		1		1			
	29/09/22 16:00	23,78	20,58	3,19			1		1		1			
	29/09/22 17:00	25,45	21,46	3,99			1		1		1			
	29/09/22 18:00	29,50	25,96	3,54			1	1	1		1			
	29/09/22 19:00	31,77	28,08	3,69			1	1	1		1			
	29/09/22 20:00	34,01	30,67	3,34			1	1	1		1			
	29/09/22 21:00	31,31	28,06	3,25			1	1	1		1			
	29/09/22 22:00	27,37	24,15	3,22				1	1		1			
29/09/22 23:00	24,30	21,13	3,17				1	1		1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή 30/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Παρασκευή	30/09/22 0:00	21,98	13,19	8,79					1		1			
	30/09/22 1:00	20,82	12,49	8,33					1		1			
	30/09/22 2:00	20,14	12,08	8,06					1		1			
	30/09/22 3:00	19,74	11,84	7,90					1		1			
	30/09/22 4:00	19,87	11,92	7,95					1		1			
	30/09/22 5:00	20,26	12,15	8,10					1		1			
	30/09/22 6:00	21,13	12,68	8,45					1		1			
	30/09/22 7:00	21,84	14,18	7,66					1		1			
	30/09/22 8:00	25,65	19,32	6,32					1	1	1			
	30/09/22 9:00	27,76	22,70	5,06					1	1	1			
	30/09/22 10:00	27,95	22,33	5,61					1	1	1			
	30/09/22 11:00	29,29	23,44	5,85					1	1	1			
	30/09/22 12:00	29,82	27,03	2,79			1		1	1	1			
	30/09/22 13:00	29,12	27,32	1,80			1		1	1	1			
	30/09/22 14:00	27,49	25,71	1,78			1		1	1	1			
	30/09/22 15:00	25,04	23,33	1,70					1	1	1			
	30/09/22 16:00	24,86	23,34	1,52					1	1	1			
	30/09/22 17:00	26,49	26,00	0,49				1	1	1	1			
	30/09/22 18:00	29,26	28,88	0,38				1	1	1	1			
	30/09/22 19:00	31,43	31,18	0,25				1	1	1	1			
	30/09/22 20:00	33,28	32,98	0,30				1	1	1	1			
	30/09/22 21:00	32,00	31,80	0,20				1	1	1	1			
	30/09/22 22:00	28,03	27,77	0,26				1	1	1	1			
30/09/22 23:00	23,87	23,24	0,63					1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο 1/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Σάββατο	01/10/22 0:00	22,75	22,75	0,00					1	1	1			
	01/10/22 1:00	21,56	21,56	0,00					1	1	1			
	01/10/22 2:00	20,60	20,60	0,00					1	1	1			
	01/10/22 3:00	20,05	20,05	0,00					1	1	1			
	01/10/22 4:00	19,98	19,98	0,00					1	1	1			
	01/10/22 5:00	20,76	20,71	0,06					1	1	1			
	01/10/22 6:00	22,93	22,88	0,04					1	1	1			
	01/10/22 7:00	24,54	24,52	0,02					1	1	1			
	01/10/22 8:00	26,19	26,18	0,01			1		1	1	1			
	01/10/22 9:00	26,90	26,90	0,00			1		1	1	1			
	01/10/22 10:00	27,82	27,82	0,00			1		1	1	1			
	01/10/22 11:00	28,88	28,88	0,00			1		1	1	1			
	01/10/22 12:00	28,70	28,68	0,02			1		1	1	1			
	01/10/22 13:00	28,06	28,00	0,05			1		1	1	1			
	01/10/22 14:00	26,07	26,07	0,00			1		1	1	1			
	01/10/22 15:00	23,92	23,92	0,00					1	1	1			
	01/10/22 16:00	23,96	23,92	0,04					1	1	1			
	01/10/22 17:00	25,05	24,79	0,26					1	1	1			
	01/10/22 18:00	29,77	29,30	0,48				1	1	1	1			
	01/10/22 19:00	33,93	31,50	2,43				1	1	1	1			
	01/10/22 20:00	35,11	30,86	4,25				1	1	1	1			
	01/10/22 21:00	32,18	27,42	4,76				1	1	1	1			
	01/10/22 22:00	28,33	20,98	7,36				1	1			1		
01/10/22 23:00	23,07	12,09	10,98						1		1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 3/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	03/10/22 0:00	22,17	14,89	7,28					1		1			
	03/10/22 1:00	21,05	14,70	6,36					1		1			
	03/10/22 2:00	20,26	13,68	6,58					1		1			
	03/10/22 3:00	19,78	13,12	6,66					1		1			
	03/10/22 4:00	19,84	13,04	6,80					1		1			
	03/10/22 5:00	20,24	13,73	6,51					1		1			
	03/10/22 6:00	21,28	13,95	7,33					1		1			
	03/10/22 7:00	22,08	13,91	8,17					1		1			
	03/10/22 8:00	24,78	15,51	9,27					1	1	1			
	03/10/22 9:00	27,20	17,64	9,56					1	1	1			
	03/10/22 10:00	28,09	18,56	9,53					1	1	1			
	03/10/22 11:00	29,45	20,43	9,02					1	1	1			
	03/10/22 12:00	29,48	21,30	8,18					1	1	1			
	03/10/22 13:00	29,13	21,91	7,23					1	1	1			
	03/10/22 14:00	27,58	21,47	6,11					1	1	1			
	03/10/22 15:00	24,97	19,40	5,57					1	1	1			
	03/10/22 16:00	24,76	19,39	5,37					1	1	1			
	03/10/22 17:00	26,39	21,18	5,21					1	1	1			
	03/10/22 18:00	29,51	24,84	4,67				1	1	1	1			
	03/10/22 19:00	33,57	30,00	3,57				1	1	1	1			
03/10/22 20:00	34,76	31,24	3,51				1	1	1	1				
03/10/22 21:00	31,90	28,45	3,45				1	1	1	1				
03/10/22 22:00	26,54	23,00	3,54					1	1	1				
03/10/22 23:00	24,76	22,01	2,75					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή 7/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Παρασκευή	07/10/22 0:00	22,06	13,92	8,14						1	1			
	07/10/22 1:00	20,54	14,43	6,10						1	1			
	07/10/22 2:00	19,84	13,03	6,81						1	1			
	07/10/22 3:00	19,28	11,76	7,52						1	1			
	07/10/22 4:00	19,27	11,56	7,71						1	1			
	07/10/22 5:00	19,75	11,85	7,90						1	1			
	07/10/22 6:00	21,58	12,95	8,63						1	1			
	07/10/22 7:00	22,93	13,76	9,17						1	1			
	07/10/22 8:00	24,13	14,48	9,65						1	1			
	07/10/22 9:00	24,20	14,52	9,68						1	1			
	07/10/22 10:00	23,93	14,36	9,57						1	1			
	07/10/22 11:00	23,94	14,36	9,58						1	1			
	07/10/22 12:00	24,19	14,52	9,68						1	1			
	07/10/22 13:00	23,80	14,28	9,52						1	1			
	07/10/22 14:00	22,54	13,52	9,02						1	1			
	07/10/22 15:00	20,89	12,54	8,36						1	1			
	07/10/22 16:00	21,26	12,75	8,50						1	1			
	07/10/22 17:00	23,45	14,07	9,38						1	1			
	07/10/22 18:00	26,95	16,17	10,78					1	1	1			
	07/10/22 19:00	31,66	21,17	10,50					1	1	1			
07/10/22 20:00	32,31	22,31	10,00					1	1	1				
07/10/22 21:00	29,57	20,56	9,01					1	1	1				
07/10/22 22:00	26,03	17,87	8,16					1	1	1				
07/10/22 23:00	22,83	13,85	8,98						1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο 8/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Σάββατο	08/10/22 0:00	20,95	13,93	7,03						1	1			
	08/10/22 1:00	19,60	13,27	6,33						1	1			
	08/10/22 2:00	18,97	13,15	5,82						1	1			
	08/10/22 3:00	18,52	12,60	5,93						1	1			
	08/10/22 4:00	18,52	12,42	6,11						1	1			
	08/10/22 5:00	18,78	13,27	5,51						1	1			
	08/10/22 6:00	21,11	15,93	5,18		1				1	1			
	08/10/22 7:00	22,47	15,83	6,64		1				1	1			
	08/10/22 8:00	24,07	17,46	6,61		1				1	1			
	08/10/22 9:00	24,31	18,16	6,15		1				1	1			
	08/10/22 10:00	23,91	17,74	6,16		1				1	1			
	08/10/22 11:00	23,96	17,06	6,90		1				1	1			
	08/10/22 12:00	24,57	17,03	7,55		1				1	1			
	08/10/22 13:00	24,37	14,86	9,51						1	1			
	08/10/22 14:00	23,07	13,84	9,23						1	1			
	08/10/22 15:00	20,98	12,59	8,39						1	1			
	08/10/22 16:00	21,12	15,29	5,83						1	1			
	08/10/22 17:00	23,73	17,99	5,74				1		1	1			
	08/10/22 18:00	27,66	22,15	5,51				1		1	1			
	08/10/22 19:00	31,82	26,30	5,53		1		1		1	1			
	08/10/22 20:00	32,25	26,49	5,75		1		1		1	1			
	08/10/22 21:00	29,53	24,56	4,96		1		1		1	1			
	08/10/22 22:00	25,80	22,23	3,58				1		1	1			
08/10/22 23:00	22,99	20,25	2,74				1		1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή 9/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Κυριακή	09/10/22 0:00	21,54	19,39	2,15				1		1	1			
	09/10/22 1:00	20,06	18,30	1,76				1		1	1			
	09/10/22 2:00	19,43	18,11	1,32				1		1	1			
	09/10/22 3:00	18,87	17,49	1,39				1		1	1			
	09/10/22 4:00	18,78	17,29	1,48				1		1	1			
	09/10/22 5:00	19,20	17,61	1,59				1		1	1			
	09/10/22 6:00	20,54	18,79	1,75				1		1	1			
	09/10/22 7:00	21,32	19,37	1,95				1		1	1			
	09/10/22 8:00	22,90	20,84	2,06				1		1	1			
	09/10/22 9:00	23,89	21,34	2,54				1		1	1			
	09/10/22 10:00	23,93	21,79	2,14				1		1	1			
	09/10/22 11:00	24,50	23,01	1,50				1		1	1			
	09/10/22 12:00	24,90	23,10	1,80				1		1	1			
	09/10/22 13:00	24,57	22,43	2,14				1		1	1			
	09/10/22 14:00	22,69	20,38	2,31				1		1	1			
	09/10/22 15:00	20,94	17,81	3,13				1		1	1			
	09/10/22 16:00	21,11	17,44	3,67				1		1	1			
	09/10/22 17:00	23,42	19,60	3,81				1		1	1			
	09/10/22 18:00	26,87	23,16	3,71				1		1	1			
	09/10/22 19:00	30,78	25,98	4,80		1		1		1	1			
	09/10/22 20:00	31,42	26,92	4,50		1		1		1	1			
	09/10/22 21:00	29,02	24,72	4,30		1		1		1	1			
	09/10/22 22:00	25,68	20,93	4,74				1		1	1			
09/10/22 23:00	23,18	19,79	3,39					1		1	1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 10/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	10/10/22 0:00	20,57	15,68	4,88						1	1			
	10/10/22 1:00	19,18	14,74	4,45						1	1			
	10/10/22 2:00	18,52	14,37	4,16						1	1			
	10/10/22 3:00	18,10	13,78	4,32						1	1			
	10/10/22 4:00	18,19	13,72	4,47						1	1			
	10/10/22 5:00	18,77	14,72	4,06						1	1			
	10/10/22 6:00	19,85	14,97	4,88						1	1			
	10/10/22 7:00	22,39	17,55	4,84				1		1	1			
	10/10/22 8:00	23,57	18,50	5,07				1		1	1			
	10/10/22 9:00	24,22	19,09	5,13				1		1	1			
	10/10/22 10:00	24,02	19,37	4,65				1		1	1			
	10/10/22 11:00	24,29	19,81	4,48				1		1	1			
	10/10/22 12:00	25,03	20,74	4,29				1		1	1			
	10/10/22 13:00	25,05	21,01	4,04				1		1	1			
	10/10/22 14:00	23,75	19,86	3,89				1		1	1			
	10/10/22 15:00	22,16	18,18	3,98				1		1	1			
	10/10/22 16:00	22,65	18,61	4,04				1		1	1			
	10/10/22 17:00	24,25	20,15	4,10				1		1	1			
	10/10/22 18:00	28,32	24,32	4,00				1	1	1	1			
	10/10/22 19:00	32,34	28,94	3,40				1	1	1	1			
	10/10/22 20:00	32,67	28,78	3,89				1	1	1	1			
	10/10/22 21:00	29,79	26,02	3,78				1	1	1	1			
	10/10/22 22:00	25,81	22,28	3,53				1		1	1			
10/10/22 23:00	23,22	20,07	3,15				1		1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη 11/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Τρίτη	11/10/22 0:00	20,16	16,66	3,50		1				1	1			
	11/10/22 1:00	18,80	15,55	3,25		1				1	1			
	11/10/22 2:00	18,16	15,03	3,13		1				1	1			
	11/10/22 3:00	17,74	14,79	2,95		1				1	1			
	11/10/22 4:00	17,83	15,57	2,26		1				1	1			
	11/10/22 5:00	18,40	15,60	2,80		1				1	1			
	11/10/22 6:00	20,46	19,15	1,31		1				1	1			
	11/10/22 7:00	21,95	21,56	0,39				1		1	1			
	11/10/22 8:00	23,11	22,97	0,14				1		1	1			
	11/10/22 9:00	23,74	23,61	0,13				1		1	1			
	11/10/22 10:00	23,54	23,29	0,25				1		1	1			
	11/10/22 11:00	23,81	23,52	0,29				1		1	1			
	11/10/22 12:00	24,53	24,04	0,49				1		1	1			
	11/10/22 13:00	24,55	23,97	0,59				1		1	1			
	11/10/22 14:00	23,28	22,77	0,51				1		1	1			
	11/10/22 15:00	21,08	20,61	0,47				1		1	1			
	11/10/22 16:00	21,03	20,72	0,32				1		1	1			
	11/10/22 17:00	23,77	23,67	0,11				1		1	1			
	11/10/22 18:00	27,75	27,68	0,07				1	1	1	1			
	11/10/22 19:00	31,70	31,65	0,05				1	1	1	1			
	11/10/22 20:00	32,02	31,99	0,03				1	1	1	1			
	11/10/22 21:00	29,20	29,20	0,00				1	1	1	1			
	11/10/22 22:00	25,30	25,19	0,11				1	1	1	1			
11/10/22 23:00	22,76	20,37	2,40				1		1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη 12/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Τετάρτη	12/10/22 0:00	20,45	18,14	2,31		1				1	1			
	12/10/22 1:00	18,96	18,05	0,91		1				1	1			
	12/10/22 2:00	18,31	17,66	0,65		1				1	1			
	12/10/22 3:00	17,87	17,35	0,52		1				1	1			
	12/10/22 4:00	17,69	17,59	0,10		1				1	1			
	12/10/22 5:00	18,57	18,27	0,30		1				1	1			
	12/10/22 6:00	20,61	20,43	0,18				1		1	1			
	12/10/22 7:00	22,13	22,09	0,04				1		1	1			
	12/10/22 8:00	22,73	22,57	0,16				1		1	1			
	12/10/22 9:00	23,33	23,12	0,22				1		1	1			
	12/10/22 10:00	22,75	22,36	0,39				1		1	1			
	12/10/22 11:00	22,81	22,37	0,45				1		1	1			
	12/10/22 12:00	23,32	23,08	0,24				1		1	1			
	12/10/22 13:00	23,20	22,82	0,38				1		1	1			
	12/10/22 14:00	21,54	20,19	1,35				1		1	1			
	12/10/22 15:00	20,39	20,04	0,35				1		1	1			
	12/10/22 16:00	20,90	20,77	0,13				1		1	1			
	12/10/22 17:00	23,41	21,57	1,84				1		1	1			
	12/10/22 18:00	27,12	23,50	3,63				1		1	1			
	12/10/22 19:00	31,53	28,56	2,97				1	1	1	1			
	12/10/22 20:00	31,53	29,30	2,23				1	1	1	1			
	12/10/22 21:00	29,23	25,68	3,55				1	1	1	1			
	12/10/22 22:00	25,43	21,78	3,65				1		1	1			
12/10/22 23:00	22,69	19,75	2,95				1		1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη 13/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Πέμπτη	13/10/22 0:00	20,30	18,68	1,62		1				1	1			
	13/10/22 1:00	18,92	17,84	1,08		1				1	1			
	13/10/22 2:00	18,25	17,13	1,11		1				1	1			
	13/10/22 3:00	17,88	16,90	0,98		1				1	1			
	13/10/22 4:00	17,80	16,75	1,05		1				1	1			
	13/10/22 5:00	18,56	17,15	1,41		1				1	1			
	13/10/22 6:00	20,54	17,87	2,67		1				1	1			
	13/10/22 7:00	21,83	18,69	3,14		1				1	1			
	13/10/22 8:00	22,85	20,11	2,74				1		1	1			
	13/10/22 9:00	23,60	21,61	1,99				1		1	1			
	13/10/22 10:00	22,84	21,59	1,24				1		1	1			
	13/10/22 11:00	24,45	23,70	0,75				1		1	1			
	13/10/22 12:00	25,03	24,18	0,86				1		1	1			
	13/10/22 13:00	24,64	22,03	2,62				1		1	1			
	13/10/22 14:00	23,28	20,26	3,02				1		1	1			
	13/10/22 15:00	21,27	13,91	7,36						1	1			
	13/10/22 16:00	21,29	13,72	7,56						1	1			
	13/10/22 17:00	23,96	15,22	8,74						1	1			
	13/10/22 18:00	27,43	19,13	8,30					1	1	1			
	13/10/22 19:00	31,61	22,97	8,64					1	1	1			
	13/10/22 20:00	31,49	23,50	7,99					1	1	1			
	13/10/22 21:00	28,99	22,59	6,40					1	1	1			
	13/10/22 22:00	25,37	19,71	5,66					1	1	1			
13/10/22 23:00	22,56	17,36	5,20					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή 14/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Παρασκευή	14/10/22 0:00	20,55	14,97	5,58						1	1			
	14/10/22 1:00	19,25	13,18	6,07						1	1			
	14/10/22 2:00	18,55	12,61	5,94						1	1			
	14/10/22 3:00	18,25	12,16	6,09						1	1			
	14/10/22 4:00	18,27	12,05	6,22						1	1			
	14/10/22 5:00	18,91	12,12	6,79						1	1			
	14/10/22 6:00	20,87	13,81	7,07						1	1			
	14/10/22 7:00	21,96	14,89	7,08						1	1			
	14/10/22 8:00	23,43	15,78	7,65		1				1	1			
	14/10/22 9:00	24,33	16,80	7,53		1				1	1			
	14/10/22 10:00	23,38	16,33	7,04		1				1	1			
	14/10/22 11:00	26,58	18,14	8,44		1				1	1			
	14/10/22 12:00	27,24	17,94	9,30		1				1	1			
	14/10/22 13:00	26,58	16,30	10,28		1				1	1			
	14/10/22 14:00	25,49	15,30	10,20						1	1			
	14/10/22 15:00	22,57	13,54	9,03						1	1			
	14/10/22 16:00	22,10	13,26	8,84						1	1			
	14/10/22 17:00	24,99	15,00	10,00						1	1			
	14/10/22 18:00	28,28	17,47	10,81					1	1	1			
	14/10/22 19:00	32,31	21,44	10,87					1	1	1			
	14/10/22 20:00	32,09	21,56	10,53					1	1	1			
	14/10/22 21:00	29,34	19,85	9,48					1	1	1			
	14/10/22 22:00	25,81	17,22	8,59					1	1	1			
14/10/22 23:00	22,87	14,93	7,94						1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο 15/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Σάββατο	15/10/22 0:00	20,48	13,34	7,13						1	1			
	15/10/22 1:00	19,09	13,70	5,39						1	1			
	15/10/22 2:00	18,49	14,48	4,01						1	1			
	15/10/22 3:00	18,08	14,76	3,31						1	1			
	15/10/22 4:00	18,10	15,35	2,74						1	1			
	15/10/22 5:00	18,65	15,14	3,52						1	1			
	15/10/22 6:00	20,83	17,49	3,34				1		1	1			
	15/10/22 7:00	22,16	18,89	3,28				1		1	1			
	15/10/22 8:00	23,56	20,83	2,73				1		1	1			
	15/10/22 9:00	23,70	20,77	2,93				1		1	1			
	15/10/22 10:00	23,53	20,53	3,01				1		1	1			
	15/10/22 11:00	23,96	20,87	3,08				1		1	1			
	15/10/22 12:00	24,49	21,29	3,20				1		1	1			
	15/10/22 13:00	24,77	21,63	3,14				1		1	1			
	15/10/22 14:00	23,26	20,06	3,20				1		1	1			
	15/10/22 15:00	21,23	18,13	3,10				1		1	1			
	15/10/22 16:00	20,75	17,71	3,04				1		1	1			
	15/10/22 17:00	23,57	20,71	2,86				1		1	1			
	15/10/22 18:00	27,12	24,27	2,85				1		1	1			
	15/10/22 19:00	31,45	28,57	2,88				1	1	1	1			
	15/10/22 20:00	31,34	28,56	2,78				1	1	1	1			
	15/10/22 21:00	28,61	25,93	2,68				1	1	1	1			
	15/10/22 22:00	25,07	22,54	2,52				1		1	1			
15/10/22 23:00	22,21	18,55	3,66				1		1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή 16/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Κυριακή	16/10/22 0:00	20,51	15,83	4,67						1	1			
	16/10/22 1:00	19,10	14,69	4,41						1	1			
	16/10/22 2:00	18,22	13,94	4,28						1	1			
	16/10/22 3:00	17,90	11,57	6,32						1	1			
	16/10/22 4:00	17,74	10,64	7,10						1	1			
	16/10/22 5:00	18,23	10,94	7,29						1	1			
	16/10/22 6:00	19,65	12,19	7,46						1	1			
	16/10/22 7:00	20,30	12,78	7,52						1	1			
	16/10/22 8:00	21,63	13,76	7,87						1	1			
	16/10/22 9:00	22,07	14,21	7,86						1	1			
	16/10/22 10:00	22,62	15,01	7,61						1	1			
	16/10/22 11:00	23,46	15,80	7,66		1				1	1			
	16/10/22 12:00	24,33	16,53	7,80		1				1	1			
	16/10/22 13:00	24,45	16,32	8,13		1				1	1			
	16/10/22 14:00	22,45	13,97	8,47						1	1			
	16/10/22 15:00	20,46	12,28	8,18						1	1			
	16/10/22 16:00	19,92	11,95	7,97						1	1			
	16/10/22 17:00	23,03	13,82	9,21						1	1			
	16/10/22 18:00	25,98	16,53	9,45				1		1	1			
	16/10/22 19:00	30,00	20,11	9,90				1		1	1			
	16/10/22 20:00	30,11	19,87	10,23				1		1	1			
	16/10/22 21:00	27,62	18,04	9,57				1		1	1			
	16/10/22 22:00	24,57	15,58	8,99						1	1			
16/10/22 23:00	21,95	13,55	8,40						1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 17/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	17/10/22 0:00	20,41	12,47	7,94						1	1			
	17/10/22 1:00	18,96	11,50	7,46						1	1			
	17/10/22 2:00	18,42	11,43	7,00						1	1			
	17/10/22 3:00	18,14	11,36	6,78						1	1			
	17/10/22 4:00	18,11	11,43	6,68						1	1			
	17/10/22 5:00	18,69	11,66	7,03						1	1			
	17/10/22 6:00	20,76	13,68	7,07						1	1			
	17/10/22 7:00	22,25	15,19	7,07						1	1			
	17/10/22 8:00	23,58	16,16	7,43		1				1	1			
	17/10/22 9:00	23,38	15,65	7,73		1				1	1			
	17/10/22 10:00	23,67	16,20	7,46		1				1	1			
	17/10/22 11:00	24,43	17,02	7,42		1				1	1			
	17/10/22 12:00	25,38	17,59	7,79		1				1	1			
	17/10/22 13:00	26,55	18,51	8,04		1				1	1			
	17/10/22 14:00	25,14	17,03	8,10		1				1	1			
	17/10/22 15:00	22,80	14,41	8,39						1	1			
	17/10/22 16:00	21,21	12,88	8,33						1	1			
	17/10/22 17:00	24,35	15,88	8,47						1	1			
	17/10/22 18:00	27,47	18,75	8,72				1		1	1			
	17/10/22 19:00	31,34	22,40	8,95				1		1	1			
	17/10/22 20:00	31,08	22,33	8,75				1		1	1			
	17/10/22 21:00	28,36	20,02	8,34				1		1	1			
	17/10/22 22:00	25,15	17,02	8,13				1		1	1			
17/10/22 23:00	22,31	14,62	7,70						1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη 18/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Τρίτη	18/10/22 0:00	20,21	12,59	7,62						1	1			
	18/10/22 1:00	18,81	11,29	7,53						1	1			
	18/10/22 2:00	18,27	10,96	7,31						1	1			
	18/10/22 3:00	17,75	10,65	7,10						1	1			
	18/10/22 4:00	17,77	10,66	7,11						1	1			
	18/10/22 5:00	18,21	10,92	7,28						1	1			
	18/10/22 6:00	19,86	12,95	6,92						1	1			
	18/10/22 7:00	21,44	14,66	6,78						1	1			
	18/10/22 8:00	23,79	15,08	8,71						1	1			
	18/10/22 9:00	24,23	15,37	8,86						1	1			
	18/10/22 10:00	25,95	18,47	7,48				1		1	1			
	18/10/22 11:00	25,95	19,46	6,49				1		1	1			
	18/10/22 12:00	25,98	20,45	5,54				1		1	1			
	18/10/22 13:00	25,14	20,03	5,11				1		1	1			
	18/10/22 14:00	25,00	20,20	4,80				1		1	1			
	18/10/22 15:00	23,64	18,50	5,14				1		1	1			
	18/10/22 16:00	23,86	18,55	5,31				1		1	1			
	18/10/22 17:00	25,37	19,96	5,41				1		1	1			
	18/10/22 18:00	27,91	22,05	5,86				1		1	1			
	18/10/22 19:00	31,70	25,69	6,01		1		1		1	1			
	18/10/22 20:00	31,01	25,08	5,93		1		1		1	1			
	18/10/22 21:00	28,29	22,58	5,71		1		1		1	1			
	18/10/22 22:00	25,07	19,78	5,29				1		1	1			
18/10/22 23:00	22,54	17,53	5,01				1		1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη 19/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Τετάρτη	19/10/22 0:00	20,43	19,27	1,16				1		1	1			
	19/10/22 1:00	18,96	18,17	0,79	1					1	1			
	19/10/22 2:00	18,30	17,39	0,91	1					1	1			
	19/10/22 3:00	17,77	16,51	1,27	1					1	1			
	19/10/22 4:00	17,77	16,83	0,94	1					1	1			
	19/10/22 5:00	18,11	17,38	0,73	1					1	1			
	19/10/22 6:00	19,13	18,30	0,82	1					1	1			
	19/10/22 7:00	20,04	18,90	1,14	1					1	1			
	19/10/22 8:00	22,21	21,00	1,21	1			1		1	1			
	19/10/22 9:00	24,23	23,04	1,19	1			1		1	1			
	19/10/22 10:00	25,48	24,28	1,20	1			1		1	1			
	19/10/22 11:00	25,41	24,34	1,07	1			1		1	1			
	19/10/22 12:00	26,28	24,60	1,68	1			1		1	1			
	19/10/22 13:00	25,41	23,00	2,40				1		1	1			
	19/10/22 14:00	23,82	20,45	3,37				1		1	1			
	19/10/22 15:00	22,31	18,45	3,85				1		1	1			
	19/10/22 16:00	22,11	18,48	3,64				1		1	1			
	19/10/22 17:00	24,06	20,86	3,20				1		1	1			
	19/10/22 18:00	27,25	24,45	2,80				1		1	1			
	19/10/22 19:00	31,39	30,06	1,33				1	1	1	1			
	19/10/22 20:00	30,69	29,75	0,93				1	1	1	1			
	19/10/22 21:00	28,11	27,81	0,30				1	1	1	1			
	19/10/22 22:00	24,80	24,68	0,12				1		1	1			
19/10/22 23:00	22,22	21,91	0,31				1		1	1				

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη 20/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Πέμπτη	20/10/22 0:00	19,53	19,11	0,42				1		1	1			
	20/10/22 1:00	18,11	17,50	0,61		1				1	1			
	20/10/22 2:00	17,61	17,16	0,44		1				1	1			
	20/10/22 3:00	17,33	16,87	0,47		1				1	1			
	20/10/22 4:00	17,18	16,26	0,92		1				1	1			
	20/10/22 5:00	18,10	16,10	2,00		1				1	1			
	20/10/22 6:00	20,25	17,43	2,82		1				1	1			
	20/10/22 7:00	22,10	19,05	3,04				1		1	1			
	20/10/22 8:00	23,33	20,50	2,82				1		1	1			
	20/10/22 9:00	23,68	21,80	1,88				1		1	1			
	20/10/22 10:00	23,37	22,18	1,19				1		1	1			
	20/10/22 11:00	23,40	22,22	1,18				1		1	1			
	20/10/22 12:00	24,28	22,07	2,21				1		1	1			
	20/10/22 13:00	24,18	21,37	2,81				1		1	1			
	20/10/22 14:00	22,80	21,47	1,33				1		1	1			
	20/10/22 15:00	21,56	20,32	1,23				1		1	1			
	20/10/22 16:00	21,99	19,01	2,97				1		1	1			
	20/10/22 17:00	24,12	20,63	3,49				1		1	1			
	20/10/22 18:00	27,65	22,09	5,56				1		1	1			
	20/10/22 19:00	31,85	26,28	5,57		1		1		1	1			
	20/10/22 20:00	31,60	25,59	6,01		1		1		1	1			
	20/10/22 21:00	28,64	22,76	5,87				1		1	1			
	20/10/22 22:00	25,31	18,87	6,45				1		1	1			
20/10/22 23:00	22,00	14,40	7,60							1	1			

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή 21/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Παρασκευή	21/10/22 0:00	19,75	15,48	4,28						1	1			
	21/10/22 1:00	18,22	15,07	3,15						1	1			
	21/10/22 2:00	17,80	14,77	3,03						1	1			
	21/10/22 3:00	17,39	14,16	3,23						1	1			
	21/10/22 4:00	17,33	14,01	3,32						1	1			
	21/10/22 5:00	18,12	15,04	3,08						1	1			
	21/10/22 6:00	20,39	17,37	3,02				1		1	1			
	21/10/22 7:00	22,27	18,43	3,84				1		1	1			
	21/10/22 8:00	23,69	19,91	3,78				1		1	1			
	21/10/22 9:00	24,37	21,06	3,31				1		1	1			
	21/10/22 10:00	23,92	20,57	3,35				1		1	1			
	21/10/22 11:00	23,97	19,93	4,04				1		1	1			
	21/10/22 12:00	24,37	20,20	4,17				1		1	1			
	21/10/22 13:00	23,82	17,97	5,85				1		1	1			
	21/10/22 14:00	22,29	15,15	7,15						1	1			
	21/10/22 15:00	20,76	13,52	7,24						1	1			
	21/10/22 16:00	21,19	12,72	8,48						1	1			
	21/10/22 17:00	23,82	14,60	9,22						1	1			
	21/10/22 18:00	27,64	19,40	8,24					1	1	1			
	21/10/22 19:00	31,89	22,96	8,94					1	1	1			
21/10/22 20:00	31,60	22,94	8,66					1	1	1				
21/10/22 21:00	28,88	22,44	6,44					1	1	1				
21/10/22 22:00	25,23	19,92	5,31					1	1	1				
21/10/22 23:00	22,00	17,18	4,82					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο 22/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Σάββατο	22/10/22 0:00	19,94	13,90	6,03						1	1			
	22/10/22 1:00	18,58	12,09	6,49						1	1			
	22/10/22 2:00	18,03	13,60	4,42						1	1			
	22/10/22 3:00	17,57	14,66	2,91						1	1			
	22/10/22 4:00	17,66	15,02	2,64						1	1			
	22/10/22 5:00	18,23	16,24	1,99						1	1			
	22/10/22 6:00	19,97	18,80	1,17				1		1	1			
	22/10/22 7:00	21,65	19,91	1,74				1		1	1			
	22/10/22 8:00	23,42	21,77	1,65				1		1	1			
	22/10/22 9:00	24,37	22,85	1,52				1		1	1			
	22/10/22 10:00	24,66	23,24	1,43				1		1	1			
	22/10/22 11:00	24,44	23,13	1,31				1		1	1			
	22/10/22 12:00	24,85	23,72	1,12				1		1	1			
	22/10/22 13:00	24,38	22,70	1,68				1		1	1			
	22/10/22 14:00	23,28	21,41	1,88				1		1	1			
	22/10/22 15:00	21,82	19,26	2,56				1		1	1			
	22/10/22 16:00	21,88	20,01	1,88				1		1	1			
	22/10/22 17:00	24,34	22,48	1,87				1		1	1			
	22/10/22 18:00	27,88	26,29	1,59				1	1	1	1			
	22/10/22 19:00	31,85	30,88	0,98				1	1	1	1			
	22/10/22 20:00	31,09	30,27	0,82				1	1	1	1			
	22/10/22 21:00	28,44	27,79	0,65				1	1	1	1			
	22/10/22 22:00	25,19	24,65	0,54				1	1	1	1			
22/10/22 23:00	22,39	21,92	0,47				1		1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή 23/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Κυριακή	23/10/22 0:00	19,91	19,57	0,34		1				1	1			
	23/10/22 1:00	18,51	18,25	0,27		1				1	1			
	23/10/22 2:00	17,81	17,61	0,20		1				1	1			
	23/10/22 3:00	17,32	17,14	0,18		1				1	1			
	23/10/22 4:00	17,38	17,23	0,15		1				1	1			
	23/10/22 5:00	17,90	17,75	0,15		1				1	1			
	23/10/22 6:00	19,33	19,16	0,17				1		1	1			
	23/10/22 7:00	20,58	20,35	0,23				1		1	1			
	23/10/22 8:00	21,69	21,39	0,30				1		1	1			
	23/10/22 9:00	22,58	22,39	0,19				1		1	1			
	23/10/22 10:00	23,23	22,93	0,30				1		1	1			
	23/10/22 11:00	23,48	23,18	0,30				1		1	1			
	23/10/22 12:00	24,47	24,13	0,34				1		1	1			
	23/10/22 13:00	23,77	23,45	0,31				1		1	1			
	23/10/22 14:00	21,59	21,23	0,37				1		1	1			
	23/10/22 15:00	20,44	19,99	0,45				1		1	1			
	23/10/22 16:00	20,48	19,97	0,50				1		1	1			
	23/10/22 17:00	22,83	22,04	0,80				1		1	1			
	23/10/22 18:00	26,77	25,70	1,06				1	1	1	1			
	23/10/22 19:00	30,79	29,84	0,95				1	1	1	1			
	23/10/22 20:00	30,23	29,01	1,22				1	1	1	1			
	23/10/22 21:00	27,90	26,65	1,26				1	1	1	1			
	23/10/22 22:00	24,52	23,10	1,42				1		1	1			
23/10/22 23:00	21,63	19,98	1,65				1		1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 24/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	24/10/22 0:00	19,74	17,90	1,83				1		1	1			
	24/10/22 1:00	18,32	16,45	1,87						1	1			
	24/10/22 2:00	17,83	15,99	1,84						1	1			
	24/10/22 3:00	17,36	15,33	2,03						1	1			
	24/10/22 4:00	17,47	15,26	2,21						1	1			
	24/10/22 5:00	18,21	15,79	2,42						1	1			
	24/10/22 6:00	20,40	17,61	2,79				1		1	1			
	24/10/22 7:00	22,37	19,32	3,05				1		1	1			
	24/10/22 8:00	23,36	20,00	3,35				1		1	1			
	24/10/22 9:00	23,65	18,74	4,91				1		1	1			
	24/10/22 10:00	23,27	18,47	4,80				1		1	1			
	24/10/22 11:00	23,47	19,30	4,17				1		1	1			
	24/10/22 12:00	24,04	20,16	3,87				1		1	1			
	24/10/22 13:00	23,88	20,05	3,83				1		1	1			
	24/10/22 14:00	22,12	18,98	3,14				1		1	1			
	24/10/22 15:00	20,58	17,01	3,57				1		1	1			
	24/10/22 16:00	20,88	17,86	3,02				1		1	1			
	24/10/22 17:00	23,58	18,40	5,19				1		1	1			
	24/10/22 18:00	27,55	22,43	5,12				1		1	1			
	24/10/22 19:00	31,67	26,00	5,67				1	1	1	1			
24/10/22 20:00	31,21	25,47	5,74				1	1	1	1				
24/10/22 21:00	28,83	23,74	5,09				1	1	1	1				
24/10/22 22:00	25,25	21,01	4,24				1		1	1				
24/10/22 23:00	22,05	17,80	4,24				1		1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη 25/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Τρίτη	25/10/22 0:00	19,71	19,38	0,32				1	1	1				
	25/10/22 1:00	18,43	18,11	0,31				1	1	1				
	25/10/22 2:00	17,79	17,35	0,43				1	1					
	25/10/22 3:00	17,34	16,96	0,38				1	1					
	25/10/22 4:00	17,56	17,21	0,35				1	1					
	25/10/22 5:00	18,03	17,42	0,61				1	1					
	25/10/22 6:00	20,28	19,54	0,73				1	1	1				
	25/10/22 7:00	22,22	21,63	0,59				1	1	1				
	25/10/22 8:00	22,90	22,53	0,37				1	1	1				
	25/10/22 9:00	23,03	22,70	0,33				1	1	1				
	25/10/22 10:00	22,49	22,06	0,43				1	1	1				
	25/10/22 11:00	22,64	22,14	0,50				1	1	1				
	25/10/22 12:00	23,09	22,75	0,34				1	1	1				
	25/10/22 13:00	22,73	22,51	0,22				1	1	1				
	25/10/22 14:00	20,99	20,91	0,08				1	1	1				
	25/10/22 15:00	19,72	19,61	0,11				1	1	1				
	25/10/22 16:00	20,27	20,19	0,08				1	1	1				
	25/10/22 17:00	23,40	23,32	0,07				1	1	1				
	25/10/22 18:00	27,65	27,57	0,07		1		1	1	1				
	25/10/22 19:00	31,69	31,64	0,05	1	1		1	1	1				
	25/10/22 20:00	31,05	31,01	0,03	1	1		1	1	1				
	25/10/22 21:00	28,50	28,48	0,03		1		1	1	1				
	25/10/22 22:00	24,81	24,78	0,03				1	1	1				
25/10/22 23:00	22,12	22,08	0,04				1	1	1					
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη 26/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Τετάρτη	26/10/22 0:00	19,60	19,58	0,02		1		1	1					
	26/10/22 1:00	18,47	18,47	0,01		1		1	1					
	26/10/22 2:00	17,67	17,67	0,00		1		1	1					
	26/10/22 3:00	17,16	17,15	0,01		1		1	1					
	26/10/22 4:00	17,20	17,19	0,01		1		1	1					
	26/10/22 5:00	17,95	17,91	0,04		1		1	1					
	26/10/22 6:00	20,09	19,98	0,11		1		1	1					
	26/10/22 7:00	22,37	22,18	0,20				1	1	1				
	26/10/22 8:00	22,98	22,70	0,28				1	1	1				
	26/10/22 9:00	22,67	22,54	0,13				1	1	1				
	26/10/22 10:00	22,18	22,14	0,04				1	1	1				
	26/10/22 11:00	22,51	22,51	0,00				1	1	1				
	26/10/22 12:00	22,91	22,89	0,01				1	1	1				
	26/10/22 13:00	22,88	22,87	0,01				1	1	1				
	26/10/22 14:00	21,75	21,64	0,11				1	1	1				
	26/10/22 15:00	20,53	20,53	0,00				1	1	1				
	26/10/22 16:00	20,99	20,98	0,01				1	1	1				
	26/10/22 17:00	23,51	23,50	0,02				1	1	1				
	26/10/22 18:00	27,62	27,59	0,03		1		1	1	1				
	26/10/22 19:00	31,34	30,99	0,34	1	1		1	1	1				
	26/10/22 20:00	31,14	29,53	1,61	1	1		1	1	1				
	26/10/22 21:00	28,71	24,87	3,84		1		1	1	1				
	26/10/22 22:00	25,17	20,94	4,23				1	1	1				
26/10/22 23:00	22,16	18,18	3,98					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη 27/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Πέμπτη	27/10/22 0:00	19,54	15,91	3,63						1	1			
	27/10/22 1:00	18,29	14,42	3,87						1	1			
	27/10/22 2:00	17,56	13,12	4,44						1	1			
	27/10/22 3:00	17,12	11,95	5,17						1	1			
	27/10/22 4:00	17,18	12,01	5,17						1	1			
	27/10/22 5:00	17,87	13,71	4,16						1	1			
	27/10/22 6:00	19,93	15,60	4,34		1				1	1			
	27/10/22 7:00	22,33	17,93	4,41		1				1	1			
	27/10/22 8:00	22,93	17,60	5,33		1				1	1			
	27/10/22 9:00	22,96	17,90	5,06		1				1	1			
	27/10/22 10:00	22,29	17,09	5,20		1				1	1			
	27/10/22 11:00	22,63	17,28	5,35		1				1	1			
	27/10/22 12:00	23,12	18,01	5,11		1				1	1			
	27/10/22 13:00	23,62	18,07	5,55		1				1	1			
	27/10/22 14:00	22,19	16,79	5,39		1				1	1			
	27/10/22 15:00	20,60	15,15	5,45						1	1			
	27/10/22 16:00	21,08	15,27	5,81						1	1			
	27/10/22 17:00	23,69	18,37	5,32				1		1	1			
	27/10/22 18:00	27,61	22,57	5,04				1		1	1			
	27/10/22 19:00	31,24	26,39	4,85		1		1		1	1			
	27/10/22 20:00	31,02	26,06	4,96		1		1		1	1			
	27/10/22 21:00	28,54	23,45	5,09				1		1	1			
	27/10/22 22:00	25,09	19,42	5,66				1		1	1			
27/10/22 23:00	23,05	17,45	5,60				1		1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή 28/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Παρασκευή	28/10/22 0:00	19,28	15,19	4,09						1	1			
	28/10/22 1:00	17,92	15,04	2,88						1	1			
	28/10/22 2:00	17,28	14,34	2,95						1	1			
	28/10/22 3:00	16,91	14,88	2,03						1	1			
	28/10/22 4:00	16,99	13,75	3,24						1	1			
	28/10/22 5:00	17,61	14,28	3,33						1	1			
	28/10/22 6:00	19,57	16,40	3,17		1				1	1			
	28/10/22 7:00	22,06	18,33	3,73		1				1	1			
	28/10/22 8:00	22,64	18,88	3,76		1				1	1			
	28/10/22 9:00	23,00	18,99	4,01		1				1	1			
	28/10/22 10:00	22,17	18,16	4,02		1				1	1			
	28/10/22 11:00	22,51	18,26	4,25		1				1	1			
	28/10/22 12:00	23,10	16,72	6,37		1				1	1			
	28/10/22 13:00	24,09	18,04	6,05		1				1	1			
	28/10/22 14:00	22,39	15,62	6,77						1	1			
	28/10/22 15:00	20,46	13,22	7,24						1	1			
	28/10/22 16:00	20,94	12,57	8,38						1	1			
	28/10/22 17:00	23,62	14,17	9,45						1	1			
	28/10/22 18:00	28,32	18,40	9,92					1	1	1			
	28/10/22 19:00	30,83	20,65	10,17					1	1	1			
	28/10/22 20:00	30,58	20,41	10,18					1	1	1			
	28/10/22 21:00	28,07	18,29	9,78					1	1	1			
	28/10/22 22:00	24,75	15,06	9,68						1	1			
28/10/22 23:00	21,72	13,03	8,69						1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο 29/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Σάββατο	29/10/22 0:00	19,59	11,75	7,84						1	1			
	29/10/22 1:00	18,20	10,92	7,28						1	1			
	29/10/22 2:00	17,51	10,51	7,00						1	1			
	29/10/22 3:00	17,21	10,33	6,88						1	1			
	29/10/22 4:00	17,22	10,33	6,89						1	1			
	29/10/22 5:00	17,88	10,73	7,15						1	1			
	29/10/22 6:00	19,55	11,73	7,82						1	1			
	29/10/22 7:00	21,46	12,88	8,58						1	1			
	29/10/22 8:00	22,49	13,49	8,99						1	1			
	29/10/22 9:00	23,15	13,89	9,26						1	1			
	29/10/22 10:00	22,89	13,73	9,16						1	1			
	29/10/22 11:00	23,28	14,67	8,61						1	1			
	29/10/22 12:00	24,10	15,39	8,70						1	1			
	29/10/22 13:00	23,75	15,33	8,42						1	1			
	29/10/22 14:00	22,94	14,67	8,28						1	1			
	29/10/22 15:00	21,03	13,30	7,73						1	1			
	29/10/22 16:00	21,42	13,49	7,93						1	1			
	29/10/22 17:00	25,85	17,90	7,95					1	1	1			
	29/10/22 18:00	28,11	20,44	7,67					1	1	1			
	29/10/22 19:00	31,64	23,82	7,81					1	1	1			
	29/10/22 20:00	31,16	23,01	8,15					1	1	1			
	29/10/22 21:00	28,47	20,97	7,49					1	1	1			
	29/10/22 22:00	25,30	18,06	7,24					1	1	1			
29/10/22 23:00	22,33	15,09	7,24						1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή 30/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Κυριακή	30/10/22 0:00	19,77	12,41	7,36						1	1			
	30/10/22 1:00	18,33	11,00	7,33						1	1			
	30/10/22 2:00	17,54	10,52	7,01						1	1			
	30/10/22 3:00	17,10	10,26	6,84						1	1			
	30/10/22 4:00	17,03	10,64	6,38						1	1			
	30/10/22 5:00	17,58	11,14	6,45						1	1			
	30/10/22 6:00	19,01	12,48	6,53						1	1			
	30/10/22 7:00	20,42	13,95	6,48						1	1			
	30/10/22 8:00	21,21	13,03	8,18						1	1			
	30/10/22 9:00	21,72	14,59	7,13						1	1			
	30/10/22 10:00	21,73	15,55	6,18		1				1	1			
	30/10/22 11:00	22,42	17,35	5,07		1				1	1			
	30/10/22 12:00	22,92	18,18	4,73		1				1	1			
	30/10/22 13:00	23,11	18,10	5,02		1				1	1			
	30/10/22 14:00	20,97	15,70	5,28		1				1	1			
	30/10/22 15:00	19,35	14,26	5,09						1	1			
	30/10/22 16:00	19,86	14,79	5,07						1	1			
	30/10/22 17:00	22,72	17,99	4,73					1	1	1			
	30/10/22 18:00	26,66	22,15	4,51					1	1	1			
	30/10/22 19:00	30,63	25,66	4,97		1			1	1	1			
	30/10/22 20:00	30,27	26,43	3,84		1			1	1	1			
	30/10/22 21:00	27,96	24,08	3,87		1			1	1	1			
	30/10/22 22:00	24,74	20,83	3,91					1	1	1			
30/10/22 23:00	21,77	17,77	4,00					1	1	1				

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 31/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	31/10/22 0:00	19,60	15,80	3,80						1	1			
	31/10/22 1:00	18,47	14,74	3,73						1	1			
	31/10/22 2:00	17,67	13,66	4,00						1	1			
	31/10/22 3:00	17,16	13,25	3,90						1	1			
	31/10/22 4:00	17,20	13,18	4,02						1	1			
	31/10/22 5:00	17,95	13,47	4,48						1	1			
	31/10/22 6:00	20,09	15,31	4,78						1	1			
	31/10/22 7:00	22,37	17,45	4,92		1				1	1			
	31/10/22 8:00	22,98	17,71	5,28		1				1	1			
	31/10/22 9:00	22,67	17,33	5,34		1				1	1			
	31/10/22 10:00	22,18	17,81	4,37		1				1	1			
	31/10/22 11:00	22,51	17,79	4,72		1				1	1			
	31/10/22 12:00	22,91	18,37	4,54		1				1	1			
	31/10/22 13:00	22,88	18,37	4,51		1				1	1			
	31/10/22 14:00	21,75	17,56	4,19		1				1	1			
	31/10/22 15:00	20,53	15,71	4,83		1				1	1			
	31/10/22 16:00	20,99	15,98	5,02		1				1	1			
	31/10/22 17:00	23,51	18,79	4,72					1	1	1			
	31/10/22 18:00	27,62	22,59	5,02					1	1	1			
	31/10/22 19:00	31,34	26,46	4,88		1			1	1	1			
	31/10/22 20:00	31,14	26,42	4,72		1			1	1	1			
	31/10/22 21:00	28,71	23,74	4,97		1			1	1	1			
	31/10/22 22:00	25,17	20,13	5,04					1	1	1			
31/10/22 23:00	22,16	17,12	5,04					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 1/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	01/11/22 0:00	19,78	14,33	5,45						1	1			
	01/11/22 1:00	18,36	13,74	4,62						1	1			
	01/11/22 2:00	17,73	13,55	4,18						1	1			
	01/11/22 3:00	17,28	13,23	4,05						1	1			
	01/11/22 4:00	17,53	14,93	2,60						1	1			
	01/11/22 5:00	18,10	15,27	2,83						1	1			
	01/11/22 6:00	19,65	16,23	3,42		1				1	1			
	01/11/22 7:00	21,57	18,20	3,37		1				1	1			
	01/11/22 8:00	22,80	18,21	4,59		1				1	1			
	01/11/22 9:00	22,98	17,90	5,08		1				1	1			
	01/11/22 10:00	22,93	17,61	5,32		1				1	1			
	01/11/22 11:00	23,21	17,66	5,56		1				1	1			
	01/11/22 12:00	23,91	18,47	5,44		1				1	1			
	01/11/22 13:00	24,02	18,17	5,84		1				1	1			
	01/11/22 14:00	22,39	17,96	4,43		1				1	1			
	01/11/22 15:00	20,58	16,38	4,20		1				1	1			
	01/11/22 16:00	21,34	17,38	3,96		1				1	1			
	01/11/22 17:00	24,30	20,29	4,01					1	1	1			
	01/11/22 18:00	27,53	23,42	4,11					1	1	1			
	01/11/22 19:00	31,25	27,21	4,04		1			1	1	1			
	01/11/22 20:00	30,77	26,72	4,06		1			1	1	1			
	01/11/22 21:00	28,29	23,77	4,51		1			1	1	1			
	01/11/22 22:00	25,20	20,45	4,76					1	1	1			
01/11/22 23:00	22,47	18,39	4,07					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη 2/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Τετάρτη	02/11/22 0:00	19,36	17,64	1,72					1	1	1			
	02/11/22 1:00	18,02	16,58	1,44						1	1			
	02/11/22 2:00	17,49	16,11	1,38						1	1			
	02/11/22 3:00	17,17	15,88	1,29						1	1			
	02/11/22 4:00	17,28	16,00	1,28						1	1			
	02/11/22 5:00	18,04	16,81	1,23						1	1			
	02/11/22 6:00	19,49	18,21	1,28					1	1	1			
	02/11/22 7:00	21,08	19,78	1,30					1	1	1			
	02/11/22 8:00	21,80	20,58	1,22					1	1	1			
	02/11/22 9:00	22,23	20,98	1,25					1	1	1			
	02/11/22 10:00	22,16	20,95	1,21					1	1	1			
	02/11/22 11:00	22,57	21,24	1,33					1	1	1			
	02/11/22 12:00	23,37	21,46	1,91					1	1	1			
	02/11/22 13:00	23,38	21,92	1,46					1	1	1			
	02/11/22 14:00	22,58	21,40	1,18					1	1	1			
	02/11/22 15:00	21,95	20,48	1,47					1	1	1			
	02/11/22 16:00	23,24	22,14	1,10					1	1	1			
	02/11/22 17:00	26,44	25,32	1,12		1			1	1	1			
	02/11/22 18:00	30,13	29,03	1,10		1			1	1	1		2	
	02/11/22 19:00	31,48	30,42	1,06		1			1	1	1		3	
	02/11/22 20:00	30,37	29,33	1,05		1			1	1	1		2	
	02/11/22 21:00	27,77	26,72	1,05		1			1	1	1			
	02/11/22 22:00	24,56	23,51	1,05					1	1	1			
02/11/22 23:00	21,85	20,82	1,03					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη 3/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Πέμπτη	03/11/22 0:00	19,04	19,04	0,00		1				1	1			
	03/11/22 1:00	17,85	17,85	0,00		1				1	1			
	03/11/22 2:00	17,31	17,31	0,00		1				1	1			
	03/11/22 3:00	17,08	17,06	0,01		1				1	1			
	03/11/22 4:00	17,18	17,14	0,03		1				1	1			
	03/11/22 5:00	18,18	18,14	0,04		1				1	1			
	03/11/22 6:00	19,85	19,76	0,09		1				1	1			
	03/11/22 7:00	21,36	21,30	0,06					1	1	1			
	03/11/22 8:00	21,22	21,22	0,00					1	1	1			
	03/11/22 9:00	21,28	21,27	0,00					1	1	1			
	03/11/22 10:00	21,34	21,32	0,02					1	1	1			
	03/11/22 11:00	22,19	22,17	0,02					1	1	1			
	03/11/22 12:00	22,77	22,76	0,01					1	1	1			
	03/11/22 13:00	22,91	22,90	0,01					1	1	1			
	03/11/22 14:00	22,33	22,33	0,00					1	1	1			
	03/11/22 15:00	22,60	22,60	0,00					1	1	1			
	03/11/22 16:00	24,65	24,65	0,00		1			1	1	1			
	03/11/22 17:00	28,51	28,51	0,00		1			1	1	1		2	
	03/11/22 18:00	31,59	31,59	0,00		1			1	1	1		4	
	03/11/22 19:00	31,13	31,13	0,00		1			1	1	1		4	
	03/11/22 20:00	30,35	30,35	0,00		1			1	1	1		3	
	03/11/22 21:00	27,68	27,63	0,05		1			1	1	1		1	
	03/11/22 22:00	24,40	24,27	0,13		1			1	1	1			
03/11/22 23:00	21,39	21,08	0,32					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή 4/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Παρασκευή	04/11/22 0:00	19,89	19,88	0,01					1	1	1			
	04/11/22 1:00	17,98	17,98	0,00		1				1	1			
	04/11/22 2:00	17,43	17,43	0,00		1				1	1			
	04/11/22 3:00	17,16	17,16	0,00		1				1	1			
	04/11/22 4:00	17,25	17,25	0,00		1				1	1			
	04/11/22 5:00	18,27	18,25	0,02		1				1	1			
	04/11/22 6:00	19,92	19,89	0,03					1	1	1			
	04/11/22 7:00	21,47	21,44	0,03					1	1	1			
	04/11/22 8:00	21,45	21,43	0,02					1	1	1			
	04/11/22 9:00	21,46	21,46	0,00					1	1	1			
	04/11/22 10:00	21,83	21,78	0,05					1	1	1			
	04/11/22 11:00	22,57	22,52	0,05					1	1	1			
	04/11/22 12:00	23,02	23,00	0,02					1	1	1			
	04/11/22 13:00	23,28	23,28	0,00					1	1	1			
	04/11/22 14:00	22,16	22,16	0,00					1	1	1			
	04/11/22 15:00	22,13	22,13	0,00					1	1	1			
	04/11/22 16:00	24,30	24,30	0,00					1	1	1			
	04/11/22 17:00	28,44	28,38	0,06		1			1	1	1		1	
	04/11/22 18:00	31,50	31,01	0,49		1			1	1	1		3	
	04/11/22 19:00	31,13	30,08	1,05		1			1	1	1		2	
	04/11/22 20:00	30,45	28,61	1,85		1			1	1	1		1	
04/11/22 21:00	27,81	25,54	2,28		1			1	1	1				
04/11/22 22:00	24,49	21,05	3,45					1	1	1				
04/11/22 23:00	21,48	16,26	5,22					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο 5/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Σάββατο	05/11/22 0:00	19,63	13,25	6,38						1	1			
	05/11/22 1:00	18,42	11,49	6,94						1	1			
	05/11/22 2:00	17,87	10,72	7,15						1	1			
	05/11/22 3:00	17,52	10,51	7,01						1	1			
	05/11/22 4:00	17,46	10,47	6,98						1	1			
	05/11/22 5:00	18,81	11,29	7,52						1	1			
	05/11/22 6:00	20,26	12,16	8,10						1	1			
	05/11/22 7:00	21,66	13,00	8,66						1	1			
	05/11/22 8:00	21,36	12,81	8,54						1	1			
	05/11/22 9:00	21,58	12,95	8,63						1	1			
	05/11/22 10:00	22,19	13,32	8,88						1	1			
	05/11/22 11:00	23,00	13,80	9,20						1	1			
	05/11/22 12:00	23,46	14,08	9,39						1	1			
	05/11/22 13:00	23,50	14,21	9,29						1	1			
	05/11/22 14:00	23,06	13,84	9,23						1	1			
	05/11/22 15:00	22,34	13,40	8,93						1	1			
	05/11/22 16:00	24,59	14,76	9,84						1	1			
	05/11/22 17:00	28,81	17,29	11,52					1	1	1			
	05/11/22 18:00	31,67	19,00	12,67					1	1	1			
	05/11/22 19:00	31,84	19,10	12,73					1	1	1			
	05/11/22 20:00	30,84	18,51	12,34					1	1	1			
	05/11/22 21:00	28,40	17,04	11,36					1	1	1			
	05/11/22 22:00	25,28	15,17	10,11						1	1			
05/11/22 23:00	22,02	13,21	8,81							1	1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή 6/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Κυριακή	06/11/22 0:00	19,99	11,99	8,00						1	1			
	06/11/22 1:00	18,48	11,09	7,39						1	1			
	06/11/22 2:00	17,56	10,53	7,02						1	1			
	06/11/22 3:00	17,24	10,34	6,89						1	1			
	06/11/22 4:00	16,90	10,14	6,76						1	1			
	06/11/22 5:00	17,52	10,51	7,01						1	1			
	06/11/22 6:00	17,94	10,76	7,18						1	1			
	06/11/22 7:00	18,63	11,18	7,45						1	1			
	06/11/22 8:00	19,94	11,96	7,97						1	1			
	06/11/22 9:00	20,35	12,21	8,14						1	1			
	06/11/22 10:00	20,91	12,54	8,36						1	1			
	06/11/22 11:00	21,91	13,14	8,76						1	1			
	06/11/22 12:00	22,32	13,39	8,93						1	1			
	06/11/22 13:00	21,69	13,01	8,68						1	1			
	06/11/22 14:00	20,05	12,03	8,02						1	1			
	06/11/22 15:00	19,94	12,03	7,90						1	1			
	06/11/22 16:00	22,49	17,43	5,06					1	1	1			
	06/11/22 17:00	26,02	21,89	4,13					1	1	1			
	06/11/22 18:00	29,35	25,33	4,02		1			1	1	1			
	06/11/22 19:00	29,20	25,58	3,62		1			1	1	1			
	06/11/22 20:00	27,97	24,74	3,23		1			1	1	1			
	06/11/22 21:00	25,82	22,61	3,21					1	1	1			
	06/11/22 22:00	23,05	19,79	3,25					1	1	1			
06/11/22 23:00	20,74	18,52	2,22					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 7/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	07/11/22 0:00	18,38	16,19	2,19						1	1			
	07/11/22 1:00	18,17	15,93	2,25						1	1			
	07/11/22 2:00	17,62	15,14	2,48						1	1			
	07/11/22 3:00	17,33	14,54	2,79						1	1			
	07/11/22 4:00	17,36	14,89	2,47						1	1			
	07/11/22 5:00	18,52	16,13	2,40		1				1	1			
	07/11/22 6:00	20,03	17,50	2,53		1				1	1			
	07/11/22 7:00	21,61	18,82	2,79		1				1	1			
	07/11/22 8:00	21,52	17,94	3,58		1				1	1			
	07/11/22 9:00	21,68	17,92	3,76		1				1	1			
	07/11/22 10:00	22,12	18,53	3,59		1				1	1			
	07/11/22 11:00	22,74	18,78	3,97		1				1	1			
	07/11/22 12:00	23,24	18,61	4,63		1				1	1			
	07/11/22 13:00	23,26	17,92	5,34		1				1	1			
	07/11/22 14:00	22,48	16,29	6,20		1				1	1			
	07/11/22 15:00	22,05	15,46	6,60						1	1			
	07/11/22 16:00	24,25	17,55	6,71					1	1	1			
	07/11/22 17:00	28,37	21,81	6,56					1	1	1			
	07/11/22 18:00	30,65	24,07	6,58					1	1	1			
	07/11/22 19:00	31,31	24,18	7,13					1	1	1			
	07/11/22 20:00	30,56	23,28	7,28					1	1	1			
	07/11/22 21:00	27,99	21,10	6,90					1	1	1			
	07/11/22 22:00	24,78	18,05	6,73					1	1	1			
07/11/22 23:00	21,73	15,12	6,61						1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 8/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	08/11/22 0:00	19,77	18,90	0,87		1				1	1			
	08/11/22 1:00	18,43	17,88	0,55		1				1	1			
	08/11/22 2:00	17,59	16,92	0,66		1				1	1			
	08/11/22 3:00	17,29	16,58	0,71		1				1	1			
	08/11/22 4:00	17,55	16,87	0,68		1				1	1			
	08/11/22 5:00	18,36	17,55	0,81		1				1	1			
	08/11/22 6:00	19,69	18,65	1,05					1	1	1			
	08/11/22 7:00	21,39	20,11	1,28					1	1	1			
	08/11/22 8:00	21,99	20,90	1,10					1	1	1			
	08/11/22 9:00	22,22	21,42	0,81					1	1	1			
	08/11/22 10:00	22,61	21,81	0,81					1	1	1			
	08/11/22 11:00	23,15	22,25	0,90					1	1	1			
	08/11/22 12:00	23,97	22,64	1,33					1	1	1			
	08/11/22 13:00	24,43	22,64	1,79					1	1	1			
	08/11/22 14:00	23,58	21,59	1,99					1	1	1			
	08/11/22 15:00	23,09	21,48	1,62					1	1	1			
	08/11/22 16:00	25,20	21,45	3,75					1	1	1			
	08/11/22 17:00	29,41	20,79	8,61					1	1	1			
	08/11/22 18:00	32,04	25,62	6,42		1			1	1	1			
	08/11/22 19:00	31,53	26,48	5,05		1			1	1	1			
08/11/22 20:00	30,46	26,24	4,22		1			1	1	1				
08/11/22 21:00	27,34	24,29	3,05		1			1	1	1				
08/11/22 22:00	24,71	22,48	2,23					1	1	1				
08/11/22 23:00	22,18	20,49	1,69					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη 9/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Τετάρτη	09/11/22 0:00	19,66	18,30	1,37					1	1	1			
	09/11/22 1:00	18,17	16,78	1,39						1	1			
	09/11/22 2:00	17,73	16,18	1,55						1	1			
	09/11/22 3:00	17,24	15,46	1,79						1	1			
	09/11/22 4:00	17,38	15,67	1,71						1	1			
	09/11/22 5:00	18,18	16,57	1,61						1	1			
	09/11/22 6:00	20,08	18,58	1,50					1	1	1			
	09/11/22 7:00	22,30	20,86	1,44					1	1	1			
	09/11/22 8:00	22,98	21,63	1,35					1	1	1			
	09/11/22 9:00	22,95	21,69	1,26					1	1	1			
	09/11/22 10:00	22,94	21,82	1,12					1	1	1			
	09/11/22 11:00	23,21	22,04	1,17					1	1	1			
	09/11/22 12:00	23,73	22,53	1,20					1	1	1			
	09/11/22 13:00	23,64	21,80	1,84					1	1	1			
	09/11/22 14:00	23,19	20,93	2,26					1	1	1			
	09/11/22 15:00	22,92	20,79	2,13					1	1	1			
	09/11/22 16:00	25,01	22,86	2,15					1	1	1			
	09/11/22 17:00	28,94	24,85	4,09		1			1	1	1			
	09/11/22 18:00	31,54	27,56	3,99	1	1			1	1	1			
	09/11/22 19:00	31,26	28,00	3,26	1	1			1	1	1			
09/11/22 20:00	30,72	28,77	1,95	1	1			1	1	1				
09/11/22 21:00	28,28	26,33	1,95		1			1	1	1				
09/11/22 22:00	25,17	23,37	1,79					1	1	1				
09/11/22 23:00	22,25	20,46	1,79					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη 10/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Πέμπτη	10/11/22 0:00	19,97	17,14	2,83						1	1			
	10/11/22 1:00	18,40	16,40	1,99						1	1			
	10/11/22 2:00	17,91	15,70	2,20						1	1			
	10/11/22 3:00	17,37	15,15	2,22						1	1			
	10/11/22 4:00	17,33	15,39	1,94						1	1			
	10/11/22 5:00	17,89	16,17	1,72						1	1			
	10/11/22 6:00	19,17	17,30	1,87						1	1			
	10/11/22 7:00	20,89	19,98	0,91					1	1	1			
	10/11/22 8:00	21,93	21,28	0,65					1	1	1			
	10/11/22 9:00	22,31	21,82	0,49					1	1	1			
	10/11/22 10:00	22,13	21,62	0,51					1	1	1			
	10/11/22 11:00	22,27	21,90	0,37					1	1	1			
	10/11/22 12:00	22,51	22,26	0,25					1	1	1			
	10/11/22 13:00	22,16	21,82	0,35					1	1	1			
	10/11/22 14:00	21,55	20,24	1,31					1	1	1			
	10/11/22 15:00	21,73	20,04	1,69					1	1	1			
	10/11/22 16:00	23,95	21,09	2,87					1	1	1			
	10/11/22 17:00	28,09	25,50	2,59		1			1	1	1			
	10/11/22 18:00	30,47	27,86	2,62		1			1	1	1			
	10/11/22 19:00	30,60	28,08	2,52		1			1	1	1			
	10/11/22 20:00	29,98	27,87	2,11		1			1	1	1			
	10/11/22 21:00	27,93	26,18	1,75		1			1	1	1			
	10/11/22 22:00	25,05	23,39	1,65					1	1	1			
10/11/22 23:00	22,06	20,45	1,61					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή 11/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Παρασκευή	11/11/22 0:00	19,12	17,43	1,69						1	1			
	11/11/22 1:00	18,38	16,63	1,75						1	1			
	11/11/22 2:00	17,95	16,08	1,87						1	1			
	11/11/22 3:00	17,40	15,41	2,00						1	1			
	11/11/22 4:00	17,33	15,41	1,92						1	1			
	11/11/22 5:00	18,13	15,55	2,58						1	1			
	11/11/22 6:00	19,28	16,87	2,41						1	1			
	11/11/22 7:00	20,81	19,35	1,46					1	1	1			
	11/11/22 8:00	21,37	20,07	1,31					1	1	1			
	11/11/22 9:00	21,72	20,55	1,17					1	1	1			
	11/11/22 10:00	21,71	20,55	1,16					1	1	1			
	11/11/22 11:00	22,08	20,99	1,10					1	1	1			
	11/11/22 12:00	22,25	20,58	1,67					1	1	1			
	11/11/22 13:00	22,48	20,59	1,89					1	1	1			
	11/11/22 14:00	21,78	19,50	2,28					1	1	1			
	11/11/22 15:00	22,12	19,26	2,86					1	1	1			
	11/11/22 16:00	24,63	19,88	4,75					1	1	1			
	11/11/22 17:00	29,01	22,24	6,77					1	1	1			
	11/11/22 18:00	31,28	23,05	8,24					1	1	1			
	11/11/22 19:00	31,48	23,27	8,20					1	1	1			
	11/11/22 20:00	30,74	22,05	8,69					1	1	1			
	11/11/22 21:00	28,32	20,77	7,55					1	1	1			
	11/11/22 22:00	25,54	18,48	7,06					1	1	1			
11/11/22 23:00	22,26	15,17	7,09					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο 12/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Σάββατο	12/11/22 0:00	20,54	16,15	4,39						1	1			
	12/11/22 1:00	18,81	16,25	2,56						1	1			
	12/11/22 2:00	18,31	16,52	1,80						1	1			
	12/11/22 3:00	17,98	15,85	2,13						1	1			
	12/11/22 4:00	18,00	16,26	1,74						1	1			
	12/11/22 5:00	19,01	17,07	1,94						1	1			
	12/11/22 6:00	20,91	19,72	1,19					1	1	1			
	12/11/22 7:00	22,86	21,44	1,42					1	1	1			
	12/11/22 8:00	23,28	21,74	1,54					1	1	1			
	12/11/22 9:00	23,05	21,77	1,28					1	1	1			
	12/11/22 10:00	23,27	22,19	1,08					1	1	1			
	12/11/22 11:00	23,55	22,30	1,25					1	1	1			
	12/11/22 12:00	24,16	22,35	1,82					1	1	1			
	12/11/22 13:00	24,14	22,65	1,50					1	1	1			
	12/11/22 14:00	23,31	21,67	1,64					1	1	1			
	12/11/22 15:00	23,71	21,07	2,64					1	1	1			
	12/11/22 16:00	26,84	22,94	3,89					1	1	1			
	12/11/22 17:00	31,52	27,56	3,97		1			1	1	1			
	12/11/22 18:00	33,85	29,40	4,45	1	1			1	1	1			
	12/11/22 19:00	33,82	29,29	4,53	1	1			1	1	1			
12/11/22 20:00	33,20	28,94	4,26	1	1			1	1	1				
12/11/22 21:00	30,96	26,76	4,20		1			1	1	1				
12/11/22 22:00	27,34	23,10	4,24					1	1	1				
12/11/22 23:00	23,42	19,27	4,15					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή 13/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Κυριακή	13/11/22 0:00	20,07	15,05	5,02						1	1			
	13/11/22 1:00	18,37	13,64	4,72						1	1			
	13/11/22 2:00	17,97	13,36	4,62						1	1			
	13/11/22 3:00	17,37	13,30	4,07						1	1			
	13/11/22 4:00	17,20	13,33	3,87						1	1			
	13/11/22 5:00	17,66	14,64	3,02						1	1			
	13/11/22 6:00	18,32	15,06	3,26						1	1			
	13/11/22 7:00	19,35	15,59	3,75						1	1			
	13/11/22 8:00	20,32	16,69	3,63		1				1	1			
	13/11/22 9:00	20,73	17,56	3,17		1				1	1			
	13/11/22 10:00	20,82	17,11	3,71		1				1	1			
	13/11/22 11:00	20,91	17,37	3,54		1				1	1			
	13/11/22 12:00	20,86	17,16	3,71		1				1	1			
	13/11/22 13:00	20,47	16,77	3,70		1				1	1			
	13/11/22 14:00	19,81	16,34	3,47		1				1	1			
	13/11/22 15:00	20,16	16,98	3,18		1				1	1			
	13/11/22 16:00	22,39	18,69	3,70					1	1	1			
	13/11/22 17:00	26,71	22,84	3,87					1	1	1			
	13/11/22 18:00	29,03	24,83	4,21					1	1	1			
	13/11/22 19:00	29,39	24,55	4,84					1	1	1			
	13/11/22 20:00	28,55	23,88	4,67					1	1	1			
	13/11/22 21:00	26,72	22,09	4,63					1	1	1			
	13/11/22 22:00	24,28	19,83	4,44					1	1	1			
13/11/22 23:00	21,46	18,18	3,29					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 14/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	14/11/22 0:00	19,85	16,67	3,18						1	1			
	14/11/22 1:00	18,42	16,32	2,10						1	1			
	14/11/22 2:00	17,94	15,86	2,08						1	1			
	14/11/22 3:00	17,53	15,40	2,14						1	1			
	14/11/22 4:00	17,56	15,25	2,30						1	1			
	14/11/22 5:00	18,62	16,44	2,18						1	1			
	14/11/22 6:00	20,38	18,43	1,95					1	1	1			
	14/11/22 7:00	22,36	20,32	2,04					1	1	1			
	14/11/22 8:00	22,63	20,08	2,55					1	1	1			
	14/11/22 9:00	22,67	20,08	2,59					1	1	1			
	14/11/22 10:00	22,71	20,06	2,66					1	1	1			
	14/11/22 11:00	23,18	20,45	2,73					1	1	1			
	14/11/22 12:00	23,67	20,84	2,83					1	1	1			
	14/11/22 13:00	24,09	22,02	2,06					1	1	1			
	14/11/22 14:00	23,31	20,88	2,43					1	1	1			
	14/11/22 15:00	23,68	21,27	2,41					1	1	1			
	14/11/22 16:00	26,60	24,31	2,29		1			1	1	1			
	14/11/22 17:00	31,12	28,23	2,90	1	1			1	1	1			
	14/11/22 18:00	33,37	31,23	2,14	1	1			1	1	1			
	14/11/22 19:00	33,38	31,01	2,37	1	1			1	1	1			
14/11/22 20:00	32,75	30,70	2,06	1	1			1	1	1				
14/11/22 21:00	30,15	28,22	1,93	1	1			1	1	1				
14/11/22 22:00	26,81	24,98	1,83		1			1	1	1				
14/11/22 23:00	23,01	21,29	1,72					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 15/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	15/11/22 0:00	20,51	18,99	1,52	1					1	1			
	15/11/22 1:00	18,82	17,32	1,49	1					1	1			
	15/11/22 2:00	18,21	16,76	1,45	1					1	1			
	15/11/22 3:00	17,92	16,81	1,11	1					1	1			
	15/11/22 4:00	17,91	17,03	0,87	1					1	1			
	15/11/22 5:00	18,97	18,23	0,74	1					1	1			
	15/11/22 6:00	20,95	20,23	0,71					1	1	1			
	15/11/22 7:00	22,86	22,15	0,71					1	1	1			
	15/11/22 8:00	22,97	22,40	0,57					1	1	1			
	15/11/22 9:00	22,99	22,60	0,39					1	1	1			
	15/11/22 10:00	23,16	23,03	0,12					1	1	1			
	15/11/22 11:00	23,46	23,06	0,40					1	1	1			
	15/11/22 12:00	23,89	22,33	1,55					1	1	1			
	15/11/22 13:00	23,94	20,84	3,10					1	1	1			
	15/11/22 14:00	23,38	19,16	4,22					1	1	1			
	15/11/22 15:00	23,95	19,45	4,50					1	1	1			
	15/11/22 16:00	26,98	22,36	4,63					1	1	1			
	15/11/22 17:00	31,55	26,77	4,77		1			1	1	1			
	15/11/22 18:00	33,87	29,50	4,37	1	1			1	1	1			
	15/11/22 19:00	33,85	30,54	3,30	1	1			1	1	1			
	15/11/22 20:00	32,91	29,91	3,00	1	1			1	1	1			
	15/11/22 21:00	30,43	27,33	3,10	1	1			1	1	1			
	15/11/22 22:00	26,85	24,65	2,20		1			1	1	1			
15/11/22 23:00	23,23	22,01	1,23					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη 16/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Τετάρτη	16/11/22 0:00	20,46	20,25	0,21					1	1	1			
	16/11/22 1:00	18,90	18,77	0,13					1	1	1			
	16/11/22 2:00	18,16	18,15	0,01					1	1	1			
	16/11/22 3:00	17,91	17,90	0,01					1	1	1			
	16/11/22 4:00	17,90	17,90	0,00					1	1	1			
	16/11/22 5:00	18,91	18,91	0,00					1	1	1			
	16/11/22 6:00	21,23	21,23	0,01					1	1	1			
	16/11/22 7:00	23,33	23,32	0,01					1	1	1			
	16/11/22 8:00	23,40	23,40	0,00					1	1	1			
	16/11/22 9:00	23,53	23,53	0,00					1	1	1			
	16/11/22 10:00	23,43	23,43	0,00					1	1	1			
	16/11/22 11:00	23,46	23,46	0,00					1	1	1			
	16/11/22 12:00	23,82	23,79	0,02					1	1	1			
	16/11/22 13:00	24,11	24,10	0,02					1	1	1			
	16/11/22 14:00	23,87	23,85	0,02					1	1	1			
	16/11/22 15:00	24,40	23,75	0,65					1	1	1			
	16/11/22 16:00	27,41	26,65	0,76		1			1	1	1			
	16/11/22 17:00	32,46	31,88	0,57	1	1			1	1	1		1	
	16/11/22 18:00	34,54	34,00	0,54	1	1			1	1	1		2	
	16/11/22 19:00	34,48	33,86	0,63	1	1			1	1	1		2	
	16/11/22 20:00	33,37	32,65	0,72	1	1			1	1	1		1	
16/11/22 21:00	30,70	29,79	0,91	1	1			1	1	1				
16/11/22 22:00	27,01	25,80	1,21		1			1	1	1				
16/11/22 23:00	23,55	22,05	1,50					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη 17/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Πέμπτη	17/11/22 0:00	20,68	12,41	8,27						1	1			
	17/11/22 1:00	18,95	11,37	7,58						1	1			
	17/11/22 2:00	18,26	10,96	7,30						1	1			
	17/11/22 3:00	17,87	10,72	7,15						1	1			
	17/11/22 4:00	17,99	10,79	7,20						1	1			
	17/11/22 5:00	18,97	11,38	7,59						1	1			
	17/11/22 6:00	21,45	12,87	8,58						1	1			
	17/11/22 7:00	23,87	14,32	9,55		1				1	1			
	17/11/22 8:00	24,42	14,65	9,77		1				1	1			
	17/11/22 9:00	24,09	14,45	9,64		1				1	1			
	17/11/22 10:00	23,81	14,28	9,52		1				1	1			
	17/11/22 11:00	24,06	14,43	9,62		1				1	1			
	17/11/22 12:00	24,31	14,59	9,73		1				1	1			
	17/11/22 13:00	24,88	14,93	9,95		1				1	1			
	17/11/22 14:00	24,67	14,80	9,87		1				1	1			
	17/11/22 15:00	25,36	15,21	10,14		1				1	1			
	17/11/22 16:00	28,11	16,86	11,24		1				1	1			
	17/11/22 17:00	33,74	20,92	12,81		1			1	1	1			
	17/11/22 18:00	35,83	22,86	12,97		1			1	1	1			
	17/11/22 19:00	35,74	22,73	13,01		1			1	1	1			
	17/11/22 20:00	34,77	21,51	13,27		1			1	1	1			
	17/11/22 21:00	32,08	19,25	12,83		1			1	1	1			
	17/11/22 22:00	28,27	16,96	11,31		1				1	1			
17/11/22 23:00	24,43	14,66	9,77		1					1	1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή 18/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Παρασκευή	18/11/22 0:00	21,52	12,91	8,61						1	1			
	18/11/22 1:00	19,78	11,87	7,91						1	1			
	18/11/22 2:00	19,11	11,47	7,64						1	1			
	18/11/22 3:00	18,72	11,23	7,49						1	1			
	18/11/22 4:00	18,66	11,20	7,46						1	1			
	18/11/22 5:00	19,74	11,85	7,90						1	1			
	18/11/22 6:00	21,95	13,17	8,78						1	1			
	18/11/22 7:00	24,82	14,89	9,93						1	1			
	18/11/22 8:00	26,56	15,93	10,62		1				1	1			
	18/11/22 9:00	27,64	16,58	11,05		1				1	1			
	18/11/22 10:00	28,82	17,29	11,53		1				1	1			
	18/11/22 11:00	30,31	18,19	12,12		1				1	1			
	18/11/22 12:00	31,11	18,67	12,44		1				1	1			
	18/11/22 13:00	30,66	18,39	12,26		1				1	1			
	18/11/22 14:00	29,94	17,97	11,98		1				1	1			
	18/11/22 15:00	29,28	18,22	11,06		1				1	1			
	18/11/22 16:00	29,89	18,48	11,41		1				1	1			
	18/11/22 17:00	35,71	25,37	10,34		1			1	1	1			
	18/11/22 18:00	37,83	27,48	10,35		1			1	1	1			
	18/11/22 19:00	37,81	27,76	10,06		1			1	1	1			
	18/11/22 20:00	36,60	26,31	10,29		1			1	1	1			
	18/11/22 21:00	33,48	23,05	10,43		1			1	1	1			
	18/11/22 22:00	28,95	18,50	10,45					1	1	1			
18/11/22 23:00	24,67	14,80	9,87						1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο 19/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Σάββατο	19/11/22 0:00	21,32	12,79	8,53						1	1			
	19/11/22 1:00	19,28	11,57	7,71						1	1			
	19/11/22 2:00	18,68	11,21	7,47						1	1			
	19/11/22 3:00	18,15	10,89	7,26						1	1			
	19/11/22 4:00	18,35	11,01	7,34						1	1			
	19/11/22 5:00	19,41	11,65	7,77						1	1			
	19/11/22 6:00	21,85	13,11	8,74						1	1			
	19/11/22 7:00	24,41	14,65	9,76		1				1	1			
	19/11/22 8:00	25,18	15,11	10,07		1				1	1			
	19/11/22 9:00	24,51	14,71	9,80		1				1	1			
	19/11/22 10:00	24,27	14,56	9,71		1				1	1			
	19/11/22 11:00	25,03	15,02	10,01		1				1	1			
	19/11/22 12:00	25,09	15,06	10,04		1				1	1			
	19/11/22 13:00	25,77	15,46	10,31		1				1	1			
	19/11/22 14:00	25,55	15,33	10,22		1				1	1			
	19/11/22 15:00	26,60	15,96	10,64		1				1	1			
	19/11/22 16:00	29,08	17,45	11,63		1				1	1			
	19/11/22 17:00	34,78	22,12	12,66					1	1	1			
	19/11/22 18:00	36,16	23,21	12,95					1	1	1			
	19/11/22 19:00	36,52	23,06	13,46					1	1	1			
	19/11/22 20:00	36,12	22,47	13,65					1	1	1			
	19/11/22 21:00	33,30	19,98	13,32					1	1	1			
	19/11/22 22:00	29,44	17,67	11,78					1	1	1			
19/11/22 23:00	25,28	15,17	10,11						1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή 20/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Κυριακή	20/11/22 0:00	21,21	12,72	8,48						1	1			
	20/11/22 1:00	19,72	11,83	7,89						1	1			
	20/11/22 2:00	18,53	11,12	7,41						1	1			
	20/11/22 3:00	18,07	10,84	7,23						1	1			
	20/11/22 4:00	17,88	10,73	7,15						1	1			
	20/11/22 5:00	18,36	11,01	7,34						1	1			
	20/11/22 6:00	19,05	11,43	7,62						1	1			
	20/11/22 7:00	19,52	11,71	7,81						1	1			
	20/11/22 8:00	19,96	11,98	7,98						1	1			
	20/11/22 9:00	21,24	12,74	8,50						1	1			
	20/11/22 10:00	22,20	13,32	8,88		1				1	1			
	20/11/22 11:00	23,34	14,01	9,34		1				1	1			
	20/11/22 12:00	23,83	14,30	9,53		1				1	1			
	20/11/22 13:00	23,60	14,16	9,44		1				1	1			
	20/11/22 14:00	22,21	13,33	8,88		1				1	1			
	20/11/22 15:00	22,43	13,46	8,97		1				1	1			
	20/11/22 16:00	25,67	15,40	10,27		1				1	1			
	20/11/22 17:00	30,15	18,09	12,06					1	1	1			
	20/11/22 18:00	32,37	19,42	12,95					1	1	1			
	20/11/22 19:00	32,03	19,22	12,81					1	1	1			
	20/11/22 20:00	30,86	18,51	12,34					1	1	1			
20/11/22 21:00	28,57	17,14	11,43					1	1	1				
20/11/22 22:00	25,70	15,42	10,28					1	1	1				
20/11/22 23:00	22,63	13,58	9,05						1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 21/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	21/11/22 0:00	21,36	12,82	8,54						1	1			
	21/11/22 1:00	19,43	11,66	7,77						1	1			
	21/11/22 2:00	18,70	11,22	7,48						1	1			
	21/11/22 3:00	18,27	10,96	7,31						1	1			
	21/11/22 4:00	18,39	11,03	7,36						1	1			
	21/11/22 5:00	19,35	11,61	7,74						1	1			
	21/11/22 6:00	21,70	13,02	8,68						1	1			
	21/11/22 7:00	24,02	14,41	9,61		1				1	1			
	21/11/22 8:00	25,30	15,18	10,12		1				1	1			
	21/11/22 9:00	24,79	14,87	9,92		1				1	1			
	21/11/22 10:00	25,04	15,02	10,02		1				1	1			
	21/11/22 11:00	25,40	15,24	10,16		1				1	1			
	21/11/22 12:00	25,90	15,54	10,36		1				1	1			
	21/11/22 13:00	26,99	16,19	10,80		1				1	1			
	21/11/22 14:00	26,86	16,12	10,74		1				1	1			
	21/11/22 15:00	27,31	16,39	10,93		1				1	1			
	21/11/22 16:00	29,48	17,69	11,79		1				1	1			
	21/11/22 17:00	34,53	25,13	9,39		1			1	1	1			
	21/11/22 18:00	36,51	30,02	6,49	1	1			1	1	1			
	21/11/22 19:00	36,13	30,36	5,78	1	1			1	1	1			
21/11/22 20:00	35,15	30,06	5,09	1	1			1	1	1				
21/11/22 21:00	32,26	25,75	6,51		1			1	1	1				
21/11/22 22:00	28,44	21,16	7,28					1	1	1				
21/11/22 23:00	24,33	16,85	7,48					1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 22/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	22/11/22 0:00	21,48	16,18	5,30						1	1			
	22/11/22 1:00	19,76	14,65	5,11						1	1			
	22/11/22 2:00	18,88	11,92	6,96						1	1			
	22/11/22 3:00	18,53	11,12	7,41						1	1			
	22/11/22 4:00	18,56	11,13	7,42						1	1			
	22/11/22 5:00	19,28	14,93	4,34						1	1			
	22/11/22 6:00	21,01	18,85	2,16					1	1	1			
	22/11/22 7:00	22,92	21,97	0,95					1	1	1			
	22/11/22 8:00	25,26	24,76	0,51					1	1	1			
	22/11/22 9:00	25,93	25,24	0,69					1	1	1			
	22/11/22 10:00	27,02	26,14	0,88		1			1	1	1			
	22/11/22 11:00	27,94	26,98	0,96		1			1	1	1			
	22/11/22 12:00	28,90	27,44	1,46		1			1	1	1			
	22/11/22 13:00	30,28	27,51	2,77		1			1	1	1			
	22/11/22 14:00	29,29	24,51	4,78					1	1	1			
	22/11/22 15:00	28,56	21,61	6,95					1	1	1			
	22/11/22 16:00	30,63	20,31	10,32					1	1	1			
	22/11/22 17:00	34,47	22,03	12,45					1	1	1			
	22/11/22 18:00	35,97	22,86	13,11					1	1	1			
	22/11/22 19:00	34,99	22,15	12,84					1	1	1			
	22/11/22 20:00	33,71	20,97	12,73					1	1	1			
	22/11/22 21:00	30,54	18,32	12,21					1	1	1			
	22/11/22 22:00	27,01	16,21	10,80					1	1	1			
22/11/22 23:00	23,45	14,07	9,38						1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη 23/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Τετάρτη	23/11/22 0:00	21,83	13,10	8,73						1	1			
	23/11/22 1:00	19,98	11,99	7,99						1	1			
	23/11/22 2:00	19,09	11,45	7,64						1	1			
	23/11/22 3:00	18,76	11,26	7,50						1	1			
	23/11/22 4:00	18,80	11,28	7,52						1	1			
	23/11/22 5:00	19,68	11,81	7,87						1	1			
	23/11/22 6:00	21,99	13,19	8,79						1	1			
	23/11/22 7:00	24,11	14,46	9,64		1				1	1			
	23/11/22 8:00	25,93	15,56	10,37		1				1	1			
	23/11/22 9:00	25,56	15,34	10,22		1				1	1			
	23/11/22 10:00	26,31	15,79	10,52		1				1	1			
	23/11/22 11:00	26,27	15,76	10,51		1				1	1			
	23/11/22 12:00	27,22	16,33	10,89		1				1	1			
	23/11/22 13:00	28,75	17,69	11,06					1	1	1			
	23/11/22 14:00	28,70	18,03	10,68					1	1	1			
	23/11/22 15:00	28,58	18,32	10,26					1	1	1			
	23/11/22 16:00	30,48	20,17	10,31					1	1	1			
	23/11/22 17:00	34,96	23,87	11,09	1				1	1	1			
	23/11/22 18:00	36,59	25,61	10,98	1				1	1	1			
	23/11/22 19:00	35,89	26,69	9,21	1				1	1	1			
	23/11/22 20:00	34,88	26,45	8,44	1				1	1	1			
	23/11/22 21:00	31,86	23,32	8,54	1				1	1	1			
	23/11/22 22:00	28,01	19,84	8,17					1	1	1			
23/11/22 23:00	23,86	15,44	8,43						1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη 24/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Πέμπτη	24/11/22 0:00	20,12	12,07	8,05						1	1			
	24/11/22 1:00	18,73	11,24	7,49						1	1			
	24/11/22 2:00	18,02	10,81	7,21						1	1			
	24/11/22 3:00	17,89	10,73	7,15						1	1			
	24/11/22 4:00	17,68	10,61	7,07						1	1			
	24/11/22 5:00	18,59	11,15	7,44						1	1			
	24/11/22 6:00	21,14	12,68	8,46						1	1			
	24/11/22 7:00	23,48	14,59	8,89		1				1	1			
	24/11/22 8:00	24,59	16,13	8,46		1				1	1			
	24/11/22 9:00	24,28	16,35	7,93		1				1	1			
	24/11/22 10:00	23,70	16,17	7,53		1				1	1			
	24/11/22 11:00	23,61	17,38	6,24		1				1	1			
	24/11/22 12:00	24,81	20,44	4,37					1	1	1			
	24/11/22 13:00	25,41	20,51	4,90					1	1	1			
	24/11/22 14:00	24,75	20,36	4,39					1	1	1			
	24/11/22 15:00	24,88	19,95	4,93					1	1	1			
	24/11/22 16:00	27,89	22,83	5,05		1			1	1	1			
	24/11/22 17:00	32,76	27,43	5,34		1			1	1	1			
	24/11/22 18:00	33,54	27,05	6,49		1			1	1	1			
	24/11/22 19:00	34,15	27,39	6,76		1			1	1	1			
	24/11/22 20:00	33,72	24,89	8,83		1			1	1	1			
	24/11/22 21:00	30,82	20,01	10,81					1	1	1			
	24/11/22 22:00	27,05	16,41	10,63					1	1	1			
24/11/22 23:00	23,56	14,13	9,42						1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή 25/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Παρασκευή	25/11/22 0:00	20,96	14,16	6,80						1	1			
	25/11/22 1:00	19,42	13,22	6,20						1	1			
	25/11/22 2:00	18,62	11,83	6,79						1	1			
	25/11/22 3:00	18,28	11,69	6,58						1	1			
	25/11/22 4:00	18,32	11,54	6,78						1	1			
	25/11/22 5:00	19,07	11,91	7,16						1	1			
	25/11/22 6:00	20,87	13,76	7,11						1	1			
	25/11/22 7:00	23,16	16,83	6,33					1	1	1			
	25/11/22 8:00	26,40	21,35	5,05					1	1	1			
	25/11/22 9:00	28,99	24,89	4,10		1			1	1	1			
	25/11/22 10:00	30,69	26,79	3,90		1			1	1	1			
	25/11/22 11:00	32,19	28,53	3,66	1	1			1	1	1			
	25/11/22 12:00	32,69	29,36	3,33	1	1			1	1	1			
	25/11/22 13:00	32,86	29,36	3,50	1	1			1	1	1			
	25/11/22 14:00	31,06	27,16	3,90		1			1	1	1			
	25/11/22 15:00	29,66	25,72	3,94		1			1	1	1			
	25/11/22 16:00	31,01	27,22	3,79	1	1			1	1	1			
	25/11/22 17:00	33,37	29,86	3,51	1	1			1	1	1			
	25/11/22 18:00	34,89	31,08	3,81	1	1			1	1	1			
	25/11/22 19:00	34,86	31,38	3,48	1	1			1	1	1			
	25/11/22 20:00	34,09	30,23	3,86	1	1			1	1	1			
	25/11/22 21:00	30,93	27,86	3,07		1			1	1	1			
	25/11/22 22:00	27,31	24,10	3,21					1	1	1			
25/11/22 23:00	23,69	19,98	3,71					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο 26/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Σάββατο	26/11/22 0:00	20,02	13,39	6,63						1	1			
	26/11/22 1:00	19,14	12,53	6,61						1	1			
	26/11/22 2:00	18,35	11,88	6,48						1	1			
	26/11/22 3:00	18,40	12,76	5,64						1	1			
	26/11/22 4:00	18,45	13,09	5,35						1	1			
	26/11/22 5:00	19,00	14,15	4,85						1	1			
	26/11/22 6:00	20,91	15,84	5,07						1	1			
	26/11/22 7:00	21,75	16,53	5,22						1	1			
	26/11/22 8:00	25,26	21,35	3,91					1	1	1			
	26/11/22 9:00	26,19	23,60	2,59					1	1	1			
	26/11/22 10:00	26,86	24,62	2,25					1	1	1			
	26/11/22 11:00	28,52	26,25	2,27		1			1	1	1			
	26/11/22 12:00	29,83	27,58	2,26		1			1	1	1			
	26/11/22 13:00	30,99	28,02	2,97		1			1	1	1			
	26/11/22 14:00	30,06	27,91	2,14		1			1	1	1			
	26/11/22 15:00	28,40	26,02	2,38		1			1	1	1			
	26/11/22 16:00	30,72	28,05	2,67	1	1			1	1	1			
	26/11/22 17:00	34,71	31,72	2,99	1	1			1	1	1		1	
	26/11/22 18:00	36,21	32,35	3,86	1	1			1	1	1		2	
	26/11/22 19:00	35,46	31,35	4,12	1	1			1	1	1		2	
	26/11/22 20:00	34,43	30,65	3,77	1	1			1	1	1		2	
	26/11/22 21:00	31,40	28,02	3,37		1			1	1	1			
	26/11/22 22:00	27,77	24,70	3,06					1	1	1			
26/11/22 23:00	22,02	19,07	2,95					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή 27/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Κυριακή	27/11/22 0:00	20,53	16,33	4,20						1	1			
	27/11/22 1:00	19,07	14,87	4,20						1	1			
	27/11/22 2:00	18,27	12,91	5,36						1	1			
	27/11/22 3:00	18,20	12,76	5,44						1	1			
	27/11/22 4:00	18,04	12,44	5,59						1	1			
	27/11/22 5:00	18,52	12,79	5,72						1	1			
	27/11/22 6:00	20,20	14,59	5,61						1	1			
	27/11/22 7:00	21,90	15,64	6,26						1	1			
	27/11/22 8:00	23,49	16,81	6,68					1	1	1			
	27/11/22 9:00	24,52	17,82	6,70					1	1	1			
	27/11/22 10:00	25,57	20,42	5,16					1	1	1			
	27/11/22 11:00	27,85	22,66	5,19					1	1	1			
	27/11/22 12:00	29,38	23,46	5,92					1	1	1			
	27/11/22 13:00	29,68	24,07	5,62					1	1	1			
	27/11/22 14:00	28,72	24,39	4,33		1			1	1	1			
	27/11/22 15:00	27,09	23,17	3,92		1			1	1	1			
	27/11/22 16:00	28,79	25,22	3,57		1			1	1	1			
	27/11/22 17:00	32,60	29,37	3,23	1	1			1	1	1			
	27/11/22 18:00	33,96	30,86	3,10	1	1			1	1	1			
	27/11/22 19:00	33,57	30,28	3,29	1	1			1	1	1			
	27/11/22 20:00	32,87	29,74	3,13	1	1			1	1	1			
	27/11/22 21:00	30,16	26,59	3,57		1			1	1	1			
	27/11/22 22:00	26,86	23,45	3,41					1	1	1			
27/11/22 23:00	23,64	21,10	2,54					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 28/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	28/11/22 0:00	21,35	18,02	3,33					1	1	1			
	28/11/22 1:00	18,90	15,67	3,23						1	1			
	28/11/22 2:00	18,21	15,00	3,21						1	1			
	28/11/22 3:00	17,90	14,81	3,09						1	1			
	28/11/22 4:00	17,95	14,80	3,15						1	1			
	28/11/22 5:00	18,89	15,41	3,47						1	1			
	28/11/22 6:00	21,27	17,60	3,67					1	1	1			
	28/11/22 7:00	24,11	20,02	4,09					1	1	1			
	28/11/22 8:00	27,67	23,40	4,28					1	1	1			
	28/11/22 9:00	31,12	28,04	3,08		1			1	1	1			
	28/11/22 10:00	33,06	30,36	2,69	1	1			1	1	1			
	28/11/22 11:00	34,18	31,85	2,32	1	1			1	1	1			
	28/11/22 12:00	34,17	31,93	2,25	1	1			1	1	1			
	28/11/22 13:00	33,30	31,24	2,06	1	1			1	1	1			
	28/11/22 14:00	31,63	29,90	1,73	1	1			1	1	1			
	28/11/22 15:00	30,19	29,34	0,85	1	1			1	1	1			
	28/11/22 16:00	30,63	29,62	1,01	1	1			1	1	1			
	28/11/22 17:00	34,06	33,19	0,87	1	1			1	1	1		2	
	28/11/22 18:00	35,62	34,70	0,92	1	1			1	1	1		4	
	28/11/22 19:00	35,64	34,67	0,97	1	1			1	1	1		4	
28/11/22 20:00	34,95	33,79	1,16	1	1			1	1	1		2		
28/11/22 21:00	32,00	30,78	1,22	1	1			1	1	1				
28/11/22 22:00	28,05	26,71	1,34		1			1	1	1				
28/11/22 23:00	23,86	22,26	1,60					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 29/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	29/11/22 0:00	21,95	20,41	1,54					1	1	1			
	29/11/22 1:00	19,96	18,87	1,10					1	1	1			
	29/11/22 2:00	19,24	17,94	1,30					1	1	1			
	29/11/22 3:00	18,65	17,13	1,52					1	1	1			
	29/11/22 4:00	18,89	17,11	1,79					1	1	1			
	29/11/22 5:00	19,79	18,59	1,20					1	1	1			
	29/11/22 6:00	22,33	20,94	1,39					1	1	1			
	29/11/22 7:00	26,20	24,97	1,23					1	1	1			
	29/11/22 8:00	29,11	28,10	1,01		1			1	1	1			
	29/11/22 9:00	31,59	30,35	1,24	1	1			1	1	1			
	29/11/22 10:00	33,33	31,78	1,55	1	1			1	1	1			
	29/11/22 11:00	33,43	32,02	1,41	1	1			1	1	1			
	29/11/22 12:00	33,72	31,79	1,93	1	1			1	1	1			
	29/11/22 13:00	33,16	31,71	1,45	1	1			1	1	1			
	29/11/22 14:00	32,88	31,30	1,57	1	1			1	1	1			
	29/11/22 15:00	30,96	28,77	2,19	1	1			1	1	1			
	29/11/22 16:00	34,02	31,12	2,91	1	1			1	1	1			
	29/11/22 17:00	39,36	36,24	3,11	1	1			1	1	1		5	
	29/11/22 18:00	40,53	38,59	1,93	1	1			1	1	1		7	
	29/11/22 19:00	40,20	39,61	0,60	1	1			1	1	1		8	
29/11/22 20:00	38,69	38,50	0,19	1	1			1	1	1		6		
29/11/22 21:00	35,56	34,07	1,49	1	1			1	1	1		3		
29/11/22 22:00	31,66	29,02	2,64	1	1			1	1	1				
29/11/22 23:00	26,93	24,87	2,07		1			1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη 30/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Τετάρτη	30/11/22 0:00	23,41	22,97	0,44					1	1	1			
	30/11/22 1:00	21,03	20,67	0,36					1	1	1			
	30/11/22 2:00	20,33	19,63	0,70					1	1	1			
	30/11/22 3:00	19,75	19,53	0,22					1	1	1			
	30/11/22 4:00	19,59	19,38	0,21					1	1	1			
	30/11/22 5:00	20,82	20,61	0,21					1	1	1			
	30/11/22 6:00	23,97	23,54	0,42					1	1	1			
	30/11/22 7:00	28,06	26,55	1,52		1			1	1	1			
	30/11/22 8:00	31,89	28,68	3,21	1	1			1	1	1			
	30/11/22 9:00	35,36	32,52	2,84	1	1			1	1	1		2	
	30/11/22 10:00	37,12	35,64	1,48	1	1			1	1	1		4	
	30/11/22 11:00	37,69	36,11	1,58	1	1			1	1	1		5	
	30/11/22 12:00	39,93	38,51	1,41	1	1			1	1	1		7	
	30/11/22 13:00	39,86	38,40	1,46	1	1			1	1	1		7	
	30/11/22 14:00	38,65	37,17	1,48	1	1			1	1	1		6	
	30/11/22 15:00	38,04	36,49	1,55	1	1			1	1	1		6	
	30/11/22 16:00	39,38	37,38	2,00	1	1			1	1	1		6	
	30/11/22 17:00	42,60	37,20	5,41	1	1			1	1	1		6	
	30/11/22 18:00	43,02	38,31	4,71	1	1			1	1	1		7	
	30/11/22 19:00	42,58	39,34	3,23	1	1			1	1	1		8	
	30/11/22 20:00	41,56	39,71	1,86	1	1			1	1	1		8	
30/11/22 21:00	38,09	35,73	2,36	1	1			1	1	1		5		
30/11/22 22:00	33,35	30,33	3,01	1	1			1	1	1		1		
30/11/22 23:00	28,50	25,68	2,82		1			1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη 1/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Πέμπτη	01/12/22 0:00	24,40	16,45	7,96		1				1	1			
	01/12/22 1:00	21,52	12,91	8,61						1	1			
	01/12/22 2:00	20,80	12,48	8,32						1	1			
	01/12/22 3:00	20,17	12,10	8,07						1	1			
	01/12/22 4:00	19,99	11,99	8,00						1	1			
	01/12/22 5:00	21,21	12,72	8,48						1	1			
	01/12/22 6:00	24,54	14,72	9,82						1	1			
	01/12/22 7:00	28,55	17,13	11,42					1	1	1			
	01/12/22 8:00	31,39	19,63	11,76					1	1	1			
	01/12/22 9:00	35,01	25,47	9,53		1			1	1	1			
	01/12/22 10:00	36,75	29,65	7,10	1	1			1	1	1			
	01/12/22 11:00	37,32	31,32	6,00	1	1			1	1	1		1	
	01/12/22 12:00	39,53	33,66	5,87	1	1			1	1	1		3	
	01/12/22 13:00	39,47	34,12	5,35	1	1			1	1	1		3	
	01/12/22 14:00	38,26	33,35	4,92	1	1			1	1	1		3	
	01/12/22 15:00	37,66	31,74	5,92	1	1			1	1	1		1	
	01/12/22 16:00	38,99	30,29	8,70	1	1			1	1	1			
	01/12/22 17:00	40,34	30,19	10,14	1	1			1	1	1			
	01/12/22 18:00	42,22	33,21	9,01	1	1			1	1	1		3	
	01/12/22 19:00	41,90	33,97	7,93	1	1			1	1	1		3	
	01/12/22 20:00	40,96	33,12	7,84	1	1			1	1	1		3	
01/12/22 21:00	37,99	30,14	7,85	1	1			1	1	1				
01/12/22 22:00	33,51	25,30	8,21		1			1	1	1				
01/12/22 23:00	28,59	19,69	8,90					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή 2/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Παρασκευή	02/12/22 0:00	25,08	15,05	10,03						1	1			
	02/12/22 1:00	21,52	12,91	8,61						1	1			
	02/12/22 2:00	20,82	12,49	8,33						1	1			
	02/12/22 3:00	20,12	13,96	6,16						1	1			
	02/12/22 4:00	20,01	13,23	6,78						1	1			
	02/12/22 5:00	21,15	14,52	6,62						1	1			
	02/12/22 6:00	22,41	16,06	6,35						1	1			
	02/12/22 7:00	28,34	21,44	6,90					1	1	1			
	02/12/22 8:00	30,80	24,44	6,36					1	1	1			
	02/12/22 9:00	32,11	25,87	6,24		1			1	1	1			
	02/12/22 10:00	31,01	26,59	4,42		1			1	1	1			
	02/12/22 11:00	29,59	27,32	2,28		1			1	1	1			
	02/12/22 12:00	30,29	28,85	1,45	1	1			1	1	1			
	02/12/22 13:00	31,37	30,26	1,11	1	1			1	1	1			
	02/12/22 14:00	31,34	30,29	1,05	1	1			1	1	1			
	02/12/22 15:00	32,22	31,11	1,12	1	1			1	1	1		1	
	02/12/22 16:00	34,86	33,81	1,05	1	1			1	1	1		3	
	02/12/22 17:00	40,31	38,98	1,33	1	1			1	1	1		7	
	02/12/22 18:00	41,76	40,53	1,23	1	1			1	1	1		8	
	02/12/22 19:00	41,43	40,40	1,03	1	1			1	1	1		8	
02/12/22 20:00	40,34	39,45	0,89	1	1			1	1	1		7		
02/12/22 21:00	37,28	36,54	0,74	1	1			1	1	1		5		
02/12/22 22:00	32,88	32,10	0,79	1	1			1	1	1		1		
02/12/22 23:00	28,00	27,49	0,51		1			1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο 3/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Σάββατο	03/12/22 0:00	24,40	24,19	0,22					1	1	1			
	03/12/22 1:00	21,52	21,00	0,51					1	1	1			
	03/12/22 2:00	20,80	19,69	1,11					1	1	1			
	03/12/22 3:00	20,17	17,60	2,57					1	1	1			
	03/12/22 4:00	19,99	17,64	2,35					1	1	1			
	03/12/22 5:00	21,21	18,69	2,51					1	1	1			
	03/12/22 6:00	24,54	20,83	3,71					1	1	1			
	03/12/22 7:00	28,55	23,21	5,34					1	1	1			
	03/12/22 8:00	31,09	24,38	6,71					1	1	1			
	03/12/22 9:00	31,66	24,96	6,70					1	1	1			
	03/12/22 10:00	31,11	24,83	6,28					1	1	1			
	03/12/22 11:00	29,65	24,30	5,35					1	1	1			
	03/12/22 12:00	29,71	25,57	4,14		1			1	1	1			
	03/12/22 13:00	30,50	26,82	3,68		1			1	1	1			
	03/12/22 14:00	30,41	27,08	3,33		1			1	1	1			
	03/12/22 15:00	31,03	28,66	2,37	1	1			1	1	1			
	03/12/22 16:00	34,25	31,83	2,42	1	1			1	1	1		1	
	03/12/22 17:00	40,34	37,02	3,32	1	1			1	1	1		5	
	03/12/22 18:00	42,22	38,96	3,25	1	1			1	1	1		7	
	03/12/22 19:00	41,90	39,43	2,47	1	1			1	1	1		7	
	03/12/22 20:00	40,96	37,98	2,98	1	1			1	1	1		6	
03/12/22 21:00	37,99	35,06	2,92	1	1			1	1	1		4		
03/12/22 22:00	33,51	31,32	2,19	1	1			1	1	1		1		
03/12/22 23:00	28,59	26,96	1,62		1			1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή 4/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Κυριακή	04/12/22 0:00	23,68	22,31	1,37					1	1	1			
	04/12/22 1:00	20,88	19,48	1,39					1	1	1			
	04/12/22 2:00	20,18	18,81	1,37					1	1	1			
	04/12/22 3:00	19,57	18,23	1,34					1	1	1			
	04/12/22 4:00	19,40	18,09	1,31					1	1	1			
	04/12/22 5:00	20,58	19,43	1,15					1	1	1			
	04/12/22 6:00	23,81	22,66	1,15					1	1	1			
	04/12/22 7:00	27,42	26,22	1,20		1			1	1	1			
	04/12/22 8:00	29,85	28,53	1,33		1			1	1	1			
	04/12/22 9:00	30,36	28,84	1,52		1			1	1	1			
	04/12/22 10:00	29,87	27,95	1,92		1			1	1	1			
	04/12/22 11:00	28,47	26,39	2,08		1			1	1	1			
	04/12/22 12:00	28,53	27,21	1,32		1			1	1	1			
	04/12/22 13:00	29,29	28,97	0,32	1	1			1	1	1			
	04/12/22 14:00	29,21	28,65	0,56	1	1			1	1	1			
	04/12/22 15:00	29,80	29,25	0,55	1	1			1	1	1			
	04/12/22 16:00	32,89	32,33	0,56	1	1			1	1	1		1	
	04/12/22 17:00	39,14	38,43	0,71	1	1			1	1	1		6	
	04/12/22 18:00	40,96	39,61	1,35	1	1			1	1	1		7	
	04/12/22 19:00	40,65	39,54	1,11	1	1			1	1	1		7	
04/12/22 20:00	39,74	38,89	0,85	1	1			1	1	1		7		
04/12/22 21:00	36,86	36,08	0,77	1	1			1	1	1		4		
04/12/22 22:00	32,52	31,91	0,60	1	1			1	1	1		1		
04/12/22 23:00	27,74	27,23	0,50		1			1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 5/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	05/12/22 0:00	24,32	23,88	0,44					1	1	1			
	05/12/22 1:00	21,73	21,29	0,44					1	1	1			
	05/12/22 2:00	21,03	20,55	0,48					1	1	1			
	05/12/22 3:00	20,32	19,82	0,50					1	1	1			
	05/12/22 4:00	20,21	19,63	0,58					1	1	1			
	05/12/22 5:00	21,36	20,86	0,50					1	1	1			
	05/12/22 6:00	24,65	24,20	0,45					1	1	1			
	05/12/22 7:00	28,62	28,19	0,44	1	1			1	1	1			
	05/12/22 8:00	31,11	30,61	0,50	1	1			1	1	1			
	05/12/22 9:00	31,42	30,65	0,77	1	1			1	1	1			
	05/12/22 10:00	31,32	30,48	0,84	1	1			1	1	1			
	05/12/22 11:00	29,89	29,04	0,85	1	1			1	1	1			
	05/12/22 12:00	30,60	29,65	0,95	1	1			1	1	1			
	05/12/22 13:00	31,69	30,43	1,26	1	1			1	1	1			
	05/12/22 14:00	31,65	29,94	1,71	1	1			1	1	1			
	05/12/22 15:00	32,55	30,64	1,91	1	1			1	1	1			
	05/12/22 16:00	35,21	33,17	2,04	1	1			1	1	1		2	
	05/12/22 17:00	40,71	38,74	1,97	1	1			1	1	1		7	
	05/12/22 18:00	42,18	39,91	2,26	1	1			1	1	1		8	
	05/12/22 19:00	41,84	39,29	2,55	1	1			1	1	1		7	
	05/12/22 20:00	40,75	38,33	2,42	1	1			1	1	1		6	
	05/12/22 21:00	37,65	35,40	2,26	1	1			1	1	1		4	
	05/12/22 22:00	33,21	30,81	2,40	1	1			1	1	1		1	
05/12/22 23:00	28,28	25,69	2,59		1			1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 6/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	06/12/22 0:00	23,91	23,13	0,79					1	1	1			
	06/12/22 1:00	21,55	21,09	0,46					1	1	1			
	06/12/22 2:00	21,00	20,58	0,43					1	1	1			
	06/12/22 3:00	20,19	19,65	0,54					1	1	1			
	06/12/22 4:00	19,96	19,51	0,45					1	1	1			
	06/12/22 5:00	20,73	20,46	0,27					1	1	1			
	06/12/22 6:00	23,25	23,06	0,19					1	1	1			
	06/12/22 7:00	26,08	25,84	0,24	1	1				1	1		4	
	06/12/22 8:00	28,75	28,49	0,26	1	1				1	1		7	
	06/12/22 9:00	29,84	29,80	0,04	1	1				1	1		8	
	06/12/22 10:00	29,32	29,29	0,03	1	1				1	1		7	
	06/12/22 11:00	29,51	29,45	0,05	1	1				1	1		7	
	06/12/22 12:00	30,05	29,99	0,06	1	1				1	1		8	
	06/12/22 13:00	30,80	30,75	0,05	1	1				1	1		8	
	06/12/22 14:00	30,33	30,30	0,03	1	1			1	1	1			
	06/12/22 15:00	31,25	30,94	0,31	1	1			1	1	1		1	
	06/12/22 16:00	33,77	32,62	1,15	1	1			1	1	1		2	
	06/12/22 17:00	39,14	38,31	0,83	1	1			1	1	1		6	
	06/12/22 18:00	39,81	39,58	0,23	1	1			1	1	1		7	
	06/12/22 19:00	39,23	38,88	0,35	1	1			1	1	1		7	
06/12/22 20:00	37,91	37,50	0,41	1	1			1	1	1		6		
06/12/22 21:00	34,93	33,82	1,12	1	1			1	1	1		3		
06/12/22 22:00	31,25	30,90	0,34	1	1			1	1	1		1		
06/12/22 23:00	27,35	27,11	0,23		1			1	1	1				
Παρατηρήσεις:														
Η μονάδα G9 δεν είναι διαθέσιμη το διάστημα 07:00-14:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ.														
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη 7/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Τετάρτη	07/12/22 0:00	23,57	23,00	0,57					1	1	1			
	07/12/22 1:00	21,30	21,13	0,17					1	1	1			
	07/12/22 2:00	20,88	20,88	0,00					1	1	1			
	07/12/22 3:00	20,05	20,05	0,00					1	1	1			
	07/12/22 4:00	19,99	19,99	0,00					1	1	1			
	07/12/22 5:00	20,90	20,90	0,00					1	1	1			
	07/12/22 6:00	24,01	24,01	0,00					1	1	1			
	07/12/22 7:00	27,71	27,69	0,02	1	1				1	1		5	
	07/12/22 8:00	30,23	30,23	0,00	1	1				1	1		7	
	07/12/22 9:00	30,89	30,89	0,00	1	1				1	1		8	
	07/12/22 10:00	30,67	30,67	0,00	1	1				1	1		8	
	07/12/22 11:00	31,68	31,68	0,00	1	1				1	1		8	
	07/12/22 12:00	33,03	33,03	0,00	1	1				1	1		9	
	07/12/22 13:00	32,94	32,94	0,01	1	1				1	1		9	
	07/12/22 14:00	32,13	32,12	0,01	1	1			1	1	1		1	
	07/12/22 15:00	32,58	32,57	0,00	1	1			1	1	1		1	
	07/12/22 16:00	34,55	34,55	0,00	1	1			1	1	1		3	
	07/12/22 17:00	39,48	39,48	0,00	1	1			1	1	1		7	
	07/12/22 18:00	40,66	40,65	0,01	1	1			1	1	1		8	
	07/12/22 19:00	40,40	40,33	0,07	1	1			1	1	1		8	
07/12/22 20:00	39,42	39,26	0,16	1	1			1	1	1		7		
07/12/22 21:00	36,39	36,09	0,30	1	1			1	1	1		4		
07/12/22 22:00	32,35	31,53	0,82	1	1			1	1	1				
07/12/22 23:00	27,75	25,85	1,90		1			1	1	1				

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G9 δεν είναι διαθέσιμη το διάστημα 07:00-14:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη 8/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Πέμπτη	08/12/22 0:00	24,24	18,43	5,81		1				1	1			
	08/12/22 1:00	21,83	16,11	5,72		1				1	1			
	08/12/22 2:00	21,25	15,07	6,18		1				1	1			
	08/12/22 3:00	20,61	14,06	6,55		1				1	1			
	08/12/22 4:00	20,43	13,60	6,83		1				1	1			
	08/12/22 5:00	21,64	13,68	7,96		1				1	1			
	08/12/22 6:00	24,97	16,05	8,92		1				1	1			
	08/12/22 7:00	28,67	19,06	9,61	1	1				1	1			
	08/12/22 8:00	29,98	20,09	9,89	1	1				1	1			
	08/12/22 9:00	30,32	20,82	9,50	1	1				1	1			
	08/12/22 10:00	30,19	20,30	9,89	1	1				1	1			
	08/12/22 11:00	28,64	18,87	9,77	1	1				1	1			
	08/12/22 12:00	28,82	19,38	9,44	1	1				1	1			
	08/12/22 13:00	29,73	19,83	9,91	1	1				1	1			
	08/12/22 14:00	29,41	20,20	9,22	1	1				1	1			
	08/12/22 15:00	32,25	22,63	9,62	1				1	1	1			
	08/12/22 16:00	35,88	26,35	9,53	1				1	1	1			
	08/12/22 17:00	40,94	30,39	10,55	1	1			1	1	1			
	08/12/22 18:00	42,04	30,41	11,62	1	1			1	1	1			
	08/12/22 19:00	41,60	30,47	11,13	1	1			1	1	1			
08/12/22 20:00	40,65	29,55	11,10	1	1			1	1	1				
08/12/22 21:00	37,48	26,32	11,16	1	1			1	1	1				
08/12/22 22:00	33,36	21,92	11,44					1	1	1				
08/12/22 23:00	28,56	17,13	11,42					1	1	1				
Παρατηρήσεις:														
Η μονάδα G9 δεν είναι διαθέσιμη το διάστημα 07:00-14:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή 9/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Παρασκευή	09/12/22 0:00	22,42	13,45	8,97						1	1			
	09/12/22 1:00	21,17	12,70	8,47						1	1			
	09/12/22 2:00	20,69	12,42	8,28						1	1			
	09/12/22 3:00	20,05	12,03	8,02						1	1			
	09/12/22 4:00	20,06	12,03	8,02						1	1			
	09/12/22 5:00	21,15	12,69	8,46						1	1			
	09/12/22 6:00	24,38	14,63	9,75		1				1	1			
	09/12/22 7:00	28,38	17,03	11,35		1				1	1			
	09/12/22 8:00	30,53	18,66	11,87	1	1				1	1			
	09/12/22 9:00	31,69	20,45	11,24	1	1				1	1			
	09/12/22 10:00	32,11	20,89	11,22	1	1				1	1			
	09/12/22 11:00	32,76	21,73	11,03	1	1				1	1			
	09/12/22 12:00	34,92	23,62	11,30					1	1	1			
	09/12/22 13:00	34,88	23,57	11,31					1	1	1			
	09/12/22 14:00	33,77	22,42	11,35					1	1	1			
	09/12/22 15:00	34,35	22,96	11,39					1	1	1			
	09/12/22 16:00	36,70	24,97	11,73		1			1	1	1			
	09/12/22 17:00	41,43	28,89	12,54	1	1			1	1	1			
	09/12/22 18:00	42,84	30,05	12,79	1	1			1	1	1			
	09/12/22 19:00	42,56	29,76	12,80	1	1			1	1	1			
09/12/22 20:00	41,41	28,77	12,64	1	1			1	1	1				
09/12/22 21:00	37,98	25,48	12,50		1			1	1	1				
09/12/22 22:00	33,37	20,63	12,74					1	1	1				
09/12/22 23:00	28,41	17,04	11,36					1	1	1				
Παρατηρήσεις:														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο 10/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Σάββατο	10/12/22 0:00	23,94	14,37	9,58						1	1			
	10/12/22 1:00	21,59	12,96	8,64						1	1			
	10/12/22 2:00	21,00	12,60	8,40						1	1			
	10/12/22 3:00	20,26	12,15	8,10						1	1			
	10/12/22 4:00	20,03	12,02	8,01						1	1			
	10/12/22 5:00	21,02	12,61	8,41						1	1			
	10/12/22 6:00	23,62	14,17	9,45						1	1			
	10/12/22 7:00	27,26	16,36	10,91		1				1	1			
	10/12/22 8:00	29,73	17,84	11,89	1	1				1	1			
	10/12/22 9:00	31,22	18,99	12,24	1	1				1	1			
	10/12/22 10:00	31,35	19,11	12,24	1	1				1	1			
	10/12/22 11:00	32,01	19,28	12,73	1	1				1	1			
	10/12/22 12:00	31,93	19,26	12,67	1	1				1	1			
	10/12/22 13:00	32,78	19,89	12,89	1	1				1	1			
	10/12/22 14:00	32,89	19,74	13,16					1	1	1			
	10/12/22 15:00	33,97	20,77	13,20					1	1	1			
	10/12/22 16:00	36,41	22,84	13,57					1	1	1			
	10/12/22 17:00	40,65	26,93	13,73	1	1			1	1	1			
	10/12/22 18:00	41,47	27,74	13,73	1	1			1	1	1			
	10/12/22 19:00	40,74	27,01	13,73	1	1			1	1	1			
10/12/22 20:00	39,23	25,51	13,73		1			1	1	1				
10/12/22 21:00	35,94	22,21	13,73					1	1	1				
10/12/22 22:00	31,66	19,00	12,67					1	1	1				
10/12/22 23:00	27,52	16,51	11,01					1	1	1				
Παρατηρήσεις:														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή 11/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Κυριακή	11/12/22 0:00	24,28	14,57	9,71						1	1			
	11/12/22 1:00	22,26	13,35	8,90						1	1			
	11/12/22 2:00	21,36	12,82	8,54						1	1			
	11/12/22 3:00	20,35	12,21	8,14						1	1			
	11/12/22 4:00	20,15	12,09	8,06						1	1			
	11/12/22 5:00	20,69	12,41	8,28						1	1			
	11/12/22 6:00	22,00	13,20	8,80						1	1			
	11/12/22 7:00	23,37	14,02	9,35						1	1			
	11/12/22 8:00	24,79	14,87	9,92		1				1	1			
	11/12/22 9:00	25,69	15,41	10,28		1				1	1			
	11/12/22 10:00	27,03	16,22	10,81		1				1	1			
	11/12/22 11:00	28,09	16,85	11,23		1				1	1			
	11/12/22 12:00	29,54	17,72	11,81		1				1	1			
	11/12/22 13:00	29,01	17,41	11,60		1				1	1			
	11/12/22 14:00	27,73	16,64	11,09		1				1	1			
	11/12/22 15:00	29,16	17,50	11,67					1	1	1			
	11/12/22 16:00	32,33	19,40	12,93					1	1	1			
	11/12/22 17:00	37,86	24,13	13,73		1			1	1	1			
	11/12/22 18:00	38,93	25,21	13,73		1			1	1	1			
	11/12/22 19:00	38,99	25,27	13,73		1			1	1	1			
11/12/22 20:00	37,97	24,26	13,71		1			1	1	1				
11/12/22 21:00	35,10	21,45	13,65					1	1	1				
11/12/22 22:00	31,32	18,79	12,53					1	1	1				
11/12/22 23:00	26,98	16,19	10,79					1	1	1				
Παρατηρήσεις:														
Η μονάδα G9 δεν είναι διαθέσιμη το διάστημα 07:00-14:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 12/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	12/12/22 0:00	24,19	14,51	9,67						1	1			
	12/12/22 1:00	21,76	13,06	8,70						1	1			
	12/12/22 2:00	21,29	12,77	8,51						1	1			
	12/12/22 3:00	20,47	12,28	8,19						1	1			
	12/12/22 4:00	20,27	12,16	8,11						1	1			
	12/12/22 5:00	21,50	12,90	8,60						1	1			
	12/12/22 6:00	24,71	14,83	9,89						1	1			
	12/12/22 7:00	28,90	20,46	8,44	1	1				1	1			
	12/12/22 8:00	31,36	24,18	7,18	1	1				1	1		3	
	12/12/22 9:00	31,97	25,46	6,51	1	1				1	1		4	
	12/12/22 10:00	31,24	25,00	6,23	1	1				1	1		4	
	12/12/22 11:00	31,90	25,75	6,15	1	1				1	1		4	
	12/12/22 12:00	31,95	26,18	5,78	1	1				1	1		5	
	12/12/22 13:00	32,56	26,99	5,56	1	1				1	1		5	
	12/12/22 14:00	33,51	28,36	5,15	1	1			1	1	1			
	12/12/22 15:00	34,50	29,95	4,56	1	1			1	1	1			
	12/12/22 16:00	36,45	32,47	3,98	1	1			1	1	1		2	
	12/12/22 17:00	41,17	37,64	3,53	1	1			1	1	1		6	
	12/12/22 18:00	42,36	39,42	2,94	1	1			1	1	1		7	
	12/12/22 19:00	41,82	38,90	2,92	1	1			1	1	1		7	
12/12/22 20:00	40,69	36,92	3,78	1	1			1	1	1		5		
12/12/22 21:00	37,36	32,94	4,42	1	1			1	1	1		2		
12/12/22 22:00	32,75	27,79	4,96		1			1	1	1				
12/12/22 23:00	27,81	22,11	5,69					1	1	1				
Παρατηρήσεις:														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη 13/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Τρίτη	13/12/22 0:00	23,69	14,22	9,48						1	1			
	13/12/22 1:00	21,51	12,90	8,60						1	1			
	13/12/22 2:00	20,96	12,58	8,38						1	1			
	13/12/22 3:00	20,07	12,04	8,03						1	1			
	13/12/22 4:00	20,01	12,01	8,00						1	1			
	13/12/22 5:00	20,83	12,50	8,33						1	1			
	13/12/22 6:00	23,28	13,97	9,31						1	1			
	13/12/22 7:00	26,43	15,86	10,57					1	1	1			
	13/12/22 8:00	29,62	21,32	8,30					1	1	1			
	13/12/22 9:00	31,75	26,68	5,07		1			1	1	1			
	13/12/22 10:00	33,25	28,55	4,70	1	1			1	1	1			
	13/12/22 11:00	34,64	30,09	4,55	1	1			1	1	1			
	13/12/22 12:00	35,23	30,38	4,85	1	1			1	1	1			
	13/12/22 13:00	35,31	30,89	4,42	1	1			1	1	1			
	13/12/22 14:00	34,96	30,09	4,87	1	1			1	1	1			
	13/12/22 15:00	35,19	30,65	4,54	1	1			1	1	1			
	13/12/22 16:00	36,83	31,98	4,85	1	1			1	1	1		1	
	13/12/22 17:00	40,65	35,79	4,86	1	1			1	1	1		5	
	13/12/22 18:00	41,34	37,52	3,82	1	1			1	1	1		6	
	13/12/22 19:00	39,92	37,18	2,74	1	1			1	1	1		6	
13/12/22 20:00	38,03	35,32	2,71	1	1			1	1	1		4		
13/12/22 21:00	35,32	32,67	2,65	1	1			1	1	1		2		
13/12/22 22:00	31,16	28,49	2,67	1	1			1	1	1				
13/12/22 23:00	27,15	23,46	3,70					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη 14/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Τετάρτη	14/12/22 0:00	23,16	18,83	4,32					1	1	1			
	14/12/22 1:00	21,06	16,17	4,89						1	1			
	14/12/22 2:00	20,53	15,82	4,71						1	1			
	14/12/22 3:00	19,82	15,56	4,26						1	1			
	14/12/22 4:00	19,74	15,55	4,19						1	1			
	14/12/22 5:00	20,72	17,26	3,46						1	1			
	14/12/22 6:00	23,93	21,91	2,03					1	1	1			
	14/12/22 7:00	27,64	26,31	1,33		1			1	1	1			
	14/12/22 8:00	29,42	28,14	1,27	1	1			1	1	1			
	14/12/22 9:00	30,50	29,37	1,13	1	1			1	1	1			
	14/12/22 10:00	30,10	29,43	0,67	1	1			1	1	1			
	14/12/22 11:00	30,44	29,81	0,63	1	1			1	1	1			
	14/12/22 12:00	31,15	30,33	0,82	1	1			1	1	1			
	14/12/22 13:00	30,85	30,17	0,69	1	1			1	1	1			
	14/12/22 14:00	30,61	30,21	0,41	1	1			1	1	1			
	14/12/22 15:00	31,54	31,40	0,14	1	1			1	1	1			
	14/12/22 16:00	34,10	34,03	0,07	1	1			1	1	1		3	
	14/12/22 17:00	38,85	38,73	0,12	1	1			1	1	1		7	
	14/12/22 18:00	40,21	40,17	0,04	1	1			1	1	1		8	
	14/12/22 19:00	39,96	39,40	0,56	1	1			1	1	1		7	
	14/12/22 20:00	38,90	37,22	1,69	1	1			1	1	1		6	
14/12/22 21:00	35,55	33,58	1,98	1	1			1	1	1		3		
14/12/22 22:00	31,20	28,65	2,55	1	1			1	1	1				
14/12/22 23:00	26,80	22,51	4,29					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη 15/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Πέμπτη	15/12/22 0:00	23,12	13,87	9,25						1	1			
	15/12/22 1:00	20,89	12,54	8,36						1	1			
	15/12/22 2:00	20,38	12,23	8,15						1	1			
	15/12/22 3:00	19,75	11,85	7,90						1	1			
	15/12/22 4:00	19,65	11,79	7,86						1	1			
	15/12/22 5:00	20,61	12,36	8,24						1	1			
	15/12/22 6:00	23,52	14,11	9,41						1	1			
	15/12/22 7:00	26,74	16,04	10,70					1	1	1			
	15/12/22 8:00	29,85	17,91	11,94					1	1	1			
	15/12/22 9:00	31,72	19,03	12,69					1	1	1			
	15/12/22 10:00	31,89	19,13	12,76					1	1	1			
	15/12/22 11:00	32,37	19,99	12,38					1	1	1			
	15/12/22 12:00	32,26	19,95	12,31					1	1	1			
	15/12/22 13:00	32,11	19,88	12,23					1	1	1			
	15/12/22 14:00	31,25	19,34	11,91					1	1	1			
	15/12/22 15:00	31,92	20,33	11,59					1	1	1			
	15/12/22 16:00	34,11	22,94	11,18		1			1	1	1			
	15/12/22 17:00	38,81	27,65	11,15	1	1			1	1	1			
	15/12/22 18:00	39,82	28,48	11,35	1	1			1	1	1			
	15/12/22 19:00	39,00	27,05	11,95	1	1			1	1	1			
15/12/22 20:00	37,93	25,46	12,47	1	1			1	1	1				
15/12/22 21:00	34,82	23,23	11,59		1			1	1	1				
15/12/22 22:00	30,86	19,52	11,34					1	1	1				
15/12/22 23:00	26,96	16,18	10,79					1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή 16/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Παρασκευή	16/12/22 0:00	23,55	14,13	9,42						1	1			
	16/12/22 1:00	21,29	12,77	8,51						1	1			
	16/12/22 2:00	20,87	12,52	8,35						1	1			
	16/12/22 3:00	19,99	11,99	8,00						1	1			
	16/12/22 4:00	19,98	11,99	7,99						1	1			
	16/12/22 5:00	21,04	12,62	8,42						1	1			
	16/12/22 6:00	24,29	14,57	9,72	1					1	1			
	16/12/22 7:00	29,14	17,83	11,31	1	1				1	1			
	16/12/22 8:00	31,61	20,09	11,51	1	1				1	1			
	16/12/22 9:00	32,77	21,71	11,06	1	1				1	1		3	
	16/12/22 10:00	32,99	21,96	11,03	1	1				1	1		3	
	16/12/22 11:00	31,55	20,53	11,03	1	1				1	1			
	16/12/22 12:00	30,18	19,15	11,03	1	1				1	1			
	16/12/22 13:00	29,33	18,28	11,05	1	1				1	1			
	16/12/22 14:00	28,88	17,82	11,06	1	1				1	1			
	16/12/22 15:00	29,92	18,89	11,03	1	1				1	1			
	16/12/22 16:00	34,13	22,98	11,15	1	1			1	1	1			
	16/12/22 17:00	40,11	28,22	11,90	1	1			1	1	1			
	16/12/22 18:00	41,85	30,07	11,78	1	1			1	1	1		3	
	16/12/22 19:00	41,54	30,04	11,51	1	1			1	1	1		3	
16/12/22 20:00	40,43	28,87	11,56	1	1			1	1	1		3		
16/12/22 21:00	37,28	26,07	11,21	1	1			1	1	1				
16/12/22 22:00	32,71	21,43	11,28	1	1				1	1				
16/12/22 23:00	28,08	16,85	11,23	1					1	1				
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή 18/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Κυριακή	18/12/22 0:00	28,62	17,17	11,45				1		1	1			
	18/12/22 1:00	26,27	15,76	10,51						1	1			
	18/12/22 2:00	24,48	14,69	9,79						1	1			
	18/12/22 3:00	23,41	14,04	9,36						1	1			
	18/12/22 4:00	22,94	13,77	9,18						1	1			
	18/12/22 5:00	23,37	14,02	9,35						1	1			
	18/12/22 6:00	24,87	15,07	9,80						1	1			
	18/12/22 7:00	26,50	16,96	9,54				1		1	1			
	18/12/22 8:00	27,98	20,43	7,55				1		1	1			
	18/12/22 9:00	28,74	23,32	5,42				1		1	1			
	18/12/22 10:00	29,11	25,66	3,45				1	1	1	1			
	18/12/22 11:00	28,73	27,40	1,33	1			1	1	1	1			
	18/12/22 12:00	28,23	27,86	0,36	1			1	1	1	1			
	18/12/22 13:00	28,13	27,79	0,35	1			1	1	1	1			
	18/12/22 14:00	27,98	27,70	0,29	1			1	1	1	1			
	18/12/22 15:00	29,48	29,29	0,19	1			1	1	1	1			
	18/12/22 16:00	32,87	32,57	0,30	1			1	1	1	1			
	18/12/22 17:00	38,12	37,70	0,42	1	1		1	1	1	1		4	
	18/12/22 18:00	41,04	40,27	0,77	1	1		1	1	1	1		4	
	18/12/22 19:00	43,95	42,28	1,67	1	1		1	1	1	1		4	
18/12/22 20:00	44,10	41,45	2,65	1	1		1	1	1	1		5		
18/12/22 21:00	41,57	38,46	3,11	1	1		1	1	1	1		5		
18/12/22 22:00	36,48	33,02	3,46	1			1	1	1	1				
18/12/22 23:00	30,56	25,41	5,16				1	1	1	1				
</														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 19/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	19/12/22 0:00	26,65	20,29	6,36					1	1	1			
	19/12/22 1:00	24,58	17,15	7,43						1	1			
	19/12/22 2:00	23,15	14,86	8,29						1	1			
	19/12/22 3:00	22,58	14,08	8,50						1	1			
	19/12/22 4:00	23,12	14,73	8,39						1	1			
	19/12/22 5:00	25,13	16,81	8,32				1		1	1			
	19/12/22 6:00	28,96	20,47	8,50				1		1	1			
	19/12/22 7:00	33,97	25,62	8,35		1		1		1	1			
	19/12/22 8:00	38,98	30,96	8,02	1	1		1	1	1	1			
	19/12/22 9:00	41,89	33,81	8,08	1	1		1	1	1	1			
	19/12/22 10:00	42,64	34,37	8,26	1	1		1	1	1	1			
	19/12/22 11:00	42,62	34,14	8,48	1	1		1	1	1	1			
	19/12/22 12:00	42,04	32,79	9,25	1	1		1	1	1	1			
	19/12/22 13:00	41,20	31,11	10,09	1	1		1	1	1	1			
	19/12/22 14:00	40,39	29,35	11,05	1	1		1	1	1	1			
	19/12/22 15:00	41,03	29,48	11,56	1	1		1	1	1	1			
	19/12/22 16:00	43,57	32,20	11,38	1	1		1	1	1	1			
	19/12/22 17:00	47,99	36,85	11,14	1	1		1	1	1	1			
	19/12/22 18:00	49,96	38,50	11,47	1	1		1	1	1	1			
	19/12/22 19:00	51,14	39,26	11,89	1	1		1	1	1	1			
	19/12/22 20:00	50,21	38,42	11,79	1	1		1	1	1	1			
	19/12/22 21:00	46,59	34,79	11,80	1	1		1	1	1	1			
19/12/22 22:00	40,71	29,16	11,54	1	1		1		1	1				
19/12/22 23:00	34,36	23,34	11,03	1	1		1		1	1				
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη 20/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Τρίτη	20/12/22 0:00	22,89	13,73	9,16					1		1			
	20/12/22 1:00	20,77	12,46	8,31					1		1			
	20/12/22 2:00	20,14	12,08	8,05					1		1			
	20/12/22 3:00	19,48	11,69	7,79					1		1			
	20/12/22 4:00	19,44	11,66	7,78					1		1			
	20/12/22 5:00	20,32	12,19	8,13					1		1			
	20/12/22 6:00	22,69	13,62	9,08					1		1			
	20/12/22 7:00	24,74	14,84	9,90					1		1			
	20/12/22 8:00	28,28	16,97	11,31				1	1		1			
	20/12/22 9:00	29,31	19,70	9,61				1	1		1			
	20/12/22 10:00	29,62	20,51	9,12				1	1		1			
	20/12/22 11:00	29,82	19,29	10,53				1	1		1			
	20/12/22 12:00	30,22	18,33	11,89				1	1		1			
	20/12/22 13:00	30,50	18,60	11,90				1	1		1			
	20/12/22 14:00	30,37	18,22	12,15				1	1		1			
	20/12/22 15:00	30,58	18,35	12,23				1	1		1			
	20/12/22 16:00	32,39	20,53	11,87				1	1		1			
	20/12/22 17:00	37,47	25,96	11,51				1	1	1	1			
	20/12/22 18:00	38,34	27,33	11,01				1	1	1	1			
	20/12/22 19:00	37,47	28,22	9,25				1	1	1	1			
20/12/22 20:00	35,90	28,96	6,93				1	1	1	1				
20/12/22 21:00	32,70	26,14	6,56				1	1	1	1				
20/12/22 22:00	29,20	22,97	6,23				1	1		1				
20/12/22 23:00	25,63	19,53	6,09				1	1		1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη 21/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Τετάρτη	21/12/22 0:00	22,68	18,57	4,11				1	1		1			
	21/12/22 1:00	20,64	16,18	4,47					1		1			
	21/12/22 2:00	20,18	14,42	5,76					1		1			
	21/12/22 3:00	19,52	14,28	5,24					1		1			
	21/12/22 4:00	19,47	15,05	4,42					1		1			
	21/12/22 5:00	20,36	16,70	3,66					1		1			
	21/12/22 6:00	23,58	21,35	2,23				1	1		1			
	21/12/22 7:00	28,00	26,19	1,81				1	1		1			
	21/12/22 8:00	30,65	29,14	1,51				1	1	1	1			
	21/12/22 9:00	32,43	31,74	0,69				1	1	1	1			
	21/12/22 10:00	33,07	32,49	0,57				1	1	1	1			
	21/12/22 11:00	33,61	33,04	0,56				1	1	1	1			
	21/12/22 12:00	35,38	34,96	0,42				1	1	1	1			
	21/12/22 13:00	35,80	35,58	0,21				1	1	1	1			
	21/12/22 14:00	34,63	34,30	0,32				1	1	1	1			
	21/12/22 15:00	34,26	34,25	0,02				1	1	1	1			
	21/12/22 16:00	36,22	36,18	0,04		1		1	1	1	1			
	21/12/22 17:00	40,87	40,24	0,63	1	1		1	1	1	1			
	21/12/22 18:00	41,70	40,99	0,71	1	1		1	1	1	1			
	21/12/22 19:00	41,34	41,13	0,21	1	1		1	1	1	1			
	21/12/22 20:00	40,05	40,02	0,03	1	1		1	1	1	1			
	21/12/22 21:00	36,76	36,75	0,01		1		1	1	1	1			
	21/12/22 22:00	32,23	32,21	0,02				1	1	1	1			
21/12/22 23:00	27,50	27,20	0,30				1	1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη 22/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Πέμπτη	22/12/22 0:00	23,29	23,22	0,07				1	1		1			
	22/12/22 1:00	21,12	20,94	0,17				1	1		1			
	22/12/22 2:00	20,68	20,17	0,51				1	1		1			
	22/12/22 3:00	20,16	19,27	0,89				1	1		1			
	22/12/22 4:00	20,06	19,25	0,81				1	1		1			
	22/12/22 5:00	21,10	20,55	0,56				1	1		1			
	22/12/22 6:00	24,57	24,31	0,26				1	1		1			
	22/12/22 7:00	29,66	29,62	0,04				1	1	1	1			
	22/12/22 8:00	33,01	32,99	0,02				1	1	1	1			
	22/12/22 9:00	34,27	34,27	0,00				1	1	1	1			
	22/12/22 10:00	33,88	33,88	0,00				1	1	1	1			
	22/12/22 11:00	33,39	33,39	0,00				1	1	1	1			
	22/12/22 12:00	33,88	33,88	0,00				1	1	1	1			
	22/12/22 13:00	34,16	34,16	0,00				1	1	1	1			
	22/12/22 14:00	33,85	33,85	0,00				1	1	1	1			
	22/12/22 15:00	34,69	34,69	0,00		1		1	1	1	1			
	22/12/22 16:00	37,18	37,18	0,00		1		1	1	1	1			
	22/12/22 17:00	42,22	42,22	0,00	1	1		1	1	1	1		2	
	22/12/22 18:00	43,79	43,79	0,00	1	1		1	1	1	1		3	
	22/12/22 19:00	43,36	43,36	0,00	1	1		1	1	1	1		3	
22/12/22 20:00	42,11	42,11	0,00	1	1		1	1	1	1		2		
22/12/22 21:00	38,56	38,56	0,00	1	1		1	1	1	1				
22/12/22 22:00	34,16	34,16	0,00		1		1	1	1	1				
22/12/22 23:00	29,37	29,37	0,00				1	1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή 23/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Παρασκευή	23/12/22 0:00	25,24	25,14	0,10				1	1		1			
	23/12/22 1:00	22,64	22,51	0,14				1	1		1			
	23/12/22 2:00	22,11	21,98	0,13				1	1		1			
	23/12/22 3:00	21,41	21,18	0,23				1	1		1			
	23/12/22 4:00	21,45	21,23	0,21				1	1		1			
	23/12/22 5:00	22,46	22,27	0,19				1	1		1			
	23/12/22 6:00	26,31	26,06	0,26				1	1	1	1			
	23/12/22 7:00	31,55	31,35	0,21				1	1	1	1			
	23/12/22 8:00	34,33	34,22	0,10				1	1	1	1			
	23/12/22 9:00	34,30	34,29	0,01				1	1	1	1			
	23/12/22 10:00	33,18	33,18	0,00				1	1	1	1			
	23/12/22 11:00	32,13	31,92	0,21				1	1	1	1			
	23/12/22 12:00	31,86	31,70	0,16				1	1	1	1			
	23/12/22 13:00	32,01	31,85	0,16				1	1	1	1			
	23/12/22 14:00	32,01	32,01	0,00				1	1	1	1			
	23/12/22 15:00	33,64	33,64	0,00				1	1	1	1			
	23/12/22 16:00	37,23	37,19	0,03		1		1	1	1	1			
	23/12/22 17:00	42,94	42,88	0,07	1	1		1	1	1	1		2	
	23/12/22 18:00	44,57	44,55	0,02	1	1		1	1	1	1		4	
	23/12/22 19:00	43,97	43,94	0,03	1	1		1	1	1	1		3	
23/12/22 20:00	42,62	42,60	0,02	1	1		1	1	1	1		2		
23/12/22 21:00	39,31	39,31	0,00	1	1		1	1	1	1				
23/12/22 22:00	35,06	35,06	0,00		1		1	1	1	1				
23/12/22 23:00	29,97	29,97	0,00				1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο 24/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Σάββατο	24/12/22 0:00	23,88	23,88	0,00				1	1		1			
	24/12/22 1:00	21,53	21,53	0,00				1	1		1			
	24/12/22 2:00	21,04	21,04	0,00				1	1		1			
	24/12/22 3:00	20,46	20,46	0,00				1	1		1			
	24/12/22 4:00	20,40	20,40	0,00				1	1		1			
	24/12/22 5:00	21,48	21,46	0,01				1	1		1			
	24/12/22 6:00	24,98	24,93	0,05				1	1		1			
	24/12/22 7:00	30,09	29,81	0,28				1	1	1	1			
	24/12/22 8:00	32,47	32,24	0,23				1	1	1	1			
	24/12/22 9:00	33,19	33,19	0,00				1	1	1	1			
	24/12/22 10:00	32,41	32,41	0,00				1	1	1	1			
	24/12/22 11:00	32,25	32,25	0,00				1	1	1	1			
	24/12/22 12:00	32,96	32,96	0,00				1	1	1	1			
	24/12/22 13:00	33,36	33,36	0,00				1	1	1	1			
	24/12/22 14:00	33,56	33,56	0,00				1	1	1	1			
	24/12/22 15:00	34,73	34,73	0,00				1	1	1	1			
	24/12/22 16:00	37,02	37,02	0,00		1		1	1	1	1			
	24/12/22 17:00	42,12	42,12	0,00	1	1		1	1	1	1		1	
	24/12/22 18:00	43,53	43,53	0,00	1	1		1	1	1	1		2	
	24/12/22 19:00	43,29	43,29	0,00	1	1		1	1	1	1		2	
24/12/22 20:00	41,90	41,90	0,00	1	1		1	1	1	1		1		
24/12/22 21:00	38,55	38,55	0,00	1	1		1	1	1	1				
24/12/22 22:00	34,44	34,40	0,04		1		1	1	1	1				
24/12/22 23:00	29,42	29,32	0,11				1	1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή 25/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Κυριακή	25/12/22 0:00	24,25	24,12	0,13				1	1		1			
	25/12/22 1:00	21,89	21,76	0,13				1	1		1			
	25/12/22 2:00	21,12	21,03	0,09				1	1		1			
	25/12/22 3:00	20,40	20,35	0,05				1	1		1			
	25/12/22 4:00	20,31	20,31	0,00				1	1		1			
	25/12/22 5:00	21,19	21,19	0,00				1	1		1			
	25/12/22 6:00	23,68	23,68	0,00				1	1		1			
	25/12/22 7:00	26,95	26,93	0,01				1	1	1	1			
	25/12/22 8:00	28,32	28,00	0,32				1	1	1	1			
	25/12/22 9:00	27,88	27,17	0,71				1	1	1	1			
	25/12/22 10:00	27,72	26,31	1,41				1	1	1	1			
	25/12/22 11:00	28,14	26,86	1,27				1	1	1	1			
	25/12/22 12:00	29,18	27,38	1,80				1	1	1	1			
	25/12/22 13:00	30,05	27,28	2,77				1	1	1	1			
	25/12/22 14:00	30,41	26,98	3,43				1	1	1	1			
	25/12/22 15:00	31,25	30,76	0,50				1	1	1	1			
	25/12/22 16:00	33,75	33,31	0,44				1	1	1	1			
	25/12/22 17:00	38,39	38,02	0,37	1	1		1	1	1	1			
	25/12/22 18:00	39,73	39,22	0,51	1	1		1	1	1	1			
	25/12/22 19:00	39,19	38,58	0,60	1	1		1	1	1	1			
25/12/22 20:00	38,03	37,48	0,56	1	1		1	1	1	1				
25/12/22 21:00	35,46	34,98	0,47		1		1	1	1	1				
25/12/22 22:00	31,81	31,29	0,52				1	1	1	1				
25/12/22 23:00	27,33	26,66	0,67				1	1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 26/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	26/12/22 0:00	24,06	23,19	0,87				1	1		1			
	26/12/22 1:00	21,78	20,77	1,01				1	1		1			
	26/12/22 2:00	21,14	20,05	1,08				1	1		1			
	26/12/22 3:00	20,34	19,33	1,01				1	1		1			
	26/12/22 4:00	20,32	19,59	0,74				1	1		1			
	26/12/22 5:00	20,92	20,33	0,60				1	1		1			
	26/12/22 6:00	23,72	23,40	0,32				1	1		1			
	26/12/22 7:00	26,71	26,50	0,22				1	1	1	1			
	26/12/22 8:00	28,12	27,98	0,14				1	1	1	1			
	26/12/22 9:00	27,81	27,75	0,06				1	1	1	1			
	26/12/22 10:00	27,77	27,73	0,04				1	1	1	1			
	26/12/22 11:00	28,23	28,23	0,00				1	1	1	1			
	26/12/22 12:00	29,12	29,12	0,00				1	1	1	1			
	26/12/22 13:00	30,01	30,01	0,00				1	1	1	1			
	26/12/22 14:00	29,59	29,59	0,00				1	1	1	1			
	26/12/22 15:00	30,44	30,44	0,00				1	1	1	1			
	26/12/22 16:00	33,39	33,39	0,00				1	1	1	1			
	26/12/22 17:00	38,39	38,39	0,00	1	1		1	1	1	1			
	26/12/22 18:00	39,47	39,47	0,00	1	1		1	1	1	1			
	26/12/22 19:00	38,88	38,88	0,00	1	1		1	1	1	1			
26/12/22 20:00	37,91	37,91	0,00	1	1		1	1	1	1				
26/12/22 21:00	35,35	35,35	0,00		1		1	1	1	1				
26/12/22 22:00	31,74	31,72	0,02				1	1	1	1				
26/12/22 23:00	27,29	27,24	0,04				1	1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη 27/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Τρίτη	27/12/22 0:00	25,83	25,77	0,06				1	1		1			
	27/12/22 1:00	23,05	22,96	0,10				1	1		1			
	27/12/22 2:00	22,47	22,36	0,11				1	1		1			
	27/12/22 3:00	21,70	21,58	0,12				1	1		1			
	27/12/22 4:00	21,78	21,66	0,13				1	1		1			
	27/12/22 5:00	22,83	22,70	0,14				1	1		1			
	27/12/22 6:00	26,72	26,56	0,16				1	1	1	1			
	27/12/22 7:00	31,99	31,69	0,30				1	1	1	1			
	27/12/22 8:00	33,79	33,45	0,34				1	1	1	1			
	27/12/22 9:00	33,22	32,94	0,28				1	1	1	1			
	27/12/22 10:00	31,72	31,22	0,50				1	1	1	1			
	27/12/22 11:00	30,99	30,53	0,46				1	1	1	1			
	27/12/22 12:00	30,93	30,48	0,46				1	1	1	1			
	27/12/22 13:00	31,21	30,72	0,50				1	1	1	1			
	27/12/22 14:00	31,72	31,24	0,48				1	1	1	1			
	27/12/22 15:00	33,68	33,28	0,40				1	1	1	1			
	27/12/22 16:00	37,06	36,78	0,28		1		1	1	1	1			
	27/12/22 17:00	42,84	42,61	0,23	1	1		1	1	1	1		1	
	27/12/22 18:00	44,31	44,19	0,12	1	1		1	1	1	1		3	
	27/12/22 19:00	43,90	43,82	0,08	1	1		1	1	1	1		3	
27/12/22 20:00	42,42	42,40	0,02	1	1		1	1	1	1		1		
27/12/22 21:00	39,30	39,30	0,00	1	1		1	1	1	1				
27/12/22 22:00	35,35	35,35	0,00		1		1	1	1	1				
27/12/22 23:00	30,02	30,02	0,00				1	1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη 28/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Τετάρτη	28/12/22 0:00	25,76	25,76	0,00				1	1		1			
	28/12/22 1:00	23,30	23,30	0,00				1	1		1			
	28/12/22 2:00	22,62	22,62	0,00				1	1		1			
	28/12/22 3:00	21,81	21,80	0,01				1	1		1			
	28/12/22 4:00	21,51	21,24	0,27				1	1		1			
	28/12/22 5:00	22,43	21,98	0,45				1	1		1			
	28/12/22 6:00	25,53	25,24	0,29				1	1		1			
	28/12/22 7:00	29,37	27,99	1,37				1	1	1	1			
	28/12/22 8:00	32,45	28,56	3,89				1	1	1	1			
	28/12/22 9:00	33,57	30,38	3,19				1	1	1	1			
	28/12/22 10:00	33,64	32,36	1,28				1	1	1	1			
	28/12/22 11:00	33,42	32,71	0,72				1	1	1	1			
	28/12/22 12:00	33,99	32,58	1,42				1	1	1	1			
	28/12/22 13:00	34,36	33,52	0,84				1	1	1	1			
	28/12/22 14:00	33,76	33,06	0,70				1	1	1	1			
	28/12/22 15:00	35,12	34,38	0,73		1		1	1	1	1			
	28/12/22 16:00	38,95	38,27	0,68	1	1		1	1	1	1			
	28/12/22 17:00	44,19	43,81	0,39	1	1		1	1	1	1		3	
	28/12/22 18:00	45,83	45,35	0,49	1	1		1	1	1	1		4	
	28/12/22 19:00	44,89	43,19	1,70	1	1		1	1	1	1		2	
28/12/22 20:00	42,84	38,23	4,61	1	1		1	1	1	1				
28/12/22 21:00	38,74	34,77	3,97		1		1	1	1	1				
28/12/22 22:00	34,29	32,58	1,71				1	1	1	1				
28/12/22 23:00	29,83	29,09	0,74				1	1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη 29/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Πέμπτη	29/12/22 0:00	24,79	20,87	3,92				1	1		1			
	29/12/22 1:00	22,84	19,62	3,23				1	1		1			
	29/12/22 2:00	22,01	19,14	2,87				1	1		1			
	29/12/22 3:00	21,40	19,03	2,37				1	1		1			
	29/12/22 4:00	21,17	19,48	1,69				1	1		1			
	29/12/22 5:00	21,95	21,05	0,90				1	1		1			
	29/12/22 6:00	24,95	23,73	1,22				1	1		1			
	29/12/22 7:00	28,13	27,13	1,00				1	1	1	1			
	29/12/22 8:00	31,07	30,44	0,62				1	1	1	1			
	29/12/22 9:00	31,30	30,71	0,60				1	1	1	1			
	29/12/22 10:00	30,55	30,05	0,50				1	1	1	1			
	29/12/22 11:00	29,78	29,37	0,41				1	1	1	1			
	29/12/22 12:00	29,91	29,62	0,29				1	1	1	1			
	29/12/22 13:00	29,72	29,50	0,23				1	1	1	1			
	29/12/22 14:00	29,72	29,25	0,47				1	1	1	1			
	29/12/22 15:00	30,78	29,80	0,98				1	1	1	1			
	29/12/22 16:00	34,51	32,75	1,76				1	1	1	1			
	29/12/22 17:00	40,82	38,70	2,11	1	1		1	1	1	1			
	29/12/22 18:00	42,72	41,60	1,12	1	1		1	1	1	1		1	
	29/12/22 19:00	42,24	42,14	0,10	1	1		1	1	1	1		2	
29/12/22 20:00	40,61	40,61	0,00	1	1		1	1	1	1				
29/12/22 21:00	37,13	37,13	0,00		1		1	1	1	1				
29/12/22 22:00	32,94	32,94	0,00				1	1	1	1				
29/12/22 23:00	29,09	29,09	0,00				1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή 30/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Παρασκευή	30/12/22 0:00	24,89	24,89	0,00				1		1	1			
	30/12/22 1:00	22,63	22,63	0,00				1		1	1			
	30/12/22 2:00	21,95	21,95	0,00				1		1	1			
	30/12/22 3:00	21,17	21,17	0,00				1		1	1			
	30/12/22 4:00	20,96	20,96	0,00				1		1	1			
	30/12/22 5:00	21,87	21,87	0,00				1		1	1			
	30/12/22 6:00	24,68	24,68	0,00				1		1	1			
	30/12/22 7:00	28,11	28,11	0,00				1	1	1	1			
	30/12/22 8:00	30,97	30,97	0,00				1	1	1	1			
	30/12/22 9:00	31,58	31,58	0,00				1	1	1	1			
	30/12/22 10:00	30,61	30,61	0,00				1	1	1	1			
	30/12/22 11:00	29,79	29,79	0,00				1	1	1	1			
	30/12/22 12:00	29,83	29,80	0,03				1	1	1	1			
	30/12/22 13:00	29,77	29,72	0,05				1	1	1	1			
	30/12/22 14:00	29,67	29,62	0,04				1	1	1	1			
	30/12/22 15:00	31,06	31,06	0,00				1	1	1	1			
	30/12/22 16:00	34,70	34,70	0,00		1		1	1	1	1			
	30/12/22 17:00	40,71	40,71	0,00	1	1		1	1	1	1			
	30/12/22 18:00	42,70	42,70	0,00	1	1		1	1	1	1		2	
	30/12/22 19:00	41,98	41,98	0,00	1	1		1	1	1	1		2	
30/12/22 20:00	40,06	40,05	0,01	1	1		1	1	1	1				
30/12/22 21:00	36,65	36,64	0,01		1		1	1	1	1				
30/12/22 22:00	32,75	32,74	0,00				1	1	1	1				
30/12/22 23:00	28,79	28,79	0,00				1	1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο 31/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Σάββατο	31/12/22 0:00	25,63	25,63	0,00				1		1	1			
	31/12/22 1:00	23,13	23,13	0,00				1		1	1			
	31/12/22 2:00	22,42	22,42	0,00				1		1	1			
	31/12/22 3:00	21,63	21,63	0,01				1		1	1			
	31/12/22 4:00	21,29	21,29	0,00				1		1	1			
	31/12/22 5:00	22,18	22,18	0,00				1		1	1			
	31/12/22 6:00	24,91	24,91	0,00				1		1	1			
	31/12/22 7:00	28,14	28,14	0,00				1	1	1	1			
	31/12/22 8:00	31,13	31,13	0,00				1	1	1	1			
	31/12/22 9:00	31,45	31,45	0,00				1	1	1	1			
	31/12/22 10:00	30,70	30,70	0,00				1	1	1	1			
	31/12/22 11:00	30,13	29,93	0,20				1	1	1	1			
	31/12/22 12:00	30,34	30,24	0,10				1	1	1	1			
	31/12/22 13:00	30,73	30,67	0,07				1	1	1	1			
	31/12/22 14:00	30,46	30,33	0,13				1	1	1	1			
	31/12/22 15:00	32,47	31,95	0,52				1	1	1	1			
	31/12/22 16:00	37,27	36,17	1,10		1		1	1	1	1			
	31/12/22 17:00	43,12	41,27	1,86	1	1		1	1	1	1		1	
	31/12/22 18:00	45,32	43,15	2,17	1	1		1	1	1	1		2	
	31/12/22 19:00	44,70	42,89	1,81	1	1		1	1	1	1		2	
	31/12/22 20:00	42,65	41,86	0,79	1	1		1	1	1	1		1	
	31/12/22 21:00	38,54	37,80	0,75	1	1		1	1	1	1			
	31/12/22 22:00	33,77	32,45	1,31				1	1	1	1			
31/12/22 23:00	29,48	28,02	1,47				1	1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														