

Σάββατο, 1 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,94	5,60	5,47	5,38	5,41	5,82	6,61	7,36	7,82	7,80	7,71	7,62	7,48	7,40	7,17	7,16	7,73	8,96	9,33	9,34	9,13	8,61	7,84	7,06	175,75
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,60	1,26	1,13	1,04	1,07	1,16	1,64	1,94	1,89	1,85	2,10	2,20	2,06	1,98	1,75	1,75	2,31	2,45	2,80	2,80	2,62	2,09	2,35	1,64	45,50
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,66	4,97	5,42	5,93	5,96	5,61	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	6,51	6,53	6,54	6,51	6,51	5,49	5,42	130,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 2 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,59	5,31	5,20	5,10	5,14	5,47	6,13	6,74	7,13	7,24	7,21	7,17	7,18	7,25	6,97	6,98	7,61	9,05	9,44	9,49	9,29	8,79	8,00	7,14	170,61
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,68	1,59	1,56	1,26	1,11	1,16	1,64	2,02	1,89	1,85	2,10	2,15	2,15	2,17	2,09	2,09	2,28	2,54	2,83	2,85	2,78	2,27	2,40	2,14	48,60
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,91	3,72	3,64	3,84	4,03	4,31	4,49	4,72	5,24	5,39	5,11	5,02	5,02	5,07	4,88	4,89	5,33	6,51	6,61	6,64	6,51	6,51	5,60	5,00	122,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 3 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,22	5,08	5,07	5,11	5,22	5,57	6,25	6,88	7,57	7,73	7,53	7,36	7,34	7,40	7,43	7,55	8,31	9,48	9,87	9,92	9,77	9,25	8,46	7,47	176,82
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,57	1,52	1,52	1,26	1,11	1,16	1,64	2,06	1,89	1,85	2,10	1,94	1,93	1,98	2,02	2,13	1,79	2,84	2,96	2,98	2,93	2,74	1,94	2,24	48,10
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,66	3,55	3,55	3,85	4,11	4,41	4,61	4,82	5,68	5,88	5,43	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	6,51	6,64	6,91	6,94	6,84	6,51	6,51	5,23	128,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 4 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,02	4,92	4,93	4,99	5,15	5,48	6,12	6,76	7,43	7,71	7,61	7,44	7,28	7,37	7,37	7,50	8,15	9,50	9,86	9,91	9,76	9,28	8,50	7,43	175,46
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,51	1,48	1,48	1,26	1,11	1,16	1,64	2,03	1,89	1,85	2,10	2,23	2,18	2,21	2,21	2,25	2,45	2,85	2,96	2,97	2,93	2,78	2,55	2,23	50,29
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,52	3,44	3,45	3,73	4,04	4,33	4,48	4,73	5,54	5,86	5,51	5,21	5,10	5,16	5,16	5,25	5,71	6,65	6,90	6,93	6,83	6,49	5,95	5,20	125,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 5 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,75	5,23	4,92	4,76	4,75	5,07	5,75	6,52	7,18	7,45	7,46	7,37	7,21	6,97	6,82	6,79	7,20	8,58	9,26	9,17	8,73	7,93	7,13	6,33	164,33
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,64	0,68	0,77	0,94	1,21	1,52	1,73	1,96	2,15	2,24	2,24	2,21	2,16	2,09	2,05	2,04	2,16	2,57	2,78	2,75	2,62	2,38	2,14	1,90	45,91
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,11	4,55	4,15	3,82	3,54	3,55	4,03	4,56	5,03	5,22	5,22	5,16	5,05	4,88	4,77	4,75	5,04	6,01	6,48	6,42	6,11	5,55	4,99	4,43	118,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 6 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,76	5,30	4,98	4,76	4,68	4,88	5,36	6,04	6,72	7,19	7,47	7,74	7,80	7,72	7,43	7,44	7,77	9,02	9,61	9,52	9,07	8,26	7,41	6,58	168,51
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,73	1,59	1,49	1,43	1,40	1,46	1,61	1,81	2,02	2,16	2,24	2,32	2,34	2,32	2,23	2,23	2,33	2,51	2,55	2,39	2,21	1,75	1,33	1,14	46,58
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,03	3,71	3,49	3,33	3,28	3,42	3,75	4,23	4,70	5,03	5,23	5,42	5,46	5,40	5,20	5,21	5,44	6,51	7,06	7,13	6,86	6,51	6,08	5,44	121,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 7 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,75	5,31	5,01	4,83	4,84	5,16	5,77	6,53	7,30	7,71	7,72	7,67	7,94	7,73	8,18	8,30	8,54	9,42	9,93	9,83	9,35	8,51	7,61	6,76	175,70	
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,24	1,17	0,91	0,67	0,45	0,22	0,09	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,46	1,79	2,03	2,83	2,92	2,89	2,81	2,00	2,28	2,03	26,85	
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,51	4,14	4,10	4,16	4,39	4,94	5,68	6,50	7,30	7,71	7,72	7,67	7,93	7,70	7,72	6,51	6,51	6,59	7,01	6,94	6,55	6,51	5,33	4,73	148,85	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		0
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 8 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,99	5,52	5,18	5,00	5,05	5,40	6,02	6,78	7,61	8,10	8,39	8,55	8,57	8,18	7,87	7,93	8,36	9,39	9,83	9,62	9,15	8,41	7,59	6,82	179,31
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,80	1,66	1,55	1,50	1,52	1,62	1,81	2,03	2,28	2,39	2,32	2,11	1,80	1,45	1,30	1,17	1,13	1,21	1,34	1,46	1,44	1,32	1,08	1,03	38,31
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,19	3,86	3,63	3,50	3,54	3,78	4,21	4,75	5,33	5,71	6,07	6,44	6,77	6,73	6,57	6,76	7,23	8,18	8,49	8,16	7,71	7,09	6,51	5,79	141,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 9 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,19	5,69	5,34	5,18	5,24	5,58	6,18	6,89	7,63	8,26	8,71	8,95	9,00	8,90	8,64	8,42	8,50	9,15	9,56	9,40	9,00	8,37	7,64	6,95	183,37
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,05	1,01	0,89	0,86	0,87	0,95	1,20	0,38	1,12	1,75	1,74	1,52	1,19	1,03	0,96	0,91	0,87	1,06	1,27	1,45	1,34	1,14	1,03	0,44	26,03
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,14	4,68	4,45	4,32	4,37	4,63	4,98	6,51	6,51	6,51	6,97	7,43	7,81	7,87	7,68	7,51	7,63	8,09	8,29	7,95	7,66	7,23	6,61	6,51	157,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 10 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,11	5,61	5,27	5,09	5,16	5,54	6,25	7,09	7,95	8,65	9,10	8,76	8,40	7,96	8,31	8,19	8,40	9,23	9,73	9,57	9,14	8,44	7,66	6,91	182,52	
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,36	1,49	1,48	1,38	1,23	0,84	0,46	0,29	0,15	0,11	0,09	0,07	0,22	0,35	0,35	0,21	0,06	0,00	0,03	0,22	0,72	1,49	1,87	1,84	16,30	
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,75	4,12	3,79	3,71	3,93	4,70	5,79	6,80	7,80	8,54	9,01	8,69	8,18	7,61	7,96	7,98	8,34	9,23	9,70	9,35	8,42	6,95	5,79	5,07	166,22	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		0
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 11 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,94	5,35	5,06	4,93	4,94	5,27	6,04	6,98	7,69	7,93	8,05	8,09	8,69	8,58	8,47	8,52	8,70	9,69	10,35	10,19	9,66	8,91	7,96	7,07	183,05
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,78	1,61	1,52	1,48	1,48	1,58	1,81	2,09	2,31	2,38	2,41	2,43	2,61	2,57	2,54	2,56	2,61	2,91	3,04	3,04	2,90	2,40	2,39	2,12	54,56
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,16	3,75	3,54	3,45	3,46	3,69	4,23	4,89	5,38	5,55	5,63	5,66	6,09	6,01	5,93	5,97	6,09	6,78	7,31	7,15	6,76	6,51	5,57	4,95	128,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,17	5,54	5,28	5,13	5,19	5,57	6,29	7,37	8,27	8,92	9,39	9,59	9,77	9,94	9,82	9,86	10,12	10,83	11,21	11,04	10,53	9,56	8,61	7,79	201,77
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,85	1,66	1,58	1,54	1,56	1,67	1,89	2,21	2,48	2,40	2,82	2,88	2,93	2,98	2,95	2,96	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	2,87	2,10	2,34	58,85
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,32	3,88	3,69	3,59	3,63	3,90	4,40	5,16	5,79	6,51	6,57	6,71	6,84	6,96	6,88	6,90	7,08	7,79	8,17	8,00	7,49	6,69	6,51	5,45	142,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 13 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,47	5,83	5,48	5,33	5,43	5,85	6,31	7,63	8,54	9,18	9,61	9,91	10,05	10,20	10,12	9,92	10,21	11,12	11,47	11,22	10,69	9,77	8,89	8,12	207,34
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,94	1,75	1,64	1,60	1,63	1,75	1,89	2,29	2,56	2,67	2,88	2,97	3,02	3,04	3,04	2,20	1,94	1,67	1,48	1,19	1,48	1,67	1,58	1,19	49,08
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,53	4,08	3,84	3,73	3,80	4,09	4,42	5,34	5,98	6,51	6,73	6,93	7,04	7,16	7,09	7,73	8,27	9,45	9,99	10,03	9,21	8,10	7,31	6,93	158,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 14 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		7,27	6,58	6,23	6,08	6,11	6,51	7,32	8,34	8,99	9,16	9,34	9,48	9,67	9,64	9,27	9,13	9,55	10,56	11,07	11,05	10,63	9,92	9,16	8,53	209,59
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		2,15	1,97	1,80	1,54	1,41	1,19	0,81	0,57	0,33	0,16	0,07	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,02	0,01	0,03	0,03	12,29
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,12	4,61	4,43	4,54	4,70	5,32	6,51	7,77	8,66	9,00	9,27	9,45	9,66	9,64	9,27	9,13	9,53	10,52	11,03	11,01	10,61	9,91	9,13	8,50	197,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 15 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,98	6,35	6,01	5,83	5,82	6,18	6,91	7,74	8,50	8,71	8,86	8,91	8,94	8,92	8,74	8,65	9,14	10,42	11,03	10,94	10,49	9,77	9,04	8,39	201,28
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,33	1,11	1,99	2,20	2,35	2,40	2,43	2,41	2,21	2,14	2,11	2,08	1,89	1,89	2,10	1,89	1,89	1,88	35,34
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		6,98	6,35	6,01	5,83	5,81	6,12	6,57	6,63	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,53	6,51	7,03	8,34	9,14	9,05	8,39	7,88	7,15	6,51	165,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,96	6,35	5,99	5,83	5,88	6,26	6,94	7,72	8,25	8,56	8,81	8,93	8,91	8,86	8,65	8,52	8,97	10,25	10,83	10,72	10,30	9,67	9,00	8,40	199,56
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		2,09	1,91	1,80	1,75	1,76	1,88	1,88	1,86	1,77	1,53	1,11	0,73	0,49	0,40	0,35	0,20	0,15	0,12	0,11	0,10	0,07	0,04	0,02	0,01	22,11
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,87	4,45	4,19	4,08	4,12	4,38	5,06	5,86	6,48	7,03	7,70	8,20	8,42	8,46	8,30	8,32	8,82	10,13	10,72	10,62	10,23	9,63	8,98	8,39	177,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,79	6,19	5,85	5,70	5,77	6,18	7,01	8,18	9,08	9,41	9,47	9,62	9,80	9,67	9,50	9,13	9,24	10,40	10,95	10,81	10,34	9,60	8,85	8,17	205,72
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,06	0,10	0,14	0,23	0,43	0,56	0,66	0,74	0,85	0,81	0,61	0,49	0,43	0,33	0,22	0,15	6,82
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		6,79	6,19	5,85	5,70	5,77	6,18	7,00	8,16	9,02	9,31	9,33	9,39	9,37	9,11	8,84	8,39	8,39	9,59	10,34	10,32	9,91	9,27	8,63	8,02	198,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,89	6,18	5,88	5,70	5,69	6,07	6,95	8,15	8,89	9,25	9,34	9,24	9,10	8,74	8,42	8,37	8,99	10,52	11,34	11,26	10,74	9,79	8,83	7,97	202,30
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,55	0,49	0,79	1,60	1,71	1,82	2,09	2,45	2,38	2,74	2,80	2,73	2,55	1,82	1,47	1,67	2,33	2,54	2,84	2,96	3,00	2,90	2,65	2,39	51,25
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		6,34	5,69	5,09	4,10	3,98	4,25	4,87	5,71	6,51	6,51	6,54	6,51	6,55	6,92	6,95	6,70	6,66	7,98	8,50	8,30	7,74	6,89	6,18	5,58	151,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,91	6,25	5,91	5,72	5,72	6,05	6,95	8,21	9,05	9,38	9,48	9,42	9,35	9,20	9,22	9,30	9,88	11,14	11,73	11,54	10,94	10,11	9,14	8,16	208,76
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		2,07	1,88	1,77	1,72	1,72	1,82	2,09	2,19	2,11	2,50	2,76	2,40	1,71	1,12	0,68	0,41	0,24	0,22	0,18	0,10	0,03	0,00	0,00	0,05	29,76
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,84	4,38	4,14	4,00	4,00	4,24	4,87	6,02	6,94	6,88	6,72	7,02	7,64	8,08	8,54	8,89	9,64	10,92	11,55	11,44	10,91	10,11	9,14	8,11	179,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		7,24	6,57	6,20	6,00	6,00	6,30	7,11	8,19	8,92	9,19	10,06	10,55	10,66	10,68	10,64	8,69	9,30	10,72	11,42	11,25	10,70	9,88	8,94	7,96	213,17
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,05	0,07	0,15	0,31	0,56	0,92	1,21	1,21	1,39	1,26	0,96	0,77	0,75	0,82	0,72	1,73	1,77	1,83	1,85	1,91	1,96	1,92	1,90	1,89	27,92
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		7,19	6,50	6,05	5,69	5,44	5,38	5,90	6,98	7,53	7,93	9,10	9,78	9,91	9,86	9,92	6,96	7,53	8,89	9,57	9,34	8,74	7,96	7,04	6,07	185,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 21 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,97	6,28	5,95	5,76	5,73	6,03	6,31	7,67	8,61	9,31	9,55	9,56	9,21	7,88	7,50	7,37	8,23	10,29	11,26	11,03	10,70	9,90	8,89	7,87	197,86
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,00	1,20	1,33	1,07	1,29	1,08	1,18	1,16	2,10	2,28	0,72	0,11	0,03	0,03	0,09	0,10	0,42	2,88	2,97	3,04	3,04	2,97	2,38	2,36	34,82
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,97	5,08	4,62	4,69	4,44	4,95	5,13	6,51	6,51	7,03	8,83	9,45	9,18	7,85	7,41	7,27	7,81	7,41	8,29	7,99	7,66	6,93	6,51	5,51	163,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 22 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,53	5,92	5,63	5,46	5,44	5,71	6,38	7,26	8,17	8,78	8,98	9,27	9,43	8,87	8,52	8,63	8,96	10,24	11,13	10,85	10,47	9,55	8,32	7,63	196,13
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,96	1,78	1,69	1,64	1,63	1,71	1,91	2,18	2,45	1,99	1,72	1,67	1,37	1,05	0,75	0,32	0,34	0,42	0,20	0,84	1,56	1,96	2,50	2,29	35,90
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,57	4,14	3,94	3,82	3,81	4,00	4,47	5,08	5,72	6,79	7,26	7,60	8,06	7,82	7,77	8,31	8,62	9,82	10,93	10,01	8,91	7,59	5,82	5,34	160,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,05	5,47	5,16	4,98	4,98	5,24	5,83	6,64	7,51	8,21	8,65	8,80	8,78	8,58	8,29	8,38	8,76	9,81	10,63	10,38	9,94	9,08	8,16	7,17	185,48
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,82	1,64	1,55	1,49	1,49	1,57	1,75	1,99	2,14	2,05	1,74	1,26	0,81	0,51	0,43	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,24	3,83	3,61	3,49	3,49	3,67	4,08	4,65	5,37	6,16	6,91	7,54	7,97	8,07	7,86	8,34	8,74	9,81	10,63	10,38	9,94	9,08	8,16	7,17	163,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 24 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,79	6,07	5,72	5,51	5,53	5,89	6,66	7,69	8,80	9,66	10,25	10,53	10,52	10,28	10,13	10,19	10,38	11,36	11,84	11,47	10,89	9,98	8,98	7,90	213,02
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,17	0,95	0,59	0,39	0,97	1,77	2,00	2,18	2,08	2,07	2,07	2,11	2,08	2,01	2,03	2,13	2,29	2,51	2,75	2,88	2,90	2,89	2,47	2,37	46,63
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		6,62	5,12	5,13	5,12	4,56	4,12	4,66	5,51	6,72	7,59	8,18	8,42	8,44	8,27	8,10	8,06	8,09	8,85	9,09	8,59	7,99	7,09	6,51	5,53	166,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 25 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		7,42	6,77	6,43	6,29	6,34	6,80	7,73	8,91	9,56	10,06	10,42	10,50	10,52	11,05	10,82	10,51	10,64	11,45	11,80	11,56	11,10	10,37	9,51	8,54	225,11
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		2,23	2,03	1,93	1,89	1,90	2,04	2,32	2,40	2,87	3,02	3,04	3,04	3,02	3,01	2,98	2,89	2,72	2,81	2,96	2,98	2,96	2,97	2,85	2,03	62,88
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,19	4,74	4,50	4,40	4,44	4,76	5,41	6,51	6,69	7,04	7,38	7,46	7,50	8,04	7,84	7,62	7,92	8,64	8,85	8,58	8,14	7,39	6,66	6,51	162,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

[illegible]

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 27 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		7,51	6,81	6,43	6,23	6,30	6,80	7,87	9,09	9,60	10,00	10,08	9,91	9,79	9,56	9,35	9,54	9,83	10,87	11,57	11,45	11,07	10,35	9,41	8,27	217,69	
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,00	0,01	0,04	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,10	0,09	0,07	0,05	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,09	0,12	1,19	
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		7,51	6,80	6,39	6,18	6,23	6,72	7,77	8,98	9,50	9,90	10,01	9,87	9,76	9,55	9,33	9,51	9,81	10,87	11,57	11,44	11,05	10,29	9,32	8,15	216,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		7,24	6,52	6,14	5,95	5,91	6,28	7,26	8,51	9,17	9,27	9,16	8,96	8,73	8,53	8,46	8,28	8,81	10,39	11,30	11,25	10,93	10,14	9,09	7,89	204,19
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,01	0,00	0,00	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,09	0,18	0,25	0,27	0,25	0,20	0,13	0,07	0,04	0,02	0,01	0,00	1,70
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		7,23	6,51	6,14	5,92	5,88	6,25	7,26	8,51	9,17	9,27	9,14	8,91	8,65	8,35	8,21	8,02	8,56	10,19	11,16	11,17	10,89	10,13	9,09	7,89	202,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 29 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,98	6,29	5,93	5,69	5,64	6,04	6,72	8,09	8,98	9,48	9,80	9,94	9,84	9,62	9,15	8,96	9,34	10,56	11,27	11,16	10,73	9,82	8,80	7,64	206,49
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,08	0,08	0,22	0,40	0,72	1,81	2,02	1,58	2,47	2,84	2,94	2,98	2,95	2,89	2,64	2,44	2,79	2,84	2,87	2,89	2,89	2,95	2,29	2,29	50,87
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		6,90	6,21	5,71	5,30	4,92	4,23	4,71	6,51	6,51	6,64	6,86	6,96	6,89	6,74	6,51	6,51	6,54	7,72	8,40	8,27	7,84	6,88	6,51	5,35	155,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 30 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		7,02	6,31	5,95	5,71	5,66	6,24	7,03	7,86	8,58	8,92	9,03	9,01	8,92	8,86	8,59	8,45	8,84	10,21	11,00	10,98	10,59	9,74	8,69	7,43	199,61
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		2,11	1,89	1,79	1,71	1,70	1,87	2,11	1,99	1,42	0,87	0,42	0,20	0,11	0,04	0,02	0,07	0,07	0,08	0,11	0,12	0,13	0,11	0,07	0,05	19,06
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,91	4,42	4,17	4,00	3,96	4,37	4,92	5,87	7,16	8,05	8,60	8,81	8,81	8,82	8,57	8,38	8,77	10,13	10,88	10,87	10,46	9,63	8,62	7,39	180,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		7,06	6,43	6,09	5,93	6,02	6,55	7,50	8,63	9,49	9,69	9,52	9,25	9,06	8,92	8,76	8,64	9,07	10,33	11,19	11,17	10,78	9,98	8,95	7,60	206,63	
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,05	0,06	0,06	0,05	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	0,22	0,49	1,27		
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		7,03	6,41	6,06	5,90	5,99	6,50	7,44	8,57	9,44	9,66	9,50	9,25	9,06	8,92	8,76	8,64	9,07	10,33	11,19	11,17	10,75	9,88	8,72	7,11	205,35	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 1 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,66	6,00	5,66	5,43	5,40	5,74	6,70	8,02	8,90	9,34	9,67	9,20	8,61	7,82	7,39	7,35	8,12	9,66	10,78	10,79	10,29	9,37	8,35	7,41	192,66
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,82	1,80	1,70	1,63	1,62	1,72	2,01	2,41	2,67	2,80	2,90	2,76	2,58	2,35	2,22	2,21	2,44	2,90	3,04	3,04	3,04	2,81	2,51	2,22	57,18
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,84	4,20	3,96	3,80	3,78	4,02	4,69	5,61	6,23	6,54	6,77	6,44	6,03	5,47	5,17	5,15	5,68	6,76	7,74	7,75	7,25	6,56	5,85	5,19	135,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 2 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,69	6,07	5,71	5,49	5,48	5,86	6,84	8,06	8,59	9,34	9,66	9,93	9,89	9,67	9,25	9,17	9,40	10,43	11,31	11,24	10,75	9,77	8,63	7,62	204,85
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		2,01	1,82	1,71	1,12	1,62	1,76	2,05	2,42	2,58	2,80	2,90	2,97	2,80	2,90	2,78	1,33	0,82	0,49	0,30	0,17	0,07	0,02	0,00	0,00	37,44
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,68	4,25	4,00	4,37	3,86	4,10	4,79	5,64	6,01	6,54	6,76	6,96	7,09	6,77	6,48	7,84	8,58	9,94	11,01	11,07	10,68	9,75	8,63	7,62	167,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 3 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,45	6,01	5,67	5,49	5,41	5,71	6,42	7,90	8,57	9,23	9,59	9,59	9,46	9,37	9,25	9,13	9,59	10,20	11,07	10,99	10,62	9,53	8,42	7,47	201,14
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,94	1,80	1,70	1,65	1,62	1,71	1,93	2,37	2,57	2,77	2,88	2,88	2,84	2,81	2,78	2,74	2,88	3,04	3,04	3,04	3,04	2,86	2,53	2,24	59,64
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,52	4,21	3,97	3,84	3,79	4,00	4,49	5,53	6,00	6,46	6,71	6,71	6,62	6,56	6,48	6,39	6,71	7,16	8,03	7,95	7,58	6,67	5,89	5,23	141,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 4 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,63	6,03	5,73	5,52	5,54	5,99	7,03	8,23	8,76	9,02	9,16	9,08	8,95	8,83	8,71	8,70	9,09	10,35	11,31	11,29	10,96	9,97	8,86	7,84	201,58
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,99	1,81	1,72	1,66	1,66	1,80	2,11	2,47	2,25	1,86	1,30	0,77	0,44	0,23	0,09	0,08	0,08	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,64	4,22	4,01	3,86	3,88	4,19	4,92	5,76	6,51	7,16	7,86	8,31	8,51	8,60	8,62	8,62	9,01	10,31	11,31	11,29	10,96	9,97	8,86	7,84	179,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 5 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,66	6,06	5,75	5,50	5,44	5,79	6,62	7,74	8,37	8,42	8,32	8,33	8,25	8,21	8,14	7,79	8,12	9,54	10,63	10,87	10,27	9,28	8,35	7,44	189,89
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,08	0,09	0,06	0,15	0,21	0,19	0,25	0,18	0,15	0,26	0,56	0,92	0,78	0,70	0,71	0,81	0,70	0,52	0,33	0,24	0,12	0,09	0,08	0,03	8,21
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		6,58	5,97	5,69	5,35	5,23	5,60	6,37	7,56	8,22	8,16	7,76	7,41	7,47	7,51	7,43	6,98	7,42	9,02	10,30	10,63	10,15	9,19	8,27	7,41	181,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 6 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,56	5,96	5,59	5,33	5,29	5,62	6,32	7,18	7,67	7,72	7,56	7,27	7,02	6,87	6,64	6,42	6,88	8,28	9,58	9,66	9,25	8,45	7,57	6,74	171,43
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,10	0,15	0,25	0,27	0,44	0,47	0,55	1,20	0,94	0,38	0,35	0,90	1,14	0,65	0,52	0,16	0,10	0,06	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	8,72
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		6,46	5,81	5,34	5,06	4,85	5,15	5,77	5,98	6,73	7,34	7,21	6,37	5,88	6,22	6,12	6,26	6,78	8,22	9,54	9,64	9,25	8,45	7,57	6,71	162,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 7 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,44	5,81	5,47	5,30	5,36	5,80	6,43	7,62	8,24	8,37	8,17	7,86	7,53	7,15	6,98	6,75	7,63	8,86	9,96	10,00	9,56	8,67	7,71	6,89	178,56
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,07	0,14	0,21	0,42	0,76	1,17	1,75	2,29	2,47	2,51	2,45	2,36	2,26	2,15	2,09	2,03	2,29	2,35	2,38	2,06	1,77	1,59	1,20	0,38	39,12
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		6,37	5,67	5,26	4,88	4,60	4,63	4,68	5,33	5,77	5,86	5,72	5,50	5,27	5,01	4,89	4,73	5,34	6,51	7,58	7,94	7,79	7,08	6,51	6,51	139,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 8 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,08	5,48	5,23	5,08	5,14	5,51	6,42	7,57	8,19	8,47	8,76	8,99	9,43	9,03	8,57	8,20	8,34	9,39	10,61	10,55	10,11	9,21	8,22	7,40	189,98
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,82	1,64	1,57	1,52	1,07	1,24	1,67	2,27	2,46	2,54	2,63	2,70	2,83	2,71	2,57	2,46	2,50	2,82	3,04	3,04	3,03	2,70	2,47	2,22	55,52
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,26	3,84	3,66	3,56	4,07	4,27	4,75	5,30	5,73	5,93	6,13	6,29	6,60	6,32	6,00	5,74	5,84	6,57	7,57	7,51	7,08	6,51	5,75	5,18	134,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,23	5,65	5,33	5,16	5,11	5,48	6,39	7,75	8,44	8,62	8,59	8,43	8,26	8,36	8,34	8,33	8,51	9,82	10,91	10,74	10,33	8,99	8,09	7,39	189,25	
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,87	1,70	1,60	1,55	1,53	1,64	1,92	2,33	2,53	2,59	2,58	2,53	2,48	2,33	2,31	2,00	1,53	1,57	1,26	1,34	1,44	1,50	1,52	1,46	45,09	
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,36	3,96	3,73	3,61	3,58	3,84	4,47	5,43	5,91	6,03	6,01	5,90	5,78	6,03	6,03	6,33	6,98	8,25	9,65	9,40	8,89	7,49	6,57	5,93	144,16	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0		0
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 10 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,48	5,95	5,66	5,47	5,42	5,74	6,70	7,97	8,52	8,64	8,60	8,45	8,25	8,25	8,21	8,29	8,72	10,11	11,09	11,14	10,80	9,81	8,66	7,76	194,69
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,64	1,42	1,44	1,64	1,63	1,70	1,24	1,30	1,55	1,41	1,13	1,00	0,95	0,97	0,77	0,68	0,64	0,48	0,34	0,21	0,20	0,19	0,14	0,15	22,81
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,84	4,53	4,22	3,83	3,79	4,04	5,46	6,67	6,97	7,23	7,47	7,45	7,30	7,28	7,44	7,61	8,08	9,63	10,75	10,93	10,60	9,62	8,52	7,61	171,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,50	5,87	5,58	5,38	5,36	5,70	6,64	7,79	8,23	8,43	8,32	8,08	7,81	7,55	7,30	7,35	7,74	9,07	10,56	10,66	10,44	9,55	8,41	7,50	185,82	
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,06	0,05	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		6,44	5,82	5,55	5,37	5,36	5,70	6,64	7,79	8,23	8,43	8,32	8,08	7,81	7,55	7,30	7,35	7,74	9,06	10,55	10,66	10,44	9,55	8,41	7,50	185,64	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 12 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,49	5,92	5,59	5,38	5,38	5,72	6,58	7,46	7,97	8,07	7,88	7,48	6,70	6,37	6,12	7,04	7,57	8,75	10,05	10,04	9,71	8,61	7,89	7,10	175,87	
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,09	0,07	0,06	0,16	0,23	0,37	0,69	1,51	2,48	2,58	2,37	2,13	13,15	
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		6,49	5,92	5,59	5,38	5,38	5,70	6,55	7,41	7,91	8,00	7,80	7,38	6,61	6,30	6,06	6,88	7,34	8,38	9,36	8,53	7,23	6,03	5,52	4,97	162,72	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0		0
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 13 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,24	5,68	5,32	5,11	5,08	5,38	6,05	6,45	7,48	8,05	8,42	8,48	8,17	7,84	7,42	7,56	7,65	8,42	9,47	9,52	9,17	8,35	7,32	6,53	175,16
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,87	1,70	1,60	1,53	1,52	1,61	1,82	1,94	2,24	2,42	2,53	2,54	2,45	2,35	2,23	2,27	2,26	2,15	2,18	2,14	1,88	1,66	1,53	1,28	47,70
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,37	3,98	3,72	3,58	3,56	3,77	4,24	4,52	5,24	5,64	5,89	5,94	5,72	5,49	5,19	5,29	5,39	6,27	7,29	7,38	7,29	6,69	5,79	5,25	127,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 14 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,24	5,65	5,33	5,18	5,27	5,70	6,52	7,48	8,26	8,75	8,96	8,79	8,90	8,57	8,21	8,29	8,15	9,18	10,41	10,37	9,95	8,96	7,85	7,01	187,98
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,98	0,80	0,65	0,49	0,41	0,35	0,29	0,24	0,18	0,15	0,12	0,10	0,07	0,05	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,26	4,85	4,68	4,69	4,86	5,35	6,23	7,24	8,08	8,60	8,84	8,69	8,83	8,52	8,18	8,26	8,13	9,17	10,41	10,37	9,95	8,96	7,85	7,01	183,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 15 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,37	5,80	5,47	5,32	5,29	5,65	6,62	7,91	8,46	8,48	8,38	8,28	8,22	8,43	8,14	8,01	8,46	9,78	11,00	10,84	10,43	9,66	8,70	7,62	191,32
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		6,34	5,78	5,45	5,30	5,27	5,63	6,60	7,90	8,44	8,46	8,37	8,27	8,21	8,42	8,14	8,01	8,46	9,78	11,00	10,84	10,43	9,66	8,70	7,62	191,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 16 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,41	5,80	5,52	5,37	5,32	5,68	6,65	7,87	8,29	8,26	8,12	7,96	7,79	7,52	7,21	7,12	7,42	8,76	10,44	10,52	10,20	9,49	8,42	7,38	183,52
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,03	0,02	0,04	0,08	0,15	0,17	0,13	0,11	0,09	0,07	0,04	0,05	0,06	0,04	0,03	0,05	0,05	0,04	1,32
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		6,41	5,80	5,52	5,36	5,30	5,65	6,62	7,85	8,25	8,18	7,97	7,79	7,66	7,41	7,12	7,05	7,38	8,71	10,38	10,48	10,17	9,44	8,37	7,34	182,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 17 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,31	5,75	5,46	5,31	5,30	5,65	6,62	7,79	8,44	8,80	8,91	8,78	8,50	8,13	7,70	7,71	7,82	8,71	10,16	10,22	9,96	9,24	8,20	7,50	186,97
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,05	0,10	0,10	0,09	0,11	0,16	0,21	0,13	0,07	0,04	0,03	0,02	0,03	0,06	0,06	0,11	0,18	0,22	0,24	0,27	0,39	0,51	0,64	0,91	4,73
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		6,26	5,65	5,36	5,22	5,19	5,49	6,41	7,66	8,37	8,76	8,88	8,76	8,47	8,07	7,64	7,60	7,64	8,49	9,92	9,95	9,57	8,73	7,56	6,59	182,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 18 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,88	5,35	5,08	4,92	4,94	5,29	6,13	7,08	7,54	7,77	7,67	7,43	7,09	6,75	6,49	6,47	6,90	8,27	9,89	9,91	9,55	8,71	7,72	6,71	169,54
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,84	1,01	1,13	0,85	0,70	0,59	0,43	0,27	0,09	0,00	0,00	0,04	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	0,20	6,29
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,04	4,34	3,95	4,07	4,24	4,70	5,70	6,81	7,45	7,77	7,67	7,39	7,08	6,74	6,48	6,47	6,90	8,27	9,89	9,91	9,55	8,70	7,63	6,51	163,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 19 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,68	5,14	4,90	4,77	4,76	5,04	5,76	6,53	6,99	7,27	7,12	6,81	6,47	5,95	5,68	5,75	6,17	7,51	9,61	9,69	9,31	8,50	7,58	6,66	159,65
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,04	0,52	0,24	0,25	0,30	0,35	0,30	0,28	0,24	0,16	0,11	0,10	0,07	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,05	0,04	0,05	0,08	0,12	0,14	4,84
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,64	4,62	4,66	4,52	4,46	4,69	5,46	6,25	6,75	7,11	7,01	6,71	6,40	5,86	5,60	5,67	6,10	7,44	9,56	9,65	9,26	8,42	7,46	6,52	154,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 20 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,34	4,85	4,58	4,43	4,42	4,68	5,30	6,01	6,59	6,82	6,62	6,24	5,85	5,32	4,86	4,91	5,50	6,48	8,78	8,89	8,57	7,89	7,04	6,12	146,09
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,16	0,22	0,32	0,57	0,94	1,13	1,29	1,57	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	1,62	1,77	1,78	1,48	1,41	0,99	0,74	0,48	18,32
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,18	4,63	4,26	3,86	3,48	3,55	4,01	4,44	6,22	6,82	6,62	6,24	5,85	5,32	4,86	3,44	3,88	4,71	7,00	7,41	7,16	6,90	6,30	5,64	127,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 21 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,37	4,88	4,61	4,50	4,56	4,94	5,73	6,61	7,05	7,04	6,98	6,86	6,58	6,09	5,67	5,65	6,15	7,48	9,49	9,47	9,05	8,33	7,35	6,27	156,71
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,24	0,13	0,07	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,08	0,12	0,15	0,18	0,25	0,43	0,33	0,44	0,59	3,15
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,13	4,75	4,54	4,46	4,55	4,94	5,73	6,61	7,05	7,04	6,98	6,86	6,58	6,06	5,62	5,57	6,03	7,33	9,31	9,22	8,62	8,00	6,91	5,68	153,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 22 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,54	4,98	4,77	4,66	4,69	5,04	5,93	6,82	7,39	7,74	7,92	7,91	7,77	7,84	7,57	7,31	7,47	8,32	9,71	9,78	9,36	8,46	7,45	6,54	170,98	
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,16	0,22	0,32	0,57	0,94	1,13	1,29	1,57	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	1,62	1,77	1,78	1,48	1,41	0,99	0,74	0,48	18,32	
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,38	4,76	4,44	4,08	3,75	3,91	4,64	5,25	7,02	7,74	7,92	7,91	7,77	7,84	7,57	5,84	5,85	6,55	7,93	8,31	7,94	7,47	6,71	6,06	152,65	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0		0
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 23 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,65	5,14	4,90	4,71	4,73	5,07	5,86	6,81	7,49	7,98	8,21	8,26	8,20	8,05	7,73	7,44	7,36	8,03	9,56	9,75	9,38	8,43	7,40	6,60	172,74
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,14	0,29	0,41	0,59	0,64	1,52	1,76	2,04	2,25	2,39	2,46	2,41	2,30	2,42	2,32	2,23	2,21	2,41	2,87	2,93	2,81	1,92	2,22	1,98	45,50
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,51	4,85	4,49	4,12	4,10	3,55	4,10	4,76	5,24	5,59	5,74	5,86	5,90	5,64	5,41	5,21	5,16	5,62	6,69	6,83	6,56	6,51	5,18	4,62	127,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 24 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,74	5,26	4,98	4,81	4,83	5,19	6,04	6,44	7,38	7,93	8,20	8,02	7,74	7,71	7,56	7,23	7,51	8,26	9,91	10,06	9,65	8,66	7,63	6,85	173,59
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,72	1,58	1,49	1,44	1,45	1,56	1,81	1,93	2,21	2,38	2,46	2,41	2,32	2,31	2,27	2,17	2,25	2,48	2,97	3,02	2,90	2,15	2,29	2,06	51,63
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,02	3,68	3,49	3,37	3,38	3,63	4,23	4,51	5,17	5,55	5,74	5,61	5,42	5,40	5,29	5,06	5,26	5,78	6,94	7,04	6,76	6,51	5,34	4,80	121,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 25 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,87	5,31	5,06	4,89	4,88	5,22	5,93	6,91	7,43	7,55	7,56	7,43	7,23	7,15	8,01	8,08	7,33	8,27	10,00	10,69	9,96	8,99	8,00	7,16	174,90
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,76	1,59	1,52	1,47	1,46	1,57	1,78	1,79	1,55	1,11	0,91	0,64	0,41	0,26	0,14	0,07	0,07	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	18,26
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,11	3,72	3,54	3,42	3,42	3,65	4,15	5,12	5,88	6,44	6,65	6,79	6,82	6,89	7,87	8,01	7,26	8,22	9,96	10,66	9,94	8,98	7,99	7,16	156,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 26 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,70	5,20	4,97	4,80	4,82	5,09	5,85	6,66	6,94	7,11	7,13	6,88	6,58	6,38	6,25	6,30	6,66	7,71	9,55	10,00	9,52	8,51	7,65	6,98	163,21
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05	0,07	0,09	0,10	0,13	0,17	0,17	0,13	0,10	0,12	0,12	0,14	0,24	0,58	1,31	1,68	1,59	1,46	1,53	9,95
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,67	5,17	4,94	4,77	4,78	5,04	5,78	6,57	6,83	6,98	6,96	6,71	6,45	6,28	6,13	6,17	6,52	7,47	8,97	8,70	7,83	6,92	6,19	5,44	153,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 27 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,39	4,97	4,74	4,57	4,55	4,76	5,36	6,03	6,63	6,83	6,99	7,29	7,10	6,85	6,66	7,14	7,20	7,68	9,17	9,54	9,08	8,16	7,36	6,69	160,74
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,62	1,49	1,42	1,32	1,30	1,43	1,61	1,81	1,99	2,05	2,10	2,19	2,13	2,05	2,00	2,14	2,16	2,30	2,75	2,86	2,72	2,45	2,21	2,01	48,10
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,77	3,48	3,32	3,26	3,26	3,33	3,75	4,22	4,64	4,78	4,90	5,11	4,97	4,79	4,66	5,00	5,04	5,37	6,42	6,68	6,35	5,71	5,15	4,68	112,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 28 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,58	5,11	4,85	4,72	4,80	5,19	6,00	6,95	7,82	8,50	8,98	9,29	9,36	9,11	8,75	8,91	8,84	9,18	10,41	10,52	9,97	8,97	8,04	7,26	187,10
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,67	1,53	1,46	1,42	1,44	1,56	1,80	2,08	2,35	2,55	2,69	2,66	2,65	2,70	2,62	2,67	2,65	2,64	2,61	2,60	2,57	2,46	2,41	2,18	53,97
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,90	3,57	3,40	3,30	3,36	3,63	4,20	4,86	5,47	5,95	6,28	6,62	6,70	6,42	6,12	6,23	6,19	6,54	7,80	7,93	7,40	6,51	5,63	5,08	133,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 1 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,26	5,71	5,42	5,22	5,24	5,56	6,22	7,63	8,24	8,31	8,43	8,49	8,36	8,38	8,18	8,38	8,49	9,33	10,55	10,72	10,33	9,49	8,52	7,58	189,01
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,88	1,71	1,63	1,57	1,57	1,67	1,87	2,29	2,47	2,44	2,22	2,09	1,90	1,88	2,01	2,21	2,44	2,69	2,93	3,04	3,04	2,85	2,56	2,27	53,20
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,38	4,00	3,79	3,65	3,67	3,89	4,36	5,34	5,77	5,87	6,21	6,40	6,46	6,50	6,17	6,17	6,05	6,65	7,62	7,68	7,29	6,65	5,97	5,30	135,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 2 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,34	6,01	5,63	5,39	5,45	5,89	6,41	7,92	8,39	8,44	8,55	8,63	8,53	8,48	8,44	8,43	8,69	9,56	10,76	11,03	10,70	9,87	8,87	7,97	194,38
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,90	1,80	1,69	1,62	1,64	1,77	1,92	2,37	2,52	2,53	2,57	2,57	2,45	1,95	1,54	1,57	1,69	1,85	1,96	2,06	2,21	2,06	1,89	1,71	47,84
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,44	4,21	3,94	3,77	3,82	4,12	4,49	5,54	5,87	5,91	5,99	6,06	6,08	6,53	6,90	6,86	7,00	7,71	8,80	8,97	8,49	7,81	6,98	6,26	146,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 3 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,85	6,09	5,64	5,38	5,45	5,94	6,89	7,86	8,42	8,69	9,12	8,91	8,78	8,96	8,81	9,45	9,24	9,55	10,66	10,97	10,62	9,81	8,87	7,98	198,94
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,54	1,23	1,10	1,21	0,88	0,50	0,25	0,15	0,43	0,64	0,24	0,12	0,03	0,04	0,04	0,32	0,36	0,35	0,33	0,32	0,29	0,24	0,17	0,12	10,92
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,31	4,86	4,54	4,17	4,56	5,44	6,63	7,71	7,99	8,05	8,88	8,78	8,75	8,92	8,77	9,13	8,89	9,20	10,33	10,65	10,33	9,57	8,70	7,86	188,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 4 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,64	6,09	5,59	5,32	5,39	5,89	6,56	7,84	8,52	8,71	8,68	8,62	8,39	8,27	8,18	8,07	8,42	8,95	10,33	10,69	10,36	9,64	8,75	7,91	191,78
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,07	0,06	0,05	0,08	0,08	0,06	0,04	0,06	0,05	0,13	0,30	0,72	0,89	0,90	0,87	0,82	0,74	0,69	0,52	0,32	0,29	0,16	0,13	0,23	8,27
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		6,57	6,03	5,54	5,23	5,31	5,82	6,52	7,78	8,47	8,58	8,38	7,90	7,50	7,37	7,31	7,25	7,68	8,25	9,81	10,37	10,07	9,47	8,62	7,68	183,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 5 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,46	5,81	5,48	5,23	5,26	5,69	6,52	7,41	7,96	8,41	9,03	9,12	8,88	8,36	8,09	8,00	8,07	8,60	9,88	10,41	10,12	9,28	8,32	7,41	187,77
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,16	0,02	0,00	0,14	0,27	0,68	1,16	1,65	1,96	1,65	1,51	1,28	1,04	1,24	1,98	2,27	1,75	1,85	2,06	2,16	2,19	2,13	2,04	1,93	33,12
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		6,30	5,79	5,48	5,09	4,99	5,01	5,35	5,76	6,00	6,76	7,52	7,84	7,84	7,12	6,10	5,73	6,32	6,75	7,82	8,26	7,93	7,15	6,28	5,48	154,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 6 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,31	5,69	5,33	5,11	5,18	5,63	6,45	7,31	8,01	8,35	8,53	8,76	9,09	9,14	8,87	8,88	8,87	9,10	10,16	10,62	10,31	9,52	8,59	7,66	191,45
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,84	1,71	1,60	1,53	1,55	1,69	1,93	2,19	2,38	2,43	2,43	2,38	2,15	2,07	2,11	2,66	2,66	2,73	2,96	2,97	2,96	2,86	2,58	2,30	54,68
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,47	3,99	3,73	3,58	3,62	3,94	4,51	5,12	5,62	5,91	6,10	6,38	6,94	7,06	6,77	6,22	6,21	6,37	7,20	7,65	7,35	6,66	6,01	5,36	136,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 7 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,60	5,93	5,50	5,27	5,37	5,89	6,39	7,85	8,51	9,88	10,40	10,60	10,37	9,78	9,59	9,72	9,71	9,80	10,91	11,31	10,86	9,96	8,95	7,96	207,13
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,98	1,78	1,65	1,58	1,61	1,77	1,92	2,36	2,35	1,80	2,13	2,17	1,86	1,45	1,07	0,75	0,53	0,44	0,39	0,35	0,28	0,23	0,23	0,21	30,87
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,62	4,15	3,85	3,69	3,76	4,12	4,48	5,50	6,16	8,08	8,27	8,43	8,51	8,33	8,52	8,98	9,18	9,36	10,53	10,96	10,58	9,73	8,72	7,75	176,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 8 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		7,15	6,38	5,87	5,59	5,66	6,17	7,26	8,51	9,34	9,82	10,16	9,80	9,39	8,76	8,61	8,81	9,13	9,65	10,91	11,37	10,94	10,05	9,04	8,06	206,42
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,15	0,16	0,22	0,29	0,37	0,48	0,52	0,59	0,75	0,86	0,91	0,95	1,08	1,16	1,24	1,32	1,41	1,48	1,59	1,71	1,75	1,81	1,80	1,54	24,13
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		7,00	6,22	5,66	5,30	5,29	5,69	6,74	7,92	8,59	8,96	9,25	8,85	8,31	7,61	7,38	7,49	7,72	8,17	9,33	9,66	9,19	8,24	7,24	6,51	182,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 9 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,45	5,98	5,76	5,60	5,68	6,04	6,88	8,15	9,16	9,41	9,44	9,34	9,16	8,55	8,11	7,79	8,10	8,91	10,28	10,89	10,65	9,67	8,67	7,71	196,37	
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,94	1,79	1,73	1,68	1,70	1,81	2,06	2,44	2,44	2,44	2,41	2,37	2,34	2,35	2,37	2,34	2,28	2,19	2,20	2,25	2,32	2,41	2,44	2,31	52,63	
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,52	4,18	4,03	3,92	3,97	4,22	4,81	5,71	6,72	6,97	7,03	6,97	6,82	6,20	5,75	5,45	5,81	6,71	8,07	8,64	8,32	7,26	6,23	5,40	143,73	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0		
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 10 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		7,05	6,48	6,24	6,10	6,09	6,41	7,19	8,17	8,64	9,31	9,38	9,27	9,05	8,81	8,23	8,04	8,25	8,97	10,44	11,16	10,92	9,94	8,95	8,07	201,14
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		2,12	1,94	1,87	1,83	1,83	1,92	2,16	2,44	2,44	2,44	2,44	2,42	2,42	2,41	2,40	0,94	1,01	1,09	1,14	1,28	1,48	1,62	1,67	1,68	44,99
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,94	4,53	4,36	4,27	4,26	4,49	5,03	5,73	6,20	6,87	6,94	6,84	6,62	6,39	5,83	7,09	7,24	7,88	9,29	9,88	9,44	8,32	7,28	6,39	156,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 11 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,81	6,22	5,93	5,78	5,85	6,07	6,47	7,51	8,61	9,31	9,56	9,53	9,29	9,00	8,79	8,69	8,96	9,70	10,95	11,51	11,19	10,31	9,24	8,40	203,66
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		2,04	1,87	1,78	1,74	1,75	1,82	1,94	2,24	2,20	2,13	1,97	1,63	1,15	0,87	0,64	0,55	0,46	0,43	0,76	1,00	1,14	1,53	1,82	1,37	34,83
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,77	4,36	4,15	4,05	4,09	4,25	4,53	5,27	6,40	7,17	7,59	7,90	8,14	8,12	8,15	8,14	8,50	9,27	10,19	10,51	10,05	8,78	7,42	7,03	168,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,51	6,04	5,75	5,65	5,71	5,95	6,57	7,35	8,37	9,21	9,60	9,47	9,55	9,58	8,96	8,75	9,01	9,84	11,02	11,36	11,12	10,15	9,20	8,41	203,09
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,62	0,39	0,23	0,14	0,17	0,24	0,53	1,57	1,96	1,90	1,49	1,18	1,16	1,14	1,23	1,35	1,35	1,38	2,16	2,22	2,37	2,34	2,34	1,89	31,34
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,89	5,65	5,52	5,51	5,54	5,72	6,04	5,78	6,41	7,31	8,10	8,29	8,39	8,44	7,73	7,40	7,66	8,46	8,85	9,13	8,75	7,81	6,86	6,51	171,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 13 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,08	5,64	5,39	5,23	5,19	5,36	5,83	6,45	7,35	8,06	8,36	8,36	8,30	8,19	7,88	8,08	8,38	8,89	10,12	10,69	10,42	9,60	8,77	8,03	184,64
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,82	1,69	1,62	1,57	1,56	1,61	1,75	1,53	1,12	0,88	0,74	0,53	0,35	0,20	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,07	17,25
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,25	3,95	3,77	3,66	3,64	3,75	4,08	4,92	6,23	7,18	7,62	7,83	7,95	8,00	7,72	8,08	8,38	8,89	10,12	10,69	10,41	9,59	8,72	7,97	167,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 14 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,68	6,01	5,60	5,41	5,47	5,90	6,71	7,86	8,89	9,42	9,38	9,12	8,82	8,51	8,21	8,11	8,51	9,30	10,60	11,26	11,02	10,09	9,07	8,13	198,07
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,10	0,14	0,21	0,28	0,36	0,47	0,60	0,75	0,91	1,01	1,02	1,03	1,03	1,00	0,98	0,96	0,93	0,93	0,95	0,94	0,90	0,78	0,65	0,52	17,46
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		6,58	5,88	5,38	5,13	5,11	5,43	6,11	7,11	7,98	8,41	8,36	8,10	7,79	7,51	7,23	7,15	7,58	8,37	9,65	10,31	10,11	9,32	8,41	7,61	180,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 15 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,72	5,98	5,67	5,56	5,67	6,18	7,17	8,19	8,84	9,00	8,90	8,72	8,49	8,01	7,63	7,45	7,90	8,97	10,91	11,51	11,22	10,27	9,09	7,94	195,98
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,11	0,12	0,16	0,17	0,18	0,18	0,17	0,20	0,25	0,18	0,10	0,09	0,08	0,08	0,10	0,08	0,05	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		6,60	5,86	5,51	5,39	5,49	6,00	7,00	7,99	8,59	8,82	8,80	8,63	8,41	7,93	7,54	7,37	7,85	8,94	10,91	11,51	11,22	10,27	9,09	7,94	193,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 16 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,86	6,14	5,78	5,63	5,75	6,27	7,23	8,03	8,45	9,31	9,71	9,77	9,77	9,63	9,36	7,68	8,18	9,14	10,64	11,17	10,86	9,97	8,81	7,64	201,75
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,07	0,13	0,21	0,24	0,28	0,25	0,29	0,38	0,45	0,44	0,34	0,19	0,09	0,04	3,50
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		6,86	6,14	5,78	5,62	5,74	6,27	7,22	8,01	8,42	9,27	9,64	9,64	9,56	9,39	9,09	7,43	7,89	8,77	10,19	10,74	10,51	9,78	8,72	7,60	198,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 17 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,64	5,95	5,63	5,47	5,50	5,84	6,63	7,62	8,01	8,15	8,11	7,97	7,78	7,39	7,16	7,15	7,45	8,37	10,01	10,81	10,61	9,81	8,64	7,68	184,37
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,16	0,08	0,02	0,02	0,07	0,12	0,25	0,88	1,07	1,04	1,32	1,57	1,89	2,19	2,06	1,98	2,07	2,13	2,21	2,22	2,36	2,43	2,38	2,30	32,85
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		6,48	5,87	5,61	5,45	5,43	5,71	6,38	6,74	6,93	7,11	6,78	6,39	5,90	5,19	5,10	5,17	5,38	6,24	7,79	8,59	8,26	7,37	6,25	5,38	151,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,40	5,86	5,52	5,35	5,37	5,72	6,41	7,40	8,06	8,27	8,60	8,56	8,41	8,35	8,24	8,11	8,32	9,15	10,49	11,11	10,95	10,08	8,97	8,07	191,77
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,92	1,76	1,66	1,61	1,61	1,72	1,92	2,22	2,42	2,36	2,31	2,28	2,27	2,20	2,09	2,01	2,04	2,19	2,26	2,32	2,34	2,33	2,32	2,28	50,42
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,48	4,10	3,87	3,75	3,76	4,00	4,48	5,18	5,64	5,91	6,29	6,28	6,14	6,16	6,15	6,10	6,28	6,96	8,23	8,80	8,61	7,75	6,65	5,78	141,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 19 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,47	6,00	5,71	5,58	5,62	5,89	6,41	7,33	8,36	8,87	9,01	9,00	8,83	8,62	8,20	8,03	8,30	9,29	10,68	11,26	10,92	10,02	9,06	8,52	195,94
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,94	1,80	1,71	1,67	1,68	1,77	1,83	1,90	1,93	1,84	1,66	1,51	1,63	1,73	1,77	1,89	1,97	2,16	2,07	2,37	2,36	2,36	2,34	2,00	45,90
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,53	4,20	4,00	3,90	3,93	4,13	4,58	5,43	6,43	7,03	7,35	7,49	7,21	6,89	6,43	6,13	6,33	7,12	8,60	8,89	8,55	7,66	6,72	6,51	150,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,26	5,68	5,37	5,23	5,22	5,41	5,88	6,47	7,30	7,82	7,96	7,89	7,71	7,52	7,20	7,25	7,64	8,48	9,94	10,72	10,44	9,68	8,62	8,04	179,73
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,88	1,70	1,61	1,57	1,57	1,62	1,76	1,94	2,19	2,29	2,25	2,25	2,21	2,21	2,16	2,10	2,12	2,17	2,23	2,30	2,36	2,40	2,41	2,40	49,70
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,38	3,98	3,76	3,66	3,65	3,79	4,11	4,53	5,11	5,53	5,71	5,64	5,50	5,31	5,04	5,15	5,52	6,31	7,71	8,42	8,09	7,27	6,21	5,64	130,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,45	6,00	5,57	5,41	5,52	5,98	6,83	7,92	8,57	9,12	9,16	9,01	8,63	8,39	8,04	7,94	8,26	9,10	10,58	11,35	11,13	10,31	9,21	8,20	196,68
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,94	1,80	1,67	1,62	1,66	1,79	2,05	2,38	2,43	2,43	2,43	2,43	2,42	2,41	2,38	2,39	2,39	2,40	2,42	2,43	2,43	2,44	2,44		53,60
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,52	4,20	3,90	3,79	3,87	4,18	4,78	5,55	6,14	6,70	6,74	6,58	6,20	5,97	5,63	5,55	5,87	6,70	8,18	8,94	8,70	7,88	6,78	5,76	143,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 22 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,97	6,32	5,93	5,68	5,62	6,08	7,09	8,24	8,87	8,90	8,79	8,55	8,28	8,17	7,85	7,82	8,51	9,31	10,32	11,00	10,66	9,76	8,57	8,09	195,36	
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		2,09	1,90	1,78	1,70	1,69	1,82	2,13	2,32	2,27	2,18	2,08	2,05	2,05	2,05	2,14	2,19	1,72	1,96	2,36	2,44	2,44	2,44	2,44	2,43	50,67	
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,88	4,43	4,15	3,97	3,93	4,26	4,96	5,92	6,60	6,73	6,70	6,50	6,23	6,11	5,72	5,63	6,78	7,35	7,96	8,56	8,22	7,32	6,13	5,66	144,69	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0		0
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 23 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,76	6,15	5,80	5,52	5,51	5,91	6,81	7,78	8,47	8,86	9,15	8,96	8,27	8,03	7,84	7,64	7,90	8,64	10,06	10,85	10,58	9,83	8,60	7,94	191,86
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		2,03	1,85	1,74	1,65	1,65	1,77	2,04	2,32	2,27	2,18	2,08	2,05	2,05	2,05	2,14	2,19	1,72	1,96	2,36	2,44	2,44	2,44	2,44	2,38	50,26
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,73	4,31	4,06	3,86	3,85	4,13	4,77	5,46	6,19	6,68	7,07	6,91	6,22	5,98	5,70	5,45	6,17	6,68	7,70	8,41	8,14	7,39	6,16	5,56	141,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 24 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,65	6,07	5,69	5,48	5,46	5,86	6,73	7,68	8,15	8,07	7,91	7,71	7,49	7,24	7,04	6,86	6,99	7,85	9,71	10,50	10,38	9,52	8,53	7,57	181,12
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		2,00	1,82	1,71	1,64	1,64	1,76	1,64	1,34	1,06	0,80	0,45	0,33	0,21	0,05	0,01	0,02	0,08	0,04	0,07	0,34	0,54	0,62	0,71	0,73	19,60
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,66	4,25	3,98	3,84	3,82	4,10	5,09	6,34	7,09	7,26	7,46	7,38	7,28	7,19	7,03	6,84	6,91	7,81	9,63	10,16	9,84	8,90	7,82	6,85	161,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 25 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,57	5,98	5,60	5,44	5,37	5,51	6,10	6,66	6,85	7,32	7,28	7,20	7,02	6,74	6,39	6,17	6,57	7,58	9,58	10,61	10,33	9,56	8,59	7,65	172,68
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,29	0,30	0,39	0,42	0,34	0,57	0,85	0,64	0,40	0,29	0,23	0,14	0,11	0,06	0,04	0,01	0,00	0,00	0,01	0,04	0,03	0,01	0,00	0,03	5,20
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		6,28	5,68	5,21	5,02	5,03	4,94	5,25	6,01	6,46	7,03	7,05	7,06	6,91	6,68	6,35	6,16	6,57	7,58	9,58	10,57	10,29	9,55	8,59	7,62	167,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 26 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,32	5,80	5,49	5,30	5,30	5,58	6,18	6,72	7,07	7,26	7,16	7,00	6,80	6,54	6,10	5,68	6,08	7,12	9,24	10,40	10,17	9,40	8,43	7,44	168,59
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,24	0,07	0,00	0,00	0,00	0,71	1,24	1,23	1,12	0,92	0,69	0,48	0,24	0,10	0,06	0,11	0,07	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	7,35
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		6,08	5,74	5,49	5,30	5,30	4,88	4,94	5,49	5,95	6,34	6,47	6,52	6,57	6,44	6,04	5,57	6,02	7,09	9,22	10,39	10,17	9,39	8,43	7,44	161,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 27 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,16	5,68	5,38	5,31	5,24	5,54	6,13	6,94	7,65	7,83	7,64	7,28	6,90	6,42	5,96	5,50	5,87	6,78	8,65	9,94	9,86	9,08	8,12	7,11	166,95
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,01	0,01	0,05	0,06	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,03	0,26
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		6,16	5,68	5,38	5,31	5,24	5,54	6,13	6,94	7,65	7,83	7,63	7,28	6,89	6,38	5,95	5,49	5,81	6,72	8,64	9,94	9,85	9,07	8,11	7,07	166,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 28 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		6,13	5,65	5,34	5,29	5,24	5,64	6,42	7,43	8,22	8,62	8,16	8,71	8,71	8,23	6,90	6,82	7,16	7,81	9,08	9,94	10,01	9,18	8,17	7,09	179,93
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,06	0,03	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,24
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		6,11	5,64	5,34	5,29	5,24	5,64	6,42	7,43	8,21	8,57	8,10	8,68	8,70	8,22	6,90	6,82	7,16	7,81	9,08	9,94	10,00	9,17	8,16	7,09	179,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 29 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,86	5,31	5,01	4,85	4,93	5,22	6,10	6,97	7,43	7,51	7,26	6,99	6,73	6,54	5,98	5,72	5,84	6,45	7,65	9,14	10,00	9,15	7,75	6,68	161,05	
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	0,28	0,42	0,34	0,40	0,42	0,40	0,30	0,30	0,29	0,25	0,16	0,18	0,21	0,23	0,39	0,59	0,57	0,55	6,42	
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,84	5,31	5,01	4,85	4,92	5,12	5,82	6,54	7,09	7,11	6,83	6,59	6,43	6,24	5,68	5,46	5,67	6,27	7,45	8,91	9,60	8,56	7,19	6,12	154,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0		
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,89	5,39	5,08	4,93	5,03	5,46	6,24	7,08	7,32	7,25	7,05	6,88	6,60	6,39	6,08	5,77	6,08	6,64	8,22	9,20	9,91	9,01	7,62	6,59	161,69
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,49	0,42	0,40	0,36	0,28	0,20	0,26	0,41	0,63	0,79	0,90	1,18	0,30	0,00	1,38	1,43	1,39	1,39	1,27	1,48	1,59	1,68	1,97	1,98	22,18
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,40	4,97	4,68	4,57	4,75	5,26	5,98	6,67	6,69	6,46	6,15	5,70	6,30	6,39	4,70	4,34	4,69	5,25	6,94	7,72	8,32	7,32	5,65	4,62	139,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 31 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,63	5,13	4,85	4,67	4,74	5,07	5,81	6,36	6,97	7,19	7,10	7,14	6,78	6,38	6,26	5,81	5,89	6,43	7,63	8,63	9,16	8,44	7,19	6,35	155,59
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,69	1,54	1,45	1,40	1,42	1,52	1,74	1,91	2,09	2,16	2,05	2,14	2,03	1,91	1,88	1,74	1,77	1,93	2,29	2,44	2,44	2,44	2,16	1,91	46,05
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,94	3,59	3,39	3,27	3,32	3,55	4,07	4,45	4,88	5,03	5,05	5,00	4,75	4,46	4,38	4,06	4,12	4,50	5,34	6,19	6,72	6,00	5,03	4,45	109,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																										
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)		
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,50	5,05	4,75	4,63	4,60	4,92	5,54	6,35	7,06	7,34	7,20	6,16	5,73	5,45	4,99	4,88	5,05	5,74	6,79	8,39	8,95	7,93	6,89	6,10	145,98		
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,65	1,51	1,42	1,37	1,35	1,48	1,66	1,90	2,12	2,20	2,16	1,85	1,72	1,64	1,50	1,46	1,51	1,72	2,04	2,44	2,44	2,38	2,07	1,83	43,42		
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,85	3,53	3,32	3,26	3,26	3,44	3,88	4,44	4,94	5,14	5,04	4,31	4,01	3,82	3,49	3,41	3,53	4,02	4,75	5,95	6,51	5,55	4,82	4,27	102,56		
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																											
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0			
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0				
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 2 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,51	5,02	4,70	4,54	4,54	4,77	5,38	6,06	6,47	6,54	6,29	5,82	5,39	5,03	4,85	4,66	4,93	5,66	7,00	8,19	8,57	7,79	6,80	6,03	140,54
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,65	1,51	1,41	1,07	1,23	1,43	1,30	1,50	1,62	1,40	0,94	1,01	1,07	1,51	1,45	1,40	1,48	1,70	2,10	2,41	2,29	2,34	2,04	1,81	37,66
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,86	3,52	3,29	3,47	3,31	3,34	4,08	4,56	4,85	5,14	5,36	4,81	4,32	3,52	3,39	3,26	3,45	3,96	4,90	5,77	6,29	5,45	4,76	4,22	102,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 3 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,39	4,95	4,58	4,34	4,30	4,52	5,04	5,61	5,88	5,84	5,52	5,07	4,65	4,25	3,96	3,66	3,88	4,73	6,18	7,64	8,54	7,80	6,77	5,95	129,05
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,62	1,18	1,18	1,08	1,05	1,27	1,51	1,68	1,76	1,75	1,66	1,52	1,40	1,00	0,70	0,41	0,62	1,42	1,62	1,18	0,95	0,88	0,77	0,61	28,82
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,78	3,77	3,40	3,26	3,26	3,26	3,53	3,92	4,12	4,09	3,86	3,55	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,31	4,56	6,46	7,59	6,91	5,99	5,34	100,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 4 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,20	4,77	4,47	4,31	4,38	4,73	5,37	6,14	6,64	6,75	6,61	6,33	7,04	6,48	5,73	5,00	5,98	6,72	7,75	8,66	9,32	8,58	7,43	6,46	150,84
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,50	0,42	0,30	0,14	0,04	0,00	0,00	0,06	0,19	0,52	0,65	0,56	0,43	0,33	0,25	0,29	0,22	0,14	0,27	0,30	0,20	0,15	0,16	0,14	6,26
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,70	4,35	4,17	4,17	4,34	4,73	5,37	6,08	6,44	6,23	5,96	5,77	6,61	6,15	5,48	4,71	5,77	6,58	7,49	8,37	9,12	8,42	7,27	6,32	144,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 5 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,28	4,82	4,53	4,42	4,44	4,79	5,49	6,22	6,74	6,90	6,73	6,35	6,01	5,70	5,55	5,26	5,37	5,90	6,82	8,04	8,90	8,47	7,28	6,23	146,23
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,19	0,27	0,41	0,45	0,51	0,98	1,11	1,28	1,25	1,03	1,06	0,83	0,36	0,38	0,68	1,03	1,06	0,90	0,82	0,80	0,70	0,59	0,56	0,56	17,81
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,09	4,55	4,12	3,97	3,93	3,80	4,38	4,94	5,49	5,88	5,67	5,52	5,64	5,32	4,87	4,22	4,31	5,00	6,00	7,25	8,20	7,88	6,72	5,67	128,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 6 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,29	4,87	4,62	4,48	4,53	4,84	5,54	6,27	6,59	6,65	6,47	6,14	5,78	5,42	5,21	4,91	5,09	5,88	6,98	8,25	9,07	8,52	7,30	6,26	144,94
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,66	0,62	0,41	0,32	0,31	0,44	0,60	0,60	0,82	0,84	0,51	0,25	0,23	0,28	0,27	0,18	0,15	0,22	0,21	0,17	0,17	0,29	0,24	0,09	8,87
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,63	4,25	4,20	4,17	4,22	4,40	4,94	5,66	5,77	5,81	5,96	5,89	5,56	5,14	4,94	4,73	4,94	5,66	6,77	8,08	8,90	8,23	7,07	6,17	136,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 7 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,36	4,96	4,69	4,56	4,60	4,94	5,61	6,29	6,59	6,66	6,54	6,15	5,72	5,47	5,26	5,09	5,82	6,52	7,50	8,35	8,99	8,46	7,30	6,23	147,65
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,13	0,14	0,09	0,08	0,23	0,25	0,39	0,81	1,05	0,99	0,15	0,10	0,41	0,24	0,14	0,48	0,48	0,50	0,32	0,16	0,24	0,40	0,51	0,65	8,93
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,23	4,82	4,60	4,47	4,38	4,69	5,22	5,47	5,54	5,68	6,40	6,05	5,31	5,23	5,12	4,61	5,33	6,02	7,18	8,19	8,75	8,06	6,79	5,58	138,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 8 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,11	4,74	4,47	4,35	4,38	4,67	5,35	6,01	6,41	6,56	6,41	5,80	5,32	4,92	4,71	4,53	4,73	5,18	6,12	7,40	8,63	8,16	6,98	6,04	136,99	
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,53	1,42	1,22	1,09	1,12	1,40	1,60	1,22	0,61	0,24	0,14	0,07	0,03	0,02	0,03	0,39	0,51	0,64	0,53	0,49	0,42	0,70	1,29	1,70	18,43	
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,57	3,32	3,26	3,26	3,26	3,27	3,74	4,79	5,80	6,32	6,27	5,73	5,29	4,90	4,68	4,14	4,22	4,54	5,59	6,91	8,21	7,45	5,69	4,34	118,56	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 9 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,02	4,64	4,42	4,29	4,27	4,50	5,04	5,53	5,96	6,08	5,96	5,59	5,27	4,87	4,55	4,33	4,48	4,91	5,90	7,13	8,27	7,88	6,73	5,79	131,43
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,51	1,38	1,16	1,03	1,02	1,25	1,51	1,66	1,79	1,82	1,79	1,68	1,58	1,46	1,30	1,08	1,23	1,47	1,72	1,85	2,33	2,36	2,02	1,74	37,73
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,52	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,53	3,87	4,18	4,26	4,17	3,92	3,69	3,41	3,26	3,26	3,26	3,44	4,18	5,28	5,94	5,52	4,71	4,06	93,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 10 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		4,58	4,26	4,05	3,91	3,90	4,09	4,51	4,94	5,23	5,33	5,24	4,88	4,85	4,48	4,19	3,99	4,12	4,52	4,69	6,13	7,66	7,34	6,26	5,33	118,50
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,32	1,01	0,80	0,66	0,64	0,83	1,26	1,48	1,57	1,60	1,57	1,46	1,45	1,23	0,93	0,73	0,87	1,26	1,41	1,84	2,30	2,09	1,88	1,20	31,38
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,46	3,66	3,73	3,67	3,42	3,39	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,28	4,29	5,36	5,25	4,38	4,14	87,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		4,48	4,17	3,92	3,79	3,83	4,12	4,72	5,51	6,06	6,25	6,17	5,87	5,45	4,91	4,36	3,99	4,23	4,70	5,69	7,47	8,53	8,19	7,09	6,04	129,53
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,51	0,91	0,66	0,53	0,58	0,86	0,63	0,53	0,57	0,68	0,74	0,58	0,40	0,22	0,09	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,01	8,61
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,97	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	4,10	4,98	5,49	5,56	5,44	5,29	5,04	4,68	4,27	3,94	4,21	4,69	5,69	7,47	8,52	8,17	7,07	6,03	120,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		4,83	4,43	4,13	3,97	4,05	4,41	5,12	5,98	6,42	6,54	6,43	6,12	5,69	5,21	4,78	4,58	4,69	5,05	6,03	7,18	8,51	8,18	7,21	6,32	135,88
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,83	4,43	4,13	3,97	4,05	4,41	5,12	5,98	6,42	6,54	6,43	6,12	5,69	5,21	4,78	4,58	4,69	5,05	6,03	7,18	8,51	8,18	7,21	6,32	135,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,07	4,65	4,34	4,19	4,28	4,67	5,41	6,29	6,61	6,64	6,47	6,13	5,62	5,10	4,60	4,31	4,53	5,08	6,05	7,38	8,93	8,63	7,56	6,48	139,04
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,00	0,00	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,10	0,16	0,24	0,30	0,36	0,43	1,97
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,07	4,65	4,34	4,16	4,25	4,65	5,40	6,28	6,60	6,64	6,45	6,12	5,59	5,08	4,57	4,27	4,48	5,01	5,95	7,23	8,69	8,32	7,20	6,06	137,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 15 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,05	4,66	4,41	4,30	4,39	4,76	5,45	6,01	6,20	6,10	5,71	5,16	4,62	4,30	4,16	4,35	4,50	5,02	5,96	7,36	8,61	8,38	7,32	6,26	133,05
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,12	0,05	0,07	0,09	0,14	0,18	0,17	0,13	0,13	0,12	0,10	0,09	0,16	0,44	0,70	0,82	0,76	0,80	0,80	0,82	0,87	0,88	0,55	0,38	9,37
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,93	4,61	4,34	4,21	4,24	4,58	5,28	5,88	6,07	5,98	5,61	5,07	4,45	3,86	3,46	3,54	3,74	4,22	5,16	6,55	7,74	7,50	6,77	5,88	123,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 16 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		4,74	4,37	4,17	4,07	4,11	4,41	4,97	5,39	5,60	5,76	5,76	5,30	4,52	4,23	3,75	3,74	3,92	4,63	5,37	6,66	8,37	8,11	7,00	5,87	124,80
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,23	0,14	0,15	0,07	0,02	0,02	0,02	0,04	0,05	0,03	0,05	0,05	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,02	0,03	0,97
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,51	4,23	4,02	3,99	4,09	4,39	4,96	5,35	5,56	5,73	5,71	5,25	4,51	4,23	3,75	3,74	3,92	4,63	5,36	6,64	8,37	8,11	6,98	5,84	123,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 17 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		4,35	4,02	3,81	3,74	3,79	4,08	4,59	5,11	5,64	6,03	6,08	6,08	6,09	5,66	4,83	4,62	5,68	5,80	6,27	7,03	8,21	7,85	6,72	5,56	131,62
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,11	0,05	0,26	0,39	0,41	0,74	0,40	0,32	0,30	0,00	0,20	0,29	0,11	0,24	0,27	0,09	1,70	1,74	1,88	2,11	2,46	2,36	2,02	1,67	20,10
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,24	3,97	3,55	3,35	3,38	3,34	4,19	4,79	5,34	6,03	5,88	5,78	5,98	5,42	4,56	4,53	3,98	4,06	4,39	4,92	5,75	5,50	4,70	3,89	111,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 18 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		4,40	4,09	3,91	3,86	4,00	4,40	5,06	5,85	6,65	7,31	7,79	8,07	8,25	8,17	7,74	7,35	7,49	7,49	7,83	8,31	9,20	8,75	7,56	6,34	159,87
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,14	0,84	0,65	0,61	0,75	1,15	1,52	1,75	1,99	2,19	2,34	2,42	2,48	2,45	2,32	2,21	2,25	2,25	2,22	2,24	2,29	2,32	2,21	1,90	44,47
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,54	4,09	4,65	5,12	5,45	5,65	5,78	5,72	5,42	5,15	5,25	5,24	5,62	6,07	6,91	6,42	5,35	4,44	115,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 19 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,68	5,15	4,85	4,70	4,78	5,17	5,85	6,72	7,30	7,69	7,50	7,46	7,95	8,20	7,73	7,46	6,92	6,87	7,65	8,47	9,40	8,89	7,75	6,50	166,65
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,70	1,55	1,46	1,41	1,44	1,55	1,76	1,72	1,23	0,78	0,52	0,27	0,17	0,10	0,08	0,11	0,02	0,01	0,04	0,12	0,34	0,42	0,61	0,66	18,06
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,98	3,61	3,40	3,29	3,35	3,62	4,10	5,00	6,07	6,90	6,97	7,19	7,79	8,10	7,65	7,36	6,89	6,87	7,61	8,35	9,06	8,48	7,14	5,84	148,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,86	5,33	4,97	4,82	4,89	5,26	5,95	6,58	7,02	7,10	7,27	7,31	7,10	6,40	6,19	5,95	6,06	6,40	7,22	8,22	9,29	8,91	7,74	6,38	158,24
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,00	0,00	0,02	0,05	0,09	0,15	0,20	0,30	0,53	0,75	1,25	1,82	2,13	1,92	1,86	1,79	1,82	1,92	2,17	2,47	2,79	2,67	2,32	1,91	30,91
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,86	5,33	4,95	4,77	4,81	5,12	5,75	6,28	6,50	6,35	6,03	5,49	4,97	4,48	4,33	4,17	4,24	4,48	5,06	5,75	6,50	6,24	5,42	4,46	127,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 21 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,86	5,33	4,97	4,82	4,89	5,26	5,95	6,58	7,02	7,10	7,27	7,31	7,10	6,40	6,19	5,95	6,06	6,40	7,22	8,22	9,29	8,91	7,74	6,38	158,24
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,76	1,60	1,49	0,75	0,09	0,00	0,02	0,04	0,13	0,97	0,90	0,47	0,13	0,07	0,06	0,07	0,08	0,09	0,08	0,09	0,14	0,12	0,08	0,05	9,27
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,10	3,73	3,48	4,07	4,80	5,26	5,93	6,54	6,90	6,13	6,37	6,84	6,97	6,33	6,13	5,88	5,98	6,31	7,15	8,13	9,16	8,79	7,66	6,33	148,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 22 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,35	4,93	4,65	4,53	4,62	4,96	5,56	6,13	6,38	6,44	6,30	5,94	5,71	5,47	5,21	4,92	5,94	5,81	6,31	7,19	8,54	8,30	7,23	6,15	142,53
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,01	0,00	0,00	0,03	0,07	0,11	0,34	0,59	0,28	0,20	0,32	0,28	0,06	0,01	0,03	0,06	0,29	0,39	0,35	0,32	0,45	0,82	1,35	1,75	8,10
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,34	4,93	4,65	4,50	4,54	4,84	5,22	5,54	6,10	6,24	5,98	5,66	5,65	5,46	5,18	4,86	5,65	5,42	5,96	6,87	8,09	7,48	5,88	4,40	134,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 23 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,40	4,93	4,56	4,34	4,33	4,54	4,75	5,59	6,18	6,31	6,23	5,97	5,87	5,73	5,43	5,15	5,14	5,46	6,14	7,04	8,37	8,06	7,03	6,04	138,58
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,62	1,48	1,30	1,09	0,90	0,55	0,38	0,34	0,29	0,15	0,08	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,78	3,45	3,26	3,26	3,43	4,00	4,37	5,25	5,89	6,17	6,14	5,93	5,85	5,73	5,43	5,15	5,14	5,46	6,14	7,04	8,37	8,06	7,03	6,04	130,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 24 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,11	4,66	4,31	4,13	4,11	4,31	4,62	5,22	5,64	5,83	5,77	5,59	5,40	5,16	4,74	4,48	4,59	5,06	5,91	6,87	8,07	7,80	6,89	6,02	130,27
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,11	4,66	4,31	4,13	4,11	4,31	4,61	5,20	5,61	5,82	5,76	5,59	5,40	5,16	4,74	4,48	4,59	5,05	5,91	6,87	8,07	7,80	6,89	6,02	130,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 25 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,39	4,86	4,45	4,16	4,06	4,20	4,55	5,17	5,77	6,16	6,26	6,18	6,02	5,70	5,20	4,78	4,81	5,32	6,28	7,28	8,44	8,03	6,85	5,79	135,72
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,39	4,86	4,45	4,16	4,05	4,20	4,55	5,17	5,77	6,16	6,26	6,17	6,00	5,68	5,20	4,78	4,81	5,32	6,28	7,28	8,44	8,03	6,85	5,79	135,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 26 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,13	4,66	4,33	4,17	4,23	4,56	5,09	5,75	6,20	6,27	6,13	5,96	5,74	5,77	5,44	4,75	4,83	5,40	6,40	7,43	8,50	8,16	7,02	5,91	137,81
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,00	0,02	0,05	0,09	0,12	0,17	0,39	0,75	0,87	0,88	0,92	1,06	1,13	1,00	0,71	0,52	0,41	0,37	0,44	0,57	0,59	0,57	0,52	0,43	12,56
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,13	4,64	4,28	4,08	4,11	4,38	4,70	5,00	5,32	5,39	5,21	4,90	4,62	4,77	4,73	4,23	4,42	5,03	5,96	6,86	7,90	7,60	6,50	5,49	125,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,26	4,76	4,39	4,17	4,14	4,38	4,82	5,46	5,98	6,22	6,20	6,07	5,88	5,74	5,32	4,76	4,82	5,36	6,34	7,36	8,47	8,10	6,94	5,85	136,76	
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,00	0,01	0,03	0,05	0,06	0,09	0,19	0,37	0,44	0,44	0,46	0,53	0,57	0,51	0,36	0,26	0,21	0,18	0,22	0,28	0,30	0,28	0,26	0,21	6,32	
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		5,26	4,75	4,36	4,12	4,08	4,29	4,62	5,08	5,55	5,78	5,74	5,54	5,31	5,22	4,97	4,50	4,61	5,17	6,12	7,07	8,17	7,81	6,68	5,64	130,45	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 28 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		4,60	4,24	4,02	3,99	4,14	4,47	4,95	5,44	5,58	5,41	5,08	4,71	4,33	4,04	3,71	3,47	3,64	4,25	5,30	6,47	7,80	7,74	6,88	5,87	120,14
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,35	0,98	0,76	0,74	0,88	1,21	1,48	1,63	1,66	1,26	1,36	1,41	1,07	0,79	0,45	0,22	0,38	1,00	0,78	0,65	0,92	1,87	2,06	1,76	26,68
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,46	3,81	3,92	4,15	3,72	3,29	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	4,52	5,82	6,88	5,87	4,82	4,11	93,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 29 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		4,60	4,22	3,99	3,95	4,12	4,48	4,98	5,36	5,54	5,50	5,15	4,67	4,29	3,97	3,59	3,31	3,42	4,04	5,05	6,26	7,54	7,49	6,84	5,91	118,26
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,35	0,96	0,73	0,69	0,86	1,22	1,49	1,61	1,66	1,65	1,46	1,40	1,03	0,71	0,33	0,05	0,17	0,78	0,69	0,51	0,54	0,66	0,74	0,74	22,04
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,48	3,75	3,88	3,85	3,70	3,27	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	4,36	5,75	7,01	6,82	6,10	5,17	96,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 30 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		4,43	4,07	3,87	3,83	3,96	4,24	4,54	4,97	5,11	5,08	4,82	4,45	4,11	3,87	3,53	3,17	3,22	4,01	5,11	6,23	7,44	7,32	6,52	5,61	113,50
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,18	0,81	0,61	0,58	0,71	0,98	1,28	1,49	1,53	1,52	1,45	1,20	0,85	0,61	0,28	0,00	0,00	0,75	1,53	1,87	2,23	2,20	1,96	1,68	27,30
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,48	3,58	3,55	3,38	3,26	3,26	3,26	3,26	3,17	3,22	3,26	3,58	4,36	5,20	5,12	4,56	3,92	86,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 1 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		4,41	4,01	3,74	3,62	3,68	3,92	4,28	4,64	4,95	5,08	5,01	4,66	4,19	3,62	3,14	2,88	3,12	3,80	4,78	5,74	6,99	7,02	6,33	5,54	109,19
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,16	0,76	0,49	0,37	0,42	0,67	1,02	1,38	1,48	1,52	1,50	1,40	0,94	0,36	0,00	0,00	0,00	0,54	1,26	1,18	1,45	2,04	1,90	1,66	23,51
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,46	3,56	3,51	3,26	3,26	3,26	3,26	3,14	2,88	3,12	3,26	3,51	4,56	5,54	4,98	4,43	3,88	85,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 2 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		4,39	3,99	3,76	3,74	3,92	4,31	4,79	5,31	5,50	5,41	5,21	4,90	4,49	4,01	3,53	3,31	3,50	4,73	5,61	6,39	7,34	7,36	6,57	5,66	117,71
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,13	0,74	0,51	0,48	0,66	1,05	1,44	1,59	1,65	1,62	1,56	1,47	1,23	0,75	0,27	0,05	0,25	1,42	1,68	1,92	2,20	2,21	1,97	1,70	29,55
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,35	3,72	3,85	3,79	3,64	3,43	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,31	3,93	4,47	5,14	5,15	4,60	3,96	88,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 3 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		4,48	4,06	3,82	3,83	4,08	4,54	5,11	5,59	5,72	5,58	5,31	4,96	4,62	4,26	3,81	3,56	3,68	4,37	5,34	6,33	7,63	7,63	6,74	5,69	120,74
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,22	0,80	0,57	0,57	0,82	1,28	1,53	1,68	1,72	1,67	1,59	1,49	1,37	1,01	0,55	0,30	0,42	0,46	0,33	0,24	0,18	0,19	0,20	0,19	20,39
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,58	3,91	4,01	3,91	3,71	3,47	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,90	5,01	6,09	7,45	7,44	6,54	5,50	100,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 4 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		4,56	4,14	3,89	3,88	4,12	4,59	5,18	5,55	5,74	5,59	5,26	4,86	4,49	4,13	3,73	3,48	3,60	4,25	5,24	6,29	7,66	7,66	6,76	5,70	120,32
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,14	0,09	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,60
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,42	4,04	3,83	3,83	4,08	4,55	5,15	5,52	5,72	5,59	5,26	4,86	4,49	4,13	3,73	3,47	3,59	4,25	5,24	6,28	7,64	7,64	6,74	5,69	119,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 5 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		4,53	4,11	3,85	3,85	4,08	4,53	5,10	5,53	5,64	5,45	5,07	4,69	4,31	4,02	3,63	3,35	3,46	4,15	5,19	6,25	7,59	7,69	6,83	5,83	118,74
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,53	4,11	3,85	3,85	4,08	4,53	5,10	5,52	5,64	5,45	5,07	4,69	4,31	4,02	3,63	3,35	3,46	4,15	5,19	6,25	7,59	7,69	6,83	5,83	118,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 6 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		4,42	4,07	3,85	3,83	3,99	4,35	4,77	5,04	5,31	5,27	5,08	4,85	4,66	4,46	4,27	4,03	4,03	4,56	5,53	6,43	7,67	7,62	6,58	5,48	120,14
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,37	0,32	0,48	0,57	0,63	0,75	0,85	0,76	0,70	0,80	0,99	0,90	0,65	0,47	0,23	0,17	0,17	0,26	0,46	0,73	0,68	0,65	0,65	0,69	13,95
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,05	3,75	3,37	3,26	3,37	3,60	3,92	4,28	4,60	4,47	4,09	3,95	4,01	3,99	4,05	3,85	3,86	4,29	5,07	5,69	6,98	6,97	5,93	4,80	106,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 7 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		4,86	4,53	4,29	4,18	4,20	4,39	4,71	5,01	5,33	5,59	5,66	5,59	5,40	5,16	4,87	4,57	4,53	4,79	5,50	6,37	7,70	7,77	6,81	5,90	127,69
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,29	1,27	1,04	0,92	0,94	1,13	1,41	1,50	1,60	1,68	1,70	1,68	1,62	1,55	1,46	1,31	1,28	1,44	1,65	1,91	2,31	2,33	2,04	1,77	36,82
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,57	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,30	3,51	3,73	3,91	3,96	3,91	3,78	3,61	3,41	3,26	3,26	3,35	3,85	4,46	5,39	5,44	4,77	4,13	90,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 8 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,07	4,76	4,52	4,39	4,40	4,58	4,92	5,23	5,56	5,84	5,97	5,92	5,71	5,37	4,95	4,56	5,74	5,68	5,98	6,79	7,93	8,00	7,10	6,24	135,22
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,52	1,43	1,27	1,14	1,14	1,32	1,48	1,57	1,67	1,75	1,79	1,78	1,70	1,61	1,49	1,30	1,72	1,70	1,80	2,04	2,38	2,40	2,13	1,87	39,98
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,55	3,33	3,26	3,26	3,26	3,26	3,44	3,66	3,89	4,09	4,18	4,14	4,02	3,76	3,47	3,26	4,02	3,98	4,19	4,75	5,55	5,60	4,97	4,37	95,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 9 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,17	4,78	4,48	4,31	4,33	4,59	5,10	5,69	6,11	6,33	6,34	6,32	6,36	6,30	5,85	5,41	5,28	5,26	5,86	6,75	8,03	8,08	7,18	6,32	140,23
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,55	1,43	1,22	1,05	1,07	1,34	1,53	1,71	1,83	1,90	1,90	1,90	1,91	1,89	1,75	1,62	1,58	1,58	1,76	2,00	1,93	1,97	2,05	1,90	40,38
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,62	3,35	3,26	3,26	3,26	3,26	3,57	3,99	4,28	4,43	4,44	4,42	4,45	4,41	4,09	3,79	3,70	3,68	4,10	4,74	6,10	6,11	5,13	4,42	99,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 10 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 10 Μάιος 2022	10/05/22 0:00	4,81	3,37	1,44	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/05/22 1:00	4,43	3,26	1,17	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/05/22 2:00	4,17	3,26	0,92	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/05/22 3:00	4,00	3,26	0,75	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/05/22 4:00	4,03	3,26	0,77	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/05/22 5:00	4,28	3,26	1,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/05/22 6:00	4,67	3,27	1,40	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/05/22 7:00	5,04	3,53	1,51	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/05/22 8:00	5,31	3,72	1,59	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/05/22 9:00	5,45	3,82	1,64	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/05/22 10:00	5,41	3,79	1,62	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/05/22 11:00	5,21	3,64	1,56	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/05/22 12:00	4,97	3,48	1,49	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/05/22 13:00	4,72	3,30	1,42	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/05/22 14:00	4,26	3,26	1,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/05/22 15:00	3,94	3,26	0,68	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/05/22 16:00	3,96	3,26	0,71	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/05/22 17:00	4,47	3,26	1,21	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/05/22 18:00	5,33	3,73	1,60	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/05/22 19:00	6,31	4,42	1,89	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/05/22 20:00	7,72	5,40	2,32	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	10/05/22 21:00	7,97	5,58	2,39	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	10/05/22 22:00	7,01	4,91	2,10	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	10/05/22 23:00	6,06	4,24	1,82	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 11 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 11 Μάιος 2022	11/05/22 0:00	4,77	3,34	1,43	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/05/22 1:00	4,41	3,26	1,15	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/05/22 2:00	3,43	3,26	0,17	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/05/22 3:00	3,99	3,26	0,74	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/05/22 4:00	4,01	3,26	0,75	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/05/22 5:00	4,24	3,26	0,98	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/05/22 6:00	4,63	3,26	1,37	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/05/22 7:00	4,93	3,45	1,48	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/05/22 8:00	5,21	3,64	1,56	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/05/22 9:00	5,36	3,75	1,61	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/05/22 10:00	5,32	3,73	1,60	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/05/22 11:00	5,14	3,60	1,54	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/05/22 12:00	4,89	3,42	1,47	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/05/22 13:00	4,65	3,26	1,39	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/05/22 14:00	4,42	3,26	1,16	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/05/22 15:00	4,13	3,26	0,88	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/05/22 16:00	4,14	3,26	0,88	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/05/22 17:00	4,56	3,53	1,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/05/22 18:00	5,34	4,56	0,78	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/05/22 19:00	6,33	5,75	0,58	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/05/22 20:00	7,69	6,99	0,70	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	11/05/22 21:00	7,88	7,24	0,64	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	11/05/22 22:00	6,84	6,49	0,35	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/05/22 23:00	5,91	5,61	0,31	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 12 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 12 Μάιος 2022	12/05/22 0:00	3,96	3,89	0,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/05/22 1:00	4,35	4,29	0,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/05/22 2:00	4,10	4,07	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/05/22 3:00	3,95	3,92	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/05/22 4:00	3,95	3,92	0,03	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/05/22 5:00	4,16	4,09	0,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/05/22 6:00	4,52	4,47	0,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/05/22 7:00	4,80	4,76	0,03	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/05/22 8:00	5,09	5,07	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/05/22 9:00	5,31	5,31	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/05/22 10:00	5,36	5,35	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/05/22 11:00	5,18	5,17	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/05/22 12:00	4,95	4,94	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/05/22 13:00	4,69	4,67	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/05/22 14:00	4,37	4,31	0,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/05/22 15:00	4,12	4,05	0,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/05/22 16:00	4,10	4,03	0,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/05/22 17:00	4,45	4,32	0,13	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/05/22 18:00	5,17	5,01	0,16	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/05/22 19:00	6,00	5,83	0,17	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/05/22 20:00	7,39	7,18	0,22	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	12/05/22 21:00	7,71	7,42	0,29	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	12/05/22 22:00	6,73	6,36	0,36	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/05/22 23:00	5,76	5,40	0,36	1	0	0	0	1	0	0	0	0

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 13 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 13 Μάιος 2022	13/05/22 0:00	3,99	3,60	0,39	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/05/22 1:00	4,35	3,89	0,45	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/05/22 2:00	4,11	3,65	0,45	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/05/22 3:00	3,97	3,47	0,50	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/05/22 4:00	3,97	3,26	0,72	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/05/22 5:00	4,17	3,26	0,91	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/05/22 6:00	4,51	3,54	0,97	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/05/22 7:00	4,79	3,88	0,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/05/22 8:00	5,10	4,58	0,52	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/05/22 9:00	5,32	5,09	0,22	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	13/05/22 10:00	5,38	5,22	0,15	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	13/05/22 11:00	5,19	4,93	0,26	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/05/22 12:00	4,84	4,46	0,38	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/05/22 13:00	4,53	4,10	0,43	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/05/22 14:00	4,31	3,89	0,42	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/05/22 15:00	4,15	3,99	0,16	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/05/22 16:00	4,14	4,09	0,05	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/05/22 17:00	4,57	4,56	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/05/22 18:00	5,32	5,31	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/05/22 19:00	6,15	6,15	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/05/22 20:00	7,35	7,35	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	13/05/22 21:00	7,59	7,59	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	13/05/22 22:00	6,63	6,63	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	13/05/22 23:00	5,73	5,70	0,03	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 14 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 14 Μάιος 2022	14/05/22 0:00	4,45	4,26	0,20	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/05/22 1:00	4,13	3,89	0,24	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/05/22 2:00	3,88	3,68	0,20	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/05/22 3:00	3,75	3,39	0,36	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/05/22 4:00	3,77	3,36	0,41	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/05/22 5:00	3,93	3,44	0,49	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/05/22 6:00	4,17	3,56	0,62	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/05/22 7:00	4,45	3,73	0,72	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/05/22 8:00	4,73	4,01	0,73	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/05/22 9:00	4,87	3,86	1,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/05/22 10:00	4,92	3,78	1,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/05/22 11:00	4,86	3,84	1,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/05/22 12:00	4,62	3,59	1,03	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/05/22 13:00	4,28	3,39	0,89	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/05/22 14:00	3,83	3,26	0,58	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/05/22 15:00	3,39	3,26	0,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/05/22 16:00	3,28	3,26	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/05/22 17:00	3,81	3,26	0,55	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/05/22 18:00	4,75	4,26	0,49	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/05/22 19:00	5,76	5,53	0,23	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/05/22 20:00	6,99	6,83	0,16	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/05/22 21:00	7,02	6,87	0,14	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/05/22 22:00	6,11	5,92	0,19	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/05/22 23:00	5,21	4,95	0,26	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 15 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 15 Μάιος 2022	15/05/22 0:00	4,19	4,04	0,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/05/22 1:00	3,90	3,82	0,08	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/05/22 2:00	3,69	3,63	0,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/05/22 3:00	3,57	3,52	0,05	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/05/22 4:00	3,57	3,52	0,05	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/05/22 5:00	3,70	3,63	0,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/05/22 6:00	3,94	3,87	0,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/05/22 7:00	4,18	4,12	0,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/05/22 8:00	4,49	4,41	0,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/05/22 9:00	4,76	4,68	0,08	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/05/22 10:00	4,87	4,79	0,08	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/05/22 11:00	4,71	4,59	0,12	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/05/22 12:00	4,40	4,23	0,17	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/05/22 13:00	3,99	3,82	0,17	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/05/22 14:00	3,59	3,45	0,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/05/22 15:00	3,29	3,26	0,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/05/22 16:00	3,12	3,12	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/05/22 17:00	3,59	3,59	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/05/22 18:00	4,27	4,27	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/05/22 19:00	5,04	5,04	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/05/22 20:00	6,24	6,24	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/05/22 21:00	6,58	6,58	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/05/22 22:00	5,77	5,77	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/05/22 23:00	5,04	5,04	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 16 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 16 Μάιος 2022	16/05/22 0:00	4,26	4,26	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 1:00	3,89	3,89	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 2:00	3,64	3,64	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 3:00	3,53	3,53	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 4:00	3,57	3,57	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 5:00	3,79	3,79	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 6:00	4,19	4,19	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 7:00	4,55	4,55	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 8:00	4,73	4,73	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 9:00	4,90	4,90	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 10:00	5,03	5,03	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 11:00	5,09	5,09	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 12:00	5,01	5,01	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 13:00	4,79	4,79	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 14:00	4,38	4,38	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 15:00	3,98	3,98	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 16:00	3,91	3,91	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 17:00	4,20	4,20	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 18:00	4,76	4,76	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 19:00	5,51	5,51	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 20:00	6,62	6,62	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 21:00	6,93	6,93	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 22:00	6,11	6,11	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 23:00	5,37	5,37	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 17 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 17 Μάιος 2022	17/05/22 0:00	4,88	4,86	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/05/22 1:00	4,51	4,49	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/05/22 2:00	4,29	4,27	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/05/22 3:00	4,20	4,19	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/05/22 4:00	4,22	4,22	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/05/22 5:00	4,40	4,40	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/05/22 6:00	4,70	4,70	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/05/22 7:00	4,99	4,99	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/05/22 8:00	5,34	5,34	0,00	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	17/05/22 9:00	5,63	5,63	0,00	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	17/05/22 10:00	5,72	5,72	0,00	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	17/05/22 11:00	5,65	5,64	0,00	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	17/05/22 12:00	5,52	5,51	0,00	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	17/05/22 13:00	5,38	5,38	0,00	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	17/05/22 14:00	4,83	4,83	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/05/22 15:00	4,42	4,42	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/05/22 16:00	4,34	4,34	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/05/22 17:00	4,74	4,74	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/05/22 18:00	5,45	5,45	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/05/22 19:00	6,28	6,28	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/05/22 20:00	7,35	7,35	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	17/05/22 21:00	7,58	7,56	0,02	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	17/05/22 22:00	6,59	6,59	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	17/05/22 23:00	5,66	5,66	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 18 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 18 Μάιος 2022	18/05/22 0:00	4,93	4,93	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 1:00	4,54	4,54	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 2:00	4,29	4,25	0,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 3:00	4,18	4,04	0,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 4:00	4,21	4,07	0,13	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 5:00	4,38	4,31	0,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 6:00	4,67	4,66	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 7:00	4,96	4,96	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 8:00	5,32	5,32	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 9:00	5,65	5,63	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 10:00	5,81	5,78	0,02	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 11:00	5,74	5,70	0,04	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 12:00	5,54	5,49	0,05	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 13:00	5,27	5,21	0,06	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 14:00	5,17	5,10	0,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 15:00	4,64	4,56	0,08	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 16:00	4,53	4,49	0,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 17:00	4,71	4,70	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 18:00	5,19	5,19	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 19:00	6,00	6,00	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 20:00	7,21	7,10	0,11	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 21:00	7,53	5,84	1,69	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 22:00	6,54	4,58	1,96	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 23:00	5,64	3,95	1,69	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 19 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 19 Μάιος 2022	19/05/22 0:00	5,03	3,52	1,51	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 1:00	4,60	3,26	1,34	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 2:00	4,33	3,26	1,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 3:00	4,19	3,26	0,93	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 4:00	4,20	3,26	0,94	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 5:00	4,39	3,26	1,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 6:00	4,72	3,30	1,41	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 7:00	5,01	3,51	1,50	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 8:00	5,31	3,72	1,59	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 9:00	5,50	3,85	1,65	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 10:00	5,51	3,86	1,65	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 11:00	5,35	3,75	1,61	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 12:00	5,82	4,08	1,75	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 13:00	6,67	4,67	2,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 14:00	4,79	3,36	1,44	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 15:00	4,10	3,26	0,84	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 16:00	4,04	3,26	0,78	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 17:00	4,63	3,26	1,37	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 18:00	5,59	3,91	1,68	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 19:00	6,56	4,59	1,97	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 20:00	7,62	5,34	2,29	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 21:00	7,71	5,40	2,31	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 22:00	6,64	4,65	1,99	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 23:00	5,72	4,01	1,72	0	0	0	0	1	0	0	0	0

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 20 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 20 Μάιος 2022	20/05/22 0:00	4,87	3,42	1,46	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/05/22 1:00	4,48	3,34	1,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/05/22 2:00	4,25	3,41	0,84	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/05/22 3:00	4,13	3,26	0,87	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/05/22 4:00	4,14	3,26	0,88	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/05/22 5:00	4,33	3,26	1,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/05/22 6:00	4,62	3,42	1,20	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/05/22 7:00	4,85	3,86	0,99	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/05/22 8:00	5,09	4,11	0,98	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/05/22 9:00	5,26	4,14	1,12	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/05/22 10:00	5,27	4,15	1,12	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/05/22 11:00	5,16	4,07	1,09	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/05/22 12:00	4,93	3,86	1,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/05/22 13:00	4,65	3,75	0,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/05/22 14:00	4,31	3,75	0,56	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/05/22 15:00	4,03	3,72	0,31	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/05/22 16:00	4,03	3,73	0,30	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/05/22 17:00	4,58	4,28	0,30	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/05/22 18:00	5,46	5,02	0,44	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/05/22 19:00	6,44	5,80	0,64	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/05/22 20:00	7,40	6,61	0,78	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/05/22 21:00	7,17	6,16	1,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/05/22 22:00	6,17	5,12	1,05	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/05/22 23:00	5,33	4,54	0,79	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 21 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 21 Μάιος 2022	21/05/22 0:00	4,79	3,89	0,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 1:00	4,40	3,26	1,15	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 2:00	4,16	3,26	0,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 3:00	4,01	3,26	0,75	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 4:00	4,00	3,26	0,74	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 5:00	4,16	3,26	0,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 6:00	4,42	3,26	1,16	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 7:00	4,67	3,53	1,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 8:00	4,97	4,07	0,91	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 9:00	5,18	4,36	0,82	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 10:00	5,26	4,17	1,10	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 11:00	5,15	3,60	1,54	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 12:00	4,92	3,44	1,48	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 13:00	4,64	3,73	0,91	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 14:00	4,32	3,68	0,64	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 15:00	4,12	3,47	0,65	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 16:00	4,12	3,61	0,51	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 17:00	4,41	4,11	0,30	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 18:00	5,13	4,96	0,17	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 19:00	6,04	5,93	0,12	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 20:00	7,27	7,17	0,10	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 21:00	7,40	7,32	0,07	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 22:00	6,54	6,45	0,08	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 23:00	5,86	5,77	0,09	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 22 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 22 Μάιος 2022	22/05/22 0:00	4,54	4,45	0,09	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 1:00	4,14	4,07	0,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 2:00	3,86	3,79	0,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 3:00	3,72	3,64	0,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 4:00	3,72	3,67	0,05	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 5:00	3,88	3,85	0,03	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 6:00	4,10	4,10	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 7:00	4,29	4,29	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 8:00	4,52	4,52	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 9:00	4,75	4,75	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 10:00	4,84	4,83	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 11:00	4,83	4,81	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 12:00	4,65	4,63	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 13:00	4,36	4,35	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 14:00	4,03	4,02	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 15:00	3,71	3,70	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 16:00	3,96	3,69	0,27	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 17:00	4,22	3,90	0,32	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 18:00	4,79	4,43	0,35	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 19:00	5,61	5,23	0,38	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 20:00	6,82	6,44	0,38	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 21:00	7,10	6,74	0,36	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 22:00	6,38	6,09	0,29	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 23:00	5,79	5,69	0,10	1	0	0	0	1	0	0	0	0

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 23 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 23 Μάιος 2022	23/05/22 0:00	4,65	4,35	0,29	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/05/22 1:00	4,30	3,26	1,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/05/22 2:00	4,04	3,26	0,79	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/05/22 3:00	3,94	3,26	0,68	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/05/22 4:00	3,97	3,29	0,68	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/05/22 5:00	4,16	3,89	0,27	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/05/22 6:00	4,51	4,24	0,27	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/05/22 7:00	4,89	4,70	0,19	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/05/22 8:00	5,54	5,40	0,14	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/05/22 9:00	5,67	5,40	0,27	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/05/22 10:00	5,79	5,62	0,17	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/05/22 11:00	5,97	5,93	0,04	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/05/22 12:00	5,90	5,89	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/05/22 13:00	5,57	5,54	0,03	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/05/22 14:00	5,05	4,93	0,12	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/05/22 15:00	4,60	4,39	0,20	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/05/22 16:00	4,55	4,26	0,29	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/05/22 17:00	4,63	4,27	0,37	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/05/22 18:00	5,15	4,79	0,36	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/05/22 19:00	5,90	5,61	0,29	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/05/22 20:00	7,04	6,81	0,23	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	23/05/22 21:00	7,22	6,98	0,24	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	23/05/22 22:00	6,41	6,21	0,21	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/05/22 23:00	5,67	5,49	0,18	1	0	0	0	1	0	0	0	0

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 24 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 24 Μάιος 2022	24/05/22 0:00	5,06	5,01	0,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/05/22 1:00	4,64	4,63	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/05/22 2:00	4,39	4,37	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/05/22 3:00	4,24	4,20	0,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/05/22 4:00	4,27	4,23	0,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/05/22 5:00	4,47	4,47	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/05/22 6:00	4,78	4,78	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/05/22 7:00	5,13	5,13	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/05/22 8:00	5,50	5,50	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/05/22 9:00	5,82	5,82	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/05/22 10:00	5,98	5,98	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/05/22 11:00	5,97	5,96	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/05/22 12:00	5,92	5,91	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/05/22 13:00	5,76	5,76	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/05/22 14:00	5,23	5,22	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/05/22 15:00	4,88	4,85	0,03	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/05/22 16:00	4,73	4,71	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/05/22 17:00	5,01	4,99	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/05/22 18:00	5,70	5,69	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/05/22 19:00	6,44	6,44	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/05/22 20:00	7,43	7,43	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	24/05/22 21:00	7,61	7,61	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	24/05/22 22:00	6,66	6,66	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/05/22 23:00	5,73	5,73	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 25 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 25 Μάιος 2022	25/05/22 0:00	5,09	5,09	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	25/05/22 1:00	4,68	4,68	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	25/05/22 2:00	4,43	4,43	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	25/05/22 3:00	4,31	4,31	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	25/05/22 4:00	4,28	4,28	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	25/05/22 5:00	4,48	4,48	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	25/05/22 6:00	4,78	4,78	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	25/05/22 7:00	5,11	5,11	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	25/05/22 8:00	5,49	5,48	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	25/05/22 9:00	5,85	5,84	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	25/05/22 10:00	6,08	6,08	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	25/05/22 11:00	6,14	6,13	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	25/05/22 12:00	6,02	5,99	0,03	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	25/05/22 13:00	5,77	5,67	0,09	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	25/05/22 14:00	5,38	5,25	0,13	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	25/05/22 15:00	5,03	4,85	0,17	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	25/05/22 16:00	4,86	4,72	0,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	25/05/22 17:00	5,10	5,00	0,10	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	25/05/22 18:00	5,74	5,67	0,07	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	25/05/22 19:00	6,57	6,51	0,06	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	25/05/22 20:00	7,41	7,36	0,05	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	25/05/22 21:00	7,43	7,38	0,05	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	25/05/22 22:00	6,56	6,53	0,03	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	25/05/22 23:00	5,70	5,69	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 26 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 26 Μάιος 2022	26/05/22 0:00	5,19	5,19	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 1:00	4,78	4,78	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 2:00	4,53	4,53	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 3:00	4,38	4,38	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 4:00	4,38	4,38	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 5:00	4,56	4,56	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 6:00	4,83	4,83	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 7:00	5,17	5,17	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 8:00	5,57	5,57	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 9:00	5,97	5,97	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 10:00	6,28	6,28	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 11:00	6,34	6,34	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 12:00	6,16	6,16	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 13:00	5,89	5,89	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 14:00	5,52	5,52	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 15:00	5,15	5,15	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 16:00	5,04	5,04	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 17:00	5,29	5,29	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 18:00	5,91	5,91	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 19:00	6,58	6,58	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 20:00	7,50	7,50	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 21:00	7,63	7,63	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 22:00	6,68	6,68	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 23:00	5,80	5,70	0,10	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 27 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 27 Μάιος 2022	27/05/22 0:00	5,28	5,12	0,16	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	27/05/22 1:00	4,84	4,75	0,08	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	27/05/22 2:00	4,55	4,47	0,08	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	27/05/22 3:00	4,40	4,32	0,08	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	27/05/22 4:00	4,40	4,31	0,09	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	27/05/22 5:00	4,55	4,16	0,38	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	27/05/22 6:00	4,82	4,68	0,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	27/05/22 7:00	5,14	5,01	0,13	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	27/05/22 8:00	5,57	5,41	0,17	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	27/05/22 9:00	6,01	5,85	0,16	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	27/05/22 10:00	6,36	6,24	0,12	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	27/05/22 11:00	6,53	6,40	0,13	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	27/05/22 12:00	6,51	6,37	0,14	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	27/05/22 13:00	6,27	5,29	0,98	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	27/05/22 14:00	5,92	5,28	0,64	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	27/05/22 15:00	5,46	5,13	0,34	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	27/05/22 16:00	6,03	5,51	0,52	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	27/05/22 17:00	6,11	5,65	0,47	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	27/05/22 18:00	6,52	6,12	0,40	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	27/05/22 19:00	6,98	6,64	0,34	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	27/05/22 20:00	7,61	7,28	0,33	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	27/05/22 21:00	7,74	7,36	0,38	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	27/05/22 22:00	6,97	6,49	0,49	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	27/05/22 23:00	6,35	5,69	0,65	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 28 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 28 Μάιος 2022	28/05/22 0:00	5,51	5,48	0,03	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	28/05/22 1:00	5,00	4,98	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	28/05/22 2:00	4,69	4,67	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	28/05/22 3:00	4,53	4,49	0,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	28/05/22 4:00	4,50	4,46	0,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	28/05/22 5:00	4,61	4,56	0,05	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	28/05/22 6:00	4,84	4,80	0,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	28/05/22 7:00	5,12	5,08	0,04	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	28/05/22 8:00	5,54	5,50	0,04	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	28/05/22 9:00	5,96	5,94	0,02	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	28/05/22 10:00	6,28	6,28	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	28/05/22 11:00	6,43	6,42	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	28/05/22 12:00	6,35	6,33	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	28/05/22 13:00	6,07	6,04	0,04	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	28/05/22 14:00	5,59	5,46	0,13	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	28/05/22 15:00	5,19	4,95	0,24	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	28/05/22 16:00	5,06	4,81	0,25	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	28/05/22 17:00	5,30	5,13	0,17	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	28/05/22 18:00	5,89	5,78	0,12	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	28/05/22 19:00	6,50	6,38	0,12	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	28/05/22 20:00	7,17	7,03	0,14	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	28/05/22 21:00	7,53	7,40	0,13	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	28/05/22 22:00	6,73	6,49	0,24	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	28/05/22 23:00	6,08	5,91	0,17	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 29 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 29 Μάιος 2022	29/05/22 0:00	5,23	5,23	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	29/05/22 1:00	4,76	4,73	0,03	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	29/05/22 2:00	4,45	4,30	0,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	29/05/22 3:00	4,26	4,04	0,23	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	29/05/22 4:00	4,23	3,88	0,35	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	29/05/22 5:00	4,34	3,68	0,66	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	29/05/22 6:00	4,52	3,27	1,25	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	29/05/22 7:00	4,72	3,30	1,42	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	29/05/22 8:00	5,10	3,77	1,33	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	29/05/22 9:00	5,47	4,57	0,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	29/05/22 10:00	5,51	5,05	0,46	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	29/05/22 11:00	6,01	5,96	0,05	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	29/05/22 12:00	6,44	6,43	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	29/05/22 13:00	6,16	6,16	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	29/05/22 14:00	5,72	5,70	0,02	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	29/05/22 15:00	5,31	5,29	0,02	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	29/05/22 16:00	5,31	3,71	1,59	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	29/05/22 17:00	5,39	3,85	1,54	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	29/05/22 18:00	5,93	4,77	1,16	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	29/05/22 19:00	6,40	4,99	1,41	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	29/05/22 20:00	7,03	6,16	0,86	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	29/05/22 21:00	7,40	5,42	1,99	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	29/05/22 22:00	6,74	4,72	2,02	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	29/05/22 23:00	6,18	4,33	1,85	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 30 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 30 Μάιος 2022	30/05/22 0:00	5,19	3,63	1,56	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 1:00	4,72	3,31	1,42	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 2:00	4,42	3,26	1,16	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 3:00	4,26	3,26	1,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 4:00	4,28	3,26	1,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 5:00	4,48	3,26	1,22	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 6:00	4,85	3,39	1,45	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 7:00	5,25	3,79	1,46	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 8:00	5,56	4,50	1,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 9:00	5,83	4,87	0,96	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 10:00	5,98	5,07	0,91	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 11:00	6,05	5,22	0,83	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 12:00	5,96	5,32	0,64	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 13:00	5,70	5,21	0,48	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 14:00	5,24	4,81	0,43	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 15:00	4,82	4,47	0,35	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 16:00	4,61	4,36	0,25	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 17:00	4,87	4,69	0,18	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 18:00	5,56	5,42	0,14	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 19:00	6,46	6,35	0,10	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 20:00	7,29	7,20	0,09	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 21:00	7,57	7,48	0,08	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 22:00	6,78	6,72	0,06	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 23:00	6,01	6,00	0,02	1	0	0	0	1	0	0	0	0

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 31 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 31 Μάιος 2022	31/05/22 0:00	5,38	5,38	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	31/05/22 1:00	4,94	4,94	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	31/05/22 2:00	4,64	4,64	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	31/05/22 3:00	4,49	4,49	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	31/05/22 4:00	4,50	4,50	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	31/05/22 5:00	4,70	4,70	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	31/05/22 6:00	5,01	5,01	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	31/05/22 7:00	5,38	5,38	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	31/05/22 8:00	5,83	5,83	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	31/05/22 9:00	6,20	6,20	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	31/05/22 10:00	6,41	6,41	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	31/05/22 11:00	6,45	6,42	0,03	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	31/05/22 12:00	6,35	6,30	0,05	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	31/05/22 13:00	6,16	6,12	0,04	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	31/05/22 14:00	5,84	5,80	0,04	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	31/05/22 15:00	5,46	5,37	0,10	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	31/05/22 16:00	5,25	5,08	0,18	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	31/05/22 17:00	5,44	5,29	0,15	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	31/05/22 18:00	6,08	5,96	0,12	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	31/05/22 19:00	6,75	6,53	0,22	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	31/05/22 20:00	7,58	6,99	0,59	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	31/05/22 21:00	7,82	7,13	0,69	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	31/05/22 22:00	7,01	6,41	0,59	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	31/05/22 23:00	6,24	5,78	0,47	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 1 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 1 Ιούνιος 2022	01/06/22 0:00	5,52	5,37	0,15	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	01/06/22 1:00	5,03	4,96	0,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	01/06/22 2:00	4,75	4,64	0,11	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	01/06/22 3:00	4,58	4,49	0,09	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	01/06/22 4:00	4,57	4,49	0,08	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	01/06/22 5:00	4,74	4,62	0,12	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	01/06/22 6:00	5,06	4,62	0,44	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	01/06/22 7:00	5,43	4,84	0,59	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	01/06/22 8:00	5,88	5,54	0,33	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	01/06/22 9:00	6,27	6,13	0,14	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	01/06/22 10:00	6,53	6,40	0,13	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	01/06/22 11:00	6,61	6,33	0,28	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	01/06/22 12:00	6,53	6,31	0,22	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	01/06/22 13:00	6,32	6,10	0,22	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	01/06/22 14:00	6,00	5,68	0,32	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	01/06/22 15:00	5,70	5,42	0,28	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	01/06/22 16:00	5,58	5,29	0,29	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	01/06/22 17:00	5,72	5,37	0,35	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	01/06/22 18:00	6,27	5,81	0,46	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	01/06/22 19:00	6,85	6,36	0,49	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	01/06/22 20:00	7,51	6,88	0,63	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	01/06/22 21:00	7,90	7,38	0,52	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	01/06/22 22:00	7,06	6,41	0,65	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	01/06/22 23:00	6,21	5,26	0,95	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 2 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 2 Ιούνιος 2022	02/06/22 0:00	5,64	4,39	1,24	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	02/06/22 1:00	5,19	3,63	1,56	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	02/06/22 2:00	4,87	3,41	1,46	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	02/06/22 3:00	4,70	3,29	1,41	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	02/06/22 4:00	4,68	3,27	1,40	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	02/06/22 5:00	4,84	3,44	1,40	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	02/06/22 6:00	5,13	4,23	0,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	02/06/22 7:00	5,50	4,44	1,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	02/06/22 8:00	5,95	4,65	1,31	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	02/06/22 9:00	6,34	4,68	1,66	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	02/06/22 10:00	6,56	4,59	1,97	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	02/06/22 11:00	6,67	4,69	1,98	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	02/06/22 12:00	6,62	4,64	1,99	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	02/06/22 13:00	6,42	4,50	1,93	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	02/06/22 14:00	6,03	4,22	1,81	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	02/06/22 15:00	5,65	4,33	1,32	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	02/06/22 16:00	5,49	4,46	1,03	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	02/06/22 17:00	5,69	4,56	1,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	02/06/22 18:00	6,28	5,01	1,27	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	02/06/22 19:00	6,91	5,48	1,42	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	02/06/22 20:00	7,60	6,18	1,42	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	02/06/22 21:00	7,91	6,42	1,49	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	02/06/22 22:00	7,04	5,50	1,54	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	02/06/22 23:00	6,20	4,34	1,86	0	0	0	0	1	0	0	0	0

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 3 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 3 Ιούνιος 2022	03/06/22 0:00	5,78	4,05	1,73	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	03/06/22 1:00	5,33	3,73	1,60	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	03/06/22 2:00	4,98	3,54	1,44	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	03/06/22 3:00	4,79	3,35	1,44	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	03/06/22 4:00	4,73	3,31	1,42	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	03/06/22 5:00	4,88	3,41	1,46	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	03/06/22 6:00	5,14	3,60	1,54	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	03/06/22 7:00	5,48	4,16	1,31	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	03/06/22 8:00	6,00	4,80	1,20	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	03/06/22 9:00	6,59	5,04	1,56	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	03/06/22 10:00	6,85	5,58	1,27	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	03/06/22 11:00	7,02	5,11	1,91	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	03/06/22 12:00	7,08	5,06	2,02	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	03/06/22 13:00	6,94	4,95	1,98	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	03/06/22 14:00	6,67	4,76	1,90	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	03/06/22 15:00	6,33	4,99	1,34	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	03/06/22 16:00	6,07	5,52	0,55	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	03/06/22 17:00	6,22	5,74	0,49	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	03/06/22 18:00	6,88	6,20	0,68	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	03/06/22 19:00	7,27	6,56	0,70	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	03/06/22 20:00	7,90	6,92	0,98	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	03/06/22 21:00	8,19	6,53	1,67	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	03/06/22 22:00	7,37	5,25	2,12	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	03/06/22 23:00	6,60	4,66	1,94	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 4 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 4 Ιούνιος 2022	04/06/22 0:00	6,00	4,20	1,80	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	04/06/22 1:00	5,52	3,92	1,60	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	04/06/22 2:00	5,15	3,78	1,37	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	04/06/22 3:00	4,93	3,45	1,48	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	04/06/22 4:00	4,86	3,40	1,46	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	04/06/22 5:00	4,97	3,48	1,49	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	04/06/22 6:00	5,18	3,62	1,55	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	04/06/22 7:00	5,47	3,83	1,64	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	04/06/22 8:00	5,88	4,11	1,76	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	04/06/22 9:00	6,32	4,42	1,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	04/06/22 10:00	6,65	4,66	2,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	04/06/22 11:00	6,89	4,96	1,93	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	04/06/22 12:00	7,02	5,23	1,79	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	04/06/22 13:00	6,97	5,37	1,60	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	04/06/22 14:00	6,71	5,11	1,59	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	04/06/22 15:00	6,35	4,63	1,72	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	04/06/22 16:00	6,14	4,30	1,84	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	04/06/22 17:00	6,27	4,39	1,88	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	04/06/22 18:00	6,77	5,44	1,34	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	04/06/22 19:00	7,20	6,38	0,82	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	04/06/22 20:00	7,69	6,91	0,78	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	04/06/22 21:00	7,98	7,20	0,77	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	04/06/22 22:00	7,29	6,85	0,44	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	04/06/22 23:00	6,64	6,20	0,44	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 5 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 5 Ιούνιος 2022	05/06/22 0:00	5,95	5,69	0,27	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	05/06/22 1:00	5,42	5,29	0,13	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	05/06/22 2:00	5,04	4,87	0,16	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	05/06/22 3:00	4,80	4,56	0,24	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	05/06/22 4:00	4,72	4,52	0,20	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	05/06/22 5:00	4,80	4,64	0,16	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	05/06/22 6:00	4,97	4,85	0,12	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	05/06/22 7:00	5,19	5,11	0,07	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	05/06/22 8:00	5,52	5,47	0,06	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	05/06/22 9:00	5,88	5,84	0,04	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	05/06/22 10:00	6,19	6,18	0,02	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	05/06/22 11:00	6,38	6,33	0,04	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	05/06/22 12:00	6,32	6,26	0,06	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	05/06/22 13:00	6,09	6,01	0,08	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	05/06/22 14:00	5,72	5,63	0,09	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	05/06/22 15:00	5,38	5,31	0,07	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	05/06/22 16:00	6,32	6,31	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	05/06/22 17:00	6,45	6,45	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	05/06/22 18:00	6,89	6,89	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	05/06/22 19:00	7,36	7,33	0,03	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	05/06/22 20:00	7,75	7,70	0,05	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	05/06/22 21:00	7,92	7,84	0,08	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	05/06/22 22:00	7,41	7,35	0,06	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	05/06/22 23:00	7,02	7,01	0,01	1	1	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 6 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 6 Ιούνιος 2022	06/06/22 0:00	6,04	6,04	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	06/06/22 1:00	5,50	5,50	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	06/06/22 2:00	5,11	5,11	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	06/06/22 3:00	4,88	4,87	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	06/06/22 4:00	4,82	4,80	0,02	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	06/06/22 5:00	4,96	4,91	0,05	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	06/06/22 6:00	5,32	5,23	0,08	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	06/06/22 7:00	5,79	5,66	0,13	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	06/06/22 8:00	6,41	6,26	0,16	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	06/06/22 9:00	7,13	7,01	0,12	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	06/06/22 10:00	7,72	7,53	0,19	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	06/06/22 11:00	8,10	7,89	0,21	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	06/06/22 12:00	8,16	7,97	0,19	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	06/06/22 13:00	7,92	7,75	0,16	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	06/06/22 14:00	7,35	7,22	0,13	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	06/06/22 15:00	6,78	6,67	0,11	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	06/06/22 16:00	7,11	7,04	0,07	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	06/06/22 17:00	7,10	7,08	0,03	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	06/06/22 18:00	7,51	7,50	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	06/06/22 19:00	7,99	7,99	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	06/06/22 20:00	8,45	8,45	0,00	1	1	1	0	1	0	0	0	0
	06/06/22 21:00	8,59	8,59	0,00	1	1	1	0	1	0	0	0	0
	06/06/22 22:00	7,91	7,91	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	06/06/22 23:00	7,38	7,38	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 7 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 7 Ιούνιος 2022	07/06/22 0:00	6,08	4,26	1,82	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	07/06/22 1:00	5,54	3,88	1,66	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	07/06/22 2:00	5,17	3,88	1,29	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	07/06/22 3:00	4,97	3,81	1,16	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	07/06/22 4:00	4,94	3,46	1,48	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	07/06/22 5:00	5,13	3,59	1,54	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	07/06/22 6:00	5,45	3,81	1,63	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	07/06/22 7:00	5,85	4,19	1,66	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	07/06/22 8:00	6,33	5,10	1,23	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	07/06/22 9:00	6,72	5,77	0,95	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	07/06/22 10:00	6,88	6,13	0,75	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	07/06/22 11:00	6,86	5,94	0,92	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	07/06/22 12:00	6,77	5,46	1,31	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	07/06/22 13:00	6,61	5,31	1,30	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	07/06/22 14:00	6,19	5,04	1,16	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	07/06/22 15:00	5,86	4,99	0,87	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	07/06/22 16:00	5,72	5,04	0,69	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	07/06/22 17:00	5,99	5,47	0,52	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	07/06/22 18:00	6,63	6,15	0,47	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	07/06/22 19:00	7,25	6,70	0,55	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	07/06/22 20:00	7,98	7,22	0,76	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	07/06/22 21:00	8,35	7,68	0,67	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	07/06/22 22:00	7,62	6,90	0,72	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	07/06/22 23:00	6,66	5,69	0,97	1	0	0	1	0	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 8 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 8 Ιούνιος 2022	08/06/22 0:00	5,94	5,28	0,67	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	08/06/22 1:00	5,44	4,49	0,95	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	08/06/22 2:00	5,11	3,97	1,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	08/06/22 3:00	4,92	4,02	0,89	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	08/06/22 4:00	4,88	4,28	0,61	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	08/06/22 5:00	5,07	4,62	0,45	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	08/06/22 6:00	5,37	5,03	0,34	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	08/06/22 7:00	5,76	5,40	0,36	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	08/06/22 8:00	6,18	5,73	0,45	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	08/06/22 9:00	6,53	6,14	0,39	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	08/06/22 10:00	6,70	6,51	0,19	1	0	1	0	1	0	0	0	0
	08/06/22 11:00	6,72	6,65	0,07	1	0	1	0	1	0	0	0	0
	08/06/22 12:00	6,60	6,55	0,05	1	0	1	0	1	0	0	0	0
	08/06/22 13:00	6,34	6,30	0,04	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	08/06/22 14:00	5,94	5,91	0,02	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	08/06/22 15:00	5,61	5,59	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	08/06/22 16:00	5,46	5,45	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	08/06/22 17:00	5,70	5,70	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	08/06/22 18:00	6,39	6,39	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	08/06/22 19:00	7,06	7,06	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	08/06/22 20:00	7,82	7,82	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	08/06/22 21:00	8,12	8,08	0,04	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	08/06/22 22:00	7,35	7,32	0,03	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	08/06/22 23:00	6,55	6,54	0,01	1	1	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2022	09/06/22 0:00	5,79	5,76	0,03	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	09/06/22 1:00	5,33	5,33	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	09/06/22 2:00	5,00	5,00	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	09/06/22 3:00	4,82	4,79	0,02	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	09/06/22 4:00	4,81	4,76	0,05	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	09/06/22 5:00	4,98	4,87	0,11	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	09/06/22 6:00	5,30	5,11	0,19	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	09/06/22 7:00	5,69	5,51	0,18	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	09/06/22 8:00	6,52	6,35	0,17	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	09/06/22 9:00	7,30	7,10	0,20	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	09/06/22 10:00	7,71	7,45	0,26	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	09/06/22 11:00	7,78	7,42	0,37	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	09/06/22 12:00	7,34	6,78	0,56	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	09/06/22 13:00	6,75	5,99	0,76	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	09/06/22 14:00	6,01	5,14	0,87	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	09/06/22 15:00	5,61	4,59	1,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	09/06/22 16:00	5,42	4,15	1,27	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	09/06/22 17:00	5,70	4,55	1,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	09/06/22 18:00	6,47	5,19	1,28	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	09/06/22 19:00	7,14	5,75	1,38	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	09/06/22 20:00	7,77	6,33	1,44	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	09/06/22 21:00	8,07	6,61	1,45	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	09/06/22 22:00	7,23	5,70	1,53	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	09/06/22 23:00	6,39	6,05	0,35	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2022	10/06/22 0:00	5,91	4,37	1,54	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/06/22 1:00	5,45	3,81	1,63	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/06/22 2:00	5,14	3,60	1,54	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/06/22 3:00	4,94	3,46	1,48	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/06/22 4:00	4,90	3,43	1,47	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/06/22 5:00	5,04	3,53	1,51	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/06/22 6:00	5,31	3,72	1,59	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/06/22 7:00	5,67	3,97	1,70	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/06/22 8:00	6,14	4,30	1,84	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/06/22 9:00	6,65	4,66	2,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/06/22 10:00	7,04	4,93	2,11	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/06/22 11:00	6,94	4,86	2,08	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/06/22 12:00	6,77	4,76	2,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/06/22 13:00	6,52	4,57	1,95	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/06/22 14:00	6,04	4,23	1,81	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/06/22 15:00	5,60	3,92	1,68	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/06/22 16:00	5,44	3,80	1,63	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/06/22 17:00	5,77	4,04	1,73	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/06/22 18:00	6,68	4,67	2,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/06/22 19:00	7,29	5,10	2,19	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/06/22 20:00	7,81	5,47	2,34	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/06/22 21:00	8,03	6,30	1,73	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/06/22 22:00	7,15	5,69	1,46	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	10/06/22 23:00	6,32	4,65	1,67	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 11 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 11 Ιούνιος 2022	11/06/22 0:00	6,03	4,22	1,81	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/06/22 1:00	5,51	4,03	1,49	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/06/22 2:00	5,16	4,34	0,82	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/06/22 3:00	4,96	4,35	0,60	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/06/22 4:00	4,88	4,12	0,76	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/06/22 5:00	4,99	4,09	0,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/06/22 6:00	5,26	4,56	0,70	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/06/22 7:00	5,75	5,32	0,43	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/06/22 8:00	6,31	6,05	0,26	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/06/22 9:00	6,78	6,59	0,18	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/06/22 10:00	7,00	6,89	0,11	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	11/06/22 11:00	6,97	6,90	0,06	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	11/06/22 12:00	6,58	6,51	0,06	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/06/22 13:00	6,26	6,18	0,08	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/06/22 14:00	5,80	5,74	0,07	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/06/22 15:00	5,59	5,58	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/06/22 16:00	5,27	5,26	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/06/22 17:00	5,70	5,60	0,10	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/06/22 18:00	6,39	5,75	0,64	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/06/22 19:00	7,05	6,29	0,75	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/06/22 20:00	7,67	6,98	0,68	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	11/06/22 21:00	7,85	7,04	0,80	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	11/06/22 22:00	7,17	5,54	1,63	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	11/06/22 23:00	6,42	4,64	1,77	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 12 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 12 Ιούνιος 2022	12/06/22 0:00	5,84	4,09	1,75	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/06/22 1:00	5,32	3,72	1,60	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/06/22 2:00	4,94	3,57	1,37	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/06/22 3:00	4,70	3,98	0,72	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/06/22 4:00	4,60	4,01	0,59	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/06/22 5:00	4,66	3,68	0,98	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/06/22 6:00	4,84	3,39	1,45	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/06/22 7:00	5,04	3,53	1,51	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/06/22 8:00	5,34	4,26	1,09	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/06/22 9:00	5,81	4,74	1,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/06/22 10:00	5,82	4,75	1,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/06/22 11:00	5,74	4,02	1,72	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/06/22 12:00	5,51	3,85	1,65	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/06/22 13:00	5,23	3,66	1,57	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/06/22 14:00	5,35	3,75	1,61	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/06/22 15:00	5,56	3,89	1,67	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/06/22 16:00	4,68	4,59	0,09	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/06/22 17:00	4,98	4,87	0,11	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/06/22 18:00	5,74	5,58	0,15	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/06/22 19:00	6,51	6,30	0,20	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	12/06/22 20:00	7,23	7,02	0,20	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	12/06/22 21:00	7,50	7,35	0,16	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	12/06/22 22:00	6,88	6,66	0,22	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	12/06/22 23:00	6,18	5,53	0,65	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 13 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 13 Ιούνιος 2022	13/06/22 0:00	5,54	4,57	0,97	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/06/22 1:00	5,08	4,33	0,75	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/06/22 2:00	4,79	4,24	0,55	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/06/22 3:00	4,65	4,12	0,53	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/06/22 4:00	4,65	4,09	0,56	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/06/22 5:00	4,83	4,18	0,64	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/06/22 6:00	5,18	4,53	0,65	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/06/22 7:00	5,60	5,13	0,47	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/06/22 8:00	6,04	5,87	0,16	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/06/22 9:00	6,49	6,36	0,13	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/06/22 10:00	6,83	6,67	0,16	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	13/06/22 11:00	7,02	6,87	0,14	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	13/06/22 12:00	7,04	6,90	0,13	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	13/06/22 13:00	6,82	6,67	0,15	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	13/06/22 14:00	6,33	6,16	0,17	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/06/22 15:00	5,85	5,64	0,21	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/06/22 16:00	5,71	5,50	0,21	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/06/22 17:00	5,99	5,80	0,18	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/06/22 18:00	6,66	6,50	0,16	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/06/22 19:00	7,39	7,16	0,22	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	13/06/22 20:00	8,04	7,63	0,41	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	13/06/22 21:00	8,14	7,35	0,80	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	13/06/22 22:00	7,55	5,42	2,13	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	13/06/22 23:00	6,78	4,83	1,95	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 14 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 14 Ιούνιος 2022	14/06/22 0:00	5,95	4,48	1,47	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/06/22 1:00	5,40	4,44	0,96	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/06/22 2:00	5,02	4,35	0,67	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/06/22 3:00	4,80	4,26	0,54	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/06/22 4:00	4,75	4,31	0,44	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/06/22 5:00	4,91	4,58	0,33	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/06/22 6:00	5,29	5,07	0,22	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/06/22 7:00	5,78	5,62	0,15	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/06/22 8:00	6,39	6,28	0,11	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/06/22 9:00	7,10	7,06	0,05	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	14/06/22 10:00	7,71	7,68	0,03	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	14/06/22 11:00	8,11	8,05	0,05	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	14/06/22 12:00	8,26	8,20	0,06	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	14/06/22 13:00	8,11	8,06	0,05	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	14/06/22 14:00	7,58	7,55	0,03	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	14/06/22 15:00	6,95	6,90	0,05	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	14/06/22 16:00	6,54	6,49	0,06	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/06/22 17:00	6,60	6,54	0,06	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	14/06/22 18:00	7,13	7,06	0,07	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	14/06/22 19:00	7,79	7,70	0,09	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	14/06/22 20:00	8,41	8,31	0,11	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	14/06/22 21:00	8,48	8,32	0,15	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	14/06/22 22:00	7,85	7,66	0,19	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	14/06/22 23:00	7,12	6,87	0,24	1	1	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 15 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 15 Ιούνιος 2022	15/06/22 0:00	6,06	5,85	0,21	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/06/22 1:00	5,54	5,51	0,03	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/06/22 2:00	5,19	5,18	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/06/22 3:00	5,01	4,95	0,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/06/22 4:00	4,95	4,73	0,22	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/06/22 5:00	5,07	4,32	0,75	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/06/22 6:00	5,38	3,77	1,61	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/06/22 7:00	5,78	4,14	1,64	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/06/22 8:00	6,28	4,84	1,43	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/06/22 9:00	6,77	5,29	1,48	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/06/22 10:00	7,05	5,69	1,36	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/06/22 11:00	7,10	6,20	0,90	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/06/22 12:00	7,03	6,33	0,70	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/06/22 13:00	6,87	5,90	0,98	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/06/22 14:00	6,50	5,66	0,84	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/06/22 15:00	6,14	5,43	0,71	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/06/22 16:00	5,94	5,45	0,49	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/06/22 17:00	6,06	5,56	0,49	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/06/22 18:00	6,63	5,93	0,69	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/06/22 19:00	7,23	6,29	0,94	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/06/22 20:00	7,82	6,68	1,14	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	15/06/22 21:00	8,33	6,80	1,53	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	15/06/22 22:00	7,56	5,34	2,22	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	15/06/22 23:00	6,72	4,71	2,02	1	0	0	0	1	0	0	0	0



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 16 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 16 Ιούνιος 2022	16/06/22 0:00	6,04	4,23	1,81	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/06/22 1:00	5,57	3,90	1,67	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/06/22 2:00	5,25	3,68	1,58	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/06/22 3:00	5,11	3,57	1,53	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/06/22 4:00	5,03	3,52	1,51	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/06/22 5:00	5,21	3,65	1,56	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/06/22 6:00	5,56	3,89	1,67	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/06/22 7:00	5,97	4,18	1,79	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/06/22 8:00	6,43	4,50	1,93	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/06/22 9:00	6,81	4,88	1,93	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/06/22 10:00	7,03	4,92	2,11	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/06/22 11:00	7,06	4,94	2,12	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/06/22 12:00	6,95	4,87	2,09	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/06/22 13:00	6,76	4,73	2,03	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/06/22 14:00	6,32	4,42	1,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/06/22 15:00	5,88	4,12	1,77	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/06/22 16:00	5,70	4,20	1,51	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/06/22 17:00	6,02	4,87	1,15	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/06/22 18:00	6,72	5,62	1,10	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/06/22 19:00	7,30	5,81	1,49	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/06/22 20:00	7,89	5,82	2,06	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/06/22 21:00	8,29	5,80	2,49	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/06/22 22:00	7,55	5,28	2,26	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/06/22 23:00	6,73	4,71	2,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 17 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 17 Ιούνιος 2022	17/06/22 0:00	5,94	4,16	1,78	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/06/22 1:00	5,46	3,82	1,64	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/06/22 2:00	5,16	3,61	1,55	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/06/22 3:00	5,00	3,50	1,50	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/06/22 4:00	4,95	3,46	1,48	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/06/22 5:00	5,13	3,70	1,44	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/06/22 6:00	5,46	4,03	1,42	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/06/22 7:00	5,83	4,50	1,33	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/06/22 8:00	6,25	5,18	1,08	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/06/22 9:00	6,61	5,91	0,70	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/06/22 10:00	6,78	5,89	0,90	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/06/22 11:00	6,81	5,56	1,25	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/06/22 12:00	6,69	5,50	1,19	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/06/22 13:00	6,40	5,28	1,12	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/06/22 14:00	5,89	4,71	1,18	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/06/22 15:00	5,47	4,54	0,93	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/06/22 16:00	5,41	4,82	0,58	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/06/22 17:00	5,79	5,39	0,41	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/06/22 18:00	6,57	6,18	0,38	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/06/22 19:00	7,19	6,76	0,43	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	17/06/22 20:00	7,76	7,24	0,53	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	17/06/22 21:00	8,12	7,53	0,60	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	17/06/22 22:00	7,35	6,64	0,72	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	17/06/22 23:00	6,54	5,76	0,78	1	0	0	0	1	0	0	0	0



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 18 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 18 Ιούνιος 2022	18/06/22 0:00	5,72	5,19	0,53	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/06/22 1:00	5,30	4,94	0,36	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/06/22 2:00	5,01	4,67	0,33	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/06/22 3:00	4,84	4,53	0,31	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/06/22 4:00	4,82	4,46	0,36	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/06/22 5:00	4,99	4,67	0,32	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/06/22 6:00	5,29	5,08	0,21	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/06/22 7:00	5,65	5,47	0,19	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/06/22 8:00	6,03	5,88	0,15	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/06/22 9:00	6,38	6,19	0,19	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/06/22 10:00	6,57	6,30	0,27	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/06/22 11:00	6,58	5,83	0,74	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/06/22 12:00	6,50	5,78	0,72	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/06/22 13:00	6,26	5,41	0,85	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/06/22 14:00	5,77	5,14	0,62	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/06/22 15:00	5,21	4,66	0,55	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/06/22 16:00	5,38	4,20	1,18	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/06/22 17:00	5,71	4,62	1,09	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/06/22 18:00	6,43	5,46	0,98	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/06/22 19:00	7,08	6,24	0,85	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/06/22 20:00	7,58	6,66	0,92	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	18/06/22 21:00	7,80	6,52	1,29	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	18/06/22 22:00	7,10	5,42	1,68	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/06/22 23:00	6,40	4,50	1,90	1	0	0	0	1	0	0	0	0



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 19 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 19 Ιούνιος 2022	19/06/22 0:00	5,60	3,92	1,68	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/06/22 1:00	5,13	3,59	1,54	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/06/22 2:00	4,78	3,34	1,43	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/06/22 3:00	4,56	3,26	1,30	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/06/22 4:00	4,48	3,26	1,22	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/06/22 5:00	4,57	3,26	1,32	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/06/22 6:00	4,84	3,39	1,45	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/06/22 7:00	5,09	3,56	1,53	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/06/22 8:00	5,29	3,70	1,59	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/06/22 9:00	5,48	3,83	1,64	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/06/22 10:00	5,62	3,93	1,69	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/06/22 11:00	5,60	3,92	1,68	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/06/22 12:00	5,45	3,81	1,63	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/06/22 13:00	5,10	3,57	1,53	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/06/22 14:00	4,43	3,26	1,18	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/06/22 15:00	4,03	3,26	0,78	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/06/22 16:00	4,24	3,26	0,99	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/06/22 17:00	4,83	3,38	1,45	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/06/22 18:00	5,72	4,01	1,72	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/06/22 19:00	6,49	4,54	1,95	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/06/22 20:00	7,08	4,95	2,12	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/06/22 21:00	7,33	5,13	2,20	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/06/22 22:00	6,78	4,74	2,03	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/06/22 23:00	6,13	4,29	1,84	0	0	0	0	1	0	0	0	0



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2022	20/06/22 0:00	5,44	3,81	1,63	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/06/22 1:00	4,94	3,46	1,48	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/06/22 2:00	4,58	3,26	1,32	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/06/22 3:00	4,37	3,26	1,11	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/06/22 4:00	4,34	3,26	1,08	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/06/22 5:00	4,53	3,26	1,27	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/06/22 6:00	4,92	3,44	1,48	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/06/22 7:00	5,30	3,71	1,59	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/06/22 8:00	5,62	3,94	1,69	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/06/22 9:00	5,95	4,31	1,64	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/06/22 10:00	6,18	4,66	1,52	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/06/22 11:00	6,30	5,04	1,26	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/06/22 12:00	6,30	5,36	0,94	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/06/22 13:00	6,15	5,45	0,70	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/06/22 14:00	5,66	5,22	0,44	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/06/22 15:00	5,16	4,91	0,25	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/06/22 16:00	5,07	4,95	0,11	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/06/22 17:00	5,41	5,37	0,05	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/06/22 18:00	6,17	6,17	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	20/06/22 19:00	6,85	6,85	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	20/06/22 20:00	7,36	7,35	0,02	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	20/06/22 21:00	7,59	7,56	0,03	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	20/06/22 22:00	6,90	6,87	0,03	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	20/06/22 23:00	6,09	6,07	0,03	1	0	0	0	1	0	0	0	0



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 21 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 21 Ιούνιος 2022	21/06/22 0:00	5,90	4,92	0,97	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/06/22 1:00	5,36	4,41	0,95	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/06/22 2:00	4,95	4,65	0,30	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/06/22 3:00	4,73	4,69	0,05	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/06/22 4:00	4,71	4,68	0,03	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/06/22 5:00	4,90	4,84	0,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/06/22 6:00	5,26	5,12	0,14	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/06/22 7:00	5,71	5,52	0,19	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/06/22 8:00	6,23	6,09	0,14	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/06/22 9:00	6,72	6,62	0,10	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	21/06/22 10:00	7,08	7,04	0,04	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	21/06/22 11:00	7,26	7,22	0,04	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	21/06/22 12:00	7,21	7,18	0,02	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	21/06/22 13:00	6,97	6,97	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	21/06/22 14:00	6,46	6,45	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/06/22 15:00	5,95	5,95	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/06/22 16:00	5,69	5,69	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/06/22 17:00	5,94	5,93	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/06/22 18:00	6,64	6,54	0,10	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/06/22 19:00	7,26	7,03	0,23	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	21/06/22 20:00	7,79	7,57	0,22	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	21/06/22 21:00	8,38	8,16	0,22	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	21/06/22 22:00	7,60	7,39	0,21	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	21/06/22 23:00	6,68	6,50	0,18	1	1	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 22 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 22 Ιούνιος 2022	22/06/22 0:00	5,97	5,82	0,15	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/06/22 1:00	5,48	5,41	0,07	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/06/22 2:00	5,11	5,09	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/06/22 3:00	4,90	4,88	0,03	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/06/22 4:00	4,86	4,84	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/06/22 5:00	5,02	4,93	0,09	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/06/22 6:00	5,41	5,09	0,32	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/06/22 7:00	5,94	5,82	0,12	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/06/22 8:00	6,48	6,40	0,08	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/06/22 9:00	6,98	6,85	0,12	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	22/06/22 10:00	7,36	7,26	0,10	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	22/06/22 11:00	7,57	7,52	0,05	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	22/06/22 12:00	7,59	7,57	0,02	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	22/06/22 13:00	7,32	7,30	0,01	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	22/06/22 14:00	6,80	6,79	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/06/22 15:00	6,17	6,15	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/06/22 16:00	7,63	7,61	0,02	1	0	1	0	1	0	0	0	0
	22/06/22 17:00	7,43	7,31	0,11	1	0	1	0	1	0	0	0	0
	22/06/22 18:00	7,64	7,36	0,28	1	0	1	0	1	0	0	0	0
	22/06/22 19:00	7,92	7,46	0,47	1	0	1	0	1	0	0	0	0
	22/06/22 20:00	8,21	7,66	0,55	1	0	1	0	1	0	0	0	0
	22/06/22 21:00	8,48	7,89	0,59	1	0	1	0	1	0	0	0	0
	22/06/22 22:00	7,73	7,20	0,53	1	0	1	0	1	0	0	0	0
	22/06/22 23:00	6,87	6,36	0,51	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2022	23/06/22 0:00	6,23	6,21	0,02	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/06/22 1:00	5,80	5,80	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/06/22 2:00	5,45	5,45	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/06/22 3:00	5,25	5,25	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/06/22 4:00	5,20	5,20	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/06/22 5:00	5,35	5,35	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/06/22 6:00	5,74	5,74	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/06/22 7:00	6,35	6,26	0,09	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/06/22 8:00	6,90	6,19	0,71	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/06/22 9:00	7,41	6,78	0,63	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	23/06/22 10:00	7,74	7,29	0,45	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	23/06/22 11:00	7,98	7,80	0,18	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	23/06/22 12:00	7,94	7,87	0,07	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	23/06/22 13:00	7,82	7,80	0,02	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	23/06/22 14:00	7,50	7,47	0,03	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	23/06/22 15:00	6,91	6,87	0,05	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	23/06/22 16:00	8,24	8,18	0,06	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	23/06/22 17:00	8,09	8,04	0,05	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	23/06/22 18:00	8,34	8,30	0,05	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	23/06/22 19:00	8,63	8,54	0,09	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	23/06/22 20:00	8,68	8,25	0,43	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	23/06/22 21:00	8,82	7,25	1,57	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	23/06/22 22:00	8,13	5,69	2,44	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	23/06/22 23:00	7,26	5,08	2,18	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 24 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 24 Ιούνιος 2022	24/06/22 0:00	6,57	4,60	1,97	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	24/06/22 1:00	5,99	4,20	1,80	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/06/22 2:00	5,63	3,94	1,69	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/06/22 3:00	5,44	3,80	1,63	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/06/22 4:00	5,35	3,75	1,60	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/06/22 5:00	5,46	3,83	1,64	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/06/22 6:00	5,78	4,25	1,53	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	24/06/22 7:00	6,40	5,14	1,26	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	24/06/22 8:00	7,07	6,10	0,97	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	24/06/22 9:00	7,54	6,72	0,82	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	24/06/22 10:00	8,03	7,24	0,79	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	24/06/22 11:00	8,37	7,65	0,71	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	24/06/22 12:00	8,47	7,88	0,59	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	24/06/22 13:00	8,36	7,95	0,41	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	24/06/22 14:00	7,93	7,68	0,25	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	24/06/22 15:00	7,31	7,14	0,17	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	24/06/22 16:00	7,63	7,52	0,11	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	24/06/22 17:00	7,67	7,59	0,08	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	24/06/22 18:00	8,31	8,26	0,05	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	24/06/22 19:00	8,74	8,72	0,02	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	24/06/22 20:00	8,94	8,93	0,01	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	24/06/22 21:00	9,12	9,11	0,01	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	24/06/22 22:00	8,34	8,32	0,01	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	24/06/22 23:00	7,62	7,62	0,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 25 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 25 Ιούνιος 2022	25/06/22 0:00	7,16	6,90	0,26	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	25/06/22 1:00	6,57	6,40	0,18	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	25/06/22 2:00	6,17	6,09	0,08	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	25/06/22 3:00	5,96	5,95	0,01	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	25/06/22 4:00	5,86	5,86	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	25/06/22 5:00	6,00	6,00	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	25/06/22 6:00	6,27	6,27	0,01	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	25/06/22 7:00	6,95	6,93	0,01	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	25/06/22 8:00	7,69	7,67	0,02	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	25/06/22 9:00	8,33	8,28	0,05	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	25/06/22 10:00	8,73	8,61	0,12	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	25/06/22 11:00	8,80	8,59	0,21	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	25/06/22 12:00	8,76	8,51	0,25	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	25/06/22 13:00	8,61	8,21	0,40	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	25/06/22 14:00	8,09	7,65	0,44	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	25/06/22 15:00	7,45	6,98	0,47	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	25/06/22 16:00	7,50	7,13	0,36	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	25/06/22 17:00	7,63	7,23	0,40	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	25/06/22 18:00	8,11	7,80	0,32	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	25/06/22 19:00	8,66	8,45	0,21	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	25/06/22 20:00	8,84	8,61	0,23	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	25/06/22 21:00	9,02	8,84	0,17	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	25/06/22 22:00	8,29	8,20	0,09	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	25/06/22 23:00	7,51	7,40	0,11	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 26 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 26 Ιούνιος 2022	26/06/22 0:00	7,02	6,85	0,16	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	26/06/22 1:00	6,39	6,28	0,12	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	26/06/22 2:00	6,01	6,01	0,01	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	26/06/22 3:00	5,82	5,81	0,01	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	26/06/22 4:00	5,75	5,68	0,07	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	26/06/22 5:00	5,89	5,67	0,22	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	26/06/22 6:00	6,12	6,06	0,06	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	26/06/22 7:00	6,67	6,03	0,65	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	26/06/22 8:00	7,34	6,99	0,34	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	26/06/22 9:00	7,96	7,95	0,02	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	26/06/22 10:00	8,42	8,37	0,05	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	26/06/22 11:00	8,47	8,37	0,10	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	26/06/22 12:00	8,41	8,29	0,12	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	26/06/22 13:00	8,27	7,67	0,59	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	26/06/22 14:00	7,79	7,63	0,16	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	26/06/22 15:00	7,16	7,14	0,02	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	26/06/22 16:00	7,54	7,31	0,23	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	26/06/22 17:00	7,60	7,37	0,23	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	26/06/22 18:00	7,95	7,76	0,19	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	26/06/22 19:00	8,40	8,24	0,16	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	26/06/22 20:00	8,56	8,40	0,16	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	26/06/22 21:00	8,75	8,51	0,24	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	26/06/22 22:00	8,07	7,69	0,38	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	26/06/22 23:00	7,32	6,84	0,48	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 27 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 27 Ιούνιος 2022	27/06/22 0:00	7,13	6,74	0,39	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	27/06/22 1:00	6,43	6,14	0,29	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	27/06/22 2:00	6,01	5,77	0,25	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	27/06/22 3:00	5,80	5,59	0,21	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	27/06/22 4:00	5,72	5,61	0,11	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	27/06/22 5:00	5,89	5,86	0,02	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	27/06/22 6:00	6,22	6,22	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	27/06/22 7:00	6,89	6,89	0,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	27/06/22 8:00	7,70	7,70	0,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	27/06/22 9:00	8,48	8,48	0,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	27/06/22 10:00	9,07	9,07	0,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	27/06/22 11:00	9,29	9,29	0,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	27/06/22 12:00	9,33	9,33	0,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	27/06/22 13:00	9,26	9,26	0,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	27/06/22 14:00	8,82	8,82	0,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	27/06/22 15:00	8,17	8,17	0,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	27/06/22 16:00	8,24	8,24	0,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	27/06/22 17:00	8,24	8,24	0,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	27/06/22 18:00	8,52	8,52	0,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	27/06/22 19:00	8,88	8,88	0,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	27/06/22 20:00	8,94	8,94	0,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	27/06/22 21:00	9,07	9,05	0,03	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	27/06/22 22:00	8,33	7,29	1,04	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	27/06/22 23:00	7,59	6,51	1,07	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 28 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 28 Ιούνιος 2022	28/06/22 0:00	6,08	4,75	1,33	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	28/06/22 1:00	5,99	4,61	1,39	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	28/06/22 2:00	5,66	4,46	1,20	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	28/06/22 3:00	5,46	4,23	1,23	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	28/06/22 4:00	5,42	3,79	1,63	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	28/06/22 5:00	5,53	4,05	1,48	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	28/06/22 6:00	5,78	4,76	1,02	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	28/06/22 7:00	6,52	5,69	0,83	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	28/06/22 8:00	7,34	6,76	0,58	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	28/06/22 9:00	8,09	7,49	0,59	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	28/06/22 10:00	8,58	8,01	0,57	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	28/06/22 11:00	8,84	8,39	0,45	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	28/06/22 12:00	9,02	8,64	0,37	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	28/06/22 13:00	8,93	8,45	0,48	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	28/06/22 14:00	8,35	8,00	0,35	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	28/06/22 15:00	7,69	7,37	0,32	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	28/06/22 16:00	7,45	6,80	0,64	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	28/06/22 17:00	7,58	6,72	0,87	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	28/06/22 18:00	8,19	7,44	0,75	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	28/06/22 19:00	8,43	7,93	0,49	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	28/06/22 20:00	8,59	8,11	0,48	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	28/06/22 21:00	9,08	8,54	0,54	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	28/06/22 22:00	8,23	7,55	0,67	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	28/06/22 23:00	7,35	6,51	0,84	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2022	29/06/22 0:00	6,54	5,30	1,24	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	29/06/22 1:00	5,94	5,06	0,88	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	29/06/22 2:00	5,51	5,09	0,42	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	29/06/22 3:00	5,27	4,42	0,84	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	29/06/22 4:00	5,24	4,15	1,08	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	29/06/22 5:00	5,41	4,43	0,98	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	29/06/22 6:00	5,77	5,01	0,76	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	29/06/22 7:00	6,28	5,41	0,87	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	29/06/22 8:00	6,90	6,36	0,54	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	29/06/22 9:00	7,47	6,89	0,59	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	29/06/22 10:00	7,88	7,07	0,81	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	29/06/22 11:00	8,11	7,25	0,87	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	29/06/22 12:00	8,13	7,28	0,85	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	29/06/22 13:00	8,03	7,46	0,57	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	29/06/22 14:00	7,73	7,36	0,37	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	29/06/22 15:00	7,22	6,87	0,34	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	29/06/22 16:00	6,99	6,86	0,13	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	29/06/22 17:00	7,11	7,03	0,08	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	29/06/22 18:00	7,68	7,61	0,07	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	29/06/22 19:00	8,23	8,15	0,08	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	29/06/22 20:00	8,66	8,55	0,11	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	29/06/22 21:00	9,05	8,91	0,14	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	29/06/22 22:00	8,25	8,12	0,13	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	29/06/22 23:00	7,20	7,10	0,10	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2022	30/06/22 0:00	7,09	6,05	1,04	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	30/06/22 1:00	6,46	5,50	0,96	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	30/06/22 2:00	6,01	5,11	0,90	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	30/06/22 3:00	5,71	5,14	0,57	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	30/06/22 4:00	5,59	4,89	0,70	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	30/06/22 5:00	5,73	5,18	0,56	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	30/06/22 6:00	6,09	5,55	0,55	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	30/06/22 7:00	6,61	6,19	0,43	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	30/06/22 8:00	7,24	6,93	0,31	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	30/06/22 9:00	7,81	7,53	0,28	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	30/06/22 10:00	8,20	8,01	0,19	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	30/06/22 11:00	8,34	8,12	0,23	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	30/06/22 12:00	8,36	8,11	0,25	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	30/06/22 13:00	8,28	8,07	0,21	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	30/06/22 14:00	7,91	7,77	0,14	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	30/06/22 15:00	7,52	7,43	0,09	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	30/06/22 16:00	7,34	7,24	0,10	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	30/06/22 17:00	7,41	7,24	0,17	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	30/06/22 18:00	8,01	7,83	0,19	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	30/06/22 19:00	8,61	8,39	0,22	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	30/06/22 20:00	9,04	8,72	0,32	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	30/06/22 21:00	9,32	8,84	0,48	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	30/06/22 22:00	8,61	7,96	0,65	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	30/06/22 23:00	7,61	6,78	0,83	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 29 Ιούλιος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Παρασκευή, 29 Ιούλιος 2022	00:00	8,72	6,10	2,62	1			1						
	01:00	8,00	5,60	2,40	1			1						
	02:00	7,55	5,28	2,26	1			1						
	03:00	7,27	5,09	2,18	1			1						
	04:00	7,04	4,93	2,11	1			1						
	05:00	7,00	4,90	2,10	1			1						
	06:00	7,23	5,06	2,17	1			1						
	07:00	8,07	5,65	2,42	1			1						
	08:00	9,21	6,51	2,70				1	1					
	09:00	9,99	7,09	2,91				1	1					
	10:00	10,72	7,84	2,87				1	1					
	11:00	10,95	8,12	2,83				1	1					
	12:00	11,09	8,37	2,72				1	1					
	13:00	11,23	8,59	2,64				1	1					
	14:00	11,01	8,61	2,40				1	1					
	15:00	10,52	8,61	1,90				1	1					
	16:00	10,18	8,21	1,96				1	1					
	17:00	10,51	8,22	2,29				1	1					
	18:00	11,31	8,78	2,53				1	1					
	19:00	11,73	9,00	2,73				1	1					
	20:00	11,87	8,83	3,04				1	1					
	21:00	12,09	9,05	3,04				1	1					
	22:00	11,02	7,98	3,04				1	1					
	23:00	10,18	7,14	3,04				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 1 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 1 Ιούλιος 2022	01/07/22 0:00	7,05	6,40	0,65	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	01/07/22 1:00	6,45	5,98	0,47	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	01/07/22 2:00	5,99	5,56	0,43	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	01/07/22 3:00	5,70	5,30	0,41	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	01/07/22 4:00	5,60	5,25	0,35	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	01/07/22 5:00	5,74	5,40	0,34	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	01/07/22 6:00	6,12	5,81	0,31	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	01/07/22 7:00	6,63	6,35	0,28	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	01/07/22 8:00	7,25	7,01	0,24	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	01/07/22 9:00	7,87	7,70	0,17	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	01/07/22 10:00	8,35	8,28	0,07	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	01/07/22 11:00	8,57	8,55	0,02	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	01/07/22 12:00	8,53	8,51	0,01	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	01/07/22 13:00	8,40	8,38	0,02	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	01/07/22 14:00	8,08	8,03	0,04	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	01/07/22 15:00	7,59	7,53	0,06	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	01/07/22 16:00	7,91	7,18	0,73	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	01/07/22 17:00	7,90	7,29	0,62	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	01/07/22 18:00	8,26	7,77	0,49	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	01/07/22 19:00	8,65	8,24	0,41	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	01/07/22 20:00	8,94	8,58	0,36	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	01/07/22 21:00	9,12	8,74	0,38	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	01/07/22 22:00	8,54	8,12	0,42	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	01/07/22 23:00	7,71	7,26	0,45	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 2 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 2 Ιούλιος 2022	02/07/22 0:00	7,03	6,41	0,62	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	02/07/22 1:00	6,46	5,89	0,57	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	02/07/22 2:00	6,04	5,32	0,72	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	02/07/22 3:00	5,75	4,85	0,89	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	02/07/22 4:00	5,68	4,83	0,85	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	02/07/22 5:00	5,80	5,06	0,74	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	02/07/22 6:00	6,11	5,29	0,82	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	02/07/22 7:00	6,58	5,68	0,90	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	02/07/22 8:00	7,19	6,34	0,85	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	02/07/22 9:00	7,76	6,93	0,83	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	02/07/22 10:00	8,18	7,25	0,93	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	02/07/22 11:00	8,39	7,44	0,94	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	02/07/22 12:00	8,45	7,63	0,82	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	02/07/22 13:00	8,34	7,67	0,66	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	02/07/22 14:00	7,96	7,42	0,54	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	02/07/22 15:00	7,51	7,11	0,39	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	02/07/22 16:00	7,23	6,96	0,27	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	02/07/22 17:00	7,24	6,78	0,46	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	02/07/22 18:00	7,71	6,66	1,05	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	02/07/22 19:00	8,12	8,03	0,09	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	02/07/22 20:00	8,57	8,34	0,22	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	02/07/22 21:00	8,90	7,96	0,94	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	02/07/22 22:00	8,22	8,18	0,05	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	02/07/22 23:00	7,43	7,35	0,07	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 3 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 3 Ιούλιος 2022	03/07/22 0:00	7,00	6,92	0,08	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	03/07/22 1:00	6,46	5,82	0,64	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	03/07/22 2:00	6,04	5,61	0,43	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	03/07/22 3:00	5,77	5,34	0,43	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	03/07/22 4:00	5,70	5,29	0,41	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	03/07/22 5:00	5,82	5,82	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	03/07/22 6:00	6,09	6,09	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	03/07/22 7:00	6,44	6,44	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	03/07/22 8:00	6,91	6,91	0,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	03/07/22 9:00	7,41	7,41	0,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	03/07/22 10:00	7,76	7,76	0,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	03/07/22 11:00	7,97	7,97	0,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	03/07/22 12:00	7,99	7,68	0,31	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	03/07/22 13:00	7,78	6,54	1,24	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	03/07/22 14:00	7,29	6,51	0,77	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	03/07/22 15:00	6,76	6,51	0,24	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	03/07/22 16:00	7,20	6,51	0,69	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	03/07/22 17:00	7,21	6,51	0,69	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	03/07/22 18:00	7,46	6,51	0,95	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	03/07/22 19:00	7,74	6,51	1,23	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	03/07/22 20:00	8,16	6,51	1,64	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	03/07/22 21:00	8,57	6,51	2,05	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	03/07/22 22:00	8,04	6,51	1,52	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	03/07/22 23:00	7,34	6,51	0,82	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 4 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 4 Ιούλιος 2022	04/07/22 0:00	6,92	4,84	2,07	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	04/07/22 1:00	6,28	4,40	1,88	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	04/07/22 2:00	5,81	4,06	1,74	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	04/07/22 3:00	5,52	3,87	1,66	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	04/07/22 4:00	5,47	3,83	1,64	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	04/07/22 5:00	5,66	3,96	1,70	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	04/07/22 6:00	6,13	4,29	1,84	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	04/07/22 7:00	6,66	4,66	2,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	04/07/22 8:00	7,20	5,04	2,16	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	04/07/22 9:00	7,66	5,36	2,30	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	04/07/22 10:00	7,93	5,55	2,38	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	04/07/22 11:00	8,00	5,60	2,40	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	04/07/22 12:00	7,96	5,57	2,39	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	04/07/22 13:00	7,86	5,50	2,36	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	04/07/22 14:00	7,62	5,33	2,29	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	04/07/22 15:00	7,35	5,15	2,21	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	04/07/22 16:00	7,46	5,22	2,24	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	04/07/22 17:00	7,54	5,40	2,14	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	04/07/22 18:00	7,82	5,78	2,05	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	04/07/22 19:00	8,09	5,90	2,19	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	04/07/22 20:00	8,43	5,95	2,48	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	04/07/22 21:00	8,79	6,15	2,64	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	04/07/22 22:00	8,30	5,81	2,49	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	04/07/22 23:00	7,62	5,33	2,29	1	0	0	1	0	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 5 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 5 Ιούλιος 2022	05/07/22 0:00	7,15	5,01	2,15	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	05/07/22 1:00	6,49	4,54	1,95	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	05/07/22 2:00	6,00	4,20	1,80	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	05/07/22 3:00	5,69	3,99	1,71	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	05/07/22 4:00	5,60	3,92	1,68	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	05/07/22 5:00	5,77	4,04	1,73	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	05/07/22 6:00	6,15	4,31	1,85	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	05/07/22 7:00	6,66	4,66	2,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	05/07/22 8:00	7,28	5,09	2,18	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	05/07/22 9:00	7,79	5,48	2,31	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	05/07/22 10:00	8,09	5,79	2,30	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	05/07/22 11:00	8,18	5,82	2,36	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	05/07/22 12:00	8,18	5,83	2,35	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	05/07/22 13:00	8,16	6,18	1,98	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	05/07/22 14:00	7,90	6,25	1,65	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	05/07/22 15:00	7,61	6,29	1,32	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	05/07/22 16:00	7,54	6,14	1,39	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	05/07/22 17:00	7,57	5,51	2,07	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	05/07/22 18:00	8,05	5,73	2,32	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	05/07/22 19:00	8,57	6,36	2,21	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	05/07/22 20:00	8,95	6,60	2,35	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	05/07/22 21:00	9,25	6,53	2,72	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	05/07/22 22:00	8,68	6,07	2,60	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	05/07/22 23:00	7,92	5,54	2,37	1	0	0	1	0	0	0	0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 6 Ιούλιος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Τετάρτη, 6 Ιούλιος 2022	00:00	7,16	5,01	2,15	1			1						
	01:00	6,56	4,59	1,97				1						
	02:00	6,11	4,28	1,83				1						
	03:00	5,82	4,08	1,75				1						
	04:00	5,71	4,00	1,71				1						
	05:00	5,83	4,08	1,75				1						
	06:00	6,19	4,33	1,86				1						
	07:00	6,68	4,90	1,78	1			1						
	08:00	7,39	5,80	1,59	1			1						
	09:00	7,97	6,65	1,32				1	1					
	10:00	8,30	7,05	1,25				1	1					
	11:00	8,40	6,93	1,47				1	1					
	12:00	8,37	6,89	1,47				1	1					
	13:00	8,28	6,87	1,40				1	1					
	14:00	8,11	7,03	1,08				1	1					
	15:00	7,92	7,12	0,80				1	1					
	16:00	7,76	7,22	0,53				1	1					
	17:00	7,86	7,34	0,53				1	1					
	18:00	8,42	7,92	0,50				1	1					
	19:00	8,94	8,39	0,55				1	1					
	20:00	9,08	8,24	0,84				1	1					
	21:00	9,26	7,98	1,27				1	1					
	22:00	8,73	7,08	1,64				1	1					
	23:00	7,98	6,51	1,46				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 7 Ιούλιος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Πέμπτη, 7 Ιούλιος 2022	00:00	7,00	6,84	0,16	1	1		1						
	01:00	6,33	6,03	0,30	1			1						
	02:00	6,02	5,66	0,36	1			1						
	03:00	5,77	5,51	0,26	1			1						
	04:00	5,74	5,57	0,17	1			1						
	05:00	5,78	5,69	0,09	1			1						
	06:00	5,96	5,87	0,08	1			1						
	07:00	6,40	6,33	0,07	1			1						
	08:00	7,17	7,13	0,05				1	1					
	09:00	7,52	7,38	0,14				1	1					
	10:00	7,73	7,53	0,20				1	1					
	11:00	7,86	7,65	0,21				1	1					
	12:00	8,00	7,83	0,18				1	1					
	13:00	8,22	8,08	0,15				1	1					
	14:00	7,87	7,74	0,13				1	1					
	15:00	7,17	7,08	0,09				1	1					
	16:00	7,08	7,04	0,05				1	1					
	17:00	7,60	7,55	0,05				1	1					
	18:00	8,53	8,46	0,07				1	1					
	19:00	9,08	8,85	0,23				1	1					
	20:00	9,34	9,09	0,25				1	1					
	21:00	9,88	9,64	0,24				1	1					
	22:00	8,99	8,59	0,41				1	1					
	23:00	7,92	7,20	0,73				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 8 Ιούλιος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Παρασκευή, 8 Ιούλιος 2022	00:00	6,98	6,56	0,43	1			1						
	01:00	6,35	6,10	0,25	1			1						
	02:00	5,97	5,91	0,06	1			1						
	03:00	5,82	5,82	0,00	1			1						
	04:00	5,76	5,76	0,00	1			1						
	05:00	5,79	5,79	0,00	1			1						
	06:00	6,01	6,01	0,00	1			1						
	07:00	6,73	6,72	0,01				1	1					
	08:00	7,40	7,37	0,03				1	1					
	09:00	7,83	7,78	0,05				1	1					
	10:00	8,12	8,01	0,11				1	1					
	11:00	8,33	8,25	0,08				1	1					
	12:00	8,58	8,55	0,03				1	1					
	13:00	8,60	8,57	0,02				1	1					
	14:00	8,12	8,10	0,02				1	1					
	15:00	7,50	7,49	0,01				1	1					
	16:00	7,18	7,16	0,02				1	1					
	17:00	7,78	7,75	0,02				1	1					
	18:00	8,74	8,71	0,02				1	1					
	19:00	9,35	9,24	0,12				1	1					
	20:00	9,55	9,36	0,18				1	1					
	21:00	9,96	9,73	0,23				1	1					
	22:00	9,17	9,00	0,16				1	1					
	23:00	8,12	7,89	0,23				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 9 Ιούλιος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Σάββατο, 9 Ιούλιος 2022	00:00	6,91	6,69	0,23				1	1					
	01:00	6,28	6,13	0,15	1			1						
	02:00	5,91	5,73	0,18	1			1						
	03:00	5,76	5,42	0,35	1			1						
	04:00	5,70	5,38	0,32	1			1						
	05:00	5,73	5,39	0,34	1			1						
	06:00	5,95	5,24	0,71	1			1						
	07:00	6,67	5,64	1,03	1			1						
	08:00	7,32	6,41	0,91	1			1						
	09:00	7,75	6,57	1,19				1	1					
	10:00	8,04	6,84	1,20				1	1					
	11:00	8,25	8,24	0,01				1	1					
	12:00	8,50	8,14	0,35				1	1					
	13:00	8,51	8,19	0,32				1	1					
	14:00	8,04	6,58	1,46				1	1					
	15:00	7,43	6,51	0,91				1	1					
	16:00	7,10	6,95	0,15				1	1					
	17:00	7,70	7,50	0,20				1	1					
	18:00	8,65	8,40	0,25				1	1					
	19:00	9,26	9,00	0,26				1	1					
	20:00	9,45	9,25	0,20				1	1					
	21:00	9,86	9,60	0,26				1	1					
	22:00	9,07	8,06	1,01				1	1					
	23:00	8,04	6,51	1,53				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 10 Ιούλιος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Κυριακή, 10 Ιούλιος 2022	00:00	6,84	4,79	2,05				1						
	01:00	6,22	4,35	1,87				1						
	02:00	5,85	4,10	1,76				1						
	03:00	5,71	3,99	1,71				1						
	04:00	5,65	3,95	1,69				1						
	05:00	5,67	4,83	0,84				1						
	06:00	5,89	5,47	0,42	1			1						
	07:00	6,60	6,39	0,21	1			1						
	08:00	7,25	7,17	0,08				1	1					
	09:00	7,68	7,65	0,03				1	1					
	10:00	7,96	7,90	0,05				1	1					
	11:00	8,16	8,04	0,12				1	1					
	12:00	8,41	8,19	0,22				1	1					
	13:00	8,42	8,25	0,18				1	1					
	14:00	7,96	7,85	0,10				1	1					
	15:00	7,35	7,26	0,09				1	1					
	16:00	7,03	6,95	0,08				1	1					
	17:00	7,62	7,54	0,08				1	1					
	18:00	8,56	8,47	0,09				1	1					
	19:00	9,17	9,03	0,14				1	1					
	20:00	9,36	9,20	0,15				1	1					
	21:00	9,76	9,57	0,20				1	1					
	22:00	8,98	8,75	0,23				1	1					
	23:00	7,96	7,74	0,22				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 11 Ιούλιος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Δευτέρα, 11 Ιούλιος 2022	00:00	6,95	6,76	0,19				1	1					
	01:00	6,32	6,14	0,17	1			1						
	02:00	5,94	5,77	0,18	1			1						
	03:00	5,79	5,61	0,18	1			1						
	04:00	5,73	5,57	0,16	1			1						
	05:00	5,76	5,62	0,14	1			1						
	06:00	5,98	5,87	0,11	1			1						
	07:00	6,70	6,62	0,07	1			1						
	08:00	7,36	7,29	0,07				1	1					
	09:00	7,79	7,70	0,09				1	1					
	10:00	8,08	7,49	0,59				1	1					
	11:00	8,29	7,11	1,18				1	1					
	12:00	8,54	7,56	0,98				1	1					
	13:00	8,55	7,81	0,74				1	1					
	14:00	8,08	7,57	0,51				1	1					
	15:00	7,46	7,18	0,28				1	1					
	16:00	7,14	7,02	0,12				1	1					
	17:00	7,74	7,69	0,05				1	1					
	18:00	8,69	8,67	0,02				1	1					
	19:00	9,31	9,26	0,05				1	1					
	20:00	9,50	9,42	0,07				1	1					
	21:00	9,91	9,79	0,12				1	1					
	22:00	9,12	8,92	0,20				1	1					
	23:00	8,08	7,77	0,32				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 12 Ιούλιος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Τρίτη, 12 Ιούλιος 2022	00:00	7,50	6,51	0,98				1	1					
	01:00	6,83	5,88	0,94	1			1						
	02:00	6,39	5,66	0,73	1			1						
	03:00	6,18	5,28	0,91	1			1						
	04:00	6,06	4,97	1,09	1			1						
	05:00	6,17	4,66	1,51	1			1						
	06:00	6,36	4,98	1,38	1			1						
	07:00	7,08	6,12	0,96	1			1						
	08:00	7,89	7,19	0,69				1	1					
	09:00	8,58	8,02	0,56				1	1					
	10:00	9,03	8,57	0,46				1	1					
	11:00	9,21	8,62	0,58				1	1					
	12:00	9,15	8,43	0,72				1	1					
	13:00	9,33	8,47	0,85				1	1					
	14:00	8,90	8,09	0,81				1	1					
	15:00	8,13	7,45	0,68				1	1					
	16:00	8,01	7,43	0,58				1	1					
	17:00	8,46	7,75	0,71				1	1					
	18:00	9,16	8,22	0,94				1	1					
	19:00	9,75	8,79	0,95				1	1					
	20:00	9,87	8,92	0,95				1	1					
	21:00	10,15	8,97	1,18				1	1					
	22:00	9,44	7,93	1,52				1	1					
	23:00	8,37	6,77	1,61				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 13 Ιούλιος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Τετάρτη, 13 Ιούλιος 2022	00:00	7,05	5,93	1,12	1			1						
	01:00	6,41	5,08	1,33	1			1						
	02:00	6,03	4,40	1,64				1						
	03:00	5,88	4,13	1,75				1						
	04:00	5,82	4,52	1,30				1						
	05:00	5,85	4,80	1,04				1						
	06:00	6,07	5,41	0,66	1			1						
	07:00	6,80	6,18	0,62	1			1						
	08:00	7,47	6,62	0,85				1	1					
	09:00	7,91	7,42	0,49				1	1					
	10:00	8,20	7,92	0,28				1	1					
	11:00	8,41	8,23	0,18				1	1					
	12:00	8,67	8,42	0,25				1	1					
	13:00	8,68	8,36	0,32				1	1					
	14:00	8,20	7,96	0,24				1	1					
	15:00	7,58	7,34	0,24				1	1					
	16:00	7,25	6,85	0,40				1	1					
	17:00	7,85	7,17	0,68				1	1					
	18:00	8,82	8,04	0,78				1	1					
	19:00	9,45	8,48	0,97				1	1					
	20:00	9,64	8,62	1,02				1	1					
	21:00	10,06	8,99	1,07				1	1					
	22:00	9,26	8,39	0,87				1	1					
	23:00	8,20	7,89	0,31				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 14 Ιούλιος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Πέμπτη, 14 Ιούλιος 2022	00:00	6,78	4,74	2,03	1			1						
	01:00	6,14	4,34	1,80	1			1						
	02:00	5,77	4,99	0,78	1			1						
	03:00	5,63	5,44	0,19	1			1						
	04:00	5,51	5,27	0,24	1			1						
	05:00	5,62	5,14	0,48	1			1						
	06:00	5,76	5,41	0,35	1			1						
	07:00	6,29	5,67	0,62	1			1						
	08:00	6,78	6,07	0,71	1			1						
	09:00	7,56	6,39	1,17	1			1						
	10:00	7,90	6,56	1,34				1	1					
	11:00	7,95	6,64	1,31				1	1					
	12:00	8,17	7,04	1,12				1	1					
	13:00	7,83	6,89	0,94				1	1					
	14:00	7,12	6,53	0,59				1	1					
	15:00	6,61	6,51	0,10				1	1					
	16:00	6,59	6,51	0,08				1	1					
	17:00	7,22	6,59	0,63				1	1					
	18:00	8,05	7,19	0,86				1	1					
	19:00	8,69	7,61	1,08				1	1					
	20:00	8,90	7,93	0,97				1	1					
	21:00	9,45	8,53	0,92				1	1					
	22:00	8,80	7,71	1,09				1	1					
	23:00	7,84	6,62	1,21				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 15 Ιούλιος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Παρασκευή, 15 Ιούλιος 2022	00:00	6,80	4,76	2,04	1			1						
	01:00	6,17	4,32	1,85				1						
	02:00	5,79	4,05	1,74				1						
	03:00	5,61	3,93	1,68				1						
	04:00	5,57	3,90	1,67				1						
	05:00	5,66	3,96	1,70				1						
	06:00	5,91	4,14	1,77				1						
	07:00	6,64	4,65	1,99				1						
	08:00	7,26	5,08	2,18	1			1						
	09:00	7,85	5,69	2,15	1			1						
	10:00	8,17	6,13	2,04	1			1						
	11:00	8,37	6,51	1,86				1	1					
	12:00	8,45	6,51	1,94				1	1					
	13:00	8,41	6,77	1,65				1	1					
	14:00	7,94	6,77	1,17				1	1					
	15:00	7,22	6,69	0,52				1	1					
	16:00	7,02	6,70	0,32				1	1					
	17:00	7,34	6,69	0,65				1	1					
	18:00	8,19	7,53	0,67				1	1					
	19:00	8,83	8,16	0,66				1	1					
	20:00	9,15	8,38	0,77				1	1					
	21:00	9,68	8,70	0,98				1	1					
	22:00	8,84	7,67	1,17				1	1					
	23:00	8,30	6,72	1,58				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Σάββατο, 16 Ιούλιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00				
					TE (MW)	1,08	1,08	1,08	3,257	3,257	0,48	0,51	0,51	0,51				
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 16 Ιούλιος 2022	00:00	6,73	6,51	0,21				1	1						5,49	0,21	54%	423
	01:00	6,08	4,73	1,35				1							1,27	1,83	79%	381
	02:00	5,75	4,26	1,49				1							1,74	1,72	71%	348
	03:00	5,60	4,08	1,52				1							1,92	1,68	68%	336
	04:00	5,54	4,37	1,17				1							1,63	1,66	73%	356
	05:00	5,69	5,13	0,56	1			1							2,87	1,36	64%	551
	06:00	5,92	5,65	0,27	1			1							2,35	1,58	71%	473
	07:00	6,55	6,09	0,46	1			1							1,91	1,96	76%	620
	08:00	7,21	6,74	0,47				1	1						5,26	0,70	56%	571
	09:00	7,71	7,42	0,29				1	1						4,58	1,20	62%	620
	10:00	8,05	7,83	0,22				1	1						4,17	1,54	65%	648
	11:00	7,95	7,79	0,16				1	1						4,21	1,44	65%	646
	12:00	8,25	8,10	0,14				1	1						3,90	1,73	68%	668
	13:00	8,20	8,08	0,12				1	1						3,92	1,68	67%	666
	14:00	7,64	7,54	0,10				1	1						4,46	1,13	63%	628
	15:00	6,86	6,75	0,11				1	1						5,25	0,35	56%	572
	16:00	6,66	6,56	0,10				1	1						5,44	0,15	55%	558
	17:00	7,17	7,09	0,08				1	1						4,91	0,66	59%	596
	18:00	8,08	7,94	0,14				1	1						4,06	1,56	66%	656
	19:00	8,73	8,40	0,33				1	1						3,60	2,22	70%	688
	20:00	8,87	8,26	0,61				1	1						3,74	2,35	69%	679
	21:00	9,41	8,50	0,91				1	1						3,50	2,82	71%	695
	22:00	8,63	7,56	1,07				1	1						4,44	2,12	63%	630
	23:00	7,55	6,51	1,03				1	1						5,49	1,03	54%	554
		174,82 MWh														ΑΩΛ: 11,41		13.564 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Κυριακή, 17 Ιούλιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00				
					TE (MW)	1,08	1,08	1,08	3,257	3,257	0,48	0,51	0,51	0,51				
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 17 Ιούλιος 2022	00:00	6,59	5,44	1,15				1							0,56	1,98	91%	384
	01:00	5,96	4,69	1,27				1							1,31	1,79	78%	378
	02:00	5,63	4,12	1,52				1							1,88	1,69	69%	338
	03:00	5,49	5,26	0,23	1			1							2,74	1,15	66%	561
	04:00	5,43	5,28	0,15	1			1							2,72	1,09	66%	447
	05:00	5,58	5,49	0,09	1			1							2,51	1,24	69%	468
	06:00	5,80	4,36	1,44	1			1							3,64	1,47	54%	355
	07:00	6,42	5,23	1,19	1			1							2,77	1,93	65%	558
	08:00	7,07	6,22	0,85	1			1							1,78	2,12	78%	629
	09:00	7,56	7,10	0,46				1	1						4,90	1,04	59%	597
	10:00	7,89	7,67	0,22				1	1						4,33	1,38	64%	637
	11:00	7,79	7,61	0,19				1	1						4,39	1,28	63%	633
	12:00	8,08	7,93	0,15				1	1						4,07	1,57	66%	656
	13:00	8,03	7,90	0,14				1	1						4,10	1,52	66%	653
	14:00	7,49	7,40	0,09				1	1						4,60	0,98	62%	618
	15:00	6,72	6,65	0,07				1	1						5,35	0,21	55%	564
	16:00	6,53	6,51	0,02				1	1						5,49	0,02	54%	554
	17:00	7,03	6,65	0,38				1	1						5,35	0,52	55%	564
	18:00	7,84	7,63	0,21				1	1						4,37	1,32	64%	634
	19:00	8,47	8,28	0,18				1	1						3,72	1,95	69%	680
	20:00	8,60	8,29	0,31				1	1						3,71	2,09	69%	681
	21:00	9,13	8,52	0,61				1	1						3,48	2,61	71%	697
	22:00	8,37	7,34	1,04				1	1						4,66	1,86	61%	614
	23:00	7,32	6,51	0,81				1	1						5,49	0,81	54%	554
		170,83 MWh														ΑΩΛ: 11,05		13.456 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Δευτέρα, 18 Ιούλιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00				
					TE (MW)	1,08	1,08	1,08	3,257	3,257	0,48	0,51	0,51	0,51				
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 18 Ιούλιος 2022	00:00	6,80	6,51	0,28				1	1						5,49	0,28	54%	669
	01:00	6,15	4,33	1,81				1							1,67	1,84	72%	354
	02:00	5,81	4,06	1,74				1							1,94	1,74	68%	335
	03:00	5,66	3,96	1,70				1							2,04	1,70	66%	327
	04:00	5,60	3,92	1,68				1							2,08	1,68	65%	324
	05:00	5,75	4,03	1,73				1							1,98	1,73	67%	332
	06:00	5,98	4,19	1,79				1							1,81	1,79	70%	343
	07:00	6,62	4,63	1,98				1							1,37	1,98	77%	374
	08:00	7,28	5,10	2,18	1			1							2,90	2,18	64%	548
	09:00	7,79	5,45	2,34	1			1							2,55	2,34	68%	459
	10:00	8,13	5,69	2,44	1			1							2,31	2,44	71%	476
	11:00	8,03	5,62	2,41	1			1							2,38	2,41	70%	471
	12:00	8,33	5,83	2,50	1			1							2,17	2,50	73%	486
	13:00	8,28	5,80	2,48	1			1							2,20	2,48	72%	484
	14:00	7,72	5,40	2,32	1			1							2,60	2,32	68%	455
	15:00	6,93	4,85	2,08	1			1							3,15	2,08	61%	415
	16:00	6,73	4,71	2,02	1			1							3,29	2,02	59%	405
	17:00	7,25	5,07	2,17	1			1							2,93	2,17	63%	431
	18:00	8,16	5,71	2,45	1			1							2,29	2,45	71%	478
	19:00	8,82	6,17	2,65	1			1							1,83	2,65	77%	626
	20:00	8,96	6,51	2,44				1	1						5,49	2,44	54%	554
	21:00	9,50	6,65	2,85				1	1						5,35	2,85	55%	564
	22:00	8,72	6,51	2,20				1	1						5,49	2,20	54%	554
	23:00	7,62	6,51	1,11				1	1						5,49	1,11	54%	554
		176,59 MWh														ΑΩΛ: 16,25		11.022 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 19 Ιούλιος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Τρίτη, 19 Ιούλιος 2022	00:00	7,31	5,11	2,19	1			1						
	01:00	6,66	4,66	2,00	1			1						
	02:00	6,16	4,31	1,85				1						
	03:00	5,98	4,19	1,79				1						
	04:00	5,87	4,11	1,76				1						
	05:00	5,96	4,17	1,79				1						
	06:00	6,12	4,28	1,84				1						
	07:00	6,80	4,76	2,04	1			1						
	08:00	7,54	5,28	2,26	1			1						
	09:00	8,27	5,79	2,48	1			1						
	10:00	8,64	6,05	2,59	1			1						
	11:00	8,84	6,51	2,33				1	1					
	12:00	8,95	6,56	2,39				1	1					
	13:00	9,03	7,09	1,94				1	1					
	14:00	8,49	6,95	1,54				1	1					
	15:00	7,92	7,04	0,88				1	1					
	16:00	7,84	7,35	0,49				1	1					
	17:00	8,26	7,84	0,42				1	1					
	18:00	9,17	8,51	0,66				1	1					
	19:00	9,70	8,81	0,89				1	1					
	20:00	9,92	8,16	1,76				1	1					
	21:00	10,29	7,34	2,95				1	1					
	22:00	9,50	6,65	2,85				1	1					
	23:00	8,49	6,51	1,97				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 20 Ιούλιος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Τετάρτη, 20 Ιούλιος 2022	00:00	8,03	5,62	2,41	1			1						
	01:00	7,22	5,05	2,17	1			1						
	02:00	6,81	4,76	2,04	1			1						
	03:00	6,60	4,62	1,98				1						
	04:00	6,48	4,54	1,94				1						
	05:00	6,42	4,49	1,92				1						
	06:00	6,62	4,64	1,99				1						
	07:00	7,37	5,16	2,21	1			1						
	08:00	8,07	5,65	2,42	1			1						
	09:00	8,55	5,98	2,56	1			1						
	10:00	8,99	6,51	2,47				1	1					
	11:00	9,16	6,51	2,65				1	1					
	12:00	9,29	6,98	2,31				1	1					
	13:00	9,49	7,69	1,80				1	1					
	14:00	8,92	7,57	1,35				1	1					
	15:00	8,35	7,55	0,79				1	1					
	16:00	8,01	7,33	0,67				1	1					
	17:00	8,32	7,76	0,56				1	1					
	18:00	9,34	8,76	0,58				1	1					
	19:00	9,93	9,26	0,67				1	1					
	20:00	10,22	9,12	1,10				1	1					
	21:00	10,52	9,57	0,95				1	1					
	22:00	9,55	8,71	0,85				1	1					
	23:00	8,48	7,76	0,72				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 21 Ιούλιος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Πέμπτη, 21 Ιούλιος 2022	00:00	7,48	6,62	0,85		1	1	1						
	01:00	6,73	5,82	0,91		1	1	1						
	02:00	6,36	5,27	1,09		1		1						
	03:00	6,08	4,79	1,30		1		1						
	04:00	5,97	4,73	1,24				1						
	05:00	6,03	5,10	0,93	1			1						
	06:00	6,21	5,59	0,62	1			1						
	07:00	6,92	6,53	0,39	1			1						
	08:00	7,63	7,32	0,31				1	1					
	09:00	8,28	8,06	0,22				1	1					
	10:00	8,53	8,30	0,23				1	1					
	11:00	8,67	8,44	0,23				1	1					
	12:00	8,84	8,57	0,26				1	1					
	13:00	8,79	8,63	0,17				1	1					
	14:00	8,24	8,16	0,08				1	1					
	15:00	7,64	7,61	0,03				1	1					
	16:00	7,35	7,29	0,06				1	1					
	17:00	7,84	7,66	0,18				1	1					
	18:00	8,90	8,73	0,17				1	1					
	19:00	9,41	9,27	0,14				1	1					
	20:00	9,78	9,66	0,12				1	1					
	21:00	10,24	10,18	0,06	1			1	1					
	22:00	9,29	9,24	0,06	1			1	1					
	23:00	8,18	8,06	0,12				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 22 Ιούλιος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Παρασκευή, 22 Ιούλιος 2022	00:00	7,16	7,09	0,07				1	1					
	01:00	6,46	6,36	0,10	1			1						
	02:00	6,09	6,00	0,09	1			1						
	03:00	5,86	5,75	0,10	1			1						
	04:00	5,80	5,60	0,20	1			1						
	05:00	5,89	5,65	0,24	1			1						
	06:00	6,09	5,82	0,27	1			1						
	07:00	6,98	6,70	0,28				1	1					
	08:00	7,70	7,40	0,30				1	1					
	09:00	8,20	8,00	0,19				1	1					
	10:00	8,41	8,32	0,08				1	1					
	11:00	8,31	8,30	0,01				1	1					
	12:00	8,53	8,52	0,01				1	1					
	13:00	8,61	8,59	0,02				1	1					
	14:00	8,09	8,05	0,04				1	1					
	15:00	7,58	7,54	0,03				1	1					
	16:00	7,40	7,39	0,01				1	1					
	17:00	7,82	7,82	0,00				1	1					
	18:00	8,82	8,81	0,01				1	1					
	19:00	9,65	9,58	0,07				1	1					
	20:00	10,06	9,83	0,23	1			1	1					
	21:00	10,41	9,92	0,49	1			1	1					
	22:00	9,36	8,96	0,40	1			1	1					
	23:00	8,27	7,73	0,53				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 23 Ιούλιος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Σάββατο, 23 Ιούλιος 2022	00:00	7,41	7,09	0,32				1	1					
	01:00	6,65	6,51	0,14	1			1						
	02:00	6,26	6,17	0,09	1			1						
	03:00	6,07	6,00	0,07	1			1						
	04:00	5,97	5,95	0,02	1			1						
	05:00	6,06	6,03	0,02	1			1						
	06:00	6,36	6,31	0,06	1			1						
	07:00	7,13	7,06	0,07				1	1					
	08:00	7,90	7,88	0,02				1	1					
	09:00	8,54	8,53	0,01				1	1					
	10:00	8,98	8,97	0,00				1	1					
	11:00	9,13	9,12	0,01				1	1					
	12:00	9,25	9,24	0,01				1	1					
	13:00	9,31	9,27	0,04				1	1					
	14:00	8,84	8,77	0,07				1	1					
	15:00	8,23	8,17	0,05				1	1					
	16:00	7,99	7,90	0,08				1	1					
	17:00	8,53	8,42	0,12				1	1					
	18:00	9,36	9,21	0,15				1	1					
	19:00	10,16	9,96	0,21				1	1					
	20:00	10,41	10,17	0,23	1			1	1					
	21:00	10,70	10,52	0,18	1			1	1					
	22:00	9,82	9,75	0,07				1	1					
	23:00	8,78	8,75	0,03				1	1					

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 24 Ιούλιος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Κυριακή, 24 Ιούλιος 2022	00:00	7,16	7,12	0,04				1	1					
	01:00	6,42	6,38	0,04	1			1						
	02:00	6,04	6,02	0,02	1			1						
	03:00	5,86	5,80	0,05	1			1						
	04:00	5,77	5,69	0,08	1			1						
	05:00	5,85	5,75	0,09	1			1						
	06:00	6,14	6,09	0,05	1			1						
	07:00	6,88	6,82	0,06				1	1					
	08:00	7,63	7,50	0,12				1	1					
	09:00	8,24	8,14	0,10				1	1					
	10:00	8,67	8,61	0,05				1	1					
	11:00	8,81	8,77	0,05				1	1					
	12:00	8,93	8,90	0,03				1	1					
	13:00	8,99	8,96	0,03				1	1					
	14:00	8,53	8,48	0,05				1	1					
	15:00	7,94	7,91	0,03				1	1					
	16:00	7,71	7,25	0,46				1	1					
	17:00	8,24	7,81	0,42				1	1					
	18:00	9,04	8,64	0,40				1	1					
	19:00	9,81	9,44	0,37				1	1					
	20:00	10,05	9,67	0,37				1	1					
	21:00	10,33	9,81	0,52				1	1					
	22:00	9,49	8,73	0,75				1	1					
	23:00	8,48	7,53	0,95				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 25 Ιούλιος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Δευτέρα, 25 Ιούλιος 2022	00:00	7,38	6,33	1,04	1			1						
	01:00	6,62	5,43	1,19	1			1						
	02:00	6,23	4,93	1,30	1			1						
	03:00	6,04	4,66	1,38				1						
	04:00	5,94	4,56	1,38				1						
	05:00	6,03	4,65	1,37				1						
	06:00	6,33	4,87	1,46	1			1						
	07:00	7,09	5,50	1,59	1			1						
	08:00	7,86	6,33	1,53	1			1						
	09:00	8,49	7,06	1,43				1	1					
	10:00	8,94	7,44	1,49				1	1					
	11:00	9,08	7,70	1,39				1	1					
	12:00	9,20	7,91	1,29				1	1					
	13:00	9,26	8,00	1,26				1	1					
	14:00	8,80	7,58	1,21				1	1					
	15:00	8,19	7,06	1,13				1	1					
	16:00	7,95	7,06	0,89				1	1					
	17:00	8,49	7,80	0,69				1	1					
	18:00	9,32	8,72	0,60				1	1					
	19:00	10,11	9,49	0,62				1	1					
	20:00	10,36	9,57	0,79				1	1					
	21:00	10,64	9,54	1,11				1	1					
	22:00	9,78	8,30	1,47				1	1					
	23:00	8,74	7,09	1,65				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 26 Ιούλιος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Τρίτη, 26 Ιούλιος 2022	00:00	8,62	7,71	0,91				1	1					
	01:00	7,85	7,07	0,79				1	1					
	02:00	7,23	6,55	0,68				1	1					
	03:00	6,91	6,15	0,76	1			1						
	04:00	6,78	5,62	1,16	1			1						
	05:00	6,76	5,16	1,61	1			1						
	06:00	6,76	5,08	1,68	1			1						
	07:00	6,58	4,96	1,61	1			1						
	08:00	6,76	5,21	1,55	1			1						
	09:00	6,68	5,33	1,35	1			1						
	10:00	6,80	5,69	1,11	1			1						
	11:00	6,79	5,79	1,00	1			1						
	12:00	9,15	8,57	0,58				1	1					
	13:00	10,19	9,84	0,34				1	1					
	14:00	9,70	9,40	0,29				1	1					
	15:00	9,40	9,20	0,20				1	1					
	16:00	9,26	9,14	0,12				1	1					
	17:00	9,57	9,43	0,14				1	1					
	18:00	10,18	9,99	0,19	1			1	1					
	19:00	10,61	10,37	0,23	1			1	1					
	20:00	10,66	10,21	0,45	1			1	1					
	21:00	11,27	10,28	0,99	1			1	1					
	22:00	10,60	9,73	0,87				1	1					
	23:00	9,66	8,64	1,02				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2022	00:00	8,95	8,52	0,44				1	1					
	01:00	8,21	7,94	0,27				1	1					
	02:00	7,69	7,30	0,40				1	1					
	03:00	7,37	6,75	0,62				1	1					
	04:00	7,20	6,62	0,58				1	1					
	05:00	7,27	6,63	0,64				1	1					
	06:00	7,65	6,97	0,68				1	1					
	07:00	8,17	7,54	0,62				1	1					
	08:00	8,85	8,25	0,61				1	1					
	09:00	9,51	9,09	0,41				1	1					
	10:00	9,88	9,51	0,37				1	1					
	11:00	10,24	9,84	0,40				1	1					
	12:00	10,52	9,90	0,62	1			1	1					
	13:00	10,75	9,54	1,22	1			1	1					
	14:00	10,60	9,20	1,40				1	1					
	15:00	10,37	9,00	1,37				1	1					
	16:00	9,59	8,15	1,44				1	1					
	17:00	9,63	8,23	1,40				1	1					
	18:00	10,45	9,32	1,14				1	1					
	19:00	10,94	9,84	1,10	1			1	1					
	20:00	11,08	9,74	1,34	1			1	1					
	21:00	11,30	9,90	1,39	1			1	1					
	22:00	10,34	9,09	1,25	1			1	1					
	23:00	9,41	7,98	1,43				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2022	00:00	8,62	6,51	2,11				1	1					
	01:00	7,86	5,57	2,29	1			1						
	02:00	7,43	5,20	2,23	1			1						
	03:00	7,11	4,97	2,13	1			1						
	04:00	6,95	4,87	2,09	1			1						
	05:00	6,90	4,83	2,07	1			1						
	06:00	7,11	4,98	2,13	1			1						
	07:00	7,72	5,40	2,31	1			1						
	08:00	8,67	6,07	2,60	1			1						
	09:00	9,50	6,98	2,52				1	1					
	10:00	9,85	7,23	2,62				1	1					
	11:00	10,12	7,37	2,75				1	1					
	12:00	10,45	7,71	2,74				1	1					
	13:00	10,52	7,53	2,99				1	1					
	14:00	9,97	6,98	2,99				1	1					
	15:00	9,55	7,00	2,55				1	1					
	16:00	9,25	6,63	2,62				1	1					
	17:00	9,72	6,80	2,92				1	1					
	18:00	10,59	7,55	3,04				1	1					
	19:00	11,09	8,05	3,04				1	1					
	20:00	11,31	8,27	3,04				1	1					
	21:00	11,52	8,48	3,04				1	1					
	22:00	10,51	7,47	3,04				1	1					
	23:00	9,62	6,73	2,89				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 30 Ιούλιος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Σάββατο, 30 Ιούλιος 2022	00:00	9,34	6,67	2,67				1	1					
	01:00	8,50	5,95	2,55	1			1						
	02:00	7,91	5,54	2,37	1			1						
	03:00	7,47	5,32	2,15	1			1						
	04:00	7,27	5,42	1,85	1			1						
	05:00	7,25	5,33	1,92	1			1						
	06:00	7,49	5,41	2,08	1			1						
	07:00	8,08	5,91	2,17	1			1						
	08:00	9,02	7,02	2,00				1	1					
	09:00	9,61	7,69	1,92				1	1					
	10:00	9,97	7,74	2,23				1	1					
	11:00	10,22	7,63	2,58				1	1					
	12:00	10,53	7,96	2,58				1	1					
	13:00	10,69	8,27	2,42				1	1					
	14:00	10,38	8,36	2,02				1	1					
	15:00	9,99	8,44	1,54				1	1					
	16:00	9,97	9,00	0,97				1	1					
	17:00	10,44	9,69	0,75				1	1					
	18:00	11,42	10,72	0,69	1			1	1					
	19:00	11,98	11,21	0,77	1			1	1					
	20:00	11,93	10,90	1,04	1			1	1					
	21:00	12,17	10,69	1,48	1			1	1					
	22:00	11,23	8,89	2,34				1	1					
	23:00	10,04	7,05	2,98				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 31 Ιούλιος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Κυριακή, 31 Ιούλιος 2022	00:00	9,43	6,60	2,83				1	1					
	01:00	8,58	6,19	2,39	1			1						
	02:00	7,99	5,63	2,36	1			1						
	03:00	7,54	5,28	2,26	1			1						
	04:00	7,35	5,52	1,83	1			1						
	05:00	7,32	5,46	1,86	1			1						
	06:00	7,57	5,65	1,92	1			1						
	07:00	8,17	6,24	1,93	1			1						
	08:00	9,11	7,55	1,56				1	1					
	09:00	9,71	8,19	1,52				1	1					
	10:00	10,07	8,42	1,65				1	1					
	11:00	10,32	8,65	1,67				1	1					
	12:00	10,64	9,10	1,54				1	1					
	13:00	10,80	9,46	1,34				1	1					
	14:00	10,49	9,40	1,08				1	1					
	15:00	10,08	9,30	0,79				1	1					
	16:00	10,07	9,55	0,52				1	1					
	17:00	10,54	10,19	0,35	1			1	1					
	18:00	11,53	11,26	0,27	1			1	1					
	19:00	12,10	11,85	0,25	1	1		1	1					
	20:00	12,05	11,79	0,26	1	1		1	1					
	21:00	12,29	11,98	0,31	1	1		1	1					
	22:00	11,34	10,93	0,41	1			1	1					
	23:00	10,14	9,61	0,53				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 1 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Δευτέρα, 1 Αύγουστος 2022	00:00	9,53	8,89	0,64				1	1					
	01:00	8,67	8,02	0,65				1	1					
	02:00	8,07	7,49	0,58				1	1					
	03:00	7,62	7,05	0,57				1	1					
	04:00	7,42	6,77	0,65				1	1					
	05:00	7,39	6,58	0,81				1	1					
	06:00	7,65	6,79	0,85				1	1					
	07:00	8,25	7,54	0,71				1	1					
	08:00	9,20	8,64	0,57				1	1					
	09:00	9,80	9,46	0,35				1	1					
	10:00	10,17	9,83	0,34				1	1					
	11:00	10,42	10,09	0,33	1			1	1					
	12:00	10,75	10,45	0,30	1			1	1					
	13:00	10,90	10,65	0,26	1			1	1					
	14:00	10,59	10,37	0,22	1			1	1					
	15:00	10,19	9,99	0,19	1			1	1					
	16:00	10,17	10,02	0,15	1			1	1					
	17:00	10,65	10,53	0,11	1			1	1					
	18:00	11,65	11,56	0,08	1			1	1					
	19:00	12,22	12,15	0,07	1	1		1	1					
	20:00	12,17	12,07	0,10	1	1		1	1					
	21:00	12,42	12,27	0,15	1	1		1	1					
	22:00	11,45	11,25	0,21	1			1	1					
	23:00	10,24	9,97	0,28	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 2 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Τρίτη, 2 Αύγουστος 2022	00:00	8,97	7,84	1,12				1	1					
	01:00	7,99	6,96	1,03				1	1					
	02:00	7,45	5,93	1,52	1			1						
	03:00	7,20	5,24	1,96	1			1						
	04:00	7,05	5,18	1,87	1			1						
	05:00	7,14	5,69	1,45	1			1						
	06:00	7,37	6,43	0,95	1			1						
	07:00	7,97	7,40	0,58				1	1					
	08:00	9,00	8,65	0,35				1	1					
	09:00	9,57	9,20	0,37				1	1					
	10:00	10,03	9,45	0,57				1	1					
	11:00	10,21	9,52	0,69				1	1					
	12:00	10,37	9,66	0,71				1	1					
	13:00	10,77	9,84	0,92				1	1					
	14:00	10,45	9,61	0,85				1	1					
	15:00	10,12	9,59	0,53				1	1					
	16:00	9,83	9,35	0,48				1	1					
	17:00	10,05	9,37	0,68				1	1					
	18:00	11,04	9,93	1,10	1			1	1					
	19:00	11,52	10,31	1,21	1			1	1					
	20:00	11,60	10,56	1,04	1			1	1					
	21:00	12,10	11,29	0,81	1			1	1					
	22:00	11,08	10,34	0,73	1			1	1					
	23:00	9,93	8,88	1,05				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 3 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Τετάρτη, 3 Αύγουστος 2022	00:00	9,23	8,58	0,65				1	1					
	01:00	8,58	8,05	0,53				1	1					
	02:00	8,01	7,17	0,84	1	1		1						
	03:00	7,63	6,72	0,90	1	1		1						
	04:00	7,39	6,34	1,05	1			1						
	05:00	7,35	6,24	1,12	1			1						
	06:00	7,63	6,51	1,12	1			1						
	07:00	8,39	7,07	1,32				1	1					
	08:00	9,28	8,08	1,20				1	1					
	09:00	9,85	8,63	1,22				1	1					
	10:00	10,10	8,65	1,45				1	1					
	11:00	10,29	9,19	1,10				1	1					
	12:00	10,53	9,50	1,04				1	1					
	13:00	10,90	10,02	0,89	1			1	1					
	14:00	10,66	9,99	0,67	1			1	1					
	15:00	10,01	9,43	0,58				1	1					
	16:00	9,73	9,30	0,43				1	1					
	17:00	9,86	9,51	0,35				1	1					
	18:00	10,78	10,47	0,31	1			1	1					
	19:00	11,44	11,12	0,31	1			1	1					
	20:00	11,89	11,55	0,34	1			1	1					
	21:00	12,16	11,70	0,46	1	1		1	1					
	22:00	10,96	10,35	0,61	1	1		1	1					
	23:00	9,80	8,85	0,95				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 4 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Πέμπτη, 4 Αύγουστος 2022	00:00	8,88	7,02	1,85				1	1					
	01:00	8,10	6,03	2,07	1			1						
	02:00	7,80	5,95	1,85	1			1						
	03:00	7,44	5,68	1,76	1			1						
	04:00	7,24	5,65	1,59	1			1						
	05:00	7,25	5,49	1,76	1			1						
	06:00	7,42	5,38	2,04	1			1						
	07:00	8,20	6,02	2,18	1			1						
	08:00	9,23	7,23	2,00				1	1					
	09:00	9,97	8,11	1,86				1	1					
	10:00	10,51	8,60	1,91				1	1					
	11:00	10,53	8,44	2,09				1	1					
	12:00	10,64	8,57	2,07				1	1					
	13:00	10,93	9,35	1,58				1	1					
	14:00	10,60	9,48	1,12				1	1					
	15:00	10,01	9,32	0,68				1	1					
	16:00	9,60	8,99	0,61				1	1					
	17:00	9,85	8,96	0,89				1	1					
	18:00	10,94	9,98	0,96	1			1	1					
	19:00	11,41	10,54	0,88	1			1	1					
	20:00	11,84	10,88	0,96	1			1	1					
	21:00	12,00	11,06	0,94	1			1	1					
	22:00	10,89	10,29	0,60	1			1	1					
	23:00	9,97	9,42	0,54				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 5 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Παρασκευή, 5 Αύγουστος 2022	00:00	9,15	7,83	1,32				1	1					
	01:00	8,34	6,92	1,42				1	1					
	02:00	7,80	6,28	1,53	1			1						
	03:00	7,39	6,11	1,28	1			1						
	04:00	7,20	5,79	1,41	1			1						
	05:00	7,18	5,50	1,68	1			1						
	06:00	7,44	5,69	1,75	1			1						
	07:00	8,27	6,51	1,75				1	1					
	08:00	9,17	7,55	1,63				1	1					
	09:00	9,78	8,17	1,62				1	1					
	10:00	10,23	8,68	1,56				1	1					
	11:00	10,33	8,68	1,65				1	1					
	12:00	10,53	8,80	1,72				1	1					
	13:00	10,51	9,00	1,51				1	1					
	14:00	10,37	9,24	1,13				1	1					
	15:00	9,91	9,27	0,63				1	1					
	16:00	9,70	9,25	0,45				1	1					
	17:00	9,98	9,30	0,68				1	1					
	18:00	10,90	10,08	0,82	1			1	1					
	19:00	11,58	10,81	0,77	1			1	1					
	20:00	12,09	11,15	0,94	1			1	1					
	21:00	12,16	10,97	1,19	1			1	1					
	22:00	11,21	10,25	0,97	1			1	1					
	23:00	10,13	9,08	1,05				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 6 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Σάββατο, 6 Αύγουστος 2022	00:00	9,21	7,69	1,52				1	1					
	01:00	8,28	6,77	1,51				1	1					
	02:00	7,70	6,09	1,61	1			1						
	03:00	7,38	5,65	1,73	1			1						
	04:00	7,23	5,37	1,86	1			1						
	05:00	7,22	5,05	2,17	1			1						
	06:00	7,43	5,20	2,23	1			1						
	07:00	8,09	6,02	2,07	1			1						
	08:00	9,04	7,21	1,84				1	1					
	09:00	9,62	7,73	1,89				1	1					
	10:00	10,04	7,74	2,30				1	1					
	11:00	10,25	7,75	2,49				1	1					
	12:00	10,30	7,93	2,37				1	1					
	13:00	10,53	8,59	1,94				1	1					
	14:00	10,31	8,87	1,44				1	1					
	15:00	9,86	9,37	0,50				1	1					
	16:00	9,59	9,18	0,42				1	1					
	17:00	9,93	9,24	0,69				1	1					
	18:00	10,93	10,17	0,76	1			1	1					
	19:00	11,68	10,82	0,85	1			1	1					
	20:00	12,12	11,05	1,08	1			1	1					
	21:00	12,20	11,18	1,02	1			1	1					
	22:00	11,17	10,11	1,06	1			1	1					
	23:00	10,11	8,52	1,58				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 7 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Κυριακή, 7 Αύγουστος 2022	00:00	8,92	6,90	2,02				1	1					
	01:00	8,02	5,93	2,08	1			1						
	02:00	7,46	5,38	2,07	1			1						
	03:00	7,14	5,08	2,07	1			1						
	04:00	7,00	4,90	2,10	1			1						
	05:00	6,99	4,89	2,10	1			1						
	06:00	7,20	5,04	2,16	1			1						
	07:00	7,83	5,48	2,35	1			1						
	08:00	8,76	6,13	2,63	1			1						
	09:00	9,32	6,72	2,60				1	1					
	10:00	9,72	7,20	2,52				1	1					
	11:00	9,92	7,27	2,65				1	1					
	12:00	9,98	7,22	2,75				1	1					
	13:00	10,20	7,53	2,66				1	1					
	14:00	9,99	8,00	1,99				1	1					
	15:00	9,55	7,95	1,60				1	1					
	16:00	9,29	7,78	1,51				1	1					
	17:00	9,62	8,30	1,31				1	1					
	18:00	10,59	9,48	1,11				1	1					
	19:00	11,31	10,24	1,07	1			1	1					
	20:00	11,74	10,40	1,34	1			1	1					
	21:00	11,81	9,78	2,03	1			1	1					
	22:00	10,82	8,19	2,63				1	1					
	23:00	9,79	6,96	2,82				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 8 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Δευτέρα, 8 Αύγουστος 2022	00:00	9,19	6,44	2,76	1			1						
	01:00	8,26	5,78	2,48	1			1						
	02:00	7,69	5,38	2,31	1			1						
	03:00	7,36	5,15	2,21	1			1						
	04:00	7,22	5,05	2,17	1			1						
	05:00	7,21	5,04	2,16	1			1						
	06:00	7,42	5,19	2,22	1			1						
	07:00	8,07	5,65	2,42	1			1						
	08:00	9,03	6,51	2,51				1	1					
	09:00	9,60	6,94	2,67				1	1					
	10:00	10,02	7,33	2,69				1	1					
	11:00	10,23	7,59	2,63				1	1					
	12:00	10,28	7,73	2,56				1	1					
	13:00	10,51	8,08	2,43				1	1					
	14:00	10,29	8,07	2,23				1	1					
	15:00	9,85	7,75	2,10				1	1					
	16:00	9,58	7,49	2,09				1	1					
	17:00	9,91	7,63	2,28				1	1					
	18:00	10,91	8,43	2,48				1	1					
	19:00	11,65	9,05	2,60				1	1					
	20:00	12,10	9,42	2,68				1	1					
	21:00	12,17	9,45	2,72				1	1					
	22:00	11,15	8,41	2,74				1	1					
	23:00	10,09	7,34	2,75				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 9 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Τρίτη, 9 Αύγουστος 2022	00:00	9,11	6,51	2,60				1	1					
	01:00	8,17	5,72	2,45	1			1						
	02:00	7,63	5,34	2,29	1			1						
	03:00	7,32	5,12	2,20	1			1						
	04:00	7,23	5,06	2,17	1			1						
	05:00	7,20	5,04	2,16	1			1						
	06:00	7,48	5,23	2,24	1			1						
	07:00	8,32	5,82	2,50	1			1						
	08:00	9,34	6,61	2,73				1	1					
	09:00	10,04	7,46	2,58				1	1					
	10:00	10,40	7,81	2,58				1	1					
	11:00	10,59	8,04	2,56				1	1					
	12:00	10,73	8,30	2,43				1	1					
	13:00	10,96	8,89	2,07				1	1					
	14:00	10,48	8,96	1,53				1	1					
	15:00	10,02	9,16	0,86				1	1					
	16:00	9,82	9,32	0,50				1	1					
	17:00	10,26	9,82	0,44				1	1					
	18:00	11,20	10,64	0,56	1			1	1					
	19:00	11,82	10,93	0,89	1			1	1					
	20:00	12,07	10,99	1,08	1			1	1					
	21:00	12,25	11,11	1,14	1			1	1					
	22:00	11,31	10,45	0,86	1			1	1					
	23:00	10,24	9,29	0,94				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 10 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Τετάρτη, 10 Αύγουστος 2022	00:00	9,38	7,09	2,29				1	1					
	01:00	8,45	6,51	1,93				1	1					
	02:00	7,90	6,16	1,74	1			1						
	03:00	7,55	5,48	2,07	1			1						
	04:00	7,37	5,46	1,90	1			1						
	05:00	7,40	5,77	1,63	1			1						
	06:00	7,73	6,34	1,39	1			1						
	07:00	8,35	7,25	1,11				1	1					
	08:00	9,22	8,60	0,62				1	1					
	09:00	10,00	9,10	0,89				1	1					
	10:00	10,59	9,46	1,14				1	1					
	11:00	10,84	9,88	0,96	1			1	1					
	12:00	11,14	10,43	0,71	1			1	1					
	13:00	11,46	10,37	1,09	1			1	1					
	14:00	11,20	9,71	1,48				1	1					
	15:00	10,61	8,95	1,66				1	1					
	16:00	10,45	8,50	1,95				1	1					
	17:00	10,99	10,33	0,66	1			1	1					
	18:00	11,76	11,44	0,31	1			1	1					
	19:00	12,19	11,77	0,43	1	1		1	1					
	20:00	12,56	11,38	1,18	1	1		1	1					
	21:00	12,65	12,09	0,57	1	1		1	1					
	22:00	11,51	10,83	0,68	1	1		1	1					
	23:00	10,25	9,21	1,04				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 11 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Πέμπτη, 11 Αύγουστος 2022	00:00	9,39	7,63	1,76				1	1					
	01:00	8,50	6,51	1,99				1	1					
	02:00	7,99	5,85	2,13	1			1						
	03:00	7,66	5,40	2,26	1			1						
	04:00	7,52	5,27	2,26	1			1						
	05:00	7,44	5,20	2,23	1			1						
	06:00	7,75	5,42	2,32	1			1						
	07:00	8,40	6,19	2,21	1			1						
	08:00	9,39	7,56	1,83				1	1					
	09:00	10,02	8,51	1,51				1	1					
	10:00	10,57	9,08	1,49				1	1					
	11:00	10,84	9,03	1,81				1	1					
	12:00	11,18	9,55	1,63				1	1					
	13:00	11,35	9,79	1,56	1			1	1					
	14:00	11,14	9,66	1,48	1			1	1					
	15:00	10,59	9,76	0,83				1	1					
	16:00	10,27	9,70	0,57				1	1					
	17:00	10,65	9,90	0,75	1			1	1					
	18:00	11,65	10,76	0,90	1			1	1					
	19:00	12,26	11,11	1,15	1			1	1					
	20:00	12,68	11,26	1,43	1			1	1					
	21:00	12,81	11,62	1,19	1	1		1	1					
	22:00	11,57	10,78	0,79	1	1		1	1					
	23:00	10,55	10,03	0,52	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 12 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Παρασκευή, 12 Αύγουστος 2022	00:00	9,65	9,25	0,40				1	1					
	01:00	8,84	8,59	0,25				1	1					
	02:00	8,27	7,80	0,47				1	1					
	03:00	7,92	7,20	0,72				1	1					
	04:00	7,62	6,65	0,97				1	1					
	05:00	7,50	6,59	0,91				1	1					
	06:00	7,77	6,91	0,86				1	1					
	07:00	8,46	7,41	1,05				1	1					
	08:00	9,56	8,26	1,31				1	1					
	09:00	10,20	9,15	1,04				1	1					
	10:00	10,51	9,70	0,81				1	1					
	11:00	10,82	9,90	0,92	1			1	1					
	12:00	11,05	10,02	1,02	1			1	1					
	13:00	11,27	10,18	1,09	1			1	1					
	14:00	11,05	9,95	1,09	1			1	1					
	15:00	10,47	9,66	0,81				1	1					
	16:00	10,13	9,51	0,62				1	1					
	17:00	10,39	9,75	0,64				1	1					
	18:00	11,40	10,56	0,84	1			1	1					
	19:00	12,04	10,79	1,26	1			1	1					
	20:00	12,68	12,40	0,29	1	1		1	1					
	21:00	12,50	11,94	0,55	1	1		1	1					
	22:00	11,49	9,91	1,57	1			1	1					
	23:00	10,53	9,51	1,02				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 13 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Σάββατο, 13 Αύγουστος 2022	00:00	9,65	9,17	0,47				1	1					
	01:00	8,72	8,52	0,20				1	1					
	02:00	8,10	8,02	0,08		1	1	1						
	03:00	7,68	7,63	0,05		1	1	1						
	04:00	7,50	7,37	0,13		1	1	1						
	05:00	7,42	7,17	0,25		1	1	1						
	06:00	7,69	7,44	0,25		1	1	1						
	07:00	8,35	8,12	0,23		1	1	1						
	08:00	9,49	9,30	0,19		1		1	1					
	09:00	10,17	9,99	0,19		1		1	1					
	10:00	10,42	10,28	0,14		1		1	1					
	11:00	10,57	10,46	0,10		1		1	1					
	12:00	10,90	10,78	0,12		1		1	1					
	13:00	11,03	10,94	0,09		1		1	1					
	14:00	10,66	10,63	0,03		1		1	1					
	15:00	10,03	10,01	0,02		1		1	1					
	16:00	9,78	9,74	0,03				1	1					
	17:00	10,13	10,07	0,06	1			1	1					
	18:00	11,18	10,99	0,20	1			1	1					
	19:00	11,90	11,58	0,33	1			1	1					
	20:00	12,49	12,24	0,25	1	1		1	1					
	21:00	12,35	12,25	0,10	1	1		1	1					
	22:00	11,11	11,06	0,05	1			1	1					
	23:00	10,17	10,09	0,08	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 14 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Κυριακή, 14 Αύγουστος 2022	00:00	9,46	9,44	0,02				1	1					
	01:00	8,55	8,55	0,00				1	1					
	02:00	7,94	7,94	0,00				1	1					
	03:00	7,53	7,53	0,00				1	1					
	04:00	7,35	7,35	0,00				1	1					
	05:00	7,28	7,28	0,00				1	1					
	06:00	7,54	7,54	0,00				1	1					
	07:00	8,19	8,18	0,01				1	1					
	08:00	9,31	9,28	0,02				1	1					
	09:00	9,97	9,95	0,02				1	1					
	10:00	10,21	10,19	0,02	1			1	1					
	11:00	10,36	10,33	0,03	1			1	1					
	12:00	10,68	10,63	0,05	1			1	1					
	13:00	10,81	10,79	0,02	1			1	1					
	14:00	10,45	10,44	0,01	1			1	1					
	15:00	9,84	9,83	0,00	1			1	1					
	16:00	9,58	9,47	0,11				1	1					
	17:00	9,93	9,80	0,13				1	1					
	18:00	10,96	10,78	0,18	1			1	1					
	19:00	11,67	11,39	0,28	1			1	1					
	20:00	12,25	11,85	0,39	1	1		1	1					
	21:00	12,10	11,53	0,57	1	1		1	1					
	22:00	10,89	10,26	0,62	1			1	1					
	23:00	9,97	9,45	0,52				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 15 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Δευτέρα, 15 Αύγουστος 2022	00:00	9,36	8,97	0,39				1	1					
	01:00	8,46	8,13	0,33				1	1					
	02:00	7,86	7,51	0,35		1	1		1					
	03:00	7,45	7,14	0,31		1	1		1					
	04:00	7,28	7,05	0,23		1	1		1					
	05:00	7,20	7,04	0,16		1	1		1					
	06:00	7,46	7,34	0,12		1	1		1					
	07:00	8,10	7,99	0,11				1	1					
	08:00	9,21	9,09	0,12				1	1					
	09:00	9,87	9,78	0,09				1	1					
	10:00	10,11	10,05	0,06	1			1	1					
	11:00	10,25	10,23	0,02	1			1	1					
	12:00	10,58	10,57	0,00	1			1	1					
	13:00	10,70	10,70	0,00	1			1	1					
	14:00	10,35	10,35	0,00	1			1	1					
	15:00	9,74	9,72	0,02				1	1					
	16:00	9,49	9,41	0,08				1	1					
	17:00	9,83	9,72	0,11				1	1					
	18:00	10,85	10,73	0,12	1			1	1					
	19:00	11,55	11,44	0,11	1			1	1					
	20:00	12,12	12,02	0,10	1	1		1	1					
	21:00	11,98	11,87	0,11	1	1		1	1					
	22:00	10,78	10,67	0,10	1			1	1					
	23:00	9,87	9,77	0,10				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 16 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Τρίτη, 16 Αύγουστος 2022	00:00	9,66	9,56	0,09				1	1					
	01:00	8,73	8,65	0,08				1	1					
	02:00	8,11	8,05	0,06				1	1					
	03:00	7,69	7,64	0,04				1	1					
	04:00	7,51	7,46	0,05				1	1					
	05:00	7,43	7,40	0,03				1	1					
	06:00	7,70	7,67	0,03				1	1					
	07:00	8,36	8,30	0,06				1	1					
	08:00	9,50	9,40	0,10				1	1					
	09:00	10,18	10,06	0,12	1			1	1					
	10:00	10,43	10,30	0,12	1			1	1					
	11:00	10,58	10,44	0,14	1			1	1					
	12:00	10,91	10,75	0,16	1			1	1					
	13:00	11,04	10,84	0,20	1			1	1					
	14:00	10,67	10,41	0,26	1			1	1					
	15:00	10,04	9,75	0,29				1	1					
	16:00	9,79	9,48	0,30				1	1					
	17:00	10,14	9,87	0,27				1	1					
	18:00	11,20	10,98	0,22	1			1	1					
	19:00	11,92	11,74	0,18	1	1		1	1					
	20:00	12,50	12,33	0,18	1	1		1	1					
	21:00	12,36	12,14	0,22	1	1		1	1					
	22:00	11,12	10,86	0,26	1			1	1					
	23:00	10,18	9,90	0,29				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 17 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Τετάρτη, 17 Αύγουστος 2022	00:00	9,67	9,31	0,35				1	1					
	01:00	8,74	8,38	0,36				1	1					
	02:00	8,12	7,81	0,30				1	1					
	03:00	7,69	7,47	0,23				1	1					
	04:00	7,51	7,33	0,18				1	1					
	05:00	7,44	7,32	0,11				1	1					
	06:00	7,71	7,66	0,05				1	1					
	07:00	8,37	8,36	0,01				1	1					
	08:00	9,51	9,50	0,01				1	1					
	09:00	10,19	10,17	0,03	1			1	1					
	10:00	10,44	10,38	0,06	1			1	1					
	11:00	10,59	10,52	0,07	1			1	1					
	12:00	10,92	10,84	0,08	1			1	1					
	13:00	11,05	10,96	0,09	1			1	1					
	14:00	10,68	10,58	0,10	1			1	1					
	15:00	10,05	9,96	0,10				1	1					
	16:00	9,80	9,69	0,11				1	1					
	17:00	10,15	10,05	0,11	1			1	1					
	18:00	11,21	11,11	0,10	1			1	1					
	19:00	11,93	11,84	0,08	1	1		1	1					
	20:00	12,52	12,45	0,07	1	1		1	1					
	21:00	12,37	12,32	0,05	1	1		1	1					
	22:00	11,13	11,11	0,02	1			1	1					
	23:00	10,19	10,19	0,01	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 18 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Πέμπτη, 18 Αύγουστος 2022	00:00	8,87	8,69	0,18				1	1					
	01:00	8,14	8,03	0,11				1	1					
	02:00	7,62	7,36	0,26				1	1					
	03:00	7,23	6,86	0,36				1	1					
	04:00	7,10	6,72	0,38				1	1					
	05:00	7,11	6,76	0,35				1	1					
	06:00	7,38	7,18	0,19				1	1					
	07:00	7,91	7,65	0,26				1	1					
	08:00	8,93	8,74	0,18				1	1					
	09:00	9,66	9,51	0,15				1	1					
	10:00	10,17	10,08	0,08	1			1	1					
	11:00	10,22	10,12	0,10	1			1	1					
	12:00	10,43	10,33	0,11	1			1	1					
	13:00	10,65	10,55	0,10	1			1	1					
	14:00	10,31	10,17	0,14	1			1	1					
	15:00	9,70	9,51	0,18				1	1					
	16:00	9,48	9,26	0,22				1	1					
	17:00	9,82	9,33	0,48				1	1					
	18:00	10,82	10,06	0,76	1			1	1					
	19:00	11,57	10,70	0,87	1			1	1					
	20:00	12,20	11,34	0,86	1			1	1					
	21:00	11,96	11,34	0,62	1			1	1					
	22:00	10,73	10,33	0,40	1			1	1					
	23:00	9,70	9,13	0,57	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 19 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Παρασκευή, 19 Αύγουστος 2022	00:00	8,94	8,36	0,58				1	1					
	01:00	8,15	8,05	0,11				1	1					
	02:00	7,62	7,56	0,06				1	1					
	03:00	7,27	7,25	0,03				1	1					
	04:00	7,16	7,14	0,02				1	1					
	05:00	7,16	7,15	0,01				1	1					
	06:00	7,49	7,48	0,01				1	1					
	07:00	8,19	8,17	0,01				1	1					
	08:00	9,39	9,37	0,01				1	1					
	09:00	10,45	10,42	0,03		1		1	1					
	10:00	11,21	11,18	0,04		1		1	1					
	11:00	11,09	11,04	0,05		1		1	1					
	12:00	11,41	11,37	0,04		1		1	1					
	13:00	11,72	11,70	0,03	1	1		1	1					
	14:00	11,35	11,31	0,04	1			1	1					
	15:00	10,71	10,68	0,02	1			1	1					
	16:00	10,27	10,25	0,01	1			1	1					
	17:00	10,53	10,50	0,03	1			1	1					
	18:00	11,42	11,38	0,03	1			1	1					
	19:00	12,24	12,10	0,14	1	1		1	1					
	20:00	12,99	12,93	0,06	1	1		1	1					
	21:00	12,68	12,63	0,05	1	1		1	1					
	22:00	11,37	11,28	0,09	1			1	1					
	23:00	10,31	10,22	0,09	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 20 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Σάββατο, 20 Αύγουστος 2022	00:00	9,54	9,35	0,19				1	1					
	01:00	8,61	8,45	0,16				1	1					
	02:00	8,14	8,03	0,11				1	1					
	03:00	7,81	7,75	0,06				1	1					
	04:00	7,58	7,53	0,05				1	1					
	05:00	7,62	7,55	0,07				1	1					
	06:00	7,92	7,85	0,07				1	1					
	07:00	8,62	8,50	0,12				1	1					
	08:00	9,85	9,70	0,16				1	1					
	09:00	10,77	10,63	0,13	1			1	1					
	10:00	11,46	11,36	0,09	1			1	1					
	11:00	11,87	11,83	0,03	1	1		1	1					
	12:00	12,26	12,24	0,02	1	1		1	1					
	13:00	12,59	12,56	0,02	1	1		1	1					
	14:00	12,10	12,08	0,02	1	1		1	1					
	15:00	11,51	11,49	0,01	1			1	1					
	16:00	11,14	11,13	0,01	1			1	1					
	17:00	11,40	11,39	0,01	1			1	1					
	18:00	12,29	12,28	0,01	1	1		1	1					
	19:00	12,82	12,80	0,02	1	1		1	1					
	20:00	13,45	13,38	0,07	1	1	1	1	1					
	21:00	13,13	12,90	0,23	1		1	1	1					
	22:00	11,98	11,15	0,82			1	1	1					
	23:00	11,00	9,52	1,48			1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 21 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Κυριακή, 21 Αύγουστος 2022	00:00	9,26	7,77	1,49				1	1					
	01:00	8,36	7,26	1,10				1	1					
	02:00	7,90	7,06	0,84				1	1					
	03:00	7,57	7,05	0,52				1	1					
	04:00	7,36	6,95	0,40				1	1					
	05:00	7,40	6,86	0,54				1	1					
	06:00	7,69	6,87	0,82				1	1					
	07:00	8,37	7,38	0,98				1	1					
	08:00	9,56	8,38	1,18				1	1					
	09:00	10,45	9,00	1,45				1	1					
	10:00	11,12	9,84	1,27	1			1	1					
	11:00	11,52	10,66	0,86	1			1	1					
	12:00	11,89	11,19	0,70	1			1	1					
	13:00	12,21	11,29	0,92	1			1	1					
	14:00	11,74	10,91	0,84	1			1	1					
	15:00	11,17	10,44	0,72	1			1	1					
	16:00	10,81	9,63	1,18	1			1	1					
	17:00	11,06	9,96	1,10	1			1	1					
	18:00	11,93	10,86	1,07	1			1	1					
	19:00	12,44	11,34	1,10	1			1	1					
	20:00	13,05	11,72	1,33	1	1		1	1					
	21:00	12,74	11,06	1,68	1	1		1	1					
	22:00	11,62	9,67	1,95				1	1					
	23:00	10,67	8,65	2,02				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 22 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Δευτέρα, 22 Αύγουστος 2022	00:00	9,59	7,67	1,92	1	1		1						
	01:00	8,66	6,85	1,81	1	1		1						
	02:00	8,18	6,53	1,65	1	1		1						
	03:00	7,84	6,27	1,57	1			1						
	04:00	7,62	6,13	1,49	1			1						
	05:00	7,66	6,19	1,47	1			1						
	06:00	7,96	6,54	1,42				1	1					
	07:00	8,67	7,37	1,30				1	1					
	08:00	9,90	8,75	1,15				1	1					
	09:00	10,82	9,71	1,11				1	1					
	10:00	11,51	10,34	1,18	1			1	1					
	11:00	11,93	10,75	1,18	1			1	1					
	12:00	12,32	11,18	1,14	1			1	1					
	13:00	12,65	11,60	1,05	1	1		1	1					
	14:00	12,16	11,25	0,91	1	1		1	1					
	15:00	11,57	10,81	0,75	1			1	1					
	16:00	11,20	10,66	0,54	1			1	1					
	17:00	11,46	11,10	0,36	1			1	1					
	18:00	12,35	12,10	0,25	1	1		1	1					
	19:00	12,88	12,68	0,20	1	1		1	1					
	20:00	13,52	13,29	0,23	1	1		1	1					
	21:00	13,19	12,90	0,29	1	1		1	1					
	22:00	12,04	11,60	0,43	1	1		1	1					
	23:00	11,05	10,40	0,65	1			1	1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 23 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Τρίτη, 23 Αύγουστος 2022	00:00	8,92	8,92	0,00				1	1					
	01:00	8,40	8,39	0,01				1	1					
	02:00	7,93	7,90	0,03				1	1					
	03:00	7,59	7,58	0,01				1	1					
	04:00	7,39	7,38	0,01				1	1					
	05:00	7,43	7,40	0,02				1	1					
	06:00	7,83	7,80	0,03				1	1					
	07:00	8,57	8,55	0,02				1	1					
	08:00	9,61	9,59	0,02				1	1					
	09:00	10,53	10,51	0,02	1			1	1					
	10:00	11,15	11,12	0,03	1			1	1					
	11:00	11,26	11,24	0,02	1			1	1					
	12:00	11,15	11,12	0,03	1			1	1					
	13:00	10,91	10,88	0,04	1			1	1					
	14:00	10,36	10,25	0,11	1			1	1					
	15:00	9,80	9,58	0,22	1			1	1					
	16:00	9,57	9,35	0,22	1			1	1					
	17:00	9,71	9,53	0,18	1			1	1					
	18:00	10,28	10,12	0,15	1			1	1					
	19:00	10,84	10,65	0,19	1			1	1					
	20:00	11,60	11,35	0,25	1			1	1					
	21:00	11,41	11,21	0,20	1			1	1					
	22:00	10,62	10,49	0,13	1			1	1					
	23:00	9,94	9,85	0,09	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 24 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Τετάρτη, 24 Αύγουστος 2022	00:00	9,06	9,04	0,02				1	1					
	01:00	8,43	8,36	0,07				1	1					
	02:00	7,98	7,90	0,08				1	1					
	03:00	7,66	7,57	0,09				1	1					
	04:00	7,44	7,39	0,05				1	1					
	05:00	7,48	7,48	0,00				1	1					
	06:00	7,85	7,85	0,00				1	1					
	07:00	8,69	8,69	0,00				1	1					
	08:00	9,90	9,89	0,01				1	1					
	09:00	10,50	10,48	0,02		1		1	1					
	10:00	11,06	11,05	0,01		1		1	1					
	11:00	11,20	11,10	0,10		1		1	1					
	12:00	11,22	11,00	0,22		1		1	1					
	13:00	11,50	11,46	0,04		1		1	1					
	14:00	10,97	10,94	0,03		1		1	1					
	15:00	10,42	10,41	0,02		1		1	1					
	16:00	10,35	10,34	0,01		1		1	1					
	17:00	10,13	10,10	0,02		1		1	1					
	18:00	10,66	10,66	0,00		1		1	1					
	19:00	11,03	11,03	0,00		1		1	1					
	20:00	11,70	11,57	0,13	1	1		1	1					
	21:00	11,53	11,49	0,04	1	1		1	1					
	22:00	10,72	10,72	0,00	1			1	1					
	23:00	9,92	9,87	0,04	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2022	00:00	9,04	8,79	0,25				1	1					
	01:00	8,40	7,72	0,68				1	1					
	02:00	7,95	7,08	0,86				1	1					
	03:00	7,60	6,70	0,90				1	1					
	04:00	7,36	6,51	0,85				1	1					
	05:00	7,41	6,65	0,75				1	1					
	06:00	7,82	7,28	0,54				1	1					
	07:00	8,71	8,41	0,30				1	1					
	08:00	9,83	9,73	0,09				1	1					
	09:00	10,60	10,49	0,11	1			1	1					
	10:00	11,12	10,97	0,16	1			1	1					
	11:00	11,28	11,11	0,17	1			1	1					
	12:00	11,20	11,12	0,08	1			1	1					
	13:00	10,84	10,81	0,03	1			1	1					
	14:00	10,45	10,44	0,01	1			1	1					
	15:00	10,09	10,08	0,01	1			1	1					
	16:00	9,91	9,90	0,01	1			1	1					
	17:00	10,14	10,08	0,06	1			1	1					
	18:00	10,91	10,82	0,09	1			1	1					
	19:00	11,49	11,38	0,11	1			1	1					
	20:00	12,63	12,47	0,16	1	1		1	1					
	21:00	12,09	11,99	0,10	1	1		1	1					
	22:00	10,88	10,86	0,02	1			1	1					
	23:00	9,94	9,82	0,11	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 26 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Παρασκευή, 26 Αύγουστος 2022	00:00	7,72	7,32	0,40				1	1					
	01:00	7,02	6,42	0,60	1			1						
	02:00	6,73	6,18	0,55	1			1						
	03:00	6,49	5,88	0,61	1			1						
	04:00	6,38	5,94	0,44	1			1						
	05:00	6,49	6,23	0,26	1			1						
	06:00	7,37	7,19	0,18				1	1					
	07:00	8,07	7,86	0,21				1	1					
	08:00	8,95	8,77	0,17				1	1					
	09:00	9,64	9,59	0,05				1	1					
	10:00	9,99	9,96	0,03		1		1	1					
	11:00	10,13	10,10	0,03		1		1	1					
	12:00	10,12	10,10	0,02		1		1	1					
	13:00	9,93	9,91	0,02		1		1	1					
	14:00	9,60	9,58	0,02				1	1					
	15:00	9,21	9,20	0,01				1	1					
	16:00	8,45	8,45	0,00				1	1					
	17:00	9,00	9,00	0,00				1	1					
	18:00	9,23	9,22	0,01				1	1					
	19:00	9,83	9,81	0,02	1			1	1					
	20:00	10,51	10,48	0,03	1			1	1					
	21:00	10,02	9,99	0,03	1			1	1					
	22:00	9,16	9,15	0,01				1	1					
	23:00	8,50	8,45	0,05				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 27 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Σάββατο, 27 Αύγουστος 2022	00:00	7,78	7,78	0,00				1	1					
	01:00	6,97	6,97	0,00				1	1					
	02:00	6,34	6,34	0,00	1			1						
	03:00	6,08	6,07	0,01	1			1						
	04:00	5,99	5,98	0,01	1			1						
	05:00	6,14	6,13	0,01	1			1						
	06:00	6,63	6,63	0,00	1			1						
	07:00	7,25	7,25	0,00				1	1					
	08:00	8,46	8,46	0,00				1	1					
	09:00	9,11	9,10	0,01				1	1					
	10:00	9,44	9,42	0,03				1	1					
	11:00	9,52	9,48	0,03				1	1					
	12:00	9,45	9,42	0,03				1	1					
	13:00	9,29	9,26	0,03				1	1					
	14:00	8,97	8,95	0,01				1	1					
	15:00	8,65	8,63	0,02				1	1					
	16:00	8,37	8,36	0,02				1	1					
	17:00	8,48	8,47	0,01				1	1					
	18:00	9,11	9,10	0,01				1	1					
	19:00	9,72	9,71	0,01				1	1					
	20:00	10,76	10,76	0,00	1			1	1					
	21:00	10,30	10,30	0,00	1			1	1					
	22:00	9,20	9,20	0,00				1	1					
	23:00	8,31	8,31	0,00				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 28 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Κυριακή, 28 Αύγουστος 2022	00:00	7,55	7,55	0,00	1	1		1						
	01:00	6,95	6,95	0,00	1	1		1						
	02:00	6,51	6,51	0,00	1			1						
	03:00	6,23	6,23	0,00	1			1						
	04:00	6,12	6,12	0,00	1			1						
	05:00	6,23	6,23	0,00	1			1						
	06:00	6,63	6,63	0,00	1			1						
	07:00	7,16	7,16	0,00				1	1					
	08:00	7,87	7,87	0,00				1	1					
	09:00	8,53	8,53	0,00				1	1					
	10:00	8,98	8,98	0,00				1	1					
	11:00	9,21	9,21	0,00				1	1					
	12:00	9,28	9,27	0,01				1	1					
	13:00	9,10	9,02	0,08				1	1					
	14:00	8,75	8,60	0,15				1	1					
	15:00	8,29	8,11	0,18				1	1					
	16:00	8,56	8,53	0,03				1	1					
	17:00	8,85	8,80	0,05				1	1					
	18:00	9,13	9,07	0,06				1	1					
	19:00	9,53	9,49	0,05				1	1					
	20:00	10,36	10,31	0,04	1			1	1					
	21:00	10,01	9,96	0,04	1			1	1					
	22:00	9,09	9,06	0,02				1	1					
	23:00	8,36	8,35	0,02				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 29 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Δευτέρα, 29 Αύγουστος 2022	00:00	6,96	6,95	0,01	1	1		1						
	01:00	6,40	6,38	0,02	1	1		1						
	02:00	6,13	6,10	0,03	1			1						
	03:00	5,97	5,91	0,06	1			1						
	04:00	5,91	5,82	0,09	1			1						
	05:00	5,99	5,87	0,12	1			1						
	06:00	6,46	6,30	0,16	1			1						
	07:00	7,11	6,90	0,21				1	1					
	08:00	8,34	8,08	0,26				1	1					
	09:00	9,40	9,09	0,31				1	1					
	10:00	9,98	9,70	0,28				1	1					
	11:00	10,18	9,92	0,26	1			1	1					
	12:00	10,40	10,09	0,31	1			1	1					
	13:00	10,55	10,14	0,41	1			1	1					
	14:00	9,94	9,39	0,55				1	1					
	15:00	9,40	8,71	0,69				1	1					
	16:00	8,82	8,10	0,72				1	1					
	17:00	8,85	8,16	0,69				1	1					
	18:00	9,56	8,91	0,64				1	1					
	19:00	9,88	9,21	0,67				1	1					
	20:00	11,05	10,35	0,69	1			1	1					
	21:00	10,46	9,71	0,74	1			1	1					
	22:00	9,20	8,39	0,81				1	1					
	23:00	8,18	7,32	0,86				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 30 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Τρίτη, 30 Αύγουστος 2022	00:00	8,23	6,88	1,35				1	1					
	01:00	7,56	5,74	1,83	1			1						
	02:00	7,01	4,92	2,10	1			1						
	03:00	6,60	4,62	1,98				1						
	04:00	6,37	4,46	1,91				1						
	05:00	6,48	4,54	1,94				1						
	06:00	7,03	5,14	1,89	1			1						
	07:00	7,79	6,31	1,47	1			1						
	08:00	8,66	7,59	1,07				1	1					
	09:00	9,42	8,57	0,85				1	1					
	10:00	9,86	9,01	0,85				1	1					
	11:00	10,04	9,10	0,93				1	1					
	12:00	10,10	9,30	0,80				1	1					
	13:00	10,05	8,93	1,12				1	1					
	14:00	9,88	8,53	1,34				1	1					
	15:00	9,47	8,37	1,10				1	1					
	16:00	9,17	8,55	0,61				1	1					
	17:00	9,19	8,79	0,39				1	1					
	18:00	9,63	9,21	0,42				1	1					
	19:00	10,13	9,38	0,75				1	1					
	20:00	10,94	9,95	0,99	1			1	1					
	21:00	10,73	9,66	1,07	1			1	1					
	22:00	9,82	8,72	1,10				1	1					
	23:00	8,81	7,75	1,06				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 31 Αύγουστος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.
Τετάρτη, 31 Αύγουστος 2022	00:00	8,33	7,59	0,74				1	1					
	01:00	7,71	6,98	0,73				1	1					
	02:00	7,18	6,36	0,83	1			1						
	03:00	6,76	5,82	0,94	1			1						
	04:00	6,53	5,61	0,92	1			1						
	05:00	6,61	5,99	0,62	1			1						
	06:00	7,11	6,58	0,53	1			1						
	07:00	7,88	7,41	0,47				1	1					
	08:00	8,70	8,35	0,35				1	1					
	09:00	9,39	9,12	0,27				1	1					
	10:00	9,84	9,61	0,22				1	1					
	11:00	10,06	9,67	0,40				1	1					
	12:00	10,10	9,46	0,64				1	1					
	13:00	9,92	8,87	1,05				1	1					
	14:00	9,50	8,77	0,73				1	1					
	15:00	9,10	8,68	0,42				1	1					
	16:00	8,27	7,84	0,43				1	1					
	17:00	8,92	8,37	0,54				1	1					
	18:00	9,38	8,82	0,55				1	1					
	19:00	9,96	9,36	0,59				1	1					
	20:00	10,83	10,17	0,65	1			1	1					
	21:00	10,48	10,07	0,41	1			1	1					
	22:00	9,63	9,36	0,27				1	1					
	23:00	8,86	8,74	0,12				1	1					

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 1 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 1 Σεπτέμβριος 2022	00:00	7,92	7,61	0,32	1	1		1					
	01:00	7,40	7,17	0,23	1	1		1					
	02:00	6,94	6,78	0,16	1	1		1					
	03:00	6,58	6,45	0,13	1			1					
	04:00	6,40	6,29	0,11	1			1					
	05:00	6,48	6,40	0,08	1			1					
	06:00	6,93	6,87	0,06				1	1				
	07:00	7,63	7,59	0,04				1	1				
	08:00	8,40	8,38	0,02				1	1				
	09:00	9,10	9,10	0,00				1	1				
	10:00	9,60	9,59	0,01				1	1				
	11:00	9,82	9,80	0,02				1	1				
	12:00	9,76	9,74	0,02				1	1				
	13:00	9,52	9,45	0,06				1	1				
	14:00	9,09	8,98	0,12				1	1				
	15:00	8,70	8,62	0,08				1	1				
	16:00	8,29	8,25	0,03				1	1				
	17:00	8,58	8,52	0,07				1	1				
	18:00	9,00	8,84	0,15				1	1				
	19:00	9,64	9,46	0,18				1	1				
	20:00	10,47	10,25	0,23	1			1	1				
	21:00	10,01	9,81	0,20	1			1	1				
	22:00	9,13	8,98	0,15				1	1				
	23:00	8,51	8,36	0,15				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 2 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 2 Σεπτέμβριος 2022	00:00	7,76	7,25	0,51	1	1		1					
	01:00	7,29	6,75	0,54	1	1		1					
	02:00	6,87	6,24	0,63	1	1		1					
	03:00	6,54	5,97	0,57	1			1					
	04:00	6,37	5,70	0,67	1			1					
	05:00	6,46	5,59	0,87	1			1					
	06:00	6,87	5,86	1,01	1			1					
	07:00	7,51	6,52	1,00	1	1		1					
	08:00	8,23	7,18	1,05	1	1		1					
	09:00	8,89	7,81	1,08				1	1				
	10:00	9,36	8,50	0,86				1	1				
	11:00	9,56	9,00	0,56				1	1				
	12:00	9,51	9,25	0,26				1	1				
	13:00	9,27	9,08	0,19				1	1				
	14:00	8,81	8,60	0,20				1	1				
	15:00	8,39	8,23	0,15				1	1				
	16:00	8,17	8,10	0,08				1	1				
	17:00	8,33	8,27	0,06				1	1				
	18:00	8,86	8,83	0,03				1	1				
	19:00	9,53	9,52	0,00				1	1				
	20:00	10,22	10,22	0,00	1			1	1				
	21:00	9,81	9,81	0,00	1			1	1				
	22:00	9,04	9,04	0,00				1	1				
	23:00	8,36	8,36	0,00				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 3 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 3 Σεπτέμβριος 2022	00:00	7,47	7,47	0,00				1	1				
	01:00	7,01	7,01	0,00				1	1				
	02:00	6,62	6,62	0,00	1			1					
	03:00	6,32	6,32	0,00	1			1					
	04:00	6,16	6,16	0,00	1			1					
	05:00	6,21	6,21	0,00	1			1					
	06:00	6,58	6,58	0,00	1			1					
	07:00	7,13	7,13	0,00				1	1				
	08:00	7,77	7,77	0,00				1	1				
	09:00	8,40	8,39	0,01				1	1				
	10:00	8,88	8,85	0,03				1	1				
	11:00	9,15	9,11	0,04				1	1				
	12:00	9,25	9,23	0,03				1	1				
	13:00	9,04	8,99	0,05				1	1				
	14:00	8,56	8,47	0,09				1	1				
	15:00	8,25	8,11	0,14				1	1				
	16:00	8,07	7,91	0,17				1	1				
	17:00	7,98	7,84	0,14				1	1				
	18:00	8,55	8,48	0,07				1	1				
	19:00	9,12	9,11	0,00				1	1				
	20:00	9,77	9,76	0,01				1	1				
	21:00	9,31	9,24	0,07				1	1				
	22:00	8,59	8,53	0,05				1	1				
	23:00	7,98	7,81	0,17				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 4 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 4 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,95	6,88	0,07				1	1				
	01:00	6,53	6,51	0,01				1	1				
	02:00	6,13	5,99	0,14	1			1					
	03:00	5,80	5,64	0,16	1			1					
	04:00	5,58	5,47	0,11	1			1					
	05:00	5,55	5,47	0,08	1			1					
	06:00	5,80	5,75	0,05	1			1					
	07:00	6,20	6,19	0,01	1			1					
	08:00	6,61	6,61	0,00	1			1					
	09:00	7,02	7,02	0,00	1	1		1					
	10:00	7,23	7,14	0,09	1	1		1					
	11:00	7,22	5,88	1,34	1			1					
	12:00	7,06	5,73	1,33	1			1					
	13:00	6,76	5,52	1,24	1			1					
	14:00	6,41	5,39	1,02	1			1					
	15:00	6,08	5,07	1,01	1			1					
	16:00	6,83	6,63	0,19	1			1					
	17:00	7,05	6,87	0,18				1	1				
	18:00	7,56	7,36	0,20				1	1				
	19:00	8,11	7,79	0,32				1	1				
	20:00	8,74	8,18	0,56				1	1				
	21:00	8,43	7,52	0,91				1	1				
	22:00	7,79	6,73	1,06				1	1				
	23:00	7,22	6,51	0,71				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 5 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 5 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,82	5,83	0,99	1			1					
	01:00	6,38	5,34	1,04	1			1					
	02:00	5,98	4,77	1,20				1					
	03:00	5,66	4,04	1,62				1					
	04:00	5,51	3,85	1,65				1					
	05:00	5,62	3,93	1,69				1					
	06:00	6,08	4,25	1,82				1					
	07:00	6,80	4,76	2,04	1			1					
	08:00	7,43	5,32	2,10	1			1					
	09:00	7,85	5,73	2,12	1			1					
	10:00	8,10	5,91	2,19	1			1					
	11:00	8,17	5,90	2,27	1			1					
	12:00	8,10	5,80	2,30	1			1					
	13:00	7,90	5,68	2,22	1			1					
	14:00	7,49	5,49	2,00	1			1					
	15:00	7,04	5,28	1,76	1			1					
	16:00	7,11	5,55	1,56	1			1					
	17:00	7,29	5,85	1,43	1			1					
	18:00	7,83	6,55	1,28				1	1				
	19:00	8,48	7,39	1,09				1	1				
	20:00	9,17	8,16	1,01				1	1				
	21:00	8,83	7,62	1,20				1	1				
	22:00	8,13	6,52	1,61				1	1				
	23:00	7,46	6,51	0,95				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 6 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 6 Σεπτέμβριος 2022	00:00	7,18	5,03	2,15	1			1					
	01:00	6,57	4,60	1,97				1					
	02:00	6,12	4,29	1,84				1					
	03:00	5,84	4,09	1,75				1					
	04:00	5,75	4,02	1,72				1					
	05:00	5,88	4,12	1,77				1					
	06:00	6,35	4,44	1,90				1					
	07:00	6,98	4,89	2,09	1			1					
	08:00	7,55	5,29	2,27	1			1					
	09:00	7,97	5,58	2,39	1			1					
	10:00	8,16	5,71	2,45	1			1					
	11:00	8,11	5,68	2,43	1			1					
	12:00	7,95	5,56	2,38	1			1					
	13:00	7,74	5,42	2,32	1			1					
	14:00	7,46	5,22	2,24	1			1					
	15:00	7,21	5,04	2,16	1			1					
	16:00	7,14	5,00	2,14	1			1					
	17:00	7,44	5,49	1,95	1			1					
	18:00	8,18	6,45	1,74	1	1		1					
	19:00	9,00	6,87	2,13	1	1		1					
	20:00	9,68	6,98	2,70	1	1		1					
	21:00	9,29	6,50	2,79	1	1		1					
	22:00	8,52	5,96	2,56	1			1					
	23:00	7,83	5,48	2,35	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 7 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 7 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,29	4,40	1,89				1					
	01:00	5,81	4,06	1,74				1					
	02:00	5,45	3,81	1,63				1					
	03:00	5,29	3,70	1,59				1					
	04:00	5,23	3,66	1,57				1					
	05:00	5,37	3,76	1,61				1					
	06:00	5,85	4,10	1,76				1					
	07:00	6,44	4,51	1,93				1					
	08:00	6,95	4,87	2,09	1			1					
	09:00	7,34	5,14	2,20	1			1					
	10:00	7,52	5,26	2,26	1			1					
	11:00	7,49	5,24	2,25	1			1					
	12:00	7,33	5,13	2,20	1			1					
	13:00	7,14	5,00	2,14	1			1					
	14:00	6,90	4,83	2,07	1			1					
	15:00	6,63	4,64	1,99	1			1					
	16:00	6,51	4,72	1,80	1			1					
	17:00	6,75	4,78	1,97	1			1					
	18:00	7,48	5,36	2,12	1			1					
	19:00	8,37	5,97	2,40	1		1	1					
	20:00	9,14	6,40	2,74	1		1	1					
	21:00	8,70	6,09	2,61	1		1	1					
	22:00	7,92	5,54	2,38	1			1					
	23:00	7,18	5,02	2,15	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 8 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 8 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,28	4,39	1,88				1					
	01:00	5,76	4,03	1,73				1					
	02:00	5,41	3,79	1,62				1					
	03:00	5,24	3,66	1,57				1					
	04:00	5,17	3,62	1,55				1					
	05:00	5,30	3,71	1,59				1					
	06:00	5,79	4,05	1,74				1					
	07:00	6,33	4,43	1,90				1					
	08:00	6,86	4,80	2,06	1			1					
	09:00	7,27	5,48	1,79	1			1					
	10:00	7,49	6,17	1,32	1			1					
	11:00	7,49	6,24	1,25	1			1					
	12:00	7,37	5,70	1,66	1			1					
	13:00	7,20	5,30	1,90	1			1					
	14:00	6,92	5,07	1,85	1			1					
	15:00	6,65	4,81	1,84	1			1					
	16:00	6,51	5,16	1,34	1			1					
	17:00	6,78	5,87	0,91	1			1					
	18:00	7,55	6,91	0,64				1	1				
	19:00	8,31	7,74	0,57				1	1				
	20:00	8,92	8,39	0,53				1	1				
	21:00	8,46	7,92	0,55				1	1				
	22:00	7,78	7,24	0,55				1	1				
	23:00	7,10	6,55	0,55				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 9 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 9 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,35	5,83	0,52	1			1					
	01:00	5,88	5,46	0,42	1			1					
	02:00	5,52	5,04	0,48	1			1					
	03:00	5,29	4,70	0,59				1					
	04:00	5,21	4,54	0,66				1					
	05:00	5,33	4,73	0,60				1					
	06:00	5,76	5,27	0,49	1			1					
	07:00	6,33	5,92	0,41	1			1					
	08:00	6,90	6,60	0,30	1			1					
	09:00	7,42	7,23	0,18				1	1				
	10:00	7,79	7,67	0,12				1	1				
	11:00	7,95	7,87	0,08				1	1				
	12:00	7,95	7,82	0,13				1	1				
	13:00	7,82	7,68	0,15				1	1				
	14:00	7,69	7,57	0,13				1	1				
	15:00	7,37	7,29	0,07				1	1				
	16:00	7,25	7,22	0,03				1	1				
	17:00	7,42	7,41	0,00				1	1				
	18:00	7,85	7,85	0,00				1	1				
	19:00	8,51	8,51	0,00				1	1				
	20:00	8,96	8,96	0,00				1	1				
	21:00	8,54	8,54	0,00				1	1				
	22:00	7,91	7,91	0,00				1	1				
	23:00	7,24	7,24	0,00				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 10 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 10 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,19	6,10	0,09	1			1					
	01:00	5,69	5,67	0,02	1			1					
	02:00	5,37	5,37	0,01	1			1					
	03:00	5,18	5,18	0,00	1			1					
	04:00	5,07	5,07	0,00	1			1					
	05:00	5,16	5,16	0,00	1			1					
	06:00	5,56	5,56	0,00	1			1					
	07:00	6,06	6,06	0,00	1			1					
	08:00	6,54	6,54	0,00	1			1					
	09:00	7,08	7,08	0,00	1	1		1					
	10:00	7,56	7,56	0,00	1	1		1					
	11:00	7,81	7,80	0,00	1	1		1					
	12:00	7,79	7,77	0,01	1	1		1					
	13:00	7,67	7,61	0,05	1	1		1					
	14:00	7,35	7,22	0,13	1	1		1					
	15:00	7,01	6,77	0,24	1	1		1					
	16:00	6,79	6,54	0,24	1	1		1					
	17:00	6,86	6,70	0,16	1	1		1					
	18:00	7,36	7,25	0,11	1	1		1					
	19:00	7,98	7,91	0,07	1	1		1					
	20:00	8,58	8,53	0,05				1	1				
	21:00	8,18	8,10	0,08				1	1				
	22:00	7,54	7,38	0,15				1	1				
	23:00	6,92	6,61	0,31				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,90	5,69	0,21	1			1					
	01:00	5,43	5,31	0,11	1			1					
	02:00	5,05	5,04	0,00	1			1					
	03:00	4,75	4,75	0,00				1					
	04:00	4,59	4,59	0,00				1					
	05:00	4,64	4,64	0,00				1					
	06:00	4,98	4,97	0,01				1					
	07:00	5,46	5,46	0,00	1			1					
	08:00	5,99	5,99	0,00	1			1					
	09:00	6,57	6,57	0,00	1			1					
	10:00	6,95	6,95	0,00	1	1		1					
	11:00	7,05	7,04	0,01	1	1		1					
	12:00	7,08	7,07	0,01	1	1		1					
	13:00	6,92	6,91	0,01	1	1		1					
	14:00	6,59	6,59	0,01	1	1		1					
	15:00	6,17	6,16	0,01	1			1					
	16:00	6,16	6,16	0,00	1			1					
	17:00	6,12	6,12	0,00	1			1					
	18:00	6,44	6,44	0,00	1			1					
	19:00	7,00	7,00	0,00				1	1				
	20:00	7,66	7,66	0,00				1	1				
	21:00	7,36	7,35	0,01				1	1				
	22:00	6,79	6,72	0,07				1	1				
	23:00	6,24	6,00	0,24	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 12 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 12 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,91	5,23	0,67	1			1					
	01:00	5,47	4,38	1,08				1					
	02:00	5,16	3,61	1,55				1					
	03:00	4,94	3,46	1,48				1					
	04:00	4,82	3,38	1,45				1					
	05:00	4,96	3,47	1,49				1					
	06:00	5,39	3,77	1,62				1					
	07:00	6,03	4,22	1,81				1					
	08:00	6,60	4,62	1,98				1					
	09:00	7,20	5,04	2,16	1			1					
	10:00	7,61	6,24	1,37	1			1					
	11:00	6,96	6,26	0,70	1			1					
	12:00	6,91	6,35	0,56	1			1					
	13:00	6,78	6,29	0,50	1			1					
	14:00	6,55	6,18	0,37	1			1					
	15:00	6,22	5,98	0,24	1			1					
	16:00	6,14	5,98	0,17	1			1					
	17:00	6,17	6,04	0,13	1			1					
	18:00	6,62	6,49	0,13	1			1					
	19:00	7,32	7,21	0,11				1	1				
	20:00	8,07	7,95	0,12				1	1				
	21:00	7,74	7,57	0,17				1	1				
	22:00	7,09	6,88	0,21				1	1				
	23:00	6,41	6,20	0,21	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,36	5,63	0,73	1			1					
	01:00	5,83	4,78	1,05				1					
	02:00	5,46	4,57	0,90				1					
	03:00	5,26	4,22	1,04				1					
	04:00	5,16	3,65	1,52				1					
	05:00	5,29	3,97	1,32				1					
	06:00	5,77	4,73	1,04				1					
	07:00	6,28	5,55	0,73	1			1					
	08:00	6,87	6,38	0,48	1			1					
	09:00	7,58	7,25	0,33	1	1		1					
	10:00	7,96	7,70	0,26	1	1		1					
	11:00	8,07	7,97	0,11	1	1		1					
	12:00	7,80	7,71	0,09	1	1		1					
	13:00	7,07	6,83	0,23	1	1		1					
	14:00	6,57	5,97	0,60	1			1					
	15:00	6,15	5,60	0,56	1			1					
	16:00	5,98	5,72	0,26	1			1					
	17:00	6,34	6,14	0,20	1			1					
	18:00	7,21	7,01	0,20				1	1				
	19:00	8,11	7,89	0,21				1	1				
	20:00	8,83	8,61	0,22				1	1				
	21:00	8,42	8,23	0,20				1	1				
	22:00	7,66	7,49	0,17				1	1				
	23:00	6,87	6,72	0,15				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 14 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 14 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,07	5,97	0,10	1			1					
	01:00	5,56	5,49	0,07	1			1					
	02:00	5,16	5,14	0,03	1			1					
	03:00	4,95	4,90	0,05	1			1					
	04:00	4,89	4,83	0,06	1			1					
	05:00	5,05	5,03	0,03	1			1					
	06:00	5,53	5,53	0,00	1			1					
	07:00	6,09	6,09	0,00	1			1					
	08:00	6,59	6,59	0,00	1			1					
	09:00	6,99	6,99	0,00	1	1		1					
	10:00	7,25	7,24	0,01	1	1		1					
	11:00	7,32	7,31	0,01	1	1		1					
	12:00	7,18	7,16	0,02	1	1		1					
	13:00	6,91	6,87	0,04	1	1		1					
	14:00	6,51	6,46	0,05	1			1					
	15:00	6,08	6,01	0,07	1			1					
	16:00	5,82	5,72	0,10	1			1					
	17:00	6,14	5,98	0,16	1			1					
	18:00	6,99	6,83	0,16				1	1				
	19:00	7,96	7,92	0,04				1	1				
	20:00	8,69	8,68	0,01				1	1				
	21:00	8,27	8,27	0,00				1	1				
	22:00	7,48	7,48	0,00				1	1				
	23:00	6,50	6,50	0,00	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,86	5,86	0,00	1			1					
	01:00	5,39	5,39	0,00	1			1					
	02:00	5,05	5,05	0,00	1			1					
	03:00	4,88	4,88	0,00	1			1					
	04:00	4,84	4,84	0,00	1			1					
	05:00	5,01	5,01	0,00	1			1					
	06:00	5,51	5,51	0,00	1			1					
	07:00	6,04	6,04	0,00	1			1					
	08:00	6,52	6,52	0,00	1			1					
	09:00	6,93	6,93	0,00	1	1		1					
	10:00	7,22	7,22	0,00	1	1		1					
	11:00	7,36	7,36	0,01	1	1		1					
	12:00	7,34	7,33	0,02	1	1		1					
	13:00	7,18	7,13	0,04	1	1		1					
	14:00	6,81	6,72	0,08	1	1		1					
	15:00	6,40	6,24	0,16	1			1					
	16:00	6,13	5,86	0,26	1			1					
	17:00	6,33	6,09	0,24	1			1					
	18:00	7,07	6,96	0,11				1	1				
	19:00	7,94	7,90	0,04				1	1				
	20:00	8,65	8,64	0,01				1	1				
	21:00	8,17	8,17	0,00				1	1				
	22:00	7,28	7,26	0,02				1	1				
	23:00	6,45	6,39	0,06	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,87	5,57	0,30	1				1				
	01:00	5,40	5,00	0,39	1				1				
	02:00	5,13	4,79	0,34					1				
	03:00	4,98	4,70	0,28					1				
	04:00	4,95	4,65	0,29					1				
	05:00	5,13	4,73	0,41					1				
	06:00	5,63	5,15	0,48	1				1				
	07:00	6,12	5,45	0,67	1				1				
	08:00	6,68	5,81	0,87	1				1				
	09:00	7,10	6,34	0,76	1				1				
	10:00	7,36	6,63	0,73	1	1			1				
	11:00	7,45	6,77	0,68	1	1			1				
	12:00	7,38	6,58	0,79	1	1			1				
	13:00	7,19	6,33	0,86		1			1				
	14:00	6,82	5,93	0,89		1			1				
	15:00	6,43	5,51	0,93		1			1				
	16:00	6,16	5,23	0,92		1			1				
	17:00	6,41	5,58	0,83		1			1				
	18:00	7,11	6,29	0,82		1			1				
	19:00	7,95	7,01	0,94	1	1			1				
	20:00	8,59	7,57	1,02	1	1			1				
	21:00	8,06	6,74	1,32	1	1			1				
	22:00	7,20	6,11	1,08	1				1				
	23:00	6,42	5,52	0,90	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 17 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 17 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,85	4,83	1,03	1			1					
	01:00	5,41	4,27	1,15				1					
	02:00	5,18	3,94	1,23				1					
	03:00	5,04	3,59	1,45				1					
	04:00	4,99	3,53	1,46				1					
	05:00	5,13	3,60	1,53				1					
	06:00	5,54	4,21	1,33				1					
	07:00	6,00	4,82	1,18	1			1					
	08:00	6,57	5,39	1,17	1			1					
	09:00	6,94	5,57	1,37	1			1					
	10:00	7,18	5,38	1,80	1			1					
	11:00	7,42	5,67	1,75	1			1					
	12:00	7,47	5,89	1,58	1			1					
	13:00	7,16	5,83	1,33	1			1					
	14:00	6,62	5,31	1,31	1			1					
	15:00	6,19	4,92	1,27	1			1					
	16:00	5,97	4,72	1,24	1			1					
	17:00	6,22	4,72	1,50	1			1					
	18:00	6,89	5,27	1,61	1			1					
	19:00	7,70	5,75	1,95	1			1					
	20:00	8,28	6,34	1,94	1	1		1					
	21:00	7,76	5,67	2,09	1	1		1					
	22:00	6,96	5,21	1,75	1			1					
	23:00	6,24	4,66	1,58	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 18 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 18 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,51	3,86	1,65					1				
	01:00	5,10	3,57	1,53					1				
	02:00	4,81	3,37	1,44					1				
	03:00	4,62	3,26	1,36					1				
	04:00	4,55	3,26	1,29					1				
	05:00	4,65	3,26	1,39					1				
	06:00	4,97	3,48	1,49					1				
	07:00	5,38	3,95	1,43					1				
	08:00	5,97	4,66	1,32	1				1				
	09:00	6,43	5,15	1,28	1				1				
	10:00	6,74	5,82	0,91	1				1				
	11:00	6,80	5,94	0,86	1				1				
	12:00	6,58	6,09	0,49	1				1				
	13:00	6,22	5,95	0,28	1				1				
	14:00	5,61	4,68	0,92					1				
	15:00	5,08	3,94	1,14					1				
	16:00	5,39	4,62	0,77					1				
	17:00	5,50	4,99	0,51	1				1				
	18:00	6,07	5,86	0,21	1				1				
	19:00	6,85	6,79	0,06				1	1				
	20:00	7,58	7,58	0,00				1	1				
	21:00	7,19	7,19	0,00				1	1				
	22:00	6,44	6,44	0,00	1			1					
	23:00	5,71	5,71	0,00	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 19 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 19 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,53	5,53	0,00	1			1					
	01:00	5,10	4,11	0,99				1					
	02:00	4,70	3,29	1,41				1					
	03:00	4,48	3,26	1,22				1					
	04:00	4,48	3,26	1,22				1					
	05:00	4,66	3,26	1,40				1					
	06:00	5,07	3,55	1,52				1					
	07:00	5,65	3,95	1,69				1					
	08:00	6,18	4,32	1,85				1					
	09:00	6,46	4,52	1,94				1					
	10:00	6,59	4,61	1,98	1			1					
	11:00	6,57	4,60	1,97	1			1					
	12:00	6,44	4,85	1,59	1			1					
	13:00	6,20	5,03	1,16	1			1					
	14:00	5,81	5,02	0,79	1			1					
	15:00	5,39	4,81	0,58	1			1					
	16:00	5,41	5,01	0,40	1			1					
	17:00	5,61	5,33	0,28	1			1					
	18:00	6,27	6,05	0,22	1			1					
	19:00	7,16	6,99	0,18				1	1				
	20:00	7,93	7,75	0,19				1	1				
	21:00	7,51	7,34	0,17				1	1				
	22:00	6,72	6,54	0,18				1	1				
	23:00	5,91	5,71	0,20	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,60	5,50	0,10	1				1				
	01:00	5,14	5,03	0,11	1				1				
	02:00	4,81	4,69	0,12					1				
	03:00	4,65	4,54	0,11					1				
	04:00	4,62	4,42	0,20					1				
	05:00	4,82	3,98	0,84					1				
	06:00	5,38	3,77	1,61					1				
	07:00	6,03	4,22	1,81					1				
	08:00	6,49	4,65	1,85					1				
	09:00	6,75	4,92	1,82	1				1				
	10:00	6,78	5,04	1,73	1				1				
	11:00	6,60	4,82	1,78	1				1				
	12:00	6,34	4,54	1,80					1				
	13:00	6,02	4,46	1,56					1				
	14:00	5,62	4,55	1,07					1				
	15:00	5,22	4,53	0,70					1				
	16:00	5,17	4,69	0,48					1				
	17:00	5,65	5,27	0,37	1				1				
	18:00	6,58	6,23	0,35	1				1				
	19:00	7,73	7,39	0,34	1	1			1				
	20:00	8,49	7,87	0,62	1	1			1				
	21:00	7,87	7,21	0,66	1	1			1				
	22:00	7,01	6,17	0,84	1				1				
	23:00	6,23	5,03	1,20	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,44	3,81	1,63					1				
	01:00	4,97	3,48	1,49					1				
	02:00	4,64	3,26	1,39					1				
	03:00	4,51	3,26	1,25					1				
	04:00	4,49	3,26	1,23					1				
	05:00	4,71	3,29	1,41					1				
	06:00	5,23	3,66	1,57					1				
	07:00	5,79	4,05	1,74					1				
	08:00	6,22	4,36	1,87					1				
	09:00	6,47	4,65	1,82					1				
	10:00	6,51	4,73	1,78					1				
	11:00	6,37	4,52	1,85					1				
	12:00	6,08	4,26	1,83					1				
	13:00	5,78	4,13	1,64					1				
	14:00	5,91	4,71	1,21					1				
	15:00	5,84	5,00	0,84	1				1				
	16:00	5,59	4,90	0,70	1				1				
	17:00	5,86	5,33	0,53	1				1				
	18:00	6,59	6,16	0,43	1				1				
	19:00	7,63	7,16	0,47	1	1			1				
	20:00	8,32	7,82	0,49	1	1			1				
	21:00	7,64	6,79	0,85	1	1			1				
	22:00	6,75	5,09	1,66	1				1				
	23:00	6,10	4,27	1,83					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,37	3,76	1,61					1				
	01:00	4,95	3,47	1,49					1				
	02:00	4,67	3,27	1,40					1				
	03:00	4,53	3,26	1,28					1				
	04:00	4,51	3,26	1,25					1				
	05:00	4,72	3,30	1,42					1				
	06:00	5,26	3,68	1,58					1				
	07:00	5,83	4,32	1,51					1				
	08:00	6,42	5,02	1,40	1				1				
	09:00	6,88	5,46	1,42	1				1				
	10:00	7,19	5,69	1,51	1				1				
	11:00	6,99	5,60	1,39	1				1				
	12:00	6,48	5,19	1,29	1				1				
	13:00	5,94	4,79	1,15					1				
	14:00	5,53	4,69	0,84					1				
	15:00	5,04	4,35	0,69					1				
	16:00	5,01	4,33	0,68					1				
	17:00	5,56	5,01	0,55		1			1				
	18:00	6,44	5,99	0,45		1			1				
	19:00	7,63	7,08	0,55	1	1			1				
	20:00	8,18	7,56	0,62	1	1			1				
	21:00	7,57	6,99	0,58	1	1			1				
	22:00	6,74	6,10	0,64	1				1				
	23:00	6,03	5,43	0,60	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,34	5,13	0,21	1				1				
	01:00	4,93	4,68	0,25					1				
	02:00	4,63	4,38	0,26					1				
	03:00	4,46	4,23	0,23					1				
	04:00	4,45	4,17	0,28					1				
	05:00	4,68	4,31	0,37					1				
	06:00	5,20	4,63	0,57					1				
	07:00	5,84	5,15	0,69	1				1				
	08:00	6,49	5,86	0,62	1				1				
	09:00	6,99	6,53	0,46	1	1			1				
	10:00	7,03	6,81	0,22	1	1			1				
	11:00	6,57	6,35	0,22		1			1				
	12:00	6,52	6,16	0,36		1			1				
	13:00	6,58	6,20	0,38		1			1				
	14:00	6,45	6,17	0,28		1			1				
	15:00	5,75	5,63	0,13		1			1				
	16:00	5,56	5,54	0,02		1			1				
	17:00	5,94	5,93	0,01		1			1				
	18:00	6,70	6,58	0,12	1	1			1				
	19:00	7,77	7,38	0,39	1	1			1				
	20:00	8,13	7,45	0,68	1	1			1				
	21:00	7,54	6,99	0,55	1	1			1				
	22:00	6,79	6,32	0,47	1	1			1				
	23:00	6,12	5,94	0,19	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 24 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 24 Σεπτέμβριος 2022	00:00	4,75	4,73	0,02					1				
	01:00	4,39	4,37	0,02					1				
	02:00	4,17	3,87	0,30					1				
	03:00	4,07	3,66	0,41					1				
	04:00	4,07	3,70	0,38					1				
	05:00	4,25	3,98	0,26					1				
	06:00	4,71	4,54	0,17					1				
	07:00	5,19	5,13	0,05	1				1				
	08:00	5,60	5,60	0,01	1				1				
	09:00	5,85	5,84	0,01	1				1				
	10:00	5,96	5,95	0,01	1				1				
	11:00	5,91	5,89	0,02	1				1				
	12:00	5,75	5,73	0,02	1				1				
	13:00	5,54	5,50	0,04	1				1				
	14:00	5,23	5,19	0,04	1				1				
	15:00	4,86	4,79	0,06	1				1				
	16:00	4,79	4,71	0,09	1				1				
	17:00	5,26	5,13	0,13	1				1				
	18:00	6,11	5,98	0,14	1				1				
	19:00	7,32	7,26	0,07	1	1			1				
	20:00	7,81	7,79	0,02	1	1			1				
	21:00	7,14	7,14	0,00	1	1			1				
	22:00	6,40	6,40	0,00	1	1			1				
	23:00	5,71	5,71	0,00	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 25 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 25 Σεπτέμβριος 2022	00:00	4,25	4,25	0,00					1				
	01:00	3,87	3,87	0,00					1				
	02:00	3,60	3,60	0,00					1				
	03:00	3,44	3,44	0,00					1				
	04:00	3,40	3,40	0,00					1				
	05:00	3,54	3,54	0,00					1				
	06:00	3,93	3,91	0,02					1				
	07:00	4,36	4,35	0,01					1				
	08:00	4,68	4,68	0,00					1				
	09:00	4,94	4,93	0,02	1				1				
	10:00	5,13	5,10	0,03	1				1				
	11:00	5,17	5,14	0,02	1				1				
	12:00	5,04	5,02	0,02	1				1				
	13:00	4,80	4,79	0,01	1				1				
	14:00	4,49	4,47	0,01					1				
	15:00	4,08	4,08	0,01					1				
	16:00	4,00	4,00	0,00					1				
	17:00	4,40	4,40	0,00					1				
	18:00	5,25	5,25	0,00	1				1				
	19:00	6,56	6,56	0,00	1	1			1				
	20:00	7,11	7,11	0,00	1	1			1				
	21:00	6,57	6,57	0,00	1	1			1				
	22:00	5,92	5,92	0,00	1				1				
	23:00	5,29	5,29	0,00	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 26 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 26 Σεπτέμβριος 2022	00:00	4,48	4,48	0,00					1				
	01:00	4,08	4,08	0,00					1				
	02:00	3,78	3,78	0,00					1				
	03:00	3,62	3,62	0,00					1				
	04:00	3,63	3,63	0,00					1				
	05:00	3,85	3,85	0,00					1				
	06:00	4,30	4,30	0,00					1				
	07:00	4,88	4,87	0,01	1				1				
	08:00	5,32	5,27	0,05	1				1				
	09:00	5,55	5,46	0,09	1				1				
	10:00	5,68	5,54	0,14	1				1				
	11:00	5,71	5,50	0,21	1				1				
	12:00	5,60	5,30	0,30	1				1				
	13:00	5,43	5,05	0,38	1				1				
	14:00	5,15	4,70	0,44					1				
	15:00	4,78	4,30	0,47					1				
	16:00	4,72	4,22	0,49					1				
	17:00	5,12	4,66	0,46					1				
	18:00	5,99	5,58	0,41	1				1				
	19:00	7,14	6,79	0,35	1	1			1				
	20:00	7,59	7,29	0,30	1	1			1				
	21:00	7,00	6,75	0,26	1	1			1				
	22:00	6,22	6,00	0,22	1				1				
	23:00	5,45	5,20	0,25	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 27 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 27 Σεπτέμβριος 2022	00:00	4,98	3,48	1,49					1				
	01:00	4,62	3,26	1,36					1				
	02:00	4,40	3,26	1,14					1				
	03:00	4,31	3,26	1,05					1				
	04:00	4,33	3,26	1,08					1				
	05:00	4,54	3,26	1,29					1				
	06:00	5,07	3,55	1,52					1				
	07:00	5,63	3,94	1,69					1				
	08:00	6,12	4,28	1,84					1				
	09:00	6,31	4,42	1,89					1				
	10:00	6,39	4,47	1,92					1				
	11:00	6,49	4,54	1,95					1				
	12:00	7,01	4,90	2,10	1				1				
	13:00	7,02	4,91	2,11	1				1				
	14:00	6,23	4,36	1,87					1				
	15:00	5,64	3,95	1,69					1				
	16:00	5,45	3,81	1,63					1				
	17:00	5,75	4,03	1,73					1				
	18:00	6,47	4,53	1,94					1				
	19:00	7,60	5,32	2,28	1				1				
	20:00	7,99	5,59	2,40	1				1				
	21:00	7,25	5,07	2,17	1				1				
	22:00	6,46	4,52	1,94					1				
	23:00	5,69	3,98	1,71					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,23	3,66	1,57					1				
	01:00	4,87	3,41	1,46					1				
	02:00	4,60	3,26	1,35					1				
	03:00	4,48	3,26	1,22					1				
	04:00	4,47	3,26	1,21					1				
	05:00	4,68	3,96	0,72					1				
	06:00	5,16	4,77	0,39	1				1				
	07:00	5,72	5,51	0,21	1				1				
	08:00	6,21	6,10	0,11	1				1				
	09:00	6,56	6,45	0,11	1	1			1				
	10:00	6,76	6,71	0,05	1	1			1				
	11:00	6,85	6,81	0,04	1	1			1				
	12:00	6,75	6,67	0,08	1	1			1				
	13:00	6,45	5,86	0,59	1				1				
	14:00	5,94	5,27	0,67	1				1				
	15:00	5,40	4,88	0,52	1				1				
	16:00	5,22	4,73	0,49	1				1				
	17:00	5,67	5,22	0,45	1				1				
	18:00	6,57	6,06	0,51	1				1				
	19:00	7,65	6,87	0,78	1		1		1				
	20:00	7,92	6,32	1,60	1		1		1				
	21:00	7,29	5,29	1,99	1				1				
	22:00	6,55	4,80	1,75	1				1				
	23:00	5,79	4,05	1,74					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,23	3,66	1,57				1					
	01:00	4,87	3,41	1,46				1					
	02:00	4,64	3,26	1,38				1					
	03:00	4,52	3,26	1,27				1					
	04:00	4,53	3,26	1,27				1					
	05:00	4,71	3,30	1,41				1					
	06:00	5,21	3,65	1,56				1					
	07:00	5,76	4,52	1,24				1					
	08:00	6,25	5,24	1,01	1			1					
	09:00	6,57	5,66	0,91	1			1					
	10:00	6,75	5,72	1,03	1			1					
	11:00	6,75	5,21	1,55	1			1					
	12:00	6,64	5,13	1,52	1			1					
	13:00	6,39	5,09	1,30	1			1					
	14:00	5,93	4,74	1,19	1			1					
	15:00	5,41	4,37	1,04				1					
	16:00	5,23	4,11	1,12				1					
	17:00	5,57	4,54	1,04				1					
	18:00	6,42	5,46	0,96		1		1					
	19:00	7,54	5,97	1,57		1		1					
	20:00	7,86	5,51	2,34		1		1					
	21:00	7,28	5,09	2,18		1		1					
	22:00	6,58	4,61	1,97				1					
	23:00	5,84	4,09	1,75				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,20	3,64	1,56				1					
	01:00	4,85	3,40	1,46				1					
	02:00	4,64	3,26	1,39				1					
	03:00	4,54	3,26	1,28				1					
	04:00	4,54	3,26	1,29				1					
	05:00	4,71	3,30	1,41				1					
	06:00	5,18	3,62	1,55				1					
	07:00	5,75	4,07	1,69				1					
	08:00	6,34	4,93	1,41	1			1					
	09:00	6,78	5,76	1,02	1			1					
	10:00	7,07	6,06	1,01	1			1					
	11:00	7,19	6,21	0,98	1			1					
	12:00	7,16	6,29	0,87	1			1					
	13:00	6,87	6,16	0,71	1			1					
	14:00	6,35	5,79	0,56	1			1					
	15:00	5,64	5,27	0,37	1			1					
	16:00	5,30	5,01	0,28	1			1					
	17:00	5,56	5,34	0,21	1			1					
	18:00	6,33	6,21	0,12	1			1					
	19:00	7,46	7,39	0,08	1	1		1					
	20:00	7,73	7,67	0,06	1	1		1					
	21:00	7,17	7,11	0,06	1	1		1					
	22:00	6,46	6,39	0,06	1			1					
	23:00	5,73	5,67	0,05	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 1 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 1 Οκτώβριος 2022	00:00	5,13	5,13	0,00	1				1				
	01:00	4,80	4,79	0,01					1				
	02:00	4,57	4,57	0,00					1				
	03:00	4,45	4,45	0,00					1				
	04:00	4,46	4,45	0,01					1				
	05:00	4,65	4,64	0,01					1				
	06:00	5,06	5,06	0,00	1				1				
	07:00	5,58	5,58	0,00	1				1				
	08:00	6,12	6,11	0,01	1				1				
	09:00	6,56	6,56	0,00	1	1			1				
	10:00	6,83	6,83	0,00	1	1			1				
	11:00	6,94	6,93	0,01	1	1			1				
	12:00	6,86	6,84	0,02	1	1			1				
	13:00	6,58	6,52	0,06	1	1			1				
	14:00	6,01	5,99	0,02	1				1				
	15:00	5,33	5,30	0,03	1				1				
	16:00	5,13	5,04	0,08	1				1				
	17:00	5,41	5,26	0,16	1				1				
	18:00	6,13	5,84	0,29	1				1				
	19:00	7,21	6,58	0,63	1		1		1				
	20:00	7,54	6,73	0,81	1		1		1				
	21:00	7,09	6,70	0,39	1		1		1				
	22:00	6,53	6,52	0,02	1		1		1				
	23:00	5,93	5,89	0,05	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 2 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 2 Οκτώβριος 2022	00:00	5,15	5,07	0,08	1				1				
	01:00	4,82	4,57	0,25					1				
	02:00	4,57	4,34	0,23					1				
	03:00	4,44	4,20	0,24					1				
	04:00	4,43	4,28	0,15					1				
	05:00	4,58	4,56	0,02					1				
	06:00	4,93	4,93	0,00		1			1				
	07:00	5,37	5,37	0,00		1			1				
	08:00	5,77	5,66	0,11		1			1				
	09:00	6,09	4,70	1,39		1			1				
	10:00	6,29	5,61	0,68		1			1				
	11:00	6,27	4,65	1,62		1			1				
	12:00	6,12	4,95	1,16		1			1				
	13:00	5,76	4,88	0,87		1			1				
	14:00	5,16	4,86	0,30		1			1				
	15:00	4,52	4,30	0,22					1				
	16:00	4,39	3,57	0,81					1				
	17:00	4,69	4,17	0,52					1				
	18:00	5,46	5,16	0,30	1				1				
	19:00	6,69	6,49	0,20	1	1			1				
	20:00	7,15	6,93	0,22	1	1			1				
	21:00	6,81	6,44	0,37	1	1			1				
	22:00	6,30	5,41	0,89	1				1				
	23:00	5,70	4,09	1,61					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 3 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 3 Οκτώβριος 2022	00:00	5,05	3,53	1,51					1				
	01:00	4,69	3,28	1,41					1				
	02:00	4,41	3,26	1,16					1				
	03:00	4,26	3,26	1,00					1				
	04:00	4,26	3,31	0,95					1				
	05:00	4,46	3,60	0,86					1				
	06:00	4,92	4,07	0,85					1				
	07:00	5,50	4,64	0,87					1				
	08:00	6,03	5,15	0,88	1				1				
	09:00	6,23	5,46	0,77	1				1				
	10:00	6,24	5,51	0,73	1				1				
	11:00	6,13	5,43	0,70	1				1				
	12:00	5,91	5,22	0,69	1				1				
	13:00	5,58	4,95	0,63	1				1				
	14:00	5,02	4,48	0,54					1				
	15:00	4,45	4,00	0,45					1				
	16:00	4,33	4,02	0,32					1				
	17:00	4,77	4,53	0,25					1				
	18:00	5,70	5,51	0,19	1				1				
	19:00	7,10	6,91	0,18	1	1			1				
	20:00	7,55	7,37	0,18	1	1			1				
	21:00	7,16	6,97	0,19	1	1			1				
	22:00	6,55	6,33	0,22	1	1			1				
	23:00	5,80	5,58	0,22	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 4 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 4 Οκτώβριος 2022	00:00	5,14	3,60	1,54					1				
	01:00	4,73	3,31	1,42					1				
	02:00	4,45	3,26	1,19					1				
	03:00	4,30	3,26	1,05					1				
	04:00	4,31	3,26	1,05					1				
	05:00	4,51	3,26	1,26					1				
	06:00	5,00	3,50	1,50					1				
	07:00	5,59	3,91	1,68					1				
	08:00	5,97	4,42	1,55					1				
	09:00	6,14	4,83	1,31	1				1				
	10:00	6,15	4,81	1,34	1				1				
	11:00	6,02	4,96	1,06	1				1				
	12:00	5,83	5,11	0,72	1				1				
	13:00	5,53	5,04	0,49	1				1				
	14:00	5,11	4,63	0,48					1				
	15:00	4,77	4,40	0,37					1				
	16:00	4,73	4,46	0,26					1				
	17:00	5,21	5,04	0,17	1				1				
	18:00	6,30	6,12	0,17	1				1				
	19:00	7,69	7,44	0,26	1	1			1				
	20:00	7,89	7,59	0,30	1	1			1				
	21:00	7,29	6,91	0,38	1	1			1				
	22:00	6,53	5,74	0,78	1				1				
	23:00	5,73	4,42	1,31	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 5 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 5 Οκτώβριος 2022	00:00	5,07	3,55	1,52					1				
	01:00	4,64	3,26	1,38					1				
	02:00	4,36	3,26	1,10					1				
	03:00	4,23	3,26	0,98					1				
	04:00	4,27	3,26	1,01					1				
	05:00	4,48	3,26	1,22					1				
	06:00	5,00	3,50	1,50					1				
	07:00	5,61	3,92	1,68					1				
	08:00	5,99	4,19	1,80					1				
	09:00	6,15	4,31	1,85					1				
	10:00	6,15	4,30	1,84					1				
	11:00	6,04	4,23	1,81					1				
	12:00	5,83	4,08	1,75					1				
	13:00	5,53	3,89	1,64					1				
	14:00	5,11	3,58	1,53					1				
	15:00	4,71	3,30	1,41					1				
	16:00	4,72	3,30	1,42					1				
	17:00	5,24	4,12	1,12					1				
	18:00	6,31	5,42	0,89	1				1				
	19:00	7,72	6,57	1,15	1	1			1				
	20:00	7,92	6,30	1,62	1	1			1				
	21:00	7,34	5,14	2,20	1				1				
	22:00	6,55	4,58	1,96					1				
	23:00	5,72	4,01	1,72					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 6 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 6 Οκτώβριος 2022	00:00	4,81	3,37	1,44				1					
	01:00	4,43	3,26	1,17				1					
	02:00	4,22	3,26	0,96				1					
	03:00	4,13	3,26	0,88				1					
	04:00	4,17	3,26	0,91				1					
	05:00	4,40	3,26	1,14				1					
	06:00	4,92	3,45	1,48				1					
	07:00	5,47	3,83	1,64				1					
	08:00	5,87	4,11	1,76				1					
	09:00	5,99	4,19	1,80				1					
	10:00	5,97	4,18	1,79				1					
	11:00	5,88	4,12	1,76				1					
	12:00	5,75	4,03	1,73				1					
	13:00	5,53	3,87	1,66				1					
	14:00	5,14	3,60	1,54				1					
	15:00	4,73	3,31	1,42				1					
	16:00	4,65	3,26	1,39				1					
	17:00	5,10	3,57	1,53				1					
	18:00	6,04	4,23	1,81				1					
	19:00	7,35	5,14	2,20	1			1					
	20:00	7,66	5,36	2,30	1			1					
	21:00	7,10	4,97	2,13	1			1					
	22:00	6,32	4,42	1,90				1					
	23:00	5,51	3,85	1,65				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 7 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 7 Οκτώβριος 2022	00:00	4,86	3,40	1,46				1					
	01:00	4,46	3,26	1,20				1					
	02:00	4,21	3,26	0,95				1					
	03:00	4,11	3,26	0,85				1					
	04:00	4,15	3,26	0,89				1					
	05:00	4,38	3,26	1,12				1					
	06:00	4,86	3,40	1,46				1					
	07:00	5,43	3,80	1,63				1					
	08:00	5,82	4,08	1,75				1					
	09:00	5,94	4,16	1,78				1					
	10:00	5,92	4,14	1,78				1					
	11:00	5,84	4,09	1,75				1					
	12:00	5,72	4,00	1,72				1					
	13:00	5,49	3,84	1,65				1					
	14:00	5,12	3,59	1,54				1					
	15:00	4,76	3,33	1,43				1					
	16:00	4,65	3,26	1,39				1					
	17:00	5,13	3,59	1,54				1					
	18:00	5,97	4,18	1,79				1					
	19:00	7,31	5,11	2,19	1			1					
	20:00	7,52	5,26	2,26	1			1					
	21:00	7,03	4,92	2,11	1			1					
	22:00	6,30	4,41	1,89				1					
	23:00	5,50	3,85	1,65				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 8 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 8 Οκτώβριος 2022	00:00	4,94	3,46	1,48				1					
	01:00	4,51	3,26	1,25				1					
	02:00	4,23	3,26	0,97				1					
	03:00	4,12	3,26	0,86				1					
	04:00	4,15	3,26	0,90				1					
	05:00	4,36	3,26	1,10				1					
	06:00	4,83	3,38	1,45				1					
	07:00	5,35	3,74	1,60				1					
	08:00	5,77	4,04	1,73				1					
	09:00	5,95	4,16	1,78				1					
	10:00	5,95	4,16	1,78				1					
	11:00	5,89	4,12	1,77				1					
	12:00	5,77	4,04	1,73				1					
	13:00	5,56	4,05	1,52				1					
	14:00	5,21	4,23	0,98				1					
	15:00	4,87	4,19	0,68				1					
	16:00	4,80	4,37	0,43				1					
	17:00	5,21	4,89	0,32	1			1					
	18:00	6,14	5,70	0,44	1			1					
	19:00	7,38	6,81	0,56	1	1		1					
	20:00	7,52	6,83	0,69	1	1		1					
	21:00	6,97	6,24	0,72	1			1					
	22:00	6,26	5,68	0,58	1			1					
	23:00	5,51	5,19	0,32	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 9 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 9 Οκτώβριος 2022	00:00	4,93	4,81	0,11					1				
	01:00	4,49	4,44	0,05					1				
	02:00	4,21	4,16	0,05					1				
	03:00	4,08	4,02	0,06					1				
	04:00	4,12	3,97	0,15					1				
	05:00	4,32	4,16	0,16					1				
	06:00	4,74	4,57	0,17					1				
	07:00	5,23	5,06	0,17	1				1				
	08:00	5,72	5,57	0,14	1				1				
	09:00	5,96	5,84	0,12	1				1				
	10:00	6,02	5,92	0,10	1				1				
	11:00	6,00	5,90	0,09	1				1				
	12:00	5,86	5,75	0,11	1				1				
	13:00	5,61	5,49	0,12	1				1				
	14:00	5,10	4,98	0,12	1				1				
	15:00	4,62	4,48	0,14					1				
	16:00	4,47	4,30	0,16					1				
	17:00	4,87	4,66	0,21					1				
	18:00	5,86	5,63	0,23	1				1				
	19:00	7,31	7,04	0,26	1	1			1				
	20:00	7,49	7,15	0,34	1	1			1				
	21:00	6,97	6,59	0,37	1	1			1				
	22:00	6,25	5,86	0,39	1				1				
	23:00	5,49	5,09	0,40	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 10 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 10 Οκτώβριος 2022	00:00	4,87	4,45	0,42				1					
	01:00	4,47	3,92	0,55				1					
	02:00	4,23	3,59	0,64				1					
	03:00	4,13	3,45	0,67				1					
	04:00	4,17	3,38	0,80				1					
	05:00	4,40	3,35	1,05				1					
	06:00	4,87	3,51	1,36				1					
	07:00	5,43	3,80	1,63				1					
	08:00	5,96	4,17	1,79				1					
	09:00	6,12	4,28	1,84				1					
	10:00	6,10	4,27	1,83				1					
	11:00	5,98	4,19	1,79				1					
	12:00	5,80	4,06	1,74				1					
	13:00	5,52	3,87	1,66				1					
	14:00	5,09	3,56	1,53				1					
	15:00	4,64	3,26	1,38				1					
	16:00	4,53	3,26	1,27				1					
	17:00	4,95	3,46	1,48				1					
	18:00	5,94	4,16	1,78				1					
	19:00	7,37	5,16	2,21	1			1					
	20:00	7,58	5,31	2,27	1			1					
	21:00	7,07	4,95	2,12	1			1					
	22:00	6,35	4,45	1,91				1					
	23:00	5,54	3,87	1,66				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 11 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 11 Οκτώβριος 2022	00:00	4,61	3,26	1,35					1				
	01:00	4,33	3,26	1,07					1				
	02:00	4,21	3,26	0,95					1				
	03:00	4,15	3,26	0,89					1				
	04:00	4,18	3,26	0,92					1				
	05:00	4,40	3,26	1,14					1				
	06:00	4,83	3,38	1,45					1				
	07:00	5,33	3,73	1,60					1				
	08:00	5,80	4,06	1,74					1				
	09:00	6,08	4,25	1,82					1				
	10:00	6,08	4,25	1,82					1				
	11:00	5,96	4,61	1,36					1				
	12:00	5,77	4,77	1,00					1				
	13:00	5,50	4,55	0,94					1				
	14:00	5,17	4,39	0,79					1				
	15:00	4,86	4,13	0,73					1				
	16:00	4,80	3,99	0,81					1				
	17:00	5,17	4,53	0,64					1				
	18:00	6,11	5,82	0,29	1				1				
	19:00	7,45	7,27	0,18	1	1			1				
	20:00	7,49	6,96	0,53	1	1			1				
	21:00	6,92	5,95	0,97	1	1			1				
	22:00	6,14	5,12	1,02	1				1				
	23:00	5,29	4,41	0,89					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 12 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 12 Οκτώβριος 2022	00:00	4,65	3,26	1,39					1				
	01:00	4,37	3,26	1,11					1				
	02:00	4,22	3,26	0,96					1				
	03:00	4,15	3,26	0,89					1				
	04:00	4,18	3,26	0,92					1				
	05:00	4,38	3,26	1,13					1				
	06:00	4,80	3,36	1,44					1				
	07:00	5,32	3,72	1,59					1				
	08:00	5,71	4,00	1,71					1				
	09:00	5,91	4,14	1,77					1				
	10:00	5,94	4,16	1,78					1				
	11:00	5,83	4,08	1,75					1				
	12:00	5,65	3,96	1,70					1				
	13:00	5,38	3,76	1,61					1				
	14:00	5,08	3,55	1,52					1				
	15:00	4,85	3,39	1,45					1				
	16:00	4,79	3,35	1,44					1				
	17:00	5,17	3,62	1,55					1				
	18:00	6,12	4,84	1,27					1				
	19:00	7,42	6,45	0,98	1				1				
	20:00	7,49	5,77	1,72	1				1				
	21:00	6,95	4,86	2,08					1				
	22:00	6,19	4,33	1,86					1				
	23:00	5,36	3,75	1,61					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 13 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 13 Οκτώβριος 2022	00:00	4,77	3,34	1,43				1					
	01:00	4,46	3,26	1,20				1					
	02:00	4,26	3,26	1,00				1					
	03:00	4,18	3,26	0,92				1					
	04:00	4,20	3,26	0,94				1					
	05:00	4,39	3,26	1,13				1					
	06:00	4,81	3,37	1,44				1					
	07:00	5,34	3,74	1,60				1					
	08:00	5,75	4,03	1,73				1					
	09:00	5,98	4,18	1,79				1					
	10:00	6,07	4,25	1,82				1					
	11:00	6,01	4,21	1,80				1					
	12:00	5,79	4,05	1,74				1					
	13:00	5,53	3,87	1,66				1					
	14:00	5,19	3,63	1,56				1					
	15:00	4,95	3,46	1,48				1					
	16:00	4,87	3,41	1,46				1					
	17:00	5,24	4,28	0,96				1					
	18:00	6,22	5,44	0,78	1			1					
	19:00	7,52	6,77	0,75	1			1					
	20:00	7,61	6,54	1,07	1			1					
	21:00	7,01	5,43	1,58	1			1					
	22:00	6,27	4,55	1,72				1					
	23:00	5,46	3,82	1,64				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 14 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 14 Οκτώβριος 2022	00:00	4,74	3,32	1,42				1					
	01:00	4,44	3,26	1,18				1					
	02:00	4,25	3,26	0,99				1					
	03:00	4,16	3,26	0,90				1					
	04:00	4,18	3,26	0,92				1					
	05:00	4,36	3,26	1,10				1					
	06:00	4,78	3,34	1,43				1					
	07:00	5,28	3,70	1,58				1					
	08:00	5,87	4,11	1,76				1					
	09:00	6,35	4,45	1,91				1					
	10:00	6,68	4,67	2,00				1					
	11:00	6,84	4,79	2,05				1					
	12:00	6,85	4,80	2,06				1					
	13:00	6,66	4,66	2,00				1					
	14:00	6,29	4,40	1,89				1					
	15:00	5,90	4,13	1,77				1					
	16:00	4,72	3,31	1,42				1					
	17:00	5,09	3,56	1,53				1					
	18:00	6,17	4,46	1,71				1					
	19:00	7,60	5,70	1,90	1			1					
	20:00	7,62	5,36	2,26	1			1					
	21:00	7,06	4,94	2,12				1					
	22:00	6,31	4,42	1,89				1					
	23:00	5,51	3,86	1,65				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 15 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 15 Οκτώβριος 2022	00:00	4,74	3,31	1,42				1					
	01:00	4,44	3,26	1,19				1					
	02:00	4,27	3,26	1,01				1					
	03:00	4,18	3,26	0,92				1					
	04:00	4,18	3,26	0,93				1					
	05:00	4,34	3,26	1,08				1					
	06:00	4,68	3,28	1,41				1					
	07:00	5,11	3,58	1,53				1					
	08:00	5,68	3,97	1,70				1					
	09:00	6,22	4,35	1,87				1					
	10:00	6,49	4,54	1,95				1					
	11:00	6,60	4,62	1,98				1					
	12:00	6,61	4,63	1,98				1					
	13:00	6,42	4,49	1,93				1					
	14:00	5,85	4,10	1,76				1					
	15:00	5,27	3,69	1,58				1					
	16:00	4,89	3,42	1,47				1					
	17:00	5,10	3,57	1,53				1					
	18:00	5,89	4,12	1,77				1					
	19:00	7,17	5,02	2,15			1	1					
	20:00	7,33	5,13	2,20			1	1					
	21:00	6,76	4,73	2,03				1					
	22:00	6,03	4,22	1,81				1					
	23:00	5,27	3,69	1,58				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 16 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 16 Οκτώβριος 2022	00:00	4,74	3,32	1,42				1					
	01:00	4,45	3,26	1,19				1					
	02:00	4,26	3,26	1,00				1					
	03:00	4,16	3,26	0,90				1					
	04:00	4,12	3,26	0,86				1					
	05:00	4,27	3,26	1,02				1					
	06:00	4,60	3,26	1,35				1					
	07:00	4,94	3,45	1,48				1					
	08:00	5,42	3,79	1,63				1					
	09:00	5,61	3,92	1,68				1					
	10:00	5,61	3,93	1,68				1					
	11:00	5,49	3,84	1,65				1					
	12:00	5,26	3,68	1,58				1					
	13:00	4,94	3,46	1,48				1					
	14:00	4,43	3,26	1,17				1					
	15:00	3,96	3,26	0,71				1					
	16:00	3,78	3,26	0,53				1					
	17:00	4,12	3,26	0,86				1					
	18:00	5,10	3,57	1,53				1					
	19:00	6,73	5,04	1,69	1			1					
	20:00	6,92	5,06	1,86	1			1					
	21:00	6,38	4,47	1,92				1					
	22:00	5,66	3,96	1,70				1					
	23:00	4,93	3,45	1,48				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 17 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 17 Οκτώβριος 2022	00:00	4,59	3,26	1,33				1					
	01:00	4,29	3,26	1,03				1					
	02:00	4,10	3,26	0,84				1					
	03:00	3,99	3,26	0,73				1					
	04:00	3,99	3,26	0,73				1					
	05:00	4,20	3,26	0,94				1					
	06:00	4,62	3,26	1,36				1					
	07:00	5,16	3,61	1,55				1					
	08:00	5,70	3,99	1,71				1					
	09:00	5,89	4,12	1,77				1					
	10:00	5,90	4,13	1,77				1					
	11:00	5,77	4,04	1,73				1					
	12:00	5,51	3,86	1,65				1					
	13:00	5,19	3,63	1,56				1					
	14:00	4,80	3,36	1,44				1					
	15:00	4,43	3,26	1,18				1					
	16:00	4,25	3,26	1,00				1					
	17:00	4,54	3,26	1,28				1					
	18:00	5,51	3,86	1,65				1					
	19:00	7,17	5,02	2,15	1			1					
	20:00	7,33	5,13	2,20	1			1					
	21:00	6,75	4,73	2,03				1					
	22:00	5,98	4,19	1,79				1					
	23:00	5,15	3,60	1,54				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2022	00:00	4,67	3,27	1,40				1					
	01:00	4,31	3,26	1,06				1					
	02:00	4,09	3,26	0,84				1					
	03:00	3,99	3,26	0,73				1					
	04:00	4,03	3,26	0,77				1					
	05:00	4,24	3,26	0,98				1					
	06:00	4,73	3,31	1,42				1					
	07:00	5,35	3,74	1,60				1					
	08:00	5,79	4,05	1,74				1					
	09:00	5,88	4,11	1,76				1					
	10:00	5,79	4,05	1,74				1					
	11:00	5,73	4,01	1,72				1					
	12:00	5,76	4,03	1,73				1					
	13:00	5,66	3,96	1,70				1					
	14:00	5,30	3,71	1,59				1					
	15:00	4,92	3,44	1,48				1					
	16:00	4,88	3,41	1,46				1					
	17:00	5,37	3,76	1,61				1					
	18:00	6,40	4,48	1,92				1					
	19:00	7,59	5,35	2,24	1			1					
	20:00	7,57	5,30	2,27	1			1					
	21:00	6,94	4,86	2,08				1					
	22:00	6,16	4,31	1,85				1					
	23:00	5,41	3,78	1,62				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 19 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 19 Οκτώβριος 2022	00:00	4,75	3,26	1,49				1					
	01:00	4,39	3,26	1,13				1					
	02:00	4,15	3,26	0,89				1					
	03:00	4,04	3,26	0,78				1					
	04:00	4,06	3,26	0,80				1					
	05:00	4,27	3,26	1,01				1					
	06:00	4,72	3,26	1,46				1					
	07:00	5,32	3,46	1,86				1					
	08:00	5,76	3,75	2,02				1					
	09:00	5,86	3,93	1,93				1					
	10:00	5,80	4,14	1,65				1					
	11:00	5,72	4,29	1,43				1					
	12:00	5,71	4,36	1,34				1					
	13:00	5,57	4,08	1,48				1					
	14:00	5,21	3,58	1,63				1					
	15:00	4,84	3,26	1,58				1					
	16:00	4,78	3,63	1,15				1					
	17:00	5,36	4,54	0,81				1					
	18:00	6,62	6,00	0,62	1			1					
	19:00	7,76	7,27	0,49	1	1		1					
	20:00	7,72	7,29	0,43	1	1		1					
	21:00	7,07	6,78	0,30	1			1					
	22:00	6,27	6,02	0,25	1			1					
	23:00	5,50	5,23	0,27	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 20 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 20 Οκτώβριος 2022	00:00	4,71	4,38	0,33					1				
	01:00	4,36	3,98	0,38					1				
	02:00	4,14	3,75	0,39					1				
	03:00	4,04	3,65	0,39					1				
	04:00	4,05	3,28	0,78					1				
	05:00	4,27	3,26	1,01					1				
	06:00	4,78	3,36	1,42					1				
	07:00	5,37	3,54	1,83					1				
	08:00	5,80	3,91	1,89					1				
	09:00	5,91	3,84	2,07					1				
	10:00	5,84	3,80	2,04					1				
	11:00	5,74	3,73	2,01					1				
	12:00	5,72	3,72	2,00					1				
	13:00	5,59	3,63	1,96					1				
	14:00	5,22	3,39	1,83					1				
	15:00	4,87	3,26	1,62					1				
	16:00	4,86	3,50	1,35					1				
	17:00	5,47	4,37	1,10					1				
	18:00	6,80	5,60	1,20	1				1				
	19:00	7,88	5,89	1,99	1				1				
	20:00	7,74	5,03	2,71	1				1				
	21:00	7,06	4,59	2,47					1				
	22:00	6,23	4,05	2,18					1				
	23:00	5,47	3,55	1,91					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2022	00:00	4,65	3,26	1,40					1				
	01:00	4,31	3,26	1,05					1				
	02:00	4,09	3,26	0,83					1				
	03:00	3,99	3,26	0,73					1				
	04:00	4,01	3,26	0,75					1				
	05:00	4,22	3,26	0,96					1				
	06:00	4,70	3,26	1,44					1				
	07:00	5,30	3,44	1,85					1				
	08:00	5,73	3,73	2,01					1				
	09:00	5,85	3,80	2,05					1				
	10:00	5,78	3,76	2,02					1				
	11:00	5,70	3,71	2,00					1				
	12:00	5,68	3,69	1,99					1				
	13:00	5,55	3,62	1,93					1				
	14:00	5,16	3,48	1,67					1				
	15:00	4,77	3,26	1,52					1				
	16:00	4,76	3,26	1,50					1				
	17:00	5,42	4,04	1,38					1				
	18:00	6,82	5,53	1,30	1				1				
	19:00	7,84	6,40	1,45	1				1				
	20:00	7,77	6,04	1,73	1				1				
	21:00	7,06	5,27	1,79	1				1				
	22:00	6,25	4,31	1,94					1				
	23:00	5,52	3,72	1,80					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 22 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 22 Οκτώβριος 2022	00:00	4,68	3,26	1,42					1				
	01:00	4,32	3,26	1,06					1				
	02:00	4,11	3,26	0,85					1				
	03:00	4,01	3,26	0,75					1				
	04:00	4,04	3,26	0,78					1				
	05:00	4,26	3,26	1,00					1				
	06:00	4,74	3,75	0,99					1				
	07:00	5,34	4,48	0,86					1				
	08:00	5,78	5,10	0,68	1				1				
	09:00	5,90	5,33	0,57	1				1				
	10:00	5,86	5,40	0,46	1				1				
	11:00	5,81	5,56	0,25	1				1				
	12:00	5,85	5,68	0,17	1				1				
	13:00	5,75	5,51	0,24	1				1				
	14:00	5,40	5,12	0,28	1				1				
	15:00	5,14	4,87	0,27	1				1				
	16:00	5,06	4,84	0,22	1				1				
	17:00	5,63	5,44	0,19	1				1				
	18:00	7,11	6,98	0,14	1	1			1				
	19:00	8,00	7,90	0,10	1	1			1				
	20:00	7,81	7,72	0,09	1	1			1				
	21:00	7,14	7,05	0,09	1	1			1				
	22:00	6,33	6,25	0,08	1				1				
	23:00	5,58	5,52	0,05	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 23 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 23 Οκτώβριος 2022	00:00	4,80	4,76	0,04					1				
	01:00	4,44	4,43	0,01					1				
	02:00	4,20	4,19	0,01					1				
	03:00	4,07	4,06	0,01					1				
	04:00	4,10	4,10	0,00					1				
	05:00	4,29	4,29	0,00					1				
	06:00	4,73	4,73	0,00					1				
	07:00	5,34	5,34	0,00	1				1				
	08:00	5,79	5,78	0,00	1				1				
	09:00	5,88	5,88	0,00	1				1				
	10:00	5,94	5,94	0,00	1				1				
	11:00	5,98	5,98	0,00	1				1				
	12:00	6,10	6,08	0,02	1				1				
	13:00	6,08	6,02	0,06	1				1				
	14:00	5,68	5,56	0,11	1				1				
	15:00	5,01	4,87	0,14	1				1				
	16:00	5,07	5,07	0,00	1				1				
	17:00	5,60	5,60	0,00	1				1				
	18:00	6,99	6,99	0,00	1	1			1				
	19:00	7,98	7,98	0,00	1	1			1				
	20:00	7,80	7,80	0,00	1	1			1				
	21:00	7,15	7,15	0,00	1	1			1				
	22:00	6,35	6,35	0,00	1				1				
	23:00	5,56	5,56	0,00	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2022	00:00	4,83	4,82	0,01					1				
	01:00	4,45	4,40	0,06					1				
	02:00	4,21	4,12	0,09					1				
	03:00	4,10	3,98	0,13					1				
	04:00	4,15	4,01	0,15					1				
	05:00	4,40	4,24	0,16					1				
	06:00	4,90	4,73	0,17					1				
	07:00	5,59	5,40	0,20	1				1				
	08:00	6,23	5,99	0,24	1				1				
	09:00	6,39	6,09	0,30	1				1				
	10:00	6,31	6,08	0,23	1				1				
	11:00	6,19	6,03	0,16	1				1				
	12:00	6,15	6,03	0,12	1				1				
	13:00	6,00	5,91	0,09	1				1				
	14:00	5,63	5,57	0,06	1				1				
	15:00	5,14	5,11	0,03	1				1				
	16:00	5,00	4,98	0,02	1				1				
	17:00	5,47	5,45	0,02	1				1				
	18:00	6,85	6,83	0,02	1	1			1				
	19:00	7,97	7,92	0,05	1	1			1				
	20:00	7,86	7,81	0,06	1	1			1				
	21:00	7,25	7,19	0,06	1	1			1				
	22:00	6,44	6,38	0,06	1				1				
	23:00	5,64	5,57	0,06	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 25 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 25 Οκτώβριος 2022	00:00	4,52	4,52	0,00					1				
	01:00	4,21	4,21	0,00					1				
	02:00	4,06	4,06	0,00					1				
	03:00	4,00	4,00	0,00					1				
	04:00	4,03	4,03	0,00					1				
	05:00	4,26	4,26	0,00					1				
	06:00	4,74	4,74	0,00					1				
	07:00	5,32	5,31	0,01	1				1				
	08:00	5,71	5,69	0,02	1				1				
	09:00	5,90	5,89	0,01	1				1				
	10:00	6,00	6,00	0,00	1				1				
	11:00	5,98	5,98	0,00	1				1				
	12:00	5,83	5,83	0,00	1				1				
	13:00	5,59	5,59	0,00	1				1				
	14:00	5,21	5,20	0,01	1				1				
	15:00	4,82	4,81	0,02	1				1				
	16:00	4,74	4,68	0,06	1				1				
	17:00	5,32	5,29	0,03	1				1				
	18:00	6,73	6,71	0,02	1				1				
	19:00	7,77	7,75	0,03	1	1			1				
	20:00	7,60	7,56	0,05	1	1			1				
	21:00	7,05	7,00	0,05	1	1			1				
	22:00	6,21	6,15	0,06	1				1				
	23:00	5,42	5,35	0,07	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 26 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 26 Οκτώβριος 2022	00:00	4,55	4,49	0,06					1				
	01:00	4,23	4,21	0,02					1				
	02:00	4,07	4,06	0,01					1				
	03:00	4,02	4,00	0,02					1				
	04:00	4,07	4,05	0,02					1				
	05:00	4,30	4,29	0,01					1				
	06:00	4,76	4,75	0,00					1				
	07:00	5,31	5,30	0,01	1				1				
	08:00	5,75	5,74	0,01	1				1				
	09:00	6,01	5,99	0,02	1				1				
	10:00	6,13	6,02	0,11	1				1				
	11:00	6,11	5,89	0,22	1				1				
	12:00	5,91	5,68	0,23	1				1				
	13:00	5,65	5,35	0,31	1				1				
	14:00	5,26	4,79	0,47					1				
	15:00	4,80	4,28	0,52					1				
	16:00	4,67	4,58	0,09					1				
	17:00	5,12	5,00	0,12					1				
	18:00	6,34	6,16	0,17	1				1				
	19:00	7,47	7,17	0,30	1	1			1				
	20:00	7,56	7,11	0,45	1	1			1				
	21:00	7,03	6,50	0,52	1				1				
	22:00	6,24	5,63	0,61	1				1				
	23:00	5,46	4,63	0,83					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 27 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 27 Οκτώβριος 2022	00:00	4,59	3,47	1,12					1				
	01:00	4,31	3,26	1,05					1				
	02:00	4,17	3,26	0,91					1				
	03:00	4,13	3,26	0,87					1				
	04:00	4,16	3,26	0,90					1				
	05:00	4,34	3,26	1,08					1				
	06:00	4,76	3,35	1,41					1				
	07:00	5,30	3,81	1,48					1				
	08:00	5,82	4,28	1,54					1				
	09:00	6,04	4,48	1,56					1				
	10:00	6,08	4,49	1,59					1				
	11:00	5,99	4,35	1,65					1				
	12:00	5,79	4,05	1,74					1				
	13:00	5,50	3,65	1,85					1				
	14:00	5,08	3,30	1,78					1				
	15:00	4,68	3,26	1,43					1				
	16:00	4,60	3,26	1,34					1				
	17:00	5,03	3,27	1,76					1				
	18:00	6,21	4,04	2,17					1				
	19:00	7,29	5,09	2,20	1				1				
	20:00	7,45	5,24	2,21	1				1				
	21:00	6,92	4,50	2,42					1				
	22:00	6,17	4,01	2,16					1				
	23:00	5,43	3,53	1,90					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 28 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 28 Οκτώβριος 2022	00:00	4,75	3,26	1,49					1				
	01:00	4,39	3,26	1,13					1				
	02:00	4,16	3,26	0,90					1				
	03:00	4,05	3,26	0,79					1				
	04:00	4,02	3,26	0,77					1				
	05:00	4,15	3,26	0,89					1				
	06:00	4,49	3,26	1,23					1				
	07:00	4,97	3,26	1,71					1				
	08:00	5,46	3,55	1,91					1				
	09:00	5,72	3,72	2,00					1				
	10:00	5,80	3,77	2,03					1				
	11:00	5,76	3,74	2,02					1				
	12:00	5,60	3,64	1,96					1				
	13:00	5,34	3,47	1,87					1				
	14:00	4,92	3,26	1,66					1				
	15:00	4,54	3,26	1,28					1				
	16:00	4,45	3,26	1,20					1				
	17:00	4,91	3,26	1,66					1				
	18:00	6,23	4,05	2,18					1				
	19:00	7,34	4,77	2,57	1				1				
	20:00	7,44	4,84	2,60	1				1				
	21:00	6,96	4,52	2,44					1				
	22:00	6,26	4,07	2,19					1				
	23:00	5,61	3,65	1,96					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 29 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 29 Οκτώβριος 2022	00:00	4,57	3,26	1,31					1				
	01:00	4,28	3,26	1,03					1				
	02:00	4,12	3,26	0,87					1				
	03:00	4,05	3,26	0,79					1				
	04:00	4,08	3,26	0,82					1				
	05:00	4,23	3,26	0,97					1				
	06:00	4,58	3,26	1,32					1				
	07:00	5,05	3,28	1,77					1				
	08:00	5,62	3,66	1,97					1				
	09:00	5,91	3,84	2,07					1				
	10:00	5,97	3,88	2,09					1				
	11:00	5,87	3,82	2,05					1				
	12:00	5,70	3,71	2,00					1				
	13:00	5,43	3,53	1,90					1				
	14:00	5,01	3,26	1,75					1				
	15:00	4,61	3,26	1,36					1				
	16:00	4,54	3,26	1,28					1				
	17:00	5,02	3,26	1,76					1				
	18:00	6,31	4,10	2,21					1				
	19:00	7,32	4,76	2,56	1				1				
	20:00	7,36	4,79	2,58	1				1				
	21:00	6,91	4,49	2,42					1				
	22:00	6,21	4,04	2,17					1				
	23:00	5,54	3,60	1,94					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 30 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 30 Οκτώβριος 2022	00:00	4,52	3,26	1,26					1				
	01:00	4,26	3,26	1,01					1				
	02:00	4,12	3,26	0,86					1				
	03:00	4,07	3,26	0,81					1				
	04:00	4,10	3,26	0,85					1				
	05:00	4,25	3,26	0,99					1				
	06:00	4,56	3,26	1,31					1				
	07:00	4,99	3,26	1,73					1				
	08:00	5,30	3,45	1,86					1				
	09:00	5,57	3,62	1,95					1				
	10:00	5,73	3,72	2,01					1				
	11:00	5,79	3,76	2,03					1				
	12:00	5,73	3,72	2,00					1				
	13:00	5,49	3,57	1,92					1				
	14:00	5,13	3,33	1,80					1				
	15:00	4,88	3,26	1,62					1				
	16:00	4,94	3,26	1,68					1				
	17:00	5,55	3,60	1,94					1				
	18:00	6,50	4,22	2,27					1				
	19:00	7,34	4,77	2,57	1				1				
	20:00	7,33	4,77	2,57	1				1				
	21:00	6,87	4,47	2,41					1				
	22:00	6,16	4,00	2,16					1				
	23:00	5,47	3,56	1,92					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 31 Οκτώβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 31 Οκτώβριος 2022	00:00	4,57	3,26	1,32					1				
	01:00	4,24	3,26	0,99					1				
	02:00	4,07	3,26	0,81					1				
	03:00	4,01	3,26	0,75					1				
	04:00	4,07	3,26	0,82					1				
	05:00	4,31	3,26	1,05					1				
	06:00	4,74	3,26	1,49					1				
	07:00	5,33	3,46	1,87					1				
	08:00	5,66	3,68	1,98					1				
	09:00	5,83	3,79	2,04					1				
	10:00	5,89	3,83	2,06					1				
	11:00	5,86	3,81	2,05					1				
	12:00	5,77	3,75	2,02					1				
	13:00	5,57	3,62	1,95					1				
	14:00	5,28	3,43	1,85					1				
	15:00	5,07	3,29	1,77					1				
	16:00	5,13	3,34	1,80					1				
	17:00	5,89	3,89	2,00					1				
	18:00	6,88	4,93	1,95	1				1				
	19:00	7,70	5,66	2,04	1				1				
	20:00	7,68	5,60	2,08	1				1				
	21:00	7,18	5,04	2,15	1				1				
	22:00	6,42	4,34	2,08					1				
	23:00	5,64	3,67	1,97					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 1 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 1 Νοέμβριος 2022	00:00	4,23	3,26	0,98					1				
	01:00	3,97	3,26	0,71					1				
	02:00	3,81	3,26	0,55					1				
	03:00	3,77	3,26	0,51					1				
	04:00	3,83	3,26	0,58					1				
	05:00	4,10	3,26	0,84					1				
	06:00	4,56	3,26	1,30					1				
	07:00	5,01	3,35	1,66					1				
	08:00	5,24	3,71	1,53					1				
	09:00	5,45	4,33	1,12					1				
	10:00	5,58	4,84	0,75					1				
	11:00	5,60	4,59	1,01					1				
	12:00	5,53	4,39	1,13					1				
	13:00	5,37	4,33	1,04					1				
	14:00	5,13	4,18	0,95					1				
	15:00	4,91	4,16	0,75					1				
	16:00	5,06	4,59	0,48					1				
	17:00	6,05	5,67	0,39	1				1				
	18:00	6,93	6,60	0,32	1				1				
	19:00	7,57	7,30	0,27	1	1			1				
	20:00	7,42	7,13	0,29	1	1			1				
	21:00	6,89	6,61	0,27	1				1				
	22:00	6,15	5,80	0,35	1				1				
	23:00	5,36	4,98	0,38					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 2 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 2 Νοέμβριος 2022	00:00	4,39	4,23	0,15					1				
	01:00	4,10	3,97	0,13					1				
	02:00	3,94	3,84	0,10					1				
	03:00	3,88	3,79	0,09					1				
	04:00	3,92	3,83	0,08					1				
	05:00	4,19	4,13	0,05					1				
	06:00	4,69	4,68	0,01					1				
	07:00	5,03	5,02	0,01					1				
	08:00	5,13	5,12	0,01	1				1				
	09:00	5,27	5,27	0,00	1				1				
	10:00	5,42	5,42	0,00	1				1				
	11:00	5,47	5,47	0,00	1				1				
	12:00	5,40	5,38	0,02	1				1				
	13:00	5,29	5,22	0,06	1				1				
	14:00	5,17	5,09	0,08	1				1				
	15:00	5,07	5,00	0,07	1				1				
	16:00	5,30	5,25	0,05	1				1				
	17:00	6,35	6,30	0,05	1				1				
	18:00	7,13	7,07	0,06	1	1			1				
	19:00	7,41	7,36	0,04	1	1			1				
	20:00	7,24	7,23	0,01	1	1			1				
	21:00	6,68	6,68	0,00	1	1			1				
	22:00	6,03	6,03	0,00	1				1				
	23:00	5,20	5,20	0,00	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 3 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 3 Νοέμβριος 2022	00:00	4,53	4,52	0,00				1					
	01:00	4,21	4,21	0,00				1					
	02:00	4,01	4,01	0,00				1					
	03:00	3,92	3,92	0,00				1					
	04:00	3,96	3,96	0,00				1					
	05:00	4,23	4,22	0,01				1					
	06:00	4,73	4,72	0,01				1					
	07:00	5,23	5,22	0,02	1			1					
	08:00	5,47	5,38	0,09	1			1					
	09:00	5,68	5,40	0,28	1			1					
	10:00	5,81	4,74	1,08	1			1					
	11:00	5,85	4,90	0,95	1			1					
	12:00	5,78	4,57	1,21	1			1					
	13:00	5,54	4,67	0,87	1			1					
	14:00	5,26	4,76	0,50	1			1					
	15:00	5,02	4,82	0,20	1			1					
	16:00	5,31	5,10	0,21	1			1					
	17:00	6,58	6,24	0,34	1			1					
	18:00	7,49	7,20	0,28	1	1		1					
	19:00	7,73	7,49	0,24	1	1		1					
	20:00	7,74	7,37	0,37	1	1		1					
	21:00	7,13	6,73	0,40	1			1					
	22:00	6,34	6,08	0,26	1			1					
	23:00	5,49	5,28	0,22	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 4 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 4 Νοέμβριος 2022	00:00	4,58	4,50	0,09				1					
	01:00	4,26	4,16	0,10				1					
	02:00	4,05	3,96	0,09				1					
	03:00	3,94	3,85	0,10				1					
	04:00	3,98	3,86	0,11				1					
	05:00	4,21	4,09	0,12				1					
	06:00	4,64	4,50	0,15				1					
	07:00	5,10	4,96	0,14				1					
	08:00	5,36	5,26	0,10	1			1					
	09:00	5,60	5,53	0,07	1			1					
	10:00	5,72	5,70	0,02	1			1					
	11:00	5,72	5,72	0,00	1			1					
	12:00	5,63	5,63	0,00	1			1					
	13:00	5,40	5,39	0,01	1			1					
	14:00	5,06	5,06	0,01	1			1					
	15:00	4,80	4,80	0,01	1			1					
	16:00	5,09	5,08	0,01	1			1					
	17:00	6,31	6,26	0,05	1			1					
	18:00	7,26	7,19	0,08	1	1		1					
	19:00	7,55	7,49	0,07	1	1		1					
	20:00	7,52	7,46	0,05	1	1		1					
	21:00	6,96	6,86	0,10	1			1					
	22:00	6,23	6,09	0,14	1			1					
	23:00	5,46	5,33	0,13	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 5 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 5 Νοέμβριος 2022	00:00	4,29	4,21	0,09				1					
	01:00	4,00	3,87	0,14				1					
	02:00	3,85	3,58	0,28				1					
	03:00	3,77	3,26	0,52				1					
	04:00	3,80	3,26	0,55				1					
	05:00	4,00	3,26	0,74				1					
	06:00	4,40	3,26	1,14				1					
	07:00	4,83	3,26	1,58				1					
	08:00	5,12	3,32	1,79				1					
	09:00	5,37	3,49	1,88				1					
	10:00	5,51	3,58	1,93				1					
	11:00	5,54	3,60	1,94				1					
	12:00	5,48	3,56	1,92				1					
	13:00	5,35	3,48	1,87				1					
	14:00	5,16	3,35	1,81				1					
	15:00	4,95	3,26	1,69				1					
	16:00	5,10	3,31	1,78				1					
	17:00	5,96	3,87	2,08				1					
	18:00	6,68	4,61	2,07	1			1					
	19:00	7,03	4,99	2,03	1			1					
	20:00	6,79	4,73	2,06	1			1					
	21:00	6,24	4,53	1,70				1					
	22:00	5,57	4,14	1,43				1					
	23:00	4,91	3,28	1,62				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 6 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 6 Νοέμβριος 2022	00:00	3,97	3,26	0,72				1					
	01:00	3,69	3,26	0,43				1					
	02:00	3,49	3,26	0,23				1					
	03:00	3,40	3,26	0,14				1					
	04:00	3,42	3,26	0,17				1					
	05:00	3,62	3,26	0,36				1					
	06:00	3,99	3,26	0,73				1					
	07:00	4,38	3,26	1,12				1					
	08:00	4,72	3,26	1,46				1					
	09:00	5,02	3,26	1,76				1					
	10:00	5,20	3,38	1,82				1					
	11:00	5,54	3,60	1,94				1					
	12:00	5,80	4,37	1,43				1					
	13:00	5,55	4,73	0,82				1					
	14:00	5,08	4,41	0,66				1					
	15:00	4,74	4,74	0,00				1					
	16:00	4,65	4,63	0,02				1					
	17:00	5,32	5,23	0,09	1			1					
	18:00	5,95	5,81	0,14	1			1					
	19:00	6,19	6,02	0,17	1			1					
	20:00	6,03	5,88	0,14	1			1					
	21:00	5,65	5,43	0,22	1			1					
	22:00	5,10	4,64	0,46				1					
	23:00	4,50	3,59	0,91				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 7 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 7 Νοέμβριος 2022	00:00	3,97	3,26	0,71				1					
	01:00	3,74	3,26	0,48				1					
	02:00	3,61	3,26	0,35				1					
	03:00	3,57	3,26	0,32				1					
	04:00	3,67	3,26	0,42				1					
	05:00	3,95	3,26	0,69				1					
	06:00	4,41	3,26	1,15				1					
	07:00	4,97	3,26	1,72				1					
	08:00	5,32	3,46	1,86				1					
	09:00	5,43	3,53	1,90				1					
	10:00	5,47	3,56	1,91				1					
	11:00	5,45	3,54	1,91				1					
	12:00	5,36	3,48	1,88				1					
	13:00	5,20	3,59	1,61				1					
	14:00	4,98	3,56	1,42				1					
	15:00	4,93	3,64	1,29				1					
	16:00	5,11	3,93	1,18				1					
	17:00	6,07	5,03	1,05	1			1					
	18:00	6,85	5,89	0,96	1			1					
	19:00	7,10	6,18	0,92	1			1					
	20:00	6,91	6,04	0,87	1			1					
	21:00	6,44	5,56	0,87	1			1					
	22:00	5,76	4,94	0,82				1					
	23:00	5,00	4,25	0,75				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 8 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 8 Νοέμβριος 2022	00:00	4,43	3,26	1,17					1				
	01:00	4,10	3,26	0,84					1				
	02:00	3,96	3,26	0,70					1				
	03:00	3,90	3,26	0,64					1				
	04:00	3,97	3,26	0,72					1				
	05:00	4,29	3,29	1,00					1				
	06:00	4,81	3,65	1,16					1				
	07:00	5,35	4,26	1,09					1				
	08:00	5,63	4,61	1,02					1				
	09:00	5,87	5,05	0,82	1				1				
	10:00	6,00	5,38	0,62	1				1				
	11:00	5,99	5,46	0,52	1				1				
	12:00	5,88	5,41	0,47	1				1				
	13:00	5,70	5,19	0,50	1				1				
	14:00	5,55	4,92	0,63	1				1				
	15:00	5,44	4,84	0,60	1				1				
	16:00	5,78	5,17	0,61	1				1				
	17:00	7,23	6,69	0,54	1				1				
	18:00	8,01	7,67	0,33	1	1			1				
	19:00	8,06	7,78	0,28	1	1			1				
	20:00	7,76	7,49	0,27	1	1			1				
	21:00	7,18	6,88	0,30	1				1				
	22:00	6,45	6,07	0,38	1				1				
	23:00	5,62	5,13	0,49	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 9 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 9 Νοέμβριος 2022	00:00	4,43	4,07	0,36					1				
	01:00	4,12	3,66	0,45					1				
	02:00	3,95	3,41	0,54					1				
	03:00	3,88	3,27	0,60					1				
	04:00	3,96	3,27	0,69					1				
	05:00	4,25	3,57	0,68					1				
	06:00	4,80	4,14	0,66					1				
	07:00	5,33	4,66	0,68					1				
	08:00	5,59	4,88	0,71					1				
	09:00	5,81	5,19	0,62	1				1				
	10:00	5,96	5,48	0,48	1				1				
	11:00	5,99	5,66	0,32	1				1				
	12:00	5,89	5,42	0,47	1				1				
	13:00	5,68	4,87	0,81					1				
	14:00	5,43	4,57	0,86					1				
	15:00	5,31	4,38	0,93					1				
	16:00	5,81	4,88	0,93					1				
	17:00	7,21	6,45	0,75	1				1				
	18:00	8,00	7,33	0,67	1	1			1				
	19:00	8,05	7,32	0,73	1	1			1				
	20:00	7,99	7,20	0,79	1	1			1				
	21:00	7,36	6,42	0,93	1				1				
	22:00	6,56	5,41	1,16	1				1				
	23:00	5,69	4,43	1,26					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 10 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 10 Νοέμβριος 2022	00:00	4,56	3,26	1,30					1				
	01:00	4,23	3,26	0,98					1				
	02:00	4,07	3,26	0,81					1				
	03:00	4,00	3,26	0,74					1				
	04:00	4,05	3,26	0,79					1				
	05:00	4,33	3,26	1,07					1				
	06:00	4,87	3,62	1,25					1				
	07:00	5,38	4,23	1,15					1				
	08:00	5,67	4,78	0,88					1				
	09:00	5,90	5,04	0,86	1				1				
	10:00	6,05	5,25	0,80	1				1				
	11:00	6,10	5,30	0,80	1				1				
	12:00	6,02	4,78	1,24					1				
	13:00	5,88	4,47	1,41					1				
	14:00	5,59	4,15	1,44					1				
	15:00	5,47	4,69	0,78					1				
	16:00	5,83	5,06	0,77	1				1				
	17:00	7,31	6,56	0,75	1				1				
	18:00	7,95	7,17	0,78	1	1			1				
	19:00	7,97	7,09	0,88	1	1			1				
	20:00	7,57	6,71	0,87	1	1			1				
	21:00	7,16	6,30	0,86	1				1				
	22:00	6,46	5,58	0,88	1				1				
	23:00	5,59	4,73	0,86					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 11 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 11 Νοέμβριος 2022	00:00	4,60	3,77	0,83					1				
	01:00	4,28	3,51	0,77					1				
	02:00	4,08	3,26	0,82					1				
	03:00	4,01	3,26	0,75					1				
	04:00	4,04	3,31	0,73					1				
	05:00	4,26	3,37	0,89					1				
	06:00	4,79	3,91	0,88					1				
	07:00	5,32	4,33	0,98					1				
	08:00	5,60	4,81	0,79					1				
	09:00	5,83	5,09	0,74	1				1				
	10:00	5,99	5,22	0,76	1				1				
	11:00	6,02	5,00	1,03					1				
	12:00	5,94	5,03	0,91					1				
	13:00	5,79	4,77	1,02					1				
	14:00	5,60	4,49	1,11					1				
	15:00	5,58	4,71	0,87					1				
	16:00	5,87	5,11	0,76		1			1				
	17:00	6,89	6,13	0,75		1			1				
	18:00	7,67	7,03	0,64	1	1			1				
	19:00	7,76	7,26	0,51	1	1			1				
	20:00	7,41	6,80	0,61	1				1				
	21:00	6,78	6,13	0,64	1				1				
	22:00	6,00	5,92	0,08	1				1				
	23:00	5,20	5,20	0,00	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 12 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 12 Νοέμβριος 2022	00:00	4,42	3,26	1,16					1				
	01:00	4,11	3,26	0,85					1				
	02:00	3,93	3,26	0,67					1				
	03:00	3,84	3,26	0,58					1				
	04:00	3,86	3,26	0,60					1				
	05:00	4,10	3,26	0,85					1				
	06:00	4,55	3,26	1,29					1				
	07:00	5,07	3,30	1,78					1				
	08:00	5,66	3,68	1,98					1				
	09:00	6,06	3,94	2,12					1				
	10:00	6,39	4,15	2,24					1				
	11:00	6,34	4,12	2,22					1				
	12:00	6,21	4,04	2,17					1				
	13:00	6,09	3,96	2,13					1				
	14:00	5,44	3,53	1,90					1				
	15:00	5,26	3,42	1,84					1				
	16:00	5,51	3,58	1,93					1				
	17:00	6,50	4,23	2,28					1				
	18:00	7,16	4,65	2,51	1				1				
	19:00	7,23	4,70	2,53	1				1				
	20:00	7,04	4,58	2,47	1				1				
	21:00	6,55	4,26	2,29					1				
	22:00	5,84	3,80	2,05					1				
	23:00	5,11	3,32	1,79					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 13 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 13 Νοέμβριος 2022	00:00	4,12	3,26	0,87					1				
	01:00	3,82	3,26	0,56					1				
	02:00	3,60	3,26	0,35					1				
	03:00	3,50	3,26	0,24					1				
	04:00	3,52	3,26	0,26					1				
	05:00	3,74	3,26	0,48					1				
	06:00	4,13	3,26	0,88					1				
	07:00	4,60	3,26	1,34					1				
	08:00	4,96	3,26	1,70					1				
	09:00	5,25	3,41	1,84					1				
	10:00	5,38	3,50	1,88					1				
	11:00	5,41	3,52	1,89					1				
	12:00	5,32	3,64	1,67					1				
	13:00	5,10	3,63	1,47					1				
	14:00	4,63	3,27	1,35					1				
	15:00	4,59	3,26	1,33					1				
	16:00	4,80	3,49	1,32					1				
	17:00	5,92	4,64	1,27					1				
	18:00	6,61	5,34	1,27	1				1				
	19:00	6,73	5,42	1,31	1				1				
	20:00	6,56	5,26	1,30	1				1				
	21:00	6,13	4,78	1,34					1				
	22:00	5,53	4,20	1,34					1				
	23:00	4,89	3,56	1,32					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2022	00:00	4,16	3,26	0,90					1				
	01:00	3,88	3,26	0,63					1				
	02:00	3,73	3,26	0,47					1				
	03:00	3,69	3,26	0,43					1				
	04:00	3,80	3,26	0,54					1				
	05:00	4,10	3,26	0,84					1				
	06:00	4,63	3,66	0,98					1				
	07:00	5,27	4,24	1,03					1				
	08:00	5,72	4,61	1,11					1				
	09:00	5,83	4,69	1,13					1				
	10:00	5,86	4,70	1,16					1				
	11:00	5,82	4,60	1,22					1				
	12:00	5,71	4,44	1,27					1				
	13:00	5,54	4,30	1,24					1				
	14:00	5,32	4,07	1,24					1				
	15:00	5,28	4,10	1,18					1				
	16:00	5,58	4,47	1,10					1				
	17:00	6,83	5,74	1,09	1				1				
	18:00	7,58	6,43	1,15	1				1				
	19:00	7,69	6,39	1,29	1				1				
	20:00	7,46	6,07	1,39	1				1				
	21:00	6,93	5,46	1,47	1				1				
	22:00	6,20	4,67	1,53					1				
	23:00	5,40	3,82	1,58					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2022	00:00	4,35	3,26	1,10					1				
	01:00	4,04	3,26	0,78					1				
	02:00	3,86	3,26	0,61					1				
	03:00	3,81	3,26	0,55					1				
	04:00	3,91	3,26	0,65					1				
	05:00	4,23	3,26	0,98					1				
	06:00	4,81	3,26	1,55					1				
	07:00	5,50	3,92	1,58					1				
	08:00	6,01	4,49	1,51					1				
	09:00	6,17	4,68	1,49					1				
	10:00	6,27	4,78	1,49					1				
	11:00	6,30	4,85	1,45	1				1				
	12:00	6,37	5,01	1,36	1				1				
	13:00	6,21	4,98	1,23	1				1				
	14:00	5,83	4,63	1,20					1				
	15:00	5,81	4,63	1,18					1				
	16:00	6,18	5,03	1,15			1		1				
	17:00	7,52	6,41	1,12			1		1				
	18:00	8,29	7,16	1,13	1		1		1				
	19:00	8,36	7,22	1,14	1		1		1				
	20:00	8,05	7,07	0,99	1		1		1				
	21:00	7,44	6,61	0,84	1				1				
	22:00	6,59	5,89	0,70	1				1				
	23:00	5,68	5,12	0,56	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 16 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 16 Νοέμβριος 2022	00:00	4,75	4,75	0,00					1				
	01:00	4,37	4,37	0,00					1				
	02:00	4,15	4,15	0,00					1				
	03:00	4,07	4,07	0,00					1				
	04:00	4,09	4,09	0,00					1				
	05:00	4,38	4,38	0,00					1				
	06:00	5,00	5,00	0,00					1				
	07:00	5,67	5,67	0,00	1				1				
	08:00	6,08	6,08	0,00	1				1				
	09:00	6,42	6,42	0,00	1				1				
	10:00	6,71	6,71	0,00	1				1				
	11:00	6,88	6,86	0,03	1				1				
	12:00	6,73	6,63	0,10	1				1				
	13:00	6,36	6,19	0,17	1				1				
	14:00	5,78	5,53	0,25	1				1				
	15:00	5,66	5,36	0,30	1				1				
	16:00	6,07	5,75	0,31	1				1				
	17:00	7,38	7,00	0,38	1		1		1				
	18:00	8,08	7,64	0,44	1		1		1				
	19:00	8,22	7,72	0,50	1		1		1				
	20:00	7,87	7,29	0,58	1		1		1				
	21:00	7,17	6,49	0,68	1				1				
	22:00	6,38	5,59	0,80	1				1				
	23:00	5,58	4,73	0,85					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2022	00:00	4,86	3,85	1,01					1				
	01:00	4,50	3,36	1,14					1				
	02:00	4,26	3,26	1,00					1				
	03:00	4,16	3,26	0,90					1				
	04:00	4,18	3,26	0,92					1				
	05:00	4,43	3,26	1,17					1				
	06:00	4,96	3,56	1,40					1				
	07:00	5,55	4,99	0,55					1				
	08:00	5,91	5,54	0,37	1				1				
	09:00	6,19	5,96	0,23	1				1				
	10:00	6,41	6,41	0,01	1				1				
	11:00	6,45	6,43	0,02	1				1				
	12:00	6,43	6,42	0,01	1				1				
	13:00	6,25	6,24	0,01	1				1				
	14:00	6,07	6,07	0,00	1				1				
	15:00	5,81	5,43	0,38	1				1				
	16:00	6,07	5,81	0,26	1				1				
	17:00	7,23	6,96	0,26	1		1		1				
	18:00	7,97	7,58	0,39	1		1		1				
	19:00	8,14	7,79	0,34	1		1		1				
	20:00	8,07	7,76	0,31	1		1		1				
	21:00	7,43	6,75	0,68	1				1				
	22:00	6,60	5,00	1,60	1				1				
	23:00	5,73	4,39	1,35					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 18 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 18 Νοέμβριος 2022	00:00	4,87	3,26	1,61					1				
	01:00	4,51	3,32	1,19					1				
	02:00	4,27	3,26	1,02					1				
	03:00	4,15	3,41	0,74					1				
	04:00	4,18	3,66	0,52					1				
	05:00	4,41	4,01	0,40					1				
	06:00	4,90	4,52	0,39					1				
	07:00	5,48	4,66	0,82					1				
	08:00	5,91	4,61	1,30					1				
	09:00	6,21	4,52	1,69					1				
	10:00	6,50	4,36	2,14					1				
	11:00	6,51	4,35	2,16					1				
	12:00	6,28	4,32	1,96					1				
	13:00	6,07	4,29	1,78					1				
	14:00	5,80	4,06	1,74					1				
	15:00	5,76	3,91	1,85					1				
	16:00	6,04	4,22	1,82					1				
	17:00	7,18	4,98	2,20	1				1				
	18:00	7,82	5,34	2,48	1				1				
	19:00	7,81	5,15	2,67	1				1				
	20:00	7,69	5,00	2,69	1				1				
	21:00	7,12	4,63	2,49	1				1				
	22:00	6,34	4,12	2,22					1				
	23:00	5,50	3,58	1,93					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 19 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 19 Νοέμβριος 2022	00:00	4,58	3,26	1,32					1				
	01:00	4,25	3,26	1,00					1				
	02:00	4,05	3,26	0,79					1				
	03:00	3,95	3,26	0,69					1				
	04:00	3,95	3,26	0,69					1				
	05:00	4,18	3,26	0,92					1				
	06:00	4,62	3,26	1,36					1				
	07:00	5,11	3,32	1,79					1				
	08:00	5,52	3,59	1,93					1				
	09:00	5,82	3,78	2,04					1				
	10:00	6,02	3,91	2,11					1				
	11:00	6,07	3,95	2,13					1				
	12:00	5,98	3,88	2,09					1				
	13:00	5,79	4,00	1,79					1				
	14:00	5,58	3,63	1,95					1				
	15:00	5,50	3,57	1,92					1				
	16:00	5,79	3,76	2,03					1				
	17:00	6,67	4,34	2,33					1				
	18:00	7,17	4,66	2,51	1				1				
	19:00	7,23	4,70	2,53	1				1				
	20:00	6,98	4,54	2,44					1				
	21:00	6,49	4,22	2,27					1				
	22:00	5,75	3,74	2,01					1				
	23:00	5,04	3,28	1,76					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 20 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 20 Νοέμβριος 2022	00:00	4,23	3,26	0,97					1				
	01:00	3,90	3,26	0,65					1				
	02:00	3,68	3,26	0,42					1				
	03:00	3,56	3,26	0,31					1				
	04:00	3,59	3,26	0,33					1				
	05:00	3,78	3,26	0,52					1				
	06:00	4,17	3,26	0,91					1				
	07:00	4,62	3,26	1,36					1				
	08:00	5,01	3,26	1,75					1				
	09:00	5,36	3,48	1,88					1				
	10:00	5,56	3,61	1,95					1				
	11:00	5,62	3,65	1,97					1				
	12:00	5,51	3,58	1,93					1				
	13:00	5,28	3,43	1,85					1				
	14:00	4,79	3,26	1,54					1				
	15:00	4,73	3,26	1,47					1				
	16:00	4,85	3,26	1,60					1				
	17:00	6,34	4,40	1,94					1				
	18:00	6,81	4,68	2,13	1				1				
	19:00	6,86	4,68	2,18	1				1				
	20:00	6,63	4,50	2,13					1				
	21:00	6,17	4,17	2,00					1				
	22:00	5,47	3,68	1,79					1				
	23:00	4,79	3,26	1,53					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 21 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 21 Νοέμβριος 2022	00:00	4,22	3,26	0,97					1				
	01:00	3,96	3,26	0,71					1				
	02:00	3,80	3,26	0,54					1				
	03:00	3,73	3,26	0,47					1				
	04:00	3,80	3,26	0,55					1				
	05:00	4,04	3,26	0,79					1				
	06:00	4,52	3,26	1,26					1				
	07:00	5,07	3,29	1,77					1				
	08:00	5,52	3,59	1,93					1				
	09:00	5,70	3,71	2,00					1				
	10:00	5,76	3,74	2,02					1				
	11:00	5,73	3,73	2,01					1				
	12:00	5,64	3,67	1,97					1				
	13:00	5,54	3,60	1,94					1				
	14:00	5,40	3,51	1,89					1				
	15:00	5,30	3,45	1,86					1				
	16:00	5,17	3,36	1,81					1				
	17:00	6,17	4,13	2,04					1				
	18:00	6,83	4,89	1,94	1				1				
	19:00	7,03	5,14	1,89	1				1				
	20:00	6,86	4,63	2,23					1				
	21:00	6,39	4,15	2,24					1				
	22:00	5,72	3,72	2,00					1				
	23:00	4,96	3,26	1,70					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 22 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 22 Νοέμβριος 2022	00:00	4,57	3,72	0,85					1				
	01:00	4,23	3,26	0,97					1				
	02:00	4,03	3,26	0,77					1				
	03:00	3,98	3,26	0,72					1				
	04:00	4,00	3,26	0,74					1				
	05:00	4,25	3,36	0,89					1				
	06:00	4,83	3,83	1,01					1				
	07:00	5,50	4,26	1,23					1				
	08:00	5,85	4,77	1,08					1				
	09:00	6,11	5,55	0,56	1				1				
	10:00	6,25	5,98	0,26	1				1				
	11:00	6,28	6,12	0,16	1				1				
	12:00	6,16	5,94	0,21	1				1				
	13:00	5,97	5,63	0,34	1				1				
	14:00	5,74	5,01	0,74					1				
	15:00	5,67	4,55	1,12					1				
	16:00	6,10	4,44	1,66					1				
	17:00	7,38	5,23	2,15	1				1				
	18:00	7,90	5,14	2,77	1				1				
	19:00	7,97	5,18	2,79	1				1				
	20:00	7,75	5,03	2,71	1				1				
	21:00	7,17	4,66	2,51					1				
	22:00	6,36	4,13	2,22					1				
	23:00	5,54	3,60	1,94					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2022	00:00	4,61	3,26	1,36					1				
	01:00	4,29	3,26	1,03					1				
	02:00	4,08	3,26	0,82					1				
	03:00	3,99	3,26	0,73					1				
	04:00	4,03	3,26	0,77					1				
	05:00	4,28	3,26	1,02					1				
	06:00	4,80	3,26	1,54					1				
	07:00	5,48	4,42	1,06					1				
	08:00	6,07	5,23	0,84	1				1				
	09:00	6,54	6,26	0,28	1				1				
	10:00	6,67	5,89	0,78	1				1				
	11:00	6,70	4,98	1,71	1				1				
	12:00	6,62	4,30	2,32					1				
	13:00	6,47	4,21	2,27					1				
	14:00	6,13	3,98	2,14					1				
	15:00	5,96	3,88	2,09					1				
	16:00	6,31	4,10	2,21					1				
	17:00	7,37	4,83	2,54	1				1				
	18:00	8,02	5,24	2,78	1				1				
	19:00	8,06	5,34	2,72	1				1				
	20:00	7,97	5,43	2,54	1				1				
	21:00	7,35	5,02	2,33	1				1				
	22:00	6,52	4,26	2,26					1				
	23:00	5,62	3,65	1,97					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2022	00:00	4,68	3,89	0,79					1				
	01:00	4,41	3,67	0,73					1				
	02:00	4,21	3,26	0,95					1				
	03:00	3,95	3,26	0,69					1				
	04:00	3,92	3,26	0,66					1				
	05:00	4,33	3,48	0,85					1				
	06:00	4,89	4,19	0,69					1				
	07:00	5,49	4,92	0,57					1				
	08:00	5,83	5,30	0,53	1				1				
	09:00	6,10	5,49	0,60	1				1				
	10:00	6,28	5,61	0,67	1				1				
	11:00	6,34	5,56	0,78	1				1				
	12:00	6,30	5,39	0,91	1				1				
	13:00	6,12	5,49	0,63	1				1				
	14:00	6,13	5,95	0,18	1				1				
	15:00	6,07	5,92	0,15	1				1				
	16:00	6,41	6,10	0,30	1				1				
	17:00	7,66	7,21	0,45	1		1		1				
	18:00	8,20	7,76	0,44	1		1		1				
	19:00	8,22	7,63	0,59	1		1		1				
	20:00	7,94	6,63	1,31	1				1				
	21:00	7,29	4,74	2,55	1				1				
	22:00	6,48	4,21	2,27					1				
	23:00	5,67	3,69	1,99					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2022	00:00	4,58	3,26	1,32				1					
	01:00	4,40	3,26	1,14				1					
	02:00	4,26	3,26	1,00				1					
	03:00	3,69	3,26	0,44				1					
	04:00	3,52	3,26	0,26				1					
	05:00	4,22	3,26	0,96				1					
	06:00	4,85	3,26	1,59				1					
	07:00	5,48	3,56	1,92				1					
	08:00	5,99	4,17	1,82				1					
	09:00	6,58	4,93	1,65	1			1					
	10:00	6,67	5,33	1,34	1			1					
	11:00	6,83	6,12	0,71	1			1					
	12:00	7,03	6,64	0,39	1			1					
	13:00	6,79	6,44	0,35	1			1					
	14:00	6,26	6,05	0,21	1			1					
	15:00	5,80	5,64	0,16	1			1					
	16:00	5,95	5,83	0,13	1			1					
	17:00	7,16	7,07	0,09	1		1	1					
	18:00	7,89	7,74	0,15	1		1	1					
	19:00	7,80	7,43	0,37	1		1	1					
	20:00	7,52	6,75	0,77	1		1	1					
	21:00	6,82	5,35	1,47	1			1					
	22:00	6,02	4,11	1,91				1					
	23:00	5,21	3,39	1,82				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 26 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 26 Νοέμβριος 2022	00:00	4,74	3,26	1,48					1				
	01:00	4,40	3,26	1,14					1				
	02:00	4,15	3,26	0,90					1				
	03:00	4,05	3,26	0,79					1				
	04:00	4,08	3,26	0,82					1				
	05:00	4,32	3,35	0,97					1				
	06:00	4,83	3,84	0,98					1				
	07:00	5,44	4,37	1,07					1				
	08:00	5,99	4,90	1,08					1				
	09:00	6,44	5,40	1,05	1				1				
	10:00	6,46	5,45	1,01	1				1				
	11:00	6,50	5,53	0,96	1				1				
	12:00	6,42	5,74	0,68	1				1				
	13:00	6,27	5,66	0,61	1				1				
	14:00	6,00	5,25	0,75	1				1				
	15:00	5,87	4,99	0,88	1				1				
	16:00	6,49	5,57	0,92	1				1				
	17:00	7,78	6,69	1,09	1				1				
	18:00	8,33	6,99	1,34	1		1		1				
	19:00	8,30	6,68	1,62	1		1		1				
	20:00	8,10	6,20	1,90	1		1		1				
	21:00	7,44	5,52	1,92	1				1				
	22:00	6,68	4,59	2,09					1				
	23:00	5,94	3,86	2,08					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 27 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 27 Νοέμβριος 2022	00:00	4,57	3,26	1,31					1				
	01:00	4,20	3,26	0,94					1				
	02:00	3,93	3,26	0,67					1				
	03:00	3,79	3,26	0,53					1				
	04:00	3,79	3,26	0,53					1				
	05:00	3,99	3,26	0,74					1				
	06:00	4,42	3,26	1,17					1				
	07:00	5,01	3,26	1,75					1				
	08:00	5,67	3,68	1,98					1				
	09:00	6,15	4,00	2,15					1				
	10:00	6,48	4,21	2,27					1				
	11:00	6,65	4,32	2,33					1				
	12:00	7,11	4,62	2,49					1				
	13:00	7,03	4,57	2,46					1				
	14:00	6,67	4,33	2,33					1				
	15:00	6,32	4,11	2,21					1				
	16:00	6,34	4,12	2,22					1				
	17:00	7,19	4,67	2,51					1				
	18:00	7,66	4,98	2,68	1				1				
	19:00	7,71	5,01	2,70	1				1				
	20:00	7,53	4,89	2,63	1				1				
	21:00	6,98	4,54	2,44					1				
	22:00	6,32	4,11	2,21					1				
	23:00	5,65	3,67	1,98					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2022	00:00	4,68	3,26	1,42					1				
	01:00	4,33	3,26	1,08					1				
	02:00	4,11	3,26	0,85					1				
	03:00	4,02	3,26	0,77					1				
	04:00	4,09	3,26	0,84					1				
	05:00	4,39	3,26	1,13					1				
	06:00	4,95	3,26	1,69					1				
	07:00	5,68	3,69	1,99					1				
	08:00	6,44	4,19	2,25					1				
	09:00	7,09	4,61	2,48					1				
	10:00	7,53	4,89	2,63	1				1				
	11:00	7,74	5,15	2,59	1				1				
	12:00	7,81	5,47	2,34	1				1				
	13:00	7,79	5,79	2,00	1				1				
	14:00	7,64	5,93	1,71	1				1				
	15:00	7,41	5,62	1,79	1				1				
	16:00	7,44	5,25	2,19	1				1				
	17:00	8,17	5,60	2,57	1				1				
	18:00	8,61	5,84	2,77	1				1				
	19:00	8,61	5,85	2,76	1				1				
	20:00	8,32	5,63	2,69	1				1				
	21:00	7,68	4,99	2,69	1				1				
	22:00	6,88	4,47	2,41					1				
	23:00	6,06	3,94	2,12					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 29 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 29 Νοέμβριος 2022	00:00	5,14	3,34	1,80					1				
	01:00	4,73	3,26	1,47					1				
	02:00	4,46	3,26	1,20					1				
	03:00	4,33	3,26	1,07					1				
	04:00	4,37	3,26	1,11					1				
	05:00	4,66	3,26	1,40					1				
	06:00	5,26	3,42	1,84					1				
	07:00	6,04	3,92	2,11					1				
	08:00	6,73	4,38	2,36					1				
	09:00	7,15	4,64	2,50					1				
	10:00	7,33	4,78	2,54	1				1				
	11:00	7,65	5,28	2,37	1				1				
	12:00	7,83	5,40	2,43	1				1				
	13:00	7,90	5,65	2,25	1				1				
	14:00	7,76	5,62	2,14	1				1				
	15:00	7,58	5,52	2,05	1				1				
	16:00	7,72	5,67	2,05	1				1				
	17:00	8,91	6,86	2,05	1		1		1				
	18:00	9,31	7,01	2,30	1		1		1				
	19:00	9,16	6,77	2,39	1		1		1				
	20:00	8,68	6,16	2,52	1		1		1				
	21:00	8,06	5,75	2,30	1				1				
	22:00	7,37	5,31	2,06	1				1				
	23:00	6,53	4,66	1,87	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 30 Νοέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 30 Νοέμβριος 2022	00:00	5,35	3,48	1,87					1				
	01:00	4,89	3,26	1,64					1				
	02:00	4,60	3,26	1,34					1				
	03:00	4,39	3,26	1,13					1				
	04:00	4,36	3,26	1,10					1				
	05:00	4,71	3,26	1,45					1				
	06:00	5,37	3,87	1,50					1				
	07:00	6,20	4,60	1,60					1				
	08:00	6,88	5,18	1,70	1				1				
	09:00	7,36	5,75	1,61	1				1				
	10:00	7,60	6,22	1,37	1				1				
	11:00	7,63	6,66	0,97	1				1				
	12:00	7,43	6,63	0,80	1				1				
	13:00	7,16	6,22	0,94	1				1				
	14:00	6,96	5,57	1,39	1				1				
	15:00	6,82	4,55	2,27					1				
	16:00	7,15	4,64	2,50					1				
	17:00	8,14	5,29	2,85	1				1				
	18:00	8,72	5,68	3,04	1				1				
	19:00	8,80	5,76	3,04	1				1				
	20:00	8,52	5,54	2,98	1				1				
	21:00	7,87	5,11	2,75	1				1				
	22:00	7,02	4,56	2,46					1				
	23:00	6,13	3,98	2,15					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 1 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 1 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,30	3,44	1,85					1				
	01:00	4,89	3,26	1,64					1				
	02:00	4,61	3,26	1,36					1				
	03:00	4,42	3,26	1,16					1				
	04:00	4,41	3,30	1,11					1				
	05:00	4,69	3,26	1,44					1				
	06:00	5,28	3,43	1,85					1				
	07:00	6,02	5,13	0,89	1				1				
	08:00	6,71	5,57	1,14	1				1				
	09:00	7,26	5,53	1,73	1				1				
	10:00	7,69	5,00	2,69	1				1				
	11:00	7,90	5,14	2,77	1				1				
	12:00	7,85	5,10	2,75	1				1				
	13:00	7,43	4,83	2,60	1				1				
	14:00	6,88	4,75	2,13	1				1				
	15:00	6,53	5,44	1,09	1				1				
	16:00	6,93	6,20	0,73	1				1				
	17:00	8,24	7,71	0,53				1	1				
	18:00	8,78	8,42	0,35				1	1				
	19:00	8,86	8,58	0,28				1	1				
	20:00	8,55	8,31	0,24				1	1				
	21:00	7,90	7,76	0,14				1	1				
	22:00	7,10	7,04	0,06				1	1				
	23:00	6,20	6,19	0,01	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 2 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 2 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,35	3,55	1,80					1				
	01:00	4,92	3,26	1,66					1				
	02:00	4,63	3,26	1,37					1				
	03:00	4,45	3,26	1,19					1				
	04:00	4,43	3,26	1,17					1				
	05:00	4,65	3,85	0,80					1				
	06:00	5,21	4,72	0,49					1				
	07:00	5,94	5,56	0,38	1				1				
	08:00	6,60	6,44	0,16	1				1				
	09:00	7,18	7,08	0,10	1		1		1				
	10:00	7,57	7,25	0,32	1		1		1				
	11:00	7,74	6,45	1,29	1		1		1				
	12:00	7,61	6,52	1,09	1		1		1				
	13:00	7,43	6,72	0,71	1		1		1				
	14:00	7,14	6,61	0,53	1		1		1				
	15:00	6,95	6,69	0,26	1		1		1				
	16:00	7,24	7,00	0,24	1		1		1				
	17:00	8,26	7,73	0,52	1		1		1				
	18:00	8,69	7,93	0,76	1		1		1				
	19:00	8,66	7,71	0,95	1		1		1				
	20:00	8,47	7,17	1,30	1		1		1				
	21:00	7,88	6,50	1,38	1		1		1				
	22:00	7,07	5,74	1,33	1				1				
	23:00	6,23	4,98	1,25	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 3 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 3 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,28	4,28	1,00					1				
	01:00	4,86	3,75	1,11					1				
	02:00	4,56	3,33	1,23					1				
	03:00	4,38	3,26	1,12					1				
	04:00	4,37	3,26	1,11					1				
	05:00	4,59	3,26	1,33					1				
	06:00	5,13	3,33	1,79					1				
	07:00	5,82	3,78	2,04					1				
	08:00	6,44	4,19	2,25					1				
	09:00	6,85	4,45	2,40					1				
	10:00	7,05	4,69	2,36					1				
	11:00	7,11	4,84	2,27	1				1				
	12:00	7,06	4,91	2,15	1				1				
	13:00	6,95	4,86	2,09	1				1				
	14:00	6,78	4,70	2,09	1				1				
	15:00	6,77	4,56	2,22	1				1				
	16:00	7,11	4,64	2,46	1				1				
	17:00	8,10	5,45	2,65	1				1				
	18:00	8,54	5,89	2,65	1				1				
	19:00	8,53	5,83	2,70	1				1				
	20:00	8,24	5,41	2,83	1				1				
	21:00	7,68	4,99	2,69	1				1				
	22:00	6,95	4,52	2,43					1				
	23:00	6,21	4,04	2,17					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 4 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 4 Δεκέμβριος 2022	00:00	4,91	3,26	1,66					1				
	01:00	4,50	3,26	1,25					1				
	02:00	4,20	3,26	0,95					1				
	03:00	4,02	3,44	0,58					1				
	04:00	3,99	3,45	0,54					1				
	05:00	4,20	3,66	0,54					1				
	06:00	4,66	4,14	0,52					1				
	07:00	5,31	4,82	0,49					1				
	08:00	6,03	5,57	0,46	1				1				
	09:00	6,42	5,96	0,47	1				1				
	10:00	6,62	6,15	0,47	1				1				
	11:00	6,65	6,22	0,43	1				1				
	12:00	6,52	6,12	0,39	1				1				
	13:00	6,26	5,85	0,41	1				1				
	14:00	5,94	5,51	0,43	1				1				
	15:00	5,83	5,48	0,35	1				1				
	16:00	6,21	5,86	0,35	1				1				
	17:00	7,40	6,96	0,44	1	1			1				
	18:00	7,87	7,17	0,70	1	1			1				
	19:00	7,89	7,17	0,72	1	1			1				
	20:00	7,68	7,05	0,64	1	1			1				
	21:00	7,18	6,51	0,67	1				1				
	22:00	6,50	5,83	0,67	1				1				
	23:00	5,80	5,19	0,61	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 5 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 5 Δεκέμβριος 2022	00:00	4,94	4,41	0,53					1				
	01:00	4,56	3,68	0,88					1				
	02:00	4,32	3,26	1,06					1				
	03:00	4,20	3,26	0,95					1				
	04:00	4,25	3,47	0,79					1				
	05:00	4,54	3,77	0,77					1				
	06:00	5,15	4,29	0,85					1				
	07:00	5,93	5,00	0,93					1				
	08:00	6,66	5,68	0,97	1				1				
	09:00	7,07	6,06	1,00	1				1				
	10:00	7,28	6,21	1,08	1				1				
	11:00	7,70	6,79	0,90	1	1			1				
	12:00	7,93	7,37	0,56	1	1			1				
	13:00	7,97	7,57	0,40	1	1			1				
	14:00	7,55	6,80	0,75	1	1			1				
	15:00	7,35	6,24	1,11	1	1			1				
	16:00	7,48	6,12	1,36	1	1			1				
	17:00	8,35	6,78	1,57	1	1			1				
	18:00	8,77	6,99	1,78	1	1			1				
	19:00	8,77	6,80	1,97	1	1			1				
	20:00	8,49	6,39	2,10	1				1				
	21:00	7,89	5,65	2,24	1				1				
	22:00	7,11	4,84	2,27	1				1				
	23:00	6,25	4,06	2,19					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 6 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 6 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,43	4,26	1,17					1				
	01:00	4,98	3,77	1,22					1				
	02:00	4,70	3,41	1,29					1				
	03:00	4,54	3,31	1,24					1				
	04:00	4,58	3,32	1,26					1				
	05:00	4,88	3,65	1,23					1				
	06:00	5,57	4,44	1,13					1				
	07:00	6,47	5,41	1,06	1				1				
	08:00	7,07	6,00	1,07	1				1				
	09:00	7,37	6,37	1,00	1				1				
	10:00	7,53	6,67	0,86	1				1				
	11:00	7,55	6,92	0,63	1	1			1				
	12:00	7,48	7,08	0,40	1	1			1				
	13:00	7,41	7,12	0,29	1	1			1				
	14:00	7,25	7,04	0,21	1	1			1				
	15:00	7,23	7,06	0,17	1	1			1				
	16:00	7,94	7,76	0,18				1	1				
	17:00	9,26	9,05	0,21				1	1				
	18:00	9,63	9,43	0,20				1	1				
	19:00	9,63	9,44	0,18				1	1				
	20:00	8,99	8,81	0,18				1	1				
	21:00	8,33	8,18	0,15				1	1				
	22:00	7,50	7,41	0,09				1	1				
	23:00	6,60	6,53	0,07	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 7 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 7 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,49	5,44	0,04	1				1				
	01:00	4,98	4,97	0,01					1				
	02:00	4,74	4,74	0,00					1				
	03:00	4,58	4,58	0,00					1				
	04:00	4,59	4,59	0,00					1				
	05:00	4,88	4,88	0,00					1				
	06:00	5,66	5,66	0,00	1				1				
	07:00	6,60	6,60	0,00	1				1				
	08:00	7,12	7,12	0,00	1		1		1				
	09:00	7,43	7,43	0,00	1		1		1				
	10:00	7,53	7,53	0,00	1		1		1				
	11:00	7,49	7,49	0,00	1		1		1				
	12:00	7,49	7,49	0,00	1		1		1				
	13:00	7,28	7,28	0,00	1		1		1				
	14:00	7,20	7,19	0,01	1		1		1				
	15:00	7,12	7,10	0,02	1		1		1				
	16:00	7,73	7,72	0,02				1	1				
	17:00	9,09	9,08	0,01				1	1				
	18:00	9,58	9,56	0,02				1	1				
	19:00	9,53	9,49	0,05				1	1				
	20:00	9,14	9,04	0,10				1	1				
	21:00	8,42	8,28	0,14				1	1				
	22:00	7,46	7,25	0,21				1	1				
	23:00	6,50	6,24	0,26	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 8 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 8 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,47	4,91	0,55				1					
	01:00	5,02	4,33	0,69				1					
	02:00	4,73	4,06	0,67				1					
	03:00	4,55	3,92	0,63				1					
	04:00	4,55	3,87	0,68				1					
	05:00	4,82	4,06	0,76				1					
	06:00	5,48	4,29	1,19				1					
	07:00	6,29	4,89	1,40				1					
	08:00	6,91	5,36	1,54	1			1					
	09:00	7,37	5,70	1,67	1			1					
	10:00	7,73	6,56	1,17	1			1					
	11:00	7,85	6,05	1,79	1			1					
	12:00	7,88	6,37	1,51	1			1					
	13:00	7,53	5,82	1,71	1			1					
	14:00	7,16	5,69	1,47	1			1					
	15:00	6,86	5,50	1,36	1			1					
	16:00	7,19	5,93	1,26	1			1					
	17:00	8,51	7,04	1,47	1	1		1					
	18:00	8,99	7,29	1,70	1	1		1					
	19:00	8,96	7,36	1,60	1	1		1					
	20:00	8,85	7,31	1,54	1	1		1					
	21:00	8,17	7,41	0,77	1	1		1					
	22:00	7,29	6,93	0,37	1	1		1					
	23:00	6,34	5,95	0,39	1			1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 9 Δεκέμβριος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 9 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,30	4,30	1,00				1					
	01:00	4,88	3,84	1,04				1					
	02:00	4,64	3,45	1,18				1					
	03:00	4,48	3,31	1,18				1					
	04:00	4,46	3,31	1,15				1					
	05:00	4,70	3,49	1,21				1					
	06:00	5,30	3,79	1,51				1					
	07:00	6,06	4,34	1,73				1					
	08:00	6,71	4,90	1,81	1			1					
	09:00	7,19	5,36	1,83	1			1					
	10:00	7,48	5,86	1,62	1			1					
	11:00	7,57	5,52	2,05	1			1					
	12:00	7,49	5,15	2,34	1			1					
	13:00	7,28	5,30	1,98	1			1					
	14:00	6,97	5,00	1,98	1			1					
	15:00	6,77	4,75	2,03	1			1					
	16:00	7,11	4,62	2,49	1			1					
	17:00	8,11	5,38	2,72	1			1					
	18:00	8,57	5,81	2,76	1	1		1					
	19:00	8,59	5,84	2,75	1	1		1					
	20:00	8,34	5,47	2,87	1	1		1					
	21:00	7,71	5,01	2,70	1			1					
	22:00	6,83	4,44	2,39	1			1					
	23:00	6,00	3,90	2,10				1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 10 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 10 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,05	3,28	1,77				1					
	01:00	4,64	3,26	1,38				1					
	02:00	4,39	3,26	1,14				1					
	03:00	4,24	3,26	0,99				1					
	04:00	4,24	3,26	0,98				1					
	05:00	4,44	3,26	1,18				1					
	06:00	4,96	3,26	1,70				1					
	07:00	5,61	3,65	1,96				1					
	08:00	6,26	4,07	2,19				1					
	09:00	6,84	4,45	2,40				1					
	10:00	7,18	4,67	2,51	1			1					
	11:00	7,30	4,74	2,55	1			1					
	12:00	7,18	4,66	2,51	1			1					
	13:00	6,90	4,48	2,41				1					
	14:00	6,58	4,28	2,30				1					
	15:00	6,36	4,13	2,23				1					
	16:00	6,43	4,18	2,25				1					
	17:00	7,29	4,74	2,55	1			1					
	18:00	7,76	5,04	2,71	1			1					
	19:00	7,75	5,04	2,71	1			1					
	20:00	7,59	4,94	2,66	1			1					
	21:00	7,09	4,61	2,48	1			1					
	22:00	6,35	4,12	2,22				1					
	23:00	5,62	3,65	1,97				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2022	00:00	4,63	3,26	1,37				1					
	01:00	4,25	3,26	0,99				1					
	02:00	3,98	3,26	0,72				1					
	03:00	3,82	3,26	0,56				1					
	04:00	3,81	3,26	0,55				1					
	05:00	3,98	3,26	0,72				1					
	06:00	4,41	3,26	1,16				1					
	07:00	4,98	3,26	1,72				1					
	08:00	5,64	3,67	1,97				1					
	09:00	6,21	4,04	2,17				1					
	10:00	6,60	4,29	2,31				1					
	11:00	6,89	4,48	2,41				1					
	12:00	6,87	4,47	2,41				1					
	13:00	6,62	4,30	2,32				1					
	14:00	6,20	4,03	2,17				1					
	15:00	5,96	3,87	2,09				1					
	16:00	5,77	3,75	2,02				1					
	17:00	6,58	4,27	2,30				1					
	18:00	7,02	4,56	2,46	1			1					
	19:00	7,12	4,63	2,49	1			1					
	20:00	6,98	4,54	2,44	1			1					
	21:00	6,54	4,25	2,29				1					
	22:00	5,88	3,82	2,06				1					
	23:00	5,20	3,38	1,82				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος 2022	00:00	4,66	3,26	1,40				1					
	01:00	4,33	3,26	1,07				1					
	02:00	4,12	3,26	0,86				1					
	03:00	4,02	3,26	0,76				1					
	04:00	4,07	3,26	0,81				1					
	05:00	4,31	3,26	1,05				1					
	06:00	4,85	3,26	1,59				1					
	07:00	5,53	3,59	1,93				1					
	08:00	6,15	3,99	2,15				1					
	09:00	6,50	4,45	2,06				1					
	10:00	6,68	4,79	1,88				1					
	11:00	6,51	4,62	1,89				1					
	12:00	6,31	4,46	1,85				1					
	13:00	6,15	4,28	1,87				1					
	14:00	6,00	4,24	1,76				1					
	15:00	6,01	4,39	1,62				1					
	16:00	6,30	4,86	1,44				1					
	17:00	7,36	6,03	1,33	1			1					
	18:00	7,91	6,79	1,12	1	1		1					
	19:00	8,03	7,02	1,01	1	1		1					
	20:00	7,83	6,79	1,04	1	1		1					
	21:00	7,29	6,22	1,07	1			1					
	22:00	6,52	5,42	1,10	1			1					
	23:00	5,69	4,58	1,10				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 13 Δεκέμβριος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 13 Δεκέμβριος 2022	00:00	4,93	3,32	1,61				1					
	01:00	4,53	3,26	1,28				1					
	02:00	4,33	3,26	1,07				1					
	03:00	4,20	3,26	0,95				1					
	04:00	4,22	3,26	0,96				1					
	05:00	4,49	3,43	1,06				1					
	06:00	5,12	4,24	0,88				1					
	07:00	5,89	4,51	1,38				1					
	08:00	6,61	4,40	2,21				1					
	09:00	7,23	4,81	2,42	1			1					
	10:00	7,58	4,93	2,65	1			1					
	11:00	7,73	5,03	2,71	1			1					
	12:00	7,64	5,03	2,62	1			1					
	13:00	7,34	4,77	2,57	1			1					
	14:00	7,08	4,60	2,48	1			1					
	15:00	7,08	4,60	2,48	1			1					
	16:00	7,63	4,96	2,67	1			1					
	17:00	8,83	5,79	3,04	1	1		1					
	18:00	9,28	6,24	3,04	1	1		1					
	19:00	9,28	6,24	3,04	1	1		1					
	20:00	8,86	5,84	3,01	1	1		1					
	21:00	8,13	5,28	2,84	1			1					
	22:00	7,28	4,73	2,55	1			1					
	23:00	6,35	4,34	2,02	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 14 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 14 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,17	3,36	1,81					1				
	01:00	4,75	3,26	1,49					1				
	02:00	4,50	3,26	1,24					1				
	03:00	4,36	3,26	1,11					1				
	04:00	4,42	3,26	1,16					1				
	05:00	4,74	3,26	1,48					1				
	06:00	5,43	3,53	1,90					1				
	07:00	6,31	4,10	2,21					1				
	08:00	7,05	4,58	2,47	1				1				
	09:00	7,64	5,82	1,83	1				1				
	10:00	8,06	6,88	1,18	1		1		1				
	11:00	8,22	7,38	0,84	1		1		1				
	12:00	8,18	7,71	0,47	1		1		1				
	13:00	7,94	7,58	0,36	1		1		1				
	14:00	7,65	7,39	0,25	1		1		1				
	15:00	7,34	7,18	0,16	1		1		1				
	16:00	7,86	7,71	0,15	1		1		1				
	17:00	8,94	8,81	0,13				1	1				
	18:00	9,46	9,37	0,09				1	1				
	19:00	9,38	9,34	0,03				1	1				
	20:00	9,14	9,12	0,02				1	1				
	21:00	8,35	8,32	0,03				1	1				
	22:00	7,38	7,32	0,06				1	1				
	23:00	6,38	6,26	0,12	1				1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 15 Δεκέμβριος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 15 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,48	4,98	0,50	1			1					
	01:00	5,18	4,31	0,87				1					
	02:00	4,94	3,39	1,54				1					
	03:00	4,65	3,26	1,39				1					
	04:00	4,58	3,26	1,32				1					
	05:00	4,79	3,26	1,53				1					
	06:00	5,33	3,46	1,87				1					
	07:00	6,04	3,93	2,11				1					
	08:00	6,58	4,27	2,30				1					
	09:00	7,01	4,56	2,45	1			1					
	10:00	7,33	4,77	2,57	1			1					
	11:00	7,47	4,86	2,61	1			1					
	12:00	7,46	4,85	2,61	1			1					
	13:00	7,34	4,77	2,57	1			1					
	14:00	7,14	4,64	2,50	1			1					
	15:00	6,97	4,53	2,44	1			1					
	16:00	7,15	4,65	2,50	1			1					
	17:00	8,34	5,93	2,41	1			1					
	18:00	8,94	6,92	2,02	1	1		1					
	19:00	9,06	7,30	1,76	1	1		1					
	20:00	8,93	7,32	1,61	1	1		1					
	21:00	8,29	6,89	1,40	1	1		1					
	22:00	7,37	6,23	1,13	1			1					
	23:00	6,43	5,46	0,97	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,30	4,14	1,16					1				
	01:00	4,88	3,48	1,41					1				
	02:00	4,66	3,26	1,40					1				
	03:00	4,52	3,26	1,26					1				
	04:00	4,50	3,26	1,25					1				
	05:00	4,75	3,26	1,49					1				
	06:00	5,32	3,83	1,49					1				
	07:00	6,02	4,25	1,77					1				
	08:00	6,68	4,45	2,23					1				
	09:00	7,22	4,85	2,38	1				1				
	10:00	7,56	4,95	2,62	1				1				
	11:00	7,69	5,34	2,35	1				1				
	12:00	7,61	5,32	2,30	1				1				
	13:00	7,41	4,99	2,42	1				1				
	14:00	7,13	5,05	2,08	1				1				
	15:00	6,83	4,65	2,17	1				1				
	16:00	7,00	4,83	2,17	1				1				
	17:00	8,03	5,74	2,29	1				1				
	18:00	8,45	5,97	2,49	1	1			1				
	19:00	8,42	5,88	2,54	1	1			1				
	20:00	8,15	5,83	2,31	1	1			1				
	21:00	7,58	5,11	2,47	1				1				
	22:00	6,77	4,40	2,37	1				1				
	23:00	5,99	3,89	2,10					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 17 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 17 Δεκέμβριος 2022	00:00	4,97	3,26	1,71				1					
	01:00	4,59	3,26	1,33				1					
	02:00	4,36	3,26	1,10				1					
	03:00	4,23	3,26	0,98				1					
	04:00	4,22	3,26	0,96				1					
	05:00	4,42	3,26	1,16				1					
	06:00	4,92	3,26	1,67				1					
	07:00	5,55	3,61	1,94				1					
	08:00	6,18	4,01	2,16				1					
	09:00	6,71	4,36	2,35				1					
	10:00	6,99	4,55	2,45	1			1					
	11:00	7,01	4,56	2,45	1			1					
	12:00	6,72	4,37	2,35	1			1					
	13:00	6,42	4,17	2,25				1					
	14:00	6,34	4,12	2,22				1					
	15:00	6,39	4,15	2,24				1					
	16:00	6,50	4,22	2,27				1					
	17:00	7,39	5,03	2,37	1			1					
	18:00	7,69	5,37	2,32	1			1					
	19:00	7,77	5,36	2,41	1			1					
	20:00	7,55	5,06	2,49	1			1					
	21:00	7,00	4,60	2,40	1			1					
	22:00	6,30	4,10	2,21				1					
	23:00	5,59	3,63	1,96				1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 18 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 18 Δεκέμβριος 2022	00:00	4,57	3,26	1,31				1					
	01:00	4,21	3,26	0,95				1					
	02:00	3,96	3,26	0,70				1					
	03:00	3,81	3,26	0,56				1					
	04:00	3,80	3,26	0,55				1					
	05:00	3,92	3,26	0,66				1					
	06:00	4,44	3,45	0,99				1					
	07:00	5,01	4,42	0,59				1					
	08:00	5,60	5,28	0,31	1			1					
	09:00	6,08	5,84	0,24	1			1					
	10:00	6,46	6,01	0,45	1			1					
	11:00	6,63	6,08	0,55	1			1					
	12:00	6,61	5,76	0,85	1			1					
	13:00	6,36	5,33	1,03	1			1					
	14:00	5,91	4,69	1,22				1					
	15:00	5,29	3,86	1,43				1					
	16:00	5,55	3,60	1,94				1					
	17:00	6,57	4,27	2,30				1					
	18:00	7,09	4,61	2,48		1		1					
	19:00	7,36	4,78	2,58		1		1					
	20:00	7,28	4,73	2,55		1		1					
	21:00	6,85	4,45	2,40				1					
	22:00	6,27	4,07	2,19				1					
	23:00	5,64	3,66	1,97				1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2022	00:00	4,60	3,26	1,34				1					
	01:00	4,27	3,26	1,01				1					
	02:00	4,06	3,26	0,81				1					
	03:00	3,98	3,26	0,73				1					
	04:00	4,06	3,26	0,81				1					
	05:00	4,36	3,26	1,11				1					
	06:00	5,00	3,26	1,74				1					
	07:00	5,78	3,76	2,02				1					
	08:00	6,54	4,25	2,29				1					
	09:00	7,13	4,64	2,50	1			1					
	10:00	7,44	4,84	2,61	1			1					
	11:00	7,60	4,94	2,66	1			1					
	12:00	7,63	4,96	2,67	1			1					
	13:00	7,60	4,94	2,66	1			1					
	14:00	7,60	4,94	2,66	1			1					
	15:00	7,33	4,77	2,57	1			1					
	16:00	7,41	4,82	2,59	1			1					
	17:00	8,32	5,40	2,91	1			1					
	18:00	8,77	5,73	3,04	1	1		1					
	19:00	8,94	5,90	3,04	1	1		1					
	20:00	8,64	5,61	3,02	1	1		1					
	21:00	8,02	5,21	2,81	1			1					
	22:00	7,22	4,69	2,53	1			1					
	23:00	6,36	4,34	2,03	1			1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 20 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 20 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,26	3,42	1,84					1				
	01:00	4,85	3,26	1,59					1				
	02:00	4,63	3,26	1,37					1				
	03:00	4,52	3,26	1,26					1				
	04:00	4,57	3,26	1,31					1				
	05:00	4,91	3,26	1,66					1				
	06:00	5,71	3,71	2,00					1				
	07:00	6,58	4,28	2,30					1				
	08:00	7,43	4,83	2,60	1				1				
	09:00	8,09	5,26	2,83	1				1				
	10:00	8,36	5,43	2,92	1				1				
	11:00	8,43	5,48	2,95	1				1				
	12:00	8,30	5,40	2,91	1				1				
	13:00	8,14	5,29	2,85	1				1				
	14:00	7,98	5,19	2,79	1				1				
	15:00	8,06	5,24	2,82	1				1				
	16:00	8,67	5,63	3,03	1	1			1				
	17:00	9,69	6,65	3,04	1	1			1				
	18:00	9,92	6,89	3,03	1	1			1				
	19:00	9,81	6,80	3,01	1	1			1				
	20:00	9,47	6,48	2,98	1	1			1				
	21:00	8,75	5,79	2,96	1	1			1				
	22:00	7,81	5,08	2,73	1				1				
	23:00	6,84	4,45	2,39					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 21 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 21 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,72	3,72	2,00					1				
	01:00	5,23	3,40	1,83					1				
	02:00	4,98	3,26	1,73					1				
	03:00	4,87	3,26	1,61					1				
	04:00	4,77	3,26	1,51					1				
	05:00	5,13	3,34	1,80					1				
	06:00	5,93	4,10	1,82					1				
	07:00	6,94	5,31	1,64	1				1				
	08:00	7,66	6,19	1,47	1				1				
	09:00	8,05	6,98	1,07				1	1				
	10:00	8,30	7,33	0,98				1	1				
	11:00	8,34	7,67	0,67				1	1				
	12:00	8,29	7,63	0,66				1	1				
	13:00	8,31	7,40	0,91				1	1				
	14:00	8,71	7,63	1,08				1	1				
	15:00	8,70	7,58	1,11				1	1				
	16:00	8,84	7,84	1,00				1	1				
	17:00	10,04	9,33	0,71				1	1				
	18:00	10,39	9,51	0,89				1	1				
	19:00	10,20	9,21	0,98				1	1				
	20:00	9,72	8,84	0,88				1	1				
	21:00	8,93	8,11	0,82				1	1				
	22:00	7,99	7,28	0,71				1	1				
	23:00	7,03	6,49	0,54	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,78	4,57	1,21				1					
	01:00	5,27	4,17	1,10				1					
	02:00	5,01	4,19	0,81				1					
	03:00	4,86	4,15	0,71				1					
	04:00	4,85	4,27	0,58				1					
	05:00	5,14	4,80	0,34				1					
	06:00	5,90	5,66	0,25	1			1					
	07:00	6,93	6,66	0,28	1			1					
	08:00	7,54	7,26	0,28				1	1				
	09:00	7,82	7,57	0,25				1	1				
	10:00	8,03	7,87	0,16				1	1				
	11:00	8,06	7,97	0,08				1	1				
	12:00	7,93	7,91	0,02				1	1				
	13:00	7,73	7,69	0,04				1	1				
	14:00	7,52	7,46	0,06				1	1				
	15:00	7,57	7,50	0,07				1	1				
	16:00	8,41	8,36	0,04				1	1				
	17:00	9,75	9,74	0,01				1	1				
	18:00	10,14	10,13	0,01				1	1				
	19:00	10,00	9,99	0,01				1	1				
	20:00	9,62	9,61	0,01				1	1				
	21:00	8,86	8,85	0,01				1	1				
	22:00	7,96	7,94	0,02				1	1				
	23:00	7,00	6,96	0,04				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 23 Δεκέμβριος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 23 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,70	5,70	0,00	1			1					
	01:00	5,21	5,21	0,00	1			1					
	02:00	4,94	4,94	0,00				1					
	03:00	4,78	4,78	0,00				1					
	04:00	4,78	4,78	0,00				1					
	05:00	5,04	5,04	0,00				1					
	06:00	5,79	5,79	0,00	1			1					
	07:00	6,68	6,68	0,00	1			1					
	08:00	7,33	7,31	0,01	1	1		1					
	09:00	7,66	7,64	0,02	1	1		1					
	10:00	7,79	7,78	0,01	1	1		1					
	11:00	7,76	7,76	0,00	1	1		1					
	12:00	7,62	7,62	0,00	1	1		1					
	13:00	7,39	7,39	0,00	1	1		1					
	14:00	7,28	7,28	0,00	1	1		1					
	15:00	7,21	7,21	0,00	1	1		1					
	16:00	7,89	7,89	0,00	1	1		1					
	17:00	9,27	9,27	0,00				1	1				
	18:00	9,68	9,68	0,00				1	1				
	19:00	9,63	9,63	0,00				1	1				
	20:00	9,28	9,28	0,00				1	1				
	21:00	8,63	8,63	0,00				1	1				
	22:00	7,80	7,80	0,00				1	1				
	23:00	6,94	6,94	0,00				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 24 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 24 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,85	5,84	0,01	1			1					
	01:00	5,32	5,32	0,01	1			1					
	02:00	4,98	4,97	0,01				1					
	03:00	4,73	4,72	0,01				1					
	04:00	4,62	4,60	0,02				1					
	05:00	4,75	4,74	0,01				1					
	06:00	5,32	5,31	0,00	1			1					
	07:00	6,06	6,06	0,00	1			1					
	08:00	6,65	6,65	0,00	1			1					
	09:00	6,98	6,98	0,00	1	1		1					
	10:00	7,26	7,26	0,00	1	1		1					
	11:00	7,39	7,39	0,00	1	1		1					
	12:00	7,38	7,38	0,00	1	1		1					
	13:00	7,11	7,11	0,00	1	1		1					
	14:00	6,80	6,78	0,02	1			1					
	15:00	6,68	6,61	0,07	1			1					
	16:00	7,53	7,44	0,09				1	1				
	17:00	8,97	8,88	0,09				1	1				
	18:00	9,36	9,28	0,08				1	1				
	19:00	9,27	9,20	0,07				1	1				
	20:00	8,93	8,87	0,06				1	1				
	21:00	8,23	8,18	0,05				1	1				
	22:00	7,45	7,37	0,08				1	1				
	23:00	6,59	6,49	0,10	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 25 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 25 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,80	5,71	0,09	1			1					
	01:00	5,29	5,26	0,03	1			1					
	02:00	4,88	4,86	0,02				1					
	03:00	4,58	4,56	0,02				1					
	04:00	4,43	4,41	0,02				1					
	05:00	4,52	4,51	0,01				1					
	06:00	4,91	4,91	0,00				1					
	07:00	5,55	5,54	0,01	1			1					
	08:00	6,10	6,07	0,03	1			1					
	09:00	6,20	6,10	0,10	1			1					
	10:00	6,44	6,26	0,18	1			1					
	11:00	6,77	6,17	0,60	1			1					
	12:00	7,13	6,19	0,94	1			1					
	13:00	7,47	6,68	0,78	1			1					
	14:00	7,26	6,54	0,72	1			1					
	15:00	6,39	6,39	0,00	1			1					
	16:00	6,93	6,92	0,01	1			1					
	17:00	8,50	8,48	0,02				1	1				
	18:00	8,96	8,94	0,02				1	1				
	19:00	8,98	8,94	0,05				1	1				
	20:00	8,72	8,69	0,02				1	1				
	21:00	8,12	8,10	0,02				1	1				
	22:00	7,37	7,36	0,01				1	1				
	23:00	6,58	6,58	0,00	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 26 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 26 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,65	5,65	0,00	1			1					
	01:00	5,17	5,17	0,00	1			1					
	02:00	4,79	4,79	0,00				1					
	03:00	4,53	4,53	0,00				1					
	04:00	4,43	4,43	0,00				1					
	05:00	4,57	4,57	0,00				1					
	06:00	5,03	5,03	0,00				1					
	07:00	5,72	5,72	0,00	1			1					
	08:00	6,48	6,48	0,00	1			1					
	09:00	6,92	6,92	0,00	1			1					
	10:00	7,08	7,08	0,00	1	1		1					
	11:00	7,08	7,08	0,00	1	1		1					
	12:00	6,99	6,99	0,00	1	1		1					
	13:00	6,85	6,85	0,00	1			1					
	14:00	6,71	6,71	0,00	1			1					
	15:00	6,52	6,52	0,00	1			1					
	16:00	7,07	7,07	0,00				1	1				
	17:00	8,60	8,59	0,00				1	1				
	18:00	9,11	9,11	0,01				1	1				
	19:00	9,12	9,11	0,01				1	1				
	20:00	8,79	8,77	0,02				1	1				
	21:00	8,13	8,10	0,03				1	1				
	22:00	7,32	7,27	0,05				1	1				
	23:00	6,46	6,41	0,05	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 27 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 27 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,50	5,45	0,06	1			1					
	01:00	5,05	4,99	0,06				1					
	02:00	4,74	4,68	0,06				1					
	03:00	4,56	4,50	0,06				1					
	04:00	4,55	4,48	0,06				1					
	05:00	4,80	4,72	0,08				1					
	06:00	5,43	5,33	0,10	1			1					
	07:00	6,31	6,18	0,13	1			1					
	08:00	7,14	7,00	0,14	1	1		1					
	09:00	7,52	7,37	0,15	1	1		1					
	10:00	7,55	7,38	0,17	1	1		1					
	11:00	7,46	7,27	0,19	1	1		1					
	12:00	7,30	7,07	0,23	1	1		1					
	13:00	7,08	6,85	0,23	1			1					
	14:00	6,91	6,73	0,17	1			1					
	15:00	6,84	6,73	0,12	1			1					
	16:00	7,39	7,32	0,07				1	1				
	17:00	8,95	8,93	0,03				1	1				
	18:00	9,50	9,50	0,00				1	1				
	19:00	9,48	9,48	0,00				1	1				
	20:00	9,12	9,12	0,00				1	1				
	21:00	8,41	8,41	0,00				1	1				
	22:00	7,54	7,54	0,00				1	1				
	23:00	6,59	6,59	0,00	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 28 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 28 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,12	5,12	0,00	1				1				
	01:00	4,72	4,72	0,00					1				
	02:00	4,55	4,54	0,01					1				
	03:00	4,46	4,36	0,10					1				
	04:00	4,47	4,18	0,29					1				
	05:00	4,72	3,77	0,95					1				
	06:00	5,35	3,68	1,66					1				
	07:00	6,11	4,34	1,77	1				1				
	08:00	6,66	4,36	2,30	1				1				
	09:00	6,92	4,53	2,40	1				1				
	10:00	7,08	4,79	2,29	1				1				
	11:00	7,12	5,07	2,04	1				1				
	12:00	7,00	5,44	1,56	1				1				
	13:00	6,82	5,67	1,15	1				1				
	14:00	6,63	5,52	1,11	1				1				
	15:00	6,60	5,25	1,35	1				1				
	16:00	7,29	5,53	1,76	1				1				
	17:00	8,65	6,51	2,14				1	1				
	18:00	9,23	6,97	2,26				1	1				
	19:00	9,16	6,98	2,18				1	1				
	20:00	8,77	6,79	1,98				1	1				
	21:00	8,09	6,57	1,52				1	1				
	22:00	7,25	6,51	0,73				1	1				
	23:00	6,33	5,07	1,26	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 29 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 29 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,08	3,30	1,78					1				
	01:00	4,69	3,26	1,43					1				
	02:00	4,62	3,26	1,36					1				
	03:00	4,56	3,26	1,30					1				
	04:00	4,54	3,26	1,28					1				
	05:00	4,72	3,26	1,46					1				
	06:00	5,37	4,03	1,34					1				
	07:00	6,00	4,92	1,08	1				1				
	08:00	6,57	5,68	0,88	1				1				
	09:00	6,94	6,29	0,65	1				1				
	10:00	6,89	6,51	0,37	1				1				
	11:00	6,69	6,33	0,35	1				1				
	12:00	6,58	6,27	0,32	1				1				
	13:00	6,52	6,25	0,27	1				1				
	14:00	5,94	5,62	0,32	1				1				
	15:00	5,82	5,49	0,33	1				1				
	16:00	6,31	5,98	0,34	1				1				
	17:00	7,75	7,46	0,29				1	1				
	18:00	8,52	8,36	0,16				1	1				
	19:00	8,44	8,26	0,18				1	1				
	20:00	8,05	7,80	0,25				1	1				
	21:00	7,38	7,20	0,19				1	1				
	22:00	6,60	6,48	0,12	1				1				
	23:00	5,89	5,84	0,06	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 30 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 30 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,28	5,23	0,05	1			1					
	01:00	4,86	4,79	0,08				1					
	02:00	4,67	4,59	0,07				1					
	03:00	4,56	4,51	0,05				1					
	04:00	4,51	4,49	0,02				1					
	05:00	4,64	4,63	0,01				1					
	06:00	5,29	5,29	0,00		1		1					
	07:00	5,98	5,98	0,00		1		1					
	08:00	6,71	6,71	0,00		1		1					
	09:00	7,25	7,25	0,00	1	1		1					
	10:00	7,15	7,15	0,00	1	1		1					
	11:00	6,95	6,95	0,00	1			1					
	12:00	6,78	6,78	0,00	1			1					
	13:00	6,45	6,45	0,00	1			1					
	14:00	6,42	6,42	0,00	1			1					
	15:00	6,44	6,44	0,00	1			1					
	16:00	6,80	6,80	0,00	1			1					
	17:00	7,96	7,96	0,00	1	1		1					
	18:00	8,56	8,56	0,00	1	1		1					
	19:00	8,42	8,42	0,00	1	1		1					
	20:00	8,06	8,06	0,00	1	1		1					
	21:00	7,43	7,43	0,00	1	1		1					
	22:00	6,66	6,66	0,00	1			1					
	23:00	5,91	5,91	0,00	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 31 Δεκέμβριος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 31 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,18	5,18	0,00					1				
	01:00	4,70	4,70	0,00					1				
	02:00	4,58	4,58	0,00					1				
	03:00	4,59	4,59	0,00					1				
	04:00	4,50	4,50	0,00					1				
	05:00	4,73	4,73	0,00					1				
	06:00	5,34	5,34	0,00	1				1				
	07:00	5,87	5,87	0,00	1				1				
	08:00	6,38	6,38	0,00	1				1				
	09:00	6,58	6,58	0,00	1				1				
	10:00	6,50	6,50	0,00	1				1				
	11:00	6,14	6,14	0,00	1				1				
	12:00	6,23	6,23	0,00	1				1				
	13:00	6,14	6,14	0,00	1				1				
	14:00	5,67	5,67	0,00	1				1				
	15:00	5,65	5,65	0,01	1				1				
	16:00	6,16	6,14	0,02	1				1				
	17:00	7,70	7,65	0,05				1	1				
	18:00	8,40	8,34	0,06				1	1				
	19:00	8,16	8,09	0,07				1	1				
	20:00	7,84	7,77	0,07				1	1				
	21:00	7,13	7,04	0,09				1	1				
	22:00	6,49	6,38	0,11	1				1				
	23:00	5,82	5,73	0,09	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.