

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 1 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 1 Ιανουάριος 2023	00:00	5,13	5,05	0,08					1				
	01:00	4,65	4,57	0,08					1				
	02:00	4,54	4,46	0,08					1				
	03:00	4,54	4,32	0,22					1				
	04:00	4,46	4,15	0,31					1				
	05:00	4,68	4,38	0,31					1				
	06:00	5,28	5,06	0,22					1				
	07:00	5,82	5,64	0,18	1				1				
	08:00	6,32	6,13	0,19	1				1				
	09:00	6,51	6,25	0,26	1				1				
	10:00	6,43	6,11	0,32	1				1				
	11:00	6,08	5,74	0,34	1				1				
	12:00	6,17	5,82	0,34	1				1				
	13:00	6,08	5,74	0,34	1				1				
	14:00	5,61	5,25	0,36	1				1				
	15:00	5,60	5,19	0,40	1				1				
	16:00	6,10	5,65	0,44	1				1				
	17:00	7,62	7,14	0,48	1	1			1				
	18:00	8,31	7,75	0,57	1	1			1				
	19:00	8,07	7,47	0,60	1	1			1				
	20:00	7,76	7,19	0,57	1	1			1				
	21:00	7,06	6,44	0,61	1				1				
	22:00	6,42	5,79	0,63	1				1				
	23:00	5,76	5,12	0,65					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 2 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 2 Ιανουάριος 2023	00:00	5,28	4,62	0,67					1				
	01:00	4,79	4,07	0,72					1				
	02:00	4,68	3,90	0,78					1				
	03:00	4,68	3,90	0,78					1				
	04:00	4,60	3,78	0,81					1				
	05:00	4,83	3,94	0,88					1				
	06:00	5,45	4,51	0,93					1				
	07:00	5,99	5,02	0,97					1				
	08:00	6,51	5,55	0,96	1				1				
	09:00	6,71	5,81	0,91	1				1				
	10:00	6,63	5,81	0,82	1				1				
	11:00	6,27	5,47	0,80	1				1				
	12:00	6,35	5,57	0,78	1				1				
	13:00	6,26	5,45	0,81	1				1				
	14:00	5,79	4,91	0,87					1				
	15:00	5,77	4,98	0,79					1				
	16:00	6,28	5,62	0,66	1				1				
	17:00	7,85	7,27	0,59	1	1			1				
	18:00	8,57	7,98	0,58	1	1			1				
	19:00	8,32	7,69	0,63	1	1			1				
	20:00	8,00	7,38	0,62	1	1			1				
	21:00	7,27	6,67	0,60	1				1				
	22:00	6,62	6,04	0,58	1				1				
	23:00	5,94	5,41	0,53	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 3 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 3 Ιανουάριος 2023	00:00	5,09	5,07	0,01				1					
	01:00	4,68	4,67	0,01				1					
	02:00	4,50	4,49	0,01				1					
	03:00	4,39	4,38	0,01				1					
	04:00	4,44	4,44	0,00				1					
	05:00	4,70	4,70	0,00				1					
	06:00	5,34	5,34	0,00	1			1					
	07:00	6,22	6,22	0,00	1			1					
	08:00	6,78	6,78	0,00	1			1					
	09:00	6,94	6,94	0,00	1	1		1					
	10:00	7,00	7,00	0,00	1	1		1					
	11:00	6,96	6,96	0,00	1	1		1					
	12:00	6,81	6,81	0,00	1	1		1					
	13:00	6,59	6,59	0,00	1			1					
	14:00	6,28	6,28	0,00	1			1					
	15:00	6,16	6,15	0,01	1			1					
	16:00	7,03	7,02	0,01				1	1				
	17:00	8,64	8,64	0,01				1	1				
	18:00	9,27	9,27	0,00				1	1				
	19:00	9,23	9,23	0,00				1	1				
	20:00	8,86	8,86	0,00				1	1				
	21:00	8,21	8,21	0,00				1	1				
	22:00	7,38	7,38	0,00				1	1				
	23:00	6,55	6,55	0,00	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 4 Ιανουάριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 4 Ιανουάριος 2023	00:00	5,14	5,14	0,00	1			1					
	01:00	4,74	4,74	0,00				1					
	02:00	4,51	4,51	0,00				1					
	03:00	4,39	4,39	0,00				1					
	04:00	4,46	4,46	0,00				1					
	05:00	4,76	4,76	0,00				1					
	06:00	5,43	5,42	0,01	1			1					
	07:00	6,23	6,21	0,02	1			1					
	08:00	6,89	6,84	0,05	1	1		1					
	09:00	7,04	6,93	0,11	1	1		1					
	10:00	7,13	6,82	0,30	1	1		1					
	11:00	7,14	6,76	0,38	1	1		1					
	12:00	6,92	6,28	0,64	1			1					
	13:00	6,67	5,80	0,87	1			1					
	14:00	6,43	5,89	0,54	1			1					
	15:00	6,37	5,91	0,47	1			1					
	16:00	7,08	6,59	0,49	1			1					
	17:00	8,59	7,82	0,77				1	1				
	18:00	9,12	8,17	0,95				1	1				
	19:00	9,03	8,32	0,72				1	1				
	20:00	8,63	7,94	0,69				1	1				
	21:00	8,22	7,69	0,53				1	1				
	22:00	7,39	6,90	0,49				1	1				
	23:00	6,54	6,20	0,34	1			1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 5 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 5 Ιανουάριος 2023	00:00	5,40	3,51	1,89				1					
	01:00	4,93	3,26	1,68				1					
	02:00	4,66	3,32	1,34				1					
	03:00	4,53	3,57	0,96				1					
	04:00	4,53	3,68	0,85				1					
	05:00	4,80	4,00	0,80				1					
	06:00	5,40	4,70	0,69				1					
	07:00	6,11	5,49	0,62	1			1					
	08:00	6,70	6,18	0,52	1			1					
	09:00	7,04	6,76	0,28	1	1		1					
	10:00	7,19	7,03	0,16	1	1		1					
	11:00	7,20	7,10	0,09	1	1		1					
	12:00	7,18	7,14	0,03	1	1		1					
	13:00	7,12	7,07	0,05	1	1		1					
	14:00	6,83	6,76	0,07	1	1		1					
	15:00	6,74	6,68	0,05	1	1		1					
	16:00	7,36	7,34	0,02	1	1		1					
	17:00	8,92	8,90	0,01				1	1				
	18:00	9,50	9,48	0,01				1	1				
	19:00	9,26	9,25	0,01				1	1				
	20:00	8,70	8,70	0,00				1	1				
	21:00	7,98	7,98	0,00				1	1				
	22:00	7,19	7,17	0,02				1	1				
	23:00	6,43	6,37	0,05	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 6 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 6 Ιανουάριος 2023	00:00	5,85	5,77	0,07	1			1					
	01:00	5,30	5,21	0,08	1			1					
	02:00	4,91	4,80	0,10				1					
	03:00	4,66	4,53	0,13				1					
	04:00	4,58	4,46	0,11				1					
	05:00	4,74	4,67	0,07				1					
	06:00	5,21	5,17	0,04	1			1					
	07:00	5,86	5,84	0,02	1			1					
	08:00	6,48	6,48	0,00	1			1					
	09:00	6,87	6,87	0,00	1	1		1					
	10:00	7,07	7,07	0,00	1	1		1					
	11:00	7,15	7,15	0,00	1	1		1					
	12:00	7,08	7,08	0,00	1	1		1					
	13:00	6,93	6,93	0,01	1	1		1					
	14:00	6,68	6,67	0,01	1	1		1					
	15:00	6,92	6,92	0,00	1	1		1					
	16:00	7,38	7,38	0,00	1	1		1					
	17:00	9,11	9,11	0,00				1	1				
	18:00	9,70	9,70	0,00				1	1				
	19:00	9,44	9,44	0,00				1	1				
	20:00	8,86	8,86	0,00				1	1				
	21:00	8,09	8,09	0,00				1	1				
	22:00	7,30	7,30	0,00				1	1				
	23:00	6,54	6,54	0,00	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 7 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 7 Ιανουάριος 2023	00:00	5,83	5,83	0,00	1			1					
	01:00	5,28	5,28	0,00	1			1					
	02:00	4,88	4,87	0,02				1					
	03:00	4,64	4,57	0,06				1					
	04:00	4,61	4,49	0,11				1					
	05:00	4,83	4,67	0,15				1					
	06:00	5,37	5,22	0,15		1		1					
	07:00	6,12	5,99	0,13		1		1					
	08:00	6,94	6,85	0,10	1	1		1					
	09:00	7,40	7,31	0,09	1	1		1					
	10:00	7,57	7,49	0,08	1	1		1					
	11:00	7,54	7,47	0,07	1	1		1					
	12:00	7,32	7,25	0,06	1	1		1					
	13:00	7,02	6,97	0,05	1	1		1					
	14:00	6,76	6,73	0,03	1	1		1					
	15:00	6,81	6,80	0,01	1	1		1					
	16:00	7,35	7,34	0,01	1	1		1					
	17:00	9,20	9,18	0,01				1	1				
	18:00	9,86	9,84	0,03				1	1				
	19:00	9,59	9,54	0,05				1	1				
	20:00	8,94	8,90	0,05				1	1				
	21:00	8,08	8,06	0,03				1	1				
	22:00	7,21	7,19	0,02				1	1				
	23:00	6,42	6,41	0,01	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 8 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 8 Ιανουάριος 2023	00:00	5,91	5,90	0,00	1			1					
	01:00	5,34	5,34	0,00	1			1					
	02:00	4,93	4,92	0,01				1					
	03:00	4,66	4,66	0,01				1					
	04:00	4,61	4,61	0,00				1					
	05:00	4,85	4,84	0,01				1					
	06:00	5,40	5,39	0,01	1			1					
	07:00	6,17	6,16	0,00	1			1					
	08:00	6,99	6,99	0,00	1	1		1					
	09:00	7,49	7,48	0,01	1	1		1					
	10:00	7,71	7,70	0,01	1	1		1					
	11:00	7,66	7,65	0,01	1	1		1					
	12:00	7,41	7,41	0,00	1	1		1					
	13:00	6,99	6,99	0,00	1	1		1					
	14:00	6,60	6,60	0,00	1			1					
	15:00	6,53	6,53	0,00	1			1					
	16:00	7,00	7,00	0,00				1	1				
	17:00	8,81	8,81	0,00				1	1				
	18:00	9,46	9,46	0,00				1	1				
	19:00	9,21	9,21	0,00				1	1				
	20:00	8,61	8,61	0,00				1	1				
	21:00	7,81	7,81	0,00				1	1				
	22:00	6,95	6,95	0,00				1	1				
	23:00	6,19	6,19	0,00	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 9 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 9 Ιανουάριος 2023	00:00	5,77	5,77	0,00	1			1					
	01:00	5,25	5,25	0,00	1			1					
	02:00	4,90	4,90	0,00				1					
	03:00	4,70	4,70	0,00				1					
	04:00	4,73	4,73	0,00				1					
	05:00	5,04	5,04	0,00				1					
	06:00	5,69	5,69	0,00	1			1					
	07:00	6,55	6,55	0,00	1			1					
	08:00	7,41	7,41	0,00	1	1		1					
	09:00	7,85	7,85	0,00	1	1		1					
	10:00	7,92	7,91	0,00	1	1		1					
	11:00	7,77	7,75	0,01	1	1		1					
	12:00	7,52	7,50	0,02	1	1		1					
	13:00	7,18	7,13	0,05	1	1		1					
	14:00	6,83	6,75	0,08	1			1					
	15:00	6,72	6,59	0,13	1			1					
	16:00	7,16	6,98	0,18				1	1				
	17:00	8,99	8,73	0,26				1	1				
	18:00	9,66	9,31	0,35				1	1				
	19:00	9,40	8,91	0,49				1	1				
	20:00	8,77	8,10	0,67				1	1				
	21:00	7,99	7,16	0,83				1	1				
	22:00	7,15	6,51	0,63				1	1				
	23:00	6,38	5,44	0,94	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 10 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 10 Ιανουάριος 2023	00:00	5,30	3,44	1,85				1					
	01:00	4,79	3,26	1,53				1					
	02:00	4,61	3,26	1,35				1					
	03:00	4,49	3,26	1,24				1					
	04:00	4,50	3,26	1,24				1					
	05:00	4,75	3,26	1,50				1					
	06:00	5,36	3,48	1,87				1					
	07:00	6,01	3,91	2,10				1					
	08:00	6,71	4,36	2,35				1					
	09:00	7,27	4,72	2,54	1			1					
	10:00	7,62	4,95	2,67	1			1					
	11:00	7,87	5,11	2,75	1			1					
	12:00	7,96	5,17	2,78	1			1					
	13:00	7,43	4,83	2,60	1			1					
	14:00	6,93	4,51	2,43				1					
	15:00	6,53	4,24	2,29				1					
	16:00	6,80	4,42	2,38				1					
	17:00	8,17	5,31	2,86	1			1					
	18:00	8,92	6,18	2,74	1	1		1					
	19:00	8,88	7,85	1,03	1	1		1					
	20:00	8,59	6,72	1,87	1	1		1					
	21:00	8,02	7,04	0,99	1	1		1					
	22:00	7,18	6,53	0,65	1			1					
	23:00	6,34	5,68	0,66	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 11 Ιανουάριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 11 Ιανουάριος 2023	00:00	5,28	4,36	0,92				1					
	01:00	4,80	4,14	0,66				1					
	02:00	4,61	4,56	0,04				1					
	03:00	4,53	4,47	0,06				1					
	04:00	4,55	4,10	0,45				1					
	05:00	4,78	4,46	0,32				1					
	06:00	5,41	5,17	0,24	1			1					
	07:00	6,24	6,22	0,02	1			1					
	08:00	6,95	6,95	0,00	1	1		1					
	09:00	7,39	7,39	0,00	1	1		1					
	10:00	7,59	7,58	0,01	1	1		1					
	11:00	7,46	7,41	0,05	1	1		1					
	12:00	7,54	7,38	0,16	1	1		1					
	13:00	7,65	7,42	0,23	1	1		1					
	14:00	7,42	6,99	0,43	1	1		1					
	15:00	7,07	6,31	0,76	1	1		1					
	16:00	7,30	6,07	1,23	1	1		1					
	17:00	8,43	6,16	2,27	1	1		1					
	18:00	9,15	6,84	2,31	1	1		1					
	19:00	9,23	7,37	1,86	1	1		1					
	20:00	8,88	7,48	1,39	1	1		1					
	21:00	8,14	7,16	0,98	1	1		1					
	22:00	7,24	5,89	1,35	1			1					
	23:00	6,39	5,43	0,96	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 12 Ιανουάριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 12 Ιανουάριος 2023	00:00	5,34	5,29	0,05	1			1					
	01:00	4,92	4,91	0,00				1					
	02:00	4,70	4,70	0,00				1					
	03:00	4,59	4,59	0,00				1					
	04:00	4,61	4,56	0,05				1					
	05:00	4,90	4,76	0,14				1					
	06:00	5,55	5,29	0,27	1			1					
	07:00	6,38	6,11	0,26	1			1					
	08:00	7,07	6,41	0,65	1			1					
	09:00	7,61	6,13	1,49	1			1					
	10:00	7,95	5,95	2,00	1			1					
	11:00	8,03	6,23	1,80	1			1					
	12:00	7,94	6,81	1,13	1	1		1					
	13:00	7,70	6,93	0,77	1	1		1					
	14:00	7,60	7,10	0,50	1	1		1					
	15:00	7,35	6,83	0,52	1	1		1					
	16:00	7,55	7,09	0,46	1	1		1					
	17:00	8,27	7,43	0,84	1	1		1					
	18:00	9,12	7,85	1,27	1	1		1					
	19:00	8,95	7,08	1,87	1	1		1					
	20:00	8,59	6,48	2,11	1	1		1					
	21:00	7,85	5,62	2,23	1			1					
	22:00	7,01	4,56	2,45	1			1					
	23:00	6,59	4,34	2,26	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 13 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 13 Ιανουάριος 2023	00:00	5,50	3,57	1,92				1					
	01:00	5,00	3,26	1,75				1					
	02:00	4,77	3,26	1,51				1					
	03:00	4,67	3,26	1,41				1					
	04:00	4,65	3,26	1,39				1					
	05:00	4,87	3,26	1,61				1					
	06:00	5,48	3,56	1,92				1					
	07:00	6,25	4,07	2,19				1					
	08:00	7,04	4,58	2,46	1			1					
	09:00	7,69	5,17	2,52	1			1					
	10:00	8,02	5,67	2,35	1			1					
	11:00	8,11	5,94	2,18	1			1					
	12:00	8,00	6,00	2,01	1			1					
	13:00	7,86	5,83	2,03	1			1					
	14:00	7,56	5,71	1,85	1			1					
	15:00	7,29	5,59	1,70	1			1					
	16:00	7,47	6,07	1,40	1			1					
	17:00	8,78	7,34	1,44	1	1		1					
	18:00	9,32	7,51	1,81	1	1		1					
	19:00	9,21	7,26	1,94	1	1		1					
	20:00	8,87	7,06	1,81	1	1		1					
	21:00	8,18	6,82	1,36	1	1		1					
	22:00	7,35	6,20	1,15	1			1					
	23:00	6,62	5,46	1,17	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 14 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 14 Ιανουάριος 2023	00:00	5,56	3,85	1,71				1					
	01:00	5,07	3,41	1,66				1					
	02:00	4,83	3,30	1,52				1					
	03:00	4,67	3,26	1,41				1					
	04:00	4,62	3,26	1,36				1					
	05:00	4,74	3,26	1,49				1					
	06:00	5,24	3,66	1,57				1					
	07:00	5,93	4,43	1,50				1					
	08:00	6,69	5,19	1,50	1			1					
	09:00	7,31	5,71	1,60	1			1					
	10:00	7,65	6,02	1,62	1			1					
	11:00	7,75	5,91	1,84	1			1					
	12:00	7,74	5,90	1,84	1			1					
	13:00	7,67	5,91	1,75	1			1					
	14:00	7,37	5,49	1,88	1			1					
	15:00	7,24	5,37	1,87	1			1					
	16:00	7,48	5,83	1,65	1			1					
	17:00	8,42	6,90	1,52	1	1		1					
	18:00	8,93	7,51	1,42	1	1		1					
	19:00	8,79	7,35	1,44	1	1		1					
	20:00	8,47	6,82	1,65	1	1		1					
	21:00	7,84	6,05	1,79	1			1					
	22:00	7,08	5,13	1,95	1			1					
	23:00	6,38	4,36	2,02				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 15 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 15 Ιανουάριος 2023	00:00	5,52	3,59	1,93				1					
	01:00	5,01	3,26	1,75				1					
	02:00	4,70	3,26	1,45				1					
	03:00	4,44	3,98	0,46				1					
	04:00	4,24	3,65	0,58				1					
	05:00	4,22	3,46	0,76				1					
	06:00	4,52	3,54	0,98				1					
	07:00	5,16	3,96	1,19				1					
	08:00	5,87	4,56	1,31				1					
	09:00	6,28	4,99	1,29	1			1					
	10:00	6,41	5,18	1,23	1			1					
	11:00	6,39	5,22	1,17	1			1					
	12:00	6,23	5,15	1,08	1			1					
	13:00	6,02	5,00	1,02	1			1					
	14:00	5,73	4,67	1,05				1					
	15:00	5,76	4,79	0,97				1					
	16:00	6,26	5,40	0,86		1		1					
	17:00	7,63	6,85	0,79	1	1		1					
	18:00	8,39	7,63	0,77	1	1		1					
	19:00	8,36	7,61	0,74	1	1		1					
	20:00	8,10	7,44	0,66	1	1		1					
	21:00	7,58	7,03	0,55	1	1		1					
	22:00	6,86	6,41	0,45	1			1					
	23:00	6,17	5,80	0,37	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 16 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 16 Ιανουάριος 2023	00:00	5,46	5,16	0,30	1			1					
	01:00	4,95	4,70	0,25				1					
	02:00	4,67	4,48	0,19				1					
	03:00	4,47	4,34	0,13				1					
	04:00	4,39	4,30	0,08				1					
	05:00	4,58	4,52	0,06				1					
	06:00	5,21	5,19	0,03	1			1					
	07:00	6,21	6,19	0,02	1			1					
	08:00	7,07	7,07	0,01	1	1		1					
	09:00	7,41	7,40	0,00	1	1		1					
	10:00	7,45	7,45	0,00	1	1		1					
	11:00	7,38	7,38	0,00	1	1		1					
	12:00	7,24	7,24	0,00	1	1		1					
	13:00	7,03	7,03	0,00	1	1		1					
	14:00	6,77	6,77	0,00	1	1		1					
	15:00	6,75	6,75	0,00	1	1		1					
	16:00	7,18	7,18	0,00	1	1		1					
	17:00	8,60	8,59	0,02				1	1				
	18:00	9,28	9,21	0,07				1	1				
	19:00	9,20	9,07	0,13				1	1				
	20:00	8,83	8,62	0,21				1	1				
	21:00	8,13	7,80	0,33				1	1				
	22:00	7,24	6,75	0,49				1	1				
	23:00	6,39	5,56	0,82	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 17 Ιανουάριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 17 Ιανουάριος 2023	00:00	5,54	4,34	1,20	1			1					
	01:00	5,03	3,27	1,76				1					
	02:00	4,79	3,26	1,53				1					
	03:00	4,63	3,26	1,37				1					
	04:00	4,71	3,26	1,45				1					
	05:00	5,00	3,26	1,75				1					
	06:00	5,62	3,65	1,97				1					
	07:00	6,41	4,17	2,24				1					
	08:00	6,98	4,54	2,44				1					
	09:00	7,29	4,74	2,55	1			1					
	10:00	7,41	4,81	2,59	1			1					
	11:00	7,33	4,77	2,57	1			1					
	12:00	7,20	4,68	2,52	1			1					
	13:00	7,01	4,56	2,45	1			1					
	14:00	6,75	4,38	2,36	1			1					
	15:00	6,64	4,34	2,30	1			1					
	16:00	7,06	4,59	2,47	1			1					
	17:00	8,10	5,26	2,83	1			1					
	18:00	8,93	5,89	3,04	1	1		1					
	19:00	9,04	6,00	3,04	1	1		1					
	20:00	8,76	5,72	3,04	1	1		1					
	21:00	8,14	5,29	2,85	1			1					
	22:00	7,16	4,66	2,51	1			1					
	23:00	6,26	4,34	1,92	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2023	00:00	5,41	3,52	1,89				1					
	01:00	4,95	3,26	1,70				1					
	02:00	4,67	3,26	1,41				1					
	03:00	4,51	3,26	1,25				1					
	04:00	4,52	3,26	1,26				1					
	05:00	4,78	3,26	1,53				1					
	06:00	5,35	3,48	1,87				1					
	07:00	6,09	3,96	2,13				1					
	08:00	6,61	4,29	2,31				1					
	09:00	6,92	4,50	2,42				1					
	10:00	7,03	4,57	2,46	1			1					
	11:00	7,01	4,55	2,45	1			1					
	12:00	6,89	4,48	2,41				1					
	13:00	6,75	4,39	2,36				1					
	14:00	6,51	4,23	2,28				1					
	15:00	6,27	4,07	2,19				1					
	16:00	6,56	4,26	2,30				1					
	17:00	7,77	5,12	2,65	1			1					
	18:00	8,69	5,72	2,97	1	1		1					
	19:00	8,88	5,84	3,04	1	1		1					
	20:00	8,73	5,74	2,98	1	1		1					
	21:00	8,19	5,40	2,80	1			1					
	22:00	7,16	4,69	2,47	1			1					
	23:00	6,26	4,10	2,16				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 19 Ιανουάριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 19 Ιανουάριος 2023	00:00	5,26	3,42	1,84				1					
	01:00	4,81	3,26	1,55				1					
	02:00	4,58	3,26	1,33				1					
	03:00	4,46	3,26	1,21				1					
	04:00	4,46	3,26	1,20				1					
	05:00	4,67	3,26	1,41				1					
	06:00	5,31	3,45	1,86				1					
	07:00	6,03	3,92	2,11				1					
	08:00	6,51	4,23	2,28				1					
	09:00	6,80	4,42	2,38	1			1					
	10:00	6,93	4,50	2,43	1			1					
	11:00	6,92	4,50	2,42	1			1					
	12:00	6,79	4,41	2,38				1					
	13:00	6,64	4,32	2,33				1					
	14:00	6,50	4,22	2,27				1					
	15:00	6,51	4,23	2,28				1					
	16:00	6,79	4,41	2,37				1					
	17:00	7,59	4,93	2,66	1			1					
	18:00	8,28	5,38	2,90	1			1					
	19:00	8,40	5,46	2,94	1			1					
	20:00	8,19	5,33	2,87	1			1					
	21:00	7,61	4,95	2,66	1			1					
	22:00	6,72	4,37	2,35				1					
	23:00	6,02	3,91	2,11				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 20 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 20 Ιανουάριος 2023	00:00	5,19	3,37	1,82				1					
	01:00	4,74	3,26	1,49				1					
	02:00	4,57	3,26	1,32				1					
	03:00	4,47	3,26	1,21				1					
	04:00	4,48	3,26	1,22				1					
	05:00	4,70	3,26	1,44				1					
	06:00	5,26	3,42	1,84				1					
	07:00	6,00	3,90	2,10				1					
	08:00	6,58	4,28	2,30				1					
	09:00	7,06	4,59	2,47	1			1					
	10:00	7,52	4,89	2,63	1			1					
	11:00	7,97	5,18	2,79	1			1					
	12:00	7,65	4,97	2,68	1			1					
	13:00	7,39	4,81	2,59	1			1					
	14:00	6,87	4,47	2,41				1					
	15:00	6,59	4,28	2,31				1					
	16:00	6,91	4,80	2,11		1		1					
	17:00	7,96	5,37	2,60		1		1					
	18:00	8,77	6,33	2,44	1	1		1					
	19:00	8,92	6,82	2,10	1	1		1					
	20:00	8,64	6,70	1,94	1	1		1					
	21:00	7,90	5,90	1,99	1			1					
	22:00	7,00	5,37	1,63	1			1					
	23:00	6,21	5,30	0,91	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 21 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 21 Ιανουάριος 2023	00:00	5,27	4,56	0,70					1				
	01:00	4,81	4,21	0,60					1				
	02:00	4,55	3,77	0,78					1				
	03:00	4,39	3,26	1,13					1				
	04:00	4,38	3,26	1,12					1				
	05:00	4,58	3,26	1,32					1				
	06:00	5,05	3,28	1,77					1				
	07:00	5,67	3,68	1,98					1				
	08:00	6,24	4,06	2,18					1				
	09:00	6,75	4,39	2,36					1				
	10:00	7,08	4,60	2,48	1				1				
	11:00	7,48	4,86	2,62	1				1				
	12:00	7,13	4,64	2,50	1				1				
	13:00	6,52	4,24	2,28					1				
	14:00	6,16	4,00	2,16					1				
	15:00	6,07	3,95	2,12					1				
	16:00	6,34	4,12	2,22					1				
	17:00	7,56	4,91	2,65	1				1				
	18:00	8,33	5,41	2,92	1				1				
	19:00	8,39	5,45	2,94	1				1				
	20:00	8,10	5,27	2,84	1				1				
	21:00	7,54	4,90	2,64	1				1				
	22:00	6,66	4,33	2,33					1				
	23:00	5,85	3,81	2,05					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 22 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 22 Ιανουάριος 2023	00:00	5,11	3,32	1,79					1				
	01:00	4,67	3,26	1,41					1				
	02:00	4,40	3,26	1,15					1				
	03:00	4,21	3,26	0,95					1				
	04:00	4,16	3,26	0,90					1				
	05:00	4,29	3,26	1,03					1				
	06:00	4,65	3,26	1,39					1				
	07:00	5,15	3,35	1,80					1				
	08:00	5,76	3,75	2,02					1				
	09:00	6,33	4,11	2,22					1				
	10:00	6,38	4,24	2,14					1				
	11:00	6,70	4,74	1,95	1				1				
	12:00	6,91	5,21	1,71	1				1				
	13:00	6,78	5,38	1,40	1				1				
	14:00	6,29	5,15	1,15	1				1				
	15:00	5,93	5,08	0,84	1				1				
	16:00	6,02	5,50	0,51	1				1				
	17:00	7,00	6,69	0,30	1				1		1		
	18:00	7,79	7,60	0,19	1				1		1	1	
	19:00	7,85	7,68	0,17	1				1		1	1	
	20:00	7,58	7,44	0,13	1				1		1	1	
	21:00	7,06	6,95	0,10	1				1		1		
	22:00	6,14	6,03	0,11	1				1				
	23:00	5,28	5,15	0,13	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2023	00:00	5,08	4,94	0,14					1				
	01:00	4,63	4,47	0,16					1				
	02:00	4,34	4,16	0,18					1				
	03:00	4,18	4,02	0,16					1				
	04:00	4,22	4,07	0,15					1				
	05:00	4,49	4,33	0,16					1				
	06:00	5,05	4,84	0,21					1				
	07:00	5,80	5,50	0,29	1				1				
	08:00	6,51	6,16	0,35	1				1				
	09:00	6,80	6,35	0,45	1				1				
	10:00	6,87	6,31	0,56	1				1				
	11:00	6,82	6,23	0,59	1				1				
	12:00	6,72	6,17	0,55	1				1				
	13:00	6,60	6,06	0,54	1				1				
	14:00	6,43	5,83	0,60	1				1				
	15:00	6,34	5,64	0,70	1				1				
	16:00	6,72	5,93	0,79	1				1				
	17:00	7,94	7,10	0,84	1				1		1		
	18:00	8,62	7,59	1,03	1				1		1	1	
	19:00	8,63	7,36	1,28	1				1		1	1	
	20:00	8,35	6,85	1,49	1				1		1		
	21:00	7,73	6,24	1,50	1				1				
	22:00	6,74	5,45	1,29	1				1				
	23:00	5,75	4,68	1,07					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2023	00:00	5,26	3,59	1,67					1				
	01:00	4,73	3,26	1,47					1				
	02:00	4,47	3,26	1,21					1				
	03:00	4,35	3,26	1,09					1				
	04:00	4,35	3,26	1,10					1				
	05:00	4,63	3,26	1,37					1				
	06:00	5,27	3,43	1,84					1				
	07:00	6,00	3,90	2,10					1				
	08:00	6,64	4,32	2,32					1				
	09:00	7,16	4,72	2,44	1				1				
	10:00	7,47	5,07	2,40	1				1				
	11:00	7,43	5,09	2,34	1				1				
	12:00	7,16	4,83	2,34	1				1				
	13:00	7,18	4,83	2,34	1				1				
	14:00	7,23	5,03	2,20	1				1				
	15:00	7,04	5,05	1,99	1				1				
	16:00	7,42	5,37	2,05	1				1				
	17:00	8,49	6,19	2,31	1	1			1				
	18:00	9,23	6,63	2,60	1	1			1				
	19:00	9,12	6,32	2,80	1	1			1				
	20:00	8,75	5,92	2,83	1	1			1				
	21:00	8,03	5,23	2,80	1				1				
	22:00	7,16	4,65	2,51	1				1				
	23:00	6,28	4,08	2,20					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 25 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 25 Ιανουάριος 2023	00:00	5,63	3,66	1,97					1				
	01:00	5,05	3,28	1,77					1				
	02:00	4,72	3,26	1,46					1				
	03:00	4,57	3,26	1,31					1				
	04:00	4,60	3,26	1,34					1				
	05:00	4,91	3,26	1,65					1				
	06:00	5,63	3,66	1,97					1				
	07:00	6,44	4,19	2,26					1				
	08:00	7,14	4,64	2,50	1				1				
	09:00	7,64	4,97	2,67	1				1				
	10:00	7,97	5,18	2,78	1				1				
	11:00	8,08	5,43	2,66	1				1				
	12:00	8,07	5,50	2,58	1				1				
	13:00	8,05	5,50	2,54	1				1				
	14:00	7,85	5,26	2,58	1				1				
	15:00	7,78	5,07	2,72	1				1				
	16:00	8,16	5,32	2,83	1				1				
	17:00	9,03	6,15	2,87	1				1				
	18:00	9,74	6,83	2,91	1	1			1				
	19:00	9,73	6,76	2,97	1	1			1				
	20:00	9,32	6,34	2,98	1	1			1				
	21:00	8,51	5,53	2,98	1				1				
	22:00	7,54	4,90	2,64	1				1				
	23:00	6,57	4,27	2,30					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 26 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 26 Ιανουάριος 2023	00:00	6,00	3,90	2,10				1					
	01:00	5,36	3,48	1,88				1					
	02:00	5,00	3,26	1,74				1					
	03:00	4,80	3,26	1,54				1					
	04:00	4,81	3,26	1,56				1					
	05:00	5,10	3,32	1,79				1					
	06:00	5,83	3,79	2,04				1					
	07:00	6,77	4,40	2,37				1					
	08:00	7,46	5,17	2,28	1			1					
	09:00	7,87	5,71	2,16	1			1					
	10:00	8,03	6,11	1,91	1			1					
	11:00	7,96	6,07	1,89	1			1					
	12:00	7,96	6,07	1,89	1			1					
	13:00	7,80	5,89	1,91	1			1					
	14:00	7,62	5,56	2,06	1			1					
	15:00	7,47	4,86	2,61	1			1					
	16:00	7,71	5,01	2,70	1			1					
	17:00	8,42	5,47	2,95	1			1					
	18:00	9,67	6,63	3,04				1	1				
	19:00	9,62	8,36	1,26				1	1				
	20:00	9,29	8,11	1,19				1	1				
	21:00	8,51	8,17	0,34				1	1				
	22:00	7,54	7,26	0,28				1	1				
	23:00	6,58	6,51	0,07				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 27 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 27 Ιανουάριος 2023	00:00	5,86	5,65	0,21	1			1					
	01:00	5,21	5,10	0,11	1			1					
	02:00	4,84	4,72	0,12				1					
	03:00	4,70	4,56	0,14				1					
	04:00	4,68	4,53	0,14				1					
	05:00	4,96	4,79	0,16				1					
	06:00	5,64	5,47	0,17	1			1					
	07:00	6,52	6,35	0,17	1			1					
	08:00	7,18	6,95	0,24	1	1		1					
	09:00	7,76	7,52	0,24	1	1		1					
	10:00	8,19	7,76	0,43	1	1		1					
	11:00	8,40	7,31	1,10	1	1		1					
	12:00	8,34	7,10	1,24	1	1		1					
	13:00	8,07	6,82	1,25	1	1		1					
	14:00	7,81	6,39	1,42	1			1					
	15:00	7,72	5,68	2,04	1			1					
	16:00	8,01	5,84	2,17	1			1					
	17:00	8,63	6,60	2,02				1	1				
	18:00	9,35	8,79	0,56				1	1				
	19:00	9,36	9,34	0,03				1	1				
	20:00	9,16	8,58	0,58				1	1				
	21:00	8,44	7,73	0,71				1	1				
	22:00	7,48	7,02	0,46				1	1				
	23:00	6,60	6,51	0,08				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 28 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 28 Ιανουάριος 2023	00:00	5,67	5,33	0,34	1			1					
	01:00	5,06	4,87	0,19				1					
	02:00	4,69	4,60	0,09				1					
	03:00	4,48	4,38	0,10				1					
	04:00	4,45	4,32	0,13				1					
	05:00	4,72	4,56	0,17				1					
	06:00	5,34	5,13	0,21	1			1					
	07:00	6,14	5,98	0,16	1			1					
	08:00	6,75	6,60	0,15	1			1					
	09:00	7,18	6,98	0,21				1	1				
	10:00	7,28	7,09	0,19				1	1				
	11:00	7,27	7,11	0,16				1	1				
	12:00	7,21	7,07	0,14				1	1				
	13:00	7,06	6,94	0,12				1	1				
	14:00	6,97	6,84	0,14				1	1				
	15:00	7,07	6,93	0,14				1	1				
	16:00	7,53	7,39	0,14				1	1				
	17:00	8,64	8,53	0,11				1	1				
	18:00	9,27	9,20	0,07				1	1				
	19:00	9,23	9,19	0,04				1	1				
	20:00	8,90	8,89	0,01				1	1				
	21:00	8,23	8,22	0,01				1	1				
	22:00	7,40	7,39	0,01				1	1				
	23:00	6,62	6,59	0,03				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 29 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 29 Ιανουάριος 2023	00:00	5,18	4,99	0,19				1					
	01:00	4,58	3,65	0,92				1					
	02:00	4,16	3,26	0,90				1					
	03:00	3,92	3,26	0,66				1					
	04:00	3,88	3,26	0,62				1					
	05:00	4,11	3,47	0,64				1					
	06:00	4,61	4,58	0,02				1					
	07:00	5,25	5,25	0,00	1			1					
	08:00	5,85	5,85	0,00	1			1					
	09:00	6,35	6,14	0,21	1			1					
	10:00	6,51	6,18	0,34	1			1					
	11:00	6,59	6,30	0,29	1			1					
	12:00	6,58	6,20	0,38	1			1					
	13:00	6,43	4,84	1,59	1			1					
	14:00	6,14	4,66	1,48				1					
	15:00	6,48	5,40	1,08		1		1					
	16:00	6,95	5,87	1,08		1		1					
	17:00	8,00	6,86	1,14		1	1	1					
	18:00	8,78	7,55	1,23		1	1	1					
	19:00	8,73	7,47	1,26		1	1	1					
	20:00	8,43	7,19	1,24		1	1	1					
	21:00	7,85	6,61	1,24		1	1	1					
	22:00	7,13	5,94	1,19		1		1					
	23:00	6,41	5,30	1,12		1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 30 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 30 Ιανουάριος 2023	00:00	5,54	4,51	1,03				1					
	01:00	4,94	3,98	0,97				1					
	02:00	4,57	3,63	0,93				1					
	03:00	4,40	3,54	0,86				1					
	04:00	4,46	3,66	0,80				1					
	05:00	4,81	4,10	0,71				1					
	06:00	5,47	4,86	0,61				1					
	07:00	6,32	5,76	0,57	1			1					
	08:00	7,10	6,59	0,51	1			1					
	09:00	7,51	7,05	0,46				1	1				
	10:00	7,71	7,32	0,39				1	1				
	11:00	7,72	7,39	0,33				1	1				
	12:00	7,65	7,43	0,22				1	1				
	13:00	7,56	7,41	0,14				1	1				
	14:00	7,47	7,36	0,11				1	1				
	15:00	7,71	7,63	0,08				1	1				
	16:00	8,20	8,15	0,05				1	1				
	17:00	9,13	9,12	0,01				1	1				
	18:00	9,87	9,87	0,00				1	1				
	19:00	9,78	9,78	0,00				1	1				
	20:00	9,38	9,38	0,00				1	1				
	21:00	8,70	8,70	0,00				1	1				
	22:00	7,85	7,85	0,00				1	1				
	23:00	6,92	6,91	0,01				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2023	00:00	5,99	5,99	0,00	1			1					
	01:00	5,47	5,41	0,06	1			1					
	02:00	5,15	5,09	0,07	1			1					
	03:00	4,91	4,90	0,00	1			1					
	04:00	4,92	4,92	0,00	1			1					
	05:00	5,32	5,30	0,02	1			1					
	06:00	6,21	6,13	0,08	1			1					
	07:00	7,19	7,03	0,16				1	1				
	08:00	8,05	7,86	0,19				1	1				
	09:00	8,65	8,48	0,17				1	1				
	10:00	8,88	8,76	0,12				1	1				
	11:00	8,90	8,78	0,12				1	1				
	12:00	9,02	8,94	0,07				1	1				
	13:00	9,31	9,22	0,08				1	1				
	14:00	9,31	9,24	0,07				1	1				
	15:00	8,78	8,73	0,05				1	1				
	16:00	8,83	8,71	0,12				1	1				
	17:00	9,59	9,10	0,49				1	1				
	18:00	10,28	10,12	0,16				1	1				
	19:00	10,18	10,04	0,13				1	1				
	20:00	9,79	9,69	0,10				1	1				
	21:00	9,13	9,12	0,01				1	1				
	22:00	8,22	8,18	0,04				1	1				
	23:00	7,34	7,26	0,08				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,07	3,95	2,13				1					
	01:00	5,54	3,60	1,94				1					
	02:00	5,21	3,39	1,82				1					
	03:00	5,03	3,27	1,76				1					
	04:00	5,05	3,29	1,77				1					
	05:00	5,40	3,51	1,89				1					
	06:00	6,28	4,53	1,76				1					
	07:00	7,42	6,51	0,91				1	1				
	08:00	8,29	7,29	1,00				1	1				
	09:00	8,93	8,10	0,83				1	1				
	10:00	9,28	8,46	0,82				1	1				
	11:00	9,37	8,86	0,51				1	1				
	12:00	9,28	8,99	0,29				1	1				
	13:00	8,95	8,78	0,17				1	1				
	14:00	8,54	8,43	0,10				1	1				
	15:00	8,21	8,11	0,10				1	1				
	16:00	8,56	8,48	0,08				1	1				
	17:00	9,67	9,63	0,05				1	1				
	18:00	10,53	10,46	0,07	1			1	1				
	19:00	10,50	10,41	0,08	1			1	1				
	20:00	10,08	10,01	0,07				1	1				
	21:00	9,28	9,21	0,07				1	1				
	22:00	8,35	8,28	0,07				1	1				
	23:00	7,53	7,47	0,06				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 2 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 2 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,11	6,06	0,04	1			1					
	01:00	5,56	5,54	0,02	1			1					
	02:00	5,23	5,21	0,02	1			1					
	03:00	5,04	5,01	0,03	1			1					
	04:00	5,03	5,00	0,02	1			1					
	05:00	5,37	5,35	0,02	1			1					
	06:00	6,25	6,23	0,01	1			1					
	07:00	7,36	7,35	0,02				1	1				
	08:00	8,05	8,03	0,02				1	1				
	09:00	8,35	8,33	0,02				1	1				
	10:00	8,35	8,33	0,02				1	1				
	11:00	8,13	8,11	0,01				1	1				
	12:00	8,01	8,00	0,01				1	1				
	13:00	8,01	7,95	0,07				1	1				
	14:00	7,68	7,59	0,08				1	1				
	15:00	7,63	7,58	0,05				1	1				
	16:00	7,91	7,79	0,12				1	1				
	17:00	9,30	9,06	0,24				1	1				
	18:00	10,31	9,83	0,47				1	1				
	19:00	10,25	9,40	0,86				1	1				
	20:00	9,93	9,22	0,71				1	1				
	21:00	9,16	8,32	0,84				1	1				
	22:00	8,22	7,41	0,82				1	1				
	23:00	7,28	6,51	0,77				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 3 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 3 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,83	5,38	0,45				1					
	01:00	5,30	4,87	0,43				1					
	02:00	5,01	4,52	0,49				1					
	03:00	4,82	4,41	0,41				1					
	04:00	4,80	4,59	0,21				1					
	05:00	5,11	4,71	0,41				1					
	06:00	5,85	5,73	0,12	1			1					
	07:00	6,81	6,78	0,03	1			1					
	08:00	7,61	6,38	1,23	1			1					
	09:00	8,30	6,53	1,77				1	1				
	10:00	8,88	7,37	1,52				1	1				
	11:00	8,84	8,28	0,56				1	1				
	12:00	8,24	7,96	0,28				1	1				
	13:00	7,88	7,40	0,48				1	1				
	14:00	7,62	7,39	0,23				1	1				
	15:00	7,50	7,28	0,22				1	1				
	16:00	7,71	7,59	0,13				1	1				
	17:00	8,94	8,89	0,06				1	1				
	18:00	9,97	9,95	0,02				1	1				
	19:00	10,00	10,00	0,00				1	1				
	20:00	9,67	9,67	0,00				1	1				
	21:00	8,91	8,91	0,00				1	1				
	22:00	8,00	7,99	0,01				1	1				
	23:00	7,13	7,10	0,03				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 4 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 4 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,61	5,53	0,08	1			1					
	01:00	5,08	5,06	0,01				1					
	02:00	4,71	4,71	0,00				1					
	03:00	4,44	4,43	0,01				1					
	04:00	4,35	4,30	0,05				1					
	05:00	4,54	4,33	0,21				1					
	06:00	5,09	4,32	0,77				1					
	07:00	5,84	4,21	1,62				1					
	08:00	6,57	5,60	0,97	1			1					
	09:00	7,16	6,82	0,34	1			1					
	10:00	7,42	7,11	0,31	1			1					
	11:00	7,25	6,95	0,30	1			1					
	12:00	6,81	6,51	0,30	1			1					
	13:00	6,30	5,73	0,57	1			1					
	14:00	5,95	4,87	1,08				1					
	15:00	5,76	4,07	1,70				1					
	16:00	6,17	4,58	1,59				1					
	17:00	7,43	6,51	0,91				1	1				
	18:00	8,51	7,14	1,36				1	1				
	19:00	8,52	7,22	1,30				1	1				
	20:00	8,20	6,86	1,34				1	1				
	21:00	7,52	6,82	0,71				1	1				
	22:00	6,65	4,80	1,85				1					
	23:00	5,87	3,84	2,03				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 5 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 5 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,04	3,27	1,76				1					
	01:00	4,49	3,26	1,23				1					
	02:00	4,04	3,26	0,78				1					
	03:00	3,68	3,26	0,42				1					
	04:00	3,43	3,26	0,18				1					
	05:00	3,42	3,26	0,16				1					
	06:00	3,64	3,26	0,38				1					
	07:00	4,03	3,26	0,77				1					
	08:00	4,55	3,26	1,30				1					
	09:00	5,00	3,26	1,75				1					
	10:00	5,40	3,51	1,89				1					
	11:00	5,76	3,75	2,02				1					
	12:00	5,89	3,83	2,06				1					
	13:00	5,73	3,72	2,00				1					
	14:00	5,24	3,40	1,83				1					
	15:00	3,71	3,26	0,45				1					
	16:00	3,99	3,26	0,73				1					
	17:00	5,02	3,27	1,76				1					
	18:00	6,18	4,02	2,16				1					
	19:00	6,14	3,99	2,15				1					
	20:00	5,81	3,77	2,03				1					
	21:00	5,15	3,35	1,80				1					
	22:00	4,27	3,26	1,01				1					
	23:00	3,45	3,26	0,19				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 6 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 6 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,35	3,48	1,87				1					
	01:00	4,92	3,26	1,67				1					
	02:00	4,64	3,26	1,39				1					
	03:00	4,43	3,26	1,18				1					
	04:00	4,36	3,26	1,10				1					
	05:00	4,54	3,26	1,28				1					
	06:00	5,02	3,27	1,76				1					
	07:00	5,67	3,68	1,98				1					
	08:00	6,17	4,01	2,16				1					
	09:00	6,60	4,29	2,31				1					
	10:00	6,85	4,45	2,40				1					
	11:00	7,12	4,63	2,49				1					
	12:00	7,33	4,76	2,56				1					
	13:00	7,40	4,81	2,59				1					
	14:00	7,35	4,84	2,51				1					
	15:00	7,08	4,70	2,37				1					
	16:00	7,21	4,95	2,26				1					
	17:00	7,84	5,67	2,16	1			1					
	18:00	8,58	6,42	2,15	1			1					
	19:00	8,38	6,18	2,20	1			1					
	20:00	7,93	5,67	2,26	1			1					
	21:00	7,21	4,91	2,30				1					
	22:00	6,30	4,09	2,20				1					
	23:00	5,46	3,55	1,91				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 7 Φεβρουάριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 7 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,62	4,30	2,32				1					
	01:00	5,98	3,89	2,09				1					
	02:00	5,57	3,62	1,95				1					
	03:00	5,35	3,48	1,87				1					
	04:00	5,40	3,51	1,89				1					
	05:00	5,87	3,81	2,05				1					
	06:00	6,78	4,40	2,37				1					
	07:00	7,97	5,18	2,79	1			1					
	08:00	9,00	5,96	3,04	1			1					
	09:00	9,84	6,80	3,04				1	1				
	10:00	10,37	7,33	3,04				1	1				
	11:00	10,63	7,59	3,04				1	1				
	12:00	10,71	7,67	3,04				1	1				
	13:00	10,56	7,53	3,03				1	1				
	14:00	10,11	7,11	3,00				1	1				
	15:00	9,73	6,74	2,99				1	1				
	16:00	9,77	6,77	3,00				1	1				
	17:00	10,26	7,22	3,03				1	1				
	18:00	11,11	8,07	3,04				1	1				
	19:00	11,12	8,08	3,04				1	1				
	20:00	10,65	7,61	3,04				1	1				
	21:00	9,82	6,78	3,04				1	1				
	22:00	8,91	5,87	3,04	1			1					
	23:00	8,15	5,30	2,85	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 8 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 8 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,83	4,44	2,39				1					
	01:00	6,17	4,01	2,16				1					
	02:00	5,77	3,75	2,02				1					
	03:00	5,57	3,62	1,95				1					
	04:00	5,59	3,63	1,95				1					
	05:00	6,05	3,93	2,12				1					
	06:00	7,04	4,58	2,47	1			1					
	07:00	8,34	5,42	2,92	1			1					
	08:00	9,36	6,51	2,85				1	1				
	09:00	10,10	7,27	2,83				1	1				
	10:00	10,59	7,87	2,72				1	1				
	11:00	10,78	8,12	2,66				1	1				
	12:00	10,24	7,63	2,61				1	1				
	13:00	9,96	7,33	2,63				1	1				
	14:00	9,58	7,00	2,58				1	1				
	15:00	9,49	7,06	2,43				1	1				
	16:00	9,53	7,16	2,37				1	1				
	17:00	10,09	7,51	2,58				1	1				
	18:00	11,03	8,16	2,87				1	1				
	19:00	11,00	8,00	3,00				1	1				
	20:00	10,71	7,71	3,00				1	1				
	21:00	9,88	6,89	2,99				1	1				
	22:00	8,97	6,51	2,46				1	1				
	23:00	8,14	6,51	1,63				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,94	4,51	2,43				1					
	01:00	6,26	4,07	2,19				1					
	02:00	5,85	3,80	2,05				1					
	03:00	5,64	3,67	1,97				1					
	04:00	5,68	3,69	1,99				1					
	05:00	6,10	3,96	2,13				1					
	06:00	7,03	4,57	2,46	1			1					
	07:00	8,19	5,32	2,87	1			1					
	08:00	9,10	6,10	3,00	1			1					
	09:00	9,78	6,82	2,96				1	1				
	10:00	10,03	7,11	2,92				1	1				
	11:00	10,20	7,27	2,93				1	1				
	12:00	9,98	7,13	2,85				1	1				
	13:00	9,77	7,00	2,77				1	1				
	14:00	9,34	6,57	2,77				1	1				
	15:00	9,15	6,51	2,63				1	1				
	16:00	9,32	6,51	2,81				1	1				
	17:00	10,05	7,13	2,92				1	1				
	18:00	10,92	7,93	2,98				1	1				
	19:00	10,90	7,88	3,02				1	1				
	20:00	10,54	7,50	3,04				1	1				
	21:00	9,78	6,74	3,04				1	1				
	22:00	8,89	6,51	2,38				1	1				
	23:00	8,09	6,51	1,57				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 10 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 10 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,80	4,42	2,38				1					
	01:00	6,17	4,01	2,16				1					
	02:00	5,77	3,75	2,02				1					
	03:00	5,55	3,61	1,94				1					
	04:00	5,57	3,62	1,95				1					
	05:00	5,95	3,87	2,08				1					
	06:00	6,84	4,45	2,39				1					
	07:00	7,92	5,15	2,77	1			1					
	08:00	8,79	5,95	2,84	1			1					
	09:00	9,42	6,65	2,78	1	1		1					
	10:00	9,76	7,04	2,72	1	1		1					
	11:00	9,85	7,16	2,69	1	1		1					
	12:00	9,78	7,13	2,66	1	1		1					
	13:00	9,32	6,73	2,59	1	1		1					
	14:00	8,89	6,38	2,51	1	1		1					
	15:00	8,74	6,30	2,44	1	1		1					
	16:00	8,93	6,44	2,49	1	1		1					
	17:00	9,69	7,16	2,53	1	1		1					
	18:00	10,57	7,88	2,70	1	1		1					
	19:00	10,58	7,88	2,70	1	1		1					
	20:00	10,29	7,51	2,77	1	1		1					
	21:00	9,63	6,87	2,76	1	1		1					
	22:00	8,82	6,18	2,64	1			1					
	23:00	8,06	5,37	2,69	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 11 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 11 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,52	4,24	2,28				1					
	01:00	5,91	3,84	2,07				1					
	02:00	5,52	3,58	1,93				1					
	03:00	5,29	3,44	1,85				1					
	04:00	5,31	3,45	1,86				1					
	05:00	5,68	3,69	1,99				1					
	06:00	6,46	4,20	2,26				1					
	07:00	7,35	4,90	2,45	1			1					
	08:00	7,98	5,59	2,39	1			1					
	09:00	8,40	6,18	2,22	1			1					
	10:00	8,55	6,73	1,82	1			1					
	11:00	8,48	6,93	1,54	1			1					
	12:00	8,28	6,88	1,40	1			1					
	13:00	8,01	6,66	1,35	1			1					
	14:00	7,73	6,55	1,18	1			1					
	15:00	7,67	6,65	1,02	1			1					
	16:00	8,08	7,20	0,88				1	1				
	17:00	9,17	8,41	0,76				1	1				
	18:00	10,21	9,45	0,76				1	1				
	19:00	10,25	9,57	0,68				1	1				
	20:00	9,95	9,31	0,64				1	1				
	21:00	9,26	8,59	0,67				1	1				
	22:00	8,56	7,87	0,68				1	1				
	23:00	7,92	7,31	0,60				1	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 12 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 12 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,11	5,65	0,46	1			1					
	01:00	5,52	5,16	0,35	1			1					
	02:00	5,09	4,80	0,29				1					
	03:00	4,87	4,54	0,32				1					
	04:00	4,90	4,53	0,37				1					
	05:00	5,25	4,90	0,35				1					
	06:00	5,92	5,61	0,31	1			1					
	07:00	6,67	6,36	0,31	1			1					
	08:00	7,09	6,80	0,29	1			1					
	09:00	7,31	7,00	0,31	1			1					
	10:00	7,38	7,02	0,37	1			1					
	11:00	7,34	6,95	0,39	1			1					
	12:00	7,02	6,51	0,51	1			1					
	13:00	6,75	6,11	0,64	1			1					
	14:00	6,42	5,61	0,81	1			1					
	15:00	6,69	6,45	0,24	1			1					
	16:00	7,22	6,89	0,33	1			1					
	17:00	8,26	7,75	0,51				1	1				
	18:00	9,32	8,38	0,93				1	1				
	19:00	9,43	8,14	1,29				1	1				
	20:00	9,16	7,62	1,54				1	1				
	21:00	8,59	6,51	2,07				1	1				
	22:00	8,00	6,51	1,49				1	1				
	23:00	7,47	6,51	0,95				1	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα 13/2/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Δευτέρα	13/02/23 0:00	31,78	24,85	6,94					1	1	1			
	13/02/23 1:00	28,33	22,46	5,86					1	1	1			
	13/02/23 2:00	27,66	21,33	6,33					1	1	1			
	13/02/23 3:00	26,89	20,04	6,86					1	1	1			
	13/02/23 4:00	26,89	19,75	7,14					1	1	1			
	13/02/23 5:00	28,35	21,35	7,00					1	1	1			
	13/02/23 6:00	33,10	26,30	6,80				1	1	1	1			
	13/02/23 7:00	39,76	33,13	6,64				1	1	1	1			
	13/02/23 8:00	45,35	38,52	6,83	1			1	1	1	1		2	
	13/02/23 9:00	48,36	41,58	6,78	1			1	1	1	1		4	
	13/02/23 10:00	48,75	42,44	6,31	1			1	1	1	1		5	
	13/02/23 11:00	48,56	42,52	6,04	1			1	1	1	1		5	
	13/02/23 12:00	49,04	43,09	5,94	1			1	1	1	1		5	
	13/02/23 13:00	48,71	42,71	6,01	1			1	1	1	1		5	
	13/02/23 14:00	47,33	41,29	6,04	1			1	1	1	1		4	
	13/02/23 15:00	43,77	37,72	6,05	1			1	1	1	1		1	
	13/02/23 16:00	45,45	39,37	6,08	1			1	1	1	1		2	
	13/02/23 17:00	49,47	43,59	5,88	1			1	1	1	1		6	
	13/02/23 18:00	53,81	48,10	5,71	1			1	1	1	1		10	
	13/02/23 19:00	54,32	48,71	5,61	1			1	1	1	1		10	
	13/02/23 20:00	52,36	47,40	4,96	1			1	1	1	1		9	
	13/02/23 21:00	47,63	43,20	4,43	1			1	1	1	1		5	
13/02/23 22:00	42,03	37,91	4,12	1			1	1	1	1		1		
13/02/23 23:00	36,34	32,67	3,66				1	1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 14 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 14 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,35	5,37	0,98	1			1					
	01:00	5,78	5,07	0,71	1			1					
	02:00	5,50	4,98	0,51	1			1					
	03:00	5,31	4,84	0,47	1			1					
	04:00	5,35	4,79	0,55	1			1					
	05:00	5,78	5,23	0,55	1			1					
	06:00	6,76	6,32	0,44	1			1					
	07:00	7,86	7,49	0,36				1	1				
	08:00	8,42	8,09	0,33				1	1				
	09:00	8,59	8,37	0,22				1	1				
	10:00	8,60	8,48	0,12				1	1				
	11:00	8,52	8,44	0,08				1	1				
	12:00	8,40	8,33	0,06				1	1				
	13:00	8,39	8,31	0,08				1	1				
	14:00	8,50	8,38	0,11				1	1				
	15:00	8,33	8,17	0,16				1	1				
	16:00	8,41	8,26	0,15				1	1				
	17:00	9,45	9,31	0,14				1	1				
	18:00	10,63	10,50	0,13	1			1	1				
	19:00	10,68	10,52	0,16	1			1	1				
	20:00	10,34	10,02	0,31				1	1				
	21:00	9,55	8,89	0,66				1	1				
	22:00	8,62	7,29	1,33				1	1				
	23:00	7,52	6,51	1,00				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 15 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 15 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,29	4,09	2,20				1					
	01:00	5,76	3,74	2,01				1					
	02:00	5,48	3,56	1,92				1					
	03:00	5,28	3,43	1,85				1					
	04:00	5,34	3,47	1,87				1					
	05:00	5,71	3,71	2,00				1					
	06:00	6,68	4,45	2,22				1					
	07:00	7,84	6,51	1,33				1	1				
	08:00	8,35	7,08	1,27				1	1				
	09:00	8,53	7,28	1,25				1	1				
	10:00	8,79	7,70	1,09				1	1				
	11:00	8,94	7,95	0,99				1	1				
	12:00	8,80	8,00	0,80				1	1				
	13:00	8,48	7,84	0,65				1	1				
	14:00	8,10	7,69	0,41				1	1				
	15:00	7,90	7,62	0,29				1	1				
	16:00	8,23	8,00	0,23				1	1				
	17:00	9,48	9,29	0,19				1	1				
	18:00	10,70	10,53	0,17	1			1	1				
	19:00	10,75	10,59	0,16	1			1	1				
	20:00	10,40	10,28	0,13	1			1	1				
	21:00	9,52	9,41	0,11				1	1				
	22:00	8,51	8,40	0,11				1	1				
	23:00	7,53	7,33	0,20				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,14	4,97	1,17				1					
	01:00	5,61	4,14	1,47				1					
	02:00	5,30	4,22	1,07				1					
	03:00	5,16	4,31	0,85				1					
	04:00	5,18	4,53	0,64				1					
	05:00	5,55	5,14	0,41	1			1					
	06:00	6,46	6,17	0,29	1			1					
	07:00	7,56	7,35	0,21				1	1				
	08:00	7,96	7,79	0,18				1	1				
	09:00	8,15	8,00	0,15				1	1				
	10:00	8,21	8,12	0,09				1	1				
	11:00	8,27	8,25	0,02				1	1				
	12:00	8,92	8,90	0,01				1	1				
	13:00	9,24	9,23	0,01				1	1				
	14:00	9,24	9,23	0,01				1	1				
	15:00	9,27	9,26	0,01				1	1				
	16:00	9,38	9,35	0,03				1	1				
	17:00	9,54	9,51	0,02				1	1				
	18:00	10,57	10,55	0,02				1	1				
	19:00	10,60	10,57	0,03				1	1				
	20:00	10,20	10,18	0,02				1	1				
	21:00	9,28	9,26	0,02				1	1				
	22:00	8,30	8,28	0,02				1	1				
	23:00	7,35	7,32	0,03				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή 17/2/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5
Παρασκευή	17/02/23 0:00	29,32	27,87	1,45				1	1	1	1			
	17/02/23 1:00	26,67	25,26	1,41					1	1	1			
	17/02/23 2:00	25,41	23,88	1,53					1	1	1			
	17/02/23 3:00	24,66	23,48	1,18					1	1	1			
	17/02/23 4:00	24,73	23,51	1,22					1	1	1			
	17/02/23 5:00	26,29	24,94	1,34					1	1	1			
	17/02/23 6:00	30,00	27,99	2,01				1	1	1	1			
	17/02/23 7:00	35,04	32,49	2,55				1	1	1	1			
	17/02/23 8:00	36,52	34,47	2,05				1	1	1	1		1	
	17/02/23 9:00	37,81	36,68	1,13				1	1	1	1		3	
	17/02/23 10:00	38,28	37,25	1,03				1	1	1	1		3	
	17/02/23 11:00	38,10	37,14	0,96				1	1	1	1		3	
	17/02/23 12:00	38,16	37,31	0,85				1	1	1	1		3	
	17/02/23 13:00	38,27	37,44	0,83				1	1	1	1		3	
	17/02/23 14:00	38,20	37,33	0,87				1	1	1	1		3	
	17/02/23 15:00	37,82	36,61	1,22	1			1	1	1	1			
	17/02/23 16:00	38,56	36,56	2,01	1			1	1	1	1			
	17/02/23 17:00	43,59	39,61	3,97	1			1	1	1	1		2	
	17/02/23 18:00	49,45	42,87	6,57	1			1	1	1	1		5	
	17/02/23 19:00	50,45	42,31	8,14	1			1	1	1	1		5	
17/02/23 20:00	48,87	40,21	8,65	1			1	1	1	1		3		
17/02/23 21:00	44,23	41,00	3,22	1			1	1	1	1		4		
17/02/23 22:00	38,98	33,84	5,14	1			1	1	1	1				
17/02/23 23:00	34,12	28,35	5,77				1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:														
Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ, δεν είναι διαθέσιμη η μονάδα G2 το διάστημα 07:00 με 15:00.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 18 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 18 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,89	5,80	0,09	1			1					
	01:00	5,39	5,31	0,08	1			1					
	02:00	5,13	5,04	0,09	1			1					
	03:00	4,98	4,90	0,08	1			1					
	04:00	4,99	4,92	0,07	1			1					
	05:00	5,29	5,21	0,08	1			1					
	06:00	6,01	5,96	0,05	1			1					
	07:00	6,78	6,75	0,03				1	1				
	08:00	7,21	7,16	0,05				1	1				
	09:00	7,46	7,38	0,08				1	1				
	10:00	7,51	7,33	0,18				1	1				
	11:00	7,41	7,14	0,27				1	1				
	12:00	7,21	6,86	0,34				1	1				
	13:00	6,99	6,54	0,45	1			1					
	14:00	6,77	6,25	0,52	1			1					
	15:00	6,59	6,02	0,57	1			1					
	16:00	6,85	6,34	0,50	1			1					
	17:00	8,19	7,81	0,39	1	1		1					
	18:00	9,79	9,11	0,68	1	1	1	1					
	19:00	9,78	8,93	0,85	1	1	1	1					
	20:00	9,34	8,38	0,97	1	1	1	1					
	21:00	8,54	7,35	1,19	1	1		1					
	22:00	7,60	6,25	1,35	1			1					
	23:00	6,83	5,45	1,38	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 19 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 19 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,81	4,58	1,23				1					
	01:00	5,35	4,15	1,20				1					
	02:00	5,10	4,00	1,10				1					
	03:00	4,96	4,00	0,95				1					
	04:00	4,99	4,00	0,99				1					
	05:00	5,28	4,29	0,99				1					
	06:00	5,87	4,82	1,05				1					
	07:00	6,50	5,26	1,24	1			1					
	08:00	6,84	5,57	1,28	1			1					
	09:00	7,19	5,87	1,32	1			1					
	10:00	7,33	5,79	1,55	1			1					
	11:00	7,27	6,66	0,61	1			1					
	12:00	7,10	6,74	0,36	1	1		1					
	13:00	6,83	6,41	0,41	1	1		1					
	14:00	6,33	5,89	0,44	1			1					
	15:00	6,49	4,34	2,16	1			1					
	16:00	6,77	4,40	2,37	1			1					
	17:00	7,87	5,18	2,69	1			1					
	18:00	9,41	7,59	1,82	1			1	1				
	19:00	9,50	6,75	2,75				1	1				
	20:00	9,10	6,51	2,59				1	1				
	21:00	8,33	6,51	1,82				1	1				
	22:00	7,45	6,51	0,94				1	1				
	23:00	6,64	4,32	2,32				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,83	3,79	2,04				1					
	01:00	5,37	3,49	1,88				1					
	02:00	5,09	3,31	1,78				1					
	03:00	4,95	3,26	1,70				1					
	04:00	5,01	3,26	1,75				1					
	05:00	5,36	3,48	1,87				1					
	06:00	6,05	4,54	1,51	1			1					
	07:00	6,92	5,86	1,06	1			1					
	08:00	7,60	7,02	0,58				1	1				
	09:00	7,94	7,57	0,37				1	1				
	10:00	7,61	7,45	0,16				1	1				
	11:00	8,19	8,17	0,02				1	1				
	12:00	8,31	8,31	0,00				1	1				
	13:00	7,60	7,60	0,00				1	1				
	14:00	6,70	6,69	0,01				1	1				
	15:00	6,65	6,63	0,02				1	1				
	16:00	6,92	6,90	0,01				1	1				
	17:00	8,04	8,04	0,00				1	1				
	18:00	9,70	9,70	0,00				1	1				
	19:00	9,85	9,85	0,00				1	1				
	20:00	9,47	9,47	0,00				1	1				
	21:00	8,66	8,65	0,01				1	1				
	22:00	7,71	7,70	0,01				1	1				
	23:00	6,81	6,80	0,01				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,45	5,02	0,43	1			1					
	01:00	4,97	4,75	0,22				1					
	02:00	4,70	4,55	0,15				1					
	03:00	4,58	4,46	0,12				1					
	04:00	4,65	4,50	0,15				1					
	05:00	4,96	4,77	0,19				1					
	06:00	5,71	5,49	0,22	1			1					
	07:00	6,41	6,10	0,30	1			1					
	08:00	6,64	6,22	0,43	1			1					
	09:00	6,73	6,24	0,49	1			1					
	10:00	6,73	6,30	0,43	1			1					
	11:00	6,67	6,02	0,65	1			1					
	12:00	6,54	5,95	0,58	1			1					
	13:00	6,41	5,93	0,47	1			1					
	14:00	6,11	5,60	0,51	1			1					
	15:00	5,87	5,42	0,44	1			1					
	16:00	6,24	5,83	0,41	1			1					
	17:00	7,39	6,91	0,47				1	1				
	18:00	9,08	8,34	0,74				1	1				
	19:00	9,35	8,48	0,87				1	1				
	20:00	9,01	8,03	0,99				1	1				
	21:00	8,24	7,29	0,95				1	1				
	22:00	7,39	6,51	0,88	1			1					
	23:00	6,56	5,79	0,77	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,35	4,31	1,03				1					
	01:00	4,85	3,79	1,06				1					
	02:00	4,59	3,55	1,05				1					
	03:00	4,51	3,70	0,81				1					
	04:00	4,52	3,87	0,65				1					
	05:00	4,81	4,17	0,64				1					
	06:00	5,50	4,90	0,60				1					
	07:00	6,23	5,79	0,44	1			1					
	08:00	6,48	6,15	0,34	1			1					
	09:00	6,62	6,27	0,35	1			1					
	10:00	6,65	6,42	0,24	1			1					
	11:00	6,61	6,47	0,14	1			1					
	12:00	6,57	6,49	0,08	1			1					
	13:00	6,45	6,42	0,03	1			1					
	14:00	6,21	6,20	0,01	1			1					
	15:00	6,01	5,99	0,01	1			1					
	16:00	6,28	6,27	0,01	1			1					
	17:00	7,38	7,37	0,01				1	1				
	18:00	9,06	9,05	0,01				1	1				
	19:00	9,34	9,34	0,00				1	1				
	20:00	8,98	8,98	0,00				1	1				
	21:00	8,20	8,20	0,00				1	1				
	22:00	7,28	7,28	0,00				1	1				
	23:00	6,39	6,38	0,00	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,38	5,38	0,00	1			1					
	01:00	4,92	4,92	0,00				1					
	02:00	4,66	4,66	0,00				1					
	03:00	4,57	4,56	0,00				1					
	04:00	4,60	4,55	0,05				1					
	05:00	4,87	4,77	0,10				1					
	06:00	5,50	5,38	0,11	1			1					
	07:00	6,22	6,11	0,11	1			1					
	08:00	6,48	6,33	0,14	1			1					
	09:00	6,63	6,47	0,16	1			1					
	10:00	6,70	6,59	0,12	1			1					
	11:00	6,66	6,58	0,08	1			1					
	12:00	6,57	6,48	0,09	1			1					
	13:00	6,44	6,32	0,12	1			1					
	14:00	6,22	6,13	0,09	1			1					
	15:00	6,03	5,98	0,06	1			1					
	16:00	6,32	6,26	0,06	1			1					
	17:00	7,40	7,28	0,11				1	1				
	18:00	9,04	8,71	0,33				1	1				
	19:00	9,28	8,27	1,01				1	1				
	20:00	9,15	7,75	1,40				1	1				
	21:00	8,30	7,01	1,29				1	1				
	22:00	7,34	6,31	1,03	1			1					
	23:00	6,43	5,34	1,09	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,25	4,95	0,29				1					
	01:00	4,81	4,34	0,47				1					
	02:00	4,58	3,97	0,61				1					
	03:00	4,49	3,86	0,63				1					
	04:00	4,57	3,87	0,69				1					
	05:00	4,83	4,15	0,67				1					
	06:00	5,42	4,86	0,57				1					
	07:00	6,10	5,59	0,51	1			1					
	08:00	6,42	5,94	0,49	1			1					
	09:00	6,61	6,31	0,30	1			1					
	10:00	6,69	6,57	0,12	1			1					
	11:00	6,67	6,62	0,05	1			1					
	12:00	6,58	6,57	0,01	1			1					
	13:00	6,44	6,44	0,00	1			1					
	14:00	6,27	6,27	0,00	1			1					
	15:00	6,12	6,12	0,00	1			1					
	16:00	6,37	6,37	0,00	1			1					
	17:00	7,34	7,33	0,01				1	1				
	18:00	8,92	8,86	0,06				1	1				
	19:00	9,27	9,20	0,07				1	1				
	20:00	8,91	8,80	0,11				1	1				
	21:00	8,06	7,93	0,13				1	1				
	22:00	7,10	6,98	0,12				1	1				
	23:00	6,16	6,03	0,13	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 25 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 25 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,11	4,69	0,42				1					
	01:00	4,69	4,06	0,62				1					
	02:00	4,50	3,68	0,81				1					
	03:00	4,40	3,29	1,10				1					
	04:00	4,44	3,26	1,18				1					
	05:00	4,67	3,26	1,42				1					
	06:00	5,18	3,76	1,42				1					
	07:00	5,71	3,84	1,87				1					
	08:00	6,04	3,93	2,12				1					
	09:00	6,25	4,06	2,19				1					
	10:00	6,27	4,07	2,19				1					
	11:00	6,15	4,00	2,15				1					
	12:00	5,97	3,88	2,09				1					
	13:00	5,81	3,77	2,03				1					
	14:00	5,59	3,63	1,96				1					
	15:00	5,50	3,58	1,93				1					
	16:00	5,75	3,74	2,01				1					
	17:00	6,58	4,28	2,30				1					
	18:00	8,06	5,24	2,82	1			1					
	19:00	8,48	5,51	2,97	1			1					
	20:00	8,17	5,31	2,86	1			1					
	21:00	7,44	4,83	2,60	1			1					
	22:00	6,61	4,29	2,31				1					
	23:00	5,75	3,74	2,01				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 26 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 26 Φεβρουάριος 2023	00:00	4,86	3,26	1,60				1					
	01:00	4,49	3,26	1,23				1					
	02:00	4,29	3,26	1,04				1					
	03:00	4,21	3,26	0,95				1					
	04:00	4,22	3,26	0,97				1					
	05:00	4,41	3,26	1,15				1					
	06:00	4,78	3,26	1,53				1					
	07:00	5,23	3,40	1,83				1					
	08:00	5,57	3,62	1,95				1					
	09:00	5,58	3,63	1,95				1					
	10:00	5,49	3,57	1,92				1					
	11:00	5,33	3,47	1,87				1					
	12:00	5,12	3,33	1,79				1					
	13:00	4,93	3,26	1,68				1					
	14:00	4,52	3,26	1,26				1					
	15:00	5,14	3,34	1,80				1					
	16:00	5,22	3,39	1,83				1					
	17:00	5,73	3,73	2,01				1					
	18:00	7,08	4,60	2,48	1			1					
	19:00	7,62	4,96	2,67	1			1					
	20:00	7,40	4,81	2,59	1			1					
	21:00	6,75	4,39	2,36				1					
	22:00	5,99	3,89	2,10				1					
	23:00	5,19	3,38	1,82				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 27 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 27 Φεβρουάριος 2023	00:00	4,83	3,26	1,57				1					
	01:00	4,43	3,26	1,17				1					
	02:00	4,20	3,26	0,94				1					
	03:00	4,12	3,26	0,86				1					
	04:00	4,19	3,26	0,93				1					
	05:00	4,45	3,26	1,19				1					
	06:00	4,95	3,26	1,69				1					
	07:00	5,58	3,62	1,95				1					
	08:00	6,11	3,97	2,14				1					
	09:00	6,43	4,18	2,25				1					
	10:00	6,52	4,24	2,28				1					
	11:00	6,33	4,12	2,22				1					
	12:00	6,41	4,17	2,24				1					
	13:00	6,34	4,12	2,22				1					
	14:00	6,05	3,93	2,12				1					
	15:00	5,82	3,78	2,04				1					
	16:00	5,85	3,80	2,05				1					
	17:00	6,33	4,12	2,22				1					
	18:00	7,59	4,93	2,66	1			1					
	19:00	8,09	5,26	2,83	1			1					
	20:00	7,81	5,07	2,73	1			1					
	21:00	7,12	4,63	2,49	1			1					
	22:00	6,31	4,10	2,21				1					
	23:00	5,48	3,56	1,92				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2023	00:00	4,94	3,26	1,68				1					
	01:00	4,50	3,26	1,24				1					
	02:00	4,24	3,26	0,98				1					
	03:00	4,15	3,26	0,89				1					
	04:00	4,20	3,26	0,95				1					
	05:00	4,48	3,30	1,18				1					
	06:00	5,03	4,39	0,64				1					
	07:00	5,72	5,36	0,36	1			1					
	08:00	6,32	6,06	0,26	1			1					
	09:00	6,76	6,47	0,30	1			1					
	10:00	7,04	6,59	0,44	1			1					
	11:00	7,30	6,79	0,51	1	1		1					
	12:00	7,47	7,28	0,19	1	1		1					
	13:00	7,46	7,43	0,02	1	1		1					
	14:00	7,14	7,07	0,07	1	1		1					
	15:00	6,99	6,84	0,15	1	1		1					
	16:00	6,94	6,52	0,42	1	1		1					
	17:00	7,28	6,68	0,60	1	1		1					
	18:00	8,26	7,76	0,49	1	1		1					
	19:00	8,60	7,73	0,86	1	1		1					
	20:00	8,25	7,21	1,04	1	1		1					
	21:00	7,51	6,72	0,79	1	1		1					
	22:00	6,68	5,93	0,75	1			1					
	23:00	5,84	5,10	0,74	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 1 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 1 Μάρτιος 2023	00:00	5,06	3,29	1,77				1					
	01:00	4,61	3,26	1,35				1					
	02:00	4,34	3,26	1,09				1					
	03:00	4,25	3,26	0,99				1					
	04:00	4,27	3,26	1,02				1					
	05:00	4,53	3,26	1,27				1					
	06:00	5,04	3,27	1,76				1					
	07:00	5,60	3,64	1,96				1					
	08:00	6,00	3,90	2,10				1					
	09:00	6,23	4,05	2,18				1					
	10:00	6,24	4,52	1,73				1					
	11:00	6,20	4,90	1,30				1					
	12:00	6,15	4,97	1,18				1					
	13:00	6,03	4,73	1,30				1					
	14:00	5,75	4,12	1,63				1					
	15:00	5,45	3,67	1,78				1					
	16:00	5,80	4,34	1,46				1					
	17:00	6,66	5,05	1,60	1			1					
	18:00	7,94	5,51	2,42	1			1					
	19:00	8,50	5,72	2,77	1			1					
	20:00	8,29	5,52	2,77	1			1					
	21:00	7,65	4,97	2,68	1			1					
	22:00	6,81	4,43	2,38				1					
	23:00	5,96	3,87	2,09				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 2 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 2 Μάρτιος 2023	00:00	5,35	3,48	1,87				1					
	01:00	4,80	3,26	1,54				1					
	02:00	4,54	3,26	1,29				1					
	03:00	4,46	3,26	1,20				1					
	04:00	4,49	3,26	1,24				1					
	05:00	4,74	3,26	1,48				1					
	06:00	5,30	3,44	1,85				1					
	07:00	6,01	3,91	2,10				1					
	08:00	6,56	4,27	2,30				1					
	09:00	6,85	4,45	2,40				1					
	10:00	6,94	4,70	2,24				1					
	11:00	6,87	4,47	2,40				1					
	12:00	6,84	4,44	2,39				1					
	13:00	6,82	4,43	2,39				1					
	14:00	6,60	4,29	2,31				1					
	15:00	6,56	4,26	2,29				1					
	16:00	6,77	4,40	2,37				1					
	17:00	7,53	4,89	2,64	1			1					
	18:00	8,76	5,72	3,04	1			1					
	19:00	9,11	6,07	3,04	1			1					
	20:00	8,89	5,85	3,04	1			1					
	21:00	8,09	5,26	2,83	1			1					
	22:00	7,08	4,60	2,48	1			1					
	23:00	6,25	4,34	1,91	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 3 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 3 Μάρτιος 2023	00:00	5,40	3,51	1,89				1					
	01:00	4,92	3,26	1,66				1					
	02:00	4,64	3,26	1,39				1					
	03:00	4,53	3,26	1,27				1					
	04:00	4,57	3,26	1,32				1					
	05:00	4,83	3,77	1,06				1					
	06:00	5,40	4,35	1,06				1					
	07:00	6,19	5,34	0,85				1					
	08:00	6,89	6,51	0,38				1	1				
	09:00	7,42	7,05	0,37				1	1				
	10:00	7,68	7,53	0,15				1	1				
	11:00	7,86	7,83	0,03				1	1				
	12:00	7,81	7,79	0,03				1	1				
	13:00	7,63	7,59	0,04				1	1				
	14:00	7,21	7,18	0,03				1	1				
	15:00	6,67	6,65	0,02				1	1				
	16:00	6,61	6,60	0,01				1	1				
	17:00	7,42	7,42	0,00				1	1				
	18:00	9,00	9,00	0,00				1	1				
	19:00	9,42	9,42	0,00				1	1				
	20:00	9,08	9,08	0,00				1	1				
	21:00	8,24	8,24	0,00				1	1				
	22:00	7,22	7,22	0,00				1	1				
	23:00	6,36	6,36	0,00	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 4 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 4 Μάρτιος 2023	00:00	5,72	5,72	0,00	1			1					
	01:00	5,18	5,18	0,00				1					
	02:00	4,88	4,88	0,00				1					
	03:00	4,75	4,75	0,01				1					
	04:00	4,75	4,73	0,02				1					
	05:00	5,00	4,93	0,07				1					
	06:00	5,56	5,47	0,09				1					
	07:00	6,31	6,31	0,00				1	1				
	08:00	7,12	7,01	0,11				1	1				
	09:00	7,78	7,33	0,45				1	1				
	10:00	8,20	7,27	0,92				1	1				
	11:00	8,36	7,77	0,59				1	1				
	12:00	8,31	8,07	0,23				1	1				
	13:00	8,16	8,15	0,01				1	1				
	14:00	7,51	7,50	0,01				1	1				
	15:00	6,84	6,83	0,01				1	1				
	16:00	6,98	6,97	0,01				1	1				
	17:00	7,74	7,53	0,20				1	1				
	18:00	9,07	8,71	0,36				1	1				
	19:00	9,31	8,95	0,36				1	1				
	20:00	8,96	8,55	0,41				1	1				
	21:00	8,12	6,49	1,63	1			1					
	22:00	7,13	6,24	0,89	1			1					
	23:00	6,29	6,04	0,25	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 5 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 5 Μάρτιος 2023	00:00	5,69	5,43	0,26	1			1					
	01:00	5,14	4,58	0,56				1					
	02:00	4,83	3,43	1,39				1					
	03:00	4,70	3,66	1,04				1					
	04:00	4,72	4,12	0,61				1					
	05:00	4,97	4,77	0,20				1					
	06:00	5,50	5,44	0,06	1			1					
	07:00	6,15	6,15	0,00	1			1					
	08:00	6,97	6,97	0,00				1	1				
	09:00	7,61	7,60	0,00				1	1				
	10:00	7,70	7,70	0,00				1	1				
	11:00	7,68	7,68	0,00				1	1				
	12:00	8,03	8,03	0,00				1	1				
	13:00	7,77	7,77	0,00				1	1				
	14:00	7,22	7,21	0,00				1	1				
	15:00	7,29	7,28	0,00				1	1				
	16:00	6,97	6,97	0,00				1	1				
	17:00	7,59	7,59	0,00				1	1				
	18:00	9,09	9,09	0,00				1	1				
	19:00	9,46	9,45	0,01				1	1				
	20:00	9,10	9,08	0,02				1	1				
	21:00	8,24	8,21	0,03				1	1				
	22:00	7,24	7,22	0,02	1			1					
	23:00	6,39	6,38	0,02	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 6 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 6 Μάρτιος 2023	00:00	5,78	5,77	0,01	1			1					
	01:00	5,19	5,19	0,00				1					
	02:00	4,87	4,87	0,00				1					
	03:00	4,75	4,75	0,00				1					
	04:00	4,81	4,81	0,00				1					
	05:00	5,10	5,10	0,00				1					
	06:00	5,70	5,70	0,00	1			1					
	07:00	6,53	6,51	0,01	1			1					
	08:00	7,08	7,01	0,07	1			1					
	09:00	7,31	7,16	0,15	1			1					
	10:00	7,32	7,05	0,27	1			1					
	11:00	7,18	6,79	0,40	1			1					
	12:00	6,97	6,46	0,51	1			1					
	13:00	6,64	6,08	0,56	1			1					
	14:00	6,28	5,73	0,54	1			1					
	15:00	6,36	5,76	0,61	1			1					
	16:00	6,63	5,98	0,66	1			1					
	17:00	7,43	6,71	0,72	1			1					
	18:00	8,99	8,07	0,92	1	1		1					
	19:00	9,46	8,35	1,11	1	1		1					
	20:00	9,10	7,84	1,26	1	1		1					
	21:00	8,26	6,84	1,42	1			1					
	22:00	7,27	5,56	1,71	1			1					
	23:00	6,42	4,65	1,77				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 7 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 7 Μάρτιος 2023	00:00	5,60	4,05	1,56				1					
	01:00	5,03	3,49	1,54				1					
	02:00	4,74	3,40	1,34				1					
	03:00	4,63	3,52	1,12				1					
	04:00	4,69	3,82	0,87				1					
	05:00	4,99	4,30	0,69				1					
	06:00	5,61	4,97	0,64	1			1					
	07:00	6,43	5,81	0,62	1			1					
	08:00	6,90	6,32	0,58	1			1					
	09:00	7,06	6,61	0,44	1			1					
	10:00	7,03	6,64	0,39	1			1					
	11:00	6,87	6,45	0,42	1			1					
	12:00	6,64	6,14	0,50	1			1					
	13:00	6,43	5,85	0,58	1			1					
	14:00	6,23	5,66	0,57	1			1					
	15:00	6,00	5,44	0,57	1			1					
	16:00	6,28	5,74	0,53	1			1					
	17:00	7,12	6,61	0,51				1	1				
	18:00	8,76	8,19	0,57				1	1				
	19:00	9,28	8,44	0,83				1	1				
	20:00	8,98	7,81	1,16				1	1				
	21:00	8,25	6,80	1,46				1	1				
	22:00	7,25	5,43	1,82	1			1					
	23:00	6,44	4,34	2,10	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 8 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 8 Μάρτιος 2023	00:00	5,18	3,37	1,81				1					
	01:00	4,66	3,26	1,41				1					
	02:00	4,41	3,26	1,16				1					
	03:00	4,34	3,26	1,09				1					
	04:00	4,41	3,26	1,15				1					
	05:00	4,66	3,26	1,40				1					
	06:00	5,20	3,59	1,61				1					
	07:00	5,76	4,82	0,94				1					
	08:00	6,08	5,29	0,79	1			1					
	09:00	6,28	5,49	0,79	1			1					
	10:00	6,31	5,61	0,70	1			1					
	11:00	6,24	5,40	0,84	1			1					
	12:00	6,11	5,17	0,94	1			1					
	13:00	5,90	5,22	0,68	1			1					
	14:00	5,69	5,06	0,63	1			1					
	15:00	5,60	4,95	0,65	1			1					
	16:00	5,93	5,37	0,56	1			1					
	17:00	6,76	6,32	0,44	1			1					
	18:00	8,45	7,89	0,57	1	1		1					
	19:00	9,01	8,27	0,74	1	1		1					
	20:00	8,94	8,21	0,73	1	1		1					
	21:00	8,08	7,42	0,67	1	1		1					
	22:00	7,03	6,50	0,53	1			1					
	23:00	6,17	5,61	0,56	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 9 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 9 Μάρτιος 2023	00:00	5,27	5,00	0,26				1					
	01:00	4,75	4,55	0,20				1					
	02:00	4,51	4,26	0,25				1					
	03:00	4,44	4,25	0,19				1					
	04:00	4,47	4,35	0,12				1					
	05:00	4,76	4,61	0,14				1					
	06:00	5,33	5,07	0,26	1			1					
	07:00	5,89	5,55	0,35	1			1					
	08:00	6,23	5,79	0,44	1			1					
	09:00	6,42	5,88	0,54	1			1					
	10:00	6,46	5,72	0,74	1			1					
	11:00	6,38	5,52	0,86	1			1					
	12:00	6,26	5,58	0,68	1			1					
	13:00	6,17	5,53	0,65	1			1					
	14:00	5,82	4,92	0,90	1			1					
	15:00	5,86	4,82	1,04	1			1					
	16:00	6,34	5,14	1,20	1			1					
	17:00	7,07	6,29	0,78	1			1					
	18:00	8,51	8,16	0,35				1	1				
	19:00	8,98	8,54	0,43				1	1				
	20:00	8,75	8,33	0,42				1	1				
	21:00	7,87	7,45	0,42				1	1				
	22:00	6,88	6,51	0,37				1	1				
	23:00	6,00	5,60	0,40	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 10 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 10 Μάρτιος 2023	00:00	5,15	3,35	1,80				1					
	01:00	4,65	3,26	1,39				1					
	02:00	4,40	3,26	1,14				1					
	03:00	4,32	3,26	1,07				1					
	04:00	4,38	3,26	1,12				1					
	05:00	4,60	3,26	1,35				1					
	06:00	5,11	3,32	1,79				1					
	07:00	5,66	3,68	1,98				1					
	08:00	6,11	3,99	2,12				1					
	09:00	6,36	4,21	2,15				1					
	10:00	6,38	4,17	2,21				1					
	11:00	6,34	4,12	2,22				1					
	12:00	6,29	4,09	2,20				1					
	13:00	6,14	3,99	2,15				1					
	14:00	5,96	3,87	2,09				1					
	15:00	5,80	3,77	2,03				1					
	16:00	5,82	3,78	2,04				1					
	17:00	6,69	4,35	2,34				1					
	18:00	8,02	5,57	2,45	1			1					
	19:00	8,64	6,15	2,49	1			1					
	20:00	8,66	6,14	2,52	1			1					
	21:00	7,80	5,32	2,47	1			1					
	22:00	6,78	4,41	2,37				1					
	23:00	5,96	3,87	2,09				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 11 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 11 Μάρτιος 2023	00:00	5,18	3,37	1,81				1					
	01:00	4,69	3,26	1,43				1					
	02:00	4,44	3,26	1,18				1					
	03:00	4,36	3,26	1,10				1					
	04:00	4,39	3,26	1,13				1					
	05:00	4,61	3,26	1,35				1					
	06:00	5,06	3,29	1,77				1					
	07:00	5,56	3,62	1,95				1					
	08:00	5,92	3,85	2,07				1					
	09:00	6,18	4,01	2,16				1					
	10:00	6,26	4,07	2,19				1					
	11:00	6,23	4,05	2,18				1					
	12:00	6,16	4,00	2,15				1					
	13:00	6,06	3,94	2,12				1					
	14:00	5,83	3,79	2,04				1					
	15:00	5,56	3,61	1,94				1					
	16:00	5,85	4,09	1,76				1					
	17:00	6,51	5,40	1,10	1			1					
	18:00	7,85	7,01	0,84	1	1		1					
	19:00	8,46	7,38	1,09	1	1		1					
	20:00	8,46	7,12	1,34	1	1		1					
	21:00	7,57	6,56	1,02	1			1					
	22:00	6,62	5,21	1,41	1			1					
	23:00	5,85	5,05	0,80	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 12 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 12 Μάρτιος 2023	00:00	5,27	4,86	0,40				1					
	01:00	4,75	4,16	0,58				1					
	02:00	4,49	3,26	1,23				1					
	03:00	4,40	3,26	1,14				1					
	04:00	4,46	3,26	1,20				1					
	05:00	4,69	3,26	1,43				1					
	06:00	5,14	3,34	1,80				1					
	07:00	5,79	3,76	2,02				1					
	08:00	6,55	4,26	2,29				1					
	09:00	6,44	4,18	2,25				1					
	10:00	6,53	4,25	2,29				1					
	11:00	6,47	4,20	2,26				1					
	12:00	6,31	4,10	2,21				1					
	13:00	6,10	3,97	2,14				1					
	14:00	5,82	3,78	2,04				1					
	15:00	5,59	3,63	1,96				1					
	16:00	5,80	3,77	2,03				1					
	17:00	6,47	4,51	1,95				1					
	18:00	8,05	6,51	1,54				1	1				
	19:00	8,81	6,97	1,84				1	1				
	20:00	8,75	6,96	1,79				1	1				
	21:00	7,93	6,16	1,77	1				1				
	22:00	7,01	5,19	1,82	1				1				
	23:00	6,26	4,40	1,86	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 13 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 13 Μάρτιος 2023	00:00	5,44	3,61	1,83					1				
	01:00	4,90	3,26	1,64					1				
	02:00	4,64	3,26	1,38					1				
	03:00	4,56	3,26	1,31					1				
	04:00	4,65	3,26	1,40					1				
	05:00	4,98	3,26	1,72					1				
	06:00	5,62	3,65	1,97					1				
	07:00	6,48	4,39	2,10					1				
	08:00	6,91	4,74	2,17	1				1				
	09:00	7,14	4,88	2,26	1				1				
	10:00	7,14	4,86	2,27	1				1				
	11:00	6,99	4,71	2,28	1				1				
	12:00	6,77	4,62	2,15	1				1				
	13:00	6,53	4,54	1,99					1				
	14:00	6,25	4,35	1,90					1				
	15:00	6,07	4,32	1,75					1				
	16:00	6,30	4,70	1,60					1				
	17:00	7,01	5,66	1,35	1				1				
	18:00	8,60	7,37	1,23	1	1			1				
	19:00	9,35	8,17	1,18	1	1			1				
	20:00	9,23	8,17	1,07	1	1			1				
	21:00	8,40	7,37	1,03	1	1			1				
	22:00	7,46	6,44	1,02	1				1				
	23:00	6,68	5,83	0,85	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 14 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 14 Μάρτιος 2023	00:00	5,51	3,58	1,93				1					
	01:00	5,02	3,26	1,76				1					
	02:00	4,70	3,26	1,44				1					
	03:00	4,57	3,26	1,32				1					
	04:00	4,64	3,26	1,38				1					
	05:00	5,02	3,26	1,76				1					
	06:00	5,70	3,76	1,95				1					
	07:00	6,37	4,51	1,85				1					
	08:00	6,82	5,25	1,57	1			1					
	09:00	7,11	5,78	1,33	1			1					
	10:00	7,20	6,25	0,95	1			1					
	11:00	7,12	6,36	0,77	1			1					
	12:00	7,03	5,90	1,13	1			1					
	13:00	6,87	5,80	1,07	1			1					
	14:00	6,64	5,72	0,92	1			1					
	15:00	6,52	5,75	0,76	1			1					
	16:00	6,68	6,17	0,50	1			1					
	17:00	7,43	7,10	0,33				1	1				
	18:00	8,89	8,64	0,25				1	1				
	19:00	9,45	9,18	0,26				1	1				
	20:00	8,85	8,46	0,39				1	1				
	21:00	8,09	7,59	0,50				1	1				
	22:00	7,18	6,68	0,50				1	1				
	23:00	6,30	6,04	0,26	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 15 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 15 Μάρτιος 2023	00:00	5,52	5,36	0,17				1					
	01:00	5,03	4,94	0,09				1					
	02:00	4,75	4,67	0,09				1					
	03:00	4,66	4,54	0,12				1					
	04:00	4,67	4,49	0,18				1					
	05:00	5,00	4,89	0,10				1					
	06:00	5,65	5,58	0,07	1			1					
	07:00	6,21	6,11	0,10	1			1					
	08:00	6,52	6,40	0,12	1			1					
	09:00	6,73	6,57	0,16	1			1					
	10:00	6,77	6,28	0,49	1			1					
	11:00	6,68	5,78	0,89	1			1					
	12:00	6,20	4,92	1,28				1					
	13:00	6,22	4,67	1,55				1					
	14:00	6,29	4,66	1,63				1					
	15:00	5,83	5,31	0,52				1					
	16:00	5,95	5,74	0,21	1			1					
	17:00	6,74	6,40	0,34	1			1					
	18:00	8,43	7,63	0,80	1	1		1					
	19:00	9,26	8,22	1,03	1	1		1					
	20:00	9,15	8,62	0,53	1	1		1					
	21:00	8,34	8,14	0,19	1	1		1					
	22:00	7,35	7,11	0,24	1			1					
	23:00	6,40	5,67	0,73	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 16 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 16 Μάρτιος 2023	00:00	5,42	5,41	0,01				1					
	01:00	4,94	4,94	0,00				1					
	02:00	4,66	4,61	0,04				1					
	03:00	4,53	4,38	0,14				1					
	04:00	4,54	4,38	0,16				1					
	05:00	4,82	4,62	0,21				1					
	06:00	5,38	5,09	0,29	1			1					
	07:00	5,99	5,78	0,21	1			1					
	08:00	6,57	6,44	0,13	1			1					
	09:00	7,08	7,03	0,05	1			1					
	10:00	7,62	7,56	0,06	1			1					
	11:00	7,79	7,40	0,39	1			1					
	12:00	7,72	6,86	0,86	1			1					
	13:00	7,48	6,00	1,48	1			1					
	14:00	7,10	5,18	1,92	1			1					
	15:00	6,81	4,82	1,99	1			1					
	16:00	6,57	4,55	2,02	1			1					
	17:00	6,85	4,89	1,96	1			1					
	18:00	8,08	5,95	2,13	1			1					
	19:00	8,95	6,31	2,64	1			1					
	20:00	9,04	6,13	2,91	1			1					
	21:00	8,32	5,41	2,91	1			1					
	22:00	7,39	4,80	2,59	1			1					
	23:00	6,44	4,18	2,25				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 17 Μάρτιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 17 Μάρτιος 2023	00:00	5,36	3,48	1,87				1					
	01:00	4,89	3,26	1,64				1					
	02:00	4,64	3,26	1,38				1					
	03:00	4,53	3,26	1,27				1					
	04:00	4,54	3,26	1,28				1					
	05:00	4,82	3,26	1,56				1					
	06:00	5,43	3,53	1,90				1					
	07:00	6,19	4,02	2,16				1					
	08:00	6,96	4,52	2,43	1			1					
	09:00	7,51	4,88	2,63	1			1					
	10:00	7,38	4,80	2,58	1			1					
	11:00	7,21	4,68	2,52	1			1					
	12:00	7,03	4,57	2,46	1			1					
	13:00	6,94	4,51	2,43	1			1					
	14:00	6,86	4,46	2,40	1			1					
	15:00	6,78	4,41	2,37	1			1					
	16:00	6,88	4,47	2,41	1			1					
	17:00	7,43	4,83	2,60	1			1					
	18:00	8,60	5,59	3,01	1	1		1					
	19:00	9,17	6,13	3,04	1	1		1					
	20:00	8,90	5,86	3,04	1	1		1					
	21:00	8,12	5,28	2,84	1			1					
	22:00	7,16	4,65	2,50	1			1					
	23:00	6,30	4,34	1,96	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 18 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 18 Μάρτιος 2023	00:00	5,31	3,45	1,86				1					
	01:00	4,83	3,26	1,58				1					
	02:00	4,55	3,26	1,30				1					
	03:00	4,43	3,26	1,17				1					
	04:00	4,43	3,26	1,17				1					
	05:00	4,62	3,26	1,36				1					
	06:00	5,13	3,33	1,79				1					
	07:00	5,61	3,65	1,96				1					
	08:00	6,02	3,91	2,11				1					
	09:00	6,33	4,11	2,21				1					
	10:00	6,47	4,21	2,27				1					
	11:00	6,38	4,15	2,23				1					
	12:00	6,07	3,94	2,12				1					
	13:00	5,81	3,95	1,86				1					
	14:00	5,60	4,33	1,27				1					
	15:00	5,43	4,63	0,80				1					
	16:00	5,83	5,34	0,50	1			1					
	17:00	6,69	6,24	0,45	1			1					
	18:00	8,27	7,69	0,58	1	1		1					
	19:00	9,02	8,26	0,76	1	1		1					
	20:00	8,79	8,04	0,75	1	1		1					
	21:00	8,02	7,18	0,84	1	1		1					
	22:00	7,03	6,08	0,95	1			1					
	23:00	6,16	5,18	0,98	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 19 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 19 Μάρτιος 2023	00:00	4,95	4,26	0,69				1					
	01:00	4,52	3,89	0,63				1					
	02:00	4,21	3,41	0,80				1					
	03:00	4,03	3,26	0,77				1					
	04:00	3,98	3,26	0,73				1					
	05:00	4,15	3,26	0,90				1					
	06:00	4,57	3,26	1,31				1					
	07:00	4,92	3,26	1,66				1					
	08:00	5,19	3,58	1,60				1					
	09:00	5,67	3,94	1,73				1					
	10:00	6,27	4,58	1,69				1					
	11:00	6,41	5,13	1,28	1			1					
	12:00	6,14	5,10	1,04	1			1					
	13:00	5,36	4,28	1,08				1					
	14:00	4,77	3,77	1,00				1					
	15:00	4,67	4,30	0,37				1					
	16:00	5,12	4,73	0,39				1					
	17:00	5,98	5,59	0,39	1			1					
	18:00	7,56	7,22	0,34	1	1		1					
	19:00	8,51	8,22	0,29	1	1		1					
	20:00	8,32	8,05	0,27	1	1		1					
	21:00	7,64	7,35	0,29	1	1		1					
	22:00	6,71	6,41	0,30	1			1					
	23:00	5,82	5,59	0,23	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 20 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 20 Μάρτιος 2023	00:00	5,09	4,90	0,19				1					
	01:00	4,62	4,42	0,20				1					
	02:00	4,31	4,10	0,21				1					
	03:00	4,17	3,97	0,21				1					
	04:00	4,20	3,99	0,21				1					
	05:00	4,47	4,25	0,22				1					
	06:00	5,05	4,85	0,21				1					
	07:00	5,76	5,56	0,20	1			1					
	08:00	6,13	5,95	0,18	1			1					
	09:00	6,33	6,12	0,20	1			1					
	10:00	6,33	6,08	0,24	1			1					
	11:00	6,18	5,88	0,30	1			1					
	12:00	5,94	5,64	0,30	1			1					
	13:00	5,66	5,41	0,25	1			1					
	14:00	5,39	5,12	0,27	1			1					
	15:00	5,31	5,05	0,26	1			1					
	16:00	5,73	5,48	0,25	1			1					
	17:00	6,57	6,30	0,27	1			1					
	18:00	8,11	7,85	0,26				1	1				
	19:00	9,06	8,81	0,25				1	1				
	20:00	8,84	8,60	0,24				1	1				
	21:00	8,09	7,86	0,24				1	1				
	22:00	7,09	6,79	0,30				1	1				
	23:00	6,10	5,72	0,38	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 21 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 21 Μάρτιος 2023	00:00	5,31	5,31	0,00				1					
	01:00	4,82	4,81	0,01				1					
	02:00	4,56	4,55	0,00				1					
	03:00	4,44	4,44	0,01				1					
	04:00	4,48	4,48	0,01				1					
	05:00	4,85	4,85	0,00				1					
	06:00	5,47	5,47	0,00	1			1					
	07:00	6,04	6,03	0,01	1			1					
	08:00	6,50	6,49	0,01	1			1					
	09:00	6,65	6,65	0,01	1			1					
	10:00	6,60	6,59	0,00	1			1					
	11:00	6,40	6,40	0,00	1			1					
	12:00	6,24	6,24	0,00	1			1					
	13:00	6,29	6,29	0,00	1			1					
	14:00	6,01	6,01	0,00	1			1					
	15:00	5,78	5,78	0,00	1			1					
	16:00	5,84	5,83	0,01	1			1					
	17:00	6,67	6,67	0,00	1			1					
	18:00	8,17	8,17	0,00				1	1				
	19:00	9,09	9,07	0,01				1	1				
	20:00	8,96	8,86	0,10				1	1				
	21:00	8,18	8,10	0,08				1	1				
	22:00	7,16	7,16	0,01				1	1				
	23:00	6,28	6,27	0,00	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 22 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 22 Μάρτιος 2023	00:00	5,21	5,15	0,06				1					
	01:00	4,77	4,72	0,05				1					
	02:00	4,50	4,46	0,03				1					
	03:00	4,40	4,40	0,00				1					
	04:00	4,45	4,45	0,00				1					
	05:00	4,80	4,75	0,06				1					
	06:00	5,40	5,31	0,09	1			1					
	07:00	5,88	5,81	0,07	1			1					
	08:00	6,35	6,33	0,02	1			1					
	09:00	6,51	6,50	0,01	1			1					
	10:00	6,37	6,37	0,00	1			1					
	11:00	6,29	6,28	0,01	1			1					
	12:00	6,31	6,30	0,01	1			1					
	13:00	6,12	6,11	0,01	1			1					
	14:00	5,87	5,87	0,00	1			1					
	15:00	5,64	5,64	0,00	1			1					
	16:00	5,80	5,77	0,03	1			1					
	17:00	6,41	6,27	0,15	1			1					
	18:00	8,12	7,92	0,19				1	1				
	19:00	9,04	8,82	0,22				1	1				
	20:00	8,91	8,72	0,18				1	1				
	21:00	8,13	8,00	0,14				1	1				
	22:00	7,04	6,91	0,12				1	1				
	23:00	6,11	6,01	0,09	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2023	00:00	5,28	4,00	1,28				1					
	01:00	4,85	3,79	1,05				1					
	02:00	4,61	3,43	1,17				1					
	03:00	4,50	3,28	1,21				1					
	04:00	4,53	3,26	1,28				1					
	05:00	4,87	3,26	1,61				1					
	06:00	5,41	3,78	1,63				1					
	07:00	5,89	4,59	1,30				1					
	08:00	6,22	5,16	1,06	1			1					
	09:00	6,48	5,47	1,01	1			1					
	10:00	6,60	5,76	0,84	1			1					
	11:00	6,58	5,96	0,62	1			1					
	12:00	6,48	5,96	0,52	1			1					
	13:00	6,34	5,83	0,51	1			1					
	14:00	6,20	5,74	0,45	1			1					
	15:00	6,02	5,64	0,37	1			1					
	16:00	6,28	5,92	0,36	1			1					
	17:00	7,11	6,76	0,35				1	1				
	18:00	8,48	8,11	0,37				1	1				
	19:00	9,28	8,82	0,46				1	1				
	20:00	8,98	8,52	0,46				1	1				
	21:00	8,10	7,75	0,35				1	1				
	22:00	7,10	6,71	0,39	1			1					
	23:00	6,17	5,73	0,44	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 24 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 24 Μάρτιος 2023	00:00	5,31	4,92	0,38				1					
	01:00	4,88	4,47	0,41				1					
	02:00	4,61	4,20	0,41				1					
	03:00	4,49	4,04	0,46				1					
	04:00	4,54	4,02	0,53				1					
	05:00	4,83	4,30	0,53				1					
	06:00	5,35	4,88	0,47				1					
	07:00	5,85	5,39	0,47	1			1					
	08:00	6,20	5,76	0,44	1			1					
	09:00	6,49	6,17	0,32	1			1					
	10:00	6,60	6,20	0,40	1			1					
	11:00	6,57	5,92	0,65	1			1					
	12:00	6,44	5,94	0,50	1			1					
	13:00	6,29	6,00	0,29	1			1					
	14:00	6,00	5,73	0,27	1			1					
	15:00	5,76	5,41	0,35	1			1					
	16:00	6,02	5,61	0,41	1			1					
	17:00	6,85	6,35	0,49	1			1					
	18:00	8,30	7,75	0,55	1	1		1					
	19:00	9,08	8,56	0,52	1	1		1					
	20:00	8,98	8,51	0,46	1	1		1					
	21:00	8,13	7,68	0,45	1	1		1					
	22:00	7,10	6,70	0,39	1			1					
	23:00	6,23	5,93	0,30	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 25 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 25 Μάρτιος 2023	00:00	5,37	5,22	0,15				1					
	01:00	4,95	4,81	0,14				1					
	02:00	4,65	4,53	0,11				1					
	03:00	4,43	4,31	0,12				1					
	04:00	4,39	4,27	0,12				1					
	05:00	4,54	4,45	0,09				1					
	06:00	4,87	4,80	0,07				1					
	07:00	5,16	5,11	0,05				1					
	08:00	5,48	5,45	0,04	1			1					
	09:00	5,84	5,84	0,00	1			1					
	10:00	6,05	6,05	0,00	1			1					
	11:00	6,12	6,12	0,00	1			1					
	12:00	6,06	6,06	0,00	1			1					
	13:00	5,91	5,91	0,00	1			1					
	14:00	5,64	5,64	0,00	1			1					
	15:00	5,45	5,45	0,00	1			1					
	16:00	5,51	5,49	0,02	1			1					
	17:00	6,30	6,26	0,04	1			1					
	18:00	7,89	7,85	0,03	1	1		1					
	19:00	8,90	8,88	0,01	1	1		1					
	20:00	8,65	8,64	0,01	1	1		1					
	21:00	7,88	7,88	0,01	1	1		1					
	22:00	6,86	6,85	0,00	1			1					
	23:00	6,05	6,03	0,01	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 26 Μάρτιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 26 Μάρτιος 2023	00:00	5,30	5,18	0,12				1					
	01:00	4,89	4,77	0,12				1					
	02:00	4,59	4,49	0,10				1					
	03:00	4,37	4,28	0,10				1					
	04:00	4,33	4,23	0,10				1					
	05:00	4,49	4,41	0,08				1					
	06:00	4,81	4,75	0,06				1					
	07:00	5,09	5,05	0,04				1					
	08:00	5,42	5,39	0,03	1			1					
	09:00	5,77	5,77	0,00	1			1					
	10:00	5,98	5,98	0,00	1			1					
	11:00	6,04	6,04	0,00	1			1					
	12:00	5,98	5,98	0,00	1			1					
	13:00	5,84	5,84	0,00	1			1					
	14:00	5,57	5,57	0,00	1			1					
	15:00	5,38	5,38	0,00	1			1					
	16:00	5,44	5,43	0,01	1			1					
	17:00	6,23	6,19	0,03	1			1					
	18:00	7,79	7,76	0,03	1	1		1					
	19:00	8,79	8,78	0,01	1	1		1					
	20:00	8,55	8,53	0,01	1	1		1					
	21:00	7,79	7,78	0,01	1			1					
	22:00	6,77	6,77	0,00	1			1					
	23:00	5,97	5,96	0,01	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 27 Μάρτιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 27 Μάρτιος 2023	00:00	5,37	4,17	1,20				1					
	01:00	4,95	3,60	1,35				1					
	02:00	4,65	3,33	1,32				1					
	03:00	4,43	3,26	1,18				1					
	04:00	4,39	3,26	1,13				1					
	05:00	4,55	3,30	1,25				1					
	06:00	4,87	3,65	1,22				1					
	07:00	5,16	3,97	1,20				1					
	08:00	5,49	4,32	1,17				1					
	09:00	5,85	4,70	1,15				1					
	10:00	6,06	4,93	1,13				1					
	11:00	6,12	4,37	1,75				1					
	12:00	6,06	4,35	1,72				1					
	13:00	5,91	4,23	1,68				1					
	14:00	5,64	4,00	1,65				1					
	15:00	5,46	3,84	1,61				1					
	16:00	5,52	3,94	1,58				1					
	17:00	6,31	4,76	1,55				1					
	18:00	7,90	6,38	1,52	1			1					
	19:00	8,91	7,42	1,49	1	1		1					
	20:00	8,66	7,20	1,46	1	1		1					
	21:00	7,89	6,46	1,43	1			1					
	22:00	6,87	5,46	1,40	1			1					
	23:00	6,05	4,68	1,37	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 28 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 28 Μάρτιος 2023	00:00	4,81	3,26	1,55				1					
	01:00	4,38	3,26	1,12				1					
	02:00	3,73	3,26	0,47				1					
	03:00	3,66	3,26	0,41				1					
	04:00	4,08	3,26	0,82				1					
	05:00	4,39	3,26	1,13				1					
	06:00	4,92	3,26	1,66				1					
	07:00	5,59	3,63	1,95				1					
	08:00	5,94	3,86	2,08				1					
	09:00	6,10	3,96	2,13				1					
	10:00	6,16	4,01	2,16				1					
	11:00	6,08	4,22	1,85				1					
	12:00	5,85	4,13	1,72				1					
	13:00	5,66	4,51	1,15				1					
	14:00	5,40	4,87	0,53				1					
	15:00	5,49	5,26	0,23				1					
	16:00	6,23	5,90	0,33	1			1					
	17:00	6,56	6,10	0,46	1			1					
	18:00	7,24	5,11	2,13	1			1					
	19:00	8,24	5,82	2,42	1			1					
	20:00	8,40	5,51	2,89	1			1					
	21:00	7,70	5,03	2,68	1			1					
	22:00	6,87	4,46	2,40				1					
	23:00	6,08	3,95	2,13				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 29 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 29 Μάρτιος 2023	00:00	5,06	3,29	1,77				1					
	01:00	4,60	3,26	1,35				1					
	02:00	4,32	3,26	1,06				1					
	03:00	4,22	3,26	0,96				1					
	04:00	4,33	3,26	1,07				1					
	05:00	4,69	3,26	1,44				1					
	06:00	5,34	3,47	1,87				1					
	07:00	6,12	3,98	2,14				1					
	08:00	6,63	4,31	2,32				1					
	09:00	6,86	4,48	2,38				1					
	10:00	6,92	4,66	2,26	1			1					
	11:00	6,85	5,01	1,83	1			1					
	12:00	6,63	5,27	1,36	1			1					
	13:00	6,39	5,48	0,90	1			1					
	14:00	6,23	5,55	0,67	1			1					
	15:00	5,72	5,17	0,55	1			1					
	16:00	5,63	5,20	0,43	1			1					
	17:00	6,50	6,26	0,24	1			1					
	18:00	7,60	7,46	0,14				1	1				
	19:00	8,81	8,76	0,05				1	1				
	20:00	8,81	8,78	0,03				1	1				
	21:00	8,53	8,47	0,07				1	1				
	22:00	7,53	7,47	0,06				1	1				
	23:00	6,55	6,51	0,03				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 30 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 30 Μάρτιος 2023	00:00	5,32	5,21	0,11	1			1					
	01:00	4,86	4,78	0,08				1					
	02:00	4,57	4,51	0,06				1					
	03:00	4,43	4,39	0,04				1					
	04:00	4,51	4,48	0,04				1					
	05:00	4,87	4,83	0,04				1					
	06:00	5,52	5,51	0,01	1			1					
	07:00	6,35	6,34	0,01	1			1					
	08:00	6,92	6,91	0,00	1		1	1					
	09:00	7,60	7,60	0,00	1		1	1					
	10:00	7,69	7,68	0,00	1		1	1					
	11:00	7,77	7,76	0,01	1		1	1					
	12:00	7,76	7,72	0,03	1		1	1					
	13:00	7,34	7,23	0,12	1		1	1					
	14:00	7,09	6,94	0,15	1		1	1					
	15:00	6,52	6,35	0,17	1			1					
	16:00	6,26	6,10	0,16	1			1					
	17:00	6,71	6,60	0,10	1			1					
	18:00	7,76	7,64	0,12				1	1				
	19:00	8,86	8,74	0,11				1	1				
	20:00	8,64	8,54	0,10				1	1				
	21:00	8,38	8,29	0,09				1	1				
	22:00	7,36	7,29	0,07				1	1				
	23:00	6,44	6,33	0,11	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 31 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 31 Μάρτιος 2023	00:00	5,26	5,18	0,08				1					
	01:00	4,81	4,67	0,15				1					
	02:00	4,57	4,32	0,24				1					
	03:00	4,42	4,15	0,27				1					
	04:00	4,44	4,10	0,34				1					
	05:00	4,76	4,34	0,43				1					
	06:00	5,30	4,77	0,54				1					
	07:00	5,99	5,26	0,73	1			1					
	08:00	6,39	5,37	1,02	1			1					
	09:00	6,64	5,27	1,37	1			1					
	10:00	6,52	5,09	1,43	1			1					
	11:00	6,36	4,72	1,64				1					
	12:00	6,12	4,30	1,82				1					
	13:00	5,84	3,97	1,88				1					
	14:00	5,49	3,57	1,92				1					
	15:00	5,21	3,39	1,82				1					
	16:00	5,24	3,40	1,83				1					
	17:00	5,66	3,68	1,98				1					
	18:00	6,66	4,77	1,89	1			1					
	19:00	8,01	6,12	1,89	1			1					
	20:00	8,61	6,60	2,01	1			1					
	21:00	8,05	5,88	2,16	1			1					
	22:00	7,09	4,87	2,22	1			1					
	23:00	6,22	4,04	2,18				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 1 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 1 Απρίλιος 2023	00:00	5,07	3,30	1,77				1					
	01:00	4,64	3,26	1,38				1					
	02:00	4,41	3,26	1,15				1					
	03:00	4,28	3,26	1,02				1					
	04:00	4,28	3,26	1,02				1					
	05:00	4,48	3,26	1,22				1					
	06:00	4,90	3,26	1,64				1					
	07:00	5,43	3,53	1,90				1					
	08:00	5,73	3,73	2,01				1					
	09:00	5,88	3,82	2,06				1					
	10:00	5,84	3,79	2,04				1					
	11:00	5,64	3,67	1,98				1					
	12:00	5,46	3,55	1,91				1					
	13:00	5,15	3,35	1,80				1					
	14:00	4,89	3,26	1,63				1					
	15:00	4,74	3,26	1,49				1					
	16:00	4,68	3,26	1,42				1					
	17:00	5,11	3,32	1,79				1					
	18:00	6,18	4,02	2,16				1					
	19:00	7,17	4,66	2,51	1			1					
	20:00	7,84	5,10	2,75	1			1					
	21:00	7,33	4,76	2,56	1			1					
	22:00	6,54	4,25	2,29				1					
	23:00	5,72	3,72	2,00				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 2 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 2 Απρίλιος 2023	00:00	4,86	3,26	1,61				1					
	01:00	4,45	3,26	1,19				1					
	02:00	3,88	3,26	0,62				1					
	03:00	3,76	3,26	0,51				1					
	04:00	4,03	3,26	0,77				1					
	05:00	4,15	3,26	0,89				1					
	06:00	4,44	3,86	0,58				1					
	07:00	4,84	4,32	0,52				1					
	08:00	5,03	4,37	0,66				1					
	09:00	5,27	4,62	0,64				1					
	10:00	5,32	3,79	1,53				1					
	11:00	4,89	3,60	1,29				1					
	12:00	4,52	3,30	1,22				1					
	13:00	4,11	3,26	0,85				1					
	14:00	3,73	3,26	0,47				1					
	15:00	3,51	3,26	0,26				1					
	16:00	3,31	3,26	0,06				1					
	17:00	3,85	3,26	0,59				1					
	18:00	5,01	4,03	0,98				1					
	19:00	6,42	5,57	0,85				1					
	20:00	7,21	6,16	1,04				1					
	21:00	6,74	5,35	1,38				1					
	22:00	5,98	4,60	1,39				1					
	23:00	5,21	3,39	1,82				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 3 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 3 Απρίλιος 2023	00:00	4,61	3,26	1,36				1					
	01:00	4,23	3,26	0,98				1					
	02:00	3,88	3,48	0,40				1					
	03:00	3,83	3,38	0,45				1					
	04:00	3,99	3,26	0,73				1					
	05:00	4,19	3,26	0,94				1					
	06:00	4,57	3,26	1,32				1					
	07:00	5,08	4,51	0,57				1					
	08:00	5,61	4,95	0,66	1			1					
	09:00	6,07	4,83	1,25	1			1					
	10:00	6,39	5,03	1,36	1			1					
	11:00	6,63	5,44	1,18	1			1					
	12:00	6,78	5,92	0,85	1			1					
	13:00	6,72	5,24	1,48	1			1					
	14:00	6,41	4,47	1,94				1					
	15:00	6,05	3,93	2,12				1					
	16:00	5,61	3,64	1,96				1					
	17:00	5,21	3,39	1,82				1					
	18:00	6,27	4,08	2,20				1					
	19:00	7,15	5,17	1,98	1			1					
	20:00	7,69	6,47	1,22	1			1					
	21:00	7,13	6,13	1,00	1			1					
	22:00	6,27	5,05	1,22	1			1					
	23:00	5,41	4,34	1,07	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 4 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 4 Απρίλιος 2023	00:00	3,97	3,26	0,71				1					
	01:00	3,59	3,26	0,34				1					
	02:00	3,53	3,26	0,27				1					
	03:00	3,40	3,26	0,14				1					
	04:00	3,41	3,26	0,15				1					
	05:00	3,63	3,26	0,38				1					
	06:00	4,23	3,26	0,97				1					
	07:00	3,69	3,26	0,44				1					
	08:00	4,24	3,73	0,50				1					
	09:00	4,81	4,51	0,30				1					
	10:00	5,12	5,11	0,01	1			1					
	11:00	5,30	5,27	0,03	1			1					
	12:00	5,46	5,21	0,25	1			1					
	13:00	5,37	5,09	0,28	1			1					
	14:00	4,85	4,46	0,38				1					
	15:00	4,91	4,53	0,38				1					
	16:00	4,55	4,36	0,19				1					
	17:00	4,68	4,56	0,12				1					
	18:00	4,81	4,70	0,12				1					
	19:00	5,62	5,48	0,14	1			1					
	20:00	6,61	6,44	0,17	1			1					
	21:00	6,44	6,25	0,19	1			1					
	22:00	5,64	5,32	0,32	1			1					
	23:00	4,87	4,34	0,54	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 5 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 5 Απρίλιος 2023	00:00	4,93	4,65	0,28				1					
	01:00	4,50	4,13	0,38				1					
	02:00	4,29	3,87	0,43				1					
	03:00	4,19	3,81	0,38				1					
	04:00	4,24	4,03	0,21				1					
	05:00	4,50	4,39	0,10				1					
	06:00	5,01	4,81	0,20				1					
	07:00	5,69	5,09	0,60	1			1					
	08:00	6,25	5,97	0,29	1			1					
	09:00	6,60	6,50	0,10	1			1					
	10:00	6,64	6,25	0,40	1			1					
	11:00	6,62	6,08	0,54	1			1					
	12:00	6,31	5,84	0,47	1			1					
	13:00	5,88	5,04	0,84	1			1					
	14:00	5,88	4,68	1,19	1			1					
	15:00	5,68	4,64	1,04	1			1					
	16:00	5,50	4,54	0,96	1			1					
	17:00	5,88	4,85	1,03	1			1					
	18:00	6,87	5,97	0,90	1			1					
	19:00	8,00	7,37	0,63	1	1		1					
	20:00	8,49	7,70	0,78	1	1		1					
	21:00	7,79	6,89	0,90	1	1		1					
	22:00	6,75	5,72	1,03	1	1		1					
	23:00	5,80	4,69	1,11	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 6 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 6 Απρίλιος 2023	00:00	5,13	3,66	1,48				1					
	01:00	4,72	3,55	1,17				1					
	02:00	4,50	4,07	0,43				1					
	03:00	4,38	4,28	0,10				1					
	04:00	4,42	4,39	0,03				1					
	05:00	4,71	4,69	0,02				1					
	06:00	5,28	5,27	0,01	1			1					
	07:00	5,92	5,76	0,15	1			1					
	08:00	6,41	5,79	0,62	1			1					
	09:00	6,64	5,95	0,70	1			1					
	10:00	6,90	6,35	0,55	1			1					
	11:00	7,20	6,91	0,29	1	1		1					
	12:00	7,28	7,17	0,11	1	1		1					
	13:00	7,53	7,44	0,08	1	1		1					
	14:00	7,42	7,37	0,06	1	1		1					
	15:00	7,08	6,90	0,18	1	1		1					
	16:00	6,67	6,23	0,44	1	1		1					
	17:00	6,87	6,27	0,60	1	1		1					
	18:00	7,51	6,89	0,61	1	1		1					
	19:00	8,25	7,55	0,70	1	1		1					
	20:00	8,73	7,72	1,01	1	1		1					
	21:00	7,99	6,74	1,25	1	1		1					
	22:00	6,95	5,73	1,22	1			1					
	23:00	5,99	5,10	0,89	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 7 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 7 Απρίλιος 2023	00:00	5,30	3,61	1,69				1					
	01:00	4,84	3,88	0,96				1					
	02:00	4,57	3,26	1,31				1					
	03:00	4,42	3,26	1,16				1					
	04:00	4,43	3,26	1,17				1					
	05:00	4,71	3,26	1,45				1					
	06:00	5,28	4,25	1,02				1					
	07:00	5,96	5,21	0,75	1			1					
	08:00	6,57	5,70	0,87	1			1					
	09:00	7,12	6,27	0,86	1			1					
	10:00	7,37	6,46	0,92	1			1					
	11:00	7,36	6,62	0,74	1			1					
	12:00	7,57	7,08	0,49	1	1		1					
	13:00	7,49	7,24	0,25	1	1		1					
	14:00	7,17	7,05	0,12	1	1		1					
	15:00	6,56	6,48	0,09	1			1					
	16:00	6,11	6,02	0,08	1			1					
	17:00	6,35	6,30	0,05	1			1					
	18:00	6,82	6,81	0,01				1	1				
	19:00	7,92	7,92	0,00				1	1				
	20:00	8,79	8,79	0,00				1	1				
	21:00	8,16	8,16	0,00				1	1				
	22:00	7,20	7,20	0,00				1	1				
	23:00	6,27	6,27	0,00	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 8 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 8 Απρίλιος 2023	00:00	5,23	5,15	0,08				1					
	01:00	4,73	4,67	0,06				1					
	02:00	4,45	4,42	0,03				1					
	03:00	4,28	4,21	0,08				1					
	04:00	4,24	4,14	0,10				1					
	05:00	4,38	4,30	0,07				1					
	06:00	4,90	4,85	0,05				1					
	07:00	5,46	5,35	0,11	1			1					
	08:00	5,82	5,66	0,15	1			1					
	09:00	6,02	5,84	0,18	1			1					
	10:00	5,99	5,84	0,15	1			1					
	11:00	5,84	5,69	0,14	1			1					
	12:00	5,60	5,47	0,13	1			1					
	13:00	5,40	5,29	0,12	1			1					
	14:00	5,13	4,95	0,19	1			1					
	15:00	4,86	4,71	0,15	1			1					
	16:00	4,92	4,76	0,16	1			1					
	17:00	5,28	5,06	0,22	1			1					
	18:00	6,13	5,86	0,28	1			1					
	19:00	7,42	7,14	0,28	1	1		1					
	20:00	8,24	7,95	0,28	1	1		1					
	21:00	7,70	7,45	0,25	1	1		1					
	22:00	6,73	6,44	0,29	1			1					
	23:00	5,83	5,30	0,52	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 9 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 9 Απρίλιος 2023	00:00	5,09	4,49	0,61				1					
	01:00	4,54	4,11	0,44				1					
	02:00	4,21	3,67	0,54				1					
	03:00	3,99	3,30	0,69				1					
	04:00	3,90	3,26	0,64				1					
	05:00	3,98	3,26	0,72				1					
	06:00	4,33	3,31	1,03				1					
	07:00	4,77	3,66	1,10				1					
	08:00	5,08	4,02	1,06				1					
	09:00	5,28	4,39	0,89				1					
	10:00	5,30	4,63	0,66				1					
	11:00	5,21	4,80	0,41				1					
	12:00	5,05	4,68	0,37				1					
	13:00	4,75	4,29	0,46				1					
	14:00	4,44	4,10	0,34				1					
	15:00	4,08	3,80	0,27				1					
	16:00	4,36	3,86	0,50				1					
	17:00	4,71	4,17	0,54				1					
	18:00	5,59	4,90	0,69				1					
	19:00	6,68	5,85	0,83	1			1					
	20:00	7,47	6,43	1,03	1			1					
	21:00	7,00	5,63	1,37	1			1					
	22:00	6,09	4,41	1,68				1					
	23:00	5,24	3,40	1,83				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 10 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 10 Απρίλιος 2023	00:00	4,89	3,26	1,63				1					
	01:00	4,41	3,26	1,15				1					
	02:00	4,19	3,26	0,93				1					
	03:00	4,12	3,26	0,86				1					
	04:00	4,17	3,26	0,92				1					
	05:00	4,39	3,26	1,13				1					
	06:00	4,86	3,47	1,39				1					
	07:00	5,55	4,35	1,20				1					
	08:00	6,13	5,14	0,99	1			1					
	09:00	6,34	5,54	0,80	1			1					
	10:00	6,06	5,37	0,69	1			1					
	11:00	5,87	5,32	0,55	1			1					
	12:00	5,65	5,25	0,39	1			1					
	13:00	5,37	5,10	0,27	1			1					
	14:00	5,07	4,85	0,22	1			1					
	15:00	4,80	4,59	0,20	1			1					
	16:00	4,78	4,60	0,17	1			1					
	17:00	5,34	5,18	0,16	1			1					
	18:00	6,48	6,26	0,22	1			1					
	19:00	7,42	7,26	0,16	1	1		1					
	20:00	8,05	7,96	0,10	1	1		1					
	21:00	7,50	7,44	0,06	1	1		1					
	22:00	6,53	6,50	0,03	1			1					
	23:00	5,65	5,63	0,02	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 11 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 11 Απρίλιος 2023	00:00	5,02	3,26	1,76				1					
	01:00	4,61	3,26	1,35				1					
	02:00	4,35	3,26	1,09				1					
	03:00	4,22	3,26	0,96				1					
	04:00	4,29	3,26	1,03				1					
	05:00	4,58	3,26	1,32				1					
	06:00	5,13	3,33	1,80				1					
	07:00	5,75	3,74	2,01				1					
	08:00	6,31	4,16	2,15				1					
	09:00	6,58	5,05	1,53	1			1					
	10:00	6,50	5,57	0,92	1			1					
	11:00	6,30	5,53	0,77	1			1					
	12:00	6,09	5,32	0,78	1			1					
	13:00	5,79	4,92	0,87	1			1					
	14:00	5,50	4,52	0,98	1			1					
	15:00	5,35	4,36	1,00	1			1					
	16:00	5,57	4,34	1,23	1			1					
	17:00	6,15	4,83	1,32	1			1					
	18:00	7,03	6,00	1,03	1			1					
	19:00	7,82	6,97	0,85	1			1					
	20:00	8,36	6,56	1,80	1			1					
	21:00	7,83	5,65	2,18	1			1					
	22:00	6,78	5,60	1,17	1			1					
	23:00	5,89	5,18	0,71	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2023	00:00	5,32	5,30	0,02				1					
	01:00	4,80	4,80	0,00				1					
	02:00	4,55	4,55	0,00				1					
	03:00	4,42	4,41	0,01				1					
	04:00	4,45	4,44	0,01				1					
	05:00	4,72	4,69	0,03				1					
	06:00	5,32	5,16	0,16	1			1					
	07:00	5,96	5,67	0,29	1			1					
	08:00	6,26	6,04	0,22	1			1					
	09:00	6,45	6,20	0,24	1			1					
	10:00	6,43	6,08	0,36	1			1					
	11:00	6,25	5,87	0,38	1			1					
	12:00	5,99	5,62	0,37	1			1					
	13:00	5,67	5,34	0,33	1			1					
	14:00	5,38	4,94	0,44	1			1					
	15:00	5,74	5,03	0,71	1			1					
	16:00	5,87	5,59	0,28	1			1					
	17:00	6,66	6,62	0,04	1			1					
	18:00	7,25	7,15	0,10				1	1				
	19:00	8,16	7,98	0,18				1	1				
	20:00	8,95	8,28	0,67				1	1				
	21:00	8,48	8,21	0,26				1	1				
	22:00	7,42	7,34	0,07				1	1				
	23:00	6,36	6,34	0,02	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 13 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 13 Απρίλιος 2023	00:00	5,32	5,25	0,07				1					
	01:00	4,84	4,57	0,27				1					
	02:00	4,55	4,46	0,08				1					
	03:00	4,38	4,38	0,00				1					
	04:00	4,40	4,40	0,00				1					
	05:00	4,70	4,69	0,00				1					
	06:00	5,32	5,28	0,04	1			1					
	07:00	5,88	5,80	0,09	1			1					
	08:00	6,17	6,10	0,07	1			1					
	09:00	6,35	6,26	0,09	1			1					
	10:00	6,34	6,19	0,16	1			1					
	11:00	6,19	5,95	0,24	1			1					
	12:00	5,94	5,63	0,31	1			1					
	13:00	5,62	5,31	0,32	1			1					
	14:00	5,24	4,93	0,31				1					
	15:00	4,88	4,39	0,49				1					
	16:00	4,85	4,31	0,54				1					
	17:00	5,30	4,82	0,48				1					
	18:00	6,94	6,61	0,34				1	1				
	19:00	8,10	7,75	0,35				1	1				
	20:00	8,82	8,42	0,41				1	1				
	21:00	8,37	7,82	0,55				1	1				
	22:00	7,32	6,67	0,65				1	1				
	23:00	6,27	5,39	0,88	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 14 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 14 Απρίλιος 2023	00:00	5,23	3,49	1,73				1					
	01:00	4,73	3,26	1,47				1					
	02:00	4,31	3,26	1,05				1					
	03:00	4,02	3,26	0,76				1					
	04:00	3,97	3,26	0,72				1					
	05:00	4,12	3,26	0,87				1					
	06:00	4,57	3,26	1,31				1					
	07:00	5,13	3,34	1,80				1					
	08:00	5,52	3,59	1,93				1					
	09:00	5,75	3,73	2,01				1					
	10:00	5,80	3,77	2,03				1					
	11:00	5,80	3,77	2,03				1					
	12:00	5,66	3,68	1,98				1					
	13:00	5,35	3,48	1,87				1					
	14:00	5,23	3,40	1,83				1					
	15:00	5,00	3,26	1,74				1					
	16:00	5,23	3,40	1,83				1					
	17:00	5,35	3,48	1,87				1					
	18:00	6,36	4,13	2,22				1					
	19:00	7,31	4,75	2,56	1			1					
	20:00	8,22	5,35	2,88	1			1					
	21:00	7,79	5,07	2,73	1			1					
	22:00	6,83	4,44	2,39				1					
	23:00	5,88	3,82	2,06				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 15 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 15 Απρίλιος 2023	00:00	5,24	3,40	1,83				1					
	01:00	4,76	3,26	1,50				1					
	02:00	4,41	3,26	1,15				1					
	03:00	4,18	3,26	0,92				1					
	04:00	4,11	3,26	0,86				1					
	05:00	4,22	3,26	0,96				1					
	06:00	4,55	3,26	1,29				1					
	07:00	5,07	3,30	1,77				1					
	08:00	5,57	3,62	1,95				1					
	09:00	5,75	3,74	2,01				1					
	10:00	5,89	3,83	2,06				1					
	11:00	5,89	3,83	2,06				1					
	12:00	5,74	3,73	2,01				1					
	13:00	5,49	3,57	1,92				1					
	14:00	5,18	3,36	1,81				1					
	15:00	5,30	3,55	1,75				1					
	16:00	5,85	4,32	1,54				1					
	17:00	6,38	4,98	1,40	1			1					
	18:00	6,85	5,52	1,33	1			1					
	19:00	7,60	6,41	1,19	1			1					
	20:00	8,27	7,11	1,15	1	1		1					
	21:00	7,82	6,64	1,18	1	1		1					
	22:00	6,84	5,69	1,16	1	1		1					
	23:00	5,90	4,83	1,07	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 16 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 16 Απρίλιος 2023	00:00	5,19	4,14	1,05				1					
	01:00	4,73	3,73	1,00				1					
	02:00	4,40	3,48	0,93				1					
	03:00	4,20	3,36	0,84				1					
	04:00	4,14	3,34	0,80				1					
	05:00	4,21	3,42	0,79				1					
	06:00	4,48	3,60	0,88				1					
	07:00	4,94	3,93	1,01				1					
	08:00	5,53	4,44	1,08				1					
	09:00	5,86	4,88	0,98	1			1					
	10:00	6,46	5,56	0,90	1			1					
	11:00	6,83	6,14	0,69	1			1					
	12:00	6,92	6,49	0,43	1			1					
	13:00	6,39	6,20	0,19	1			1					
	14:00	5,86	5,82	0,04	1			1					
	15:00	5,33	5,33	0,00	1			1					
	16:00	5,20	5,20	0,00	1			1					
	17:00	5,44	5,44	0,00	1			1					
	18:00	6,10	6,10	0,00	1			1					
	19:00	7,13	7,13	0,00	1	1		1					
	20:00	8,12	8,12	0,00	1	1		1					
	21:00	7,69	7,69	0,00	1	1		1					
	22:00	6,71	6,71	0,00	1			1					
	23:00	5,78	5,78	0,00	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 17 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 17 Απρίλιος 2023	00:00	5,13	5,13	0,00	1			1					
	01:00	4,73	4,73	0,00				1					
	02:00	4,43	4,43	0,00				1					
	03:00	4,24	4,24	0,00				1					
	04:00	4,19	4,19	0,00				1					
	05:00	4,33	4,33	0,00				1					
	06:00	4,72	4,72	0,00				1					
	07:00	5,26	5,26	0,00	1			1					
	08:00	5,56	5,56	0,00	1			1					
	09:00	5,73	5,73	0,00	1			1					
	10:00	5,77	5,77	0,00	1			1					
	11:00	5,70	5,70	0,00	1			1					
	12:00	5,53	5,53	0,00	1			1					
	13:00	5,34	5,34	0,00	1			1					
	14:00	5,04	5,04	0,00				1					
	15:00	4,78	4,77	0,01				1					
	16:00	4,84	4,81	0,02				1					
	17:00	5,40	5,37	0,02	1			1					
	18:00	6,41	6,38	0,03	1			1					
	19:00	7,37	7,31	0,06	1	1		1					
	20:00	8,41	8,35	0,06	1	1		1					
	21:00	8,06	7,95	0,11	1	1		1					
	22:00	7,09	6,93	0,16	1	1		1					
	23:00	6,10	5,87	0,23	1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 18 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 18 Απρίλιος 2023	00:00	5,04	4,72	0,32				1					
	01:00	4,63	4,14	0,49				1					
	02:00	4,35	3,52	0,82				1					
	03:00	4,20	3,26	0,94				1					
	04:00	4,22	3,26	0,97				1					
	05:00	4,47	3,26	1,21				1					
	06:00	4,96	3,61	1,34				1					
	07:00	5,63	4,09	1,54				1					
	08:00	6,32	4,73	1,59				1					
	09:00	6,66	4,55	2,11				1					
	10:00	6,71	4,36	2,35				1					
	11:00	6,59	4,29	2,31				1					
	12:00	6,42	4,17	2,25				1					
	13:00	6,90	4,48	2,41				1					
	14:00	6,64	4,32	2,33				1					
	15:00	6,09	3,96	2,13				1					
	16:00	6,14	3,99	2,15				1					
	17:00	6,24	4,06	2,18				1					
	18:00	7,14	5,08	2,07	1			1					
	19:00	7,95	5,98	1,97	1			1					
	20:00	8,59	6,90	1,70	1			1					
	21:00	8,20	6,78	1,41	1			1					
	22:00	7,17	5,91	1,26	1			1					
	23:00	6,12	4,98	1,15	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 19 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 19 Απρίλιος 2023	00:00	5,10	3,98	1,11				1					
	01:00	4,70	3,61	1,09				1					
	02:00	4,43	3,37	1,06				1					
	03:00	4,29	3,29	1,01				1					
	04:00	4,34	3,47	0,87				1					
	05:00	4,63	3,72	0,91				1					
	06:00	5,18	4,26	0,92				1					
	07:00	5,91	5,09	0,82	1			1					
	08:00	6,62	5,78	0,84	1			1					
	09:00	7,22	6,36	0,86	1			1					
	10:00	7,63	6,95	0,68	1	1		1					
	11:00	7,80	7,26	0,54	1	1		1					
	12:00	7,81	7,44	0,37	1	1		1					
	13:00	7,80	7,50	0,30	1	1		1					
	14:00	7,55	7,24	0,31	1	1		1					
	15:00	7,21	6,81	0,39	1	1		1					
	16:00	7,02	6,54	0,48	1	1		1					
	17:00	7,49	6,91	0,58	1	1		1					
	18:00	8,03	7,39	0,64	1	1		1					
	19:00	8,52	7,89	0,63	1	1		1					
	20:00	8,95	8,33	0,62	1	1		1					
	21:00	8,46	7,85	0,60	1	1		1					
	22:00	7,38	6,66	0,72	1	1		1					
	23:00	6,29	5,41	0,88	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 20 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 20 Απρίλιος 2023	00:00	4,99	4,99	0,00					1				
	01:00	4,56	4,56	0,00					1				
	02:00	4,33	4,33	0,00					1				
	03:00	4,24	4,24	0,00					1				
	04:00	4,30	4,30	0,00					1				
	05:00	4,55	4,55	0,00					1				
	06:00	5,03	5,03	0,00					1				
	07:00	5,52	5,52	0,00	1				1				
	08:00	5,82	5,82	0,00	1				1				
	09:00	5,96	5,96	0,00	1				1				
	10:00	6,00	6,00	0,00	1				1				
	11:00	6,16	6,13	0,03	1				1				
	12:00	6,10	6,00	0,10	1				1				
	13:00	5,99	5,80	0,19	1				1				
	14:00	5,50	5,12	0,38	1				1				
	15:00	4,96	4,46	0,50					1				
	16:00	4,92	4,35	0,57					1				
	17:00	5,29	4,78	0,51					1				
	18:00	6,13	5,95	0,18			1		1				
	19:00	7,28	7,18	0,10	1		1		1				
	20:00	8,32	8,23	0,09	1		1		1				
	21:00	7,87	7,80	0,07	1		1		1				
	22:00	6,88	6,75	0,12	1				1				
	23:00	5,95	5,72	0,22	1				1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 21 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 21 Απρίλιος 2023	00:00	5,05	4,96	0,08				1					
	01:00	4,63	4,53	0,10				1					
	02:00	4,37	4,27	0,10				1					
	03:00	4,26	4,20	0,06				1					
	04:00	4,31	4,26	0,05				1					
	05:00	4,52	4,45	0,07				1					
	06:00	4,99	4,93	0,06				1					
	07:00	5,47	5,44	0,03	1			1					
	08:00	5,90	5,89	0,00	1			1					
	09:00	6,09	6,08	0,01	1			1					
	10:00	6,15	6,11	0,03	1			1					
	11:00	6,05	5,95	0,10	1			1					
	12:00	5,81	5,63	0,17	1			1					
	13:00	5,73	5,50	0,23	1			1					
	14:00	5,36	5,06	0,30	1			1					
	15:00	4,91	4,50	0,41				1					
	16:00	4,75	4,30	0,44				1					
	17:00	5,21	4,78	0,42				1					
	18:00	6,03	5,66	0,37			1	1					
	19:00	7,02	6,69	0,33			1	1					
	20:00	7,89	7,65	0,24	1		1	1					
	21:00	7,51	7,26	0,25	1		1	1					
	22:00	6,70	6,57	0,13	1			1					
	23:00	5,87	5,83	0,04	1			1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 22 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 22 Απρίλιος 2023	00:00	4,69	4,55	0,00				1					
	01:00	4,35	4,22	0,00				1					
	02:00	4,15	4,03	0,00				1					
	03:00	4,02	3,90	0,00				1					
	04:00	4,01	3,88	0,01				1					
	05:00	4,12	3,99	0,04				1					
	06:00	4,46	4,24	0,05				1					
	07:00	4,89	4,60	0,06				1					
	08:00	5,32	5,00	0,03	1			1					
	09:00	5,55	5,22	0,02	1			1					
	10:00	5,55	5,22	0,02	1			1					
	11:00	5,33	5,01	0,03	1			1					
	12:00	5,21	4,89	0,01	1			1					
	13:00	4,87	4,58	0,00				1					
	14:00	4,48	4,21	0,00				1					
	15:00	4,18	4,05	0,00				1					
	16:00	4,24	4,11	0,00				1					
	17:00	4,77	4,62	0,03				1					
	18:00	5,75	5,58	0,33	1			1					
	19:00	6,89	6,68	0,52	1	1		1					
	20:00	7,71	7,48	0,44	1	1		1					
	21:00	7,26	7,04	0,52	1			1					
	22:00	6,42	6,23	0,71	1			1					
	23:00	5,56	5,40	0,75				1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 23 Απρίλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 23 Απρίλιος 2023	00:00	4,55	3,85	0,70				1					
	01:00	4,22	3,69	0,53				1					
	02:00	4,03	3,60	0,43				1					
	03:00	3,90	3,36	0,54				1					
	04:00	3,88	3,26	0,63				1					
	05:00	3,99	3,29	0,70				1					
	06:00	4,24	3,59	0,65				1					
	07:00	4,60	3,92	0,68				1					
	08:00	5,00	4,35	0,64				1					
	09:00	5,22	4,58	0,64				1					
	10:00	5,22	4,52	0,70				1					
	11:00	5,01	4,25	0,76				1					
	12:00	4,89	4,14	0,76				1					
	13:00	4,58	3,86	0,72				1					
	14:00	4,41	4,18	0,24				1					
	15:00	4,25	3,66	0,60				1					
	16:00	4,31	4,18	0,13				1					
	17:00	4,62	4,24	0,39				1					
	18:00	5,58	5,22	0,36	1			1					
	19:00	6,68	6,26	0,42	1			1					
	20:00	7,48	6,99	0,49	1	1		1					
	21:00	7,04	6,46	0,58	1	1		1					
	22:00	6,23	5,67	0,56	1			1					
	23:00	5,40	4,91	0,48	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 24 Απρίλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 24 Απρίλιος 2023	00:00	4,99	4,30	0,70				1					
	01:00	4,51	3,97	0,53				1					
	02:00	4,32	3,89	0,43				1					
	03:00	4,22	3,68	0,54				1					
	04:00	4,18	3,38	0,80				1					
	05:00	4,31	3,62	0,70				1					
	06:00	4,73	4,09	0,65				1					
	07:00	5,13	4,45	0,68				1					
	08:00	5,61	4,97	0,64	1			1					
	09:00	5,73	5,09	0,64	1			1					
	10:00	5,77	5,07	0,70	1			1					
	11:00	5,95	5,19	0,76	1			1					
	12:00	5,39	4,64	0,76	1			1					
	13:00	5,77	5,05	0,72	1			1					
	14:00	5,25	5,01	0,24	1			1					
	15:00	4,41	3,81	0,60				1					
	16:00	4,31	4,18	0,13				1					
	17:00	4,75	4,36	0,39				1					
	18:00	5,36	5,00	0,36		1		1					
	19:00	6,17	5,75	0,42		1		1					
	20:00	7,36	6,87	0,49	1	1		1					
	21:00	7,26	6,69	0,58	1	1		1					
	22:00	6,36	5,81	0,56	1			1					
	23:00	5,46	4,98	0,48	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 25 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 25 Απρίλιος 2023	00:00	4,71	3,40	1,32				1					
	01:00	4,28	3,26	1,02				1					
	02:00	4,04	3,26	0,78				1					
	03:00	3,95	3,26	0,69				1					
	04:00	3,99	3,26	0,73				1					
	05:00	4,23	3,26	0,97				1					
	06:00	4,67	3,26	1,41				1					
	07:00	5,07	4,01	1,06				1					
	08:00	5,29	3,57	1,72				1					
	09:00	5,46	3,76	1,71				1					
	10:00	5,50	4,10	1,39				1					
	11:00	5,47	4,05	1,42				1					
	12:00	5,38	4,08	1,31				1					
	13:00	5,23	3,82	1,42				1					
	14:00	4,84	3,37	1,47				1					
	15:00	4,42	3,26	1,16				1					
	16:00	4,30	3,26	1,04				1					
	17:00	4,71	3,26	1,46				1					
	18:00	5,53	3,77	1,76				1					
	19:00	6,46	4,32	2,14				1					
	20:00	7,66	5,34	2,32	1			1					
	21:00	7,50	5,13	2,38	1			1					
	22:00	6,46	4,20	2,26				1					
	23:00	5,67	3,69	1,99				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 26 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 26 Απρίλιος 2023	00:00	4,67	3,26	1,42				1					
	01:00	4,28	3,26	1,02				1					
	02:00	4,04	3,48	0,56				1					
	03:00	3,64	3,59	0,04				1					
	04:00	4,03	4,02	0,00				1					
	05:00	4,27	4,22	0,05				1					
	06:00	4,72	4,34	0,38				1					
	07:00	5,11	4,41	0,70				1					
	08:00	5,55	4,78	0,76				1					
	09:00	5,88	5,13	0,74	1			1					
	10:00	6,07	5,21	0,85	1			1					
	11:00	5,95	4,98	0,96	1			1					
	12:00	5,67	4,72	0,94				1					
	13:00	5,45	4,54	0,91				1					
	14:00	5,11	4,48	0,64				1					
	15:00	4,68	4,09	0,58				1					
	16:00	4,50	3,85	0,65				1					
	17:00	4,96	4,56	0,39				1					
	18:00	5,83	5,49	0,34	1			1					
	19:00	6,77	5,99	0,78	1			1					
	20:00	7,73	7,47	0,27	1	1		1					
	21:00	7,50	7,43	0,07	1	1		1					
	22:00	6,49	6,37	0,11	1			1					
	23:00	5,68	5,55	0,13	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 27 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 27 Απρίλιος 2023	00:00	4,68	3,26	1,42				1					
	01:00	4,29	3,26	1,03				1					
	02:00	4,08	3,26	0,82				1					
	03:00	4,01	3,26	0,75				1					
	04:00	4,05	3,26	0,79				1					
	05:00	4,29	3,26	1,03				1					
	06:00	4,74	3,26	1,48				1					
	07:00	5,28	3,43	1,85				1					
	08:00	5,82	3,78	2,04				1					
	09:00	6,35	4,12	2,22				1					
	10:00	6,66	4,33	2,33				1					
	11:00	6,70	4,35	2,34				1					
	12:00	6,55	4,26	2,29				1					
	13:00	6,34	4,12	2,22				1					
	14:00	5,87	3,81	2,05				1					
	15:00	5,03	3,47	1,55				1					
	16:00	4,74	3,53	1,21				1					
	17:00	5,10	4,29	0,81				1					
	18:00	5,86	5,38	0,48	1			1					
	19:00	6,73	6,12	0,61	1			1					
	20:00	7,69	6,23	1,45	1			1					
	21:00	7,42	5,52	1,91	1			1					
	22:00	6,48	5,12	1,36	1			1					
	23:00	5,73	5,29	0,44	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 28 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 28 Απρίλιος 2023	00:00	4,77	3,79	0,98				1					
	01:00	4,35	3,54	0,81				1					
	02:00	4,10	3,55	0,55				1					
	03:00	4,00	3,60	0,40				1					
	04:00	4,06	3,56	0,50				1					
	05:00	4,33	3,82	0,50				1					
	06:00	4,78	4,20	0,59				1					
	07:00	5,17	4,49	0,68				1					
	08:00	5,44	4,54	0,90				1					
	09:00	5,62	4,50	1,12				1					
	10:00	5,69	4,70	0,99				1					
	11:00	5,66	4,67	0,98				1					
	12:00	5,57	4,55	1,01				1					
	13:00	5,46	4,67	0,79				1					
	14:00	5,25	4,62	0,63				1					
	15:00	4,87	4,45	0,42				1					
	16:00	4,67	4,40	0,26				1					
	17:00	4,90	4,75	0,15				1					
	18:00	5,78	5,66	0,12	1			1					
	19:00	6,70	6,55	0,15	1			1					
	20:00	7,74	7,56	0,18	1			1					
	21:00	7,49	7,27	0,22	1			1					
	22:00	6,65	6,28	0,37	1			1					
	23:00	5,88	5,31	0,58	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 29 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 29 Απρίλιος 2023	00:00	4,76	4,57	0,18				1					
	01:00	4,33	4,09	0,23				1					
	02:00	4,08	3,85	0,23				1					
	03:00	3,96	3,72	0,24				1					
	04:00	3,93	3,66	0,27				1					
	05:00	4,11	3,91	0,20				1					
	06:00	4,50	4,36	0,14				1					
	07:00	4,95	4,85	0,10				1					
	08:00	5,34	5,26	0,08				1					
	09:00	5,47	5,39	0,07				1					
	10:00	5,40	5,33	0,07				1					
	11:00	5,20	5,13	0,06				1					
	12:00	5,01	4,98	0,03				1					
	13:00	4,84	4,81	0,03				1					
	14:00	4,58	4,55	0,03				1					
	15:00	4,30	4,29	0,01				1					
	16:00	4,21	4,21	0,00				1					
	17:00	4,61	4,60	0,01				1					
	18:00	5,35	5,34	0,00				1					
	19:00	6,32	6,32	0,00	1			1					
	20:00	7,49	7,48	0,01	1			1					
	21:00	7,19	7,18	0,01	1			1					
	22:00	6,38	6,37	0,00	1			1					
	23:00	5,55	5,55	0,00	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 30 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 30 Απρίλιος 2023	00:00	4,42	4,41	0,00				1					
	01:00	3,99	3,99	0,00				1					
	02:00	3,71	3,71	0,00				1					
	03:00	3,55	3,55	0,00				1					
	04:00	3,51	3,51	0,00				1					
	05:00	3,65	3,65	0,00				1					
	06:00	3,99	3,99	0,00				1					
	07:00	4,45	4,40	0,05		1		1					
	08:00	4,93	4,84	0,08		1		1					
	09:00	5,09	4,99	0,10		1		1					
	10:00	4,97	4,83	0,14		1		1					
	11:00	4,69	4,44	0,25		1		1					
	12:00	4,19	4,19	0,00		1		1					
	13:00	3,73	3,73	0,00		1		1					
	14:00	3,30	3,26	0,04				1					
	15:00	2,96	2,96	0,00				1					
	16:00	2,88	2,88	0,00				1					
	17:00	3,28	3,28	0,00				1					
	18:00	4,08	4,08	0,00				1					
	19:00	5,20	5,20	0,00		1		1					
	20:00	6,64	6,64	0,00		1		1					
	21:00	6,52	6,52	0,00		1		1					
	22:00	5,79	5,79	0,00		1		1					
	23:00	5,03	5,03	0,00				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 1 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 1 Μάιος 2023	00:00	4,56	4,56	0,00				1					
	01:00	4,10	4,10	0,00				1					
	02:00	3,80	3,79	0,00				1					
	03:00	3,62	3,60	0,03				1					
	04:00	3,55	3,48	0,07				1					
	05:00	3,60	3,50	0,10				1					
	06:00	3,80	3,67	0,13				1					
	07:00	4,08	3,96	0,12				1					
	08:00	4,33	4,22	0,11				1					
	09:00	4,61	4,53	0,08				1					
	10:00	4,80	4,70	0,10				1					
	11:00	4,76	4,67	0,09				1					
	12:00	4,55	4,48	0,06				1					
	13:00	4,24	4,20	0,04				1					
	14:00	3,87	3,86	0,01				1					
	15:00	3,51	3,51	0,00				1					
	16:00	3,39	3,39	0,00				1					
	17:00	3,69	3,69	0,00				1					
	18:00	4,48	4,48	0,00				1					
	19:00	5,65	5,65	0,00				1					
	20:00	6,96	6,94	0,02	1			1					
	21:00	6,77	6,68	0,08	1			1					
	22:00	5,92	5,79	0,13	1			1					
	23:00	5,10	4,95	0,15	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 2 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 2 Μάιος 2023	00:00	4,48	4,34	0,14				1					
	01:00	4,09	3,97	0,12				1					
	02:00	3,86	3,75	0,10				1					
	03:00	3,64	3,53	0,11				1					
	04:00	3,78	3,63	0,15				1					
	05:00	3,96	3,72	0,24				1					
	06:00	4,34	4,05	0,28				1					
	07:00	4,83	4,55	0,28				1					
	08:00	5,22	4,95	0,27				1					
	09:00	5,28	5,06	0,23				1					
	10:00	5,10	4,86	0,24				1					
	11:00	5,05	4,84	0,20				1					
	12:00	4,87	4,62	0,25				1					
	13:00	4,61	4,35	0,25				1					
	14:00	4,24	4,06	0,18				1					
	15:00	3,87	3,77	0,10				1					
	16:00	3,73	3,71	0,02				1					
	17:00	4,02	4,01	0,01				1					
	18:00	4,72	4,72	0,00				1					
	19:00	5,87	5,86	0,02	1			1					
	20:00	7,17	7,08	0,08	1			1					
	21:00	6,96	6,85	0,11	1			1					
	22:00	6,08	5,95	0,13	1			1					
	23:00	5,22	5,09	0,13	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 3 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 3 Μάιος 2023	00:00	4,44	3,26	1,18				1					
	01:00	4,15	3,35	0,80				1					
	02:00	4,01	3,45	0,55				1					
	03:00	3,94	3,34	0,60				1					
	04:00	3,99	3,28	0,71				1					
	05:00	4,18	3,35	0,83				1					
	06:00	4,58	3,73	0,84				1					
	07:00	5,04	4,58	0,46				1					
	08:00	5,41	5,10	0,31				1					
	09:00	5,75	5,45	0,29	1			1					
	10:00	6,06	5,87	0,19	1			1					
	11:00	6,18	6,12	0,06	1			1					
	12:00	5,98	5,90	0,08	1			1					
	13:00	5,92	5,79	0,13	1			1					
	14:00	5,50	5,40	0,10				1					
	15:00	4,91	4,81	0,10				1					
	16:00	4,76	4,60	0,17				1					
	17:00	4,68	3,69	0,98				1					
	18:00	5,10	3,31	1,78				1					
	19:00	5,98	3,89	2,09				1					
	20:00	7,08	4,63	2,45				1					
	21:00	6,99	4,54	2,45				1					
	22:00	5,99	3,89	2,10				1					
	23:00	5,11	3,32	1,79				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 4 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 4 Μάιος 2023	00:00	4,52	3,26	1,26				1					
	01:00	4,18	3,26	0,93				1					
	02:00	4,04	3,26	0,78				1					
	03:00	4,00	3,26	0,74				1					
	04:00	4,02	3,26	0,76				1					
	05:00	4,23	3,26	0,98				1					
	06:00	4,63	3,58	1,04				1					
	07:00	5,10	4,17	0,94				1					
	08:00	5,44	4,27	1,18				1					
	09:00	5,65	4,65	1,00				1					
	10:00	5,58	4,33	1,25				1					
	11:00	5,50	4,50	1,00				1					
	12:00	5,45	5,07	0,38				1					
	13:00	5,34	5,16	0,18				1					
	14:00	5,04	4,91	0,13				1					
	15:00	4,68	4,55	0,13				1					
	16:00	4,53	4,39	0,14				1					
	17:00	4,82	4,71	0,10				1					
	18:00	5,53	5,52	0,01	1			1					
	19:00	6,47	6,47	0,00	1			1					
	20:00	7,43	7,43	0,00	1	1		1					
	21:00	7,10	7,08	0,02	1	1		1					
	22:00	6,15	6,06	0,09	1			1					
	23:00	5,27	5,12	0,16	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 5 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 5 Μάιος 2023	00:00	4,65	4,60	0,04				1					
	01:00	4,28	4,27	0,01				1					
	02:00	4,11	4,05	0,06				1					
	03:00	4,06	3,94	0,12				1					
	04:00	4,07	4,04	0,03				1					
	05:00	4,27	4,27	0,01				1					
	06:00	4,66	4,65	0,02				1					
	07:00	5,25	5,18	0,07	1			1					
	08:00	5,81	5,63	0,17	1			1					
	09:00	6,28	5,64	0,65	1			1					
	10:00	6,56	4,99	1,57	1			1					
	11:00	6,66	4,40	2,27	1			1					
	12:00	6,71	4,69	2,02	1			1					
	13:00	6,35	4,44	1,91	1			1					
	14:00	6,18	4,82	1,37	1			1					
	15:00	5,74	4,75	0,99				1					
	16:00	5,21	4,47	0,74				1					
	17:00	5,02	4,21	0,81				1					
	18:00	5,71	4,14	1,56				1					
	19:00	6,48	5,09	1,39	1			1					
	20:00	7,47	6,00	1,48	1			1					
	21:00	7,23	6,02	1,22	1			1					
	22:00	6,29	5,00	1,29	1			1					
	23:00	5,33	3,88	1,45				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 6 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 6 Μάιος 2023	00:00	4,42	3,96	0,46				1					
	01:00	4,10	3,26	0,84				1					
	02:00	3,89	3,37	0,53				1					
	03:00	3,79	3,33	0,47				1					
	04:00	3,82	3,26	0,56				1					
	05:00	4,02	3,38	0,63				1					
	06:00	4,39	3,77	0,62				1					
	07:00	4,91	4,30	0,61				1					
	08:00	5,27	4,62	0,65				1					
	09:00	5,43	4,81	0,62				1					
	10:00	5,51	4,87	0,64				1					
	11:00	5,49	4,87	0,61				1					
	12:00	4,92	4,04	0,89				1					
	13:00	4,48	3,49	0,99				1					
	14:00	4,11	3,51	0,60				1					
	15:00	3,78	3,26	0,52				1					
	16:00	3,66	3,26	0,41				1					
	17:00	4,07	3,47	0,60				1					
	18:00	4,79	4,18	0,61				1					
	19:00	5,61	4,97	0,64	1			1					
	20:00	6,57	5,97	0,60	1			1					
	21:00	6,42	5,79	0,64	1			1					
	22:00	5,71	5,11	0,60	1			1					
	23:00	4,90	4,34	0,56	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 7 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 7 Μάιος 2023	00:00	4,34	3,74	0,61				1					
	01:00	4,04	3,43	0,60				1					
	02:00	3,83	3,26	0,57				1					
	03:00	3,73	3,26	0,47				1					
	04:00	3,76	3,26	0,50				1					
	05:00	3,95	3,35	0,60				1					
	06:00	4,32	3,72	0,60				1					
	07:00	4,83	4,23	0,60				1					
	08:00	5,18	4,60	0,58				1					
	09:00	5,34	4,78	0,56				1					
	10:00	5,42	4,15	1,27				1					
	11:00	5,40	4,22	1,17				1					
	12:00	4,85	3,82	1,03				1					
	13:00	4,41	3,55	0,86				1					
	14:00	4,05	3,41	0,64				1					
	15:00	3,72	3,26	0,46				1					
	16:00	3,60	3,26	0,35				1					
	17:00	4,00	3,44	0,56				1					
	18:00	4,71	3,88	0,83				1					
	19:00	5,52	4,36	1,16				1					
	20:00	6,47	5,05	1,42				1					
	21:00	6,32	4,75	1,56				1					
	22:00	5,62	4,26	1,36				1					
	23:00	4,82	3,69	1,13				1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 8 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 8 Μάιος 2023	00:00	4,95	3,77	1,18				1					
	01:00	4,60	3,50	1,10				1					
	02:00	4,36	3,30	1,06				1					
	03:00	4,25	3,26	1,00				1					
	04:00	4,28	3,26	1,03				1					
	05:00	4,51	3,38	1,13				1					
	06:00	4,92	3,73	1,19				1					
	07:00	5,51	4,26	1,25				1					
	08:00	5,91	4,63	1,28				1					
	09:00	6,09	4,79	1,30				1					
	10:00	6,18	4,86	1,32				1					
	11:00	6,15	4,81	1,35				1					
	12:00	5,52	4,19	1,34				1					
	13:00	5,02	3,80	1,22				1					
	14:00	4,61	3,48	1,13				1					
	15:00	4,24	3,26	0,98				1					
	16:00	4,11	3,26	0,85				1					
	17:00	4,56	3,54	1,03				1					
	18:00	5,37	4,10	1,27				1					
	19:00	6,29	4,82	1,47				1					
	20:00	7,37	5,80	1,57	1			1					
	21:00	7,20	5,36	1,84	1			1					
	22:00	6,41	4,80	1,61				1					
	23:00	5,50	4,15	1,35				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 9 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 9 Μάιος 2023	00:00	4,54	4,15	0,39				1					
	01:00	4,17	3,98	0,19				1					
	02:00	3,99	3,78	0,22				1					
	03:00	3,90	3,72	0,18				1					
	04:00	3,95	3,68	0,27				1					
	05:00	4,16	3,50	0,66				1					
	06:00	4,53	3,26	1,27				1					
	07:00	4,92	3,34	1,58				1					
	08:00	5,39	3,58	1,82				1					
	09:00	5,69	3,81	1,88				1					
	10:00	5,70	4,09	1,60				1					
	11:00	5,47	4,01	1,45				1					
	12:00	5,16	3,93	1,23				1					
	13:00	4,98	3,78	1,20				1					
	14:00	4,65	3,26	1,39				1					
	15:00	4,33	3,26	1,08				1					
	16:00	4,21	3,26	0,96				1					
	17:00	4,63	3,26	1,37				1					
	18:00	5,24	3,41	1,84				1					
	19:00	6,00	3,90	2,10				1					
	20:00	7,10	4,61	2,48				1					
	21:00	7,37	4,79	2,58				1					
	22:00	6,30	4,09	2,20				1					
	23:00	5,49	3,57	1,92				1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 10 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 10 Μάιος 2023	00:00	4,57	3,26	1,31				1					
	01:00	4,22	3,26	0,97				1					
	02:00	4,03	3,26	0,77				1					
	03:00	3,95	3,26	0,69				1					
	04:00	3,99	3,26	0,73				1					
	05:00	4,21	3,26	0,95				1					
	06:00	4,61	3,26	1,35				1					
	07:00	5,18	3,37	1,81				1					
	08:00	5,73	3,73	2,01				1					
	09:00	6,14	3,99	2,15				1					
	10:00	6,07	3,95	2,12				1					
	11:00	5,84	3,79	2,04				1					
	12:00	5,49	3,57	1,92				1					
	13:00	5,21	3,38	1,82				1					
	14:00	4,93	3,26	1,67				1					
	15:00	4,62	3,26	1,36				1					
	16:00	4,55	3,26	1,29				1					
	17:00	4,94	3,55	1,39				1					
	18:00	5,56	3,63	1,93				1					
	19:00	6,27	4,16	2,11				1					
	20:00	7,35	5,37	1,99	1			1					
	21:00	7,45	5,13	2,31	1			1					
	22:00	6,36	4,13	2,23				1					
	23:00	5,54	3,60	1,94				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 11 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 11 Μάιος 2023	00:00	4,75	3,26	1,49				1					
	01:00	4,37	3,26	1,12				1					
	02:00	4,20	3,26	0,94				1					
	03:00	4,11	3,26	0,85				1					
	04:00	4,14	3,26	0,88				1					
	05:00	4,35	3,26	1,09				1					
	06:00	4,76	3,26	1,50				1					
	07:00	5,17	3,36	1,81				1					
	08:00	5,59	3,63	1,96				1					
	09:00	5,91	3,84	2,07				1					
	10:00	5,99	3,89	2,10				1					
	11:00	5,90	3,83	2,06				1					
	12:00	5,69	3,70	1,99				1					
	13:00	5,39	3,50	1,89				1					
	14:00	5,04	3,27	1,76				1					
	15:00	4,75	3,26	1,49				1					
	16:00	4,61	3,26	1,36				1					
	17:00	5,00	3,26	1,74				1					
	18:00	5,82	3,78	2,04				1					
	19:00	6,60	4,29	2,31				1					
	20:00	7,76	5,05	2,72				1					
	21:00	7,61	4,95	2,66				1					
	22:00	6,51	4,23	2,28				1					
	23:00	5,66	3,68	1,98				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 12 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 12 Μάιος 2023	00:00	4,86	3,26	1,60				1					
	01:00	4,44	3,26	1,18				1					
	02:00	4,23	3,26	0,97				1					
	03:00	4,13	3,26	0,88				1					
	04:00	4,14	3,26	0,88				1					
	05:00	4,33	3,26	1,07				1					
	06:00	4,71	3,26	1,45				1					
	07:00	5,16	3,36	1,81				1					
	08:00	5,53	3,60	1,94				1					
	09:00	5,82	4,13	1,69				1					
	10:00	5,97	4,40	1,58				1					
	11:00	5,90	3,84	2,06				1					
	12:00	5,67	3,69	1,99				1					
	13:00	5,36	3,49	1,88				1					
	14:00	4,92	3,26	1,66				1					
	15:00	4,55	3,26	1,29				1					
	16:00	4,42	3,66	0,76				1					
	17:00	4,78	4,15	0,63				1					
	18:00	5,53	4,94	0,59				1					
	19:00	6,39	6,04	0,35	1			1					
	20:00	7,67	7,30	0,37	1	1		1					
	21:00	7,69	6,52	1,17	1	1		1					
	22:00	6,57	4,77	1,80	1			1					
	23:00	5,75	3,74	2,01				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 13 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 13 Μάιος 2023	00:00	5,01	3,46	1,55				1					
	01:00	4,54	3,26	1,29				1					
	02:00	4,14	3,26	0,89				1					
	03:00	4,04	3,26	0,78				1					
	04:00	4,16	3,26	0,90				1					
	05:00	4,47	3,26	1,21				1					
	06:00	4,92	3,94	0,97				1					
	07:00	5,29	4,33	0,96				1					
	08:00	5,59	4,63	0,96				1					
	09:00	5,79	4,93	0,87				1					
	10:00	5,85	5,19	0,66				1					
	11:00	5,80	5,47	0,33	1			1					
	12:00	5,68	5,42	0,26	1			1					
	13:00	5,47	5,27	0,20				1					
	14:00	5,14	5,02	0,13				1					
	15:00	4,81	4,71	0,10				1					
	16:00	4,69	4,59	0,10				1					
	17:00	5,08	4,98	0,10				1					
	18:00	5,86	5,77	0,09	1			1					
	19:00	6,75	6,64	0,11	1	1		1					
	20:00	7,61	7,40	0,21	1	1		1					
	21:00	7,51	7,13	0,37	1			1					
	22:00	6,64	6,02	0,62	1			1					
	23:00	5,88	5,42	0,47	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 14 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 14 Μάιος 2023	00:00	5,09	4,68	0,40				1					
	01:00	4,68	4,32	0,36				1					
	02:00	4,30	3,95	0,35				1					
	03:00	4,15	3,80	0,35				1					
	04:00	4,26	3,60	0,66				1					
	05:00	4,54	3,74	0,79				1					
	06:00	4,89	4,01	0,88				1					
	07:00	5,31	4,32	0,99				1					
	08:00	5,62	4,85	0,76				1					
	09:00	5,93	5,24	0,69				1					
	10:00	6,93	6,46	0,47	1			1					
	11:00	6,24	5,47	0,77	1			1					
	12:00	6,73	5,79	0,94	1			1					
	13:00	5,58	5,09	0,49				1					
	14:00	5,29	4,72	0,57				1					
	15:00	4,83	3,91	0,92				1					
	16:00	4,75	3,81	0,94				1					
	17:00	5,40	4,68	0,73				1					
	18:00	6,32	5,43	0,89	1			1					
	19:00	6,74	5,69	1,05	1			1					
	20:00	7,45	6,29	1,16	1			1					
	21:00	7,41	6,19	1,22	1			1					
	22:00	6,54	5,49	1,05	1			1					
	23:00	5,79	5,10	0,70	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 15 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 15 Μάιος 2023	00:00	5,00	4,31	0,69				1					
	01:00	4,56	4,04	0,52				1					
	02:00	4,26	3,72	0,53				1					
	03:00	4,13	3,52	0,61				1					
	04:00	4,22	3,38	0,84				1					
	05:00	4,51	3,89	0,62				1					
	06:00	4,97	4,55	0,42				1					
	07:00	5,52	5,41	0,12				1					
	08:00	5,95	5,77	0,18	1			1					
	09:00	6,58	6,27	0,31	1			1					
	10:00	6,78	6,60	0,18	1			1					
	11:00	6,62	6,48	0,14	1			1					
	12:00	6,62	6,54	0,08	1			1					
	13:00	6,28	6,26	0,02	1			1					
	14:00	5,28	5,25	0,03				1					
	15:00	5,21	5,16	0,05				1					
	16:00	5,27	5,26	0,02				1					
	17:00	5,09	5,09	0,00				1					
	18:00	5,88	5,88	0,00	1			1					
	19:00	6,90	6,90	0,00	1			1					
	20:00	7,57	7,55	0,02	1	1		1					
	21:00	7,48	7,40	0,07	1	1		1					
	22:00	6,54	6,48	0,07	1			1					
	23:00	5,75	5,64	0,11	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 16 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 16 Μάιος 2023	00:00	4,75	4,11	0,63				1					
	01:00	4,39	3,55	0,84				1					
	02:00	4,18	3,43	0,75				1					
	03:00	4,09	3,26	0,84				1					
	04:00	4,10	3,26	0,84				1					
	05:00	4,30	3,26	1,04				1					
	06:00	4,66	3,29	1,38				1					
	07:00	5,12	3,77	1,34				1					
	08:00	5,61	4,58	1,03				1					
	09:00	5,82	5,01	0,81	1			1					
	10:00	5,83	5,03	0,80	1			1					
	11:00	5,82	5,35	0,47	1			1					
	12:00	5,90	5,63	0,27	1			1					
	13:00	5,82	5,71	0,11	1			1					
	14:00	5,42	5,41	0,01	1			1					
	15:00	4,77	4,74	0,03	1			1					
	16:00	4,89	4,83	0,06	1			1					
	17:00	5,36	5,34	0,02	1			1					
	18:00	6,12	6,10	0,02	1			1					
	19:00	6,84	6,82	0,02	1	1		1					
	20:00	7,64	7,54	0,09	1	1		1					
	21:00	7,60	7,20	0,39	1	1		1					
	22:00	6,53	5,60	0,93	1			1					
	23:00	5,57	5,01	0,57	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 17 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 17 Μάιος 2023	00:00	4,85	4,71	0,14				1					
	01:00	4,45	4,20	0,25				1					
	02:00	4,20	3,33	0,87				1					
	03:00	4,12	4,02	0,11				1					
	04:00	4,16	4,15	0,00				1					
	05:00	4,35	4,30	0,05				1					
	06:00	4,73	4,54	0,19				1					
	07:00	5,23	5,02	0,20				1					
	08:00	5,64	5,53	0,11	1			1					
	09:00	5,85	5,78	0,07	1			1					
	10:00	5,86	5,72	0,14	1			1					
	11:00	5,84	5,56	0,27	1			1					
	12:00	5,83	5,38	0,46	1			1					
	13:00	5,76	5,27	0,49				1					
	14:00	5,37	4,67	0,70				1					
	15:00	4,97	4,30	0,67				1					
	16:00	4,85	4,27	0,58				1					
	17:00	5,25	4,74	0,51				1					
	18:00	6,02	5,49	0,54	1			1					
	19:00	6,73	6,34	0,39	1			1					
	20:00	7,64	7,38	0,26	1	1		1					
	21:00	7,67	7,60	0,07	1	1		1					
	22:00	6,55	6,54	0,01	1			1					
	23:00	5,54	5,53	0,00	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 18 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 18 Μάιος 2023	00:00	4,85	4,80	0,05				1					
	01:00	4,49	4,48	0,01				1					
	02:00	4,27	4,27	0,00				1					
	03:00	4,18	4,18	0,00				1					
	04:00	4,23	4,22	0,01				1					
	05:00	4,42	4,41	0,01				1					
	06:00	4,82	4,82	0,00				1					
	07:00	5,40	5,40	0,00	1			1					
	08:00	6,03	6,03	0,00	1			1					
	09:00	6,43	6,43	0,00	1			1					
	10:00	6,50	6,49	0,01	1			1					
	11:00	6,47	6,45	0,02	1			1					
	12:00	6,45	6,42	0,03	1			1					
	13:00	6,43	6,38	0,06	1			1					
	14:00	6,11	6,05	0,05	1			1					
	15:00	5,66	5,66	0,01	1			1					
	16:00	5,34	5,34	0,00	1			1					
	17:00	5,38	5,38	0,00	1			1					
	18:00	5,99	5,99	0,00	1			1					
	19:00	6,76	6,74	0,02	1			1					
	20:00	7,60	7,53	0,07	1	1		1					
	21:00	7,68	7,57	0,10	1	1		1					
	22:00	6,62	6,42	0,21	1			1					
	23:00	5,65	5,49	0,16	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 19 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 19 Μάιος 2023	00:00	4,82	4,44	0,38				1					
	01:00	4,45	4,11	0,34				1					
	02:00	4,25	3,63	0,62				1					
	03:00	4,17	3,64	0,53				1					
	04:00	4,18	3,70	0,48				1					
	05:00	4,37	3,80	0,57				1					
	06:00	4,70	4,16	0,54				1					
	07:00	5,12	4,77	0,35				1					
	08:00	5,57	5,26	0,31	1			1					
	09:00	5,79	5,39	0,41	1			1					
	10:00	5,71	4,98	0,74	1			1					
	11:00	5,60	4,54	1,06				1					
	12:00	5,55	4,72	0,82				1					
	13:00	5,40	4,73	0,67				1					
	14:00	4,96	4,00	0,97				1					
	15:00	4,50	3,26	1,25				1					
	16:00	4,42	3,26	1,16				1					
	17:00	5,10	3,51	1,59				1					
	18:00	5,81	4,89	0,92				1					
	19:00	6,53	5,31	1,22	1			1					
	20:00	7,33	6,48	0,85	1			1					
	21:00	7,46	6,76	0,69	1			1					
	22:00	6,46	5,49	0,97	1			1					
	23:00	5,54	4,47	1,07	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 20 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 20 Μάιος 2023	00:00	4,58	3,93	0,65				1					
	01:00	4,25	3,45	0,81				1					
	02:00	4,08	3,26	0,82				1					
	03:00	4,01	3,26	0,75				1					
	04:00	4,03	3,26	0,77				1					
	05:00	4,22	3,62	0,60				1					
	06:00	4,48	4,12	0,35				1					
	07:00	4,77	4,48	0,29				1					
	08:00	5,10	4,71	0,39				1					
	09:00	5,30	4,66	0,64				1					
	10:00	5,39	4,74	0,65				1					
	11:00	5,32	4,77	0,55				1					
	12:00	5,15	4,47	0,68				1					
	13:00	4,92	4,11	0,81				1					
	14:00	4,59	3,85	0,74				1					
	15:00	4,30	3,42	0,88				1					
	16:00	4,26	3,95	0,31				1					
	17:00	4,60	4,52	0,09				1					
	18:00	5,33	5,18	0,14				1					
	19:00	6,14	5,75	0,39	1			1					
	20:00	6,93	6,57	0,36	1			1					
	21:00	6,90	6,47	0,43	1			1					
	22:00	6,10	5,50	0,60	1			1					
	23:00	5,36	4,90	0,46	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 21 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 21 Μάιος 2023	00:00	4,29	3,35	0,94				1					
	01:00	3,96	3,28	0,69				1					
	02:00	3,77	3,26	0,52				1					
	03:00	3,69	3,26	0,44				1					
	04:00	3,72	3,26	0,46				1					
	05:00	3,87	3,26	0,61				1					
	06:00	4,09	3,26	0,84				1					
	07:00	4,39	3,26	1,13				1					
	08:00	4,77	3,26	1,51				1					
	09:00	5,17	3,83	1,34				1					
	10:00	4,96	4,37	0,59				1					
	11:00	4,89	4,32	0,56				1					
	12:00	4,69	3,94	0,75				1					
	13:00	4,39	3,96	0,43				1					
	14:00	4,02	3,84	0,19				1					
	15:00	3,72	3,59	0,13				1					
	16:00	3,61	3,26	0,35				1					
	17:00	4,02	3,31	0,71				1					
	18:00	4,83	3,90	0,92				1					
	19:00	5,71	4,83	0,88				1					
	20:00	6,54	5,81	0,72	1			1					
	21:00	6,52	5,80	0,72	1			1					
	22:00	5,79	4,83	0,96				1					
	23:00	5,14	4,05	1,08				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 22 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 22 Μάιος 2023	00:00	4,44	3,48	0,95				1					
	01:00	4,06	3,26	0,80				1					
	02:00	3,83	3,26	0,58				1					
	03:00	3,74	3,26	0,48				1					
	04:00	3,79	3,26	0,53				1					
	05:00	4,01	3,43	0,58				1					
	06:00	4,39	3,87	0,52				1					
	07:00	4,81	4,31	0,50				1					
	08:00	5,09	4,62	0,47				1					
	09:00	5,24	4,62	0,63				1					
	10:00	5,29	4,31	0,98				1					
	11:00	5,23	3,96	1,27				1					
	12:00	5,11	3,87	1,23				1					
	13:00	4,89	3,85	1,04				1					
	14:00	4,50	3,62	0,88				1					
	15:00	4,18	3,32	0,86				1					
	16:00	4,02	3,27	0,75				1					
	17:00	4,29	3,64	0,65				1					
	18:00	5,10	4,49	0,61				1					
	19:00	6,04	5,27	0,77				1					
	20:00	6,96	5,68	1,28	1			1					
	21:00	6,86	5,79	1,07	1			1					
	22:00	6,04	5,09	0,95				1					
	23:00	5,25	4,49	0,76				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 23 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 23 Μάιος 2023	00:00	4,74	3,26	1,48				1					
	01:00	4,33	3,26	1,07				1					
	02:00	4,08	3,28	0,80				1					
	03:00	4,01	3,37	0,64				1					
	04:00	4,06	3,32	0,74				1					
	05:00	4,28	3,46	0,82				1					
	06:00	4,67	3,99	0,68				1					
	07:00	5,08	4,44	0,64				1					
	08:00	5,39	4,72	0,67				1					
	09:00	5,61	5,26	0,36	1			1					
	10:00	5,71	5,48	0,23	1			1					
	11:00	5,64	5,29	0,36	1			1					
	12:00	5,48	4,86	0,62				1					
	13:00	5,33	4,74	0,59				1					
	14:00	5,04	4,58	0,46				1					
	15:00	4,69	4,40	0,30				1					
	16:00	4,52	4,28	0,25				1					
	17:00	4,85	4,49	0,36				1					
	18:00	5,51	5,13	0,38	1			1					
	19:00	6,29	5,82	0,47	1			1					
	20:00	7,17	6,75	0,41	1			1					
	21:00	7,27	6,92	0,36	1			1					
	22:00	6,40	6,21	0,19	1			1					
	23:00	5,46	5,26	0,20	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 24 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 24 Μάιος 2023	00:00	4,86	4,68	0,17				1					
	01:00	4,46	4,34	0,12				1					
	02:00	4,20	4,13	0,07				1					
	03:00	4,09	4,07	0,02				1					
	04:00	4,13	4,13	0,00				1					
	05:00	4,36	4,36	0,00				1					
	06:00	4,75	4,74	0,01				1					
	07:00	5,18	5,16	0,02	1			1					
	08:00	5,55	5,52	0,03	1			1					
	09:00	5,83	5,77	0,05	1			1					
	10:00	5,96	5,90	0,06	1			1					
	11:00	5,88	5,84	0,04	1			1					
	12:00	5,81	5,78	0,02	1			1					
	13:00	5,50	5,49	0,01	1			1					
	14:00	5,17	5,17	0,00	1			1					
	15:00	4,79	4,79	0,00	1			1					
	16:00	4,51	4,51	0,00	1			1					
	17:00	4,74	4,74	0,00	1			1					
	18:00	5,67	5,66	0,01	1			1					
	19:00	6,51	6,50	0,01	1			1					
	20:00	7,38	7,34	0,04	1	1		1					
	21:00	7,28	7,22	0,06	1	1		1					
	22:00	6,42	6,40	0,02	1			1					
	23:00	5,52	5,52	0,00	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 25 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 25 Μάιος 2023	00:00	4,89	4,84	0,04				1					
	01:00	4,49	4,44	0,05				1					
	02:00	4,26	4,21	0,05				1					
	03:00	4,17	4,11	0,07				1					
	04:00	4,20	4,11	0,09				1					
	05:00	4,42	4,35	0,07				1					
	06:00	4,80	4,73	0,08				1					
	07:00	5,16	5,05	0,11				1					
	08:00	5,51	5,39	0,12	1			1					
	09:00	5,79	5,68	0,11	1			1					
	10:00	5,93	5,85	0,08	1			1					
	11:00	5,91	5,86	0,05	1			1					
	12:00	5,75	5,67	0,08	1			1					
	13:00	5,51	5,37	0,13	1			1					
	14:00	5,19	5,00	0,19	1			1					
	15:00	4,90	4,80	0,10	1			1					
	16:00	4,75	4,67	0,09	1			1					
	17:00	5,03	4,90	0,12	1			1					
	18:00	5,62	5,38	0,23	1			1					
	19:00	6,44	6,06	0,39	1			1					
	20:00	7,31	6,80	0,50	1			1					
	21:00	7,42	7,10	0,32	1			1					
	22:00	6,50	6,29	0,21	1			1					
	23:00	5,58	5,45	0,13	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 26 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 26 Μάιος 2023	00:00	4,92	4,83	0,09				1					
	01:00	4,53	4,48	0,05				1					
	02:00	4,29	4,28	0,01				1					
	03:00	4,20	4,19	0,01				1					
	04:00	4,21	4,19	0,02				1					
	05:00	4,42	4,37	0,05				1					
	06:00	4,75	4,66	0,09				1					
	07:00	5,10	4,90	0,19				1					
	08:00	5,44	5,09	0,35	1			1					
	09:00	5,72	5,36	0,36	1			1					
	10:00	5,88	5,62	0,26	1			1					
	11:00	5,85	5,68	0,17	1			1					
	12:00	5,68	5,58	0,10	1			1					
	13:00	5,39	5,30	0,09	1			1					
	14:00	5,07	5,01	0,06	1			1					
	15:00	4,77	4,73	0,04	1			1					
	16:00	4,63	4,44	0,19	1			1					
	17:00	4,95	4,35	0,60	1			1					
	18:00	5,72	4,63	1,09	1			1					
	19:00	6,44	5,43	1,02	1			1					
	20:00	7,19	6,36	0,83	1			1					
	21:00	7,21	6,74	0,46	1			1					
	22:00	6,38	6,14	0,23	1			1					
	23:00	5,58	5,42	0,16	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 27 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 27 Μάιος 2023	00:00	4,90	3,85	1,05				1					
	01:00	4,52	3,92	0,59				1					
	02:00	4,25	3,81	0,44				1					
	03:00	4,12	3,61	0,50				1					
	04:00	4,10	3,44	0,67				1					
	05:00	4,31	3,58	0,73				1					
	06:00	4,64	4,08	0,56				1					
	07:00	5,02	4,61	0,42				1					
	08:00	5,37	4,98	0,39	1			1					
	09:00	5,60	5,15	0,46	1			1					
	10:00	5,69	5,02	0,67	1			1					
	11:00	5,60	4,77	0,83	1			1					
	12:00	5,39	4,56	0,83				1					
	13:00	5,09	4,49	0,60				1					
	14:00	4,77	4,32	0,45				1					
	15:00	4,40	4,05	0,36				1					
	16:00	4,29	4,04	0,24				1					
	17:00	4,59	4,16	0,43				1					
	18:00	5,31	4,72	0,59				1					
	19:00	5,96	5,12	0,84	1			1					
	20:00	6,72	5,47	1,25	1			1					
	21:00	6,95	5,44	1,51	1			1					
	22:00	6,17	4,39	1,78				1					
	23:00	5,40	3,74	1,66				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 28 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 28 Μάιος 2023	00:00	4,78	3,30	1,48				1					
	01:00	4,38	3,26	1,12				1					
	02:00	4,09	3,26	0,83				1					
	03:00	3,92	3,26	0,67				1					
	04:00	3,89	3,26	0,64				1					
	05:00	4,06	3,26	0,80				1					
	06:00	4,33	3,26	1,08				1					
	07:00	4,62	3,26	1,36				1					
	08:00	4,90	3,26	1,64				1					
	09:00	5,10	3,79	1,30				1					
	10:00	5,12	3,56	1,56				1					
	11:00	4,95	3,26	1,69				1					
	12:00	4,60	3,26	1,35				1					
	13:00	4,14	3,26	0,89				1					
	14:00	3,64	3,26	0,38				1					
	15:00	3,18	3,18	0,00				1					
	16:00	3,17	3,17	0,00				1					
	17:00	3,57	3,26	0,31				1					
	18:00	4,30	3,77	0,53				1					
	19:00	5,05	4,59	0,46				1					
	20:00	5,88	5,33	0,55	1			1					
	21:00	6,19	5,47	0,72	1			1					
	22:00	5,57	4,77	0,80	1			1					
	23:00	4,94	4,14	0,80				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 29 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 29 Μάιος 2023	00:00	4,54	3,60	0,94				1					
	01:00	4,24	3,26	0,98				1					
	02:00	4,02	3,26	0,76				1					
	03:00	3,91	3,26	0,66				1					
	04:00	3,95	3,26	0,70				1					
	05:00	4,18	3,26	0,92				1					
	06:00	4,59	3,48	1,11				1					
	07:00	4,98	3,84	1,15				1					
	08:00	5,22	4,08	1,14				1					
	09:00	5,30	4,10	1,20				1					
	10:00	5,31	3,97	1,33				1					
	11:00	5,30	3,99	1,31				1					
	12:00	5,23	4,03	1,20				1					
	13:00	4,95	3,87	1,08				1					
	14:00	4,54	3,67	0,87				1					
	15:00	4,08	3,50	0,58				1					
	16:00	3,83	3,48	0,35				1					
	17:00	4,09	3,84	0,26				1					
	18:00	4,84	4,62	0,22				1					
	19:00	5,59	5,37	0,22	1			1					
	20:00	6,39	6,13	0,26	1			1					
	21:00	6,62	6,29	0,32	1			1					
	22:00	5,92	5,62	0,30	1			1					
	23:00	5,26	4,99	0,27	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 30 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 30 Μάιος 2023	00:00	4,89	4,55	0,34				1					
	01:00	4,53	4,19	0,34				1					
	02:00	4,30	4,06	0,24				1					
	03:00	4,22	4,06	0,16				1					
	04:00	4,23	4,08	0,15				1					
	05:00	4,45	4,27	0,18				1					
	06:00	4,81	4,59	0,22				1					
	07:00	5,22	5,06	0,17				1					
	08:00	5,65	5,53	0,12	1			1					
	09:00	6,07	6,03	0,04	1			1					
	10:00	6,17	6,15	0,02	1			1					
	11:00	5,97	5,94	0,03	1			1					
	12:00	5,85	5,81	0,04	1			1					
	13:00	5,65	5,54	0,11	1			1					
	14:00	5,30	5,08	0,21	1			1					
	15:00	4,87	4,65	0,21	1			1					
	16:00	4,60	4,41	0,19	1			1					
	17:00	4,88	4,65	0,23	1			1					
	18:00	5,67	5,49	0,18	1			1					
	19:00	6,41	6,29	0,12	1			1					
	20:00	7,26	7,17	0,08	1	1		1					
	21:00	7,52	7,46	0,05	1	1		1					
	22:00	6,62	6,61	0,01	1			1					
	23:00	5,74	5,74	0,00	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 31 Μάιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 31 Μάιος 2023	00:00	4,97	4,05	0,92				1					
	01:00	4,61	3,44	1,16				1					
	02:00	4,38	3,50	0,88				1					
	03:00	4,28	3,26	1,03				1					
	04:00	4,32	3,33	0,99				1					
	05:00	4,55	3,44	1,11				1					
	06:00	4,96	3,76	1,19				1					
	07:00	5,48	4,44	1,04				1					
	08:00	5,88	5,01	0,86	1			1					
	09:00	6,10	5,04	1,05	1			1					
	10:00	6,17	5,30	0,87	1			1					
	11:00	6,16	5,49	0,67	1			1					
	12:00	6,07	5,18	0,88	1			1					
	13:00	5,84	5,05	0,79	1			1					
	14:00	5,48	5,22	0,26	1			1					
	15:00	5,07	4,99	0,08	1			1					
	16:00	4,91	4,84	0,06	1			1					
	17:00	5,14	5,02	0,13	1			1					
	18:00	5,92	5,82	0,09	1			1					
	19:00	6,54	6,47	0,07	1			1					
	20:00	7,40	7,31	0,10	1	1		1					
	21:00	7,53	7,27	0,26	1	1		1					
	22:00	6,58	5,41	1,17	1			1					
	23:00	5,73	4,00	1,73				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 1 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 1 Ιούνιος 2023	00:00	4,95	4,79	0,16				1					
	01:00	4,60	4,12	0,49				1					
	02:00	4,37	3,47	0,90				1					
	03:00	4,27	3,26	1,01				1					
	04:00	4,29	3,26	1,04				1					
	05:00	4,53	3,26	1,28				1					
	06:00	4,82	3,26	1,56				1					
	07:00	5,18	3,42	1,76				1					
	08:00	5,50	3,86	1,63				1					
	09:00	5,75	4,13	1,61				1					
	10:00	5,89	4,09	1,80				1					
	11:00	5,89	4,21	1,68				1					
	12:00	5,78	3,94	1,83				1					
	13:00	5,50	3,58	1,93				1					
	14:00	5,12	3,43	1,69				1					
	15:00	4,72	3,26	1,46				1					
	16:00	4,50	3,26	1,24				1					
	17:00	4,84	3,26	1,58				1					
	18:00	5,74	3,73	2,01				1					
	19:00	6,54	4,25	2,29				1					
	20:00	7,40	4,81	2,59				1					
	21:00	7,65	4,97	2,68				1					
	22:00	6,72	4,37	2,35				1					
	23:00	5,83	3,79	2,04				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 2 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 2 Ιούνιος 2023	00:00	5,17	3,36	1,81				1					
	01:00	4,77	3,26	1,51				1					
	02:00	4,49	3,26	1,23				1					
	03:00	4,35	3,26	1,09				1					
	04:00	4,37	3,26	1,11				1					
	05:00	4,58	3,26	1,32				1					
	06:00	4,95	3,34	1,61				1					
	07:00	5,36	4,18	1,18				1					
	08:00	5,73	4,71	1,01				1					
	09:00	5,98	5,23	0,75	1			1					
	10:00	6,09	5,27	0,81	1			1					
	11:00	6,05	4,70	1,36	1			1					
	12:00	5,94	4,56	1,38	1			1					
	13:00	5,77	5,20	0,57	1			1					
	14:00	5,45	4,97	0,48	1			1					
	15:00	5,16	4,82	0,34	1			1					
	16:00	5,15	4,93	0,22	1			1					
	17:00	5,53	5,49	0,04	1			1					
	18:00	6,15	6,14	0,01	1			1					
	19:00	6,71	6,67	0,04	1			1					
	20:00	7,31	6,85	0,46	1			1					
	21:00	7,48	5,33	2,15	1			1					
	22:00	6,68	5,36	1,32	1			1					
	23:00	5,82	5,34	0,47	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 3 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 3 Ιούνιος 2023	00:00	5,15	4,89	0,25				1					
	01:00	4,78	4,65	0,12				1					
	02:00	4,53	4,38	0,15				1					
	03:00	4,37	3,80	0,57				1					
	04:00	4,36	3,32	1,04				1					
	05:00	4,49	3,36	1,13				1					
	06:00	4,74	3,86	0,88				1					
	07:00	5,24	4,78	0,46				1					
	08:00	5,66	5,27	0,38				1					
	09:00	5,93	5,69	0,24	1			1					
	10:00	6,00	5,79	0,21	1			1					
	11:00	5,91	5,48	0,42	1			1					
	12:00	5,64	5,37	0,27				1					
	13:00	5,34	5,25	0,08				1					
	14:00	4,97	4,93	0,04				1					
	15:00	4,52	4,50	0,02				1					
	16:00	4,38	4,38	0,00				1					
	17:00	4,84	4,84	0,00				1					
	18:00	5,68	5,68	0,00	1			1					
	19:00	6,35	6,34	0,01	1			1					
	20:00	7,00	6,95	0,04	1			1					
	21:00	7,15	7,08	0,07	1			1					
	22:00	6,29	6,18	0,11	1			1					
	23:00	5,45	5,36	0,10	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 4 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 4 Ιούνιος 2023	00:00	5,05	4,98	0,07				1					
	01:00	4,71	4,59	0,12				1					
	02:00	4,41	4,06	0,35				1					
	03:00	4,20	3,71	0,48				1					
	04:00	4,10	3,54	0,57				1					
	05:00	4,15	3,59	0,56				1					
	06:00	4,30	3,94	0,35				1					
	07:00	4,49	4,15	0,33				1					
	08:00	4,71	4,37	0,34				1					
	09:00	4,92	4,54	0,39				1					
	10:00	5,05	4,68	0,37				1					
	11:00	5,03	4,44	0,59				1					
	12:00	4,86	4,21	0,65				1					
	13:00	4,50	3,97	0,53				1					
	14:00	4,04	3,69	0,35				1					
	15:00	3,51	3,26	0,25				1					
	16:00	3,40	3,26	0,14				1					
	17:00	3,86	3,26	0,60				1					
	18:00	4,74	4,23	0,51				1					
	19:00	5,43	4,90	0,53				1					
	20:00	6,09	5,46	0,62	1			1					
	21:00	6,24	5,61	0,63	1			1					
	22:00	5,39	4,80	0,59				1					
	23:00	4,55	3,97	0,58				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 5 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 5 Ιούνιος 2023	00:00	4,64	4,00	0,64				1					
	01:00	4,35	3,49	0,86				1					
	02:00	4,12	3,36	0,76				1					
	03:00	3,99	3,26	0,73				1					
	04:00	3,99	3,26	0,73				1					
	05:00	4,15	3,26	0,90				1					
	06:00	4,50	3,63	0,87				1					
	07:00	4,92	4,20	0,72				1					
	08:00	5,26	4,56	0,70				1					
	09:00	5,51	4,87	0,65				1					
	10:00	5,67	4,96	0,71				1					
	11:00	5,73	4,94	0,79				1					
	12:00	5,70	4,88	0,82				1					
	13:00	5,45	4,61	0,84				1					
	14:00	5,19	4,41	0,78				1					
	15:00	4,53	3,86	0,68				1					
	16:00	4,26	3,67	0,59				1					
	17:00	4,46	4,03	0,43				1					
	18:00	5,16	4,85	0,31				1					
	19:00	5,84	5,52	0,32	1			1					
	20:00	6,58	6,09	0,49	1			1					
	21:00	6,74	6,16	0,58	1			1					
	22:00	5,90	5,33	0,57				1					
	23:00	5,07	4,31	0,76				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 6 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 6 Ιούνιος 2023	00:00	4,64	3,79	0,85				1					
	01:00	4,35	3,62	0,73				1					
	02:00	4,15	3,26	0,89				1					
	03:00	4,04	3,26	0,78				1					
	04:00	4,05	3,26	0,79				1					
	05:00	4,23	3,26	0,97				1					
	06:00	4,58	3,77	0,82				1					
	07:00	5,00	4,31	0,69				1					
	08:00	5,35	4,80	0,56				1					
	09:00	5,66	5,02	0,64				1					
	10:00	5,85	5,21	0,64				1					
	11:00	5,93	5,15	0,78				1					
	12:00	5,91	5,15	0,76				1					
	13:00	5,76	5,10	0,65				1					
	14:00	5,45	4,86	0,58				1					
	15:00	5,07	4,49	0,58				1					
	16:00	4,77	4,30	0,47				1					
	17:00	4,88	4,49	0,39				1					
	18:00	5,52	5,13	0,39				1					
	19:00	6,19	5,85	0,34	1			1					
	20:00	6,87	6,61	0,26	1			1					
	21:00	7,01	6,71	0,30	1			1					
	22:00	6,16	5,70	0,46	1			1					
	23:00	5,31	4,67	0,63	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 7 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 7 Ιούνιος 2023	00:00	5,20	3,38	1,82				1					
	01:00	4,79	3,26	1,54				1					
	02:00	4,56	3,26	1,30				1					
	03:00	4,40	3,26	1,14				1					
	04:00	4,40	3,26	1,14				1					
	05:00	4,57	3,26	1,32				1					
	06:00	4,91	3,26	1,65				1					
	07:00	5,29	3,44	1,85				1					
	08:00	5,70	3,88	1,82				1					
	09:00	6,00	4,47	1,53				1					
	10:00	6,13	4,70	1,43				1					
	11:00	6,09	4,32	1,77				1					
	12:00	5,95	4,17	1,79				1					
	13:00	5,75	3,74	2,01				1					
	14:00	5,47	3,55	1,91				1					
	15:00	5,16	3,46	1,71				1					
	16:00	5,03	3,58	1,45				1					
	17:00	5,38	3,77	1,61				1					
	18:00	6,09	4,01	2,08				1					
	19:00	6,75	4,39	2,36				1					
	20:00	7,51	4,88	2,63				1					
	21:00	7,81	5,08	2,73				1					
	22:00	6,88	4,47	2,41				1					
	23:00	5,92	3,85	2,07				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 8 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 8 Ιούνιος 2023	00:00	5,29	3,44	1,85				1					
	01:00	4,88	3,26	1,62				1					
	02:00	4,63	3,26	1,38				1					
	03:00	4,45	3,26	1,19				1					
	04:00	4,44	3,26	1,19				1					
	05:00	4,62	3,26	1,37				1					
	06:00	4,99	3,50	1,49				1					
	07:00	5,47	3,74	1,72				1					
	08:00	5,91	4,30	1,61				1					
	09:00	6,22	4,86	1,36				1					
	10:00	6,33	5,01	1,32				1					
	11:00	6,28	4,57	1,70				1					
	12:00	6,13	3,98	2,14				1					
	13:00	5,92	3,84	2,07				1					
	14:00	5,69	3,70	1,99				1					
	15:00	5,36	3,48	1,88				1					
	16:00	5,19	3,37	1,82				1					
	17:00	5,51	3,97	1,54				1					
	18:00	6,19	4,96	1,23				1					
	19:00	6,80	5,69	1,11	1			1					
	20:00	7,48	6,51	0,96	1			1					
	21:00	7,82	6,86	0,96	1			1					
	22:00	6,96	5,77	1,19	1			1					
	23:00	6,01	4,70	1,30	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 9 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 9 Ιούνιος 2023	00:00	5,34	3,47	1,87				1					
	01:00	4,90	3,26	1,64				1					
	02:00	4,64	3,26	1,38				1					
	03:00	4,46	3,26	1,21				1					
	04:00	4,44	3,38	1,06				1					
	05:00	4,60	3,46	1,14				1					
	06:00	4,95	3,26	1,69				1					
	07:00	5,36	3,80	1,56				1					
	08:00	5,78	4,60	1,18				1					
	09:00	6,10	5,17	0,93				1					
	10:00	6,24	5,52	0,73	1			1					
	11:00	6,19	5,14	1,06	1			1					
	12:00	6,01	4,58	1,42				1					
	13:00	5,76	4,29	1,47				1					
	14:00	5,47	4,10	1,37				1					
	15:00	5,14	4,18	0,96				1					
	16:00	5,02	4,28	0,73				1					
	17:00	5,37	4,85	0,52				1					
	18:00	6,09	5,74	0,35	1			1					
	19:00	6,70	6,41	0,29	1			1					
	20:00	7,38	6,96	0,42	1	1		1					
	21:00	7,75	7,33	0,42	1	1		1					
	22:00	6,95	6,48	0,47	1			1					
	23:00	6,04	5,54	0,50	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 10 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 10 Ιούνιος 2023	00:00	5,25	5,11	0,14				1					
	01:00	4,79	4,64	0,15				1					
	02:00	4,56	4,49	0,06				1					
	03:00	4,42	4,40	0,01				1					
	04:00	4,42	4,41	0,01				1					
	05:00	4,60	4,60	0,00				1					
	06:00	4,92	4,92	0,00				1					
	07:00	5,29	5,28	0,01				1					
	08:00	5,71	5,70	0,01	1			1					
	09:00	6,06	6,06	0,00	1			1					
	10:00	6,30	6,30	0,00	1			1					
	11:00	6,34	6,34	0,00	1			1					
	12:00	6,23	6,22	0,02	1			1					
	13:00	6,00	5,97	0,03	1			1					
	14:00	5,56	5,55	0,01	1			1					
	15:00	5,14	5,14	0,00	1			1					
	16:00	4,94	4,94	0,00	1			1					
	17:00	5,28	5,28	0,00	1			1					
	18:00	5,94	5,94	0,01	1			1					
	19:00	6,50	6,48	0,02	1			1					
	20:00	7,19	7,09	0,10	1	1		1					
	21:00	7,59	7,40	0,18	1	1		1					
	22:00	6,85	6,70	0,15	1			1					
	23:00	6,14	5,97	0,16	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 11 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 11 Ιούνιος 2023	00:00	5,22	5,11	0,11				1					
	01:00	4,82	4,80	0,02				1					
	02:00	4,56	4,56	0,00				1					
	03:00	4,41	4,41	0,00				1					
	04:00	4,41	4,41	0,00				1					
	05:00	4,56	4,56	0,00				1					
	06:00	4,85	4,85	0,00				1					
	07:00	5,19	5,19	0,00				1					
	08:00	5,56	5,55	0,01	1			1					
	09:00	6,20	6,14	0,05	1			1					
	10:00	6,49	6,44	0,04	1			1					
	11:00	6,42	6,34	0,08	1			1					
	12:00	6,48	6,42	0,06	1			1					
	13:00	6,04	6,02	0,02	1			1					
	14:00	5,55	5,54	0,01	1			1					
	15:00	5,06	5,05	0,01	1			1					
	16:00	5,08	4,78	0,30	1			1					
	17:00	5,23	5,02	0,22	1			1					
	18:00	5,78	5,64	0,14	1			1					
	19:00	6,35	6,25	0,10	1			1					
	20:00	6,99	6,90	0,09	1	1		1					
	21:00	7,38	7,27	0,10	1	1		1					
	22:00	6,74	6,64	0,10	1			1					
	23:00	6,12	6,03	0,09	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 12 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 12 Ιούνιος 2023	00:00	5,19	5,11	0,08				1					
	01:00	4,78	4,71	0,07				1					
	02:00	4,51	4,43	0,08				1					
	03:00	4,36	4,25	0,10				1					
	04:00	4,36	4,22	0,14				1					
	05:00	4,56	4,35	0,20				1					
	06:00	4,95	4,62	0,33				1					
	07:00	5,36	4,88	0,47				1					
	08:00	5,79	5,33	0,46				1					
	09:00	6,21	5,57	0,63	1			1					
	10:00	6,50	5,53	0,97	1			1					
	11:00	6,58	5,54	1,04	1			1					
	12:00	6,52	5,55	0,97	1			1					
	13:00	6,25	5,28	0,97	1			1					
	14:00	5,81	4,85	0,96	1			1					
	15:00	5,35	4,45	0,90	1			1					
	16:00	5,28	4,48	0,80	1			1					
	17:00	5,51	4,83	0,68	1			1					
	18:00	6,10	5,47	0,63	1			1					
	19:00	6,69	6,04	0,65	1			1					
	20:00	7,31	6,45	0,86	1			1					
	21:00	7,59	6,15	1,43	1			1					
	22:00	6,88	5,12	1,76				1					
	23:00	6,23	4,36	1,87				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 13 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 13 Ιούνιος 2023	00:00	5,42	3,52	1,90				1					
	01:00	4,95	3,26	1,69				1					
	02:00	4,67	3,26	1,42				1					
	03:00	4,56	3,26	1,30				1					
	04:00	4,55	3,26	1,29				1					
	05:00	4,73	3,26	1,48				1					
	06:00	5,08	3,30	1,78				1					
	07:00	5,51	3,60	1,91				1					
	08:00	5,95	4,07	1,88				1					
	09:00	6,25	4,45	1,80				1					
	10:00	6,40	4,82	1,58				1					
	11:00	6,42	4,86	1,56				1					
	12:00	6,37	4,81	1,55				1					
	13:00	6,19	4,82	1,37				1					
	14:00	5,85	4,62	1,23				1					
	15:00	5,44	4,61	0,83				1					
	16:00	5,29	4,72	0,57				1					
	17:00	5,63	5,02	0,60				1					
	18:00	6,30	5,72	0,59	1			1					
	19:00	6,85	6,28	0,56	1			1					
	20:00	7,49	6,68	0,81	1			1					
	21:00	7,95	6,90	1,05	1			1					
	22:00	7,09	6,26	0,83	1			1					
	23:00	6,17	5,40	0,76	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 14 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 14 Ιούνιος 2023	00:00	5,47	5,18	0,29				1					
	01:00	4,99	4,80	0,18				1					
	02:00	4,73	4,52	0,20				1					
	03:00	4,59	4,44	0,15				1					
	04:00	4,59	4,22	0,37				1					
	05:00	4,78	4,17	0,60				1					
	06:00	5,11	4,47	0,64				1					
	07:00	5,54	4,98	0,56	1			1					
	08:00	6,00	5,62	0,38	1			1					
	09:00	6,38	6,11	0,27	1			1					
	10:00	6,63	6,51	0,12	1			1					
	11:00	6,69	6,57	0,12	1			1					
	12:00	6,54	6,33	0,21	1			1					
	13:00	6,26	6,03	0,23	1			1					
	14:00	5,93	5,78	0,15	1			1					
	15:00	5,54	5,43	0,11	1			1					
	16:00	5,35	5,25	0,10	1			1					
	17:00	5,74	5,60	0,13	1			1					
	18:00	6,46	6,29	0,17	1			1					
	19:00	7,06	6,88	0,17	1	1		1					
	20:00	7,66	7,45	0,21	1	1		1					
	21:00	8,09	7,97	0,13	1	1		1					
	22:00	7,25	7,14	0,10	1	1		1					
	23:00	6,30	6,18	0,12	1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 15 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 15 Ιούνιος 2023	00:00	5,45	5,30	0,15				1					
	01:00	4,98	4,74	0,25				1					
	02:00	4,73	4,39	0,35				1					
	03:00	4,60	4,32	0,28				1					
	04:00	4,59	4,28	0,31				1					
	05:00	4,77	4,46	0,31				1					
	06:00	5,15	4,90	0,24				1					
	07:00	5,61	5,41	0,20	1			1					
	08:00	6,05	5,88	0,16	1			1					
	09:00	6,42	6,25	0,17	1			1					
	10:00	6,65	6,42	0,23	1			1					
	11:00	6,74	6,56	0,17	1			1					
	12:00	6,65	6,51	0,14	1			1					
	13:00	6,37	6,22	0,16	1			1					
	14:00	6,02	5,79	0,24	1			1					
	15:00	5,62	5,24	0,38	1			1					
	16:00	5,43	5,09	0,34	1			1					
	17:00	5,76	5,52	0,24	1			1					
	18:00	6,46	6,19	0,27	1			1					
	19:00	6,91	6,56	0,35	1			1					
	20:00	7,43	6,96	0,47	1	1		1					
	21:00	7,88	7,29	0,59	1	1		1					
	22:00	7,08	6,71	0,36	1			1					
	23:00	6,23	5,93	0,30	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 16 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 16 Ιούνιος 2023	00:00	5,53	5,43	0,10					1				
	01:00	5,09	5,00	0,09					1				
	02:00	4,81	4,67	0,14					1				
	03:00	4,65	4,53	0,12					1				
	04:00	4,66	4,52	0,13					1				
	05:00	4,84	4,67	0,17					1				
	06:00	5,18	5,00	0,18					1				
	07:00	5,59	5,35	0,24	1				1				
	08:00	6,03	5,84	0,18	1				1				
	09:00	6,41	6,25	0,16	1				1				
	10:00	6,67	6,45	0,22	1				1				
	11:00	6,78	6,56	0,22	1				1				
	12:00	7,37	7,23	0,14	1	1			1				
	13:00	7,60	7,51	0,10	1	1			1				
	14:00	7,25	7,19	0,06	1	1			1				
	15:00	6,68	6,55	0,14	1				1				
	16:00	6,18	6,03	0,15	1				1				
	17:00	6,25	6,11	0,14	1				1				
	18:00	6,80	6,72	0,08	1				1				
	19:00	7,05	6,93	0,13				1	1				
	20:00	7,49	7,14	0,35				1	1				
	21:00	7,77	7,43	0,34				1	1				
	22:00	7,04	6,51	0,53				1	1				
	23:00	6,29	5,28	1,01	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 17 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 17 Ιούνιος 2023	00:00	5,64	5,59	0,05	1			1					
	01:00	5,18	5,18	0,00	1			1					
	02:00	4,88	4,76	0,12				1					
	03:00	4,72	4,35	0,37				1					
	04:00	4,73	3,95	0,77				1					
	05:00	4,90	4,23	0,67				1					
	06:00	5,24	4,67	0,57				1					
	07:00	5,72	4,85	0,87				1					
	08:00	6,46	5,40	1,06	1			1					
	09:00	7,06	6,03	1,04	1			1					
	10:00	7,37	6,56	0,81	1			1					
	11:00	7,62	5,71	1,91	1			1					
	12:00	7,61	5,51	2,11	1			1					
	13:00	7,45	5,59	1,86	1			1					
	14:00	7,00	5,56	1,44	1			1					
	15:00	5,88	5,11	0,77	1			1					
	16:00	5,71	5,33	0,38	1			1					
	17:00	5,94	5,45	0,49	1			1					
	18:00	6,67	5,53	1,14	1			1					
	19:00	7,22	5,58	1,64	1			1					
	20:00	7,36	5,37	1,99	1			1					
	21:00	7,57	5,81	1,76	1			1					
	22:00	6,90	5,73	1,17	1			1					
	23:00	6,24	5,02	1,22	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 18 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 18 Ιούνιος 2023	00:00	5,55	4,66	0,88				1					
	01:00	5,10	4,56	0,53					1				
	02:00	4,81	4,59	0,22					1				
	03:00	4,67	4,53	0,14					1				
	04:00	4,65	3,92	0,72					1				
	05:00	4,83	4,21	0,62					1				
	06:00	5,20	4,34	0,86					1				
	07:00	5,69	4,45	1,24					1				
	08:00	6,35	5,09	1,26	1				1				
	09:00	6,97	5,69	1,28	1				1				
	10:00	7,32	6,28	1,04	1				1				
	11:00	7,44	6,82	0,63	1				1				
	12:00	7,36	6,84	0,52	1				1				
	13:00	6,30	5,91	0,39	1				1				
	14:00	5,93	5,66	0,27	1				1				
	15:00	5,93	5,72	0,21	1				1				
	16:00	5,55	5,37	0,18	1				1				
	17:00	5,65	5,48	0,17	1				1				
	18:00	5,98	5,82	0,15	1				1				
	19:00	6,53	6,38	0,14	1				1				
	20:00	6,97	6,84	0,13				1	1				
	21:00	7,31	7,17	0,13				1	1				
	22:00	6,68	6,55	0,12				1	1				
	23:00	6,03	5,95	0,08	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 19 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η Η Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 19 Ιούνιος 2023	00:00	5,37	5,34	0,03				1					
	01:00	4,92	4,90	0,02				1					
	02:00	4,64	4,61	0,02				1					
	03:00	4,51	4,46	0,05				1					
	04:00	4,52	4,47	0,04				1					
	05:00	4,73	4,71	0,02				1					
	06:00	5,15	5,14	0,01	1			1					
	07:00	5,62	5,62	0,00	1			1					
	08:00	6,04	6,04	0,00	1			1					
	09:00	6,49	6,49	0,00	1			1					
	10:00	6,95	6,95	0,00				1	1				
	11:00	7,28	7,28	0,00				1	1				
	12:00	7,39	7,38	0,00				1	1				
	13:00	7,20	7,19	0,01				1	1				
	14:00	6,79	6,77	0,02	1				1				
	15:00	6,24	6,19	0,04	1				1				
	16:00	5,92	5,87	0,05	1				1				
	17:00	6,06	6,01	0,05	1				1				
	18:00	6,60	6,53	0,07	1				1				
	19:00	7,09	6,95	0,14	1	1			1				
	20:00	7,46	7,19	0,27	1	1			1				
	21:00	7,64	7,17	0,48	1	1			1				
	22:00	6,99	6,39	0,59	1				1				
	23:00	6,33	5,75	0,58	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 20 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 20 Ιούνιος 2023	00:00	5,53	5,06	0,47	1			1					
	01:00	5,08	4,46	0,62				1					
	02:00	4,78	4,49	0,29				1					
	03:00	4,61	4,43	0,17				1					
	04:00	4,59	4,49	0,11				1					
	05:00	4,77	4,67	0,10				1					
	06:00	5,10	4,99	0,11				1					
	07:00	5,48	5,33	0,15	1			1					
	08:00	5,96	5,82	0,14	1			1					
	09:00	6,49	6,32	0,16	1			1					
	10:00	6,88	6,68	0,20	1			1					
	11:00	7,10	6,83	0,27	1			1					
	12:00	7,10	6,85	0,25	1			1					
	13:00	6,87	6,71	0,16	1			1					
	14:00	6,42	6,29	0,13	1			1					
	15:00	5,78	5,69	0,09	1			1					
	16:00	5,55	5,50	0,04	1			1					
	17:00	6,03	5,99	0,04	1			1					
	18:00	6,62	6,57	0,04	1			1					
	19:00	7,10	6,99	0,10	1	1		1					
	20:00	7,70	7,57	0,13	1	1		1					
	21:00	7,99	7,91	0,08	1	1		1					
	22:00	7,35	7,28	0,06	1	1		1					
	23:00	6,71	6,65	0,06	1	1		1					

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 21 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 21 Ιούνιος 2023	00:00	5,75	5,66	0,08	1			1					
	01:00	5,31	5,12	0,19	1			1					
	02:00	4,99	4,52	0,47	1			1					
	03:00	4,80	4,34	0,47	1			1					
	04:00	4,72	4,58	0,14	1			1					
	05:00	4,88	4,76	0,12	1			1					
	06:00	5,26	5,13	0,13	1			1					
	07:00	5,77	5,65	0,12	1			1					
	08:00	6,28	6,17	0,11	1			1					
	09:00	6,78	6,71	0,06	1			1					
	10:00	7,18	7,16	0,03	1	1		1					
	11:00	7,48	7,47	0,01	1	1		1					
	12:00	7,61	7,61	0,00	1	1		1					
	13:00	7,50	7,50	0,00	1	1		1					
	14:00	7,12	7,12	0,00	1	1		1					
	15:00	6,55	6,54	0,01	1			1					
	16:00	6,20	6,17	0,02	1			1					
	17:00	6,44	6,39	0,04	1			1					
	18:00	6,94	6,91	0,03				1	1				
	19:00	7,38	7,36	0,02				1	1				
	20:00	7,87	7,86	0,01				1	1				
	21:00	8,11	8,11	0,00				1	1				
	22:00	7,49	7,48	0,00				1	1				
	23:00	6,87	6,86	0,00				1	1				

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 22 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 22 Ιούνιος 2023	00:00	5,96	5,95	0,01	1			1					
	01:00	5,51	5,50	0,01	1			1					
	02:00	5,20	5,19	0,01	1			1					
	03:00	5,03	5,02	0,01	1			1					
	04:00	4,98	4,97	0,01	1			1					
	05:00	5,07	4,98	0,09	1			1					
	06:00	5,39	4,94	0,45	1			1					
	07:00	5,86	4,65	1,21	1			1					
	08:00	6,36	4,61	1,75	1			1					
	09:00	6,94	5,05	1,89	1			1					
	10:00	7,46	5,37	2,09	1			1					
	11:00	7,82	5,77	2,05	1			1					
	12:00	7,97	6,18	1,79	1			1					
	13:00	7,92	6,45	1,47	1			1					
	14:00	7,63	6,66	0,97				1	1				
	15:00	7,17	6,62	0,55				1	1				
	16:00	6,82	6,51	0,31				1	1				
	17:00	6,91	6,60	0,31				1	1				
	18:00	7,29	6,95	0,35				1	1				
	19:00	7,66	7,25	0,41				1	1				
	20:00	8,09	7,46	0,62				1	1				
	21:00	8,21	7,18	1,04				1	1				
	22:00	7,63	6,58	1,06				1	1				
	23:00	7,06	6,51	0,54				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 23 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 23 Ιούνιος 2023	00:00	6,22	5,84	0,38	1			1					
	01:00	5,75	5,50	0,25	1			1					
	02:00	5,42	5,10	0,31	1			1					
	03:00	5,20	4,66	0,55	1			1					
	04:00	5,15	4,40	0,74	1			1					
	05:00	5,22	4,43	0,79	1			1					
	06:00	5,50	4,73	0,77	1			1					
	07:00	5,92	5,23	0,69	1			1					
	08:00	6,42	5,82	0,60	1			1					
	09:00	6,95	6,48	0,47	1			1					
	10:00	7,39	6,89	0,50				1	1				
	11:00	7,69	7,21	0,48				1	1				
	12:00	7,80	7,32	0,48				1	1				
	13:00	7,72	7,25	0,48				1	1				
	14:00	7,50	7,08	0,42				1	1				
	15:00	7,12	6,74	0,38				1	1				
	16:00	6,82	6,51	0,31				1	1				
	17:00	6,90	6,60	0,30				1	1				
	18:00	7,29	7,04	0,25				1	1				
	19:00	7,73	7,53	0,20				1	1				
	20:00	8,12	7,94	0,18				1	1				
	21:00	8,21	7,97	0,24				1	1				
	22:00	7,70	7,31	0,39				1	1				
	23:00	7,19	6,62	0,57				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 24 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 24 Ιούνιος 2023	00:00	6,26	5,67	0,59	1			1					
	01:00	5,80	5,27	0,52	1			1					
	02:00	5,45	4,97	0,48	1			1					
	03:00	5,23	4,70	0,53	1			1					
	04:00	5,15	4,58	0,56	1			1					
	05:00	5,21	4,63	0,58	1			1					
	06:00	5,48	4,90	0,58	1			1					
	07:00	5,92	5,32	0,60	1			1					
	08:00	6,42	5,81	0,61	1			1					
	09:00	6,94	6,42	0,51	1			1					
	10:00	7,35	6,87	0,48				1	1				
	11:00	7,62	7,24	0,37				1	1				
	12:00	7,76	7,48	0,28				1	1				
	13:00	7,74	7,50	0,24				1	1				
	14:00	7,54	7,34	0,20				1	1				
	15:00	7,23	7,05	0,18				1	1				
	16:00	6,97	6,79	0,18				1	1				
	17:00	7,01	6,81	0,21				1	1				
	18:00	7,36	7,11	0,25				1	1				
	19:00	7,77	7,45	0,32				1	1				
	20:00	8,09	7,58	0,50				1	1				
	21:00	8,11	7,41	0,71				1	1				
	22:00	7,71	6,99	0,71				1	1				
	23:00	7,30	6,75	0,55				1	1				

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 25 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 25 Ιούνιος 2023	00:00	6,29	5,80	0,49	1			1					
	01:00	5,85	5,36	0,49	1			1					
	02:00	5,54	5,00	0,54	1			1					
	03:00	5,32	4,73	0,59				1					
	04:00	5,24	4,58	0,66				1					
	05:00	5,29	4,46	0,84				1					
	06:00	5,53	4,43	1,09				1					
	07:00	5,90	4,65	1,25				1					
	08:00	6,34	5,07	1,27	1			1					
	09:00	6,81	5,44	1,37	1			1					
	10:00	7,16	5,60	1,55	1			1					
	11:00	7,35	5,71	1,65	1			1					
	12:00	7,34	5,74	1,60	1			1					
	13:00	7,17	5,69	1,48	1			1					
	14:00	6,89	5,67	1,22	1			1					
	15:00	6,58	5,65	0,93	1			1					
	16:00	6,42	5,79	0,63	1			1					
	17:00	6,57	6,19	0,38	1			1					
	18:00	6,94	6,69	0,25	1			1					
	19:00	7,40	7,21	0,20				1	1				
	20:00	7,82	7,59	0,23				1	1				
	21:00	7,84	7,52	0,32				1	1				
	22:00	7,46	6,98	0,48				1	1				
	23:00	7,07	6,51	0,56				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 26 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 26 Ιούνιος 2023	00:00	6,30	5,91	0,39	1			1					
	01:00	5,82	5,57	0,26	1			1					
	02:00	5,48	5,17	0,32	1			1					
	03:00	5,27	4,72	0,55	1			1					
	04:00	5,21	4,46	0,75	1			1					
	05:00	5,28	4,49	0,80	1			1					
	06:00	5,57	4,79	0,78	1			1					
	07:00	5,99	5,29	0,70	1			1					
	08:00	6,49	5,89	0,60	1			1					
	09:00	7,04	6,56	0,47	1			1					
	10:00	7,48	6,98	0,50				1	1				
	11:00	7,78	7,30	0,48				1	1				
	12:00	7,90	7,41	0,49				1	1				
	13:00	7,82	7,34	0,48				1	1				
	14:00	7,59	7,16	0,43				1	1				
	15:00	7,20	6,82	0,38				1	1				
	16:00	6,91	6,57	0,34				1	1				
	17:00	6,98	6,68	0,31				1	1				
	18:00	7,38	7,13	0,25				1	1				
	19:00	7,83	7,63	0,20				1	1				
	20:00	8,22	8,04	0,18				1	1				
	21:00	8,31	8,07	0,24				1	1				
	22:00	7,79	7,40	0,40				1	1				
	23:00	7,28	6,70	0,58				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 27 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 27 Ιούνιος 2023	00:00	6,56	5,79	0,76	1			1					
	01:00	5,98	5,50	0,49	1			1					
	02:00	5,61	5,46	0,15	1			1					
	03:00	5,40	5,29	0,12	1			1					
	04:00	5,35	5,14	0,20	1			1					
	05:00	5,40	4,97	0,42	1			1					
	06:00	5,73	5,08	0,66	1			1					
	07:00	6,19	5,36	0,84	1			1					
	08:00	6,83	5,95	0,88	1			1					
	09:00	7,48	6,86	0,62	1		1	1					
	10:00	7,90	7,37	0,53	1		1	1					
	11:00	8,13	7,69	0,44	1		1	1					
	12:00	8,14	7,86	0,28	1		1	1					
	13:00	7,95	7,75	0,19	1		1	1					
	14:00	7,54	7,38	0,16	1		1	1					
	15:00	7,08	6,90	0,18	1		1	1					
	16:00	6,84	6,59	0,24	1			1					
	17:00	7,01	6,59	0,42	1			1					
	18:00	7,60	6,85	0,75				1	1				
	19:00	8,10	7,33	0,77				1	1				
	20:00	8,44	7,69	0,75				1	1				
	21:00	8,80	8,04	0,76				1	1				
	22:00	8,10	7,21	0,89				1	1				
	23:00	7,27	6,51	0,76				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 28 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 28 Ιούνιος 2023	00:00	6,72	5,90	0,81	1			1					
	01:00	6,15	5,66	0,49	1			1					
	02:00	5,77	5,33	0,44	1			1					
	03:00	5,52	5,05	0,48	1			1					
	04:00	5,44	4,88	0,56	1			1					
	05:00	5,56	4,94	0,62	1			1					
	06:00	5,92	5,19	0,73	1			1					
	07:00	6,42	5,55	0,87	1			1					
	08:00	7,05	6,25	0,81	1			1					
	09:00	7,68	7,23	0,45	1	1		1					
	10:00	8,15	8,01	0,15	1	1		1					
	11:00	8,38	8,27	0,11	1	1		1					
	12:00	8,37	8,26	0,11	1	1		1					
	13:00	8,18	7,92	0,26	1	1		1					
	14:00	7,90	7,52	0,38	1	1		1					
	15:00	7,45	7,20	0,25	1	1		1					
	16:00	7,17	6,95	0,22	1	1		1					
	17:00	7,36	7,10	0,26	1	1		1					
	18:00	7,94	7,67	0,26	1	1		1					
	19:00	8,40	8,22	0,18	1	1		1					
	20:00	8,48	8,34	0,14	1	1		1					
	21:00	8,79	8,65	0,14	1	1		1					
	22:00	8,20	8,11	0,09	1	1		1					
	23:00	7,55	7,49	0,07	1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 29 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 29 Ιούνιος 2023	00:00	6,76	6,68	0,08	1			1					
	01:00	6,18	5,81	0,37	1			1					
	02:00	5,79	5,12	0,66	1			1					
	03:00	5,56	4,16	1,40				1					
	04:00	5,50	3,58	1,93				1					
	05:00	5,61	3,65	1,96				1					
	06:00	5,91	3,84	2,07				1					
	07:00	6,36	4,13	2,22				1					
	08:00	6,95	4,51	2,43				1					
	09:00	7,66	4,98	2,68	1			1					
	10:00	8,02	5,42	2,60	1			1					
	11:00	7,97	5,68	2,29	1			1					
	12:00	7,94	6,19	1,75	1			1					
	13:00	7,78	6,77	1,01	1	1		1					
	14:00	7,49	7,05	0,43	1	1		1					
	15:00	7,13	6,88	0,25	1	1		1					
	16:00	6,85	6,67	0,18	1	1		1					
	17:00	7,05	6,92	0,13	1	1		1					
	18:00	7,80	7,56	0,24	1	1		1					
	19:00	8,14	7,68	0,47	1	1		1					
	20:00	8,47	7,77	0,70	1	1		1					
	21:00	8,71	8,05	0,66	1	1		1					
	22:00	8,07	7,34	0,73	1	1		1					
	23:00	7,38	6,65	0,72	1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 30 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 30 Ιούνιος 2023	00:00	6,71	6,15	0,56	1			1					
	01:00	6,18	5,76	0,41	1			1					
	02:00	5,80	5,52	0,28	1			1					
	03:00	5,57	5,33	0,23	1			1					
	04:00	5,47	5,27	0,20	1			1					
	05:00	5,59	5,44	0,15	1			1					
	06:00	5,90	5,73	0,17	1			1					
	07:00	6,49	6,27	0,22	1			1					
	08:00	7,10	6,82	0,28	1	1		1					
	09:00	7,63	7,26	0,37	1	1		1					
	10:00	7,92	7,63	0,28	1	1		1					
	11:00	8,02	7,85	0,17	1	1		1					
	12:00	7,97	7,83	0,14	1	1		1					
	13:00	7,69	7,54	0,14	1	1		1					
	14:00	7,25	7,15	0,11	1	1		1					
	15:00	6,77	6,70	0,07	1			1					
	16:00	6,55	6,49	0,06	1			1					
	17:00	6,84	6,75	0,08	1			1					
	18:00	7,59	7,43	0,17				1	1				
	19:00	8,27	8,06	0,21				1	1				
	20:00	8,72	8,51	0,21				1	1				
	21:00	8,92	8,71	0,21				1	1				
	22:00	8,32	8,16	0,15				1	1				
	23:00	7,45	7,35	0,11				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 1 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 1 Ιούλιος 2023	00:00	6,25	6,18	0,07	1			1					
	01:00	5,74	5,68	0,06	1			1					
	02:00	5,42	5,36	0,06	1			1					
	03:00	5,25	5,20	0,05	1			1					
	04:00	5,16	5,12	0,04	1			1					
	05:00	5,25	5,20	0,05	1			1					
	06:00	5,54	5,49	0,04	1			1					
	07:00	6,01	6,00	0,01	1			1					
	08:00	6,70	6,70	0,00	1			1					
	09:00	7,37	7,37	0,00	1	1		1					
	10:00	7,70	7,69	0,00	1	1		1					
	11:00	7,84	7,83	0,01	1	1		1					
	12:00	7,94	7,93	0,01	1	1		1					
	13:00	7,81	7,80	0,01	1	1		1					
	14:00	7,40	7,40	0,00	1	1		1					
	15:00	6,82	6,81	0,01	1	1		1					
	16:00	7,11	7,11	0,00	1	1		1					
	17:00	7,01	7,01	0,00	1	1		1					
	18:00	7,37	7,37	0,00	1	1		1					
	19:00	7,89	7,88	0,00	1	1		1					
	20:00	8,28	8,27	0,00	1	1		1					
	21:00	8,60	8,60	0,01	1	1		1					
	22:00	8,07	8,07	0,00	1	1		1					
	23:00	7,28	7,28	0,00	1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 2 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 2 Ιούλιος 2023	00:00	6,41	6,41	0,00	1			1					
	01:00	5,91	5,91	0,00	1			1					
	02:00	5,55	5,55	0,00	1			1					
	03:00	5,30	5,30	0,00	1			1					
	04:00	5,17	5,17	0,00	1			1					
	05:00	5,23	5,23	0,00	1			1					
	06:00	5,55	5,55	0,00	1			1					
	07:00	6,08	6,08	0,00	1			1					
	08:00	6,83	6,83	0,00	1			1					
	09:00	7,63	7,63	0,00				1	1				
	10:00	8,24	8,24	0,00				1	1				
	11:00	8,73	8,73	0,00				1	1				
	12:00	9,04	9,04	0,00				1	1				
	13:00	8,96	8,96	0,00				1	1				
	14:00	8,48	8,47	0,00				1	1				
	15:00	7,84	7,84	0,00				1	1				
	16:00	7,52	7,52	0,00				1	1				
	17:00	7,38	7,38	0,00				1	1				
	18:00	7,64	7,64	0,00				1	1				
	19:00	8,08	8,07	0,01				1	1				
	20:00	8,40	8,39	0,01				1	1				
	21:00	8,58	8,57	0,01				1	1				
	22:00	8,14	8,14	0,00				1	1				
	23:00	7,41	7,41	0,00				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 3 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 3 Ιούλιος 2023	00:00	6,78	6,78	0,00	1			1					
	01:00	6,25	6,25	0,00	1			1					
	02:00	5,85	5,85	0,00	1			1					
	03:00	5,57	5,57	0,00	1			1					
	04:00	5,43	5,43	0,00	1			1					
	05:00	5,50	5,50	0,00	1			1					
	06:00	5,89	5,89	0,00	1			1					
	07:00	6,55	6,55	0,00	1			1					
	08:00	7,40	7,39	0,01				1	1				
	09:00	8,27	8,25	0,02				1	1				
	10:00	9,06	9,01	0,05				1	1				
	11:00	9,77	9,70	0,08				1	1				
	12:00	10,29	10,20	0,09				1	1				
	13:00	10,40	10,32	0,08				1	1				
	14:00	10,02	9,95	0,07				1	1				
	15:00	9,37	9,32	0,05				1	1				
	16:00	8,85	8,82	0,03				1	1				
	17:00	8,64	8,62	0,03				1	1				
	18:00	8,82	8,76	0,06				1	1				
	19:00	9,14	9,05	0,09				1	1				
	20:00	9,25	9,13	0,12				1	1				
	21:00	9,15	8,99	0,16				1	1				
	22:00	8,63	8,45	0,18				1	1				
	23:00	7,82	7,62	0,20				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 4 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 4 Ιούλιος 2023	00:00	6,99	6,87	0,12	1			1					
	01:00	6,44	6,36	0,08	1			1					
	02:00	6,03	6,02	0,01	1			1					
	03:00	5,77	5,77	0,00	1			1					
	04:00	5,64	5,62	0,02	1			1					
	05:00	5,66	5,61	0,05	1			1					
	06:00	6,01	5,83	0,17	1			1					
	07:00	6,61	6,28	0,32	1			1					
	08:00	7,43	7,15	0,28	1	1		1					
	09:00	8,20	7,97	0,23	1	1		1					
	10:00	8,60	8,27	0,33	1	1		1					
	11:00	8,87	8,42	0,45	1	1		1					
	12:00	9,11	8,63	0,48	1	1		1					
	13:00	9,10	8,75	0,35	1	1		1					
	14:00	8,71	8,46	0,26	1	1		1					
	15:00	8,14	7,89	0,25	1	1		1					
	16:00	7,75	7,28	0,47	1	1		1					
	17:00	7,88	7,20	0,68	1	1		1					
	18:00	8,44	7,64	0,80	1	1		1					
	19:00	8,84	7,90	0,94	1	1		1					
	20:00	9,16	8,07	1,08	1	1		1					
	21:00	9,52	8,34	1,18				1	1				
	22:00	8,83	7,25	1,58				1	1				
	23:00	7,87	6,51	1,36				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 5 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 5 Ιούλιος 2023	00:00	7,43	5,67	1,76	1			1					
	01:00	6,85	5,28	1,57	1			1					
	02:00	6,43	4,54	1,89				1					
	03:00	6,15	4,12	2,03				1					
	04:00	5,98	3,89	2,09				1					
	05:00	5,98	3,89	2,09				1					
	06:00	6,30	4,09	2,20				1					
	07:00	6,90	4,53	2,37				1					
	08:00	7,74	6,06	1,68	1			1					
	09:00	8,46	7,02	1,43	1	1		1					
	10:00	8,76	7,07	1,69	1	1		1					
	11:00	8,96	6,98	1,98	1	1		1					
	12:00	9,17	6,93	2,24	1	1		1					
	13:00	9,20	7,13	2,08	1	1		1					
	14:00	8,96	7,22	1,74	1	1		1					
	15:00	8,51	7,25	1,27	1	1		1					
	16:00	8,17	7,23	0,94	1	1		1					
	17:00	8,21	7,19	1,02	1	1		1					
	18:00	8,74	7,56	1,18	1	1		1					
	19:00	9,30	7,82	1,48	1	1		1					
	20:00	9,57	7,82	1,75	1	1		1					
	21:00	9,82	7,98	1,84	1	1		1					
	22:00	9,14	6,98	2,16	1	1		1					
	23:00	8,20	5,89	2,31	1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 6 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 6 Ιούλιος 2023	00:00	7,74	5,39	2,35	1			1					
	01:00	7,09	4,61	2,48	1			1					
	02:00	6,63	4,34	2,30	1			1					
	03:00	6,29	5,11	1,19	1			1					
	04:00	6,13	5,00	1,13	1			1					
	05:00	6,12	4,79	1,33	1			1					
	06:00	6,43	5,11	1,32	1			1					
	07:00	7,02	5,44	1,58	1			1					
	08:00	7,87	6,36	1,51	1			1					
	09:00	8,57	6,91	1,67				1	1				
	10:00	8,94	7,03	1,91				1	1				
	11:00	9,22	6,77	2,45				1	1				
	12:00	9,50	6,94	2,56				1	1				
	13:00	9,53	7,07	2,46				1	1				
	14:00	9,19	7,24	1,95				1	1				
	15:00	8,71	7,55	1,17				1	1				
	16:00	8,36	7,19	1,17				1	1				
	17:00	8,34	6,96	1,37				1	1				
	18:00	8,84	7,53	1,31				1	1				
	19:00	9,38	8,20	1,17				1	1				
	20:00	9,70	8,71	0,99				1	1				
	21:00	9,98	9,08	0,90				1	1				
	22:00	9,34	8,62	0,72				1	1				
	23:00	8,56	8,18	0,37				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 7 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 7 Ιούλιος 2023	00:00	7,90	7,86	0,04	1	1		1					
	01:00	7,27	7,21	0,06	1	1		1					
	02:00	6,75	6,49	0,25	1			1					
	03:00	6,37	5,62	0,75	1			1					
	04:00	6,11	5,16	0,95	1			1					
	05:00	6,14	5,51	0,63	1			1					
	06:00	6,46	5,85	0,61	1			1					
	07:00	7,10	6,28	0,81	1			1					
	08:00	8,03	7,47	0,55				1	1				
	09:00	8,92	8,71	0,20				1	1				
	10:00	9,54	9,40	0,14				1	1				
	11:00	9,98	9,79	0,19				1	1				
	12:00	10,30	10,06	0,24				1	1				
	13:00	10,35	10,14	0,21				1	1				
	14:00	9,87	9,53	0,34				1	1				
	15:00	9,19	8,60	0,59				1	1				
	16:00	8,73	7,77	0,95				1	1				
	17:00	8,75	7,90	0,85				1	1				
	18:00	9,25	8,69	0,56				1	1				
	19:00	9,70	9,11	0,59				1	1				
	20:00	9,85	8,79	1,05				1	1				
	21:00	10,08	9,13	0,95				1	1				
	22:00	9,55	8,84	0,71				1	1				
	23:00	8,77	8,20	0,57				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 8 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 8 Ιούλιος 2023	00:00	7,81	7,30	0,51	1			1					
	01:00	7,22	6,56	0,66	1			1					
	02:00	6,80	6,09	0,71	1			1					
	03:00	6,44	5,71	0,73	1			1					
	04:00	6,18	4,87	1,31	1			1					
	05:00	6,20	4,34	1,87	1			1					
	06:00	6,48	5,02	1,46	1			1					
	07:00	7,07	6,40	0,67	1			1					
	08:00	7,78	7,38	0,40				1	1				
	09:00	8,51	7,80	0,71				1	1				
	10:00	8,92	7,89	1,03				1	1				
	11:00	9,09	8,44	0,65				1	1				
	12:00	9,08	8,72	0,36				1	1				
	13:00	8,87	8,52	0,35				1	1				
	14:00	8,50	8,16	0,34				1	1				
	15:00	8,03	7,79	0,23				1	1				
	16:00	7,86	7,70	0,16				1	1				
	17:00	8,12	7,98	0,14				1	1				
	18:00	8,76	8,57	0,19				1	1				
	19:00	9,25	8,96	0,29				1	1				
	20:00	8,99	8,42	0,56				1	1				
	21:00	9,54	8,79	0,75				1	1				
	22:00	9,08	8,01	1,06				1	1				
	23:00	8,42	7,38	1,04				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 9 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 9 Ιούλιος 2023	00:00	7,12	6,62	0,50	1			1					
	01:00	6,61	6,44	0,17	1			1					
	02:00	6,21	6,06	0,15	1			1					
	03:00	5,89	5,63	0,26	1			1					
	04:00	5,70	5,23	0,47	1			1					
	05:00	5,73	5,22	0,51	1			1					
	06:00	5,98	5,33	0,65	1			1					
	07:00	6,54	5,80	0,74	1			1					
	08:00	7,15	6,35	0,80	1			1					
	09:00	7,57	6,31	1,25	1			1					
	10:00	7,84	6,75	1,10	1	1		1					
	11:00	7,93	6,83	1,10	1	1		1					
	12:00	7,77	6,87	0,90	1	1		1					
	13:00	7,44	6,78	0,66	1	1		1					
	14:00	7,06	6,70	0,36	1			1					
	15:00	6,57	6,36	0,21	1			1					
	16:00	6,77	5,42	1,35	1			1					
	17:00	7,14	6,24	0,90	1			1					
	18:00	7,87	7,30	0,56				1	1				
	19:00	8,44	8,11	0,33				1	1				
	20:00	8,47	8,28	0,19				1	1				
	21:00	8,86	8,59	0,27				1	1				
	22:00	8,42	7,95	0,47				1	1				
	23:00	7,83	7,16	0,67				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 10 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 10 Ιούλιος 2023	00:00	6,95	6,28	0,67	1			1					
	01:00	6,39	5,79	0,60	1			1					
	02:00	5,96	5,31	0,65	1			1					
	03:00	5,68	4,77	0,91				1					
	04:00	5,58	4,25	1,33				1					
	05:00	5,73	3,98	1,75				1					
	06:00	6,16	4,08	2,08				1					
	07:00	6,90	4,64	2,26	1			1					
	08:00	7,70	5,80	1,90	1			1					
	09:00	8,45	7,21	1,24				1	1				
	10:00	9,05	7,85	1,20				1	1				
	11:00	9,46	8,30	1,16				1	1				
	12:00	9,65	8,62	1,03				1	1				
	13:00	9,53	8,66	0,87				1	1				
	14:00	9,07	8,44	0,63				1	1				
	15:00	8,35	7,86	0,49				1	1				
	16:00	8,02	7,66	0,36				1	1				
	17:00	8,08	7,82	0,26				1	1				
	18:00	8,67	8,46	0,21				1	1				
	19:00	9,26	9,08	0,18				1	1				
	20:00	9,27	9,14	0,13				1	1				
	21:00	9,51	9,42	0,09				1	1				
	22:00	9,01	8,95	0,07				1	1				
	23:00	8,31	8,25	0,07				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 11 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	4,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	HZ
Τρίτη, 11 Ιούλιος 2023	00:00	7,78	7,39	0,39	1			1						
	01:00	7,10	6,74	0,36	1			1						
	02:00	6,61	6,29	0,31	1			1						
	03:00	6,28	6,05	0,23	1			1						
	04:00	6,07	5,80	0,27	1			1						
	05:00	6,17	5,90	0,26	1			1						
	06:00	6,57	6,35	0,22	1			1						
	07:00	7,28	7,09	0,19				1	1					
	08:00	8,09	8,02	0,07				1	1					
	09:00	8,85	8,83	0,03				1	1					
	10:00	9,41	9,39	0,02				1	1					
	11:00	9,75	9,72	0,03				1	1					
	12:00	9,93	9,89	0,03				1	1					
	13:00	9,83	9,79	0,04				1	1					
	14:00	9,41	9,37	0,04				1	1					
	15:00	8,80	8,77	0,03				1	1					
	16:00	8,42	8,34	0,08				1	1					
	17:00	8,56	8,51	0,05				1	1					
	18:00	9,11	9,06	0,05				1	1					
	19:00	9,70	9,49	0,21				1	1					
	20:00	9,92	9,45	0,47				1	1					
	21:00	10,38	9,94	0,44				1	1					
	22:00	9,78	9,48	0,30				1	1					
	23:00	8,92	8,74	0,19				1	1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 12 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	4,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	HZ
Τετάρτη, 12 Ιούλιος 2023	00:00	8,15	7,98	0,18	1	1		1						
	01:00	7,45	7,41	0,04	1	1		1						
	02:00	6,94	6,92	0,02	1	1		1						
	03:00	6,56	6,56	0,00	1			1						
	04:00	6,40	6,40	0,00	1			1						
	05:00	6,40	6,40	0,00	1			1						
	06:00	6,77	6,77	0,00	1			1						
	07:00	7,52	7,52	0,00	1			1	1					
	08:00	8,42	8,42	0,00	1			1	1					
	09:00	9,28	9,28	0,00	1			1	1					
	10:00	9,96	9,96	0,00	1			1	1					
	11:00	10,41	10,41	0,00	1			1	1					
	12:00	10,60	10,60	0,00	1			1	1					
	13:00	10,54	10,53	0,01	1			1	1					
	14:00	10,23	10,22	0,01	1			1	1					
	15:00	9,68	9,68	0,00	1			1	1					
	16:00	9,34	9,33	0,01	1			1	1					
	17:00	9,39	9,28	0,12	1			1	1					
	18:00	9,94	9,86	0,08	1			1	1					
	19:00	10,42	10,37	0,05	1			1	1					
	20:00	10,50	10,43	0,07	1			1	1					
	21:00	10,78	10,70	0,08	1			1	1					
	22:00	10,18	10,13	0,04				1	1					
	23:00	9,47	9,40	0,07				1	1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	4,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	HZ
Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2023	00:00	8,70	8,68	0,02				1	1					
	01:00	7,88	7,86	0,02				1	1					
	02:00	7,34	7,33	0,01				1	1					
	03:00	7,00	6,97	0,02				1	1					
	04:00	6,79	6,77	0,02				1	1					
	05:00	6,77	6,75	0,02				1	1					
	06:00	7,10	7,09	0,01				1	1					
	07:00	7,85	7,85	0,00				1	1					
	08:00	8,88	8,88	0,00				1	1					
	09:00	9,90	9,90	0,00	1			1	1					
	10:00	10,70	10,70	0,00	1	1		1	1					
	11:00	11,13	11,13	0,00	1	1		1	1					
	12:00	11,27	11,27	0,00	1	1		1	1					
	13:00	11,17	11,17	0,00	1	1		1	1					
	14:00	10,96	10,96	0,00	1	1		1	1					
	15:00	10,67	10,67	0,00	1	1		1	1					
	16:00	10,40	10,39	0,01	1	1		1	1					
	17:00	10,37	10,30	0,08	1	1		1	1					
	18:00	10,84	10,72	0,12	1	1		1	1					
	19:00	11,29	11,19	0,10	1	1		1	1					
	20:00	11,17	11,05	0,12	1	1		1	1					
	21:00	11,17	11,01	0,16	1	1		1	1					
	22:00	10,76	10,68	0,07	1	1		1	1					
	23:00	10,12	10,11	0,01	1	1		1	1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 14 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	4,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.
Παρασκευή, 14 Ιούλιος 2023	00:00	9,35	9,35	0,00	1			1	1					
	01:00	8,56	8,56	0,01	1			1	1					
	02:00	7,96	7,95	0,01	1			1	1					
	03:00	7,49	7,49	0,00	1			1	1					
	04:00	7,24	7,24	0,00	1			1	1					
	05:00	7,24	7,24	0,00	1			1	1					
	06:00	7,57	7,57	0,00	1			1	1					
	07:00	8,41	8,41	0,00	1			1	1					
	08:00	9,49	9,49	0,00	1			1	1					
	09:00	10,61	10,61	0,00	1	1		1	1					
	10:00	11,49	11,49	0,00	1	1		1	1					
	11:00	12,10	12,10	0,00	1	1		1	1					
	12:00	12,21	12,19	0,02	1	1		1	1					
	13:00	12,31	12,30	0,00	1	1		1	1					
	14:00	12,39	12,39	0,00	1	1		1	1					
	15:00	12,17	12,17	0,00	1	1		1	1					
	16:00	11,88	11,87	0,01	1	1		1	1					
	17:00	11,83	11,81	0,02	1	1		1	1					
	18:00	12,09	12,06	0,03	1	1		1	1					
	19:00	12,24	12,14	0,09	1	1		1	1					
	20:00	11,85	11,67	0,18	1	1		1	1					
	21:00	11,79	11,51	0,28	1	1		1	1					
	22:00	11,39	10,94	0,45	1	1		1	1					
	23:00	10,84	10,48	0,36	1			1	1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 15 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	4,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.
Σάββατο, 15 Ιούλιος 2023	00:00	9,74	9,43	0,31				1	1					
	01:00	8,94	8,89	0,05				1	1					
	02:00	8,28	8,26	0,02				1	1					
	03:00	7,84	7,71	0,12				1	1					
	04:00	7,57	6,95	0,62				1	1					
	05:00	7,50	5,58	1,92		1		1						
	06:00	7,68	5,00	2,68		1		1						
	07:00	8,21	5,38	2,83		1		1						
	08:00	9,00	6,23	2,77		1		1						
	09:00	10,04	7,59	2,45		1		1	1					
	10:00	11,02	8,67	2,35		1		1	1					
	11:00	11,79	9,79	2,00		1		1	1					
	12:00	12,33	10,81	1,52		1		1	1					
	13:00	12,49	11,11	1,38		1		1	1					
	14:00	12,27	10,74	1,53		1		1	1					
	15:00	11,72	10,10	1,62		1		1	1					
	16:00	11,25	9,84	1,41		1		1	1					
	17:00	11,11	10,19	0,92		1		1	1					
	18:00	11,31	10,66	0,66		1		1	1					
	19:00	11,50	9,84	1,66		1		1	1					
	20:00	11,48	8,73	2,75				1	1					
	21:00	11,66	8,67	2,99				1	1					
	22:00	11,20	8,20	3,00				1	1					
	23:00	10,43	7,45	2,98				1	1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 16 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	4,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.
Κυριακή, 16 Ιούλιος 2023	00:00	9,36	6,51	2,85				1	1					
	01:00	8,56	5,85	2,72	1			1						
	02:00	7,93	5,51	2,42	1			1						
	03:00	7,47	5,15	2,32	1			1						
	04:00	7,17	4,76	2,42	1			1						
	05:00	7,08	4,60	2,48	1			1						
	06:00	7,22	4,69	2,53	1			1						
	07:00	7,61	5,09	2,52	1			1						
	08:00	8,30	5,90	2,40	1			1						
	09:00	9,09	6,91	2,18				1	1					
	10:00	9,71	7,94	1,78				1	1					
	11:00	10,02	8,78	1,24				1	1					
	12:00	10,00	8,34	1,66				1	1					
	13:00	9,71	7,43	2,28				1	1					
	14:00	9,22	7,19	2,03				1	1					
	15:00	8,66	7,00	1,67				1	1					
	16:00	8,52	6,80	1,72				1	1					
	17:00	8,53	7,03	1,49				1	1					
	18:00	8,89	7,63	1,27				1	1					
	19:00	9,40	8,28	1,12				1	1					
	20:00	9,77	8,48	1,28				1	1					
	21:00	10,11	8,39	1,72				1	1					
	22:00	9,86	7,60	2,25				1	1					
	23:00	9,25	6,74	2,51				1	1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	4,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.
Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2023	00:00	8,82	6,51	2,31				1	1					
	01:00	8,03	5,59	2,44	1			1						
	02:00	7,43	4,98	2,45	1			1						
	03:00	7,02	4,56	2,46	1			1						
	04:00	6,80	4,42	2,38	1			1						
	05:00	6,83	4,44	2,39	1			1						
	06:00	7,15	4,65	2,50	1			1						
	07:00	7,80	5,25	2,56	1			1						
	08:00	8,58	6,02	2,56	1			1						
	09:00	9,41	6,84	2,57				1	1					
	10:00	10,08	7,47	2,60				1	1					
	11:00	10,59	7,97	2,61				1	1					
	12:00	10,88	8,28	2,60				1	1					
	13:00	10,91	8,31	2,60				1	1					
	14:00	10,68	8,13	2,55				1	1					
	15:00	10,23	7,81	2,42				1	1					
	16:00	9,97	7,90	2,07				1	1					
	17:00	9,82	8,17	1,66				1	1					
	18:00	10,01	8,72	1,29				1	1					
	19:00	10,35	9,28	1,07				1	1					
	20:00	10,49	9,36	1,13				1	1					
	21:00	10,46	8,89	1,57				1	1					
	22:00	10,14	7,94	2,19				1	1					
	23:00	9,50	7,01	2,49				1	1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 18 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.
Τρίτη, 18 Ιούλιος 2023	00:00	9,39	6,87	2,52				1	1					
	01:00	8,53	6,14	2,39	1			1						
	02:00	7,89	5,78	2,11	1			1						
	03:00	7,46	5,49	1,97	1			1						
	04:00	7,23	5,43	1,80	1			1						
	05:00	7,24	5,50	1,74	1			1						
	06:00	7,55	5,81	1,75	1			1						
	07:00	8,13	6,58	1,55	1			1						
	08:00	8,97	7,84	1,13	1			1	1					
	09:00	9,80	9,10	0,71	1			1	1					
	10:00	10,43	9,79	0,63	1			1	1					
	11:00	10,83	9,96	0,87	1			1	1					
	12:00	11,03	10,14	0,88	1			1	1					
	13:00	11,12	10,40	0,72	1			1	1					
	14:00	10,94	10,36	0,58	1			1	1					
	15:00	10,57	10,13	0,44	1			1	1					
	16:00	10,33	9,93	0,40	1			1	1					
	17:00	10,01	9,72	0,28	1			1	1					
	18:00	10,26	9,95	0,31	1			1	1					
	19:00	10,64	10,18	0,46	1			1	1					
	20:00	10,83	10,12	0,71	1			1	1					
	21:00	10,99	9,89	1,10	1			1	1					
	22:00	10,51	9,23	1,29	1			1	1					
	23:00	9,68	8,39	1,29	1			1	1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 19 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τετάρτη, 19 Ιούλιος 2023	00:00	9,35	8,66	0,69				1	1					
	01:00	8,52	7,48	1,03				1	1					
	02:00	7,88	6,36	1,52	1			1						
	03:00	7,44	6,15	1,29	1			1						
	04:00	7,21	5,93	1,28	1			1						
	05:00	7,20	6,19	1,01	1			1						
	06:00	7,56	7,56	0,00	1			1	1					
	07:00	8,17	7,83	0,34	1			1	1					
	08:00	8,97	8,73	0,24	1			1	1					
	09:00	9,86	9,69	0,17	1			1	1					
	10:00	10,61	10,38	0,22	1			1	1					
	11:00	11,17	10,86	0,30	1			1	1					
	12:00	11,47	11,18	0,29	1			1	1					
	13:00	11,54	11,34	0,20	1	1		1	1					
	14:00	11,40	11,25	0,15	1	1		1	1					
	15:00	11,13	11,04	0,09	1			1	1					
	16:00	10,91	10,81	0,10	1			1	1					
	17:00	10,86	10,75	0,11	1			1	1					
	18:00	11,03	10,94	0,09	1			1	1					
	19:00	11,17	11,05	0,12	1			1	1					
	20:00	11,06	10,90	0,16	1			1	1					
	21:00	11,15	10,92	0,23	1			1	1					
	22:00	10,63	10,33	0,30	1			1	1					
	23:00	9,74	9,50	0,24	1			1	1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 20 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Πέμπτη, 20 Ιούλιος 2023	00:00	9,40	9,23	0,17				1	1					
	01:00	8,57	8,42	0,15				1	1					
	02:00	7,94	7,82	0,12				1	1					
	03:00	7,52	7,36	0,16				1	1					
	04:00	7,27	7,13	0,14				1	1					
	05:00	7,21	7,14	0,07				1	1					
	06:00	7,46	7,42	0,04				1	1					
	07:00	8,15	8,10	0,06				1	1					
	08:00	9,07	9,03	0,04				1	1					
	09:00	10,10	10,10	0,00				1	1					
	10:00	11,05	11,05	0,00	1	1		1	1					
	11:00	11,81	11,81	0,00	1	1		1	1					
	12:00	12,17	12,16	0,00	1	1		1	1					
	13:00	12,29	12,27	0,02	1	1		1	1					
	14:00	12,25	12,22	0,03	1	1		1	1					
	15:00	12,04	12,01	0,03	1	1		1	1					
	16:00	11,65	11,63	0,03	1	1		1	1					
	17:00	11,40	11,39	0,00	1	1		1	1					
	18:00	11,48	11,47	0,01	1	1		1	1					
	19:00	11,65	11,63	0,02	1	1		1	1					
	20:00	11,49	11,44	0,06	1	1		1	1					
	21:00	11,52	11,48	0,04	1	1		1	1					
	22:00	11,15	11,15	0,00	1	1		1	1					
	23:00	10,40	10,40	0,00	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 21 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Παρασκευή, 21 Ιούλιος 2023	00:00	9,59	9,59	0,01				1	1					
	01:00	8,81	8,81	0,00				1	1					
	02:00	8,25	8,25	0,00				1	1					
	03:00	7,85	7,85	0,00				1	1					
	04:00	7,54	7,53	0,02				1	1					
	05:00	7,43	7,43	0,00				1	1					
	06:00	7,67	7,66	0,01				1	1					
	07:00	8,34	8,33	0,02				1	1					
	08:00	9,23	9,22	0,01				1	1					
	09:00	10,29	10,28	0,01	1			1	1					
	10:00	11,29	11,28	0,01	1			1	1					
	11:00	12,06	12,06	0,00	1	1		1	1					
	12:00	12,62	12,62	0,00	1	1		1	1					
	13:00	12,91	12,91	0,00	1	1		1	1					
	14:00	12,80	12,80	0,00	1	1		1	1					
	15:00	12,46	12,46	0,00	1	1		1	1					
	16:00	12,16	12,16	0,00	1	1		1	1					
	17:00	11,99	11,99	0,00	1	1		1	1					
	18:00	12,02	12,02	0,00	1	1		1	1					
	19:00	12,06	12,06	0,00	1	1		1	1					
	20:00	11,77	11,77	0,00	1	1		1	1					
	21:00	11,84	11,84	0,00	1	1		1	1					
	22:00	11,32	11,32	0,00	1			1	1					
	23:00	10,51	10,51	0,00	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 22 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Σάββατο, 22 Ιούλιος 2023	00:00	10,31	10,15	0,15	1			1	1					
	01:00	9,48	9,40	0,08				1	1					
	02:00	8,82	8,76	0,06				1	1					
	03:00	8,32	8,25	0,07				1	1					
	04:00	7,99	7,92	0,07				1	1					
	05:00	7,90	7,85	0,05				1	1					
	06:00	8,17	8,14	0,03				1	1					
	07:00	8,79	8,78	0,01				1	1					
	08:00	9,74	9,74	0,00				1	1					
	09:00	11,04	11,04	0,00	1			1	1					
	10:00	12,11	12,11	0,00	1	1		1	1					
	11:00	12,71	12,71	0,00	1	1		1	1					
	12:00	12,94	12,94	0,00	1	1		1	1					
	13:00	12,90	12,90	0,00	1	1		1	1					
	14:00	12,79	12,78	0,00	1	1		1	1					
	15:00	12,67	12,67	0,00	1	1		1	1					
	16:00	12,31	12,31	0,00	1	1		1	1					
	17:00	12,19	12,19	0,00	1	1		1	1					
	18:00	12,34	12,34	0,00	1	1		1	1					
	19:00	12,46	12,46	0,00	1	1		1	1					
	20:00	12,20	12,20	0,00	1	1		1	1					
	21:00	12,17	12,16	0,01	1	1		1	1					
	22:00	11,67	11,63	0,04	1			1	1					
	23:00	10,88	10,72	0,16	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 23 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,00
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Κυριακή, 23 Ιούλιος 2023	00:00	10,42	10,13	0,29	1			1	1					
	01:00	9,68	9,47	0,21				1	1					
	02:00	9,09	9,02	0,07				1	1					
	03:00	8,63	8,57	0,06				1	1					
	04:00	8,31	8,22	0,09				1	1					
	05:00	8,17	8,12	0,04				1	1					
	06:00	8,34	8,32	0,02				1	1					
	07:00	8,88	8,88	0,00				1	1					
	08:00	9,80	9,80	0,00				1	1					
	09:00	11,13	11,12	0,01	1			1	1					
	10:00	12,30	12,30	0,00	1	1		1	1					
	11:00	13,09	13,09	0,00	1	1		1	1					
	12:00	13,53	13,53	0,00	1	1	1	1	1					
	13:00	13,69	13,67	0,02	1	1	1	1	1					
	14:00	13,53	13,39	0,14	1	1	1	1	1					
	15:00	13,14	12,96	0,18	1	1	1	1	1					
	16:00	13,58	13,47	0,11	1	1	1	1	1					
	17:00	13,27	13,20	0,06	1	1	1	1	1					
	18:00	13,21	13,18	0,02	1	1	1	1	1					
	19:00	13,26	13,25	0,01	1	1	1	1	1					
	20:00	12,99	12,97	0,02	1	1	1	1	1					
	21:00	12,95	12,89	0,06	1	1	1	1	1					
	22:00	12,55	12,40	0,16	1	1	1	1	1					
	23:00	11,94	11,18	0,76	1		1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 24 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Δευτέρα, 24 Ιούλιος 2023	00:00	11,68	8,90	2,78				1	1					
	01:00	10,88	8,09	2,79				1	1					
	02:00	10,12	7,49	2,63				1	1					
	03:00	9,50	7,02	2,48				1	1					
	04:00	9,04	6,72	2,32				1	1					
	05:00	8,82	6,58	2,24				1	1					
	06:00	8,97	6,77	2,20				1	1					
	07:00	9,61	7,51	2,10				1	1					
	08:00	10,67	8,79	1,87				1	1					
	09:00	11,91	10,23	1,68	1			1	1					
	10:00	12,99	11,51	1,48	1	1		1	1					
	11:00	13,78	12,56	1,22	1	1		1	1					
	12:00	14,24	13,22	1,02	1	1	1	1	1					
	13:00	14,38	13,49	0,88	1	1	1	1	1					
	14:00	14,19	13,42	0,76	1	1	1	1	1					
	15:00	13,77	13,11	0,66	1	1	1	1	1					
	16:00	13,63	13,10	0,53	1	1	1	1	1					
	17:00	13,37	12,96	0,40	1	1	1	1	1					
	18:00	13,37	13,07	0,29	1	1	1	1	1					
	19:00	13,45	13,26	0,19	1	1	1	1	1					
	20:00	13,06	12,93	0,13	1	1	1	1	1					
	21:00	12,91	12,77	0,13	1	1	1	1	1					
	22:00	12,48	12,27	0,21	1	1	1	1	1					
	23:00	11,83	11,45	0,38	1		1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 25 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τρίτη, 25 Ιούλιος 2023	00:00	11,06	10,81	0,24	1			1	1					
	01:00	10,05	9,78	0,27	1			1	1					
	02:00	9,27	9,05	0,22				1	1					
	03:00	8,69	8,57	0,12				1	1					
	04:00	8,32	8,25	0,06				1	1					
	05:00	8,24	8,22	0,01				1	1					
	06:00	8,58	8,57	0,01				1	1					
	07:00	9,42	9,42	0,00				1	1					
	08:00	10,54	10,54	0,00	1			1	1					
	09:00	11,78	11,77	0,00	1	1		1	1					
	10:00	12,69	12,68	0,01	1	1		1	1					
	11:00	13,20	13,18	0,02	1	1	1	1	1					
	12:00	13,36	13,31	0,06	1	1	1	1	1					
	13:00	13,23	13,11	0,12	1	1	1	1	1					
	14:00	12,87	12,68	0,18	1	1	1	1	1					
	15:00	12,41	12,22	0,19	1	1	1	1	1					
	16:00	12,21	12,04	0,17	1	1	1	1	1					
	17:00	12,24	12,07	0,16	1	1	1	1	1					
	18:00	12,49	12,38	0,11	1	1	1	1	1					
	19:00	12,68	12,57	0,11	1	1	1	1	1					
	20:00	12,39	12,29	0,10	1	1		1	1					
	21:00	12,43	12,33	0,10	1	1		1	1					
	22:00	11,97	11,88	0,09	1	1		1	1					
	23:00	11,19	11,13	0,06	1	1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 26 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 26 Ιούλιος 2023	00:00	10,71	10,66	0,05	1			1	1				
	01:00	9,73	9,71	0,03				1	1				
	02:00	8,98	8,88	0,10				1	1				
	03:00	8,44	8,22	0,22				1	1				
	04:00	8,10	7,70	0,39				1	1				
	05:00	8,04	7,34	0,70				1	1				
	06:00	8,37	7,73	0,64				1	1				
	07:00	9,24	8,10	1,13				1	1				
	08:00	10,40	8,73	1,66				1	1				
	09:00	11,64	9,70	1,94				1	1				
	10:00	12,53	10,29	2,25	1			1	1				
	11:00	13,04	10,99	2,04	1			1	1				
	12:00	13,45	11,43	2,02	1			1	1				
	13:00	13,47	11,66	1,81	1	1		1	1				
	14:00	13,25	11,93	1,32	1	1		1	1				
	15:00	12,93	11,81	1,12	1	1		1	1				
	16:00	12,58	11,75	0,83	1	1		1	1				
	17:00	12,33	11,57	0,77	1			1	1				
	18:00	12,39	11,33	1,07	1			1	1				
	19:00	12,47	10,74	1,73	1			1	1				
	20:00	12,25	10,46	1,79	1			1	1				
	21:00	12,47	10,54	1,92	1			1	1				
	22:00	12,08	9,70	2,38	1			1	1				
	23:00	11,40	8,86	2,53	1			1	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 27 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Πέμπτη, 27 Ιούλιος 2023	00:00	11,15	9,36	1,79				1	1					
	01:00	10,38	8,78	1,60				1	1					
	02:00	9,65	7,36	2,29				1	1					
	03:00	9,09	6,60	2,50				1	1					
	04:00	8,69	6,78	1,92				1	1					
	05:00	8,63	8,13	0,50				1	1					
	06:00	8,80	8,65	0,15				1	1					
	07:00	9,56	9,17	0,38				1	1					
	08:00	10,45	9,94	0,51	1			1	1					
	09:00	11,44	11,26	0,18	1	1		1	1					
	10:00	12,90	12,78	0,12	1	1	1	1	1					
	11:00	13,29	12,98	0,30	1	1	1	1	1					
	12:00	13,30	13,16	0,14	1	1	1	1	1					
	13:00	13,18	13,15	0,03	1	1	1	1	1					
	14:00	12,92	12,85	0,07	1	1	1	1	1					
	15:00	12,57	12,49	0,08	1	1	1	1	1					
	16:00	13,27	12,49	0,79	1	1	1	1	1					
	17:00	12,96	12,35	0,61	1	1	1	1	1					
	18:00	13,01	12,49	0,53	1	1	1	1	1					
	19:00	13,07	12,49	0,58	1	1	1	1	1					
	20:00	12,86	12,16	0,70	1	1		1	1					
	21:00	12,91	11,88	1,03	1	1		1	1					
	22:00	11,97	10,39	1,58	1			1	1					
	23:00	11,77	9,81	1,96	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 28 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Παρασκευή, 28 Ιούλιος 2023	00:00	10,91	8,25	2,65				1	1					
	01:00	10,16	7,58	2,57				1	1					
	02:00	9,48	6,71	2,76				1	1					
	03:00	8,97	6,51	2,45				1	1					
	04:00	8,64	5,97	2,67	1			1						
	05:00	8,46	5,92	2,53	1			1						
	06:00	8,58	6,34	2,23	1	1		1						
	07:00	9,13	7,16	1,96	1	1		1						
	08:00	9,92	8,03	1,89	1	1		1						
	09:00	10,70	9,11	1,59	1			1	1					
	10:00	11,19	10,23	0,95	1			1	1					
	11:00	11,35	10,85	0,50	1			1	1					
	12:00	11,16	10,88	0,28	1			1	1					
	13:00	10,84	10,63	0,21	1			1	1					
	14:00	10,38	10,20	0,18	1			1	1					
	15:00	9,96	9,78	0,18	1			1	1					
	16:00	9,72	9,49	0,23	1			1	1					
	17:00	9,80	9,46	0,34	1			1	1					
	18:00	10,25	9,86	0,39	1			1	1					
	19:00	10,64	10,14	0,50	1			1	1					
	20:00	10,98	10,50	0,48	1			1	1					
	21:00	11,42	11,02	0,40	1			1	1					
	22:00	11,29	10,99	0,30	1			1	1					
	23:00	11,12	10,92	0,20	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 29 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Σάββατο, 29 Ιούλιος 2023	00:00	8,81	8,69	0,13				1	1					
	01:00	8,17	8,03	0,14				1	1					
	02:00	7,63	7,53	0,10				1	1					
	03:00	7,22	7,15	0,07				1	1					
	04:00	7,00	6,92	0,09				1	1					
	05:00	7,25	7,15	0,09				1	1					
	06:00	7,64	7,51	0,13				1	1					
	07:00	8,31	8,13	0,18				1	1					
	08:00	9,04	8,83	0,22				1	1					
	09:00	9,72	9,56	0,17				1	1					
	10:00	10,24	10,10	0,14				1	1					
	11:00	10,51	10,41	0,09	1			1	1					
	12:00	10,57	10,44	0,13	1			1	1					
	13:00	10,48	10,27	0,21	1			1	1					
	14:00	10,30	10,05	0,25				1	1					
	15:00	10,04	9,87	0,17				1	1					
	16:00	9,79	9,64	0,15				1	1					
	17:00	9,74	9,53	0,21				1	1					
	18:00	10,12	9,86	0,26				1	1					
	19:00	10,57	10,29	0,28	1			1	1					
	20:00	10,68	10,34	0,34	1			1	1					
	21:00	10,87	10,42	0,45	1			1	1					
	22:00	10,25	9,63	0,62				1	1					
	23:00	9,61	8,78	0,83				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 30 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,00
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Κυριακή, 30 Ιούλιος 2023	00:00	8,76	7,99	0,76				1	1					
	01:00	8,11	7,49	0,62				1	1					
	02:00	7,56	6,74	0,82				1	1					
	03:00	7,14	6,13	1,02	1			1						
	04:00	6,92	5,68	1,24	1			1						
	05:00	7,05	5,76	1,29	1			1						
	06:00	7,45	6,02	1,43	1			1						
	07:00	8,11	6,94	1,18				1	1					
	08:00	8,87	7,91	0,96				1	1					
	09:00	9,59	9,02	0,57				1	1					
	10:00	10,10	9,81	0,30				1	1					
	11:00	10,41	9,96	0,45				1	1					
	12:00	10,53	9,80	0,73				1	1					
	13:00	10,52	9,84	0,68				1	1					
	14:00	10,37	9,73	0,64				1	1					
	15:00	10,03	9,38	0,65				1	1					
	16:00	10,13	9,16	0,97				1	1					
	17:00	9,98	9,19	0,79				1	1					
	18:00	10,13	9,52	0,60				1	1					
	19:00	10,41	9,96	0,45				1	1					
	20:00	10,35	9,94	0,41				1	1					
	21:00	10,52	9,98	0,55				1	1					
	22:00	10,04	9,17	0,87				1	1					
	23:00	9,49	8,22	1,26				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 31 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Δευτέρα, 31 Ιούλιος 2023	00:00	8,59	7,08	1,51				1	1					
	01:00	8,07	6,51	1,56				1	1					
	02:00	7,56	5,97	1,60	1			1						
	03:00	7,18	5,58	1,60	1			1						
	04:00	6,99	5,38	1,61	1			1						
	05:00	7,09	5,45	1,64	1			1						
	06:00	7,51	5,89	1,62	1			1						
	07:00	8,26	6,68	1,58				1	1					
	08:00	9,12	7,57	1,54				1	1					
	09:00	9,91	8,40	1,51				1	1					
	10:00	10,53	9,04	1,49				1	1					
	11:00	10,95	9,43	1,53				1	1					
	12:00	11,22	9,62	1,60				1	1					
	13:00	11,38	9,79	1,59				1	1					
	14:00	11,39	9,86	1,53	1			1	1					
	15:00	11,21	9,70	1,50	1			1	1					
	16:00	11,21	9,89	1,31	1			1	1					
	17:00	11,05	10,01	1,04	1			1	1					
	18:00	11,15	10,38	0,76	1			1	1					
	19:00	11,29	10,67	0,62	1			1	1					
	20:00	10,97	10,31	0,66	1			1	1					
	21:00	10,91	9,94	0,97				1	1					
	22:00	10,44	8,92	1,52				1	1					
	23:00	9,87	8,03	1,84				1	1					


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 1 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10
Η ρ ε α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 1 Αύγουστος 2023	00:00	9,31	8,60	0,71				1	1				
	01:00	8,57	7,92	0,65	1	1			1				
	02:00	7,98	7,32	0,66	1	1			1				
	03:00	7,55	6,92	0,63	1	1			1				
	04:00	7,31	6,64	0,67	1	1			1				
	05:00	7,37	6,67	0,71	1	1			1				
	06:00	7,80	7,18	0,62	1	1			1				
	07:00	8,62	8,01	0,61	1	1			1				
	08:00	9,55	8,89	0,65	1			1	1				
	09:00	10,47	9,84	0,62	1			1	1				
	10:00	11,08	10,47	0,60	1			1	1				
	11:00	11,36	10,71	0,65	1			1	1				
	12:00	11,45	10,90	0,55	1			1	1				
	13:00	11,45	10,97	0,48	1			1	1				
	14:00	11,23	10,69	0,54	1			1	1				
	15:00	11,00	10,45	0,55	1			1	1				
	16:00	10,85	10,43	0,42	1			1	1				
	17:00	10,87	10,42	0,45	1			1	1				
	18:00	11,23	10,75	0,48	1			1	1				
	19:00	11,51	10,99	0,53	1			1	1				
	20:00	11,57	10,97	0,60	1			1	1				
	21:00	11,69	11,12	0,57	1			1	1				
	22:00	10,95	10,46	0,49	1			1	1				
	23:00	10,26	9,86	0,40	1			1	1				

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 2 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,80	1,80	1,80	5,700	5,600	0,60	0,80	0,80	0,80	1,00
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τετάρτη, 2 Αύγουστος 2023	00:00	9,38	9,29	0,09				1	1					
	01:00	8,66	8,56	0,10				1	1					
	02:00	8,09	8,00	0,09				1	1					
	03:00	7,63	7,56	0,08				1	1					
	04:00	7,38	7,37	0,01				1	1					
	05:00	7,42	7,42	0,00				1	1					
	06:00	7,78	7,78	0,00				1	1					
	07:00	8,61	8,61	0,00				1	1					
	08:00	9,57	9,57	0,00				1	1					
	09:00	10,52	10,52	0,00				1	1					
	10:00	11,18	11,17	0,01	1			1	1					
	11:00	11,52	11,51	0,01	1			1	1					
	12:00	11,60	11,60	0,01	1			1	1					
	13:00	11,47	11,46	0,01	1			1	1					
	14:00	11,19	11,19	0,00	1			1	1					
	15:00	10,90	10,89	0,00	1			1	1					
	16:00	10,71	10,71	0,00	1			1	1					
	17:00	10,74	10,74	0,00	1			1	1					
	18:00	11,24	11,24	0,00	1			1	1					
	19:00	11,61	11,61	0,00	1			1	1					
	20:00	11,76	11,76	0,00	1			1	1					
	21:00	11,73	11,73	0,00	1			1	1					
	22:00	10,98	10,98	0,00	1			1	1					
	23:00	10,31	10,30	0,01	1			1	1					

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 3 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,80	1,80	1,80	5,700	5,600	0,60	0,80	0,80	0,80	1,00
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Πέμπτη, 3 Αύγουστος 2023	00:00	9,43	9,43	0,00				1	1					
	01:00	8,75	8,75	0,00				1	1					
	02:00	7,96	7,96	0,00	1	1			1					
	03:00	7,69	7,69	0,00	1	1			1					
	04:00	7,47	7,47	0,00	1	1			1					
	05:00	7,51	7,51	0,00	1	1			1					
	06:00	7,90	7,90	0,00	1	1			1					
	07:00	8,76	8,75	0,01	1			1	1					
	08:00	9,76	9,73	0,02	1			1	1					
	09:00	10,75	10,73	0,01	1			1	1					
	10:00	11,58	11,57	0,01	1		1	1	1					
	11:00	12,02	12,01	0,01	1		1	1	1					
	12:00	12,12	12,12	0,00	1		1	1	1					
	13:00	11,99	11,99	0,00	1		1	1	1					
	14:00	11,69	11,69	0,00	1		1	1	1					
	15:00	11,38	11,38	0,00	1		1	1	1					
	16:00	11,08	11,08	0,00	1		1	1	1					
	17:00	11,02	11,02	0,01	1		1	1	1					
	18:00	11,64	11,62	0,02	1		1	1	1					
	19:00	12,07	12,03	0,03	1		1	1	1					
	20:00	12,30	12,28	0,02	1		1	1	1					
	21:00	12,34	12,33	0,01	1		1	1	1					
	22:00	11,22	11,18	0,04			1	1	1					
	23:00	10,24	10,18	0,06			1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 4 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,80	1,80	1,80	5,700	5,600	0,60	0,80	0,80	0,80	1,00
Η ρ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Παρασκευή, 4 Αύγουστος 2023	00:00	9,81	9,74	0,07				1	1					
	01:00	9,06	8,97	0,09				1	1					
	02:00	8,41	8,31	0,10				1	1					
	03:00	7,91	7,83	0,08				1	1					
	04:00	7,64	7,57	0,07				1	1					
	05:00	7,64	7,56	0,08				1	1					
	06:00	8,05	7,96	0,09				1	1					
	07:00	8,91	8,76	0,15				1	1					
	08:00	9,92	9,46	0,45				1	1					
	09:00	10,98	10,37	0,60			1	1	1					
	10:00	11,74	11,03	0,71			1	1	1					
	11:00	12,27	11,63	0,64	1		1	1	1					
	12:00	12,51	12,24	0,26	1		1	1	1					
	13:00	12,61	12,44	0,16	1		1	1	1					
	14:00	12,51	12,23	0,28	1		1	1	1					
	15:00	12,03	11,53	0,51	1		1	1	1					
	16:00	11,53	10,97	0,56	1		1	1	1					
	17:00	11,64	11,18	0,46	1		1	1	1					
	18:00	12,35	12,13	0,22	1		1	1	1					
	19:00	12,76	12,18	0,59	1		1	1	1					
	20:00	12,74	11,47	1,28	1		1	1	1					
	21:00	12,73	10,66	2,07	1		1	1	1					
	22:00	11,58	8,95	2,63			1	1	1					
	23:00	10,82	8,62	2,20			1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 5 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,80	1,80	1,80	5,700	5,600	0,60	0,80	0,80	0,80	1,00
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Σάββατο, 5 Αύγουστος 2023	00:00	9,71	9,13	0,57				1	1					
	01:00	8,84	7,95	0,90		1	1		1					
	02:00	8,36	7,15	1,21		1	1		1					
	03:00	8,00	6,76	1,24		1	1		1					
	04:00	7,80	6,57	1,23		1	1		1					
	05:00	7,81	6,60	1,21		1	1		1					
	06:00	8,00	6,94	1,06		1	1		1					
	07:00	8,67	7,69	0,98		1	1		1					
	08:00	9,87	9,05	0,82			1	1	1					
	09:00	10,80	10,16	0,64			1	1	1					
	10:00	11,17	10,71	0,46			1	1	1					
	11:00	11,45	11,26	0,19			1	1	1					
	12:00	11,90	11,79	0,11	1		1	1	1					
	13:00	12,04	11,99	0,05	1		1	1	1					
	14:00	11,52	11,49	0,03	1		1	1	1					
	15:00	10,90	10,87	0,02	1		1	1	1					
	16:00	10,69	10,68	0,01	1		1	1	1					
	17:00	11,20	11,19	0,01	1		1	1	1					
	18:00	12,02	11,93	0,09	1		1	1	1					
	19:00	12,45	12,13	0,31	1		1	1	1					
	20:00	12,61	12,21	0,41	1		1	1	1					
	21:00	12,90	12,39	0,51	1		1	1	1					
	22:00	11,70	11,15	0,55			1	1	1					
	23:00	10,82	10,36	0,45			1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 6 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,80	1,80	1,80	5,700	5,600	0,60	0,80	0,80	0,80	1,00
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Κυριακή, 6 Αύγουστος 2023	00:00	10,09	9,60	0,49				1	1					
	01:00	9,21	8,58	0,63				1	1					
	02:00	8,58	8,10	0,48				1	1					
	03:00	8,17	7,85	0,32				1	1					
	04:00	8,07	7,93	0,14				1	1					
	05:00	7,96	7,77	0,19				1	1					
	06:00	8,15	7,83	0,32				1	1					
	07:00	8,72	8,20	0,51				1	1					
	08:00	9,42	8,91	0,51				1	1					
	09:00	9,93	9,62	0,32				1	1					
	10:00	10,35	10,20	0,16		1		1	1					
	11:00	10,77	10,67	0,10		1		1	1					
	12:00	11,00	10,92	0,08		1		1	1					
	13:00	11,04	10,94	0,10		1		1	1					
	14:00	10,66	10,52	0,15		1		1	1					
	15:00	10,43	10,23	0,20		1		1	1					
	16:00	10,47	10,17	0,30		1		1	1					
	17:00	11,03	10,53	0,50		1		1	1					
	18:00	11,76	11,08	0,69		1		1	1					
	19:00	12,28	11,46	0,81		1	1	1	1					
	20:00	12,54	11,59	0,96		1	1	1	1					
	21:00	12,97	11,81	1,16		1	1	1	1					
	22:00	12,01	10,79	1,23			1	1	1					
	23:00	11,20	10,03	1,17			1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 7 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,80	1,80	1,80	5,700	5,600	0,60	0,80	0,80	0,80	1,00
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Δευτέρα, 7 Αύγουστος 2023	00:00	10,29	9,29	1,00				1	1					
	01:00	9,33	8,58	0,75				1	1					
	02:00	8,67	8,23	0,45				1	1					
	03:00	8,29	8,09	0,20				1	1					
	04:00	8,02	7,93	0,09				1	1					
	05:00	7,99	7,97	0,03				1	1					
	06:00	8,29	8,28	0,01				1	1					
	07:00	9,19	9,19	0,00				1	1					
	08:00	10,30	10,30	0,00		1		1	1					
	09:00	11,26	11,26	0,00	1	1		1	1					
	10:00	11,50	11,50	0,00	1	1		1	1					
	11:00	11,60	11,52	0,08	1	1		1	1					
	12:00	11,73	11,50	0,23	1	1		1	1					
	13:00	12,07	11,76	0,32	1	1		1	1					
	14:00	11,65	11,37	0,28	1	1		1	1					
	15:00	11,19	10,94	0,25	1	1		1	1					
	16:00	11,16	10,93	0,23	1	1		1	1					
	17:00	11,44	11,24	0,20	1	1		1	1					
	18:00	12,28	12,07	0,21	1	1		1	1					
	19:00	12,81	12,52	0,29	1	1	1	1	1					
	20:00	13,08	12,62	0,46	1	1	1	1	1					
	21:00	13,16	12,47	0,69	1	1	1	1	1					
	22:00	12,11	11,17	0,94	1		1	1	1					
	23:00	11,34	10,11	1,23			1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 8 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,80	1,80	1,80	5,700	5,600	0,60	0,80	0,80	0,80	1,00
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τρίτη, 8 Αύγουστος 2023	00:00	10,94	10,79	0,15	1			1	1					
	01:00	10,16	10,07	0,09	1			1	1					
	02:00	9,46	9,43	0,03				1	1					
	03:00	8,91	8,88	0,03				1	1					
	04:00	8,66	8,56	0,10				1	1					
	05:00	8,56	8,38	0,18				1	1					
	06:00	8,62	8,46	0,17				1	1					
	07:00	9,15	9,02	0,14				1	1					
	08:00	10,14	9,95	0,20	1			1	1					
	09:00	11,06	10,46	0,60	1			1	1					
	10:00	11,56	10,63	0,93	1			1	1					
	11:00	11,88	10,94	0,94	1			1	1					
	12:00	12,37	11,20	1,17	1	1		1	1					
	13:00	12,69	10,99	1,71	1	1		1	1					
	14:00	12,40	10,87	1,54	1	1		1	1					
	15:00	12,02	10,10	1,92	1			1	1					
	16:00	11,80	10,17	1,62	1			1	1					
	17:00	12,15	10,26	1,88	1			1	1					
	18:00	12,75	10,36	2,39	1			1	1					
	19:00	13,06	10,59	2,47	1		1	1	1					
	20:00	13,10	10,24	2,86	1		1	1	1					
	21:00	13,21	10,17	3,04	1		1	1	1					
	22:00	12,20	9,16	3,04	1			1	1					
	23:00	11,60	8,56	3,04				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 9 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,80	1,80	1,80	5,700	5,600	0,60	0,80	0,80	0,80	1,00
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τετάρτη, 9 Αύγουστος 2023	00:00	10,28	7,59	2,69				1	1					
	01:00	9,44	6,73	2,71				1	1					
	02:00	8,81	5,94	2,86	1				1					
	03:00	8,31	5,54	2,77	1				1					
	04:00	8,03	5,35	2,68	1				1					
	05:00	8,03	5,35	2,68	1				1					
	06:00	8,38	5,58	2,79	1				1					
	07:00	8,91	6,02	2,89	1				1					
	08:00	10,10	7,24	2,87				1	1					
	09:00	10,91	8,17	2,74				1	1					
	10:00	11,28	8,52	2,75				1	1					
	11:00	11,40	8,56	2,83				1	1					
	12:00	11,39	8,56	2,84				1	1					
	13:00	11,32	8,53	2,79				1	1					
	14:00	11,16	8,63	2,53				1	1					
	15:00	11,00	9,03	1,96				1	1					
	16:00	10,81	9,07	1,74				1	1					
	17:00	10,72	9,19	1,53			1	1	1					
	18:00	11,51	9,85	1,66			1	1	1					
	19:00	12,34	10,46	1,88			1	1	1					
	20:00	12,68	10,72	1,96			1	1	1					
	21:00	12,80	9,96	2,84			1	1	1					
	22:00	12,04	9,04	3,00				1	1					
	23:00	11,26	8,24	3,02				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 10 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,80	1,80	1,80	5,700	5,600	0,60	0,80	0,80	0,80	1,00
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Πέμπτη, 10 Αύγουστος 2023	00:00	8,92	6,97	1,95				1	1					
	01:00	8,02	6,10	1,91	1			1						
	02:00	7,58	5,90	1,68	1			1						
	03:00	7,18	5,55	1,63	1			1						
	04:00	7,03	5,64	1,39	1			1						
	05:00	7,13	5,73	1,40	1			1						
	06:00	7,54	5,95	1,59	1			1						
	07:00	8,26	6,69	1,56	1	1		1						
	08:00	9,05	7,47	1,58	1	1		1						
	09:00	9,90	8,62	1,29		1		1	1					
	10:00	10,16	9,39	0,77		1		1	1					
	11:00	10,22	9,48	0,74		1		1	1					
	12:00	10,15	9,36	0,80		1		1	1					
	13:00	10,03	9,32	0,71		1		1	1					
	14:00	9,84	9,29	0,55		1		1	1					
	15:00	9,58	9,25	0,32		1		1	1					
	16:00	9,31	9,13	0,18		1		1	1					
	17:00	9,42	9,20	0,22		1		1	1					
	18:00	10,04	9,61	0,43		1		1	1					
	19:00	10,84	10,22	0,62		1		1	1					
	20:00	11,42	10,56	0,86		1		1	1					
	21:00	11,44	10,45	0,99		1		1	1					
	22:00	10,55	9,56	0,99		1		1	1					
	23:00	9,73	8,66	1,07				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 11 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Παρασκευή, 11 Αύγουστος 2023	00:00	8,54	7,18	1,36	1	1		1						
	01:00	7,79	7,05	0,74	1	1		1						
	02:00	7,18	6,80	0,37	1	1		1						
	03:00	6,82	6,14	0,68	1	1		1						
	04:00	6,66	6,13	0,53	1	1		1						
	05:00	6,75	6,20	0,55	1	1		1						
	06:00	7,11	6,30	0,81	1	1		1						
	07:00	7,77	7,08	0,69	1	1		1						
	08:00	8,57	7,95	0,63	1	1		1						
	09:00	9,26	8,93	0,33	1			1	1					
	10:00	9,69	9,37	0,32	1			1	1					
	11:00	9,89	9,50	0,39	1			1	1					
	12:00	9,88	9,35	0,53	1			1	1					
	13:00	9,74	9,19	0,55	1			1	1					
	14:00	9,48	8,94	0,53				1	1					
	15:00	9,10	8,60	0,50				1	1					
	16:00	8,69	7,80	0,89				1	1					
	17:00	8,61	7,31	1,29				1	1					
	18:00	9,07	7,66	1,42				1	1					
	19:00	10,06	8,68	1,38				1	1					
	20:00	10,92	9,74	1,17	1			1	1					
	21:00	10,79	9,90	0,88	1			1	1					
	22:00	9,75	8,93	0,82				1	1					
	23:00	8,97	8,28	0,70				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 12 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,80	1,80	1,80	5,700	5,600	0,60	0,80	0,80	0,80	1,00
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Σάββατο, 12 Αύγουστος 2023	00:00	8,06	7,41	0,65	1	1		1						
	01:00	7,41	6,42	0,98	1	1		1						
	02:00	6,90	5,43	1,46	1			1						
	03:00	6,58	5,06	1,52	1			1						
	04:00	6,50	4,51	2,00	1			1						
	05:00	6,54	4,34	2,20	1			1						
	06:00	6,91	4,49	2,42	1			1						
	07:00	7,54	4,98	2,56	1			1						
	08:00	8,24	5,70	2,53	1		1	1						
	09:00	8,89	6,33	2,56	1		1	1						
	10:00	9,29	6,58	2,71	1		1	1						
	11:00	9,47	6,72	2,75	1		1	1						
	12:00	9,48	6,87	2,61	1		1	1						
	13:00	9,43	7,10	2,33	1		1	1						
	14:00	9,31	7,26	2,05				1	1					
	15:00	9,11	7,80	1,31				1	1					
	16:00	8,97	7,91	1,06				1	1					
	17:00	9,02	7,86	1,16				1	1					
	18:00	9,58	8,30	1,27				1	1					
	19:00	10,25	8,49	1,76				1	1					
	20:00	10,87	8,02	2,86				1	1					
	21:00	11,00	7,96	3,04				1	1					
	22:00	10,20	7,16	3,04				1	1					
	23:00	9,43	6,51	2,92				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 13 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,80	1,80	1,80	5,700	5,600	0,60	0,80	0,80	0,80	1,00
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Κυριακή, 13 Αύγουστος 2023	00:00	8,20	5,41	2,79	1				1					
	01:00	7,61	5,03	2,59	1				1					
	02:00	7,13	4,71	2,42	1				1					
	03:00	6,78	4,47	2,30	1				1					
	04:00	6,59	4,35	2,24	1				1					
	05:00	6,59	4,35	2,24	1				1					
	06:00	6,86	4,53	2,33	1				1					
	07:00	7,36	4,86	2,50	1				1					
	08:00	7,99	5,27	2,71	1				1					
	09:00	8,62	5,69	2,93	1				1					
	10:00	9,09	6,05	3,04	1	1			1					
	11:00	9,67	6,65	3,02	1	1			1					
	12:00	9,93	6,98	2,95	1	1			1					
	13:00	9,60	6,63	2,96	1	1			1					
	14:00	9,15	6,45	2,70	1	1			1					
	15:00	8,81	5,88	2,93	1	1			1					
	16:00	8,72	5,76	2,96	1	1			1					
	17:00	8,77	5,80	2,97	1	1			1					
	18:00	9,40	6,41	2,99	1	1			1					
	19:00	10,00	7,02	2,99				1	1					
	20:00	10,59	7,59	2,99				1	1					
	21:00	10,85	7,85	2,99				1	1					
	22:00	10,26	7,23	3,03				1	1					
	23:00	9,70	6,66	3,04				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 14 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,80	1,80	1,80	5,700	5,600	0,60	0,80	0,80	0,80	1,00
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Δευτέρα, 14 Αύγουστος 2023	00:00	8,26	5,37	2,89	1			1						
	01:00	7,61	4,94	2,66	1			1						
	02:00	7,06	4,59	2,47	1			1						
	03:00	6,66	4,34	2,33	1			1						
	04:00	6,49	4,34	2,15	1			1						
	05:00	6,58	4,34	2,24	1			1						
	06:00	7,02	4,56	2,46	1			1						
	07:00	7,82	5,08	2,74	1			1						
	08:00	8,75	5,78	2,98	1	1		1						
	09:00	9,39	6,40	2,99	1	1		1						
	10:00	9,94	6,96	2,98				1	1					
	11:00	10,24	7,31	2,93				1	1					
	12:00	10,34	7,43	2,91				1	1					
	13:00	10,42	7,56	2,86				1	1					
	14:00	10,47	7,74	2,73				1	1					
	15:00	10,37	7,75	2,63				1	1					
	16:00	10,27	7,67	2,59				1	1					
	17:00	10,11	7,48	2,63				1	1					
	18:00	10,27	7,58	2,69				1	1					
	19:00	10,74	8,02	2,71				1	1					
	20:00	11,05	8,31	2,74				1	1					
	21:00	11,22	8,46	2,75				1	1					
	22:00	10,61	7,84	2,77				1	1					
	23:00	9,94	7,17	2,77				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 15 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τρίτη, 15 Αύγουστος 2023	00:00	8,78	6,51	2,26				1	1					
	01:00	8,09	5,26	2,83	1			1						
	02:00	7,50	4,88	2,63	1			1						
	03:00	7,07	4,59	2,47	1			1						
	04:00	6,75	4,39	2,36	1			1						
	05:00	6,69	4,48	2,21	1			1						
	06:00	6,95	5,10	1,85	1			1						
	07:00	7,55	5,90	1,66	1	1		1						
	08:00	8,42	7,05	1,38	1	1		1						
	09:00	9,27	8,21	1,06	1			1	1					
	10:00	9,86	9,04	0,81	1			1	1					
	11:00	10,36	9,99	0,37	1			1	1					
	12:00	10,19	10,03	0,17	1			1	1					
	13:00	9,87	9,67	0,19	1			1	1					
	14:00	9,66	9,49	0,17	1			1	1					
	15:00	9,44	9,38	0,06	1			1	1					
	16:00	9,29	9,26	0,02	1			1	1					
	17:00	9,34	9,30	0,04	1			1	1					
	18:00	9,84	9,77	0,07	1			1	1					
	19:00	10,57	10,36	0,21	1			1	1					
	20:00	11,11	10,75	0,36	1	1		1	1					
	21:00	11,15	10,60	0,55	1	1		1	1					
	22:00	10,35	9,61	0,74	1			1	1					
	23:00	9,42	9,16	0,26	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 16 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,80	1,80	1,80	5,700	5,600	0,60	0,80	0,80	0,80	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τετάρτη, 16 Αύγουστος 2023	00:00	8,58	8,46	0,12				1	1					
	01:00	7,91	7,84	0,07	1	1		1						
	02:00	7,35	7,32	0,03	1	1		1						
	03:00	6,94	6,90	0,04	1	1		1						
	04:00	6,70	6,66	0,04	1	1		1						
	05:00	6,71	6,56	0,15	1	1		1						
	06:00	7,08	6,79	0,28	1	1		1						
	07:00	7,83	7,54	0,29	1	1		1						
	08:00	8,70	8,10	0,60	1			1	1					
	09:00	9,50	9,16	0,34	1			1	1					
	10:00	10,07	9,91	0,16	1			1	1					
	11:00	10,38	10,30	0,08	1			1	1					
	12:00	10,46	10,37	0,09	1			1	1					
	13:00	10,24	10,12	0,12	1			1	1					
	14:00	9,98	9,88	0,10	1			1	1					
	15:00	9,58	9,50	0,07	1			1	1					
	16:00	10,30	9,89	0,40	1			1	1					
	17:00	10,19	9,88	0,31	1			1	1					
	18:00	10,38	10,05	0,33	1			1	1					
	19:00	10,80	10,31	0,48	1			1	1					
	20:00	11,08	10,19	0,89	1			1	1					
	21:00	11,16	9,59	1,57	1			1	1					
	22:00	10,42	8,06	2,36				1	1					
	23:00	9,64	6,80	2,83				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 17 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Πέμπτη, 17 Αύγουστος 2023	00:00	8,83	6,89	1,95		1	1	1						
	01:00	8,17	6,01	2,16			1	1						
	02:00	7,66	6,14	1,52			1	1						
	03:00	7,26	5,26	2,00			1	1						
	04:00	7,06	5,05	2,01			1	1						
	05:00	7,05	4,69	2,36			1	1						
	06:00	7,39	5,22	2,17			1	1						
	07:00	7,98	6,25	1,73			1	1						
	08:00	8,82	6,94	1,88				1	1					
	09:00	9,62	7,85	1,77				1	1					
	10:00	10,17	8,47	1,70				1	1					
	11:00	10,48	8,02	2,45				1	1					
	12:00	10,60	7,99	2,61				1	1					
	13:00	10,63	8,23	2,41				1	1					
	14:00	10,39	8,15	2,24				1	1					
	15:00	9,87	7,90	1,97				1	1					
	16:00	9,50	8,19	1,30				1	1					
	17:00	9,47	8,24	1,23				1	1					
	18:00	9,96	9,03	0,93				1	1					
	19:00	10,65	9,60	1,05			1	1	1					
	20:00	11,42	9,30	2,13			1	1	1					
	21:00	11,40	8,62	2,78				1	1					
	22:00	10,49	7,45	3,04				1	1					
	23:00	9,63	6,59	3,04				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 18 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Παρασκευή, 18 Αύγουστος 2023	00:00	9,41	6,37	3,04	1			1						
	01:00	8,71	5,67	3,04	1			1						
	02:00	8,15	5,30	2,85	1			1						
	03:00	7,73	5,02	2,70	1			1						
	04:00	7,47	4,86	2,61	1			1						
	05:00	7,45	4,84	2,61	1			1						
	06:00	7,72	5,02	2,70	1			1						
	07:00	8,32	5,41	2,91	1			1						
	08:00	9,18	6,14	3,04	1			1						
	09:00	10,03	7,13	2,91				1	1					
	10:00	10,65	7,85	2,80				1	1					
	11:00	11,07	8,04	3,03				1	1					
	12:00	11,38	8,34	3,04				1	1					
	13:00	11,57	8,53	3,04				1	1					
	14:00	11,52	8,48	3,04				1	1					
	15:00	11,28	8,24	3,04				1	1					
	16:00	11,02	7,98	3,04				1	1					
	17:00	10,86	7,82	3,04				1	1					
	18:00	11,15	8,11	3,04				1	1					
	19:00	11,59	8,55	3,04				1	1					
	20:00	12,21	9,17	3,04	1			1	1					
	21:00	12,11	9,07	3,04	1			1	1					
	22:00	11,18	8,14	3,04				1	1					
	23:00	10,30	7,26	3,04				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 19 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,000	6,000	0,80	1,00	1,00	1,00	1,10
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Σάββατο, 19 Αύγουστος 2023	00:00	9,36	6,59	2,77				1	1					
	01:00	8,68	5,91	2,77	1			1						
	02:00	8,09	5,53	2,56	1			1						
	03:00	7,63	5,23	2,40	1			1						
	04:00	7,36	5,05	2,31	1			1						
	05:00	7,34	5,04	2,30	1			1						
	06:00	7,60	5,21	2,39	1			1						
	07:00	8,08	5,52	2,56	1			1						
	08:00	8,80	6,03	2,77	1			1						
	09:00	9,55	6,78	2,76				1	1					
	10:00	10,13	7,46	2,67				1	1					
	11:00	10,53	7,93	2,61				1	1					
	12:00	10,83	8,06	2,77				1	1					
	13:00	10,99	8,30	2,69				1	1					
	14:00	10,81	8,31	2,50				1	1					
	15:00	10,31	7,57	2,74				1	1					
	16:00	9,95	7,18	2,77				1	1					
	17:00	10,06	7,29	2,77				1	1					
	18:00	10,64	7,87	2,77				1	1					
	19:00	11,19	8,42	2,77				1	1					
	20:00	11,67	8,90	2,77				1	1					
	21:00	11,43	8,66	2,77				1	1					
	22:00	10,51	7,74	2,77				1	1					
	23:00	9,79	7,02	2,77				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 20 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,000	6,000	0,80	1,00	1,00	1,00	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Κυριακή, 20 Αύγουστος 2023	00:00	9,16	6,39	2,77	1			1						
	01:00	8,48	5,71	2,77	1			1						
	02:00	7,90	5,34	2,56	1			1						
	03:00	7,45	5,05	2,40	1			1						
	04:00	7,19	4,88	2,31	1			1						
	05:00	7,15	4,85	2,30	1			1						
	06:00	7,42	5,03	2,39	1			1						
	07:00	7,89	5,33	2,56	1			1						
	08:00	8,52	5,75	2,77	1			1						
	09:00	9,18	6,41	2,76	1			1						
	10:00	9,76	7,09	2,67	1	1		1						
	11:00	10,19	7,59	2,61	1	1		1						
	12:00	10,53	7,76	2,77	1	1		1						
	13:00	10,63	7,94	2,69	1	1		1						
	14:00	10,30	7,81	2,50	1	1		1						
	15:00	9,67	6,93	2,74	1	1		1						
	16:00	9,68	6,91	2,77	1	1		1						
	17:00	9,68	6,91	2,77	1	1		1						
	18:00	10,08	7,31	2,77				1	1					
	19:00	10,58	7,81	2,77				1	1					
	20:00	10,98	8,21	2,77				1	1					
	21:00	10,84	8,07	2,77				1	1					
	22:00	10,10	7,33	2,77				1	1					
	23:00	9,50	6,73	2,77				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 21 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,000	6,000	0,80	1,00	1,00	1,00	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Δευτέρα, 21 Αύγουστος 2023	00:00	9,18	7,10	2,08				1	1					
	01:00	8,20	6,28	1,93	1			1						
	02:00	7,84	6,03	1,81	1			1						
	03:00	7,44	5,67	1,77	1			1						
	04:00	7,18	5,43	1,75	1			1						
	05:00	7,21	5,43	1,79	1			1						
	06:00	7,44	5,61	1,83	1			1						
	07:00	7,93	6,14	1,79	1			1						
	08:00	8,98	7,29	1,69				1	1					
	09:00	9,75	8,30	1,45				1	1					
	10:00	10,20	8,62	1,57				1	1					
	11:00	10,29	8,60	1,69				1	1					
	12:00	10,59	8,75	1,83				1	1					
	13:00	10,87	9,01	1,86				1	1					
	14:00	10,77	9,07	1,69				1	1					
	15:00	10,18	8,78	1,39				1	1					
	16:00	10,02	9,02	0,99				1	1					
	17:00	10,53	9,65	0,88				1	1					
	18:00	11,26	10,45	0,81			1	1	1					
	19:00	11,85	10,74	1,11			1	1	1					
	20:00	12,35	10,93	1,42			1	1	1					
	21:00	12,01	10,55	1,46			1	1	1					
	22:00	10,84	9,27	1,57				1	1					
	23:00	9,86	8,01	1,85				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 22 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τρίτη, 22 Αύγουστος 2023	00:00	9,50	6,85	2,65	1	1		1						
	01:00	8,77	6,02	2,75	1			1						
	02:00	8,15	5,31	2,84	1			1						
	03:00	7,69	5,00	2,69	1			1						
	04:00	7,44	4,83	2,60	1			1						
	05:00	7,43	4,83	2,60	1			1						
	06:00	7,79	5,06	2,72	1			1						
	07:00	8,43	5,52	2,92	1			1						
	08:00	9,32	6,51	2,80				1	1					
	09:00	10,20	7,18	3,02				1	1					
	10:00	10,93	7,89	3,04				1	1					
	11:00	11,49	8,45	3,04				1	1					
	12:00	11,87	8,83	3,04				1	1					
	13:00	12,05	9,01	3,04				1	1					
	14:00	11,97	8,93	3,04				1	1					
	15:00	11,70	8,66	3,04				1	1					
	16:00	11,37	8,33	3,04				1	1					
	17:00	11,26	8,22	3,04				1	1					
	18:00	11,55	8,51	3,04				1	1					
	19:00	11,76	8,72	3,04				1	1					
	20:00	12,06	9,02	3,04				1	1					
	21:00	11,98	8,94	3,04				1	1					
	22:00	11,28	8,24	3,04				1	1					
	23:00	10,58	7,54	3,04				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 23 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τετάρτη, 23 Αύγουστος 2023	00:00	10,04	7,00	3,04	1			1						
	01:00	9,27	6,23	3,04	1			1						
	02:00	8,64	5,62	3,03	1			1						
	03:00	8,16	5,30	2,85	1			1						
	04:00	7,84	5,09	2,74	1			1						
	05:00	7,76	5,04	2,71	1			1						
	06:00	8,10	5,26	2,83	1			1						
	07:00	8,75	5,78	2,97	1			1						
	08:00	9,66	6,78	2,88				1	1					
	09:00	10,58	7,69	2,89				1	1					
	10:00	11,31	8,39	2,92				1	1					
	11:00	11,85	8,95	2,90				1	1					
	12:00	12,19	9,24	2,95				1	1					
	13:00	12,34	9,30	3,04				1	1					
	14:00	12,15	9,16	2,99				1	1					
	15:00	11,86	9,18	2,67				1	1					
	16:00	11,59	8,96	2,63				1	1					
	17:00	11,54	8,59	2,95				1	1					
	18:00	11,92	8,88	3,04				1	1					
	19:00	12,20	9,16	3,04				1	1					
	20:00	12,76	9,72	3,04				1	1					
	21:00	12,41	9,37	3,04				1	1					
	22:00	11,59	8,55	3,04				1	1					
	23:00	10,83	7,79	3,04				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 24 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Πέμπτη, 24 Αύγουστος 2023	00:00	10,05	7,01	3,04	1	1		1						
	01:00	9,33	6,36	2,97	1	1		1						
	02:00	8,70	5,78	2,92	1			1						
	03:00	8,21	5,34	2,87	1			1						
	04:00	7,92	5,15	2,77	1			1						
	05:00	7,85	5,10	2,75	1			1						
	06:00	8,18	5,48	2,70	1			1						
	07:00	8,79	6,19	2,60	1			1						
	08:00	9,61	7,36	2,25				1	1					
	09:00	10,48	8,41	2,07				1	1					
	10:00	11,19	9,02	2,17				1	1					
	11:00	11,67	9,34	2,33				1	1					
	12:00	11,93	9,44	2,49				1	1					
	13:00	12,03	9,24	2,79				1	1					
	14:00	11,92	9,20	2,71				1	1					
	15:00	11,70	9,44	2,26				1	1					
	16:00	11,41	9,73	1,68				1	1					
	17:00	11,34	9,98	1,36	1			1	1					
	18:00	11,69	10,24	1,45	1			1	1					
	19:00	11,87	10,88	0,99	1			1	1					
	20:00	12,34	11,17	1,17	1			1	1					
	21:00	12,13	10,99	1,14	1			1	1					
	22:00	11,35	9,86	1,49	1			1	1					
	23:00	10,67	8,91	1,76				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 25 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Παρασκευή, 25 Αύγουστος 2023	00:00	9,68	6,95	2,72	1	1		1						
	01:00	9,03	6,44	2,59	1			1						
	02:00	8,43	5,98	2,45	1			1						
	03:00	7,99	5,90	2,08	1			1						
	04:00	7,71	5,83	1,88	1			1						
	05:00	7,67	5,86	1,81	1			1						
	06:00	7,93	6,18	1,75	1			1						
	07:00	8,60	7,59	1,01	1			1	1					
	08:00	9,43	7,87	1,57	1			1	1					
	09:00	10,31	9,50	0,81	1			1	1					
	10:00	11,04	10,51	0,53	1			1	1					
	11:00	11,52	10,85	0,67	1			1	1					
	12:00	11,74	10,89	0,86	1			1	1					
	13:00	11,81	10,94	0,87	1			1	1					
	14:00	11,66	10,88	0,78	1			1	1					
	15:00	11,29	10,70	0,60	1			1	1					
	16:00	10,91	10,49	0,41	1			1	1					
	17:00	10,87	10,41	0,46	1			1	1					
	18:00	11,21	10,57	0,63	1			1	1					
	19:00	11,42	10,23	1,18	1			1	1					
	20:00	11,80	10,26	1,54	1			1	1					
	21:00	11,61	10,21	1,39	1			1	1					
	22:00	10,90	9,41	1,49				1	1					
	23:00	10,32	8,25	2,07				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 26 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Σάββατο, 26 Αύγουστος 2023	00:00	9,51	6,77	2,74	1	1		1						
	01:00	8,81	6,04	2,77	1			1						
	02:00	8,21	5,41	2,79	1			1						
	03:00	7,74	5,03	2,71	1			1						
	04:00	7,43	4,83	2,60	1			1						
	05:00	7,29	4,74	2,55	1			1						
	06:00	7,61	4,95	2,66	1			1						
	07:00	8,25	5,38	2,87	1			1						
	08:00	9,17	6,51	2,65				1	1					
	09:00	9,90	7,18	2,71				1	1					
	10:00	10,23	7,40	2,83				1	1					
	11:00	10,40	7,56	2,84				1	1					
	12:00	10,59	7,73	2,87				1	1					
	13:00	10,78	8,02	2,75				1	1					
	14:00	10,72	8,16	2,56				1	1					
	15:00	10,47	8,13	2,33				1	1					
	16:00	10,15	8,18	1,97				1	1					
	17:00	10,17	8,17	2,01				1	1					
	18:00	10,66	8,35	2,31				1	1					
	19:00	11,22	8,51	2,71				1	1					
	20:00	11,70	8,72	2,98				1	1					
	21:00	11,53	8,49	3,04				1	1					
	22:00	10,77	7,73	3,04				1	1					
	23:00	9,96	6,98	2,99				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 27 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,00
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Κυριακή, 27 Αύγουστος 2023	00:00	8,67	5,70	2,98	1			1						
	01:00	7,99	5,19	2,80	1			1						
	02:00	7,41	4,81	2,59	1			1						
	03:00	6,97	4,53	2,44				1						
	04:00	6,36	4,13	2,22				1						
	05:00	6,51	4,23	2,28				1						
	06:00	6,87	4,46	2,40				1						
	07:00	7,49	4,87	2,62	1			1						
	08:00	8,35	5,64	2,71	1			1						
	09:00	8,97	6,51	2,46				1	1					
	10:00	9,23	6,70	2,53				1	1					
	11:00	9,17	6,60	2,57				1	1					
	12:00	9,21	6,74	2,46				1	1					
	13:00	9,34	7,62	1,72				1	1					
	14:00	8,95	6,67	2,28				1	1					
	15:00	8,41	6,51	1,90				1	1					
	16:00	8,33	7,53	0,80				1	1					
	17:00	8,42	7,85	0,57				1	1					
	18:00	9,00	8,58	0,43				1	1					
	19:00	9,70	9,31	0,39				1	1					
	20:00	10,28	9,82	0,46				1	1					
	21:00	10,31	9,81	0,50				1	1					
	22:00	9,80	9,29	0,52				1	1					
	23:00	9,18	8,64	0,54				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 28 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Δευτέρα, 28 Αύγουστος 2023	00:00	8,24	7,72	0,52				1	1					
	01:00	7,61	7,08	0,53				1	1					
	02:00	7,08	6,50	0,58	1			1						
	03:00	6,70	6,12	0,57	1			1						
	04:00	6,42	5,98	0,44	1			1						
	05:00	6,52	6,13	0,40	1			1						
	06:00	6,97	6,60	0,38	1			1						
	07:00	7,85	7,52	0,33				1	1					
	08:00	8,83	8,54	0,28				1	1					
	09:00	9,51	9,34	0,17				1	1					
	10:00	9,89	9,75	0,14				1	1					
	11:00	10,20	10,09	0,11				1	1					
	12:00	10,52	10,44	0,08	1			1	1					
	13:00	10,64	10,60	0,04	1			1	1					
	14:00	10,40	10,40	0,00	1			1	1					
	15:00	9,84	9,84	0,00				1	1					
	16:00	9,45	9,45	0,00				1	1					
	17:00	9,36	9,36	0,00				1	1					
	18:00	9,82	9,82	0,00				1	1					
	19:00	10,45	10,45	0,00	1			1	1					
	20:00	10,86	10,86	0,00	1			1	1					
	21:00	10,79	10,79	0,00	1			1	1					
	22:00	10,22	10,22	0,00	1			1	1					
	23:00	9,52	9,52	0,00				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 29 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τρίτη, 29 Αύγουστος 2023	00:00	8,47	7,80	0,67	1	1		1						
	01:00	7,83	7,14	0,69	1	1		1						
	02:00	7,28	6,56	0,72	1			1						
	03:00	6,88	6,32	0,56	1			1						
	04:00	6,69	6,04	0,64	1			1						
	05:00	6,71	5,93	0,77	1			1						
	06:00	7,12	6,31	0,81	1			1						
	07:00	7,86	7,04	0,82				1	1					
	08:00	8,83	8,10	0,73				1	1					
	09:00	9,50	8,83	0,67				1	1					
	10:00	9,81	9,19	0,62				1	1					
	11:00	10,01	9,79	0,22				1	1					
	12:00	10,16	10,08	0,08				1	1					
	13:00	10,06	9,96	0,10				1	1					
	14:00	9,70	9,63	0,07				1	1					
	15:00	9,31	9,29	0,03				1	1					
	16:00	9,18	9,17	0,01				1	1					
	17:00	9,47	9,46	0,01				1	1					
	18:00	10,28	10,28	0,00	1			1	1					
	19:00	10,73	10,73	0,00	1			1	1					
	20:00	11,15	11,15	0,00	1			1	1					
	21:00	10,84	10,84	0,00	1			1	1					
	22:00	10,03	10,01	0,03				1	1					
	23:00	9,24	9,24	0,00				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 30 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τετάρτη, 30 Αύγουστος 2023	00:00	8,36	8,35	0,01	1	1		1						
	01:00	7,70	7,68	0,02	1	1		1						
	02:00	7,18	7,16	0,02	1	1		1						
	03:00	6,81	6,76	0,04	1			1						
	04:00	6,61	6,55	0,05	1			1						
	05:00	6,64	6,53	0,11	1			1						
	06:00	7,04	6,89	0,16				1	1					
	07:00	7,85	7,61	0,23				1	1					
	08:00	8,80	8,46	0,33				1	1					
	09:00	9,53	9,21	0,32				1	1					
	10:00	9,99	9,74	0,25				1	1					
	11:00	10,29	10,08	0,21				1	1					
	12:00	10,43	10,05	0,38				1	1					
	13:00	10,38	9,68	0,70				1	1					
	14:00	9,98	9,16	0,82				1	1					
	15:00	9,46	8,69	0,77				1	1					
	16:00	9,13	8,35	0,78				1	1					
	17:00	9,35	8,75	0,60				1	1					
	18:00	10,06	9,55	0,51				1	1					
	19:00	10,62	10,04	0,58				1	1					
	20:00	11,11	10,43	0,67	1			1	1					
	21:00	10,85	9,31	1,54	1			1	1					
	22:00	10,04	7,72	2,32				1	1					
	23:00	9,15	6,75	2,40				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 31 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Πέμπτη, 31 Αύγουστος 2023	00:00	8,23	6,33	1,90	1			1						
	01:00	7,61	6,02	1,59	1			1						
	02:00	7,10	5,82	1,28	1			1						
	03:00	6,73	5,85	0,88	1			1						
	04:00	6,55	6,02	0,53	1			1						
	05:00	6,57	6,19	0,38	1			1						
	06:00	6,97	6,82	0,14				1	1					
	07:00	7,73	7,65	0,08				1	1					
	08:00	8,71	8,57	0,15				1	1					
	09:00	9,42	9,03	0,39				1	1					
	10:00	9,80	9,30	0,50				1	1					
	11:00	10,04	9,50	0,55				1	1					
	12:00	10,27	9,73	0,54				1	1					
	13:00	10,27	9,88	0,39				1	1					
	14:00	9,90	9,58	0,32				1	1					
	15:00	9,40	9,33	0,07				1	1					
	16:00	9,03	8,89	0,13				1	1					
	17:00	9,24	8,82	0,42				1	1					
	18:00	9,85	9,38	0,47				1	1					
	19:00	10,46	10,12	0,34	1			1	1					
	20:00	11,03	10,70	0,33	1			1	1					
	21:00	10,67	10,12	0,55	1			1	1					
	22:00	9,84	9,10	0,75				1	1					
	23:00	8,95	8,52	0,43				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 1 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Παρασκευή, 1 Σεπτέμβριος 2023	00:00	8,06	7,89	0,18	1	1		1						
	01:00	7,45	7,33	0,12	1	1		1						
	02:00	6,97	6,96	0,01	1	1		1						
	03:00	6,63	6,62	0,01	1			1						
	04:00	6,46	6,44	0,01	1			1						
	05:00	6,49	6,49	0,00	1			1						
	06:00	6,87	6,86	0,01				1	1					
	07:00	7,67	7,65	0,02				1	1					
	08:00	8,61	8,59	0,02				1	1					
	09:00	9,31	9,25	0,06				1	1					
	10:00	9,68	9,59	0,09				1	1					
	11:00	9,90	9,84	0,07				1	1					
	12:00	10,14	10,06	0,07				1	1					
	13:00	10,14	10,06	0,08				1	1					
	14:00	9,83	9,74	0,10				1	1					
	15:00	9,44	9,30	0,13				1	1					
	16:00	9,12	8,93	0,19				1	1					
	17:00	9,31	8,87	0,44				1	1					
	18:00	9,89	8,90	0,99				1	1					
	19:00	10,34	9,18	1,16				1	1					
	20:00	10,91	9,70	1,21				1	1					
	21:00	10,56	9,53	1,03				1	1					
	22:00	9,76	8,92	0,84				1	1					
	23:00	8,94	8,25	0,69				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 2 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Σάββατο, 2 Σεπτέμβριος 2023	00:00	7,90	7,37	0,53				1	1					
	01:00	7,30	6,66	0,64	1			1						
	02:00	6,82	6,00	0,82	1			1						
	03:00	6,49	5,39	1,10	1			1						
	04:00	6,33	5,09	1,24	1			1						
	05:00	6,31	4,79	1,52	1			1						
	06:00	6,67	5,06	1,61	1			1						
	07:00	7,33	5,53	1,80	1			1						
	08:00	8,17	6,14	2,03	1			1						
	09:00	8,79	6,87	1,91	1	1		1						
	10:00	9,05	7,29	1,75	1	1		1						
	11:00	9,19	7,79	1,40	1	1		1						
	12:00	9,33	7,44	1,89	1	1		1						
	13:00	9,34	7,40	1,94	1	1		1						
	14:00	9,04	7,54	1,50	1	1		1						
	15:00	8,61	7,60	1,02	1	1		1						
	16:00	8,38	7,68	0,69	1	1		1						
	17:00	8,56	7,64	0,92	1	1		1						
	18:00	9,18	8,27	0,91	1	1		1						
	19:00	9,78	8,77	1,01	1	1	1	1						
	20:00	10,41	9,36	1,05	1	1	1	1						
	21:00	9,99	8,74	1,25	1	1	1	1						
	22:00	9,34	7,84	1,50	1	1		1						
	23:00	8,62	7,16	1,46	1	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 3 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Κυριακή, 3 Σεπτέμβριος 2023	00:00	7,46	5,56	1,90	1			1						
	01:00	6,87	4,85	2,03	1			1						
	02:00	6,40	4,20	2,20				1						
	03:00	6,06	3,94	2,12				1						
	04:00	5,85	3,80	2,05				1						
	05:00	5,82	3,78	2,04				1						
	06:00	6,10	4,05	2,05				1						
	07:00	6,70	4,77	1,92	1			1						
	08:00	7,43	5,50	1,93	1			1						
	09:00	7,96	5,95	2,02	1			1						
	10:00	8,09	6,02	2,06	1			1						
	11:00	7,95	5,87	2,08	1			1						
	12:00	7,76	5,65	2,11	1			1						
	13:00	7,54	5,60	1,94	1			1						
	14:00	7,25	5,55	1,70	1			1						
	15:00	6,80	5,17	1,62	1			1						
	16:00	6,90	4,79	2,10	1			1						
	17:00	7,01	5,20	1,81	1			1						
	18:00	7,67	5,99	1,68	1			1						
	19:00	8,41	6,84	1,58	1	1		1						
	20:00	9,20	7,41	1,78	1	1		1						
	21:00	9,04	7,17	1,87	1	1		1						
	22:00	8,60	6,45	2,15	1	1		1						
	23:00	8,03	5,83	2,20	1	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 4 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Δευτέρα, 4 Σεπτέμβριος 2023	00:00	7,22	5,06	2,15				1						
	01:00	6,64	4,59	2,05				1						
	02:00	6,18	4,26	1,92				1						
	03:00	5,87	4,04	1,83				1						
	04:00	5,73	4,00	1,73				1						
	05:00	5,82	4,15	1,67				1						
	06:00	6,25	4,67	1,59				1						
	07:00	7,07	5,61	1,46	1			1						
	08:00	7,91	6,69	1,22	1	1		1						
	09:00	8,46	7,43	1,03	1	1		1						
	10:00	8,73	7,62	1,11	1	1		1						
	11:00	9,11	7,79	1,32	1	1		1						
	12:00	9,28	7,81	1,47	1	1		1						
	13:00	9,23	7,70	1,53	1	1		1						
	14:00	8,79	7,31	1,48	1	1		1						
	15:00	8,19	6,74	1,46	1	1		1						
	16:00	7,97	6,46	1,51	1	1		1						
	17:00	7,98	6,29	1,69	1	1		1						
	18:00	8,52	6,45	2,07	1	1		1						
	19:00	9,13	6,58	2,55	1	1		1						
	20:00	9,77	6,89	2,88	1	1		1						
	21:00	9,59	6,67	2,92	1	1		1						
	22:00	9,03	6,12	2,91	1			1						
	23:00	8,30	5,40	2,91	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 5 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τρίτη, 5 Σεπτέμβριος 2023	00:00	7,46	4,85	2,61				1						
	01:00	6,86	4,46	2,40				1						
	02:00	6,44	4,19	2,25				1						
	03:00	6,18	4,02	2,16				1						
	04:00	6,05	3,93	2,12				1						
	05:00	6,13	3,98	2,14				1						
	06:00	6,54	4,25	2,29				1						
	07:00	7,30	4,75	2,56	1			1						
	08:00	8,22	5,34	2,88	1			1						
	09:00	8,91	5,87	3,04	1			1						
	10:00	9,41	6,37	3,04	1	1		1						
	11:00	9,78	6,74	3,04	1	1		1						
	12:00	9,90	6,86	3,04	1	1		1						
	13:00	9,51	6,47	3,04	1	1		1						
	14:00	9,05	6,01	3,04	1			1						
	15:00	8,32	5,41	2,91	1			1						
	16:00	7,85	5,10	2,75	1			1						
	17:00	8,28	5,38	2,90	1			1						
	18:00	9,11	6,07	3,04	1			1						
	19:00	9,66	6,62	3,04				1	1					
	20:00	10,26	7,22	3,04				1	1					
	21:00	9,93	6,89	3,04				1	1					
	22:00	9,22	6,51	2,71				1	1					
	23:00	8,33	6,51	1,81				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 6 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τετάρτη, 6 Σεπτέμβριος 2023	00:00	6,98	4,54	2,44				1						
	01:00	6,46	4,20	2,26				1						
	02:00	6,09	3,96	2,13				1						
	03:00	5,86	3,81	2,05				1						
	04:00	5,75	3,73	2,01				1						
	05:00	5,84	3,79	2,04				1						
	06:00	6,26	4,07	2,19				1						
	07:00	7,07	4,60	2,47	1			1						
	08:00	8,04	5,23	2,82	1			1						
	09:00	8,75	5,71	3,04	1			1						
	10:00	9,13	6,11	3,02	1			1						
	11:00	9,07	6,16	2,91	1			1						
	12:00	9,08	6,13	2,96	1			1						
	13:00	9,19	6,21	2,99	1			1						
	14:00	8,99	6,03	2,97	1			1						
	15:00	8,85	5,99	2,87	1			1						
	16:00	8,44	5,72	2,71	1			1						
	17:00	8,36	6,22	2,14	1			1						
	18:00	8,70	6,52	2,18				1	1					
	19:00	9,40	6,59	2,80				1	1					
	20:00	10,13	7,43	2,69				1	1					
	21:00	9,61	6,59	3,02				1	1					
	22:00	8,71	6,51	2,20				1	1					
	23:00	7,80	6,51	1,28				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 7 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 7 Σεπτέμβριος 2023	00:00	6,62	4,30	2,32				1					
	01:00	6,14	3,99	2,15				1					
	02:00	5,79	3,76	2,03				1					
	03:00	5,58	3,62	1,95				1					
	04:00	5,48	3,56	1,92				1					
	05:00	5,61	3,65	1,96				1					
	06:00	6,03	3,92	2,11				1					
	07:00	6,71	4,36	2,35				1					
	08:00	7,42	4,82	2,60	1			1					
	09:00	7,90	5,14	2,77	1			1					
	10:00	8,13	5,28	2,85	1			1					
	11:00	8,33	5,41	2,91	1			1					
	12:00	8,57	5,57	3,00	1			1					
	13:00	8,61	5,60	3,01	1			1					
	14:00	8,35	5,43	2,92	1			1					
	15:00	7,87	5,12	2,76	1			1					
	16:00	7,58	4,93	2,65	1			1					
	17:00	7,67	4,98	2,68	1			1					
	18:00	8,34	5,42	2,92	1			1					
	19:00	8,97	5,93	3,04	1	1		1					
	20:00	9,59	6,55	3,04	1	1		1					
	21:00	9,10	6,06	3,04	1	1		1					
	22:00	8,28	5,38	2,90	1			1					
	23:00	7,44	4,83	2,60	1			1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 8 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Παρασκευή, 8 Σεπτέμβριος 2023	00:00	6,76	4,39	2,37				1						
	01:00	6,23	4,05	2,18				1						
	02:00	5,88	3,82	2,06				1						
	03:00	5,65	3,67	1,98				1						
	04:00	5,55	3,61	1,94				1						
	05:00	5,67	3,68	1,98				1						
	06:00	6,10	3,97	2,14				1						
	07:00	6,71	4,36	2,35				1						
	08:00	7,45	4,84	2,61	1			1						
	09:00	7,92	5,15	2,77	1			1						
	10:00	8,11	5,27	2,84	1			1						
	11:00	8,22	5,35	2,88	1			1						
	12:00	8,35	5,43	2,92	1			1						
	13:00	8,32	5,43	2,89	1			1						
	14:00	8,00	5,20	2,80	1			1						
	15:00	7,58	4,93	2,65	1			1						
	16:00	7,32	4,76	2,56	1			1						
	17:00	7,53	4,89	2,63	1			1						
	18:00	8,22	5,34	2,88	1			1						
	19:00	8,87	5,83	3,04	1	1		1						
	20:00	9,38	6,34	3,04	1	1		1						
	21:00	8,95	5,91	3,04	1	1		1						
	22:00	8,22	5,34	2,88	1			1						
	23:00	7,39	4,81	2,59	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 9 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Σάββατο, 9 Σεπτέμβριος 2023	00:00	6,56	4,34	2,22	1			1						
	01:00	6,05	3,93	2,12				1						
	02:00	5,69	3,70	1,99				1						
	03:00	5,48	3,56	1,92				1						
	04:00	5,37	3,49	1,88				1						
	05:00	5,45	3,54	1,91				1						
	06:00	5,83	3,79	2,04				1						
	07:00	6,44	4,19	2,25				1						
	08:00	7,12	4,63	2,49	1			1						
	09:00	7,55	4,90	2,64	1			1						
	10:00	7,62	4,95	2,67	1			1						
	11:00	7,53	4,89	2,63	1			1						
	12:00	7,42	4,82	2,60	1			1						
	13:00	7,21	4,68	2,52	1			1						
	14:00	6,88	4,47	2,41	1			1						
	15:00	6,58	4,34	2,24	1			1						
	16:00	6,49	4,83	1,65	1			1						
	17:00	6,88	5,50	1,38	1			1						
	18:00	7,67	5,63	2,04	1			1						
	19:00	8,46	5,87	2,59	1	1		1						
	20:00	9,03	5,99	3,04	1	1		1						
	21:00	8,58	5,58	3,00	1			1						
	22:00	7,90	5,13	2,76	1			1						
	23:00	7,21	4,69	2,52	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 10 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,10
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Κυριακή, 10 Σεπτέμβριος 2023	00:00	6,05	3,93	2,12				1						
	01:00	5,58	3,63	1,95				1						
	02:00	5,23	3,40	1,83				1						
	03:00	4,99	3,26	1,73				1						
	04:00	4,87	3,26	1,61				1						
	05:00	4,92	3,26	1,67				1						
	06:00	5,25	3,41	1,84				1						
	07:00	5,82	3,79	2,04				1						
	08:00	6,44	4,18	2,25				1						
	09:00	6,79	4,41	2,38	1			1						
	10:00	6,78	4,41	2,37	1			1						
	11:00	6,57	4,34	2,24	1			1						
	12:00	6,33	4,11	2,22				1						
	13:00	6,03	3,92	2,11				1						
	14:00	5,59	3,63	1,96				1						
	15:00	5,12	3,33	1,79				1						
	16:00	4,94	3,26	1,68				1						
	17:00	5,38	3,50	1,88				1						
	18:00	6,24	4,05	2,18				1						
	19:00	7,17	4,66	2,51	1			1						
	20:00	7,93	5,16	2,78	1			1						
	21:00	7,73	5,02	2,70	1			1						
	22:00	7,24	4,71	2,54	1			1						
	23:00	6,66	4,34	2,32	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 11 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Δευτέρα, 11 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,84	3,79	2,04				1						
	01:00	5,38	3,50	1,88				1						
	02:00	5,06	3,29	1,77				1						
	03:00	4,87	3,26	1,62				1						
	04:00	4,83	3,26	1,57				1						
	05:00	4,99	3,26	1,73				1						
	06:00	5,44	3,53	1,90				1						
	07:00	6,17	4,01	2,16				1						
	08:00	6,80	4,42	2,38	1			1						
	09:00	7,05	4,58	2,47	1			1						
	10:00	7,03	4,57	2,46	1			1						
	11:00	7,01	4,56	2,45	1			1						
	12:00	6,99	4,55	2,45	1			1						
	13:00	6,79	4,41	2,38	1			1						
	14:00	6,35	4,13	2,22				1						
	15:00	5,84	3,80	2,05				1						
	16:00	5,62	3,65	1,97				1						
	17:00	5,96	3,87	2,08				1						
	18:00	6,75	4,39	2,36	1			1						
	19:00	7,64	5,07	2,58	1			1						
	20:00	8,36	5,77	2,59	1			1						
	21:00	8,09	5,44	2,64	1			1						
	22:00	7,50	4,87	2,62	1			1						
	23:00	6,79	4,41	2,38	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 12 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τρίτη, 12 Σεπτέμβριος 2023	00:00	6,05	3,94	2,12				1						
	01:00	5,55	3,61	1,94				1						
	02:00	5,25	3,41	1,84				1						
	03:00	5,08	3,30	1,78				1						
	04:00	5,04	3,27	1,76				1						
	05:00	5,20	3,39	1,81				1						
	06:00	5,68	3,71	1,96				1						
	07:00	6,34	4,19	2,16				1						
	08:00	6,99	4,83	2,16	1			1						
	09:00	7,33	5,34	1,99	1			1						
	10:00	7,37	5,64	1,73	1			1						
	11:00	7,25	5,87	1,39	1			1						
	12:00	7,28	5,97	1,31	1			1						
	13:00	7,05	5,56	1,49	1			1						
	14:00	6,61	5,27	1,33	1			1						
	15:00	6,21	5,29	0,92	1			1						
	16:00	6,15	5,49	0,66	1			1						
	17:00	6,59	6,05	0,54	1			1						
	18:00	7,45	7,04	0,41				1	1					
	19:00	8,34	7,99	0,34				1	1					
	20:00	9,02	8,58	0,44				1	1					
	21:00	8,51	7,85	0,67				1	1					
	22:00	7,73	7,04	0,69				1	1					
	23:00	6,78	6,51	0,26				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,89	5,47	0,42	1			1						
	01:00	5,44	4,78	0,66	1			1						
	02:00	5,13	4,05	1,09				1						
	03:00	4,98	3,76	1,22				1						
	04:00	4,93	3,63	1,31				1						
	05:00	5,08	3,74	1,34				1						
	06:00	5,57	4,33	1,25				1						
	07:00	6,21	4,97	1,24	1			1						
	08:00	6,85	5,81	1,04	1			1						
	09:00	7,21	6,47	0,74	1	1		1						
	10:00	7,32	6,82	0,49	1	1		1						
	11:00	7,36	7,06	0,30	1	1		1						
	12:00	7,39	7,17	0,22	1	1		1						
	13:00	7,21	6,96	0,25	1	1		1						
	14:00	6,75	6,53	0,23	1	1		1						
	15:00	6,29	6,07	0,21	1			1						
	16:00	6,09	5,80	0,29	1			1						
	17:00	6,44	5,96	0,48	1			1						
	18:00	7,29	6,83	0,45				1	1					
	19:00	8,17	7,78	0,39				1	1					
	20:00	8,86	8,45	0,41				1	1					
	21:00	8,41	7,95	0,45				1	1					
	22:00	7,48	7,00	0,48				1	1					
	23:00	6,59	6,18	0,40	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 14 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Πέμπτη, 14 Σεπτέμβριος 2023	00:00	6,00	5,65	0,35	1			1						
	01:00	5,57	5,31	0,26	1			1						
	02:00	5,26	5,03	0,22	1			1						
	03:00	5,05	4,79	0,26	1			1						
	04:00	5,00	4,74	0,26	1			1						
	05:00	5,15	4,91	0,24	1			1						
	06:00	5,65	5,38	0,28	1			1						
	07:00	6,27	5,99	0,28	1			1						
	08:00	6,97	6,74	0,23	1	1		1						
	09:00	7,41	7,20	0,21	1	1		1						
	10:00	7,60	7,42	0,17	1	1		1						
	11:00	7,70	7,57	0,13	1	1		1						
	12:00	7,80	7,72	0,08	1	1		1						
	13:00	7,65	7,57	0,08	1	1		1						
	14:00	7,22	7,03	0,19	1	1		1						
	15:00	6,69	6,34	0,35	1	1		1						
	16:00	6,46	6,09	0,37	1	1		1						
	17:00	6,72	6,41	0,31	1	1		1						
	18:00	7,50	7,26	0,24	1	1		1						
	19:00	8,19	7,91	0,28				1	1					
	20:00	8,82	8,44	0,37				1	1					
	21:00	8,38	7,86	0,53				1	1					
	22:00	7,51	6,92	0,59				1	1					
	23:00	6,63	6,25	0,38	1			1						

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 15 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Παρασκευή, 15 Σεπτέμβριος 2023	00:00	6,01	5,86	0,14	1			1						
	01:00	5,57	5,46	0,11	1			1						
	02:00	5,26	5,14	0,12	1			1						
	03:00	5,09	4,97	0,11	1			1						
	04:00	5,02	4,88	0,14	1			1						
	05:00	5,21	5,03	0,18	1			1						
	06:00	5,68	5,51	0,17	1			1						
	07:00	6,25	6,03	0,22	1			1						
	08:00	6,86	6,56	0,31	1			1						
	09:00	7,42	7,13	0,29	1	1		1						
	10:00	7,82	7,66	0,16	1	1		1						
	11:00	7,97	7,89	0,08	1	1		1						
	12:00	7,90	7,84	0,06	1	1		1						
	13:00	7,63	7,57	0,07	1	1		1						
	14:00	7,21	7,12	0,09	1	1		1						
	15:00	6,78	6,60	0,18	1			1						
	16:00	6,52	6,23	0,29	1			1						
	17:00	6,80	6,54	0,26	1			1						
	18:00	7,46	7,26	0,20				1	1					
	19:00	8,18	7,96	0,22				1	1					
	20:00	8,86	8,53	0,32				1	1					
	21:00	8,24	7,83	0,41				1	1					
	22:00	7,43	7,02	0,41				1	1					
	23:00	6,65	6,51	0,14				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 16 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Σάββατο, 16 Σεπτέμβριος 2023	00:00	6,01	5,76	0,24	1			1						
	01:00	5,57	5,34	0,23	1			1						
	02:00	5,24	4,98	0,27	1			1						
	03:00	5,05	4,67	0,39	1			1						
	04:00	4,95	4,45	0,50	1			1						
	05:00	5,07	4,34	0,74	1			1						
	06:00	5,48	4,62	0,86	1			1						
	07:00	5,96	4,98	0,97	1			1						
	08:00	6,53	5,30	1,23	1			1						
	09:00	7,06	5,79	1,27	1			1						
	10:00	7,45	6,60	0,85				1	1					
	11:00	7,62	7,01	0,61				1	1					
	12:00	7,53	6,77	0,76				1	1					
	13:00	7,30	6,51	0,79				1	1					
	14:00	6,94	5,87	1,06	1			1						
	15:00	6,51	5,23	1,28	1			1						
	16:00	6,27	4,85	1,41	1			1						
	17:00	6,51	5,34	1,17	1			1						
	18:00	7,19	6,03	1,16	1	1		1						
	19:00	7,95	6,43	1,52	1	1		1						
	20:00	8,64	7,07	1,56	1	1		1						
	21:00	8,16	6,79	1,37	1	1		1						
	22:00	7,34	5,79	1,55	1			1						
	23:00	6,64	4,39	2,25	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 17 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,10
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Κυριακή, 17 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,76	3,74	2,02				1						
	01:00	5,29	3,44	1,85				1						
	02:00	4,90	3,26	1,65				1						
	03:00	4,64	3,26	1,38				1						
	04:00	4,49	3,26	1,24				1						
	05:00	4,55	3,26	1,29				1						
	06:00	4,85	3,26	1,59				1						
	07:00	5,27	3,42	1,84				1						
	08:00	5,69	3,70	1,99				1						
	09:00	6,07	4,01	2,06				1						
	10:00	6,32	4,53	1,79				1						
	11:00	6,39	4,52	1,86				1						
	12:00	6,28	4,22	2,05				1						
	13:00	6,06	3,94	2,12				1						
	14:00	5,72	3,72	2,00				1						
	15:00	5,31	3,45	1,86				1						
	16:00	5,09	3,35	1,74				1						
	17:00	5,39	4,00	1,40				1						
	18:00	6,17	5,11	1,06	1			1						
	19:00	7,14	6,14	0,99	1	1		1						
	20:00	7,97	6,80	1,17	1	1		1						
	21:00	7,66	6,27	1,39	1	1		1						
	22:00	7,03	5,28	1,75	1			1						
	23:00	6,43	4,40	2,03	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 18 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100
Η τ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Δευτέρα, 18 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,60	3,64	1,96				1						
	01:00	5,14	3,34	1,80				1						
	02:00	4,80	3,26	1,55				1						
	03:00	4,61	3,26	1,35				1						
	04:00	4,58	3,26	1,32				1						
	05:00	4,78	3,26	1,52				1						
	06:00	5,25	3,41	1,84				1						
	07:00	5,87	3,82	2,05				1						
	08:00	6,42	4,17	2,25				1						
	09:00	6,75	4,39	2,36	1			1						
	10:00	6,91	4,49	2,42	1			1						
	11:00	6,89	4,48	2,41	1			1						
	12:00	6,75	4,39	2,36	1			1						
	13:00	6,54	4,34	2,21	1			1						
	14:00	6,18	4,02	2,16				1						
	15:00	5,78	3,76	2,02				1						
	16:00	5,55	3,61	1,94				1						
	17:00	5,77	3,75	2,02				1						
	18:00	6,50	4,23	2,28				1						
	19:00	7,47	5,12	2,34	1			1						
	20:00	8,28	5,75	2,52	1			1						
	21:00	7,93	5,36	2,56	1			1						
	22:00	7,21	4,68	2,52	1			1						
	23:00	6,52	4,24	2,28				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 19 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τρίτη, 19 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,97	3,88	2,09				1						
	01:00	5,48	3,56	1,92				1						
	02:00	5,14	3,34	1,80				1						
	03:00	4,96	3,26	1,70				1						
	04:00	4,90	3,26	1,64				1						
	05:00	5,06	3,29	1,77				1						
	06:00	5,61	3,65	1,96				1						
	07:00	6,23	4,05	2,18				1						
	08:00	6,78	4,41	2,37				1						
	09:00	7,14	4,64	2,50	1			1						
	10:00	7,30	4,74	2,55	1			1						
	11:00	7,28	4,82	2,47	1			1						
	12:00	7,15	4,69	2,45	1			1						
	13:00	6,92	4,53	2,39	1			1						
	14:00	6,58	4,60	1,98	1			1						
	15:00	6,23	4,58	1,65	1			1						
	16:00	6,19	4,90	1,29	1			1						
	17:00	6,53	5,45	1,08	1			1						
	18:00	7,25	6,54	0,71	1			1						
	19:00	8,22	7,52	0,69	1	1		1						
	20:00	8,77	8,08	0,68	1	1		1						
	21:00	8,31	7,70	0,61	1	1		1						
	22:00	7,48	7,04	0,43	1	1		1						
	23:00	6,65	6,32	0,33	1	1		1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,67	5,10	0,57				1						
	01:00	5,25	4,61	0,64				1						
	02:00	4,96	4,17	0,78				1						
	03:00	4,80	3,97	0,83				1						
	04:00	4,79	4,06	0,73				1						
	05:00	4,99	4,45	0,54				1						
	06:00	5,50	5,08	0,42		1		1						
	07:00	6,11	5,70	0,41		1		1						
	08:00	6,67	6,37	0,30		1		1						
	09:00	7,06	6,81	0,25		1	1	1						
	10:00	7,27	7,07	0,20		1	1	1						
	11:00	7,30	7,20	0,10		1	1	1						
	12:00	7,15	7,09	0,06		1	1	1						
	13:00	6,86	6,76	0,10		1		1						
	14:00	6,48	6,30	0,17		1		1						
	15:00	6,11	5,96	0,15		1		1						
	16:00	5,95	5,81	0,14		1		1						
	17:00	6,33	6,23	0,10		1		1						
	18:00	7,05	6,96	0,08				1	1					
	19:00	8,00	7,90	0,09				1	1					
	20:00	8,61	8,42	0,19				1	1					
	21:00	7,96	7,70	0,26				1	1					
	22:00	7,05	6,70	0,35				1	1					
	23:00	6,25	5,96	0,28		1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	
Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,65	5,37	0,28				1							
	01:00	5,24	4,96	0,28				1							
	02:00	4,97	4,73	0,24				1							
	03:00	4,83	4,68	0,15				1							
	04:00	4,81	4,69	0,11				1							
	05:00	5,01	4,92	0,08				1							
	06:00	5,51	5,41	0,10	1			1							
	07:00	6,09	5,88	0,21	1			1							
	08:00	6,68	6,41	0,27	1			1							
	09:00	7,16	6,86	0,31	1			1							
	10:00	7,48	7,20	0,28	1			1							
	11:00	7,60	7,46	0,14	1			1							
	12:00	7,47	7,44	0,03	1			1							
	13:00	7,20	7,16	0,04	1			1							
	14:00	6,82	6,65	0,17	1			1							
	15:00	6,40	6,18	0,21	1			1							
	16:00	6,21	6,04	0,17	1			1							
	17:00	6,46	6,35	0,11	1			1							
	18:00	7,13	7,05	0,08	1	1		1							
	19:00	8,01	7,92	0,08	1	1		1							
	20:00	8,51	8,41	0,10	1	1		1							
	21:00	7,83	7,62	0,21	1	1		1							
	22:00	7,02	6,70	0,33	1			1							
	23:00	6,27	5,92	0,35	1			1							

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 22 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Παρασκευή, 22 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,69	5,64	0,05	1			1						
	01:00	5,28	5,26	0,02	1			1						
	02:00	5,02	5,01	0,01	1			1						
	03:00	4,87	4,87	0,00	1			1						
	04:00	4,81	4,81	0,00	1			1						
	05:00	4,99	4,99	0,00	1			1						
	06:00	5,47	5,47	0,00	1			1						
	07:00	6,06	6,06	0,00	1			1						
	08:00	6,65	6,65	0,00	1			1						
	09:00	7,20	7,20	0,00	1	1		1						
	10:00	7,63	7,63	0,00	1	1		1						
	11:00	7,79	7,79	0,00	1	1		1						
	12:00	7,68	7,67	0,00	1	1		1						
	13:00	7,39	7,39	0,00	1	1		1						
	14:00	6,94	6,94	0,00	1	1		1						
	15:00	6,54	6,53	0,00	1			1						
	16:00	6,28	6,27	0,00	1			1						
	17:00	6,57	6,56	0,01	1			1						
	18:00	7,19	7,17	0,02				1	1					
	19:00	7,93	7,89	0,04				1	1					
	20:00	8,38	8,37	0,01				1	1					
	21:00	7,82	7,82	0,00				1	1					
	22:00	6,96	6,96	0,00				1	1					
	23:00	6,29	6,29	0,00	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 23 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Σάββατο, 23 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,80	5,80	0,00	1			1						
	01:00	5,38	5,38	0,00	1			1						
	02:00	5,04	5,04	0,00	1			1						
	03:00	4,83	4,83	0,00	1			1						
	04:00	4,74	4,74	0,00	1			1						
	05:00	4,87	4,87	0,00	1			1						
	06:00	5,25	5,25	0,00	1			1						
	07:00	5,77	5,77	0,00	1			1						
	08:00	6,35	6,35	0,00	1			1						
	09:00	6,96	6,96	0,00	1	1		1						
	10:00	7,42	7,42	0,00	1	1		1						
	11:00	7,62	7,62	0,00	1	1		1						
	12:00	7,60	7,60	0,01	1	1		1						
	13:00	7,40	7,39	0,00	1	1		1						
	14:00	6,98	6,97	0,01	1	1		1						
	15:00	6,53	6,50	0,03	1			1						
	16:00	6,22	6,12	0,10	1			1						
	17:00	6,44	6,32	0,12	1			1						
	18:00	7,04	6,95	0,09				1	1					
	19:00	7,81	7,75	0,06				1	1					
	20:00	8,17	8,13	0,04				1	1					
	21:00	7,72	7,70	0,02				1	1					
	22:00	7,01	6,95	0,06				1	1					
	23:00	6,37	6,29	0,08	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 24 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,10
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Κυριακή, 24 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,63	5,51	0,12	1			1						
	01:00	5,20	5,08	0,13	1			1						
	02:00	4,83	4,69	0,13	1			1						
	03:00	4,55	4,41	0,15	1			1						
	04:00	4,41	4,34	0,08	1			1						
	05:00	4,46	4,34	0,12	1			1						
	06:00	4,74	4,40	0,34	1			1						
	07:00	5,18	4,91	0,27	1			1						
	08:00	5,64	5,41	0,23	1			1						
	09:00	6,23	6,03	0,20	1			1						
	10:00	6,76	6,75	0,01	1	1		1						
	11:00	7,21	7,21	0,00	1	1		1						
	12:00	7,42	7,42	0,00	1	1		1						
	13:00	7,53	7,52	0,00	1	1		1						
	14:00	6,83	6,83	0,00	1	1		1						
	15:00	6,05	6,05	0,00	1			1						
	16:00	5,83	5,83	0,00	1			1						
	17:00	5,96	5,96	0,00	1			1						
	18:00	6,38	6,38	0,00	1			1						
	19:00	7,22	7,22	0,00				1	1					
	20:00	7,73	7,73	0,00				1	1					
	21:00	7,42	7,41	0,01				1	1					
	22:00	6,84	6,79	0,05				1	1					
	23:00	6,29	6,21	0,08	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,66	5,54	0,12	1			1						
	01:00	5,22	5,02	0,20	1			1						
	02:00	4,87	4,54	0,33				1						
	03:00	4,65	4,08	0,58				1						
	04:00	4,60	3,65	0,95				1						
	05:00	4,78	3,34	1,43				1						
	06:00	5,24	3,42	1,83				1						
	07:00	5,90	3,85	2,05				1						
	08:00	6,56	4,34	2,23	1			1						
	09:00	7,00	4,55	2,45	1			1						
	10:00	7,30	4,74	2,55	1			1						
	11:00	7,26	4,72	2,54	1			1						
	12:00	7,21	4,69	2,52	1			1						
	13:00	7,04	4,58	2,47	1			1						
	14:00	6,65	4,34	2,31	1			1						
	15:00	6,36	4,13	2,22				1						
	16:00	6,07	3,94	2,12				1						
	17:00	6,14	3,99	2,15				1						
	18:00	6,69	4,35	2,34	1			1						
	19:00	7,56	4,92	2,65	1			1						
	20:00	8,08	5,25	2,83	1			1						
	21:00	7,71	5,01	2,70	1			1						
	22:00	7,06	4,59	2,47	1			1						
	23:00	6,42	4,34	2,09	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 26 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τρίτη, 26 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,91	3,84	2,07				1						
	01:00	5,46	3,55	1,91				1						
	02:00	5,13	3,34	1,80				1						
	03:00	4,95	3,26	1,70				1						
	04:00	4,90	3,26	1,64				1						
	05:00	5,08	3,30	1,78				1						
	06:00	5,58	3,63	1,95				1						
	07:00	6,19	4,02	2,17				1						
	08:00	6,77	4,40	2,37	1			1						
	09:00	7,16	4,65	2,51	1			1						
	10:00	7,37	4,79	2,58	1			1						
	11:00	7,42	4,82	2,60	1			1						
	12:00	7,38	4,79	2,58	1			1						
	13:00	7,29	4,74	2,55	1			1						
	14:00	7,05	4,58	2,47	1			1						
	15:00	6,73	4,37	2,35	1			1						
	16:00	6,57	4,34	2,24	1			1						
	17:00	6,83	4,44	2,39	1			1						
	18:00	7,37	4,79	2,58	1			1						
	19:00	8,26	5,37	2,89	1			1						
	20:00	8,55	5,55	2,99	1			1						
	21:00	8,03	5,22	2,81	1			1						
	22:00	7,32	4,76	2,56	1			1						
	23:00	6,56	4,34	2,22	1			1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 27 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τετάρτη, 27 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,57	3,62	1,95				1						
	01:00	5,20	3,38	1,82				1						
	02:00	4,92	3,26	1,67				1						
	03:00	4,77	3,26	1,51				1						
	04:00	4,74	3,26	1,48				1						
	05:00	4,94	3,26	1,68				1						
	06:00	5,42	3,53	1,90				1						
	07:00	6,06	3,94	2,12				1						
	08:00	6,78	4,41	2,37	1			1						
	09:00	7,36	4,78	2,58	1			1						
	10:00	7,65	4,97	2,68	1			1						
	11:00	7,42	4,82	2,60	1			1						
	12:00	7,14	4,64	2,50	1			1						
	13:00	6,98	4,54	2,44	1			1						
	14:00	6,75	4,39	2,36	1			1						
	15:00	6,44	4,18	2,25				1						
	16:00	6,22	4,04	2,18				1						
	17:00	6,50	4,22	2,27				1						
	18:00	7,04	4,58	2,46	1			1						
	19:00	8,03	5,22	2,81	1			1						
	20:00	8,35	5,43	2,92	1			1						
	21:00	7,70	5,00	2,69	1			1						
	22:00	6,90	4,48	2,41	1			1						
	23:00	6,12	3,98	2,14				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,48	3,56	1,92				1						
	01:00	5,12	3,33	1,79				1						
	02:00	4,91	3,26	1,65				1						
	03:00	4,81	3,26	1,55				1						
	04:00	4,77	3,26	1,51				1						
	05:00	4,91	3,26	1,65				1						
	06:00	5,33	3,47	1,87				1						
	07:00	5,93	3,86	2,08				1						
	08:00	6,52	4,24	2,28				1						
	09:00	6,92	4,78	2,14	1			1						
	10:00	7,13	5,23	1,90	1			1						
	11:00	7,15	5,61	1,54	1			1						
	12:00	7,06	5,82	1,24	1			1						
	13:00	6,89	6,03	0,86	1			1						
	14:00	6,58	6,04	0,53	1			1						
	15:00	6,25	5,76	0,49	1			1						
	16:00	6,13	5,89	0,24	1			1						
	17:00	6,37	6,16	0,21	1			1						
	18:00	7,02	7,00	0,02	1		1	1						
	19:00	8,01	8,00	0,01	1		1	1						
	20:00	8,33	8,29	0,04	1		1	1						
	21:00	7,70	7,33	0,37	1		1	1						
	22:00	6,97	6,46	0,51	1			1						
	23:00	6,21	5,89	0,32	1			1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 29 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Παρασκευή, 29 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,42	5,12	0,30	1			1						
	01:00	5,06	4,70	0,36	1			1						
	02:00	4,80	4,49	0,32				1						
	03:00	4,74	4,24	0,50				1						
	04:00	4,70	4,31	0,39				1						
	05:00	4,74	4,29	0,44				1						
	06:00	5,29	4,67	0,62	1			1						
	07:00	5,89	5,22	0,66	1			1						
	08:00	6,46	5,69	0,77	1			1						
	09:00	6,83	5,97	0,87	1			1						
	10:00	7,01	6,27	0,74	1			1						
	11:00	7,01	6,34	0,67	1			1						
	12:00	6,84	6,10	0,74	1			1						
	13:00	6,53	5,84	0,69	1			1						
	14:00	6,17	5,71	0,46	1			1						
	15:00	5,80	5,46	0,33	1			1						
	16:00	5,70	5,40	0,30	1			1						
	17:00	6,06	5,79	0,26	1			1						
	18:00	6,75	6,51	0,24				1	1					
	19:00	7,78	7,36	0,42				1	1					
	20:00	8,12	7,54	0,58				1	1					
	21:00	7,45	6,91	0,54				1	1					
	22:00	6,74	6,18	0,57	1			1						
	23:00	6,05	5,36	0,69	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 30 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Σάββατο, 30 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,27	4,04	1,23				1						
	01:00	4,90	3,77	1,13				1						
	02:00	4,71	3,71	1,00				1						
	03:00	4,60	3,26	1,34				1						
	04:00	4,54	3,26	1,28				1						
	05:00	4,66	3,26	1,40				1						
	06:00	5,09	3,76	1,33				1						
	07:00	5,64	4,32	1,32				1						
	08:00	6,18	5,14	1,04	1			1						
	09:00	6,55	5,58	0,97	1			1						
	10:00	6,70	5,28	1,42	1			1						
	11:00	6,61	5,32	1,29	1			1						
	12:00	6,44	5,41	1,03	1			1						
	13:00	6,19	5,66	0,52	1			1						
	14:00	5,77	5,52	0,25	1			1						
	15:00	5,39	5,19	0,20	1			1						
	16:00	5,27	4,95	0,32	1			1						
	17:00	5,65	5,02	0,63	1			1						
	18:00	6,28	5,49	0,79	1			1						
	19:00	7,32	6,25	1,07	1			1						
	20:00	7,60	6,29	1,31	1			1						
	21:00	7,00	5,63	1,37	1			1						
	22:00	6,41	5,16	1,25	1			1						
	23:00	5,81	5,12	0,69	1			1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 1 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Κυριακή, 1 Οκτώβριος 2023	00:00	5,12	4,50	0,62				1						
	01:00	4,77	3,58	1,19				1						
	02:00	4,54	3,26	1,29				1						
	03:00	4,37	3,26	1,12				1						
	04:00	4,29	3,26	1,03				1						
	05:00	4,39	3,61	0,78				1						
	06:00	4,73	4,33	0,40				1						
	07:00	5,22	4,52	0,70				1						
	08:00	5,73	4,74	0,99	1			1						
	09:00	6,06	4,68	1,38	1			1						
	10:00	6,18	4,94	1,24	1			1						
	11:00	6,07	5,30	0,78	1			1						
	12:00	5,88	5,25	0,62	1			1						
	13:00	5,57	4,56	1,01	1			1						
	14:00	5,14	3,95	1,19				1						
	15:00	4,72	3,61	1,10				1						
	16:00	4,66	4,50	0,16				1						
	17:00	4,97	4,86	0,11	1			1						
	18:00	5,56	5,46	0,10	1			1						
	19:00	6,57	6,45	0,12	1	1		1						
	20:00	6,91	6,75	0,16	1	1		1						
	21:00	6,46	6,28	0,18	1	1		1						
	22:00	5,94	5,70	0,24	1			1						
	23:00	5,37	5,08	0,29	1			1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 2 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Δευτέρα, 2 Οκτώβριος 2023	00:00	5,03	4,72	0,31				1						
	01:00	4,65	4,39	0,26				1						
	02:00	4,46	4,26	0,20				1						
	03:00	4,38	4,21	0,17				1						
	04:00	4,37	4,19	0,18				1						
	05:00	4,51	4,31	0,20				1						
	06:00	4,88	4,70	0,18	1			1						
	07:00	5,45	5,27	0,18	1			1						
	08:00	6,02	5,80	0,21	1			1						
	09:00	6,40	6,14	0,26	1			1						
	10:00	6,70	6,50	0,20	1	1		1						
	11:00	6,83	6,60	0,23	1	1		1						
	12:00	6,72	6,45	0,27	1	1		1						
	13:00	6,44	6,14	0,30	1			1						
	14:00	6,00	5,74	0,26	1			1						
	15:00	5,56	5,35	0,22	1			1						
	16:00	5,34	5,17	0,16	1			1						
	17:00	5,50	5,39	0,10	1			1						
	18:00	6,02	5,96	0,06	1			1						
	19:00	7,03	7,00	0,03				1	1					
	20:00	7,42	7,38	0,04				1	1					
	21:00	6,97	6,89	0,07				1	1					
	22:00	6,37	6,15	0,21	1			1						
	23:00	5,68	5,20	0,48	1			1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 3 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τρίτη, 3 Οκτώβριος 2023	00:00	5,07	3,71	1,36				1						
	01:00	4,72	3,26	1,46				1						
	02:00	4,54	3,26	1,29				1						
	03:00	4,48	3,26	1,22				1						
	04:00	4,46	3,26	1,21				1						
	05:00	4,62	3,26	1,37				1						
	06:00	5,04	3,28	1,77				1						
	07:00	5,61	3,65	1,96				1						
	08:00	6,12	3,98	2,14				1						
	09:00	6,48	4,21	2,27				1						
	10:00	6,63	4,33	2,29				1						
	11:00	6,57	4,42	2,15				1						
	12:00	6,36	4,13	2,22				1						
	13:00	6,09	3,96	2,13				1						
	14:00	5,72	3,72	2,00				1						
	15:00	5,41	3,79	1,62				1						
	16:00	5,32	4,09	1,23				1						
	17:00	5,67	4,73	0,94				1						
	18:00	6,54	5,87	0,66	1			1						
	19:00	7,75	7,20	0,55	1			1						
	20:00	7,92	7,31	0,61	1			1						
	21:00	7,32	6,76	0,56	1			1						
	22:00	6,66	5,90	0,76	1			1						
	23:00	5,85	4,66	1,19				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 4 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τετάρτη, 4 Οκτώβριος 2023	00:00	5,02	3,91	1,11				1						
	01:00	4,63	3,78	0,85				1						
	02:00	4,44	3,59	0,85				1						
	03:00	4,36	3,52	0,85				1						
	04:00	4,36	3,54	0,81				1						
	05:00	4,53	3,53	1,00				1						
	06:00	4,98	4,02	0,96				1						
	07:00	5,57	4,82	0,75				1						
	08:00	6,06	5,36	0,70	1			1						
	09:00	6,41	5,73	0,68	1			1						
	10:00	6,54	5,99	0,55	1			1						
	11:00	6,48	6,02	0,46	1			1						
	12:00	6,26	5,89	0,38	1			1						
	13:00	5,96	5,44	0,51	1			1						
	14:00	5,58	5,06	0,53	1			1						
	15:00	5,20	4,76	0,44	1			1						
	16:00	5,10	4,71	0,39	1			1						
	17:00	5,51	5,14	0,37	1			1						
	18:00	6,42	6,07	0,35	1			1						
	19:00	7,79	7,44	0,35	1			1						
	20:00	7,99	7,50	0,49	1			1						
	21:00	7,30	6,75	0,55	1			1						
	22:00	6,53	6,19	0,34	1			1						
	23:00	5,79	5,40	0,39	1			1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 5 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Πέμπτη, 5 Οκτώβριος 2023	00:00	4,99	4,60	0,39				1						
	01:00	4,62	4,20	0,42				1						
	02:00	4,40	3,94	0,46				1						
	03:00	4,31	3,80	0,52				1						
	04:00	4,35	3,91	0,44				1						
	05:00	4,47	4,02	0,46				1						
	06:00	5,07	4,57	0,51				1						
	07:00	5,65	5,15	0,50	1			1						
	08:00	6,10	5,65	0,45	1			1						
	09:00	6,29	5,83	0,46	1			1						
	10:00	6,39	6,01	0,37	1			1						
	11:00	6,40	5,96	0,44	1			1						
	12:00	6,33	5,74	0,59	1			1						
	13:00	6,06	5,33	0,73	1			1						
	14:00	5,61	4,89	0,73	1			1						
	15:00	5,20	4,60	0,60	1			1						
	16:00	5,07	4,63	0,44	1			1						
	17:00	5,55	5,18	0,37	1			1						
	18:00	6,43	6,20	0,24	1			1						
	19:00	7,54	7,34	0,21	1			1						
	20:00	7,72	7,50	0,22	1			1						
	21:00	7,06	6,78	0,28	1			1						
	22:00	6,31	5,96	0,35	1			1						
	23:00	5,58	5,23	0,35	1			1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 6 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Παρασκευή, 6 Οκτώβριος 2023	00:00	4,91	4,52	0,39				1						
	01:00	4,55	4,19	0,36				1						
	02:00	4,37	4,00	0,37				1						
	03:00	4,30	3,98	0,32				1						
	04:00	4,33	4,09	0,24				1						
	05:00	4,53	4,29	0,24				1						
	06:00	5,00	4,80	0,21				1						
	07:00	5,54	5,33	0,21	1			1						
	08:00	6,00	5,76	0,24	1			1						
	09:00	6,20	5,96	0,24	1			1						
	10:00	6,32	6,16	0,17	1			1						
	11:00	6,40	6,28	0,12	1			1						
	12:00	6,33	6,25	0,08	1			1						
	13:00	6,09	5,96	0,13	1			1						
	14:00	5,66	5,50	0,16	1			1						
	15:00	5,24	5,05	0,19	1			1						
	16:00	5,06	4,84	0,21	1			1						
	17:00	5,48	5,25	0,23	1			1						
	18:00	6,23	5,93	0,30	1			1						
	19:00	7,37	6,70	0,67	1			1						
	20:00	7,50	6,59	0,91	1			1						
	21:00	6,89	6,09	0,80	1			1						
	22:00	6,16	5,70	0,46	1			1						
	23:00	5,49	4,82	0,68				1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 7 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Σάββατο, 7 Οκτώβριος 2023	00:00	4,95	3,40	1,55				1						
	01:00	4,60	3,26	1,34				1						
	02:00	4,41	3,26	1,16				1						
	03:00	4,35	3,26	1,10				1						
	04:00	4,34	3,26	1,08				1						
	05:00	4,51	3,26	1,25				1						
	06:00	4,90	3,26	1,64				1						
	07:00	5,45	3,54	1,91				1						
	08:00	5,91	3,84	2,07				1						
	09:00	6,15	3,99	2,15				1						
	10:00	6,25	4,06	2,19				1						
	11:00	6,30	4,09	2,20				1						
	12:00	6,25	4,06	2,19				1						
	13:00	6,05	3,93	2,12				1						
	14:00	5,68	3,69	1,99				1						
	15:00	5,21	3,39	1,82				1						
	16:00	4,98	3,59	1,39				1						
	17:00	5,36	4,41	0,94				1						
	18:00	6,20	5,51	0,69	1			1						
	19:00	7,25	6,53	0,72	1			1						
	20:00	7,25	6,55	0,70	1			1						
	21:00	6,72	5,95	0,76	1			1						
	22:00	6,01	5,36	0,64	1			1						
	23:00	5,34	4,80	0,54	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 8 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Κυριακή, 8 Οκτώβριος 2023	00:00	4,96	4,44	0,52				1						
	01:00	4,58	4,15	0,43				1						
	02:00	4,37	4,00	0,37				1						
	03:00	4,29	3,98	0,31				1						
	04:00	4,29	4,08	0,20				1						
	05:00	4,43	4,27	0,16				1						
	06:00	4,78	4,64	0,14				1						
	07:00	5,30	5,21	0,09				1						
	08:00	5,78	5,72	0,06	1			1						
	09:00	6,06	6,01	0,05	1			1						
	10:00	6,22	6,17	0,05	1			1						
	11:00	6,33	6,28	0,04	1			1						
	12:00	6,26	6,20	0,05	1			1						
	13:00	5,99	5,95	0,04	1			1						
	14:00	5,46	5,45	0,01	1			1						
	15:00	4,88	4,87	0,01	1			1						
	16:00	4,73	4,63	0,10	1			1						
	17:00	5,07	4,94	0,13	1			1						
	18:00	5,91	5,77	0,14	1			1						
	19:00	7,09	6,95	0,13	1			1						
	20:00	7,14	7,02	0,12	1			1						
	21:00	6,61	6,50	0,11	1			1						
	22:00	5,94	5,86	0,08	1			1						
	23:00	5,26	5,20	0,06	1			1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 9 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Δευτέρα, 9 Οκτώβριος 2023	00:00	4,83	4,80	0,02				1						
	01:00	4,47	4,47	0,00				1						
	02:00	4,30	4,30	0,00				1						
	03:00	4,27	4,22	0,05				1						
	04:00	4,32	4,11	0,21				1						
	05:00	4,53	3,80	0,72				1						
	06:00	4,94	3,26	1,68				1						
	07:00	5,49	3,57	1,92				1						
	08:00	6,06	3,94	2,12				1						
	09:00	6,19	4,03	2,17				1						
	10:00	6,21	4,03	2,17				1						
	11:00	6,15	4,00	2,15				1						
	12:00	6,04	3,92	2,11				1						
	13:00	5,82	3,78	2,04				1						
	14:00	5,40	3,51	1,89				1						
	15:00	4,96	3,26	1,71				1						
	16:00	4,89	3,26	1,63				1						
	17:00	5,31	3,45	1,86				1						
	18:00	6,18	4,48	1,69				1						
	19:00	7,37	5,90	1,47	1			1						
	20:00	7,45	5,93	1,52	1			1						
	21:00	6,90	5,30	1,59	1			1						
	22:00	6,20	4,52	1,68				1						
	23:00	5,49	3,87	1,62				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2023	00:00	4,76	4,68	0,07				1						
	01:00	4,37	4,34	0,02				1						
	02:00	4,20	4,20	0,00				1						
	03:00	4,13	4,13	0,00				1						
	04:00	4,18	4,18	0,00				1						
	05:00	4,42	4,42	0,00				1						
	06:00	4,88	4,88	0,00				1						
	07:00	5,45	5,45	0,00	1			1						
	08:00	5,85	5,84	0,00	1			1						
	09:00	6,02	6,01	0,01	1			1						
	10:00	6,16	6,14	0,02	1			1						
	11:00	6,26	6,23	0,04	1			1						
	12:00	6,24	6,18	0,06	1			1						
	13:00	6,00	5,95	0,05	1			1						
	14:00	5,59	5,54	0,05	1			1						
	15:00	5,14	5,10	0,05	1			1						
	16:00	5,05	5,04	0,02	1			1						
	17:00	5,52	5,52	0,00	1			1						
	18:00	6,23	6,23	0,00	1			1						
	19:00	7,26	7,26	0,00	1			1						
	20:00	7,33	7,33	0,00	1			1						
	21:00	6,82	6,82	0,00	1			1						
	22:00	6,16	6,16	0,00	1			1						
	23:00	5,51	5,37	0,14	1			1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 11 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τετάρτη, 11 Οκτώβριος 2023	00:00	4,75	3,58	1,16				1						
	01:00	4,43	3,26	1,17				1						
	02:00	4,25	3,26	1,00				1						
	03:00	4,18	3,26	0,92				1						
	04:00	4,21	3,26	0,96				1						
	05:00	4,43	3,26	1,17				1						
	06:00	4,90	3,26	1,65				1						
	07:00	5,50	3,58	1,93				1						
	08:00	5,90	3,83	2,06				1						
	09:00	6,03	3,92	2,11				1						
	10:00	6,08	3,95	2,13				1						
	11:00	6,07	3,94	2,12				1						
	12:00	5,95	3,87	2,08				1						
	13:00	5,77	3,75	2,02				1						
	14:00	5,44	3,54	1,90				1						
	15:00	5,08	3,30	1,78				1						
	16:00	4,99	3,26	1,74				1						
	17:00	5,46	3,55	1,91				1						
	18:00	6,31	4,10	2,21				1						
	19:00	7,44	4,83	2,60	1			1						
	20:00	7,50	4,87	2,62	1			1						
	21:00	6,87	4,47	2,40	1			1						
	22:00	6,15	4,00	2,15				1						
	23:00	5,44	3,54	1,91				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 12 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Πέμπτη, 12 Οκτώβριος 2023	00:00	4,70	3,26	1,44				1						
	01:00	4,38	3,26	1,13				1						
	02:00	4,22	3,26	0,97				1						
	03:00	4,13	3,26	0,88				1						
	04:00	4,16	3,26	0,91				1						
	05:00	4,39	3,26	1,13				1						
	06:00	4,85	3,26	1,59				1						
	07:00	5,37	3,49	1,88				1						
	08:00	5,82	3,78	2,04				1						
	09:00	6,07	3,95	2,13				1						
	10:00	6,18	4,01	2,16				1						
	11:00	6,13	4,08	2,05				1						
	12:00	6,01	3,99	2,02				1						
	13:00	5,77	3,75	2,02				1						
	14:00	5,50	3,57	1,92				1						
	15:00	5,04	3,28	1,77				1						
	16:00	4,97	3,26	1,70				1						
	17:00	5,38	3,89	1,49				1						
	18:00	6,37	5,40	0,97	1			1						
	19:00	7,45	6,76	0,69	1			1						
	20:00	7,46	6,81	0,65	1			1						
	21:00	6,83	6,21	0,62	1			1						
	22:00	6,11	5,61	0,50	1			1						
	23:00	5,43	5,02	0,41				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 13 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Παρασκευή, 13 Οκτώβριος 2023	00:00	4,65	4,11	0,54				1						
	01:00	4,36	3,81	0,55				1						
	02:00	4,16	3,58	0,58				1						
	03:00	4,05	3,47	0,58				1						
	04:00	4,06	3,59	0,46				1						
	05:00	4,26	3,88	0,38				1						
	06:00	4,67	4,32	0,35				1						
	07:00	5,21	4,83	0,38				1						
	08:00	5,68	5,32	0,36	1			1						
	09:00	5,97	5,72	0,25	1			1						
	10:00	6,10	5,94	0,16	1			1						
	11:00	6,07	5,90	0,17	1			1						
	12:00	5,94	5,69	0,25	1			1						
	13:00	5,70	5,37	0,33	1			1						
	14:00	5,34	5,03	0,31	1			1						
	15:00	4,92	4,71	0,21	1			1						
	16:00	4,69	4,46	0,23	1			1						
	17:00	5,14	4,93	0,20	1			1						
	18:00	6,31	6,14	0,17	1			1						
	19:00	7,47	7,32	0,15	1			1						
	20:00	7,38	7,22	0,16	1			1						
	21:00	6,77	6,59	0,19	1			1						
	22:00	6,09	5,91	0,19	1			1						
	23:00	5,44	5,28	0,16	1			1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 14 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Σάββατο, 14 Οκτώβριος 2023	00:00	4,70	4,55	0,15				1						
	01:00	4,38	4,28	0,10				1						
	02:00	4,12	4,04	0,08				1						
	03:00	3,95	3,87	0,08				1						
	04:00	3,89	3,84	0,05				1						
	05:00	4,01	3,94	0,07				1						
	06:00	4,34	4,24	0,09				1						
	07:00	4,78	4,59	0,19				1						
	08:00	5,23	4,97	0,26				1						
	09:00	5,65	5,40	0,25	1			1						
	10:00	5,81	5,76	0,06	1			1						
	11:00	5,79	5,72	0,07	1			1						
	12:00	5,65	5,59	0,07	1			1						
	13:00	5,40	5,35	0,05	1			1						
	14:00	5,05	5,03	0,02	1			1						
	15:00	4,54	4,52	0,02	1			1						
	16:00	4,23	4,23	0,00	1			1						
	17:00	4,59	4,59	0,00	1			1						
	18:00	5,71	5,71	0,00	1			1						
	19:00	6,97	6,97	0,00	1			1						
	20:00	6,92	6,92	0,00	1			1						
	21:00	6,42	6,42	0,00	1			1						
	22:00	5,83	5,83	0,00	1			1						
	23:00	5,27	5,27	0,00	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 15 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Κυριακή, 15 Οκτώβριος 2023	00:00	4,42	4,42	0,00				1						
	01:00	4,12	4,12	0,00				1						
	02:00	3,87	3,87	0,00				1						
	03:00	3,71	3,69	0,02				1						
	04:00	3,66	3,60	0,06				1						
	05:00	3,77	3,71	0,06				1						
	06:00	4,08	4,01	0,07				1						
	07:00	4,49	4,37	0,12				1						
	08:00	4,92	4,73	0,19				1						
	09:00	5,31	5,05	0,27				1						
	10:00	5,47	5,15	0,32				1						
	11:00	5,44	4,97	0,48				1						
	12:00	5,31	4,63	0,68				1						
	13:00	5,07	4,14	0,94				1						
	14:00	4,75	3,50	1,24				1						
	15:00	4,27	3,26	1,01				1						
	16:00	3,98	3,26	0,72				1						
	17:00	4,31	3,26	1,06				1						
	18:00	5,37	4,46	0,91	1			1						
	19:00	6,55	5,68	0,87	1			1						
	20:00	6,51	5,65	0,86	1			1						
	21:00	6,03	5,02	1,02				1						
	22:00	5,48	4,29	1,19				1						
	23:00	4,95	3,52	1,44				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 16 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Δευτέρα, 16 Οκτώβριος 2023	00:00	4,58	3,26	1,33				1						
	01:00	4,29	3,26	1,03				1						
	02:00	4,10	3,26	0,84				1						
	03:00	3,99	3,26	0,73				1						
	04:00	3,99	3,26	0,74				1						
	05:00	4,19	3,26	0,94				1						
	06:00	4,60	3,26	1,34				1						
	07:00	5,13	3,52	1,61				1						
	08:00	5,60	3,90	1,70				1						
	09:00	5,88	4,23	1,64				1						
	10:00	6,00	4,43	1,57				1						
	11:00	5,98	4,47	1,51				1						
	12:00	5,85	4,43	1,42				1						
	13:00	5,61	4,42	1,19				1						
	14:00	5,25	4,36	0,89				1						
	15:00	4,85	4,27	0,58				1						
	16:00	4,62	4,23	0,39				1						
	17:00	5,06	4,77	0,29				1						
	18:00	6,22	5,99	0,23	1			1						
	19:00	7,36	7,20	0,16	1			1						
	20:00	7,27	7,22	0,05	1			1						
	21:00	6,67	6,67	0,00	1			1						
	22:00	6,00	5,30	0,70	1			1						
	23:00	5,36	3,64	1,72				1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 17 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τρίτη, 17 Οκτώβριος 2023	00:00	4,56	3,26	1,30				1						
	01:00	4,23	3,26	0,97				1						
	02:00	4,03	3,26	0,77				1						
	03:00	3,99	3,26	0,73				1						
	04:00	4,03	3,26	0,77				1						
	05:00	4,24	3,26	0,98				1						
	06:00	4,71	3,26	1,46				1						
	07:00	5,23	3,40	1,83				1						
	08:00	5,67	3,69	1,98				1						
	09:00	5,87	3,81	2,05				1						
	10:00	5,89	3,97	1,93				1						
	11:00	5,82	4,35	1,47				1						
	12:00	5,67	4,58	1,08				1						
	13:00	5,45	4,79	0,66				1						
	14:00	5,14	4,76	0,38				1						
	15:00	4,89	4,40	0,49				1						
	16:00	4,91	4,45	0,46				1						
	17:00	5,31	4,97	0,35				1						
	18:00	6,20	5,90	0,30	1			1						
	19:00	7,22	6,91	0,32	1			1						
	20:00	7,16	6,78	0,38	1			1						
	21:00	6,64	6,14	0,50	1			1						
	22:00	5,94	5,61	0,33	1			1						
	23:00	5,21	5,04	0,17				1						

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 18 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τετάρτη, 18 Οκτώβριος 2023	00:00	4,64	4,04	0,59				1						
	01:00	4,29	3,38	0,91				1						
	02:00	4,09	3,26	0,84				1						
	03:00	4,05	3,26	0,80				1						
	04:00	4,09	3,26	0,83				1						
	05:00	4,29	3,26	1,03				1						
	06:00	4,80	3,26	1,55				1						
	07:00	5,37	3,66	1,70				1						
	08:00	5,96	4,85	1,11				1						
	09:00	6,42	5,65	0,77	1			1						
	10:00	6,70	6,03	0,67	1			1						
	11:00	6,77	6,35	0,42	1			1						
	12:00	6,63	6,27	0,36	1			1						
	13:00	6,12	5,74	0,37	1			1						
	14:00	5,83	5,53	0,30	1			1						
	15:00	5,59	5,28	0,30				1						
	16:00	5,38	5,03	0,34				1						
	17:00	5,70	5,14	0,55				1						
	18:00	6,82	6,26	0,56	1			1						
	19:00	7,65	7,09	0,56	1			1						
	20:00	7,50	6,91	0,59	1			1						
	21:00	6,77	6,30	0,47	1			1						
	22:00	5,93	5,65	0,28	1			1						
	23:00	5,19	4,92	0,27				1						

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 19 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Πέμπτη, 19 Οκτώβριος 2023	00:00	4,66	4,49	0,16				1						
	01:00	4,32	4,17	0,15				1						
	02:00	4,12	3,91	0,21				1						
	03:00	4,04	3,84	0,20				1						
	04:00	4,07	3,91	0,15				1						
	05:00	4,30	4,19	0,11				1						
	06:00	4,81	4,70	0,11				1						
	07:00	5,42	5,32	0,10	1			1						
	08:00	5,88	5,79	0,09	1			1						
	09:00	6,12	6,04	0,08	1			1						
	10:00	6,14	6,10	0,05	1			1						
	11:00	6,06	6,05	0,02	1			1						
	12:00	5,89	5,89	0,01	1			1						
	13:00	5,70	5,70	0,01	1			1						
	14:00	5,45	5,44	0,00	1			1						
	15:00	5,14	5,14	0,00	1			1						
	16:00	5,11	5,11	0,00	1			1						
	17:00	5,51	5,51	0,00	1			1						
	18:00	6,66	6,66	0,00	1			1						
	19:00	7,58	7,58	0,00	1		1	1						
	20:00	7,44	7,43	0,02	1		1	1						
	21:00	6,83	6,82	0,01	1		1	1						
	22:00	5,99	5,98	0,01	1			1						
	23:00	5,24	5,23	0,00	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 20 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Παρασκευή, 20 Οκτώβριος 2023	00:00	4,68	4,65	0,03					1					
	01:00	4,34	4,26	0,08					1					
	02:00	4,13	4,00	0,13					1					
	03:00	4,04	3,87	0,17					1					
	04:00	4,06	3,84	0,22					1					
	05:00	4,27	4,00	0,27					1					
	06:00	4,75	4,35	0,40					1					
	07:00	5,33	4,71	0,62					1					
	08:00	5,83	4,99	0,84					1					
	09:00	6,11	5,04	1,08					1					
	10:00	6,21	5,07	1,14					1					
	11:00	6,17	4,80	1,37					1					
	12:00	6,01	4,29	1,73					1					
	13:00	5,81	4,05	1,76					1					
	14:00	5,49	3,60	1,89					1					
	15:00	5,17	3,39	1,78					1					
	16:00	5,07	3,31	1,76					1					
	17:00	5,46	4,00	1,46					1					
	18:00	6,46	4,99	1,47	1				1					
	19:00	7,41	5,67	1,74	1				1					
	20:00	7,26	5,50	1,76	1				1					
	21:00	6,67	4,74	1,93					1					
	22:00	5,89	3,83	2,06					1					
	23:00	5,22	3,39	1,83					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 21 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Σάββατο, 21 Οκτώβριος 2023	00:00	4,64	3,26	1,39					1					
	01:00	4,30	3,26	1,05					1					
	02:00	4,12	3,26	0,87					1					
	03:00	4,03	3,26	0,77					1					
	04:00	4,02	3,26	0,76					1					
	05:00	4,18	3,26	0,92					1					
	06:00	4,58	3,26	1,32					1					
	07:00	5,06	3,29	1,77					1					
	08:00	5,54	3,60	1,94					1					
	09:00	5,87	3,81	2,05					1					
	10:00	6,00	3,90	2,10					1					
	11:00	5,95	3,87	2,08					1					
	12:00	5,74	3,73	2,01					1					
	13:00	5,52	3,59	1,93					1					
	14:00	5,21	3,39	1,82					1					
	15:00	4,82	3,26	1,56					1					
	16:00	4,72	3,26	1,47					1					
	17:00	5,02	3,46	1,57					1					
	18:00	5,90	4,31	1,59					1					
	19:00	6,87	5,18	1,69					1					
	20:00	6,84	5,30	1,54					1					
	21:00	6,28	4,97	1,31					1					
	22:00	5,62	4,39	1,23					1					
	23:00	4,99	3,56	1,43					1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 22 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Κυριακή, 22 Οκτώβριος 2023	00:00	4,37	3,26	1,11					1					
	01:00	4,06	3,26	0,80					1					
	02:00	3,85	3,26	0,59					1					
	03:00	3,71	3,26	0,46					1					
	04:00	3,66	3,26	0,40					1					
	05:00	3,73	3,26	0,48					1					
	06:00	4,01	3,26	0,75					1					
	07:00	4,40	3,26	1,14					1					
	08:00	4,79	3,26	1,53					1					
	09:00	5,01	3,36	1,65					1					
	10:00	5,06	3,38	1,68					1					
	11:00	4,98	3,35	1,62					1					
	12:00	4,79	3,42	1,37					1					
	13:00	4,46	3,26	1,20					1					
	14:00	4,05	3,26	0,79					1					
	15:00	3,65	3,26	0,40					1					
	16:00	3,80	3,66	0,13					1					
	17:00	3,98	3,85	0,13					1					
	18:00	4,86	4,73	0,12					1					
	19:00	5,94	5,80	0,14	1				1					
	20:00	5,98	5,82	0,16	1				1					
	21:00	5,56	5,37	0,18	1				1					
	22:00	5,02	4,83	0,19					1					
	23:00	4,50	4,30	0,20					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 23 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Δευτέρα, 23 Οκτώβριος 2023	00:00	4,17	3,98	0,19					1					
	01:00	3,92	3,73	0,18					1					
	02:00	3,77	3,62	0,15					1					
	03:00	3,73	3,60	0,13					1					
	04:00	3,77	3,64	0,13					1					
	05:00	3,93	3,79	0,14					1					
	06:00	4,28	4,12	0,15					1					
	07:00	4,71	4,54	0,17					1					
	08:00	5,17	5,01	0,16					1					
	09:00	5,37	5,23	0,14	1				1					
	10:00	5,71	5,60	0,11	1				1					
	11:00	5,79	5,71	0,08	1				1					
	12:00	5,64	5,60	0,04	1				1					
	13:00	5,50	5,48	0,02	1				1					
	14:00	4,84	4,81	0,02	1				1					
	15:00	4,47	4,45	0,02	1				1					
	16:00	4,28	4,28	0,00	1				1					
	17:00	4,55	4,50	0,04	1				1					
	18:00	5,49	5,45	0,04	1				1					
	19:00	6,55	6,52	0,03	1				1					
	20:00	6,57	6,55	0,02	1				1					
	21:00	6,08	6,07	0,01	1				1					
	22:00	5,44	5,43	0,01	1				1					
	23:00	4,81	4,80	0,01					1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 24 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τρίτη, 24 Οκτώβριος 2023	00:00	4,54	4,54	0,00					1					
	01:00	4,23	4,23	0,00					1					
	02:00	4,05	4,05	0,00					1					
	03:00	4,01	4,01	0,00					1					
	04:00	4,06	4,06	0,00					1					
	05:00	4,27	4,27	0,00					1					
	06:00	4,74	4,74	0,00					1					
	07:00	5,30	5,30	0,00	1				1					
	08:00	5,83	5,83	0,00	1				1					
	09:00	6,20	6,20	0,00	1				1					
	10:00	6,41	6,41	0,00	1				1					
	11:00	6,44	6,44	0,00	1				1					
	12:00	6,34	6,34	0,00	1				1					
	13:00	6,14	6,14	0,00	1				1					
	14:00	5,84	5,84	0,00	1				1					
	15:00	5,43	5,43	0,00	1				1					
	16:00	5,27	5,27	0,00	1				1					
	17:00	5,59	5,59	0,00	1				1					
	18:00	6,68	6,68	0,00	1				1					
	19:00	7,49	7,49	0,00	1				1					
	20:00	7,36	7,36	0,00	1				1					
	21:00	6,74	6,74	0,00	1				1					
	22:00	6,01	6,01	0,00	1				1					
	23:00	5,18	5,18	0,00	1				1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 25 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τετάρτη, 25 Οκτώβριος 2023	00:00	4,62	4,62	0,00					1					
	01:00	4,30	4,30	0,00					1					
	02:00	4,11	4,11	0,00					1					
	03:00	4,06	4,04	0,01					1					
	04:00	4,10	4,03	0,06					1					
	05:00	4,30	4,22	0,08					1					
	06:00	4,77	4,69	0,08					1					
	07:00	5,35	5,21	0,14	1				1					
	08:00	5,89	5,65	0,24	1				1					
	09:00	6,26	5,91	0,35	1				1					
	10:00	6,47	5,99	0,48	1				1					
	11:00	6,49	5,85	0,65	1				1					
	12:00	6,39	5,54	0,84	1				1					
	13:00	6,17	5,23	0,94	1				1					
	14:00	5,92	4,64	1,28					1					
	15:00	5,56	4,22	1,33					1					
	16:00	5,32	3,96	1,36					1					
	17:00	5,54	3,87	1,67					1					
	18:00	6,60	4,56	2,04					1					
	19:00	7,43	5,34	2,09					1					
	20:00	7,28	4,95	2,33					1					
	21:00	6,75	4,39	2,36					1					
	22:00	5,97	3,88	2,09					1					
	23:00	5,23	3,40	1,83					1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 26 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Πέμπτη, 26 Οκτώβριος 2023	00:00	4,66	3,26	1,41				1						
	01:00	4,38	3,26	1,12				1						
	02:00	4,21	3,26	0,95				1						
	03:00	4,16	3,26	0,91				1						
	04:00	4,20	3,26	0,94				1						
	05:00	4,37	3,26	1,12				1						
	06:00	4,82	3,26	1,56				1						
	07:00	5,41	3,52	1,89				1						
	08:00	5,91	3,84	2,07				1						
	09:00	6,24	4,06	2,18				1						
	10:00	6,46	4,20	2,26				1						
	11:00	6,51	4,23	2,28				1						
	12:00	6,44	4,19	2,25				1						
	13:00	6,06	3,94	2,12				1						
	14:00	5,69	3,70	1,99				1						
	15:00	5,32	3,46	1,86				1						
	16:00	5,22	3,39	1,83				1						
	17:00	5,51	3,58	1,93				1						
	18:00	6,53	4,25	2,29				1						
	19:00	7,35	4,78	2,57				1						
	20:00	7,25	4,71	2,54				1						
	21:00	6,75	4,39	2,36				1						
	22:00	6,03	3,92	2,11				1						
	23:00	5,26	3,42	1,84				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 27 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Παρασκευή, 27 Οκτώβριος 2023	00:00	4,77	3,26	1,51				1						
	01:00	4,45	3,26	1,20				1						
	02:00	4,28	3,26	1,02				1						
	03:00	4,21	3,26	0,95				1						
	04:00	4,22	3,26	0,97				1						
	05:00	4,40	3,26	1,14				1						
	06:00	4,82	3,26	1,57				1						
	07:00	5,44	3,53	1,90				1						
	08:00	6,00	3,90	2,10				1						
	09:00	6,42	4,17	2,25				1						
	10:00	6,43	4,18	2,25				1						
	11:00	6,37	4,14	2,23				1						
	12:00	6,29	4,09	2,20				1						
	13:00	6,10	3,97	2,14				1						
	14:00	5,87	3,81	2,05				1						
	15:00	5,58	3,63	1,95				1						
	16:00	5,31	3,45	1,86				1						
	17:00	5,59	3,63	1,96				1						
	18:00	6,52	4,24	2,28				1						
	19:00	7,27	4,72	2,54				1						
	20:00	7,18	4,67	2,51				1						
	21:00	6,66	4,33	2,33				1						
	22:00	6,00	3,90	2,10				1						
	23:00	5,32	3,45	1,86				1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 28 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Σάββατο, 28 Οκτώβριος 2023	00:00	4,85	3,26	1,59				1						
	01:00	4,58	3,26	1,32				1						
	02:00	4,41	3,26	1,15				1						
	03:00	4,32	3,26	1,07				1						
	04:00	4,30	3,26	1,04				1						
	05:00	4,40	3,26	1,15				1						
	06:00	4,68	3,26	1,42				1						
	07:00	5,14	3,47	1,66				1						
	08:00	5,67	4,31	1,36				1						
	09:00	6,17	5,29	0,89	1			1						
	10:00	6,44	5,49	0,95	1			1						
	11:00	6,51	5,34	1,17	1			1						
	12:00	6,47	5,31	1,16	1			1						
	13:00	6,33	5,26	1,07	1			1						
	14:00	5,98	4,54	1,45				1						
	15:00	5,54	3,96	1,58				1						
	16:00	5,19	4,29	0,90				1						
	17:00	5,51	4,63	0,88				1						
	18:00	6,52	5,55	0,97	1			1						
	19:00	7,36	6,32	1,04	1			1						
	20:00	7,22	6,16	1,06	1			1						
	21:00	6,72	5,65	1,07	1			1						
	22:00	6,09	5,10	0,99	1			1						
	23:00	5,45	4,57	0,87	1			1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 29 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Κυριακή, 29 Οκτώβριος 2023	00:00	4,61	3,89	0,72				1						
	01:00	4,29	3,69	0,60				1						
	02:00	4,06	3,55	0,51				1						
	03:00	3,92	3,60	0,31				1						
	04:00	3,85	3,61	0,24				1						
	05:00	3,93	3,75	0,18				1						
	06:00	4,18	4,04	0,14				1						
	07:00	4,60	4,49	0,11				1						
	08:00	4,92	4,84	0,08				1						
	09:00	5,19	5,16	0,03	1			1						
	10:00	5,29	5,28	0,01	1			1						
	11:00	5,24	5,24	0,00	1			1						
	12:00	5,14	5,14	0,00	1			1						
	13:00	4,89	4,89	0,00				1						
	14:00	4,52	4,52	0,00				1						
	15:00	4,21	4,21	0,00				1						
	16:00	4,17	4,17	0,00				1						
	17:00	4,57	4,57	0,00				1						
	18:00	5,52	5,52	0,00	1			1						
	19:00	6,39	6,39	0,00	1			1						
	20:00	6,33	6,33	0,00	1			1						
	21:00	5,90	5,88	0,01	1			1						
	22:00	5,37	5,31	0,06	1			1						
	23:00	4,79	4,69	0,10	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 30 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Δευτέρα, 30 Οκτώβριος 2023	00:00	4,35	4,20	0,15				1						
	01:00	4,07	3,84	0,23				1						
	02:00	3,90	3,57	0,33				1						
	03:00	3,84	3,44	0,40				1						
	04:00	3,88	3,48	0,40				1						
	05:00	4,07	3,67	0,40				1						
	06:00	4,43	4,01	0,42				1						
	07:00	4,92	4,51	0,41				1						
	08:00	5,21	4,79	0,42				1						
	09:00	5,44	4,97	0,47				1						
	10:00	5,60	5,17	0,43	1			1						
	11:00	5,70	5,18	0,52	1			1						
	12:00	5,65	5,00	0,65	1			1						
	13:00	5,47	4,63	0,84				1						
	14:00	5,12	4,22	0,90				1						
	15:00	4,77	3,90	0,86				1						
	16:00	4,62	3,77	0,85				1						
	17:00	4,99	4,01	0,99				1						
	18:00	6,00	4,94	1,06	1			1						
	19:00	6,85	5,82	1,03	1			1						
	20:00	6,78	5,83	0,95	1			1						
	21:00	6,31	5,41	0,90	1			1						
	22:00	5,68	4,79	0,89				1						
	23:00	4,98	4,09	0,89				1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 31 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τρίτη, 31 Οκτώβριος 2023	00:00	4,51	3,92	0,59				1						
	01:00	4,23	3,67	0,56				1						
	02:00	4,06	3,50	0,56				1						
	03:00	4,00	3,54	0,46				1						
	04:00	4,04	3,68	0,36				1						
	05:00	4,26	4,00	0,26				1						
	06:00	4,73	4,60	0,12				1						
	07:00	5,19	5,18	0,01		1		1						
	08:00	5,55	5,54	0,00		1		1						
	09:00	5,85	5,85	0,00		1		1						
	10:00	6,02	6,01	0,00		1		1						
	11:00	6,07	6,07	0,00		1		1						
	12:00	6,02	6,01	0,01		1		1						
	13:00	5,84	5,84	0,00		1		1						
	14:00	5,58	5,58	0,00		1		1						
	15:00	5,39	5,39	0,00		1		1						
	16:00	5,52	5,51	0,01		1		1						
	17:00	6,35	6,35	0,00		1		1						
	18:00	7,09	7,09	0,00		1	1	1						
	19:00	7,35	7,34	0,01		1	1	1						
	20:00	7,17	7,09	0,07		1	1	1						
	21:00	6,59	6,45	0,14		1		1						
	22:00	5,87	5,66	0,21		1		1						
	23:00	5,07	4,73	0,35				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 1 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τετάρτη, 1 Νοέμβριος 2023	00:00	4,53	3,26	1,27				1						
	01:00	4,24	3,26	0,99				1						
	02:00	4,11	3,26	0,86				1						
	03:00	4,08	3,26	0,82				1						
	04:00	4,12	3,26	0,86				1						
	05:00	4,32	3,26	1,06				1						
	06:00	4,74	3,29	1,45				1						
	07:00	5,23	3,83	1,40				1						
	08:00	5,66	4,42	1,24				1						
	09:00	6,02	5,07	0,95			1	1						
	10:00	6,23	5,66	0,57			1	1						
	11:00	6,32	5,93	0,39			1	1						
	12:00	6,30	5,90	0,40			1	1						
	13:00	6,12	5,71	0,42			1	1						
	14:00	5,83	5,43	0,40			1	1						
	15:00	5,58	5,37	0,21			1	1						
	16:00	5,49	5,39	0,10			1	1						
	17:00	6,16	6,08	0,08			1	1						
	18:00	7,05	7,03	0,02		1	1	1						
	19:00	7,30	7,30	0,00		1	1	1						
	20:00	7,05	7,05	0,00		1	1	1						
	21:00	6,51	6,50	0,01			1	1						
	22:00	5,80	5,78	0,02			1	1						
	23:00	5,10	5,02	0,08				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 2 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Πέμπτη, 2 Νοέμβριος 2023	00:00	4,62	4,60	0,02				1						
	01:00	4,36	4,35	0,00				1						
	02:00	4,21	4,21	0,00				1						
	03:00	4,14	4,14	0,00				1						
	04:00	4,18	4,18	0,00				1						
	05:00	4,40	4,40	0,00				1						
	06:00	4,82	4,82	0,00				1						
	07:00	5,35	5,35	0,00	1			1						
	08:00	5,86	5,84	0,02	1			1						
	09:00	6,29	6,22	0,06	1			1						
	10:00	6,53	6,45	0,08	1			1						
	11:00	6,56	6,38	0,18	1			1						
	12:00	6,52	6,39	0,13	1			1						
	13:00	6,36	6,19	0,17	1			1						
	14:00	6,12	5,81	0,31	1			1						
	15:00	5,78	5,42	0,35	1			1						
	16:00	5,60	5,34	0,26	1			1						
	17:00	6,29	6,05	0,24	1			1						
	18:00	7,05	6,73	0,32	1			1						
	19:00	7,27	6,85	0,42	1			1						
	20:00	7,07	6,46	0,60	1			1						
	21:00	6,56	5,79	0,77	1			1						
	22:00	5,87	4,75	1,12				1						
	23:00	5,22	3,57	1,66				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 3 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Η Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Παρασκευή, 3 Νοέμβριος 2023	00:00	4,65	4,65	0,00				1						
	01:00	4,33	4,32	0,01				1						
	02:00	4,14	4,10	0,04				1						
	03:00	4,06	3,97	0,10				1						
	04:00	4,10	3,88	0,22				1						
	05:00	4,31	3,87	0,44				1						
	06:00	4,75	4,13	0,62				1						
	07:00	5,32	4,59	0,73				1						
	08:00	5,85	4,67	1,18				1						
	09:00	6,25	4,54	1,71				1						
	10:00	6,43	4,47	1,96				1						
	11:00	6,46	4,49	1,97				1						
	12:00	6,29	4,22	2,08				1						
	13:00	6,04	3,93	2,11				1						
	14:00	5,78	3,75	2,02				1						
	15:00	5,49	3,57	1,92				1						
	16:00	5,46	3,55	1,91				1						
	17:00	6,14	3,99	2,15				1						
	18:00	6,88	4,47	2,41	1			1						
	19:00	7,11	4,62	2,49	1			1						
	20:00	6,98	4,54	2,44				1						
	21:00	6,46	4,20	2,26				1						
	22:00	5,82	3,79	2,04				1						
	23:00	5,20	3,38	1,82				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 4 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Σάββατο, 4 Νοέμβριος 2023	00:00	4,56	3,26	1,30				1						
	01:00	4,27	3,26	1,01				1						
	02:00	4,10	3,26	0,84				1						
	03:00	4,00	3,26	0,74				1						
	04:00	3,96	3,26	0,70				1						
	05:00	4,08	3,26	0,82				1						
	06:00	4,41	3,26	1,15				1						
	07:00	4,82	3,26	1,57				1						
	08:00	5,35	3,48	1,87				1						
	09:00	5,69	3,70	1,99				1						
	10:00	5,88	3,82	2,06				1						
	11:00	5,88	3,82	2,06				1						
	12:00	5,84	3,80	2,04				1						
	13:00	5,81	3,78	2,03				1						
	14:00	5,36	3,48	1,87				1						
	15:00	5,01	3,26	1,75				1						
	16:00	4,90	3,26	1,65				1						
	17:00	5,29	3,44	1,85				1						
	18:00	6,11	3,97	2,14				1						
	19:00	6,47	4,20	2,26				1						
	20:00	6,37	4,14	2,23				1						
	21:00	5,99	3,89	2,09				1						
	22:00	5,50	3,57	1,92				1						
	23:00	4,96	3,26	1,70				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 5 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Κυριακή, 5 Νοέμβριος 2023	00:00	4,28	3,26	1,03				1						
	01:00	3,98	3,26	0,72				1						
	02:00	3,75	3,26	0,49				1						
	03:00	3,60	3,26	0,34				1						
	04:00	3,53	3,26	0,27				1						
	05:00	3,61	3,26	0,36				1						
	06:00	3,88	3,58	0,31				1						
	07:00	4,18	3,93	0,25				1						
	08:00	4,40	4,18	0,22				1						
	09:00	4,57	4,44	0,13				1						
	10:00	4,69	4,47	0,22				1						
	11:00	4,64	3,95	0,69				1						
	12:00	4,57	3,50	1,07				1						
	13:00	4,30	3,26	1,04				1						
	14:00	3,91	3,26	0,66				1						
	15:00	3,73	3,26	0,48				1						
	16:00	3,90	3,26	0,65				1						
	17:00	4,69	3,73	0,97				1						
	18:00	5,56	4,31	1,25				1						
	19:00	5,85	4,37	1,48				1						
	20:00	5,76	4,16	1,60				1						
	21:00	5,38	3,63	1,75				1						
	22:00	4,92	3,26	1,66				1						
	23:00	4,42	3,26	1,16				1						

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 6 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Δευτέρα, 6 Νοέμβριος 2023	00:00	4,06	3,26	0,80				1						
	01:00	3,83	3,26	0,57				1						
	02:00	3,69	3,26	0,43				1						
	03:00	3,63	3,26	0,37				1						
	04:00	3,66	3,26	0,40				1						
	05:00	3,84	3,26	0,58				1						
	06:00	4,18	3,26	0,92				1						
	07:00	4,62	3,48	1,14				1						
	08:00	4,91	3,82	1,09				1						
	09:00	5,09	4,16	0,93				1						
	10:00	5,21	4,35	0,86				1						
	11:00	5,23	4,44	0,79				1						
	12:00	5,16	4,50	0,67				1						
	13:00	4,97	4,39	0,57				1						
	14:00	4,68	4,19	0,48				1						
	15:00	4,44	3,98	0,46				1						
	16:00	4,51	4,07	0,44				1						
	17:00	5,31	4,93	0,38	1			1						
	18:00	6,22	5,88	0,33	1			1						
	19:00	6,47	6,17	0,30	1			1						
	20:00	6,33	6,04	0,29	1			1						
	21:00	5,90	5,64	0,26	1			1						
	22:00	5,34	5,10	0,24	1			1						
	23:00	4,72	4,52	0,20	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 7 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τρίτη, 7 Νοέμβριος 2023	00:00	4,37	4,32	0,05				1						
	01:00	4,10	4,09	0,01				1						
	02:00	3,95	3,94	0,01				1						
	03:00	3,91	3,89	0,02				1						
	04:00	3,98	3,96	0,02				1						
	05:00	4,19	4,15	0,04				1						
	06:00	4,64	4,60	0,04				1						
	07:00	5,11	5,09	0,02				1						
	08:00	5,57	5,51	0,06	1			1						
	09:00	5,94	5,89	0,05	1			1						
	10:00	6,17	6,16	0,01	1			1						
	11:00	6,26	6,26	0,00	1			1						
	12:00	6,22	6,22	0,00	1			1						
	13:00	6,12	6,11	0,00	1			1						
	14:00	5,84	5,84	0,00	1			1						
	15:00	5,52	5,52	0,00	1			1						
	16:00	5,47	5,47	0,00	1			1						
	17:00	6,38	6,38	0,00	1			1						
	18:00	7,20	7,20	0,00	1	1		1						
	19:00	7,24	7,24	0,00	1	1		1						
	20:00	6,98	6,98	0,00	1	1		1						
	21:00	6,44	6,44	0,00	1			1						
	22:00	5,78	5,78	0,00	1			1						
	23:00	5,02	5,02	0,00				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 8 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τετάρτη, 8 Νοέμβριος 2023	00:00	4,45	4,45	0,00				1						
	01:00	4,17	4,17	0,00				1						
	02:00	4,03	4,03	0,00				1						
	03:00	3,97	3,97	0,00				1						
	04:00	4,03	4,03	0,00				1						
	05:00	4,25	4,25	0,00				1						
	06:00	4,70	4,70	0,00				1						
	07:00	5,20	5,19	0,02	1			1						
	08:00	5,71	5,65	0,05	1			1						
	09:00	6,09	6,02	0,07	1			1						
	10:00	6,32	6,23	0,09	1			1						
	11:00	6,39	6,26	0,13	1			1						
	12:00	6,33	6,15	0,19	1			1						
	13:00	6,21	6,00	0,21	1			1						
	14:00	6,02	5,84	0,18	1			1						
	15:00	5,78	5,65	0,13	1			1						
	16:00	5,78	5,65	0,13	1			1						
	17:00	6,58	6,39	0,18	1			1						
	18:00	7,18	6,83	0,35	1	1		1						
	19:00	7,17	6,82	0,35	1	1		1						
	20:00	6,95	6,52	0,43	1			1						
	21:00	6,41	6,22	0,20	1			1						
	22:00	5,71	5,71	0,00	1			1						
	23:00	5,04	4,92	0,12				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 9 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Πέμπτη, 9 Νοέμβριος 2023	00:00	4,56	4,51	0,05				1						
	01:00	4,29	3,26	1,03				1						
	02:00	4,11	3,26	0,85				1						
	03:00	4,02	3,26	0,77				1						
	04:00	4,04	3,26	0,79				1						
	05:00	4,25	3,26	0,99				1						
	06:00	4,73	3,26	1,47				1						
	07:00	5,33	3,46	1,86				1						
	08:00	5,92	3,85	2,07				1						
	09:00	6,26	4,07	2,19				1						
	10:00	6,19	4,02	2,17				1						
	11:00	6,02	3,91	2,11				1						
	12:00	5,94	3,86	2,08				1						
	13:00	5,78	3,88	1,91				1						
	14:00	5,60	4,01	1,59				1						
	15:00	5,41	3,79	1,62				1						
	16:00	5,63	4,11	1,52				1						
	17:00	6,57	4,80	1,77				1						
	18:00	7,25	5,27	1,98	1			1						
	19:00	7,28	5,21	2,07	1			1						
	20:00	7,08	5,04	2,05	1			1						
	21:00	6,56	4,71	1,85				1						
	22:00	5,84	4,14	1,70				1						
	23:00	5,12	3,32	1,79				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 10 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Παρασκευή, 10 Νοέμβριος 2023	00:00	4,56	3,26	1,30				1						
	01:00	4,25	3,26	0,99				1						
	02:00	4,08	3,26	0,82				1						
	03:00	3,97	3,26	0,72				1						
	04:00	4,00	3,26	0,74				1						
	05:00	4,19	3,26	0,93				1						
	06:00	4,65	3,26	1,40				1						
	07:00	5,18	3,37	1,81				1						
	08:00	5,58	4,14	1,44				1						
	09:00	5,84	4,94	0,90				1						
	10:00	5,96	5,29	0,67	1			1						
	11:00	5,96	5,59	0,37	1			1						
	12:00	5,89	5,74	0,15	1			1						
	13:00	5,79	5,69	0,10	1			1						
	14:00	5,62	5,57	0,06	1			1						
	15:00	5,43	5,41	0,02	1			1						
	16:00	5,60	5,60	0,00	1			1						
	17:00	6,72	6,72	0,00	1			1						
	18:00	7,38	7,36	0,01	1	1		1						
	19:00	7,35	7,25	0,10	1	1		1						
	20:00	6,98	6,75	0,23	1			1						
	21:00	6,44	6,05	0,38	1			1						
	22:00	5,73	5,08	0,65	1			1						
	23:00	5,06	3,89	1,16				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 11 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Σάββατο, 11 Νοέμβριος 2023	00:00	4,35	3,26	1,09				1						
	01:00	4,07	3,26	0,81				1						
	02:00	3,90	3,26	0,64				1						
	03:00	3,81	3,26	0,55				1						
	04:00	3,81	3,26	0,55				1						
	05:00	3,97	3,26	0,72				1						
	06:00	4,36	3,26	1,10				1						
	07:00	4,76	3,67	1,10				1						
	08:00	5,14	4,08	1,06				1						
	09:00	5,40	4,03	1,38				1						
	10:00	5,54	3,75	1,78				1						
	11:00	5,54	3,60	1,94				1						
	12:00	5,45	3,54	1,91				1						
	13:00	5,33	3,46	1,86				1						
	14:00	5,04	3,27	1,76				1						
	15:00	4,95	3,26	1,70				1						
	16:00	5,01	3,26	1,75				1						
	17:00	5,96	3,87	2,08				1						
	18:00	6,58	4,28	2,30				1						
	19:00	6,52	4,24	2,28				1						
	20:00	6,33	4,12	2,22				1						
	21:00	5,91	3,84	2,07				1						
	22:00	5,31	3,45	1,86				1						
	23:00	4,74	3,26	1,48				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 12 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Κυριακή, 12 Νοέμβριος 2023	00:00	4,16	3,26	0,90				1						
	01:00	3,85	3,26	0,59				1						
	02:00	3,63	3,26	0,38				1						
	03:00	3,49	3,26	0,24				1						
	04:00	3,45	3,26	0,19				1						
	05:00	3,55	3,33	0,22				1						
	06:00	3,84	3,77	0,08				1						
	07:00	4,20	4,19	0,01				1						
	08:00	4,46	4,45	0,01				1						
	09:00	4,52	4,50	0,02				1						
	10:00	4,54	4,51	0,03				1						
	11:00	4,52	4,49	0,02				1						
	12:00	4,48	4,45	0,02				1						
	13:00	4,36	4,34	0,01				1						
	14:00	3,99	3,98	0,00				1						
	15:00	3,68	3,55	0,12				1						
	16:00	3,78	3,65	0,13				1						
	17:00	5,01	4,88	0,13				1						
	18:00	5,92	5,77	0,15	1			1						
	19:00	6,00	5,85	0,14	1			1						
	20:00	5,82	5,64	0,18	1			1						
	21:00	5,36	4,94	0,42				1						
	22:00	4,82	3,84	0,98				1						
	23:00	4,30	3,26	1,04				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 13 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Δευτέρα, 13 Νοέμβριος 2023	00:00	3,99	3,26	0,73				1						
	01:00	3,74	3,26	0,49				1						
	02:00	3,60	3,26	0,35				1						
	03:00	3,56	3,26	0,30				1						
	04:00	3,62	3,26	0,36				1						
	05:00	3,80	3,26	0,54				1						
	06:00	4,14	3,26	0,88				1						
	07:00	4,56	3,26	1,31				1						
	08:00	5,01	3,26	1,75				1						
	09:00	5,39	3,50	1,89				1						
	10:00	5,52	3,59	1,93				1						
	11:00	5,54	3,60	1,94				1						
	12:00	5,59	3,63	1,96				1						
	13:00	5,21	3,38	1,82				1						
	14:00	4,80	3,38	1,42				1						
	15:00	4,37	3,74	0,63				1						
	16:00	4,50	3,72	0,78				1						
	17:00	5,69	3,73	1,96				1						
	18:00	6,62	4,39	2,23				1						
	19:00	6,72	4,92	1,79	1			1						
	20:00	6,48	5,19	1,29	1			1						
	21:00	5,95	4,88	1,07				1						
	22:00	5,31	4,36	0,94				1						
	23:00	4,65	3,87	0,78				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 14 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τρίτη, 14 Νοέμβριος 2023	00:00	4,49	3,99	0,50					1					
	01:00	4,15	3,93	0,22					1					
	02:00	3,96	3,81	0,15					1					
	03:00	3,89	3,76	0,13					1					
	04:00	3,94	3,80	0,14					1					
	05:00	4,18	4,08	0,10					1					
	06:00	4,71	4,64	0,07					1					
	07:00	5,22	5,17	0,04	1				1					
	08:00	5,57	5,56	0,01	1				1					
	09:00	5,80	5,80	0,00	1				1					
	10:00	5,90	5,90	0,00	1				1					
	11:00	5,89	5,89	0,00	1				1					
	12:00	5,81	5,81	0,00	1				1					
	13:00	5,70	5,69	0,01	1				1					
	14:00	5,54	5,53	0,01	1				1					
	15:00	5,42	5,40	0,02	1				1					
	16:00	5,72	5,69	0,03	1				1					
	17:00	6,88	6,85	0,03	1	1			1					
	18:00	7,45	7,43	0,02	1	1			1					
	19:00	7,46	7,44	0,02	1	1			1					
	20:00	7,12	7,09	0,03	1	1			1					
	21:00	6,57	6,51	0,06	1				1					
	22:00	5,85	5,77	0,08	1				1					
	23:00	5,07	4,98	0,10					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 15 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τετάρτη, 15 Νοέμβριος 2023	00:00	4,49	4,23	0,26					1					
	01:00	4,18	3,94	0,24					1					
	02:00	3,99	3,72	0,27					1					
	03:00	3,93	3,63	0,30					1					
	04:00	3,98	3,56	0,43					1					
	05:00	4,21	3,55	0,67					1					
	06:00	4,69	3,61	1,09					1					
	07:00	5,25	4,10	1,15					1					
	08:00	5,67	4,35	1,32					1					
	09:00	6,02	4,46	1,56					1					
	10:00	6,08	4,53	1,56					1					
	11:00	6,09	4,58	1,52					1					
	12:00	6,00	4,52	1,48					1					
	13:00	5,82	4,55	1,27					1					
	14:00	5,59	4,40	1,18					1					
	15:00	5,37	4,34	1,02					1					
	16:00	5,59	4,62	0,97					1					
	17:00	6,67	5,68	0,99	1				1					
	18:00	7,31	6,48	0,83	1	1			1					
	19:00	7,40	6,68	0,72	1	1			1					
	20:00	7,16	6,42	0,75	1				1					
	21:00	6,57	6,16	0,41	1				1					
	22:00	5,84	5,73	0,11	1				1					
	23:00	5,02	4,97	0,05					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 16 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Πέμπτη, 16 Νοέμβριος 2023	00:00	4,46	4,46	0,00					1					
	01:00	4,16	4,09	0,07					1					
	02:00	4,02	3,26	0,76					1					
	03:00	3,93	3,26	0,67					1					
	04:00	3,96	3,26	0,70					1					
	05:00	4,19	3,26	0,93					1					
	06:00	4,69	3,26	1,43					1					
	07:00	5,24	3,41	1,83					1					
	08:00	5,84	3,80	2,04					1					
	09:00	6,31	4,10	2,21					1					
	10:00	6,48	5,00	1,47	1				1					
	11:00	6,06	4,90	1,16	1				1					
	12:00	5,82	4,91	0,90	1				1					
	13:00	5,76	4,92	0,84	1				1					
	14:00	5,61	5,17	0,44	1				1					
	15:00	5,41	5,13	0,28	1				1					
	16:00	5,65	5,43	0,22	1				1					
	17:00	6,91	6,76	0,15	1				1					
	18:00	7,46	7,31	0,15	1	1			1					
	19:00	7,49	7,31	0,18	1	1			1					
	20:00	7,21	7,01	0,20	1	1			1					
	21:00	6,66	6,46	0,20	1				1					
	22:00	5,89	5,66	0,23	1				1					
	23:00	5,12	4,93	0,19					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 17 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Παρασκευή, 17 Νοέμβριος 2023	00:00	4,64	4,55	0,09					1					
	01:00	4,29	4,23	0,05					1					
	02:00	4,08	4,00	0,08					1					
	03:00	3,98	3,85	0,13					1					
	04:00	4,01	3,88	0,13					1					
	05:00	4,23	4,04	0,19					1					
	06:00	4,74	4,53	0,21					1					
	07:00	5,32	5,12	0,20	1				1					
	08:00	5,71	5,57	0,14	1				1					
	09:00	5,94	5,65	0,29	1				1					
	10:00	6,06	5,61	0,44	1				1					
	11:00	5,98	5,63	0,35	1				1					
	12:00	5,88	5,41	0,47	1				1					
	13:00	5,79	4,98	0,81	1				1					
	14:00	5,58	4,48	1,11					1					
	15:00	5,41	4,26	1,15					1					
	16:00	5,67	4,51	1,16					1					
	17:00	6,86	5,28	1,58	1				1					
	18:00	7,35	5,25	2,11	1				1					
	19:00	7,34	4,98	2,36	1				1					
	20:00	7,10	4,61	2,48	1				1					
	21:00	6,50	4,22	2,27					1					
	22:00	5,80	3,77	2,03					1					
	23:00	5,13	3,33	1,79					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 18 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Σάββατο, 18 Νοέμβριος 2023	00:00	4,50	3,26	1,25					1					
	01:00	4,20	3,26	0,94					1					
	02:00	4,01	3,26	0,75					1					
	03:00	3,88	3,26	0,62					1					
	04:00	3,87	3,26	0,61					1					
	05:00	4,03	3,26	0,77					1					
	06:00	4,45	3,26	1,19					1					
	07:00	4,94	3,26	1,68					1					
	08:00	5,35	3,47	1,87					1					
	09:00	5,60	3,64	1,96					1					
	10:00	5,69	3,70	1,99					1					
	11:00	5,72	3,72	2,00					1					
	12:00	5,72	3,72	2,00					1					
	13:00	5,67	3,69	1,98					1					
	14:00	5,51	3,58	1,93					1					
	15:00	5,37	3,49	1,88					1					
	16:00	5,65	3,67	1,98					1					
	17:00	6,82	4,44	2,39					1					
	18:00	7,30	4,74	2,55	1				1					
	19:00	7,27	4,73	2,55	1				1					
	20:00	7,00	4,55	2,45	1				1					
	21:00	6,44	4,18	2,25					1					
	22:00	5,71	3,71	2,00					1					
	23:00	5,03	3,27	1,76					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 19 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Κυριακή, 19 Νοέμβριος 2023	00:00	4,38	3,26	1,12					1					
	01:00	4,03	3,26	0,77					1					
	02:00	3,77	3,26	0,52					1					
	03:00	3,62	3,26	0,37					1					
	04:00	3,60	3,26	0,34					1					
	05:00	3,72	3,26	0,47					1					
	06:00	4,09	3,26	0,83					1					
	07:00	4,55	3,26	1,30					1					
	08:00	4,96	3,26	1,71					1					
	09:00	5,16	3,35	1,80					1					
	10:00	5,21	3,38	1,82					1					
	11:00	5,21	3,39	1,82					1					
	12:00	5,16	3,35	1,81					1					
	13:00	5,00	3,26	1,74					1					
	14:00	4,69	3,26	1,43					1					
	15:00	4,39	3,26	1,14					1					
	16:00	4,72	3,31	1,41					1					
	17:00	6,21	5,33	0,88	1				1					
	18:00	6,84	6,28	0,56	1				1					
	19:00	6,92	6,54	0,39	1				1					
	20:00	6,68	6,47	0,20	1				1					
	21:00	6,15	6,05	0,09	1				1					
	22:00	5,47	5,45	0,02	1				1					
	23:00	4,81	4,81	0,00					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2023	00:00	4,49	4,49	0,00					1					
	01:00	4,14	4,14	0,00					1					
	02:00	3,93	3,91	0,02					1					
	03:00	3,83	3,77	0,07					1					
	04:00	3,87	3,78	0,09					1					
	05:00	4,10	4,00	0,10					1					
	06:00	4,58	4,48	0,10					1					
	07:00	5,19	5,09	0,09	1				1					
	08:00	5,67	5,57	0,10	1				1					
	09:00	5,86	5,77	0,09	1				1					
	10:00	5,89	5,82	0,08	1				1					
	11:00	5,85	5,79	0,07	1				1					
	12:00	5,75	5,68	0,06	1				1					
	13:00	5,58	5,52	0,06	1				1					
	14:00	5,35	5,31	0,05	1				1					
	15:00	5,12	5,08	0,04	1				1					
	16:00	5,41	5,35	0,06	1				1					
	17:00	6,93	6,84	0,08	1	1			1					
	18:00	7,56	7,46	0,09	1	1			1					
	19:00	7,58	7,49	0,10	1	1			1					
	20:00	7,26	7,16	0,11	1	1			1					
	21:00	6,65	6,54	0,10	1				1					
	22:00	5,88	5,77	0,11	1				1					
	23:00	5,07	4,93	0,14	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 21 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τρίτη, 21 Νοέμβριος 2023	00:00	4,81	4,06	0,75					1					
	01:00	4,39	3,27	1,12					1					
	02:00	4,16	3,26	0,91					1					
	03:00	4,10	3,26	0,84					1					
	04:00	4,16	3,26	0,90					1					
	05:00	4,43	3,26	1,17					1					
	06:00	5,00	3,26	1,74					1					
	07:00	5,62	3,65	1,97					1					
	08:00	6,06	3,94	2,12					1					
	09:00	6,32	4,13	2,19					1					
	10:00	6,51	4,23	2,28					1					
	11:00	6,62	4,30	2,32					1					
	12:00	6,59	4,28	2,31					1					
	13:00	6,54	4,25	2,29					1					
	14:00	6,24	4,05	2,18					1					
	15:00	5,88	3,82	2,06					1					
	16:00	5,97	3,88	2,09					1					
	17:00	7,28	4,73	2,55	1				1					
	18:00	7,95	5,20	2,75	1				1					
	19:00	8,06	5,28	2,78	1				1					
	20:00	7,78	5,06	2,72	1				1					
	21:00	7,22	4,70	2,53	1				1					
	22:00	6,42	4,18	2,25					1					
	23:00	5,39	3,51	1,89					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 22 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τετάρτη, 22 Νοέμβριος 2023	00:00	4,81	3,26	1,55					1					
	01:00	4,43	3,26	1,17					1					
	02:00	4,21	3,26	0,95					1					
	03:00	4,15	3,26	0,89					1					
	04:00	4,20	3,26	0,95					1					
	05:00	4,44	3,26	1,18					1					
	06:00	4,92	3,26	1,67					1					
	07:00	5,56	3,62	1,95					1					
	08:00	6,13	3,98	2,15					1					
	09:00	6,60	4,29	2,31					1					
	10:00	6,93	4,50	2,42					1					
	11:00	6,96	4,52	2,44					1					
	12:00	6,85	4,45	2,40					1					
	13:00	6,62	4,30	2,32					1					
	14:00	6,21	4,03	2,17					1					
	15:00	5,88	3,82	2,06					1					
	16:00	6,01	3,91	2,10					1					
	17:00	7,11	4,73	2,39	1				1					
	18:00	7,68	5,36	2,32	1				1					
	19:00	7,80	5,85	1,94	1				1					
	20:00	7,67	5,91	1,76	1				1					
	21:00	7,09	5,60	1,48	1				1					
	22:00	6,27	5,02	1,25	1				1					
	23:00	5,37	4,17	1,20					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 23 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Πέμπτη, 23 Νοέμβριος 2023	00:00	4,91	3,37	1,54					1					
	01:00	4,55	3,50	1,05					1					
	02:00	4,31	3,69	0,62					1					
	03:00	4,21	3,71	0,50					1					
	04:00	4,24	3,91	0,33					1					
	05:00	4,47	4,20	0,27					1					
	06:00	5,00	4,74	0,26					1					
	07:00	5,63	5,46	0,17	1				1					
	08:00	6,27	5,53	0,74	1				1					
	09:00	6,78	4,49	2,29	1				1					
	10:00	7,09	4,76	2,33	1				1					
	11:00	7,21	4,68	2,52	1				1					
	12:00	7,18	4,67	2,51	1				1					
	13:00	7,02	4,56	2,46	1				1					
	14:00	6,71	4,36	2,35					1					
	15:00	6,43	4,35	2,08					1					
	16:00	6,38	4,63	1,74					1					
	17:00	7,40	5,79	1,60		1			1					
	18:00	7,86	6,55	1,31	1	1			1					
	19:00	7,89	6,96	0,92	1	1			1					
	20:00	7,70	7,04	0,65	1	1			1					
	21:00	7,11	6,73	0,38	1	1			1					
	22:00	6,28	6,01	0,27	1				1					
	23:00	5,42	5,27	0,15	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2023	00:00	4,85	4,67	0,17					1					
	01:00	4,48	4,45	0,03					1					
	02:00	4,26	4,25	0,01					1					
	03:00	4,17	4,17	0,00					1					
	04:00	4,20	4,20	0,00					1					
	05:00	4,40	4,40	0,00					1					
	06:00	4,92	4,92	0,00					1					
	07:00	5,60	5,60	0,00	1				1					
	08:00	6,17	6,16	0,00	1				1					
	09:00	6,52	6,51	0,01	1				1					
	10:00	6,64	6,63	0,01	1				1					
	11:00	6,70	6,63	0,07	1				1					
	12:00	6,73	6,52	0,21	1				1					
	13:00	6,63	6,35	0,28	1				1					
	14:00	6,41	6,03	0,38	1				1					
	15:00	6,15	5,65	0,50	1				1					
	16:00	6,18	5,32	0,86	1				1					
	17:00	7,30	6,01	1,28	1				1					
	18:00	7,76	6,18	1,58	1				1					
	19:00	7,74	5,80	1,94	1				1					
	20:00	7,51	5,33	2,18	1				1					
	21:00	6,88	4,63	2,24	1				1					
	22:00	6,02	3,91	2,11					1					
	23:00	5,28	3,43	1,85					1					

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 25 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Σάββατο, 25 Νοέμβριος 2023	00:00	4,72	3,26	1,46					1					
	01:00	4,37	3,26	1,11					1					
	02:00	4,16	3,26	0,90					1					
	03:00	4,04	3,26	0,78					1					
	04:00	4,04	3,26	0,78					1					
	05:00	4,20	3,26	0,94					1					
	06:00	4,64	3,26	1,38					1					
	07:00	5,20	3,38	1,82					1					
	08:00	5,82	3,78	2,04					1					
	09:00	6,27	4,08	2,20					1					
	10:00	6,40	4,16	2,24					1					
	11:00	6,62	4,30	2,32					1					
	12:00	6,46	4,20	2,26					1					
	13:00	6,24	4,05	2,18					1					
	14:00	6,01	3,90	2,10					1					
	15:00	5,75	3,74	2,01					1					
	16:00	5,81	3,78	2,03					1					
	17:00	6,86	4,46	2,40	1				1					
	18:00	7,30	4,75	2,56	1				1					
	19:00	7,31	4,75	2,56	1				1					
	20:00	7,12	4,63	2,49	1				1					
	21:00	6,65	4,32	2,33					1					
	22:00	5,95	3,86	2,08					1					
	23:00	5,15	3,45	1,70					1					

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 26 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Κυριακή, 26 Νοέμβριος 2023	00:00	4,53	3,26	1,27					1					
	01:00	4,17	3,26	0,91					1					
	02:00	3,92	3,26	0,67					1					
	03:00	3,77	3,26	0,52					1					
	04:00	3,75	3,26	0,50					1					
	05:00	3,92	3,26	0,66					1					
	06:00	4,31	3,26	1,05					1					
	07:00	4,86	3,26	1,60					1					
	08:00	5,50	3,58	1,93					1					
	09:00	6,04	4,13	1,91					1					
	10:00	6,38	5,33	1,05	1				1					
	11:00	6,44	4,84	1,60	1				1					
	12:00	6,32	4,11	2,21					1					
	13:00	6,22	4,04	2,18					1					
	14:00	5,69	3,70	1,99					1					
	15:00	5,33	3,46	1,86					1					
	16:00	5,59	3,64	1,96					1					
	17:00	7,05	4,74	2,31	1				1					
	18:00	7,62	5,37	2,25	1				1					
	19:00	7,62	5,28	2,34	1				1					
	20:00	7,32	4,82	2,50	1				1					
	21:00	6,78	4,41	2,37	1				1					
	22:00	6,06	3,94	2,12					1					
	23:00	5,25	3,41	1,84					1					

Ενα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 27 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Δευτέρα, 27 Νοέμβριος 2023	00:00	4,86	3,26	1,60					1					
	01:00	4,42	3,26	1,16					1					
	02:00	4,16	3,26	0,90					1					
	03:00	4,06	3,26	0,81					1					
	04:00	4,16	3,26	0,90					1					
	05:00	4,51	3,26	1,25					1					
	06:00	5,18	3,37	1,81					1					
	07:00	6,03	3,92	2,11					1					
	08:00	6,72	4,79	1,93	1				1					
	09:00	6,99	5,41	1,58	1				1					
	10:00	7,03	5,82	1,21	1				1					
	11:00	6,93	6,02	0,91	1				1					
	12:00	6,75	6,06	0,68	1				1					
	13:00	6,54	6,04	0,50	1				1					
	14:00	6,28	5,90	0,38	1				1					
	15:00	6,17	5,84	0,33	1				1					
	16:00	6,45	6,15	0,31	1				1					
	17:00	7,96	7,74	0,23	1	1			1					
	18:00	8,52	8,36	0,16	1	1			1					
	19:00	8,45	8,33	0,12	1	1			1					
	20:00	8,07	7,98	0,09	1	1			1					
	21:00	7,42	7,33	0,08	1	1			1					
	22:00	6,56	6,46	0,10	1				1					
	23:00	5,60	5,38	0,22	1				1					

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 28 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τρίτη, 28 Νοέμβριος 2023	00:00	5,58	5,00	0,58				1						
	01:00	5,03	3,98	1,05				1						
	02:00	4,70	3,26	1,45				1						
	03:00	4,57	3,26	1,31				1						
	04:00	4,61	3,26	1,35				1						
	05:00	4,90	3,26	1,64				1						
	06:00	5,58	3,62	1,95				1						
	07:00	6,44	4,19	2,26				1						
	08:00	7,20	4,68	2,52				1						
	09:00	7,65	4,98	2,68				1						
	10:00	7,95	5,17	2,78	1			1						
	11:00	8,11	5,27	2,84	1			1						
	12:00	8,13	5,28	2,84	1			1						
	13:00	7,96	5,17	2,79	1			1						
	14:00	7,71	5,01	2,70	1			1						
	15:00	7,17	4,66	2,51	1			1						
	16:00	7,25	4,71	2,54	1			1						
	17:00	8,36	5,43	2,93	1			1						
	18:00	8,87	5,83	3,04	1			1						
	19:00	8,94	5,90	3,04	1			1						
	20:00	8,67	5,63	3,03	1			1						
	21:00	8,05	5,24	2,82	1			1						
	22:00	7,14	4,64	2,50				1						
	23:00	6,10	3,96	2,13				1						

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2023	00:00	5,36	3,48	1,87					1					
	01:00	4,91	3,26	1,65					1					
	02:00	4,62	3,26	1,36					1					
	03:00	4,48	3,26	1,23					1					
	04:00	4,50	3,26	1,24					1					
	05:00	4,73	3,26	1,48					1					
	06:00	5,27	3,43	1,85					1					
	07:00	6,00	3,90	2,10					1					
	08:00	6,55	4,26	2,29					1					
	09:00	6,89	4,83	2,06					1					
	10:00	7,02	5,52	1,51	1				1					
	11:00	7,01	5,99	1,01	1				1					
	12:00	6,83	5,33	1,51	1				1					
	13:00	6,54	5,64	0,90	1				1					
	14:00	6,24	5,79	0,45	1				1					
	15:00	6,05	5,26	0,79	1				1					
	16:00	6,47	6,00	0,47	1				1					
	17:00	7,83	7,65	0,18	1	1			1					
	18:00	8,38	8,36	0,02	1	1			1					
	19:00	8,51	8,51	0,00	1	1			1					
	20:00	8,39	8,39	0,01	1	1			1					
	21:00	7,79	7,33	0,46	1	1			1					
	22:00	6,90	5,11	1,78		1			1					
	23:00	5,88	3,82	2,06					1					

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 30 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Πέμπτη, 30 Νοέμβριος 2023	00:00	5,55	5,13	0,41	1				1					
	01:00	5,09	4,12	0,96					1					
	02:00	4,78	3,53	1,25					1					
	03:00	4,63	3,33	1,30					1					
	04:00	4,64	3,35	1,29					1					
	05:00	4,87	3,58	1,29					1					
	06:00	5,43	3,89	1,54					1					
	07:00	6,22	4,80	1,42					1					
	08:00	6,81	5,47	1,34	1				1					
	09:00	7,15	6,14	1,00	1				1					
	10:00	7,32	6,80	0,52	1	1			1					
	11:00	7,28	6,99	0,29	1	1			1					
	12:00	7,30	7,16	0,14	1	1			1					
	13:00	7,26	7,17	0,09	1	1			1					
	14:00	7,10	7,07	0,03	1	1			1					
	15:00	6,91	6,89	0,02	1	1			1					
	16:00	7,00	6,99	0,01	1	1			1					
	17:00	7,95	7,95	0,00	1	1			1					
	18:00	8,40	8,40	0,00	1	1			1					
	19:00	8,44	8,41	0,04	1	1			1					
	20:00	8,30	8,18	0,13	1	1			1					
	21:00	7,70	7,35	0,35	1	1			1					
	22:00	6,83	6,35	0,48	1				1					
	23:00	5,81	5,35	0,46	1				1					

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 1 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Παρασκευή, 1 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,03	4,11	0,92					1					
	01:00	4,60	3,46	1,14					1					
	02:00	4,37	3,26	1,11					1					
	03:00	4,25	3,26	0,99					1					
	04:00	4,27	3,26	1,01					1					
	05:00	4,49	3,26	1,23					1					
	06:00	5,04	3,27	1,76					1					
	07:00	5,74	3,86	1,88					1					
	08:00	6,24	4,50	1,74					1					
	09:00	6,52	4,50	2,01					1					
	10:00	6,64	4,56	2,08					1					
	11:00	6,62	4,56	2,06					1					
	12:00	6,54	4,26	2,28					1					
	13:00	6,36	4,35	2,01					1					
	14:00	6,18	4,05	2,13					1					
	15:00	6,08	3,95	2,13					1					
	16:00	6,35	4,13	2,22					1					
	17:00	7,57	5,06	2,51	1				1					
	18:00	7,94	5,37	2,57	1				1					
	19:00	8,04	5,42	2,61	1				1					
	20:00	7,77	5,09	2,67	1				1					
	21:00	7,13	4,63	2,49					1					
	22:00	6,31	4,10	2,21					1					
	23:00	5,50	3,57	1,92					1					

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 2 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Σάββατο, 2 Δεκέμβριος 2023	00:00	4,75	3,26	1,49					1					
	01:00	4,09	3,26	0,84					1					
	02:00	3,86	3,26	0,61					1					
	03:00	3,76	3,26	0,50					1					
	04:00	3,75	3,26	0,49					1					
	05:00	3,92	3,26	0,66					1					
	06:00	4,36	3,26	1,11					1					
	07:00	5,16	3,35	1,81					1					
	08:00	5,63	3,66	1,97					1					
	09:00	5,92	3,84	2,07					1					
	10:00	6,05	3,93	2,12					1					
	11:00	6,04	3,92	2,11					1					
	12:00	6,03	3,92	2,11					1					
	13:00	5,93	3,85	2,07					1					
	14:00	5,62	3,65	1,97					1					
	15:00	5,40	3,51	1,89					1					
	16:00	5,59	3,63	1,96					1					
	17:00	6,82	4,43	2,39					1					
	18:00	7,24	4,71	2,53	1				1					
	19:00	7,28	4,73	2,55	1				1					
	20:00	7,05	4,58	2,47	1				1					
	21:00	6,57	4,27	2,30					1					
	22:00	5,92	3,85	2,07					1					
	23:00	5,25	3,41	1,84					1					

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 3 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Κυριακή, 3 Δεκέμβριος 2023	00:00	4,46	3,26	1,20					1					
	01:00	4,05	3,26	0,79					1					
	02:00	3,81	3,26	0,56					1					
	03:00	3,66	3,26	0,41					1					
	04:00	3,60	3,26	0,34					1					
	05:00	3,68	3,26	0,43					1					
	06:00	3,98	3,26	0,72					1					
	07:00	4,48	3,26	1,22					1					
	08:00	4,92	3,26	1,66					1					
	09:00	5,28	3,43	1,85					1					
	10:00	5,48	3,56	1,92					1					
	11:00	5,58	3,62	1,95					1					
	12:00	5,57	3,62	1,95					1					
	13:00	5,37	3,49	1,88					1					
	14:00	4,95	3,26	1,70					1					
	15:00	4,87	3,26	1,61					1					
	16:00	4,97	3,26	1,71					1					
	17:00	6,23	4,05	2,18					1					
	18:00	6,74	4,38	2,36					1					
	19:00	6,83	4,44	2,39					1					
	20:00	6,59	4,29	2,31					1					
	21:00	6,12	3,98	2,14					1					
	22:00	5,47	3,55	1,91					1					
	23:00	4,82	3,26	1,56					1					

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 4 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Δευτέρα, 4 Δεκέμβριος 2023	00:00	4,44	3,26	1,18					1					
	01:00	4,09	3,26	0,83					1					
	02:00	3,91	3,26	0,66					1					
	03:00	3,84	3,26	0,59					1					
	04:00	3,88	3,27	0,61					1					
	05:00	4,08	3,84	0,24					1					
	06:00	4,51	4,49	0,02					1					
	07:00	5,11	4,68	0,43					1					
	08:00	5,79	3,76	2,03					1					
	09:00	6,32	4,11	2,21					1					
	10:00	6,74	4,38	2,36					1					
	11:00	7,02	4,56	2,46		1			1					
	12:00	6,99	4,55	2,45		1			1					
	13:00	6,89	4,48	2,41		1			1					
	14:00	6,78	4,41	2,37					1					
	15:00	6,57	4,27	2,30					1					
	16:00	6,69	4,35	2,34					1					
	17:00	7,72	5,02	2,70	1				1					
	18:00	8,07	5,24	2,82	1				1					
	19:00	8,04	5,23	2,81	1				1					
	20:00	7,67	4,99	2,69	1				1					
	21:00	7,06	4,59	2,47	1				1					
	22:00	6,25	4,06	2,19					1					
	23:00	5,40	3,51	1,89					1					

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 5 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τρίτη, 5 Δεκέμβριος 2023	00:00	4,98	3,26	1,72					1					
	01:00	4,55	3,26	1,29					1					
	02:00	4,27	3,26	1,02					1					
	03:00	4,16	3,26	0,90					1					
	04:00	4,20	3,26	0,95					1					
	05:00	4,47	3,26	1,21					1					
	06:00	5,01	3,26	1,75					1					
	07:00	5,75	3,73	2,01					1					
	08:00	6,40	4,16	2,24					1					
	09:00	6,85	5,00	1,85	1				1					
	10:00	6,99	5,64	1,35	1				1					
	11:00	7,03	6,02	1,01	1				1					
	12:00	7,14	6,25	0,89	1				1					
	13:00	7,26	6,31	0,95	1				1					
	14:00	7,10	6,36	0,74	1				1					
	15:00	7,03	6,49	0,54	1				1					
	16:00	7,32	6,60	0,72	1				1					
	17:00	8,29	7,61	0,68	1	1			1					
	18:00	8,60	8,00	0,60	1	1			1					
	19:00	8,45	7,74	0,70	1	1			1					
	20:00	8,06	7,47	0,59	1	1			1					
	21:00	7,37	6,78	0,59	1	1			1					
	22:00	6,46	5,91	0,54	1				1					
	23:00	5,51	4,97	0,54					1					

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 6 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τετάρτη, 6 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,26	4,22	1,04					1					
	01:00	4,82	3,71	1,11					1					
	02:00	4,52	3,27	1,25					1					
	03:00	4,38	3,26	1,13					1					
	04:00	4,42	3,26	1,16					1					
	05:00	4,68	3,26	1,43					1					
	06:00	5,26	3,82	1,44					1					
	07:00	6,04	4,66	1,37					1					
	08:00	6,71	5,12	1,59	1				1					
	09:00	7,22	5,74	1,48	1				1					
	10:00	7,61	6,62	0,99	1	1			1					
	11:00	7,78	7,07	0,71	1	1			1					
	12:00	7,78	6,75	1,03	1	1			1					
	13:00	7,69	6,34	1,35		1			1					
	14:00	7,53	5,96	1,57		1			1					
	15:00	7,43	5,37	2,05		1			1					
	16:00	7,62	5,28	2,34		1			1					
	17:00	8,59	6,08	2,51	1	1			1					
	18:00	8,82	6,34	2,49	1	1			1					
	19:00	8,74	6,31	2,43	1	1			1					
	20:00	8,28	5,93	2,36	1				1					
	21:00	7,58	5,26	2,32	1				1					
	22:00	6,64	4,62	2,02					1					
	23:00	5,65	3,92	1,73					1					

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 7 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Πέμπτη, 7 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,17	4,54	0,63					1					
	01:00	4,72	4,53	0,19					1					
	02:00	4,48	4,38	0,10					1					
	03:00	4,35	4,21	0,14					1					
	04:00	4,40	4,07	0,33					1					
	05:00	4,67	4,40	0,27					1					
	06:00	5,27	5,12	0,14	1				1					
	07:00	6,01	5,95	0,06	1				1					
	08:00	6,65	6,64	0,01	1				1					
	09:00	7,10	7,10	0,00	1	1			1					
	10:00	7,35	7,35	0,00	1	1			1					
	11:00	7,45	7,45	0,00	1	1			1					
	12:00	7,46	7,46	0,00	1	1			1					
	13:00	7,46	7,46	0,00	1	1			1					
	14:00	7,32	7,32	0,00	1	1			1					
	15:00	7,17	7,12	0,05	1	1			1					
	16:00	7,29	7,21	0,07	1	1			1					
	17:00	8,35	8,18	0,17	1	1			1					
	18:00	8,73	8,36	0,37	1	1			1					
	19:00	8,58	7,80	0,78	1	1			1					
	20:00	8,20	6,20	2,00	1				1					
	21:00	7,62	4,95	2,67	1				1					
	22:00	6,78	4,40	2,37					1					
	23:00	5,82	3,78	2,04					1					

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 8 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Παρασκευή, 8 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,33	3,47	1,87					1					
	01:00	4,81	3,26	1,55					1					
	02:00	4,61	3,26	1,36					1					
	03:00	4,48	3,26	1,22					1					
	04:00	4,51	3,26	1,25					1					
	05:00	4,77	3,26	1,51					1					
	06:00	5,37	3,49	1,88					1					
	07:00	6,17	4,01	2,16					1					
	08:00	6,94	4,51	2,43					1					
	09:00	7,59	4,93	2,65	1				1					
	10:00	8,07	5,24	2,82	1				1					
	11:00	8,38	5,45	2,93	1				1					
	12:00	8,55	5,56	2,99	1				1					
	13:00	8,54	5,55	2,99	1				1					
	14:00	8,34	5,42	2,92	1				1					
	15:00	8,11	5,27	2,84	1				1					
	16:00	8,10	5,27	2,84	1				1					
	17:00	8,95	5,91	3,04	1	1			1					
	18:00	9,18	6,14	3,04	1	1			1					
	19:00	8,92	5,88	3,04	1	1			1					
	20:00	8,57	5,57	3,00	1				1					
	21:00	7,80	5,07	2,73	1				1					
	22:00	6,90	4,49	2,42					1					
	23:00	6,01	3,90	2,10					1					

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 9 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Σάββατο, 9 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,44	3,54	1,91				1						
	01:00	5,03	3,27	1,76				1						
	02:00	4,74	3,26	1,48				1						
	03:00	4,59	3,26	1,33				1						
	04:00	4,58	3,26	1,32				1						
	05:00	4,79	3,26	1,53				1						
	06:00	5,33	3,47	1,87				1						
	07:00	6,08	3,95	2,13				1						
	08:00	6,92	4,49	2,42				1						
	09:00	7,52	4,89	2,63	1			1						
	10:00	7,87	5,27	2,61	1			1						
	11:00	8,06	5,79	2,27	1			1						
	12:00	8,18	6,30	1,88	1			1						
	13:00	8,23	6,30	1,93	1			1						
	14:00	8,01	5,87	2,14	1			1						
	15:00	7,78	5,28	2,50	1			1						
	16:00	7,77	5,15	2,62	1			1						
	17:00	8,72	6,05	2,67	1	1		1						
	18:00	8,96	6,25	2,71	1	1		1						
	19:00	8,84	6,11	2,74	1	1		1						
	20:00	8,50	5,88	2,62	1			1						
	21:00	7,79	5,47	2,32	1			1						
	22:00	6,88	5,07	1,81	1			1						
	23:00	6,01	4,20	1,81				1						

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,32	5,32	0,00	1			1						
	01:00	4,85	4,85	0,00				1						
	02:00	4,55	4,54	0,01				1						
	03:00	4,41	4,40	0,01				1						
	04:00	4,45	4,45	0,00				1						
	05:00	4,71	4,71	0,00				1						
	06:00	5,29	5,29	0,00	1			1						
	07:00	6,11	6,10	0,00	1			1						
	08:00	6,90	6,90	0,00	1	1		1						
	09:00	7,45	7,44	0,01	1	1		1						
	10:00	7,82	7,80	0,02	1	1		1						
	11:00	7,99	7,96	0,02	1	1		1						
	12:00	7,95	7,90	0,05	1	1		1						
	13:00	7,77	7,71	0,06	1	1		1						
	14:00	7,16	7,09	0,07	1	1		1						
	15:00	6,96	6,94	0,02	1	1		1						
	16:00	7,32	7,32	0,00	1	1		1						
	17:00	8,73	8,73	0,00	1	1	1	1						
	18:00	9,03	9,03	0,00	1	1	1	1						
	19:00	8,96	8,96	0,00	1	1	1	1						
	20:00	8,57	8,57	0,01	1	1	1	1						
	21:00	7,85	7,79	0,06	1	1		1						
	22:00	6,92	6,81	0,11	1	1		1						
	23:00	5,97	5,76	0,21	1			1						

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 10 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Κυριακή, 10 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,26	3,55	1,71				1						
	01:00	4,82	3,59	1,23				1						
	02:00	4,51	3,53	0,98				1						
	03:00	4,34	3,50	0,84				1						
	04:00	4,31	3,55	0,76				1						
	05:00	4,45	3,70	0,75				1						
	06:00	4,88	4,19	0,69				1						
	07:00	5,51	4,95	0,56				1						
	08:00	6,08	5,69	0,40	1			1						
	09:00	6,41	6,16	0,25	1			1						
	10:00	6,52	6,36	0,16	1			1						
	11:00	6,48	6,39	0,09	1			1						
	12:00	6,36	6,34	0,02	1			1						
	13:00	6,24	6,23	0,00	1			1						
	14:00	5,96	5,95	0,01	1			1						
	15:00	6,33	6,33	0,00	1			1						
	16:00	6,61	6,61	0,00	1			1						
	17:00	8,04	8,04	0,00	1	1		1						
	18:00	8,40	8,40	0,00	1	1		1						
	19:00	8,34	8,34	0,00	1	1		1						
	20:00	7,94	7,94	0,00	1	1		1						
	21:00	7,29	7,29	0,00	1	1		1						
	22:00	6,47	6,47	0,00	1			1						
	23:00	5,66	5,66	0,00	1			1						

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 12 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τρίτη, 12 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,70	5,69	0,01	1			1						
	01:00	5,16	5,15	0,00	1			1						
	02:00	4,86	4,85	0,00				1						
	03:00	4,69	4,69	0,00				1						
	04:00	4,72	4,72	0,00				1						
	05:00	5,03	5,03	0,00				1						
	06:00	5,79	5,79	0,00	1			1						
	07:00	6,66	6,66	0,00	1			1						
	08:00	7,40	7,40	0,00	1	1		1						
	09:00	7,77	7,77	0,00	1	1		1						
	10:00	7,89	7,89	0,00	1	1		1						
	11:00	7,85	7,85	0,00	1	1		1						
	12:00	7,57	7,57	0,00	1	1		1						
	13:00	7,48	7,48	0,00	1	1		1						
	14:00	7,32	7,32	0,00	1	1		1						
	15:00	7,17	7,17	0,00	1	1		1						
	16:00	7,69	7,69	0,00	1	1		1						
	17:00	9,03	9,03	0,00				1	1					
	18:00	9,40	9,40	0,00				1	1					
	19:00	9,28	9,28	0,00				1	1					
	20:00	8,96	8,96	0,00				1	1					
	21:00	8,37	8,37	0,00				1	1					
	22:00	7,45	7,45	0,00				1	1					
	23:00	6,42	6,42	0,00	1			1						

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 13 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τετάρτη, 13 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,64	5,64	0,00	1			1						
	01:00	5,10	5,10	0,00	1			1						
	02:00	4,81	4,81	0,00				1						
	03:00	4,65	4,65	0,00				1						
	04:00	4,69	4,69	0,00				1						
	05:00	5,00	5,00	0,00				1						
	06:00	5,70	5,70	0,00	1			1						
	07:00	6,57	6,51	0,06	1			1						
	08:00	7,17	6,93	0,25	1	1		1						
	09:00	7,50	7,11	0,39	1	1		1						
	10:00	7,63	6,92	0,71	1	1		1						
	11:00	7,71	6,13	1,57		1		1						
	12:00	7,62	5,55	2,06		1		1						
	13:00	7,26	5,19	2,07		1		1						
	14:00	6,94	4,90	2,04		1		1						
	15:00	6,86	4,46	2,40		1		1						
	16:00	7,21	4,68	2,52		1		1						
	17:00	8,43	5,63	2,80	1	1		1						
	18:00	9,00	6,15	2,85	1	1		1						
	19:00	8,94	6,06	2,88	1	1		1						
	20:00	8,70	5,89	2,81	1	1		1						
	21:00	8,04	5,23	2,82	1			1						
	22:00	7,15	4,65	2,50	1			1						
	23:00	6,12	3,98	2,14				1						

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 14 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Πέμπτη, 14 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,53	3,59	1,94				1						
	01:00	5,09	3,31	1,78				1						
	02:00	4,84	3,26	1,59				1						
	03:00	4,68	3,26	1,43				1						
	04:00	4,71	3,26	1,45				1						
	05:00	4,94	3,26	1,68				1						
	06:00	5,56	3,62	1,95				1						
	07:00	6,28	4,08	2,20				1						
	08:00	6,92	4,50	2,42				1						
	09:00	7,36	4,78	2,58	1			1						
	10:00	7,56	4,91	2,65	1			1						
	11:00	7,51	4,88	2,63	1			1						
	12:00	7,43	4,83	2,60	1			1						
	13:00	7,12	4,63	2,49	1			1						
	14:00	6,88	4,47	2,41	1			1						
	15:00	6,67	4,34	2,33	1			1						
	16:00	6,82	4,43	2,39	1			1						
	17:00	8,03	5,22	2,81	1			1						
	18:00	8,60	5,59	3,01	1	1		1						
	19:00	8,68	5,64	3,04	1	1		1						
	20:00	8,49	5,52	2,97	1	1		1						
	21:00	7,91	5,14	2,77	1			1						
	22:00	7,01	4,55	2,45	1			1						
	23:00	6,07	3,95	2,13				1						

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 15 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Παρασκευή, 15 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,53	3,59	1,93				1						
	01:00	5,10	3,31	1,78				1						
	02:00	4,85	3,26	1,59				1						
	03:00	4,69	3,26	1,43				1						
	04:00	4,67	3,26	1,41				1						
	05:00	4,85	3,26	1,60				1						
	06:00	5,42	3,52	1,90				1						
	07:00	6,27	4,08	2,20				1						
	08:00	6,93	4,56	2,37				1						
	09:00	7,38	5,16	2,21	1			1						
	10:00	7,62	5,53	2,09	1			1						
	11:00	7,68	5,69	1,99	1			1						
	12:00	7,68	6,68	1,00	1	1		1						
	13:00	7,58	6,53	1,04	1	1		1						
	14:00	7,36	5,88	1,48		1		1						
	15:00	7,16	6,15	1,01		1		1						
	16:00	7,34	6,45	0,88		1		1						
	17:00	8,44	5,96	2,48	1	1		1						
	18:00	8,87	6,19	2,68	1	1		1						
	19:00	8,93	6,20	2,73	1	1		1						
	20:00	8,64	5,72	2,93	1	1		1						
	21:00	7,91	5,14	2,77	1			1						
	22:00	7,00	4,55	2,45	1			1						
	23:00	6,08	3,95	2,13				1						

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 16 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Σάββατο, 16 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,39	3,50	1,89				1						
	01:00	4,95	3,26	1,69				1						
	02:00	4,65	3,26	1,40				1						
	03:00	4,47	3,26	1,22				1						
	04:00	4,48	3,26	1,22				1						
	05:00	4,68	3,26	1,42				1						
	06:00	5,26	3,42	1,84				1						
	07:00	6,02	3,92	2,11				1						
	08:00	6,89	4,48	2,41				1						
	09:00	7,60	4,94	2,66	1			1						
	10:00	8,11	5,27	2,84	1			1						
	11:00	8,39	5,45	2,94	1	1		1						
	12:00	8,61	5,60	3,01	1	1		1						
	13:00	8,74	5,70	3,04	1	1		1						
	14:00	8,65	5,62	3,03	1	1		1						
	15:00	8,29	5,42	2,87	1	1		1						
	16:00	8,32	5,42	2,90	1	1		1						
	17:00	9,32	6,28	3,04	1	1		1						
	18:00	9,58	6,54	3,04	1	1		1						
	19:00	9,38	6,34	3,04	1	1		1						
	20:00	8,96	5,92	3,04	1	1		1						
	21:00	8,16	5,31	2,86	1			1						
	22:00	7,23	4,70	2,53	1			1						
	23:00	6,28	4,08	2,20				1						

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 17 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Κυριακή, 17 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,48	3,56	1,92				1						
	01:00	5,00	3,26	1,75				1						
	02:00	4,67	3,26	1,41				1						
	03:00	4,48	3,26	1,22				1						
	04:00	4,45	3,26	1,19				1						
	05:00	4,64	3,26	1,38				1						
	06:00	5,16	3,35	1,80				1						
	07:00	5,89	3,83	2,06				1						
	08:00	6,58	4,28	2,30				1						
	09:00	7,08	4,60	2,48	1			1						
	10:00	7,27	4,73	2,55	1			1						
	11:00	7,33	4,76	2,56	1			1						
	12:00	7,37	4,79	2,58	1			1						
	13:00	7,42	4,82	2,60	1			1						
	14:00	7,27	4,73	2,55	1			1						
	15:00	7,44	4,83	2,60	1			1						
	16:00	7,74	5,03	2,71	1			1						
	17:00	9,10	6,30	2,80	1	1		1						
	18:00	9,40	6,66	2,74	1	1		1						
	19:00	9,20	6,50	2,70	1	1		1						
	20:00	8,77	6,17	2,60	1	1		1						
	21:00	8,03	5,71	2,31	1			1						
	22:00	7,10	5,19	1,92	1			1						
	23:00	6,18	4,49	1,69				1						

Ενα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,79	4,25	1,54				1						
	01:00	5,25	3,89	1,36				1						
	02:00	4,91	3,68	1,22				1						
	03:00	4,74	3,75	0,99				1						
	04:00	4,78	4,07	0,71				1						
	05:00	5,10	4,53	0,56				1						
	06:00	5,80	5,28	0,53	1			1						
	07:00	6,79	6,33	0,46	1			1						
	08:00	7,74	7,47	0,27	1	1		1						
	09:00	8,14	7,95	0,19	1	1		1						
	10:00	8,19	8,07	0,12	1	1		1						
	11:00	8,15	8,07	0,09	1	1		1						
	12:00	8,06	7,99	0,06	1	1		1						
	13:00	7,87	7,82	0,05	1	1		1						
	14:00	7,64	7,58	0,06	1	1		1						
	15:00	7,72	7,65	0,06	1	1		1						
	16:00	8,12	8,05	0,07				1	1					
	17:00	9,53	9,46	0,07				1	1					
	18:00	9,87	9,78	0,09				1	1					
	19:00	9,67	9,58	0,09				1	1					
	20:00	9,23	9,15	0,08				1	1					
	21:00	8,45	8,37	0,08				1	1					
	22:00	7,47	7,38	0,09				1	1					
	23:00	6,43	6,30	0,13	1			1						

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 19 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τρίτη, 19 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,92	5,11	0,81	1			1						
	01:00	5,36	4,81	0,55				1						
	02:00	5,03	4,67	0,36				1						
	03:00	4,86	4,49	0,37				1						
	04:00	4,91	4,46	0,46				1						
	05:00	5,24	4,87	0,37				1						
	06:00	6,09	5,79	0,30	1			1						
	07:00	7,12	6,72	0,40	1			1						
	08:00	7,73	7,18	0,55	1	1		1						
	09:00	7,89	7,34	0,55	1	1		1						
	10:00	7,92	7,55	0,37	1	1		1						
	11:00	7,82	7,54	0,28	1	1		1						
	12:00	7,62	6,88	0,74	1	1		1						
	13:00	7,41	6,48	0,93	1			1						
	14:00	7,16	6,26	0,90	1			1						
	15:00	7,12	6,17	0,94	1			1						
	16:00	7,84	6,97	0,87				1	1					
	17:00	9,22	8,66	0,55				1	1					
	18:00	9,78	9,32	0,45				1	1					
	19:00	9,68	9,27	0,41				1	1					
	20:00	9,35	8,88	0,46				1	1					
	21:00	8,59	8,16	0,43				1	1					
	22:00	7,68	7,25	0,44				1	1					
	23:00	6,63	6,13	0,50	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,73	5,23	0,50	1			1						
	01:00	5,18	4,71	0,47				1						
	02:00	4,88	4,40	0,47				1						
	03:00	4,73	4,39	0,34				1						
	04:00	4,76	4,51	0,25				1						
	05:00	5,06	4,88	0,17				1						
	06:00	5,80	5,69	0,11	1			1						
	07:00	6,75	6,70	0,05	1			1						
	08:00	7,29	7,28	0,01	1	1		1						
	09:00	7,47	7,35	0,11	1	1		1						
	10:00	7,52	7,29	0,23	1	1		1						
	11:00	7,51	7,12	0,39	1	1		1						
	12:00	7,37	6,44	0,94	1			1						
	13:00	7,08	6,25	0,83	1			1						
	14:00	6,88	6,08	0,80	1			1						
	15:00	6,81	6,03	0,77	1			1						
	16:00	7,38	6,85	0,53	1			1						
	17:00	8,85	8,50	0,35				1	1					
	18:00	9,42	9,05	0,37				1	1					
	19:00	9,40	8,82	0,58				1	1					
	20:00	9,12	8,52	0,60				1	1					
	21:00	8,40	7,91	0,49				1	1					
	22:00	7,42	7,07	0,35				1	1					
	23:00	6,34	6,01	0,33	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,52	5,43	0,09	1				1					
	01:00	5,05	5,03	0,03	1				1					
	02:00	4,77	4,77	0,00					1					
	03:00	4,61	4,60	0,01					1					
	04:00	4,63	4,54	0,09					1					
	05:00	4,87	4,51	0,35					1					
	06:00	5,50	4,54	0,96					1					
	07:00	6,34	4,98	1,36	1				1					
	08:00	6,95	5,19	1,76	1				1					
	09:00	7,28	5,26	2,02	1				1					
	10:00	7,41	5,20	2,22	1				1					
	11:00	7,46	5,49	1,97	1				1					
	12:00	7,40	6,30	1,10	1				1					
	13:00	7,14	6,70	0,43	1				1					
	14:00	6,91	6,09	0,82	1				1					
	15:00	6,76	4,83	1,93	1				1					
	16:00	7,20	4,88	2,32	1				1					
	17:00	8,52	6,83	1,69	1	1			1					
	18:00	8,89	6,46	2,44	1	1			1					
	19:00	8,91	5,87	3,04	1	1			1					
	20:00	8,74	5,96	2,77	1	1			1					
	21:00	8,05	7,48	0,57	1	1			1					
	22:00	7,21	6,43	0,78	1				1					
	23:00	6,26	4,76	1,50	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,52	5,43	0,09	1				1					
	01:00	5,05	5,03	0,03	1				1					
	02:00	4,77	4,77	0,00					1					
	03:00	4,61	4,60	0,01					1					
	04:00	4,63	4,54	0,09					1					
	05:00	4,87	4,51	0,35					1					
	06:00	5,50	4,54	0,96					1					
	07:00	6,34	4,98	1,36	1				1					
	08:00	6,95	5,19	1,76	1				1					
	09:00	7,28	5,26	2,02	1				1					
	10:00	7,41	5,20	2,22	1				1					
	11:00	7,46	5,49	1,97	1				1					
	12:00	7,40	6,30	1,10	1				1					
	13:00	7,14	6,70	0,43	1				1					
	14:00	6,91	6,09	0,82	1				1					
	15:00	6,76	4,83	1,93	1				1					
	16:00	7,20	4,88	2,32	1				1					
	17:00	8,52	6,83	1,69	1	1			1					
	18:00	8,89	6,46	2,44	1	1			1					
	19:00	8,91	5,87	3,04	1	1			1					
	20:00	8,74	5,96	2,77	1	1			1					
	21:00	8,05	7,48	0,57	1	1			1					
	22:00	7,21	6,43	0,78	1				1					
	23:00	6,26	4,76	1,50	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 23 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Σάββατο, 23 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,38	4,85	0,53				1						
	01:00	4,90	4,67	0,24				1						
	02:00	4,63	4,45	0,18				1						
	03:00	4,46	4,30	0,16				1						
	04:00	4,48	4,35	0,12				1						
	05:00	4,71	4,65	0,06				1						
	06:00	5,27	5,18	0,09	1			1						
	07:00	6,03	5,88	0,15	1			1						
	08:00	6,58	6,06	0,52	1			1						
	09:00	6,90	5,59	1,31	1			1						
	10:00	7,06	4,67	2,39	1			1						
	11:00	7,05	4,96	2,09	1			1						
	12:00	6,91	5,21	1,71	1			1						
	13:00	6,33	4,60	1,73	1			1						
	14:00	6,37	4,89	1,48	1			1						
	15:00	6,50	5,05	1,45	1			1						
	16:00	7,14	5,71	1,43	1			1						
	17:00	8,51	7,29	1,22				1	1					
	18:00	8,96	8,20	0,76				1	1					
	19:00	8,63	8,27	0,36				1	1					
	20:00	8,09	7,91	0,18				1	1					
	21:00	7,58	7,41	0,16				1	1					
	22:00	6,87	6,60	0,27	1			1						
	23:00	6,01	5,15	0,86	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 24 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Κυριακή, 24 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,53	3,99	1,53				1						
	01:00	5,06	4,06	1,00				1						
	02:00	4,76	3,72	1,04				1						
	03:00	4,55	3,26	1,30				1						
	04:00	4,46	3,33	1,12				1						
	05:00	4,54	3,46	1,08				1						
	06:00	4,87	3,41	1,46				1						
	07:00	5,43	3,53	1,90				1						
	08:00	6,03	3,92	2,11				1						
	09:00	6,49	4,22	2,27				1						
	10:00	6,78	4,41	2,37				1						
	11:00	6,84	4,45	2,39				1						
	12:00	6,77	4,59	2,18				1						
	13:00	6,52	4,60	1,92				1						
	14:00	6,20	4,26	1,94				1						
	15:00	6,22	5,13	1,09	1			1						
	16:00	6,85	6,16	0,69	1			1						
	17:00	8,38	8,28	0,10				1	1					
	18:00	8,92	8,81	0,11				1	1					
	19:00	8,69	8,54	0,15				1	1					
	20:00	8,22	7,98	0,24				1	1					
	21:00	7,62	7,28	0,34				1	1					
	22:00	6,90	6,46	0,44	1			1						
	23:00	6,04	5,52	0,52	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 25 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Δευτέρα, 25 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,52	4,94	0,57				1						
	01:00	5,01	4,45	0,56				1						
	02:00	4,68	4,17	0,51				1						
	03:00	4,47	3,98	0,50				1						
	04:00	4,41	3,92	0,49				1						
	05:00	4,53	4,08	0,45				1						
	06:00	4,90	4,48	0,42				1						
	07:00	5,51	5,08	0,43	1			1						
	08:00	6,19	5,72	0,47	1			1						
	09:00	6,53	6,07	0,47	1			1						
	10:00	6,67	6,17	0,50	1			1						
	11:00	6,67	6,12	0,55	1			1						
	12:00	6,58	5,94	0,64	1			1						
	13:00	6,41	5,73	0,68	1			1						
	14:00	6,20	5,60	0,60	1			1						
	15:00	6,14	5,59	0,55	1			1						
	16:00	6,70	6,20	0,50	1			1						
	17:00	8,19	7,73	0,46				1	1					
	18:00	8,70	8,32	0,38				1	1					
	19:00	8,60	8,28	0,31				1	1					
	20:00	8,24	7,94	0,31				1	1					
	21:00	7,64	7,33	0,31				1	1					
	22:00	6,86	6,50	0,36	1			1						
	23:00	5,90	5,51	0,39	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 26 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τρίτη, 26 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,30	4,83	0,47				1						
	01:00	4,78	4,27	0,51				1						
	02:00	4,45	4,02	0,42				1						
	03:00	4,25	3,88	0,37				1						
	04:00	4,20	3,86	0,34				1						
	05:00	4,32	4,02	0,29				1						
	06:00	4,64	4,36	0,28				1						
	07:00	5,17	4,90	0,27				1						
	08:00	5,79	5,47	0,31	1			1						
	09:00	6,14	5,81	0,33	1			1						
	10:00	6,33	5,95	0,38	1			1						
	11:00	6,37	5,94	0,42	1			1						
	12:00	6,29	5,86	0,43	1			1						
	13:00	6,14	5,70	0,43	1			1						
	14:00	5,97	5,58	0,39	1			1						
	15:00	5,91	5,46	0,45	1			1						
	16:00	6,43	5,88	0,55	1			1						
	17:00	7,88	7,24	0,64	1	1		1						
	18:00	8,37	7,62	0,74	1	1		1						
	19:00	8,34	7,58	0,75	1	1		1						
	20:00	8,02	7,18	0,84	1	1		1						
	21:00	7,44	6,58	0,85	1	1		1						
	22:00	6,64	5,88	0,76	1			1						
	23:00	5,66	5,02	0,63	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 27 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τετάρτη, 27 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,18	4,60	0,58				1						
	01:00	4,69	4,12	0,57				1						
	02:00	4,40	3,90	0,50				1						
	03:00	4,25	3,78	0,47				1						
	04:00	4,27	3,86	0,41				1						
	05:00	4,50	4,16	0,34				1						
	06:00	4,99	4,71	0,28				1						
	07:00	5,72	5,48	0,23	1			1						
	08:00	6,42	6,23	0,19	1			1						
	09:00	6,73	6,59	0,14	1			1						
	10:00	6,81	6,71	0,10	1			1						
	11:00	7,03	6,94	0,09	1	1		1						
	12:00	6,96	6,88	0,08	1	1		1						
	13:00	6,77	6,70	0,06	1	1		1						
	14:00	6,56	6,53	0,03	1	1		1						
	15:00	6,45	6,44	0,01	1	1		1						
	16:00	6,83	6,83	0,00	1	1		1						
	17:00	8,20	8,20	0,00				1	1					
	18:00	8,63	8,63	0,00				1	1					
	19:00	8,56	8,56	0,00				1	1					
	20:00	8,22	8,22	0,00				1	1					
	21:00	7,55	7,55	0,00				1	1					
	22:00	6,72	6,72	0,00	1			1						
	23:00	5,70	5,70	0,00	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 28 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Πέμπτη, 28 Δεκέμβριος 2023	00:00	4,96	3,84	1,13				1						
	01:00	4,56	3,26	1,31				1						
	02:00	4,34	3,26	1,09				1						
	03:00	4,24	3,26	0,98				1						
	04:00	4,25	3,26	0,99				1						
	05:00	4,50	3,26	1,25				1						
	06:00	5,04	3,45	1,59				1						
	07:00	5,73	4,38	1,34				1						
	08:00	6,25	5,07	1,18	1			1						
	09:00	6,50	5,48	1,02	1			1						
	10:00	6,62	5,80	0,82	1			1						
	11:00	6,60	6,03	0,57	1			1						
	12:00	6,49	6,28	0,20	1			1						
	13:00	6,35	6,20	0,15	1			1						
	14:00	6,16	5,91	0,25	1			1						
	15:00	6,08	5,66	0,42	1			1						
	16:00	6,56	6,05	0,51	1			1						
	17:00	8,04	7,50	0,54	1	1		1						
	18:00	8,53	8,08	0,45	1	1		1						
	19:00	8,36	8,20	0,16	1	1		1						
	20:00	7,96	7,86	0,11	1	1		1						
	21:00	7,35	7,27	0,08	1	1		1						
	22:00	6,57	6,50	0,07	1			1						
	23:00	5,72	5,67	0,05	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 29 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Παρασκευή, 29 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,15	5,09	0,06	1			1						
	01:00	4,75	4,71	0,04				1						
	02:00	4,46	4,44	0,02				1						
	03:00	4,32	4,31	0,01				1						
	04:00	4,35	4,34	0,00				1						
	05:00	4,60	4,60	0,00				1						
	06:00	5,15	5,15	0,00	1			1						
	07:00	5,91	5,91	0,00	1			1						
	08:00	6,46	6,46	0,00	1			1						
	09:00	6,71	6,71	0,00	1			1						
	10:00	6,88	6,88	0,00	1	1		1						
	11:00	7,00	7,00	0,00	1	1		1						
	12:00	6,89	6,89	0,00	1	1		1						
	13:00	6,67	6,66	0,00	1			1						
	14:00	6,50	6,50	0,00	1			1						
	15:00	6,36	6,36	0,00	1			1						
	16:00	6,74	6,74	0,00	1			1						
	17:00	8,13	8,13	0,00				1	1					
	18:00	8,69	8,69	0,00				1	1					
	19:00	8,50	8,50	0,00				1	1					
	20:00	8,16	8,16	0,00				1	1					
	21:00	7,48	7,48	0,00				1	1					
	22:00	6,65	6,65	0,00	1			1						
	23:00	5,78	5,78	0,00	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 30 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Σάββατο, 30 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,08	5,02	0,05				1						
	01:00	4,65	4,60	0,06				1						
	02:00	4,40	4,32	0,07				1						
	03:00	4,24	4,14	0,11				1						
	04:00	4,24	4,14	0,10				1						
	05:00	4,45	4,37	0,08				1						
	06:00	4,94	4,92	0,02				1						
	07:00	5,60	5,60	0,00	1			1						
	08:00	6,18	6,17	0,00	1			1						
	09:00	6,53	6,53	0,00	1			1						
	10:00	6,62	6,57	0,05	1			1						
	11:00	6,60	6,53	0,07	1			1						
	12:00	6,53	6,43	0,10	1			1						
	13:00	6,41	6,29	0,12	1			1						
	14:00	6,06	5,99	0,07	1			1						
	15:00	5,87	5,82	0,05	1			1						
	16:00	6,27	6,25	0,02	1			1						
	17:00	7,75	7,75	0,00				1	1					
	18:00	8,35	8,35	0,00				1	1					
	19:00	8,18	8,18	0,00				1	1					
	20:00	7,84	7,84	0,00				1	1					
	21:00	7,15	7,15	0,00				1	1					
	22:00	6,38	6,38	0,00	1			1						
	23:00	5,59	5,59	0,00	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 31 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Κυριακή, 31 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,17	5,17	0,00	1			1						
	01:00	4,77	4,77	0,00				1						
	02:00	4,51	4,51	0,00				1						
	03:00	4,33	4,33	0,00				1						
	04:00	4,28	4,28	0,00				1						
	05:00	4,36	4,35	0,02				1						
	06:00	4,64	4,58	0,06				1						
	07:00	5,10	5,03	0,08				1						
	08:00	5,70	5,56	0,14	1			1						
	09:00	6,32	6,21	0,11	1			1						
	10:00	6,74	6,54	0,20	1			1						
	11:00	6,94	6,35	0,59	1			1						
	12:00	6,92	6,67	0,25	1			1						
	13:00	6,78	6,68	0,10	1			1						
	14:00	6,43	6,33	0,10	1			1						
	15:00	6,40	6,38	0,02	1			1						
	16:00	6,62	6,60	0,01	1			1						
	17:00	8,00	7,98	0,02				1	1					
	18:00	8,49	8,48	0,01				1	1					
	19:00	8,31	8,31	0,00				1	1					
	20:00	7,91	7,91	0,00				1	1					
	21:00	7,17	7,17	0,00				1	1					
	22:00	6,39	6,39	0,00	1			1						
	23:00	5,62	5,62	0,00	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης