

[illegible]

Σάββατο, 30 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,063	0,060	0,060	0,058	0,058	0,057	0,056	0,061	0,058	0,055	0,048	0,047	0,045	0,045	0,045	0,043	0,044	0,060	0,072	0,080	0,074	0,068	0,066	0,065	1,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1																			1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,062	0,060	0,059	0,057	0,058	0,056	0,053	0,059	0,057	0,054	0,048	0,050	0,051	0,047	0,044	0,044	0,045	0,059	0,077	0,080	0,075	0,072	0,067	0,063	1,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1																	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,061	0,060	0,059	0,058	0,058	0,057	0,050	0,056	0,054	0,050	0,051	0,052	0,053	0,050	0,048	0,046	0,047	0,060	0,081	0,086	0,078	0,081	0,073	0,067	1,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1																		1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

Πέμπτη, 4 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,062	0,062	0,060	0,061	0,060	0,061	0,060	0,063	0,052	0,052	0,058	0,049	0,048	0,048	0,047	0,053	0,067	0,084	0,088	0,085	0,081	0,075	0,069	1,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,059	0,059	0,058	0,057	0,058	0,058	0,053	0,054	0,053	0,051	0,047	0,044	0,045	0,046	0,046	0,048	0,049	0,058	0,073	0,073	0,068	0,067	0,065	0,061	1,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,057	0,059	0,057	0,056	0,058	0,058	0,051	0,053	0,052	0,049	0,049	0,048	0,048	0,052	0,049	0,055	0,054	0,060	0,080	0,073	0,068	0,068	0,066	0,062	1,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,062	0,062	0,061	0,061	0,060	0,059	0,064	0,054	0,058	0,055	0,053	0,049	0,053	0,059	0,059	0,058	0,070	0,088	0,079	0,080	0,078	0,072	0,071	1,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,062	0,063	0,062	0,062	0,062	0,057	0,061	0,064	0,055	0,061	0,058	0,059	0,066	0,069	0,069	0,059	0,070	0,086	0,091	0,085	0,080	0,074	0,075	1,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,069	0,066	0,066	0,066	0,068	0,069	0,066	0,070	0,073	0,055	0,060	0,058	0,060	0,055	0,055	0,060	0,061	0,073	0,102	0,090	0,091	0,084	0,078	0,076	1,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,070	0,068	0,068	0,069	0,068	0,067	0,062	0,064	0,069	0,073	0,056	0,049	0,049	0,057	0,060	0,058	0,055	0,070	0,094	0,087	0,092	0,090	0,084	0,075	1,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,067	0,067	0,069	0,067	0,067	0,062	0,071	0,069	0,058	0,055	0,055	0,057	0,052	0,054	0,053	0,059	0,075	0,097	0,095	0,087	0,081	0,080	0,074	1,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,067	0,062	0,060	0,060	0,061	0,060	0,057	0,057	0,062	0,061	0,053	0,050	0,045	0,048	0,046	0,048	0,051	0,062	0,083	0,078	0,082	0,078	0,076	0,073	1,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME) G2 (MAN 2566ME) G3 (MAN 2566ME) G4 (VOLVO TAD1341GE) G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
	0,08																									Διαθέσιμη	
	-																									Βλάβη	
	0,2	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,066	0,061	0,060	0,062	0,061	0,063	0,067	0,063	0,066	0,053	0,049	0,045	0,047	0,051	0,056	0,057	0,062	0,081	0,077	0,077	0,073	0,068	0,063	1,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,069	0,067	0,064	0,063	0,064	0,064	0,063	0,065	0,065	0,065	0,057	0,054	0,052	0,053	0,055	0,056	0,059	0,067	0,083	0,080	0,082	0,077	0,073	0,070	1,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,065	0,064	0,063	0,064	0,066	0,067	0,072	0,066	0,060	0,055	0,055	0,056	0,053	0,056	0,056	0,064	0,067	0,089	0,098	0,078	0,079	0,073	0,066	1,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	

Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,065	0,063	0,064	0,064	0,071	0,064	0,061	0,066	0,060	0,058	0,056	0,055	0,058	0,063	0,058	0,058	0,065	0,088	0,108	0,079	0,073	0,069	0,063	1,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Δευτέρα, 4 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,064	0,063	0,061	0,061	0,061	0,060	0,061	0,056	0,053	0,042	0,040	0,050	0,047	0,047	0,044	0,045	0,047	0,067	0,077	0,077	0,070	0,062	0,063	1,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	

Τρίτη, 5 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,064	0,064	0,062	0,060	0,059	0,061	0,058	0,053	0,045	0,049	0,042	0,040	0,039	0,043	0,043	0,046	0,045	0,047	0,070	0,078	0,076	0,069	0,071	0,067	1,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	

Τετάρτη, 6 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,064	0,063	0,062	0,060	0,061	0,057	0,052	0,049	0,045	0,038	0,035	0,042	0,037	0,036	0,042	0,042	0,046	0,061	0,075	0,067	0,063	0,064	0,068	1,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	

Πέμπτη, 7 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,064	0,063	0,062	0,060	0,061	0,058	0,053	0,048	0,046	0,040	0,037	0,042	0,039	0,039	0,044	0,043	0,046	0,064	0,076	0,070	0,066	0,066	0,067	1,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 29 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,064	0,061	0,059	0,058	0,056	0,057	0,057	0,065	0,063	0,050	0,051	0,048	0,043	0,042	0,053	0,052	0,049	0,053	0,086	0,087	0,076	0,074	0,066	0,064	1,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 8 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,063	0,061	0,060	0,061	0,060	0,054	0,052	0,049	0,049	0,047	0,045	0,048	0,052	0,048	0,048	0,047	0,053	0,073	0,083	0,077	0,074	0,072	0,070	1,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,072	0,069	0,072	0,069	0,068	0,069	0,064	0,065	0,061	0,057	0,053	0,054	0,056	0,057	0,056	0,051	0,060	0,067	0,080	0,097	0,107	0,105	0,091	0,079	1,68	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,071	0,070	0,067	0,066	0,068	0,065	0,066	0,065	0,067	0,065	0,055	0,055	0,052	0,051	0,050	0,048	0,049	0,058	0,072	0,091	0,096	0,094	0,083	0,081	1,61	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,060	0,059	0,058	0,057	0,057	0,056	0,060	0,054	0,046	0,040	0,040	0,045	0,049	0,050	0,046	0,047	0,045	0,048	0,053	0,062	0,070	0,081	0,077	0,080	1,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,068	0,066	0,066	0,065	0,063	0,066	0,062	0,059	0,058	0,051	0,049	0,050	0,052	0,056	0,051	0,048	0,053	0,052	0,063	0,079	0,088	0,069	0,066	1,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,067	0,061	0,061	0,060	0,059	0,060	0,069	0,059	0,054	0,047	0,049	0,059	0,055	0,054	0,050	0,046	0,052	0,054	0,058	0,056	0,071	0,085	0,083	0,081	1,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1														1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,065	0,062	0,061	0,061	0,059	0,060	0,064	0,054	0,050	0,048	0,051	0,049	0,056	0,061	0,057	0,053	0,057	0,056	0,061	0,080	0,085	0,075	0,065	1,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,067	0,063	0,061	0,061	0,060	0,059	0,065	0,061	0,054	0,048	0,049	0,055	0,052	0,055	0,055	0,051	0,052	0,055	0,057	0,058	0,076	0,085	0,079	0,073	1,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Δευτέρα, 29 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,071	0,071	0,068	0,067	0,066	0,065	0,076	0,072	0,070	0,060	0,057	0,063	0,067	0,072	0,070	0,068	0,070	0,075	0,068	0,080	0,098	0,111	0,096	0,088	1,77	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 30 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,081	0,075	0,072	0,071	0,070	0,069	0,072	0,074	0,071	0,064	0,060	0,064	0,065	0,064	0,063	0,065	0,068	0,072	0,073	0,075	0,099	0,109	0,094	0,087	1,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1								
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	

Τετάρτη, 1 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,077	0,072	0,071	0,068	0,067	0,067	0,066	0,068	0,066	0,061	0,058	0,060	0,058	0,059	0,054	0,060	0,063	0,064	0,072	0,077	0,097	0,101	0,089	0,083	1,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 2 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,073	0,071	0,070	0,068	0,067	0,068	0,066	0,068	0,063	0,058	0,058	0,057	0,055	0,058	0,053	0,056	0,062	0,054	0,065	0,070	0,090	0,097	0,091	0,090	1,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
G3 (MAN 2566ME)	0,08																										
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																										
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1		

Παρασκευή, 3 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,067	0,067	0,065	0,065	0,063	0,063	0,075	0,066	0,063	0,056	0,058	0,064	0,066	0,072	0,068	0,065	0,064	0,064	0,070	0,078	0,097	0,102	0,092	0,079	1,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 6 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,081	0,075	0,074	0,072	0,071	0,073	0,067	0,067	0,064	0,069	0,064	0,061	0,058	0,060	0,063	0,061	0,060	0,062	0,067	0,067	0,089	0,102	0,094	0,085	1,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη
G2 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 7 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,077	0,072	0,072	0,071	0,071	0,072	0,064	0,059	0,062	0,060	0,059	0,058	0,059	0,058	0,057	0,054	0,056	0,059	0,061	0,069	0,085	0,096	0,091	0,082	1,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 8 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,077	0,072	0,073	0,071	0,070	0,072	0,064	0,060	0,064	0,062	0,059	0,061	0,062	0,057	0,058	0,052	0,053	0,056	0,057	0,069	0,083	0,097	0,087	0,083	1,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη
G2 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 9 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,079	0,073	0,074	0,071	0,069	0,070	0,067	0,061	0,066	0,070	0,061	0,064	0,062	0,057	0,060	0,053	0,049	0,057	0,058	0,064	0,084	0,099	0,090	0,085	1,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη
G2 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,064	0,062	0,063	0,062	0,062	0,054	0,054	0,057	0,062	0,059	0,056	0,054	0,054	0,054	0,050	0,053	0,051	0,048	0,054	0,073	0,079	0,075	0,071	1,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1															1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,068	0,066	0,064	0,064	0,063	0,064	0,057	0,056	0,058	0,064	0,060	0,058	0,058	0,061	0,065	0,057	0,060	0,057	0,057	0,062	0,076	0,088	0,085	0,082	1,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1														1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 12 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,077	0,073	0,070	0,068	0,068	0,067	0,060	0,057	0,062	0,071	0,068	0,067	0,070	0,063	0,062	0,053	0,055	0,056	0,062	0,062	0,073	0,089	0,089	0,084	1,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08															1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08															1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 13 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,067	0,066	0,064	0,063	0,064	0,056	0,052	0,055	0,058	0,054	0,051	0,053	0,056	0,056	0,052	0,052	0,049	0,048	0,054	0,074	0,082	0,079	0,079	1,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1															1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 14 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,069	0,070	0,069	0,066	0,065	0,065	0,057	0,051	0,057	0,060	0,058	0,057	0,055	0,055	0,055	0,054	0,049	0,048	0,055	0,058	0,075	0,082	0,080	0,081	1,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1															1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,069	0,069	0,066	0,064	0,062	0,062	0,056	0,051	0,057	0,061	0,057	0,055	0,055	0,053	0,053	0,050	0,050	0,057	0,060	0,076	0,086	0,084	0,080	1,49	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1															1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,069	0,070	0,066	0,064	0,061	0,061	0,058	0,054	0,054	0,060	0,055	0,051	0,055	0,052	0,051	0,049	0,048	0,051	0,056	0,063	0,081	0,094	0,089	0,081	1,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1														1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 17 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,078	0,075	0,074	0,073	0,072	0,071	0,063	0,054	0,057	0,060	0,055	0,060	0,060	0,061	0,057	0,057	0,054	0,053	0,056	0,066	0,088	0,093	0,087	0,078	1,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 18 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,074	0,073	0,073	0,073	0,071	0,070	0,064	0,053	0,057	0,056	0,059	0,065	0,065	0,067	0,057	0,058	0,059	0,058	0,063	0,067	0,087	0,094	0,088	0,075	1,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη
G2 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

Δευτέρα, 20 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,071	0,070	0,070	0,069	0,068	0,067	0,057	0,054	0,060	0,059	0,058	0,065	0,060	0,063	0,059	0,058	0,056	0,056	0,062	0,064	0,079	0,093	0,084	0,075	1,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη
G2 (MAN 2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 28 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,065	0,065	0,064	0,063	0,064	0,054	0,048	0,055	0,062	0,056	0,060	0,060	0,061	0,060	0,050	0,053	0,057	0,063	0,069	0,077	0,087	0,077	0,073	1,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08															1	1	1	1							Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08															1	1	1	1							
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	

Τετάρτη, 29 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,067	0,067	0,065	0,065	0,064	0,063	0,053	0,047	0,057	0,063	0,060	0,064	0,067	0,062	0,059	0,050	0,051	0,055	0,063	0,065	0,078	0,087	0,078	0,074	1,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08															1	1	1	1							Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08															1	1	1	1							
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	

Πέμπτη, 30 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,069	0,068	0,066	0,066	0,065	0,063	0,054	0,050	0,063	0,066	0,066	0,061	0,068	0,060	0,051	0,046	0,048	0,053	0,062	0,065	0,081	0,087	0,081	0,072	1,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08															1	1	1	1							Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08															1	1	1	1							
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 7 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,070	0,071	0,068	0,066	0,063	0,062	0,054	0,050	0,057	0,065	0,064	0,061	0,063	0,073	0,065	0,062	0,056	0,061	0,065	0,077	0,089	0,096	0,086	0,081	1,62	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
G3 (MAN 2566ME)	0,08																										
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																										
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	1	1		

Σάββατο, 8 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,074	0,072	0,070	0,068	0,064	0,064	0,056	0,053	0,060	0,066	0,071	0,070	0,074	0,073	0,067	0,062	0,060	0,064	0,074	0,085	0,100	0,100	0,088	0,082	1,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08					1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1						Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08					1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1							1	1	1	1						1	1	1	1	1	

[illegible]

Δευτέρα, 10 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,073	0,073	0,070	0,069	0,064	0,064	0,057	0,057	0,064	0,070	0,066	0,067	0,066	0,072	0,069	0,066	0,061	0,060	0,067	0,082	0,092	0,099	0,089	0,079	1,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08					1	1	1	1	1						1	1	1	1	1						Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08					1	1	1	1	1						1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1						1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	

Τρίτη, 11 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,075	0,072	0,070	0,068	0,066	0,067	0,059	0,059	0,071	0,073	0,070	0,074	0,074	0,070	0,070	0,066	0,062	0,063	0,075	0,087	0,095	0,106	0,097	0,079	1,77	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08					1	1	1	1						1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08					1	1	1	1						1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1					1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,074	0,070	0,070	0,067	0,066	0,066	0,062	0,062	0,069	0,072	0,073	0,077	0,081	0,073	0,069	0,066	0,064	0,071	0,086	0,088	0,096	0,109	0,094	0,081	1,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08				1	1	1	1	1							1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08				1	1	1	1	1							1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1						1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 2 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,133	0,126	0,118	0,112	0,110	0,111	0,105	0,109	0,119	0,147	0,155	0,157	0,168	0,168	0,168	0,161	0,150	0,142	0,142	0,161	0,141	0,171	0,167	0,151	3,39	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 6 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,150	0,142	0,136	0,132	0,129	0,126	0,117	0,110	0,119	0,165	0,169	0,163	0,163	0,171	0,181	0,154	0,159	0,150	0,140	0,142	0,151	0,180	0,167	0,135	3,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,2										1	1	1	1	1	1	1	1					1	1		Διαθέσιμη

Τετάρτη, 7 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,122	0,117	0,111	0,110	0,109	0,107	0,099	0,099	0,108	0,145	0,145	0,147	0,151	0,158	0,165	0,165	0,151	0,146	0,137	0,146	0,155	0,180	0,166	0,140	3,28	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19														1	1	1					1	1	1		Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,136	0,129	0,124	0,121	0,119	0,117	0,108	0,104	0,114	0,155	0,157	0,155	0,157	0,165	0,173	0,159	0,155	0,148	0,139	0,144	0,153	0,180	0,166	0,138	3,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19										1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1		Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 30 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,141	0,123	0,109	0,107	0,106	0,105	0,096	0,095	0,104	0,145	0,148	0,152	0,162	0,176	0,155	0,148	0,151	0,145	0,149	0,173	0,169	0,183	0,169	0,154	3,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 31 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,144	0,129	0,124	0,119	0,116	0,111	0,103	0,097	0,112	0,138	0,151	0,152	0,157	0,178	0,172	0,160	0,150	0,146	0,146	0,164	0,171	0,186	0,174	0,163	3,46	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 1 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,150	0,134	0,124	0,119	0,120	0,110	0,108	0,099	0,113	0,142	0,151	0,158	0,170	0,175	0,156	0,150	0,144	0,147	0,157	0,162	0,182	0,179	0,157	0,150	3,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 2 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,135	0,127	0,120	0,119	0,114	0,113	0,104	0,100	0,105	0,133	0,127	0,128	0,156	0,175	0,175	0,152	0,145	0,150	0,139	0,157	0,155	0,174	0,146	0,130	3,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 3 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,118	0,110	0,104	0,107	0,101	0,101	0,093	0,091	0,096	0,120	0,134	0,140	0,151	0,163	0,159	0,152	0,142	0,140	0,142	0,154	0,173	0,179	0,166	0,150	3,18	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Πέμπτη, 5 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,129	0,118	0,110	0,110	0,106	0,104	0,096	0,094	0,101	0,126	0,138	0,140	0,154	0,168	0,157	0,148	0,141	0,139	0,144	0,154	0,174	0,183	0,167	0,147	3,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,129	0,120	0,119	0,109	0,105	0,100	0,097	0,087	0,103	0,125	0,131	0,134	0,140	0,142	0,134	0,120	0,126	0,113	0,121	0,126	0,131	0,142	0,127	0,119	2,90	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 7 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,118	0,115	0,107	0,104	0,101	0,097	0,089	0,085	0,090	0,107	0,114	0,119	0,136	0,147	0,128	0,119	0,116	0,123	0,121	0,134	0,142	0,149	0,139	0,126	2,82	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,111	0,102	0,096	0,096	0,096	0,094	0,089	0,084	0,094	0,104	0,110	0,110	0,120	0,127	0,123	0,114	0,109	0,100	0,107	0,128	0,146	0,146	0,141	0,123	2,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,114	0,103	0,098	0,095	0,095	0,097	0,089	0,082	0,092	0,096	0,101	0,102	0,115	0,122	0,113	0,105	0,097	0,104	0,095	0,112	0,127	0,128	0,112	0,097	2,49	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,094	0,091	0,086	0,086	0,084	0,083	0,075	0,072	0,081	0,093	0,093	0,094	0,107	0,114	0,110	0,111	0,105	0,103	0,097	0,102	0,134	0,133	0,118	0,107	2,37	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,104	0,097	0,092	0,091	0,090	0,090	0,082	0,077	0,086	0,094	0,097	0,098	0,111	0,118	0,111	0,108	0,101	0,103	0,096	0,107	0,131	0,130	0,115	0,102	2,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,093	0,089	0,086	0,084	0,082	0,083	0,075	0,073	0,078	0,089	0,101	0,099	0,116	0,132	0,112	0,098	0,089	0,097	0,095	0,117	0,128	0,134	0,122	0,102	2,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 14 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,096	0,091	0,088	0,084	0,083	0,081	0,074	0,069	0,079	0,101	0,104	0,106	0,124	0,144	0,136	0,125	0,109	0,103	0,102	0,124	0,139	0,152	0,130	0,117	2,56	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 15 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,101	0,097	0,091	0,089	0,087	0,088	0,082	0,083	0,096	0,117	0,108	0,102	0,100	0,120	0,113	0,110	0,094	0,088	0,091	0,106	0,117	0,124	0,113	0,101	2,42	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																										Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																										Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,2																										Διαθέσιμη

Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,092	0,088	0,084	0,084	0,083	0,081	0,076	0,072	0,076	0,096	0,098	0,094	0,103	0,101	0,089	0,075	0,073	0,072	0,084	0,100	0,101	0,104	0,092	0,085	2,10	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																										Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																										Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,2																										Διαθέσιμη

Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,077	0,075	0,073	0,073	0,074	0,072	0,069	0,064	0,064	0,077	0,080	0,091	0,094	0,094	0,078	0,065	0,061	0,061	0,069	0,087	0,110	0,111	0,094	0,079	1,89	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,073	0,073	0,068	0,067	0,066	0,067	0,064	0,062	0,065	0,082	0,087	0,083	0,084	0,086	0,070	0,069	0,064	0,062	0,071	0,089	0,104	0,113	0,095	0,081	1,84	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,075	0,074	0,070	0,070	0,070	0,069	0,066	0,063	0,065	0,080	0,083	0,087	0,089	0,090	0,074	0,067	0,063	0,061	0,070	0,088	0,107	0,112	0,094	0,080	1,87	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,072	0,067	0,066	0,067	0,066	0,069	0,063	0,064	0,066	0,077	0,077	0,084	0,083	0,084	0,072	0,058	0,055	0,063	0,065	0,085	0,103	0,109	0,089	0,077	1,78	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 21 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,070	0,068	0,065	0,065	0,062	0,063	0,059	0,058	0,056	0,070	0,070	0,072	0,077	0,083	0,065	0,057	0,056	0,058	0,058	0,076	0,097	0,095	0,080	0,075	1,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 22 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,064	0,060	0,060	0,062	0,062	0,057	0,055	0,055	0,075	0,079	0,077	0,075	0,081	0,067	0,060	0,053	0,061	0,067	0,090	0,095	0,091	0,084	0,071	1,67	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,063	0,062	0,062	0,061	0,062	0,059	0,059	0,054	0,074	0,070	0,070	0,073	0,076	0,066	0,048	0,048	0,056	0,060	0,074	0,087	0,094	0,081	0,071	1,60	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 24 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,066	0,064	0,063	0,064	0,063	0,060	0,063	0,058	0,074	0,072	0,063	0,073	0,073	0,070	0,054	0,049	0,049	0,060	0,077	0,095	0,099	0,083	0,073	1,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,066	0,064	0,063	0,063	0,063	0,059	0,057	0,058	0,066	0,066	0,067	0,076	0,078	0,065	0,054	0,053	0,058	0,059	0,079	0,090	0,091	0,084	0,075	1,62	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 26 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,066	0,064	0,063	0,063	0,063	0,060	0,060	0,058	0,070	0,069	0,065	0,075	0,075	0,067	0,054	0,051	0,053	0,059	0,078	0,092	0,095	0,084	0,074	1,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 27 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,065	0,064	0,062	0,061	0,061	0,062	0,060	0,060	0,059	0,070	0,063	0,073	0,080	0,076	0,062	0,057	0,050	0,053	0,060	0,079	0,090	0,083	0,086	0,070	1,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 28 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,064	0,062	0,061	0,060	0,061	0,063	0,055	0,063	0,077	0,070	0,068	0,068	0,074	0,062	0,057	0,054	0,060	0,065	0,086	0,092	0,090	0,080	0,071	1,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 29 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,065	0,064	0,061	0,059	0,058	0,059	0,057	0,053	0,051	0,067	0,072	0,072	0,078	0,071	0,066	0,060	0,054	0,051	0,065	0,071	0,087	0,084	0,073	0,065	1,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,062	0,062	0,060	0,059	0,059	0,062	0,059	0,052	0,057	0,060	0,053	0,057	0,056	0,058	0,053	0,051	0,051	0,055	0,060	0,074	0,078	0,074	0,073	0,067	1,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,065	0,062	0,061	0,058	0,058	0,060	0,057	0,056	0,052	0,060	0,055	0,061	0,072	0,063	0,058	0,050	0,052	0,049	0,061	0,077	0,080	0,074	0,070	0,066	1,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,062	0,059	0,058	0,057	0,059	0,060	0,056	0,055	0,053	0,059	0,060	0,059	0,053	0,066	0,056	0,050	0,053	0,051	0,055	0,067	0,074	0,072	0,070	0,064	1,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,063	0,060	0,060	0,057	0,059	0,060	0,056	0,055	0,052	0,060	0,058	0,060	0,062	0,065	0,057	0,050	0,053	0,050	0,058	0,072	0,077	0,073	0,070	0,065	1,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,064	0,061	0,060	0,059	0,059	0,061	0,056	0,055	0,054	0,055	0,053	0,061	0,060	0,062	0,058	0,055	0,052	0,055	0,062	0,074	0,089	0,076	0,073	0,065	1,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,064	0,063	0,060	0,060	0,060	0,059	0,057	0,055	0,052	0,052	0,056	0,053	0,056	0,052	0,059	0,053	0,050	0,054	0,059	0,073	0,081	0,079	0,068	0,065	1,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,065	0,061	0,061	0,060	0,058	0,056	0,052	0,054	0,053	0,055	0,057	0,054	0,055	0,054	0,050	0,047	0,047	0,052	0,055	0,078	0,084	0,070	0,065	0,062	1,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,062	0,059	0,060	0,058	0,057	0,056	0,053	0,049	0,052	0,056	0,052	0,049	0,050	0,046	0,051	0,047	0,044	0,046	0,056	0,068	0,074	0,068	0,066	0,060	1,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,062	0,058	0,057	0,057	0,058	0,059	0,054	0,049	0,054	0,050	0,051	0,049	0,053	0,052	0,051	0,053	0,043	0,044	0,055	0,067	0,069	0,063	0,064	0,060	1,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,060	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,050	0,052	0,055	0,045	0,044	0,048	0,052	0,060	0,051	0,048	0,051	0,061	0,070	0,071	0,069	0,062	0,058	1,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,061	0,058	0,057	0,056	0,056	0,057	0,053	0,049	0,053	0,052	0,048	0,046	0,051	0,052	0,056	0,052	0,046	0,047	0,058	0,068	0,070	0,066	0,063	0,059	1,34	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,061	0,060	0,058	0,057	0,057	0,057	0,055	0,056	0,054	0,054	0,054	0,056	0,054	0,060	0,052	0,051	0,051	0,063	0,075	0,078	0,080	0,070	0,067	0,061	1,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,060	0,059	0,058	0,057	0,057	0,056	0,058	0,054	0,057	0,053	0,055	0,051	0,054	0,050	0,050	0,044	0,041	0,045	0,054	0,070	0,074	0,068	0,062	0,059	1,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,058	0,057	0,055	0,056	0,056	0,056	0,054	0,052	0,050	0,047	0,050	0,054	0,049	0,043	0,044	0,042	0,045	0,043	0,050	0,072	0,073	0,069	0,064	0,062	1,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,063	0,060	0,058	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,052	0,051	0,047	0,043	0,045	0,041	0,045	0,035	0,044	0,050	0,057	0,070	0,072	0,073	0,069	0,064	1,32	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,061	0,059	0,061	0,060	0,058	0,058	0,054	0,055	0,051	0,045	0,045	0,051	0,049	0,054	0,046	0,045	0,052	0,055	0,057	0,073	0,078	0,070	0,065	0,063	1,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,059	0,058	0,060	0,060	0,058	0,059	0,055	0,057	0,059	0,059	0,059	0,051	0,061	0,052	0,058	0,054	0,052	0,047	0,058	0,079	0,078	0,071	0,072	0,066	1,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,060	0,059	0,061	0,060	0,058	0,058	0,054	0,056	0,055	0,052	0,052	0,051	0,055	0,053	0,052	0,050	0,052	0,051	0,058	0,076	0,078	0,070	0,069	0,064	1,40	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,064	0,065	0,063	0,062	0,061	0,056	0,060	0,060	0,063	0,060	0,060	0,046	0,054	0,059	0,050	0,048	0,053	0,066	0,089	0,091	0,082	0,076	0,070	1,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,063	0,060	0,060	0,059	0,058	0,057	0,054	0,053	0,053	0,064	0,060	0,060	0,062	0,060	0,054	0,044	0,048	0,048	0,057	0,080	0,090	0,078	0,077	0,066	1,47	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,062	0,061	0,061	0,060	0,059	0,059	0,053	0,055	0,055	0,065	0,056	0,055	0,065	0,070	0,051	0,045	0,050	0,054	0,073	0,084	0,090	0,078	0,079	0,069	1,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,062	0,060	0,059	0,059	0,059	0,059	0,053	0,055	0,050	0,061	0,061	0,059	0,059	0,067	0,051	0,051	0,048	0,046	0,058	0,081	0,088	0,086	0,076	0,068	1,47	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,065	0,062	0,062	0,061	0,060	0,059	0,055	0,057	0,059	0,064	0,054	0,058	0,057	0,056	0,053	0,056	0,054	0,052	0,059	0,085	0,083	0,083	0,078	0,065	1,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,070	0,070	0,067	0,067	0,065	0,067	0,063	0,065	0,058	0,063	0,059	0,047	0,053	0,055	0,062	0,054	0,051	0,049	0,059	0,072	0,074	0,067	0,068	0,063	1,49	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,059	0,061	0,058	0,059	0,058	0,059	0,056	0,055	0,053	0,052	0,044	0,042	0,057	0,053	0,054	0,053	0,049	0,047	0,058	0,069	0,077	0,072	0,063	0,062	1,37	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,060	0,058	0,057	0,056	0,057	0,057	0,053	0,053	0,056	0,053	0,048	0,054	0,059	0,065	0,061	0,055	0,044	0,049	0,066	0,078	0,077	0,076	0,069	0,072	1,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,069	0,066	0,065	0,062	0,061	0,062	0,057	0,062	0,066	0,060	0,049	0,053	0,065	0,063	0,060	0,055	0,054	0,055	0,063	0,081	0,086	0,073	0,067	0,066	1,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,064	0,064	0,062	0,061	0,061	0,062	0,057	0,060	0,059	0,054	0,047	0,043	0,057	0,054	0,050	0,048	0,046	0,042	0,054	0,074	0,079	0,076	0,072	0,070	1,42	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,064	0,062	0,059	0,059	0,062	0,059	0,058	0,060	0,061	0,057	0,049	0,059	0,059	0,061	0,054	0,043	0,047	0,063	0,077	0,076	0,075	0,072	0,068	1,47	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,064	0,062	0,061	0,060	0,062	0,058	0,057	0,058	0,061	0,053	0,048	0,058	0,059	0,058	0,054	0,045	0,049	0,062	0,077	0,081	0,075	0,072	0,069	1,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,064	0,064	0,062	0,060	0,062	0,062	0,058	0,056	0,054	0,051	0,045	0,051	0,055	0,048	0,043	0,041	0,047	0,053	0,064	0,086	0,080	0,079	0,072	0,072	1,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 2 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,067	0,065	0,064	0,063	0,063	0,064	0,060	0,061	0,063	0,057	0,052	0,046	0,058	0,049	0,045	0,048	0,048	0,052	0,064	0,087	0,090	0,079	0,077	0,074	1,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,072	0,069	0,068	0,066	0,068	0,060	0,059	0,063	0,055	0,053	0,055	0,054	0,052	0,046	0,044	0,044	0,049	0,068	0,088	0,080	0,084	0,075	0,071	0,069	1,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,065	0,061	0,058	0,060	0,058	0,055	0,054	0,056	0,061	0,057	0,055	0,050	0,047	0,047	0,043	0,045	0,049	0,062	0,090	0,086	0,077	0,070	0,065	0,063	1,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 5 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,060	0,059	0,058	0,061	0,058	0,055	0,056	0,055	0,055	0,053	0,048	0,046	0,052	0,049	0,046	0,045	0,046	0,063	0,079	0,079	0,071	0,074	0,068	0,064	1,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,063	0,060	0,058	0,060	0,058	0,055	0,055	0,056	0,058	0,055	0,052	0,048	0,050	0,048	0,044	0,045	0,047	0,063	0,085	0,082	0,074	0,072	0,067	0,064	1,42	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 7 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,062	0,059	0,059	0,058	0,058	0,053	0,055	0,057	0,046	0,043	0,042	0,040	0,050	0,043	0,042	0,045	0,047	0,061	0,079	0,078	0,068	0,065	0,066	0,062	1,34	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 8 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,061	0,061	0,057	0,057	0,059	0,053	0,054	0,051	0,052	0,057	0,055	0,044	0,048	0,047	0,041	0,039	0,046	0,059	0,077	0,073	0,067	0,070	0,066	0,062	1,36	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 9 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,059	0,058	0,056	0,058	0,059	0,055	0,052	0,051	0,049	0,045	0,046	0,047	0,057	0,048	0,053	0,045	0,047	0,066	0,087	0,083	0,088	0,077	0,075	0,070	1,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 10 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,067	0,066	0,066	0,066	0,066	0,062	0,061	0,061	0,062	0,055	0,049	0,048	0,052	0,050	0,040	0,042	0,048	0,056	0,081	0,078	0,073	0,070	0,067	0,068	1,45	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 11 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,065	0,059	0,058	0,057	0,057	0,054	0,052	0,052	0,048	0,053	0,050	0,039	0,045	0,043	0,046	0,042	0,048	0,061	0,084	0,082	0,073	0,069	0,065	0,062	1,36	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,060	0,059	0,057	0,058	0,059	0,054	0,055	0,053	0,049	0,050	0,048	0,043	0,046	0,052	0,045	0,045	0,050	0,067	0,082	0,084	0,080	0,074	0,074	0,069	1,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 13 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,062	0,059	0,057	0,057	0,058	0,054	0,053	0,052	0,049	0,051	0,049	0,041	0,046	0,047	0,045	0,043	0,049	0,064	0,083	0,083	0,077	0,072	0,070	0,065	1,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

[illegible]

Παρασκευή, 15 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,059	0,057	0,057	0,056	0,055	0,052	0,051	0,046	0,044	0,042	0,042	0,049	0,054	0,049	0,044	0,037	0,038	0,056	0,073	0,075	0,073	0,066	0,061	0,059	1,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,057	0,056	0,056	0,054	0,053	0,050	0,056	0,046	0,045	0,049	0,044	0,049	0,052	0,050	0,046	0,041	0,043	0,065	0,080	0,076	0,080	0,075	0,066	0,064	1,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη

[illegible]

Δευτέρα, 18 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,061	0,060	0,059	0,058	0,058	0,054	0,055	0,057	0,048	0,046	0,057	0,065	0,062	0,055	0,055	0,048	0,047	0,060	0,070	0,072	0,069	0,071	0,072	0,068	1,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 19 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,062	0,061	0,059	0,057	0,055	0,052	0,054	0,049	0,046	0,042	0,044	0,055	0,053	0,062	0,055	0,046	0,045	0,061	0,075	0,087	0,081	0,075	0,073	0,071	1,42	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																										Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																										Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,062	0,061	0,059	0,058	0,056	0,053	0,054	0,053	0,047	0,044	0,050	0,060	0,057	0,059	0,055	0,047	0,046	0,061	0,073	0,080	0,075	0,073	0,073	0,070	1,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 24 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,064	0,063	0,062	0,064	0,062	0,058	0,058	0,062	0,062	0,056	0,057	0,058	0,053	0,048	0,044	0,047	0,048	0,062	0,073	0,076	0,070	0,076	0,072	0,065	1,46	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,060	0,063	0,063	0,063	0,062	0,058	0,058	0,055	0,050	0,051	0,052	0,049	0,040	0,040	0,040	0,040	0,052	0,067	0,073	0,079	0,071	0,069	0,069	0,070	1,39	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,067	0,061	0,062	0,059	0,058	0,054	0,061	0,050	0,041	0,043	0,051	0,056	0,058	0,057	0,049	0,046	0,047	0,064	0,079	0,077	0,075	0,071	0,067	0,069	1,42	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,063	0,062	0,062	0,061	0,060	0,056	0,059	0,052	0,045	0,047	0,051	0,053	0,049	0,049	0,045	0,043	0,050	0,065	0,076	0,078	0,073	0,070	0,068	0,070	1,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																										Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																										Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 1 Δεκέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,061	0,060	0,059	0,058	0,052	0,054	0,056	0,048	0,041	0,049	0,057	0,046	0,055	0,047	0,045	0,047	0,059	0,073	0,078	0,079	0,072	0,071	0,068	1,40	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,2																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Τρίτη, 3 Δεκέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,065	0,061	0,058	0,059	0,056	0,061	0,061	0,054	0,050	0,058	0,065	0,051	0,050	0,049	0,053	0,053	0,075	0,082	0,086	0,083	0,078	0,072	0,068	1,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 4 Δεκέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,066	0,063	0,062	0,060	0,060	0,059	0,059	0,058	0,053	0,048	0,056	0,059	0,047	0,046	0,050	0,050	0,047	0,068	0,081	0,084	0,076	0,074	0,071	0,068	1,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,180	0,200	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,070					1
	01:00	0,069					1
	02:00	0,067					1
	03:00	0,066					1
	04:00	0,065					1
	05:00	0,063					1
	06:00	0,063					1
	07:00	0,063					1
	08:00	0,059					1
	09:00	0,057					1
	10:00	0,056					1
	11:00	0,055					1
	12:00	0,052					1
	13:00	0,051					1
	14:00	0,052					1
	15:00	0,056					1
	16:00	0,065					1
	17:00	0,074					1
	18:00	0,084					1
	19:00	0,085					1
	20:00	0,081					1
	21:00	0,079					1
	22:00	0,076					1
	23:00	0,070					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,180	0,200	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,070					1
	01:00	0,069					1
	02:00	0,067					1
	03:00	0,066					1
	04:00	0,064					1
	05:00	0,062					1
	06:00	0,061					1
	07:00	0,060					1
	08:00	0,058					1
	09:00	0,056					1
	10:00	0,056					1
	11:00	0,056					1
	12:00	0,054					1
	13:00	0,053					1
	14:00	0,053					1
	15:00	0,053					1
	16:00	0,062					1
	17:00	0,072					1
	18:00	0,082					1
	19:00	0,084					1
	20:00	0,081					1
	21:00	0,080					1
	22:00	0,077					1
	23:00	0,070					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,180	0,200	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,071					1
	01:00	0,069					1
	02:00	0,068					1
	03:00	0,066					1
	04:00	0,065					1
	05:00	0,064					1
	06:00	0,063					1
	07:00	0,063					1
	08:00	0,060					1
	09:00	0,058					1
	10:00	0,057					1
	11:00	0,056					1
	12:00	0,055					1
	13:00	0,056					1
	14:00	0,055					1
	15:00	0,056					1
	16:00	0,063					1
	17:00	0,071					1
	18:00	0,081					1
	19:00	0,084					1
	20:00	0,083					1
	21:00	0,081					1
	22:00	0,077					1
	23:00	0,070					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,180	0,200	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,074					1
	01:00	0,071					1
	02:00	0,069					1
	03:00	0,067					1
	04:00	0,065					1
	05:00	0,063					1
	06:00	0,062					1
	07:00	0,062					1
	08:00	0,061					1
	09:00	0,060					1
	10:00	0,060					1
	11:00	0,059					1
	12:00	0,057					1
	13:00	0,056					1
	14:00	0,056					1
	15:00	0,056					1
	16:00	0,060					1
	17:00	0,067					1
	18:00	0,076					1
	19:00	0,079					1
	20:00	0,078					1
	21:00	0,076					1
	22:00	0,074					1
	23:00	0,070					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,180	0,200	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,068					1
	01:00	0,067					1
	02:00	0,066					1
	03:00	0,065					1
	04:00	0,064					1
	05:00	0,062					1
	06:00	0,061					1
	07:00	0,062					1
	08:00	0,060					1
	09:00	0,057					1
	10:00	0,056					1
	11:00	0,053					1
	12:00	0,051					1
	13:00	0,052					1
	14:00	0,056					1
	15:00	0,057					1
	16:00	0,059					1
	17:00	0,067					1
	18:00	0,078					1
	19:00	0,081					1
	20:00	0,079					1
	21:00	0,080					1
	22:00	0,077					1
	23:00	0,073					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,180	0,200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,067					1
	01:00	0,066					1
	02:00	0,066					1
	03:00	0,065					1
	04:00	0,064					1
	05:00	0,062					1
	06:00	0,062					1
	07:00	0,063					1
	08:00	0,059					1
	09:00	0,055					1
	10:00	0,054					1
	11:00	0,053					1
	12:00	0,050					1
	13:00	0,050					1
	14:00	0,052					1
	15:00	0,057					1
	16:00	0,064					1
	17:00	0,072					1
	18:00	0,082					1
	19:00	0,084					1
	20:00	0,081					1
	21:00	0,081					1
	22:00	0,079					1
	23:00	0,074					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,180	0,200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,068					1
	01:00	0,067					1
	02:00	0,067					1
	03:00	0,066					1
	04:00	0,066					1
	05:00	0,064					1
	06:00	0,064					1
	07:00	0,063					1
	08:00	0,060					1
	09:00	0,057					1
	10:00	0,055					1
	11:00	0,054					1
	12:00	0,051					1
	13:00	0,051					1
	14:00	0,052					1
	15:00	0,056					1
	16:00	0,064					1
	17:00	0,072					1
	18:00	0,082					1
	19:00	0,085					1
	20:00	0,082					1
	21:00	0,082					1
	22:00	0,079					1
	23:00	0,074					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,180	0,200
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,067					1
	01:00	0,065					1
	02:00	0,063					1
	03:00	0,062					1
	04:00	0,061					1
	05:00	0,059					1
	06:00	0,059					1
	07:00	0,059					1
	08:00	0,058					1
	09:00	0,055					1
	10:00	0,054					1
	11:00	0,054					1
	12:00	0,051					1
	13:00	0,050					1
	14:00	0,053					1
	15:00	0,056					1
	16:00	0,062					1
	17:00	0,070					1
	18:00	0,079					1
	19:00	0,084					1
	20:00	0,080					1
	21:00	0,077					1
	22:00	0,074					1
	23:00	0,071					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,180	0,200	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,068					1
	01:00	0,066					1
	02:00	0,065					1
	03:00	0,064					1
	04:00	0,063					1
	05:00	0,061					1
	06:00	0,060					1
	07:00	0,059					1
	08:00	0,057					1
	09:00	0,055					1
	10:00	0,054					1
	11:00	0,053					1
	12:00	0,051					1
	13:00	0,051					1
	14:00	0,052					1
	15:00	0,055					1
	16:00	0,062					1
	17:00	0,072					1
	18:00	0,081					1
	19:00	0,086					1
	20:00	0,083					1
	21:00	0,080					1
	22:00	0,077					1
	23:00	0,073					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,180	0,200	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,069					1
	01:00	0,067					1
	02:00	0,067					1
	03:00	0,066					1
	04:00	0,065					1
	05:00	0,064					1
	06:00	0,063					1
	07:00	0,063					1
	08:00	0,060					1
	09:00	0,057					1
	10:00	0,057					1
	11:00	0,055					1
	12:00	0,053					1
	13:00	0,052					1
	14:00	0,054					1
	15:00	0,057					1
	16:00	0,062					1
	17:00	0,072					1
	18:00	0,081					1
	19:00	0,086					1
	20:00	0,083					1
	21:00	0,080					1
	22:00	0,077					1
	23:00	0,072					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,180	0,200	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,074					1
	01:00	0,071					1
	02:00	0,069					1
	03:00	0,067					1
	04:00	0,065					1
	05:00	0,064					1
	06:00	0,063					1
	07:00	0,063					1
	08:00	0,062					1
	09:00	0,060					1
	10:00	0,060					1
	11:00	0,059					1
	12:00	0,058					1
	13:00	0,057					1
	14:00	0,057					1
	15:00	0,058					1
	16:00	0,062					1
	17:00	0,070					1
	18:00	0,078					1
	19:00	0,081					1
	20:00	0,080					1
	21:00	0,079					1
	22:00	0,076					1
	23:00	0,072					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,180	0,200	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,069					1
	01:00	0,068					1
	02:00	0,068					1
	03:00	0,068					1
	04:00	0,067					1
	05:00	0,064					1
	06:00	0,063					1
	07:00	0,063					1
	08:00	0,060					1
	09:00	0,057					1
	10:00	0,056					1
	11:00	0,054					1
	12:00	0,051					1
	13:00	0,050					1
	14:00	0,052					1
	15:00	0,054					1
	16:00	0,061					1
	17:00	0,069					1
	18:00	0,077					1
	19:00	0,080					1
	20:00	0,079					1
	21:00	0,080					1
	22:00	0,078					1
	23:00	0,074					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,180	0,200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,067					1
	01:00	0,067					1
	02:00	0,067					1
	03:00	0,067					1
	04:00	0,066					1
	05:00	0,064					1
	06:00	0,061					1
	07:00	0,062					1
	08:00	0,060					1
	09:00	0,056					1
	10:00	0,055					1
	11:00	0,054					1
	12:00	0,050					1
	13:00	0,049					1
	14:00	0,050					1
	15:00	0,053					1
	16:00	0,059					1
	17:00	0,067					1
	18:00	0,077					1
	19:00	0,082					1
	20:00	0,081					1
	21:00	0,080					1
	22:00	0,078					1
	23:00	0,074					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,180	0,200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,067					1
	01:00	0,066					1
	02:00	0,066					1
	03:00	0,065					1
	04:00	0,065					1
	05:00	0,063					1
	06:00	0,062					1
	07:00	0,062					1
	08:00	0,060					1
	09:00	0,057					1
	10:00	0,055					1
	11:00	0,053					1
	12:00	0,051					1
	13:00	0,050					1
	14:00	0,050					1
	15:00	0,053					1
	16:00	0,059					1
	17:00	0,068					1
	18:00	0,078					1
	19:00	0,084					1
	20:00	0,082					1
	21:00	0,081					1
	22:00	0,078					1
	23:00	0,075					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,180	0,200	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,065					1
	01:00	0,064					1
	02:00	0,063					1
	03:00	0,062					1
	04:00	0,060					1
	05:00	0,057					1
	06:00	0,057					1
	07:00	0,057					1
	08:00	0,055					1
	09:00	0,051					1
	10:00	0,050					1
	11:00	0,049					1
	12:00	0,046					1
	13:00	0,047					1
	14:00	0,050					1
	15:00	0,054					1
	16:00	0,055					1
	17:00	0,064					1
	18:00	0,073					1
	19:00	0,076					1
	20:00	0,075					1
	21:00	0,076					1
	22:00	0,072					1
	23:00	0,069					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,180	0,200	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,066					1
	01:00	0,064					1
	02:00	0,063					1
	03:00	0,062					1
	04:00	0,060					1
	05:00	0,058					1
	06:00	0,057					1
	07:00	0,056					1
	08:00	0,054					1
	09:00	0,052					1
	10:00	0,052					1
	11:00	0,051					1
	12:00	0,049					1
	13:00	0,049					1
	14:00	0,050					1
	15:00	0,056					1
	16:00	0,057					1
	17:00	0,065					1
	18:00	0,075					1
	19:00	0,077					1
	20:00	0,077					1
	21:00	0,078					1
	22:00	0,074					1
	23:00	0,071					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,180	0,200	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,067					1
	01:00	0,066					1
	02:00	0,064					1
	03:00	0,063					1
	04:00	0,062					1
	05:00	0,061					1
	06:00	0,060					1
	07:00	0,059					1
	08:00	0,058					1
	09:00	0,056					1
	10:00	0,055					1
	11:00	0,055					1
	12:00	0,053					1
	13:00	0,054					1
	14:00	0,054					1
	15:00	0,058					1
	16:00	0,062					1
	17:00	0,070					1
	18:00	0,080					1
	19:00	0,082					1
	20:00	0,082					1
	21:00	0,083					1
	22:00	0,079					1
	23:00	0,075					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,180	0,200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,069					1
	01:00	0,068					1
	02:00	0,067					1
	03:00	0,066					1
	04:00	0,065					1
	05:00	0,064					1
	06:00	0,063					1
	07:00	0,062					1
	08:00	0,060					1
	09:00	0,058					1
	10:00	0,059					1
	11:00	0,057					1
	12:00	0,055					1
	13:00	0,056					1
	14:00	0,057					1
	15:00	0,061					1
	16:00	0,067					1
	17:00	0,076					1
	18:00	0,086					1
	19:00	0,090					1
	20:00	0,090					1
	21:00	0,090					1
	22:00	0,086					1
	23:00	0,081					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,180	0,200	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,075					1
	01:00	0,074					1
	02:00	0,070					1
	03:00	0,068					1
	04:00	0,068					1
	05:00	0,067					1
	06:00	0,066					1
	07:00	0,065					1
	08:00	0,062					1
	09:00	0,060					1
	10:00	0,060					1
	11:00	0,055					1
	12:00	0,051					1
	13:00	0,050					1
	14:00	0,053					1
	15:00	0,058					1
	16:00	0,062					1
	17:00	0,070					1
	18:00	0,080					1
	19:00	0,083					1
	20:00	0,086					1
	21:00	0,088					1
	22:00	0,085					1
	23:00	0,081					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,180	0,200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,075					1
	01:00	0,074					1
	02:00	0,076					1
	03:00	0,076					1
	04:00	0,075					1
	05:00	0,074					1
	06:00	0,072					1
	07:00	0,070					1
	08:00	0,066					1
	09:00	0,063					1
	10:00	0,061					1
	11:00	0,057					1
	12:00	0,054					1
	13:00	0,053					1
	14:00	0,055					1
	15:00	0,059					1
	16:00	0,063					1
	17:00	0,071					1
	18:00	0,081					1
	19:00	0,084					1
	20:00	0,086					1
	21:00	0,087					1
	22:00	0,083					1
	23:00	0,079					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,180	0,200	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,079					1
	01:00	0,075					1
	02:00	0,074					1
	03:00	0,079					1
	04:00	0,078					1
	05:00	0,077					1
	06:00	0,075					1
	07:00	0,072					1
	08:00	0,069					1
	09:00	0,065					1
	10:00	0,063					1
	11:00	0,059					1
	12:00	0,056					1
	13:00	0,055					1
	14:00	0,056					1
	15:00	0,059					1
	16:00	0,063					1
	17:00	0,072					1
	18:00	0,081					1
	19:00	0,084					1
	20:00	0,086					1
	21:00	0,086					1
	22:00	0,082					1
	23:00	0,077					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης